

京都府庁における平成28年度の温室効果ガス排出量について

■ 「府庁の省エネ・創エネ実行プラン」(平成27年3月改定)の削減目標及び削減実績

	第1計画期間			第2計画期間			目標年度
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	32年度
削減目標 (平成23年度比)	-	-	▲7%	-	-	▲14%	▲21%
削減実績 (平成23年度比) [対前年度比]	▲2.4%	▲5.2% [-2.9%]	▲8.2% [-3.2%]	▲11.5% [-3.6%]	▲8.6% [+3.2%]	-	-

■ 平成28年度の温室効果ガス排出状況

▶ 府庁全体の事務・事業に係る排出量(警察・府立学校を含む)

23年度(基準年度)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	基準年度比
88,057t-CO2	85,973t-CO2 (94,126t-CO2)	83,492t-CO2 (92,212t-CO2)	80,825t-CO2 (88,318t-CO2)	77,953t-CO2 (82,424t-CO2)	80,445t-CO2 (82,732t-CO2)	▲8.6% (▲6.0%)

▶ うち本庁舎における排出量

23年度(基準年度)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	基準年度比
3,172t-CO2	3,055t-CO2 (3,430t-CO2)	2,898t-CO2 (3,309t-CO2)	2,787t-CO2 (3,202t-CO2)	2,603t-CO2 (2,993t-CO2)	2,739t-CO2 (2,841t-CO2)	▲13.7% (▲10.4%)

注)・電力排出係数は、関西電力の平成23年度係数0.450kg-CO2/kwhに固定して計算(プランの考え方)
 ・下段()書きは、当該年度における各電力会社の実排出係数で計算した参考値
 (関西電力:㉔0.514 ㉕0.522 ㉖0.531 ㉗0.509 ㉘0.509 (単位:kg-CO2/kwh))