

別記 1

対 象 設 備	業 務 内 容
[温室関係設備]	運転、点検、保守
ボイラー2基及び付属設備 循環ポンプ	運転、点検
冷温水機2基及び付属設備 循環ポンプ	運転、点検、保守
空調機2台(中間ダクト2台)	運転、点検、保守
ファンコンベクター5系統	運転、点検、保守
換気扇6台	運転、点検、保守
栽培温室A棟ACU4台、G棟ACU4台	運転、点検、保守
マングローブ池水位および循環ポンプ	運転、点検、保守
水生植物ゾーン池水位および循環ポンプ	運転、点検、保守
ラン室池循環ポンプ	運転、点検、保守
細霧ポンプ2台	運転、点検、保守
天窗・側窓ブラインド開閉装置機能	運転、点検
温度・湿度調整機器作動	運転、点検、保守
各種配管漏れ・破損	運転、点検
中央監視装置	機能監視、操作、データ確認
関連個所	整理、清掃
[鏡池関係設備]	
ろ過循環ポンプ	運転、点検、保守
薬液	水質調整
[緊急時及び職員不在時]	
電気室・発電機・防災盤・井戸・雑用水・止水、消火、鴨川揚水各ポンプの操作及び異常等応急処置	

別記 2

場所	作 業 日	運 転 時 間 ( 運 転 専 任 勤 務 時 間 )		備 考
		開 始 時 間	終 了 時 間	
温 室 暖 房 ボ イ ラ ー	10月11日 ~ 10月15日	午後 8時00分	午前 8時30分	12時間30分
	10月16日 ~ 10月31日	午後 4時30分	午前 8時30分	16時間00分
	11月1日 ~ 11月30日	午後 2時00分	午前 8時30分	18時間30分
	12月1日 ~ 翌年 3月31日	午前 8時30分	午前 8時30分	24時間
	4月1日 ~ 4月15日	午後 2時00分	午前 8時30分	18時間30分
	4月16日 ~ 4月25日	午後 4時30分	午前 8時30分	16時間00分
	4月26日 ~ 5月10日	午後 8時00分	午前 8時30分	12時間30分