

要求水準書の新旧対照表

頁	旧 (修正前)	新 (修正後)	備考																																
14 頁	<p>表4-2 放流水質に関する契約基準Ⅰ (各回測定値が満たすべき基準)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>5.8以上8.6以下</td> </tr> <tr> <td>BOD (mg/L)</td> <td>8以下</td> </tr> <tr> <td>COD (mg/L)</td> <td>12以下</td> </tr> <tr> <td>SS (mg/L)</td> <td>6以下</td> </tr> <tr> <td>T-N (mg/L)</td> <td><u>15以下</u></td> </tr> <tr> <td>T-P (mg/L)</td> <td>0.7以下</td> </tr> <tr> <td>大腸菌群数 (個/cm³)</td> <td>300以下</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	範 囲	pH	5.8以上8.6以下	BOD (mg/L)	8以下	COD (mg/L)	12以下	SS (mg/L)	6以下	T-N (mg/L)	<u>15以下</u>	T-P (mg/L)	0.7以下	大腸菌群数 (個/cm ³)	300以下	<p>表4-2 放流水質に関する契約基準Ⅰ (各回測定値が満たすべき基準)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>5.8以上8.6以下</td> </tr> <tr> <td>BOD (mg/L)</td> <td>8以下</td> </tr> <tr> <td>COD (mg/L)</td> <td>12以下</td> </tr> <tr> <td>SS (mg/L)</td> <td>6以下</td> </tr> <tr> <td>T-N (mg/L)</td> <td><u>16以下</u></td> </tr> <tr> <td>T-P (mg/L)</td> <td>0.7以下</td> </tr> <tr> <td>大腸菌群数 (個/cm³)</td> <td>300以下</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	範 囲	pH	5.8以上8.6以下	BOD (mg/L)	8以下	COD (mg/L)	12以下	SS (mg/L)	6以下	T-N (mg/L)	<u>16以下</u>	T-P (mg/L)	0.7以下	大腸菌群数 (個/cm ³)	300以下	T-Nの範囲の修正
項 目	範 囲																																		
pH	5.8以上8.6以下																																		
BOD (mg/L)	8以下																																		
COD (mg/L)	12以下																																		
SS (mg/L)	6以下																																		
T-N (mg/L)	<u>15以下</u>																																		
T-P (mg/L)	0.7以下																																		
大腸菌群数 (個/cm ³)	300以下																																		
項 目	範 囲																																		
pH	5.8以上8.6以下																																		
BOD (mg/L)	8以下																																		
COD (mg/L)	12以下																																		
SS (mg/L)	6以下																																		
T-N (mg/L)	<u>16以下</u>																																		
T-P (mg/L)	0.7以下																																		
大腸菌群数 (個/cm ³)	300以下																																		
14 頁	<p>表4-3 放流水質に関する契約基準Ⅱ (年平均値が満たすべき基準)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>5.8以上8.6以下</td> </tr> <tr> <td>BOD (mg/L)</td> <td>5以下</td> </tr> <tr> <td>COD (mg/L)</td> <td><u>11以下</u></td> </tr> <tr> <td>SS (mg/L)</td> <td>4以下</td> </tr> <tr> <td>T-N (mg/L)</td> <td>10以下</td> </tr> <tr> <td>T-P (mg/L)</td> <td>0.5以下</td> </tr> <tr> <td>大腸菌群数 (個/cm³)</td> <td>30以下</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	範 囲	pH	5.8以上8.6以下	BOD (mg/L)	5以下	COD (mg/L)	<u>11以下</u>	SS (mg/L)	4以下	T-N (mg/L)	10以下	T-P (mg/L)	0.5以下	大腸菌群数 (個/cm ³)	30以下	<p>表4-3 放流水質に関する契約基準Ⅱ (年平均値が満たすべき基準)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>5.8以上8.6以下</td> </tr> <tr> <td>BOD (mg/L)</td> <td>5以下</td> </tr> <tr> <td>COD (mg/L)</td> <td><u>12以下</u></td> </tr> <tr> <td>SS (mg/L)</td> <td>4以下</td> </tr> <tr> <td>T-N (mg/L)</td> <td>10以下</td> </tr> <tr> <td>T-P (mg/L)</td> <td>0.5以下</td> </tr> <tr> <td>大腸菌群数 (個/cm³)</td> <td>30以下</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	範 囲	pH	5.8以上8.6以下	BOD (mg/L)	5以下	COD (mg/L)	<u>12以下</u>	SS (mg/L)	4以下	T-N (mg/L)	10以下	T-P (mg/L)	0.5以下	大腸菌群数 (個/cm ³)	30以下	CODの範囲の修正
項 目	範 囲																																		
pH	5.8以上8.6以下																																		
BOD (mg/L)	5以下																																		
COD (mg/L)	<u>11以下</u>																																		
SS (mg/L)	4以下																																		
T-N (mg/L)	10以下																																		
T-P (mg/L)	0.5以下																																		
大腸菌群数 (個/cm ³)	30以下																																		
項 目	範 囲																																		
pH	5.8以上8.6以下																																		
BOD (mg/L)	5以下																																		
COD (mg/L)	<u>12以下</u>																																		
SS (mg/L)	4以下																																		
T-N (mg/L)	10以下																																		
T-P (mg/L)	0.5以下																																		
大腸菌群数 (個/cm ³)	30以下																																		
16 頁	<p>表4-5 汚泥に関する契約基準Ⅱ (年平均値が満たすべき基準)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>項 目</th> <th>範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">脱水ケーキ</td> <td>含 水 率</td> <td>83.0%以下</td> </tr> <tr> <td>生 成 率</td> <td><u>0.57t/千m³以下</u></td> </tr> </tbody> </table>		項 目	範 囲	脱水ケーキ	含 水 率	83.0%以下	生 成 率	<u>0.57t/千m³以下</u>	<p>表4-5 汚泥に関する契約基準Ⅱ (年平均値が満たすべき基準)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>項 目</th> <th>範 囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">脱水ケーキ</td> <td>含 水 率</td> <td>83.0%以下</td> </tr> <tr> <td>生 成 率</td> <td><u>0.581t/千m³以下</u></td> </tr> </tbody> </table>		項 目	範 囲	脱水ケーキ	含 水 率	83.0%以下	生 成 率	<u>0.581t/千m³以下</u>	生成率の範囲の修正																
	項 目	範 囲																																	
脱水ケーキ	含 水 率	83.0%以下																																	
	生 成 率	<u>0.57t/千m³以下</u>																																	
	項 目	範 囲																																	
脱水ケーキ	含 水 率	83.0%以下																																	
	生 成 率	<u>0.581t/千m³以下</u>																																	