

1 第2回技術検討委員会のふりかえり



1.1 会議の概要

開催日時 令和7年6月3日（火）10：00～12：00

場 所 京都府職員福利厚生センター 第1会議室

出席者 今堀委員、岸田委員、谷委員、安原委員（五十音順）

京都府建設交通部技監、理事（道路政策担当）、道路管理課、道路建設課、中丹西土木事務所 他

1.2 主な議事内容

(1) 第1回技術検討委員会のふりかえりについて

- ・第1回技術検討委員会の議事内容を再確認

(2) 恒久対策（案）の工法について

- ・恒久対策の工法については妥当であることを確認
- ・恒久対策は一般的な工法であり、一般的な技術力でも対応可能

(3) 恒久対策（案）の施工管理方法について

- ・恒久対策の施工管理方法については妥当であることを確認
- ・補修工事は、京都府による厳格な監督体制のもと実施すべき

(4) 当時の施工状況の検証について

- ・検証の手法と内容については妥当であることを確認
- ・覆工コンクリートの厚さ不足と空洞の存在は、当時の技術レベルでは生じる可能性のある施工不良であると推察

(5) その他

- ・日交通量が1,500台ある中、府民の生活を考慮し、できるだけ早く通行止めを解除できるよう努めていくことを確認