

『入退室管理システム機器更新業務』における質疑について（回答）

No	文書名	ページ	項目	質問内容	回答内容
1	業務仕様書	p.3	3.1生体認証装置	認証方式は指の静脈認証でも良いですか？	非接触タイプを希望するため、仕様のとおり(手のひら静脈)とします。
2	業務仕様書	p.3	3.1生体認証装置	読み取りセンサーは接触式でも良いですか？	仕様のとおり(非接触式)とします。
3	業務仕様書	p.3	3.1生体認証装置	サイズは少しオーバーしても良いですか？	仕様書に記載のある幅、奥行、高さそれぞれ+5cm以内のものとなります。
4	業務仕様書	p.3	3.1生体認証装置	付け爪は何cmくらいのを想定されていますか？	市販されている標準的なサイズの付け爪を想定しています。
5	業務仕様書	p.4	3.3非接触ICカードリーダ	サイズは少しオーバーしても良いですか？	仕様書に記載のある幅、奥行、高さそれぞれ+1cm以内のものとなります。