

参加表明書に関する質疑回答書

業務名：京都府立洛南病院建替工事基本設計業務

番号	質疑	回答
1	今回事業の内容を把握するため、現場説明会は実施頂けますでしょうか。	現場説明会の実施は予定していません。
2	参加表明書及び技術提案書の提出期限について、いずれも正午までとなっております。持参による提出方法は、いずれも午後 5 時までとの記載がありますが、提出期限については午後 5 時までと考えるとよろしいでしょうか。	前日までに持参する場合の受付時間は、平日の午前 9 時～午後 5 時までです。持参、郵送に関わらず、提出期限当日の受付は正午までです。
3	プロポーザル募集要項の 1 事業の趣旨・目的内に「施設整備にあたっては、平成 29 年度に～（中略）京都府立洛南病院施設整備計画を策定したところであるが」と記載があります。この整備計画とは、資料 3 の内容と考えるとよろしいでしょうか。資料 3 の 1 ページ目（表紙）に京都府と異なる作成者が記載されているため同一の内容を示すものであるかご教示ください。	お見込みのとおり、募集要項「1 事業の趣旨・目的」に記載の京都府立洛南病院施設整備計画は、資料 3 を指します。
4	(4) 技術提案書の提出要請の送付時期はいつになりますでしょうか。ご教示下さい。	7 月 31 日に技術提案書提出要請書（非選定の場合はその旨の通知）を送付する予定です。ただし、日程は前後する可能性があります。
5	様式 3-1 と様式 3-3 の業務実績資料は、事務所・管理技術者・主任技術者で挙げた業務実績すべてについて作成するのでしょうか。 事務所実績と管理技術者及び主任技術者の実績と同じであれば、様式 3-3 は省略してもよろしいでしょうか。	様式 3-1 と様式 3-3 の業務実績資料は、事務所・管理技術者・主任技術者で挙げた業務実績すべてについて作成してください。 なお、様式 3-2 で複数の技術者に対し同一の業務実績を記載する場合、様式 3-3 はまとめて作成してかまいませんが、様式 3-1 と様式 3-3 をまとめることは不可とします。
6	様式 3-3 は、様式 3-2 に記載した業務 1 件につき 1 枚とありますが、各担当で重複する業務実績に関しては、1 枚のみの作成としてよろしいでしょうか。	

番号	質疑	回答
7	<p>評価基準の1.参加表明書(2)の構造担当主任技術者、電気担当主任技術者、機械担当主任技術者の雇用形態を評価に加えるとありますが、それぞれが参加事務所とは別の協力事務所で担当する場合、その雇用形態は、担当者の所属する事務所における雇用関係と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>評価基準に記載のとおり、構造担当主任技術者、電気担当主任技術者、機械担当主任技術者と、参加表明する者との雇用形態を評価します。</p> <p>よって、各主任技術者が参加表明する者とは別の事務所に所属している場合は、「直接的な雇用形態にない」と評価します。</p>
8	<p>精神科病床の両側居室の場合、廊下幅は内法 2.7m以上と医療法に定められていますが、2.5mに修正された根拠をご教示願います。</p>	<p>両側居室で計画する場合は、廊下幅を内法 2.7m以上としてください。</p>
9	<p>講堂は設置しない計画とされていますが、屋内ホール的な機能は特に必要ないものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>講堂や集会場の用途となるような室は必要ありませんが、共用部等の余剰スペースを活用することを妨げるものではありません。</p>