

## 令和7年度 PFOS及びPFOA結果（浄水）

| 採水日            | 宇治浄水場                       | 木津浄水場                       | 乙訓浄水場                       | 目標値（暫定）                       |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 5月13日          | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | 0.000006 mg/L<br>(6 ng/L)   | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | 0.00005 mg/L以下<br>(50 ng/L以下) |
| 7月31日<br>(臨時※) |                             | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) |                             |                               |
| 8月5日           | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | 0.000005 mg/L<br>(5 ng/L)   | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) |                               |
|                |                             |                             |                             |                               |
|                |                             |                             |                             |                               |

※木津浄水場の近隣で地下水を汲み上げている浄水場（木津川市加茂町）から有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）が検出されたため、府営水道木津浄水場においても、臨時で検査を実施し安全性を確認しました。

## 令和6年度 PFOS及びPFOA結果（浄水）

| 採水日    | 宇治浄水場                       | 木津浄水場                       | 乙訓浄水場                       | 目標値（暫定）                       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 5月21日  | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | 0.00005 mg/L以下<br>(50 ng/L以下) |
| 8月20日  | 0.000006 mg/L<br>(6 ng/L)   | 0.000005 mg/L<br>(5 ng/L)   | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) |                               |
| 11月19日 | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) |                               |
| 2月18日  | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) | 0.000005 mg/L<br>(5 ng/L)   | <0.000005 mg/L<br>(<5 ng/L) |                               |