

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力	
[質 問 事 項]	[回 答]	
1. 現在の供給者を教えてください うか。	丸紅新電力株式会社です。	
2. 旧一般電気事業者と契約時の契約種別を 教えてください。	旧一般電気事業者とは「特別高圧B-TOU」で契約していました。	
3. 現在の契約電力および直近一年間の最大 需要電力を提示していただけます でしょうか。	現在の契約電力は5100KW、最大需要電力は平成27年7月に5460KWでした。	
4. 2回線受電の詳細は、「予備線」、 「予備電源」のどちら でしょうか。	予備線です。	
5. 平成15年の消費税法改正により、 平成16年4月から「消費税総額表示」 が義務づけられたため、入札金額は 税抜き総額(108分の100相当)と することを前提に、税込み単価で 算定すること よろしい でしょうか。	額の算定過程では税抜き・税込に こだわ りません。 入札書記載金額は、税抜きで記載 のため、 税込で算定された場合、6の質問 に対する 回答の式 で算出さ れた額を 記載願 います。	
6. 総額の108分の100に相当する金額 (入札価格)を算定する場合の端数 処理に ついて、 以下のA パターン とBパ ターンの ど	入札書記載金額=税込み金額×100/108 で算定 いただき 1円未) 満切り 捨てと します。	

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力		
[質 問 事 項]	[回 答]		
<p>ちらにすればよいかご教示ください。</p> <p>【例】</p> <p>税込み金額が980円の場合、</p> <p><Aパターン・・・小数点以下切り捨て方式></p> <p>・$980 \times 100 \div 108 = 907$円 (小数点以下切り捨て：入札価格)</p> <p>$907 \times 0.08 = 72$円 (消費税等相当額)</p> <p>$907 + 72 = 979$円 (落札額)</p> <p><Bパターン・・・小数点以下切り上げ方式></p> <p>・$980 \times 100 \div 108 = 908$円 (小数点以下切り上げ：入札価格)</p> <p>$908 \times 0.08 = 72$円 (消費税等相当額)</p> <p>$908 + 72 = 980$円 (落札額)</p>			
<p>7. 供給電圧と異なった電圧で計量される場合使用電力量および最大需要電力量は託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を供給電圧と同位にするために、3%の計量損失により修正することよろしいでしょうか。</p>	<p>特定規模需要供給条件 (関電・平成24年4月1日実施) の項目と同じです。</p>		
<p>8. 弊社が落札した場合、契約保証金は免除となりますでしょうか。</p>	<p>入札公告13 (契約保証金) に基づき対応します。</p>		

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力		
[質 問 事 項]	[回 答]		
9. 弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、契約書にない細目的事項に関しては弊社の電気需給約款に依拠する形で締結させていただくことは可能でしょうか。	契約書に記載のない項目は、係争(利害関係)を未然に整理し内容を確定しておく必要があります。対等の立場で協議することとなります。		
10. 弊社は電力量料金等の単価を内税方式にて設定しておりますが、今後、消費税率が変更となった場合、単価見直し等の協議は可能でしょうか。	税率が変更となった場合、単価見直しとします。 なお契約書には単価を明示しますので、消費税率が変更されても変更契約が必要となります。		
11. みなし小売り電気事業者(地元電力会社)が値上げをした場合、単価見直し等の協議は可能でしょうか。	みなし電気事業者の単価変動は協議の対象です。		
12. 弊社に責めのない場合は、損害賠償の対象外と考えてよろしいでしょうか。これを明確にする観点から、弊社が落札した場合、契約書を修正させていただくことは可能でしょうか。	契約書第14条(損害賠償)に記載のとおりです。		

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力
[質 問 事 項]	[回 答]
13. 弊社が落札した場合、契約先変更の手続き等に必要な以下の内容についてご提示いただけますでしょうか。	入札後、落札者に提示します。
<ul style="list-style-type: none"> ・供給地点特定番号* *供給地点特定番号 	
電力小売り全面自由化にともない電気のご使用地点を特定するため、全国一律で付番される22桁の識別番号です。	
<ul style="list-style-type: none"> ・現在の供給者とのご契約番号(コード) ・現在の供給者とのご契約名義 ・現在の供給者 ・現在の電気主任者(会社・所属、氏名・電話番号) ・過去1年分の30分値データもしくは30分値データの提供に関する委任状 	
14. 購入先の切替や契約電力の増加に伴い、一般送配電事業者で工事等が必要となる場合がございますが、本件名につきまして、契約開始日までの購入先の切替や契約電力の増加について、一般送配電事業者へご確認の上、問題ないとの認識でよろしいでしょうか。	一般送配電事業者の関与は問題ありません。
15. 供給変更にとまなう託送申込みから契約開始まで2ヶ月程度要す場合があります。開	直近の2年間問題ありません。 3月9日までに切替の手続きをお願いします。

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力	
[質 問 事 項]	[回 答]	
<p>札日から契約開始まで短期間ですが、一般送配電事業者へ手続きに関し問題ないことを確認されていますでしょうか。</p>		
<p>16. 質問書を出した場合、回答内容を確認するために担当者さま宛てに電話することは可能でしょうか。</p>	<p>設計図書に対する質問は、原則質疑書で提出願います。</p>	
<p>17. 郵送で入札する場合、開札結果は電話でも確認可能でしょうか。その場合、すべての応札社名、応札価格、等を教えていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>電話で確認いただけるのは入札参加者、落札予定者、落札予定金額です。 入札経過（入札額）は、落札決定後の4月2日以降に流域下水道事務所で閲覧可能です。</p>	
<p>18. 請求書・計算書・検針票・領収書をPDFデータによりWEBで確認・保存する、もしくは、指定のメールアドレスに添付して送信することは可能でしょうか。(弊社は、電子請求(請求書および領収書)の実施に関し、電子署名法に則った対応をしているため、法的にも、公的な書類として活用いただけるものとなっております)。</p>	<p>支払方法については、契約締結後協議を行います。</p>	

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力	
[質 問 事 項]	[回 答]	
【入札関係】		
22. 入札書に記載する日付を教えてください。	開札日の3月7日とします。	
【内訳書関係】		
23. 入札時添付の内訳書に押印は必要ですか。	内訳書への押印は不要です。様式等は自由ですが、入札説明	
添付方法に指定はありますか。(ホチキス留	書に記載されている事項に留意ください。	
め、割印など)	割り印も不要で、できればA4ホチキス止めが望ましい。	
24. 内訳書で使用する単価は税抜、税込のど	単価は税込で内訳書の総額は、税抜きで、入札書記載の額と一	
ちらでしょうか。	致させてください。	
25. 基本料金精算時に力率及び割増を含める	確認資料になるので必要です。	
必要がありますか。		
26. 以下の端数処理について、指定があれば	詳細の端数処理は、 契約締結後協議を行います。	
教えてください。		
・基本料金と従量料金の端数処理		
・月合計の端数処理		
・総価の端数処理		
・税抜金額の端数処理 (単価税込の場合)		
【仕様書関係】		
27. 旧一般電気事業者からの供給時の契約種	業務用です。2の質問への回答と同じ特別高圧B-TOUです。	
別(料金メニュー：業務用か、産業用か)を		

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力
[質 問 事 項]	[回 答]
教えてください。	
28. 契約中期間中に建替や増築、トランス容量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	工事計画なし
29. 契約電力が、現在と今回（今回の供給開始時）で変更になる施設がある場合、現在の契約電力を教えてください。（供給開始申込時に、変更理由等をご確認させていただきます）	変更予定なし
30. 融雪用電力の契約はございますか。	融雪施設なし
【契約書関係】	
31. 旧一般電気事業者が値上げをした場合、契約単価見直しについて協議に応じて頂くことは、可能でしょうか。	みなし電気事業者の単価変動は協議の対象です。
32. 契約途中で消費税が増税となった場合、増税を加味した変更契約の締結について協	10. の質問に対する回答と同じです

質疑書の回答(設計図書に関すること)

平成29年2月27日

業務委託名 業務番号	桂川右岸流域下水道洛西浄化センターにかかる使用電力	
[質 問 事 項]	[回 答]	
議に応じて頂くことは可能でしょうか。		
33. 入札対象施設の現供給者を教えてください。	1の質問への回答と同じです。	
34. 開札後の切替申請から供給開始までの日数が少なく、切替が間に合わない場合がございます。当該地域の旧一般電気事業者（ネットワークサービスセンター）と事前協議をされ、開札以降に切替手続きをしても間に合うことの確約をいただいておりますでしょうか。もし確約をいただいていないようでしたら、念のためご確認頂けますでしょうか。	15の質問への回答と同じです。	
35. 請求書に関しましては、弊社はWEBからのダウンロードにてご対応いただいております。毎月の受電月報（30分データ）の提供も、同様にWEBからのダウンロードとなります旨予め承いただけますでしょうか。	支払方法については、契約締結後協議を行います。 受電月報に関しては、ダウンロード対応可能です。	
36. (計量日) 条文を以下に変更又は追加して頂くことは可能でしょうか。 『計量日は毎月1日午前0：00に行う』	契約書（案）の第6条のとおりとなります。	

