

水中ポンプ購入仕様書

京都府流域下水道事務所

1 品名

水中ポンプ 2台

参考品 (株)荏原製作所 水中水ポンプ 125BMS615A (製造番号：P17754593 同等品)

同等品可 参考品と同等以上の性能を有し、本仕様を満足する物品でも可能であるが、その場合は、本仕様書に示す性能以上であることを証明する資料を提出し、京都府の承認を受けること。

2 機器仕様

(1) 構造の条件

機器は、堅牢で長期間の使用に耐え得る構造であり、次の条件を満足すること。

ア 機器は、信頼度の高い良好な部品・材料を用いると共に、故障の少ないこと。

イ 機器は、点検・修理・交換・取扱いが容易であること。

(2) 水中ポンプ機器機能 主なものは以下のとおり。

出口口径	125φ
吐出量	2.5m ³ /min 以上
揚程	20m以上
定格出力	15KW
定格電圧	三相三線式 400V
定格電流	29.3A
極数	2P
ケーブル長	20m以上
材質 (吸込ケーシング：FC200、吐出ケーシング：FC200、羽根車：CAC406)	
水道用エポキシ樹脂塗装	300μm

3 納入期限 令和5年11月30日(木)

4 納入場所 京都府八幡市八幡焼木1番地 京都府流域下水道事務所洛南浄化センターの指定する場所

5 納入等

(1) 組立、調整

受注者は、本仕様書を満足する納入時の最新機種を納入するものとする。

搬入・据付工事は含まれていないが、現地、車上引き渡しを行う日時等について十分調整すること。

(2) 提出書類

試験成績書、膜厚記録 (各1部)

(3) 保証

保証期間は納入後1年間とすること。ただし、受注者が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。機器本体及び周辺機器は、15年間以上の使用を前提とし、修繕・交換部品の供給に支障のないようにすること。

6 その他

詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、京都府と受注者が必要に応じ打合せを行い、決定するものとする。