高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和5年度第4四半期）

京　　都　　府

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果（令和５年度第４四半期）
京　都　府

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和５年度第４四半期）

令和７年３月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

は　じ　め　に

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和５年度第４四半期（令和６年１月から令和６年３月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

令和６年１月～３月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空間放射線量率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、吉坂測定所及び倉梯測定所について過去の値の範囲を超過していますが、その他はすべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は令和６年度から再設定しました。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

核　種　分　析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、海底沈積物から過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
代表的なものについて濃度範囲をグラフに示しました。



海底沈積物(1kgあたり)
(内浦湾口・毛島周辺)



海水(1Lあたり)
(内浦湾口・毛島周辺)

※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和６年１月～令和６年３月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１　号　機	１００．０	令和　５年　８月　２８日から本格運転再開
	２　号　機	１００．０	令和　５年１０月　１６日から本格運転再開
	３　号　機	１００．０	令和　６年　１月　２３日から本格運転再開
	４　号　機	０．０	令和　５年１２月　１６日から定 期 検 査
大飯	１　号　機	０．０	平成３０年　３月　１日から運 転 終 了
	２　号　機	０．０	平成３０年　３月　１日から運 転 終 了
	３　号　機	４４．４	令和　６年　２月　１０日から定 期 検 査
	４　号　機	１００．０	令和　５年１１月　２１日から本格運転再開

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最大	85	64	66	～
最小	20	26	26	～
平均(M)	30	29	29	～
標準偏差(σ)	7	6	5	～
M＋3σを超過した時間数	19 時間	24 時間	23 時間	～ 時間
M＋3σを超過した線量の合計	126 nGy	122 nGy	146 nGy	～ nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去１年間の変動幅
最大	95	69	62	47 ～ 97
最小	22	30	31	24 ～ 33
平均(M)	35	35	35	34 ～ 36
標準偏差(σ)	8	5	4	2 ～ 7
M＋3σを超過した時間数	16 時間	12 時間	21 時間	10 ～ 27 時間
M＋3σを超過した線量の合計	142 nGy	101 nGy	91 nGy	62 ～ 224 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去１年間の変動幅
最大	88	61	56	46 ～ 69
最小	23	31	31	25 ～ 33
平均(M)	35	35	35	34 ～ 38
標準偏差(σ)	7	4	4	2 ～ 7
M＋3σを超過した時間数	19 時間	17 時間	18 時間	6 ～ 26 時間
M＋3σを超過した線量の合計	126 nGy	46 nGy	87 nGy	20 ～ 175 nGy

(注) 1　測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2　標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
3　大山測定所は令和５年３月に測定所建替かつ測定機更新のため、変動幅は本年度から再設定。吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	101	87	67	47 ～ 157
最　　小	24	31	32	20 ～ 36
平　均　(M)	36	36	36	30 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	8	6	5	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	12 時間	17 時間	19 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	163 nGy	137 nGy	137 nGy	32 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	93	90	59	47 ～ 120
最　　小	25	34	34	25 ～ 36
平　均　(M)	38	38	37	35 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	8	5	4	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	13 時間	12 時間	18 時間	4 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	153 nGy	130 nGy	75 nGy	16 ～ 336 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	94	86	64	51 ～ 105
最　　小	31	36	38	27 ～ 43
平　均　(M)	42	42	43	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	7	5	4	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	11 時間	11 時間	20 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	161 nGy	86 nGy	88 nGy	8 ～ 301 nGy

(注) １、２　前頁に同じ。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	105	82	65	45 ～ 123
最　　小	26	32	34	16 ～ 36
平　　均　　(M)	38	38	38	26 ～ 42
標　準　偏　差　(σ)	9	7	5	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	17 時間	16 時間	26 時間	8 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	146 nGy	145 nGy	118 nGy	17 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	111	74	72	57 ～ 104
最　　小	30	44	44	25 ～ 49
平　　均　　(M)	47	48	48	42 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	8	4	4	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	9 時間	18 時間	21 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	108 nGy	65 nGy	100 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	77	55	59	49 ～ 87
最　　小	25	34	35	20 ～ 41
平　　均　　(M)	39	39	39	30 ～ 45
標　準　偏　差　(σ)	7	3	4	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	20 時間	20 時間	20 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	115 nGy	53 nGy	65 nGy	9 ～ 174 nGy

（注）１、２　前頁に同じ。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	63	45	46	34 ～ 95
最　　小	19	25	26	16 ～ 28
平　　均　　(M)	29	28	29	22 ～ 31
標　準　偏　差　(σ)	5	3	3	1 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	16 時間	12 時間	21 時間	7 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	111 nGy	47 nGy	67 nGy	4 ～ 186 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	89	59	57	46 ～ 100
最　　小	23	31	34	18 ～ 37
平　　均　　(M)	37	37	38	26 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	7	4	4	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	11 時間	13 時間	21 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	123 nGy	62 nGy	78 nGy	2 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	108	88	74	58 ～ 142
最　　小	35	44	44	21 ～ 48
平　　均　　(M)	49	49	50	32 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	8	5	4	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	7 時間	14 時間	15 時間	0 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	112 nGy	102 nGy	73 nGy	0 ～ 360 nGy

（注）１、２　前頁に同じ。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最大	75	58	59	43 ～ 108
最小	28	32	32	23 ～ 34
平均 (M)	37	36	36	33 ～ 38
標準偏差 (σ)	5	4	4	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	10 時間	16 時間	20 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	90 nGy	60 nGy	79 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最大	71	55	59	43 ～ 80
最小	26	32	32	22 ～ 34
平均 (M)	37	36	36	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	5	3	4	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	15 時間	16 時間	19 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	94 nGy	53 nGy	89 nGy	0 ～ 161 nGy

（注）１、２　前頁に同じ。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位:ベクレル(Bq)／m^3

調　査　地　点		1月	2月	3月
吉　坂　測　定　所	最　大	15.8	16.9	13.1
	最　小	0.1	0.1	0.1
	平　均	2.5	1.6	1.9
塩　汲　測　定　所	最　大	9.1	8.4	9.4
	最　小	0.1	<0.1	0.1
	平　均	1.6	1.0	1.3

（注）　6時間集じんと同時に測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位:ベクレル(Bq)／m^3

調　査　地　点		1月	2月	3月
吉　坂　測　定　所	最　大	28.6	27.0	22.9
	最　小	0.2	0.1	0.2
	平　均	4.7	2.8	3.3
塩　汲　測　定　所	最　大	14.2	13.4	13.5
	最　小	0.1	0.1	0.1
	平　均	2.5	1.5	1.8

（注）　6時間集じんと同時に測定

２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h) 最大	最小	平均	風向・風速 (m／s)	線量率の変動幅 過去10年間 (nGy／h)
河辺原	3月4日	13:50～14:50	曇	11.5	35	34	35	西南西　1.4	27～58
三　浜	3月13日	14:10～15:10	曇	9.5	25	23	24	北　3.2	22～49
多門院	3月4日	11:10～12:10	曇	8.3	23	22	22	西北西　0.4	18～47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1（東舞鶴地域）　測定月日：　令和6年3月4日（月）
ルート2（東舞鶴地域）　令和6年3月11日（月）
ルート3（綾部老富地区）　令和6年3月14日（木）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　令和6年3月6日（水）

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	項目	大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
ルート1	時刻	14:39	14:50	15:00	15:08	15:18	15:32	16:02	16:14	16:29	16:43	16:56	17:10
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	23	27	29	33	26	21	20	24	33	23	19	23
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	21 ～ 38	25 ～ 46	25 ～ 49	31 ～ 55	23 ～ 53	19 ～ 48	18 ～ 55	23 ～ 72	31 ～ 82	20 ～ 60	17 ～ 65	20 ～ 65

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	項目	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
ルート2	時刻	13:27	13:50	14:08	14:17	14:25	14:33	14:47	14:59	15:16	15:48	16:03
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	23	20	23	21	25	25	20	29	19	25	28
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	19 ～ 49	24 ～ 50	20 ～ 46	20 ～ 51	23 ～ 51	23 ～ 48	18 ～ 38	28 ～ 55	18 ～ 40	22 ～ 45	26 ～ 40

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8
	項目	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
ルート3	時刻	14:40	15:04	15:18	15:32	15:53	15:59	16:10	16:28
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	32	32	32	38	31	22	19	23
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	26 ～ 40	25 ～ 47	29 ～ 44	37 ～ 48	27 ～ 45	19 ～ 36	18 ～ 35	22 ～ 44

	地点	1	2	3	4	5	6
	項目	由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
ルート4	時刻	14:06	14:24	14:42	14:52	15:26	15:48
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	26	38	36	22	32	22
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	24 ～ 34	32 ～ 55	35 ～ 45	21 ～ 30	25 ～ 41	20 ～ 41

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果（過去10年間）としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和6年3月8日（金）

ルート6（伊根・橋北地区）　　令和6年3月1日（金）

ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和6年3月1日（金）

ルート	地点 / 項目	1	2	3
5		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	10:39	11:04	11:22
	天候	晴	小雨	小雨
	線量率(nGy/h)	38	33	40
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	33 ～ 55	27 ～ 55	30 ～ 60

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	9:41	9:53	10:02	10:13	10:29	10:40	10:48	11:05	11:17
	天候	小雨	曇	曇	曇	雨	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	38	37	41	38	31	35	35	38	32
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	31 ～ 46	29 ～ 42	30 ～ 47	32 ～ 46	26 ～ 34	29 ～ 37	30 ～ 37	33 ～ 44	27 ～ 44

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	13:55	14:09	14:33	14:47	15:14	15:43	16:03
	天候	雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	晴
	線量率(nGy/h)	46	50	51	73	54	42	50
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	30 ～ 50	34 ～ 51	37 ～ 53	40 ～ 63	34 ～ 50	28 ～ 41	36 ～ 56

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果（過去10年間）としている。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和6年3月5日(火)
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和6年3月5日(火)
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和6年3月12日(火)
ルート11（広河原・久多地域）　　令和6年3月12日(火)

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所	
	時刻	9:45	9:54	10:08	10:17	10:36	10:54	11:05	
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	
	線量率(nGy/h)	48	44	36	43	52	41	47	
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	32 ～ 51	32 ～ 55	22 ～ 45	29 ～ 54	36 ～ 61	30 ～ 52	33 ～ 59	
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校			
	時刻	13:55	14:10	14:23	14:41	15:10			
	天候	雨	雨	雨	雨	雨			
	線量率(nGy/h)	47	51	55	48	53			
	過去10年間の変動幅(nGy/h)	29 ～ 66	29 ～ 70	35 ～ 65	29 ～ 57	32 ～ 58			
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻					
	時刻	10:46	10:52	11:00					
	天候	雨	雨	雨					
	線量率(nGy/h)	94	86	80					
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	61 ～ 88	52 ～ 77	48 ～ 65					
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	12:06	12:16	12:22	12:33	12:53	13:03	13:13	13:29
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	線量率(nGy/h)	87	95	90	81	97	85	86	90
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	52 ～ 74	54 ～ 71	56 ～ 80	55 ～ 75	56 ～ 72	51 ～ 74	55 ～ 81	55 ～ 82

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、ルート8及びルート9は過去の変動幅も同一車両での測定結果（過去10年間）としている。
4 ルート10及び11は令和元年度から測定開始し、令和2年度第4四半期からNaIシンチレーションサーベイメータ(日立アロカTCS－171)測定に変更したため、過去の変動幅は令和3年度から2年間としている。
5 ルート10地点3、ルート11地点1、4は令和2年度から名称を変更した。





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート



環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート

３　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図

	令和06年1月	令和06年2月	令和06年3月
大山			
吉坂			
倉梯			

凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

	令和06年1月	令和06年2月	令和06年3月
塩汲			
岡安			
老富			

凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

令和06年1月　令和06年2月　令和06年3月

日出







地頭







凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

	令和06年1月	令和06年2月	令和06年3月
上杉			
八津合			
本庄			

凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	8.4	−1.7	4.2	8.7	−1.3	3.7	8.8	−0.6	4.5
2	15.1	2.3	5.5	15.7	2.3	5.7	16.4	2.7	6.3
3	15.2	−0.3	6.2	15.2	−0.1	6.2	17.4	0.5	7.0

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	6.6	−3.2	2.2	8.8	−1.0	4.1	7.4	−2.5	2.6
2	14.9	1.6	5.2	15.9	2.4	5.9	14.3	1.0	4.0
3	15.1	−1.0	6.0	15.2	0.3	6.4	14.5	−1.6	4.8

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	9.9	−0.5	4.9	8.6	−0.8	4.0	8.5	−1.3	4.0
2	15.7	2.7	6.3	13.7	3.1	5.8	15.0	2.5	5.6
3	15.3	−0.6	6.8	15.7	−0.2	6.6	15.6	0.4	6.4

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	8.7	−1.6	3.4	8.9	−1.3	4.0
2	15.4	2.0	5.2	13.9	2.8	5.5
3	15.8	0.0	6.2	15.2	0.7	6.5

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A−B	B	B−C	C	C−D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	1	5 (0.7)	30 (4.2)	41 (5.8)	2 (0.3)	12 (1.7)	10 (1.4)	479 (67.8)	10 (1.4)	1 (0.1)	116 (16.4)	706 (100)
	2	2 (0.3)	19 (2.7)	67 (9.6)	6 (0.9)	27 (3.9)	4 (0.6)	425 (61.1)	3 (0.4)	3 (0.4)	140 (20.1)	696 (100)
	3	11 (1.5)	44 (5.9)	66 (8.9)	15 (2.0)	35 (4.7)	5 (0.7)	358 (48.1)	9 (1.2)	1 (0.1)	200 (26.9)	744 (100)
老富	1	2 (0.3)	17 (2.3)	37 (5.0)	4 (0.5)	16 (2.2)	4 (0.5)	514 (69.1)	3 (0.4)	2 (0.3)	145 (19.5)	744 (100)
	2	0 (0.0)	16 (2.9)	49 (8.7)	2 (0.4)	20 (3.6)	3 (0.5)	344 (61.3)	8 (1.4)	3 (0.5)	116 (20.7)	561 (100)
	3	11 (1.5)	51 (6.9)	75 (10.1)	10 (1.3)	21 (2.8)	3 (0.4)	378 (50.8)	9 (1.2)	4 (0.5)	182 (24.5)	744 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。
大気安定度区分
A:強不安定　E:弱安定
B:並不安定　F:並安定
C:弱不安定　ー:強安定
D:中立
2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	1月1日～2月1日	$\mu Bq/m^3$	ND	ND	ND	ND	3.4×10^{3} $\pm6.4\times10$	ND
			2月1日～3月1日		ND	ND	ND	ND	3.9×10^{3} $\pm6.8\times10$	ND
			3月1日～4月1日		ND	ND	ND	ND	3.9×10^{3} $\pm6.2\times10$	ND
		老富	1月1日～2月1日		ND	ND	ND	ND	3.3×10^{3} $\pm6.3\times10$	ND
			2月1日～3月1日		ND	ND	ND	ND	3.8×10^{3} $\pm6.7\times10$	ND
			3月1日～4月1日		ND	ND	ND	ND	3.8×10^{3} $\pm6.3\times10$	ND
		塩汲	1月1日～2月1日		ND	ND	ND	ND	3.8×10^{3} $\pm7.2\times10$	ND
			2月1日～3月1日		ND	ND	ND	ND	3.8×10^{3} $\pm6.7\times10$	ND
			3月1日～4月1日		ND	ND	ND	ND	3.8×10^{3} $\pm6.4\times10$	ND
降下物	雨量(123mm)	吉坂	1月4日～2月1日	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	4.6×10^{2} ±1.7	1.1 $\pm1.7\times10^{-1}$
	雨量(160mm)		2月1日～3月4日		ND	ND	ND	ND	4.8×10^{2} ±1.6	1.4 $\pm1.7\times10^{-1}$
	雨量(131mm)		3月4日～4月1日		ND	ND	ND	ND	2.8×10^{2} ±1.3	1.5 $\pm1.8\times10^{-1}$
	雨量(37mm)	京都市	1月4日～2月1日		ND	ND	ND	ND	6.0×10 $\pm5.3\times10^{-1}$	ND
	雨量(85mm)		2月1日～3月1日		ND	ND	ND	ND	1.0×10^{2} $\pm6.9\times10^{-1}$	ND
	雨量(165mm)		3月1日～4月1日		ND	ND	ND	ND	1.4×10^{2} $\pm8.3\times10^{-1}$	6.9×10^{-1} $\pm1.4\times10^{-1}$
海 水	表層水	St.3	2月8日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	2.1×10 ±4.9	ND
海 底沈積物	表層土	St.1	2月8日	Bq/kg乾土	ND	1.3 $\pm1.9\times10^{-1}$	ND	ND	ND	4.7×10^{2} ±7.1
		St.2	2月8日		ND	1.5 $\pm2.1\times10^{-1}$	ND	ND	ND	5.5×10^{2} ±7.7
		St.3	2月8日		ND	1.3 $\pm1.9\times10^{-1}$	ND	ND	ND	3.5×10^{2} ±6.3

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

２ 過去１０年間の最大値

海底沈積物：Cs-137 $3.3\pm2.5\times10^{-1}$

イ　トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
海　水	表層水	Ｓｔ．１	2月8日	Bq/Ｌ	0.40　±　0.11	6.6	10.6	4.7Bq/L
		Ｓｔ．２			0.75　±　0.11	7.0	10.2	
		Ｓｔ．３－１			0.57　±　0.11	7.3	10.7	
		Ｓｔ．３－２			0.34　±　0.11	7.5	11.1	

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	3月19日	μBq/m^3	ND

（注）　測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	3月4日
			2 三浜地区	3月13日
			3 多門院地区	3月4日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	3月4日
			2 東舞鶴地域ルート2	3月11日
			3 綾部老富地区ルート3	3月14日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	3月6日
			5 福知山市区ルート5	3月8日
			6 伊根・橋北地区ルート6	3月1日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	3月1日
			8 京丹波町地域ルート8	3月5日
			9 南丹市美山町地域ルート9	3月5日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	3月12日
			11 広河原・久多地域ルート11	3月12日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	3月19日	72m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海水	表層水	トリチウム	St.1	2月8日	45L
				St.2		
				St.3		
			ガンマ線放出核種	St.3		
	海底沈積物	表層土	ガンマ線放出核種	St.1	2月8日	2kg
				St.2		
				St.3		

（注） 降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見測定所においても測定を行った。

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器： a 屋外固定式 3″φ×3″エネルギー補償型 NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14Ｌ）測定装置

（イ）測定高 ： 地上約 3.7m

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器 ： 移動式 2″φ球形エネルギー補償型 NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高 ： 地上 1.0m（固定時）

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器 ： 車上固定式 2″φ×2″エネルギー補償型 NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高 ： 地上 2.2m（固定時）

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

（エ）その他 ： 走行サーベイ及び定点サーベイ

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器 ： 屋外固定式 NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器 ： 可搬式 Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高 ： 地上 1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器 ： ZnS（Ag）＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高 ： 地上約 1.0m

ウ　吸引空気量 ： 100Ｌ$_N$／分

エ　校正線源　：　U_3O_8

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　試料採取高　：　地上約 1.0m

イ　吸引空気量　：50Ｌ$_N$／分

ウ　測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ａ　試料採取　：　浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

ａ　試料採取　：　ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

ｂ　ガンマ線放出核種分析

測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

ａ　試料採取　：　降下物１か月分を大型水盤により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

ａ　試料の採取　：　試料 42Ｌをポリエチレンびんに採水

ｂ　ガンマ線放出核種分析　【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、上林（綾部市）、文殊（宮津市）、佐々里（南丹市）、和知中央（京丹波町）】

（ａ）試料の処理　：　40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析　【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、上林（綾部市）、文殊（宮津市）、佐々里（南丹市）、和知中央（京丹波町）】

（a）試料の処理　：　蒸留して100mLに調整

（b）測定器　：　低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

d　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）【調査地点：朝来川（舞鶴市）、上林（綾部市）、文殊（宮津市）、佐々里（南丹市）、和知中央（京丹波町）】

（a）試料の処理　：　蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径2.5cm）に固定

（b）比較試料　：　Sr－90＋Y－90

（c）測定器　：　低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

a　試料採取　：　採土器により未耕土0～5cmの深さを１地点当たり10か所程度採取

b　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、三浜、神崎、本庄地区】

（a）試料の処理　：　乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（b）測定器　：Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）【調査地点：三浜、神崎、本庄地区】

乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

d　プルトニウム分析　【調査地点：三浜、神崎、本庄地区】

（a）試料の処理　：　乾燥細土から硝酸で抽出し、イオン交換法で分離を行い、精製したプルトニウムをステンレス板上に電着固定

（b）測定器　：　アルファ線スペクトロメータ

（カ）農畜産物・植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳(2)	多祢寺地区	原乳	10L
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(3)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（1）大山では4kg採取

（2）5月は5L採取

（3）大山、吉坂では5kg採取

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理　：　灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（b）測定器　：Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物		St.1、St.2、St.3	2kg

（1）毛島沖は 4kg 採取

（2）毛島沖は 6kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取　：　表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理　：　りんモリブデン酸塩－二酸化マンガン法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（b）　測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所　：　プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車　：　プロペラ式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量　：　ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨　：　電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

1 調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。この放射線を自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.1	34.0	29.8	30.3	36.5	37.6	35.1	29.9	28.2	30.7	30.2	27.9	29.2	28.5	27.6	27.0	26.7	26.6	26.5	26.5	26.4	26.4	26.6	26.7	37.6	26.4	29.5	3.5	24
2	26.5	26.8	27.1	27.2	27.5	27.8	27.8	28.1	28.1	28.2	28.5	28.5	28.1	27.9	27.7	27.5	27.3	27.4	27.6	27.8	28.1	28.1	28.2	28.3	28.5	26.5	27.8	0.5	24
3	28.5	28.4	28.5	28.5	28.4	28.7	28.6	28.6	28.6	28.9	29.0	28.9	28.8	29.2	29.1	29.3	30.4	30.2	29.2	28.3	28.0	30.0	31.8	29.3	31.8	28.0	29.1	0.8	24
4	28.9	32.7	41.4	34.7	37.3	44.6	39.3	32.2	29.2	33.2	38.8	31.4	28.3	27.5	27.3	27.3	27.3	26.9	26.8	26.9	26.9	27.1	27.2	27.2	44.6	26.8	31.3	5.4	24
5	27.4	27.8	28.0	27.9	29.0	28.8	28.6	28.6	28.6	28.5	28.6	28.7	28.3	28.1	27.9	27.8	27.8	28.1	28.1	28.2	28.4	28.4	28.2	28.0	29.0	27.4	28.2	0.4	24
6	27.8	27.9	27.7	27.8	27.9	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.4	28.6	28.4	28.3	27.8	27.6	29.5	28.8	27.8	27.3	27.1	27.1	27.0	27.0	29.5	27.0	27.9	0.6	24
7	27.0	26.9	30.0	28.2	29.8	29.2	52.9	47.8	39.5	36.7	30.7	31.7	32.3	33.0	33.8	31.5	38.8	43.7	35.3	32.5	34.5	37.0	39.0	31.7	52.9	26.9	34.7	6.4	24
8	43.9	58.5	85.5	71.2	61.9	39.4	38.1	34.2	43.8	44.0	38.4	35.6	31.2	30.5	30.4	32.7	26.8	24.7	24.3	24.0	24.2	23.9	24.3	24.4	85.5	23.9	38.2	16.3	24
9	24.6	25.3	25.3	25.3	25.4	25.6	25.7	25.4	25.5	25.5	25.6	25.5	25.4	25.2	25.1	25.2	25.5	26.2	26.2	26.3	26.5	26.5	26.7	26.6	26.7	24.6	25.7	0.5	24
10	26.6	26.5	26.4	26.7	26.7	26.7	26.5	26.5	30.1	32.8	32.1	33.4	37.3	44.1	40.6	32.3	28.6	27.6	27.2	27.2	27.1	26.9	26.6	26.7	44.1	26.4	29.7	4.9	24
11	26.6	26.5	26.3	26.5	26.5	26.6	26.4	26.3	26.4	26.4	26.5	26.4	26.2	26.4	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.2	26.4	26.3	26.7	27.3	27.3	26.2	26.4	0.2	24
12	27.9	28.0	28.0	28.2	28.2	28.5	29.2	30.1	30.1	29.2	28.9	29.0	28.2	27.7	27.4	27.3	27.4	28.1	27.8	27.2	34.8	44.1	45.5	37.1	45.5	27.2	30.3	5.0	24
13	30.3	27.8	27.3	27.0	27.1	29.3	30.4	33.5	42.8	43.4	46.4	46.8	36.8	44.6	51.4	52.8	44.5	35.3	30.7	30.2	28.1	27.1	26.9	26.8	52.8	26.8	35.3	8.8	24
14	26.9	26.8	26.8	27.0	27.1	27.6	27.6	27.8	28.1	28.1	28.0	28.2	28.0	28.1	27.9	27.8	27.4	27.4	27.4	27.6	27.9	27.9	28.0	31.4	31.4	26.8	27.8	0.9	24
15	30.6	29.2	29.5	36.4	55.1	60.5	51.7	41.5	33.6	31.0	29.0	28.0	28.5	28.9	27.8	27.5	27.3	27.9	29.2	28.6	29.2	34.6	32.9	33.1	60.5	27.3	33.8	9.2	24
16	40.4	34.6	29.5	27.2	26.3	26.5	27.2	28.8	27.4	26.3	25.9	25.9	26.2	26.0	25.9	25.8	26.0	25.8	25.8	25.8	25.8	25.9	25.9	26.0	40.4	25.8	27.4	3.4	24
17	26.0	26.0	26.2	26.4	26.6	26.4	26.6	26.8	26.8	27.1	27.1	27.5	27.6	27.8	27.5	27.1	27.0	26.7	26.8	26.8	26.8	26.8	27.3	27.5	27.8	26.0	26.9	0.5	24
18	27.8	33.0	31.5	30.8	32.6	32.4	32.4	30.9	32.1	38.9	40.1	40.7	38.4	36.0	33.6	31.4	30.6	34.7	35.9	35.2	38.8	33.6	47.9	42.7	47.9	27.8	35.1	4.6	24
19	31.8	29.7	36.3	37.3	49.1	45.1	36.4	29.7	27.9	27.4	27.3	27.1	27.1	26.9	26.9	26.9	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.5	26.4	26.4	49.1	26.4	30.2	6.2	24
20	26.6	26.4	26.5	26.6	27.0	27.5	28.9	35.3	35.6	31.5	28.9	29.7	32.8	34.8	37.8	38.5	37.1	34.5	34.9	39.3	40.7	51.6	44.3	39.6	51.6	26.4	34.0	6.5	24
21	37.1	33.2	30.2	36.2	55.4	61.1	59.3	55.6	55.6	49.7	43.1	43.1	49.9	36.9	41.5	37.1	35.3	32.7	29.8	28.5	27.3	28.5	27.4	27.2	61.1	27.2	40.1	11.2	24
22	27.9	26.8	26.4	26.2	26.2	26.5	27.3	28.3	27.4	27.1	26.3	25.9	26.1	26.8	27.0	27.0	27.0	26.9	27.2	33.7	38.2	36.9	35.0	34.9	38.2	25.9	28.7	3.8	24
23	29.6	27.3	26.9	26.8	26.8	26.8	26.9	26.9	27.0	27.1	26.9	27.2	27.1	27.0	27.3	27.1	27.1	27.0	26.8	26.7	26.8	26.7	26.8	26.9	29.6	26.7	27.1	0.6	24
24	26.8	27.7	35.6	47.5	53.7	55.6	53.8	47.6	48.3	50.4	47.2	47.2	47.1	41.7	43.8	46.5	43.0	38.7	35.1	29.9	25.5	27.2	25.8	24.3	55.6	24.3	40.4	10.3	24
25	29.0	27.1	24.9	24.9	22.4	21.2	24.8	23.3	23.1	25.8	31.6	33.6	31.5	27.4	30.8	27.5	24.0	22.5	22.3	20.7	20.1	20.3	21.3	21.3	33.6	20.1	25.1	4.0	24
26	25.0	22.0	20.2	19.6	20.0	21.0	21.3	21.3	22.3	25.6	24.4	21.0	20.2	20.7	21.8	22.2	20.7	19.9	21.0	21.1	20.3	20.1	19.7	19.7	25.6	19.6	21.3	1.6	24
27	19.9	20.6	20.7	20.3	20.3	20.2	20.7	20.8	21.3	21.3	22.1	22.7	21.5	21.1	21.3	21.1	20.9	21.0	20.9	21.1	21.0	21.2	21.3	21.2	22.7	19.9	21.0	0.6	24
28	21.5	21.6	21.8	21.7	21.9	23.2	24.1	22.9	22.8	22.9	23.9	23.4	23.3	29.2	33.9	40.4	36.1	29.1	25.1	24.6	23.2	22.7	22.7	22.7	40.4	21.5	25.2	5.0	24
29	22.9	22.9	22.8	22.9	23.0	23.0	23.2	23.3	23.8	24.0	24.0	23.5	23.6	23.7	23.9	24.0	24.1	24.0	24.1	24.0	24.1	24.2	24.4	24.5	24.5	22.8	23.7	0.5	24
30	24.6	24.7	24.7	24.7	25.0	25.3	25.3	25.3	25.3	25.5	25.6	25.5	25.3	25.3	25.5	25.4	25.2	25.1	25.2	25.2	25.2	25.0	25.1	25.2	25.6	24.6	25.2	0.3	24
31	25.3	25.7	25.8	25.9	26.4	26.3	26.3	26.4	27.8	29.0	27.3	26.6	26.4	28.8	33.0	30.7	30.8	29.8	29.2	28.1	27.8	27.4	27.8	34.2	34.2	25.3	28.0	2.3	24
最大値	43.9	58.5	85.5	71.2	61.9	61.1	59.3	55.6	55.6	50.4	47.2	47.2	49.9	44.6	51.4	52.8	44.5	43.7	35.9	39.3	40.7	51.6	47.9	42.7	85.5		40.4		
最小値	19.9	20.6	20.2	19.6	20.0	20.2	20.7	20.8	21.3	21.3	22.1	21.0	20.2	20.7	21.3	21.1	20.7	19.9	20.9	20.7	20.1	20.1	19.7	19.7		19.6	21.0		
平均値	28.4	28.5	29.6	29.6	31.5	31.5	31.6	30.4	30.5	30.8	30.3	30.0	29.7	29.6	30.3	30.0	29.1	28.4	27.7	27.5	27.8	28.6	28.9	28.3			29.5		
標準偏差	5.0	6.5	11.2	9.5	11.2	10.9	9.9	8.0	7.9	7.4	6.6	6.5	6.5	5.8	6.7	6.8	5.7	4.9	3.8	3.9	4.9	6.6	6.8	5.2				7.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21958.5	85.5	19.6	29.5	40.4	21.0	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	27	149	398	70	43	23	15	12	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	3.629	20.027	53.495	9.409	5.780	3.091	2.016	1.613	0.403	0.269	0	0.134	0	0.134	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.6	34.5	31.4	27.9	26.9	28.2	28.8	28.2	27.1	26.7	26.8	28.3	32.6	36.8	46.2	46.5	40.8	35.2	35.8	34.1	32.4	30.1	28.0	26.7	46.5	26.7	32.2	5.8	24
2	26.3	26.2	26.1	25.9	26.1	26.1	26.0	26.1	25.9	26.0	25.9	25.9	26.0	26.1	26.1	26.0	26.0	26.1	26.2	26.5	26.5	26.4	26.4	26.4	26.5	25.9	26.1	0.2	24
3	26.2	26.1	26.1	26.0	26.1	26.1	25.9	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.1	26.0	26.1	26.0	25.9	26.1	26.1	27.1	31.7	32.5	32.5	25.9	26.6	1.7	24
4	28.5	26.7	26.6	27.8	27.0	26.5	31.2	33.8	31.0	28.0	26.9	26.7	26.5	26.4	26.4	26.6	26.3	26.4	26.2	26.3	27.0	26.6	26.4	26.3	33.8	26.2	27.4	1.9	24
5	26.2	26.2	26.4	26.3	26.5	28.1	32.8	34.2	35.6	34.1	33.4	41.2	49.2	55.2	57.2	51.4	48.7	45.4	37.7	31.6	29.0	28.0	27.5	28.5	57.2	26.2	35.8	10.1	24
6	28.7	28.1	26.7	26.1	27.9	28.2	27.0	26.4	26.8	27.8	26.7	26.1	26.2	26.2	26.4	27.1	27.3	26.6	27.0	26.4	26.2	26.2	26.4	26.5	28.7	26.1	26.9	0.7	24
7	26.5	26.6	26.8	27.1	27.3	28.9	31.3	30.9	29.8	28.9	30.7	31.2	29.6	28.7	29.9	28.2	33.9	34.9	32.2	29.4	27.1	26.8	28.1	28.6	34.9	26.5	29.3	2.3	24
8	29.6	27.7	27.3	26.9	27.1	27.1	26.9	27.0	27.2	27.4	27.5	27.3	26.8	26.6	26.7	26.5	26.5	26.5	26.4	26.2	26.3	26.3	26.3	26.2	29.6	26.2	26.9	0.7	24
9	26.3	26.2	26.2	26.4	26.1	26.5	26.4	26.6	26.5	26.5	26.5	26.4	26.5	26.5	26.5	26.6	26.6	26.5	26.4	26.4	26.4	26.4	26.6	26.9	26.9	26.1	26.5	0.2	24
10	26.9	26.8	27.0	27.0	27.1	27.2	27.2	27.6	27.9	29.4	29.2	28.4	27.9	28.7	29.7	29.8	38.5	43.4	39.2	36.2	34.9	32.5	32.8	33.8	43.4	26.8	30.8	4.6	24
11	30.3	32.0	38.7	43.5	39.9	34.2	31.3	29.3	27.6	27.4	27.3	32.6	32.9	30.7	30.7	30.6	29.2	27.7	39.2	40.9	31.3	28.0	27.2	28.3	43.5	27.2	32.1	4.8	24
12	30.9	37.1	36.5	34.0	47.7	39.5	32.7	30.1	27.9	26.9	26.8	26.6	26.6	26.5	26.5	26.4	26.4	26.2	26.1	26.1	26.1	26.2	26.4	26.5	47.7	26.1	29.7	5.6	24
13	26.8	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.2	27.3	27.4	27.7	27.6	27.5	27.3	27.0	26.9	27.1	27.0	26.9	27.0	27.0	27.1	27.1	26.9	27.0	27.7	26.8	27.1	0.2	24
14	26.8	27.0	27.1	27.0	26.9	26.7	26.7	26.8	26.9	27.0	27.0	27.2	26.8	26.9	26.8	26.9	26.9	26.8	26.8	26.8	26.9	26.9	26.8	26.8	27.2	26.7	26.9	0.1	24
15	26.8	26.9	27.0	27.2	26.9	27.0	27.0	26.9	27.0	27.1	26.8	26.9	27.1	26.7	26.7	26.6	26.6	26.9	26.8	27.7	32.1	35.8	36.3	34.2	36.3	26.6	28.2	3.0	24
16	37.1	41.5	39.2	34.7	31.9	29.5	30.5	31.8	30.0	29.8	29.1	28.3	27.7	27.5	27.3	26.9	26.6	26.3	26.3	26.3	26.2	26.4	26.4	26.4	41.5	26.2	29.7	4.3	24
17	26.3	26.3	26.3	26.2	26.5	26.8	26.9	27.4	27.4	27.1	26.9	26.9	27.1	27.1	27.2	27.1	27.1	27.1	27.0	27.2	27.1	27.1	26.9	26.9	27.4	26.2	26.9	0.3	24
18	27.0	27.0	27.0	26.9	26.8	26.9	26.8	27.0	26.9	27.1	27.5	27.2	27.2	26.8	26.9	26.9	27.0	26.9	27.1	26.9	26.9	27.0	26.9	26.9	27.5	26.8	27.0	0.2	24
19	26.7	26.8	26.6	26.5	26.7	26.6	26.5	27.6	33.3	32.2	34.4	35.3	32.0	29.7	28.3	32.1	34.7	31.7	29.2	32.9	30.6	27.8	26.9	26.8	35.3	26.5	29.7	3.1	24
20	26.6	26.9	26.9	27.0	27.2	27.4	27.1	33.2	43.7	47.9	55.8	64.0	52.5	40.0	48.1	51.6	61.3	54.5	38.0	30.9	30.6	28.8	29.0	29.5	64.0	26.6	38.7	12.6	24
21	31.4	29.4	31.0	33.6	33.1	33.0	32.4	29.9	27.8	28.9	38.2	43.2	41.4	33.1	37.0	38.0	47.0	48.8	49.7	52.7	45.8	38.3	34.1	34.2	52.7	27.8	37.2	7.2	24
22	35.1	43.2	47.7	51.7	56.8	48.7	38.9	38.8	32.7	32.2	29.8	28.1	27.2	26.4	26.4	26.4	27.5	27.0	26.6	26.6	26.2	26.2	28.2	28.8	56.8	26.2	33.6	9.4	24
23	28.7	27.9	26.8	26.5	26.1	26.4	26.9	26.9	27.2	28.7	29.5	30.7	28.6	27.2	26.8	26.5	26.1	26.0	26.0	26.4	27.2	26.4	26.2	25.9	30.7	25.9	27.1	1.2	24
24	25.8	26.1	26.6	27.5	28.7	27.3	26.2	26.0	26.1	26.0	26.1	26.0	26.0	26.0	25.9	25.9	26.1	26.0	25.9	26.1	26.1	26.1	25.9	26.2	28.7	25.8	26.3	0.6	24
25	26.5	26.3	29.6	32.7	34.1	36.0	39.3	39.2	37.6	36.0	35.5	34.9	34.6	35.0	35.6	34.8	31.0	31.4	38.6	44.2	41.2	31.5	27.7	26.5	44.2	26.3	34.2	4.7	24
26	26.4	27.9	28.3	27.2	27.6	27.9	27.1	26.5	26.0	26.0	26.0	26.0	26.1	25.9	25.8	26.6	26.5	27.0	26.3	26.2	26.5	26.3	26.4	26.5	28.3	25.8	26.6	0.7	24
27	26.7	26.9	27.2	26.4	26.0	26.0	26.1	26.6	26.2	27.0	26.9	27.3	26.8	26.5	27.1	27.5	28.4	27.7	28.6	27.5	26.7	26.5	26.4	26.2	28.6	26.0	26.9	0.7	24
28	26.2	26.1	26.1	26.0	26.1	26.0	25.9	26.0	26.0	26.0	26.0	25.9	26.1	26.0	26.0	25.9	26.0	25.9	25.9	25.9	25.8	26.0	26.0	26.0	26.2	25.8	26.0	0.1	24
29	25.8	26.1	26.4	26.4	26.1	26.3	26.3	26.5	26.8	27.2	26.6	26.8	26.8	26.6	28.7	32.5	36.1	37.3	36.4	34.5	36.1	42.0	47.1	49.1	49.1	25.8	31.3	7.0	24
最大値	37.1	43.2	47.7	51.7	56.8	48.7	39.3	39.2	43.7	47.9	55.8	64.0	52.5	55.2	57.2	51.6	61.3	54.5	49.7	52.7	45.8	42.0	47.1	49.1	64.0		38.7		
最小値	25.8	26.1	26.1	25.9	26.0	26.0	25.9	26.0	25.9	26.0	25.9	25.9	26.0	25.9	25.8	25.9	26.0	25.9	25.9	25.9	25.8	26.0	25.9	25.9		25.8	26.0		
平均値	28.2	28.7	29.1	29.2	29.7	29.0	28.8	29.0	28.9	28.9	29.4	30.3	29.9	29.3	30.2	30.4	31.3	30.9	30.4	30.1	29.3	28.5	28.5	28.7			29.4		
標準偏差	2.9	4.6	5.1	5.8	7.1	5.0	3.6	3.7	4.1	4.4	6.0	7.8	6.7	6.1	7.7	7.4	8.6	7.8	6.2	6.4	4.9	3.9	4.4	4.7				5.8	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	20489.4	64.0	25.8	29.4	38.7	26.0	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	48	499	77	33	13	14	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	6.897	71.695	11.063	4.741	1.868	2.011	1.149	0.287	0.287	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.6	40.2	39.6	40.3	38.8	32.3	30.9	28.8	29.1	27.8	27.7	29.9	29.5	28.9	39.1	46.1	38.2	39.2	44.3	39.6	31.4	34.0	38.0	34.3	49.6	27.7	35.7	6.2	24
2	29.3	27.9	28.1	28.0	28.7	27.9	27.6	28.1	27.2	31.5	31.6	31.5	32.1	31.0	32.1	32.0	31.9	30.9	29.0	27.5	26.8	26.6	26.5	26.7	32.1	26.5	29.2	2.1	24
3	26.7	26.8	27.2	27.4	27.4	27.6	27.7	27.8	28.0	28.1	28.0	27.4	27.1	27.1	27.1	27.2	28.3	29.6	27.6	26.9	26.9	26.9	26.9	27.1	29.6	26.7	27.4	0.6	24
4	27.4	27.8	27.6	29.4	28.7	29.8	32.4	31.7	35.9	31.2	28.5	27.6	27.4	27.0	27.0	27.1	26.8	26.7	26.7	26.7	26.5	26.5	26.4	26.4	35.9	26.4	28.3	2.4	24
5	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6	28.4	29.5	30.3	34.1	35.5	37.4	41.0	39.2	36.3	42.3	46.2	50.1	47.5	48.6	51.1	56.9	66.2	62.6	51.7	66.2	26.5	40.3	12.0	24
6	36.6	31.7	39.7	48.8	44.3	38.6	34.8	30.4	30.0	30.3	27.8	26.8	26.5	26.4	26.6	26.6	26.5	26.3	26.4	26.3	26.6	26.4	26.4	26.5	48.8	26.3	30.7	6.4	24
7	26.4	26.4	26.4	26.2	26.4	26.7	26.5	26.4	27.8	29.2	27.2	26.4	26.3	26.2	26.2	26.2	26.1	26.2	26.1	26.1	26.3	26.3	26.3	26.4	29.2	26.1	26.5	0.7	24
8	26.2	26.1	26.5	26.4	26.4	26.8	27.5	27.1	27.6	27.5	27.4	27.5	35.8	36.3	37.3	34.0	31.7	37.2	44.9	46.5	36.7	29.7	27.3	27.3	46.5	26.1	31.2	6.0	24
9	35.8	38.3	31.3	28.3	27.4	27.4	29.6	33.8	30.4	28.4	36.5	35.9	30.6	27.7	26.7	27.0	27.1	28.2	28.9	27.3	26.8	27.5	27.5	27.0	38.3	26.7	29.8	3.6	24
10	26.7	26.6	28.9	29.6	27.1	26.0	25.8	25.8	25.8	25.8	25.9	25.8	25.7	25.7	26.0	25.8	26.0	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	29.6	25.7	26.3	1.0	24
11	26.3	26.4	26.3	26.5	26.7	26.9	27.1	27.5	27.4	27.6	27.8	27.6	27.6	27.3	27.3	27.2	27.1	26.6	26.4	26.4	26.6	26.6	26.7	27.6	27.8	26.3	27.0	0.5	24
12	29.0	28.4	27.5	27.5	28.1	29.4	29.7	30.1	31.5	34.4	36.3	38.0	39.4	37.2	34.8	31.2	29.1	35.0	36.1	34.5	29.9	27.2	26.4	30.3	39.4	26.4	31.7	3.9	24
13	28.7	27.1	26.7	26.6	26.7	26.5	26.3	26.3	26.4	26.4	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	26.5	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	26.6	28.7	26.3	26.6	0.5	24
14	26.6	26.8	26.8	27.1	27.2	27.4	27.5	27.6	27.7	27.7	27.8	27.9	27.4	27.1	26.9	26.9	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	26.9	26.8	26.8	27.9	26.6	27.1	0.4	24
15	26.7	26.8	26.9	26.9	26.8	27.0	27.2	27.3	27.6	27.5	27.7	27.8	27.5	27.3	27.5	27.3	26.9	26.7	26.8	26.6	26.5	26.4	26.4	26.5	27.8	26.4	27.0	0.4	24
16	26.5	26.6	26.7	26.6	26.6	26.7	26.7	26.9	26.8	26.7	26.7	26.9	26.7	26.9	26.9	27.0	26.9	26.8	26.9	26.8	26.8	26.5	26.8	27.0	27.0	26.5	26.8	0.1	24
17	27.2	27.5	27.6	27.6	27.6	27.7	28.0	27.7	27.5	27.4	27.5	27.4	27.3	27.4	27.4	27.3	27.2	26.7	26.7	30.2	28.5	27.7	27.6	27.1	30.2	26.7	27.6	0.7	24
18	27.0	26.9	26.9	26.9	26.8	26.5	26.4	26.2	26.1	26.1	26.3	26.2	26.0	26.1	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.2	26.3	26.2	27.0	26.0	26.4	0.3	24
19	26.3	26.5	26.7	26.5	26.7	27.3	27.2	26.9	27.1	27.5	28.1	28.1	27.9	27.8	27.7	27.1	27.4	28.8	27.9	27.7	27.3	27.3	27.4	27.3	28.8	26.3	27.3	0.6	24
20	27.3	29.7	36.5	40.3	35.0	32.4	28.9	27.5	28.5	37.9	35.0	31.4	36.7	33.2	28.7	27.3	27.4	27.4	28.6	27.7	27.9	27.2	27.4	27.5	40.3	27.2	30.7	4.1	24
21	27.1	27.2	27.7	27.2	26.9	26.6	26.8	26.7	26.5	26.6	26.6	26.7	26.6	26.7	27.5	27.9	30.7	29.7	35.9	35.0	30.5	30.7	32.1	30.2	35.9	26.5	28.6	2.7	24
22	28.1	27.3	26.4	26.2	25.9	25.8	26.0	26.3	26.4	26.1	25.9	26.0	26.2	26.2	26.4	26.3	26.2	26.3	26.2	26.4	26.5	26.5	26.8	27.0	28.1	25.8	26.4	0.5	24
23	27.3	27.2	27.2	31.0	34.3	35.8	33.5	31.9	35.3	38.4	36.8	37.8	35.9	33.7	30.2	27.7	27.0	26.7	26.6	26.7	26.8	26.9	26.9	26.9	38.4	26.6	30.8	4.3	24
24	26.9	26.9	26.7	26.6	26.6	26.9	27.3	27.2	27.3	27.5	27.5	30.0	32.4	32.8	32.4	29.4	28.3	28.0	27.9	27.5	27.2	26.8	26.8	26.8	32.8	26.6	28.1	1.9	24
25	30.0	32.2	31.2	33.8	35.9	37.4	37.3	31.7	28.2	27.5	29.7	32.9	32.3	29.6	28.8	28.0	26.9	26.8	27.0	27.2	28.0	31.2	37.2	51.2	51.2	26.8	31.8	5.4	24
26	51.5	43.3	34.9	29.8	27.9	31.9	46.2	50.8	52.7	51.9	49.2	52.6	54.2	46.9	40.5	34.9	35.1	30.6	28.1	27.0	26.4	26.0	26.6	26.8	54.2	26.0	38.6	10.6	24
27	26.1	25.9	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	26.1	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8	25.7	25.7	25.7	25.8	25.7	25.8	26.1	25.7	25.8	0.1	24
28	25.8	25.8	25.9	26.2	26.2	26.6	27.0	26.9	27.5	27.3	26.7	26.6	26.4	26.6	26.6	26.7	26.6	27.7	33.9	34.0	32.4	33.1	29.9	28.4	34.0	25.8	27.9	2.6	24
29	28.3	27.6	27.4	28.7	32.8	30.9	32.1	35.1	34.0	28.6	26.9	26.4	26.3	26.5	26.4	26.5	26.5	26.5	26.7	26.6	26.7	26.7	26.7	26.6	35.1	26.3	28.2	2.7	24
30	26.6	26.5	26.5	26.6	26.7	26.9	26.8	26.7	26.4	26.5	26.5	26.5	26.7	26.5	26.6	26.5	26.6	26.5	26.8	26.6	26.7	27.0	27.2	26.9	27.2	26.4	26.7	0.2	24
31	26.9	27.1	26.8	26.9	27.0	27.0	26.8	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.3	26.3	26.5	26.4	26.6	26.5	26.5	26.4	26.3	26.3	26.6	26.4	27.1	26.1	26.5	0.3	24
最大値	51.5	43.3	39.7	48.8	44.3	38.6	46.2	50.8	52.7	51.9	49.2	52.6	54.2	46.9	42.3	46.2	50.1	47.5	48.6	51.1	56.9	66.2	62.6	51.7	66.2		40.3		
最小値	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	25.9	25.8	25.9	25.8	25.7	25.7	25.7	25.8	25.7	25.8		25.7	25.8		
平均値	29.3	28.7	28.6	29.1	28.9	28.7	29.1	29.0	29.3	29.6	29.5	29.8	30.1	29.3	29.3	29.0	28.7	28.9	29.6	29.4	28.6	28.8	28.9	28.9			29.1		
標準偏差	6.2	4.3	3.8	5.1	4.4	3.4	4.2	4.7	5.2	5.4	5.1	5.8	6.1	4.7	4.6	5.1	4.8	4.8	6.1	6.1	5.7	7.2	6.9	6.2				5.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	21671.7	66.2	25.7	29.1	40.3	25.8	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	46	562	70	38	5	12	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	6.183	75.538	9.409	5.108	0.672	1.613	1.075	0.134	0.134	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.5	42.8	37.1	37.5	46.0	44.9	44.8	38.8	34.5	37.2	37.2	33.8	33.5	33.5	32.8	32.6	32.3	32.2	32.3	32.1	32.2	32.3	32.3	32.3	46.0	32.1	36.2	4.8	24
2	32.5	32.6	32.8	33.4	34.0	34.4	34.8	35.6	36.1	35.7	35.7	35.6	34.5	33.8	33.5	33.6	33.1	32.9	33.0	33.2	33.5	33.9	34.3	34.5	36.1	32.5	34.0	1.1	24
3	34.5	34.9	35.3	35.4	35.5	35.6	35.9	35.7	36.1	36.1	35.9	35.3	35.1	34.9	34.6	34.4	36.8	36.5	34.7	33.9	33.8	36.3	42.4	38.9	42.4	33.8	35.8	1.8	24
4	35.5	35.3	42.8	41.6	46.1	58.0	54.5	43.9	38.2	41.0	48.1	43.3	35.5	33.3	33.0	32.9	32.5	32.4	32.4	32.5	32.8	32.9	33.4	33.7	58.0	32.4	38.6	7.4	24
5	34.0	34.3	34.9	35.3	34.9	36.0	35.9	35.5	35.2	35.1	35.0	34.5	34.3	34.2	34.0	33.8	33.6	33.5	33.6	33.8	33.9	33.9	34.2	34.0	36.0	33.5	34.5	0.7	24
6	33.8	34.0	34.0	34.0	33.8	33.8	33.8	34.0	34.2	34.3	34.3	34.6	33.9	33.6	34.8	35.2	34.0	33.4	33.1	33.2	33.0	32.9	33.0	33.1	35.2	32.9	33.8	0.6	24
7	32.5	32.5	33.8	33.2	36.4	40.3	56.2	49.2	39.3	40.1	36.0	36.6	36.4	34.2	33.1	33.2	35.4	41.9	47.0	45.9	48.5	45.1	45.9	38.1	56.2	32.5	39.6	6.5	24
8	54.6	83.9	94.7	75.4	67.0	61.4	50.0	40.4	42.8	52.5	55.9	46.3	36.4	31.8	38.5	33.0	29.6	28.7	28.5	29.0	29.1	29.7	30.2	30.5	94.7	28.5	45.8	19.0	24
9	30.5	30.9	30.6	30.8	31.1	31.3	31.2	31.3	31.1	31.0	30.5	30.2	30.1	30.1	30.0	30.1	30.4	30.8	31.1	31.6	31.6	31.6	32.4	32.0	32.4	30.0	30.9	0.6	24
10	32.1	32.4	32.4	32.6	32.9	32.9	33.2	33.5	36.5	38.2	38.0	39.3	41.1	46.5	61.5	60.6	42.0	34.5	32.6	32.3	32.1	31.9	32.0	31.9	61.5	31.9	37.2	8.3	24
11	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.6	31.6	31.8	31.8	32.0	31.9	32.1	32.1	32.1	32.2	32.0	32.1	31.9	32.0	32.0	32.2	32.3	32.6	33.2	33.2	31.6	32.0	0.4	24
12	33.5	33.6	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.6	34.5	34.1	34.4	35.0	34.4	33.8	32.9	33.0	32.8	32.8	33.8	33.3	33.6	33.4	34.6	34.0	35.0	32.8	33.8	0.6	24
13	35.0	34.5	34.0	33.0	33.0	34.6	35.6	43.9	49.5	47.1	49.8	52.7	50.3	55.6	85.8	81.7	61.7	44.3	36.3	36.3	33.9	32.6	32.4	32.3	85.8	32.3	44.4	14.9	24
14	32.5	32.8	33.0	33.0	33.1	33.9	34.1	34.1	34.3	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	33.3	32.9	33.0	33.1	33.2	33.4	33.4	35.1	35.1	32.5	33.5	0.6	24
15	35.6	34.8	34.7	38.9	48.7	58.5	66.0	60.1	52.8	49.7	42.0	37.8	35.5	36.9	34.8	33.4	32.5	32.5	33.3	33.3	33.1	33.9	33.9	33.9	66.0	32.5	40.3	10.0	24
16	38.8	42.2	37.6	33.7	32.2	32.0	32.8	34.8	33.3	32.2	31.9	32.0	32.4	32.0	31.7	31.7	31.8	31.7	31.8	31.8	31.8	31.9	31.8	32.1	42.2	31.7	33.2	2.7	24
17	32.2	32.4	32.5	33.1	33.3	33.6	33.7	34.0	34.1	34.2	33.3	33.6	33.8	32.7	32.5	33.2	32.8	32.7	32.9	33.1	33.3	33.8	34.0	33.9	34.2	32.2	33.3	0.6	24
18	34.2	40.9	37.6	37.7	39.1	38.7	37.3	36.8	38.1	40.5	43.3	43.8	42.6	38.9	38.8	36.7	38.0	42.4	44.1	43.2	41.6	38.5	38.6	36.7	44.1	34.2	39.5	2.7	24
19	35.9	36.9	39.2	41.5	44.0	60.8	63.1	52.0	39.2	34.4	33.1	32.8	32.8	32.6	32.7	32.6	32.8	32.4	32.4	32.3	32.4	32.2	32.3	32.3	63.1	32.2	37.6	8.9	24
20	32.4	32.3	32.5	32.6	34.1	34.9	34.6	40.3	44.3	39.3	37.5	38.6	37.1	37.0	40.5	41.3	39.3	37.3	38.2	40.7	39.1	41.4	39.3	39.7	44.3	32.3	37.7	3.3	24
21	39.5	38.8	37.0	41.1	57.6	58.2	52.9	51.1	54.0	49.7	43.7	42.2	40.9	38.1	44.4	46.5	44.4	39.8	34.6	33.3	33.6	35.2	34.1	35.6	58.2	33.3	42.8	7.6	24
22	36.1	33.8	32.6	32.1	32.3	32.5	33.3	33.2	32.9	32.9	32.5	32.4	32.7	32.8	32.8	32.8	32.8	32.5	32.7	35.0	36.9	37.6	39.9	38.8	39.9	32.1	33.9	2.2	24
23	34.5	32.7	32.6	32.6	32.8	32.9	32.9	33.0	33.1	32.9	32.9	32.8	33.0	33.0	33.1	32.9	32.9	32.5	32.3	32.3	32.2	32.2	32.2	32.3	34.5	32.2	32.8	0.5	24
24	32.3	32.3	34.5	49.7	64.1	61.0	59.3	58.8	61.1	60.2	59.0	60.1	60.1	56.6	55.7	55.3	55.7	51.4	51.4	49.4	38.4	37.5	38.7	32.5	64.1	32.3	50.6	10.9	24
25	42.5	39.2	35.5	34.1	32.0	26.4	30.4	31.0	29.1	33.0	33.1	34.5	37.7	33.2	37.1	34.1	32.9	31.7	30.7	26.7	23.3	23.1	24.0	24.9	42.5	23.1	31.7	5.1	24
26	25.9	24.1	23.5	22.4	22.4	22.9	23.7	23.8	24.9	24.9	24.9	23.2	22.7	22.2	22.2	23.1	22.8	22.7	23.2	23.7	23.5	23.7	23.4	23.7	25.9	22.2	23.5	0.9	24
27	23.8	24.0	24.8	24.6	24.4	24.7	25.0	25.6	25.6	25.6	25.8	25.3	24.3	23.9	26.6	25.1	24.0	23.6	23.8	24.3	24.5	25.1	25.4	25.8	26.6	23.6	24.8	0.8	24
28	25.6	25.8	26.1	26.5	26.9	26.8	27.2	27.1	28.1	27.6	27.6	26.8	26.2	28.3	30.4	38.1	37.0	32.1	32.3	28.7	27.3	26.3	26.5	26.8	38.1	25.6	28.4	3.3	24
29	26.8	26.6	27.0	27.2	27.2	27.6	28.1	28.1	28.0	28.1	27.6	26.6	26.2	25.9	26.2	26.6	26.5	26.6	26.6	26.9	26.9	27.5	27.8	28.0	28.1	25.9	27.1	0.7	24
30	28.4	28.5	28.7	29.1	29.4	29.8	30.1	30.5	30.7	30.7	30.7	30.5	29.3	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.8	28.9	29.0	29.3	29.5	30.7	28.4	29.3	0.8	24
31	29.9	29.7	30.2	30.6	31.2	31.4	31.6	31.6	33.4	33.8	32.4	32.0	32.0	36.2	38.8	36.3	36.9	34.8	34.4	33.2	32.7	32.3	33.0	43.2	43.2	29.7	33.4	3.1	24
最大値	54.6	83.9	94.7	75.4	67.0	61.4	66.0	60.1	61.1	60.2	59.0	60.1	60.1	56.6	85.8	81.7	61.7	51.4	51.4	49.4	48.5	45.1	45.9	43.2	94.7		50.6		
最小値	23.8	24.0	23.5	22.4	22.4	22.9	23.7	23.8	24.9	24.9	24.9	23.2	22.7	22.2	22.2	23.1	22.8	22.7	23.2	23.7	23.3	23.1	23.4	23.7		22.2	23.5		
平均値	33.9	34.9	35.1	35.1	36.8	37.9	38.3	37.2	36.7	36.7	36.4	35.7	34.9	34.5	36.7	36.4	34.9	33.7	33.4	33.2	32.7	32.7	33.1	33.0			35.2		
標準偏差	5.9	10.2	11.8	9.2	10.5	11.7	11.4	9.0	8.3	8.0	8.1	7.7	7.1	7.3	11.9	11.3	7.8	5.7	5.7	5.5	5.0	4.7	5.0	4.3				8.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26160.5	94.7	22.2	35.2	50.6	23.5	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	54	96	399	91	41	18	16	15	8	1	1	0	3	0	1	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	7.258	12.903	53.629	12.231	5.511	2.419	2.151	2.016	1.075	0.134	0.134	0	0.403	0	0.134	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.4	39.6	36.5	33.1	32.4	33.2	33.2	33.1	32.2	31.8	31.4	31.3	40.5	48.6	59.7	69.0	67.2	56.7	55.9	47.6	41.4	38.1	34.3	31.6	69.0	31.3	41.7	11.8	24
2	30.8	30.5	30.3	30.4	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3	30.4	30.5	30.5	30.7	30.8	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.1	31.1	31.1	31.2	30.3	30.7	0.3	24
3	31.2	30.9	30.9	30.9	31.1	31.1	31.0	31.0	31.0	30.9	31.0	31.3	31.3	31.3	31.4	31.5	31.4	31.5	31.4	31.4	31.5	32.0	36.7	38.1	38.1	30.9	31.7	1.8	24
4	34.8	33.4	33.0	33.0	32.2	31.9	37.1	43.3	39.7	36.2	34.1	34.5	33.2	32.3	32.1	31.7	31.9	31.9	31.9	31.9	33.0	32.7	32.1	31.9	43.3	31.7	33.7	2.8	24
5	31.8	31.9	32.0	31.9	32.2	34.7	41.6	44.1	43.4	41.3	39.1	42.0	46.3	48.9	54.1	56.0	56.0	46.9	41.5	38.3	36.6	35.6	34.7	35.2	56.0	31.8	40.7	7.6	24
6	35.5	35.4	33.0	31.8	32.9	34.3	35.2	34.2	34.1	36.2	33.4	32.0	31.7	31.8	33.6	33.7	32.9	33.1	32.7	32.0	32.1	32.6	33.1	33.4	36.2	31.7	33.4	1.3	24
7	33.5	33.7	33.9	34.3	34.1	34.1	34.9	35.7	35.8	35.3	37.8	38.7	37.7	34.4	33.0	32.5	35.0	35.2	35.3	35.2	33.2	32.9	32.7	33.1	38.7	32.5	34.7	1.7	24
8	33.7	33.8	34.2	34.3	34.5	34.2	34.4	34.6	34.4	34.2	34.5	34.4	33.8	33.6	32.9	32.3	32.0	32.2	32.1	32.1	32.2	32.4	32.2	31.9	34.6	31.9	33.4	1.0	24
9	31.9	32.1	32.4	32.6	32.6	33.0	32.6	32.7	32.9	32.8	32.6	32.2	32.3	32.2	32.4	32.4	32.4	32.1	32.1	32.5	32.5	32.7	33.0	33.4	33.4	31.9	32.5	0.3	24
10	33.8	34.0	34.1	34.4	34.8	35.1	35.7	35.7	36.2	36.3	35.7	35.3	34.2	36.9	38.2	35.7	39.0	47.5	44.4	39.2	36.6	33.9	33.7	37.9	47.5	33.7	36.6	3.3	24
11	36.0	34.4	38.6	38.3	40.4	38.9	37.7	37.6	34.3	33.5	33.4	33.3	33.4	33.8	33.4	34.3	33.2	32.8	37.7	44.9	37.2	34.3	33.6	33.9	44.9	32.8	35.8	3.0	24
12	34.7	38.8	45.5	47.9	61.2	46.8	39.0	40.8	35.8	33.5	32.8	32.3	32.5	32.3	32.2	32.3	32.3	32.1	32.0	32.1	32.3	32.4	32.7	32.9	61.2	32.0	36.5	7.2	24
13	32.9	33.5	33.5	33.7	33.7	33.7	33.7	33.8	34.1	34.3	34.1	33.5	33.5	33.3	33.4	33.1	33.3	32.9	32.9	33.1	32.8	33.0	32.9	32.8	34.3	32.8	33.4	0.4	24
14	32.9	33.0	32.8	32.9	33.0	33.2	33.1	33.3	33.6	33.8	34.0	33.6	33.4	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	32.9	33.0	33.0	33.1	33.0	33.2	34.0	32.8	33.2	0.3	24
15	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.7	33.6	33.7	34.0	33.6	33.3	33.4	33.3	33.2	33.2	32.9	33.0	33.8	33.3	33.8	39.1	38.7	39.9	37.0	39.9	32.9	34.3	2.1	24
16	42.6	52.4	52.8	47.7	42.4	36.0	39.0	40.0	37.7	36.2	39.9	36.0	33.9	33.4	33.3	32.9	32.4	32.4	32.1	32.0	32.3	32.3	32.1	32.5	52.8	32.0	37.3	6.3	24
17	32.2	32.3	32.3	32.9	33.3	33.6	34.1	34.3	34.2	33.9	33.6	33.1	33.4	33.7	33.4	33.3	33.2	33.1	32.9	32.9	32.9	33.0	33.3	33.5	34.3	32.2	33.3	0.6	24
18	33.5	33.7	34.0	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.3	34.5	34.6	33.8	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.2	34.6	33.2	33.7	0.5	24
19	33.1	33.0	32.8	32.7	32.7	32.6	32.7	33.8	39.0	37.5	42.2	42.9	38.4	35.2	33.5	37.9	39.9	36.6	34.0	35.6	34.0	32.8	32.5	32.6	42.9	32.5	35.3	3.2	24
20	32.7	32.9	33.0	32.8	32.7	32.9	33.0	33.7	35.9	36.5	36.4	36.6	36.1	37.0	39.8	40.1	37.5	37.6	42.4	43.8	41.0	35.6	33.0	33.7	43.8	32.7	36.1	3.3	24
21	33.9	33.2	33.6	34.4	34.5	34.4	35.8	35.6	33.3	33.5	40.5	45.3	42.7	36.4	43.3	43.6	50.4	47.0	46.3	43.8	38.6	37.0	35.6	36.3	50.4	33.2	38.7	5.2	24
22	36.0	41.3	41.9	46.0	48.7	47.0	44.4	46.4	40.2	38.1	36.3	34.3	32.7	31.9	31.7	31.8	33.9	35.3	33.6	32.4	32.6	31.9	38.8	40.0	48.7	31.7	37.8	5.6	24
23	38.6	35.1	34.4	32.9	31.8	32.6	34.8	34.6	36.8	37.5	39.4	40.7	40.6	36.5	34.3	33.9	32.1	31.4	31.8	32.0	33.7	32.2	31.6	31.2	40.7	31.2	34.6	3.0	24
24	31.2	31.1	32.0	34.0	33.4	32.3	31.4	31.3	31.3	31.3	31.4	31.3	31.6	31.5	31.6	31.6	31.5	31.6	31.5	31.5	31.9	31.7	31.9	32.3	34.0	31.1	31.8	0.7	24
25	32.5	32.9	36.5	40.3	41.8	42.6	44.0	44.3	43.5	42.6	41.2	39.3	38.0	37.6	38.3	39.2	37.8	34.6	36.7	39.5	40.2	39.3	34.9	32.2	44.3	32.2	38.7	3.6	24
26	31.6	32.7	36.5	35.4	34.4	35.1	33.5	32.3	31.3	31.2	31.2	31.5	31.4	31.7	31.3	32.0	32.1	33.5	32.1	31.5	32.0	31.9	31.8	31.9	36.5	31.2	32.5	1.5	24
27	32.3	32.7	32.9	32.0	31.7	31.4	31.4	32.0	31.7	33.0	33.4	37.3	33.7	32.4	32.8	32.7	34.2	34.5	34.7	33.5	32.3	31.8	31.8	31.8	37.3	31.4	32.8	1.4	24
28	31.6	31.5	31.5	31.4	31.5	31.5	31.4	31.4	31.5	31.6	31.5	31.7	31.7	31.6	31.6	31.5	31.5	31.4	31.3	31.4	31.6	31.5	31.9	32.4	32.4	31.3	31.6	0.2	24
29	32.3	32.8	33.0	33.1	33.6	33.8	34.0	34.2	34.0	33.6	33.0	33.1	32.8	32.4	35.4	39.8	41.8	41.9	41.4	40.4	40.4	42.7	45.0	46.7	46.7	32.3	36.7	4.6	24
最大値	42.6	52.4	52.8	47.9	61.2	47.0	44.4	46.4	43.5	42.6	42.2	45.3	46.3	48.9	59.7	69.0	67.2	56.7	55.9	47.6	41.4	42.7	45.0	46.7	69.0		41.7		
最小値	30.8	30.5	30.3	30.4	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3	30.4	30.5	30.5	30.7	30.8	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.1	31.1	31.1		30.3	30.7		
平均値	33.9	34.3	34.9	34.9	35.4	34.8	35.1	35.6	35.1	34.7	34.9	35.0	34.7	34.5	35.4	36.0	36.4	35.8	35.6	35.2	34.5	33.9	33.9	34.1			34.9		
標準偏差	2.9	4.2	4.7	4.7	6.3	4.1	3.6	4.3	3.5	2.9	3.3	3.9	3.8	4.4	6.6	8.2	8.2	6.2	5.8	4.8	3.3	2.8	3.0	3.3				4.8	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	24315.7	69.0	30.3	34.9	41.7	30.7	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	25	511	94	38	17	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	3.592	73.420	13.506	5.460	2.443	0.718	0.431	0.144	0.287	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.8	41.0	40.0	40.6	40.2	36.4	36.5	33.8	34.2	33.5	33.0	34.6	36.3	37.6	41.2	39.3	35.3	36.4	35.7	35.1	33.8	37.2	45.7	42.1	47.8	33.0	37.8	3.9	24
2	35.5	33.4	35.0	35.1	37.6	37.7	35.9	36.8	35.3	36.7	36.8	37.3	37.6	36.6	36.9	38.8	41.2	39.2	34.0	32.3	32.1	31.9	32.2	32.5	41.2	31.9	35.8	2.5	24
3	32.9	33.2	33.3	33.7	33.5	33.6	33.7	33.9	34.0	33.7	33.0	32.8	32.8	32.6	32.7	32.6	32.5	33.2	32.8	32.5	32.4	32.4	32.6	32.9	34.0	32.4	33.1	0.5	24
4	33.1	33.2	33.4	33.8	33.5	34.5	35.3	36.8	38.0	39.9	35.5	33.5	32.7	32.6	32.6	32.5	32.5	32.3	32.3	32.2	32.3	32.3	32.4	32.6	39.9	32.2	33.7	2.0	24
5	33.0	33.1	33.3	33.9	33.8	35.6	37.9	38.7	41.0	43.6	42.9	43.6	40.8	39.1	41.7	44.2	47.9	50.2	50.4	49.3	49.1	50.0	52.3	48.7	52.3	33.0	42.3	6.4	24
6	39.0	35.0	37.6	44.7	50.7	52.5	46.0	37.8	36.7	38.9	34.6	32.7	32.0	31.8	31.8	32.0	31.9	32.1	32.0	31.9	31.9	31.9	32.0	31.9	52.5	31.8	36.2	6.3	24
7	31.8	31.9	31.7	31.6	31.7	33.4	32.4	32.7	32.8	36.8	33.5	32.3	31.8	31.8	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.8	32.0	32.3	32.5	36.8	31.6	32.3	1.1	24
8	32.5	32.6	32.7	33.0	33.3	33.8	34.1	34.4	34.9	34.3	33.3	36.8	47.2	43.8	39.7	37.1	37.5	42.3	47.6	45.7	42.7	39.5	34.5	33.0	47.6	32.5	37.3	5.0	24
9	40.8	44.4	37.0	33.7	32.7	32.3	33.8	42.2	39.0	37.8	40.7	44.3	40.2	35.2	32.7	32.1	32.2	32.8	37.7	34.7	32.6	32.5	34.7	33.5	44.4	32.1	36.2	4.0	24
10	32.8	32.7	33.3	34.0	33.4	32.8	32.5	32.7	32.7	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.6	31.8	31.6	31.6	31.4	31.4	31.5	31.7	32.0	32.2	34.0	31.4	32.1	0.8	24
11	32.6	32.9	33.1	33.6	33.8	33.9	34.6	35.0	35.1	34.9	34.3	33.6	33.2	33.3	33.3	32.7	32.6	32.3	32.1	32.1	32.3	32.3	32.4	33.2	35.1	32.1	33.3	0.9	24
12	34.3	33.8	33.4	33.8	34.5	35.9	35.7	36.4	37.3	40.3	42.8	43.5	42.8	40.9	38.3	37.6	34.6	36.9	40.6	42.3	38.3	33.5	32.0	34.9	43.5	32.0	37.3	3.5	24
13	33.6	32.3	31.9	32.0	37.7	34.9	32.5	31.8	32.2	32.3	32.2	31.7	31.8	31.8	32.2	32.1	32.2	32.2	31.9	31.9	32.1	32.2	32.6	32.6	37.7	31.7	32.5	1.3	24
14	33.1	33.4	33.7	33.9	34.2	34.6	34.8	34.9	34.8	34.5	34.3	33.6	32.9	32.9	32.9	32.7	32.6	32.5	32.4	32.4	32.5	32.5	32.5	32.7	34.9	32.4	33.4	0.9	24
15	32.8	33.0	33.0	33.2	33.5	34.0	34.3	34.6	35.0	35.0	34.8	33.9	33.5	33.4	33.4	33.2	33.1	32.9	32.6	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	35.0	32.4	33.4	0.8	24
16	32.5	32.6	32.6	32.7	33.1	33.2	33.4	33.7	33.9	33.8	33.2	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	32.9	32.8	32.7	32.6	32.6	32.8	32.8	33.0	33.9	32.5	33.0	0.4	24
17	33.3	33.4	33.3	33.5	33.5	33.5	33.8	33.5	33.6	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.2	33.1	32.6	33.1	33.9	33.6	33.3	32.9	33.9	32.6	33.4	0.3	24
18	32.7	32.7	32.5	32.5	32.6	32.4	32.1	32.0	31.9	31.9	32.1	31.9	31.9	32.1	32.1	32.3	32.1	32.1	32.1	32.2	32.0	32.1	32.0	32.2	32.7	31.9	32.2	0.2	24
19	32.7	32.8	33.1	33.5	33.9	34.3	34.3	34.5	34.1	34.2	34.7	34.2	33.7	33.8	33.7	33.3	32.9	33.3	33.2	33.3	33.0	33.0	32.8	32.8	34.7	32.7	33.5	0.6	24
20	33.1	34.0	36.3	40.9	39.1	35.8	33.7	33.0	32.8	40.1	43.1	41.2	46.0	43.1	36.3	33.5	34.3	34.2	37.1	37.2	34.6	33.4	33.3	34.2	46.0	32.8	36.7	3.8	24
21	32.6	32.3	36.1	34.2	33.1	32.2	32.1	32.2	32.3	32.7	32.2	32.2	32.2	32.4	37.3	36.6	34.3	34.5	36.2	41.3	37.0	34.7	35.4	35.1	41.3	32.1	34.2	2.3	24
22	35.6	34.2	33.1	32.9	33.0	33.3	33.6	33.3	33.3	33.0	32.6	32.4	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.0	32.2	32.0	32.5	32.7	32.9	35.6	32.0	32.8	0.8	24
23	33.2	33.3	33.1	37.8	40.1	41.1	38.8	38.3	40.6	46.7	43.4	40.3	39.0	36.7	35.8	33.7	33.1	33.0	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.8	46.7	33.0	36.6	3.9	24
24	33.6	33.8	34.1	33.4	33.4	33.2	33.1	33.2	33.3	33.1	33.7	40.8	40.3	38.9	38.0	35.3	34.4	33.1	32.6	33.0	32.9	32.6	32.4	32.9	40.8	32.4	34.4	2.5	24
25	34.7	37.4	39.7	43.9	43.3	43.1	40.2	35.5	33.6	34.0	35.1	39.8	37.8	36.8	36.4	34.5	33.0	32.5	32.2	32.3	32.9	38.5	43.9	49.5	49.5	32.2	37.5	4.6	24
26	50.2	48.0	40.3	34.8	33.9	40.4	54.1	57.9	59.9	61.9	59.1	52.8	48.1	45.3	42.2	38.3	38.5	37.5	36.0	34.8	33.2	32.4	32.6	33.1	61.9	32.4	43.6	9.8	24
27	32.1	31.5	31.3	31.4	31.3	31.4	31.6	31.7	31.6	31.6	31.7	31.8	31.7	31.8	31.8	31.8	31.9	31.8	31.5	31.5	31.6	31.8	32.0	32.0	32.1	31.3	31.7	0.2	24
28	32.5	32.5	33.1	33.4	33.4	34.1	33.9	34.3	34.4	34.0	32.7	32.7	32.5	32.6	32.6	32.5	32.4	33.4	38.8	39.6	38.2	38.3	35.6	34.6	39.6	32.4	34.2	2.2	24
29	34.5	33.9	33.7	36.3	38.7	36.7	34.5	34.1	37.2	34.3	33.0	32.7	32.4	32.5	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.8	32.7	32.5	32.3	38.7	32.3	33.8	1.7	24
30	32.6	32.7	32.7	32.5	32.5	32.7	32.8	33.1	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.8	32.7	32.8	32.5	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	32.5	32.7	0.2	24
31	33.0	33.0	32.9	33.0	33.1	33.4	33.5	32.8	32.4	32.4	32.4	32.5	32.4	32.3	32.4	32.5	32.3	32.4	32.5	32.3	32.4	32.4	32.4	32.4	33.5	32.3	32.6	0.4	24
最大値	50.2	48.0	40.3	44.7	50.7	52.5	54.1	57.9	59.9	61.9	59.1	52.8	48.1	45.3	42.2	44.2	47.9	50.2	50.4	49.3	49.1	50.0	52.3	49.5	61.9		43.6		
最小値	31.8	31.5	31.3	31.4	31.3	31.4	31.6	31.7	31.6	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.6	31.7	31.6	31.6	31.4	31.4	31.5	31.7	32.0	31.9		31.3	31.7		
平均値	34.7	34.3	34.2	34.8	35.2	35.4	35.3	35.3	35.5	36.2	35.8	35.8	35.7	35.0	34.7	34.2	33.9	34.2	34.6	34.6	34.0	33.9	34.3	34.4			34.8		
標準偏差	4.3	3.6	2.4	3.3	4.1	4.1	4.5	4.8	5.1	6.0	5.6	5.1	5.0	3.9	3.2	2.9	3.3	3.8	4.5	4.4	3.7	3.6	4.6	4.3				4.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	25911.0	61.9	31.3	34.8	43.6	31.7	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	582	102	34	18	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	78.226	13.710	4.570	2.419	0.538	0.403	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.1	42.2	45.1	40.7	36.9	41.2	45.7	37.2	33.5	33.5	34.8	34.3	34.0	33.7	33.0	32.5	32.2	32.1	32.1	32.1	32.3	32.4	32.4	32.8	45.7	32.1	35.7	4.4	24
2	33.1	33.1	33.6	34.0	34.2	34.5	35.2	35.6	36.2	36.4	36.4	35.7	34.5	33.4	33.4	33.2	33.2	33.3	33.5	33.8	34.0	34.6	34.7	34.9	36.4	33.1	34.4	1.1	24
3	35.1	35.3	35.5	35.7	35.7	36.0	36.3	36.6	36.7	36.5	35.9	35.3	35.2	34.5	33.9	34.7	37.2	36.9	34.8	33.6	33.2	35.3	37.6	35.6	37.6	33.2	35.6	1.1	24
4	34.2	34.0	43.5	42.5	46.9	52.6	48.6	53.2	51.6	38.8	37.6	39.1	34.6	33.0	32.7	32.6	32.3	32.3	32.6	32.7	33.1	33.1	33.6	33.5	53.2	32.3	38.3	7.2	24
5	34.0	34.3	34.8	35.5	35.2	35.6	35.8	36.1	36.4	35.9	34.8	34.0	33.8	33.6	33.4	33.6	33.3	33.4	33.6	33.7	33.9	33.7	33.7	33.6	36.4	33.3	34.4	1.0	24
6	33.7	33.9	33.7	33.6	33.7	33.8	33.8	33.8	34.0	33.3	33.4	34.3	34.0	33.7	34.3	36.3	35.9	34.4	33.6	32.8	32.9	32.7	32.7	32.7	36.3	32.7	33.8	0.9	24
7	32.6	32.4	34.1	35.2	36.5	38.5	54.9	53.9	40.9	40.2	35.7	35.2	35.7	33.7	32.7	32.3	33.1	36.5	43.7	44.1	46.3	43.1	42.1	38.3	54.9	32.3	38.8	6.3	24
8	51.5	84.7	87.6	53.8	51.4	42.2	50.4	47.6	38.4	35.0	35.6	34.3	33.1	32.8	32.6	33.4	33.1	32.9	33.2	33.1	33.6	33.9	34.3	34.6	87.6	32.6	42.2	15.3	24
9	34.9	35.4	35.6	35.5	35.7	35.5	35.5	35.5	35.4	35.1	33.9	33.4	33.5	33.6	33.2	33.2	33.2	33.5	33.6	33.8	33.9	34.2	34.6	34.7	35.7	33.2	34.4	0.9	24
10	35.2	35.4	35.5	36.0	36.2	36.4	36.5	36.2	39.1	40.4	38.2	41.1	43.5	49.0	51.7	45.4	37.4	34.0	32.9	32.7	32.4	32.1	32.0	32.0	51.7	32.0	37.6	5.3	24
11	32.0	31.9	31.9	31.9	31.8	31.8	31.8	31.8	31.9	32.0	31.9	32.1	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0	32.2	32.2	32.2	32.5	32.7	33.4	33.9	33.9	31.8	32.2	0.5	24
12	34.4	34.6	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.9	34.8	34.4	34.3	34.9	34.5	33.6	33.1	33.1	32.7	32.8	33.2	33.1	32.9	33.0	32.9	32.8	34.9	32.7	33.9	0.8	24
13	33.1	35.2	33.9	33.0	32.9	34.0	34.5	41.5	44.5	44.6	47.8	46.0	49.1	53.2	71.5	62.3	56.2	44.1	36.0	35.0	34.3	33.0	32.3	32.1	71.5	32.1	41.7	10.7	24
14	32.6	32.7	32.9	32.9	33.1	33.5	33.7	33.8	34.2	33.6	33.5	33.6	33.4	33.5	33.6	33.4	32.7	32.7	32.9	33.0	32.9	33.1	33.3	34.2	34.2	32.6	33.3	0.4	24
15	34.6	33.9	34.1	36.8	47.1	56.8	59.1	50.3	43.5	40.9	37.0	33.9	32.9	33.7	33.3	32.8	32.2	32.2	32.2	32.4	32.8	34.2	35.2	34.0	59.1	32.2	37.7	7.9	24
16	37.4	37.0	35.2	32.9	32.0	32.0	33.3	32.6	32.0	31.8	32.7	32.1	31.8	31.7	31.8	31.5	31.6	31.6	31.6	31.6	31.5	31.9	32.2	32.1	37.4	31.5	32.6	1.6	24
17	32.3	32.3	32.5	32.7	33.2	33.4	33.5	34.0	34.5	34.7	34.4	34.4	33.6	33.4	33.2	32.8	32.4	32.4	32.7	32.8	32.9	33.3	33.6	34.0	34.7	32.3	33.3	0.7	24
18	34.9	40.9	37.2	37.7	39.0	41.8	39.0	38.2	38.5	39.4	40.5	40.4	39.4	37.7	40.7	37.4	37.9	40.2	41.6	42.8	42.4	44.3	43.7	39.5	44.3	34.9	39.8	2.3	24
19	35.8	34.9	35.4	34.3	36.3	37.3	38.5	37.5	34.8	33.1	32.8	32.7	32.5	32.7	32.7	32.4	32.2	32.1	32.2	32.1	32.0	32.1	32.0	32.1	38.5	32.0	33.8	2.0	24
20	32.1	32.2	32.2	32.7	33.9	34.6	35.2	39.7	44.3	39.0	38.3	38.5	39.6	40.5	41.5	42.9	39.9	36.9	37.6	40.2	38.9	41.0	38.8	41.2	44.3	32.1	38.0	3.5	24
21	42.0	40.6	38.1	43.2	57.1	57.9	52.7	49.4	51.1	47.3	38.8	36.4	36.9	37.1	37.1	35.7	36.5	34.7	32.8	32.0	31.7	31.6	32.3	33.1	57.9	31.6	40.3	8.1	24
22	32.5	32.1	31.9	32.1	32.2	32.3	32.9	33.0	33.0	32.5	32.4	32.3	32.5	32.6	32.3	32.5	32.5	32.4	32.6	35.6	36.2	37.2	36.9	36.7	37.2	31.9	33.3	1.7	24
23	33.6	32.5	32.4	32.6	32.6	32.6	32.7	32.8	32.9	32.7	32.2	32.2	32.5	32.6	32.6	32.7	32.5	32.4	32.1	32.0	32.1	32.1	32.1	32.1	33.6	32.0	32.5	0.3	24
24	32.1	32.1	34.3	38.3	47.5	52.0	54.7	55.9	60.0	60.4	57.0	58.3	60.7	60.4	60.0	59.7	56.9	50.0	45.1	43.2	37.6	34.2	35.6	33.7	60.7	32.1	48.3	11.0	24
25	35.9	38.4	35.1	35.9	34.3	28.2	28.6	28.3	34.4	38.3	34.6	33.7	31.7	39.0	43.7	41.4	38.2	32.6	29.6	29.2	25.2	25.0	25.5	24.5	43.7	24.5	33.0	5.4	24
26	24.9	24.6	24.0	23.4	23.3	23.1	25.0	26.1	26.3	25.8	24.7	24.3	24.2	23.9	23.4	23.1	23.5	23.9	24.1	24.4	24.7	24.4	24.4	24.6	26.3	23.1	24.3	0.9	24
27	24.8	25.2	25.5	25.7	25.9	26.3	26.7	26.8	26.6	27.0	27.0	26.8	26.0	25.9	29.6	27.5	26.1	26.0	26.0	26.6	26.8	27.3	27.9	28.1	29.6	24.8	26.6	1.0	24
28	28.3	28.2	28.5	28.9	28.8	28.6	29.5	29.5	29.8	30.1	30.4	30.1	28.8	28.6	31.4	37.4	39.8	36.1	31.7	29.8	30.1	29.9	30.1	30.5	39.8	28.2	30.6	3.0	24
29	32.1	32.2	31.2	30.6	30.5	30.6	31.0	30.8	31.0	31.0	31.1	29.9	29.7	29.8	30.1	30.3	30.3	30.3	30.6	30.7	31.1	31.5	31.7	32.0	32.2	29.7	30.8	0.7	24
30	32.3	32.3	32.5	32.9	33.3	33.7	34.2	34.3	34.5	34.5	34.6	35.0	33.9	32.0	31.7	31.7	31.8	31.8	31.9	32.0	32.3	32.6	32.8	33.2	35.0	31.7	33.0	1.1	24
31	33.2	33.5	33.7	34.3	34.7	34.7	35.1	35.1	36.9	37.4	36.5	36.1	36.5	40.5	43.2	40.2	40.3	39.0	39.7	37.7	37.4	37.4	37.4	47.2	47.2	33.2	37.4	3.3	24
最大値	51.5	84.7	87.6	53.8	57.1	57.9	59.1	55.9	60.0	60.4	57.0	58.3	60.7	60.4	71.5	62.3	56.9	50.0	45.1	44.1	46.3	44.3	43.7	47.2	87.6		48.3		
最小値	24.8	24.6	24.0	23.4	23.3	23.1	25.0	26.1	26.3	25.8	24.7	24.3	24.2	23.9	23.4	23.1	23.5	23.9	24.1	24.4	24.7	24.4	24.4	24.5		23.1	24.3		
平均値	34.1	35.4	35.7	34.8	36.0	36.7	37.7	37.5	37.1	36.3	35.4	35.2	35.0	35.3	36.4	35.8	35.1	34.1	33.6	33.6	33.4	33.4	33.6	33.7			35.2		
標準偏差	4.7	9.9	10.4	5.4	7.1	8.2	8.8	7.9	7.2	6.4	5.7	5.9	6.6	7.3	9.5	8.0	6.8	4.7	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	4.2				6.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26194.8	87.6	23.1	35.2	48.3	24.3	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	32	59	459	107	39	15	15	14	1	0	1	0	1	1	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	4.301	7.930	61.694	14.382	5.242	2.016	2.016	1.882	0.134	0	0.134	0	0.134	0.134	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.4	43.7	41.2	36.7	35.3	35.6	35.6	36.8	35.8	34.8	34.8	34.0	38.1	43.5	44.6	44.6	45.1	47.0	48.2	42.8	38.5	37.5	34.8	32.5	48.2	32.5	39.5	4.9	24
2	31.8	31.7	31.8	31.8	31.8	32.2	32.3	32.2	32.1	31.5	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.6	31.7	31.6	31.6	32.0	31.8	31.9	32.0	31.9	32.3	31.4	31.8	0.3	24
3	31.7	31.7	31.5	31.6	31.8	31.6	31.7	31.6	31.6	31.6	31.7	31.8	31.8	31.6	31.7	31.6	31.7	31.7	31.7	31.6	31.8	33.8	39.0	38.4	39.0	31.5	32.3	2.0	24
4	34.2	32.9	32.7	33.1	32.6	32.7	37.2	42.8	38.4	35.3	33.0	32.5	32.3	32.0	31.8	31.9	31.9	31.9	31.7	31.9	32.4	32.6	32.3	32.2	42.8	31.7	33.4	2.6	24
5	32.2	31.9	31.8	31.9	32.1	34.1	41.7	43.6	42.8	41.3	38.7	41.0	46.3	48.5	50.4	50.3	51.1	43.4	37.9	35.0	34.4	32.9	32.0	32.3	51.1	31.8	39.1	6.8	24
6	32.6	32.6	32.9	32.3	32.3	34.2	34.0	32.7	31.7	32.1	31.8	31.6	31.6	31.6	32.4	34.1	33.9	32.8	32.1	32.0	32.2	32.4	32.5	32.7	34.2	31.6	32.5	0.8	24
7	33.0	33.5	33.7	34.9	34.1	34.3	34.3	34.7	34.5	35.1	37.6	38.9	38.2	35.0	33.4	32.7	35.3	36.6	34.5	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	38.9	32.6	34.5	1.8	24
8	33.2	33.5	34.0	34.2	34.4	34.6	34.9	35.0	34.6	35.2	35.3	34.5	33.6	33.3	32.8	31.9	31.9	32.1	32.2	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8	35.3	31.9	33.5	1.1	24
9	32.7	32.7	32.7	33.2	33.1	32.8	32.7	32.7	32.9	32.8	32.8	32.3	32.1	32.2	32.2	32.2	32.1	32.2	32.3	32.6	32.5	32.8	32.9	33.4	33.4	32.1	32.6	0.4	24
10	33.8	34.1	34.2	34.6	35.1	35.3	35.7	35.7	35.9	35.9	36.1	35.4	34.2	36.6	40.2	37.1	36.3	43.4	40.1	35.0	33.3	32.6	32.5	35.1	43.4	32.5	35.8	2.5	24
11	35.4	33.4	34.2	35.4	34.2	41.4	38.5	34.6	33.5	33.6	33.1	33.2	37.9	35.7	34.0	33.3	32.7	32.6	38.7	47.8	38.1	34.6	33.9	33.9	47.8	32.6	35.6	3.5	24
12	34.1	38.4	43.6	46.5	61.0	45.1	38.1	38.4	34.5	32.6	34.3	33.6	32.7	32.2	32.2	32.2	32.1	32.0	32.0	32.2	32.4	32.7	32.9	33.2	61.0	32.0	36.2	6.8	24
13	33.7	34.0	34.3	34.5	34.7	34.9	34.9	35.1	34.8	34.8	33.4	33.4	33.1	32.9	32.9	32.8	32.8	32.6	32.7	32.8	32.7	32.7	32.6	32.5	35.1	32.5	33.6	0.9	24
14	32.6	32.7	32.8	33.0	33.3	33.3	33.4	33.7	33.7	33.6	33.5	32.9	33.0	32.7	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	33.0	32.9	32.9	33.3	33.7	32.6	33.0	0.4	24
15	33.3	33.3	33.6	33.9	33.9	34.0	34.1	34.1	34.1	32.8	32.8	33.0	32.8	32.7	32.7	32.5	32.5	33.9	33.0	33.8	38.4	38.7	39.9	36.1	39.9	32.5	34.2	2.0	24
16	35.9	42.0	47.8	48.3	38.8	34.7	33.8	34.4	34.6	38.4	37.9	34.7	33.2	32.7	32.7	32.6	32.1	32.0	31.8	31.9	31.9	31.8	32.1	32.5	48.3	31.8	35.4	4.7	24
17	32.2	32.3	32.3	32.6	33.0	33.4	33.8	34.1	34.0	34.2	33.6	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	32.8	32.7	32.7	32.9	33.0	33.3	33.6	34.2	32.2	33.2	0.5	24
18	33.8	34.0	34.3	34.5	34.4	34.5	34.6	34.5	34.2	34.0	34.3	33.8	33.0	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	33.0	32.9	33.1	33.2	33.0	34.6	32.7	33.6	0.7	24
19	32.5	32.7	32.3	32.3	32.2	32.2	32.2	35.1	41.3	37.4	41.8	45.8	40.3	35.9	33.2	37.6	37.9	36.2	33.9	34.1	33.7	33.0	32.3	32.2	45.8	32.2	35.3	3.8	24
20	32.3	32.4	32.6	33.0	33.4	33.7	33.1	32.6	34.6	35.9	36.8	36.0	35.3	34.7	36.0	35.3	34.9	33.6	33.6	35.2	34.1	32.8	32.5	33.3	36.8	32.3	34.1	1.3	24
21	33.7	33.5	34.2	35.2	35.6	35.2	37.1	36.0	34.0	35.0	41.6	42.7	40.2	35.8	42.9	42.5	48.2	46.0	46.0	41.5	38.6	37.1	34.4	35.2	48.2	33.5	38.4	4.4	24
22	35.1	38.8	40.2	43.7	45.8	43.5	40.6	40.9	37.5	37.7	35.8	34.1	33.0	32.1	31.8	31.9	32.7	33.5	33.2	32.4	32.1	31.8	36.4	35.6	45.8	31.8	36.3	4.3	24
23	34.8	32.9	32.0	32.0	31.6	31.7	32.4	32.4	33.1	34.3	35.8	35.5	35.2	33.5	32.7	33.3	31.9	31.5	33.8	33.4	33.3	32.1	31.7	31.4	35.8	31.4	33.0	1.3	24
24	31.4	31.3	31.9	32.5	33.1	32.7	31.6	31.5	31.6	31.4	31.5	31.5	31.6	31.5	31.7	31.8	31.7	31.6	31.6	31.6	31.9	32.4	32.6	32.7	33.1	31.3	31.9	0.5	24
25	32.9	33.6	37.3	41.5	43.8	44.4	45.6	44.2	44.5	43.5	41.9	40.0	39.5	38.7	41.0	41.9	38.9	34.8	34.6	37.2	37.2	34.7	33.1	32.1	45.6	32.1	39.0	4.2	24
26	32.0	32.6	34.4	33.4	32.5	32.7	33.0	32.3	31.7	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	32.0	32.3	33.3	32.0	32.1	33.9	33.5	32.3	32.2	34.4	31.4	32.4	0.8	24
27	32.7	32.7	32.3	32.1	31.9	31.6	31.4	32.8	32.1	32.7	32.6	33.1	32.4	32.5	34.4	35.9	33.9	33.4	34.6	33.9	32.3	32.2	31.8	31.7	35.9	31.4	32.8	1.1	24
28	31.6	31.5	31.4	31.5	31.5	31.4	31.6	31.5	31.5	31.7	31.6	31.5	31.6	31.5	31.6	31.7	31.5	31.4	31.5	31.7	31.9	31.9	32.0	32.3	32.3	31.4	31.6	0.2	24
29	32.6	32.7	33.0	33.4	33.6	33.9	34.4	34.6	34.7	34.7	34.7	33.3	32.7	33.0	37.9	40.5	40.9	40.8	40.3	39.8	40.9	42.9	45.3	46.2	46.2	32.6	36.9	4.3	24
最大値	46.4	43.7	47.8	48.3	61.0	45.1	45.6	44.2	44.5	43.5	41.9	45.8	46.3	48.5	50.4	50.3	51.1	47.0	48.2	47.8	40.9	42.9	45.3	46.2	61.0		39.5		
最小値	31.4	31.3	31.4	31.5	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.4	31.4	31.4	31.5	31.4	31.4	31.6	31.5	31.4	31.5	31.6	31.8	31.8	31.7	31.4		31.3	31.6		
平均値	33.6	33.9	34.5	34.9	35.2	34.9	35.0	35.2	34.8	34.7	34.9	34.7	34.5	34.2	34.8	35.0	35.1	34.8	34.6	34.4	33.9	33.6	33.8	33.7			34.5		
標準偏差	2.7	3.0	3.9	4.4	6.0	3.8	3.3	3.5	3.3	2.9	3.1	3.6	3.6	3.8	4.7	4.7	5.1	4.6	4.3	3.9	2.6	2.5	3.0	2.8				3.8	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	24032.4	61.0	31.3	34.5	39.5	31.6	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	570	68	43	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	81.897	9.770	6.178	1.868	0.144	0	0.144	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.6	39.3	38.8	36.7	36.1	36.3	36.1	34.7	34.1	33.0	33.2	32.8	34.9	38.1	39.0	38.6	34.7	33.1	32.7	33.2	33.3	35.6	39.8	35.8	45.6	32.7	36.1	3.1	24
2	33.2	33.0	35.4	35.4	36.8	36.3	36.3	36.3	36.0	37.9	36.7	40.1	40.3	40.0	36.9	37.4	37.2	36.1	33.1	32.2	31.9	32.0	32.2	32.6	40.3	31.9	35.6	2.6	24
3	33.0	33.0	33.3	33.5	33.7	34.0	34.1	34.3	33.8	32.9	32.9	32.8	32.9	32.8	32.7	32.7	32.6	34.2	33.2	32.6	32.6	32.9	33.2	33.5	34.3	32.6	33.2	0.5	24
4	33.9	33.6	33.6	33.8	33.5	33.8	34.3	37.1	37.5	41.1	36.9	34.1	33.3	32.8	32.6	32.7	32.5	32.3	32.4	32.5	32.6	32.8	33.0	33.3	41.1	32.3	34.0	2.1	24
5	33.4	33.7	34.0	34.1	34.3	35.5	38.7	40.0	41.6	44.1	43.8	41.1	38.9	38.9	43.0	44.2	46.7	48.7	48.7	49.4	52.0	53.4	54.2	47.3	54.2	33.4	42.5	6.5	24
6	38.9	35.3	39.0	39.1	38.2	44.7	42.4	36.2	35.3	36.0	34.0	32.6	32.0	31.8	32.0	32.1	32.1	32.7	32.1	31.9	32.1	31.9	31.8	31.9	44.7	31.8	34.8	3.7	24
7	31.8	31.8	31.9	31.7	31.5	32.4	32.4	32.2	32.0	32.8	32.4	32.1	31.9	31.8	31.9	31.9	31.8	31.7	31.9	32.0	32.2	32.4	32.8	32.9	32.9	31.5	32.1	0.4	24
8	33.1	33.1	33.2	33.6	33.8	34.1	36.2	35.9	35.4	34.6	33.3	37.5	45.5	41.9	38.1	38.1	36.6	35.6	39.4	39.4	39.8	40.5	34.8	33.7	45.5	33.1	36.6	3.3	24
9	37.7	42.0	37.0	34.2	32.9	32.7	33.0	41.6	39.6	38.6	44.8	49.3	43.2	38.0	33.8	32.7	33.2	32.5	36.9	39.5	34.8	32.8	33.6	32.8	49.3	32.5	37.0	4.6	24
10	32.3	32.2	32.4	32.5	32.5	32.6	32.3	32.2	32.0	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.6	31.7	31.5	31.6	31.7	31.9	32.0	32.4	32.8	32.8	31.4	32.0	0.4	24
11	33.0	33.2	33.3	33.5	33.8	34.1	34.5	35.0	35.3	35.0	34.2	33.2	33.2	33.3	32.7	32.5	32.5	32.0	32.0	32.2	32.5	32.6	32.7	33.7	35.3	32.0	33.3	1.0	24
12	34.3	33.8	33.6	34.1	34.8	36.0	36.5	36.8	37.5	41.4	44.1	43.8	40.9	39.8	37.3	35.9	33.2	33.7	34.0	35.4	34.5	32.3	31.8	36.9	44.1	31.8	36.4	3.4	24
13	35.7	32.8	32.1	32.3	38.3	36.3	33.1	32.1	32.1	32.2	32.0	31.8	31.8	31.9	31.9	32.1	32.2	32.1	32.2	32.1	32.3	32.6	32.7	33.1	38.3	31.8	32.8	1.6	24
14	33.5	33.7	34.0	34.4	34.6	34.9	35.5	35.6	35.4	35.2	34.4	33.9	33.1	32.7	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.8	32.8	33.2	35.6	32.5	33.6	1.1	24
15	33.4	33.4	33.6	34.0	34.1	34.3	34.7	34.9	35.5	35.8	35.1	33.6	33.3	33.4	33.4	33.2	33.0	32.7	32.7	32.8	32.9	32.7	32.7	32.8	35.8	32.7	33.7	0.9	24
16	32.7	33.0	33.1	33.2	33.3	33.3	33.7	33.9	33.8	33.8	33.1	33.0	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.7	32.6	32.7	32.8	32.8	33.2	33.3	33.9	32.6	33.1	0.4	24
17	33.8	33.6	33.9	34.0	33.9	33.8	34.2	33.9	34.1	33.6	33.1	33.1	33.0	33.1	33.4	33.2	33.1	32.7	32.2	32.6	33.2	33.6	33.4	32.9	34.2	32.2	33.4	0.5	24
18	32.6	32.3	32.5	32.4	32.4	32.3	32.1	31.9	32.0	31.7	31.8	31.9	31.9	31.9	31.9	32.0	32.0	32.0	31.9	31.9	32.1	32.3	32.3	32.6	32.6	31.7	32.1	0.3	24
19	33.0	33.2	33.6	33.9	34.1	34.3	34.6	34.9	34.6	35.1	34.6	33.8	33.6	33.5	33.5	33.0	32.8	33.1	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	32.7	35.1	32.7	33.6	0.8	24
20	32.9	33.5	34.0	39.0	38.7	35.7	33.5	32.8	32.8	38.9	39.6	38.6	43.3	41.5	37.5	34.3	36.6	36.4	36.7	36.7	33.8	33.3	35.2	34.3	43.3	32.8	36.2	2.9	24
21	33.5	33.6	40.5	36.3	33.9	32.3	31.9	31.9	31.9	35.8	33.4	32.2	32.1	33.8	33.9	35.9	33.6	32.8	33.5	37.5	35.4	34.6	34.0	33.5	40.5	31.9	34.1	2.0	24
22	34.2	33.8	33.2	33.2	32.9	33.0	33.3	33.5	33.5	33.5	32.8	32.4	32.2	32.3	32.2	32.3	32.1	32.1	32.0	32.2	32.4	32.6	33.0	33.5	34.2	32.0	32.8	0.6	24
23	33.7	33.5	33.2	38.8	40.3	40.4	40.2	38.3	40.5	44.7	41.1	39.5	38.5	35.9	34.8	33.2	33.0	33.0	33.2	33.1	33.6	33.5	33.7	33.3	44.7	33.0	36.4	3.6	24
24	33.3	33.7	34.0	34.1	33.5	33.1	33.7	34.0	33.3	33.2	33.4	40.4	39.9	40.2	38.6	35.2	33.8	32.8	32.5	33.2	33.3	32.9	32.7	32.9	40.4	32.5	34.5	2.5	24
25	34.5	35.4	40.3	43.3	42.6	43.8	41.1	35.8	33.6	33.4	35.0	38.5	37.4	35.0	34.8	33.3	32.5	32.2	32.2	32.5	33.0	37.8	41.0	45.7	45.7	32.2	36.9	4.2	24
26	49.6	49.4	41.9	35.2	34.8	42.5	53.5	56.1	55.8	55.0	52.5	47.7	47.1	44.2	39.9	35.7	34.8	34.7	35.0	34.2	32.6	31.8	31.9	32.9	56.1	31.8	42.0	8.6	24
27	32.2	31.5	31.2	31.1	31.2	31.4	31.3	31.5	31.5	31.4	31.6	31.7	31.6	31.6	31.8	31.8	31.7	31.6	31.6	31.5	31.6	31.9	32.2	32.3	32.3	31.1	31.6	0.3	24
28	32.5	32.6	32.8	33.1	33.6	34.0	34.0	34.5	34.3	34.1	32.5	32.5	32.4	32.5	32.4	32.4	32.5	33.6	38.1	39.4	38.9	39.6	36.4	34.9	39.6	32.4	34.3	2.4	24
29	34.8	34.4	34.1	36.7	39.2	37.3	35.0	33.5	34.8	33.3	32.6	32.6	32.1	32.4	32.5	32.4	32.6	32.7	32.5	32.5	32.3	32.2	32.2	32.3	39.2	32.1	33.6	1.9	24
30	32.1	32.3	32.5	32.7	32.7	32.6	32.9	32.7	32.3	32.4	32.6	32.5	32.6	32.8	32.8	32.7	32.7	32.4	32.6	32.6	32.7	32.7	33.1	32.6	33.1	32.1	32.6	0.2	24
31	32.7	32.9	33.1	33.2	32.8	33.3	33.6	33.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.4	32.3	32.3	32.3	32.3	32.2	32.3	32.5	32.3	32.4	32.7	32.7	33.6	32.2	32.6	0.4	24
最大値	49.6	49.4	41.9	43.3	42.6	44.7	53.5	56.1	55.8	55.0	52.5	49.3	47.1	44.2	43.0	44.2	46.7	48.7	48.7	49.4	52.0	53.4	54.2	47.3	56.1		42.5		
最小値	31.8	31.5	31.2	31.1	31.2	31.4	31.3	31.5	31.5	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.6	31.7	31.5	31.6	31.5	31.6	31.8	31.8	31.9		31.1	31.6		
平均値	34.6	34.3	34.5	34.6	34.8	35.2	35.4	35.4	35.3	35.9	35.5	35.6	35.5	35.0	34.3	33.9	33.6	33.5	33.8	34.1	33.9	34.1	34.2	34.1			34.6		
標準偏差	3.8	3.5	2.7	2.6	2.7	3.4	4.3	4.5	4.6	5.0	4.9	4.8	4.6	3.7	2.9	2.7	2.8	3.1	3.4	3.7	3.8	4.2	4.3	3.5				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	25764.6	56.1	31.1	34.6	42.5	31.6	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	595	100	31	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	79.973	13.441	4.167	1.344	0.941	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.3	42.8	36.9	36.7	46.0	43.9	42.9	37.3	35.1	38.1	37.5	34.3	35.2	34.8	33.8	33.2	33.0	32.9	32.7	32.8	32.8	32.7	33.0	33.0	46.0	32.7	36.4	4.2	24
2	33.0	33.0	33.5	33.9	34.4	34.5	34.5	35.1	35.6	35.9	35.8	35.4	34.6	34.3	34.1	34.0	33.7	33.8	34.0	34.0	34.1	34.3	34.7	34.7	35.9	33.0	34.4	0.8	24
3	34.9	35.0	35.1	35.3	35.3	35.3	35.5	35.3	35.6	35.6	35.8	35.5	35.2	35.3	35.2	35.6	37.3	37.1	35.8	34.6	34.4	36.0	37.3	35.6	37.3	34.4	35.6	0.7	24
4	34.7	36.5	43.4	39.6	45.2	57.2	53.1	42.6	37.2	40.7	50.0	41.2	35.3	33.9	33.4	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.5	33.4	33.7	33.8	57.2	33.1	38.5	7.0	24
5	34.1	34.3	34.6	34.9	36.6	35.9	35.6	35.3	35.0	35.0	35.1	34.8	34.8	34.6	34.3	34.0	34.1	34.2	34.2	34.4	34.6	34.4	34.4	34.2	36.6	34.0	34.7	0.6	24
6	34.4	34.3	34.1	34.0	34.0	34.1	34.2	34.3	34.3	34.4	34.3	34.5	34.5	34.4	38.4	38.2	35.1	33.8	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	38.4	33.4	34.4	1.3	24
7	33.4	33.3	34.8	33.9	35.7	37.6	53.7	47.4	39.8	40.7	36.8	37.4	36.9	35.8	35.3	34.9	40.6	49.2	46.2	42.8	45.3	44.2	46.7	40.1	53.7	33.3	40.1	5.7	24
8	48.8	84.2	101.5	78.5	67.2	47.0	40.7	41.4	50.9	55.0	50.5	52.8	47.5	42.1	34.5	30.7	28.9	28.5	28.5	28.4	28.4	28.4	28.8	29.1	101.5	28.4	45.9	19.9	24
9	29.9	30.6	30.9	31.1	30.7	31.1	30.8	30.5	30.8	30.4	30.1	30.1	30.0	30.3	30.2	30.2	30.6	31.7	31.4	31.4	31.4	31.5	31.7	31.7	31.7	29.9	30.8	0.6	24
10	31.6	31.6	31.6	31.9	31.8	31.9	31.8	32.0	34.3	35.4	36.6	38.6	40.8	47.5	52.4	40.8	34.2	32.3	32.0	31.8	31.7	31.7	31.6	31.5	52.4	31.5	34.9	5.5	24
11	31.5	31.6	31.4	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.8	31.8	31.8	31.8	32.1	32.4	32.4	32.4	32.2	32.2	32.4	32.3	32.4	32.5	32.9	33.4	33.4	31.4	32.1	0.5	24
12	33.7	34.0	34.2	34.2	34.2	34.2	35.0	37.1	36.9	35.4	34.7	35.2	34.8	34.1	33.5	33.4	33.6	33.7	33.8	33.4	34.8	38.5	41.5	38.0	41.5	33.4	35.1	2.0	24
13	35.1	34.3	34.8	33.9	33.8	35.2	35.6	41.5	48.2	48.1	54.9	53.4	45.4	56.0	75.6	73.2	55.0	43.3	37.1	35.5	34.3	33.3	33.4	33.0	75.6	33.0	43.5	12.4	24
14	33.0	33.1	33.4	33.3	33.5	34.0	34.4	34.2	34.2	34.2	34.3	34.4	34.7	34.4	34.2	34.3	33.8	33.6	33.7	33.9	33.8	34.1	34.1	35.6	35.6	33.0	34.0	0.6	24
15	35.7	35.1	35.9	44.1	61.2	76.3	73.2	58.4	46.8	41.1	36.8	34.5	34.4	36.4	34.9	34.1	33.7	34.2	35.7	35.8	36.2	39.0	36.8	36.6	76.3	33.7	42.0	12.4	24
16	41.7	40.5	36.1	33.3	32.6	32.8	33.5	36.5	34.3	32.8	32.3	32.4	32.7	32.7	32.4	32.3	32.2	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.5	41.7	32.2	33.6	2.6	24
17	32.2	32.7	32.8	33.2	33.3	33.2	33.2	33.4	33.4	34.2	34.3	34.5	34.7	34.2	33.9	33.8	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.7	33.7	34.0	34.7	32.2	33.5	0.6	24
18	34.3	39.7	38.7	38.3	40.7	41.4	42.3	38.7	39.4	42.7	43.6	47.1	45.5	42.5	40.5	38.3	38.8	43.3	44.0	42.3	42.0	45.1	47.0	45.1	47.1	34.3	41.7	3.1	24
19	43.7	44.0	47.3	47.7	55.6	65.2	54.9	40.6	35.2	33.9	33.6	33.5	33.3	33.3	33.3	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	32.9	32.9	32.9	33.0	65.2	32.9	38.9	9.2	24
20	33.0	32.9	32.9	33.0	34.1	34.7	35.0	41.9	43.2	38.6	36.5	37.2	38.2	39.8	42.3	43.9	42.5	39.2	39.6	44.5	44.4	47.8	43.6	42.1	47.8	32.9	39.2	4.5	24
21	41.9	39.8	36.8	40.6	53.7	57.7	58.2	57.5	57.9	54.1	48.5	50.0	58.6	45.4	51.9	49.5	47.3	41.6	36.4	35.3	33.9	34.8	33.8	34.0	58.6	33.8	45.8	9.0	24
22	35.4	34.1	32.9	32.7	32.9	32.8	33.8	33.8	33.6	33.6	33.4	33.2	33.4	33.5	33.5	33.4	33.3	33.3	33.5	34.6	36.8	37.7	38.0	38.8	38.8	32.7	34.2	1.7	24
23	35.0	33.5	33.3	33.3	33.5	33.4	33.5	33.5	33.7	33.8	33.7	33.6	33.8	33.6	33.6	33.5	33.5	33.4	33.2	33.2	33.1	33.2	33.2	33.2	35.0	33.1	33.5	0.4	24
24	33.1	33.5	39.3	51.5	62.7	62.2	56.8	52.6	54.2	56.0	54.0	53.5	51.0	48.2	51.0	51.5	48.3	43.0	43.4	40.9	32.4	30.4	29.9	28.6	62.7	28.6	46.2	10.4	24
25	34.6	33.8	32.0	33.5	29.8	26.2	28.3	28.1	28.3	31.2	37.1	37.7	35.4	30.5	35.9	32.9	29.7	29.4	29.5	26.3	25.0	25.4	25.9	26.6	37.7	25.0	30.5	3.9	24
26	29.4	26.5	25.3	24.2	24.8	27.0	26.7	26.8	27.8	29.4	29.9	26.2	25.4	25.2	26.0	26.7	25.4	24.5	25.3	25.5	25.2	25.5	25.1	25.0	29.9	24.2	26.2	1.5	24
27	25.3	25.9	27.0	26.4	25.8	25.8	26.0	26.6	27.0	27.2	28.4	28.4	27.5	27.0	27.3	26.6	26.4	26.6	26.4	26.5	26.5	26.9	27.2	27.2	28.4	25.3	26.7	0.7	24
28	27.4	27.7	27.8	27.7	28.5	29.9	29.7	28.5	29.6	29.8	30.0	29.2	28.5	31.7	34.8	40.1	38.4	35.7	33.1	30.7	28.9	27.9	27.6	27.7	40.1	27.4	30.5	3.5	24
29	27.6	27.7	27.8	27.9	27.9	27.8	28.6	29.2	28.9	29.1	29.5	28.9	28.4	28.3	28.4	28.3	28.3	28.4	28.4	28.7	28.6	28.7	28.8	29.1	29.5	27.6	28.5	0.5	24
30	29.4	29.5	29.5	29.5	29.8	30.3	30.3	30.4	30.4	31.3	31.0	30.8	30.0	30.0	29.8	29.8	29.6	29.5	29.4	29.6	29.5	29.4	29.5	29.8	31.3	29.4	29.9	0.5	24
31	30.1	30.1	30.2	30.6	31.0	30.7	31.0	31.1	33.7	34.3	31.4	30.7	31.1	34.0	37.4	35.4	36.6	35.0	34.0	32.5	32.2	32.1	32.7	38.0	38.0	30.1	32.8	2.4	24
最大値	48.8	84.2	101.5	78.5	67.2	76.3	73.2	58.4	57.9	56.0	54.9	53.5	58.6	56.0	75.6	73.2	55.0	49.2	46.2	44.5	45.3	47.8	47.0	45.1	101.5		46.2		
最小値	25.3	25.9	25.3	24.2	24.8	25.8	26.0	26.6	27.0	27.2	28.4	26.2	25.4	25.2	26.0	26.6	25.4	24.5	25.3	25.5	25.0	25.4	25.1	25.0		24.2	26.2		
平均値	34.2	35.3	36.0	35.8	37.7	38.4	38.2	36.9	36.7	36.9	36.8	36.5	35.9	35.7	36.9	36.2	35.0	34.4	33.8	33.5	33.2	33.6	33.7	33.5			35.6		
標準偏差	5.1	10.0	13.0	9.8	11.1	12.5	11.2	8.2	7.7	7.5	7.3	7.4	7.1	6.6	9.6	8.9	6.4	5.3	4.6	4.5	4.6	5.3	5.3	4.5				8.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26497.5	101.5	24.2	35.6	46.2	26.2	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	21	139	391	76	49	26	20	10	4	1	3	2	1	0	0	0	1	744
出現割合(%)	0	0	0	0	2.823	18.683	52.554	10.215	6.586	3.495	2.688	1.344	0.538	0.134	0.403	0.269	0.134	0	0	0	0.134	100

塩汲 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	38.6	35.8	32.7	31.9	32.7	33.0	33.6	31.7	31.2	31.1	32.8	46.4	64.7	86.9	86.7	71.6	52.4	48.2	42.5	39.5	37.0	34.2	32.2	86.9	31.1	43.6	17.0	24
2	31.3	31.2	31.0	31.1	31.0	31.1	30.9	31.0	31.0	30.9	31.1	31.0	31.0	31.1	31.2	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.7	31.8	31.7	31.7	31.8	30.9	31.2	0.3	24
3	31.6	31.6	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.5	31.4	31.6	31.6	31.6	31.8	31.6	31.7	31.7	31.8	31.8	31.9	31.9	32.0	32.9	37.1	37.7	37.7	31.4	32.2	1.6	24
4	34.3	32.8	32.7	33.8	32.9	32.5	38.3	42.6	39.7	35.5	33.6	33.4	32.7	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	33.3	33.0	32.7	32.4	42.6	32.4	33.9	2.6	24
5	32.6	32.5	32.8	32.6	32.6	34.9	41.7	43.1	42.6	41.0	40.1	46.2	52.7	53.7	56.1	57.6	57.7	49.5	44.9	40.1	37.3	36.1	35.3	36.3	57.7	32.5	42.1	8.5	24
6	37.2	36.4	33.6	32.6	34.3	34.9	33.8	32.9	34.0	36.9	34.2	32.8	32.5	32.6	34.1	34.2	33.8	34.0	34.8	33.2	32.8	32.8	32.8	33.0	37.2	32.5	33.9	1.3	24
7	33.1	33.2	33.5	34.0	33.8	34.4	35.6	35.8	35.6	35.2	37.5	40.7	39.1	34.9	34.5	33.7	36.6	37.8	38.9	38.4	34.6	33.1	33.0	34.0	40.7	33.0	35.5	2.2	24
8	34.9	33.8	33.7	33.6	33.7	33.4	33.5	33.5	34.0	34.2	34.4	34.2	34.2	33.6	32.9	32.8	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	34.9	32.6	33.4	0.7	24
9	32.6	32.7	32.7	32.5	32.8	32.9	32.9	32.7	32.9	32.9	33.0	32.8	33.0	33.0	33.1	33.0	32.9	32.9	32.8	33.0	33.2	33.0	33.3	33.4	33.4	32.5	32.9	0.2	24
10	33.3	33.6	33.8	33.9	33.9	33.9	34.5	34.9	35.3	35.7	35.8	35.0	34.2	35.5	36.6	35.4	40.6	45.3	41.7	39.0	37.5	35.3	34.8	37.4	45.3	33.3	36.1	2.9	24
11	35.5	35.7	41.3	41.4	41.7	39.2	37.2	35.8	34.1	33.9	33.7	35.5	35.5	34.5	34.0	36.0	34.7	33.8	38.7	42.1	36.5	34.5	34.0	33.7	42.1	33.7	36.4	2.8	24
12	34.1	38.8	43.7	43.5	52.4	45.1	38.2	37.2	34.8	33.8	33.5	33.1	32.9	32.9	32.8	33.0	32.8	32.7	32.6	32.9	32.7	32.8	32.9	33.1	52.4	32.6	35.9	5.2	24
13	33.3	33.5	33.6	33.7	33.9	33.8	33.8	33.9	34.2	34.5	34.3	34.1	33.9	33.7	33.7	33.5	33.7	33.5	33.5	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	34.5	33.3	33.8	0.3	24
14	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.9	34.0	34.0	33.8	33.6	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	33.6	33.5	33.6	34.0	33.4	33.6	0.2	24
15	33.5	33.7	33.8	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	33.4	33.6	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	34.1	33.7	33.9	38.4	38.1	38.8	38.5	38.8	33.3	34.4	1.9	24
16	45.0	54.8	53.3	45.4	39.7	35.8	38.2	39.2	36.9	36.3	36.6	35.1	34.2	33.9	33.6	33.4	33.1	32.9	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	54.8	32.8	37.3	6.3	24
17	32.9	32.8	32.7	32.9	33.2	33.6	33.8	34.4	34.2	34.2	33.7	33.8	33.7	33.8	33.8	33.7	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.4	33.6	34.4	32.7	33.6	0.4	24
18	33.6	33.7	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.8	34.1	33.9	33.7	33.7	33.5	33.5	33.6	33.8	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	34.1	33.5	33.6	0.1	24
19	33.4	33.4	33.3	33.1	33.3	33.1	33.2	34.2	39.5	38.7	41.6	42.1	38.6	35.8	34.5	38.8	41.2	37.2	35.0	37.7	35.8	33.9	33.4	33.1	42.1	33.1	36.0	3.1	24
20	33.3	33.3	33.5	33.5	33.6	33.9	33.7	34.0	36.9	40.2	41.4	40.6	42.9	52.4	58.6	60.8	53.9	54.0	57.6	62.3	53.9	41.6	36.2	35.3	62.3	33.3	43.2	10.3	24
21	35.8	35.2	35.3	36.4	36.7	37.4	37.0	35.3	34.2	34.9	42.5	47.6	45.0	38.4	43.3	43.7	47.8	48.5	48.5	46.9	46.3	44.8	41.3	40.9	48.5	34.2	41.0	5.1	24
22	42.5	45.6	45.1	50.7	54.1	52.3	47.0	48.1	41.1	39.1	37.4	35.4	34.0	33.0	32.8	32.7	35.0	34.8	34.1	33.7	33.2	33.1	40.4	40.1	54.1	32.7	39.8	6.9	24
23	38.7	36.5	35.3	33.9	32.9	33.8	35.1	34.5	35.6	37.4	37.7	40.8	38.5	35.4	34.4	33.8	32.9	32.6	32.7	32.9	34.2	33.1	32.8	32.6	40.8	32.6	34.9	2.3	24
24	32.5	32.5	34.1	34.8	35.0	33.8	32.7	32.5	32.6	32.6	32.5	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.5	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.9	33.0	35.0	32.5	32.9	0.7	24
25	33.1	33.2	36.8	39.7	40.7	42.8	45.1	45.5	44.3	42.1	41.2	39.9	39.4	40.1	41.3	40.4	38.3	36.3	39.9	43.3	47.4	42.0	35.8	33.5	47.4	33.1	40.1	3.9	24
26	33.0	35.0	37.7	35.6	35.3	35.2	34.3	33.5	32.6	32.4	32.4	32.3	32.6	32.5	32.5	33.3	33.2	34.1	33.0	32.8	33.1	33.0	32.9	33.1	37.7	32.3	33.6	1.3	24
27	33.5	33.8	34.1	33.2	32.8	32.7	32.8	33.0	32.9	33.6	33.6	35.0	33.5	33.3	33.6	33.9	35.4	34.5	35.0	34.1	33.5	33.1	33.0	32.8	35.4	32.7	33.6	0.8	24
28	32.7	32.7	32.5	32.7	32.6	32.8	32.5	32.6	32.7	32.6	32.8	32.6	32.6	32.5	32.7	32.4	32.5	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.4	32.6	0.1	24
29	32.6	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	33.3	33.7	33.7	34.2	34.6	34.2	33.9	33.3	35.5	38.6	40.8	41.2	41.8	40.9	41.8	44.8	48.0	48.1	48.1	32.6	37.1	5.0	24
最大値	45.0	54.8	53.3	50.7	54.1	52.3	47.0	48.1	44.3	42.1	42.5	47.6	52.7	64.7	86.9	86.7	71.6	54.0	57.6	62.3	53.9	44.8	48.0	48.1	86.9		43.6		
最小値	31.3	31.2	31.0	31.1	31.0	31.1	30.9	31.0	31.0	30.9	31.1	31.0	31.0	31.1	31.2	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.7	31.8	31.7	31.7		30.9	31.2		
平均値	34.5	35.1	35.4	35.3	35.5	35.2	35.3	35.5	35.2	35.1	35.3	35.7	35.9	36.3	37.6	37.9	37.7	36.8	36.7	36.6	36.0	35.0	34.8	34.8			35.8		
標準偏差	3.1	4.7	4.8	4.5	5.5	4.5	3.8	4.2	3.3	2.9	3.3	4.3	5.1	7.6	11.5	11.7	9.2	6.6	6.3	6.5	5.3	3.7	3.5	3.5				5.9	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	24916.2	86.9	30.9	35.8	43.6	31.2	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	3	521	87	46	16	12	6	2	0	1	0	0	2	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0.431	74.856	12.500	6.609	2.299	1.724	0.862	0.287	0	0.144	0	0	0.287	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.3	41.8	41.1	42.4	41.6	38.6	38.8	35.5	36.3	35.8	35.2	37.3	37.3	36.3	40.2	40.8	38.4	45.4	44.0	40.4	36.2	38.3	46.4	42.0	48.3	35.2	39.9	3.6	24
2	36.0	34.2	34.8	35.3	38.1	37.1	35.3	35.6	34.7	36.0	37.0	44.3	42.2	38.6	37.6	37.6	40.0	38.3	34.7	33.4	33.0	33.1	32.9	33.2	44.3	32.9	36.4	2.9	24
3	33.3	33.6	33.7	33.7	34.1	34.0	34.2	34.7	34.6	34.6	34.1	33.8	33.9	33.7	33.5	33.8	34.2	35.6	34.3	33.7	33.5	33.7	33.7	33.7	35.6	33.3	34.0	0.5	24
4	34.0	34.2	34.2	35.1	34.9	35.4	37.4	37.9	44.3	41.3	36.0	34.4	34.1	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	33.2	33.3	33.4	33.2	44.3	33.2	35.0	2.7	24
5	33.4	33.4	33.5	33.7	33.6	36.0	37.2	37.9	40.6	42.0	42.1	44.6	43.5	40.8	44.9	49.4	55.3	54.8	58.4	58.9	60.3	59.6	60.4	53.4	60.4	33.4	45.3	9.9	24
6	42.0	37.5	42.2	62.5	66.9	56.0	44.3	37.8	37.5	39.9	35.5	33.7	33.1	32.9	32.9	33.2	33.1	33.2	33.1	32.9	33.1	33.2	33.0	33.2	66.9	32.9	38.9	9.6	24
7	33.0	33.1	32.9	32.8	32.7	33.8	33.2	33.3	34.3	36.7	34.1	33.2	33.0	33.0	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	33.0	33.2	36.7	32.7	33.3	0.8	24
8	33.0	33.0	33.2	33.0	33.1	33.5	34.6	34.4	35.3	34.8	34.2	34.3	44.6	43.5	41.3	39.0	37.5	42.4	48.7	50.1	42.3	36.7	34.4	34.1	50.1	33.0	37.5	5.2	24
9	43.9	49.2	39.1	34.9	33.9	33.7	35.3	43.9	39.4	35.6	44.9	45.8	39.4	35.1	33.4	33.2	34.0	34.6	37.8	34.7	33.6	34.4	34.9	33.8	49.2	33.2	37.4	4.7	24
10	33.5	33.5	34.4	35.5	33.9	33.1	32.6	32.5	32.4	32.3	32.4	32.5	32.5	32.6	32.7	32.8	32.7	32.6	32.6	32.7	32.9	32.7	32.9	32.8	35.5	32.3	33.0	0.7	24
11	33.2	33.3	33.5	33.6	33.9	33.8	34.5	34.9	35.2	34.8	34.8	34.5	34.2	34.1	34.1	34.0	33.6	33.4	33.2	33.3	33.5	33.3	33.4	34.2	35.2	33.2	33.9	0.6	24
12	35.4	35.0	34.2	34.0	34.9	36.1	36.4	37.0	38.1	40.3	41.6	43.8	43.9	43.7	41.6	40.5	37.0	40.9	42.5	42.8	38.0	34.3	33.1	37.7	43.9	33.1	38.4	3.5	24
13	35.9	34.0	33.3	33.2	34.4	33.5	33.1	32.9	33.2	33.2	33.1	33.0	33.1	33.1	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.4	35.9	32.9	33.4	0.6	24
14	33.4	34.0	34.3	34.1	34.2	34.6	34.8	34.9	34.9	35.1	35.0	34.8	34.2	33.7	33.7	33.8	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.5	33.7	33.6	35.1	33.4	34.1	0.6	24
15	33.6	33.8	33.7	33.8	34.2	34.3	34.5	34.6	34.9	35.3	35.0	34.7	34.3	34.1	34.2	33.9	33.8	33.6	33.6	33.6	33.3	33.4	33.5	33.5	35.3	33.3	34.1	0.6	24
16	33.5	33.4	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.8	33.6	33.5	33.7	33.7	33.8	33.7	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.0	33.0	33.1	33.4	33.8	33.0	33.4	0.3	24
17	33.5	33.6	33.8	33.9	34.0	34.0	35.0	34.2	33.8	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	33.4	33.1	32.7	34.8	35.9	34.4	33.8	33.3	35.9	32.7	33.9	0.6	24
18	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	32.9	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	33.2	32.5	32.7	0.2	24
19	32.8	33.0	33.1	33.0	33.3	33.7	33.6	33.5	33.8	34.2	34.6	34.5	34.2	34.2	33.9	33.5	33.2	33.9	33.8	33.6	33.5	33.6	33.5	33.4	34.6	32.8	33.6	0.5	24
20	33.5	34.4	39.1	45.1	41.2	38.0	35.0	33.6	33.5	42.2	42.8	39.5	43.6	41.2	35.7	33.8	33.6	33.5	34.9	35.0	34.5	33.9	33.8	34.2	45.1	33.5	36.9	3.8	24
21	33.3	33.1	35.3	34.3	33.8	33.0	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8	32.9	32.9	32.9	37.1	35.8	36.1	36.2	39.6	41.2	37.4	36.3	37.2	35.7	41.2	32.7	34.9	2.4	24
22	34.9	33.8	33.0	32.7	32.7	32.9	33.2	33.8	33.6	33.1	33.0	32.8	32.6	32.5	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.8	33.0	33.0	33.2	34.9	32.5	33.0	0.6	24
23	33.5	33.3	33.5	36.0	39.5	40.0	38.6	37.9	41.5	46.3	43.1	41.7	40.9	40.2	38.0	34.5	33.6	32.9	33.0	32.9	33.3	33.4	33.4	33.4	46.3	32.9	36.8	4.0	24
24	33.3	33.1	33.3	33.0	32.9	33.0	33.3	33.3	33.4	33.9	34.3	40.0	40.3	39.8	38.4	35.4	34.5	33.6	33.4	33.4	33.2	33.0	33.0	33.0	40.3	32.9	34.5	2.4	24
25	36.1	38.2	38.2	41.1	40.6	42.7	42.0	37.8	35.1	34.6	36.4	40.1	37.8	37.6	37.8	35.2	33.6	32.9	32.9	32.9	33.3	38.4	43.6	54.1	54.1	32.9	38.0	4.7	24
26	50.7	44.6	39.4	35.4	33.8	37.1	53.6	57.8	59.7	59.2	53.7	46.8	47.7	47.8	45.3	40.8	41.9	38.2	35.2	33.8	32.8	32.6	32.8	33.2	59.7	32.6	43.1	9.1	24
27	32.6	32.2	32.1	32.0	32.0	32.1	32.1	32.0	32.0	32.2	32.2	32.2	32.2	32.4	32.3	32.4	32.3	32.2	32.2	32.1	32.2	32.2	32.4	32.2	32.6	32.0	32.2	0.1	24
28	32.4	32.5	32.5	32.8	32.8	33.1	33.0	33.1	33.5	33.6	33.1	32.8	32.9	33.0	33.0	32.9	32.9	33.8	40.1	39.4	37.8	38.9	36.0	34.9	40.1	32.4	34.2	2.4	24
29	34.6	34.0	33.7	35.5	39.0	37.2	35.7	37.2	37.1	34.1	33.2	33.0	32.9	33.0	33.0	32.9	33.0	32.9	33.0	33.1	32.9	33.0	32.9	33.0	39.0	32.9	34.2	1.8	24
30	32.8	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.3	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	33.1	32.9	33.1	32.8	32.9	33.0	33.0	33.1	33.2	33.3	33.5	33.4	33.5	32.8	33.0	0.2	24
31	33.3	33.5	33.4	33.2	33.5	33.3	33.1	32.8	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	32.7	32.8	32.9	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.7	32.8	33.5	32.7	32.9	0.3	24
最大値	50.7	49.2	42.2	62.5	66.9	56.0	53.6	57.8	59.7	59.2	53.7	46.8	47.7	47.8	45.3	49.4	55.3	54.8	58.4	58.9	60.3	59.6	60.4	54.1	66.9		45.3		
最小値	32.4	32.2	32.1	32.0	32.0	32.1	32.1	32.0	32.0	32.2	32.2	32.2	32.2	32.4	32.3	32.4	32.3	32.2	32.2	32.1	32.2	32.2	32.4	32.2		32.0	32.2		
平均値	35.4	34.9	34.8	35.7	35.9	35.6	35.7	35.7	36.0	36.4	36.1	36.3	36.4	35.8	35.6	35.0	35.0	35.3	35.8	35.7	35.0	34.8	35.1	35.2			35.6		
標準偏差	4.5	3.8	2.7	5.8	6.4	4.5	4.3	4.8	5.3	5.5	4.8	4.6	4.6	4.1	3.7	3.6	4.4	4.8	5.7	5.8	5.2	4.9	5.6	5.3				4.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26449.2	66.9	32.0	35.6	45.3	32.2	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	569	95	52	11	7	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	76.478	12.769	6.989	1.478	0.941	1.075	0.134	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.1	45.9	39.6	38.1	47.9	48.3	45.7	40.3	36.7	39.7	40.2	36.6	36.4	36.0	35.3	34.9	34.5	34.5	34.3	34.4	34.4	34.6	34.8	34.9	48.3	34.3	38.6	4.8	24
2	34.9	35.1	35.5	36.1	36.5	36.9	37.6	38.2	38.3	38.2	37.9	37.5	36.2	35.6	35.5	35.4	35.4	35.3	35.5	35.8	36.2	36.5	37.0	37.3	38.3	34.9	36.4	1.1	24
3	37.2	37.7	38.1	38.2	38.5	38.7	38.4	38.6	38.7	38.6	38.0	37.5	37.2	37.1	37.0	37.0	38.7	38.3	37.2	36.5	36.3	38.5	40.6	38.2	40.6	36.3	37.9	0.9	24
4	37.0	37.1	43.0	41.7	47.3	57.2	53.4	43.9	38.6	42.9	45.9	40.2	36.4	35.3	35.2	35.0	35.1	34.8	34.9	35.2	35.4	35.8	36.2	36.5	57.2	34.8	39.7	6.1	24
5	36.8	37.2	38.0	38.1	37.7	38.0	37.8	37.9	37.8	37.7	37.0	36.5	36.2	35.9	35.7	35.6	35.6	35.8	35.9	36.2	36.4	36.7	36.6	36.7	38.1	35.6	36.8	0.9	24
6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.8	36.8	36.3	36.2	36.7	36.3	36.0	36.5	36.4	36.8	36.0	35.4	35.2	35.0	35.1	35.1	35.1	36.8	35.0	36.1	0.6	24
7	35.0	34.7	35.9	35.4	38.4	42.8	59.1	51.8	42.1	43.2	38.7	38.4	37.7	36.7	35.6	35.8	39.5	45.0	47.3	45.6	48.5	46.4	47.0	42.1	59.1	34.7	41.8	6.2	24
8	57.0	79.1	87.8	71.8	70.2	57.4	46.2	40.9	44.7	53.1	53.5	45.7	38.2	36.1	43.4	38.3	35.3	34.5	34.5	34.9	35.4	35.7	36.6	36.3	87.8	34.5	47.8	15.5	24
9	36.0	36.0	35.9	36.2	36.5	36.6	36.7	36.5	36.4	36.0	35.6	35.3	34.8	35.0	34.7	34.9	35.2	35.7	36.0	36.3	36.5	36.7	37.2	37.1	37.2	34.7	36.0	0.7	24
10	36.9	37.3	37.3	37.5	37.7	37.8	38.2	38.2	40.7	41.8	42.5	44.1	46.5	49.9	59.3	53.2	40.4	36.3	35.4	34.9	34.7	34.6	34.6	34.6	59.3	34.6	40.2	6.4	24
11	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.5	34.3	34.4	34.5	34.3	34.7	35.0	35.3	35.6	36.2	36.2	34.3	34.6	0.5	24
12	36.5	36.8	37.0	37.0	37.0	36.7	37.1	37.8	37.5	37.1	36.8	36.9	36.6	36.0	35.2	35.3	35.2	35.2	35.8	35.5	36.0	36.0	37.9	37.2	37.9	35.2	36.5	0.8	24
13	37.0	36.7	36.2	35.7	35.6	37.4	38.1	46.5	51.4	49.9	54.7	53.3	45.5	56.7	92.7	89.8	65.4	46.9	38.7	38.4	36.2	35.2	34.9	34.9	92.7	34.9	47.0	16.0	24
14	35.3	35.4	35.6	35.8	36.0	36.6	36.8	37.0	36.7	36.0	35.8	36.1	36.2	35.9	35.8	35.9	35.4	35.2	35.5	35.5	35.6	35.7	35.8	37.1	37.1	35.2	35.9	0.5	24
15	37.4	36.8	37.0	42.5	54.4	64.0	70.3	61.7	55.6	53.3	44.3	39.3	37.0	38.6	36.9	35.5	35.1	35.2	36.1	36.0	36.2	37.2	36.9	37.2	70.3	35.1	43.1	10.6	24
16	42.8	45.0	39.7	35.9	34.7	34.7	35.3	36.5	35.4	34.7	34.6	34.4	34.7	34.4	34.3	34.1	34.1	34.2	34.3	34.1	34.2	34.3	34.2	34.7	45.0	34.1	35.6	2.8	24
17	34.9	35.1	35.3	35.6	35.9	36.4	36.4	36.8	37.1	36.5	36.3	36.3	36.2	35.8	35.6	35.2	35.2	35.3	35.5	35.7	35.8	36.1	36.5	36.5	37.1	34.9	35.9	0.6	24
18	37.1	44.0	40.7	40.1	41.7	41.0	40.3	39.2	40.4	42.0	44.2	44.8	43.3	41.0	40.1	38.1	40.1	44.7	46.3	44.8	42.8	41.1	41.3	39.4	46.3	37.1	41.6	2.3	24
19	39.4	40.5	41.7	40.9	44.2	57.4	62.0	48.9	39.0	35.9	35.2	35.0	34.9	34.8	34.9	34.8	34.5	34.7	34.7	34.6	34.7	34.5	34.4	34.5	62.0	34.4	39.0	7.4	24
20	34.6	34.7	34.7	34.7	35.9	36.8	36.6	42.2	44.1	40.0	37.9	39.1	41.1	41.4	43.4	44.2	42.2	39.4	40.5	43.6	42.4	45.0	42.5	41.7	45.0	34.6	39.9	3.4	24
21	41.5	41.0	39.1	43.2	55.8	57.9	54.0	52.7	54.8	50.2	44.7	43.3	42.5	41.1	48.6	49.4	47.2	42.2	37.1	35.7	34.8	36.0	35.7	37.7	57.9	34.8	44.4	7.1	24
22	37.5	35.7	34.7	34.6	34.9	35.0	35.7	35.7	35.7	35.3	35.1	34.9	34.7	34.8	34.9	35.1	35.0	35.0	35.1	36.3	38.2	39.8	39.8	38.4	39.8	34.6	35.9	1.6	24
23	35.9	34.9	34.9	35.1	35.3	35.3	35.4	35.6	35.5	35.3	35.2	35.2	35.4	35.1	35.0	35.1	34.9	34.8	34.8	34.6	34.7	34.7	34.6	34.6	35.9	34.6	35.1	0.3	24
24	34.6	34.7	39.0	52.3	64.3	62.3	59.8	58.1	59.4	59.5	57.9	59.4	59.4	57.4	57.1	55.0	56.5	52.3	52.5	50.5	38.0	35.9	36.5	31.9	64.3	31.9	51.0	10.5	24
25	43.0	38.6	34.9	34.3	32.4	28.0	33.1	32.9	30.9	33.5	31.4	31.8	37.3	33.7	36.4	34.1	32.1	31.3	32.2	28.4	26.0	26.2	26.8	27.5	43.0	26.0	32.4	4.1	24
26	28.0	26.8	26.3	25.3	25.5	26.3	26.6	26.8	27.9	27.8	27.9	26.6	26.4	25.8	25.8	27.7	26.7	26.5	27.1	27.6	27.7	27.8	27.8	28.0	28.0	25.3	26.9	0.9	24
27	28.3	28.3	29.2	29.3	29.2	29.6	29.9	30.3	30.5	30.5	30.7	29.8	28.8	28.5	31.8	29.6	28.8	29.0	29.2	29.4	29.9	30.6	31.3	31.8	31.8	28.3	29.8	1.0	24
28	32.2	32.5	32.1	32.0	32.0	32.2	32.9	32.4	33.4	32.8	32.8	32.2	31.0	32.5	37.6	44.7	41.5	37.7	39.3	35.2	33.2	32.3	32.2	32.6	44.7	31.0	34.1	3.5	24
29	33.2	33.0	33.2	33.4	33.6	34.0	34.8	34.8	34.5	33.9	33.0	31.6	30.5	30.5	30.6	31.4	31.4	31.5	31.6	31.8	32.2	32.7	33.1	33.3	34.8	30.5	32.7	1.3	24
30	33.9	33.9	34.0	34.5	34.8	35.0	35.4	35.5	36.1	35.9	34.8	34.5	33.6	32.9	32.7	32.8	32.8	32.7	32.8	33.0	33.3	33.7	33.8	33.8	36.1	32.7	34.0	1.1	24
31	34.4	34.7	35.0	35.3	35.9	36.1	36.2	36.3	38.3	39.0	37.0	36.4	36.4	40.0	43.0	40.5	40.8	39.4	39.0	37.9	37.4	37.1	37.5	43.5	43.5	34.4	37.8	2.5	24
最大値	57.0	79.1	87.8	71.8	70.2	64.0	70.3	61.7	59.4	59.5	57.9	59.4	59.4	57.4	92.7	89.8	65.4	52.3	52.5	50.5	48.5	46.4	47.0	43.5	92.7		51.0		
最小値	28.0	26.8	26.3	25.3	25.5	26.3	26.6	26.8	27.9	27.8	27.9	26.6	26.4	25.8	25.8	27.7	26.7	26.5	27.1	27.6	26.0	26.2	26.8	27.5		25.3	26.9		
平均値	37.0	37.7	37.8	37.8	39.7	40.6	41.0	39.8	39.3	39.4	38.7	37.9	37.2	37.2	39.5	39.0	37.6	36.6	36.4	36.1	35.6	35.7	36.0	35.8			37.9		
標準偏差	5.3	8.7	9.9	7.8	9.8	10.2	10.3	7.8	7.3	7.2	6.9	6.5	5.9	6.7	12.0	11.2	7.5	5.2	5.0	4.7	4.1	4.0	3.9	3.5				7.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28191.5	92.7	25.3	37.9	51.0	26.9	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	5	51	313	241	63	21	19	18	6	2	1	1	0	2	1	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0.672	6.855	42.070	32.392	8.468	2.823	2.554	2.419	0.806	0.269	0.134	0.134	0	0.269	0.134	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.4	43.3	40.7	37.8	37.1	38.0	37.8	37.4	36.6	36.0	34.2	34.9	44.7	60.5	76.1	90.3	84.8	65.6	61.4	51.1	45.4	42.3	37.7	34.8	90.3	34.2	48.0	16.4	24
2	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	34.2	34.1	33.9	33.8	33.7	33.5	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.1	34.3	34.2	34.3	34.2	34.3	33.5	33.9	0.2	24
3	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.0	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	34.3	35.4	40.0	40.5	40.5	33.9	34.6	1.8	24
4	37.4	36.3	35.9	35.8	35.0	34.6	39.2	45.5	43.3	39.2	36.6	36.4	35.0	34.6	34.3	34.2	34.3	34.3	34.3	34.5	35.4	35.2	34.5	34.3	45.5	34.2	36.2	2.9	24
5	34.3	34.4	34.3	34.5	34.4	37.8	47.4	46.8	45.8	43.5	41.5	45.4	49.6	50.8	53.8	53.8	53.4	47.7	44.6	41.7	40.5	39.2	36.8	37.0	53.8	34.3	42.9	6.6	24
6	37.9	37.8	35.7	34.7	35.5	36.6	37.3	36.1	37.3	39.2	35.8	34.5	34.0	34.2	36.5	36.5	35.4	35.5	35.4	34.7	34.8	35.2	35.5	36.0	39.2	34.0	35.9	1.3	24
7	36.1	36.2	36.7	37.2	37.1	37.1	37.8	38.8	38.3	37.6	39.7	39.8	38.9	36.2	35.9	35.1	37.6	37.6	38.1	37.1	35.4	35.4	35.6	35.8	39.8	35.1	37.1	1.3	24
8	36.7	36.8	36.7	36.7	36.8	36.7	37.0	37.4	37.1	37.3	36.6	36.7	36.3	35.9	34.8	34.5	34.4	34.6	34.6	34.7	35.0	35.0	35.1	34.9	37.4	34.4	35.9	1.1	24
9	34.8	34.9	35.2	35.3	35.4	34.8	34.7	35.3	35.6	35.4	34.8	34.6	34.7	34.7	34.7	34.6	34.7	34.5	34.8	35.1	35.2	35.3	35.8	36.2	36.2	34.5	35.0	0.4	24
10	36.5	37.1	37.1	37.4	37.7	38.1	38.6	38.8	38.8	38.9	38.2	37.4	35.8	37.6	38.0	36.6	43.4	50.2	45.8	41.3	38.6	36.4	35.9	39.4	50.2	35.8	38.9	3.3	24
11	37.7	37.0	41.5	40.7	43.0	41.3	40.2	40.0	36.9	35.8	35.8	35.6	35.5	36.5	35.7	38.0	36.4	35.3	41.2	46.2	39.1	36.7	36.2	36.7	46.2	35.3	38.3	2.9	24
12	37.4	42.1	49.7	50.1	58.0	46.5	42.0	44.9	39.3	36.4	35.2	34.7	34.7	34.7	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.6	34.9	35.3	35.5	35.9	58.0	34.4	38.9	6.5	24
13	36.2	36.3	36.6	36.9	37.2	37.1	37.0	37.1	37.2	36.5	36.1	35.6	35.5	35.3	35.1	35.3	35.3	35.3	35.3	35.4	35.5	35.5	35.5	35.3	37.2	35.1	36.0	0.8	24
14	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	35.9	36.0	36.2	36.3	36.0	35.9	35.7	35.4	35.1	35.1	35.1	35.4	35.3	35.6	35.6	35.6	35.8	35.9	35.7	36.3	35.1	35.7	0.3	24
15	35.9	35.8	36.1	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.7	35.7	35.2	35.4	35.3	35.1	35.0	34.9	35.0	35.6	35.3	35.6	40.1	40.6	41.2	39.0	41.2	34.9	36.5	1.8	24
16	44.9	55.2	57.1	51.9	44.4	38.5	38.1	41.5	41.1	43.3	41.5	38.6	36.5	35.6	35.7	35.2	34.8	34.5	34.4	34.4	34.7	34.7	34.9	34.7	57.1	34.4	39.8	6.7	24
17	34.8	34.8	35.0	35.3	36.1	36.3	36.6	36.6	36.5	36.2	35.7	35.7	35.7	35.8	35.5	35.4	35.4	35.2	35.1	35.1	35.2	35.5	35.7	35.8	36.6	34.8	35.6	0.5	24
18	36.1	36.1	36.5	36.9	37.1	37.1	37.3	37.2	37.1	36.8	36.1	35.7	35.2	35.3	35.3	35.2	35.5	35.4	35.3	35.6	35.8	35.7	35.7	35.9	37.3	35.2	36.1	0.7	24
19	35.4	35.3	35.1	34.8	34.8	34.8	34.9	35.9	40.5	39.6	43.3	44.2	40.4	37.7	36.1	40.2	41.9	38.4	36.4	37.9	36.4	35.3	35.0	35.0	44.2	34.8	37.5	2.9	24
20	35.2	35.4	35.9	36.0	35.3	35.6	35.6	35.5	37.2	40.9	43.7	41.6	40.2	43.6	47.2	46.3	43.2	41.8	44.4	45.5	42.5	37.9	35.7	37.1	47.2	35.2	39.7	4.1	24
21	37.5	36.5	36.7	36.8	37.1	37.2	38.2	37.0	35.9	36.6	44.0	48.1	44.6	39.0	43.6	44.0	49.3	48.5	49.4	47.0	42.1	39.6	38.2	39.1	49.4	35.9	41.1	4.7	24
22	40.3	44.7	43.9	49.1	52.1	49.8	46.2	49.1	43.1	40.6	38.6	37.2	35.7	34.8	34.4	34.5	37.3	37.4	36.6	35.8	35.4	34.6	41.4	41.6	52.1	34.4	40.6	5.5	24
23	39.6	37.3	37.0	35.8	34.6	35.7	36.7	35.9	37.7	40.6	41.4	43.4	42.1	38.3	36.9	36.0	34.7	34.3	35.0	35.1	37.2	35.2	34.5	34.1	43.4	34.1	37.0	2.6	24
24	34.2	34.2	36.2	36.4	36.7	35.6	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.3	34.2	34.2	34.4	34.7	35.0	35.3	35.6	36.7	34.1	34.7	0.8	24
25	36.1	36.3	39.7	43.0	44.4	46.0	47.5	46.7	45.6	43.0	41.1	40.6	40.7	40.4	41.8	42.5	40.2	37.3	39.7	43.1	43.0	41.5	37.1	34.9	47.5	34.9	41.3	3.4	24
26	34.8	36.2	39.4	36.9	36.2	36.6	35.8	34.8	34.2	33.9	34.0	34.4	34.2	34.3	34.2	34.9	35.1	35.9	35.2	34.7	35.0	34.8	34.7	35.0	39.4	33.9	35.2	1.2	24
27	35.6	36.0	35.5	35.1	34.8	34.4	34.4	35.8	34.9	35.4	36.7	39.3	36.5	35.4	36.0	36.4	38.0	38.4	40.5	37.6	35.6	34.9	34.6	34.7	40.5	34.4	36.1	1.6	24
28	34.3	34.2	34.2	34.2	34.4	34.3	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.2	34.3	34.2	34.3	34.2	34.2	34.1	34.3	34.4	34.7	34.5	34.8	35.3	35.3	34.1	34.3	0.3	24
29	35.6	36.2	36.5	36.6	36.8	37.1	37.8	37.9	37.6	37.1	36.6	35.8	35.6	35.2	37.9	40.8	41.7	41.7	41.2	41.3	42.1	43.5	45.3	46.2	46.2	35.2	38.9	3.2	24
最大値	44.9	55.2	57.1	51.9	58.0	49.8	47.5	49.1	45.8	43.5	44.0	48.1	49.6	60.5	76.1	90.3	84.8	65.6	61.4	51.1	45.4	43.5	45.3	46.2	90.3		48.0		
最小値	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	33.9	33.8	33.7	33.5	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.1	34.3	34.2	34.3	34.1		33.5	33.9		
平均値	36.7	37.2	37.9	37.8	38.0	37.5	37.8	38.3	37.8	37.5	37.4	37.5	37.2	37.3	38.3	39.0	39.2	38.3	38.3	37.9	37.2	36.6	36.5	36.6			37.7		
標準偏差	2.7	4.3	5.0	4.8	5.5	3.8	3.7	4.3	3.3	2.9	3.2	3.8	3.9	5.7	8.5	10.8	10.0	6.9	6.1	4.7	3.2	2.6	2.5	2.7				5.2	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	26209.0	90.3	33.5	37.7	48.0	33.9	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	358	227	71	25	7	3	2	0	0	1	1	1	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	51.437	32.615	10.201	3.592	1.006	0.431	0.287	0	0	0.144	0.144	0.144	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.4	42.0	41.5	42.1	42.0	38.9	39.3	36.6	36.4	35.9	35.5	36.8	39.0	38.6	42.4	41.4	38.9	42.6	41.1	39.9	37.3	40.1	48.3	44.1	48.3	35.5	40.3	3.3	24
2	38.1	36.1	37.2	37.1	38.7	38.6	37.8	38.2	37.0	37.9	38.6	39.1	38.6	38.9	39.8	39.8	42.2	40.3	36.4	35.1	35.0	35.1	35.5	35.9	42.2	35.0	37.8	1.8	24
3	36.2	36.6	36.7	36.7	36.8	36.8	36.9	36.9	36.5	36.3	35.6	35.4	35.4	35.4	35.3	35.5	35.3	36.9	36.0	35.5	35.5	35.6	35.8	36.4	36.9	35.3	36.1	0.6	24
4	36.5	36.6	36.5	37.3	37.2	37.5	38.8	40.1	42.1	41.7	37.6	36.2	35.6	35.3	35.3	35.2	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	35.4	35.6	35.7	42.1	35.1	36.8	2.0	24
5	36.1	36.3	36.7	37.2	37.2	38.9	40.9	41.9	44.5	47.1	45.9	44.5	41.4	40.4	44.4	47.2	50.4	51.4	52.7	52.1	51.4	52.4	55.2	49.7	55.2	36.1	44.8	6.1	24
6	41.3	37.6	39.7	48.2	52.9	55.8	47.7	41.0	41.7	45.0	38.6	35.9	34.8	34.5	34.7	34.8	34.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	55.8	34.5	39.2	6.3	24
7	34.7	34.6	34.4	34.4	34.5	36.4	35.2	35.3	35.7	38.8	36.0	34.9	34.5	34.4	34.6	34.4	34.5	34.4	34.7	34.7	35.0	35.3	35.4	35.6	38.8	34.4	35.1	1.0	24
8	35.8	36.1	36.3	36.7	36.8	37.3	37.6	37.6	37.5	36.8	35.9	37.6	47.1	49.9	47.1	43.0	40.3	44.5	48.2	48.9	44.1	39.6	36.4	35.7	49.9	35.7	40.3	4.9	24
9	43.1	47.3	40.2	36.7	35.7	35.5	37.1	43.2	39.9	38.2	42.8	44.5	40.8	37.2	35.3	35.0	35.4	36.0	40.5	37.3	35.6	35.5	37.3	36.1	47.3	35.0	38.6	3.5	24
10	35.8	35.5	36.4	36.8	36.2	35.8	35.8	35.6	35.2	34.3	34.1	34.1	34.1	34.3	34.2	34.3	34.2	34.4	34.4	34.4	34.4	34.8	35.2	35.4	36.8	34.1	35.0	0.8	24
11	35.9	36.1	36.3	36.9	37.3	37.5	37.6	37.9	37.5	36.9	36.4	36.2	35.8	35.8	35.7	35.3	35.2	35.1	34.9	35.2	35.2	35.3	35.5	36.2	37.9	34.9	36.1	0.9	24
12	37.4	37.0	36.2	36.7	37.8	39.2	39.2	39.7	40.6	42.7	44.4	45.4	43.3	41.9	41.0	40.7	37.4	39.9	43.2	44.7	41.0	36.2	34.8	38.3	45.4	34.8	39.9	3.0	24
13	36.7	35.1	34.7	34.8	40.6	37.3	35.2	34.6	35.1	35.0	34.8	34.6	34.5	34.6	34.6	34.8	34.8	34.9	34.8	34.8	35.0	35.4	35.7	35.8	40.6	34.5	35.4	1.3	24
14	36.4	36.7	37.1	37.5	37.7	38.2	38.5	38.2	38.0	37.2	36.7	36.5	35.9	35.6	35.2	35.2	35.2	35.1	35.3	35.4	35.6	35.6	35.6	35.9	38.5	35.1	36.4	1.1	24
15	36.1	36.4	36.4	36.6	37.0	37.2	37.8	38.1	37.6	37.3	37.0	36.6	36.0	35.9	35.9	35.8	35.6	35.5	35.4	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	38.1	35.4	36.3	0.8	24
16	35.6	35.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.5	36.9	37.0	36.4	35.7	35.3	35.3	35.3	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.2	35.3	35.7	35.7	36.1	37.0	35.2	35.8	0.5	24
17	36.3	36.6	36.6	36.7	36.6	36.7	37.4	36.8	36.9	36.4	35.9	35.9	35.8	36.0	35.9	35.9	35.6	35.4	35.0	35.8	36.9	36.3	36.0	35.6	37.4	35.0	36.2	0.6	24
18	35.4	35.3	35.2	35.1	35.2	34.8	34.8	34.7	34.6	34.5	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.9	34.7	34.6	34.7	34.7	34.9	35.1	35.2	35.3	35.4	34.4	34.9	0.3	24
19	35.8	35.8	36.3	36.7	37.2	37.4	37.7	37.7	37.4	36.7	37.0	36.6	36.1	36.3	36.2	35.7	35.5	36.0	36.1	35.7	35.7	35.6	35.7	35.5	37.7	35.5	36.3	0.7	24
20	35.6	36.8	41.2	44.3	41.5	38.6	36.4	35.5	35.5	43.7	45.6	42.8	48.8	47.7	40.0	36.3	36.9	37.1	39.5	39.3	36.8	35.8	35.8	36.6	48.8	35.5	39.5	4.1	24
21	35.4	35.2	38.3	36.9	35.8	34.9	35.0	34.8	35.2	35.4	35.0	34.7	34.9	35.1	40.2	38.7	36.6	36.7	39.0	42.7	39.4	37.8	38.5	38.4	42.7	34.7	36.8	2.1	24
22	38.6	37.0	36.3	36.2	36.2	36.7	36.6	36.4	36.2	36.0	35.2	35.0	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	34.6	34.7	35.1	35.3	35.6	35.9	38.6	34.6	35.7	1.0	24
23	36.3	36.6	36.4	39.0	41.4	42.3	41.2	40.6	42.8	48.3	45.3	42.5	41.0	39.4	38.4	36.3	35.7	35.9	36.0	36.3	36.4	36.8	37.0	37.5	48.3	35.7	39.1	3.4	24
24	37.2	37.5	37.8	37.3	37.2	37.2	37.2	36.6	35.6	35.6	36.2	42.3	42.2	41.5	40.2	37.8	36.8	35.9	35.4	35.9	36.0	35.7	36.0	36.2	42.3	35.4	37.4	2.1	24
25	38.6	40.7	41.9	44.7	44.8	45.7	44.6	39.3	36.6	36.2	37.7	41.0	39.7	37.7	36.9	36.0	35.4	35.0	34.9	35.1	35.9	40.2	45.8	52.2	52.2	34.9	39.9	4.5	24
26	50.6	46.1	41.0	36.9	35.7	39.1	53.9	57.1	58.8	59.4	53.5	47.8	47.4	47.6	45.2	41.7	42.0	40.7	39.1	38.4	36.3	35.1	35.4	36.9	59.4	35.1	44.4	7.8	24
27	35.4	34.5	34.2	34.2	34.1	34.2	34.3	34.5	34.2	34.3	34.1	34.3	34.3	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	34.8	35.0	35.2	35.4	34.1	34.4	0.3	24
28	35.6	35.6	36.3	36.7	36.9	37.3	37.4	37.6	37.4	36.5	35.0	34.9	34.8	35.0	35.2	35.1	35.0	35.7	40.8	40.7	39.2	39.9	37.6	36.4	40.8	34.8	36.8	1.8	24
29	36.2	36.3	36.1	38.1	41.2	39.1	36.9	37.8	39.7	36.3	35.3	34.6	34.3	34.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.7	34.7	34.9	34.7	34.6	34.6	41.2	34.3	35.9	1.9	24
30	34.7	34.7	34.9	34.9	34.8	35.0	35.2	35.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.7	34.7	34.8	35.0	35.0	35.1	35.1	35.4	34.4	34.8	0.3	24
31	35.3	35.1	35.5	35.4	35.5	35.9	35.6	34.6	34.4	34.2	34.1	34.4	34.2	34.3	34.4	34.2	34.5	34.2	34.2	34.4	34.5	34.5	34.6	34.8	35.9	34.1	34.7	0.5	24
最大値	50.6	47.3	41.9	48.2	52.9	55.8	53.9	57.1	58.8	59.4	53.5	47.8	48.8	49.9	47.1	47.2	50.4	51.4	52.7	52.1	51.4	52.4	55.2	52.2	59.4		44.8		
最小値	34.7	34.5	34.2	34.2	34.1	34.2	34.3	34.5	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6		34.1	34.4		
平均値	37.4	37.1	37.1	37.6	38.0	38.1	38.3	38.1	38.1	38.6	37.9	37.7	37.7	37.5	37.3	36.7	36.5	36.8	37.3	37.3	36.7	36.6	37.1	37.2			37.4		
標準偏差	3.6	3.0	2.1	3.1	3.7	4.0	4.0	4.2	4.7	5.4	4.6	4.0	4.3	4.2	3.6	3.1	3.3	3.7	4.3	4.4	3.4	3.4	4.5	4.1				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27857.0	59.4	34.1	37.4	44.8	34.4	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	362	281	65	22	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	48.656	37.769	8.737	2.957	1.478	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.3	48.1	44.0	50.3	53.2	47.8	47.8	48.0	42.2	43.6	43.4	41.1	40.5	40.1	40.0	39.5	39.5	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.8	40.1	53.2	39.4	43.2	4.5	24
2	40.3	41.0	41.3	41.5	42.0	42.6	42.9	43.0	43.0	41.6	40.8	40.9	40.8	40.7	40.7	40.4	40.3	40.6	40.9	41.3	41.7	42.0	42.5	42.8	43.0	40.3	41.5	0.9	24
3	42.6	42.6	42.9	42.6	42.6	43.1	42.9	42.5	42.9	41.9	41.9	41.5	41.3	41.2	41.2	43.2	45.2	44.8	42.7	41.4	40.9	41.8	47.9	45.5	47.9	40.9	42.8	1.6	24
4	42.0	41.5	52.7	53.2	55.0	62.6	58.9	51.6	45.6	45.7	50.0	46.0	41.6	40.2	40.1	40.0	39.8	39.8	39.7	40.4	41.1	41.6	41.9	42.0	62.6	39.7	45.5	6.7	24
5	42.4	42.5	42.6	43.0	43.2	43.1	42.3	41.6	41.0	40.8	41.0	41.1	41.4	41.3	41.1	40.8	40.8	40.8	40.8	41.2	41.6	41.8	41.6	41.1	43.2	40.8	41.6	0.8	24
6	40.9	40.9	40.5	40.5	40.4	40.5	40.6	40.8	40.5	40.4	40.5	40.9	40.9	41.0	41.1	43.9	44.3	45.8	42.0	40.6	40.0	39.9	40.0	40.0	45.8	39.9	41.1	1.5	24
7	39.8	39.6	40.6	41.8	45.5	46.3	58.4	55.1	45.2	45.3	42.4	41.7	42.6	41.4	40.3	40.1	40.0	42.1	47.4	49.0	52.0	48.4	47.7	45.0	58.4	39.6	44.9	5.0	24
8	54.4	77.3	87.9	77.0	68.6	58.0	50.2	44.6	44.6	48.8	48.1	43.6	42.3	41.0	41.2	38.6	36.1	35.6	35.8	36.1	36.5	36.6	37.0	37.3	87.9	35.6	48.2	15.0	24
9	37.5	37.9	38.5	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	38.4	37.5	36.9	37.0	37.2	37.3	37.2	37.4	37.4	37.8	38.3	38.7	39.1	39.1	39.2	39.3	39.3	36.9	38.1	0.7	24
10	39.2	39.1	39.5	39.6	39.7	39.8	39.7	39.5	41.9	44.2	42.0	47.0	47.7	44.7	65.0	63.3	46.4	39.9	38.2	37.9	37.9	37.8	37.6	37.7	65.0	37.6	42.7	7.3	24
11	37.6	37.7	37.6	37.7	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7	37.9	38.0	38.0	38.3	38.5	38.7	38.8	38.7	38.7	39.0	39.1	39.7	40.2	40.4	41.2	41.2	37.6	38.5	1.0	24
12	41.5	41.4	41.1	40.4	39.9	39.8	40.1	40.4	40.6	40.6	40.2	40.9	40.8	40.6	40.2	39.9	40.0	39.7	40.3	40.6	40.5	39.9	39.9	40.0	41.5	39.7	40.4	0.5	24
13	41.0	41.9	42.5	41.0	40.6	41.8	41.9	45.9	48.5	51.4	51.8	53.2	63.0	62.9	90.5	93.9	75.1	54.4	43.5	42.4	41.1	39.6	39.3	39.1	93.9	39.1	51.1	15.6	24
14	39.0	39.1	39.8	40.2	40.5	40.7	40.8	40.7	40.8	40.6	40.5	40.5	40.5	40.7	40.8	40.9	40.3	40.3	40.0	40.2	40.2	40.5	40.3	41.7	41.7	39.0	40.4	0.6	24
15	41.8	41.0	41.0	43.6	51.8	55.8	58.7	60.1	54.0	48.3	44.3	42.3	41.3	42.5	41.5	40.9	40.2	39.9	40.3	40.5	40.6	42.4	42.9	41.4	60.1	39.9	44.9	6.3	24
16	45.9	51.3	45.0	40.9	39.4	38.7	39.3	40.7	39.5	38.5	38.6	38.7	39.1	38.7	38.5	38.3	38.3	38.4	38.2	38.3	38.2	38.3	38.5	38.7	51.3	38.2	39.9	3.1	24
17	38.9	39.8	40.1	41.0	41.2	41.5	41.8	42.0	41.9	41.1	41.1	41.2	40.9	40.4	40.4	40.2	40.0	39.9	40.1	40.4	40.8	41.0	41.3	41.7	42.0	38.9	40.8	0.8	24
18	42.5	50.0	45.8	44.5	45.3	47.5	44.5	44.5	45.1	46.8	48.9	51.2	50.3	46.0	50.5	45.8	45.4	47.1	49.4	49.4	48.0	49.5	52.1	50.1	52.1	42.5	47.5	2.6	24
19	48.9	45.9	45.5	45.8	49.6	67.3	83.5	74.2	52.5	43.2	40.7	40.2	39.9	39.8	39.7	39.7	39.7	39.6	39.6	39.6	39.5	39.5	39.5	39.5	83.5	39.5	46.4	11.9	24
20	39.6	39.5	39.6	40.1	41.5	42.3	44.1	47.5	49.4	47.3	46.0	43.1	45.6	44.1	45.3	46.4	45.3	44.6	45.1	45.9	45.1	45.8	44.4	46.5	49.4	39.5	44.3	2.7	24
21	45.9	44.1	43.2	44.7	54.3	59.7	61.1	61.7	62.5	58.0	51.4	48.0	48.5	53.5	53.5	51.1	48.1	45.9	42.3	41.9	41.5	42.3	41.3	41.6	62.5	41.3	49.4	7.1	24
22	42.4	41.2	39.9	39.4	39.5	39.5	40.4	40.4	40.2	39.8	39.8	39.8	40.0	40.3	40.2	40.1	40.2	40.0	40.0	41.3	43.2	44.8	51.9	52.2	52.2	39.4	41.5	3.5	24
23	44.8	40.9	40.1	39.6	39.6	39.5	39.7	39.7	39.9	40.1	40.3	40.3	40.3	40.4	40.3	40.4	40.2	39.9	40.0	39.9	39.9	39.9	39.8	39.7	44.8	39.5	40.2	1.0	24
24	39.7	39.6	41.5	45.2	54.1	56.3	54.5	57.1	57.3	59.0	59.1	59.0	60.9	61.0	60.3	59.0	57.4	54.4	51.4	50.8	47.5	48.0	47.4	42.8	61.0	39.6	52.6	7.0	24
25	44.0	43.4	40.9	40.7	39.4	35.0	36.7	37.4	36.9	41.6	43.6	44.6	41.7	41.6	47.0	45.3	41.8	38.1	37.4	35.8	32.5	32.2	33.0	32.8	47.0	32.2	39.3	4.4	24
26	34.2	32.7	32.5	31.4	31.4	31.5	32.0	32.7	33.4	34.0	35.3	33.2	32.6	31.8	31.8	33.2	32.3	31.8	31.9	32.4	32.1	32.1	32.4	33.1	35.3	31.4	32.6	1.0	24
27	33.3	33.9	35.1	34.5	34.0	34.0	34.3	34.6	34.5	34.7	34.9	34.8	34.4	34.4	35.7	35.2	34.4	34.3	34.9	35.0	35.5	35.9	36.2	36.1	36.2	33.3	34.8	0.7	24
28	36.3	36.5	36.2	36.5	36.9	37.1	37.4	37.7	37.9	37.2	36.6	35.4	35.0	36.4	41.1	48.2	46.2	42.8	39.1	36.6	36.3	35.4	35.9	36.9	48.2	35.0	38.0	3.3	24
29	38.0	37.7	37.6	37.6	37.7	37.5	37.8	38.0	37.7	37.0	36.7	35.8	35.4	35.5	35.4	35.5	35.5	35.7	35.7	36.1	36.6	36.8	37.1	37.5	38.0	35.4	36.7	1.0	24
30	37.6	38.1	38.1	38.6	38.5	38.3	38.7	38.5	38.7	37.9	37.0	36.5	36.4	36.5	36.4	36.2	36.2	36.5	36.7	36.9	37.0	37.4	37.5	37.7	38.7	36.2	37.4	0.9	24
31	37.8	38.0	38.0	38.0	39.0	39.4	39.4	39.2	40.5	41.4	40.4	39.5	39.8	43.6	45.0	43.8	44.4	42.4	43.6	41.1	39.9	38.7	38.8	49.4	49.4	37.8	40.9	2.8	24
最大値	54.4	77.3	87.9	77.0	68.6	67.3	83.5	74.2	62.5	59.0	59.1	59.0	63.0	62.9	90.5	93.9	75.1	54.4	51.4	50.8	52.0	49.5	52.1	52.2	93.9		52.6		
最小値	33.3	32.7	32.5	31.4	31.4	31.5	32.0	32.7	33.4	34.0	34.9	33.2	32.6	31.8	31.8	33.2	32.3	31.8	31.9	32.4	32.1	32.1	32.4	32.8		31.4	32.6		
平均値	41.3	42.1	42.3	42.2	43.2	44.0	44.7	44.4	43.1	42.8	42.3	41.8	42.0	41.9	43.9	43.9	42.2	41.0	40.4	40.3	40.2	40.3	40.8	41.0			42.2		
標準偏差	4.6	7.7	9.2	7.7	7.6	8.9	10.4	9.0	6.5	5.9	5.5	5.5	6.6	6.6	11.0	11.3	7.7	4.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.7	4.4				7.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	31375.2	93.9	31.4	42.2	52.6	32.6	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	66	361	200	50	31	18	8	2	2	2	1	2	1	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	8.871	48.522	26.882	6.720	4.167	2.419	1.075	0.269	0.269	0.269	0.134	0.269	0.134	0	0	100

老富 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.1	52.3	46.6	40.7	39.0	39.6	40.0	40.9	38.5	37.6	37.1	36.9	46.4	55.8	61.5	66.3	74.6	85.6	75.9	59.7	51.3	45.5	40.3	37.7	85.6	36.9	50.1	14.0	24
2	36.6	36.2	36.1	36.0	36.2	36.0	36.1	36.0	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.4	36.3	36.3	36.5	36.5	36.7	36.6	36.9	36.8	36.7	36.9	36.0	36.3	0.3	24
3	36.6	36.6	36.5	36.4	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	36.7	36.7	36.8	36.8	37.0	40.1	44.2	43.9	44.2	36.4	37.4	2.2	24
4	40.5	39.1	38.5	37.8	37.6	37.8	41.7	45.6	44.3	43.4	39.5	39.0	38.4	37.7	37.7	37.4	37.4	37.3	37.3	37.3	37.7	37.7	37.7	37.5	45.6	37.3	39.0	2.4	24
5	37.6	37.5	37.5	37.6	37.6	38.9	45.4	47.8	48.5	46.9	42.9	44.6	48.0	49.9	56.6	58.3	57.4	49.3	44.7	42.6	43.2	41.7	39.7	39.4	58.3	37.5	44.7	6.4	24
6	40.5	41.1	39.6	38.2	38.7	39.9	40.8	40.1	39.0	41.0	37.9	36.5	36.4	36.8	38.7	39.9	39.3	38.7	38.5	38.5	38.7	39.1	39.4	39.9	41.1	36.4	39.0	1.3	24
7	39.9	40.0	40.1	40.6	40.6	40.7	40.5	41.3	42.1	41.4	43.4	44.5	44.6	41.1	40.6	39.8	41.0	42.4	40.8	42.4	40.8	39.7	39.4	39.5	44.6	39.4	41.1	1.4	24
8	40.3	40.7	41.1	40.9	41.0	41.0	41.1	41.1	41.2	41.4	40.9	40.2	39.4	39.2	39.1	38.8	38.7	38.8	38.9	38.9	38.9	38.8	38.8	38.7	41.4	38.7	39.9	1.1	24
9	38.8	38.8	39.0	38.9	38.7	39.2	38.9	39.1	39.5	39.6	39.2	39.0	39.1	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.7	39.9	40.6	40.8	41.3	41.3	38.7	39.4	0.6	24
10	41.7	41.7	42.1	42.3	42.3	42.2	42.1	42.2	42.1	41.5	41.0	40.5	40.4	41.3	47.0	46.8	45.4	52.9	50.9	43.8	41.5	40.3	39.7	42.8	52.9	39.7	43.1	3.3	24
11	41.9	40.5	42.5	43.7	43.7	44.0	43.3	43.9	41.3	40.4	40.5	41.3	49.6	44.6	42.0	41.4	40.6	40.4	42.2	54.3	46.2	42.3	41.3	41.2	54.3	40.4	43.0	3.2	24
12	41.5	44.9	49.4	52.2	63.6	55.6	46.1	44.6	41.4	39.6	40.2	39.6	39.4	39.2	39.5	39.4	39.4	39.5	39.7	40.1	40.3	41.0	41.3	41.7	63.6	39.2	43.3	6.2	24
13	41.7	41.6	41.2	41.2	40.9	40.8	41.0	40.7	40.3	40.2	40.4	40.8	40.8	40.4	40.4	40.4	40.2	40.2	40.1	40.2	40.2	40.1	40.0	40.1	41.7	40.0	40.6	0.5	24
14	40.2	40.3	40.1	40.1	40.2	40.6	40.5	40.5	40.5	40.2	40.5	40.5	40.6	40.3	40.0	40.1	40.1	40.2	40.2	40.2	40.5	40.4	40.5	40.5	40.6	40.0	40.3	0.2	24
15	40.8	40.8	41.0	41.0	41.2	40.6	40.3	40.3	40.2	40.1	40.3	40.5	40.5	40.5	40.6	40.8	41.3	41.2	40.7	40.3	45.2	45.8	53.2	48.4	53.2	40.1	41.9	3.2	24
16	53.2	57.5	56.0	53.2	54.4	45.4	47.3	52.6	50.2	43.8	44.5	42.9	41.2	40.7	40.0	40.3	39.8	39.6	39.3	39.6	39.5	39.5	39.5	39.5	57.5	39.3	45.0	6.3	24
17	39.8	40.0	40.4	40.9	41.2	41.6	41.4	41.6	41.7	40.7	40.6	40.7	41.0	40.9	40.6	40.6	40.7	40.6	40.6	40.6	40.8	41.0	40.9	41.0	41.7	39.8	40.8	0.5	24
18	40.7	40.8	40.9	40.7	40.6	41.0	40.9	40.5	40.3	40.5	40.5	40.5	40.6	40.7	40.6	40.7	40.7	40.7	40.6	40.6	40.6	40.3	40.1	40.1	41.0	40.1	40.6	0.2	24
19	40.2	40.3	40.2	40.2	40.1	40.3	40.3	41.9	46.9	44.0	46.7	50.4	47.0	43.0	41.1	43.5	45.1	43.8	41.7	41.9	41.9	42.6	41.4	40.7	50.4	40.1	42.7	2.7	24
20	40.7	40.4	40.9	41.0	40.7	42.5	44.7	42.7	45.6	50.1	52.8	50.1	50.2	52.0	53.5	54.1	54.3	51.4	52.8	54.3	51.7	45.6	42.2	41.7	54.3	40.4	47.3	5.3	24
21	41.9	41.3	41.3	41.2	41.3	41.6	44.1	43.7	41.6	42.9	49.0	49.3	47.1	43.5	49.7	48.6	51.7	51.6	53.4	51.6	48.7	45.3	43.9	43.9	53.4	41.2	45.8	4.0	24
22	43.3	49.0	47.4	52.4	58.0	59.2	57.0	58.8	54.5	49.8	45.4	41.6	39.9	39.6	39.4	39.3	40.2	41.0	40.4	40.4	39.6	39.2	45.0	46.7	59.2	39.2	46.1	7.1	24
23	45.6	42.9	42.8	41.1	39.6	41.1	45.7	44.2	45.1	47.6	48.2	47.0	48.7	48.2	44.5	44.3	41.3	39.7	39.3	39.2	40.0	41.0	40.1	39.5	48.7	39.2	43.2	3.2	24
24	39.2	39.1	40.1	42.0	40.5	39.5	39.1	39.2	39.0	39.1	39.1	39.2	39.2	39.1	39.4	39.3	39.4	39.2	39.4	39.3	39.9	40.2	40.8	41.1	42.0	39.0	39.6	0.8	24
25	41.2	41.6	45.3	48.4	49.7	51.4	52.5	50.6	49.7	48.1	48.9	47.2	45.4	46.7	48.7	48.8	48.8	44.2	46.0	47.7	50.9	52.9	47.1	41.6	52.9	41.2	47.6	3.2	24
26	40.1	41.1	46.2	44.5	43.6	43.2	41.1	40.5	39.5	39.1	39.2	39.2	39.2	40.3	39.4	39.8	40.2	40.9	40.1	39.7	40.0	40.9	40.7	40.5	46.2	39.1	40.8	1.8	24
27	41.1	41.3	41.2	40.0	39.6	39.2	39.1	39.6	39.3	41.2	42.1	46.4	42.0	40.2	40.2	40.8	42.0	41.5	41.2	40.3	39.9	39.8	39.6	39.8	46.4	39.1	40.7	1.5	24
28	39.4	39.4	39.4	39.1	39.3	39.4	39.3	39.3	39.3	39.4	39.4	39.3	39.4	39.2	39.1	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.3	39.6	40.0	40.4	40.4	39.1	39.4	0.3	24
29	40.5	41.0	41.5	42.0	41.8	41.6	41.7	41.4	41.4	41.3	40.2	40.3	40.2	40.6	44.1	47.1	49.0	50.2	49.3	46.5	49.0	52.5	52.5	54.0	54.0	40.2	44.6	4.6	24
最大値	53.2	57.5	56.0	53.2	63.6	59.2	57.0	58.8	54.5	50.1	52.8	50.4	50.2	55.8	61.5	66.3	74.6	85.6	75.9	59.7	51.7	52.9	53.2	54.0	85.6		50.1		
最小値	36.6	36.2	36.1	36.0	36.2	36.0	36.1	36.0	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.4	36.3	36.3	36.5	36.5	36.7	36.6	36.9	36.8	36.7		36.0	36.3		
平均値	41.3	41.7	41.9	41.9	42.4	42.1	42.4	42.7	42.3	41.8	41.8	41.7	42.0	41.8	42.6	43.0	43.5	43.5	43.0	42.5	42.1	41.7	41.6	41.4			42.2		
標準偏差	3.6	4.4	4.1	4.4	6.3	5.1	4.4	4.7	4.3	3.6	4.0	4.0	4.1	4.6	6.0	6.7	7.9	9.3	7.8	5.7	4.3	3.8	3.7	3.5				5.2	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	29366.8	85.6	36.0	42.2	50.1	36.3	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	413	170	63	35	9	2	1	2	0	1	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	59.339	24.425	9.052	5.029	1.293	0.287	0.144	0.287	0	0.144	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	54.2	49.6	47.7	47.7	47.3	45.3	45.1	42.4	42.5	41.7	41.3	40.4	42.9	47.1	49.6	50.4	44.7	41.5	42.6	44.9	43.2	44.7	48.9	45.9	54.2	40.4	45.5	3.5	24
2	42.2	41.3	42.3	42.7	44.1	44.7	43.6	43.6	44.2	45.1	43.4	43.0	45.4	45.2	43.7	45.0	44.1	44.0	40.3	39.0	39.0	39.2	39.6	40.1	45.4	39.0	42.7	2.1	24
3	40.4	40.7	40.6	40.9	41.1	41.3	41.4	41.1	40.6	40.6	40.4	40.1	40.0	40.2	40.0	40.0	40.0	44.5	42.8	40.8	40.8	41.0	41.4	41.6	44.5	40.0	40.9	1.0	24
4	41.2	40.6	40.6	40.9	40.7	41.0	41.6	44.6	43.5	45.1	42.2	41.2	41.7	40.5	40.2	40.2	40.1	40.0	40.2	40.2	40.4	40.8	40.9	40.8	45.1	40.0	41.2	1.4	24
5	41.0	40.8	41.2	41.4	41.7	42.6	46.2	47.6	49.0	49.6	50.9	51.6	51.6	49.7	52.6	57.6	61.6	63.4	61.6	61.3	59.3	56.2	58.3	56.8	63.4	40.8	51.4	7.5	24
6	48.4	44.1	46.3	51.6	56.4	64.3	61.7	51.1	50.1	58.2	50.6	44.0	41.1	39.8	39.6	39.8	39.9	39.8	39.7	39.5	39.8	39.7	39.5	39.6	64.3	39.5	46.0	7.8	24
7	39.6	39.8	39.6	39.3	39.6	40.3	39.9	41.2	41.3	42.2	40.5	39.7	39.6	39.5	39.6	39.5	39.5	39.4	39.6	39.9	40.2	40.3	40.9	41.2	42.2	39.3	40.1	0.8	24
8	41.3	41.4	41.5	41.4	41.2	41.3	45.3	44.8	43.0	41.7	41.0	44.3	53.4	50.5	44.5	44.4	47.8	46.0	47.7	47.9	49.5	54.4	44.6	41.2	54.4	41.0	45.0	4.0	24
9	48.1	54.8	47.5	42.3	40.6	40.2	40.2	48.5	45.6	44.6	50.3	57.5	50.5	46.7	41.3	39.3	39.3	39.3	42.7	41.6	39.7	39.5	41.0	40.0	57.5	39.3	44.2	5.2	24
10	39.3	39.1	39.2	39.9	39.3	39.0	38.5	38.7	38.6	38.5	38.4	38.5	38.5	38.9	39.0	39.3	39.2	39.2	39.0	39.4	39.9	40.0	40.6	40.9	40.9	38.4	39.2	0.7	24
11	41.2	41.6	41.9	41.9	42.1	42.1	42.1	42.5	41.5	40.7	41.2	41.2	41.2	40.9	40.8	40.6	40.5	40.2	40.1	40.0	40.2	40.1	40.3	40.5	42.5	40.0	41.1	0.8	24
12	41.0	40.5	40.9	41.1	41.7	42.6	43.2	44.1	43.9	44.9	48.2	51.9	51.0	48.0	47.1	45.1	43.7	47.7	50.1	48.8	44.7	40.9	39.9	43.4	51.9	39.9	44.8	3.6	24
13	44.2	41.0	40.2	40.0	45.7	44.2	40.8	39.6	39.9	40.2	40.2	39.8	39.5	39.6	39.8	39.8	39.9	39.8	39.8	40.0	40.2	40.4	40.9	41.1	45.7	39.5	40.7	1.6	24
14	41.6	42.0	42.2	42.3	42.2	42.4	42.4	42.3	42.2	41.3	41.4	40.9	40.8	40.6	40.7	40.4	40.4	40.1	40.3	40.3	40.5	40.7	41.0	41.1	42.4	40.1	41.3	0.8	24
15	41.4	41.5	41.6	41.8	41.8	41.9	42.1	42.1	41.6	40.8	40.8	41.1	40.9	40.9	41.1	41.0	40.9	40.7	40.7	40.7	40.6	40.7	40.9	40.9	42.1	40.6	41.2	0.5	24
16	40.7	40.6	40.6	40.5	40.3	40.3	40.2	40.3	40.3	40.4	40.4	40.5	40.6	40.6	40.7	40.4	40.6	40.6	40.5	40.5	40.7	40.7	40.9	41.2	41.2	40.2	40.5	0.2	24
17	41.2	41.6	41.5	41.0	40.9	40.8	41.2	40.8	40.9	40.9	40.9	41.1	41.1	41.0	41.3	41.1	41.1	40.9	40.5	40.6	43.0	42.3	41.4	40.8	43.0	40.5	41.2	0.5	24
18	40.6	40.6	40.5	40.4	40.3	40.2	40.1	40.0	39.7	39.6	39.7	39.7	39.8	39.7	39.8	39.7	39.9	39.8	39.9	39.7	39.9	40.0	40.1	40.5	40.6	39.6	40.0	0.3	24
19	41.1	41.9	42.4	42.3	42.4	43.1	43.4	43.1	42.2	41.8	41.8	41.5	41.4	41.5	41.3	41.6	41.1	41.1	40.9	40.8	40.7	40.7	40.7	40.8	43.4	40.7	41.7	0.8	24
20	40.8	41.7	41.4	44.3	46.4	46.2	44.1	41.5	41.1	46.6	49.2	49.4	53.7	51.6	44.7	41.8	42.5	42.1	43.3	45.5	42.3	41.1	40.9	41.7	53.7	40.8	44.3	3.6	24
21	41.0	40.9	44.8	42.3	40.7	39.7	39.6	39.4	39.8	40.4	40.2	39.8	39.9	40.0	43.3	45.3	41.9	41.9	42.8	48.0	46.3	43.6	41.8	40.7	48.0	39.4	41.8	2.3	24
22	40.8	40.2	40.2	40.1	40.0	40.0	40.1	40.6	40.6	40.0	39.7	39.8	39.8	39.7	39.8	39.8	39.9	39.9	39.6	40.0	40.5	40.8	40.9	41.3	41.3	39.6	40.2	0.5	24
23	41.4	41.2	40.8	46.8	49.0	49.9	48.1	46.2	46.6	49.9	47.9	47.9	47.6	43.9	42.4	40.7	40.4	40.6	40.7	40.8	41.4	41.7	42.2	41.8	49.9	40.4	44.2	3.5	24
24	41.4	41.4	41.8	41.8	41.5	41.4	41.2	41.2	41.2	41.2	42.0	47.7	48.3	47.9	46.9	43.4	42.2	41.3	40.7	41.1	40.9	40.4	40.5	40.6	48.3	40.4	42.4	2.5	24
25	41.2	41.9	44.7	49.6	50.2	51.5	48.6	43.9	42.1	43.5	43.8	45.5	45.6	45.1	44.7	44.3	42.4	41.0	40.4	40.4	41.2	46.4	49.0	53.7	53.7	40.4	45.0	3.7	24
26	55.8	53.6	48.7	43.4	41.8	47.8	60.1	59.7	62.1	62.6	59.2	53.9	55.0	51.3	47.8	46.3	44.1	43.8	45.0	43.6	41.8	40.4	39.9	39.7	62.6	39.7	49.5	7.5	24
27	39.5	39.2	39.2	38.9	39.2	39.1	39.3	39.4	39.4	39.4	39.5	39.4	39.3	39.5	39.5	39.7	39.6	39.5	39.5	39.4	39.7	40.2	40.5	40.8	40.8	38.9	39.5	0.4	24
28	40.9	41.1	41.3	42.0	42.1	41.9	42.0	41.6	41.1	40.5	40.4	40.3	40.1	40.3	40.4	40.3	40.2	42.2	49.3	52.5	50.1	49.0	45.8	43.4	52.5	40.1	42.9	3.6	24
29	43.2	42.8	43.1	43.8	44.9	44.2	42.3	41.4	44.9	42.6	41.1	40.5	40.3	40.3	40.4	40.5	40.6	40.5	40.6	40.6	40.5	40.3	40.5	40.3	44.9	40.3	41.7	1.6	24
30	40.3	40.3	40.3	40.6	40.5	40.8	40.8	41.0	40.3	40.2	40.5	40.5	40.4	40.6	40.5	40.5	40.6	40.8	40.6	40.6	40.8	40.9	41.0	40.9	41.0	40.2	40.6	0.2	24
31	40.9	40.9	41.1	41.0	41.1	41.2	41.1	40.9	40.3	40.2	40.2	40.2	40.3	40.2	40.1	40.2	40.4	40.4	40.4	40.5	40.5	40.6	40.3	40.4	41.2	40.1	40.6	0.4	24
最大値	55.8	54.8	48.7	51.6	56.4	64.3	61.7	59.7	62.1	62.6	59.2	57.5	55.0	51.6	52.6	57.6	61.6	63.4	61.6	61.3	59.3	56.2	58.3	56.8	64.3		51.4		
最小値	39.3	39.1	39.2	38.9	39.2	39.0	38.5	38.7	38.6	38.5	38.4	38.5	38.5	38.9	39.0	39.3	39.2	39.2	39.0	39.0	39.0	39.2	39.5	39.6		38.4	39.2		
平均値	42.5	42.2	42.1	42.4	42.8	43.3	43.4	43.1	42.9	43.4	43.1	43.3	43.6	42.9	42.4	42.2	41.9	42.0	42.3	42.5	42.2	42.2	42.1	42.1			42.6		
標準偏差	3.9	3.7	2.5	2.9	3.7	4.9	5.3	4.2	4.5	5.4	4.7	4.9	5.1	4.1	3.4	3.9	4.1	4.5	4.6	4.8	4.1	4.1	3.8	3.7				4.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	31709.5	64.3	38.4	42.6	51.4	39.2	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	371	264	69	21	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	49.866	35.484	9.274	2.823	1.478	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.5	47.8	44.5	39.5	38.1	37.0	40.5	38.3	36.0	38.1	36.3	35.8	35.5	35.5	35.4	35.5	35.2	35.2	35.3	35.1	35.2	35.1	35.0	35.0	47.8	35.0	37.4	3.3	24
2	35.2	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.9	36.0	36.1	36.5	36.8	36.8	36.8	36.9	37.1	36.7	36.2	36.2	36.2	36.4	36.7	36.8	36.9	36.8	37.1	35.2	36.3	0.6	24
3	36.9	36.9	37.0	37.1	37.3	37.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.1	37.1	37.2	37.5	37.4	37.5	37.3	37.1	36.9	39.5	42.0	43.9	42.3	43.9	36.9	38.0	1.9	24
4	41.7	49.5	48.5	47.2	56.5	58.7	45.9	39.6	36.2	38.7	39.6	36.7	35.6	35.4	35.2	35.3	35.2	35.3	35.4	35.5	35.7	35.6	35.7	35.6	58.7	35.2	40.2	7.1	24
5	35.8	36.0	36.3	36.4	36.5	36.4	36.5	36.5	35.8	35.9	36.2	36.2	36.5	36.3	36.2	35.9	35.8	36.1	36.7	36.9	37.0	37.1	37.1	36.9	37.1	35.8	36.4	0.4	24
6	36.9	36.7	36.5	36.4	36.5	36.5	36.5	36.8	36.8	36.4	36.7	36.3	36.1	37.5	37.8	36.5	36.0	36.1	35.9	35.9	35.8	36.1	36.0	35.8	37.8	35.8	36.4	0.5	24
7	35.7	35.9	36.3	36.2	36.1	36.7	41.5	55.9	55.9	49.0	47.3	51.8	51.5	46.9	45.0	52.6	51.2	50.9	50.7	45.4	43.6	40.4	36.8	43.1	55.9	35.7	44.8	6.9	24
8	69.4	104.8	102.3	78.9	63.4	47.6	48.3	42.0	39.5	37.7	38.4	39.8	39.2	38.5	37.6	35.8	35.3	35.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	104.8	35.0	47.7	20.8	24
9	35.4	35.7	36.0	36.1	36.3	36.3	36.4	36.5	35.5	35.1	35.2	35.6	35.6	35.5	35.3	35.4	36.4	38.0	37.0	37.9	38.2	37.3	37.2	37.0	38.2	35.1	36.3	0.9	24
10	36.8	37.2	36.9	37.0	36.9	36.7	36.5	36.4	35.6	35.4	35.6	43.2	58.5	58.5	43.7	38.8	37.4	36.1	40.2	38.8	36.4	35.5	35.4	35.3	58.5	35.3	39.1	6.4	24
11	35.2	35.3	35.2	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	34.5	34.2	33.9	34.1	34.4	34.0	34.2	34.2	34.1	34.8	35.3	35.5	35.5	35.4	35.6	35.7	35.7	33.9	34.9	0.6	24
12	36.1	36.3	36.7	36.6	36.8	36.9	37.6	38.8	37.1	41.5	39.6	36.6	38.8	49.3	45.1	42.7	42.7	42.3	43.2	42.6	39.3	44.8	40.8	37.5	49.3	36.1	40.0	3.5	24
13	36.4	37.5	38.2	36.5	36.2	39.6	42.3	40.3	44.4	48.7	59.0	60.0	52.7	52.0	58.2	48.1	44.1	39.0	37.8	37.7	37.3	37.1	36.7	35.8	60.0	35.8	43.2	7.9	24
14	35.5	35.6	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	36.3	37.0	36.9	37.0	37.2	37.0	37.0	36.9	36.5	36.4	36.3	36.5	36.5	36.6	36.8	40.8	40.8	35.5	36.6	1.1	24
15	41.4	39.4	50.2	59.9	67.0	74.0	71.2	60.1	55.9	49.7	43.4	40.7	39.0	36.6	34.8	34.2	34.1	35.5	37.0	36.1	39.4	40.1	40.0	40.8	74.0	34.1	45.8	12.3	24
16	43.7	42.6	38.5	36.1	35.3	36.0	37.1	37.9	36.0	34.7	34.3	34.2	34.2	34.0	34.0	33.9	34.2	34.5	34.9	35.0	35.0	35.0	35.1	35.0	43.7	33.9	35.9	2.6	24
17	35.0	35.0	35.1	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	34.8	34.7	35.0	35.0	35.3	35.6	36.0	35.7	35.3	35.7	36.3	36.4	36.7	36.7	36.6	36.7	36.7	34.7	35.6	0.6	24
18	36.8	40.1	38.6	39.5	42.6	44.0	44.3	40.3	37.6	36.8	40.4	45.9	46.0	44.4	44.5	41.4	41.6	44.4	48.7	52.7	46.7	42.6	40.5	39.0	52.7	36.8	42.5	3.9	24
19	38.0	39.0	43.0	53.4	66.7	52.8	41.0	37.1	35.4	34.9	34.5	34.7	34.7	34.6	34.5	34.4	34.5	34.9	35.2	35.3	35.2	35.4	35.4	35.5	66.7	34.4	38.8	7.9	24
20	35.5	35.5	35.6	35.4	35.6	35.7	37.1	38.8	45.3	40.0	37.6	42.5	48.8	50.4	51.1	49.9	50.6	53.3	53.7	52.1	60.4	64.3	60.3	66.0	66.0	35.4	46.5	10.0	24
21	60.0	51.2	51.6	59.3	62.4	60.3	58.8	56.1	56.4	45.5	41.7	42.1	37.6	38.0	43.2	43.6	45.0	43.2	39.1	37.4	36.1	36.7	38.0	36.9	62.4	36.1	46.7	9.1	24
22	36.4	35.6	35.3	35.1	35.2	35.2	35.6	35.7	34.4	34.2	34.6	34.7	35.1	34.9	34.9	34.9	36.8	38.5	43.0	42.9	41.1	42.2	41.6	37.9	43.0	34.2	36.9	2.9	24
23	36.0	36.8	40.0	40.1	40.2	44.8	46.3	44.9	39.5	36.1	35.1	34.7	34.9	34.7	34.9	34.8	34.6	34.8	35.2	35.4	36.1	37.9	38.0	36.7	46.3	34.6	37.6	3.5	24
24	36.0	45.2	56.4	63.1	65.4	66.3	65.8	60.1	64.3	66.5	66.3	68.6	60.2	48.1	43.0	46.8	43.8	39.2	34.7	31.8	29.1	28.0	29.0	34.3	68.6	28.0	49.7	14.5	24
25	35.1	34.1	30.2	27.7	26.0	26.2	28.2	27.9	30.2	35.2	42.6	34.2	29.5	30.2	32.5	29.2	27.4	27.6	28.0	27.1	27.4	28.3	30.6	31.2	42.6	26.0	30.3	3.8	24
26	30.6	28.0	26.9	26.6	28.0	30.2	29.9	31.4	30.9	31.8	28.4	26.4	26.3	28.0	28.5	27.4	26.6	26.8	28.7	28.0	27.9	27.6	27.5	27.4	31.8	26.3	28.3	1.6	24
27	27.5	27.7	27.7	27.9	27.8	27.7	27.7	27.8	28.0	28.2	29.0	29.2	28.8	30.8	30.3	29.1	28.9	28.9	29.0	29.1	29.4	29.3	29.1	29.0	30.8	27.5	28.7	0.9	24
28	29.1	29.1	29.3	29.3	29.5	32.3	30.6	30.0	31.4	30.6	30.2	31.2	35.1	40.8	43.1	43.8	39.8	33.6	32.8	33.4	31.1	30.5	30.3	30.5	43.8	29.1	32.8	4.5	24
29	30.2	30.2	30.2	30.2	30.4	30.5	30.5	30.5	29.7	29.5	29.6	29.9	30.1	30.2	30.4	30.6	30.6	31.1	31.4	31.6	31.8	31.7	31.9	32.0	32.0	29.5	30.6	0.7	24
30	32.1	32.3	32.4	32.7	32.5	32.6	32.6	32.7	32.0	31.8	32.4	32.6	32.5	32.3	32.0	32.1	32.3	32.6	32.9	32.8	32.9	33.2	33.1	33.3	33.3	31.8	32.5	0.4	24
31	33.6	33.6	33.9	34.1	34.3	34.3	34.0	33.9	33.3	35.3	34.2	33.3	33.3	33.5	35.1	34.7	34.9	35.4	35.3	35.0	35.0	34.7	36.9	47.4	47.4	33.3	35.0	2.8	24
最大値	69.4	104.8	102.3	78.9	67.0	74.0	71.2	60.1	64.3	66.5	66.3	68.6	60.2	58.5	58.2	52.6	51.2	53.3	53.7	52.7	60.4	64.3	60.3	66.0	104.8		49.7		
最小値	27.5	27.7	26.9	26.6	26.0	26.2	27.7	27.8	28.0	28.2	28.4	26.4	26.3	28.0	28.5	27.4	26.6	26.8	28.0	27.1	27.4	27.6	27.5	27.4		26.0	28.3		
平均値	37.6	39.2	39.7	39.7	40.4	40.1	39.8	38.9	38.5	38.0	38.0	38.3	38.3	38.3	38.0	37.4	36.9	36.7	37.0	36.7	36.5	36.7	36.5	37.2			38.1		
標準偏差	8.1	13.4	13.4	11.6	12.2	11.2	10.0	8.4	8.6	7.4	7.9	8.6	8.2	7.2	6.4	6.1	5.8	5.6	5.8	5.7	6.1	6.6	5.8	6.7				8.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	28349.4	104.8	26.0	38.1	49.7	28.3	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	95	264	237	64	26	18	20	8	7	2	1	0	0	0	0	2	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	12.769	35.484	31.855	8.602	3.495	2.419	2.688	1.075	0.941	0.269	0.134	0	0	0	0	0.269	100

日出 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.4	37.3	35.3	34.7	35.5	35.3	34.3	34.1	33.2	33.0	33.0	34.0	36.2	57.7	81.7	75.0	62.6	58.1	54.5	53.2	45.1	38.7	35.1	34.0	81.7	33.0	44.0	14.1	24
2	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	32.7	32.4	32.4	32.3	32.7	32.5	32.7	32.6	32.9	33.1	33.8	33.9	34.1	34.3	34.2	34.0	34.3	32.3	33.3	0.6	24
3	33.9	33.8	33.8	33.9	34.0	33.7	33.7	33.7	33.8	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	35.1	37.8	35.7	37.8	33.6	34.0	0.9	24
4	35.1	35.8	38.1	40.3	41.8	39.2	40.9	45.0	40.6	37.1	36.3	35.7	34.9	34.5	34.7	34.1	34.0	33.9	34.0	33.9	33.9	34.0	33.9	34.1	45.0	33.9	36.5	3.2	24
5	34.0	34.1	34.0	34.1	33.9	37.8	43.8	43.6	45.2	46.5	44.1	46.8	46.9	52.4	58.3	54.3	49.8	43.8	40.7	37.9	35.5	35.4	35.0	34.5	58.3	33.9	41.8	7.3	24
6	35.5	34.4	33.9	34.4	35.7	34.5	34.0	33.8	33.9	33.2	32.8	32.9	32.9	33.0	33.0	34.4	34.0	34.8	34.7	34.3	34.1	34.1	34.0	34.2	35.7	32.8	34.0	0.8	24
7	34.2	34.3	34.4	35.0	36.0	40.0	42.6	39.9	38.0	39.9	41.8	41.5	39.9	38.4	35.7	37.8	38.5	37.0	35.5	34.4	35.3	35.5	34.8	35.1	42.6	34.2	37.3	2.7	24
8	34.6	34.2	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	33.5	33.3	33.4	33.3	33.2	32.9	33.0	33.0	33.1	33.6	34.3	35.1	34.6	34.4	34.3	34.2	35.1	32.9	33.9	0.7	24
9	34.2	34.4	34.6	34.3	34.3	34.6	37.1	36.7	35.0	38.6	36.0	34.4	33.8	33.7	33.5	33.5	33.5	34.0	34.6	34.4	34.5	34.6	34.7	34.7	38.6	33.5	34.7	1.2	24
10	34.7	34.9	35.2	35.3	35.2	35.1	35.1	35.3	36.8	36.5	37.4	38.7	36.5	36.4	41.8	49.4	60.9	58.7	60.9	49.4	46.8	44.5	48.6	42.9	60.9	34.7	42.0	8.6	24
11	40.3	45.8	51.1	54.1	44.7	37.8	36.5	35.1	34.9	35.1	38.2	36.5	35.4	38.8	39.1	36.2	35.1	37.6	54.7	45.3	38.1	35.9	43.2	49.9	54.7	34.9	40.8	6.3	24
12	46.1	44.8	42.9	39.3	37.1	36.6	38.2	37.7	36.5	35.7	35.0	34.7	34.7	34.8	34.8	35.0	34.8	34.5	34.5	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	46.1	34.5	36.7	3.3	24
13	35.0	35.2	35.3	35.3	35.4	35.4	35.6	35.6	34.8	34.6	35.0	35.2	35.3	34.9	34.6	34.8	34.7	35.1	35.4	35.5	35.5	35.7	35.6	35.5	35.7	34.6	35.2	0.3	24
14	35.5	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	35.5	35.4	34.6	34.8	34.6	34.8	34.6	34.7	34.3	34.5	34.3	34.9	35.6	35.8	35.8	35.9	35.8	35.7	35.9	34.3	35.2	0.6	24
15	35.7	35.8	36.0	36.0	35.9	36.0	35.6	35.5	34.7	34.3	34.3	34.3	34.4	34.3	34.4	34.3	34.4	34.7	36.4	46.3	51.1	49.9	56.6	63.9	63.9	34.3	38.9	8.2	24
16	68.4	68.3	47.9	39.4	37.2	36.9	39.4	39.5	36.4	35.5	35.4	34.9	35.1	34.9	34.8	34.7	34.2	34.3	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	35.0	68.4	34.2	39.0	9.5	24
17	35.0	34.9	35.0	34.9	34.9	35.1	34.8	35.1	35.4	35.4	35.6	35.8	35.9	35.8	35.9	35.7	35.7	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.6	35.6	35.9	34.8	35.4	0.3	24
18	35.7	35.8	36.2	36.1	36.0	36.2	36.4	36.1	36.0	36.0	36.3	36.4	36.4	36.3	36.2	36.0	35.9	36.0	35.9	36.0	36.1	36.2	36.2	36.1	36.4	35.7	36.1	0.2	24
19	36.0	35.9	35.8	35.8	35.9	35.8	35.6	37.1	43.8	44.4	45.1	46.4	42.3	41.5	38.1	47.7	46.8	39.1	44.8	45.3	39.6	36.6	35.8	35.7	47.7	35.6	40.0	4.4	24
20	35.8	36.0	36.1	36.2	37.2	38.2	36.8	38.5	39.6	42.4	45.5	44.5	51.8	67.5	72.7	77.4	74.3	64.8	54.8	49.5	43.2	40.4	39.0	37.8	77.4	35.8	47.5	13.6	24
21	37.2	37.7	39.7	42.9	45.5	49.0	52.7	50.4	40.7	36.4	43.6	44.8	46.7	40.6	46.0	48.0	54.0	51.2	48.2	48.9	52.2	53.1	49.4	51.4	54.0	36.4	46.3	5.4	24
22	49.8	50.1	53.0	59.0	55.8	49.8	48.8	50.2	42.3	38.3	37.3	36.7	34.9	34.3	34.2	35.3	35.2	34.9	35.7	35.1	35.1	35.4	37.6	39.3	59.0	34.2	41.6	8.0	24
23	40.2	38.0	36.6	35.5	35.3	36.2	35.5	36.0	37.9	39.9	41.5	38.5	35.8	35.0	35.2	35.0	35.0	35.9	36.3	35.8	35.4	35.1	35.0	34.8	41.5	34.8	36.5	1.9	24
24	34.9	35.9	36.2	35.6	35.2	35.0	34.9	34.9	35.0	35.1	35.0	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	36.2	34.9	35.2	0.3	24
25	35.3	35.4	36.9	42.3	45.2	46.0	48.1	48.1	49.7	50.6	47.3	44.8	42.8	42.8	38.3	36.1	35.7	35.7	35.5	38.1	43.1	38.2	36.5	35.8	50.6	35.3	41.2	5.3	24
26	35.4	35.3	35.0	35.3	38.2	37.0	36.2	35.1	33.8	33.5	33.5	33.4	33.9	34.0	34.0	35.7	34.8	35.3	35.6	35.9	36.1	35.4	35.3	35.6	38.2	33.4	35.1	1.1	24
27	35.7	35.7	35.5	35.2	35.2	35.1	34.9	35.3	34.2	38.4	38.7	36.2	34.9	34.3	34.5	34.5	34.6	34.9	35.4	35.6	35.5	35.5	35.4	35.6	38.7	34.2	35.4	1.1	24
28	35.5	35.3	35.2	35.2	35.3	35.2	35.2	35.1	34.1	33.9	33.9	34.0	33.8	33.8	34.1	34.1	33.9	34.1	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.5	33.8	34.7	0.6	24
29	35.4	35.3	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.8	34.9	34.5	34.8	34.8	34.7	34.8	34.8	39.9	43.0	48.5	47.6	45.7	46.6	49.8	51.1	50.3	51.1	34.5	39.6	6.2	24
最大値	68.4	68.3	53.0	59.0	55.8	49.8	52.7	50.4	49.7	50.6	47.3	46.8	51.8	67.5	81.7	77.4	74.3	64.8	60.9	53.2	52.2	53.1	56.6	63.9	81.7		47.5		
最小値	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	32.7	32.4	32.4	32.3	32.7	32.5	32.7	32.6	32.9	33.1	33.8	33.7	33.8	34.0	33.9	34.0		32.3	33.3		
平均値	37.8	37.7	37.3	37.6	37.4	37.3	37.8	37.8	37.0	37.0	37.3	37.1	36.9	38.0	39.3	39.9	39.8	39.1	39.4	38.8	38.1	37.6	37.9	38.2			38.0		
標準偏差	7.0	7.0	5.0	5.8	4.8	4.1	4.9	4.9	4.1	4.3	4.3	4.3	4.7	8.0	11.7	11.4	10.5	8.6	7.9	6.0	5.4	5.1	5.9	7.0				6.7	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	26448.3	81.7	32.3	38.0	47.5	33.3	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	447	124	47	40	19	8	3	3	3	1	1	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	64.224	17.816	6.753	5.747	2.730	1.149	0.431	0.431	0.431	0.144	0.144	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.0	44.9	41.6	38.7	37.6	39.7	38.2	36.9	37.3	37.3	35.9	35.3	36.3	35.5	41.3	65.4	59.0	59.4	63.8	54.1	41.7	52.8	50.4	42.9	65.4	35.3	44.9	9.6	24
2	37.5	36.3	35.9	36.0	35.8	35.5	35.9	35.8	38.4	39.9	38.6	38.4	42.2	39.9	42.8	46.0	49.1	45.0	38.7	35.8	35.2	35.2	35.1	35.1	49.1	35.1	38.5	3.9	24
3	35.2	35.3	35.4	35.5	35.5	35.7	35.9	36.2	36.1	36.4	36.6	36.6	36.2	36.6	37.7	45.2	51.7	43.8	39.3	37.0	36.5	35.9	35.6	35.7	51.7	35.2	37.6	3.9	24
4	36.0	35.9	35.9	35.8	37.9	43.2	45.7	45.5	41.6	37.0	35.4	35.1	36.1	36.2	34.8	34.9	34.7	34.8	35.3	35.6	35.7	35.7	35.6	35.7	45.7	34.7	37.1	3.3	24
5	35.7	35.7	35.9	36.0	36.2	36.5	36.5	36.7	39.3	42.1	41.8	43.5	46.3	49.7	53.8	60.3	61.2	56.5	55.8	52.9	53.7	56.3	58.4	49.8	61.2	35.7	46.3	9.2	24
6	40.7	41.5	53.8	57.6	63.2	65.2	53.6	43.0	36.7	34.7	34.1	34.2	34.3	34.2	34.5	34.4	34.4	34.8	35.1	35.6	35.5	35.5	35.5	35.5	65.2	34.1	40.7	9.9	24
7	35.3	35.4	35.4	35.2	35.0	35.7	35.7	35.3	34.8	34.8	35.6	34.7	34.5	34.2	34.3	34.1	34.5	35.0	35.2	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.7	34.1	35.0	0.4	24
8	35.6	35.4	35.6	35.6	35.6	35.8	35.9	36.2	35.8	35.1	35.3	36.3	38.2	38.5	39.7	38.3	40.4	39.7	54.9	55.1	42.9	37.4	35.9	37.6	55.1	35.1	38.6	5.4	24
9	53.8	47.8	39.2	36.3	35.7	35.7	37.0	38.0	36.3	36.7	39.7	40.6	37.4	36.1	35.8	35.8	36.4	41.3	39.9	36.8	35.8	38.7	37.5	35.8	53.8	35.7	38.5	4.2	24
10	35.5	37.6	39.9	37.1	35.6	35.1	34.7	34.8	34.8	34.8	34.9	35.0	34.8	35.0	35.1	35.2	35.1	35.0	35.0	35.2	35.1	35.4	35.3	35.4	39.9	34.7	35.5	1.2	24
11	35.5	35.5	35.7	35.9	35.8	36.0	35.8	35.8	35.0	34.2	34.5	34.7	34.7	34.2	34.3	34.7	35.2	35.2	35.5	35.5	35.7	35.7	35.8	36.8	36.8	34.2	35.3	0.7	24
12	37.7	38.3	38.1	38.8	38.7	38.3	38.9	39.7	39.0	38.9	39.4	40.8	40.8	38.9	37.4	35.2	34.8	36.9	36.2	35.6	35.1	35.1	36.9	38.1	40.8	34.8	37.8	1.8	24
13	36.2	35.6	35.2	39.3	40.2	36.4	35.3	35.9	34.9	34.2	34.1	34.1	34.3	34.4	34.4	34.4	34.4	34.7	35.0	35.5	35.5	35.6	35.6	35.8	40.2	34.1	35.4	1.5	24
14	35.9	35.7	36.0	36.2	36.1	36.3	36.4	36.4	35.8	35.3	35.4	35.5	34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	35.1	35.7	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.4	34.8	35.6	0.5	24
15	35.9	36.0	36.0	36.3	36.6	36.7	36.7	36.4	35.8	35.7	35.6	35.9	36.0	35.5	34.7	35.0	35.3	35.5	35.8	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	36.7	34.7	35.8	0.5	24
16	35.8	35.8	35.7	35.7	35.7	35.9	35.9	36.0	36.7	36.8	36.5	36.4	36.4	36.3	36.5	36.4	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	36.8	35.7	36.2	0.3	24
17	36.4	36.5	36.5	36.6	36.8	36.7	37.0	36.9	37.0	36.5	36.7	36.8	36.9	36.5	36.0	36.1	36.0	35.9	36.0	36.5	36.4	36.5	36.6	36.3	37.0	35.9	36.5	0.3	24
18	36.7	36.3	36.1	36.0	35.9	35.7	35.5	35.3	34.6	34.4	34.3	34.4	34.4	34.1	34.4	34.6	34.5	34.8	35.1	35.3	35.5	35.6	35.5	35.8	36.7	34.1	35.2	0.8	24
19	35.7	35.7	35.9	36.0	36.2	36.2	36.4	36.7	35.8	35.7	35.7	36.0	36.5	36.5	36.0	35.5	38.2	40.3	38.8	37.6	36.6	36.3	36.3	36.7	40.3	35.5	36.6	1.1	24
20	43.4	43.7	44.8	50.4	53.0	52.1	43.3	38.7	40.5	41.7	38.9	41.0	47.8	41.2	37.1	35.9	36.3	36.2	36.6	35.8	35.7	35.7	37.2	36.6	53.0	35.7	41.0	5.4	24
21	35.8	37.4	37.5	38.1	36.5	36.0	35.9	35.5	34.6	34.5	34.3	34.5	34.7	37.2	39.7	37.5	36.5	42.2	43.0	39.0	36.8	36.1	35.8	35.4	43.0	34.3	36.9	2.3	24
22	35.6	35.4	35.6	35.8	35.7	35.5	35.5	35.5	34.9	34.3	34.2	34.2	34.5	34.6	34.6	34.6	34.5	34.7	35.0	35.0	35.3	35.5	35.6	35.9	35.9	34.2	35.1	0.5	24
23	36.1	36.2	36.5	38.9	45.6	46.7	47.7	45.2	46.1	46.2	44.2	47.3	44.1	39.0	37.3	36.3	36.0	36.1	35.7	35.7	36.0	36.1	35.9	35.8	47.7	35.7	40.0	4.8	24
24	35.9	36.2	36.3	36.4	36.5	36.4	36.0	35.6	35.6	35.5	35.8	35.8	36.2	38.5	40.3	39.4	37.8	36.4	36.3	36.5	36.1	36.0	36.2	36.4	40.3	35.5	36.6	1.2	24
25	40.4	42.9	41.0	38.1	39.8	42.6	44.7	40.6	36.4	35.2	34.8	36.7	35.6	34.9	34.7	34.6	34.5	35.0	35.3	35.4	37.3	40.9	41.2	48.8	48.8	34.5	38.4	3.9	24
26	50.1	50.4	47.3	50.3	41.7	40.6	54.2	61.5	62.0	59.4	54.2	55.7	60.5	53.5	51.8	47.4	42.5	37.9	35.9	34.9	34.8	35.0	35.0	35.0	62.0	34.8	47.1	9.5	24
27	34.8	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	35.0	34.9	34.2	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.2	34.2	34.2	34.4	34.8	34.7	35.0	35.2	35.4	35.5	35.5	34.0	34.6	0.5	24
28	35.4	35.3	35.4	35.5	35.7	35.7	36.1	36.2	35.2	35.3	35.3	35.2	35.3	34.8	34.9	34.9	39.7	47.7	47.8	47.1	48.6	47.5	45.4	40.4	48.6	34.8	38.8	5.3	24
29	37.7	36.7	36.7	37.7	39.0	44.4	49.2	44.4	37.1	34.9	34.5	34.7	34.6	35.0	34.8	34.7	34.8	35.0	35.5	35.7	36.0	36.0	36.1	36.1	49.2	34.5	37.1	3.7	24
30	36.0	36.1	36.2	36.1	36.1	36.4	36.0	36.0	36.0	35.8	35.9	36.0	35.9	36.2	36.1	36.1	35.9	35.9	35.9	35.9	36.0	36.3	36.3	36.4	36.4	35.8	36.0	0.2	24
31	36.4	36.5	36.3	36.1	36.0	36.1	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.8	35.9	35.9	35.8	36.0	35.8	35.7	35.9	35.7	35.9	35.8	35.9	35.8	36.5	35.6	35.9	0.2	24
最大値	53.8	50.4	53.8	57.6	63.2	65.2	54.2	61.5	62.0	59.4	54.2	55.7	60.5	53.5	53.8	65.4	61.2	59.4	63.8	55.1	53.7	56.3	58.4	49.8	65.4		47.1		
最小値	34.8	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	34.7	34.8	34.2	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.2	34.1	34.2	34.4	34.8	34.7	34.8	35.0	35.0	35.0		34.0	34.6		
平均値	38.0	37.8	37.8	38.2	38.4	38.8	38.9	38.3	37.5	37.2	36.8	37.3	37.8	37.2	37.4	38.3	38.5	38.6	38.9	38.0	37.2	37.6	37.6	37.2			37.9		
標準偏差	4.9	4.0	4.1	5.1	5.9	6.3	5.6	5.3	5.2	4.9	4.0	4.6	5.5	4.3	4.7	7.4	7.1	6.2	7.1	5.8	4.2	5.1	5.0	3.6				5.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	28191.1	65.4	34.0	37.9	47.1	34.6	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	390	248	44	27	19	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	52.419	33.333	5.914	3.629	2.554	1.210	0.941	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.1	49.2	50.8	48.8	46.3	45.6	47.4	48.2	46.7	45.8	45.6	45.5	45.4	45.5	45.5	45.4	45.5	45.4	45.5	45.5	45.9	45.9	45.9	46.0	50.8	45.4	46.5	1.5	24
2	45.8	46.2	46.2	46.5	46.6	46.8	46.9	47.2	47.2	47.1	47.0	47.0	47.1	47.0	47.1	47.2	47.4	47.3	47.1	47.2	47.5	47.6	47.5	47.5	47.6	45.8	47.0	0.5	24
3	47.8	47.7	47.6	47.8	47.8	47.8	47.5	47.8	47.7	47.8	48.0	48.0	48.2	48.1	48.0	48.3	48.2	48.1	47.6	47.7	48.5	49.3	49.3	48.3	49.3	47.5	48.0	0.5	24
4	49.3	53.6	62.0	58.0	64.5	63.2	58.2	59.2	52.4	52.3	51.2	47.0	45.7	45.5	45.5	45.5	45.4	45.7	45.8	46.0	46.1	46.1	46.4	46.3	64.5	45.4	50.9	6.5	24
5	46.5	46.7	46.5	46.5	46.6	46.7	46.9	46.9	47.0	47.3	47.4	47.3	47.4	47.1	47.2	47.0	46.9	46.9	47.1	47.4	47.3	47.5	47.3	46.9	47.5	46.5	47.0	0.3	24
6	46.8	46.7	47.0	46.7	46.8	47.0	46.8	46.7	46.9	46.8	47.1	47.0	46.7	46.9	46.6	46.4	47.2	46.8	46.5	46.4	46.4	46.4	46.3	46.3	47.2	46.3	46.7	0.3	24
7	46.3	45.9	46.5	47.1	47.3	67.1	87.3	68.7	59.7	55.4	51.5	56.3	52.8	53.1	49.4	51.3	59.0	61.6	61.7	60.2	60.1	56.8	52.8	48.7	87.3	45.9	56.1	9.3	24
8	82.5	111.1	99.5	60.9	53.8	47.6	64.8	60.0	52.4	50.0	46.9	46.1	45.1	44.5	44.7	44.1	44.1	44.2	44.7	44.8	44.6	44.7	44.9	45.0	111.1	44.1	54.6	18.1	24
9	45.1	45.3	45.5	45.6	45.7	45.5	45.6	45.4	45.5	45.4	45.6	46.0	46.3	46.2	46.4	46.3	46.2	46.5	47.7	47.3	47.1	47.1	46.9	47.0	47.7	45.1	46.1	0.7	24
10	47.2	47.3	47.4	47.2	47.2	46.8	46.9	46.9	49.0	49.6	47.9	51.1	65.7	77.1	61.9	54.0	52.9	48.1	48.8	50.1	47.0	45.5	45.0	44.6	77.1	44.6	50.6	7.5	24
11	44.9	44.8	44.8	45.0	45.1	45.1	45.4	45.5	45.5	45.7	45.5	45.3	45.3	45.1	45.3	45.4	45.5	45.4	45.6	45.9	45.8	45.8	45.9	46.2	46.2	44.8	45.4	0.4	24
12	46.5	46.8	46.5	46.4	46.5	46.7	47.1	47.8	47.9	47.5	48.1	50.1	48.1	46.8	46.5	46.5	46.3	48.1	47.7	48.3	49.2	48.9	49.5	49.6	50.1	46.3	47.6	1.2	24
13	51.0	48.2	47.2	46.2	46.5	47.4	50.0	57.4	57.9	55.8	63.0	58.6	54.4	64.4	72.9	65.2	62.3	50.9	47.6	49.7	48.2	46.1	45.3	45.2	72.9	45.2	53.4	7.7	24
14	45.4	45.5	45.6	45.8	45.7	45.7	45.9	46.1	46.8	46.6	46.2	46.4	46.6	46.7	46.6	46.5	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	47.1	49.4	49.4	45.4	46.4	0.8	24
15	49.7	48.0	51.9	56.0	61.3	57.1	50.8	48.4	47.8	47.1	46.5	46.5	46.2	46.6	45.7	45.4	45.3	45.5	45.8	46.0	46.0	46.7	47.5	47.1	61.3	45.3	48.5	4.1	24
16	51.3	51.3	48.0	46.3	45.6	47.3	47.4	46.3	45.2	44.8	44.7	44.6	44.7	44.6	44.6	44.9	44.8	44.8	44.9	45.0	45.4	45.3	45.2	45.3	51.3	44.6	45.9	1.9	24
17	45.6	45.6	45.5	45.7	45.6	45.6	45.5	46.0	45.7	46.1	45.8	46.3	46.8	46.7	46.6	46.7	46.5	46.5	46.6	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.8	45.5	46.2	0.5	24
18	48.0	51.4	48.9	50.0	51.5	52.9	51.8	48.6	47.6	48.5	53.5	55.4	52.7	54.2	53.7	50.7	49.4	52.7	55.4	53.3	50.7	50.1	52.1	48.3	55.4	47.6	51.3	2.3	24
19	45.9	45.3	45.4	46.4	49.3	49.9	49.5	50.5	48.7	47.4	46.2	45.8	45.7	45.7	45.6	45.5	45.5	45.5	45.6	45.4	45.4	45.5	45.5	45.4	50.5	45.3	46.5	1.7	24
20	45.5	45.6	45.7	45.6	45.7	46.1	47.3	49.2	53.9	50.3	52.0	55.1	56.7	56.6	60.2	60.1	58.3	59.8	60.1	62.0	65.4	73.6	64.1	69.8	73.6	45.5	55.4	8.2	24
21	70.3	62.2	64.4	75.5	74.6	69.4	69.1	65.0	63.5	53.8	48.3	47.2	47.7	48.4	50.0	49.6	47.5	46.2	45.6	45.4	45.6	45.7	45.1	45.3	75.5	45.1	55.2	10.8	24
22	45.6	45.6	45.2	45.2	45.3	45.4	45.2	45.9	45.9	45.8	45.7	46.0	45.5	45.6	45.5	45.6	45.8	46.4	50.7	50.7	50.4	55.9	52.4	47.3	55.9	45.2	47.0	2.8	24
23	45.9	45.4	45.2	45.3	45.4	45.3	45.7	45.7	45.9	45.7	45.8	45.9	46.2	45.9	46.0	46.0	45.8	45.7	45.5	45.5	45.4	45.4	45.3	45.6	46.2	45.2	45.7	0.3	24
24	45.5	46.1	54.0	62.5	69.2	68.8	67.6	67.3	68.6	67.9	65.3	67.0	69.2	69.7	71.0	67.7	60.7	54.4	49.6	46.0	38.7	39.2	38.3	40.6	71.0	38.3	58.1	11.9	24
25	41.5	39.3	38.5	38.9	38.5	33.9	34.7	35.0	38.5	41.3	40.9	43.2	38.3	36.8	38.5	37.1	35.9	34.2	34.2	32.6	31.3	31.0	31.1	31.5	43.2	31.0	36.5	3.6	24
26	33.0	32.1	30.8	30.4	30.3	30.8	32.3	34.1	33.2	31.8	30.8	30.5	32.3	32.3	31.3	31.4	31.3	31.3	31.6	31.6	32.0	32.0	31.7	31.7	34.1	30.3	31.7	0.9	24
27	31.9	32.1	32.1	32.2	32.4	32.7	32.5	32.8	32.7	33.3	33.5	33.3	32.9	38.4	38.2	34.5	33.7	33.7	33.9	34.1	34.1	34.5	34.5	34.7	38.4	31.9	33.7	1.6	24
28	34.8	34.6	35.4	35.1	35.5	35.6	36.0	35.8	36.1	36.4	36.4	36.0	36.7	38.9	40.6	41.5	39.7	37.8	37.0	37.1	37.3	37.4	37.6	37.9	41.5	34.6	37.0	1.8	24
29	38.3	38.3	38.7	38.6	38.9	39.0	39.1	39.6	39.5	39.5	39.9	40.1	40.4	40.9	41.8	42.3	42.6	42.9	43.1	43.3	43.6	43.6	43.9	44.0	44.0	38.3	40.9	2.0	24
30	44.1	44.1	44.3	44.6	44.5	44.5	44.8	44.5	44.6	45.1	45.2	45.4	45.0	45.0	45.0	45.0	45.2	45.3	45.3	45.7	45.9	46.0	46.0	46.3	46.3	44.1	45.0	0.6	24
31	46.3	46.5	46.5	46.5	46.2	46.2	46.0	46.0	46.6	49.4	48.3	46.7	46.6	48.9	53.6	50.2	50.2	50.4	48.9	48.2	48.2	48.1	48.7	53.0	53.6	46.0	48.2	2.1	24
最大値	82.5	111.1	99.5	75.5	74.6	69.4	87.3	68.7	68.6	67.9	65.3	67.0	69.2	77.1	72.9	67.7	62.3	61.6	61.7	62.0	65.4	73.6	64.1	69.8	111.1		58.1		
最小値	31.9	32.1	30.8	30.4	30.3	30.8	32.3	32.8	32.7	31.8	30.8	30.5	32.3	32.3	31.3	31.4	31.3	31.3	31.6	31.6	31.3	31.0	31.1	31.5		30.3	31.7		
平均値	47.0	47.7	47.9	47.2	47.6	47.7	48.8	48.2	47.6	47.0	46.8	47.0	47.0	48.0	48.1	47.2	46.8	46.3	46.2	46.2	45.9	46.2	45.7	45.7			47.1		
標準偏差	9.3	13.1	11.7	8.7	9.3	9.4	11.1	8.8	7.7	6.7	6.8	6.9	7.6	8.9	8.6	7.3	6.8	6.3	6.3	6.3	6.7	7.5	6.3	6.6				8.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	35024.7	111.1	30.3	47.1	58.1	31.7	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	6	59	45	223	296	43	24	22	17	4	1	1	1	0	1	1	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0.806	7.930	6.048	29.973	39.785	5.780	3.226	2.957	2.285	0.538	0.134	0.134	0.134	0	0.134	0.134	100

上司 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.5	49.1	46.9	46.1	46.4	46.8	46.8	46.3	46.1	46.3	46.5	46.5	48.0	48.7	49.7	50.7	51.8	52.6	49.8	47.6	46.6	46.3	45.5	45.3	52.6	45.3	47.9	2.2	24
2	45.1	45.1	45.0	45.0	45.2	45.5	45.6	45.5	45.7	45.1	44.8	45.0	45.0	45.1	45.1	45.0	45.2	45.3	45.3	45.6	45.6	45.7	45.6	45.5	45.7	44.8	45.3	0.3	24
3	45.3	45.4	45.7	45.9	45.8	45.3	45.5	45.4	45.3	45.2	45.2	45.2	45.2	45.3	45.4	45.4	45.4	45.4	45.2	45.4	45.4	46.6	52.2	51.5	52.2	45.2	46.0	1.8	24
4	48.5	47.7	47.1	47.6	48.5	47.7	50.9	52.1	49.5	48.3	47.4	48.4	50.3	49.3	47.8	47.0	45.6	45.0	44.9	45.0	45.2	45.0	44.9	45.1	52.1	44.9	47.4	2.1	24
5	45.1	45.1	45.0	45.1	45.4	50.5	57.2	59.2	56.3	53.8	51.3	59.2	62.5	62.1	63.9	62.4	60.1	53.2	47.3	45.6	44.9	45.0	44.9	45.1	63.9	44.9	52.1	7.2	24
6	44.6	44.6	44.4	44.8	44.6	44.6	44.6	44.8	44.9	44.8	44.7	44.7	44.8	45.0	45.0	45.7	47.9	47.1	45.4	45.1	45.2	45.2	45.4	45.4	47.9	44.4	45.1	0.8	24
7	45.3	45.8	46.3	48.2	46.7	46.7	48.3	49.1	49.0	49.3	48.7	46.6	47.2	48.1	47.6	46.8	50.2	47.4	45.7	45.5	45.5	45.4	45.9	46.3	50.2	45.3	47.1	1.4	24
8	46.1	45.7	45.9	46.0	46.0	45.8	46.1	46.0	46.0	46.2	45.9	46.5	46.1	45.6	45.4	45.3	45.1	45.6	45.5	45.5	45.5	45.3	45.5	45.4	46.5	45.1	45.8	0.4	24
9	45.7	45.7	45.7	46.0	45.8	46.0	47.0	48.0	46.3	46.7	46.1	45.8	45.6	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.8	46.0	46.1	46.2	46.1	46.1	48.0	45.6	46.0	0.5	24
10	46.3	46.4	46.4	46.1	46.2	46.3	46.3	46.6	47.1	48.0	47.7	47.2	47.3	50.7	51.3	50.6	64.0	67.3	55.2	52.0	48.0	47.0	47.9	55.1	67.3	46.1	49.9	5.6	24
11	50.5	47.0	50.0	49.2	48.3	51.8	47.4	45.8	45.6	45.6	46.4	46.4	45.8	45.6	45.6	45.7	45.6	45.9	58.8	52.2	47.7	45.9	45.9	47.4	58.8	45.6	47.8	3.1	24
12	51.3	56.7	60.1	64.1	74.2	55.7	47.7	45.4	45.4	45.3	45.1	45.4	47.4	46.7	45.7	45.5	45.3	44.9	45.2	45.4	45.5	45.6	45.5	45.6	74.2	44.9	49.4	7.5	24
13	45.7	45.7	46.0	46.0	46.0	46.0	46.1	46.3	46.3	46.7	46.7	47.0	46.7	46.3	46.3	46.3	46.3	46.1	46.2	46.3	46.2	46.3	46.4	46.3	47.0	45.7	46.3	0.3	24
14	46.4	46.6	46.5	46.5	46.6	46.6	46.5	46.6	46.7	46.5	46.8	46.8	46.6	46.3	46.3	46.5	46.6	46.4	46.4	46.6	46.5	46.3	46.5	46.4	46.8	46.3	46.5	0.1	24
15	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.4	46.3	46.2	46.2	46.4	46.3	46.2	46.0	46.1	45.9	46.0	46.0	46.2	52.8	56.9	55.5	53.8	49.9	56.9	45.9	47.8	3.3	24
16	50.8	52.5	50.6	47.9	46.9	47.4	50.5	53.0	53.1	48.6	46.9	46.4	46.2	45.9	45.9	45.7	45.3	45.2	45.2	45.1	45.1	45.4	45.6	45.8	53.1	45.1	47.5	2.7	24
17	45.7	45.8	46.0	46.5	46.4	46.5	46.5	46.6	46.7	46.3	46.0	45.9	45.9	46.1	46.3	46.4	46.2	46.1	46.3	46.4	46.4	46.5	46.7	46.8	46.8	45.7	46.3	0.3	24
18	46.9	47.0	47.2	47.2	47.1	47.1	47.0	46.9	46.9	46.9	46.9	46.7	46.8	46.7	46.6	46.6	46.6	46.6	46.2	46.5	46.4	46.6	46.6	46.8	47.2	46.2	46.8	0.2	24
19	46.7	46.5	46.4	46.3	46.1	46.2	46.2	49.4	55.4	56.5	55.7	54.1	51.3	49.5	47.4	52.2	51.4	48.6	47.9	52.0	48.6	46.0	45.3	45.3	56.5	45.3	49.2	3.5	24
20	45.5	45.8	46.0	46.1	46.5	49.5	47.5	46.2	47.2	49.1	51.5	53.0	50.6	48.3	47.9	48.8	48.5	49.6	50.0	49.6	50.3	49.9	47.6	46.3	53.0	45.5	48.4	2.0	24
21	46.5	46.9	48.2	48.8	49.0	51.8	55.0	52.5	48.1	50.0	56.6	57.6	55.4	49.5	54.9	56.9	61.7	59.9	56.8	54.2	49.3	46.7	46.3	48.9	61.7	46.3	52.1	4.6	24
22	49.5	51.6	54.6	60.2	61.4	56.9	53.2	53.0	51.7	51.0	49.5	48.9	46.5	45.0	44.5	45.5	46.6	45.9	45.8	45.4	44.7	44.7	47.1	47.8	61.4	44.5	49.6	4.9	24
23	48.6	46.7	45.4	44.9	44.8	46.1	45.3	45.6	48.3	48.1	47.3	48.4	45.5	44.5	44.4	44.5	44.5	44.6	44.7	45.6	45.2	44.7	44.6	44.6	48.6	44.4	45.7	1.4	24
24	44.5	44.7	44.8	44.7	44.6	44.7	44.7	44.7	44.7	44.8	44.9	45.1	45.0	45.1	45.0	45.2	45.2	45.0	45.0	45.2	45.3	45.4	45.9	45.8	45.9	44.5	45.0	0.4	24
25	45.9	46.2	49.1	52.6	55.5	57.1	58.2	57.8	56.0	54.6	53.9	52.8	51.7	54.1	51.3	48.0	47.9	48.8	46.5	45.5	47.8	50.7	47.2	45.9	58.2	45.5	51.0	4.1	24
26	45.2	46.5	45.8	45.4	46.8	46.7	45.7	44.6	44.3	44.2	44.2	44.4	45.0	45.0	44.9	44.6	45.9	46.5	45.2	45.8	45.1	45.0	45.3	45.3	46.8	44.2	45.3	0.8	24
27	46.3	45.8	45.2	45.0	44.8	44.6	44.7	44.9	44.6	45.4	47.2	46.3	45.1	45.1	45.2	45.6	45.5	45.5	45.2	45.3	45.3	45.1	45.5	45.4	47.2	44.6	45.4	0.6	24
28	45.6	45.4	45.2	45.2	45.1	45.2	45.1	45.1	45.1	44.9	45.2	45.3	45.3	45.2	45.2	45.4	45.5	45.3	45.3	45.4	45.6	45.8	46.0	45.9	46.0	44.9	45.3	0.3	24
29	46.3	46.3	46.5	46.8	46.6	47.0	47.0	47.1	47.3	47.0	46.6	46.0	45.9	46.4	46.6	51.0	53.3	56.1	54.2	53.9	54.7	57.2	58.5	59.8	59.8	45.9	49.9	4.6	24
最大値	52.5	56.7	60.1	64.1	74.2	57.1	58.2	59.2	56.3	56.5	56.6	59.2	62.5	62.1	63.9	62.4	64.0	67.3	58.8	54.2	56.9	57.2	58.5	59.8	74.2		52.1		
最小値	44.5	44.6	44.4	44.7	44.6	44.6	44.6	44.6	44.3	44.2	44.2	44.4	44.8	44.5	44.4	44.5	44.5	44.6	44.7	45.0	44.7	44.7	44.6	44.6		44.2	45.0		
平均値	46.8	46.9	47.2	47.6	48.1	47.9	47.9	48.0	47.8	47.6	47.7	47.9	47.6	47.3	47.3	47.6	48.4	48.2	47.5	47.3	46.9	46.8	46.9	47.1			47.5		
標準偏差	2.1	2.6	3.2	4.4	6.1	3.5	3.6	3.9	3.4	3.1	3.2	3.8	3.8	3.6	4.0	4.0	5.2	5.1	3.8	3.0	2.8	3.0	3.0	3.3				3.7	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	33071.9	74.2	44.2	47.5	52.1	45.0	***：欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	293	312	57	24	8	1	1	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	42.098	44.828	8.190	3.448	1.149	0.144	0.144	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	59.9	53.8	49.8	48.3	46.7	46.0	46.1	45.5	46.9	47.3	45.9	47.7	50.0	48.1	54.3	55.3	51.8	57.1	63.8	57.9	51.6	52.9	57.1	49.7	63.8	45.5	51.4	5.1	24
2	46.1	45.9	47.0	47.3	48.3	47.3	47.3	46.4	46.3	46.3	46.3	50.8	50.1	50.4	54.8	58.1	57.8	50.5	47.1	44.8	44.2	44.1	44.2	44.7	58.1	44.1	48.2	3.9	24
3	44.6	44.9	44.9	45.1	45.4	45.4	45.5	45.4	45.9	46.1	46.1	45.9	45.7	45.8	45.8	47.2	48.7	49.7	47.0	46.2	45.8	45.8	46.1	46.3	49.7	44.6	46.1	1.2	24
4	46.2	46.2	46.4	47.4	46.8	51.1	54.3	54.1	56.9	52.3	47.7	47.2	46.8	46.1	46.0	45.6	45.8	45.7	45.7	45.8	46.2	46.4	46.6	46.7	56.9	45.6	47.9	3.2	24
5	46.7	47.0	47.0	46.9	47.2	48.8	49.4	50.4	53.5	56.8	56.9	55.8	54.2	55.7	65.3	66.9	64.9	63.5	66.0	65.9	65.6	71.7	69.9	59.2	71.7	46.7	57.3	8.3	24
6	51.4	53.5	58.5	59.9	55.1	52.4	50.6	47.4	45.5	44.9	44.7	44.8	44.9	44.8	45.2	45.0	45.1	45.2	45.2	45.3	45.3	45.3	45.4	45.4	59.9	44.7	47.9	4.7	24
7	45.5	45.5	45.5	45.2	45.1	45.3	45.8	45.6	45.4	46.1	48.6	46.7	45.6	45.6	45.4	45.3	45.4	45.4	45.5	45.7	45.9	46.0	46.3	45.9	48.6	45.1	45.8	0.7	24
8	46.3	46.2	46.3	46.8	46.6	46.9	46.7	46.8	47.5	46.8	46.4	50.2	59.2	57.5	53.8	50.9	50.8	59.1	68.5	64.7	53.7	47.3	45.2	48.0	68.5	45.2	50.9	6.4	24
9	54.8	58.4	52.0	47.4	45.6	45.4	48.5	52.5	50.5	48.5	57.4	59.6	50.7	46.4	45.3	46.2	46.2	45.5	50.0	49.1	46.2	45.6	45.5	45.5	59.6	45.3	49.3	4.4	24
10	47.9	53.6	49.0	46.6	45.7	45.4	45.2	45.2	45.0	44.8	44.8	44.8	44.9	44.7	45.1	45.1	45.3	45.3	45.3	45.5	45.8	45.8	45.9	45.9	53.6	44.7	45.9	1.9	24
11	45.9	45.9	46.1	46.1	46.0	46.2	46.4	46.3	46.8	46.6	46.7	46.7	46.9	46.7	46.4	46.2	46.2	45.9	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	47.5	47.5	45.9	46.4	0.4	24
12	48.3	49.7	48.8	48.7	49.1	50.4	50.9	50.7	50.3	51.3	51.9	53.3	51.6	50.1	47.4	45.5	45.6	47.1	46.1	45.0	44.8	45.0	46.0	48.0	53.3	44.8	48.6	2.5	24
13	46.7	45.4	45.2	51.7	53.1	49.2	46.4	46.1	46.2	45.6	44.8	44.9	45.0	45.2	45.5	45.6	45.4	45.7	45.7	45.7	45.9	46.1	46.1	46.0	53.1	44.8	46.4	2.1	24
14	46.3	46.5	46.6	46.4	46.4	46.3	46.4	46.6	46.7	46.8	47.2	46.8	46.2	46.2	46.1	46.2	46.3	46.3	46.3	46.5	46.6	46.7	47.0	46.8	47.2	46.1	46.5	0.3	24
15	46.8	46.7	46.5	46.8	46.9	46.8	46.7	46.7	47.1	47.3	47.3	47.2	46.8	46.6	47.1	46.6	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.3	47.3	46.2	46.7	0.3	24
16	46.5	46.5	47.0	47.1	47.3	47.2	47.6	47.9	47.9	48.1	47.0	46.8	46.9	46.7	46.7	46.8	46.9	46.7	46.7	47.0	46.9	46.9	47.3	47.4	48.1	46.5	47.1	0.4	24
17	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	47.6	47.5	47.5	47.6	47.4	47.4	47.3	47.6	47.3	47.3	46.5	46.3	46.3	46.5	46.9	46.9	47.3	47.4	46.9	47.6	46.3	47.2	0.4	24
18	46.9	46.8	46.8	46.7	46.7	46.6	46.4	45.9	46.0	45.8	46.0	45.8	45.9	46.0	46.2	46.2	46.1	46.1	46.2	46.3	46.3	46.5	46.5	46.6	46.9	45.8	46.3	0.3	24
19	46.5	47.0	47.1	47.3	47.4	47.2	47.4	47.2	46.8	46.9	47.4	48.0	47.9	47.9	47.7	47.2	49.0	49.6	48.5	47.4	47.2	47.0	47.2	47.0	49.6	46.5	47.5	0.7	24
20	47.3	54.3	54.0	53.0	52.1	52.6	48.3	46.6	49.0	59.5	56.2	53.6	57.6	53.6	47.5	48.0	54.4	51.8	48.3	46.2	45.8	45.4	45.7	46.2	59.5	45.4	50.7	4.2	24
21	49.3	49.8	52.0	50.0	47.2	45.4	45.0	45.4	45.2	45.0	45.2	45.2	45.6	46.3	52.7	51.5	50.3	50.8	51.4	53.2	49.1	46.5	45.5	45.6	53.2	45.0	48.1	2.9	24
22	45.3	45.8	45.3	45.6	45.9	45.7	45.5	45.7	45.7	45.7	45.8	45.7	45.5	45.6	45.6	45.6	45.6	45.5	45.6	45.8	46.1	46.2	46.5	46.4	46.5	45.3	45.7	0.3	24
23	46.5	46.4	47.2	51.4	53.3	53.2	53.4	50.6	56.8	61.2	56.5	53.3	51.2	50.4	47.6	46.3	46.1	45.7	45.9	45.6	46.3	46.1	46.4	47.0	61.2	45.6	49.8	4.3	24
24	46.8	47.5	48.2	48.3	48.5	48.7	49.8	48.0	45.8	45.5	46.5	51.6	51.6	52.2	50.9	48.3	47.3	46.5	46.9	48.5	47.8	47.3	47.1	47.2	52.2	45.5	48.2	1.8	24
25	52.2	52.1	51.2	53.8	55.1	56.9	55.5	50.8	47.6	46.3	46.3	50.0	51.6	51.1	49.0	46.4	45.8	45.4	45.7	46.0	47.4	50.2	52.7	61.1	61.1	45.4	50.4	4.1	24
26	63.1	58.0	50.7	47.3	45.9	52.3	67.1	69.2	69.6	67.0	65.1	63.2	61.5	53.2	47.0	45.3	46.1	46.2	46.0	45.1	44.5	44.3	44.6	44.6	69.6	44.3	53.6	9.4	24
27	44.5	44.5	44.5	44.5	44.8	44.8	44.9	44.8	44.9	44.9	44.9	45.0	44.9	45.2	45.3	45.3	45.1	45.3	45.5	45.3	45.6	45.8	45.9	46.3	46.3	44.5	45.1	0.5	24
28	46.1	46.3	46.2	45.9	46.2	46.2	46.2	46.6	46.9	47.1	46.9	46.8	46.3	46.2	46.2	46.6	50.2	57.1	57.3	51.6	51.2	52.8	49.6	48.7	57.3	45.9	48.4	3.4	24
29	48.8	48.5	49.1	51.7	55.4	51.1	52.8	50.0	46.4	45.7	45.6	45.4	45.7	45.7	45.5	45.7	45.9	45.9	46.1	46.3	46.1	46.0	46.2	46.3	55.4	45.4	47.6	2.8	24
30	46.0	46.2	46.4	46.5	46.5	46.6	46.7	45.9	46.0	46.1	46.0	46.2	46.1	46.1	46.3	46.4	46.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.7	46.6	46.8	46.8	45.9	46.3	0.3	24
31	46.8	46.9	47.2	47.2	47.6	47.0	46.4	46.5	46.4	46.1	46.0	46.1	46.3	46.1	46.1	46.3	46.3	46.3	46.4	46.6	46.9	46.9	47.1	46.9	47.6	46.0	46.6	0.4	24
最大値	63.1	58.4	58.5	59.9	55.4	56.9	67.1	69.2	69.6	67.0	65.1	63.2	61.5	57.5	65.3	66.9	64.9	63.5	68.5	65.9	65.6	71.7	69.9	61.1	71.7		57.3		
最小値	44.5	44.5	44.5	44.5	44.8	44.8	44.9	44.8	44.9	44.8	44.7	44.8	44.9	44.7	45.1	45.0	45.1	45.2	45.2	44.8	44.2	44.1	44.2	44.6		44.1	45.1		
平均値	48.2	48.5	48.1	48.2	48.1	48.1	48.6	48.2	48.4	48.6	48.4	48.8	48.7	48.0	48.1	47.9	48.0	48.4	48.8	48.2	47.5	47.5	47.6	47.5			48.2		
標準偏差	4.2	3.8	3.0	3.2	3.1	3.0	4.5	4.5	5.0	5.3	4.8	4.5	4.4	3.4	4.2	4.6	4.3	4.7	6.2	5.3	3.9	4.9	4.8	3.5				4.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	35849.4	71.7	44.1	48.2	57.3	45.1	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	206	417	72	27	14	7	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	27.688	56.048	9.677	3.629	1.882	0.941	0.134	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.3	41.9	41.2	40.0	38.6	37.2	38.2	40.0	38.1	36.8	36.6	36.5	36.6	36.3	36.6	36.4	36.3	36.5	36.5	36.5	36.9	37.0	37.4	37.8	43.3	36.3	37.9	2.0	24
2	38.1	38.5	39.2	39.5	39.7	39.8	39.8	39.9	39.8	39.8	39.8	39.8	38.9	38.4	38.0	37.8	37.8	38.1	38.5	38.9	39.7	39.7	40.0	40.1	40.1	37.8	39.1	0.8	24
3	40.1	40.3	40.7	40.8	41.2	41.7	41.5	41.4	41.9	41.4	40.8	40.0	39.5	39.1	38.8	38.9	39.9	39.7	38.8	38.9	39.1	40.5	40.5	39.7	41.9	38.8	40.2	1.0	24
4	39.9	40.2	42.3	45.5	51.7	44.6	44.8	50.6	44.0	41.5	40.6	37.8	36.8	36.7	36.8	36.8	36.8	36.6	37.1	37.5	38.1	38.6	38.4	38.5	51.7	36.6	40.5	4.3	24
5	38.8	39.4	39.3	39.6	39.4	39.3	39.2	39.1	39.2	39.2	39.4	38.8	38.3	37.8	37.7	37.5	37.4	38.0	38.2	38.7	39.0	39.3	39.6	40.1	40.1	37.4	38.8	0.7	24
6	40.1	40.4	40.6	40.8	40.8	40.7	41.0	41.1	41.3	40.8	40.5	40.6	39.6	38.2	38.3	38.5	42.3	39.3	37.9	37.2	37.0	36.8	37.1	37.4	42.3	36.8	39.5	1.7	24
7	37.2	36.7	37.2	39.1	38.4	39.3	47.0	50.0	43.0	43.5	39.3	39.7	40.2	37.9	36.9	36.7	36.9	37.6	42.2	42.8	42.5	42.2	40.9	38.9	50.0	36.7	40.3	3.4	24
8	49.8	75.2	61.5	44.7	39.9	49.4	64.1	64.1	62.6	52.6	43.7	39.2	36.4	35.2	34.9	35.7	35.9	36.6	37.2	36.7	36.8	36.9	37.0	36.7	75.2	34.9	45.1	12.0	24
9	36.7	36.6	36.8	37.2	37.3	37.6	37.8	38.2	38.2	38.2	38.1	38.2	37.9	37.1	36.8	36.9	37.3	37.6	38.1	38.4	38.8	39.3	39.6	39.9	39.9	36.6	37.9	0.9	24
10	39.9	40.2	40.4	40.3	40.4	40.7	41.0	41.5	43.5	43.3	42.0	42.2	45.9	49.6	63.0	60.8	47.3	45.9	41.6	40.3	37.6	36.6	36.3	36.1	63.0	36.1	43.2	6.7	24
11	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.1	36.3	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	36.0	36.0	36.2	36.4	36.8	37.3	37.8	38.1	38.7	39.1	39.1	36.0	36.6	0.9	24
12	39.3	39.7	39.7	40.0	40.2	40.3	40.5	40.9	41.0	40.4	39.4	39.5	38.9	37.8	37.4	37.3	37.3	37.0	36.8	37.1	37.7	38.6	37.4	37.3	41.0	36.8	38.8	1.4	24
13	37.4	38.4	38.4	38.5	38.9	41.3	40.3	41.5	41.0	41.2	49.7	48.1	52.2	58.2	70.9	76.5	76.9	57.5	42.4	38.8	38.1	37.1	36.7	36.8	76.9	36.7	46.5	12.6	24
14	37.1	37.6	37.8	37.7	38.0	38.4	38.5	38.7	38.6	38.6	38.0	37.7	37.8	37.5	37.2	37.1	36.9	37.0	37.1	37.3	37.7	38.2	38.6	40.6	40.6	36.9	37.9	0.8	24
15	41.1	39.8	40.2	43.3	49.8	51.4	47.9	45.5	47.7	43.2	39.5	38.2	37.6	38.6	38.1	37.3	36.9	37.1	38.1	40.3	42.1	40.1	42.6	47.5	51.4	36.9	41.8	4.3	24
16	49.3	47.3	41.9	38.6	37.7	36.3	38.5	38.1	37.3	37.2	36.4	35.9	35.9	35.8	35.5	35.8	35.7	35.8	35.9	36.0	36.3	36.7	37.2	37.4	49.3	35.5	37.9	3.5	24
17	37.8	37.8	38.4	38.3	38.8	39.0	39.3	39.6	39.2	38.9	38.5	38.3	38.3	37.9	37.3	36.8	36.9	37.4	37.7	38.0	38.3	38.6	38.9	39.0	39.6	36.8	38.3	0.7	24
18	39.8	41.4	40.2	40.7	41.4	41.8	40.7	41.8	41.2	41.2	44.2	43.6	42.9	43.1	43.7	41.7	42.3	42.8	43.1	44.8	45.4	45.9	44.9	41.0	45.9	39.8	42.5	1.7	24
19	37.8	36.7	36.9	38.5	39.8	41.9	46.0	42.6	40.0	38.3	37.5	37.0	36.6	36.6	36.7	36.4	36.4	36.3	36.3	36.3	36.5	36.2	36.3	36.3	46.0	36.2	37.9	2.5	24
20	36.3	36.3	36.4	36.6	37.4	37.8	39.4	41.8	45.3	40.7	39.5	43.0	47.6	47.8	47.9	48.7	46.5	43.7	44.4	46.7	47.5	49.3	44.6	51.0	51.0	36.3	43.2	4.8	24
21	51.8	50.2	48.3	57.0	63.1	59.8	57.4	51.4	48.4	43.4	39.8	39.4	41.7	41.3	39.7	39.5	39.7	39.1	37.6	36.8	37.5	37.4	37.1	37.0	63.1	36.8	44.8	8.2	24
22	37.1	37.3	36.4	36.4	36.6	37.0	37.1	37.2	37.4	37.1	36.9	36.6	36.4	36.4	36.5	36.5	36.9	36.6	38.1	42.4	43.7	40.6	38.6	37.2	43.7	36.4	37.6	1.9	24
23	36.5	36.4	36.4	36.5	36.6	36.6	36.9	37.4	37.8	37.0	36.9	36.9	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7	36.4	36.2	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	37.8	36.2	36.7	0.4	24
24	36.4	36.4	37.1	38.0	41.1	48.3	54.7	59.2	63.5	61.3	63.1	66.8	65.4	64.8	64.7	62.9	60.4	59.8	56.9	54.8	50.8	43.4	43.5	45.7	66.8	36.4	53.3	10.6	24
25	50.7	55.1	48.8	44.2	45.5	40.7	32.5	36.6	35.5	38.3	36.7	45.4	45.3	42.8	41.4	36.8	35.1	33.8	32.7	33.8	28.6	27.7	31.1	36.1	55.1	27.7	39.0	7.1	24
26	37.2	34.2	27.9	25.6	24.7	24.6	24.9	25.1	26.2	25.7	24.9	24.8	25.3	25.7	27.7	27.8	26.8	26.1	25.9	26.1	26.2	26.5	27.9	28.2	37.2	24.6	26.9	2.9	24
27	27.2	26.8	27.4	28.0	27.9	27.9	27.7	27.8	28.2	27.7	27.5	27.0	26.6	26.5	28.7	27.4	26.9	27.1	27.7	28.1	28.7	29.3	29.5	29.7	29.7	26.5	27.8	0.9	24
28	29.5	29.7	29.7	29.7	30.0	30.2	30.3	30.5	30.7	30.7	30.9	30.3	29.1	28.1	28.8	32.6	34.0	31.1	30.1	29.9	30.1	30.2	30.6	30.8	34.0	28.1	30.3	1.2	24
29	31.5	31.7	31.9	32.2	32.7	32.3	32.0	32.0	32.5	32.0	31.4	30.6	30.2	30.3	30.4	30.4	30.6	31.1	31.5	31.8	32.4	32.7	33.0	33.4	33.4	30.2	31.7	0.9	24
30	33.8	33.9	33.7	33.8	33.9	34.1	34.4	34.6	34.5	34.4	34.1	34.2	33.7	32.6	32.5	32.3	32.2	32.8	33.0	33.6	34.0	34.3	34.9	35.1	35.1	32.2	33.8	0.8	24
31	35.1	35.4	35.5	35.6	35.8	36.2	36.0	36.4	37.6	37.6	37.1	36.5	37.0	42.0	43.8	41.2	40.5	39.6	39.8	38.6	38.9	38.8	39.0	44.4	44.4	35.1	38.3	2.6	24
最大値	51.8	75.2	61.5	57.0	63.1	59.8	64.1	64.1	63.5	61.3	63.1	66.8	65.4	64.8	70.9	76.5	76.9	59.8	56.9	54.8	50.8	49.3	44.9	51.0	76.9		53.3		
最小値	27.2	26.8	27.4	25.6	24.7	24.6	24.9	25.1	26.2	25.7	24.9	24.8	25.3	25.7	27.7	27.4	26.8	26.1	25.9	26.1	26.2	26.5	27.9	28.2		24.6	26.9		
平均値	38.8	39.6	38.6	38.5	39.1	39.4	40.2	40.7	40.4	39.3	38.7	38.7	38.8	38.8	39.7	39.5	39.0	38.1	37.6	37.8	37.7	37.5	37.6	38.2			38.8		
標準偏差	5.6	8.5	6.3	5.6	6.9	6.7	8.1	8.1	7.8	6.5	6.5	7.1	7.4	8.0	9.8	10.1	9.3	6.8	5.5	5.3	5.2	4.8	4.0	4.7				7.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	28896.4	76.9	24.6	38.8	53.3	26.9	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	11	64	71	433	96	32	9	10	13	2	1	2	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	1.478	8.602	9.543	58.199	12.903	4.301	1.210	1.344	1.747	0.269	0.134	0.269	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.7	44.2	41.1	40.1	39.6	39.8	40.9	41.1	39.8	39.4	39.3	38.9	38.8	40.7	44.8	44.4	43.1	45.3	43.3	39.8	37.5	36.0	35.1	35.0	45.7	35.0	40.6	3.0	24
2	34.8	34.8	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	35.0	34.4	34.4	34.4	34.3	34.5	34.6	34.8	34.5	34.8	34.9	35.0	35.4	35.5	35.3	35.2	35.5	34.3	34.8	0.3	24
3	35.1	35.0	35.4	35.4	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	35.4	35.3	35.8	38.1	42.3	41.4	42.3	35.0	35.9	1.9	24
4	37.8	36.9	37.0	38.0	38.0	37.6	40.2	43.3	40.8	39.6	38.9	38.3	37.6	36.8	36.4	36.4	36.4	35.9	35.9	36.1	36.8	36.7	37.0	37.1	43.3	35.9	37.7	1.8	24
5	37.4	37.2	36.7	35.9	35.9	38.9	45.3	46.5	46.3	43.6	41.6	46.0	51.2	53.5	55.1	55.5	52.8	44.1	39.3	37.4	36.5	36.1	35.8	36.3	55.5	35.8	42.7	6.8	24
6	35.9	35.9	35.8	36.1	36.0	35.8	35.8	36.0	36.4	36.2	36.3	36.0	35.9	35.8	36.0	36.2	38.1	37.3	36.2	36.4	36.7	37.1	38.6	39.9	39.9	35.8	36.5	1.0	24
7	39.3	39.0	38.5	39.3	38.9	38.3	38.2	38.7	38.7	40.6	39.7	38.4	41.8	39.7	37.8	38.2	37.2	36.5	36.2	36.6	37.0	37.1	37.3	37.4	41.8	36.2	38.4	1.3	24
8	37.8	37.8	38.0	38.1	38.3	38.1	38.3	38.5	38.4	38.5	38.6	38.7	38.3	37.0	36.7	36.3	36.2	36.2	36.5	36.7	36.9	37.0	36.8	36.6	38.7	36.2	37.5	0.9	24
9	36.7	37.0	37.4	37.7	37.7	38.3	39.6	40.7	38.8	37.8	37.0	36.5	36.4	36.2	36.3	36.3	36.2	36.3	36.7	36.6	36.6	37.8	38.1	38.5	40.7	36.2	37.4	1.2	24
10	38.9	39.0	38.7	38.7	39.0	39.2	39.3	39.7	39.8	39.7	39.8	39.2	38.3	41.9	40.9	40.7	40.6	40.3	38.1	37.9	38.3	40.1	41.9	38.6	41.9	37.9	39.5	1.1	24
11	40.3	38.7	39.6	41.9	40.0	38.6	38.2	38.1	37.9	37.9	37.4	37.2	37.1	37.6	38.2	37.6	37.3	37.1	41.2	40.4	38.3	37.8	37.8	38.5	41.9	37.1	38.5	1.3	24
12	39.2	44.1	47.9	47.9	54.4	53.9	46.3	40.0	37.5	37.0	36.4	36.6	36.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.2	36.6	36.8	37.2	37.6	38.1	38.5	54.4	36.2	40.2	5.7	24
13	38.6	38.8	39.1	39.3	39.4	40.0	40.1	40.1	39.9	39.7	38.8	37.9	37.1	36.9	37.3	37.1	36.8	36.8	36.9	37.5	37.8	37.9	38.0	37.8	40.1	36.8	38.3	1.2	24
14	38.0	38.3	38.6	39.0	39.3	39.7	39.9	40.2	39.7	39.1	38.2	37.7	37.1	36.8	36.8	37.0	37.0	37.2	37.6	37.6	38.4	38.3	38.4	38.6	40.2	36.8	38.3	1.0	24
15	38.6	38.7	39.0	39.3	39.3	39.4	39.2	39.4	39.4	39.0	39.0	38.0	36.9	36.6	36.4	36.5	36.9	37.6	36.8	40.0	43.3	41.6	43.7	45.3	45.3	36.4	39.2	2.3	24
16	45.3	50.4	52.7	42.1	39.8	38.7	39.8	41.4	41.5	39.9	38.3	38.2	37.8	37.3	37.1	36.9	36.6	36.5	36.1	36.0	36.2	36.2	36.4	36.5	52.7	36.0	39.5	4.4	24
17	36.8	37.4	37.6	37.9	38.2	38.7	39.1	39.0	38.8	38.7	37.9	37.3	37.2	37.6	37.4	37.5	37.3	37.2	36.9	37.0	37.6	37.9	38.1	38.4	39.1	36.8	37.8	0.7	24
18	38.9	39.3	39.5	39.8	39.9	40.2	40.4	40.4	40.0	39.0	37.5	36.9	37.0	36.9	37.1	37.0	36.8	36.8	36.9	37.2	37.4	37.6	37.8	37.5	40.4	36.8	38.2	1.4	24
19	37.5	37.3	37.2	36.9	37.0	36.9	36.9	45.6	47.5	41.0	44.3	45.8	40.8	37.7	37.0	39.9	38.7	38.4	37.5	38.5	38.1	36.7	36.4	36.5	47.5	36.4	39.2	3.3	24
20	36.9	37.4	38.0	38.4	39.0	39.4	38.6	36.9	37.7	38.3	37.6	37.4	38.0	38.7	39.5	39.1	38.3	38.7	40.0	41.2	41.3	40.3	38.7	37.9	41.3	36.9	38.6	1.2	24
21	37.3	37.0	36.8	37.6	37.5	37.4	38.6	38.2	37.9	39.6	45.8	46.7	43.5	39.7	48.5	47.6	52.2	49.2	48.5	44.1	40.3	38.0	37.0	38.6	52.2	36.8	41.6	4.9	24
22	39.2	42.5	44.7	48.1	48.9	45.7	43.8	41.9	41.4	45.8	43.4	40.8	38.9	37.5	36.6	37.6	38.6	38.4	37.2	37.2	36.7	36.4	40.3	40.0	48.9	36.4	40.9	3.7	24
23	39.6	37.7	36.4	36.4	36.0	36.3	36.3	36.6	37.5	39.4	41.3	40.0	38.1	36.6	36.4	36.6	36.2	35.9	36.1	37.2	37.3	36.4	35.9	35.8	41.3	35.8	37.2	1.5	24
24	35.9	35.9	35.9	36.1	38.1	36.7	36.2	36.0	35.9	36.0	35.9	36.2	36.0	36.1	36.1	36.1	36.0	35.9	36.1	36.1	36.5	36.8	37.3	37.8	38.1	35.9	36.3	0.6	24
25	38.2	38.6	42.2	44.7	47.6	49.4	49.9	50.8	51.5	50.4	47.9	44.8	42.2	41.7	42.8	43.9	40.2	37.6	36.9	36.7	36.9	38.9	37.9	37.0	51.5	36.7	42.9	5.1	24
26	36.6	36.5	36.9	37.4	37.4	37.3	36.5	36.0	36.0	35.9	35.7	35.8	36.5	36.5	35.9	35.8	37.1	39.0	37.6	37.2	36.7	36.7	37.2	36.9	39.0	35.7	36.7	0.8	24
27	37.0	36.7	36.3	36.3	36.4	36.2	35.8	36.0	36.0	36.3	38.4	39.6	38.3	37.0	36.8	36.6	36.6	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	39.6	35.8	36.7	0.9	24
28	36.5	36.5	36.3	36.2	36.3	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	35.9	36.1	36.0	36.3	36.4	36.8	37.1	37.5	37.5	35.9	36.3	0.4	24
29	38.1	38.4	38.7	39.3	39.6	39.6	40.2	40.0	40.0	39.1	38.6	38.2	37.9	38.2	41.3	45.0	45.3	46.1	45.6	45.9	49.6	50.3	50.2	49.0	50.3	37.9	42.3	4.4	24
最大値	45.7	50.4	52.7	48.1	54.4	53.9	49.9	50.8	51.5	50.4	47.9	46.7	51.2	53.5	55.1	55.5	52.8	49.2	48.5	45.9	49.6	50.3	50.2	49.0	55.5		42.9		
最小値	34.8	34.8	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	35.0	34.4	34.4	34.4	34.3	34.5	34.6	34.8	34.5	34.8	34.9	35.0	35.4	35.5	35.1	35.0		34.3	34.8		
平均値	38.2	38.5	38.8	38.9	39.2	39.2	39.3	39.5	39.3	39.1	38.9	38.7	38.3	38.1	38.5	38.8	38.6	38.3	37.9	37.8	37.9	37.9	38.3	38.3			38.6		
標準偏差	2.4	3.2	3.9	3.3	4.2	4.1	3.5	3.6	3.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	4.4	4.5	4.5	3.5	3.1	2.5	2.8	2.7	3.0	2.9				3.4	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
29	696	0	26868.5	55.5	34.3	38.6	42.9	34.8	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	83	517	61	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	11.925	74.282	8.764	3.592	1.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.6	42.1	39.2	39.3	38.8	38.8	38.9	38.7	38.0	38.5	39.3	37.3	36.4	38.7	38.2	38.2	37.4	37.5	37.8	38.2	37.6	37.1	41.0	40.9	47.6	36.4	39.0	2.3	24
2	39.9	41.4	43.2	44.2	45.2	44.0	42.8	41.3	40.9	44.4	45.7	44.8	43.4	46.9	41.6	39.1	39.8	38.2	36.2	35.4	35.4	35.9	36.4	36.7	46.9	35.4	41.0	3.6	24
3	37.2	37.5	37.5	37.8	37.9	38.3	38.6	38.6	38.5	38.2	37.7	37.0	36.9	36.6	36.7	36.9	37.5	39.3	37.7	37.4	37.3	37.8	38.1	38.5	39.3	36.6	37.7	0.7	24
4	38.4	38.6	38.8	39.2	39.4	39.6	40.6	40.6	41.6	53.1	47.6	42.0	38.5	37.0	36.6	36.5	36.6	36.6	36.7	37.0	37.2	37.4	37.8	38.1	53.1	36.5	39.4	3.8	24
5	38.4	38.6	38.8	39.1	39.3	41.3	44.3	45.5	45.2	47.6	47.0	46.1	45.0	44.9	51.0	51.6	52.7	54.6	53.6	52.4	53.1	53.0	56.0	48.8	56.0	38.4	47.0	5.7	24
6	41.8	40.0	40.1	39.7	41.5	44.2	41.2	38.6	37.0	36.5	36.2	36.1	36.3	36.1	36.4	36.5	36.3	36.0	36.2	36.5	38.2	37.1	36.6	36.4	44.2	36.0	38.0	2.4	24
7	36.3	36.5	36.4	36.3	36.1	36.1	36.2	36.2	36.4	36.3	39.1	38.3	36.9	36.3	36.1	36.1	36.0	36.0	36.2	36.5	36.8	37.2	37.8	38.1	39.1	36.0	36.7	0.8	24
8	38.6	38.9	39.1	39.6	39.5	40.0	44.3	42.0	40.2	39.5	38.0	40.1	41.5	40.5	38.8	40.6	41.7	43.2	41.9	41.2	46.2	43.0	38.6	37.6	46.2	37.6	40.6	2.1	24
9	42.6	48.5	44.4	41.8	38.6	37.8	39.7	48.9	45.0	51.2	53.1	53.4	49.5	44.8	40.0	37.5	36.9	36.5	36.5	40.7	40.5	38.1	41.6	48.3	53.4	36.5	43.2	5.4	24
10	47.4	41.0	37.8	36.8	37.1	37.2	37.3	37.2	36.8	36.0	35.7	35.7	35.7	36.0	35.8	36.0	36.0	36.0	36.1	36.6	36.8	37.3	37.6	37.9	47.4	35.7	37.2	2.4	24
11	38.3	38.6	38.8	38.8	39.1	39.6	39.7	39.7	39.1	39.0	38.4	38.1	37.4	36.8	36.7	36.3	36.2	36.3	36.5	36.8	37.1	37.3	37.5	38.7	39.7	36.2	38.0	1.2	24
12	39.4	39.3	38.5	39.0	40.3	41.7	42.0	42.8	43.4	44.6	45.8	45.9	42.9	40.0	38.3	36.8	37.0	41.0	43.1	38.5	36.5	39.2	37.8	41.9	45.9	36.5	40.6	2.8	24
13	41.8	38.7	37.1	40.2	43.9	44.0	40.5	39.8	40.7	40.3	38.0	36.5	36.2	35.6	35.7	36.3	36.3	36.4	36.5	36.6	37.2	37.7	38.1	38.4	44.0	35.6	38.4	2.5	24
14	38.5	38.6	39.1	39.1	39.1	39.2	39.2	39.4	39.4	39.5	38.7	37.9	37.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	36.9	37.1	37.3	37.6	38.0	38.4	39.5	36.6	38.1	1.1	24
15	38.6	38.7	38.9	39.3	39.1	39.3	39.4	39.3	39.0	39.3	38.8	38.5	37.5	37.3	37.4	36.9	36.8	36.8	37.1	37.5	37.7	38.2	38.3	38.2	39.4	36.8	38.2	0.9	24
16	38.6	38.7	39.2	39.3	39.8	39.9	39.9	40.1	39.7	39.6	38.9	37.7	37.1	37.1	36.8	36.8	36.9	36.8	36.8	37.2	37.7	38.0	38.2	38.4	40.1	36.8	38.3	1.2	24
17	38.5	38.6	38.9	39.0	39.1	39.3	39.7	39.6	39.6	39.4	38.9	38.2	37.4	37.6	37.4	37.6	37.4	37.4	37.6	37.0	37.4	38.0	37.7	37.5	39.7	37.0	38.3	0.9	24
18	37.2	37.2	37.0	37.1	37.2	36.9	36.7	36.6	36.6	36.4	36.6	36.5	36.7	36.6	36.6	36.6	36.5	36.7	36.7	36.7	37.0	37.3	37.8	38.2	38.2	36.4	36.9	0.4	24
19	38.7	39.3	39.6	39.9	39.7	40.4	40.9	40.4	39.6	39.1	38.9	38.5	38.2	37.6	37.6	37.8	37.8	39.0	38.3	37.7	37.4	37.5	37.6	37.8	40.9	37.4	38.7	1.1	24
20	38.2	39.0	40.8	43.3	40.4	38.5	37.6	37.3	37.8	44.5	42.0	40.9	49.2	49.1	41.9	40.9	46.0	42.2	41.9	39.6	38.0	37.1	36.6	38.5	49.2	36.6	40.9	3.5	24
21	41.2	43.5	39.8	40.6	39.7	39.9	40.7	38.7	36.9	36.5	36.5	36.5	37.8	38.2	37.3	36.8	36.6	37.7	41.7	42.1	39.1	37.4	37.1	37.4	43.5	36.5	38.7	2.1	24
22	37.6	38.0	37.9	37.9	38.3	38.0	38.0	37.8	37.9	37.7	36.9	36.8	36.8	36.7	36.7	36.8	36.6	36.7	36.6	36.9	37.2	37.8	38.0	38.5	38.5	36.6	37.4	0.6	24
23	38.4	38.7	39.9	47.6	47.8	45.8	45.3	43.4	45.6	50.3	46.6	44.8	42.5	39.9	38.5	37.8	37.6	37.4	37.5	37.9	38.2	38.6	39.0	39.7	50.3	37.4	41.6	4.1	24
24	40.1	40.2	40.6	41.1	41.0	41.5	41.5	40.6	39.7	39.2	39.4	46.1	44.1	45.8	42.7	39.0	37.6	36.8	37.2	38.6	37.7	37.2	37.3	37.6	46.1	36.8	40.1	2.6	24
25	38.9	39.3	44.3	47.6	47.2	49.8	45.2	40.4	38.1	37.4	37.7	41.6	43.8	44.7	43.0	41.1	37.9	36.8	36.5	37.1	38.3	42.6	45.2	47.5	49.8	36.5	41.7	4.0	24
26	51.0	51.7	45.5	39.5	38.4	43.2	56.2	58.1	58.0	58.6	52.9	46.7	48.8	47.5	41.0	38.4	38.4	39.3	40.3	38.3	37.3	36.6	36.5	36.0	58.6	36.0	44.9	7.7	24
27	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	36.1	36.1	36.0	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.0	36.2	36.1	36.1	36.3	36.3	36.5	36.9	37.1	37.6	37.6	35.7	36.2	0.5	24
28	38.0	38.6	38.5	38.9	38.8	39.2	39.2	39.2	38.8	38.4	38.0	37.3	36.7	36.7	36.7	36.9	39.5	44.2	44.7	44.0	44.4	43.5	41.3	41.6	44.7	36.7	39.7	2.6	24
29	41.6	41.4	41.2	43.3	45.1	41.5	41.2	39.1	37.7	36.5	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.5	36.7	37.0	37.3	37.5	37.7	37.9	45.1	36.3	38.5	2.6	24
30	38.0	38.0	38.3	38.2	38.4	38.5	38.4	38.3	37.2	36.7	36.7	36.6	36.5	36.8	36.6	36.7	36.7	36.8	36.9	37.0	37.4	37.7	37.7	37.8	38.5	36.5	37.4	0.7	24
31	37.9	38.2	38.5	38.6	38.9	39.1	39.0	38.8	37.6	36.8	36.5	36.5	36.6	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	36.9	36.7	37.1	37.4	39.1	36.5	37.4	1.0	24
最大値	51.0	51.7	45.5	47.6	47.8	49.8	56.2	58.1	58.0	58.6	53.1	53.4	49.5	49.1	51.0	51.6	52.7	54.6	53.6	52.4	53.1	53.0	56.0	48.8	58.6		47.0		
最小値	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	36.1	36.1	36.0	35.9	36.0	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	36.0	36.0	36.0	36.1	35.4	35.4	35.9	36.4	36.0		35.4	36.2		
平均値	39.8	39.8	39.5	39.9	40.0	40.3	40.7	40.4	39.9	40.9	40.2	39.8	39.6	39.3	38.3	37.9	38.0	38.3	38.4	38.3	38.5	38.5	38.8	39.2			39.4		
標準偏差	3.4	3.2	2.3	2.8	2.9	3.0	3.8	4.2	4.2	5.7	4.9	4.3	4.2	4.1	3.1	2.9	3.4	3.7	3.6	3.2	3.5	3.2	3.7	3.3				3.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	29277.0	58.6	35.4	39.4	47.0	36.2	***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	20	574	103	28	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	2.688	77.151	13.844	3.763	2.016	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.6	30.7	36.0	33.2	28.9	27.7	27.9	31.6	30.5	29.5	32.3	31.7	31.6	29.4	27.5	26.6	26.4	26.4	26.3	26.5	26.7	26.9	27.2	27.4	36.0	26.3	29.3	2.8	24
2	27.8	28.5	29.2	29.2	29.9	30.1	30.1	29.8	29.7	29.9	29.8	29.7	28.4	27.9	27.9	27.5	27.5	27.6	28.0	28.3	28.5	28.7	28.9	29.1	30.1	27.5	28.8	0.9	24
3	29.3	29.4	29.7	29.9	30.3	30.6	30.6	30.6	30.7	30.5	30.0	29.0	28.7	28.7	27.7	28.0	29.9	29.4	28.3	28.0	28.0	28.8	31.1	29.8	31.1	27.7	29.5	1.0	24
4	29.1	29.5	32.2	30.8	34.6	36.0	37.1	37.7	35.2	31.1	30.9	28.8	27.4	26.9	26.7	26.6	26.6	26.6	26.8	27.0	27.4	28.0	28.4	28.7	37.7	26.6	30.0	3.6	24
5	29.2	29.9	30.2	30.3	29.9	29.6	29.6	29.7	29.5	29.5	29.0	28.2	27.8	27.6	27.7	27.6	27.6	27.5	27.8	28.2	28.2	28.2	28.3	28.5	30.3	27.5	28.7	1.0	24
6	28.7	28.7	28.5	28.1	28.3	28.4	28.8	28.7	28.9	28.6	28.6	28.3	27.9	27.6	28.0	33.6	30.4	28.7	28.1	27.8	27.0	26.9	27.0	27.1	33.6	26.9	28.5	1.3	24
7	27.2	27.0	27.5	29.4	28.8	29.0	31.9	38.9	32.6	31.6	29.0	28.6	27.8	27.4	26.9	26.8	26.6	26.6	29.6	29.9	29.1	29.6	28.7	28.1	38.9	26.6	29.1	2.7	24
8	35.0	55.7	51.9	34.5	29.5	32.0	43.9	44.0	43.0	34.6	29.3	27.4	26.6	26.2	26.1	26.1	26.3	26.3	26.6	27.1	27.3	27.8	28.3	28.6	55.7	26.1	32.7	8.7	24
9	28.9	28.9	28.9	28.6	28.8	29.0	29.2	28.9	29.2	28.6	28.1	27.5	27.4	26.8	26.9	27.2	27.3	27.5	27.8	28.1	28.4	28.5	28.8	29.3	29.3	26.8	28.3	0.8	24
10	29.7	29.9	30.5	30.7	30.7	30.8	31.2	31.5	32.5	32.7	32.2	33.1	37.9	37.6	43.0	43.2	35.0	29.2	27.3	26.8	26.7	26.6	26.5	26.3	43.2	26.3	31.7	4.7	24
11	26.2	26.3	26.1	26.0	26.2	26.2	26.0	26.1	26.2	26.2	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.3	26.3	26.4	26.8	27.1	27.5	28.0	28.4	28.5	28.5	26.0	26.6	0.7	24
12	28.9	29.2	29.2	29.3	29.2	29.4	29.1	29.0	28.9	28.7	28.1	28.1	27.9	27.7	27.6	27.5	27.4	27.2	26.9	27.0	27.2	28.3	27.6	27.4	29.4	26.9	28.2	0.9	24
13	27.7	28.0	27.7	27.4	27.6	30.0	30.4	31.7	30.5	30.3	32.6	33.6	41.6	43.6	56.9	63.4	62.9	48.5	33.4	30.7	29.1	27.5	26.6	26.6	63.4	26.6	35.4	11.4	24
14	27.0	27.1	27.3	27.5	27.9	28.3	28.8	28.8	28.7	28.1	28.1	28.4	28.1	28.1	27.8	27.2	27.1	27.1	27.3	27.3	27.5	27.4	27.7	29.4	29.4	27.0	27.8	0.6	24
15	29.9	28.4	28.3	29.9	35.1	38.9	40.8	35.6	32.4	31.1	28.2	27.0	26.7	27.2	27.0	26.9	27.2	27.0	27.1	27.6	29.8	28.6	29.8	33.3	40.8	26.7	30.2	4.0	24
16	32.9	32.8	30.0	28.3	27.7	27.4	28.2	27.4	27.3	26.1	26.1	25.8	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	25.9	25.7	25.8	26.2	26.0	26.5	26.6	32.9	25.7	27.2	2.1	24
17	26.8	27.3	27.6	27.9	28.0	28.2	28.6	28.9	29.2	29.3	28.9	28.2	28.1	27.7	27.0	26.6	26.5	26.8	26.9	27.0	27.5	27.7	28.0	28.2	29.3	26.5	27.8	0.8	24
18	29.7	32.3	30.3	30.0	30.7	31.4	30.3	30.7	30.1	28.8	29.2	29.9	30.9	30.0	30.4	29.9	31.3	31.3	33.0	34.6	35.7	36.0	34.7	33.0	36.0	28.8	31.4	2.0	24
19	31.1	29.0	28.4	29.7	30.9	34.9	35.2	32.6	29.7	27.6	27.0	26.8	26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	26.4	26.3	26.4	26.5	26.3	26.3	26.2	35.2	26.2	28.4	2.8	24
20	26.3	26.3	26.4	27.0	28.1	28.7	30.2	33.0	33.4	31.1	33.3	30.4	34.7	33.0	32.8	33.4	32.4	30.0	29.4	31.7	31.4	30.5	29.6	35.3	35.3	26.3	30.8	2.7	24
21	35.4	33.5	31.1	34.4	44.6	43.6	40.8	38.6	39.4	37.2	31.8	30.6	31.2	31.5	31.9	31.1	29.5	29.0	27.3	26.7	26.3	26.3	26.6	27.4	44.6	26.3	32.7	5.5	24
22	26.8	26.5	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.2	27.1	27.2	26.9	26.6	26.6	26.5	26.7	26.8	26.7	26.7	26.8	26.9	27.2	28.3	31.0	31.2	31.2	26.5	27.2	1.3	24
23	27.9	27.0	27.0	27.2	27.1	27.2	27.7	28.3	27.9	27.2	27.1	27.0	26.9	26.9	26.9	26.8	26.9	26.7	26.5	26.5	26.6	26.4	26.4	26.5	28.3	26.4	27.0	0.5	24
24	26.3	26.4	26.7	26.8	27.3	29.6	33.7	35.3	43.2	45.4	45.3	48.7	52.0	51.0	53.0	51.8	49.6	47.7	45.4	44.3	41.6	37.0	35.1	37.9	53.0	26.3	40.0	9.3	24
25	40.8	42.8	37.8	35.4	36.1	34.1	28.9	26.6	27.7	27.2	27.3	32.9	31.8	33.5	33.5	32.0	29.3	26.0	24.0	24.7	22.6	21.0	22.5	26.4	42.8	21.0	30.2	5.8	24
26	24.9	23.8	21.0	20.3	19.6	19.6	19.5	19.4	19.3	19.5	19.4	20.2	19.3	20.1	20.8	22.0	20.1	19.5	19.8	19.9	19.8	20.1	20.1	20.4	24.9	19.3	20.3	1.4	24
27	20.5	20.5	20.6	20.5	20.9	21.0	21.1	21.3	21.3	21.3	21.0	20.8	20.4	20.1	21.9	22.2	20.5	20.4	20.5	20.8	21.3	21.7	22.2	22.2	22.2	20.1	21.0	0.6	24
28	22.3	22.9	23.0	23.4	23.8	24.1	24.2	24.3	24.7	24.7	24.5	23.3	22.0	21.8	22.8	25.5	26.0	23.5	22.7	22.6	22.9	23.2	23.8	23.4	26.0	21.8	23.6	1.1	24
29	23.0	23.7	23.7	23.6	24.0	24.2	24.1	24.4	24.2	24.0	23.4	22.8	22.5	22.5	22.4	22.5	22.5	22.7	23.0	23.6	23.7	24.2	24.4	24.9	24.9	22.4	23.5	0.7	24
30	25.2	25.4	25.9	26.3	26.7	26.9	26.9	27.7	28.0	27.8	27.7	26.9	24.6	23.6	23.8	23.7	23.8	24.0	24.1	24.4	24.5	24.8	25.2	25.2	28.0	23.6	25.5	1.5	24
31	25.5	26.5	26.9	27.1	26.9	27.0	27.2	27.4	27.9	28.1	28.2	27.9	29.0	32.2	35.9	33.2	32.4	32.1	31.4	29.7	29.1	29.4	30.9	44.5	44.5	25.5	29.8	4.0	24
最大値	40.8	55.7	51.9	35.4	44.6	43.6	43.9	44.0	43.2	45.4	45.3	48.7	52.0	51.0	56.9	63.4	62.9	48.5	45.4	44.3	41.6	37.0	35.1	44.5	63.4		40.0		
最小値	20.5	20.5	20.6	20.3	19.6	19.6	19.5	19.4	19.3	19.5	19.4	20.2	19.3	20.1	20.8	22.0	20.1	19.5	19.8	19.9	19.8	20.1	20.1	20.4		19.3	20.3		
平均値	28.5	29.2	28.9	28.4	28.9	29.4	30.0	30.2	30.0	29.1	28.7	28.5	28.9	28.8	29.5	29.8	29.2	28.1	27.4	27.5	27.5	27.4	27.6	28.6			28.8		
標準偏差	4.1	6.3	5.6	3.5	4.5	4.7	5.3	5.2	5.2	4.6	4.4	4.9	6.2	6.3	8.0	8.6	8.1	6.0	4.5	4.2	4.0	3.5	3.2	4.6				5.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21391.2	63.4	19.3	28.8	40.0	20.3	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	34	91	481	90	18	17	4	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	4.570	12.231	64.651	12.097	2.419	2.285	0.538	0.806	0.134	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.1	35.8	32.4	29.6	28.8	28.3	29.6	30.7	28.8	27.6	27.1	27.1	29.5	37.8	43.3	44.7	39.5	36.8	35.3	32.6	31.6	31.5	29.2	26.7	44.7	26.7	32.7	5.3	24
2	25.6	25.2	25.2	25.2	25.2	25.4	25.6	25.6	25.7	25.8	25.7	25.0	24.8	24.8	25.1	25.1	25.1	25.2	25.4	25.3	25.6	25.8	25.8	25.5	25.8	24.8	25.4	0.3	24
3	25.6	25.5	25.5	25.6	25.6	25.4	25.5	25.5	25.3	25.3	25.3	25.3	25.4	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.6	25.7	26.0	28.2	30.9	30.3	30.9	25.3	26.0	1.5	24
4	27.7	27.1	26.9	27.4	27.5	27.2	29.3	32.4	30.4	27.8	27.4	26.7	26.4	26.3	26.2	26.1	25.9	25.9	26.2	26.5	26.7	26.9	26.8	27.1	32.4	25.9	27.3	1.5	24
5	27.3	26.9	26.3	26.0	25.9	28.2	34.8	36.1	35.9	34.1	31.4	32.4	36.3	39.8	42.8	45.2	44.8	36.0	31.3	29.8	31.1	29.0	26.8	26.7	45.2	25.9	32.7	6.0	24
6	26.8	29.6	27.9	27.0	27.6	28.8	28.9	26.7	26.0	26.0	25.9	25.9	25.8	25.7	26.2	26.1	27.6	27.6	26.3	26.3	26.6	27.0	27.3	27.3	29.6	25.7	27.0	1.1	24
7	27.7	27.7	27.7	28.2	28.2	28.2	28.5	29.0	29.2	29.6	29.7	28.1	27.9	31.7	30.7	28.1	27.8	29.6	27.4	26.7	26.8	27.0	27.7	27.6	31.7	26.7	28.4	1.2	24
8	27.9	28.0	28.0	28.2	28.5	28.6	28.8	29.0	29.1	29.0	28.7	28.5	28.4	28.0	27.1	26.5	26.3	26.2	26.2	26.5	26.7	26.8	27.1	27.0	29.1	26.2	27.7	1.0	24
9	26.9	26.8	27.1	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	27.8	27.1	26.6	26.3	26.1	26.2	26.2	26.3	26.3	26.5	26.6	26.8	27.2	27.5	27.7	28.1	26.1	27.0	0.6	24
10	28.3	28.6	29.1	29.6	29.7	29.8	30.2	30.4	30.6	30.7	30.6	29.1	27.9	27.8	27.6	27.6	27.3	27.1	27.1	27.1	27.3	27.3	28.2	27.5	30.7	27.1	28.6	1.3	24
11	27.6	27.6	28.1	31.5	30.1	28.8	28.6	28.6	28.3	28.0	27.3	27.1	27.2	27.2	28.6	27.9	27.4	27.3	29.6	33.8	29.6	28.4	28.0	28.0	33.8	27.1	28.5	1.5	24
12	28.5	30.6	35.2	35.2	40.5	39.7	35.9	30.1	27.7	27.0	26.6	26.6	26.5	26.5	26.3	26.0	26.1	26.0	26.2	26.4	27.0	27.2	27.5	27.7	40.5	26.0	29.3	4.5	24
13	27.7	27.4	27.4	27.8	28.2	28.0	28.2	28.3	28.2	27.9	27.8	27.3	26.8	26.8	26.8	26.8	26.7	26.7	26.9	26.8	27.1	27.2	26.9	27.1	28.3	26.7	27.4	0.6	24
14	27.1	27.1	27.1	27.2	27.4	27.4	27.7	28.3	28.5	28.4	27.9	27.1	26.7	26.6	26.7	26.6	26.7	26.7	26.7	27.0	27.1	27.4	27.4	27.5	28.5	26.6	27.3	0.6	24
15	27.7	27.7	27.8	28.2	28.3	28.1	28.2	28.0	28.2	27.5	27.1	27.3	27.0	26.3	26.2	26.4	26.3	26.9	26.4	26.6	30.3	28.6	29.3	30.3	30.3	26.2	27.7	1.2	24
16	32.7	35.1	36.3	31.1	28.9	28.2	27.9	28.2	29.1	28.1	27.8	27.7	27.5	27.2	27.1	26.9	26.5	26.2	26.1	26.0	26.0	26.1	26.2	26.5	36.3	26.0	28.3	2.8	24
17	26.7	27.0	27.4	27.6	28.0	28.4	28.7	28.7	28.7	28.2	27.9	27.7	27.8	27.8	27.7	27.7	27.5	27.4	27.4	27.3	27.4	27.7	27.9	27.9	28.7	26.7	27.8	0.5	24
18	28.3	28.3	28.4	28.5	28.7	28.8	29.1	29.1	28.8	27.5	27.1	26.9	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.3	27.0	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	29.1	26.9	27.6	0.8	24
19	26.7	26.7	26.6	26.6	26.5	26.5	26.6	30.7	32.4	28.9	32.3	32.4	28.4	26.9	26.5	29.6	29.9	28.6	27.5	27.6	27.8	27.2	26.7	26.5	32.4	26.5	28.2	2.0	24
20	26.5	26.8	27.4	27.6	28.0	28.1	28.0	27.4	28.6	30.3	31.4	30.9	30.0	28.1	28.3	30.1	32.1	29.9	29.3	29.1	28.6	28.1	27.2	27.3	32.1	26.5	28.7	1.5	24
21	26.8	26.9	27.7	28.2	28.7	28.7	31.8	29.8	27.4	29.8	35.9	35.1	34.1	30.2	36.6	34.2	36.5	36.6	35.8	32.0	29.6	29.1	28.3	29.1	36.6	26.8	31.2	3.4	24
22	29.2	30.1	28.9	31.7	35.8	37.2	37.4	35.6	33.6	31.8	29.3	27.4	26.9	26.5	26.6	26.3	26.6	27.0	27.2	26.4	26.9	26.8	30.2	29.8	37.4	26.3	29.8	3.7	24
23	29.5	27.9	27.2	26.8	26.1	26.4	27.1	27.7	27.9	27.8	30.4	30.1	30.0	28.0	27.3	27.7	26.4	26.0	25.8	25.8	26.0	26.1	25.7	25.7	30.4	25.7	27.3	1.5	24
24	25.7	25.8	26.1	27.2	28.8	27.7	26.2	25.9	25.7	25.7	25.7	25.9	25.8	25.8	25.8	25.7	25.8	25.7	25.8	26.0	26.3	26.5	26.9	27.4	28.8	25.7	26.2	0.8	24
25	27.8	28.2	31.5	33.5	35.6	36.2	35.8	35.9	37.2	36.1	35.1	34.6	32.6	31.4	32.8	33.0	31.1	28.4	28.5	27.8	28.9	31.6	30.2	28.2	37.2	27.8	32.2	3.1	24
26	27.4	27.8	28.6	27.9	29.1	30.0	28.6	26.7	25.7	25.6	25.5	25.8	26.2	25.9	25.9	26.0	27.0	27.6	27.6	28.6	28.1	27.7	26.6	26.2	30.0	25.5	27.2	1.3	24
27	27.5	27.9	26.6	26.1	26.0	25.9	25.7	26.0	25.9	26.1	27.4	27.7	27.2	26.7	29.8	28.3	27.4	27.2	27.2	26.8	27.8	27.1	27.7	26.7	29.8	25.7	27.0	1.0	24
28	26.2	25.9	25.9	25.7	25.8	25.8	25.7	25.8	25.8	25.9	25.8	25.8	25.8	25.8	25.9	25.7	25.7	25.8	25.8	25.8	26.4	26.6	26.7	26.9	26.9	25.7	26.0	0.3	24
29	27.1	27.7	28.1	27.9	28.5	28.8	28.9	29.2	29.2	29.2	28.5	27.6	28.0	28.2	29.9	33.6	34.5	35.2	34.3	34.2	36.2	37.2	36.8	37.7	37.7	27.1	31.1	3.7	24
最大値	41.1	35.8	36.3	35.2	40.5	39.7	37.4	36.1	37.2	36.1	35.9	35.1	36.3	39.8	43.3	45.2	44.8	36.8	35.8	34.2	36.2	37.2	36.8	37.7	45.2		32.7		
最小値	25.6	25.2	25.2	25.2	25.2	25.4	25.5	25.5	25.3	25.3	25.3	25.0	24.8	24.8	25.1	25.1	25.1	25.2	25.4	25.3	25.6	25.8	25.7	25.5		24.8	25.4		
平均値	28.0	28.1	28.2	28.3	28.7	28.8	29.1	29.1	28.8	28.4	28.5	28.1	27.9	28.0	28.7	28.9	28.7	28.2	27.9	27.7	27.9	27.9	27.9	27.8			28.3		
標準偏差	2.9	2.4	2.6	2.4	3.3	3.3	3.1	2.9	2.9	2.5	2.7	2.6	2.6	3.4	4.7	5.0	4.6	3.4	2.8	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2				3.1	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	19714.7	45.2	24.8	28.3	32.7	25.4	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	103	507	59	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	14.799	72.845	8.477	3.017	0.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.6	33.1	31.9	29.5	29.1	28.3	28.4	28.0	27.2	26.6	27.2	26.5	26.3	26.5	26.9	27.6	26.9	26.6	26.4	26.6	26.8	26.6	28.1	28.7	38.6	26.3	28.3	2.8	24
2	28.1	29.5	30.4	30.2	30.1	30.0	29.4	28.8	28.9	31.2	31.4	29.5	28.1	28.4	27.9	27.6	27.6	27.2	26.5	26.2	26.3	26.5	26.9	27.1	31.4	26.2	28.5	1.6	24
3	27.5	28.1	28.2	28.5	28.9	29.0	29.1	28.9	28.4	27.8	27.3	27.0	27.1	27.0	27.0	26.8	27.0	28.3	27.7	27.3	27.5	27.7	27.9	28.2	29.1	26.8	27.8	0.7	24
4	28.2	28.1	28.0	28.1	28.1	28.3	28.9	29.3	28.7	30.2	30.2	28.5	27.3	26.9	26.9	26.8	26.8	26.6	26.9	26.9	27.1	27.4	27.6	27.7	30.2	26.6	27.9	1.0	24
5	28.0	27.8	28.2	28.5	28.9	30.8	34.3	35.3	35.8	37.3	36.0	35.2	34.7	33.2	38.1	39.6	41.2	43.9	42.4	39.1	37.8	39.3	40.1	36.6	43.9	27.8	35.5	4.8	24
6	31.1	29.2	30.4	33.3	34.7	36.5	34.7	32.6	29.7	29.9	28.8	27.4	26.5	25.9	26.1	26.4	26.2	26.9	26.4	26.2	26.1	26.0	26.1	26.0	36.5	25.9	28.9	3.3	24
7	26.2	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.6	26.5	26.1	26.0	26.2	26.1	26.2	26.1	26.1	26.1	26.0	26.0	26.2	26.4	26.8	27.2	27.7	27.1	27.7	26.0	26.3	0.5	24
8	27.7	28.5	28.4	28.8	29.3	29.8	31.8	30.6	30.4	29.6	28.3	28.5	28.5	28.0	27.2	27.3	27.5	31.7	30.3	29.5	33.9	33.2	29.3	27.2	33.9	27.2	29.4	1.8	24
9	30.3	36.3	34.3	33.7	30.1	28.8	29.8	36.6	35.4	37.8	37.3	38.5	33.8	32.5	29.4	27.5	26.7	26.2	26.6	29.7	29.3	27.0	27.2	28.3	38.5	26.2	31.4	4.0	24
10	27.9	30.1	29.0	27.2	26.9	26.9	26.7	27.0	27.4	26.5	25.6	25.5	25.6	25.5	25.6	25.8	25.8	25.8	25.8	26.2	26.5	27.1	27.2	27.5	30.1	25.5	26.7	1.1	24
11	27.6	28.0	28.2	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4	29.6	29.0	28.0	27.6	27.2	26.7	26.5	26.4	26.3	26.1	26.2	26.4	26.6	26.5	26.7	27.1	29.6	26.1	27.6	1.2	24
12	27.5	27.5	27.8	28.3	29.5	30.1	30.7	31.4	31.8	34.5	35.8	36.1	33.2	31.0	31.0	29.8	27.3	28.4	29.2	27.3	26.3	26.3	28.2	30.9	36.1	26.3	30.0	2.8	24
13	31.2	28.3	26.4	29.9	33.3	33.0	28.3	27.1	27.7	27.5	26.6	26.0	25.9	26.0	26.2	26.1	26.1	26.2	26.3	26.6	27.0	27.2	27.5	27.6	33.3	25.9	27.7	2.1	24
14	28.1	28.7	29.0	29.2	29.5	29.5	29.6	29.8	29.9	29.5	28.5	27.5	27.1	27.1	26.7	26.7	26.5	26.6	26.7	26.9	27.2	27.2	27.3	27.7	29.9	26.5	28.0	1.2	24
15	28.0	27.9	28.3	28.6	29.0	29.2	30.1	30.4	30.1	29.8	29.1	27.9	27.2	27.0	27.0	27.1	27.0	26.7	27.0	27.1	27.4	27.2	27.5	27.7	30.4	26.7	28.1	1.2	24
16	27.9	27.9	28.0	27.9	28.2	28.7	28.5	28.8	29.2	28.8	28.2	27.4	27.0	26.9	26.9	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.0	27.3	27.7	27.9	29.2	26.8	27.7	0.8	24
17	28.2	28.2	28.1	27.9	28.1	27.9	27.8	27.6	27.5	27.4	27.4	27.2	27.1	27.3	27.3	27.4	27.3	27.4	27.5	27.4	27.5	27.5	27.6	27.4	28.2	27.1	27.6	0.3	24
18	27.1	26.9	27.0	26.9	26.9	26.8	26.5	26.5	26.4	26.3	26.1	26.2	26.1	26.2	26.2	26.3	26.3	26.1	26.3	26.4	26.6	27.0	27.1	27.4	27.4	26.1	26.6	0.4	24
19	27.9	28.5	28.8	29.1	29.1	29.0	29.2	29.5	29.5	28.6	28.2	27.8	27.9	27.7	27.4	27.5	27.5	27.4	27.6	27.3	27.3	27.2	27.3	27.3	29.5	27.2	28.1	0.8	24
20	27.3	27.4	28.4	29.6	32.4	29.7	28.8	27.6	27.1	29.6	28.8	28.9	37.2	38.5	31.7	28.4	32.0	31.5	32.7	30.1	27.5	27.7	27.1	27.2	38.5	27.1	29.9	3.0	24
21	28.5	32.3	30.0	29.4	28.6	27.7	27.8	27.2	26.6	26.4	26.4	26.7	28.5	28.9	27.7	28.0	27.0	26.6	26.8	28.0	27.5	27.0	27.1	27.0	32.3	26.4	27.8	1.4	24
22	27.1	27.2	27.3	27.6	27.4	27.3	27.1	26.9	27.1	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.6	26.7	26.6	26.6	26.6	26.8	27.4	27.7	27.7	27.8	27.8	26.5	27.0	0.4	24
23	27.5	27.3	28.4	34.3	34.1	33.8	34.7	35.2	33.7	33.4	31.7	32.1	31.0	28.5	27.4	27.0	27.1	27.3	27.4	27.6	27.9	28.1	28.0	28.5	35.2	27.0	30.1	3.0	24
24	28.1	28.3	28.2	27.7	27.5	27.4	27.6	27.6	27.4	27.1	28.4	31.1	30.5	30.8	31.6	29.2	27.4	26.9	26.8	27.5	28.5	27.5	27.1	27.1	31.6	26.8	28.2	1.4	24
25	28.0	28.0	31.4	34.1	32.5	36.6	37.0	31.2	28.3	28.5	28.5	29.4	29.5	28.7	28.1	27.2	26.7	26.6	26.5	26.9	28.7	31.3	33.8	40.1	40.1	26.5	30.3	3.7	24
26	43.6	42.3	38.9	32.2	28.2	32.8	44.2	45.5	46.3	46.1	45.3	40.1	39.0	34.7	30.4	28.2	28.7	28.9	30.1	28.9	28.2	27.2	26.6	27.0	46.3	26.6	35.1	7.4	24
27	26.1	25.8	25.8	25.7	25.7	25.8	26.0	26.0	26.0	25.9	25.7	25.8	25.8	26.0	25.9	26.0	25.9	25.8	25.9	26.1	26.2	26.6	26.7	27.1	27.1	25.7	26.0	0.3	24
28	27.4	27.6	28.1	28.5	29.0	29.7	29.0	28.7	27.9	27.2	26.9	27.0	26.7	26.7	26.7	26.7	28.1	30.3	33.1	35.6	37.2	37.2	33.0	30.8	37.2	26.7	29.5	3.3	24
29	31.1	30.3	30.5	31.7	32.0	30.2	27.8	26.8	29.2	27.4	26.7	26.6	26.5	26.3	26.3	26.5	26.5	26.6	26.6	26.5	26.5	26.7	26.7	26.6	32.0	26.3	27.9	2.0	24
30	26.8	26.9	27.0	27.2	27.2	27.4	27.6	27.4	26.9	26.7	26.6	26.5	26.8	26.8	26.7	26.8	26.7	26.8	26.7	26.7	26.8	26.9	27.1	27.4	27.6	26.5	26.9	0.3	24
31	27.5	27.8	27.9	27.9	28.1	28.2	28.1	27.9	26.8	26.6	26.6	26.8	26.7	26.7	26.6	26.5	26.4	26.5	26.5	26.6	26.5	26.6	26.8	26.7	28.2	26.4	27.1	0.6	24
最大値	43.6	42.3	38.9	34.3	34.7	36.6	44.2	45.5	46.3	46.1	45.3	40.1	39.0	38.5	38.1	39.6	41.2	43.9	42.4	39.1	37.8	39.3	40.1	40.1	46.3		35.5		
最小値	26.1	25.8	25.8	25.7	25.7	25.8	26.0	26.0	26.0	25.9	25.6	25.5	25.6	25.5	25.6	25.8	25.8	25.8	25.8	26.1	26.1	26.0	26.1	26.0		25.5	26.0		
平均値	28.9	29.0	29.0	29.2	29.3	29.5	29.9	29.7	29.5	29.6	29.2	28.8	28.6	28.2	27.8	27.5	27.5	27.8	27.9	27.9	28.1	28.1	28.1	28.3			28.6		
標準偏差	3.5	3.2	2.6	2.3	2.2	2.6	3.7	4.0	4.0	4.3	4.2	3.8	3.5	3.0	2.5	2.4	2.8	3.3	3.2	2.8	2.9	3.1	2.7	2.9				3.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21309.7	46.3	25.5	28.6	35.5	26.0	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	33	608	67	26	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	4.435	81.720	9.005	3.495	1.075	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.9	49.1	48.9	43.7	39.5	44.5	49.5	44.3	37.6	36.9	37.3	37.4	36.7	36.0	35.2	34.7	34.5	34.6	34.6	34.8	34.9	35.1	35.8	36.1	51.9	34.5	39.3	5.7	24
2	36.8	37.7	37.9	38.4	38.9	39.0	38.6	39.3	39.8	39.5	38.6	36.7	36.0	35.9	35.7	35.7	35.9	35.9	36.3	36.9	37.4	38.0	38.1	38.5	39.8	35.7	37.6	1.3	24
3	39.1	39.5	40.0	40.6	40.9	40.8	41.1	41.4	40.8	40.3	37.9	36.8	36.5	36.3	36.1	37.6	39.9	39.4	37.4	36.5	36.3	37.8	43.5	40.6	43.5	36.1	39.0	2.1	24
4	38.1	37.5	44.9	42.7	49.0	52.0	49.9	55.0	64.1	50.9	43.4	42.0	37.5	35.5	34.8	34.7	34.7	34.8	35.0	35.6	36.1	37.0	37.5	37.9	64.1	34.7	41.7	7.9	24
5	38.4	39.0	39.4	39.7	39.1	39.0	39.1	38.7	38.5	37.4	36.4	36.5	36.4	35.7	35.6	35.7	35.8	35.7	36.1	36.5	37.1	37.2	37.3	37.7	39.7	35.6	37.4	1.4	24
6	37.3	37.9	38.7	38.5	38.5	37.3	37.4	37.9	38.1	37.1	36.5	37.2	36.6	35.9	36.1	41.4	38.5	36.8	36.0	35.8	35.7	35.2	35.1	35.4	41.4	35.1	37.1	1.4	24
7	35.8	35.8	35.7	46.4	54.0	49.2	49.6	52.0	43.1	40.0	37.5	36.8	36.2	35.5	35.1	34.9	34.8	34.8	37.6	39.5	42.9	40.3	42.4	41.4	54.0	34.8	40.5	5.9	24
8	47.8	73.7	80.9	57.2	45.6	43.6	50.4	54.9	45.2	38.9	35.9	34.9	33.8	33.3	33.4	33.6	33.6	34.1	34.6	34.9	35.2	35.8	36.0	36.8	80.9	33.3	42.7	12.9	24
9	36.9	37.1	37.6	38.0	38.0	37.8	38.2	37.9	38.0	37.1	35.4	35.0	35.0	34.9	34.8	35.0	35.4	35.8	36.3	36.8	37.5	37.9	38.4	38.8	38.8	34.8	36.8	1.3	24
10	38.9	38.8	39.9	39.8	40.4	40.1	40.8	40.6	42.0	42.0	40.4	42.1	47.1	45.6	48.6	46.4	41.4	36.7	35.4	35.0	34.9	34.7	34.6	34.7	48.6	34.6	40.0	4.1	24
11	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.3	34.5	34.4	34.4	34.3	34.5	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.5	34.7	35.1	35.6	36.1	36.4	36.9	37.6	37.6	34.3	34.9	0.9	24
12	38.1	38.3	38.0	38.6	38.6	38.1	38.1	38.2	38.3	38.1	36.5	36.2	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9	35.2	35.3	35.1	35.4	36.1	35.6	35.5	38.6	35.1	36.8	1.3	24
13	35.7	36.4	36.3	35.8	36.1	39.3	39.4	38.7	38.5	39.0	44.0	45.9	53.8	58.8	73.0	81.0	89.5	70.5	45.8	39.0	36.7	35.2	34.6	34.8	89.5	34.6	46.6	16.0	24
14	35.0	35.5	35.6	36.2	36.6	37.0	37.2	37.4	37.1	35.8	35.6	35.8	35.9	36.2	36.3	35.8	35.4	35.2	35.2	35.5	35.6	35.9	36.0	37.1	37.4	35.0	36.0	0.7	24
15	37.8	36.7	36.3	37.5	46.1	50.3	54.0	56.0	57.1	52.5	44.5	38.3	35.7	35.6	35.7	36.0	36.3	35.5	35.3	35.4	37.0	36.7	39.5	44.2	57.1	35.3	41.2	7.4	24
16	43.1	44.6	39.0	37.0	36.2	35.5	37.1	35.3	34.1	33.3	33.8	33.7	33.8	33.6	33.7	33.8	33.9	33.9	34.4	34.4	34.7	34.9	35.1	35.4	44.6	33.3	35.6	2.9	24
17	35.6	36.3	36.8	37.2	37.6	37.5	37.6	37.7	37.4	37.6	36.6	36.0	35.6	35.5	35.4	35.1	35.0	35.4	35.7	36.2	36.5	36.8	37.2	37.3	37.7	35.0	36.5	0.9	24
18	38.8	42.9	40.1	39.5	40.5	41.7	39.9	39.3	38.8	38.1	40.4	42.8	43.2	40.3	41.0	39.1	39.4	40.3	41.9	43.2	45.3	43.2	41.0	40.2	45.3	38.1	40.9	1.8	24
19	39.3	38.4	37.8	38.2	38.4	40.2	42.1	41.2	38.2	35.9	35.2	35.0	34.9	34.8	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.6	34.4	34.5	34.6	42.1	34.4	36.5	2.4	24
20	34.6	34.9	34.8	35.7	37.4	37.6	40.1	42.5	46.8	43.3	43.0	40.6	45.1	41.6	41.8	42.5	42.6	38.8	38.0	39.4	39.3	38.1	36.8	41.9	46.8	34.6	39.9	3.3	24
21	41.5	39.4	38.0	40.1	52.5	53.7	51.4	49.7	49.3	46.1	41.0	38.9	40.5	44.2	43.4	41.5	43.4	41.6	38.2	35.2	34.2	34.1	34.3	35.6	53.7	34.1	42.0	5.9	24
22	35.0	34.7	34.6	34.3	34.7	35.2	35.6	35.7	35.6	35.1	34.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.8	34.6	34.8	34.9	35.1	35.0	36.6	40.9	43.0	43.0	34.3	35.6	2.0	24
23	37.7	35.7	35.4	36.0	36.3	36.5	36.6	36.7	36.6	35.8	35.1	35.1	35.1	35.1	34.9	35.2	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	34.7	37.7	34.7	35.5	0.8	24
24	34.6	34.7	35.1	35.1	36.0	37.0	43.8	47.7	55.3	58.4	55.0	57.9	63.4	60.6	60.8	60.5	57.3	56.2	54.6	52.4	51.5	48.7	47.6	49.6	63.4	34.6	49.7	9.7	24
25	50.5	51.9	49.0	49.3	48.1	40.1	37.2	33.7	37.7	40.0	38.1	40.7	38.2	41.2	36.6	37.7	35.7	30.7	27.9	30.5	27.9	25.0	27.0	28.1	51.9	25.0	37.6	7.9	24
26	29.7	28.2	26.4	24.7	24.4	24.3	24.4	25.1	25.9	24.0	23.2	22.7	23.2	24.8	24.0	24.1	23.2	23.3	23.6	24.0	24.2	24.7	24.8	25.1	29.7	22.7	24.7	1.6	24
27	25.1	24.5	25.3	25.6	25.6	25.7	26.0	26.3	26.3	25.7	25.2	25.0	24.5	24.5	29.8	29.2	26.1	25.3	25.2	25.6	26.0	26.7	26.8	27.3	29.8	24.5	26.0	1.3	24
28	27.7	28.2	28.2	28.0	28.3	28.9	28.7	29.3	29.3	29.2	28.9	27.8	26.4	26.0	28.8	33.9	35.3	32.4	29.1	27.6	27.6	28.5	29.7	29.6	35.3	26.0	29.1	2.1	24
29	29.9	30.1	30.3	29.9	29.8	29.5	29.9	30.5	30.5	29.4	28.8	28.0	27.3	27.3	27.1	27.2	27.4	27.8	28.2	28.6	29.0	29.9	30.1	31.0	31.0	27.1	29.1	1.2	24
30	31.0	31.5	31.5	32.1	31.9	32.8	33.1	33.1	33.5	33.4	33.4	31.6	29.6	29.2	28.7	28.6	28.6	28.9	29.2	29.6	30.1	30.7	31.4	32.1	33.5	28.6	31.1	1.7	24
31	32.3	33.1	32.8	33.4	33.8	33.8	33.9	34.2	34.8	35.7	34.6	34.7	36.1	39.5	43.1	40.4	40.3	39.7	41.5	37.9	36.2	36.3	37.5	53.0	53.0	32.3	37.0	4.5	24
最大値	51.9	73.7	80.9	57.2	54.0	53.7	54.0	56.0	64.1	58.4	55.0	57.9	63.4	60.6	73.0	81.0	89.5	70.5	54.6	52.4	51.5	48.7	47.6	53.0	89.5		49.7		
最小値	25.1	24.5	25.3	24.7	24.4	24.3	24.4	25.1	25.9	24.0	23.2	22.7	23.2	24.5	24.0	24.1	23.2	23.3	23.6	24.0	24.2	24.7	24.8	25.1		22.7	24.7		
平均値	37.1	38.0	38.0	37.5	38.3	38.5	39.2	39.5	39.4	38.1	36.8	36.5	36.7	36.7	37.4	37.8	37.7	36.4	35.4	35.2	35.4	35.3	35.8	37.0			37.2		
標準偏差	5.8	8.6	9.5	6.4	6.9	6.8	7.3	7.9	8.3	7.1	6.0	6.4	7.9	7.9	9.4	10.2	11.3	8.4	5.8	5.2	5.3	4.8	4.9	5.9				7.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27703.6	89.5	22.7	37.2	49.7	24.7	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	38	72	248	259	61	28	20	10	2	1	2	2	0	1	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	5.108	9.677	33.333	34.812	8.199	3.763	2.688	1.344	0.269	0.134	0.269	0.269	0	0.134	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.7	44.2	41.0	37.5	36.5	36.1	38.1	40.6	37.5	36.3	36.1	34.7	34.7	38.3	43.4	45.0	45.4	45.2	43.1	41.6	39.2	36.7	33.9	32.3	49.7	32.3	39.5	4.4	24
2	31.5	31.4	31.5	31.6	31.8	32.0	32.2	32.4	32.5	31.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.4	31.4	31.6	31.4	31.8	32.2	32.4	32.5	32.3	32.1	32.5	31.1	31.8	0.5	24
3	32.2	32.1	32.3	32.4	32.3	32.1	32.0	32.1	31.9	32.0	32.2	32.3	32.2	32.3	32.4	32.4	32.8	32.7	33.1	33.3	33.6	35.4	40.0	38.8	40.0	31.9	33.1	2.1	24
4	35.7	34.5	34.5	35.0	35.2	36.1	39.4	43.1	40.1	36.3	34.9	34.1	34.4	34.3	34.0	33.6	33.8	33.8	33.9	34.6	34.9	35.3	35.5	35.9	43.1	33.6	35.5	2.2	24
5	36.4	35.4	34.7	34.3	34.2	36.3	44.3	46.5	45.2	43.6	41.1	43.5	50.2	54.0	54.2	55.7	57.5	47.3	40.1	38.1	38.6	37.2	35.3	35.0	57.5	34.2	42.4	7.5	24
6	36.1	36.5	36.6	36.6	35.8	36.8	36.5	35.1	34.4	34.9	34.4	33.8	33.8	33.8	34.2	34.5	38.1	37.4	34.9	34.4	34.6	34.9	35.2	35.6	38.1	33.8	35.4	1.2	24
7	35.8	36.3	36.7	37.6	37.4	38.1	38.0	38.1	38.5	38.5	39.3	39.6	39.3	36.7	37.1	37.4	36.2	38.0	36.3	35.1	34.9	35.1	35.3	35.6	39.6	34.9	37.1	1.4	24
8	36.0	36.4	36.5	36.5	36.5	37.3	37.3	37.6	37.8	37.6	37.1	36.8	36.0	35.5	35.1	34.8	34.4	34.5	34.7	34.9	35.1	35.5	35.5	35.8	37.8	34.4	36.0	1.1	24
9	36.0	36.2	36.6	36.6	37.2	37.5	37.6	38.2	38.3	36.7	35.2	34.6	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.6	34.8	35.2	35.6	36.0	36.6	37.4	38.3	34.6	36.0	1.3	24
10	38.1	38.2	39.0	39.7	39.9	39.8	39.9	40.5	41.2	40.9	40.3	37.7	36.1	36.9	41.1	40.7	39.9	37.7	35.7	35.5	35.7	35.9	35.8	35.7	41.2	35.5	38.4	2.1	24
11	36.0	35.9	36.1	37.4	37.2	37.5	38.0	37.3	37.1	36.2	35.6	35.5	35.4	35.3	35.7	36.0	35.6	35.7	35.9	42.1	38.4	37.0	36.7	36.8	42.1	35.3	36.7	1.4	24
12	37.0	38.9	44.3	47.5	59.2	53.8	50.4	40.3	36.4	35.4	36.3	36.7	35.2	34.7	34.8	34.7	34.5	34.7	34.9	35.1	35.5	36.3	36.5	36.5	59.2	34.5	39.2	6.8	24
13	36.6	36.9	37.4	37.5	37.2	37.1	37.5	37.9	37.3	35.8	35.7	35.7	35.1	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2	35.4	35.4	35.4	35.6	35.4	37.9	35.1	36.1	1.0	24
14	35.2	35.3	35.3	35.5	35.6	35.8	36.0	36.3	36.7	36.3	35.7	35.5	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.9	35.1	35.6	35.8	35.9	36.7	34.7	35.4	0.6	24
15	36.0	36.4	36.5	37.4	37.5	37.0	35.8	35.4	35.4	35.2	35.2	35.3	35.1	34.9	35.1	35.6	35.7	36.0	35.4	34.9	41.8	39.4	39.4	40.1	41.8	34.9	36.5	1.9	24
16	45.5	50.9	55.4	54.8	48.0	40.5	38.1	39.9	38.8	40.1	42.5	39.1	36.4	35.7	35.3	35.0	34.6	34.5	34.3	34.3	34.4	34.5	34.5	35.0	55.4	34.3	39.7	6.6	24
17	35.4	36.2	36.6	37.2	37.8	37.8	38.0	38.6	38.0	37.0	36.9	36.6	36.6	36.5	36.5	36.1	36.0	35.7	36.0	36.3	36.6	36.7	36.8	37.1	38.6	35.4	36.8	0.8	24
18	37.2	37.3	37.3	36.8	36.8	36.8	36.7	36.3	36.0	35.4	35.2	35.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.4	35.2	35.1	35.2	35.1	35.1	37.3	35.1	35.8	0.8	24
19	35.0	35.2	35.0	34.9	35.0	34.9	34.9	39.0	43.4	38.1	41.5	42.7	38.0	35.6	34.9	38.5	40.0	38.6	36.5	36.0	36.6	36.2	35.4	35.2	43.4	34.9	37.1	2.6	24
20	35.2	35.8	36.5	36.8	37.4	37.0	36.5	35.4	35.8	36.7	37.0	38.1	36.9	36.9	38.1	39.0	38.3	36.6	37.3	38.1	37.0	35.9	35.3	35.6	39.0	35.2	36.8	1.0	24
21	35.3	35.5	35.9	35.4	35.6	36.3	39.4	38.1	36.0	39.9	49.1	45.9	43.4	38.6	45.3	44.2	46.7	45.5	45.7	41.7	38.2	37.4	36.7	37.0	49.1	35.3	40.1	4.4	24
22	37.2	38.7	37.9	40.9	45.3	46.9	46.9	45.7	45.0	42.1	39.1	37.1	35.2	34.6	34.3	34.0	35.3	37.1	37.4	35.7	36.0	34.8	39.7	39.6	46.9	34.0	39.0	4.2	24
23	38.0	35.6	35.1	35.3	34.4	34.8	36.4	38.3	37.3	38.6	41.5	40.1	38.8	38.5	36.8	36.7	35.6	34.7	36.2	36.3	36.5	35.0	34.4	34.0	41.5	34.0	36.6	1.9	24
24	33.9	34.1	34.4	36.6	35.3	35.0	34.3	34.1	33.8	34.0	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.0	34.0	34.4	34.8	35.1	35.6	36.2	36.6	33.8	34.5	0.8	24
25	36.4	37.1	41.0	42.2	44.1	45.7	48.2	48.4	48.3	46.9	46.0	43.8	42.2	42.3	42.4	44.2	45.3	38.6	37.1	37.6	37.7	37.5	36.8	35.0	48.4	35.0	41.9	4.3	24
26	34.6	34.7	37.4	38.4	36.9	36.1	36.5	35.7	34.3	33.8	33.7	34.0	33.9	33.7	34.0	34.4	35.3	36.4	35.3	34.4	37.1	37.3	35.2	34.8	38.4	33.7	35.3	1.4	24
27	36.5	36.2	35.8	34.8	34.4	34.1	34.0	35.1	34.7	34.9	36.5	38.9	37.0	35.5	38.1	40.7	37.4	37.5	38.5	37.2	35.1	34.7	34.3	34.4	40.7	34.0	36.1	1.8	24
28	34.3	34.1	34.0	34.1	34.0	34.2	34.0	34.1	34.2	34.1	34.1	34.1	34.2	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.0	34.2	34.4	34.8	35.2	35.8	35.8	34.0	34.3	0.4	24
29	36.2	36.7	37.2	37.6	37.6	37.6	38.2	38.8	38.6	38.1	36.8	36.6	36.8	37.0	39.0	41.9	41.9	43.5	44.0	42.3	44.6	46.7	46.7	47.5	47.5	36.2	40.1	3.7	24
最大値	49.7	50.9	55.4	54.8	59.2	53.8	50.4	48.4	48.3	46.9	49.1	45.9	50.2	54.0	54.2	55.7	57.5	47.3	45.7	42.3	44.6	46.7	46.7	47.5	59.2		42.4		
最小値	31.5	31.4	31.5	31.6	31.8	32.0	32.0	32.1	31.9	31.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.4	31.4	31.6	31.4	31.8	32.2	32.4	32.5	32.3	32.1		31.1	31.8		
平均値	36.5	36.6	37.2	37.6	37.8	37.6	38.1	38.2	37.7	37.1	37.4	37.0	36.4	36.2	36.9	37.4	37.6	36.9	36.4	36.2	36.4	36.2	36.3	36.2			37.0		
標準偏差	3.4	3.6	4.3	4.5	5.4	4.4	4.3	3.9	3.9	3.3	4.0	3.5	3.7	4.0	4.6	5.0	5.4	3.9	3.2	2.7	2.5	2.4	2.6	2.8				3.9	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
29	696	0	25756.3	59.2	31.1	37.0	42.4	31.8	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	345	272	51	20	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	49.569	39.080	7.328	2.874	0.862	0.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.4	41.6	39.9	39.9	41.1	40.6	40.0	38.7	38.3	36.4	36.0	35.0	37.0	42.0	37.8	37.6	35.7	35.0	34.6	34.9	34.8	34.8	37.3	37.8	47.4	34.6	38.1	3.1	24
2	35.9	36.8	37.7	38.4	38.2	38.3	38.2	37.6	37.4	38.7	37.3	36.9	37.0	37.9	37.8	36.2	36.2	36.2	35.0	34.5	34.8	35.1	35.4	35.8	38.7	34.5	36.8	1.3	24
3	36.2	36.9	37.2	37.0	37.2	37.7	38.0	38.2	37.6	36.1	35.5	35.4	35.2	35.4	35.4	35.2	35.3	38.8	37.3	36.1	36.2	36.3	36.4	36.6	38.8	35.2	36.5	1.0	24
4	37.2	37.2	37.3	37.6	38.0	37.8	38.8	39.1	38.5	40.4	39.9	37.6	35.9	35.3	35.1	35.1	35.0	35.2	35.0	35.2	35.6	35.9	36.1	36.5	40.4	35.0	36.9	1.6	24
5	36.8	37.1	37.6	38.0	38.4	40.1	44.0	45.8	45.0	44.7	42.5	41.5	40.6	41.0	47.8	50.7	53.7	57.5	54.8	50.9	48.2	49.6	51.5	49.9	57.5	36.8	45.3	6.1	24
6	42.2	38.7	38.8	41.3	42.5	44.1	43.7	44.0	43.4	46.0	42.4	37.6	35.6	34.6	34.3	34.7	34.8	35.0	34.7	34.5	34.9	34.7	34.4	34.4	46.0	34.3	38.4	4.1	24
7	34.4	34.5	34.4	34.2	34.1	35.1	35.8	35.8	35.3	35.5	35.4	34.3	34.4	34.1	33.8	34.2	34.0	34.3	34.4	34.5	35.1	35.4	36.1	36.2	36.2	33.8	34.8	0.7	24
8	36.9	37.3	37.3	37.6	38.1	39.3	42.1	40.3	39.2	37.4	36.0	37.5	40.1	37.8	35.8	36.0	36.0	39.3	37.9	37.0	40.3	40.7	36.7	35.4	42.1	35.4	38.0	1.8	24
9	36.4	45.3	44.3	41.1	38.1	37.8	38.5	47.3	45.7	48.1	49.8	51.5	45.9	42.6	38.6	35.5	34.8	34.6	36.0	42.5	37.5	35.2	34.6	34.6	51.5	34.6	40.7	5.4	24
10	34.4	36.3	37.8	36.1	35.6	35.5	35.1	35.0	35.1	34.8	33.8	33.6	33.8	33.9	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.7	35.1	35.7	36.1	37.8	33.6	34.9	1.0	24
11	36.6	37.0	37.2	37.7	38.0	38.4	38.8	39.4	39.3	37.3	35.9	35.5	35.4	35.5	34.9	34.9	35.0	34.5	34.4	34.7	34.8	35.0	35.4	35.9	39.4	34.4	36.3	1.6	24
12	36.0	36.0	36.5	36.9	38.1	38.6	39.2	39.7	40.0	42.7	46.8	49.0	45.1	40.4	40.1	40.0	36.4	36.5	37.4	38.5	38.9	35.5	35.1	43.2	49.0	35.1	39.4	3.6	24
13	45.6	38.7	35.4	36.2	43.0	43.7	37.3	35.2	35.7	36.1	35.0	34.4	34.1	34.3	34.3	34.3	34.6	34.5	34.6	34.7	35.2	35.5	36.1	36.5	45.6	34.1	36.5	3.2	24
14	37.0	37.4	38.3	38.7	39.4	39.1	39.1	39.7	39.7	38.4	36.1	35.6	35.3	35.4	35.1	34.9	35.1	34.8	35.1	35.3	35.5	35.8	36.1	36.4	39.7	34.8	36.8	1.8	24
15	36.9	37.0	37.7	38.3	38.8	39.5	39.5	38.9	39.1	38.8	36.5	35.7	35.3	35.2	35.2	35.5	35.4	35.3	35.4	35.7	35.9	36.1	36.4	36.5	39.5	35.2	36.9	1.6	24
16	36.8	36.8	37.0	37.2	37.5	37.7	38.0	37.9	37.2	37.2	35.6	35.2	35.3	35.3	35.0	35.1	35.0	34.8	35.1	35.3	35.5	35.9	36.4	36.5	38.0	34.8	36.2	1.1	24
17	37.0	37.0	36.7	36.1	35.8	35.8	36.0	35.9	35.7	35.8	35.8	35.5	35.4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	35.6	36.3	36.1	36.1	35.6	37.0	35.4	35.9	0.4	24
18	35.4	35.4	35.2	35.3	35.4	35.2	34.9	35.0	34.8	34.7	34.7	34.6	34.8	34.6	34.8	34.7	34.6	34.9	34.8	34.8	35.0	35.3	35.7	36.1	36.1	34.6	35.0	0.4	24
19	36.6	37.3	37.8	38.2	38.5	38.9	39.5	39.1	38.7	37.0	36.2	36.0	36.2	36.0	36.0	35.7	35.9	36.1	36.3	35.7	35.7	35.7	35.7	35.6	39.5	35.6	36.9	1.3	24
20	35.7	35.9	36.8	38.0	47.4	42.4	41.1	37.1	35.7	38.6	37.9	40.1	52.5	52.8	43.4	38.4	42.3	42.0	40.7	40.8	37.3	36.2	36.1	35.8	52.8	35.7	40.2	4.8	24
21	36.4	41.6	46.7	42.2	38.8	35.5	34.7	35.9	36.6	35.6	35.2	35.1	35.9	35.7	35.4	36.5	35.9	35.1	35.2	37.4	37.1	35.8	35.5	35.5	46.7	34.7	36.9	2.8	24
22	35.8	36.0	36.3	36.0	36.0	36.0	36.1	35.7	35.8	35.6	35.2	34.9	34.8	34.8	35.0	35.1	34.9	35.1	35.0	35.2	35.6	36.0	36.5	36.4	36.5	34.8	35.6	0.5	24
23	35.9	35.5	36.2	42.1	43.0	44.2	44.3	45.3	42.8	43.6	41.4	41.8	40.9	37.4	35.9	35.7	35.8	35.9	36.1	36.4	36.8	37.6	37.6	38.1	45.3	35.5	39.2	3.4	24
24	38.1	37.3	36.7	36.4	36.5	36.4	36.4	36.5	36.9	36.7	37.8	41.0	40.6	40.5	41.5	38.6	36.2	35.7	35.6	36.4	37.0	36.1	36.2	36.0	41.5	35.6	37.4	1.8	24
25	36.8	36.8	39.6	42.8	42.0	47.1	47.3	40.7	36.7	37.7	38.1	39.2	37.9	36.9	36.3	35.7	35.2	35.1	35.0	35.3	36.4	38.7	42.1	50.4	50.4	35.0	39.2	4.2	24
26	55.5	53.7	48.6	42.2	37.7	40.0	54.4	55.6	56.4	56.8	56.3	49.0	50.3	45.8	42.0	40.7	39.8	39.5	41.7	40.6	38.4	36.2	35.3	36.0	56.8	35.3	45.5	7.6	24
27	35.6	34.2	33.6	33.8	33.7	33.7	34.1	34.4	34.1	33.9	33.9	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.1	34.1	34.2	34.1	34.6	34.9	35.4	35.8	35.8	33.6	34.2	0.6	24
28	36.2	37.0	37.5	37.6	37.4	38.2	38.5	38.2	36.5	35.5	35.1	34.9	34.8	34.8	35.0	34.9	35.2	37.6	42.3	44.6	46.3	47.3	42.8	40.7	47.3	34.8	38.3	3.8	24
29	41.6	40.9	41.5	42.4	42.9	40.4	36.7	35.3	36.4	36.0	34.9	34.8	34.6	34.3	34.4	34.6	34.7	34.9	34.9	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	42.9	34.3	36.7	3.0	24
30	35.2	35.2	35.6	35.9	36.2	36.3	36.6	36.6	35.5	35.1	34.9	35.0	34.8	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	34.9	35.1	35.4	35.4	35.6	36.6	34.8	35.4	0.5	24
31	35.8	36.1	36.4	36.7	36.8	36.9	37.0	37.0	35.9	35.6	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.0	35.0	35.0	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.8	37.0	35.0	35.7	0.7	24
最大値	55.5	53.7	48.6	42.8	47.4	47.1	54.4	55.6	56.4	56.8	56.3	51.5	52.5	52.8	47.8	50.7	53.7	57.5	54.8	50.9	48.2	49.6	51.5	50.4	57.5		45.5		
最小値	34.4	34.2	33.6	33.8	33.7	33.7	34.1	34.4	34.1	33.9	33.8	33.6	33.8	33.9	33.8	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.6	34.7	34.4	34.4		33.6	34.2		
平均値	37.9	37.9	38.1	38.1	38.5	38.7	39.1	39.1	38.5	38.6	38.0	37.6	37.7	37.2	36.6	36.3	36.2	36.5	36.6	36.8	36.8	36.7	36.8	37.3			37.6		
標準偏差	4.4	3.7	3.3	2.5	3.0	3.1	4.2	4.5	4.4	4.9	5.0	4.6	4.8	4.1	3.2	3.1	3.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.4	3.3	3.8				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27947.5	57.5	33.6	37.6	45.5	34.2	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	348	296	63	23	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	46.774	39.785	8.468	3.091	1.344	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	66.9	57.6	52.5	56.1	60.9	71.2	66.5	61.9	52.7	54.6	52.3	49.4	49.8	47.3	46.2	46.1	47.1	46.8	46.2	46.3	46.3	47.0	47.3	47.9	71.2	46.1	52.8	7.6	24
2	48.9	50.0	50.4	49.7	49.8	49.8	49.9	49.9	50.3	50.6	50.4	48.5	48.0	47.4	47.1	46.9	46.9	47.5	48.4	49.4	50.6	51.6	52.2	52.7	52.7	46.9	49.5	1.6	24
3	53.0	53.2	53.6	54.0	54.7	55.4	56.0	56.7	56.8	55.9	52.0	48.8	48.2	48.1	48.0	49.6	51.2	51.8	50.7	49.6	49.4	51.2	59.0	56.9	59.0	48.0	52.7	3.2	24
4	51.6	49.9	52.0	55.3	56.0	68.1	68.8	67.2	59.9	60.2	57.1	52.1	47.7	46.7	46.4	46.4	46.2	46.5	46.8	47.7	48.9	49.7	50.7	51.4	68.8	46.2	53.1	7.1	24
5	51.7	52.6	52.4	52.3	52.5	52.8	52.8	53.1	52.9	52.6	49.9	48.1	47.8	47.8	47.5	47.2	47.4	48.2	49.0	49.9	50.9	51.6	52.8	53.5	53.5	47.2	50.7	2.3	24
6	53.6	54.1	54.3	54.5	55.2	55.4	56.2	57.0	56.3	56.1	55.5	57.8	54.3	50.3	48.0	51.9	55.6	50.4	48.9	48.3	48.1	47.3	47.0	47.3	57.8	47.0	52.7	3.6	24
7	47.9	48.2	47.7	49.4	52.6	53.5	53.7	52.8	50.7	49.2	48.1	47.4	48.3	47.6	46.8	46.7	46.5	46.4	47.4	48.5	51.7	52.2	52.6	52.8	53.7	46.4	49.5	2.5	24
8	56.4	79.6	91.8	87.7	72.4	63.8	51.6	48.2	50.5	57.5	56.3	52.7	48.8	44.6	43.2	43.5	42.1	41.9	42.5	43.3	43.8	43.9	43.9	43.8	91.8	41.9	53.9	14.8	24
9	44.2	44.4	44.3	44.4	44.6	44.9	45.0	45.6	45.6	45.8	45.0	44.0	44.0	44.0	43.9	44.6	45.3	46.5	47.7	49.1	49.6	50.4	50.8	51.2	51.2	43.9	46.0	2.4	24
10	50.8	50.9	50.8	50.6	50.9	51.6	51.7	52.1	52.7	53.9	53.8	53.2	55.3	54.9	55.1	51.3	51.5	48.1	46.6	46.4	46.2	46.2	46.0	45.8	55.3	45.8	50.7	3.1	24
11	45.8	45.6	45.7	45.8	46.0	45.8	45.8	45.7	45.8	46.0	46.0	46.0	46.0	46.2	46.2	46.2	46.2	46.8	47.6	48.3	49.2	50.4	50.6	50.7	50.7	45.6	46.8	1.7	24
12	50.6	51.6	52.1	53.2	53.2	53.6	54.7	54.8	55.2	54.9	54.1	52.5	49.5	47.7	47.4	47.4	47.8	47.7	47.3	47.0	47.8	48.4	48.3	48.0	55.2	47.0	50.6	3.0	24
13	48.2	48.9	52.0	49.0	48.1	49.9	51.5	51.0	51.1	49.1	51.3	54.6	60.0	65.2	81.8	107.5	99.2	75.4	55.4	50.9	49.9	47.2	45.9	45.3	107.5	45.3	57.9	16.6	24
14	45.5	46.0	46.5	47.1	47.4	47.3	48.2	48.3	48.3	46.8	46.7	47.5	47.8	47.8	47.4	46.9	46.8	47.3	47.8	48.5	49.3	49.8	50.4	51.5	51.5	45.5	47.8	1.4	24
15	55.8	52.0	49.8	50.8	56.3	59.9	63.6	68.2	71.7	64.8	55.7	51.0	49.1	50.3	49.9	49.0	48.2	47.0	47.2	47.3	47.5	49.3	49.8	48.9	71.7	47.0	53.5	7.1	24
16	50.2	54.3	53.0	49.8	48.5	46.1	46.4	46.8	45.9	44.9	44.3	44.7	44.8	44.9	44.6	44.4	44.4	44.4	44.5	44.6	44.6	44.9	45.1	45.4	54.3	44.3	46.3	2.8	24
17	45.9	46.7	47.7	48.5	48.9	48.9	49.4	49.5	49.5	48.9	48.7	48.1	47.7	47.4	46.8	46.5	47.2	48.1	48.6	49.5	50.1	50.6	51.2	52.1	52.1	45.9	48.6	1.5	24
18	53.7	58.4	55.8	56.4	61.5	68.3	65.7	62.0	60.5	58.1	67.9	68.5	66.7	67.3	67.2	59.4	58.3	61.0	62.7	65.7	63.8	60.7	57.9	51.5	68.5	51.5	61.6	4.9	24
19	49.6	48.6	48.6	49.3	50.1	52.1	57.7	59.5	52.3	47.7	46.6	46.2	46.2	46.4	46.3	46.2	46.2	46.0	46.1	46.1	46.2	46.0	46.1	46.1	59.5	46.0	48.4	3.7	24
20	46.1	46.5	46.3	47.4	49.2	54.8	58.8	58.2	56.4	54.8	52.9	53.0	51.0	50.0	52.1	53.6	51.9	49.0	49.0	51.1	51.4	48.8	47.4	49.8	58.8	46.1	51.2	3.6	24
21	52.0	51.2	50.9	49.8	58.5	63.7	64.0	61.6	62.7	61.9	54.9	51.7	52.8	54.8	57.7	56.7	54.5	52.9	50.4	49.6	48.3	48.9	47.2	46.9	64.0	46.9	54.3	5.4	24
22	49.6	48.9	46.8	45.9	46.0	46.4	46.7	47.6	46.8	46.2	46.1	46.1	46.1	46.4	46.4	46.1	46.2	46.5	46.7	47.4	47.8	47.0	52.7	57.3	57.3	45.9	47.5	2.6	24
23	51.9	47.6	46.7	46.6	46.2	46.1	46.3	46.6	46.8	46.4	46.5	46.6	46.8	46.7	46.6	46.6	46.4	46.4	46.4	46.6	46.5	46.4	46.4	46.3	51.9	46.1	46.8	1.1	24
24	46.1	46.2	46.6	46.5	49.1	52.4	53.1	60.3	61.8	67.3	67.2	67.7	70.2	71.2	70.6	72.1	70.3	66.2	61.8	57.4	55.4	51.6	51.1	52.8	72.1	46.1	59.0	9.3	24
25	49.4	51.4	50.0	48.8	46.1	42.0	44.0	44.3	47.7	51.6	47.5	50.3	45.5	47.7	48.3	47.0	46.1	42.2	39.2	39.5	37.0	35.7	36.6	36.0	51.6	35.7	44.8	5.1	24
26	37.6	36.7	36.8	35.7	34.9	34.7	34.7	35.0	35.2	35.3	38.1	36.7	35.8	34.8	34.8	35.5	36.0	35.6	35.1	36.3	35.3	35.2	35.9	35.9	38.1	34.7	35.7	0.9	24
27	36.1	36.8	38.5	38.0	37.6	37.3	37.6	38.1	38.0	37.9	38.1	37.0	35.7	35.9	36.0	36.7	36.3	36.8	37.7	38.2	38.7	39.3	40.2	40.0	40.2	35.7	37.6	1.2	24
28	40.0	40.1	40.4	40.7	40.7	41.4	41.6	42.4	42.7	43.1	42.7	41.0	37.8	37.7	39.7	44.3	52.2	51.2	44.6	41.0	39.9	40.7	42.2	41.6	52.2	37.7	42.1	3.4	24
29	42.1	42.1	41.6	41.3	41.5	42.2	41.9	42.3	42.2	42.0	41.6	40.8	39.1	39.4	39.7	39.4	39.5	40.4	41.5	42.2	43.1	44.3	45.1	44.8	45.1	39.1	41.7	1.6	24
30	44.6	45.0	45.5	46.3	46.6	47.4	48.0	49.1	49.8	49.5	47.2	44.6	42.8	41.5	41.3	41.6	42.0	42.5	43.4	44.0	44.8	45.4	46.4	47.2	49.8	41.3	45.3	2.6	24
31	47.7	47.7	47.4	47.5	48.0	48.5	49.5	50.3	51.6	52.8	51.8	50.7	52.6	54.8	58.8	56.0	57.7	61.4	63.8	58.6	58.2	56.4	53.5	64.6	64.6	47.4	53.8	5.3	24
最大値	66.9	79.6	91.8	87.7	72.4	71.2	68.8	68.2	71.7	67.3	67.9	68.5	70.2	71.2	81.8	107.5	99.2	75.4	63.8	65.7	63.8	60.7	59.0	64.6	107.5		61.6		
最小値	36.1	36.7	36.8	35.7	34.9	34.7	34.7	35.0	35.2	35.3	38.1	36.7	35.7	34.8	34.8	35.5	36.0	35.6	35.1	36.3	35.3	35.2	35.9	35.9		34.7	35.7		
平均値	48.8	49.4	49.6	49.6	50.1	51.5	51.7	51.8	51.3	51.2	50.2	49.3	48.6	48.5	49.1	49.8	49.8	48.7	47.8	47.7	47.8	47.7	48.1	48.6			49.4		
標準偏差	5.9	7.6	9.1	8.6	7.4	8.8	8.3	8.0	7.5	7.3	6.8	6.9	7.5	8.1	9.7	12.7	11.3	8.0	6.4	5.8	5.7	5.3	5.2	5.9				7.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	36783.0	107.5	34.7	49.4	61.6	35.7	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	20	52	111	323	140	45	22	19	6	1	1	1	1	1	1	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	2.688	6.989	14.919	43.414	18.817	6.048	2.957	2.554	0.806	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	100

盛郷 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	68.7	61.7	56.8	52.6	48.6	48.0	50.5	55.4	50.7	47.6	46.0	44.7	47.8	57.1	60.9	59.7	63.7	68.9	69.8	67.7	62.3	55.2	49.8	46.4	69.8	44.7	55.9	8.1	24
2	44.8	44.3	44.3	44.3	44.2	44.4	44.2	44.3	44.5	44.3	44.3	44.2	44.5	44.5	44.6	44.7	44.8	44.8	45.0	45.1	45.2	45.4	45.1	45.2	45.4	44.2	44.6	0.4	24
3	45.3	45.2	45.1	45.1	45.2	45.4	45.8	45.5	46.4	46.8	45.9	45.5	45.3	45.5	45.4	45.4	45.5	45.4	45.5	45.6	45.9	46.7	51.4	51.8	51.8	45.1	46.1	1.8	24
4	48.9	47.8	47.6	47.5	47.4	48.3	51.7	51.3	51.6	48.5	46.7	46.1	46.3	46.4	46.1	46.0	45.9	45.8	46.0	46.1	46.4	46.6	47.0	47.5	51.7	45.8	47.5	1.8	24
5	47.9	47.1	46.5	46.4	46.3	46.8	57.3	60.8	60.4	57.0	53.6	54.9	60.9	65.5	67.4	67.1	66.7	56.0	49.9	49.6	52.3	52.3	51.6	49.4	67.4	46.3	54.7	7.1	24
6	48.0	49.2	48.6	47.1	46.8	49.9	50.7	50.5	47.7	47.7	46.4	45.5	45.1	45.3	46.3	47.8	48.1	46.7	45.9	45.8	46.1	46.5	46.8	47.1	50.7	45.1	47.3	1.6	24
7	47.6	48.0	48.0	48.9	49.2	50.2	50.0	49.9	51.0	50.5	52.3	52.3	49.5	48.3	47.3	48.0	46.6	48.2	48.9	48.7	47.7	46.9	46.6	47.4	52.3	46.6	48.8	1.6	24
8	47.8	48.6	48.8	48.8	49.4	50.0	49.5	49.9	50.0	50.0	49.3	47.1	46.3	45.9	46.2	46.0	45.9	46.1	46.3	46.8	46.9	47.4	47.5	47.4	50.0	45.9	47.8	1.5	24
9	47.6	47.9	48.4	47.9	48.5	48.8	49.1	49.2	48.7	46.8	46.4	46.3	46.3	46.2	46.2	46.2	46.3	46.3	46.6	47.3	48.0	48.7	49.6	50.7	50.7	46.2	47.7	1.3	24
10	51.5	51.7	51.8	51.4	51.5	52.3	52.4	53.4	53.5	53.3	52.9	49.6	47.6	47.1	48.6	50.4	56.4	53.6	49.4	47.1	46.7	46.8	46.6	46.8	56.4	46.6	50.5	2.8	24
11	47.5	47.1	46.9	47.6	47.7	47.3	47.2	47.4	47.3	46.7	46.7	46.6	47.0	46.9	46.9	47.7	47.5	47.3	47.6	49.7	49.9	48.9	50.8	50.0	50.8	46.6	47.8	1.2	24
12	50.0	50.8	55.0	58.6	70.1	63.3	52.1	50.7	48.1	46.0	45.5	45.3	45.0	45.6	50.4	48.9	46.6	45.9	46.3	47.3	47.8	48.1	47.8	47.4	70.1	45.0	50.1	6.1	24
13	47.5	47.6	48.0	48.6	49.2	49.7	50.1	50.9	51.4	49.5	47.5	47.2	46.9	46.9	46.7	46.4	46.5	46.4	46.9	47.4	48.2	48.8	49.2	49.4	51.4	46.4	48.2	1.5	24
14	49.7	50.0	50.4	51.2	51.5	52.5	52.7	53.0	53.0	51.3	48.5	47.2	46.6	46.5	46.4	46.4	46.6	46.6	47.4	47.8	48.2	48.6	49.0	49.6	53.0	46.4	49.2	2.3	24
15	50.1	50.5	51.0	51.4	52.2	51.9	52.1	52.5	52.0	51.6	49.2	47.0	46.7	46.8	47.3	49.4	51.0	49.6	48.6	46.8	48.9	49.0	52.7	57.1	57.1	46.7	50.2	2.4	24
16	69.2	75.5	73.6	80.1	87.5	61.6	51.5	58.8	55.1	50.5	48.5	51.3	48.8	47.7	47.2	46.6	46.4	46.0	45.8	45.9	45.8	46.0	46.4	46.7	87.5	45.8	55.1	12.6	24
17	47.2	47.4	47.9	48.6	49.2	49.9	50.2	50.5	51.1	50.2	48.6	48.0	48.2	48.0	47.9	47.8	47.5	47.4	47.5	48.0	48.5	49.1	49.7	50.0	51.1	47.2	48.7	1.1	24
18	50.5	50.9	51.0	51.6	51.9	52.4	52.3	52.9	52.1	48.6	47.0	46.8	46.7	46.8	46.7	46.9	46.9	46.7	46.8	46.6	46.5	46.7	46.7	46.6	52.9	46.5	48.7	2.5	24
19	46.5	46.8	46.8	46.6	46.6	46.6	46.6	48.3	55.3	50.7	51.3	57.8	51.5	47.7	46.7	48.6	52.2	49.6	47.3	48.0	50.0	49.9	50.2	48.1	57.8	46.5	49.2	2.9	24
20	48.3	48.4	49.5	50.6	51.4	51.4	50.9	55.7	55.6	50.8	48.6	48.0	48.1	49.0	50.0	50.6	49.7	49.1	49.1	49.4	48.7	47.6	46.6	46.4	55.7	46.4	49.7	2.3	24
21	46.2	46.5	46.7	46.6	46.3	46.8	51.7	50.3	48.0	48.3	59.0	58.0	60.4	53.4	57.2	56.3	54.8	58.0	59.5	55.2	50.5	48.5	47.2	47.8	60.4	46.2	51.8	5.0	24
22	50.4	54.6	52.7	54.0	57.3	55.4	54.5	56.5	58.7	57.6	56.2	51.4	48.7	46.9	46.7	46.5	46.9	47.4	46.7	45.9	45.7	46.1	53.2	54.4	58.7	45.7	51.4	4.5	24
23	54.8	49.9	47.9	48.2	47.2	47.3	48.8	48.7	47.4	51.1	53.9	54.4	52.3	51.8	53.2	55.1	52.7	47.8	45.7	44.9	45.3	45.4	46.4	46.1	55.1	44.9	49.4	3.3	24
24	48.1	47.0	45.6	47.4	46.5	45.8	45.6	45.3	45.2	45.2	45.3	45.3	45.5	45.5	45.4	45.5	45.4	45.6	45.4	46.0	46.7	47.7	48.6	49.4	49.4	45.2	46.2	1.2	24
25	49.6	50.4	54.8	57.5	59.0	59.2	61.3	61.1	60.5	58.2	56.1	53.5	50.6	49.3	50.5	54.7	57.1	51.0	49.1	50.1	50.8	54.5	52.1	47.2	61.3	47.2	54.1	4.3	24
26	45.6	48.2	52.8	50.9	50.3	51.7	48.3	46.4	45.5	45.2	45.3	46.5	47.9	49.2	46.7	46.0	47.4	48.5	47.8	46.1	45.9	48.4	49.1	46.8	52.8	45.2	47.8	2.1	24
27	46.8	46.5	47.4	46.8	45.6	46.0	45.2	45.3	45.3	47.4	51.2	56.1	51.7	47.9	47.0	49.4	51.8	55.1	49.8	46.9	45.8	45.9	46.0	45.5	56.1	45.2	48.0	3.1	24
28	45.4	45.4	45.4	45.4	45.8	45.9	45.5	45.6	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.6	45.6	45.4	45.5	45.5	45.5	45.9	46.4	46.9	47.6	48.6	48.6	45.4	45.8	0.8	24
29	49.0	49.9	50.5	50.7	50.9	51.3	51.8	52.5	52.4	51.7	49.3	48.6	48.2	48.4	49.0	52.2	55.0	57.0	55.5	54.1	54.7	56.7	59.5	58.2	59.5	48.2	52.4	3.3	24
最大値	69.2	75.5	73.6	80.1	87.5	63.3	61.3	61.1	60.5	58.2	59.0	58.0	60.9	65.5	67.4	67.1	66.7	68.9	69.8	67.7	62.3	56.7	59.5	58.2	87.5		55.9		
最小値	44.8	44.3	44.3	44.3	44.2	44.4	44.2	44.3	44.5	44.3	44.3	44.2	44.5	44.5	44.6	44.7	44.8	44.8	45.0	44.9	45.2	45.4	45.1	45.2		44.2	44.6		
平均値	49.7	49.8	50.0	50.4	51.1	50.3	50.3	51.1	50.8	49.6	49.2	49.0	48.5	48.3	48.8	49.4	49.9	49.4	48.7	48.3	48.3	48.5	49.0	48.8			49.5		
標準偏差	5.7	5.9	5.5	6.6	8.7	4.7	3.7	4.5	4.5	3.6	3.8	4.1	3.9	4.2	5.0	5.0	5.5	5.3	5.1	4.4	3.5	2.8	3.0	3.2				4.8	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	34433.6	87.5	44.2	49.5	55.9	44.6	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	120	409	108	38	8	9	2	1	0	1	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	17.241	58.764	15.517	5.460	1.149	1.293	0.287	0.144	0	0.144	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	57.1	53.8	51.3	51.1	49.9	48.8	48.9	48.1	47.4	46.3	46.4	46.0	45.8	49.3	49.5	49.9	47.6	46.3	45.9	47.5	48.6	46.9	48.6	48.6	57.1	45.8	48.7	2.7	24
2	46.8	46.6	47.2	47.3	47.0	47.9	47.7	46.8	46.9	47.4	47.0	47.6	51.3	49.6	50.1	47.8	48.9	48.3	46.9	45.9	45.6	46.2	47.1	48.0	51.3	45.6	47.6	1.3	24
3	49.0	49.7	50.5	50.8	50.8	50.1	50.6	50.8	50.1	47.4	46.9	46.6	46.6	46.6	46.7	46.7	47.4	49.3	49.9	48.4	47.6	47.9	48.1	48.1	50.8	46.6	48.6	1.6	24
4	47.9	48.0	48.3	48.6	48.8	49.3	49.7	51.4	51.1	52.1	51.8	49.7	47.5	46.9	46.5	46.4	46.4	46.3	46.6	47.4	48.0	48.8	49.4	50.0	52.1	46.3	48.6	1.8	24
5	50.6	50.9	51.2	51.6	52.0	53.5	58.3	59.8	60.7	60.2	58.6	56.2	55.3	54.2	56.8	58.9	61.6	66.6	70.1	66.3	62.4	61.9	61.2	58.9	70.1	50.6	58.2	5.3	24
6	53.7	48.7	49.2	50.5	51.0	54.4	55.2	58.7	58.2	57.8	59.6	54.8	49.3	46.6	45.8	45.8	46.0	46.3	46.6	46.0	45.7	45.6	45.6	45.6	59.6	45.6	50.3	4.9	24
7	45.8	45.9	45.9	45.7	45.6	45.7	45.9	46.8	46.8	46.2	45.9	46.0	45.9	45.9	45.9	45.9	46.0	46.0	46.0	46.6	47.4	48.4	49.2	49.9	49.9	45.6	46.5	1.1	24
8	50.4	51.1	51.8	52.3	52.6	52.7	53.8	53.9	53.0	51.6	47.8	47.5	48.1	49.8	49.0	49.3	48.7	48.0	47.9	47.4	48.6	47.9	47.3	46.7	53.9	46.7	49.9	2.3	24
9	51.3	59.0	55.3	51.8	48.8	48.0	49.0	56.9	57.6	51.1	51.6	59.7	60.7	55.2	50.1	46.9	45.9	45.2	47.2	47.8	45.8	45.4	45.6	45.4	60.7	45.2	50.9	5.0	24
10	45.3	45.5	45.6	46.2	45.9	45.5	45.4	45.5	45.1	44.5	44.4	44.7	45.1	45.2	45.3	45.3	45.4	45.4	45.7	46.3	47.2	48.1	48.9	49.7	49.7	44.4	45.9	1.3	24
11	50.5	51.1	51.4	52.0	52.1	52.3	52.9	53.4	52.2	50.1	47.9	47.4	46.8	46.9	46.8	46.5	46.8	46.3	46.4	47.0	47.8	48.3	48.8	49.4	53.4	46.3	49.2	2.4	24
12	49.9	50.6	51.0	51.5	52.4	53.6	55.1	55.6	55.9	56.1	58.9	60.8	57.8	51.7	49.5	50.4	53.0	54.1	54.6	55.0	51.9	47.3	45.5	48.0	60.8	45.5	52.9	3.7	24
13	53.1	48.7	46.2	47.1	50.3	50.0	46.9	45.7	45.8	46.5	46.6	49.4	46.5	45.7	45.6	45.6	45.7	45.7	46.1	46.5	47.5	48.2	49.2	50.1	53.1	45.6	47.4	2.0	24
14	50.9	51.6	52.6	53.2	53.6	54.1	54.3	54.3	53.4	52.0	48.6	47.6	46.7	46.7	46.6	46.4	46.7	46.5	46.8	47.3	47.8	48.2	48.8	49.3	54.3	46.4	49.8	3.0	24
15	50.1	50.6	50.7	50.7	50.8	51.0	51.5	51.9	51.5	50.7	48.8	47.3	47.4	47.1	47.1	47.0	47.2	47.2	47.3	47.8	48.2	48.4	48.8	49.4	51.9	47.0	49.1	1.7	24
16	49.5	49.9	50.1	50.7	50.1	50.3	50.7	51.3	51.3	49.4	47.5	47.2	47.0	46.8	46.8	46.9	46.8	46.9	47.4	47.8	48.1	48.5	48.9	49.3	51.3	46.8	48.7	1.6	24
17	50.0	50.4	50.9	51.2	51.6	52.1	52.5	52.5	52.6	51.7	48.4	47.7	47.6	47.5	47.3	47.4	47.4	47.3	47.5	47.6	49.7	50.4	48.5	47.9	52.6	47.3	49.5	2.0	24
18	47.3	47.1	47.2	47.0	46.9	46.9	46.9	46.8	46.6	46.3	46.5	46.4	46.4	46.4	46.8	46.5	46.5	46.4	46.6	46.6	46.9	47.3	47.7	48.4	48.4	46.3	46.8	0.5	24
19	49.2	50.3	51.0	51.9	52.4	52.6	53.5	54.0	52.0	49.0	48.2	48.2	48.0	48.0	47.8	47.8	48.0	47.9	48.5	47.9	47.7	47.7	47.6	47.6	54.0	47.6	49.4	2.1	24
20	47.7	47.7	49.2	52.4	53.9	52.5	53.8	49.6	48.4	49.3	50.7	51.9	57.3	63.5	59.1	54.0	53.1	51.5	50.7	53.2	49.8	48.2	50.5	50.3	63.5	47.7	52.0	3.7	24
21	48.3	47.3	50.3	50.7	47.8	45.9	46.2	46.7	45.8	45.8	45.8	46.1	46.0	46.2	46.9	51.2	49.2	47.3	46.6	47.9	50.8	48.9	47.7	47.1	51.2	45.8	47.6	1.7	24
22	46.6	47.1	47.6	47.7	48.5	48.8	49.4	49.7	49.5	47.2	46.4	46.1	46.1	46.0	46.3	46.3	46.2	46.2	46.6	47.6	48.3	49.2	50.0	50.6	50.6	46.0	47.7	1.5	24
23	50.7	51.0	50.5	56.1	56.5	56.9	59.8	61.8	56.0	55.3	54.5	54.8	56.2	52.0	49.2	47.6	47.4	47.5	47.9	49.1	50.5	51.6	52.5	49.9	61.8	47.4	52.7	4.0	24
24	48.1	48.0	48.1	48.7	49.1	48.8	49.2	49.4	49.5	49.4	50.4	52.5	52.7	53.0	53.8	50.7	48.0	47.0	46.7	47.1	47.7	48.7	48.9	49.2	53.8	46.7	49.4	1.9	24
25	50.4	51.3	51.6	56.7	57.9	62.6	60.9	51.6	48.6	49.2	50.1	51.5	49.5	48.7	48.7	47.3	46.4	46.3	46.3	46.7	47.6	50.8	55.5	62.8	62.8	46.3	51.6	5.1	24
26	70.6	69.2	63.0	57.4	49.8	49.6	63.7	68.2	72.8	71.1	74.4	67.3	63.4	58.1	52.2	50.6	50.6	51.7	54.8	54.0	52.2	50.9	47.5	45.6	74.4	45.6	58.7	9.1	24
27	48.3	46.8	45.1	44.7	44.6	44.8	45.0	45.3	44.9	44.9	45.0	45.2	45.3	45.3	45.3	45.2	45.4	45.5	45.4	45.7	46.3	47.3	48.1	48.8	48.8	44.6	45.8	1.2	24
28	49.6	50.1	50.7	50.7	50.9	50.8	51.2	51.3	49.7	46.9	46.3	46.5	46.5	46.3	46.5	46.4	47.3	49.4	55.3	57.4	57.7	58.6	55.0	51.3	58.6	46.3	50.5	3.8	24
29	51.4	52.1	54.4	56.9	60.3	59.0	54.7	48.6	46.7	46.3	46.1	46.0	45.9	45.7	46.0	46.3	46.2	46.3	46.1	46.4	47.0	46.9	46.4	46.5	60.3	45.7	49.1	4.6	24
30	46.6	46.8	47.2	47.5	47.8	48.3	48.4	48.4	47.8	46.5	46.4	46.5	46.6	46.7	47.0	46.8	46.6	46.7	46.5	46.7	47.3	47.8	48.4	48.8	48.8	46.4	47.3	0.8	24
31	49.2	48.7	49.1	49.3	50.1	50.2	49.9	49.1	47.6	47.6	47.4	47.2	47.3	47.5	47.1	46.8	46.9	46.9	47.4	47.7	48.0	48.1	48.4	48.3	50.2	46.8	48.2	1.1	24
最大値	70.6	69.2	63.0	57.4	60.3	62.6	63.7	68.2	72.8	71.1	74.4	67.3	63.4	63.5	59.1	58.9	61.6	66.6	70.1	66.3	62.4	61.9	61.2	62.8	74.4		58.7		
最小値	45.3	45.5	45.1	44.7	44.6	44.8	45.0	45.3	44.9	44.5	44.4	44.7	45.1	45.2	45.3	45.2	45.4	45.2	45.4	45.7	45.6	45.4	45.5	45.4		44.4	45.8		
平均値	50.2	50.2	50.1	50.6	50.6	50.9	51.6	51.7	51.1	50.2	49.8	49.7	49.4	48.9	48.3	48.0	47.9	48.0	48.5	48.8	48.9	49.0	49.2	49.3			49.6		
標準偏差	4.5	4.4	3.4	3.2	3.5	3.9	4.7	5.2	5.7	5.4	6.1	5.3	4.9	4.2	3.3	2.9	3.2	4.0	4.8	4.3	3.4	3.3	3.2	3.4				4.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	36925.5	74.4	44.4	49.6	58.7	45.8	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	85	474	122	42	11	7	3	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	11.425	63.710	16.398	5.645	1.478	0.941	0.403	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.2	45.4	40.3	40.0	44.4	45.3	44.1	41.4	36.5	35.7	36.1	35.5	35.4	34.2	33.1	33.1	33.2	33.6	33.4	33.5	33.9	34.4	34.6	35.2	49.2	33.1	37.6	4.9	24
2	35.7	36.1	36.6	36.6	36.2	36.3	36.6	36.7	37.1	37.3	36.9	35.4	34.0	33.6	33.6	33.5	33.5	34.3	35.1	36.0	36.7	37.5	38.2	38.6	38.6	33.5	35.9	1.5	24
3	38.8	39.3	39.7	40.1	40.3	40.6	41.3	42.1	42.3	41.0	39.6	36.2	34.6	34.5	34.4	35.5	37.0	37.8	36.8	36.2	36.1	38.0	46.3	47.7	47.7	34.4	39.0	3.5	24
4	41.0	37.9	38.2	38.9	37.9	45.9	46.9	44.5	46.3	42.3	39.7	39.1	34.9	33.3	33.1	33.2	33.0	33.1	33.8	34.4	35.4	36.1	36.6	36.9	46.9	33.0	38.0	4.5	24
5	37.1	37.3	37.4	37.3	37.7	38.0	39.0	39.0	38.9	38.2	36.6	34.4	34.0	33.7	33.7	33.4	33.7	34.3	35.1	35.8	36.8	37.5	38.1	38.6	39.0	33.4	36.5	1.9	24
6	39.1	39.4	39.8	40.7	40.8	41.5	41.5	41.9	41.8	41.6	41.7	42.2	41.8	39.9	37.6	36.4	36.6	35.5	35.5	35.9	34.9	34.1	33.6	33.9	42.2	33.6	38.7	3.0	24
7	34.5	35.2	35.0	35.5	41.3	42.2	40.7	37.5	36.1	35.2	34.4	33.9	34.4	34.0	33.7	33.6	33.3	33.6	33.9	34.2	34.4	34.3	35.0	35.2	42.2	33.3	35.4	2.5	24
8	39.4	62.3	74.6	62.4	44.4	39.7	37.2	40.1	36.5	36.6	36.5	34.6	35.3	36.0	36.3	34.9	35.9	34.9	34.5	34.6	34.8	35.2	35.6	35.6	74.6	34.5	40.3	10.5	24
9	35.7	35.6	35.7	35.9	36.2	36.3	36.2	36.8	37.3	37.3	36.4	34.8	34.5	34.0	33.5	33.7	34.5	35.2	36.1	37.0	37.5	38.3	38.1	37.9	38.3	33.5	36.0	1.4	24
10	38.4	38.7	39.4	39.6	39.6	39.5	39.7	40.4	41.2	41.8	41.6	41.0	41.9	41.2	39.6	36.5	37.5	35.5	34.4	33.9	33.9	33.8	33.5	33.4	41.9	33.4	38.2	3.0	24
11	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	32.9	32.8	33.2	32.8	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.3	32.6	32.7	33.5	34.3	35.0	35.7	36.6	37.5	37.8	37.8	32.3	33.7	1.6	24
12	38.6	38.7	38.8	39.4	39.8	39.9	39.7	40.2	40.4	41.1	39.4	36.0	34.3	33.5	33.7	33.7	33.9	34.2	33.8	34.2	34.4	34.8	34.8	33.7	41.1	33.5	36.7	2.9	24
13	34.0	34.6	35.9	35.4	35.5	37.2	38.0	39.4	37.9	35.4	35.6	40.2	44.7	50.8	59.4	68.9	71.7	63.2	47.7	39.0	36.0	34.5	33.8	33.6	71.7	33.6	42.6	11.6	24
14	33.8	34.1	34.3	34.7	35.3	35.6	36.1	36.2	36.3	36.1	34.8	34.8	34.8	34.4	34.0	33.8	34.0	34.5	34.9	35.6	35.9	36.5	37.1	37.1	37.1	33.8	35.2	1.0	24
15	43.3	40.1	38.0	38.1	40.7	42.7	42.2	42.2	41.9	38.6	35.7	34.3	33.7	33.9	35.0	34.5	34.4	33.9	33.6	33.9	34.2	33.9	34.5	35.1	43.3	33.6	37.0	3.5	24
16	35.4	38.3	37.4	35.8	35.0	34.3	34.9	34.1	33.6	32.8	32.5	32.8	32.9	32.8	32.7	32.5	32.3	32.6	32.7	33.0	33.0	33.0	33.1	33.5	38.3	32.3	33.8	1.6	24
17	33.9	34.4	35.3	35.9	36.7	37.8	37.0	36.7	36.8	36.6	36.0	35.0	34.6	34.1	33.5	33.5	33.9	34.8	35.7	36.3	36.6	36.9	37.3	38.2	38.2	33.5	35.7	1.4	24
18	41.7	43.9	40.6	40.9	44.8	47.4	47.4	46.0	47.6	47.2	48.2	50.8	51.9	51.4	51.7	48.0	49.0	50.2	48.3	49.9	49.2	47.8	45.6	38.8	51.9	38.8	47.0	3.6	24
19	36.4	35.9	34.6	34.2	34.1	35.6	36.8	37.3	35.3	33.8	33.4	33.2	33.1	33.0	33.0	32.9	33.1	33.1	33.2	33.2	33.3	33.1	33.0	33.1	37.3	32.9	34.1	1.4	24
20	33.1	33.5	33.9	34.8	37.0	44.0	46.1	45.8	45.3	44.0	40.2	38.4	36.5	36.4	38.5	39.8	39.3	36.3	36.2	36.9	36.8	34.9	34.1	35.7	46.1	33.1	38.2	4.1	24
21	37.3	36.9	37.6	36.4	44.2	48.6	48.2	45.5	46.6	46.7	39.2	36.2	34.7	35.9	38.5	37.7	35.8	36.3	35.8	34.6	34.0	34.5	33.8	33.4	48.6	33.4	38.7	5.0	24
22	33.9	33.9	33.5	33.2	33.3	33.5	33.7	34.2	34.1	33.4	32.9	32.8	33.0	32.7	32.6	32.7	32.9	33.3	33.7	34.2	34.9	34.8	37.2	42.7	42.7	32.6	34.0	2.1	24
23	38.4	35.1	34.5	34.5	33.9	33.6	33.4	33.7	33.5	33.4	33.4	33.5	33.4	33.4	33.3	33.5	33.6	33.5	33.3	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	38.4	33.3	33.8	1.1	24
24	33.5	33.3	33.5	33.5	34.0	34.5	36.0	40.4	43.9	48.7	45.9	45.4	50.4	53.0	52.6	54.8	53.8	51.6	50.3	49.0	47.9	45.7	42.4	41.2	54.8	33.3	44.0	7.5	24
25	44.0	47.1	45.8	44.2	45.5	39.1	35.3	33.9	37.0	38.1	36.5	32.8	32.7	34.4	34.0	33.4	34.2	32.6	30.9	31.3	30.5	29.2	29.4	29.5	47.1	29.2	35.9	5.6	24
26	30.6	30.3	30.5	30.5	30.6	29.4	29.2	29.7	28.4	28.5	28.1	27.9	29.4	29.0	28.6	28.5	28.8	28.8	28.8	29.0	29.3	29.2	29.4	29.6	30.6	27.9	29.2	0.8	24
27	29.6	29.7	30.4	30.5	30.7	31.1	31.1	31.3	30.9	30.6	30.3	30.0	29.7	30.1	30.8	32.1	31.9	31.9	32.4	32.5	32.8	33.0	33.5	33.6	33.6	29.6	31.3	1.2	24
28	34.0	34.5	34.5	34.5	35.1	35.6	35.9	36.4	36.6	37.0	36.3	34.8	32.4	31.7	32.7	36.9	37.6	38.1	36.2	34.4	34.1	34.3	34.5	34.7	38.1	31.7	35.1	1.6	24
29	35.1	35.3	35.4	35.5	35.7	35.6	35.8	35.9	35.7	35.4	34.8	33.3	32.4	32.6	32.6	32.6	32.8	33.7	34.5	35.3	35.9	36.4	36.6	36.7	36.7	32.4	34.8	1.4	24
30	37.2	37.5	37.9	38.4	38.9	39.4	39.7	40.6	40.8	40.3	39.3	37.3	33.8	33.1	32.9	32.6	33.5	33.7	34.7	35.4	36.3	36.7	37.7	38.1	40.8	32.6	36.9	2.6	24
31	38.6	38.8	39.1	39.4	40.0	40.5	41.1	41.3	42.1	43.4	41.8	41.1	41.4	44.5	48.6	44.8	47.0	49.7	51.4	46.6	46.6	45.5	45.7	54.1	54.1	38.6	43.9	4.2	24
最大値	49.2	62.3	74.6	62.4	45.5	48.6	48.2	46.0	47.6	48.7	48.2	50.8	51.9	53.0	59.4	68.9	71.7	63.2	51.4	49.9	49.2	47.8	46.3	54.1	74.6		47.0		
最小値	29.6	29.7	30.4	30.5	30.6	29.4	29.2	29.7	28.4	28.5	28.1	27.9	29.4	29.0	28.6	28.5	28.8	28.8	28.8	29.0	29.3	29.2	29.4	29.5		27.9	29.2		
平均値	36.9	37.6	37.8	37.4	37.8	38.5	38.5	38.5	38.4	38.1	37.0	36.1	35.9	36.1	36.4	36.6	36.9	36.7	36.2	35.9	36.0	35.9	36.3	36.7			37.0		
標準偏差	4.1	6.0	7.5	5.6	4.1	4.7	4.7	4.2	4.7	4.9	4.2	4.5	5.3	6.0	7.0	7.9	8.3	7.2	5.5	4.6	4.4	4.1	4.1	4.8				5.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27534.8	74.6	27.9	37.0	47.0	29.2	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	41	364	218	68	36	10	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	5.511	48.925	29.301	9.140	4.839	1.344	0.134	0.403	0.134	0.269	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	57.8	49.7	45.3	43.0	40.8	40.1	40.1	41.3	38.4	36.9	35.1	33.6	34.0	37.2	39.5	39.6	40.5	42.0	43.4	42.3	40.4	38.4	35.7	34.3	57.8	33.6	40.4	5.3	24
2	33.3	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	32.8	32.9	32.6	32.5	32.7	32.6	32.4	32.4	32.3	32.5	32.5	32.5	32.6	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	33.3	32.3	32.7	0.2	24
3	32.8	32.8	32.7	32.8	32.6	32.5	32.9	32.8	33.0	33.5	32.9	32.7	32.5	32.7	32.6	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	33.1	33.7	37.6	38.2	38.2	32.5	33.3	1.5	24
4	35.1	34.3	34.0	33.6	33.7	35.7	40.6	38.4	36.9	34.3	33.4	32.9	33.3	33.6	33.0	32.9	33.0	32.8	33.1	33.4	33.6	33.9	34.5	34.9	40.6	32.8	34.4	1.9	24
5	35.4	34.6	33.3	32.8	32.7	32.8	37.9	42.3	43.8	42.3	38.9	38.8	48.8	51.4	51.9	51.6	52.1	42.0	36.3	34.7	35.1	35.7	35.9	36.1	52.1	32.7	39.9	6.7	24
6	35.6	35.6	35.3	34.4	33.3	34.6	35.7	36.3	34.0	34.0	33.5	32.6	32.4	32.1	32.8	33.5	34.4	33.3	33.1	33.0	33.5	33.8	34.2	34.5	36.3	32.1	34.0	1.1	24
7	34.7	35.0	35.3	35.8	36.0	35.9	36.2	36.6	37.9	37.7	37.0	37.1	36.5	34.6	33.8	35.5	34.0	33.4	33.7	33.6	33.8	33.7	34.2	34.6	37.9	33.4	35.3	1.4	24
8	35.0	35.5	35.6	35.5	35.6	35.9	35.9	36.3	35.7	35.2	34.3	33.1	32.9	32.9	32.9	32.9	33.1	33.2	33.3	33.4	33.8	34.4	35.1	35.3	36.3	32.9	34.5	1.2	24
9	35.4	36.0	36.5	36.8	36.6	36.6	37.0	37.0	36.0	34.6	33.1	33.1	32.9	32.8	32.7	33.0	33.0	33.3	33.5	34.0	34.8	35.5	36.3	37.1	37.1	32.7	34.9	1.7	24
10	38.0	38.2	38.4	39.1	39.7	39.9	40.6	40.8	40.8	40.7	39.5	35.6	34.4	33.8	34.7	37.9	44.1	38.4	35.3	33.9	33.9	33.8	33.6	33.8	44.1	33.6	37.5	3.0	24
11	34.2	34.1	34.2	34.4	34.6	34.7	34.6	34.7	34.5	34.0	33.4	33.7	33.6	33.6	34.4	35.1	34.6	34.1	33.9	34.0	34.3	34.8	36.2	36.1	36.2	33.4	34.4	0.7	24
12	36.4	36.6	38.2	40.7	52.1	49.7	43.3	38.1	34.9	33.4	33.3	34.5	33.7	33.6	35.7	34.8	33.6	33.5	33.8	34.2	34.6	34.6	34.6	34.7	52.1	33.3	36.8	5.0	24
13	35.0	35.2	35.7	36.6	37.2	37.6	37.6	38.0	37.5	36.9	35.3	33.7	33.5	33.4	33.1	32.9	33.0	33.1	33.7	34.3	34.6	35.0	35.6	35.6	38.0	32.9	35.2	1.7	24
14	35.8	36.2	36.6	37.4	38.0	38.5	38.6	38.6	38.3	37.6	35.2	33.5	32.6	32.3	32.4	32.8	32.8	32.9	33.5	34.2	34.7	35.1	35.4	36.0	38.6	32.3	35.4	2.2	24
15	36.2	36.8	37.2	38.1	38.6	38.4	38.4	38.7	38.6	38.2	36.6	33.9	32.9	32.6	33.5	36.3	36.5	35.8	34.5	33.2	35.5	36.5	36.6	38.3	38.7	32.6	36.3	2.0	24
16	45.8	46.2	43.8	47.9	54.1	42.8	36.5	37.6	37.9	35.5	34.7	35.5	34.7	33.9	33.9	33.5	33.4	33.2	33.2	33.0	33.1	33.3	33.9	34.4	54.1	33.0	37.6	5.9	24
17	35.0	35.4	35.8	36.5	37.4	37.8	37.9	38.3	38.6	37.9	36.7	36.0	34.3	34.7	35.0	34.6	33.9	33.5	33.8	34.3	34.8	35.4	35.6	35.9	38.6	33.5	35.8	1.5	24
18	36.3	36.8	37.1	37.3	37.5	37.7	38.3	37.9	36.6	34.3	32.8	32.7	32.8	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.6	33.4	33.2	33.2	33.5	38.3	32.7	34.8	2.1	24
19	33.4	33.3	33.3	33.2	33.4	33.1	32.8	34.7	38.6	35.2	35.2	39.7	35.8	33.6	32.7	34.7	39.3	36.9	34.3	36.1	37.1	35.9	35.1	34.5	39.7	32.7	35.1	2.0	24
20	35.1	36.1	36.4	36.9	37.4	38.1	38.2	41.7	36.5	34.5	33.8	33.6	33.3	33.3	33.7	33.7	34.0	34.1	34.3	34.5	34.1	33.8	33.6	33.7	41.7	33.3	35.2	2.1	24
21	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.9	38.6	37.9	34.8	36.4	43.2	42.5	42.1	38.1	42.2	41.9	41.5	44.9	48.3	42.8	36.6	34.1	33.4	34.6	48.3	33.4	38.2	4.5	24
22	36.3	39.6	38.5	40.3	41.6	40.9	39.5	39.3	38.9	39.3	38.7	36.3	35.0	33.9	33.6	33.7	33.9	34.1	34.4	33.5	33.2	33.4	39.3	39.6	41.6	33.2	36.9	2.9	24
23	39.9	36.5	35.0	34.7	34.1	33.9	34.6	35.2	34.4	36.6	37.6	37.2	36.3	35.7	37.5	39.1	37.3	34.8	33.5	33.0	33.0	33.1	33.2	33.3	39.9	33.0	35.4	2.0	24
24	34.4	34.0	33.1	33.9	33.7	33.2	33.2	32.9	32.8	32.8	32.9	32.7	32.7	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	33.2	34.1	34.7	35.4	36.2	36.2	32.7	33.5	0.9	24
25	36.9	37.7	42.5	46.2	47.1	48.0	48.2	46.7	45.3	44.7	44.8	42.3	38.6	36.9	37.4	38.8	41.5	36.8	35.8	36.0	36.9	38.6	39.6	35.9	48.2	35.8	41.0	4.4	24
26	33.6	33.7	38.0	37.1	36.0	36.1	34.2	34.1	33.2	32.5	32.3	32.8	32.9	34.2	33.0	32.6	33.8	35.4	35.6	34.4	33.6	34.8	36.4	35.2	38.0	32.3	34.4	1.5	24
27	34.5	36.4	35.7	34.9	33.7	33.4	32.5	33.0	33.0	33.2	35.6	39.4	37.2	34.4	34.0	35.3	36.4	37.5	36.0	34.8	33.8	33.6	33.1	33.0	39.4	32.5	34.8	1.7	24
28	33.0	33.0	32.9	32.8	33.0	32.9	33.0	32.9	32.6	32.8	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	33.2	33.7	34.4	35.0	35.7	35.7	32.5	33.1	0.8	24
29	36.2	37.2	37.4	37.7	38.2	38.1	38.7	39.1	38.9	38.6	35.7	36.1	35.4	34.8	35.6	40.4	40.5	41.6	40.9	40.0	40.8	42.9	45.8	45.9	45.9	34.8	39.0	3.0	24
最大値	57.8	49.7	45.3	47.9	54.1	49.7	48.2	46.7	45.3	44.7	44.8	42.5	48.8	51.4	51.9	51.6	52.1	44.9	48.3	42.8	40.8	42.9	45.8	45.9	57.8		41.0		
最小値	32.8	32.8	32.7	32.8	32.6	32.5	32.5	32.8	32.6	32.5	32.3	32.5	32.4	32.1	32.3	32.5	32.5	32.5	32.6	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8		32.1	32.7		
平均値	36.4	36.3	36.4	36.8	37.4	37.1	37.2	37.4	36.7	36.1	35.5	35.2	34.8	34.5	34.9	35.5	36.0	35.3	35.0	34.7	34.7	34.9	35.5	35.6			35.8		
標準偏差	4.8	3.7	3.2	3.8	5.4	4.3	3.5	3.3	3.2	3.0	3.1	2.9	3.5	3.6	4.0	4.1	4.5	3.4	3.5	2.6	2.0	2.1	2.6	2.5				3.6	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
29	696	0	24942.1	57.8	32.1	35.8	41.0	32.7	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	454	189	35	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	65.230	27.155	5.029	1.580	0.862	0.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.2	41.4	37.6	35.6	35.0	34.8	34.5	33.8	33.1	32.7	33.2	33.4	32.9	35.4	35.0	37.1	36.4	34.3	33.7	34.1	35.7	34.2	34.3	35.7	46.2	32.7	35.4	3.0	24
2	34.5	34.8	36.1	36.1	34.6	34.4	34.0	33.6	33.5	33.8	34.2	34.9	35.1	35.1	35.3	34.5	34.7	34.2	33.5	33.4	33.7	34.2	34.6	35.1	36.1	33.4	34.5	0.7	24
3	35.7	36.4	37.3	37.8	38.2	39.0	39.1	39.1	37.1	35.0	33.8	33.5	33.6	33.5	33.5	33.8	33.7	36.8	40.1	36.4	35.2	34.9	35.0	35.2	40.1	33.5	36.0	2.1	24
4	35.5	36.2	36.9	37.3	37.2	37.4	37.6	40.3	38.5	37.8	37.7	36.1	34.6	33.3	33.0	33.0	33.2	33.6	33.5	33.9	34.6	35.5	36.0	36.4	40.3	33.0	35.8	2.0	24
5	37.0	37.4	37.7	38.1	38.3	40.3	44.4	46.3	46.7	44.6	42.6	40.6	40.1	40.0	41.9	43.6	44.5	48.1	51.6	50.4	48.0	46.5	47.0	43.5	51.6	37.0	43.3	4.2	24
6	40.2	36.6	36.6	37.5	35.5	36.5	36.5	39.0	41.5	42.8	41.6	38.5	35.8	33.8	33.1	33.1	33.5	33.6	34.1	33.5	33.3	33.1	33.2	33.1	42.8	33.1	36.1	3.1	24
7	33.3	33.3	33.2	33.1	33.0	33.1	33.4	33.7	33.4	33.1	32.9	33.0	32.9	32.8	32.9	33.0	32.9	32.9	33.3	33.7	34.4	34.8	35.8	36.8	36.8	32.8	33.5	1.0	24
8	37.5	38.3	39.1	39.5	40.0	39.9	41.0	40.9	39.9	38.5	34.6	33.9	34.1	34.9	34.5	34.1	34.3	35.1	35.0	34.7	35.1	37.5	35.4	34.3	41.0	33.9	36.7	2.5	24
9	34.2	40.3	43.1	39.0	36.6	36.7	36.9	39.9	40.3	37.9	41.8	48.0	43.6	38.2	35.7	34.9	34.1	33.8	35.5	38.2	36.6	34.6	33.9	33.8	48.0	33.8	37.8	3.7	24
10	33.8	33.9	33.6	33.9	34.0	33.7	33.5	33.6	33.1	32.8	32.5	32.4	32.5	32.5	32.9	32.8	32.8	32.9	33.1	33.7	34.5	35.1	35.7	36.4	36.4	32.4	33.6	1.0	24
11	37.3	37.5	38.5	38.8	39.3	39.7	39.8	40.6	39.3	37.4	34.4	33.5	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	32.9	33.2	33.7	34.1	34.4	35.0	35.9	40.6	32.9	35.9	2.7	24
12	36.2	36.5	36.9	37.4	38.4	39.5	40.6	41.5	41.6	42.9	45.6	49.1	44.4	38.6	35.3	34.8	36.5	37.1	38.6	39.6	39.7	35.8	34.1	34.5	49.1	34.1	39.0	3.8	24
13	37.1	35.3	33.8	34.6	39.1	41.1	36.1	34.0	33.5	33.7	33.3	34.5	33.1	32.7	32.8	33.1	33.2	33.2	33.5	34.0	34.8	35.6	36.3	37.1	41.1	32.7	34.8	2.1	24
14	37.5	38.2	38.5	38.9	39.7	40.0	40.5	41.5	39.9	38.9	35.6	34.0	33.4	33.1	32.9	33.2	33.2	33.4	33.6	34.2	34.8	35.2	35.8	36.5	41.5	32.9	36.4	2.8	24
15	36.9	37.4	37.6	37.8	38.0	38.0	38.0	38.4	38.1	37.3	35.7	33.9	33.2	33.1	33.0	33.2	33.2	33.5	34.0	34.5	35.1	35.6	35.9	36.1	38.4	33.0	35.7	2.0	24
16	36.6	37.0	37.5	38.1	38.4	39.0	39.0	39.1	38.7	37.3	33.6	33.4	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.1	33.5	34.2	34.9	35.4	35.8	36.1	39.1	32.9	35.7	2.3	24
17	36.5	37.0	36.9	37.3	37.9	38.3	38.5	38.4	37.8	37.4	36.4	34.0	34.0	33.8	33.6	33.6	33.6	33.8	33.7	34.3	34.6	35.1	34.5	34.4	38.5	33.6	35.6	1.8	24
18	34.0	33.9	33.9	33.7	33.9	33.8	33.2	33.7	32.9	33.0	32.7	32.7	32.6	32.8	33.0	33.0	33.1	33.3	33.2	33.3	33.6	33.9	34.4	35.0	35.0	32.6	33.4	0.6	24
19	35.8	36.3	37.1	37.8	38.7	38.5	38.6	38.7	37.4	34.9	33.8	34.2	33.9	33.9	33.7	33.8	34.2	34.5	34.9	34.1	34.0	33.8	33.9	33.9	38.7	33.7	35.4	1.9	24
20	33.9	34.1	34.6	35.4	37.8	38.2	42.0	38.8	35.3	35.4	35.7	39.4	45.1	48.9	47.2	41.7	41.5	43.3	40.6	43.2	38.6	34.9	36.2	37.2	48.9	33.9	39.1	4.2	24
21	34.9	35.0	39.6	40.1	35.8	33.8	33.5	33.7	33.5	33.9	33.5	33.5	33.3	33.5	33.5	34.7	34.9	34.1	33.9	34.1	34.6	34.7	34.5	34.4	40.1	33.3	34.6	1.7	24
22	35.0	35.1	35.1	35.2	35.5	35.6	35.6	35.2	34.8	34.0	33.1	33.2	33.1	33.3	33.5	33.3	33.3	33.6	34.0	34.5	35.1	35.8	36.6	37.1	37.1	33.1	34.6	1.2	24
23	37.1	37.2	37.0	41.5	43.6	49.2	51.4	50.3	45.3	39.7	38.1	39.8	45.0	40.9	36.4	35.1	35.0	35.1	35.4	36.1	36.5	36.9	36.8	36.2	51.4	35.0	39.8	5.0	24
24	35.2	35.2	35.3	35.3	35.4	35.7	35.9	35.6	35.8	35.9	36.5	39.5	38.0	38.0	39.2	37.2	35.2	34.8	34.5	34.7	35.1	35.2	35.3	35.8	39.5	34.5	36.0	1.4	24
25	36.5	36.4	38.2	41.6	43.8	48.3	50.0	43.5	38.9	39.3	37.2	39.5	39.3	39.6	39.3	35.0	33.8	33.5	33.5	34.0	35.2	39.2	42.1	50.7	50.7	33.5	39.5	4.9	24
26	57.9	57.5	53.2	52.5	40.8	41.7	52.3	54.3	55.8	52.2	58.7	55.3	51.9	42.1	36.1	35.1	35.0	35.2	36.6	36.9	35.6	35.2	34.0	33.2	58.7	33.2	45.0	9.5	24
27	33.7	33.4	32.9	32.6	32.7	32.6	32.7	32.9	32.6	32.6	32.3	32.2	32.5	32.4	32.4	32.3	32.5	32.6	32.8	33.1	33.7	34.3	34.9	35.5	35.5	32.2	33.0	0.8	24
28	36.4	37.0	37.6	37.5	37.8	37.7	37.9	37.9	36.7	33.8	33.1	32.9	33.1	33.1	33.2	33.0	34.0	36.1	39.4	40.8	41.6	41.7	40.2	38.4	41.7	32.9	36.7	2.9	24
29	39.4	40.2	40.2	44.4	47.3	44.3	42.3	36.6	34.9	34.3	33.2	32.9	32.5	32.9	32.9	32.8	32.9	33.0	33.2	33.7	34.2	34.4	34.5	34.5	47.3	32.5	36.3	4.5	24
30	34.6	34.8	35.0	35.2	35.4	35.8	36.1	35.5	35.0	33.7	33.4	32.9	33.1	33.4	33.4	33.4	33.1	33.1	33.3	33.8	34.0	34.0	34.7	35.1	36.1	32.9	34.2	1.0	24
31	35.4	35.6	36.0	36.1	36.4	37.1	37.1	36.9	35.1	34.3	33.8	33.6	33.9	34.1	33.9	33.9	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	34.0	34.3	34.7	37.1	33.6	34.8	1.2	24
最大値	57.9	57.5	53.2	52.5	47.3	49.2	52.3	54.3	55.8	52.2	58.7	55.3	51.9	48.9	47.2	43.6	44.5	48.1	51.6	50.4	48.0	46.5	47.0	50.7	58.7	45.0			
最小値	33.3	33.3	32.9	32.6	32.7	32.6	32.7	32.9	32.6	32.6	32.3	32.2	32.5	32.4	32.4	32.3	32.5	32.6	32.8	33.1	33.3	33.1	33.2	33.1		32.2	33.0		
平均値	37.0	37.1	37.3	37.7	37.7	38.2	38.8	38.6	37.7	36.8	36.3	36.4	36.0	35.3	34.8	34.5	34.5	34.8	35.2	35.6	35.6	35.7	35.8	36.2			36.4		
標準偏差	4.6	4.3	3.7	3.8	3.2	3.9	5.1	4.9	4.9	4.3	5.3	5.5	5.0	3.7	3.2	2.5	2.5	3.2	3.7	3.6	2.9	2.6	2.7	3.3				4.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27080.8	58.7	32.2	36.4	45.0	33.0	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	453	217	43	18	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	60.887	29.167	5.780	2.419	1.344	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2024年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.9	40.8	42.5	38.9	36.4	36.9	41.7	43.7	38.6	35.1	36.0	35.3	34.8	35.3	34.3	33.6	33.3	33.3	33.4	33.9	34.2	34.4	35.3	35.9	43.9	33.3	36.7	3.4	24
2	36.4	36.8	36.4	36.5	36.8	36.8	36.8	36.9	36.9	37.1	37.5	36.4	35.3	34.8	34.4	34.6	34.7	35.1	35.3	35.9	36.5	37.1	37.5	37.6	37.6	34.4	36.3	1.0	24
3	38.1	38.6	38.7	38.9	39.4	40.2	41.1	41.1	40.6	40.1	37.7	36.1	35.7	35.5	35.5	36.2	37.6	38.6	37.6	36.6	36.4	37.8	44.8	43.0	44.8	35.5	38.6	2.4	24
4	39.4	38.0	42.0	40.5	41.9	42.5	44.7	48.5	49.8	40.6	37.5	38.9	36.5	34.3	33.7	33.6	33.5	33.4	34.0	34.6	35.4	36.1	36.3	36.5	49.8	33.4	38.4	4.6	24
5	36.4	36.8	37.1	37.4	37.2	37.4	37.7	37.7	38.1	38.3	37.8	35.8	34.7	34.4	34.4	34.2	34.5	34.9	35.4	35.8	36.3	36.7	37.2	37.5	38.3	34.2	36.4	1.3	24
6	37.7	38.1	38.2	38.9	39.3	39.5	39.8	40.0	40.0	40.1	40.4	40.4	39.8	37.7	35.2	35.6	35.1	35.1	35.4	35.2	34.6	34.7	35.1	35.4	40.4	34.6	37.6	2.2	24
7	35.8	35.0	35.2	35.4	35.1	35.1	35.6	38.1	37.4	35.8	34.7	34.7	34.1	34.2	34.0	33.5	33.4	33.4	33.6	33.6	33.7	35.8	35.2	34.3	38.1	33.4	34.9	1.2	24
8	38.2	60.4	64.1	43.9	39.7	36.7	47.6	51.9	49.1	40.4	35.4	34.1	33.6	33.4	33.2	33.1	33.4	33.7	34.5	35.4	35.8	35.8	36.0	36.0	64.1	33.1	39.8	8.7	24
9	36.2	36.3	36.3	36.2	36.5	36.6	36.8	36.9	37.5	37.4	36.6	35.7	35.0	34.1	33.9	34.0	34.4	35.0	35.8	36.2	36.7	37.1	37.5	37.8	37.8	33.9	36.1	1.2	24
10	38.2	38.4	38.4	38.7	38.8	38.8	38.8	39.1	40.4	41.5	41.0	39.4	40.6	41.4	40.2	37.6	35.7	34.5	34.1	33.7	33.8	33.6	33.6	33.3	41.5	33.3	37.7	2.8	24
11	33.4	33.2	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	33.2	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	33.2	33.5	34.1	34.6	35.2	35.8	36.5	36.9	36.9	33.0	33.7	1.2	24
12	37.5	38.0	38.4	38.5	38.7	38.4	38.5	38.8	39.0	39.1	37.6	36.1	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.6	34.2	34.4	34.9	35.3	35.6	35.1	39.1	34.2	36.5	1.9	24
13	34.9	35.3	35.8	36.1	36.7	38.0	38.3	39.7	39.6	37.8	35.4	37.7	42.7	45.1	56.3	66.7	71.2	58.8	43.6	38.2	36.7	34.4	33.5	33.5	71.2	33.5	41.9	10.5	24
14	34.1	34.5	35.0	35.3	35.8	36.3	36.2	36.3	36.5	36.2	35.4	34.9	34.8	34.8	34.8	34.7	34.4	34.3	34.5	34.9	35.4	35.9	35.9	36.0	36.5	34.1	35.3	0.7	24
15	37.8	37.3	37.0	37.8	42.9	45.0	42.0	41.7	41.4	39.9	37.1	34.6	33.6	33.9	34.3	33.8	33.6	33.8	33.9	34.0	35.7	35.3	36.0	39.8	45.0	33.6	37.2	3.4	24
16	39.5	39.7	38.0	35.4	34.6	34.1	34.6	34.4	35.0	33.4	33.6	33.2	32.8	32.8	32.5	32.5	32.6	32.5	32.7	32.9	33.0	33.0	33.3	34.0	39.7	32.5	34.2	2.1	24
17	34.3	34.9	35.0	35.7	36.6	37.3	37.7	37.7	36.5	36.2	36.0	35.0	34.6	34.8	34.4	33.6	33.8	34.4	34.8	35.0	35.4	35.6	36.0	37.2	37.7	33.6	35.5	1.2	24
18	41.5	40.6	38.7	39.6	40.8	42.4	41.0	40.5	40.8	39.7	41.5	41.5	44.9	44.2	43.1	39.2	40.6	43.8	43.1	46.1	46.9	48.7	46.2	39.0	48.7	38.7	42.3	2.7	24
19	35.2	33.9	34.0	34.9	34.8	35.9	36.5	36.4	35.3	34.2	33.7	33.5	33.5	33.3	33.4	33.4	33.2	33.2	33.4	33.2	33.3	33.2	33.1	33.1	36.5	33.1	34.1	1.1	24
20	33.2	33.3	33.7	34.1	35.0	35.6	44.1	43.4	42.3	41.8	40.7	39.8	37.4	36.4	39.9	40.0	39.0	36.2	36.5	38.8	38.6	35.9	34.3	39.1	44.1	33.2	37.9	3.2	24
21	39.4	38.6	36.9	37.2	49.3	51.0	48.7	44.9	45.2	42.3	37.2	35.3	36.5	35.1	35.3	36.4	37.0	35.8	34.5	34.1	33.3	32.9	33.0	34.0	51.0	32.9	38.5	5.4	24
22	33.7	33.4	33.1	33.0	33.1	33.5	33.9	34.3	34.0	33.6	33.3	33.3	33.3	33.3	33.5	33.4	33.3	33.5	33.6	34.2	34.0	34.4	35.9	36.7	36.7	33.0	33.8	0.9	24
23	35.7	34.3	34.0	34.1	33.8	33.7	33.7	33.6	34.1	34.1	34.0	33.8	33.6	33.6	33.7	33.7	33.4	33.3	33.5	33.4	33.3	33.2	33.3	33.5	35.7	33.2	33.8	0.5	24
24	33.8	33.7	34.0	34.6	34.5	34.0	33.8	35.2	43.3	45.0	46.9	48.0	51.7	54.7	56.2	56.7	55.1	53.3	52.0	51.1	47.9	45.4	42.8	43.9	56.7	33.7	44.5	8.4	24
25	45.5	48.3	45.7	41.4	40.4	42.7	38.2	34.5	40.4	35.1	33.6	36.1	40.9	40.3	38.7	38.9	35.5	31.9	30.4	31.5	30.0	28.2	29.4	33.8	48.3	28.2	37.1	5.5	24
26	34.9	32.2	29.4	27.5	26.8	26.7	26.7	26.6	26.3	26.4	26.7	27.4	27.0	26.9	27.1	28.9	27.6	27.2	27.1	27.2	27.6	27.8	28.3	28.8	34.9	26.3	27.9	2.0	24
27	29.3	29.7	30.1	30.2	30.4	30.4	30.8	30.9	31.1	30.7	29.8	29.2	28.9	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	30.7	31.4	32.0	32.4	32.7	33.1	33.1	28.7	30.4	1.2	24
28	33.2	33.6	33.8	33.4	33.6	33.9	34.3	34.6	35.2	35.7	35.1	33.2	31.3	31.2	31.6	33.0	35.2	34.3	32.7	32.2	32.5	33.1	33.9	34.2	35.7	31.2	33.5	1.2	24
29	34.5	34.9	35.2	35.3	35.5	35.9	35.8	36.0	36.0	35.6	35.2	33.9	32.8	32.8	32.7	33.0	33.1	33.5	34.1	34.6	35.1	35.8	36.1	36.4	36.4	32.7	34.7	1.2	24
30	36.8	37.0	37.1	37.5	37.9	38.0	38.2	38.4	39.1	39.0	38.9	37.2	34.6	33.9	33.4	33.5	33.6	34.0	34.7	35.2	35.6	36.2	36.6	37.0	39.1	33.4	36.4	1.9	24
31	37.5	37.5	37.8	38.2	38.7	38.8	39.1	39.9	41.1	41.8	40.3	39.6	39.7	44.1	45.3	42.2	43.5	45.6	46.0	41.7	41.9	40.7	41.1	57.3	57.3	37.5	41.6	4.2	24
最大値	45.5	60.4	64.1	43.9	49.3	51.0	48.7	51.9	49.8	45.0	46.9	48.0	51.7	54.7	56.3	66.7	71.2	58.8	52.0	51.1	47.9	48.7	46.2	57.3	71.2		44.5		
最小値	29.3	29.7	29.4	27.5	26.8	26.7	26.7	26.6	26.3	26.4	26.7	27.4	27.0	26.9	27.1	28.9	27.6	27.2	27.1	27.2	27.6	27.8	28.3	28.8		26.3	27.9		
平均値	36.6	37.2	37.2	36.4	36.9	37.3	37.9	38.2	38.5	37.3	36.4	35.9	35.9	35.9	36.2	36.3	36.4	36.0	35.5	35.5	35.5	35.6	35.9	36.8			36.6		
標準偏差	3.3	5.5	6.0	3.2	4.0	4.5	4.6	5.0	4.8	3.9	3.7	3.8	4.8	5.3	6.4	7.4	8.0	6.3	4.8	4.3	4.0	4.0	3.8	4.8				5.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27196.6	71.2	26.3	36.6	44.5	27.9	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	44	376	234	58	15	8	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	5.914	50.538	31.452	7.796	2.016	1.075	0.806	0.134	0.134	0.134	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2024年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	55.0	48.9	46.8	43.4	40.6	39.6	40.4	41.1	39.5	37.8	35.9	34.4	34.6	36.9	37.7	37.5	36.9	36.8	37.1	39.0	38.5	36.2	34.4	33.6	55.0	33.6	39.3	5.0	24
2	33.2	33.0	32.9	33.1	33.1	33.1	33.0	33.2	33.0	33.0	33.1	32.8	32.6	32.5	32.6	32.5	32.7	32.7	32.6	32.9	32.8	33.1	33.1	33.0	33.2	32.5	32.9	0.2	24
3	32.9	32.9	33.1	33.2	32.9	32.8	32.7	32.8	32.7	32.6	32.8	32.8	32.8	32.8	32.5	32.7	32.7	32.7	32.8	33.2	33.4	33.9	37.8	36.5	37.8	32.5	33.3	1.3	24
4	34.2	33.9	33.9	34.1	33.9	36.2	39.8	38.1	36.9	34.3	33.4	33.1	33.2	33.2	33.1	33.0	33.1	33.0	33.1	33.3	33.6	34.2	34.4	34.8	39.8	33.0	34.3	1.7	24
5	35.4	35.4	34.7	33.6	33.4	33.3	39.9	43.2	43.7	42.3	39.0	40.5	48.8	54.3	52.6	51.6	50.2	40.5	36.0	34.3	33.9	33.8	33.1	33.2	54.3	33.1	39.9	7.0	24
6	33.5	33.6	34.0	34.0	33.9	34.2	34.0	33.4	32.8	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.9	33.1	33.8	35.6	33.8	33.5	33.9	34.1	34.5	34.7	35.6	32.7	33.6	0.7	24
7	36.2	36.4	36.1	36.0	36.3	36.5	36.5	36.7	36.5	36.7	37.4	34.9	34.2	34.3	38.2	36.6	35.6	34.8	33.8	33.5	34.0	34.4	34.5	34.7	38.2	33.5	35.6	1.3	24
8	35.2	35.1	35.5	35.5	35.3	35.7	35.8	36.0	36.0	36.3	36.2	35.2	34.4	34.1	33.8	33.6	33.1	33.3	33.5	33.6	34.1	34.3	34.6	34.5	36.3	33.1	34.8	1.0	24
9	34.7	35.2	35.8	36.1	36.3	36.6	36.7	37.2	37.5	36.6	34.5	34.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.5	34.3	34.9	35.2	36.1	36.8	37.5	33.2	35.1	1.5	24
10	37.3	37.8	37.9	38.1	38.4	38.6	38.7	39.2	39.6	40.2	39.6	36.4	34.6	34.7	41.3	43.1	42.4	36.3	34.2	33.9	33.9	33.7	34.1	34.4	43.1	33.7	37.4	2.8	24
11	34.6	35.1	34.9	35.5	35.5	35.7	35.6	35.7	35.4	34.6	33.9	34.0	33.9	34.0	35.8	35.0	34.4	34.1	34.1	34.1	34.6	35.3	36.4	36.3	36.4	33.9	34.9	0.8	24
12	36.5	34.5	36.4	38.0	41.7	44.2	44.6	38.9	35.7	34.4	33.9	33.8	33.9	33.8	33.6	33.3	33.1	33.4	33.8	34.1	34.7	34.8	35.0	35.3	44.6	33.1	35.9	3.3	24
13	35.4	35.7	35.8	36.2	36.4	36.6	36.8	37.2	37.2	36.5	35.3	34.9	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	33.7	33.9	34.5	34.7	35.0	35.3	35.3	37.2	33.7	35.3	1.1	24
14	35.5	35.6	36.2	36.6	37.0	37.3	37.3	37.6	37.7	37.2	35.8	34.4	33.9	33.8	33.5	33.5	33.6	33.7	34.2	34.7	34.9	35.2	35.5	35.6	37.7	33.5	35.4	1.4	24
15	35.8	36.0	36.2	37.0	36.8	37.0	37.0	37.2	37.2	37.1	35.7	34.2	34.1	33.7	34.2	36.8	36.6	35.7	34.5	33.7	36.5	35.8	39.2	39.5	39.5	33.7	36.1	1.5	24
16	39.9	40.6	42.3	48.1	45.9	39.4	35.8	37.1	36.3	35.6	38.4	37.0	35.2	34.2	34.0	33.7	33.4	33.1	32.9	32.9	32.8	33.1	33.4	34.1	48.1	32.8	36.6	4.2	24
17	35.0	35.5	36.3	37.2	37.6	38.4	38.9	39.0	38.9	37.8	36.4	35.6	35.5	35.2	34.8	34.6	34.6	34.7	35.0	35.3	35.9	36.1	36.3	36.4	39.0	34.6	36.3	1.4	24
18	36.6	36.6	36.9	36.6	36.6	36.8	36.7	36.2	35.6	34.5	34.1	34.2	34.1	33.9	34.0	34.1	33.9	34.0	33.8	34.1	34.1	33.9	33.8	34.0	36.9	33.8	35.0	1.3	24
19	33.9	33.9	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	36.1	38.4	35.5	37.0	37.7	35.1	34.1	33.6	37.9	42.2	37.7	35.0	36.7	38.6	36.9	36.2	35.3	42.2	33.5	35.8	2.2	24
20	35.7	36.4	36.6	37.3	38.0	39.5	40.3	41.2	35.9	35.1	35.6	36.1	34.6	34.0	34.0	35.0	35.0	34.4	34.0	34.0	34.0	33.8	33.7	33.8	41.2	33.7	35.7	2.1	24
21	33.7	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	37.6	36.6	34.6	37.8	43.6	41.9	42.3	38.8	43.5	41.5	42.5	42.4	43.5	39.9	35.6	33.6	33.5	34.5	43.6	33.5	37.8	4.0	24
22	35.7	39.4	37.0	38.7	40.0	39.2	38.9	40.0	38.9	38.7	37.0	34.7	33.6	32.9	32.8	32.6	33.1	33.4	33.7	33.6	33.8	33.5	36.7	38.5	40.0	32.6	36.1	2.7	24
23	37.9	34.9	33.5	33.0	32.8	32.9	33.3	34.1	34.4	34.8	35.5	35.3	34.4	34.6	35.0	35.0	34.0	33.4	33.9	35.1	34.2	33.4	32.9	32.6	37.9	32.6	34.2	1.2	24
24	32.7	32.7	32.7	34.2	34.3	33.3	33.0	32.6	32.7	32.6	32.8	32.7	32.8	32.8	32.7	32.7	32.6	32.7	32.8	33.0	33.7	34.4	35.1	35.7	35.7	32.6	33.2	0.9	24
25	36.2	37.4	41.2	43.5	45.6	46.5	46.1	45.3	43.3	41.9	42.5	41.4	39.1	38.4	38.5	41.0	40.6	35.8	34.4	34.4	34.6	34.7	34.0	33.2	46.5	33.2	39.6	4.3	24
26	33.2	33.2	33.6	34.1	34.5	34.0	34.4	33.6	32.7	32.7	32.3	32.5	33.0	32.6	32.5	33.0	34.2	35.2	34.9	33.8	35.5	36.7	34.3	33.5	36.7	32.3	33.7	1.1	24
27	34.3	35.4	34.0	33.4	32.8	32.6	32.5	32.9	33.0	33.0	35.2	37.9	37.1	34.5	36.6	38.5	35.6	35.7	36.6	36.0	34.1	33.3	32.9	32.8	38.5	32.5	34.6	1.8	24
28	32.7	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.5	32.8	32.6	32.7	32.8	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.8	33.4	34.1	34.7	35.3	35.3	32.5	32.9	0.7	24
29	35.9	36.5	37.2	37.4	38.0	38.4	38.6	39.0	38.9	38.5	36.6	36.3	36.5	36.4	37.5	39.9	39.9	40.2	40.6	40.3	42.8	45.6	46.2	45.9	46.2	35.9	39.3	3.1	24
最大値	55.0	48.9	46.8	48.1	45.9	46.5	46.1	45.3	43.7	42.3	43.6	41.9	48.8	54.3	52.6	51.6	50.2	42.4	43.5	40.3	42.8	45.6	46.2	45.9	55.0		39.9		
最小値	32.7	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.7	32.5	32.3	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.8	32.8	33.1	32.9	32.6		32.3	32.9		
平均値	35.8	35.8	35.9	36.3	36.5	36.5	36.9	37.0	36.5	36.0	35.8	35.3	35.1	34.9	35.6	35.9	35.8	35.0	34.6	34.6	34.9	34.9	35.2	35.3			35.7		
標準偏差	4.0	3.2	3.1	3.5	3.6	3.4	3.4	3.2	3.0	2.7	2.8	2.5	3.3	4.1	4.3	4.3	4.2	2.5	2.4	2.0	2.1	2.3	2.6	2.6				3.2	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
29	696	0	24832.0	55.0	32.3	35.7	39.9	32.9	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	458	192	34	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	65.805	27.586	4.885	1.149	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2024年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.4	38.7	37.6	38.1	38.5	37.8	36.0	34.8	35.1	34.3	34.1	33.6	32.9	34.5	35.7	36.7	34.8	33.8	33.3	33.3	33.3	33.2	34.1	35.0	43.4	32.9	35.5	2.5	24
2	33.9	33.9	34.0	34.0	34.1	33.9	34.1	33.9	33.9	34.3	35.0	35.6	34.7	34.7	35.4	34.5	34.3	34.0	33.6	33.5	33.8	34.4	35.1	35.6	35.6	33.5	34.3	0.6	24
3	36.0	36.5	36.8	36.9	37.1	37.5	37.9	38.2	36.7	35.7	34.5	33.9	34.0	34.0	34.0	34.1	33.8	35.6	35.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.2	38.2	33.8	35.5	1.4	24
4	35.4	35.5	35.8	36.1	36.4	36.8	37.2	37.4	36.7	36.6	34.6	34.5	34.2	33.7	33.6	33.6	33.4	33.6	33.7	33.9	34.2	34.8	35.3	36.0	37.4	33.4	35.1	1.3	24
5	36.4	36.7	36.8	37.1	37.3	40.5	44.0	45.3	45.0	43.6	41.4	40.6	40.6	39.4	42.1	44.2	47.7	52.7	54.5	50.7	48.7	49.2	46.8	43.5	54.5	36.4	43.5	5.2	24
6	39.7	35.9	35.0	35.3	35.1	35.8	36.6	36.5	36.2	37.3	37.4	35.3	33.9	33.1	33.0	33.1	33.2	33.5	33.2	33.2	33.2	32.9	32.9	32.9	39.7	32.9	34.8	1.9	24
7	32.9	33.0	33.0	32.8	32.6	32.7	33.5	34.1	34.2	33.5	33.3	33.0	32.7	33.0	33.1	32.8	32.8	32.9	33.0	33.2	34.0	34.7	35.2	35.9	35.9	32.6	33.4	0.9	24
8	36.3	36.7	37.2	37.8	38.2	38.5	39.9	39.5	39.3	37.8	34.4	33.8	33.8	34.5	33.5	33.6	35.4	34.6	34.1	34.2	36.8	41.3	38.4	35.0	41.3	33.5	36.4	2.3	24
9	36.6	42.1	43.3	39.7	36.8	36.4	36.3	40.5	43.7	42.1	41.5	43.8	42.0	37.9	35.7	35.2	34.2	33.4	33.4	35.8	36.5	34.1	33.5	33.7	43.8	33.4	37.8	3.6	24
10	33.3	35.0	37.6	35.0	34.4	34.0	34.2	34.3	34.0	33.2	32.9	32.6	32.6	32.6	32.5	32.7	32.7	32.7	32.8	33.2	33.8	34.4	35.0	35.6	37.6	32.5	33.8	1.2	24
11	36.0	36.5	36.8	37.2	37.8	37.9	38.6	38.9	38.8	36.5	35.2	34.4	34.3	34.0	33.8	33.7	33.4	33.2	33.4	33.7	34.2	34.6	34.5	35.0	38.9	33.2	35.5	1.9	24
12	35.2	35.3	36.2	36.6	37.7	38.7	40.0	40.4	40.7	41.7	44.6	44.8	40.5	36.7	35.7	35.9	34.5	34.2	34.7	33.8	33.2	32.8	33.6	37.7	44.8	32.8	37.3	3.4	24
13	39.9	37.1	34.1	35.2	40.6	40.9	36.1	33.8	34.4	36.8	34.4	33.2	32.9	32.9	33.1	32.9	33.0	33.0	33.2	33.7	34.2	34.8	35.5	36.0	40.9	32.9	35.1	2.4	24
14	36.6	37.0	37.2	37.3	37.9	38.1	38.6	39.1	38.6	37.4	35.6	34.4	33.9	33.8	33.9	33.7	33.6	33.7	33.8	34.1	34.6	34.9	35.3	35.7	39.1	33.6	35.8	1.9	24
15	36.2	36.6	36.9	37.0	37.0	36.9	37.0	37.1	37.3	36.7	35.1	34.8	34.2	34.0	34.2	34.3	34.4	34.3	34.4	34.9	35.2	35.4	35.7	36.0	37.3	34.0	35.6	1.2	24
16	36.3	36.6	37.0	37.3	38.1	38.3	38.6	38.5	38.3	37.6	35.2	34.4	34.0	33.6	34.0	34.0	33.9	34.1	34.1	34.8	35.2	35.5	35.7	35.8	38.6	33.6	35.9	1.7	24
17	35.9	36.2	36.4	36.4	36.7	37.2	37.5	37.1	37.2	36.9	35.5	34.6	34.2	34.2	34.2	34.3	34.2	34.2	34.2	34.4	33.7	33.9	34.0	34.1	37.5	33.7	35.3	1.3	24
18	34.0	33.6	33.7	33.6	33.7	33.6	33.4	33.4	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.2	33.1	33.1	33.1	33.1	33.6	34.0	34.3	34.9	34.9	33.0	33.5	0.5	24
19	35.7	36.2	37.1	37.8	38.3	38.4	38.3	37.9	37.3	35.0	34.4	34.2	34.7	34.5	34.3	34.2	34.4	34.5	34.4	34.0	34.0	34.2	34.2	34.1	38.4	34.0	35.5	1.6	24
20	34.2	34.3	34.7	35.1	40.5	37.9	41.8	37.0	34.6	35.3	35.1	35.7	41.7	47.1	42.8	37.9	40.8	40.2	39.9	38.3	34.8	34.1	34.1	33.6	47.1	33.6	37.6	3.6	24
21	34.7	39.0	37.9	36.5	34.9	33.9	35.6	34.3	33.8	33.2	33.5	33.8	39.8	38.9	35.2	35.4	34.7	33.6	33.3	33.8	34.2	34.0	33.7	33.8	39.8	33.2	35.1	1.9	24
22	34.1	34.7	34.9	35.0	35.3	35.2	34.8	33.9	34.1	33.7	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.7	33.8	33.9	34.0	34.5	34.6	35.2	35.5	35.6	35.6	33.4	34.3	0.7	24
23	35.3	35.5	36.1	42.3	43.8	47.9	48.6	46.2	43.3	37.9	37.0	38.9	41.1	36.5	34.9	34.5	34.8	35.0	35.3	35.6	36.3	37.1	37.6	37.9	48.6	34.5	38.7	4.3	24
24	37.6	37.0	36.5	35.2	35.1	35.2	35.5	35.6	35.8	35.7	36.4	38.8	37.5	38.5	39.3	36.9	35.0	34.9	34.8	35.7	36.4	37.0	36.0	36.2	39.3	34.8	36.3	1.3	24
25	35.9	36.1	37.5	38.9	39.7	46.0	44.4	39.3	36.6	36.1	34.8	36.1	36.7	38.5	36.4	34.5	33.9	33.7	33.8	34.2	35.9	37.6	42.1	50.9	50.9	33.7	37.9	4.2	24
26	58.8	57.7	53.8	50.5	38.9	41.0	51.9	57.4	56.1	51.1	53.8	47.4	46.9	43.1	37.6	35.2	34.7	34.7	35.8	36.6	35.9	34.3	33.4	34.1	58.8	33.4	44.2	9.1	24
27	33.7	32.8	32.4	32.3	32.5	32.5	32.4	32.9	32.8	32.7	32.4	32.5	32.5	32.4	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	32.9	33.3	33.8	34.2	34.8	34.8	32.3	32.9	0.6	24
28	35.3	35.6	36.2	36.7	37.0	37.1	37.2	36.6	35.6	34.4	33.7	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.7	35.8	39.6	41.4	42.7	43.1	40.2	39.2	43.1	33.4	36.6	3.0	24
29	40.1	40.1	41.3	44.0	46.6	45.1	40.4	35.7	34.4	33.6	33.2	33.5	33.6	33.5	33.6	33.7	33.8	33.7	33.5	33.6	33.8	34.0	34.1	34.4	46.6	33.2	36.4	4.3	24
30	34.6	34.8	34.9	35.0	35.2	35.6	35.7	35.6	35.4	33.9	33.8	33.9	34.1	34.3	34.2	34.2	34.0	33.7	33.6	33.6	34.2	34.4	34.9	35.3	35.7	33.6	34.5	0.7	24
31	35.6	35.8	36.0	36.5	36.8	37.1	37.5	37.2	36.1	35.0	34.8	34.4	34.2	34.5	34.3	34.1	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	34.2	34.0	34.3	37.5	33.8	35.1	1.2	24
最大値	58.8	57.7	53.8	50.5	46.6	47.9	51.9	57.4	56.1	51.1	53.8	47.4	46.9	47.1	42.8	44.2	47.7	52.7	54.5	50.7	48.7	49.2	46.8	50.9	58.8		44.2		
最小値	32.9	32.8	32.4	32.3	32.5	32.5	32.4	32.9	32.8	32.7	32.4	32.5	32.5	32.4	32.5	32.7	32.6	32.6	32.6	32.9	33.2	32.8	32.9	32.9		32.3	32.9		
平均値	36.8	36.9	36.9	37.1	37.2	37.7	38.2	37.8	37.4	36.5	35.9	35.7	35.8	35.4	34.9	34.6	34.6	34.7	34.9	35.0	35.3	35.6	35.6	36.1			36.1		
標準偏差	4.6	4.3	3.8	3.5	3.0	3.6	4.3	4.8	4.6	3.8	4.3	3.7	3.6	3.3	2.5	2.2	2.8	3.6	4.0	3.4	3.1	3.3	2.9	3.4				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26865.0	58.8	32.3	36.1	44.2	32.9	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	483	200	37	14	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	64.919	26.882	4.973	1.882	0.806	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100