# 高浜発電所及び大飯発電所
# 環境放射線監視結果

（令和6年度第3四半期）

京　　都　　府

# 目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

# は　じ　め　に

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和６年度第３四半期（令和６年１０月から令和６年１２月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

# 環境放射線監視結果の概要

令和６年 10 月～12 月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

**空 間 放 射 線 量 率**

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、大山、吉坂及び老富測定所において過去の値の範囲を超過していますが、その他はすべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。




※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は建替後の値となっています。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

**核　種　分　析**

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、米、よもぎ、生椎茸及びあじから過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
検出されたものの一部について濃度範囲をグラフに示しました。




※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和６年 10 月～12 月）

| 原子力発電所 | | 時間稼動率（%） | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 高浜 | １　号　機 | １００．０ | 令和　６年　９月　２４日から本格運転再開 |
| | ２　号　機 | ３９．６ | 令和　６年　１１月　６日から定 期 検 査 |
| | ３　号　機 | １００．０ | 令和　６年　１月　２３日から本格運転再開 |
| | ４　号　機 | １００．０ | 令和　６年　５月　２１日から本格運転再開 |
| 大飯 | １　号　機 | ０．０ | 平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了 |
| | ２　号　機 | ０．０ | 平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了 |
| | ３　号　機 | １００．０ | 令和　６年　５月　２日から本格運転再開 |
| | ４　号　機 | ８０．９ | 令和　６年　１２月　１４日から定 期 検 査 |

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



# 調　査　結　果

## 1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去1年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 111 | 107 | 83 | 50 ～ 85 |
| 最小 | 27 | 27 | 27 | 20 ～ 29 |
| 平均 (M) | 31 | 31 | 32 | 29 ～ 31 |
| 標準偏差 (σ) | 9 | 8 | 6 | 2 ～ 7 |
| M＋３σを超過した時間数 | 18 時間 | 16 時間 | 18 時間 | 11 ～ 24 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 339 nGy | 265 nGy | 139 nGy | 77 ～ 217 nGy |

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去2年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 89 | 91 | 120 | 47 ～ 97 |
| 最小 | 33 | 32 | 31 | 22 ～ 33 |
| 平均 (M) | 36 | 37 | 37 | 34 ～ 37 |
| 標準偏差 (σ) | 5 | 7 | 8 | 2 ～ 8 |
| M＋３σを超過した時間数 | 21 時間 | 19 時間 | 15 時間 | 10 ～ 27 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 170 nGy | 191 nGy | 243 nGy | 62 ～ 321 nGy |

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去2年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 67 | 63 | 86 | 46 ～ 88 |
| 最小 | 32 | 32 | 31 | 23 ～ 33 |
| 平均 (M) | 35 | 35 | 36 | 34 ～ 38 |
| 標準偏差 (σ) | 4 | 4 | 6 | 2 ～ 7 |
| M＋３σを超過した時間数 | 24 時間 | 24 時間 | 20 時間 | 6 ～ 26 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 126 nGy | 97 nGy | 138 nGy | 30 ～ 214 nGy |

(注) 1．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
3．大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。
4．吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 102 | 93 | 85 | 47 ～ 157 |
| 最　　小 | 33 | 32 | 26 | 20 ～ 36 |
| 平　均　(M) | 36 | 36 | 35 | 30 ～ 40 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 7 | 8 | 6 | 1 ～ 12 |
| M＋３σを超過した時間数 | 16 時間 | 24 時間 | 18 時間 | 6 ～ 29 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 216 nGy | 262 nGy | 173 nGy | 32 ～ 547 nGy |

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 67 | 97 | 106 | 47 ～ 120 |
| 最　　小 | 34 | 34 | 34 | 25 ～ 36 |
| 平　均　(M) | 38 | 38 | 39 | 35 ～ 41 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 5 | 6 | 7 | 1 ～ 9 |
| M＋３σを超過した時間数 | 24 時間 | 18 時間 | 16 時間 | 4 ～ 28 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 134 nGy | 209 nGy | 186 nGy | 16 ～ 336 nGy |

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 80 | 79 | 132 | 51 ～ 105 |
| 最　　小 | 40 | 39 | 34 | 27 ～ 43 |
| 平　均　(M) | 43 | 43 | 43 | 35 ～ 46 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 5 | 6 | 9 | 1 ～ 9 |
| M＋３σを超過した時間数 | 21 時間 | 26 時間 | 8 時間 | 4 ～ 30 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 136 nGy | 174 nGy | 361 nGy | 8 ～ 301 nGy |

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 83 | 80 | 72 | 45 ～ 123 |
| 最　　小 | 34 | 34 | 34 | 16 ～ 35 |
| 平　　均　　(M) | 38 | 38 | 40 | 26 ～ 42 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 5 | 6 | 7 | 1 ～ 9 |
| M＋３σを超過した時間数 | 16 時間 | 21 時間 | 19 時間 | 8 ～ 29 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 184 nGy | 173 nGy | 70 nGy | 17 ～ 342 nGy |

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 84 | 83 | 86 | 57 ～ 111 |
| 最　　小 | 45 | 45 | 45 | 25 ～ 49 |
| 平　　均　　(M) | 49 | 48 | 50 | 42 ～ 53 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 5 | 4 | 6 | 1 ～ 10 |
| M＋３σを超過した時間数 | 21 時間 | 14 時間 | 17 時間 | 1 ～ 28 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 163 nGy | 129 nGy | 84 nGy | 1 ～ 228 nGy |

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 61 | 57 | 76 | 49 ～ 87 |
| 最　　小 | 36 | 36 | 36 | 20 ～ 39 |
| 平　　均　　(M) | 40 | 40 | 40 | 30 ～ 43 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 4 | 3 | 5 | 2 ～ 9 |
| M＋３σを超過した時間数 | 23 時間 | 20 時間 | 22 時間 | 4 ～ 28 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 115 nGy | 65 nGy | 141 nGy | 9 ～ 179 nGy |

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 53 | 46 | 53 | 34 ～ 87 |
| 最小 | 26 | 26 | 26 | 16 ～ 27 |
| 平均 (M) | 29 | 29 | 29 | 22 ～ 30 |
| 標準偏差 (σ) | 3 | 3 | 4 | 1 ～ 7 |
| M＋３σを超過した時間数 | 21 時間 | 21 時間 | 24 時間 | 7 ～ 28 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 96 nGy | 83 nGy | 109 nGy | 4 ～ 189 nGy |

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 67 | 63 | 69 | 46 ～ 99 |
| 最小 | 35 | 34 | 35 | 18 ～ 37 |
| 平均 (M) | 38 | 38 | 39 | 26 ～ 41 |
| 標準偏差 (σ) | 4 | 4 | 5 | 2 ～ 8 |
| M＋３σを超過した時間数 | 19 時間 | 19 時間 | 25 時間 | 3 ～ 25 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 102 nGy | 104 nGy | 124 nGy | 5 ～ 216 nGy |

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 74 | 82 | 86 | 58 ～ 142 |
| 最小 | 47 | 46 | 41 | 21 ～ 48 |
| 平均 (M) | 51 | 51 | 51 | 32 ～ 53 |
| 標準偏差 (σ) | 4 | 5 | 6 | 2 ～ 11 |
| M＋３σを超過した時間数 | 21 時間 | 17 時間 | 18 時間 | 0 ～ 24 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 82 nGy | 118 nGy | 137 nGy | 0 ～ 360 nGy |

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 59 | 51 | 56 | 43 ～ 108 |
| 最　　小 | 33 | 33 | 33 | 23 ～ 34 |
| 平　均　(M) | 36 | 37 | 37 | 33 ～ 38 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 3 | 3 | 3 | 2 ～ 6 |
| M＋３σを超過した時間数 | 21 時間 | 11 時間 | 22 時間 | 1 ～ 23 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 85 nGy | 21 nGy | 63 nGy | 0 ～ 166 nGy |

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

| 月 | 10 | 11 | 12 | 過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最　　大 | 52 | 53 | 57 | 43 ～ 80 |
| 最　　小 | 33 | 33 | 33 | 22 ～ 34 |
| 平　均　(M) | 36 | 36 | 37 | 34 ～ 37 |
| 標　準　偏　差　(σ) | 3 | 3 | 3 | 2 ～ 6 |
| M＋３σを超過した時間数 | 24 時間 | 11 時間 | 20 時間 | 1 ～ 24 時間 |
| M＋３σを超過した線量の合計 | 66 nGy | 46 nGy | 78 nGy | 0 ～ 161 nGy |

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位: Bq/$m^3$ (ベクレル／立方メートル)

| 調　査　地　点 | | 10月 | 11月 | 12月 | 過去 1 年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉坂測定所 | 最　大 | 12.6 | 17.8 | 13.5 | 9.4 ～ 16.9 |
| | 最　小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 ～ 0.2 |
| | 平　均 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.2 ～ 2.6 |
| 塩汲測定所 | 最　大 | 9.1 | 7.9 | 9.5 | 4.8 ～ 15.7 |
| | 最　小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 ～ 0.1 |
| | 平　均 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.7 ～ 1.8 |

(注) 集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位: Bq/$m^3$ (ベクレル／立方メートル)

| 調　査　地　点 | | 10月 | 11月 | 12月 | 過去 1 年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉坂測定所 | 最　大 | 21.6 | 30.3 | 23.5 | 16.8 ～ 28.6 |
| | 最　小 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 ～ 0.4 |
| | 平　均 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 2.1 ～ 5.0 |
| 塩汲測定所 | 最　大 | 13.1 | 12.1 | 14.2 | 8.4 ～ 25.3 |
| | 最　小 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 ～ 0.2 |
| | 平　均 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.2 ～ 2.9 |

(注) 集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

## ２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

| 項目／地点 | 月　日 | 時　間 | 天候 | 気温 | 線量率(nGy/h) | | | 風向・風速 | | 線量率過去10年間の変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (℃) | 最大 | 最小 | 平均 | (m／s) | | (nGy／h) |
| 河辺原 | 12月3日 | 13:10 ～ 14:10 | 晴 | 18.0 | 35 | 34 | 35 | 南西 | 1.9 | 27～58 |
| 三浜 | 12月2日 | 12:00 ～ 13:00 | 晴 | 15.6 | 26 | 25 | 26 | 静穏 | ＜0.3 | 22～40 |
| 多門院 | 12月3日 | 10:50 ～ 11:50 | 晴 | 15.2 | 23 | 23 | 23 | 西北西 | 0.7 | 18～47 |

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

## イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度第3四半期)

ルート1(東舞鶴地域)　　測定月日:　令和6年12月11日(水)
ルート2(東舞鶴地域)　　令和6年12月18日(水)
ルート3(綾部老富地区)　　令和6年12月12日(木)
ルート4(綾部・西舞鶴地域)　　令和6年12月17日(火)

| ルート | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 大波下 | 朝来中 | 登尾 | 塩汲峠 | 塩汲 | 杉山 | 松尾寺 | 吉坂 | 金剛院 | 堂奥 | 多門院 | 青葉中学校 |
| | 時刻 | 13:55 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:47 | 15:15 | 15:26 | 15:39 | 15:53 | 16:05 | 16:21 |
| | 天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 線量率(nGy/h) | 53 | 61 | 58 | 56 | 48 | 43 | 54 | 81 | 95 | 61 | 81 | 58 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | | | | | | |

| ルート | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 中丹東保健所 | 舞鶴市役所前 | 大波下 | 中田 | 河辺由里 | 栃尾 | 大山 | 田井 | 水ヶ浦 | 野原 | 三浜 |
| | 時刻 | 13:31 | 13:55 | 14:11 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:54 | 15:06 | 15:28 | 15:59 | 16:17 |
| | 天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 線量率(nGy/h) | 33 | 40 | 36 | 29 | 33 | 38 | 37 | 54 | 46 | 53 | 57 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | | | | | |

| ルート | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 上根公民館 | 上林中学校 | 綾部市林業者等健康管理センター | 故屋岡町 岩村 | 老富会館 | 矢黒畑 | 下迫 | 在中 |
| | 時刻 | 13:59 | 14:23 | 14:41 | 14:58 | 15:20 | 15:28 | 15:50 | 16:01 |
| | 天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| | 線量率(nGy/h) | 47 | 53 | 43 | 51 | 49 | 37 | 37 | 40 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | | |

| ルート | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 由良川小学校 | 上漆原生活改善センター | 旧岡田中学校 | 加佐中学校 | 綾部総合庁舎 | 綾部総合運動公園 |
| | 時刻 | 13:59 | 14:21 | 14:40 | 14:53 | 15:30 | 15:55 |
| | 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| | 線量率(nGy/h) | 31 | 52 | 49 | 31 | 40 | 29 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | |

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から調査車及び測定器を更新したため、変動幅は本年度から再設定。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和6年12月6日（金）
ルート6（伊根・橋北地区）　　令和6年12月11日（水）
ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和6年12月12日（木）

| ルート5 | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 中丹支援学校 | 福知山市役所大江支所 | 高津江公民館 |
| | 時刻 | 9:41 | 10:07 | 10:23 |
| | 天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
| | 線量率(nGy/h) | 54 | 49 | 61 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | |

| ルート6 | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 与謝野町役場 | 与謝の海支援学校 | 府中小学校 | 日置小学校 | 養老中学校 | 伊根町役場 | 伊根中学校 | 泊公民館 | 本庄中学校 |
| | 時刻 | 13:49 | 13:59 | 14:08 | 14:19 | 14:35 | 14:47 | 14:55 | 15:12 | 15:23 |
| | 天候 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 線量率(nGy/h) | 50 | 51 | 56 | 65 | 60 | 56 | 58 | 59 | 57 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | | | |

| ルート7 | 地点 / 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 智恩寺 | 宮津市役所 | 栗田中学校 | 島陰公民館 | 丹後由良駅 | 宮津総合庁舎 | 上宮津小学校 |
| | 時刻 | 14:02 | 14:15 | 14:35 | 14:47 | 15:11 | 15:35 | 15:48 |
| | 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| | 線量率(nGy/h) | 43 | 51 | 50 | 58 | 50 | 40 | 48 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | |

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から調査車及び測定器を更新したため、変動幅は本年度から再設定。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和6年12月19日（木）
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和6年12月19日（木）
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和6年12月11日（水）
ルート11（広河原・久多地域）　　令和6年12月11日（水）

| ルート | 項目＼地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | わちグラウンド | 和知中学校 | ウッディパルわち | 仏主 | 大野ダム | 大野小学校 | 南丹市美山支所 |
| | 時刻 | 9:35 | 9:44 | 9:58 | 10:08 | 10:28 | 10:44 | 10:56 |
| | 天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | 晴 | 晴 | 曇 |
| | 線量率(nGy/h) | 53 | 48 | 35 | 43 | 53 | 45 | 46 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | |

| ルート | 項目＼地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 中風寺 | 福居 | 盛郷公民館 | 南丹土木事務所美山出張所 | 知井小学校 |
| | 時刻 | 13:55 | 14:09 | 14:20 | 14:39 | 15:08 |
| | 天候 | 雪 | 雪 | 雪 | 晴 | 雪 |
| | 線量率(nGy/h) | 51 | 50 | 47 | 47 | 49 |
| | 過去10年間の変動幅(nGy/h) | | | | | |

| ルート | 項目＼地点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | 上弓削ロードパーク | 千谷橋 | 百合鼻 |
| | 時刻 | 13:50 | 13:56 | 14:03 |
| | 天候 | 曇 | 曇 | 雨 |
| | 線量率(nGy/h) | 70 | 68 | 59 |
| | 過去3年間の変動幅(nGy/h) | | | |

| ルート | 項目＼地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | 花脊原地町 | 菅原大橋 | 出合橋 | 能見町 | 桜谷橋 | 樋之谷橋 | 久多簡易水道浄水場 | 久多大橋 |
| | 時刻 | 10:03 | 10:14 | 10:21 | 10:33 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:29 |
| | 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| | 線量率(nGy/h) | 66 | 66 | 68 | 66 | 72 | 64 | 66 | 64 |
| | 過去3年間の変動幅(nGy/h) | | | | | | | | |

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から調査車及び測定器を更新したため、変動幅は本年度から再設定。







環境放射線調査車　測定チャート







環境放射線調査車　測定チャート




環境放射線調査車　測定チャート







環境放射線調査車　測定チャート







環境放射線調査車　測定チャート







環境放射線調査車　測定チャート

## ３　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

| 測定所名 | 大山 | | | 吉坂 | | | 倉梯 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 |
| 10 | 22.4 | 14.2 | 18.5 | 23.8 | 14.8 | 18.9 | 24.0 | 14.8 | 19.4 |
| 11 | 17.0 | 6.9 | 11.8 | 18.0 | 6.9 | 11.7 | 18.2 | 7.6 | 12.3 |
| 12 | 11.8 | 1.6 | 5.3 | 10.3 | 1.2 | 4.9 | 10.7 | 2.7 | 6.0 |

| 測定所名 | 塩汲 | | | 岡安 | | | 老富 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 |
| 10 | 22.6 | 13.7 | 18.5 | 23.5 | 14.6 | 19.0 | 21.7 | 12.8 | 17.3 |
| 11 | 17.1 | 6.5 | 11.6 | 18.2 | 7.2 | 11.9 | 16.4 | 5.4 | 10.2 |
| 12 | 11.5 | 0.9 | 4.8 | 10.1 | 1.7 | 5.4 | 8.5 | 0.5 | 3.4 |

| 測定所名 | 日出 | | | 地頭 | | | 上杉 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 |
| 10 | 23.6 | 15.3 | 19.4 | 23.2 | 14.3 | 19.0 | 23.0 | 13.4 | 18.4 |
| 11 | 18.3 | 7.5 | 12.7 | 18.1 | 5.3 | 11.6 | 17.2 | 5.0 | 11.0 |
| 12 | 12.3 | 2.2 | 6.0 | 9.5 | 1.9 | 4.9 | 9.4 | 1.0 | 4.3 |

| 測定所名 | 八津合 | | | 本庄 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 | 日平均値の最高 | 日平均値の最低 | 平 均 |
| 10 | 23.4 | 13.9 | 18.7 | 23.3 | 14.3 | 18.9 |
| 11 | 17.6 | 4.7 | 11.2 | 17.9 | 5.2 | 11.5 |
| 12 | 8.9 | 1.0 | 4.2 | 9.5 | 1.6 | 4.6 |

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

| 大気安定度区分 | | A | A-B | B | B-C | C | C-D | D | E | F | ー | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉坂 | 10 | 18 (2.4) | 71 (9.5) | 82 (11.0) | 3 (0.4) | 16 (2.2) | 3 (0.4) | 341 (45.8) | 5 (0.7) | 0 (0.0) | 205 (27.6) | 744 (100) |
| | 11 | 10 (1.4) | 31 (4.3) | 68 (9.4) | 8 (1.1) | 24 (3.3) | 9 (1.3) | 320 (44.4) | 8 (1.1) | 1 (0.1) | 241 (33.5) | 720 (100) |
| | 12 | 0 (0.0) | 20 (2.7) | 47 (6.3) | 8 (1.1) | 23 (3.1) | 19 (2.6) | 380 (51.1) | 11 (1.5) | 1 (0.1) | 235 (31.6) | 744 (100) |
| 老富 | 10 | 16 (2.2) | 51 (6.9) | 87 (11.7) | 3 (0.4) | 17 (2.3) | 0 (0.0) | 379 (50.9) | 2 (0.3) | 1 (0.1) | 188 (25.3) | 744 (100) |
| | 11 | 1 (0.1) | 43 (6.0) | 49 (6.8) | 5 (0.7) | 17 (2.4) | 10 (1.4) | 361 (50.1) | 14 (1.9) | 6 (0.8) | 214 (29.7) | 720 (100) |
| | 12 | 0 (0.0) | 9 (1.2) | 43 (5.8) | 9 (1.2) | 31 (4.2) | 9 (1.2) | 424 (57.0) | 19 (2.6) | 10 (1.3) | 190 (25.5) | 744 (100) |

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。
大気安定度区分
A:強不安定　E:弱安定
B:並不安定　F:並安定
C:弱不安定　ー:強安定
D:中立
2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

## 4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

| 試料名 | 部位 | 採取地点 | 採取月日 | 単位 | 検出された核種 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I-131 | Cs-137 | Cs-134 | Ag-110m | Be-7 | K-40 |
| 浮遊じん | － | 吉坂 | 10月1日<br>～11月1日 | $\mu Bq/m^3$ | ND | ND | ND | ND | 3.5E+03<br>±6.7E+01 | ND |
| | | | 11月1日<br>～12月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.8E+03<br>±7.1E+01 | ND |
| | | | 12月1日<br>～令和7年1月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.2E+03<br>±6.2E+01 | ND |
| | | 老富 | 10月1日<br>～11月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.3E+03<br>±6.5E+01 | ND |
| | | | 11月1日<br>～12月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.6E+03<br>±7.6E+01 | ND |
| | | | 12月1日<br>～令和7年1月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.1E+03<br>±6.2E+01 | ND |
| | | 塩汲 | 10月1日<br>～11月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.5E+03<br>±7.2E+01 | ND |
| | | | 11月1日<br>～12月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.5E+03<br>±7.6E+01 | ND |
| | | | 12月1日<br>～令和7年1月1日 | | ND | ND | ND | ND | 3.2E+03<br>±6.1E+01 | ND |
| 降下物 | 雨量<br>(298mm) | 吉坂 | 10月1日<br>～11月1日 | $MBq/km^2$ | ND | ND | ND | ND | 3.0E+02<br>±1.4E+00 | 1.2E+00<br>±1.7E-01 |
| | 雨量<br>(247mm) | | 11月1日<br>～12月2日 | | ND | ND | ND | ND | 5.2E+02<br>±1.7E+00 | 1.6E+00<br>±1.8E-01 |
| | 雨量<br>(233mm) | | 12月2日<br>～令和7年1月6日 | | ND | ND | ND | ND | 5.5E+02<br>±1.7E+00 | 2.6E+00<br>±2.1E-01 |
| | 雨量<br>(110mm) | 京都市 | 10月1日<br>～11月1日 | | ND | ND | ND | ND | 4.8E+01<br>±4.7E-01 | ND |
| | 雨量<br>(116mm) | | 11月1日<br>～12月2日 | | ND | ND | ND | ND | 4.6E+01<br>±4.4E-01 | ND |
| | 雨量<br>(3mm) | | 12月2日<br>～令和7年1月6日 | | ND | ND | ND | ND | 1.6E+01<br>±2.7E-01 | ND |
| 陸水・源水 | 表層水 | 与保呂 | 11月14日 | mBq/L | ND | ND | ND | ND | 1.5E+01<br>±2.0E+00 | 1.2E+01<br>±2.0E+00 |
| 陸水・河川水 | 表層水 | 朝来川 | 11月14日 | mBq/L | ND | ND | ND | ND | 2.3E+01<br>±2.9E+00 | 2.8E+01<br>±2.4E+00 |

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

| 試料名 | 部位 | 採取地点 | 採取月日 | 単位 | 検出された核種 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I-131 | Cs-137 | Cs-134 | Ag-110m | Be-7 | K-40 |
| 米 | 玄米 | 大山 | 10月18日 | mBq/kg生 | ND | ND | ND | ND | ND | 7.4E+04 ±9.2E+02 |
| | | 吉坂 | 10月11日 | | ND | ND | ND | ND | ND | 7.1E+04 ±9.0E+02 |
| | | 杉山 | 10月8日 | | ND | ND | ND | ND | ND | 8.5E+04 ±9.9E+02 |
| | | 金剛院 | 10月9日 | | ND | ND | ND | ND | ND | 6.3E+04 ±8.4E+02 |
| | | 野原 | 10月25日 | | ND | 3.7E+02 ±2.4E+01 | ND | ND | ND | 7.6E+04 ±9.4E+02 |
| | | 老富 | 10月11日 | | ND | 7.7E+01 ±1.8E+01 | ND | ND | ND | 6.8E+04 ±8.8E+02 |
| 大根 | 根 | 大山 | 12月17日 | mBq/kg生 | ND | ND | ND | ND | 4.1E+02 ±6.4E+01 | 8.5E+04 ±3.7E+02 |
| | | 杉山 | 12月6日 | | ND | ND | ND | ND | 8.5E+02 ±8.2E+01 | 1.0E+05 ±4.0E+02 |
| | 葉 | 大山 | 12月17日 | | ND | ND | ND | ND | 3.8E+04 ±3.8E+02 | 1.4E+05 ±7.7E+02 |
| | | 杉山 | 12月6日 | | ND | ND | ND | ND | 3.1E+04 ±3.2E+02 | 1.5E+05 ±8.1E+02 |

（注）１　前頁に同じ。

２　「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。

３　過去１０年間の最大値

米：Cs-137　6.3E+02 ± 3.4E+01

| 試料名 | 部位 | 採取地点 | 採取月日 | 単位 | 検出された核種 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I-131 | Cs-137 | Cs-134 | Ag-110m | Be-7 | K-40 |
| 生椎茸 | 全体 | 大山 | 12月17日 | mBq/kg生 | ND | 1.8E+03<br>±1.8E+01 | ND | ND | 3.2E+03<br>±1.3E+02 | 7.5E+04<br>±4.3E+02 |
| よもぎ | 葉 | 大山 | 10月22日 | mBq/kg生 | ND | 1.1E+02<br>±1.6E+01 | ND | ND | 1.7E+05<br>±8.4E+02 | 2.3E+05<br>±1.2E+03 |
| | | 吉坂 | 10月25日 | | ND | 5.2E+01<br>±1.7E+01 | ND | ND | 1.4E+05<br>±8.3E+02 | 2.2E+05<br>±1.2E+03 |
| | | 杉山 | 10月25日 | | ND | ND | ND | ND | 1.2E+05<br>±7.9E+02 | 2.3E+05<br>±1.2E+03 |
| | | 丸山 | 10月22日 | | ND | 1.5E+02<br>±1.7E+01 | ND | ND | 8.4E+04<br>±5.9E+02 | 2.2E+05<br>±1.2E+03 |
| | | 老富 | 10月30日 | | ND | 6.4E+01<br>±1.2E+01 | ND | ND | 1.4E+05<br>±7.0E+02 | 1.7E+05<br>±9.1E+02 |
| 牛乳 | 原乳 | 多弥寺 | 11月19日 | mBq/L | ND | ND | ND | ND | ND | 4.7E+04<br>±7.0E+02 |
| あじ | 全身 | 田井沖 | 11月20日 | mBq/kg生 | ND | 6.1E+01<br>±1.3E+01 | ND | ND | ND | 1.1E+05<br>±8.1E+02 |
| あおりいか | 全身 | 田井沖 | 11月20日 | mBq/kg生 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0E+05<br>±7.4E+02 |

（注）１　前頁に同じ
２　「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。
３　ほうれん草（大山）、小豆（大山、杉山）は不作のため欠測
４　過去１０年間の最大値
生椎茸：Cs-137 2.7E+03 ± 2.4E+01　　あじ：Cs-137 1.3E+02 ± 1.5E+01
よもぎ：Cs-137 3.1E+02 ± 1.7E+01

イ　トリチウム分析結果

| 試料名 | | 部位 | 採取地点 | 採取月日 | 単位 | トリチウム濃度 | 気温(℃) | 水温(℃) | 過去10年間の最大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸水 | 源水 | 表層水 | 与保呂水源地 | 11月14日 | Bq/Ｌ | 0.40　±　0.11 | 13.8 | 15.2 | 18 Bq/L |
| | 河川水 | | 朝来川 | 11月14日 | | 0.54　±　0.11 | 17.0 | 14.6 | |
| 海　水 | | 表層水 | Ｓｔ．１ | 10月11日 | Bq/Ｌ | 0.74　±　0.11 | 22.3 | 23.7 | |
| | | | Ｓｔ．２ | | | ND | 22.9 | 23.3 | |
| | | | Ｓｔ．３－１ | | | 1.8　±　0.12 | 24.9 | 25.3 | |
| | | | Ｓｔ．３－２ | | | 0.70　±　0.11 | 25.2 | 24.5 | |
| | | 表層水 | Ｓｔ．１ | 12月2日 | Bq/Ｌ | ND | 14.6 | 17.9 | |
| | | | Ｓｔ．２ | | | ND | 15.0 | 17.8 | |
| | | | Ｓｔ．３－１ | | | 0.52　±　0.11 | 17.3 | 18.0 | |
| | | | Ｓｔ．３－２ | | | 0.35　±　0.11 | 18.9 | 19.3 | |

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

| 試料名 | 部位 | 採取地点 | 採取月日 | 単位 | I-131濃度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガス状ヨウ素 | 活性炭ろ紙 | 吉坂測定所 | 12月3日 | $\mu$Bq/m$^3$ | ND |

（注）　測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

# 参　　考

## 1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

## 2 調査実施内容

| 区分 | 測定項目 | 調査地点 | | 調査時期 |
|---|---|---|---|---|
| 空間線量モニタリング | 空間放射線<br>空気吸収線量率、<br>空間ガンマ線<br>スペクトル<br>及び気象観測 | 放射線測定所 | 1 大山測定所<br>2 吉坂測定所<br>3 倉梯測定所<br>4 塩汲測定所<br>5 岡安測定所<br>6 老富測定所<br>7 日出測定所<br>8 上司測定所<br>9 地頭測定所<br>10 上杉測定所<br>11 八津合測定所<br>12 盛郷測定所<br>13 島測定所<br>14 本庄測定所 | 連続測定 |
| | 空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速 | 環境放射能測定車による定点測定 | 1 河辺原地区 | 12月3日 |
| | | | 2 三浜地区 | 12月2日 |
| | | | 3 多門院地区 | 12月3日 |
| | 空間放射線<br>空気吸収線量率 | 環境放射線調査車による走行サーベイ | 1 東舞鶴地域ルート1 | 12月11日 |
| | | | 2 東舞鶴地域ルート2 | 12月18日 |
| | | | 3 綾部老富地区ルート3 | 12月12日 |
| | | | 4 綾部・西舞鶴地域ルート4 | 12月17日 |
| | | | 5 福知山市区ルート5 | 12月6日 |
| | | | 6 伊根・橋北地区ルート6 | 12月11日 |
| | | | 7 宮津・栗田・由良地区ルート7 | 12月12日 |
| | | | 8 京丹波町地域ルート8 | 12月19日 |
| | | | 9 南丹市美山町地域ルート9 | 12月19日 |
| | | | 10 京都市上弓削町地域ルート10 | 12月11日 |
| | | | 11 広河原・久多地域ルート11 | 12月11日 |

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

| 区分 | 調査対象 | | 測定項目 | 調査地点 | 調査時期 | 採取量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上モニタリング | 浮遊じん | | ガンマ線放出核種 | 吉坂測定所<br>塩汲測定所<br>老富測定所 | 連続採取 | 1か月分 |
| | | | 全アルファ放射能<br>全ベータ放射能 | 吉坂測定所<br>塩汲測定所 | 連続測定 | － |
| | ガス状ヨウ素 | 活性炭ろ紙 | ガンマ線放出核種 | 吉坂測定所 | 12月3日 | 72m$^3$ |
| | 降下物 | 雨水・ちり | ガンマ線放出核種 | 吉坂測定所 | 連続採取 | 1か月分 |
| | 陸水 | 源水 | ガンマ線放出核種<br>トリチウム | 与保呂水源地 | 11月14日 | 42L |
| | | 河川水 | | 朝来川 | | |
| | 米 | 玄米 | ガンマ線放出核種 | 大山 | 10月18日 | 2kg |
| | | | | 吉坂 | 10月11日 | |
| | | | | 杉山 | 10月8日 | |
| | | | | 金剛院 | 10月9日 | |
| | | | | 野原 | 10月25日 | |
| | | | | 老富 | 10月11日 | |
| | 大根 | 根 | | 大山 | 12月17日 | 14kg |
| | | | | 杉山 | 12月6日 | |
| | | 葉 | | 大山 | 12月17日 | |
| | | | | 杉山 | 12月6日 | |
| | 生椎茸 | 全体 | | 大山 | 12月17日 | 3kg |
| | よもぎ | 葉 | | 大山 | 10月22日 | 3kg |
| | | | | 吉坂 | 10月25日 | |
| | | | | 杉山 | 10月25日 | |
| | | | | 丸山 | 10月22日 | |
| | | | | 老富 | 10月30日 | |
| | 牛乳 | 原乳 | | 多祢寺 | 11月19日 | 10L |
| 海洋モニタリング | あじ | 全身 | | 田井沖 | 11月20日 | 2kg |
| | あおりいか | 全身 | | 田井沖 | 11月20日 | 3kg |
| | 海水 | 表層水 | トリチウム | St.1 | 10月11日 | 41L |
| | | | | St.2 | | |
| | | | | St.3 | | |
| | | 表層水 | | St.1 | 12月2日 | |
| | | | | St.2 | | |
| | | | | St.3 | | |

（注） 降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見測定所においても測定を行った。

## ３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器：ａ　屋外固定式3″φ×3″エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

ｂ　屋外固定式電離箱型（14L）測定装置

（イ）測定高：地上約3.7m

（ウ）校正線源：Cs-137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション＋Si半導体式）

（イ）測定高：地上1.0m

（ウ）校正線源：Cs-137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器：可搬型CsI(Tl)シンチレーション及びSi半導体測定装置

（イ）測定高：地上1.0m

（ウ）校正線源：Cs-137

（エ）その他：走行サーベイ及び定点サーベイに使用する。

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器：屋外固定式NaI(Tl)シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高：地上1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器：ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高：地上約1.0m

ウ　吸引空気量：100$L_N$/min

※$L_N$：０℃、１気圧の状態での容積（Ｌ、リットル）

エ　校正線源：$U_3O_8$

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

イ　試料採取高：地上約 1.0m

ウ　吸引空気量：50 $L_N$/min

※$L_N$：０℃、１気圧の状態での容積（Ｌ、リットル）

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ａ　試料採取　：　浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ｇｅ半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

ａ　試料採取　：　ヨウ素サンプラに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

ｂ　ガンマ線放出核種分析

測定器　：　Ｇｅ半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

ａ　試料採取　：　降下物１か月分を大型水盤により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ｇｅ半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

ａ　試料の採取　：　試料 42Ｌをポリエチレンびんに採水

ｂ　ガンマ線放出核種分析　【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、鴨瀬谷川（京都市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大浦半島三浜川（舞鶴市）、大手川（宮津市）、由良川（南丹市）】

（ａ）試料の処理　：　40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　トリチウム分析　【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、鴨瀬谷川（京都市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大浦半島三浜川（舞鶴市）、大手川（宮津市）、

由良川（南丹市）】

（ａ）試料の処理 ： 蒸留して 100mLに調整

（ｂ）測定器 ： 低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）【調査地点：鴨瀬谷川（京都市）、朝来川（舞鶴市）、大浦半島三浜川（舞鶴市）、大手川（宮津市）、由良川（南丹市）】

（ａ）試料の処理 ： 蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90 を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5㎝）に固定

（ｂ）比較試料 ： Ｓｒ－90＋Ｙ－90

（ｃ）測定器 ： 低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ 試料採取 ： 採土器により未耕土 0～5㎝の深さを１地点当たり 10 か所程度採取

ｂ ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、広河原、知井、倉梯Ⅱ、養老地区】

（ａ）試料の処理 ： 乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器 ： Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）【調査地点：広河原、知井、倉梯（Ⅱ）、養老地区】

（ａ）試料の処理 ： 乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（ｂ）測定器 ：Ｇｅ半導体検出器・多重波高分析装置

（カ）農畜産物・植物

a　試料

| 種類 | | 調査地点 | 部位 | 採取量 |
|---|---|---|---|---|
| 農畜産物 | 米(1) | 大山、吉坂地区など | 玄米 | 2kg |
| | 大根 | 大山、杉山地区 | 葉・根 | 14kg |
| | ほうれん草 | 大山地区 | 葉 | 4kg |
| | 生椎茸 | 大山地区 | 全体 | 3kg |
| | 小豆 | 大山、杉山地区 | 全体 | 2kg |
| | 馬鈴薯 | 大山、杉山地区 | 可食部 | 4kg |
| | 梅 | 大山地区 | 可食部 | 5kg |
| | きゅうり | 大山、杉山地区 | 全体 | 10kg |
| | 牛乳 | 多祢寺地区 | 原乳 | 10Ｌ |
| 指標植物（松葉） | | 大山、岡安地区など | 葉 | 2kg |
| 指標植物(よもぎ)(2) | | 大山、吉坂地区など | 葉 | 3kg |

（１）大山では４kg 採取

（２）大山、吉坂では５kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器　：　Ｇｅ半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

| 種類 | | 調査地点 | 採取量 |
|---|---|---|---|
| 海洋生物 | めばる(1) | 毛島沖、馬立島沖など | 2kg |
| | さざえ | | 2kg |
| | なまこ(2) | | 3kg |
| | わかめ | | 4kg |
| | あじ | 田井沖 | 2kg |
| | あおりいか | | 3kg |
| | うまづらはぎ | | 2kg |
| | するめいか | | 3kg |
| | かたくちいわし | | 2kg |
| 指標海洋生物（ほんだわら）(2) | | 毛島沖、馬立島沖など | 3kg |
| 海底沈積物(3) | | St.1、St.2、St.3 | 2kg |

（1）毛島沖は４kg 採取

（2）毛島沖は６kg 採取

（3）８月は４kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取　：　表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　りんモリブデン酸塩－水酸化物－硫化物沈殿法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）　測定器　：　Ｇｅ半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所　：　プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車　：　超音波式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量　：　ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨　：　電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

# 資　　料

## 1　調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

①　周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
②　環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④　緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

| 分析対象核種 | 半減期 | 分析対象核種 | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コバルト(Co)－60 | 5.3 年 | ルテニウム(Ru)－106 | 372 日 |
| セシウム(Cs)－137 | 30 年 | セリウム(Ce)－141 | 32.5 日 |
| マンガン(Mn)－54 | 312 日 | セリウム(Ce)－144 | 285 日 |
| ジルコニウム(Zr)－95 | 64 日 | ヨウ素(I)－131 | ８日 |
| ニオブ(Nb)－95 | 35 日 | セシウム(Cs)－134 | 2.1 年 |
| ルテニウム(Ru)－103 | 39.3 日 | | |

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

## ２　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

## ３　用 語 の 説 明

### 放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

### 自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。この放射線を自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

### 放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

### 放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

### 半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

**天然放射性核種と人工放射性核種**

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

**空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）**

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

**ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）**

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

**放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）**

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

# 4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.9 | 29.1 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 29.4 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 30.0 | 28.6 | 29.3 | 0.4 | 24 |
| 2 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 29.3 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 30.0 | 29.6 | 29.2 | 32.6 | 57.4 | 63.7 | 59.5 | 60.1 | 69.7 | 85.9 | 64.4 | 41.1 | 32.7 | 85.9 | 28.3 | 40.7 | 17.4 | 24 |
| 3 | 29.5 | 28.9 | 29.2 | 33.9 | 36.1 | 34.2 | 35.8 | 42.9 | 46.2 | 54.9 | 57.9 | 64.4 | 81.0 | 91.1 | 84.0 | 78.4 | 58.6 | 51.5 | 44.2 | 44.3 | 42.5 | 33.6 | 30.6 | 29.8 | 91.1 | 28.9 | 48.5 | 19.1 | 24 |
| 4 | 28.8 | 28.9 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 30.3 | 30.2 | 30.8 | 44.5 | 45.5 | 37.8 | 46.0 | 52.1 | 44.5 | 39.1 | 34.5 | 29.7 | 28.1 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.3 | 52.1 | 27.5 | 33.7 | 7.4 | 24 |
| 5 | 30.1 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 30.1 | 27.5 | 28.0 | 0.5 | 24 |
| 6 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 27.9 | 28.1 | 0.2 | 24 |
| 7 | 29.8 | 34.5 | 33.5 | 31.2 | 29.8 | 29.3 | 29.0 | 28.8 | 29.0 | 29.7 | 30.1 | 35.0 | 46.0 | 48.2 | 45.5 | 44.0 | 42.9 | 40.3 | 36.1 | 35.5 | 34.8 | 34.7 | 32.4 | 29.4 | 48.2 | 28.8 | 35.0 | 6.2 | 24 |
| 8 | 28.4 | 32.3 | 34.0 | 34.5 | 31.1 | 29.4 | 29.2 | 28.4 | 28.3 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.9 | 36.7 | 50.1 | 40.7 | 32.9 | 30.1 | 29.1 | 28.2 | 27.7 | 27.6 | 30.1 | 50.1 | 27.5 | 31.1 | 5.2 | 24 |
| 9 | 31.2 | 28.9 | 28.1 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 31.2 | 27.5 | 28.0 | 0.7 | 24 |
| 10 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 27.4 | 27.8 | 0.1 | 24 |
| 11 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 28.1 | 27.5 | 27.7 | 0.2 | 24 |
| 12 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 28.1 | 27.5 | 27.7 | 0.1 | 24 |
| 13 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 27.6 | 28.0 | 0.2 | 24 |
| 14 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 29.1 | 27.8 | 28.5 | 0.4 | 24 |
| 15 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.9 | 27.9 | 28.4 | 0.3 | 24 |
| 16 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 29.4 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.9 | 29.0 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 29.4 | 27.8 | 28.4 | 0.4 | 24 |
| 17 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 27.9 | 28.2 | 0.2 | 24 |
| 18 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 29.4 | 28.3 | 28.7 | 0.3 | 24 |
| 19 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 29.9 | 30.7 | 34.5 | 34.7 | 30.5 | 31.7 | 43.2 | 66.4 | 89.7 | 111.1 | 105.3 | 82.5 | 54.7 | 52.9 | 42.7 | 32.5 | 111.1 | 28.3 | 45.9 | 25.9 | 24 |
| 20 | 29.5 | 29.5 | 31.9 | 31.9 | 29.5 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 31.9 | 27.9 | 28.6 | 1.1 | 24 |
| 21 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 28.8 | 28.9 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 29.5 | 27.7 | 28.4 | 0.5 | 24 |
| 22 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 28.8 | 29.4 | 31.4 | 30.3 | 29.3 | 28.4 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 31.4 | 27.8 | 28.4 | 0.9 | 24 |
| 23 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 29.0 | 28.8 | 28.4 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 29.0 | 28.0 | 28.4 | 0.3 | 24 |
| 24 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 28.4 | 0.1 | 24 |
| 25 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 28.3 | 28.6 | 0.2 | 24 |
| 26 | 28.8 | 28.7 | 29.0 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 29.4 | 28.6 | 29.0 | 0.2 | 24 |
| 27 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 32.3 | 31.4 | 30.5 | 45.8 | 55.3 | 55.3 | 28.9 | 31.8 | 6.0 | 24 |
| 28 | 57.1 | 53.6 | 49.5 | 47.4 | 45.2 | 48.0 | 44.7 | 39.8 | 35.5 | 33.0 | 29.7 | 28.2 | 28.4 | 27.8 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 57.1 | 27.8 | 35.6 | 9.7 | 24 |
| 29 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.3 | 30.4 | 36.8 | 40.9 | 39.4 | 39.9 | 37.7 | 40.8 | 44.1 | 47.5 | 47.5 | 27.9 | 32.4 | 6.4 | 24 |
| 30 | 45.4 | 44.3 | 40.5 | 33.6 | 37.0 | 32.3 | 28.8 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 45.4 | 27.5 | 30.5 | 5.6 | 24 |
| 31 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 27.8 | 0.3 | 24 |
| 最大値 | 57.1 | 53.6 | 49.5 | 47.4 | 45.2 | 48.0 | 44.7 | 42.9 | 46.2 | 54.9 | 57.9 | 64.4 | 81.0 | 91.1 | 84.0 | 78.4 | 89.7 | 111.1 | 105.3 | 82.5 | 85.9 | 64.4 | 45.8 | 55.3 | 111.1 | | 48.5 | | |
| 最小値 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | | 27.4 | 27.7 | | |
| 平均値 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 29.8 | 30.1 | 30.0 | 30.6 | 31.5 | 31.7 | 32.0 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.1 | 32.6 | 32.0 | 31.0 | 30.3 | 30.2 | | | 31.0 | | |
| 標準偏差 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 10.6 | 11.9 | 10.7 | 12.5 | 13.5 | 16.1 | 14.9 | 12.3 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 5.9 | | | | 8.8 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 744 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番/項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 744 | 0 | 23031.6 | 111.1 | 27.4 | 31.0 | 48.5 | 27.7 | ***:欠測 | 01001/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 35 | 16 | 20 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 744 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.753 | 4.704 | 2.151 | 2.688 | 1.075 | 0.941 | 0.806 | 0.403 | 0.269 | 0 | 0.134 | 0.538 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0.269 | 100 |

大山 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 29.4 | 30.2 | 30.0 | 30.6 | 33.2 | 34.7 | 35.0 | 35.1 | 33.2 | 30.9 | 29.0 | 30.0 | 31.6 | 35.1 | 28.3 | 30.4 | 2.2 | 24 |
| 2 | 31.9 | 33.6 | 36.3 | 37.7 | 36.5 | 39.1 | 37.7 | 35.3 | 34.2 | 33.9 | 38.1 | 50.6 | 64.8 | 69.3 | 70.7 | 54.5 | 37.5 | 33.1 | 30.3 | 28.3 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 70.7 | 27.3 | 39.3 | 13.0 | 24 |
| 3 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.0 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 28.6 | 27.7 | 28.3 | 0.2 | 24 |
| 4 | 28.6 | 28.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 28.0 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 29.7 | 28.0 | 28.8 | 0.6 | 24 |
| 5 | 28.3 | 28.4 | 36.1 | 85.0 | 69.6 | 40.7 | 32.3 | 29.2 | 28.5 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 32.0 | 85.0 | 28.1 | 33.6 | 14.0 | 24 |
| 6 | 31.8 | 29.6 | 28.6 | 28.7 | 33.2 | 33.8 | 31.3 | 31.1 | 28.9 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 29.8 | 29.9 | 28.8 | 30.8 | 36.0 | 45.5 | 42.5 | 45.5 | 27.8 | 31.0 | 4.6 | 24 |
| 7 | 32.8 | 30.8 | 36.8 | 41.5 | 37.5 | 33.0 | 29.9 | 28.1 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 41.5 | 27.3 | 29.6 | 3.9 | 24 |
| 8 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.3 | 27.5 | 0.1 | 24 |
| 9 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 28.5 | 27.7 | 27.9 | 0.2 | 24 |
| 10 | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 28.4 | 28.2 | 28.8 | 30.2 | 30.2 | 29.5 | 30.2 | 27.9 | 28.8 | 0.6 | 24 |
| 11 | 28.6 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 29.0 | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 29.0 | 27.5 | 28.2 | 0.5 | 24 |
| 12 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.0 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 27.6 | 28.0 | 0.3 | 24 |
| 13 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 29.3 | 27.9 | 28.4 | 0.4 | 24 |
| 14 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 28.0 | 28.6 | 0.4 | 24 |
| 15 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 29.2 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 29.2 | 29.0 | 29.2 | 29.0 | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 29.2 | 27.9 | 28.8 | 0.4 | 24 |
| 16 | 27.9 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.9 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 29.5 | 27.9 | 28.6 | 0.4 | 24 |
| 17 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 31.1 | 39.8 | 37.6 | 49.0 | 86.3 | 107.3 | 97.1 | 76.4 | 59.2 | 40.9 | 46.9 | 107.3 | 28.2 | 43.4 | 24.0 | 24 |
| 18 | 54.5 | 56.0 | 54.3 | 41.6 | 32.7 | 31.4 | 30.1 | 33.8 | 35.9 | 37.4 | 34.8 | 35.1 | 38.3 | 37.0 | 38.0 | 38.2 | 35.4 | 31.4 | 29.2 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 27.4 | 56.0 | 27.4 | 36.0 | 8.4 | 24 |
| 19 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 28.8 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 30.8 | 34.9 | 33.5 | 29.6 | 28.1 | 29.1 | 28.6 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.3 | 34.9 | 26.9 | 28.4 | 2.0 | 24 |
| 20 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 28.7 | 27.1 | 27.7 | 0.5 | 24 |
| 21 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 28.0 | 28.5 | 28.3 | 37.4 | 36.3 | 30.5 | 28.5 | 28.3 | 31.9 | 29.3 | 28.5 | 37.4 | 27.7 | 29.3 | 2.5 | 24 |
| 22 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.3 | 29.3 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 30.5 | 29.0 | 34.5 | 32.7 | 39.7 | 52.3 | 50.0 | 45.6 | 52.2 | 52.3 | 28.4 | 33.6 | 8.0 | 24 |
| 23 | 49.4 | 44.3 | 36.9 | 31.7 | 33.4 | 31.2 | 29.8 | 28.9 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 30.0 | 36.8 | 50.0 | 41.7 | 35.1 | 32.8 | 50.0 | 27.9 | 33.1 | 6.8 | 24 |
| 24 | 29.5 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 33.6 | 47.3 | 55.8 | 48.0 | 41.0 | 42.0 | 46.8 | 52.5 | 56.9 | 44.7 | 35.3 | 39.2 | 37.1 | 33.3 | 29.2 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 56.9 | 27.3 | 37.3 | 9.8 | 24 |
| 25 | 27.3 | 27.3 | 27.8 | 30.1 | 30.5 | 28.7 | 28.7 | 27.8 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 30.5 | 27.1 | 27.7 | 0.9 | 24 |
| 26 | 28.1 | 28.0 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 28.6 | 32.4 | 35.9 | 38.0 | 33.4 | 33.0 | 44.1 | 50.6 | 40.7 | 33.3 | 50.6 | 27.6 | 31.7 | 6.1 | 24 |
| 27 | 29.5 | 28.4 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.6 | 29.0 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 29.0 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 29.0 | 28.6 | 28.4 | 29.4 | 29.1 | 29.5 | 27.8 | 28.6 | 0.6 | 24 |
| 28 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 29.1 | 27.9 | 28.5 | 0.4 | 24 |
| 29 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 29.5 | 28.4 | 28.8 | 0.3 | 24 |
| 30 | 30.1 | 31.1 | 35.1 | 40.6 | 37.6 | 32.8 | 33.0 | 34.1 | 31.8 | 29.9 | 29.4 | 28.9 | 28.3 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 28.8 | 30.1 | 31.0 | 29.1 | 29.7 | 40.6 | 27.7 | 30.8 | 3.3 | 24 |
| 最大値 | 54.5 | 56.0 | 54.3 | 85.0 | 69.6 | 47.3 | 55.8 | 48.0 | 41.0 | 42.0 | 46.8 | 52.5 | 64.8 | 69.3 | 70.7 | 54.5 | 49.0 | 86.3 | 107.3 | 97.1 | 76.4 | 59.2 | 45.6 | 52.2 | 107.3 | | 43.4 | | |
| 最小値 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.3 | | 26.9 | 27.5 | | |
| 平均値 | 30.3 | 30.0 | 30.4 | 32.0 | 31.4 | 30.5 | 30.2 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30.2 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 30.4 | 30.5 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 32.0 | 31.6 | 30.5 | 30.7 | | | 30.7 | | |
| 標準偏差 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 10.8 | 7.8 | 4.5 | 5.2 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 5.9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 4.9 | 10.7 | 14.4 | 12.7 | 10.6 | 8.0 | 5.3 | 6.0 | | | | 7.5 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 22092.5 | 107.3 | 26.9 | 30.7 | 43.4 | 27.5 | ***：欠測 | 01001/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 55 | 32 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.500 | 7.639 | 4.444 | 1.389 | 1.389 | 1.111 | 0.278 | 0.139 | 0.417 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0.139 | 100 |

大山 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.5 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 28.9 | 29.0 | 28.7 | 28.7 | 29.0 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 27.8 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 29.5 | 27.8 | 28.6 | 0.4 | 24 |
| 2 | 28.5 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 29.0 | 29.7 | *** | *** | *** | *** | *** | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.7 | 28.5 | 29.0 | 0.3 | 19 |
| 3 | 29.2 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 29.0 | 28.8 | 29.0 | 28.9 | 28.7 | 30.3 | 28.7 | 29.4 | 0.4 | 24 |
| 4 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 28.2 | 28.7 | 0.3 | 24 |
| 5 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 30.4 | 29.8 | 29.4 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 30.3 | 32.1 | 32.1 | 28.3 | 29.6 | 0.8 | 24 |
| 6 | 31.6 | 30.3 | 30.0 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 36.6 | 39.0 | 39.3 | 33.2 | 33.9 | 32.2 | 31.8 | 34.0 | 31.3 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 30.6 | 39.3 | 29.2 | 31.6 | 3.0 | 24 |
| 7 | 34.3 | 32.9 | 31.0 | 31.5 | 30.6 | 31.1 | 34.9 | 40.9 | 41.7 | 35.2 | 30.9 | 29.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 29.2 | 29.7 | 35.2 | 45.0 | 37.4 | 45.0 | 28.2 | 32.5 | 4.7 | 24 |
| 8 | 33.7 | 31.8 | 32.1 | 41.1 | 39.0 | 38.3 | 40.4 | 38.8 | 36.1 | 31.3 | 31.8 | 44.8 | 43.4 | 41.7 | 39.4 | 35.2 | 33.7 | 29.9 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 30.5 | 34.3 | 44.8 | 28.2 | 35.0 | 5.1 | 24 |
| 9 | 33.0 | 29.9 | 29.8 | 29.0 | 28.3 | 29.3 | 28.6 | 29.6 | 29.7 | 28.9 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 29.9 | 29.9 | 28.6 | 28.1 | 28.8 | 31.6 | 33.6 | 30.7 | 30.8 | 32.1 | 33.6 | 28.1 | 29.7 | 1.5 | 24 |
| 10 | 31.1 | 32.1 | 30.3 | 29.1 | 28.7 | 28.6 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 31.6 | 32.6 | 32.5 | 30.1 | 31.7 | 32.3 | 29.7 | 29.2 | 29.0 | 29.0 | 32.6 | 28.6 | 30.1 | 1.3 | 24 |
| 11 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 29.7 | 30.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 33.2 | 45.7 | 38.2 | 32.6 | 33.9 | 44.2 | 44.5 | 40.8 | 38.0 | 35.0 | 32.1 | 30.3 | 45.7 | 29.1 | 33.5 | 5.4 | 24 |
| 12 | 30.1 | 29.4 | 30.4 | 29.5 | 29.9 | 28.9 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 29.3 | 32.7 | 31.4 | 29.6 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 29.1 | 29.3 | 28.6 | 28.9 | 32.7 | 28.2 | 29.2 | 1.1 | 24 |
| 13 | 29.5 | 29.6 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 29.4 | 30.2 | 30.1 | 29.8 | 30.1 | 29.5 | 29.3 | 29.9 | 30.7 | 29.6 | 29.1 | 39.6 | 45.3 | 45.3 | 29.1 | 30.8 | 3.7 | 24 |
| 14 | 53.7 | 53.7 | 49.6 | 48.6 | 36.4 | 41.5 | 49.2 | 40.9 | 45.1 | 46.5 | 40.3 | 32.6 | 30.3 | 32.3 | 30.9 | 29.5 | 32.4 | 33.6 | 32.5 | 32.2 | 31.1 | 29.4 | 29.9 | 29.4 | 53.7 | 29.4 | 38.0 | 8.4 | 24 |
| 15 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.4 | 32.0 | 35.5 | 31.3 | 31.4 | 32.2 | 31.1 | 32.1 | 37.8 | 37.8 | 29.4 | 30.9 | 2.0 | 24 |
| 16 | 40.1 | 42.5 | 47.1 | 43.9 | 36.6 | 33.3 | 31.2 | 30.5 | 30.8 | 31.0 | 30.5 | 30.2 | 30.0 | 29.1 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 47.1 | 28.5 | 32.3 | 5.5 | 24 |
| 17 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 29.9 | 28.2 | 29.1 | 0.6 | 24 |
| 18 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 31.4 | 31.7 | 37.0 | 36.8 | 36.7 | 32.3 | 30.4 | 29.8 | 29.3 | 28.5 | 28.7 | 33.6 | 47.0 | 54.3 | 52.9 | 55.1 | 49.5 | 46.4 | 47.2 | 49.6 | 51.2 | 55.1 | 28.5 | 38.6 | 9.8 | 24 |
| 19 | 55.2 | 45.7 | 38.6 | 31.7 | 31.9 | 36.1 | 31.6 | 28.4 | 27.9 | 27.5 | 32.7 | 34.1 | 31.7 | 29.4 | 27.6 | 27.0 | 27.8 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.6 | 55.2 | 26.9 | 31.4 | 6.8 | 24 |
| 20 | 28.4 | 28.0 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29.0 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.0 | 29.6 | 27.3 | 28.6 | 0.8 | 24 |
| 21 | 29.0 | 29.0 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.7 | 29.8 | 30.0 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 33.4 | 51.5 | 46.8 | 34.6 | 31.3 | 33.4 | 33.0 | 35.6 | 51.5 | 29.0 | 32.1 | 5.6 | 24 |
| 22 | 47.8 | 58.5 | 59.5 | 59.6 | 55.9 | 61.7 | 74.9 | 83.2 | 66.5 | 48.2 | 54.3 | 59.1 | 53.7 | 46.5 | 49.5 | 46.0 | 36.2 | 33.6 | 32.7 | 32.2 | 37.3 | 42.1 | 48.3 | 44.2 | 83.2 | 32.2 | 51.3 | 13.0 | 24 |
| 23 | 42.2 | 34.8 | 30.6 | 28.3 | 28.9 | 31.2 | 29.1 | 28.2 | 32.0 | 36.8 | 40.2 | 41.6 | 34.7 | 30.7 | 29.3 | 29.8 | 32.4 | 32.0 | 30.0 | 30.6 | 29.7 | 31.5 | 36.3 | 34.3 | 42.2 | 28.2 | 32.7 | 4.1 | 24 |
| 24 | 35.6 | 41.8 | 35.4 | 30.4 | 28.9 | 29.1 | 35.4 | 33.4 | 32.4 | 35.0 | 33.2 | 32.9 | 34.8 | 38.0 | 47.4 | 47.2 | 45.8 | 36.5 | 32.3 | 30.7 | 32.3 | 30.7 | 29.7 | 28.8 | 47.4 | 28.8 | 34.9 | 5.5 | 24 |
| 25 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.5 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.3 | 29.2 | 29.0 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 30.1 | 28.1 | 29.3 | 0.5 | 24 |
| 26 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29.0 | 28.7 | 28.9 | 32.8 | 37.3 | 36.3 | 32.0 | 37.3 | 28.7 | 30.1 | 2.3 | 24 |
| 27 | 30.3 | 30.1 | 30.8 | 31.2 | 33.8 | 42.6 | 43.3 | 34.9 | 38.5 | 40.6 | 40.2 | 35.2 | 37.1 | 40.5 | 37.9 | 46.0 | 44.1 | 40.4 | 40.0 | 39.6 | 33.3 | 30.0 | 29.0 | 29.2 | 46.0 | 29.0 | 36.6 | 5.2 | 24 |
| 28 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 38.3 | 42.2 | 37.1 | 32.8 | 30.9 | 30.5 | 31.5 | 31.8 | 33.7 | 39.8 | 36.8 | 35.4 | 37.8 | 36.6 | 35.7 | 31.1 | 30.0 | 29.6 | 29.0 | 28.9 | 42.2 | 28.9 | 33.3 | 3.9 | 24 |
| 29 | 29.3 | 29.9 | 29.8 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | 32.7 | 37.8 | 36.3 | 33.9 | 38.2 | 38.8 | 33.4 | 30.4 | 28.9 | 28.8 | 29.2 | 29.7 | 29.8 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 38.8 | 28.8 | 31.5 | 3.2 | 24 |
| 30 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 29.9 | 29.5 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.1 | 28.5 | 29.4 | 0.5 | 24 |
| 31 | 29.0 | 29.2 | 29.3 | 29.0 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 30.2 | 29.6 | 29.2 | 31.5 | 37.8 | 41.3 | 39.8 | 35.1 | 32.2 | 31.0 | 34.1 | 41.3 | 34.9 | 31.3 | 30.1 | 29.6 | 41.3 | 29.0 | 32.2 | 4.1 | 24 |
| 最大値 | 55.2 | 58.5 | 59.5 | 59.6 | 55.9 | 61.7 | 74.9 | 83.2 | 66.5 | 48.2 | 54.3 | 59.1 | 53.7 | 46.5 | 49.5 | 47.2 | 54.3 | 52.9 | 55.1 | 49.5 | 46.4 | 47.2 | 49.6 | 51.2 | 83.2 | | 51.3 | | |
| 最小値 | 28.4 | 28.0 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 27.6 | 27.0 | 27.8 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.6 | | 26.9 | 28.6 | | |
| 平均値 | 33.0 | 32.8 | 32.3 | 32.0 | 31.6 | 32.6 | 33.2 | 32.8 | 32.7 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 32.7 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 31.1 | 32.1 | 32.2 | | | 32.3 | | |
| 標準偏差 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 6.9 | 9.2 | 10.0 | 7.5 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | | | | 6.4 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 739 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 739 | 5 | 23860.5 | 83.2 | 26.9 | 32.3 | 51.3 | 28.6 | ***:欠測 | 01001/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 121 | 56 | 29 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.118 | 16.373 | 7.578 | 3.924 | 2.436 | 1.488 | 0.541 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

吉坂 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.0 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.2 | 36.1 | 36.6 | 37.0 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 35.6 | 35.3 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 35.1 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 37.0 | 34.3 | 35.5 | 0.9 | 24 |
| 2 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 35.8 | 36.4 | 36.5 | 35.8 | 35.4 | 34.8 | 34.2 | 34.5 | 37.0 | 39.4 | 38.8 | 37.8 | 43.3 | 67.2 | 77.9 | 89.0 | 89.0 | 34.2 | 41.6 | 14.6 | 24 |
| 3 | 65.9 | 48.4 | 37.9 | 37.3 | 38.3 | 37.3 | 37.2 | 41.5 | 44.9 | 53.5 | 54.8 | 53.4 | 53.9 | 52.3 | 45.5 | 41.9 | 39.2 | 46.1 | 46.5 | 49.8 | 44.0 | 37.4 | 34.9 | 34.4 | 65.9 | 34.4 | 44.9 | 7.9 | 24 |
| 4 | 34.6 | 34.6 | 35.3 | 35.8 | 35.9 | 35.3 | 35.8 | 36.2 | 48.6 | 53.0 | 44.2 | 42.1 | 41.0 | 39.6 | 38.8 | 36.8 | 34.4 | 33.3 | 34.4 | 33.7 | 33.3 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 53.0 | 32.7 | 37.3 | 5.2 | 24 |
| 5 | 34.1 | 35.5 | 34.0 | 33.0 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.0 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 35.5 | 32.7 | 33.4 | 0.7 | 24 |
| 6 | 34.6 | 34.6 | 35.0 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 35.4 | 34.8 | 34.4 | 34.0 | 33.8 | 33.9 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 35.8 | 33.4 | 34.4 | 0.8 | 24 |
| 7 | 36.0 | 40.1 | 37.3 | 36.5 | 35.7 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.9 | 35.0 | 38.4 | 48.7 | 48.8 | 44.0 | 42.7 | 42.4 | 41.1 | 38.1 | 38.4 | 38.3 | 39.2 | 38.9 | 35.7 | 48.8 | 35.0 | 38.8 | 4.0 | 24 |
| 8 | 33.9 | 38.0 | 44.6 | 43.3 | 43.2 | 42.1 | 45.2 | 43.8 | 42.5 | 37.3 | 33.9 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 36.4 | 47.7 | 44.0 | 40.7 | 37.3 | 36.2 | 35.1 | 33.8 | 33.8 | 35.9 | 47.7 | 32.7 | 38.6 | 4.7 | 24 |
| 9 | 36.3 | 34.7 | 34.6 | 33.8 | 33.0 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 33.1 | 33.0 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 36.3 | 32.6 | 33.3 | 0.8 | 24 |
| 10 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 32.8 | 33.3 | 0.3 | 24 |
| 11 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 35.0 | 34.5 | 34.2 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 35.7 | 33.0 | 33.9 | 0.8 | 24 |
| 12 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 35.1 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.2 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 33.6 | 35.7 | 33.1 | 34.1 | 0.9 | 24 |
| 13 | 33.8 | 34.1 | 34.5 | 35.0 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 34.8 | 34.5 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 35.5 | 33.5 | 34.2 | 0.6 | 24 |
| 14 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.7 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | 35.1 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 35.6 | 33.9 | 34.6 | 0.6 | 24 |
| 15 | 33.9 | 34.0 | 33.8 | 34.2 | 34.0 | 34.1 | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 33.8 | 34.3 | 0.3 | 24 |
| 16 | 34.8 | 35.0 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 36.0 | 36.0 | 35.8 | 35.1 | 34.4 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 34.0 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.7 | 34.9 | 36.0 | 33.7 | 34.8 | 0.7 | 24 |
| 17 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.5 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 35.0 | 33.8 | 34.3 | 0.4 | 24 |
| 18 | 34.8 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 35.8 | 34.1 | 34.9 | 0.6 | 24 |
| 19 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 35.1 | 36.0 | 39.8 | 39.2 | 35.7 | 34.6 | 37.9 | 51.0 | 72.9 | 68.2 | 60.9 | 57.7 | 59.1 | 56.3 | 57.3 | 50.2 | 72.9 | 34.0 | 44.4 | 12.6 | 24 |
| 20 | 39.4 | 36.3 | 38.3 | 42.7 | 37.5 | 34.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 42.7 | 33.1 | 34.5 | 2.5 | 24 |
| 21 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 35.3 | 35.4 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 34.5 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 35.5 | 33.1 | 34.1 | 0.8 | 24 |
| 22 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 34.5 | 34.7 | 36.1 | 35.4 | 34.5 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 36.1 | 33.2 | 34.0 | 0.7 | 24 |
| 23 | 33.7 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 34.9 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 34.9 | 33.5 | 33.9 | 0.3 | 24 |
| 24 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 33.7 | 34.0 | 0.2 | 24 |
| 25 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | 33.9 | 34.2 | 0.2 | 24 |
| 26 | 34.9 | 35.1 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 35.7 | 35.6 | 35.0 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 36.5 | 34.4 | 35.2 | 0.6 | 24 |
| 27 | 35.5 | 35.6 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 36.0 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.7 | 39.2 | 38.1 | 37.3 | 50.8 | 54.4 | 54.4 | 35.1 | 37.6 | 4.7 | 24 |
| 28 | 54.5 | 53.8 | 52.4 | 49.9 | 49.4 | 50.7 | 45.9 | 41.0 | 37.4 | 35.3 | 34.2 | 33.2 | 33.5 | 33.1 | 36.2 | 35.1 | 34.2 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 54.5 | 33.1 | 39.4 | 7.9 | 24 |
| 29 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 34.2 | 37.3 | 40.1 | 42.4 | 43.3 | 41.9 | 41.3 | 46.2 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 33.4 | 37.4 | 5.7 | 24 |
| 30 | 49.8 | 50.2 | 47.1 | 40.0 | 37.1 | 35.2 | 33.8 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 50.2 | 33.0 | 35.7 | 5.4 | 24 |
| 31 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 33.1 | 33.5 | 0.3 | 24 |
| 最大値 | 65.9 | 53.8 | 52.4 | 49.9 | 49.4 | 50.7 | 45.9 | 43.8 | 48.6 | 53.5 | 54.8 | 53.4 | 53.9 | 52.3 | 45.5 | 51.0 | 72.9 | 68.2 | 60.9 | 57.7 | 59.1 | 67.2 | 77.9 | 89.0 | 89.0 | | 44.9 | | |
| 最小値 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | | 32.6 | 33.3 | | |
| 平均値 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 36.4 | 37.4 | 37.6 | | | 35.9 | | |
| 標準偏差 | 7.1 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 2.9 | 4.3 | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 7.3 | 9.5 | 10.9 | | | | 5.5 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 744 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 744 | 0 | 26735.0 | 89.0 | 32.6 | 35.9 | 44.9 | 33.3 | ***：欠測 | 01002/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 80 | 26 | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.242 | 10.753 | 3.495 | 2.688 | 1.344 | 0.672 | 0.134 | 0.269 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 100 |

吉坂 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.4 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 35.4 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 39.9 | 40.3 | 39.7 | 38.9 | 37.3 | 36.0 | 34.8 | 36.3 | 38.1 | 40.3 | 34.4 | 36.3 | 1.8 | 24 |
| 2 | 38.3 | 40.3 | 41.9 | 42.6 | 40.3 | 42.7 | 40.4 | 38.4 | 37.8 | 37.6 | 39.3 | 47.9 | 50.9 | 53.1 | 58.2 | 52.1 | 40.3 | 38.7 | 37.5 | 34.5 | 33.1 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 58.2 | 32.8 | 41.0 | 6.9 | 24 |
| 3 | 33.0 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 32.9 | 33.7 | 0.4 | 24 |
| 4 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 35.8 | 35.3 | 34.5 | 34.3 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 36.0 | 33.7 | 34.8 | 0.8 | 24 |
| 5 | 34.5 | 34.7 | 35.1 | 41.6 | 52.6 | 57.2 | 49.5 | 38.8 | 34.9 | 33.8 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 35.5 | 57.2 | 33.5 | 37.0 | 6.6 | 24 |
| 6 | 36.4 | 35.3 | 35.0 | 34.9 | 35.3 | 37.0 | 46.4 | 50.6 | 51.3 | 50.9 | 39.5 | 35.6 | 33.8 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 32.7 | 34.3 | 35.5 | 33.7 | 34.9 | 35.8 | 37.6 | 37.4 | 51.3 | 32.7 | 37.6 | 5.8 | 24 |
| 7 | 37.6 | 38.5 | 60.4 | 67.4 | 58.6 | 44.3 | 37.2 | 33.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 67.4 | 32.4 | 37.5 | 10.0 | 24 |
| 8 | 33.0 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.2 | 33.3 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 32.8 | 33.0 | 0.3 | 24 |
| 9 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 35.0 | 35.2 | 35.9 | 36.5 | 37.0 | 36.5 | 36.1 | 35.7 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 34.0 | 34.2 | 37.0 | 33.2 | 34.5 | 1.2 | 24 |
| 10 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 35.0 | 35.5 | 36.8 | 36.6 | 35.9 | 36.8 | 34.3 | 35.4 | 0.8 | 24 |
| 11 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 35.3 | 34.9 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 35.9 | 33.1 | 34.4 | 1.0 | 24 |
| 12 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 35.1 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.2 | 34.0 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 34.0 | 34.3 | 35.6 | 33.6 | 34.5 | 0.7 | 24 |
| 13 | 35.0 | 37.7 | 35.3 | 34.4 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 37.7 | 33.6 | 34.1 | 0.9 | 24 |
| 14 | 34.3 | 34.8 | 34.9 | 35.4 | 35.5 | 36.2 | 36.3 | 36.5 | 36.1 | 35.8 | 35.3 | 34.2 | 34.4 | 34.8 | 34.5 | 34.3 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.4 | 34.6 | 34.9 | 35.0 | 36.5 | 33.9 | 34.9 | 0.8 | 24 |
| 15 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 36.0 | 36.2 | 36.3 | 35.8 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 35.8 | 34.8 | 34.4 | 34.4 | 35.1 | 34.9 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 36.3 | 33.8 | 35.3 | 0.8 | 24 |
| 16 | 34.2 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.8 | 35.4 | 35.1 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.8 | 34.2 | 34.9 | 0.6 | 24 |
| 17 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 37.4 | 37.5 | 44.8 | 52.6 | 51.4 | 52.5 | 57.1 | 63.8 | 64.1 | 56.1 | 64.1 | 34.4 | 41.8 | 10.4 | 24 |
| 18 | 51.9 | 63.4 | 77.2 | 68.3 | 60.4 | 50.1 | 41.2 | 38.7 | 40.5 | 41.0 | 40.9 | 44.1 | 46.4 | 51.0 | 54.3 | 54.4 | 47.4 | 40.6 | 37.7 | 34.4 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.5 | 77.2 | 32.5 | 46.5 | 12.0 | 24 |
| 19 | 32.4 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.3 | 33.5 | 32.9 | 39.3 | 42.5 | 42.2 | 37.0 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 42.5 | 32.4 | 34.3 | 2.9 | 24 |
| 20 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.4 | 34.9 | 34.6 | 34.5 | *** | 34.0 | 34.0 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.3 | 33.7 | 34.0 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 32.6 | 33.7 | 0.6 | 23 |
| 21 | 34.9 | 34.9 | 35.4 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 37.0 | 36.7 | 36.0 | 35.7 | 35.0 | 34.2 | 33.7 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 33.5 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 37.0 | 33.4 | 34.8 | 1.1 | 24 |
| 22 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 35.0 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 35.6 | 34.6 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 34.5 | 38.1 | 36.0 | 37.2 | 52.9 | 56.4 | 59.6 | 65.2 | 65.2 | 34.2 | 39.1 | 9.1 | 24 |
| 23 | 80.1 | 91.4 | 81.7 | 51.5 | 44.1 | 39.0 | 36.7 | 35.6 | 34.2 | 34.0 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 38.4 | 37.7 | 36.7 | 38.5 | 54.4 | 47.7 | 45.6 | 53.2 | 91.4 | 33.3 | 45.1 | 16.6 | 24 |
| 24 | 53.9 | 41.9 | 35.8 | 33.9 | 34.7 | 42.4 | 52.5 | 54.2 | 49.4 | 44.9 | 59.7 | 69.8 | 54.7 | 43.4 | 40.7 | 42.6 | 40.4 | 36.2 | 33.9 | 33.5 | 35.0 | 35.5 | 35.8 | 36.2 | 69.8 | 33.5 | 43.4 | 9.7 | 24 |
| 25 | 34.8 | 34.3 | 36.1 | 37.9 | 36.2 | 34.1 | 34.3 | 33.3 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.8 | 34.1 | 37.9 | 32.4 | 33.6 | 1.4 | 24 |
| 26 | 34.2 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 33.9 | 37.4 | 41.1 | 42.3 | 38.6 | 35.3 | 45.6 | 54.3 | 44.7 | 38.6 | 54.3 | 33.1 | 36.9 | 5.3 | 24 |
| 27 | 36.3 | 34.3 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | 33.6 | 33.9 | 34.1 | 35.3 | 34.7 | 36.3 | 33.1 | 33.9 | 0.7 | 24 |
| 28 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 34.3 | 33.0 | 33.7 | 0.4 | 24 |
| 29 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 34.7 | 33.4 | 33.9 | 0.3 | 24 |
| 30 | 34.7 | 34.9 | 39.2 | 43.4 | 42.4 | 37.8 | 38.9 | 43.5 | 37.4 | 35.1 | 34.4 | 34.1 | 33.7 | 33.4 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 34.6 | 37.8 | 35.9 | 34.4 | 43.5 | 32.9 | 36.0 | 3.3 | 24 |
| 最大値 | 80.1 | 91.4 | 81.7 | 68.3 | 60.4 | 57.2 | 52.5 | 54.2 | 51.3 | 50.9 | 59.7 | 69.8 | 54.7 | 53.1 | 58.2 | 54.4 | 47.4 | 52.6 | 51.4 | 52.5 | 57.1 | 63.8 | 64.1 | 65.2 | 91.4 | | 46.5 | | |
| 最小値 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | | 32.4 | 33.0 | | |
| 平均値 | 37.4 | 37.9 | 38.8 | 38.2 | 37.7 | 37.2 | 37.0 | 36.7 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 35.8 | 35.6 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.0 | 34.7 | 36.4 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | | | 36.5 | | |
| 標準偏差 | 9.4 | 11.5 | 12.1 | 9.0 | 7.1 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 5.1 | 7.1 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 6.7 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | | | | 6.6 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 719 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 719 | 1 | 26265.3 | 91.4 | 32.4 | 36.5 | 46.5 | 33.0 | ***：欠測 | 01002/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 91 | 24 | 11 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.773 | 12.656 | 3.338 | 1.530 | 2.782 | 1.391 | 0.556 | 0.417 | 0 | 0.278 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 100 |

吉坂 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 35.2 | 33.7 | 34.3 | 0.4 | 24 |
| 2 | 34.9 | 35.0 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 36.9 | 36.9 | 36.3 | 35.5 | 34.6 | 34.2 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 37.0 | 33.5 | 35.1 | 1.3 | 24 |
| 3 | 34.0 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 35.4 | 33.8 | 34.4 | 0.4 | 24 |
| 4 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 35.0 | 34.7 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.5 | 35.0 | 33.0 | 33.8 | 0.6 | 24 |
| 5 | 34.7 | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 35.1 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | *** | *** | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 35.1 | 35.8 | 33.2 | 34.5 | 0.8 | 22 |
| 6 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 37.7 | 42.4 | *** | *** | *** | *** | *** | 34.0 | 33.8 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 42.4 | 33.6 | 34.9 | 2.0 | 19 |
| 7 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 34.3 | 35.2 | 40.8 | 38.1 | 35.4 | 34.7 | 34.5 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.7 | 36.3 | 38.2 | 37.1 | 40.8 | 33.1 | 34.8 | 2.0 | 24 |
| 8 | 36.7 | 35.7 | 38.1 | 51.3 | 44.7 | 38.8 | 36.1 | 38.2 | 36.2 | 34.6 | 34.1 | 40.5 | 49.2 | 58.5 | 57.6 | 47.0 | 39.7 | 34.6 | 33.0 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 37.5 | 37.6 | 58.5 | 32.6 | 39.9 | 7.6 | 24 |
| 9 | 37.7 | 34.6 | 33.9 | 34.2 | 33.1 | 33.9 | 33.2 | 33.3 | 34.4 | 33.7 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 32.9 | 33.5 | 34.4 | 33.5 | 33.0 | 33.4 | 44.1 | 46.5 | 39.2 | 36.9 | 36.0 | 46.5 | 32.9 | 35.2 | 3.5 | 24 |
| 10 | 35.6 | 34.9 | 34.5 | 34.4 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 37.7 | 38.1 | 37.5 | 35.0 | 33.8 | 34.3 | 35.1 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 38.1 | 33.8 | 35.2 | 1.1 | 24 |
| 11 | 34.6 | 34.7 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.7 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 35.5 | 36.0 | 37.4 | 51.4 | 68.0 | 75.2 | 73.1 | 71.2 | 110.3 | 120.5 | 116.1 | 80.2 | 59.0 | 44.0 | 120.5 | 34.6 | 55.5 | 27.9 | 24 |
| 12 | 37.2 | 35.9 | 38.4 | 36.5 | 35.1 | 34.2 | 33.3 | 33.0 | 34.2 | 35.2 | 33.7 | 35.5 | 37.0 | 34.3 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 34.0 | 38.4 | 32.9 | 34.5 | 1.5 | 24 |
| 13 | 34.4 | 34.8 | 35.1 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.1 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.0 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 33.9 | 33.7 | 34.0 | 35.6 | 34.1 | 33.6 | 37.5 | 39.1 | 39.1 | 33.6 | 35.1 | 1.2 | 24 |
| 14 | 48.2 | 53.4 | 53.3 | 47.4 | 44.2 | 65.1 | 64.8 | 55.1 | 53.1 | 56.5 | 54.7 | 47.0 | 36.3 | 33.5 | 37.5 | 33.6 | 35.1 | 36.1 | 34.2 | 33.4 | 32.7 | 32.2 | 32.5 | 32.7 | 65.1 | 32.2 | 43.9 | 11.0 | 24 |
| 15 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 32.7 | 32.3 | 32.6 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.3 | 33.8 | 34.6 | 33.9 | 34.2 | 35.6 | 35.6 | 32.3 | 33.4 | 0.7 | 24 |
| 16 | 38.2 | 44.4 | 41.4 | 41.2 | 38.0 | 36.2 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 34.3 | 33.6 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 44.4 | 33.0 | 35.4 | 3.1 | 24 |
| 17 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.2 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 34.7 | 32.8 | 33.7 | 0.6 | 24 |
| 18 | 35.0 | 35.0 | 34.3 | 35.3 | 35.3 | 36.2 | 35.8 | 35.6 | 35.3 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 33.4 | 33.1 | 33.1 | 39.7 | 54.2 | 54.8 | 54.3 | 48.4 | 42.4 | 43.5 | 47.1 | 44.3 | 54.8 | 33.1 | 39.6 | 7.3 | 24 |
| 19 | 50.1 | 59.9 | 58.5 | 45.8 | 42.7 | 45.4 | 41.5 | 34.5 | 33.9 | 33.3 | 35.0 | 37.3 | 36.5 | 36.4 | 33.7 | 32.2 | 33.1 | 32.5 | 32.3 | 32.1 | 31.8 | 32.0 | 32.1 | 32.3 | 59.9 | 31.8 | 38.1 | 8.3 | 24 |
| 20 | 34.1 | 33.1 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 33.7 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 33.8 | 34.4 | 32.7 | 33.6 | 0.4 | 24 |
| 21 | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.4 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 36.3 | 37.8 | 35.1 | 33.8 | 33.5 | 34.2 | 37.6 | 37.8 | 33.5 | 34.5 | 1.2 | 24 |
| 22 | 42.5 | 56.5 | 62.8 | 62.7 | 57.7 | 59.6 | 63.0 | 67.6 | 64.3 | 55.3 | 57.4 | 53.1 | 48.4 | 50.1 | 50.7 | 50.3 | 48.6 | 45.3 | 37.3 | 35.7 | 36.4 | 44.2 | 50.6 | 60.4 | 67.6 | 35.7 | 52.5 | 9.1 | 24 |
| 23 | 52.1 | 44.8 | 40.4 | 33.7 | 31.4 | 33.2 | 32.1 | 31.5 | 34.8 | 40.0 | 42.6 | 37.4 | 33.3 | 33.3 | 33.8 | 35.6 | 35.2 | 33.6 | 32.8 | 34.4 | 35.4 | 35.3 | 42.9 | 41.8 | 52.1 | 31.4 | 36.7 | 5.1 | 24 |
| 24 | 37.8 | 40.4 | 38.3 | 34.7 | 34.0 | 34.0 | 38.6 | 38.1 | 37.5 | 40.0 | 39.2 | 36.4 | 37.9 | 41.1 | 46.9 | 44.9 | 46.2 | 53.3 | 43.5 | 41.2 | 44.2 | 42.3 | 37.5 | 35.5 | 53.3 | 34.0 | 40.1 | 4.6 | 24 |
| 25 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.1 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 34.6 | 33.2 | 34.0 | 0.5 | 24 |
| 26 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 34.0 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.8 | 33.2 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 34.9 | 39.6 | 41.9 | 37.1 | 41.9 | 32.9 | 34.4 | 2.1 | 24 |
| 27 | 34.5 | 33.9 | 34.0 | 33.6 | 34.2 | 35.1 | 35.3 | 34.0 | 34.4 | 37.0 | 39.0 | 36.8 | 37.9 | 36.4 | 34.8 | 38.7 | 40.4 | 42.5 | 39.6 | 35.6 | 33.5 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | 42.5 | 33.1 | 35.9 | 2.6 | 24 |
| 28 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 34.2 | 34.9 | 37.0 | 40.4 | 36.9 | 34.9 | 34.3 | 34.1 | 34.4 | 41.3 | 42.3 | 39.2 | 36.2 | 35.3 | 33.9 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 42.3 | 33.0 | 35.3 | 2.8 | 24 |
| 29 | 33.4 | 33.6 | 33.9 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 33.9 | 37.6 | 36.7 | 37.0 | 41.0 | 48.6 | 44.2 | 37.1 | 33.7 | 33.0 | 33.9 | 33.8 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 48.6 | 33.0 | 35.7 | 3.9 | 24 |
| 30 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 34.3 | 34.6 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 35.2 | 35.4 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 34.6 | 34.4 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 35.4 | 33.0 | 34.1 | 0.8 | 24 |
| 31 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 33.6 | 34.5 | 39.7 | 47.2 | 43.7 | 42.1 | 37.6 | 34.4 | 37.3 | 53.7 | 43.4 | 36.5 | 34.2 | 33.6 | 53.7 | 33.4 | 37.0 | 5.3 | 24 |
| 最大値 | 52.1 | 59.9 | 62.8 | 62.7 | 57.7 | 65.1 | 64.8 | 67.6 | 64.3 | 56.5 | 57.4 | 53.1 | 49.2 | 58.5 | 68.0 | 75.2 | 73.1 | 71.2 | 110.3 | 120.5 | 116.1 | 80.2 | 59.0 | 60.4 | 120.5 | | 55.5 | | |
| 最小値 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 33.1 | 31.4 | 33.2 | 32.1 | 31.5 | 33.3 | 32.7 | 32.3 | 32.6 | 33.0 | 32.9 | 33.1 | 32.2 | 32.9 | 32.5 | 32.3 | 32.1 | 31.8 | 32.0 | 32.1 | 32.3 | | 31.4 | 33.4 | | |
| 平均値 | 36.5 | 37.2 | 37.3 | 36.8 | 36.0 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 36.1 | 37.5 | 38.0 | 37.4 | 37.2 | 36.9 | 37.5 | 38.3 | 37.8 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | | | 36.9 | | |
| 標準偏差 | 5.0 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 5.1 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 4.2 | 4.0 | 6.9 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 14.2 | 16.0 | 15.0 | 8.7 | 6.0 | 5.4 | | | | 8.2 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 737 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 737 | 7 | 27240.9 | 120.5 | 31.4 | 36.9 | 55.5 | 33.4 | ***：欠測 | 01002/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 95 | 37 | 19 | 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 737 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.948 | 12.890 | 5.020 | 2.578 | 2.035 | 1.493 | 0.814 | 0.271 | 0.407 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 100 |

倉梯 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.9 | 36.9 | 36.1 | 34.7 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 36.9 | 33.9 | 34.9 | 1.0 | 24 |
| 2 | 34.2 | 34.2 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 35.7 | 36.3 | 35.7 | 34.5 | 34.6 | 34.1 | 34.9 | 43.1 | 39.7 | 42.4 | 40.1 | 35.4 | 34.1 | 37.0 | 38.7 | 40.0 | 43.1 | 34.1 | 36.4 | 2.7 | 24 |
| 3 | 36.6 | 36.4 | 34.6 | 38.2 | 37.6 | 35.6 | 36.2 | 42.1 | 45.2 | 50.6 | 51.7 | 53.3 | 57.2 | 54.8 | 48.2 | 43.2 | 39.6 | 44.6 | 43.7 | 45.7 | 41.6 | 35.6 | 33.7 | 33.2 | 57.2 | 33.2 | 42.5 | 7.2 | 24 |
| 4 | 33.3 | 33.6 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 35.3 | 35.2 | 35.6 | 49.3 | 47.4 | 40.7 | 39.1 | 42.4 | 39.8 | 36.3 | 33.6 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 32.1 | 49.3 | 31.8 | 36.0 | 4.8 | 24 |
| 5 | 32.4 | 33.0 | 32.6 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 31.9 | 32.2 | 0.3 | 24 |
| 6 | 33.0 | 33.4 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 33.6 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 32.7 | 32.4 | 32.4 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.6 | 34.0 | 34.4 | 32.4 | 33.3 | 0.6 | 24 |
| 7 | 36.3 | 38.8 | 36.5 | 36.0 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.0 | 39.1 | 49.7 | 48.5 | 43.3 | 41.7 | 41.7 | 40.1 | 37.0 | 37.0 | 35.7 | 37.3 | 37.6 | 34.8 | 49.7 | 34.0 | 38.1 | 4.3 | 24 |
| 8 | 33.0 | 34.7 | 37.1 | 39.0 | 36.0 | 34.2 | 33.6 | 33.4 | 33.0 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 35.8 | 46.5 | 42.1 | 38.7 | 36.4 | 35.2 | 34.2 | 32.8 | 32.8 | 35.4 | 46.5 | 31.7 | 35.2 | 3.5 | 24 |
| 9 | 35.0 | 33.3 | 33.8 | 32.8 | 32.2 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 32.1 | 32.0 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.0 | 31.9 | 32.1 | 35.0 | 31.8 | 32.4 | 0.7 | 24 |
| 10 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.0 | 32.2 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.0 | 32.3 | 0.2 | 24 |
| 11 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.6 | 34.0 | 33.6 | 34.1 | 33.6 | 33.0 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.0 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 34.1 | 32.0 | 32.9 | 0.6 | 24 |
| 12 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 34.8 | 35.0 | 34.3 | 33.1 | 32.7 | 32.4 | 32.6 | 32.2 | 32.0 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 33.1 | 35.0 | 32.0 | 33.2 | 0.9 | 24 |
| 13 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 34.4 | 34.1 | 33.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 33.1 | 34.6 | 32.7 | 33.3 | 0.7 | 24 |
| 14 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 34.3 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 35.4 | 32.7 | 33.7 | 0.8 | 24 |
| 15 | 33.0 | 33.2 | 33.0 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 32.7 | 33.3 | 0.3 | 24 |
| 16 | 34.5 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 34.9 | 35.1 | 35.0 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 34.9 | 34.2 | 33.5 | 33.5 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.8 | 35.5 | 32.8 | 34.1 | 0.9 | 24 |
| 17 | 33.7 | 33.9 | 34.0 | 33.6 | 33.3 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 32.8 | 33.3 | 0.4 | 24 |
| 18 | 33.9 | 34.1 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 34.6 | 35.0 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 34.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 35.2 | 33.0 | 33.9 | 0.8 | 24 |
| 19 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 34.1 | 35.0 | 38.5 | 37.8 | 34.8 | 33.2 | 34.0 | 43.5 | 66.9 | 61.5 | 51.0 | 45.2 | 45.8 | 45.4 | 46.7 | 41.4 | 66.9 | 33.0 | 40.0 | 9.3 | 24 |
| 20 | 35.1 | 33.2 | 35.8 | 40.1 | 37.1 | 33.3 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.5 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 40.1 | 32.1 | 33.2 | 1.9 | 24 |
| 21 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 34.9 | 32.2 | 33.2 | 0.9 | 24 |
| 22 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 32.9 | 33.3 | 33.4 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 33.3 | 33.9 | 34.2 | 35.8 | 34.8 | 33.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 35.8 | 32.1 | 33.0 | 0.9 | 24 |
| 23 | 32.5 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 32.5 | 32.9 | 0.2 | 24 |
| 24 | 32.9 | 32.8 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 33.8 | 32.8 | 33.3 | 0.2 | 24 |
| 25 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | *** | *** | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 33.2 | 33.3 | 0.2 | 22 |
| 26 | 34.2 | 34.3 | 34.8 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 34.8 | 34.2 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 34.5 | 34.3 | 35.6 | 33.6 | 34.5 | 0.7 | 24 |
| 27 | 34.6 | 34.6 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 35.4 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 51.7 | 59.8 | 59.8 | 34.6 | 37.2 | 5.9 | 24 |
| 28 | 60.4 | 55.1 | 51.1 | 49.4 | 47.2 | 48.3 | 43.4 | 39.2 | 36.5 | 34.3 | 33.5 | 32.3 | 32.8 | 32.3 | 34.9 | 35.9 | 36.2 | 33.9 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 60.4 | 32.3 | 39.0 | 8.4 | 24 |
| 29 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 33.3 | 37.0 | 39.1 | 41.5 | 41.7 | 40.8 | 40.3 | 45.1 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 32.2 | 36.2 | 5.5 | 24 |
| 30 | 46.7 | 47.7 | 44.8 | 38.9 | 35.7 | 33.7 | 32.8 | 32.8 | 34.6 | 33.0 | 32.3 | 32.0 | 31.9 | 32.0 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.0 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 47.7 | 31.9 | 34.6 | 4.8 | 24 |
| 31 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 33.0 | 33.6 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 32.3 | 32.7 | 0.4 | 24 |
| 最大値 | 60.4 | 55.1 | 51.1 | 49.4 | 47.2 | 48.3 | 43.4 | 42.1 | 49.3 | 50.6 | 51.7 | 53.3 | 57.2 | 54.8 | 48.2 | 46.5 | 66.9 | 61.5 | 51.0 | 45.7 | 45.8 | 45.4 | 51.7 | 59.8 | 66.9 | | 42.5 | | |
| 最小値 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 32.1 | | 31.7 | 32.2 | | |
| 平均値 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.9 | 34.9 | 34.6 | 34.4 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 34.7 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 34.9 | 35.1 | | | 34.7 | | |
| 標準偏差 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 4.0 | 6.6 | 5.9 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.9 | 5.6 | | | | 4.2 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 25715.2 | 66.9 | 31.7 | 34.7 | 42.5 | 32.2 | ***：欠測 | 01003/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 52 | 24 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.119 | 7.008 | 3.235 | 2.022 | 0.943 | 0.404 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

倉梯 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 35.0 | 35.8 | 35.8 | 36.0 | 40.0 | 40.3 | 38.9 | 38.0 | 36.7 | 36.0 | 34.7 | 35.6 | 36.5 | 40.3 | 33.9 | 35.8 | 1.8 | 24 |
| 2 | 36.7 | 38.5 | 39.9 | 41.3 | 38.9 | 40.5 | 38.6 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 38.3 | 45.1 | 47.8 | 49.1 | 51.2 | 43.2 | 35.7 | 37.0 | 38.2 | 34.2 | 32.2 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 51.2 | 31.6 | 38.8 | 5.4 | 24 |
| 3 | 31.7 | 31.7 | 32.0 | 32.1 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32.8 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 31.7 | 32.7 | 0.5 | 24 |
| 4 | 34.0 | 34.3 | 34.7 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.7 | 35.4 | 34.0 | 33.5 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 35.7 | 32.7 | 34.1 | 1.2 | 24 |
| 5 | 33.8 | 34.0 | 34.1 | 45.0 | 47.2 | 40.0 | 36.7 | 33.9 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 47.2 | 32.4 | 34.7 | 3.9 | 24 |
| 6 | 34.5 | 33.9 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 39.2 | 44.3 | 40.1 | 34.9 | 34.7 | 33.6 | 32.8 | 32.5 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | 31.9 | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.1 | 44.3 | 31.9 | 34.4 | 2.9 | 24 |
| 7 | 37.7 | 38.2 | 46.2 | 47.1 | 43.9 | 38.8 | 34.5 | 32.4 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 47.1 | 31.6 | 34.7 | 4.8 | 24 |
| 8 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 33.0 | 33.4 | 33.6 | 34.0 | 34.0 | 32.2 | 32.7 | 0.4 | 24 |
| 9 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 34.8 | 34.0 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 36.3 | 32.7 | 34.3 | 1.2 | 24 |
| 10 | 34.5 | 34.7 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 36.0 | 36.4 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 36.3 | 36.0 | 35.4 | 35.3 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 36.6 | 36.0 | 35.5 | 37.0 | 34.5 | 35.7 | 0.7 | 24 |
| 11 | 36.1 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 34.8 | 34.0 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 36.1 | 32.8 | 34.0 | 1.2 | 24 |
| 12 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.5 | 34.1 | 33.8 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.8 | 34.0 | 35.5 | 33.2 | 34.1 | 0.7 | 24 |
| 13 | 34.3 | 40.9 | 37.1 | 34.2 | 33.6 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 33.8 | 40.9 | 33.2 | 33.9 | 1.7 | 24 |
| 14 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.7 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 34.8 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.8 | 35.8 | 33.9 | 34.7 | 0.6 | 24 |
| 15 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 35.7 | 34.1 | 35.1 | 35.0 | 34.6 | 34.1 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 36.3 | 33.6 | 35.3 | 0.9 | 24 |
| 16 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 36.0 | 35.9 | 35.6 | 35.1 | 34.8 | 34.7 | 34.4 | 34.5 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 36.0 | 33.5 | 34.7 | 0.7 | 24 |
| 17 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 34.6 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 33.8 | 37.9 | 36.9 | 40.5 | 48.5 | 52.3 | 48.1 | 47.6 | 51.3 | 51.4 | 47.8 | 52.3 | 33.8 | 39.3 | 7.0 | 24 |
| 18 | 46.4 | 49.6 | 53.6 | 45.5 | 39.1 | 36.5 | 34.1 | 34.5 | 35.1 | 34.9 | 37.0 | 36.7 | 42.9 | 44.9 | 48.6 | 47.3 | 46.3 | 40.2 | 39.4 | 35.7 | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.3 | 53.6 | 32.3 | 40.1 | 6.2 | 24 |
| 19 | 32.5 | 33.7 | 33.8 | 32.5 | 32.1 | 31.9 | 33.7 | 32.9 | 32.9 | 35.6 | 36.5 | 35.0 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 32.1 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.9 | 36.5 | 31.9 | 33.0 | 1.2 | 24 |
| 20 | 32.9 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 33.6 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 33.6 | 33.7 | 34.6 | 32.5 | 33.4 | 0.6 | 24 |
| 21 | 33.3 | 33.7 | 34.0 | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | 35.8 | 34.2 | 33.5 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 36.3 | 32.7 | 34.1 | 1.2 | 24 |
| 22 | 33.8 | 34.1 | 34.5 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 35.3 | 33.8 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 33.7 | 34.2 | 35.0 | 35.2 | 37.4 | 35.0 | 34.4 | 34.9 | 40.1 | 43.4 | 54.4 | 54.4 | 33.7 | 36.2 | 4.5 | 24 |
| 23 | 63.3 | 57.9 | 50.3 | 39.5 | 38.3 | 35.9 | 36.0 | 34.5 | 33.3 | 33.6 | 33.3 | 33.0 | 32.7 | 32.7 | 35.7 | 34.1 | 33.2 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 38.1 | 42.8 | 47.0 | 40.7 | 63.3 | 32.7 | 38.5 | 8.3 | 24 |
| 24 | 37.5 | 35.2 | 33.3 | 32.9 | 32.8 | 35.7 | 39.1 | 38.5 | 41.8 | 39.4 | 44.8 | 47.8 | 42.4 | 36.7 | 38.0 | 41.5 | 36.6 | 34.2 | 32.5 | 33.1 | 34.3 | 33.5 | 33.5 | 34.6 | 47.8 | 32.5 | 37.1 | 4.2 | 24 |
| 25 | 33.9 | 33.3 | 34.1 | 34.8 | 34.8 | 33.7 | 33.0 | 32.9 | 32.5 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 33.4 | 34.0 | 34.8 | 31.8 | 32.9 | 0.9 | 24 |
| 26 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 34.7 | 34.1 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33.8 | 37.7 | 41.0 | 42.1 | 38.2 | 34.7 | 45.2 | 56.6 | 48.0 | 41.4 | 56.6 | 32.5 | 37.0 | 6.0 | 24 |
| 27 | 39.0 | 34.9 | 33.2 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 33.0 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 33.5 | 33.6 | 39.0 | 32.5 | 33.4 | 1.3 | 24 |
| 28 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 33.5 | 32.6 | 33.0 | 0.3 | 24 |
| 29 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 33.8 | 34.0 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 33.0 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 34.0 | 32.9 | 33.3 | 0.3 | 24 |
| 30 | 33.6 | 34.4 | 40.4 | 44.5 | 40.2 | 37.4 | 38.5 | 41.1 | 36.4 | 34.6 | 33.8 | 33.6 | 33.1 | 32.8 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 34.1 | 36.9 | 36.4 | 33.9 | 44.5 | 32.2 | 35.4 | 3.4 | 24 |
| 最大値 | 63.3 | 57.9 | 53.6 | 47.1 | 47.2 | 40.5 | 44.3 | 41.1 | 41.8 | 39.4 | 44.8 | 47.8 | 47.8 | 49.1 | 51.2 | 47.3 | 46.3 | 48.5 | 52.3 | 48.1 | 47.6 | 56.6 | 51.4 | 54.4 | 63.3 | | 40.1 | | |
| 最小値 | 31.7 | 31.7 | 32.0 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 32.3 | 32.4 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | | 31.6 | 32.7 | | |
| 平均値 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 36.0 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 34.0 | 34.5 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | | | 35.0 | | |
| 標準偏差 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | | | | 3.8 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 25225.9 | 63.3 | 31.6 | 35.0 | 40.1 | 32.7 | ***：欠測 | 01003/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 85 | 21 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.528 | 11.806 | 2.917 | 2.500 | 0.833 | 0.278 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

倉梯 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.1 | 33.0 | 33.3 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35.0 | 34.6 | 34.0 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 34.5 | 35.0 | 33.0 | 33.8 | 0.6 | 24 |
| 2 | 34.6 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 35.9 | 36.3 | 36.7 | 36.8 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 36.0 | 34.4 | 33.9 | 33.2 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 34.0 | 37.1 | 32.8 | 34.8 | 1.5 | 24 |
| 3 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 34.0 | 34.0 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 35.4 | 33.1 | 34.1 | 0.8 | 24 |
| 4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.2 | 33.4 | 35.8 | 34.4 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 33.0 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 35.8 | 32.4 | 33.2 | 0.7 | 24 |
| 5 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.7 | 34.3 | 34.6 | 34.4 | 34.6 | 33.7 | *** | *** | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 33.1 | 33.2 | 33.5 | 33.0 | 32.9 | 33.2 | 34.6 | 32.5 | 33.4 | 0.6 | 22 |
| 6 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 37.2 | 37.3 | 35.1 | 35.8 | 37.2 | 34.6 | 33.6 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 37.3 | 33.1 | 34.0 | 1.4 | 24 |
| 7 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 35.0 | 38.0 | 35.8 | 34.6 | 34.3 | 33.8 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 33.6 | 35.8 | 34.3 | 35.9 | 38.0 | 32.5 | 33.9 | 1.4 | 24 |
| 8 | 35.6 | 35.8 | 41.2 | 46.2 | 42.6 | 38.0 | 34.3 | 36.3 | 35.9 | 33.9 | 33.2 | 36.7 | 43.8 | 51.9 | 49.4 | 39.4 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 31.8 | 31.8 | 32.2 | 32.4 | 31.9 | 51.9 | 31.8 | 37.3 | 5.8 | 24 |
| 9 | 32.0 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 32.5 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 32.2 | 32.1 | 33.1 | 39.6 | 38.1 | 34.8 | 33.5 | 33.3 | 39.6 | 31.9 | 33.1 | 1.9 | 24 |
| 10 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.6 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 35.0 | 34.8 | 34.9 | 33.9 | 37.0 | 38.2 | 40.3 | 35.8 | 33.4 | 33.5 | 34.9 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 40.3 | 33.1 | 34.7 | 1.7 | 24 |
| 11 | 33.9 | 34.0 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 34.3 | 34.4 | 35.7 | 45.8 | 52.7 | 53.3 | 58.1 | 59.5 | 68.8 | 85.7 | 74.0 | 53.6 | 45.2 | 37.8 | 85.7 | 33.9 | 45.3 | 14.8 | 24 |
| 12 | 33.7 | 32.9 | 35.0 | 35.6 | 35.1 | 34.2 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 33.5 | 33.0 | 32.9 | 33.4 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 35.6 | 32.0 | 33.2 | 0.9 | 24 |
| 13 | 34.0 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 35.0 | 33.8 | 33.6 | 33.9 | 33.7 | 33.0 | 32.9 | 33.4 | 34.3 | 33.4 | 32.9 | 35.8 | 37.1 | 37.1 | 32.9 | 34.4 | 1.0 | 24 |
| 14 | 45.4 | 51.8 | 50.0 | 44.8 | 48.4 | 52.7 | 55.6 | 53.8 | 54.0 | 47.9 | 51.5 | 41.1 | 37.1 | 34.5 | 33.7 | 33.0 | 34.4 | 42.9 | 36.3 | 33.2 | 32.4 | 32.4 | 32.8 | 33.0 | 55.6 | 32.4 | 42.2 | 8.5 | 24 |
| 15 | 33.0 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.0 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 34.2 | 34.2 | 32.7 | 33.3 | 0.4 | 24 |
| 16 | 38.0 | 43.3 | 41.1 | 37.7 | 35.9 | 35.4 | 35.4 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 33.7 | 33.1 | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 43.3 | 32.3 | 34.7 | 2.9 | 24 |
| 17 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 33.7 | 34.2 | 33.8 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | 34.2 | 32.1 | 32.9 | 0.6 | 24 |
| 18 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.6 | 33.9 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 33.7 | 33.5 | 32.9 | 32.6 | 32.3 | 37.1 | 51.8 | 53.5 | 50.9 | 40.2 | 38.0 | 41.2 | 48.0 | 49.3 | 53.5 | 32.3 | 38.1 | 7.0 | 24 |
| 19 | 48.2 | 59.2 | 57.5 | 47.7 | 47.0 | 44.2 | 40.4 | 38.1 | 37.1 | 33.7 | 32.7 | 34.9 | 35.7 | 36.0 | 33.4 | 32.0 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | 31.3 | 31.5 | 31.6 | 32.1 | 32.0 | 59.2 | 31.3 | 38.0 | 8.3 | 24 |
| 20 | 32.2 | 32.2 | 32.5 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.4 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 33.9 | 32.2 | 33.1 | 0.5 | 24 |
| 21 | 33.3 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.4 | 34.7 | 38.3 | 35.0 | 33.3 | 32.6 | 32.8 | 36.4 | 38.3 | 32.6 | 34.0 | 1.3 | 24 |
| 22 | 42.4 | 53.6 | 61.3 | 63.0 | 58.1 | 53.5 | 51.0 | 50.8 | 42.8 | 41.0 | 51.3 | 49.8 | 48.0 | 50.0 | 50.6 | 49.8 | 45.6 | 46.5 | 38.1 | 33.8 | 33.0 | 40.6 | 45.2 | 43.3 | 63.0 | 33.0 | 47.6 | 7.6 | 24 |
| 23 | 39.2 | 36.6 | 35.1 | 32.8 | 32.4 | 34.1 | 35.2 | 33.3 | 36.7 | 43.2 | 43.5 | 36.9 | 34.2 | 34.9 | 37.8 | 35.1 | 33.4 | 32.7 | 32.3 | 34.1 | 35.3 | 34.9 | 39.9 | 41.5 | 43.5 | 32.3 | 36.0 | 3.3 | 24 |
| 24 | 37.8 | 36.7 | 35.3 | 33.3 | 32.7 | 32.9 | 35.2 | 35.7 | 36.9 | 38.6 | 38.9 | 36.8 | 38.0 | 42.6 | 44.8 | 42.0 | 38.1 | 40.8 | 38.3 | 41.9 | 42.9 | 36.7 | 34.0 | 33.4 | 44.8 | 32.7 | 37.7 | 3.4 | 24 |
| 25 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 34.0 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 33.7 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 32.8 | 32.5 | 32.6 | 34.3 | 32.5 | 33.5 | 0.5 | 24 |
| 26 | 32.6 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 32.6 | 33.3 | 36.7 | 38.4 | 35.4 | 38.4 | 32.4 | 33.4 | 1.4 | 24 |
| 27 | 33.5 | 33.2 | 33.9 | 35.0 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 34.8 | 36.2 | 35.4 | 34.4 | 33.2 | 35.9 | 37.2 | 38.2 | 35.4 | 33.4 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 38.2 | 32.9 | 34.2 | 1.5 | 24 |
| 28 | 33.1 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 33.1 | 34.0 | 34.9 | 37.0 | 35.4 | 33.8 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 38.5 | 43.0 | 41.2 | 36.1 | 34.1 | 32.9 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 43.0 | 32.5 | 34.5 | 2.8 | 24 |
| 29 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 34.4 | 35.9 | 38.6 | 40.4 | 45.3 | 43.1 | 36.3 | 33.8 | 32.5 | 34.6 | 33.7 | 32.5 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 45.3 | 32.2 | 34.9 | 3.5 | 24 |
| 30 | 32.8 | 33.2 | 33.5 | 34.0 | 34.3 | 34.8 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 35.2 | 32.2 | 33.7 | 1.1 | 24 |
| 31 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 32.7 | 33.2 | 37.9 | 42.4 | 43.8 | 42.6 | 39.1 | 34.3 | 34.7 | 43.4 | 39.6 | 35.4 | 33.7 | 33.0 | 43.8 | 32.4 | 35.5 | 4.0 | 24 |
| 最大値 | 48.2 | 59.2 | 61.3 | 63.0 | 58.1 | 53.5 | 55.6 | 53.8 | 54.0 | 47.9 | 51.5 | 49.8 | 48.0 | 51.9 | 52.7 | 53.3 | 58.1 | 59.5 | 68.8 | 85.7 | 74.0 | 53.6 | 48.0 | 49.3 | 85.7 | | 47.6 | | |
| 最小値 | 32.0 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 32.5 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 31.3 | 31.5 | 31.6 | 32.1 | 31.9 | | 31.3 | 32.9 | | |
| 平均値 | 35.0 | 35.9 | 36.3 | 36.0 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 35.2 | 35.2 | 36.1 | 36.4 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 35.9 | 35.3 | 34.6 | 34.9 | 34.8 | | | 35.6 | | |
| 標準偏差 | 3.9 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 6.1 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 9.7 | 7.6 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | | | | 5.5 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 26390.7 | 85.7 | 31.3 | 35.6 | 47.6 | 32.9 | ***:欠測 | 01003/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 69 | 34 | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.189 | 9.299 | 4.582 | 2.561 | 2.022 | 0.674 | 0.270 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

塩汲 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.3 | 34.5 | 34.9 | 35.0 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 36.8 | 36.5 | 36.4 | 35.6 | 35.1 | 34.8 | 35.0 | 34.8 | 34.6 | 35.0 | 34.5 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.0 | 36.8 | 34.0 | 34.9 | 0.8 | 24 |
| 2 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.4 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 35.5 | 34.8 | 34.4 | 34.0 | 35.2 | 39.4 | 43.1 | 46.8 | 48.6 | 54.8 | 63.5 | 55.2 | 64.0 | 64.0 | 33.6 | 40.5 | 9.7 | 24 |
| 3 | 47.7 | 40.4 | 36.1 | 37.7 | 38.2 | 38.0 | 37.7 | 46.5 | 49.2 | 57.6 | 57.1 | 57.4 | 61.0 | 61.2 | 52.4 | 49.5 | 43.7 | 47.8 | 45.6 | 46.1 | 44.7 | 37.7 | 35.0 | 34.5 | 61.2 | 34.5 | 46.0 | 8.4 | 24 |
| 4 | 34.3 | 34.1 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 35.1 | 34.9 | 35.3 | 49.5 | 51.4 | 41.7 | 43.0 | 45.6 | 48.7 | 50.8 | 46.1 | 37.9 | 34.6 | 33.8 | 33.1 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 51.4 | 32.7 | 38.7 | 6.5 | 24 |
| 5 | 35.4 | 34.4 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 33.1 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 33.7 | 35.4 | 32.6 | 33.2 | 0.6 | 24 |
| 6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 34.1 | 33.7 | 33.5 | 33.8 | 34.5 | 34.1 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 34.0 | 34.3 | 34.5 | 33.3 | 33.7 | 0.3 | 24 |
| 7 | 35.4 | 38.3 | 37.3 | 36.1 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 35.0 | 34.7 | 39.2 | 46.4 | 42.7 | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 40.7 | 38.2 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 37.6 | 35.3 | 46.4 | 34.2 | 38.0 | 3.4 | 24 |
| 8 | 33.9 | 38.4 | 44.5 | 46.2 | 47.2 | 43.5 | 42.8 | 39.0 | 39.2 | 35.1 | 33.3 | 32.7 | 32.8 | 33.0 | 38.6 | 49.3 | 43.4 | 38.0 | 36.1 | 34.9 | 33.9 | 33.0 | 33.1 | 35.8 | 49.3 | 32.7 | 38.2 | 5.2 | 24 |
| 9 | 36.4 | 34.0 | 33.7 | 33.3 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 36.4 | 32.8 | 33.3 | 0.7 | 24 |
| 10 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 32.9 | 33.2 | 0.2 | 24 |
| 11 | 33.7 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.9 | 34.4 | 34.2 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 34.4 | 32.8 | 33.4 | 0.4 | 24 |
| 12 | 33.2 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 33.6 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.5 | 34.1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 33.1 | 33.2 | 34.5 | 32.8 | 33.4 | 0.4 | 24 |
| 13 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.1 | 33.5 | 0.2 | 24 |
| 14 | 33.8 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 34.9 | 34.5 | 34.2 | 34.3 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 35.2 | 33.3 | 34.0 | 0.5 | 24 |
| 15 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.8 | 34.2 | 33.5 | 33.9 | 0.2 | 24 |
| 16 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 33.4 | 34.8 | 33.4 | 34.0 | 0.4 | 24 |
| 17 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 33.3 | 33.6 | 0.2 | 24 |
| 18 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | 34.5 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.9 | 33.8 | 34.2 | 0.3 | 24 |
| 19 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 35.2 | 35.9 | 39.5 | 39.6 | 36.0 | 35.4 | 44.0 | 58.3 | 72.3 | 90.2 | 102.5 | 92.5 | 74.5 | 70.9 | 62.4 | 44.1 | 102.5 | 33.8 | 50.2 | 22.0 | 24 |
| 20 | 36.6 | 35.4 | 39.8 | 41.4 | 36.1 | 34.0 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 41.4 | 33.2 | 34.4 | 2.1 | 24 |
| 21 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | 34.9 | 34.7 | 34.4 | 34.1 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 34.9 | 33.1 | 33.7 | 0.5 | 24 |
| 22 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 36.2 | 35.4 | 34.2 | 33.7 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 36.2 | 33.2 | 33.7 | 0.7 | 24 |
| 23 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 34.3 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 34.3 | 33.3 | 33.6 | 0.2 | 24 |
| 24 | 33.7 | 33.6 | 34.0 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 34.2 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 33.6 | 33.8 | 0.2 | 24 |
| 25 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 33.8 | 34.0 | 0.1 | 24 |
| 26 | 34.1 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.9 | 35.1 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 35.1 | 34.0 | 34.4 | 0.3 | 24 |
| 27 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.6 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 37.1 | 37.0 | 36.2 | 51.4 | 52.6 | 52.6 | 34.1 | 36.7 | 4.8 | 24 |
| 28 | 50.8 | 50.0 | 50.5 | 48.7 | 49.0 | 50.2 | 45.5 | 40.8 | 37.7 | 36.2 | 34.7 | 33.2 | 33.3 | 33.0 | 34.9 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 50.8 | 33.0 | 38.9 | 7.0 | 24 |
| 29 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | *** | *** | 33.4 | 33.4 | 33.9 | 36.8 | 40.4 | 44.4 | 44.4 | 44.0 | 41.4 | 46.2 | 50.8 | 55.9 | 55.9 | 33.3 | 38.1 | 6.7 | 22 |
| 30 | 53.6 | 50.3 | 47.0 | 39.6 | 37.6 | 35.2 | 33.5 | 33.0 | 32.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 53.6 | 32.9 | 35.8 | 5.9 | 24 |
| 31 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.0 | 33.3 | 0.2 | 24 |
| 最大値 | 53.6 | 50.3 | 50.5 | 48.7 | 49.0 | 50.2 | 45.5 | 46.5 | 49.5 | 57.6 | 57.1 | 57.4 | 61.0 | 61.2 | 52.4 | 58.3 | 72.3 | 90.2 | 102.5 | 92.5 | 74.5 | 70.9 | 62.4 | 64.0 | 102.5 | | 50.2 | | |
| 最小値 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | | 32.6 | 33.2 | | |
| 平均値 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 34.9 | 34.6 | 34.8 | 35.4 | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.3 | 37.0 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | | | 35.8 | | |
| 標準偏差 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 10.5 | 12.6 | 11.0 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | | | | 6.5 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 26565.9 | 102.5 | 32.6 | 35.8 | 50.2 | 33.2 | ***：欠測 | 01004/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 45 | 23 | 26 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.232 | 6.065 | 3.100 | 3.504 | 1.078 | 0.674 | 0.539 | 0.135 | 0.270 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.135 | 100 |

塩汲 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.8 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.6 | 35.3 | 35.8 | 38.3 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 38.6 | 36.1 | 34.5 | 35.6 | 37.2 | 40.5 | 33.7 | 35.7 | 2.1 | 24 |
| 2 | 37.0 | 39.1 | 40.9 | 44.4 | 42.2 | 43.4 | 42.1 | 40.8 | 39.9 | 38.9 | 40.3 | 48.0 | 55.5 | 60.3 | 61.3 | 54.2 | 41.5 | 39.5 | 37.5 | 34.3 | 33.1 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 61.3 | 32.8 | 42.2 | 8.2 | 24 |
| 3 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 34.0 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 33.0 | 33.7 | 0.3 | 24 |
| 4 | 34.0 | 34.0 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 34.6 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 34.6 | 34.3 | 33.9 | 33.8 | 33.4 | 33.4 | 33.8 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 35.3 | 33.4 | 34.2 | 0.6 | 24 |
| 5 | 33.8 | 33.9 | 34.8 | 53.8 | 75.9 | 64.9 | 45.9 | 38.1 | 34.6 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 37.0 | 75.9 | 33.5 | 38.5 | 11.0 | 24 |
| 6 | 36.9 | 35.2 | 34.6 | 34.6 | 36.6 | 39.5 | 47.2 | 52.1 | 39.8 | 36.2 | 34.7 | 34.5 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 34.8 | 36.3 | 34.4 | 36.6 | 38.7 | 43.5 | 42.1 | 52.1 | 32.9 | 37.3 | 4.8 | 24 |
| 7 | 38.7 | 37.6 | 54.5 | 59.1 | 50.0 | 40.4 | 36.1 | 33.4 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.1 | 33.0 | 33.3 | 59.1 | 32.4 | 36.5 | 7.4 | 24 |
| 8 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 33.1 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 32.8 | 33.1 | 0.1 | 24 |
| 9 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 34.0 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.7 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 34.7 | 33.1 | 33.6 | 0.4 | 24 |
| 10 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 34.2 | 34.6 | 35.5 | 35.8 | 35.6 | 34.9 | 34.7 | 34.4 | 34.3 | 34.6 | 34.4 | 33.8 | 33.8 | 34.6 | 35.9 | 36.0 | 35.1 | 36.0 | 33.5 | 34.5 | 0.8 | 24 |
| 11 | 34.3 | 33.9 | 34.1 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.9 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 34.4 | 33.1 | 33.6 | 0.4 | 24 |
| 12 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.4 | 34.7 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 33.8 | 33.9 | 34.7 | 33.1 | 33.8 | 0.4 | 24 |
| 13 | 34.9 | 36.4 | 34.8 | 34.3 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 33.9 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 36.4 | 33.5 | 34.0 | 0.6 | 24 |
| 14 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 34.7 | 34.6 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 35.2 | 33.6 | 34.2 | 0.4 | 24 |
| 15 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 34.9 | 34.5 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 34.9 | 34.4 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.8 | 34.7 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 35.3 | 33.5 | 34.5 | 0.5 | 24 |
| 16 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 35.5 | 35.4 | 35.1 | 34.5 | 34.2 | 34.1 | 33.7 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 35.5 | 33.5 | 34.1 | 0.5 | 24 |
| 17 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 34.4 | 34.9 | 41.5 | 41.8 | 44.8 | 60.8 | 72.6 | 83.5 | 93.4 | 90.7 | 75.3 | 61.1 | 93.4 | 33.8 | 47.6 | 20.5 | 24 |
| 18 | 64.0 | 73.8 | 80.8 | 64.0 | 52.7 | 48.6 | 40.8 | 41.4 | 45.0 | 42.2 | 39.8 | 41.7 | 45.7 | 45.8 | 47.6 | 47.3 | 43.2 | 38.7 | 36.5 | 33.9 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 80.8 | 32.9 | 46.1 | 12.8 | 24 |
| 19 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 34.1 | 33.8 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 36.3 | 40.6 | 39.7 | 35.6 | 33.8 | 34.7 | 34.1 | 33.1 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 40.6 | 32.5 | 34.0 | 2.1 | 24 |
| 20 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 34.0 | 34.3 | 34.2 | 34.5 | *** | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 33.0 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 32.7 | 33.4 | 0.5 | 23 |
| 21 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.8 | 35.9 | 35.5 | 35.0 | 34.8 | 35.2 | 34.7 | 34.1 | 33.6 | 33.5 | 35.4 | 35.6 | 34.1 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 34.1 | 34.1 | 35.9 | 33.5 | 34.4 | 0.8 | 24 |
| 22 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.8 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 34.6 | 35.0 | 34.9 | 36.4 | 35.6 | 34.4 | 39.9 | 37.5 | 42.2 | 55.6 | 58.0 | 61.8 | 69.8 | 69.8 | 34.1 | 39.8 | 10.2 | 24 |
| 23 | 85.5 | 83.8 | 58.7 | 41.5 | 42.3 | 38.4 | 36.6 | 35.0 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 38.8 | 36.9 | 35.4 | 38.5 | 60.7 | 53.8 | 48.1 | 44.8 | 85.5 | 33.5 | 43.7 | 14.9 | 24 |
| 24 | 39.3 | 35.7 | 34.4 | 33.8 | 36.9 | 50.4 | 60.3 | 60.1 | 52.8 | 48.5 | 58.9 | 70.1 | 61.8 | 49.1 | 44.5 | 46.0 | 44.3 | 38.4 | 34.6 | 33.4 | 34.3 | 35.1 | 35.3 | 34.2 | 70.1 | 33.4 | 44.7 | 11.1 | 24 |
| 25 | 33.0 | 33.1 | 34.0 | 37.8 | 36.7 | 34.3 | 34.4 | 33.4 | 33.0 | 32.8 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 33.2 | 37.8 | 32.3 | 33.3 | 1.4 | 24 |
| 26 | 33.0 | 33.0 | 33.4 | 33.3 | 33.0 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.8 | 37.8 | 41.2 | 42.3 | 38.4 | 35.7 | 45.1 | 51.5 | 44.1 | 39.3 | 51.5 | 32.8 | 36.3 | 5.1 | 24 |
| 27 | 37.3 | 34.5 | 33.5 | 33.2 | 33.7 | 33.4 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 33.7 | 33.8 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 34.2 | 33.7 | 33.8 | 35.4 | 34.4 | 37.3 | 33.1 | 33.9 | 0.9 | 24 |
| 28 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 33.0 | 33.6 | 0.3 | 24 |
| 29 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 33.1 | 33.8 | 0.3 | 24 |
| 30 | 34.3 | 35.3 | 40.2 | 43.8 | 41.8 | 36.8 | 37.7 | 41.8 | 37.5 | 34.9 | 33.9 | 33.6 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 33.6 | 35.3 | 36.5 | 34.4 | 34.3 | 43.8 | 32.7 | 35.7 | 3.3 | 24 |
| 最大値 | 85.5 | 83.8 | 80.8 | 64.0 | 75.9 | 64.9 | 60.3 | 60.1 | 52.8 | 48.5 | 58.9 | 70.1 | 61.8 | 60.3 | 61.3 | 54.2 | 44.8 | 60.8 | 72.6 | 83.5 | 93.4 | 90.7 | 75.3 | 69.8 | 93.4 | | 47.6 | | |
| 最小値 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | | 32.3 | 33.1 | | |
| 平均値 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.4 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 35.9 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 37.8 | 38.0 | 37.3 | 36.9 | | | 36.5 | | |
| 標準偏差 | 10.7 | 11.5 | 10.1 | 8.0 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 12.4 | 11.8 | 9.4 | 8.3 | | | | 7.8 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 719 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 719 | 1 | 26216.8 | 93.4 | 32.3 | 36.5 | 47.6 | 33.1 | ***:欠測 | 01004/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 60 | 31 | 11 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 719 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.529 | 8.345 | 4.312 | 1.530 | 1.391 | 1.252 | 0.974 | 0.278 | 0.556 | 0.139 | 0.417 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0 | 100 |

塩汲 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 34.3 | 33.2 | 33.6 | 0.3 | 24 |
| 2 | 33.8 | 34.0 | 34.4 | 34.3 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 35.0 | 35.3 | 34.8 | 34.5 | 34.0 | 33.8 | 33.5 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 35.3 | 32.7 | 33.9 | 0.9 | 24 |
| 3 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | *** | *** | *** | *** | 33.5 | 33.2 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 34.2 | 32.5 | 33.1 | 0.5 | 20 |
| 4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 33.7 | 34.2 | *** | *** | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 33.0 | 32.3 | 32.4 | 32.7 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.6 | 34.2 | 32.2 | 32.6 | 0.5 | 22 |
| 5 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 34.0 | 33.9 | 33.4 | 33.3 | 32.7 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.8 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 0.6 | 24 |
| 6 | 33.7 | 33.3 | 33.3 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 36.0 | *** | *** | 34.0 | 35.8 | 34.4 | 34.2 | 34.5 | 33.6 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 33.0 | 36.0 | 32.7 | 33.5 | 0.9 | 22 |
| 7 | 34.7 | 34.8 | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 33.0 | 34.2 | 39.7 | 37.9 | 35.5 | 34.2 | 33.9 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 31.9 | 31.7 | 32.2 | 32.4 | 37.2 | 42.5 | 37.9 | 42.5 | 31.7 | 34.4 | 2.7 | 24 |
| 8 | 36.7 | 34.6 | 35.7 | 45.9 | 41.0 | 38.8 | 38.8 | 38.4 | 35.5 | 33.3 | 33.4 | 43.4 | 47.6 | 48.2 | 45.2 | 39.2 | 36.1 | 32.7 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 34.4 | 35.9 | 48.2 | 31.4 | 37.5 | 5.2 | 24 |
| 9 | 37.4 | 34.0 | 33.1 | 32.7 | 31.6 | 32.7 | 31.8 | 32.5 | 33.3 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 33.5 | 34.0 | 32.9 | 32.0 | 32.6 | 41.4 | 44.0 | 37.7 | 35.2 | 35.3 | 44.0 | 31.6 | 34.1 | 3.1 | 24 |
| 10 | 34.3 | 34.1 | 33.4 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 33.2 | 34.0 | 34.6 | 34.3 | 34.2 | 33.9 | 34.0 | 34.3 | 36.6 | 37.5 | 36.7 | 33.7 | 32.7 | 34.2 | 33.0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 37.5 | 32.5 | 33.9 | 1.4 | 24 |
| 11 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.5 | 33.1 | 32.8 | 33.7 | 34.7 | 34.7 | 33.9 | 34.7 | 38.9 | 51.8 | 48.7 | 45.4 | 52.3 | 52.3 | 69.2 | 80.9 | 61.7 | 46.9 | 40.6 | 34.9 | 80.9 | 32.5 | 42.7 | 13.1 | 24 |
| 12 | 33.9 | 33.6 | 35.2 | 33.9 | 33.7 | 32.7 | 32.0 | 32.0 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 35.6 | 35.5 | 33.4 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 32.4 | 35.6 | 32.0 | 33.0 | 1.1 | 24 |
| 13 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.2 | 32.7 | 33.2 | 34.6 | 33.4 | 32.9 | 37.1 | 41.3 | 41.3 | 32.7 | 34.0 | 1.8 | 24 |
| 14 | 47.7 | 49.0 | 51.2 | 47.3 | 39.6 | 61.3 | 60.4 | 47.8 | 49.5 | 52.0 | 46.9 | 38.8 | 33.8 | 34.8 | 35.6 | 33.2 | 39.5 | 37.8 | 34.9 | 34.2 | 33.4 | 32.5 | 32.4 | 32.1 | 61.3 | 32.1 | 41.9 | 9.0 | 24 |
| 15 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 33.8 | 34.9 | 33.8 | 34.3 | 37.6 | 37.6 | 32.4 | 33.4 | 1.1 | 24 |
| 16 | 39.0 | 43.3 | 42.5 | 44.3 | 38.7 | 35.8 | 34.7 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.0 | 33.9 | 33.6 | 33.2 | 32.7 | 32.3 | 32.5 | 32.3 | 32.0 | 32.2 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 44.3 | 32.0 | 35.0 | 3.7 | 24 |
| 17 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.3 | 33.6 | 34.1 | 34.0 | 33.7 | 33.2 | 33.0 | 32.8 | 32.5 | 32.6 | 32.0 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 34.1 | 32.0 | 32.9 | 0.5 | 24 |
| 18 | 33.3 | 33.6 | 33.4 | 34.7 | 34.3 | 36.0 | 35.6 | 35.4 | 34.4 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 32.7 | 32.6 | 34.2 | 45.7 | 59.2 | 56.3 | 54.7 | 48.5 | 44.7 | 45.0 | 45.6 | 44.1 | 59.2 | 32.6 | 39.8 | 8.3 | 24 |
| 19 | 50.7 | 56.3 | 47.4 | 34.3 | 34.7 | 38.8 | 34.5 | 29.9 | 29.3 | 29.4 | 32.1 | 34.5 | 33.2 | 32.3 | 30.6 | 29.3 | 29.9 | 29.3 | 29.0 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.6 | 56.3 | 28.9 | 33.8 | 7.4 | 24 |
| 20 | 31.0 | 29.9 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.3 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 31.6 | 32.2 | 29.2 | 31.0 | 1.1 | 24 |
| 21 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 32.0 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.3 | 33.0 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 33.4 | 40.2 | 40.8 | 35.5 | 33.7 | 33.6 | 34.7 | 38.4 | 40.8 | 31.8 | 33.7 | 2.5 | 24 |
| 22 | 44.1 | 54.7 | 55.5 | 52.7 | 52.2 | 55.7 | 66.9 | 81.9 | 85.4 | 67.4 | 63.9 | 61.7 | 46.0 | 39.9 | 42.7 | 43.4 | 38.3 | 37.0 | 31.0 | 29.3 | 31.8 | 47.3 | 50.3 | 51.8 | 85.4 | 29.3 | 51.3 | 14.6 | 24 |
| 23 | 47.3 | 43.2 | 37.0 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 26.4 | 25.5 | 28.6 | 32.7 | 34.8 | 33.1 | 28.9 | 27.4 | 27.3 | 27.9 | 29.2 | 28.7 | 27.5 | 28.8 | 29.0 | 29.5 | 35.0 | 32.2 | 47.3 | 25.5 | 31.1 | 5.3 | 24 |
| 24 | 32.5 | 36.3 | 32.4 | 29.4 | 28.9 | 29.2 | 33.2 | 32.6 | 31.8 | 33.3 | 32.1 | 32.1 | 33.9 | 35.6 | 44.1 | 45.3 | 44.1 | 39.0 | 33.7 | 33.8 | 36.5 | 34.1 | 31.9 | 30.5 | 45.3 | 28.9 | 34.4 | 4.5 | 24 |
| 25 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 30.9 | 31.6 | 31.3 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.7 | 29.6 | 31.1 | 0.6 | 24 |
| 26 | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 32.1 | 32.2 | 32.0 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 35.0 | 39.5 | 40.2 | 35.7 | 40.2 | 31.4 | 33.0 | 2.4 | 24 |
| 27 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.4 | 37.4 | 40.8 | 40.6 | 35.4 | 37.3 | 38.4 | 40.1 | 37.6 | 40.3 | 39.7 | 37.7 | 45.1 | 42.7 | 42.6 | 42.1 | 39.8 | 35.7 | 33.8 | 33.5 | 33.6 | 45.1 | 33.4 | 37.9 | 3.5 | 24 |
| 28 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 39.9 | 44.8 | 44.0 | 41.3 | 36.9 | 35.0 | 34.7 | 35.5 | 35.6 | 40.4 | 39.6 | 38.0 | 40.5 | 41.1 | 36.7 | 34.0 | 33.3 | 33.3 | 33.0 | 33.2 | 44.8 | 33.0 | 36.9 | 3.6 | 24 |
| 29 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.4 | 35.6 | 43.4 | 40.6 | 38.0 | 41.2 | 44.6 | 38.0 | 34.5 | 33.4 | 33.0 | 35.2 | 34.3 | 33.7 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 44.6 | 33.0 | 35.7 | 3.4 | 24 |
| 30 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 33.5 | 34.1 | 34.6 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.2 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 34.7 | 33.0 | 33.9 | 0.5 | 24 |
| 31 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 34.5 | 34.2 | 33.4 | 35.7 | 41.6 | 45.0 | 43.5 | 40.5 | 36.4 | 34.2 | 39.7 | 50.2 | 41.2 | 36.2 | 34.6 | 34.1 | 50.2 | 33.3 | 36.8 | 4.6 | 24 |
| 最大値 | 50.7 | 56.3 | 55.5 | 52.7 | 52.2 | 61.3 | 66.9 | 81.9 | 85.4 | 67.4 | 63.9 | 61.7 | 47.6 | 51.8 | 48.7 | 45.7 | 59.2 | 56.3 | 69.2 | 80.9 | 61.7 | 47.3 | 50.3 | 51.8 | 85.4 | | 51.3 | | |
| 最小値 | 29.9 | 29.9 | 29.5 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 26.4 | 25.5 | 28.6 | 29.4 | 31.1 | 31.4 | 28.9 | 27.4 | 27.3 | 27.9 | 29.2 | 28.7 | 27.5 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.6 | | 25.5 | 31.0 | | |
| 平均値 | 35.3 | 35.8 | 35.2 | 34.7 | 34.4 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 35.1 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 35.8 | 35.2 | 35.2 | 35.8 | 34.8 | 34.5 | 34.9 | 34.7 | | | 35.3 | | |
| 標準偏差 | 5.1 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 7.0 | 8.1 | 9.4 | 9.8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 6.4 | 6.1 | 8.0 | 9.6 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | | | | 6.4 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 736 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 736 | 8 | 25971.2 | 85.4 | 25.5 | 35.3 | 51.3 | 31.0 | ***：欠測 | 01004/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 540 | 64 | 39 | 18 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 6.522 | 73.370 | 8.696 | 5.299 | 2.446 | 1.630 | 0.543 | 0.543 | 0.408 | 0 | 0.136 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

岡安 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.6 | 37.9 | 38.4 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 38.0 | 36.9 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 38.9 | 36.3 | 37.4 | 1.0 | 24 |
| 2 | 37.0 | 37.2 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 38.0 | 38.0 | 38.2 | 37.0 | 36.6 | 36.3 | 35.7 | 37.5 | 38.9 | 41.1 | 41.4 | 41.1 | 41.6 | 52.8 | 53.4 | 59.9 | 59.9 | 35.7 | 40.5 | 6.1 | 24 |
| 3 | 47.9 | 42.6 | 38.3 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.2 | 44.8 | 47.3 | 51.8 | 52.7 | 50.6 | 53.6 | 54.8 | 48.9 | 45.0 | 41.1 | 46.0 | 46.8 | 50.1 | 45.7 | 39.3 | 37.0 | 36.4 | 54.8 | 36.4 | 44.9 | 5.7 | 24 |
| 4 | 36.1 | 36.4 | 37.7 | 37.8 | 38.0 | 37.5 | 37.7 | 38.2 | 50.0 | 51.0 | 42.9 | 41.5 | 42.0 | 43.6 | 42.2 | 39.6 | 36.3 | 35.3 | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 35.7 | 34.8 | 34.6 | 51.0 | 34.6 | 38.9 | 4.5 | 24 |
| 5 | 36.2 | 36.6 | 35.1 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 34.3 | 34.9 | 0.7 | 24 |
| 6 | 36.5 | 36.8 | 37.0 | 37.5 | 37.3 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 37.0 | 36.6 | 35.8 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 36.1 | 36.4 | 36.9 | 37.5 | 35.0 | 36.2 | 0.9 | 24 |
| 7 | 37.7 | 40.2 | 38.9 | 38.3 | 37.7 | 37.4 | 37.6 | 37.4 | 37.1 | 37.8 | 36.9 | 40.5 | 48.5 | 48.3 | 45.5 | 44.6 | 44.1 | 41.7 | 39.1 | 39.7 | 39.6 | 40.3 | 39.3 | 36.8 | 48.5 | 36.8 | 40.2 | 3.5 | 24 |
| 8 | 35.6 | 39.3 | 44.3 | 42.9 | 41.9 | 41.2 | 44.1 | 43.1 | 42.3 | 38.2 | 35.7 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 39.8 | 51.6 | 45.8 | 40.7 | 38.5 | 37.4 | 36.5 | 35.7 | 35.8 | 38.1 | 51.6 | 34.4 | 39.7 | 4.3 | 24 |
| 9 | 38.2 | 36.0 | 35.9 | 35.2 | 34.8 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 38.2 | 34.3 | 35.0 | 0.8 | 24 |
| 10 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 34.6 | 35.0 | 0.4 | 24 |
| 11 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.3 | 36.9 | 36.2 | 35.2 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 35.0 | 35.2 | 35.6 | 35.8 | 36.2 | 37.6 | 34.7 | 35.9 | 1.0 | 24 |
| 12 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 37.4 | 36.3 | 35.3 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 37.8 | 34.7 | 36.1 | 1.2 | 24 |
| 13 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 37.2 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 36.9 | 36.6 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 37.7 | 35.0 | 36.0 | 0.9 | 24 |
| 14 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 37.0 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 36.4 | 35.7 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 37.7 | 35.4 | 36.4 | 0.7 | 24 |
| 15 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.9 | 0.4 | 24 |
| 16 | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 38.0 | 38.4 | 37.6 | 37.1 | 35.9 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 36.4 | 36.5 | 38.4 | 35.4 | 36.5 | 1.0 | 24 |
| 17 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 36.8 | 37.0 | 37.4 | 37.4 | 35.3 | 36.0 | 0.6 | 24 |
| 18 | 37.4 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.0 | 37.8 | 37.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.3 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 38.2 | 35.5 | 36.7 | 0.9 | 24 |
| 19 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 37.1 | 37.8 | 41.3 | 41.2 | 37.3 | 36.3 | 40.1 | 50.7 | 65.3 | 66.8 | 67.4 | 66.4 | 65.6 | 62.2 | 63.1 | 52.2 | 67.4 | 35.7 | 46.6 | 13.0 | 24 |
| 20 | 41.0 | 38.3 | 41.8 | 43.4 | 38.8 | 35.9 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.6 | 43.4 | 34.9 | 36.3 | 2.5 | 24 |
| 21 | 35.7 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 37.7 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 36.3 | 36.0 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 35.2 | 34.9 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 37.7 | 34.9 | 35.9 | 0.9 | 24 |
| 22 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.5 | 37.9 | 37.2 | 36.1 | 35.5 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 37.9 | 34.8 | 35.7 | 0.7 | 24 |
| 23 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 36.1 | 35.8 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 36.1 | 35.0 | 35.4 | 0.2 | 24 |
| 24 | 35.7 | 36.0 | 36.2 | 36.2 | 36.5 | 36.2 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 36.5 | 35.9 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 37.0 | 35.3 | 35.9 | 0.5 | 24 |
| 25 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 35.5 | 35.8 | 0.3 | 24 |
| 26 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 39.0 | 38.5 | 38.6 | 38.1 | 36.9 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 37.0 | 36.8 | 37.2 | 39.0 | 35.9 | 37.1 | 1.0 | 24 |
| 27 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 38.5 | 38.4 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.8 | 37.9 | 38.6 | 40.7 | 39.2 | 38.2 | 52.1 | 54.9 | 54.9 | 37.3 | 39.3 | 4.4 | 24 |
| 28 | 57.3 | 54.9 | 52.5 | 50.5 | 49.5 | 51.0 | 46.6 | 41.4 | 38.4 | 36.8 | 35.8 | 34.7 | 35.2 | *** | *** | 36.3 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 35.5 | 57.3 | 34.7 | 41.2 | 7.8 | 22 |
| 29 | 35.4 | 35.1 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.6 | 38.2 | 41.9 | 45.6 | 45.5 | 44.4 | 42.9 | 47.7 | 50.8 | 51.7 | 51.7 | 34.9 | 39.0 | 5.7 | 24 |
| 30 | 52.7 | 51.5 | 47.8 | 40.7 | 38.9 | 37.2 | 35.2 | 34.9 | 34.6 | 35.2 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 52.7 | 34.6 | 37.3 | 5.4 | 24 |
| 31 | 35.0 | 35.2 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.2 | 35.1 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 34.9 | 35.4 | 0.5 | 24 |
| 最大値 | 57.3 | 54.9 | 52.5 | 50.5 | 49.5 | 51.0 | 46.6 | 44.8 | 50.0 | 51.8 | 52.7 | 50.6 | 53.6 | 54.8 | 48.9 | 51.6 | 65.3 | 66.8 | 67.4 | 66.4 | 65.6 | 62.2 | 63.1 | 59.9 | 67.4 | | 46.6 | | |
| 最小値 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | | 34.3 | 34.9 | | |
| 平均値 | 38.0 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 36.9 | 36.5 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 37.9 | 38.5 | 38.5 | | | 37.5 | | |
| 標準偏差 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | | | | 4.6 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 27830.1 | 67.4 | 34.3 | 37.5 | 46.6 | 34.9 | ***：欠測 | 01005/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 288 | 36 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.539 | 38.814 | 4.852 | 2.426 | 2.156 | 0.270 | 0.539 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

岡安 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 37.8 | 37.1 | 37.1 | 37.9 | 37.6 | 37.6 | 40.1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 39.4 | 37.9 | 36.6 | 37.8 | 39.1 | 40.9 | 36.6 | 38.1 | 1.3 | 24 |
| 2 | 39.0 | 40.7 | 41.8 | 43.1 | 41.2 | 43.0 | 41.7 | 40.0 | 39.5 | 38.6 | 41.1 | 46.5 | 49.7 | 52.9 | 56.3 | 52.0 | 42.2 | 41.7 | 40.9 | 37.1 | 34.8 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 56.3 | 34.4 | 42.0 | 5.8 | 24 |
| 3 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 37.1 | 37.1 | 34.6 | 35.6 | 0.6 | 24 |
| 4 | 37.2 | 37.5 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 37.7 | 37.3 | 36.5 | 35.9 | 35.7 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 36.4 | 36.7 | 38.4 | 35.2 | 36.8 | 1.2 | 24 |
| 5 | 36.8 | 37.4 | 37.6 | 42.3 | 49.9 | 57.0 | 47.9 | 39.7 | 36.2 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 36.0 | 36.3 | 36.8 | 36.8 | 38.8 | 57.0 | 35.2 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 6 | 39.1 | 37.3 | 36.8 | 36.9 | 37.8 | 38.5 | 44.3 | 46.8 | 44.5 | 48.4 | 40.3 | 36.8 | 35.3 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 36.0 | 37.1 | 35.8 | 37.1 | 38.1 | 40.4 | 40.2 | 48.4 | 34.8 | 38.6 | 3.8 | 24 |
| 7 | 39.5 | 40.4 | 60.6 | 68.4 | 55.8 | 43.6 | 38.3 | 35.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 68.4 | 34.4 | 39.0 | 9.2 | 24 |
| 8 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 34.5 | 35.0 | 0.6 | 24 |
| 9 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.9 | 38.4 | 39.0 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 38.1 | 37.1 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 36.0 | 36.2 | 36.6 | 39.0 | 34.9 | 36.6 | 1.4 | 24 |
| 10 | 37.0 | 37.2 | 37.6 | 37.7 | 38.1 | 38.3 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 38.0 | 37.7 | 37.4 | 37.3 | 36.6 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | 36.9 | 37.5 | 38.7 | 38.7 | 38.1 | 38.8 | 36.0 | 37.5 | 0.9 | 24 |
| 11 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38.2 | 38.1 | 38.4 | 38.0 | 37.8 | 37.4 | 36.1 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 38.4 | 35.0 | 36.4 | 1.3 | 24 |
| 12 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 37.9 | 37.5 | 37.0 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 37.9 | 35.1 | 36.4 | 0.8 | 24 |
| 13 | 37.7 | 40.5 | 37.5 | 36.2 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.2 | 40.5 | 35.3 | 36.0 | 1.1 | 24 |
| 14 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | 37.6 | 38.2 | 38.3 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 38.1 | 37.1 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 36.5 | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 38.8 | 35.6 | 36.9 | 1.1 | 24 |
| 15 | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | 37.9 | 37.6 | 37.2 | 37.7 | 37.5 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 38.4 | 35.6 | 37.2 | 1.0 | 24 |
| 16 | 36.0 | 36.1 | 36.6 | 36.9 | 37.1 | 37.6 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.0 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 36.5 | 36.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.9 | 36.0 | 37.0 | 0.5 | 24 |
| 17 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 42.2 | 42.6 | 46.1 | 52.2 | 55.0 | 58.1 | 65.4 | 69.9 | 68.9 | 57.0 | 69.9 | 36.0 | 44.5 | 11.6 | 24 |
| 18 | 56.6 | 70.0 | 78.8 | 65.8 | 52.9 | 46.2 | 40.7 | 40.2 | 41.6 | 43.1 | 42.6 | 45.7 | 49.5 | 50.4 | 53.7 | 53.5 | 49.4 | 42.4 | 39.8 | 36.4 | 35.0 | 35.2 | 34.9 | 34.6 | 78.8 | 34.6 | 47.5 | 11.5 | 24 |
| 19 | 34.8 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.1 | 34.6 | 35.0 | 34.8 | 36.9 | 41.1 | 41.7 | 37.8 | 35.3 | 35.8 | 35.4 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 41.7 | 34.3 | 35.7 | 1.9 | 24 |
| 20 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 35.8 | 36.2 | 36.8 | 37.3 | 37.6 | 37.2 | 36.6 | 36.2 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 35.1 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 36.4 | 37.0 | 37.6 | 34.8 | 35.9 | 0.9 | 24 |
| 21 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.7 | 37.8 | 39.1 | 38.4 | 37.8 | 37.4 | 36.3 | 35.6 | 35.0 | 34.9 | 36.3 | 36.5 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 39.1 | 34.9 | 36.8 | 1.1 | 24 |
| 22 | 36.6 | 36.7 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 37.9 | 37.4 | 36.6 | 36.2 | 36.3 | 36.0 | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 40.1 | 38.1 | 40.5 | 58.0 | 61.2 | 62.1 | 71.6 | 71.6 | 36.0 | 41.7 | 10.1 | 24 |
| 23 | 88.7 | 97.3 | 80.4 | 51.2 | 46.4 | 41.1 | 38.6 | 37.0 | 36.1 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 35.1 | 35.1 | 36.2 | 35.6 | 40.0 | 38.9 | 38.5 | 41.4 | 52.6 | 48.2 | 48.8 | 53.5 | 97.3 | 35.1 | 47.0 | 17.4 | 24 |
| 24 | 54.4 | 41.6 | 36.9 | 35.6 | 37.1 | 44.9 | 52.3 | 52.0 | 50.0 | 46.8 | 59.2 | 64.4 | 52.9 | 44.6 | 45.4 | 45.1 | 40.9 | 38.0 | 36.1 | 35.8 | 36.5 | 36.8 | 37.6 | 37.1 | 64.4 | 35.6 | 44.2 | 8.2 | 24 |
| 25 | 35.9 | 36.0 | 37.0 | 40.0 | 38.2 | 35.9 | 36.5 | 35.4 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 34.9 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 40.0 | 34.2 | 35.5 | 1.4 | 24 |
| 26 | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 35.9 | 34.8 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 35.4 | 38.7 | 41.9 | 43.3 | 39.6 | 37.2 | 45.9 | 53.2 | 46.1 | 40.3 | 53.2 | 34.7 | 38.5 | 4.6 | 24 |
| 27 | 38.1 | 36.2 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 36.0 | 35.7 | 35.5 | 35.1 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.9 | 36.5 | 38.1 | 34.9 | 35.9 | 0.7 | 24 |
| 28 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 36.2 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 36.9 | 35.0 | 35.8 | 0.6 | 24 |
| 29 | 35.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.2 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 35.3 | 35.8 | 0.3 | 24 |
| 30 | 36.3 | 36.7 | 40.3 | 43.6 | 42.9 | 39.1 | 39.8 | 43.3 | 39.2 | 37.0 | 36.2 | 35.9 | 35.3 | 35.0 | 35.1 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 35.2 | 36.8 | 39.4 | 37.5 | 36.4 | 43.6 | 34.8 | 37.5 | 2.8 | 24 |
| 最大値 | 88.7 | 97.3 | 80.4 | 68.4 | 55.8 | 57.0 | 52.3 | 52.0 | 50.0 | 48.4 | 59.2 | 64.4 | 52.9 | 52.9 | 56.3 | 53.5 | 49.4 | 52.2 | 55.0 | 58.1 | 65.4 | 69.9 | 68.9 | 71.6 | 97.3 | | 47.5 | | |
| 最小値 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | | 34.2 | 35.0 | | |
| 平均値 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 40.0 | 39.2 | 38.9 | 38.7 | 38.3 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 37.2 | 37.0 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 38.6 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | | | 38.3 | | |
| 標準偏差 | 10.5 | 12.4 | 11.5 | 8.1 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | | | | 6.5 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 27598.7 | 97.3 | 34.2 | 38.3 | 47.5 | 35.0 | ***：欠測 | 01005/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 349 | 34 | 17 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.167 | 48.472 | 4.722 | 2.361 | 2.222 | 1.111 | 0.694 | 0.556 | 0.139 | 0.278 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 100 |

岡安 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.9 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.0 | 36.5 | 36.3 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 37.1 | 37.2 | 35.8 | 36.4 | 0.5 | 24 |
| 2 | 37.3 | 37.5 | 37.9 | 38.5 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 39.8 | 38.8 | 38.2 | 37.8 | 37.1 | 36.3 | 35.7 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 39.8 | 35.3 | 37.3 | 1.5 | 24 |
| 3 | 36.6 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 37.4 | 37.0 | 36.6 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 35.9 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 37.7 | 35.5 | 36.5 | 0.7 | 24 |
| 4 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 36.4 | 35.4 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 36.0 | 36.2 | 36.6 | 37.0 | 34.7 | 35.8 | 0.7 | 24 |
| 5 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 37.4 | 36.9 | 36.6 | 36.0 | 36.0 | 35.6 | 35.1 | *** | *** | 34.9 | 35.2 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 37.0 | 37.9 | 34.9 | 36.4 | 0.9 | 22 |
| 6 | 36.8 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 39.5 | 42.5 | 39.5 | 36.7 | 37.3 | 36.2 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 36.0 | 42.5 | 35.4 | 36.6 | 1.6 | 24 |
| 7 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 36.0 | 36.8 | 41.7 | 39.1 | 37.3 | 36.3 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 38.6 | 39.9 | 38.6 | 41.7 | 34.9 | 36.5 | 1.8 | 24 |
| 8 | 38.2 | 38.2 | 40.5 | 52.4 | 46.3 | 41.0 | 38.9 | 38.6 | 37.6 | 36.3 | 36.0 | 41.6 | 48.7 | 56.2 | 53.1 | 45.7 | 41.5 | 36.7 | 35.0 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 38.5 | 38.6 | 56.2 | 34.6 | 41.0 | 6.2 | 24 |
| 9 | 40.0 | 36.6 | 35.6 | 35.4 | 34.5 | 35.5 | 34.9 | 34.6 | 35.5 | 35.2 | *** | *** | 34.6 | 34.7 | 35.2 | 35.8 | 35.2 | 35.1 | 35.8 | 45.2 | 46.5 | 40.0 | 37.8 | 37.8 | 46.5 | 34.5 | 36.9 | 3.3 | 22 |
| 10 | 37.6 | 36.9 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 39.8 | 40.2 | 39.5 | 37.0 | 35.9 | 36.7 | 37.4 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 40.2 | 35.9 | 37.2 | 1.0 | 24 |
| 11 | 37.2 | 37.5 | 37.9 | 37.8 | 38.0 | 38.1 | 38.4 | 38.5 | 38.0 | 37.4 | 37.1 | 37.8 | 40.3 | 51.0 | 63.8 | 65.5 | 70.8 | 72.7 | 93.3 | 106.5 | 89.4 | 63.3 | 52.0 | 41.2 | 106.5 | 37.1 | 52.7 | 20.8 | 24 |
| 12 | 37.4 | 37.5 | 40.3 | 37.8 | 37.0 | 35.8 | 35.0 | 34.9 | 35.8 | 36.6 | 35.4 | 38.3 | 38.5 | 36.0 | 35.1 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | 35.3 | 35.4 | 35.8 | 36.1 | 36.2 | 36.5 | 40.3 | 34.7 | 36.3 | 1.4 | 24 |
| 13 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 37.4 | 37.3 | 37.0 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 36.3 | 37.7 | 36.3 | 35.7 | 39.0 | 41.1 | 41.1 | 35.7 | 37.1 | 1.1 | 24 |
| 14 | 49.4 | 53.4 | 52.9 | 46.8 | 43.7 | 64.3 | 65.9 | 55.6 | 52.2 | 56.1 | 54.6 | 46.1 | 37.9 | 36.4 | 40.0 | 36.8 | 38.5 | 39.2 | 37.3 | 36.8 | 36.3 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 65.9 | 35.9 | 45.4 | 9.5 | 24 |
| 15 | 36.2 | 35.6 | 35.7 | 36.3 | 36.5 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 36.0 | 35.8 | 35.3 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 36.0 | 35.7 | 36.3 | 37.2 | 36.2 | 36.7 | 38.9 | 38.9 | 35.3 | 36.2 | 0.8 | 24 |
| 16 | 41.2 | 46.6 | 44.0 | 44.0 | 40.5 | 38.7 | 37.9 | 37.6 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 36.1 | 35.4 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 46.6 | 34.8 | 37.6 | 3.3 | 24 |
| 17 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.3 | 35.9 | 35.6 | 35.3 | 35.0 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 36.7 | 34.6 | 35.6 | 0.6 | 24 |
| 18 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 37.7 | 37.7 | 39.1 | 38.3 | 37.8 | 37.2 | 36.6 | 36.3 | 35.9 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 41.4 | 55.6 | 56.7 | 56.2 | 50.5 | 48.0 | 47.5 | 48.6 | 48.0 | 56.7 | 35.1 | 41.9 | 7.4 | 24 |
| 19 | 52.8 | 58.0 | 54.5 | 42.9 | 43.0 | 48.0 | 43.0 | 37.6 | 37.1 | 36.6 | 38.1 | 39.8 | 38.9 | 38.6 | 36.3 | 34.8 | 36.3 | 35.1 | 34.5 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.8 | 58.0 | 34.0 | 39.9 | 6.9 | 24 |
| 20 | 35.8 | 35.2 | 35.0 | 35.4 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 36.8 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 35.0 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.4 | 36.1 | 35.9 | 37.2 | 35.0 | 35.9 | 0.6 | 24 |
| 21 | 36.0 | 36.2 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.5 | 36.1 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 36.1 | 40.2 | 41.2 | 37.2 | 35.8 | 35.7 | 36.7 | 41.0 | 41.2 | 35.5 | 36.9 | 1.6 | 24 |
| 22 | 46.5 | 55.1 | 57.8 | 59.1 | 54.7 | 56.5 | 60.2 | 66.8 | 63.1 | 54.2 | 61.2 | 53.5 | 48.9 | 49.5 | 50.3 | 50.5 | 47.9 | 44.2 | 38.4 | 38.0 | 40.2 | 48.2 | 52.6 | 59.6 | 66.8 | 38.0 | 52.4 | 7.6 | 24 |
| 23 | 51.7 | 44.3 | 41.1 | 35.9 | 34.5 | 36.1 | 35.2 | 35.0 | 38.1 | 42.0 | 46.6 | 41.3 | 37.0 | 36.0 | 36.3 | 37.7 | 37.4 | 36.1 | 35.0 | 36.9 | 37.9 | 37.3 | 44.4 | 42.6 | 51.7 | 34.5 | 39.0 | 4.4 | 24 |
| 24 | 39.3 | 41.8 | 39.3 | 36.6 | 36.2 | 36.5 | 40.4 | 39.7 | 39.3 | 41.4 | 40.1 | 38.1 | 39.2 | 42.0 | 48.8 | 47.2 | 47.0 | 53.9 | 43.7 | 41.7 | 43.6 | 43.4 | 39.2 | 37.4 | 53.9 | 36.2 | 41.5 | 4.3 | 24 |
| 25 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 36.3 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 36.0 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 36.9 | 35.8 | 36.2 | 0.3 | 24 |
| 26 | 35.8 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.1 | 35.0 | 35.5 | 35.3 | 35.0 | 35.1 | 37.8 | 42.0 | 43.1 | 38.3 | 43.1 | 35.0 | 36.5 | 2.0 | 24 |
| 27 | 36.5 | 36.0 | 36.3 | 35.3 | 37.5 | 38.8 | 38.8 | 36.3 | 36.7 | 38.6 | 38.8 | 37.4 | 39.5 | 38.2 | 36.6 | 42.0 | 42.1 | 44.7 | 41.9 | 38.6 | 35.9 | 35.3 | 35.3 | 35.6 | 44.7 | 35.3 | 38.0 | 2.5 | 24 |
| 28 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 36.8 | 38.8 | 39.9 | 41.5 | 38.7 | 37.6 | 37.1 | 36.7 | 37.1 | 43.4 | 42.9 | 40.0 | 38.8 | 38.7 | 36.8 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 35.0 | 35.1 | 43.4 | 34.8 | 37.6 | 2.5 | 24 |
| 29 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 41.4 | 40.2 | 39.7 | 44.3 | 49.4 | 43.7 | 38.1 | 35.5 | 35.1 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 49.4 | 35.1 | 37.7 | 3.6 | 24 |
| 30 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.9 | 37.2 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 37.4 | 35.4 | 36.4 | 0.7 | 24 |
| 31 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.5 | 36.1 | 35.4 | 36.1 | 41.5 | 46.8 | 44.7 | 43.3 | 38.8 | 36.2 | 39.2 | 55.6 | 45.2 | 38.4 | 36.5 | 35.8 | 55.6 | 35.4 | 38.9 | 5.0 | 24 |
| 最大値 | 52.8 | 58.0 | 57.8 | 59.1 | 54.7 | 64.3 | 65.9 | 66.8 | 63.1 | 56.1 | 61.2 | 53.5 | 48.9 | 56.2 | 63.8 | 65.5 | 70.8 | 72.7 | 93.3 | 106.5 | 89.4 | 63.3 | 52.6 | 59.6 | 106.5 | | 52.7 | | |
| 最小値 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 35.3 | 34.5 | 35.5 | 34.9 | 34.6 | 35.5 | 35.2 | 35.3 | 35.0 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.5 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.8 | | 34.0 | 35.6 | | |
| 平均値 | 38.6 | 39.0 | 38.9 | 38.5 | 38.0 | 38.9 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.0 | 37.9 | 38.8 | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 38.9 | 39.0 | 39.9 | 39.1 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | | | 38.7 | | |
| 標準偏差 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 4.1 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 8.2 | 10.9 | 13.2 | 10.0 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | | | | 6.7 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 28656.8 | 106.5 | 34.0 | 38.7 | 52.7 | 35.6 | ***：欠測 | 01005/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 375 | 48 | 26 | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.514 | 50.676 | 6.486 | 3.514 | 2.703 | 1.351 | 0.946 | 0.270 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.135 | 100 |

老富 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.3 | 43.4 | 43.7 | 44.1 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 43.3 | 42.8 | 42.0 | 42.1 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 44.8 | 42.0 | 43.0 | 1.0 | 24 |
| 2 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.8 | 42.8 | 42.3 | 41.8 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 55.1 | 53.9 | 54.9 | 58.9 | 73.1 | 74.3 | 74.3 | 41.8 | 48.5 | 9.5 | 24 |
| 3 | 67.8 | 53.3 | 44.3 | 44.0 | 44.9 | 46.0 | 46.1 | 50.3 | 53.7 | 61.3 | 60.1 | 58.7 | 62.0 | 61.7 | 56.6 | 53.7 | 50.2 | 54.1 | 53.5 | 54.1 | 48.5 | 43.3 | 41.9 | 41.6 | 67.8 | 41.6 | 52.2 | 7.3 | 24 |
| 4 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 42.6 | 43.2 | 42.4 | 42.9 | 42.7 | 50.3 | 56.6 | 51.0 | 48.4 | 49.2 | 52.8 | 51.5 | 49.6 | 45.2 | 41.4 | 40.8 | 40.5 | 40.6 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 56.6 | 40.0 | 44.9 | 4.9 | 24 |
| 5 | 40.3 | 40.8 | 40.4 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 40.0 | 39.9 | 40.0 | 39.9 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.2 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 39.7 | 40.4 | 0.5 | 24 |
| 6 | 42.0 | 42.1 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 43.7 | 43.3 | 42.6 | 42.0 | 41.2 | 41.0 | 41.0 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.0 | 41.3 | 41.7 | 41.8 | 42.1 | 43.7 | 40.8 | 41.7 | 0.8 | 24 |
| 7 | 42.7 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | 43.5 | 43.1 | 43.1 | 42.5 | 41.7 | 40.9 | 41.3 | 43.7 | 56.4 | 55.4 | 51.0 | 50.6 | 50.0 | 49.1 | 46.3 | 45.6 | 44.2 | 45.6 | 46.2 | 43.4 | 56.4 | 40.9 | 45.8 | 4.2 | 24 |
| 8 | 41.5 | 42.0 | 45.0 | 49.0 | 53.9 | 53.2 | 52.4 | 51.6 | 50.2 | 48.3 | 42.6 | 40.4 | 39.8 | 39.8 | 42.1 | 50.9 | 52.8 | 52.4 | 54.1 | 47.9 | 44.6 | 42.4 | 41.6 | 43.7 | 54.1 | 39.8 | 46.8 | 5.1 | 24 |
| 9 | 45.2 | 43.9 | 45.1 | 42.2 | 40.4 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 41.3 | 41.5 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 39.9 | 45.2 | 39.7 | 40.9 | 1.6 | 24 |
| 10 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.9 | 41.2 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 40.0 | 40.5 | 0.5 | 24 |
| 11 | 41.8 | 42.2 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 42.0 | 40.8 | 40.7 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 40.8 | 41.3 | 41.7 | 42.4 | 40.0 | 41.1 | 0.9 | 24 |
| 12 | 41.8 | 41.9 | 42.0 | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 42.0 | 40.2 | 41.0 | 0.7 | 24 |
| 13 | 41.0 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 40.8 | 40.5 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 41.0 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.7 | 40.5 | 41.1 | 0.4 | 24 |
| 14 | 41.6 | 41.7 | 42.1 | 41.6 | 41.7 | 42.0 | 42.7 | 43.1 | 42.6 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 41.0 | 41.0 | 43.1 | 41.0 | 41.6 | 0.5 | 24 |
| 15 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 42.0 | 42.0 | 40.7 | 41.3 | 0.4 | 24 |
| 16 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 42.5 | 42.8 | 42.7 | 42.1 | 42.8 | 43.3 | 42.3 | 42.0 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 40.9 | 43.3 | 40.8 | 41.7 | 0.8 | 24 |
| 17 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 40.8 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.9 | 42.5 | 42.5 | 40.6 | 41.0 | 0.4 | 24 |
| 18 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.7 | 42.6 | 42.8 | 43.4 | 43.5 | 42.8 | 41.8 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 41.4 | 41.2 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 43.5 | 41.1 | 42.0 | 0.8 | 24 |
| 19 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.5 | 41.9 | 42.9 | 46.0 | 45.9 | 42.9 | 41.6 | 41.6 | 49.9 | 73.5 | 79.7 | 77.6 | 66.2 | 59.2 | 53.8 | 54.8 | 59.2 | 79.7 | 41.0 | 50.2 | 12.6 | 24 |
| 20 | 58.2 | 47.9 | 44.8 | 48.1 | 46.6 | 41.9 | 40.5 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.4 | 40.6 | 41.1 | 58.2 | 40.1 | 42.2 | 4.2 | 24 |
| 21 | 41.5 | 41.4 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 40.7 | 40.5 | 40.7 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 40.0 | 40.1 | 40.2 | 40.0 | 41.7 | 40.0 | 40.8 | 0.6 | 24 |
| 22 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 41.7 | 41.6 | 43.2 | 42.4 | 41.3 | 40.7 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 43.2 | 40.0 | 40.7 | 0.8 | 24 |
| 23 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.9 | 41.3 | 41.0 | 41.0 | 40.8 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 41.4 | 40.5 | 41.0 | 0.2 | 24 |
| 24 | 40.8 | 41.0 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.0 | 41.3 | 41.4 | 40.8 | 41.1 | 0.2 | 24 |
| 25 | 41.3 | 41.0 | 41.1 | 41.2 | 41.0 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | *** | *** | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.4 | 41.5 | 41.8 | 41.8 | 40.9 | 41.1 | 0.2 | 22 |
| 26 | 41.9 | 42.0 | 42.1 | 42.3 | 42.4 | 42.3 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | 41.9 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 42.8 | 41.3 | 41.9 | 0.4 | 24 |
| 27 | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42.3 | 42.1 | 42.0 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 42.0 | 41.9 | 41.9 | 42.4 | 42.9 | 45.3 | 45.9 | 47.5 | 58.9 | 60.4 | 60.4 | 41.6 | 44.0 | 5.1 | 24 |
| 28 | 62.0 | 60.7 | 58.1 | 55.3 | 52.9 | 53.9 | 51.4 | 48.5 | 46.3 | 43.3 | 41.4 | 40.0 | 40.2 | 40.6 | 43.1 | 42.2 | 41.1 | 41.0 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 40.7 | 62.0 | 40.0 | 46.1 | 7.3 | 24 |
| 29 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.8 | 41.8 | 44.1 | 46.0 | 48.6 | 49.3 | 49.3 | 48.6 | 50.5 | 51.6 | 53.8 | 53.8 | 40.0 | 43.7 | 4.6 | 24 |
| 30 | 52.0 | 51.5 | 51.2 | 46.9 | 43.1 | 41.7 | 40.2 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 40.0 | 39.9 | 40.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 52.0 | 39.8 | 41.9 | 4.0 | 24 |
| 31 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 40.1 | 40.0 | 40.2 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.4 | 40.0 | 40.5 | 0.4 | 24 |
| 最大値 | 67.8 | 60.7 | 58.1 | 55.3 | 53.9 | 53.9 | 52.4 | 51.6 | 53.7 | 61.3 | 60.1 | 58.7 | 62.0 | 61.7 | 56.6 | 53.7 | 73.5 | 79.7 | 77.6 | 66.2 | 59.2 | 58.9 | 73.1 | 74.3 | 79.7 | | 52.2 | | |
| 最小値 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | | 39.7 | 40.4 | | |
| 平均値 | 43.9 | 43.2 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 42.6 | 42.2 | 42.0 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 43.1 | 43.6 | 43.9 | 43.9 | 43.3 | 42.9 | 42.8 | 43.7 | 44.1 | | | 42.9 | | |
| 標準偏差 | 6.7 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 4.2 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 7.0 | 7.6 | | | | 5.0 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 31848.4 | 79.7 | 39.7 | 42.9 | 52.2 | 40.4 | ***：欠測 | 01006/01 |

| 測定値ランク | 0 \| 5 | 6 \| 10 | 11 \| 15 | 16 \| 20 | 21 \| 25 | 26 \| 30 | 31 \| 35 | 36 \| 40 | 41 \| 45 | 46 \| 50 | 51 \| 55 | 56 \| 60 | 61 \| 65 | 66 \| 70 | 71 \| 75 | 76 \| 80 | 81 \| 85 | 86 \| 90 | 91 \| 95 | 96 \| 100 | 101 以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 359 | 35 | 34 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.084 | 48.383 | 4.717 | 4.582 | 1.752 | 0.539 | 0.270 | 0.404 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

老富 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.2 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 40.8 | 40.6 | 41.1 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 44.3 | 46.2 | 46.9 | 46.0 | 44.7 | 43.3 | 41.7 | 42.2 | 43.2 | 46.9 | 40.6 | 42.4 | 1.8 | 24 |
| 2 | 43.6 | 46.4 | 48.3 | 52.5 | 49.3 | 47.7 | 46.7 | 45.8 | 44.8 | 44.4 | 44.9 | 50.4 | 55.6 | 58.5 | 62.8 | 57.0 | 47.2 | 41.6 | 43.4 | 41.8 | 40.6 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 62.8 | 39.6 | 47.2 | 6.3 | 24 |
| 3 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 40.9 | 41.2 | 41.3 | 41.7 | 42.0 | 42.0 | 39.8 | 40.6 | 0.5 | 24 |
| 4 | 42.5 | 42.7 | 43.0 | 43.1 | 42.4 | 41.7 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.3 | 41.5 | 41.4 | 43.1 | 40.5 | 41.3 | 0.8 | 24 |
| 5 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 44.6 | 68.0 | 76.8 | 64.8 | 48.0 | 42.2 | 40.6 | 40.2 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.7 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 76.8 | 40.2 | 45.1 | 9.9 | 24 |
| 6 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.4 | 49.4 | 62.3 | 71.9 | 64.9 | 58.9 | 46.5 | 42.1 | 40.6 | 40.0 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 40.6 | 42.2 | 40.5 | 42.0 | 42.0 | 42.8 | 43.4 | 71.9 | 39.8 | 45.7 | 9.0 | 24 |
| 7 | 44.5 | 58.4 | 65.2 | 68.5 | 65.7 | 57.8 | 48.0 | 41.7 | 39.9 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 68.5 | 39.3 | 45.1 | 9.9 | 24 |
| 8 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 39.9 | 39.7 | 40.0 | 40.2 | 40.4 | 40.8 | 40.6 | 40.9 | 40.9 | 39.4 | 39.9 | 0.4 | 24 |
| 9 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 41.5 | 41.9 | 41.0 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 40.3 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.9 | 40.1 | 40.9 | 0.5 | 24 |
| 10 | 41.2 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 42.1 | 42.3 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 41.0 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.4 | 42.8 | 42.9 | 42.6 | 42.9 | 41.0 | 41.6 | 0.5 | 24 |
| 11 | 41.9 | 42.0 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 42.0 | 40.2 | 40.9 | 0.7 | 24 |
| 12 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 41.9 | 41.7 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 41.3 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | 41.3 | 41.2 | 40.9 | 40.9 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.8 | 42.1 | 40.5 | 41.1 | 0.5 | 24 |
| 13 | 41.0 | 43.5 | 42.8 | 41.3 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 41.1 | 41.1 | 43.5 | 40.3 | 41.0 | 0.7 | 24 |
| 14 | 41.5 | 41.8 | 42.0 | 42.9 | 43.6 | 44.1 | 44.5 | 44.4 | 43.6 | 42.4 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 42.2 | 44.5 | 40.9 | 42.0 | 1.2 | 24 |
| 15 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.3 | 42.8 | 42.7 | 42.1 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 42.3 | 41.7 | 41.3 | 41.6 | 42.0 | 42.4 | 41.3 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 43.3 | 40.5 | 42.1 | 0.8 | 24 |
| 16 | 40.7 | 41.0 | 41.4 | 41.5 | 42.0 | 42.3 | 42.7 | 42.9 | 42.4 | 42.1 | 41.9 | 41.3 | 41.0 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 42.9 | 40.5 | 41.3 | 0.8 | 24 |
| 17 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.0 | 41.2 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 41.8 | 48.8 | 51.5 | 62.0 | 75.5 | 78.6 | 70.9 | 71.2 | 73.6 | 64.9 | 78.6 | 40.8 | 50.8 | 13.8 | 24 |
| 18 | 61.7 | 66.9 | 74.4 | 65.7 | 57.6 | 54.1 | 49.0 | 45.3 | 45.8 | 47.4 | 52.3 | 51.4 | 55.0 | 60.3 | 63.0 | 63.4 | 57.5 | 48.6 | 46.2 | 41.8 | 39.9 | 40.3 | 40.0 | 39.5 | 74.4 | 39.5 | 52.8 | 9.8 | 24 |
| 19 | 39.4 | 39.9 | 41.5 | 42.2 | 41.0 | 40.4 | 40.2 | 39.5 | 40.9 | 44.5 | 44.1 | 41.4 | 39.9 | 40.6 | 40.5 | 39.7 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 44.5 | 39.4 | 40.5 | 1.4 | 24 |
| 20 | 40.0 | 40.6 | 41.7 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 44.8 | 46.2 | 46.5 | 44.6 | 41.9 | 41.0 | 40.5 | *** | 40.5 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.1 | 41.6 | 42.5 | 43.1 | 46.5 | 40.0 | 42.1 | 1.9 | 23 |
| 21 | 43.2 | 43.2 | 43.6 | 43.7 | 44.2 | 44.4 | 43.5 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.0 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 40.8 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.7 | 42.0 | 42.2 | 44.4 | 40.4 | 42.1 | 1.2 | 24 |
| 22 | 42.4 | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 43.0 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.1 | 41.1 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 42.5 | 43.9 | 43.1 | 44.7 | 42.8 | 42.0 | 54.5 | 58.7 | 61.3 | 60.9 | 61.3 | 41.1 | 45.2 | 6.4 | 24 |
| 23 | 63.8 | 72.8 | 73.4 | 56.3 | 50.5 | 46.4 | 44.1 | 42.6 | 41.3 | 41.1 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 41.2 | 40.9 | 45.1 | 46.0 | 46.0 | 47.6 | 55.4 | 55.6 | 49.4 | 53.5 | 73.4 | 40.5 | 49.0 | 9.7 | 24 |
| 24 | 50.8 | 46.6 | 42.7 | 41.2 | 41.6 | 45.6 | 50.1 | 55.3 | 52.6 | 48.5 | 50.9 | 58.8 | 58.1 | 51.8 | 45.3 | 47.4 | 47.2 | 43.8 | 44.3 | 42.6 | 42.5 | 44.8 | 43.8 | 42.0 | 58.8 | 41.2 | 47.4 | 5.1 | 24 |
| 25 | 41.3 | 41.9 | 44.8 | 48.3 | 45.1 | 41.5 | 40.3 | 39.7 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 39.8 | 39.6 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.6 | 39.8 | 40.3 | 40.6 | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 48.3 | 39.5 | 41.1 | 2.1 | 24 |
| 26 | 41.0 | 41.0 | 40.6 | 40.6 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 43.9 | 48.3 | 48.8 | 46.7 | 42.7 | 49.7 | 59.2 | 53.6 | 47.0 | 59.2 | 40.1 | 43.6 | 5.1 | 24 |
| 27 | 45.5 | 44.5 | 41.6 | 41.0 | 40.7 | 40.7 | 40.9 | 41.4 | 41.5 | 41.2 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 41.1 | 45.5 | 40.3 | 41.2 | 1.3 | 24 |
| 28 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 41.4 | 41.8 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 41.3 | 41.0 | 40.7 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 41.8 | 40.4 | 40.9 | 0.4 | 24 |
| 29 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.0 | 41.1 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | 41.2 | 41.8 | 41.9 | 42.2 | 41.7 | 42.2 | 40.7 | 41.2 | 0.4 | 24 |
| 30 | 41.9 | 41.9 | 45.5 | 49.7 | 47.6 | 44.6 | 45.6 | 49.3 | 44.1 | 42.5 | 41.8 | 41.3 | 41.2 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 42.3 | 47.2 | 46.2 | 42.6 | 49.7 | 40.3 | 43.3 | 3.0 | 24 |
| 最大値 | 63.8 | 72.8 | 74.4 | 68.5 | 68.0 | 76.8 | 64.8 | 71.9 | 64.9 | 58.9 | 52.3 | 58.8 | 58.1 | 60.3 | 63.0 | 63.4 | 57.5 | 62.0 | 75.5 | 78.6 | 70.9 | 71.2 | 73.6 | 64.9 | 78.6 | | 52.8 | | |
| 最小値 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | | 39.3 | 39.9 | | |
| 平均値 | 43.3 | 44.4 | 45.0 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.3 | 44.0 | 43.1 | 42.5 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 42.8 | 42.6 | 43.2 | 44.0 | 43.9 | 43.4 | | | 43.3 | | |
| 標準偏差 | 5.7 | 7.8 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 6.2 | 4.9 | 3.8 | 3.0 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 5.9 | | | | 6.1 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 719 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 719 | 1 | 31144.4 | 78.6 | 39.3 | 43.3 | 52.8 | 39.9 | ***:欠測 | 01006/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 321 | 44 | 15 | 14 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.446 | 44.645 | 6.120 | 2.086 | 1.947 | 1.947 | 0.556 | 0.974 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

老富 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 41.5 | 41.2 | 41.3 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 41.1 | 41.2 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 42.7 | 42.9 | 42.9 | 40.7 | 41.5 | 0.6 | 24 |
| 2 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 42.9 | 42.6 | 41.3 | 41.1 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 40.9 | 41.2 | 41.2 | 41.5 | 41.9 | 41.9 | 43.4 | 40.7 | 42.0 | 0.9 | 24 |
| 3 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.2 | 41.2 | 41.4 | 41.7 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 42.8 | 40.9 | 41.7 | 0.6 | 24 |
| 4 | 41.2 | 41.4 | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 41.9 | 41.3 | 41.3 | 41.9 | 41.6 | 40.9 | 40.5 | 40.7 | *** | *** | 40.2 | 40.3 | 40.0 | 40.4 | 41.0 | 41.4 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 40.0 | 41.2 | 0.6 | 22 |
| 5 | 42.1 | 41.9 | 41.6 | 41.9 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 42.8 | 42.1 | 41.9 | *** | *** | *** | *** | *** | 40.6 | 40.3 | 40.3 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 41.2 | 41.4 | 41.3 | 42.8 | 40.3 | 41.5 | 0.8 | 19 |
| 6 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.2 | 41.0 | 41.3 | 44.3 | 44.9 | 42.7 | 42.9 | 44.2 | *** | *** | 41.5 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 44.9 | 40.8 | 41.8 | 1.2 | 22 |
| 7 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 42.2 | 44.7 | 43.2 | 42.0 | 41.7 | 41.6 | 41.2 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 40.5 | 40.6 | 40.9 | 42.4 | 42.1 | 42.3 | 44.7 | 40.3 | 41.5 | 1.0 | 24 |
| 8 | 42.6 | 42.2 | 44.0 | 50.5 | 47.6 | 44.2 | 42.2 | 44.3 | 43.5 | 41.9 | 41.2 | 44.4 | 55.4 | 57.1 | 66.7 | 58.2 | 48.7 | 42.7 | 40.4 | 39.8 | 40.2 | 39.9 | 44.0 | 44.2 | 66.7 | 39.8 | 46.1 | 6.8 | 24 |
| 9 | 45.0 | 42.1 | 40.9 | 41.5 | 40.4 | 40.0 | 40.2 | 41.9 | 41.5 | 41.2 | 40.6 | 40.5 | 41.3 | 40.5 | 40.2 | 40.5 | 40.7 | 42.1 | 40.6 | 46.5 | 48.3 | 46.1 | 45.5 | 42.8 | 48.3 | 40.0 | 42.1 | 2.3 | 24 |
| 10 | 42.0 | 41.5 | 41.4 | 41.1 | 41.2 | 41.9 | 42.6 | 42.2 | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 41.4 | 41.2 | 43.2 | 45.1 | 45.2 | 42.3 | 41.0 | 41.3 | 42.3 | 41.7 | 41.4 | 41.7 | 45.2 | 41.0 | 42.0 | 1.1 | 24 |
| 11 | 41.9 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 41.0 | 41.1 | 41.6 | 42.3 | 57.7 | 90.0 | 114.2 | 121.2 | 130.3 | 132.4 | 123.0 | 117.0 | 96.4 | 68.5 | 51.9 | 132.4 | 41.0 | 68.7 | 35.4 | 24 |
| 12 | 45.8 | 42.8 | 43.9 | 44.1 | 44.6 | 44.0 | 41.6 | 40.6 | 40.7 | 41.8 | 40.6 | 41.1 | 42.2 | 41.1 | 40.8 | 40.2 | 39.9 | 40.1 | 40.5 | 41.0 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 42.1 | 45.8 | 39.9 | 41.9 | 1.6 | 24 |
| 13 | 42.6 | 42.7 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.2 | 42.1 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 41.6 | 40.9 | 41.1 | 41.0 | 43.9 | 42.6 | 41.2 | 43.7 | 45.5 | 45.5 | 40.9 | 42.1 | 1.1 | 24 |
| 14 | 53.6 | 61.8 | 58.3 | 52.2 | 47.8 | 63.1 | 69.4 | 67.9 | 69.6 | 60.6 | 55.9 | 49.7 | 40.6 | 36.5 | 38.5 | 36.6 | 36.3 | 38.7 | 37.9 | 35.5 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 35.3 | 69.6 | 34.7 | 47.9 | 12.7 | 24 |
| 15 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 36.6 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 38.2 | 38.6 | 38.6 | 35.6 | 36.8 | 0.8 | 24 |
| 16 | 40.8 | 43.6 | 43.5 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 40.3 | 39.8 | 39.9 | 39.3 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.4 | 39.5 | 43.6 | 38.4 | 39.7 | 1.4 | 24 |
| 17 | 39.1 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.7 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 40.9 | 40.0 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | 40.3 | 40.3 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 39.1 | 39.8 | 0.6 | 24 |
| 18 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 41.2 | 41.5 | 42.1 | 41.9 | 40.8 | 40.5 | 40.1 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.7 | 43.5 | 54.4 | 58.3 | 56.9 | 50.2 | 44.7 | 46.0 | 49.8 | 47.8 | 58.3 | 39.7 | 44.3 | 5.6 | 24 |
| 19 | 49.3 | 48.9 | 49.9 | 49.5 | 46.6 | 49.6 | 51.9 | 42.9 | 42.2 | 41.7 | 41.4 | 43.0 | 43.4 | 43.8 | 39.8 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 37.6 | 51.9 | 36.7 | 42.4 | 5.2 | 24 |
| 20 | 38.5 | 38.2 | 37.5 | 38.4 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.3 | 39.9 | 39.3 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 39.0 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 39.9 | 40.0 | 39.6 | 39.3 | 39.0 | 40.3 | 37.5 | 39.2 | 0.7 | 24 |
| 21 | 39.2 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 40.0 | 40.3 | 40.2 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 41.5 | 53.2 | 47.9 | 42.2 | 40.5 | 40.6 | 42.5 | 53.2 | 39.2 | 41.0 | 3.2 | 24 |
| 22 | 49.3 | 65.4 | 66.1 | 62.3 | 55.6 | 56.1 | 57.8 | 61.2 | 63.1 | 55.5 | 55.0 | 56.2 | 50.0 | 50.4 | 48.4 | 50.4 | 48.2 | 50.7 | 41.8 | 38.9 | 39.2 | 46.8 | 51.8 | 55.8 | 66.1 | 38.9 | 53.2 | 7.5 | 24 |
| 23 | 52.0 | 44.5 | 40.7 | 36.6 | 35.9 | 36.4 | 35.2 | 34.4 | 36.5 | 41.2 | 43.7 | 39.0 | 36.5 | 36.6 | 37.9 | 37.9 | 37.0 | 36.5 | 36.7 | 37.7 | 38.8 | 38.6 | 43.6 | 43.1 | 52.0 | 34.4 | 39.0 | 4.0 | 24 |
| 24 | 39.9 | 42.1 | 41.1 | 38.2 | 37.3 | 37.2 | 39.1 | 39.2 | 39.6 | 42.3 | 42.3 | 39.0 | 39.5 | 44.8 | 47.9 | 46.0 | 48.3 | 57.5 | 49.0 | 43.9 | 45.7 | 42.4 | 40.6 | 40.2 | 57.5 | 37.2 | 42.6 | 4.7 | 24 |
| 25 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 40.0 | 40.2 | 39.4 | 38.9 | 38.9 | 39.1 | 39.8 | 39.8 | 39.3 | 38.9 | 38.7 | 39.0 | 39.1 | 39.3 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 39.5 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 40.2 | 38.7 | 39.3 | 0.4 | 24 |
| 26 | 38.8 | 38.9 | 39.5 | 39.7 | 39.4 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.3 | 39.5 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 39.7 | 39.1 | 39.2 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.8 | 44.1 | 51.6 | 46.6 | 51.6 | 38.8 | 40.4 | 2.9 | 24 |
| 27 | 41.7 | 40.2 | 40.6 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 40.2 | 40.9 | 41.0 | 42.1 | 42.7 | 42.1 | 41.1 | 43.8 | 45.4 | 46.5 | 43.8 | 41.3 | 40.4 | 40.2 | 40.6 | 40.5 | 46.5 | 40.0 | 41.5 | 1.8 | 24 |
| 28 | 40.2 | 40.4 | 40.2 | 40.3 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 43.6 | 42.3 | 40.9 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 44.7 | 47.7 | 46.3 | 43.0 | 41.7 | 40.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 47.7 | 39.8 | 41.5 | 2.1 | 24 |
| 29 | 40.1 | 40.3 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 40.9 | 41.0 | 41.4 | 41.5 | 42.0 | 46.1 | 51.6 | 51.0 | 44.0 | 40.8 | 39.9 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.2 | 40.7 | 51.6 | 39.9 | 41.9 | 3.2 | 24 |
| 30 | 40.7 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 41.8 | 41.7 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 41.8 | 41.3 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 39.8 | 39.9 | 42.1 | 39.8 | 41.0 | 0.7 | 24 |
| 31 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.5 | 40.3 | 40.7 | 45.0 | 49.6 | 49.8 | 48.8 | 45.3 | 41.5 | 42.9 | 59.8 | 55.1 | 46.3 | 42.2 | 40.8 | 59.8 | 40.0 | 43.8 | 5.3 | 24 |
| 最大値 | 53.6 | 65.4 | 66.1 | 62.3 | 55.6 | 63.1 | 69.4 | 67.9 | 69.6 | 60.6 | 55.9 | 56.2 | 55.4 | 57.7 | 90.0 | 114.2 | 121.2 | 130.3 | 132.4 | 123.0 | 117.0 | 96.4 | 68.5 | 55.8 | 132.4 |  | 68.7 |  |  |
| 最小値 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 35.9 | 36.4 | 35.2 | 34.4 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 37.0 | 36.6 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 35.5 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 35.3 |  | 34.4 | 36.8 |  |  |
| 平均値 | 42.3 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 41.8 | 42.3 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.1 | 41.7 | 41.5 | 41.7 | 42.8 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 44.7 | 44.4 | 44.2 | 43.7 | 42.9 | 42.8 | 42.2 |  |  | 42.9 |  |  |
| 標準偏差 | 4.0 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 10.8 | 13.7 | 14.8 | 16.7 | 16.9 | 15.3 | 14.1 | 10.3 | 6.0 | 4.0 |  |  |  | 9.2 |  |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | 735 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 735 | 9 | 31537.5 | 132.4 | 34.4 | 42.9 | 68.7 | 36.8 | ***:欠測 | 01006/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 343 | 293 | 38 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 735 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 46.667 | 39.864 | 5.170 | 2.449 | 1.633 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0.816 | 100 |

日出 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.0 | 38.0 | 38.1 | 38.4 | 38.6 | 38.7 | 39.3 | 39.5 | 38.7 | 38.6 | 38.3 | 38.2 | 37.5 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 37.0 | 37.6 | 37.6 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 39.5 | 36.8 | 38.0 | 0.7 | 24 |
| 2 | 37.8 | 37.7 | 38.0 | 38.0 | 37.9 | 37.8 | 38.0 | 38.3 | 37.7 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 37.6 | 37.5 | 38.4 | 40.2 | 40.6 | 44.5 | 47.6 | 51.3 | 66.5 | 82.8 | 74.6 | 49.8 | 82.8 | 37.5 | 44.5 | 12.6 | 24 |
| 3 | 40.3 | 38.2 | 40.5 | 49.0 | 54.4 | 53.4 | 47.8 | 48.2 | 50.3 | 47.6 | 52.8 | 58.4 | 62.9 | 61.9 | 54.5 | 49.2 | 52.2 | 52.1 | 50.7 | 49.0 | 41.6 | 38.1 | 36.9 | 36.5 | 62.9 | 36.5 | 48.6 | 7.5 | 24 |
| 4 | 36.5 | 36.7 | 37.9 | 39.6 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 41.6 | 41.3 | 38.4 | 38.4 | 43.5 | 42.9 | 40.7 | 38.1 | 36.2 | 36.0 | 36.6 | 36.5 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 36.3 | 41.4 | 43.5 | 35.9 | 38.6 | 2.4 | 24 |
| 5 | 38.4 | 36.4 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 38.4 | 35.6 | 36.2 | 0.5 | 24 |
| 6 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 36.7 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 37.3 | 37.3 | 36.4 | 36.7 | 0.3 | 24 |
| 7 | 41.5 | 42.7 | 41.2 | 39.7 | 38.2 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 37.1 | 36.8 | 38.5 | 41.4 | 40.7 | 38.6 | 42.0 | 43.8 | 41.7 | 40.3 | 39.7 | 39.5 | 38.1 | 38.1 | 36.9 | 36.8 | 43.8 | 36.8 | 39.4 | 2.0 | 24 |
| 8 | 40.7 | 44.2 | 45.9 | 45.3 | 45.3 | 46.5 | 43.9 | 46.6 | 42.8 | 37.7 | 35.3 | 34.5 | 34.5 | 42.6 | 50.3 | 47.2 | 39.2 | 36.1 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 50.3 | 34.5 | 40.5 | 5.1 | 24 |
| 9 | 36.1 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 36.2 | 36.1 | 35.8 | 35.6 | 34.7 | 35.3 | 36.4 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 36.4 | 34.7 | 35.7 | 0.4 | 24 |
| 10 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 35.8 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 35.0 | 35.7 | 0.4 | 24 |
| 11 | 35.9 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 36.1 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.4 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 35.0 | 35.7 | 0.4 | 24 |
| 12 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 37.3 | 37.0 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 37.3 | 36.0 | 36.3 | 0.3 | 24 |
| 13 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 36.3 | 0.1 | 24 |
| 14 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.8 | 36.4 | 37.1 | 0.4 | 24 |
| 15 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.7 | 37.4 | 37.0 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 36.0 | 36.6 | 0.4 | 24 |
| 16 | 36.9 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 36.8 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.4 | 37.3 | 36.3 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 37.7 | 35.6 | 36.7 | 0.6 | 24 |
| 17 | 36.6 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.5 | 36.1 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 35.6 | 36.4 | 0.6 | 24 |
| 18 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 38.0 | 38.1 | 37.4 | 37.2 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 36.6 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 38.1 | 36.2 | 37.1 | 0.5 | 24 |
| 19 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 39.6 | 41.3 | 41.8 | 41.0 | 38.6 | 37.2 | 40.0 | 49.2 | 65.8 | 75.0 | 75.2 | 75.9 | 69.5 | 61.0 | 53.6 | 43.5 | 38.0 | 75.9 | 37.1 | 47.8 | 14.2 | 24 |
| 20 | 36.8 | 42.2 | 53.6 | 45.6 | 38.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 53.6 | 35.8 | 37.6 | 4.1 | 24 |
| 21 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 36.1 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.9 | 36.6 | 36.9 | 35.4 | 36.3 | 0.4 | 24 |
| 22 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 36.1 | 38.3 | 39.7 | 38.7 | 38.0 | 37.7 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 39.7 | 35.5 | 36.6 | 1.1 | 24 |
| 23 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 38.5 | 37.7 | 36.3 | 35.8 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 38.5 | 35.5 | 36.4 | 0.8 | 24 |
| 24 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.0 | 36.8 | 36.4 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 35.6 | 36.4 | 0.4 | 24 |
| 25 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 33.7 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 33.7 | 36.4 | 0.8 | 24 |
| 26 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 36.9 | 37.4 | 0.3 | 24 |
| 27 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 38.1 | 38.1 | 38.5 | 38.1 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | 46.4 | 43.4 | 42.8 | 48.2 | 48.6 | 48.6 | 37.4 | 39.4 | 3.6 | 24 |
| 28 | 50.9 | 52.6 | 52.8 | 53.1 | 57.7 | 55.6 | 45.1 | 39.6 | 37.0 | 36.2 | 35.8 | 34.9 | 34.9 | 37.9 | 39.2 | 36.6 | 35.8 | 36.0 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 36.5 | 57.7 | 34.9 | 41.3 | 7.7 | 24 |
| 29 | 36.3 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 35.4 | 34.1 | 33.8 | 34.7 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 36.4 | 45.8 | 45.5 | 46.5 | 45.7 | 46.4 | 51.4 | 50.9 | 51.4 | 33.8 | 39.1 | 5.7 | 24 |
| 30 | 44.1 | 41.0 | 43.1 | 39.7 | 36.9 | 36.1 | 36.1 | 36.4 | 35.9 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 44.1 | 34.7 | 36.7 | 2.6 | 24 |
| 31 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | *** | *** | 35.3 | 35.3 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 35.1 | 35.9 | 0.5 | 22 |
| 最大値 | 50.9 | 52.6 | 53.6 | 53.1 | 57.7 | 55.6 | 47.8 | 48.2 | 50.3 | 47.6 | 52.8 | 58.4 | 62.9 | 61.9 | 54.5 | 65.8 | 75.0 | 75.2 | 75.9 | 69.5 | 66.5 | 82.8 | 74.6 | 50.9 | 82.8 | | 48.6 | | |
| 最小値 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 34.7 | 34.1 | 33.8 | 33.7 | 34.5 | 34.9 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | | 33.7 | 35.7 | | |
| 平均値 | 37.8 | 38.0 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 37.8 | 37.9 | 37.4 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.8 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 38.1 | | | 38.2 | | |
| 標準偏差 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 6.1 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 8.9 | 7.5 | 4.0 | | | | 5.4 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 28330.2 | 82.8 | 33.7 | 38.2 | 48.6 | 35.7 | ***:欠測 | 01008/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 503 | 35 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 67.790 | 4.717 | 2.965 | 1.887 | 0.270 | 0.539 | 0.270 | 0.539 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

日出 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 40.4 | 42.2 | 41.0 | 40.9 | 40.2 | 38.6 | 37.4 | 37.3 | 37.8 | 42.2 | 36.1 | 38.0 | 1.7 | 24 |
| 2 | 38.9 | 39.0 | 40.1 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 42.6 | 40.5 | 41.7 | 41.2 | 46.4 | 50.9 | 58.7 | 59.4 | 53.6 | 50.0 | 46.1 | 40.3 | 36.9 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 59.4 | 35.7 | 43.4 | 7.0 | 24 |
| 3 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 35.8 | 36.4 | 0.2 | 24 |
| 4 | 36.8 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.8 | 37.7 | 38.0 | 37.7 | 37.5 | 37.1 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.0 | 38.0 | 36.7 | 37.2 | 0.4 | 24 |
| 5 | 37.3 | 37.7 | 50.0 | 64.2 | 66.3 | 54.9 | 42.0 | 45.9 | 39.7 | 36.2 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 37.6 | 41.6 | 66.3 | 35.1 | 40.9 | 9.0 | 24 |
| 6 | 38.9 | 37.4 | 37.1 | 36.4 | 39.0 | 40.5 | 52.3 | 44.3 | 42.8 | 40.6 | 36.5 | 40.7 | 37.5 | 35.3 | 35.1 | 34.7 | 35.7 | 38.4 | 37.1 | 37.2 | 37.7 | 41.8 | 42.9 | 41.4 | 52.3 | 34.7 | 39.2 | 3.9 | 24 |
| 7 | 42.6 | 50.3 | 48.1 | 56.4 | 58.5 | 45.1 | 38.0 | 35.8 | 34.6 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.8 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 35.0 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 58.5 | 34.2 | 38.9 | 7.3 | 24 |
| 8 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.0 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 34.7 | 35.5 | 0.5 | 24 |
| 9 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 36.4 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 37.0 | 35.8 | 36.4 | 0.3 | 24 |
| 10 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.6 | 38.0 | 37.7 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.7 | 37.9 | 37.6 | 38.0 | 36.2 | 37.3 | 0.6 | 24 |
| 11 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 36.2 | 35.5 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.6 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.4 | 36.2 | 37.3 | 35.1 | 36.2 | 0.8 | 24 |
| 12 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.9 | 35.5 | 36.2 | 0.4 | 24 |
| 13 | 51.4 | 53.6 | 41.8 | 37.9 | 36.9 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | 35.4 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 35.7 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 36.4 | 53.6 | 35.2 | 37.6 | 4.8 | 24 |
| 14 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 35.9 | 35.7 | 36.2 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 35.6 | 36.3 | 0.5 | 24 |
| 15 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.3 | 37.4 | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 37.7 | 36.0 | 36.8 | 0.5 | 24 |
| 16 | 36.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 38.1 | 38.5 | 38.1 | 38.1 | 37.7 | 37.5 | 37.1 | 37.9 | 37.4 | 37.0 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 38.5 | 36.5 | 37.2 | 0.6 | 24 |
| 17 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 40.3 | 53.4 | 59.1 | 70.5 | 65.1 | 66.5 | 63.9 | 58.2 | 57.6 | 70.5 | 36.8 | 45.4 | 12.2 | 24 |
| 18 | 67.8 | 72.0 | 62.2 | 45.7 | 45.2 | 49.3 | 47.1 | 40.6 | 37.6 | 43.9 | 45.1 | 45.8 | 48.8 | 49.0 | 52.9 | 47.2 | 38.9 | 36.2 | 36.0 | 35.6 | 35.8 | 36.8 | 36.0 | 36.1 | 72.0 | 35.6 | 45.5 | 10.1 | 24 |
| 19 | 36.6 | 37.0 | 38.8 | 39.7 | 38.6 | 38.3 | 36.7 | 35.8 | 35.2 | 34.3 | 35.0 | 34.4 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 39.7 | 34.3 | 35.9 | 1.6 | 24 |
| 20 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 35.5 | 35.0 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 35.1 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 36.2 | 34.6 | 35.5 | 0.5 | 24 |
| 21 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.3 | 36.8 | 35.8 | 35.6 | 36.2 | 36.2 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 36.1 | 36.2 | 38.9 | 38.1 | 36.7 | 36.2 | 38.9 | 35.2 | 36.1 | 0.8 | 24 |
| 22 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 38.6 | 38.2 | 36.1 | 38.4 | 47.4 | 45.1 | 44.4 | 39.7 | 41.9 | 45.9 | 40.7 | 57.3 | 52.0 | 46.6 | 59.6 | 79.7 | 79.7 | 36.1 | 43.4 | 10.3 | 24 |
| 23 | 75.8 | 58.1 | 44.9 | 39.0 | 37.0 | 36.9 | 37.6 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 38.1 | 37.2 | 36.5 | 36.1 | 36.5 | 39.2 | 38.1 | 36.4 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 35.9 | 36.0 | 75.8 | 35.9 | 39.7 | 9.0 | 24 |
| 24 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 37.3 | 41.3 | 40.4 | 39.7 | 43.0 | 44.9 | 38.8 | 36.5 | 35.8 | 35.2 | 36.5 | 42.3 | 39.1 | 36.4 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 44.9 | 35.2 | 37.7 | 2.8 | 24 |
| 25 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 37.4 | 36.1 | 35.4 | 34.6 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 36.3 | 36.2 | 37.4 | 34.3 | 35.3 | 0.8 | 24 |
| 26 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 36.4 | 37.9 | 38.7 | 39.6 | 38.6 | 46.0 | 47.7 | 45.1 | 40.5 | 37.2 | 47.7 | 35.1 | 38.0 | 3.5 | 24 |
| 27 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 37.8 | 38.4 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.3 | 38.4 | 35.7 | 36.3 | 0.7 | 24 |
| 28 | 36.4 | 36.5 | 36.1 | 36.8 | 36.7 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.9 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | 36.4 | 37.1 | 38.2 | 37.6 | 36.9 | 36.8 | 38.2 | 35.2 | 36.2 | 0.8 | 24 |
| 29 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 41.0 | 42.8 | 51.6 | 44.0 | 38.4 | 38.3 | 39.3 | 38.8 | 43.5 | 39.0 | 37.5 | 47.2 | 50.0 | 43.0 | 39.3 | 38.4 | 38.0 | 44.9 | 54.1 | 54.1 | 36.6 | 41.4 | 5.0 | 24 |
| 30 | 49.9 | 52.6 | 51.7 | 53.6 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | 41.8 | 40.5 | 39.4 | 39.1 | 37.8 | 36.8 | 36.5 | 36.1 | 38.5 | 40.0 | 39.6 | 39.5 | 39.8 | 40.5 | 38.7 | 37.0 | 37.9 | 53.6 | 36.1 | 41.7 | 5.3 | 24 |
| 最大値 | 75.8 | 72.0 | 62.2 | 64.2 | 66.3 | 54.9 | 52.3 | 51.6 | 44.0 | 43.9 | 46.4 | 50.9 | 58.7 | 59.4 | 53.6 | 50.0 | 53.4 | 59.1 | 70.5 | 65.1 | 66.5 | 63.9 | 59.6 | 79.7 | 79.7 | | 45.5 | | |
| 最小値 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.4 | 34.6 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | | 34.2 | 35.3 | | |
| 平均値 | 40.1 | 40.1 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 37.3 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.8 | 37.7 | 37.4 | 37.2 | 38.1 | 38.3 | 38.2 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 38.6 | 39.6 | | | 38.4 | | |
| 標準偏差 | 9.4 | 8.5 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 9.1 | | | | 5.7 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 27638.1 | 79.7 | 34.2 | 38.4 | 45.5 | 35.3 | ***:欠測 | 01008/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 422 | 43 | 19 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.056 | 58.611 | 5.972 | 2.639 | 1.806 | 1.389 | 0.556 | 0.556 | 0.278 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

日出 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.8 | 38.1 | 36.4 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 36.2 | 36.0 | 36.2 | 38.5 | 45.7 | 46.6 | 42.2 | 37.7 | 36.3 | 36.0 | 36.3 | 46.6 | 35.8 | 37.7 | 2.9 | 24 |
| 2 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.2 | 37.1 | 37.5 | 35.8 | 36.7 | 0.4 | 24 |
| 3 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 37.0 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.1 | 36.1 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.4 | 36.2 | 37.1 | 35.7 | 36.4 | 0.4 | 24 |
| 4 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.3 | 38.8 | 42.5 | 39.4 | 36.4 | 35.3 | 34.7 | *** | *** | 34.7 | 36.0 | 36.6 | 36.7 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | 36.3 | 42.5 | 34.7 | 36.6 | 1.7 | 22 |
| 5 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 37.4 | 37.2 | 37.5 | 36.6 | 36.5 | 36.2 | 37.3 | 37.5 | 36.5 | 37.9 | 38.1 | 39.4 | 37.5 | 37.1 | 36.8 | 38.4 | 40.5 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 36.2 | 37.6 | 1.5 | 24 |
| 6 | 38.9 | 37.3 | 40.9 | 38.5 | 37.2 | 36.4 | 38.7 | 41.7 | 47.1 | 49.7 | 44.7 | 43.0 | 42.0 | 44.4 | 48.2 | 55.0 | 51.1 | 45.1 | 41.6 | 39.7 | 38.0 | 37.2 | 36.8 | 39.4 | 55.0 | 36.4 | 42.2 | 5.0 | 24 |
| 7 | 40.0 | 44.6 | 45.7 | 42.9 | 45.9 | 46.1 | 44.6 | 52.3 | 51.1 | 47.1 | 39.8 | 38.7 | 46.6 | 43.9 | 39.2 | 36.8 | 38.2 | 39.0 | 38.4 | 36.6 | 36.3 | 40.9 | 46.9 | 44.2 | 52.3 | 36.3 | 42.7 | 4.5 | 24 |
| 8 | 45.4 | 46.7 | 40.7 | 49.2 | 58.5 | 56.7 | 53.9 | 46.6 | 48.2 | 41.5 | 50.6 | 54.9 | 53.6 | 51.1 | 42.8 | 39.0 | 37.6 | 36.0 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 36.7 | 58.5 | 35.4 | 44.5 | 7.8 | 24 |
| 9 | 36.0 | 35.6 | 36.2 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 37.0 | 37.6 | 35.3 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.9 | 37.0 | 41.9 | 40.0 | 37.3 | 38.6 | 36.7 | 41.9 | 34.5 | 36.2 | 1.9 | 24 |
| 10 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 35.0 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 36.4 | 35.2 | 35.2 | 39.1 | 36.5 | 38.1 | 40.7 | 39.0 | 37.1 | 36.0 | 35.8 | 36.0 | 40.7 | 34.3 | 36.3 | 1.5 | 24 |
| 11 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 37.3 | 36.8 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 35.2 | 37.1 | 38.6 | 37.2 | 41.3 | 59.9 | 54.8 | 49.4 | 47.2 | 43.1 | 48.5 | 59.8 | 51.8 | 46.0 | 44.5 | 44.1 | 59.9 | 35.2 | 42.9 | 7.8 | 24 |
| 12 | 45.5 | 46.2 | 42.6 | 40.5 | 39.2 | 36.4 | 35.7 | 35.2 | 34.8 | 34.5 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.6 | 35.2 | 35.6 | 35.8 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 35.9 | 46.2 | 34.5 | 37.1 | 3.3 | 24 |
| 13 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 36.1 | 35.5 | 35.9 | *** | *** | 35.6 | 36.6 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 46.9 | 55.2 | 45.4 | 39.8 | 44.4 | 59.2 | 65.2 | 65.2 | 35.5 | 40.9 | 8.5 | 22 |
| 14 | 69.8 | 60.3 | 55.8 | 44.9 | 45.5 | 59.6 | 53.3 | 50.8 | 53.9 | 50.3 | 41.0 | 37.4 | 36.7 | 36.1 | 35.7 | 38.9 | 38.7 | 40.5 | 41.1 | 42.6 | 39.5 | 37.0 | 39.4 | 39.2 | 69.8 | 35.7 | 45.3 | 9.3 | 24 |
| 15 | 39.1 | 38.4 | 37.0 | 36.2 | 37.9 | 37.4 | 36.3 | 36.5 | 38.6 | 37.6 | 38.7 | 42.0 | 46.5 | 43.7 | 46.6 | 44.0 | 45.1 | 44.9 | 39.6 | 43.7 | 56.2 | 50.7 | 46.2 | 43.6 | 56.2 | 36.2 | 41.9 | 5.1 | 24 |
| 16 | 46.3 | 45.4 | 48.2 | 43.6 | 40.0 | 39.4 | 37.7 | 40.3 | 38.7 | 37.2 | 36.9 | 36.1 | 35.4 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 36.9 | 38.2 | 37.0 | 38.6 | 48.2 | 34.8 | 38.5 | 3.8 | 24 |
| 17 | 42.1 | 39.8 | 40.5 | 38.7 | 37.4 | 36.8 | 37.4 | 38.1 | 37.8 | 36.9 | 37.0 | 38.2 | 36.3 | 38.2 | 38.3 | 35.9 | 35.2 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 40.1 | 39.9 | 42.1 | 35.2 | 37.6 | 1.8 | 24 |
| 18 | 40.1 | 39.4 | 43.6 | 47.2 | 44.2 | 45.4 | 50.4 | 45.4 | 43.2 | 40.4 | 37.4 | 36.3 | 37.7 | 42.2 | 46.8 | 56.3 | 63.4 | 64.8 | 62.6 | 58.3 | 53.9 | 52.4 | 57.7 | 62.5 | 64.8 | 36.3 | 48.8 | 9.1 | 24 |
| 19 | 51.7 | 50.0 | 48.0 | 55.0 | 51.5 | 40.5 | 37.1 | 36.4 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 36.7 | 37.5 | 35.6 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 55.0 | 35.0 | 39.5 | 6.4 | 24 |
| 20 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 34.7 | 34.5 | 34.8 | 34.6 | 34.9 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.4 | 34.5 | 35.4 | 0.5 | 24 |
| 21 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 36.8 | 38.1 | 42.1 | 50.1 | 52.0 | 47.9 | 49.1 | 48.2 | 41.1 | 40.5 | 52.0 | 36.2 | 40.0 | 5.3 | 24 |
| 22 | 53.2 | 60.4 | 63.3 | 62.1 | 64.3 | 62.5 | 71.6 | 67.2 | 60.3 | 52.8 | 62.6 | 63.9 | 59.0 | 58.7 | 57.0 | 52.4 | 45.2 | 40.8 | 37.6 | 40.2 | 43.9 | 44.1 | 51.5 | 42.5 | 71.6 | 37.6 | 54.9 | 9.7 | 24 |
| 23 | 37.5 | 37.5 | 36.0 | 35.5 | 36.8 | 37.5 | 36.1 | 36.8 | 41.6 | 44.9 | 46.1 | 45.1 | 40.8 | 37.3 | 36.5 | 40.5 | 41.8 | 41.9 | 38.4 | 36.4 | 37.8 | 41.1 | 38.0 | 40.3 | 46.1 | 35.5 | 39.3 | 3.1 | 24 |
| 24 | 45.6 | 46.6 | 40.9 | 38.2 | 36.5 | 38.6 | 44.2 | 38.5 | 36.2 | 36.0 | 35.5 | 39.4 | 37.6 | 49.1 | 52.1 | 43.2 | 38.1 | 36.4 | 36.3 | 41.8 | 37.8 | 36.1 | 35.5 | 35.4 | 52.1 | 35.4 | 39.8 | 4.7 | 24 |
| 25 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 35.2 | 36.0 | 0.5 | 24 |
| 26 | 36.4 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.7 | 37.5 | 39.4 | 38.0 | 35.9 | 35.4 | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 37.8 | 37.1 | 36.1 | 35.9 | 36.0 | 36.4 | 37.0 | 38.0 | 36.8 | 39.4 | 35.4 | 36.7 | 0.9 | 24 |
| 27 | 36.2 | 36.2 | 37.9 | 39.6 | 48.6 | 54.0 | 57.1 | 66.9 | 60.5 | 53.3 | 45.1 | 40.9 | 37.4 | 46.0 | 50.7 | 50.9 | 51.4 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 42.3 | 39.0 | 37.2 | 38.0 | 66.9 | 36.2 | 46.2 | 8.3 | 24 |
| 28 | 40.0 | 42.3 | 42.0 | 48.7 | 46.4 | 43.5 | 40.3 | 43.3 | 44.9 | 41.7 | 48.5 | 46.5 | 53.2 | 52.0 | 46.1 | 43.8 | 48.0 | 45.1 | 45.6 | 43.6 | 47.4 | 48.0 | 44.1 | 38.1 | 53.2 | 38.1 | 45.1 | 3.6 | 24 |
| 29 | 36.1 | 35.6 | 35.6 | 36.4 | 39.5 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 40.2 | 38.2 | 36.7 | 40.7 | 43.1 | 40.5 | 40.0 | 36.9 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 37.4 | 38.8 | 43.1 | 35.6 | 37.8 | 2.0 | 24 |
| 30 | 40.1 | 37.1 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 36.0 | 35.6 | 35.9 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 40.1 | 35.6 | 36.4 | 0.9 | 24 |
| 31 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | 37.5 | 39.2 | 40.4 | 41.7 | 46.8 | 43.7 | 45.2 | 54.4 | 43.2 | 38.4 | 40.4 | 58.4 | 53.8 | 42.1 | 38.1 | 36.8 | 36.3 | 58.4 | 36.0 | 41.2 | 6.4 | 24 |
| 最大値 | 69.8 | 60.4 | 63.3 | 62.1 | 64.3 | 62.5 | 71.6 | 67.2 | 60.5 | 53.3 | 62.6 | 63.9 | 59.0 | 59.9 | 57.0 | 56.3 | 63.4 | 64.8 | 62.6 | 59.8 | 56.2 | 52.4 | 59.2 | 65.2 | 71.6 | | 54.9 | | |
| 最小値 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | | 34.3 | 35.4 | | |
| 平均値 | 40.5 | 40.3 | 40.0 | 40.0 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.8 | 40.9 | 39.6 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 41.0 | 41.0 | 40.2 | 40.0 | 40.3 | 41.0 | 40.8 | 40.0 | 39.6 | 40.2 | 40.0 | | | 40.3 | | |
| 標準偏差 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 6.3 | 6.9 | | | | 6.6 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 29798.6 | 71.6 | 34.3 | 40.3 | 54.9 | 35.4 | ***:欠測 | 01008/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 384 | 87 | 54 | 32 | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.135 | 51.892 | 11.757 | 7.297 | 4.324 | 2.568 | 1.486 | 0.405 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

上司 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.4 | 51.3 | 51.5 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 51.6 | 52.1 | 52.1 | 51.7 | 51.4 | 50.6 | 50.6 | 50.8 | 50.8 | 50.3 | 50.1 | 50.0 | 50.4 | 50.6 | 51.0 | 50.7 | 51.4 | 51.1 | 52.3 | 50.0 | 51.2 | 0.7 | 24 |
| 2 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 51.4 | 51.8 | 52.1 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 51.7 | 51.7 | 51.0 | 50.6 | 50.5 | 50.0 | 54.8 | 57.9 | 58.9 | 56.3 | 52.6 | 52.4 | 62.1 | 71.9 | 83.7 | 83.7 | 50.0 | 55.0 | 7.8 | 24 |
| 3 | 79.0 | 67.1 | 57.1 | 61.1 | 65.6 | 64.5 | 59.5 | 60.1 | 61.7 | 63.5 | 69.7 | 72.2 | 80.3 | 83.8 | 73.7 | 70.2 | 68.4 | 62.1 | 56.0 | 54.6 | 50.2 | 49.6 | 52.2 | 48.9 | 83.8 | 48.9 | 63.8 | 9.7 | 24 |
| 4 | 47.3 | 47.1 | 49.3 | 50.6 | 50.9 | 49.0 | 48.4 | 57.9 | 68.8 | 57.5 | 49.5 | 48.5 | 50.9 | 47.3 | 46.0 | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 46.3 | 46.6 | 46.4 | 68.8 | 45.7 | 49.3 | 5.3 | 24 |
| 5 | 47.5 | 46.7 | 46.2 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 46.5 | 46.7 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 46.0 | 46.2 | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 46.0 | 46.7 | 0.5 | 24 |
| 6 | 48.2 | 47.8 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.8 | 47.9 | 48.0 | 48.4 | 48.5 | 47.3 | 47.8 | 0.4 | 24 |
| 7 | 50.7 | 51.0 | 51.3 | 50.7 | 49.6 | 50.2 | 49.4 | 48.9 | 48.9 | 48.4 | 52.8 | 63.8 | 56.1 | 50.6 | 52.9 | 56.4 | 53.3 | 52.4 | 50.7 | 50.2 | 48.4 | 49.1 | 48.8 | 46.7 | 63.8 | 46.7 | 51.3 | 3.5 | 24 |
| 8 | 46.2 | 48.9 | 50.6 | 50.3 | 49.2 | 49.8 | 49.1 | 50.7 | 51.1 | 48.9 | 46.0 | 45.4 | 45.3 | 48.6 | 55.5 | 56.4 | 52.1 | 47.7 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 46.4 | 46.4 | 46.8 | 56.4 | 45.3 | 48.7 | 3.0 | 24 |
| 9 | 47.7 | 47.5 | 47.0 | 46.9 | 47.4 | 47.7 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 46.4 | 47.4 | 47.0 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.7 | 46.4 | 46.8 | 0.4 | 24 |
| 10 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 46.8 | 47.2 | 0.2 | 24 |
| 11 | 47.8 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.4 | 47.6 | 47.7 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 47.0 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 48.3 | 47.0 | 47.5 | 0.3 | 24 |
| 12 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 48.2 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 47.4 | 47.7 | 0.2 | 24 |
| 13 | 48.3 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 48.8 | 49.1 | 49.1 | 49.0 | 48.6 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.1 | 49.1 | 47.5 | 48.2 | 0.5 | 24 |
| 14 | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 48.7 | 49.0 | 48.8 | 49.0 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 49.4 | 49.2 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 49.0 | 49.1 | 48.6 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 49.4 | 48.3 | 48.7 | 0.3 | 24 |
| 15 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 48.6 | 48.7 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 48.6 | 48.5 | 48.7 | 48.0 | 48.4 | 0.2 | 24 |
| 16 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 49.2 | 50.0 | 51.1 | 50.7 | 49.9 | 48.6 | 48.2 | 47.9 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 48.1 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.2 | 51.1 | 47.7 | 48.7 | 0.9 | 24 |
| 17 | 48.4 | 48.8 | 49.1 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.7 | 49.4 | 48.3 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 48.0 | 48.0 | 47.9 | 48.0 | 48.2 | 48.2 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 49.7 | 47.8 | 48.6 | 0.7 | 24 |
| 18 | 49.6 | 50.1 | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 50.3 | 49.7 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 48.6 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 48.4 | 48.4 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 50.3 | 48.2 | 49.1 | 0.7 | 24 |
| 19 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.0 | 50.1 | 50.6 | 52.0 | 51.8 | 48.2 | 50.9 | 59.8 | 77.4 | 74.7 | 58.1 | 51.2 | 48.1 | 46.4 | 45.6 | 45.7 | 45.6 | 77.4 | 45.6 | 51.8 | 8.2 | 24 |
| 20 | 45.8 | 45.8 | 46.1 | 46.3 | 46.3 | 45.8 | 45.9 | 46.0 | 46.0 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 46.7 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 45.8 | 46.3 | 0.4 | 24 |
| 21 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.7 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 48.2 | 46.7 | 47.3 | 0.5 | 24 |
| 22 | 46.6 | 46.7 | 47.0 | 46.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 47.5 | 47.5 | 48.3 | 49.5 | 50.5 | 49.2 | 48.0 | 47.4 | 47.1 | 47.0 | 46.8 | 50.5 | 46.6 | 47.5 | 1.0 | 24 |
| 23 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 48.4 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 47.8 | 47.2 | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 48.4 | 46.9 | 47.3 | 0.3 | 24 |
| 24 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.0 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.7 | 47.6 | 47.9 | 48.1 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 47.7 | 48.3 | 47.4 | 47.8 | 0.2 | 24 |
| 25 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 47.7 | 48.0 | 48.3 | 48.5 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.1 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 48.1 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 47.6 | 48.0 | 0.3 | 24 |
| 26 | 49.0 | 48.8 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 49.1 | 48.8 | 48.7 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 49.0 | 49.2 | 49.5 | 49.8 | 48.3 | 49.1 | 0.5 | 24 |
| 27 | 49.9 | 49.8 | 50.3 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.2 | 49.6 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 49.0 | 48.9 | 48.9 | 49.2 | 49.8 | 56.0 | 60.0 | 55.2 | 67.0 | 66.7 | 67.0 | 48.7 | 51.8 | 5.4 | 24 |
| 28 | 65.0 | 61.2 | 61.2 | 62.3 | 64.7 | 63.5 | 55.7 | 51.5 | 49.5 | 47.6 | 46.5 | 45.7 | 45.3 | 45.5 | 48.8 | 47.3 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.9 | 46.8 | 47.1 | 48.6 | 47.7 | 65.0 | 45.3 | 51.6 | 7.1 | 24 |
| 29 | 46.8 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 45.9 | 45.5 | 46.8 | 52.0 | 59.0 | 58.1 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 57.9 | 56.9 | 59.0 | 45.5 | 49.7 | 5.2 | 24 |
| 30 | 54.3 | 51.4 | 51.1 | 49.4 | 46.7 | 45.9 | 45.6 | 46.0 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | *** | *** | 45.9 | 46.0 | 46.1 | 46.0 | 46.2 | 46.3 | 46.5 | 46.8 | 46.9 | 54.3 | 45.5 | 47.1 | 2.3 | 22 |
| 31 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.7 | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.5 | 47.5 | 46.3 | 46.8 | 0.4 | 24 |
| 最大値 | 79.0 | 67.1 | 61.2 | 62.3 | 65.6 | 64.5 | 59.5 | 60.1 | 68.8 | 63.5 | 69.7 | 72.2 | 80.3 | 83.8 | 73.7 | 77.4 | 74.7 | 62.1 | 58.1 | 56.9 | 60.0 | 62.1 | 71.9 | 83.7 | 83.8 | | 63.8 | | |
| 最小値 | 45.8 | 45.8 | 46.1 | 46.3 | 46.2 | 45.8 | 45.6 | 46.0 | 46.0 | 45.9 | 45.7 | 45.4 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 46.0 | 46.1 | 46.2 | 45.6 | 45.7 | 45.6 | | 45.3 | 46.3 | | |
| 平均値 | 49.8 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.0 | 49.3 | 49.5 | 49.0 | 48.9 | 49.1 | 49.0 | 49.1 | 49.4 | 50.0 | 49.9 | 49.3 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 48.8 | 49.7 | 49.9 | | | 49.3 | | |
| 標準偏差 | 6.4 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 4.3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 5.8 | 7.4 | | | | 4.8 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 36556.9 | 83.8 | 45.3 | 49.3 | 63.8 | 46.3 | ***：欠測 | 01009/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 611 | 51 | 23 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 82.345 | 6.873 | 3.100 | 1.887 | 0.943 | 0.539 | 0.404 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

上司 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 47.8 | 48.0 | 48.3 | 49.7 | 51.9 | 52.5 | 51.6 | 52.3 | 51.5 | 49.2 | 47.7 | 47.3 | 47.8 | 52.5 | 47.2 | 48.6 | 1.9 | 24 |
| 2 | 48.0 | 48.7 | 51.6 | 55.7 | 54.0 | 54.8 | 52.0 | 50.0 | 49.7 | 51.5 | 56.5 | 59.1 | 62.0 | 65.8 | 65.5 | 55.4 | 49.4 | 47.4 | 46.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.1 | 45.2 | 65.8 | 45.0 | 52.0 | 6.3 | 24 |
| 3 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 46.0 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.9 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 45.4 | 46.6 | 0.5 | 24 |
| 4 | 47.4 | 47.7 | 47.4 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 48.1 | 47.8 | 47.0 | 47.3 | 47.2 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 48.0 | 48.0 | 48.1 | 47.0 | 47.5 | 0.3 | 24 |
| 5 | 48.1 | 48.0 | 48.9 | 70.7 | 83.3 | 61.3 | 76.8 | 78.7 | 58.0 | 48.8 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 47.0 | 47.8 | 49.4 | 53.5 | 83.3 | 46.1 | 53.5 | 11.7 | 24 |
| 6 | 50.1 | 47.7 | 47.1 | 46.9 | 47.8 | 48.9 | 47.8 | 48.0 | 49.7 | 49.4 | 47.2 | 46.5 | 46.7 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 46.0 | 46.3 | 46.5 | 47.1 | 48.2 | 50.5 | 47.3 | 46.0 | 50.5 | 46.0 | 47.5 | 1.3 | 24 |
| 7 | 50.1 | 55.2 | 52.7 | 50.5 | 48.5 | 47.6 | 46.1 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 45.7 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 46.1 | 46.1 | 55.2 | 45.4 | 47.0 | 2.6 | 24 |
| 8 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.9 | 47.1 | 47.1 | 47.4 | 47.4 | 46.1 | 46.4 | 0.3 | 24 |
| 9 | 47.7 | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.0 | 48.7 | 48.2 | 47.6 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 46.6 | 46.8 | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 47.4 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 48.7 | 46.5 | 47.5 | 0.6 | 24 |
| 10 | 47.7 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 48.5 | 48.3 | 48.6 | 48.5 | 48.7 | 49.0 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 49.0 | 47.7 | 48.3 | 0.4 | 24 |
| 11 | 49.0 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 48.9 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.5 | 48.1 | 47.5 | 47.0 | 46.8 | 47.1 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.3 | 47.3 | 47.5 | 47.6 | 49.1 | 46.8 | 47.8 | 0.9 | 24 |
| 12 | 47.8 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.0 | 47.5 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 47.0 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.7 | 47.6 | 48.0 | 48.1 | 47.8 | 48.8 | 47.0 | 47.8 | 0.5 | 24 |
| 13 | 49.0 | 55.0 | 50.1 | 48.1 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.1 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.0 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.2 | 47.5 | 47.6 | 55.0 | 47.0 | 47.8 | 1.7 | 24 |
| 14 | 47.6 | 47.8 | 48.1 | 48.1 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.1 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 48.0 | 47.9 | 48.2 | 48.2 | 48.5 | 48.3 | 48.2 | 48.8 | 47.6 | 48.1 | 0.3 | 24 |
| 15 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.6 | 48.2 | 48.1 | 48.8 | 49.3 | 49.6 | 49.4 | 48.7 | 48.3 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 48.1 | 47.9 | 47.5 | 47.2 | 47.7 | 48.1 | 48.0 | 49.6 | 47.2 | 48.4 | 0.6 | 24 |
| 16 | 48.4 | 48.4 | 48.7 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 49.7 | 49.4 | 49.0 | 48.9 | 49.0 | 48.6 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 47.7 | 49.7 | 47.6 | 48.5 | 0.7 | 24 |
| 17 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.4 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.2 | 64.2 | 69.6 | 69.8 | 65.3 | 57.5 | 50.9 | 52.2 | 49.8 | 69.8 | 47.4 | 52.0 | 7.3 | 24 |
| 18 | 51.3 | 52.4 | 52.4 | 48.5 | 46.9 | 46.6 | 46.2 | 47.1 | 47.2 | 49.7 | 48.8 | 48.4 | 48.8 | 49.4 | 49.8 | 50.1 | 49.0 | 47.9 | 47.9 | 46.3 | 46.2 | 46.5 | 45.9 | 45.8 | 52.4 | 45.8 | 48.3 | 2.0 | 24 |
| 19 | 46.2 | 45.9 | 45.7 | 46.6 | 46.4 | 46.9 | 46.3 | 47.3 | 46.6 | 45.9 | 46.3 | 47.4 | 46.9 | 46.0 | 45.7 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 45.9 | 46.3 | 47.4 | 45.4 | 46.1 | 0.6 | 24 |
| 20 | 46.2 | 46.4 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 46.9 | 46.5 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 46.8 | 46.9 | 47.1 | 46.6 | 47.0 | 46.8 | 47.7 | 46.2 | 47.0 | 0.4 | 24 |
| 21 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 47.3 | 47.4 | 47.2 | 47.6 | 47.2 | 47.8 | 48.3 | 48.6 | 47.5 | 47.0 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 47.0 | 47.3 | 47.3 | 47.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.9 | 48.6 | 46.8 | 47.5 | 0.5 | 24 |
| 22 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 48.0 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 49.5 | 52.2 | 56.0 | 52.8 | 56.1 | 58.2 | 50.4 | 48.7 | 50.8 | 58.3 | 56.9 | 54.6 | 58.3 | 47.3 | 50.8 | 3.8 | 24 |
| 23 | 53.3 | 52.0 | 50.3 | 48.6 | 49.9 | 48.2 | 50.2 | 47.9 | 47.3 | 47.4 | 46.8 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 47.3 | 46.7 | 46.8 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 46.7 | 46.5 | 53.3 | 46.4 | 47.8 | 1.9 | 24 |
| 24 | 46.8 | 47.5 | 47.0 | 46.8 | 46.4 | 46.5 | 48.2 | 51.1 | 47.8 | 47.2 | 49.1 | 47.8 | 46.6 | 46.9 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 46.9 | 46.5 | 46.6 | 46.4 | 46.6 | 46.5 | 51.1 | 46.1 | 47.1 | 1.1 | 24 |
| 25 | 46.6 | 46.7 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 55.5 | 54.4 | 48.5 | 46.5 | 45.7 | 45.3 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.8 | 46.1 | 46.6 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 55.5 | 45.3 | 47.0 | 2.5 | 24 |
| 26 | 46.7 | 47.0 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.0 | 46.9 | 46.6 | 46.4 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 49.1 | 52.0 | 52.9 | 53.9 | 50.1 | 59.0 | 64.5 | 63.3 | 56.8 | 49.6 | 64.5 | 46.4 | 50.4 | 5.4 | 24 |
| 27 | 46.8 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.7 | 47.0 | 47.2 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 47.0 | 50.6 | 48.2 | 47.3 | 47.3 | 47.0 | 50.6 | 46.1 | 47.0 | 0.9 | 24 |
| 28 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 46.6 | 47.1 | 47.0 | 47.3 | 47.1 | 46.4 | 46.5 | 47.8 | 46.9 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.8 | 47.1 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 47.8 | 46.4 | 46.9 | 0.3 | 24 |
| 29 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 47.4 | 47.6 | 48.4 | 47.8 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 47.5 | 47.3 | 48.4 | 46.8 | 47.3 | 0.3 | 24 |
| 30 | 49.0 | 52.0 | 59.2 | 59.3 | 55.7 | 50.2 | 53.3 | 52.4 | 48.4 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 46.4 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.7 | 49.0 | 52.1 | 59.0 | 51.8 | 47.5 | 59.3 | 46.1 | 50.1 | 4.4 | 24 |
| 最大値 | 53.3 | 55.2 | 59.2 | 70.7 | 83.3 | 61.3 | 76.8 | 78.7 | 58.0 | 51.5 | 56.5 | 59.1 | 62.0 | 65.8 | 65.5 | 55.4 | 64.2 | 69.6 | 69.8 | 65.3 | 64.5 | 63.3 | 56.9 | 54.6 | 83.3 | | 53.5 | | |
| 最小値 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 46.0 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.1 | 45.2 | | 45.0 | 46.1 | | |
| 平均値 | 47.9 | 48.4 | 48.4 | 49.1 | 49.3 | 48.7 | 49.2 | 49.0 | 48.1 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 48.2 | 48.4 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.7 | 48.2 | 47.8 | | | 48.3 | | |
| 標準偏差 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 6.8 | 3.2 | 5.6 | 5.8 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | | | | 3.7 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 34770.9 | 83.3 | 45.0 | 48.3 | 53.5 | 46.1 | ***：欠測 | 01009/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 608 | 37 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528 | 84.444 | 5.139 | 1.944 | 1.111 | 0.417 | 0 | 0.278 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

上司 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 46.3 | 46.7 | 46.6 | 46.9 | 47.1 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 47.1 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.6 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 47.8 | 47.8 | 46.1 | 47.0 | 0.5 | 24 |
| 2 | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 48.0 | 48.3 | 47.8 | 48.0 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 48.3 | 47.6 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 48.3 | 47.2 | 47.8 | 0.4 | 24 |
| 3 | 47.4 | 47.3 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.8 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.0 | 47.2 | 48.3 | 47.0 | 47.5 | 0.3 | 24 |
| 4 | 47.4 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 47.9 | 47.5 | 47.7 | 48.7 | 50.9 | *** | *** | 47.1 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.7 | 47.9 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.0 | 47.4 | 50.9 | 46.5 | 47.5 | 0.9 | 22 |
| 5 | 47.3 | 47.5 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 47.1 | 47.0 | 48.3 | 47.9 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 47.2 | 48.3 | 48.9 | 48.2 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 46.5 | 47.4 | 0.7 | 24 |
| 6 | 48.3 | 47.9 | 48.0 | 48.3 | 47.4 | 47.0 | 47.1 | 49.0 | 58.9 | 58.7 | 53.7 | 52.3 | 59.9 | 53.5 | 52.1 | 52.0 | 49.3 | 48.0 | 48.2 | 47.7 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.9 | 59.9 | 47.0 | 50.3 | 4.0 | 24 |
| 7 | 48.9 | 49.9 | 48.7 | 50.1 | 48.4 | 48.9 | 51.7 | 51.9 | 49.4 | 47.2 | 46.7 | 46.3 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 46.4 | 47.0 | 47.4 | 48.7 | 51.8 | 53.0 | 50.8 | 53.0 | 46.2 | 48.6 | 2.1 | 24 |
| 8 | 49.2 | 51.7 | 56.2 | 63.8 | 58.0 | 53.9 | 55.5 | 57.5 | 52.1 | 48.0 | 47.3 | 54.3 | 57.7 | 57.7 | 54.4 | 48.5 | 46.5 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.9 | 45.8 | 45.5 | 63.8 | 45.4 | 51.3 | 5.4 | 24 |
| 9 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 45.9 | 46.0 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.0 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | 45.9 | 46.1 | 46.0 | 46.2 | 47.1 | 52.9 | 48.5 | 46.5 | 46.1 | 46.3 | 52.9 | 45.7 | 46.5 | 1.5 | 24 |
| 10 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 47.3 | 47.8 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.1 | 47.4 | 57.4 | 58.4 | 56.9 | 50.1 | 47.2 | 46.7 | 46.6 | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 58.4 | 46.2 | 48.4 | 3.6 | 24 |
| 11 | 46.4 | 46.5 | 46.8 | 46.8 | 47.0 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 47.0 | 47.9 | 48.9 | 57.1 | 64.6 | 59.0 | 61.9 | 61.5 | 63.8 | 70.7 | 60.4 | 51.9 | 47.2 | 45.8 | 70.7 | 45.8 | 52.2 | 7.8 | 24 |
| 12 | 45.5 | 45.9 | 45.9 | 46.1 | 46.8 | 46.4 | 46.4 | 45.9 | 46.2 | 45.9 | 46.0 | 46.5 | 46.5 | *** | *** | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.4 | 46.8 | 46.7 | 46.6 | 46.9 | 46.9 | 45.5 | 46.3 | 0.3 | 22 |
| 13 | 46.8 | 46.7 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 48.1 | 48.1 | 47.6 | 47.3 | 47.3 | 46.8 | 50.1 | 50.0 | 47.6 | 47.8 | 55.0 | 56.9 | 56.9 | 46.7 | 48.4 | 2.5 | 24 |
| 14 | 65.0 | 61.5 | 65.3 | 60.1 | 69.3 | 71.8 | 66.0 | 63.0 | 63.8 | 64.7 | 57.4 | 49.1 | 46.5 | 46.1 | 45.7 | 46.4 | 48.1 | 48.7 | 47.0 | 48.3 | 47.2 | 46.3 | 46.7 | 46.1 | 71.8 | 45.7 | 55.0 | 9.2 | 24 |
| 15 | 46.3 | 46.3 | 46.5 | 46.1 | 46.2 | 46.0 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 45.8 | 46.1 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | 46.6 | 47.1 | 48.8 | 47.7 | 51.4 | 52.3 | 49.4 | 48.9 | 51.6 | 52.3 | 45.7 | 47.4 | 2.0 | 24 |
| 16 | 54.4 | 54.7 | 53.9 | 56.3 | 53.2 | 51.7 | 52.8 | 50.1 | 48.3 | 47.9 | 46.8 | 46.5 | 46.1 | 45.9 | 45.6 | 45.8 | 45.8 | 46.1 | 45.9 | 46.0 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 46.4 | 56.3 | 45.6 | 48.7 | 3.6 | 24 |
| 17 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | 46.9 | 47.1 | 47.5 | 48.2 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 46.8 | 46.7 | 46.5 | 46.0 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 46.2 | 46.0 | 46.3 | 46.4 | 47.6 | 48.2 | 46.0 | 46.8 | 0.6 | 24 |
| 18 | 50.2 | 49.7 | 48.1 | 51.6 | 51.5 | 54.4 | 50.4 | 50.4 | 50.1 | 48.6 | 47.1 | 46.7 | 46.3 | 47.1 | 49.2 | 63.1 | 72.9 | 73.5 | 62.0 | 52.2 | 50.1 | 57.5 | 64.5 | 72.4 | 73.5 | 46.3 | 54.6 | 8.7 | 24 |
| 19 | 85.9 | 73.5 | 71.1 | 65.8 | 70.8 | 66.0 | 53.2 | 50.9 | 47.6 | 48.4 | 48.3 | 49.5 | 48.4 | 48.8 | 48.3 | 46.5 | 45.2 | 44.9 | 44.6 | 44.9 | 45.1 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 85.9 | 44.6 | 53.5 | 11.7 | 24 |
| 20 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.9 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 45.7 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.6 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 46.7 | 45.6 | 46.1 | 0.3 | 24 |
| 21 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.9 | 47.0 | 46.8 | 46.8 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 51.3 | 55.0 | 52.9 | 49.0 | 48.6 | 47.9 | 48.7 | 51.7 | 55.0 | 46.4 | 48.1 | 2.3 | 24 |
| 22 | 63.4 | 78.3 | 68.8 | 68.9 | 66.8 | 64.3 | 70.1 | 67.2 | 56.5 | 53.4 | 63.4 | 63.6 | 67.6 | 65.7 | 68.4 | 61.3 | 56.0 | 54.9 | 48.3 | 47.4 | 48.9 | 61.2 | 62.0 | 62.0 | 78.3 | 47.4 | 62.0 | 7.6 | 24 |
| 23 | 59.6 | 50.3 | 46.7 | 45.0 | 45.8 | 47.0 | 47.1 | 47.0 | 58.4 | 64.5 | 66.6 | 54.8 | 48.1 | 49.8 | 51.0 | 55.8 | 51.4 | 47.3 | 47.4 | 51.1 | 49.0 | 48.7 | 56.4 | 55.1 | 66.6 | 45.0 | 51.8 | 5.9 | 24 |
| 24 | 49.8 | 50.0 | 47.3 | 45.6 | 45.6 | 46.0 | 47.2 | 47.8 | 47.9 | 52.0 | 52.0 | 47.9 | 52.0 | 52.3 | 53.4 | 49.2 | 50.5 | 51.7 | 47.5 | 47.4 | 46.9 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 53.4 | 45.6 | 48.6 | 2.5 | 24 |
| 25 | 45.6 | 45.8 | 46.2 | 46.1 | 46.0 | 46.2 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.9 | 46.8 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 46.5 | 46.9 | 45.6 | 46.4 | 0.3 | 24 |
| 26 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.6 | 46.4 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 47.0 | 46.8 | 46.5 | 46.4 | 50.7 | 55.7 | 56.6 | 50.4 | 56.6 | 46.1 | 47.6 | 2.9 | 24 |
| 27 | 47.3 | 46.8 | 47.1 | 46.5 | 51.5 | 50.0 | 47.9 | 47.2 | 58.9 | 61.4 | 56.0 | 51.9 | 54.5 | 52.5 | 48.6 | 52.5 | 59.7 | 63.6 | 64.1 | 54.0 | 49.3 | 46.7 | 46.3 | 45.8 | 64.1 | 45.8 | 52.1 | 5.8 | 24 |
| 28 | 45.7 | 45.6 | 45.8 | 47.6 | 55.8 | 55.9 | 57.7 | 57.8 | 51.2 | 53.1 | 50.6 | 54.6 | 55.2 | 63.4 | 62.3 | 61.5 | 65.2 | 62.9 | 55.0 | 48.3 | 45.8 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 65.2 | 45.1 | 53.2 | 6.7 | 24 |
| 29 | 45.1 | 45.2 | 45.4 | 45.9 | 46.3 | 46.6 | 47.9 | 47.9 | 54.1 | 60.3 | 56.7 | 53.2 | 56.9 | 62.5 | 54.8 | 48.3 | 46.0 | 45.3 | 46.1 | 46.9 | 45.7 | 46.0 | 45.8 | 45.5 | 62.5 | 45.1 | 49.3 | 5.3 | 24 |
| 30 | 45.8 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 47.0 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 46.7 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 47.0 | 45.8 | 46.4 | 0.3 | 24 |
| 31 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 46.4 | 46.6 | 52.6 | 60.9 | 59.3 | 58.5 | 59.1 | 51.1 | 47.3 | 49.3 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 46.8 | 46.3 | 60.9 | 46.2 | 49.8 | 4.9 | 24 |
| 最大値 | 85.9 | 78.3 | 71.1 | 68.9 | 70.8 | 71.8 | 70.1 | 67.2 | 63.8 | 64.7 | 66.6 | 63.6 | 67.6 | 65.7 | 68.4 | 63.1 | 72.9 | 73.5 | 64.1 | 70.7 | 60.4 | 61.2 | 64.5 | 72.4 | 85.9 | | 62.0 | | |
| 最小値 | 45.1 | 45.2 | 45.4 | 45.0 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.7 | 45.9 | 45.8 | 46.0 | 46.1 | 45.7 | 45.9 | 45.6 | 45.8 | 45.2 | 44.9 | 44.6 | 44.9 | 45.1 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | | 44.6 | 46.1 | | |
| 平均値 | 50.0 | 49.8 | 49.4 | 49.5 | 50.1 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 49.7 | 49.1 | 49.9 | 50.4 | 50.5 | 50.1 | 50.3 | 50.0 | 49.1 | 48.9 | 48.1 | 48.3 | 48.9 | 49.1 | | | 49.6 | | |
| 標準偏差 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 3.9 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 5.2 | 4.7 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | | | | 5.8 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 36686.4 | 85.9 | 44.6 | 49.6 | 62.0 | 46.1 | ***:欠測 | 01009/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 502 | 71 | 36 | 35 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.270 | 67.838 | 9.595 | 4.865 | 4.730 | 1.622 | 0.811 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

地頭 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | 41.4 | 41.7 | 41.8 | 41.3 | 40.8 | 40.3 | 39.7 | 39.1 | 39.0 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 39.3 | 40.0 | 40.8 | 41.8 | 38.8 | 40.2 | 1.2 | 24 |
| 2 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 38.1 | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 39.9 | 39.4 | 39.5 | 40.3 | 41.7 | 42.2 | 38.1 | 40.8 | 1.2 | 18 |
| 3 | 40.2 | 39.6 | 41.5 | 46.9 | 48.8 | 47.0 | 45.2 | 49.3 | 53.9 | 54.4 | 57.4 | 55.8 | 59.2 | 57.4 | 49.0 | 44.1 | 48.5 | 46.6 | 44.6 | 44.1 | 40.0 | 39.2 | 38.7 | 38.2 | 59.2 | 38.2 | 47.1 | 6.5 | 24 |
| 4 | 38.3 | 38.4 | 39.8 | 40.3 | 41.3 | 41.0 | 42.0 | 45.9 | 59.2 | 48.3 | 40.2 | 40.1 | 42.7 | 45.8 | 41.2 | 37.9 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.8 | 59.2 | 36.6 | 40.8 | 5.0 | 24 |
| 5 | 38.6 | 38.0 | 37.4 | 37.0 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 37.6 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.6 | 36.5 | 37.1 | 0.6 | 24 |
| 6 | 38.6 | 38.9 | 39.1 | 39.3 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.4 | 38.7 | 38.4 | 37.9 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 38.7 | 39.1 | 39.3 | 39.7 | 37.3 | 38.5 | 0.9 | 24 |
| 7 | 41.4 | 40.9 | 41.1 | 41.5 | 40.6 | 40.3 | 40.4 | 39.9 | 40.3 | 39.8 | 39.7 | 45.2 | 46.7 | 41.3 | 45.1 | 46.8 | 45.4 | 43.4 | 42.2 | 41.7 | 39.9 | 39.8 | 40.2 | 38.9 | 46.8 | 38.9 | 41.8 | 2.4 | 24 |
| 8 | 37.8 | 38.6 | 39.0 | 39.6 | 38.2 | 38.5 | 39.5 | 38.8 | 38.0 | 37.9 | 37.0 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 40.9 | 49.8 | 44.2 | 40.2 | 38.8 | 38.6 | 38.2 | 37.7 | 37.8 | 39.6 | 49.8 | 36.4 | 39.1 | 2.8 | 24 |
| 9 | 40.1 | 39.1 | 38.7 | 38.2 | 38.5 | 40.2 | 38.6 | 37.9 | 37.3 | 36.7 | 37.9 | 38.0 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 40.2 | 36.7 | 37.7 | 1.1 | 24 |
| 10 | 36.8 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 37.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 36.7 | 37.3 | 0.5 | 24 |
| 11 | 39.0 | 39.3 | 39.2 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 38.6 | 37.3 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39.1 | 39.7 | 36.8 | 38.4 | 1.1 | 24 |
| 12 | 39.4 | 39.7 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 39.8 | 39.9 | 39.0 | 38.4 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.9 | 38.5 | 38.7 | 39.3 | 40.3 | 37.2 | 38.8 | 1.2 | 24 |
| 13 | 39.5 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 38.8 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.8 | 37.2 | 38.5 | 1.0 | 24 |
| 14 | 39.5 | 39.9 | 40.0 | 39.6 | 39.4 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 39.4 | 39.1 | 38.7 | 38.0 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.5 | 39.3 | 40.0 | 37.7 | 39.0 | 0.7 | 24 |
| 15 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.2 | 39.1 | 39.0 | 38.3 | 38.0 | 37.9 | 38.0 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 37.9 | 38.8 | 0.7 | 24 |
| 16 | 40.0 | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 40.8 | 41.3 | 42.2 | 41.8 | 40.9 | 39.8 | 39.2 | 38.1 | 38.0 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.3 | 39.0 | 39.4 | 39.3 | 42.2 | 37.8 | 39.4 | 1.4 | 24 |
| 17 | 39.2 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.4 | 40.9 | 40.6 | 40.4 | 39.8 | 38.3 | 37.8 | 37.5 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 38.0 | 38.5 | 38.7 | 39.2 | 39.5 | 40.9 | 37.5 | 38.9 | 1.1 | 24 |
| 18 | 39.9 | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.7 | 40.9 | 40.5 | 40.3 | 39.8 | 38.7 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 38.0 | 37.9 | 37.8 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 40.9 | 37.8 | 39.1 | 1.1 | 24 |
| 19 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 38.0 | 38.1 | 38.4 | 39.9 | 40.9 | 44.8 | 42.6 | 38.5 | 38.4 | 39.9 | 53.8 | 61.3 | 54.2 | 48.6 | 45.7 | 44.3 | 42.4 | 39.7 | 38.7 | 61.3 | 37.9 | 42.5 | 6.2 | 24 |
| 20 | 37.6 | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.6 | 37.0 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 36.9 | 37.3 | 0.3 | 24 |
| 21 | 38.7 | 39.2 | 39.4 | 40.0 | 40.3 | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 40.7 | 39.6 | 38.6 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.0 | 38.2 | 38.2 | 40.8 | 37.1 | 38.7 | 1.3 | 24 |
| 22 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.0 | 37.8 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 38.3 | 39.0 | 39.7 | 41.6 | 40.4 | 38.9 | 37.7 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 41.6 | 37.4 | 38.3 | 1.0 | 24 |
| 23 | 37.6 | 37.5 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 37.2 | 37.6 | 39.0 | 37.6 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 39.0 | 37.1 | 37.6 | 0.4 | 24 |
| 24 | 37.7 | 38.0 | 38.2 | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 39.7 | 39.2 | *** | *** | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 37.9 | 39.8 | 37.3 | 38.3 | 0.8 | 22 |
| 25 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 38.2 | 38.4 | 38.7 | 38.9 | 38.3 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.7 | 39.7 | 37.7 | 38.1 | 0.5 | 24 |
| 26 | 39.7 | 40.0 | 40.5 | 40.4 | 41.0 | 40.9 | 41.2 | 41.4 | 40.9 | 40.8 | 40.1 | 39.3 | 38.2 | 38.1 | 38.0 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.7 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 40.0 | 40.2 | 41.4 | 38.0 | 39.7 | 1.1 | 24 |
| 27 | 40.5 | 40.7 | 41.0 | 41.2 | 41.5 | 42.0 | 41.4 | 41.1 | 40.3 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 40.1 | 41.2 | 41.1 | 42.1 | 52.6 | 53.7 | 53.7 | 39.1 | 41.5 | 3.7 | 24 |
| 28 | 56.3 | 54.7 | 52.1 | 52.9 | 54.1 | 54.0 | 47.2 | 44.7 | 40.9 | 38.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.6 | 38.5 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | 37.2 | 37.3 | 38.1 | 38.1 | 38.4 | 56.3 | 36.7 | 42.5 | 7.2 | 24 |
| 29 | 38.3 | 37.7 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 39.5 | 47.4 | 52.5 | 49.4 | 49.2 | 51.9 | 58.5 | 57.6 | 56.4 | 58.5 | 36.9 | 42.6 | 7.8 | 24 |
| 30 | 50.2 | 47.5 | 44.9 | 41.1 | 38.8 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.5 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 37.0 | 37.3 | 37.4 | 38.0 | 38.1 | 50.2 | 36.1 | 38.7 | 3.7 | 24 |
| 31 | 38.4 | 38.7 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.4 | 38.7 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 37.5 | 37.7 | 38.1 | 38.4 | 39.0 | 39.3 | 39.5 | 39.8 | 36.9 | 38.5 | 1.1 | 24 |
| 最大値 | 56.3 | 54.7 | 52.1 | 52.9 | 54.1 | 54.0 | 47.2 | 49.3 | 59.2 | 54.4 | 57.4 | 55.8 | 59.2 | 57.4 | 49.0 | 53.8 | 61.3 | 54.2 | 49.4 | 49.2 | 51.9 | 58.5 | 57.6 | 56.4 | 61.3 |  | 47.1 |  |  |
| 最小値 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |  | 36.1 | 37.1 |  |  |
| 平均値 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 40.1 | 40.4 | 39.6 | 39.3 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 39.2 | 39.5 | 39.4 | 39.1 | 39.0 | 39.0 | 39.3 | 39.8 | 39.9 |  |  | 39.5 |  |  |
| 標準偏差 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 3.6 |  |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | 736 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 736 | 8 | 29088.5 | 61.3 | 36.1 | 39.5 | 47.1 | 37.1 | ***:欠測 | 01010/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 65 | 18 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.598 | 8.832 | 2.446 | 1.902 | 1.087 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

地頭 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.2 | 39.5 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 40.8 | 43.2 | 43.9 | 44.0 | 42.8 | 42.2 | 41.4 | 40.5 | 41.4 | 40.7 | 44.0 | 39.3 | 40.9 | 1.4 | 24 |
| 2 | 40.7 | 42.2 | 43.0 | 44.5 | 43.4 | 46.3 | 43.4 | 41.2 | 42.3 | 42.3 | 46.1 | 51.2 | 51.9 | 54.9 | 57.2 | 47.5 | 41.0 | 40.0 | 40.8 | 38.2 | 37.1 | 36.7 | 36.4 | 36.5 | 57.2 | 36.4 | 43.5 | 5.7 | 24 |
| 3 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.0 | 39.7 | 40.2 | 40.2 | 36.8 | 37.7 | 0.8 | 24 |
| 4 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.0 | 39.7 | 39.2 | 38.5 | 37.6 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 38.2 | 38.4 | 38.8 | 39.3 | 39.5 | 39.7 | 40.2 | 37.4 | 39.2 | 1.0 | 24 |
| 5 | 40.0 | 39.9 | 40.2 | 40.3 | 42.3 | 44.3 | 42.5 | 40.6 | 38.9 | 37.8 | 37.5 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 38.0 | 38.6 | 39.0 | 39.7 | 41.2 | 44.3 | 37.3 | 39.2 | 2.0 | 24 |
| 6 | 40.7 | 39.9 | 39.8 | 40.0 | 40.2 | 40.9 | 38.5 | 38.0 | 39.6 | 40.3 | 40.5 | 38.6 | 40.4 | 38.5 | 40.0 | 38.4 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 38.0 | 39.5 | 38.3 | 38.2 | 40.9 | 37.2 | 39.1 | 1.2 | 24 |
| 7 | 39.6 | 41.0 | 42.1 | 47.5 | 48.5 | 47.3 | 43.3 | 39.0 | 37.3 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.0 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 36.8 | 37.0 | 37.1 | 48.5 | 36.4 | 39.1 | 3.8 | 24 |
| 8 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 37.0 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 36.8 | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.9 | 38.4 | 38.7 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 36.8 | 37.5 | 0.8 | 24 |
| 9 | 40.0 | 40.4 | 41.2 | 40.7 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 41.1 | 40.0 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 38.2 | 38.5 | 39.1 | 39.7 | 40.0 | 41.2 | 37.2 | 39.3 | 1.6 | 24 |
| 10 | 40.3 | 40.9 | 41.1 | 40.9 | 40.8 | 41.1 | 41.0 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 40.4 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.7 | 40.0 | 40.3 | 40.4 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 41.5 | 39.3 | 40.5 | 0.7 | 24 |
| 11 | 41.2 | 41.6 | 41.8 | 41.7 | 42.0 | 42.3 | 43.0 | 43.0 | 42.4 | 40.9 | 38.7 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 38.5 | 38.7 | 39.0 | 43.0 | 37.2 | 39.6 | 2.2 | 24 |
| 12 | 39.2 | 39.6 | 40.1 | 40.4 | 40.2 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.1 | 39.8 | 38.7 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 39.0 | 39.3 | 40.6 | 37.6 | 39.1 | 1.0 | 24 |
| 13 | 39.3 | 41.3 | 40.0 | 38.6 | 38.1 | 38.0 | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.0 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 41.3 | 37.5 | 38.3 | 0.9 | 24 |
| 14 | 39.3 | 39.9 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.4 | 42.0 | 41.6 | 41.6 | 40.9 | 39.9 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.8 | 39.3 | 39.5 | 39.9 | 40.1 | 40.4 | 40.6 | 42.0 | 38.4 | 39.9 | 1.1 | 24 |
| 15 | 40.9 | 40.9 | 41.2 | 41.4 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 42.3 | 42.3 | 41.6 | 41.4 | 41.0 | 40.6 | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 41.0 | 41.4 | 42.1 | 41.3 | 41.0 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 42.3 | 40.6 | 41.3 | 0.5 | 24 |
| 16 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 40.3 | 39.9 | 39.9 | 40.0 | 39.7 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 40.6 | 38.7 | 39.7 | 0.7 | 24 |
| 17 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 39.1 | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 39.6 | 38.9 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 42.9 | 46.7 | 42.1 | 53.0 | 53.5 | 48.1 | 47.9 | 49.2 | 44.8 | 42.9 | 39.9 | 53.5 | 38.5 | 42.5 | 4.8 | 24 |
| 18 | 40.4 | 45.1 | 47.7 | 41.1 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 37.8 | 38.5 | 42.0 | 43.8 | 44.5 | 49.4 | 53.9 | 51.0 | 47.1 | 44.5 | 41.4 | 38.3 | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 53.9 | 36.7 | 41.9 | 5.0 | 24 |
| 19 | 37.4 | 37.3 | 36.8 | 37.2 | 38.1 | 37.1 | 36.9 | 40.4 | 40.0 | 37.7 | 38.4 | 39.7 | 39.4 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 38.0 | 40.4 | 36.8 | 37.7 | 1.1 | 24 |
| 20 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.1 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 38.6 | 37.9 | 37.5 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 39.6 | 39.6 | 40.1 | 37.1 | 38.6 | 1.0 | 24 |
| 21 | 39.7 | 39.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.3 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.1 | 39.3 | 37.8 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 37.8 | 38.4 | 38.8 | 39.3 | 39.3 | 39.6 | 40.7 | 37.2 | 39.2 | 1.2 | 24 |
| 22 | 40.1 | 40.4 | 40.8 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 40.1 | 39.6 | 38.4 | 38.2 | 39.0 | 41.3 | 40.8 | 44.3 | 44.0 | 48.2 | 44.8 | 53.4 | 50.4 | 48.8 | 53.4 | 38.2 | 42.5 | 4.0 | 24 |
| 23 | 49.0 | 48.2 | 49.2 | 46.7 | 47.9 | 43.7 | 50.7 | 43.5 | 39.5 | 39.2 | 37.8 | 37.3 | 37.3 | 39.7 | 45.2 | 40.3 | 38.2 | 41.3 | 51.7 | 45.3 | 39.2 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 51.7 | 37.3 | 42.6 | 4.9 | 24 |
| 24 | 38.0 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 38.2 | 38.5 | 40.3 | 39.4 | 38.6 | 38.3 | 37.5 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.0 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.3 | 38.4 | 40.3 | 36.7 | 37.9 | 0.8 | 24 |
| 25 | 38.7 | 38.7 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 41.1 | 42.7 | 40.7 | 39.2 | 39.1 | 38.5 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 38.8 | 39.2 | 42.7 | 36.4 | 38.4 | 1.6 | 24 |
| 26 | 39.2 | 39.5 | 39.9 | 40.0 | 40.3 | 40.1 | 39.5 | 38.1 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 40.7 | 44.2 | 44.9 | 44.8 | 40.9 | 42.2 | 50.1 | 55.9 | 50.4 | 41.4 | 55.9 | 37.2 | 41.5 | 4.8 | 24 |
| 27 | 38.5 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 38.1 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 38.1 | 37.7 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.8 | 38.1 | 38.6 | 38.8 | 39.9 | 41.7 | 39.6 | 41.7 | 37.2 | 38.4 | 1.0 | 24 |
| 28 | 39.3 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.3 | 39.5 | 39.6 | 39.9 | 39.6 | 39.4 | 38.4 | 37.5 | 37.2 | 37.4 | 37.7 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.3 | 39.9 | 37.1 | 38.6 | 1.0 | 24 |
| 29 | 39.6 | 39.8 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 40.8 | 41.2 | 40.6 | 39.8 | 38.6 | 38.0 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.4 | 39.7 | 40.0 | 41.2 | 37.4 | 39.2 | 1.2 | 24 |
| 30 | 40.2 | 42.3 | 47.5 | 55.5 | 52.8 | 47.4 | 42.3 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 37.8 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 38.1 | 40.1 | 40.0 | 39.1 | 55.5 | 37.0 | 40.8 | 5.1 | 24 |
| 最大値 | 49.0 | 48.2 | 49.2 | 55.5 | 52.8 | 47.4 | 50.7 | 43.5 | 42.4 | 42.3 | 46.1 | 51.2 | 51.9 | 54.9 | 57.2 | 47.5 | 53.0 | 53.5 | 51.7 | 48.2 | 50.1 | 55.9 | 50.4 | 48.8 | 57.2 | | 43.5 | | |
| 最小値 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 37.5 | 37.3 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 36.7 | 36.4 | 36.5 | | 36.4 | 37.5 | | |
| 平均値 | 39.7 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 40.2 | 39.8 | 39.5 | 39.3 | 39.0 | 39.0 | 39.2 | 39.7 | 39.1 | 39.0 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 40.1 | 40.0 | 39.6 | | | 39.8 | | |
| 標準偏差 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | | | | 3.1 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 28647.4 | 57.2 | 36.4 | 39.8 | 43.5 | 37.5 | ***：欠測 | 01010/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 103 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.278 | 14.306 | 3.611 | 1.667 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

地頭 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.7 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.0 | 39.4 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 38.9 | 38.5 | 37.9 | 37.9 | 38.3 | 38.4 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 40.7 | 37.9 | 39.1 | 0.7 | 24 |
| 2 | 40.8 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.1 | 40.0 | 39.1 | 37.9 | 37.5 | 37.8 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 39.9 | 40.0 | 42.0 | 37.5 | 40.1 | 1.5 | 24 |
| 3 | 40.3 | 40.5 | 40.9 | 41.1 | 41.4 | 41.5 | 41.9 | 41.7 | 41.6 | *** | *** | 40.4 | 39.1 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 38.0 | 38.3 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.7 | 41.9 | 37.9 | 39.6 | 1.5 | 22 |
| 4 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 41.9 | 42.3 | 39.5 | 37.5 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.6 | 37.9 | 38.4 | 38.7 | 39.0 | 38.9 | 42.3 | 37.0 | 38.8 | 1.6 | 24 |
| 5 | 39.2 | 39.6 | 40.1 | 40.4 | 40.6 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 40.7 | 39.8 | 38.3 | 37.8 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 41.2 | 37.1 | 39.1 | 1.4 | 24 |
| 6 | 39.0 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 39.7 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 44.4 | 43.9 | 41.2 | 40.7 | 39.6 | 38.3 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.5 | 38.9 | 38.9 | 44.4 | 37.4 | 39.5 | 1.8 | 24 |
| 7 | 39.2 | 39.0 | 39.2 | 39.8 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.1 | 40.8 | 40.3 | 38.9 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.9 | 38.6 | 41.1 | 36.9 | 38.6 | 1.5 | 24 |
| 8 | 38.7 | 38.8 | 41.9 | 43.0 | 45.0 | 42.2 | 39.6 | 41.0 | 39.6 | 38.2 | 37.8 | 41.7 | 43.3 | 49.2 | 53.3 | 51.6 | 44.7 | 39.4 | 37.1 | 36.4 | 36.6 | 37.1 | 37.3 | 36.7 | 53.3 | 36.4 | 41.3 | 4.7 | 24 |
| 9 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 39.3 | 38.6 | 38.2 | 38.3 | 37.8 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 36.9 | 36.8 | 37.0 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 37.8 | 38.1 | 38.3 | 39.3 | 36.3 | 37.6 | 0.7 | 24 |
| 10 | 38.5 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 39.2 | 39.2 | 39.7 | 39.6 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 47.2 | 44.9 | 40.3 | 39.6 | 38.1 | 37.8 | 37.9 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 47.2 | 37.8 | 39.7 | 2.1 | 24 |
| 11 | 39.1 | 39.5 | 39.6 | 39.9 | 40.0 | 40.2 | 40.5 | 40.8 | 40.5 | 40.4 | 40.0 | 39.5 | 38.9 | 40.5 | 48.6 | 60.4 | 70.4 | 71.1 | 75.8 | 68.9 | 59.7 | 52.1 | 43.2 | 38.4 | 75.8 | 38.4 | 47.8 | 12.5 | 24 |
| 12 | 37.0 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | *** | *** | 38.4 | 37.8 | 37.2 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 36.9 | 37.7 | 0.8 | 22 |
| 13 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.6 | 40.7 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 41.0 | 40.4 | 39.7 | 39.3 | 39.1 | 38.6 | 37.9 | 37.8 | 38.1 | 39.6 | 38.8 | 37.8 | 37.4 | 38.6 | 38.0 | 41.5 | 37.4 | 39.5 | 1.3 | 24 |
| 14 | 45.5 | 56.1 | 53.2 | 53.6 | 52.1 | 56.8 | 54.8 | 47.4 | 47.2 | 49.8 | 45.6 | 40.5 | 39.9 | 43.7 | 40.9 | 38.8 | 37.8 | 41.3 | 40.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.8 | 56.8 | 37.5 | 44.7 | 6.7 | 24 |
| 15 | 37.9 | 38.3 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.2 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 38.0 | 38.2 | 38.3 | 38.7 | 38.9 | 40.1 | 40.1 | 37.5 | 38.4 | 0.6 | 24 |
| 16 | 41.1 | 44.0 | 42.4 | 41.4 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 39.8 | 39.9 | 39.5 | 37.9 | 37.5 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 44.0 | 37.0 | 39.2 | 2.0 | 24 |
| 17 | 38.2 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 39.6 | 38.5 | 37.7 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 39.0 | 40.8 | 37.0 | 38.7 | 1.3 | 24 |
| 18 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 40.2 | 40.5 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 40.3 | 39.6 | 38.0 | 37.8 | 37.2 | 37.4 | 46.1 | 55.4 | 47.7 | 42.9 | 38.5 | 37.4 | 37.5 | 39.3 | 42.0 | 55.4 | 37.2 | 40.9 | 4.0 | 24 |
| 19 | 54.0 | 58.8 | 61.8 | 68.7 | 61.2 | 56.0 | 44.6 | 41.9 | 38.3 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 38.5 | 37.8 | 38.8 | 40.2 | 37.8 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.4 | 37.7 | 68.7 | 36.2 | 44.1 | 9.9 | 24 |
| 20 | 37.8 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 38.5 | 38.4 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 38.6 | 38.3 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39.2 | 39.2 | 37.7 | 38.5 | 0.5 | 24 |
| 21 | 39.3 | 39.5 | 39.8 | 40.0 | 40.1 | 40.3 | 40.4 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.3 | 39.6 | 38.8 | 38.0 | 38.0 | 37.8 | 38.3 | 39.3 | 40.2 | 38.6 | 37.6 | 38.2 | 43.4 | 46.2 | 46.2 | 37.6 | 39.8 | 1.9 | 24 |
| 22 | 46.6 | 44.1 | 45.1 | 47.7 | 52.7 | 52.6 | 53.7 | 53.2 | 46.7 | 47.5 | 57.3 | 59.1 | 58.8 | 59.7 | 60.8 | 58.5 | 55.8 | 53.3 | 48.7 | 44.3 | 39.4 | 45.7 | 48.0 | 51.2 | 60.8 | 39.4 | 51.3 | 5.9 | 24 |
| 23 | 52.7 | 46.2 | 43.9 | 44.3 | 41.7 | 38.8 | 37.9 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 40.8 | 38.4 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 37.2 | 37.6 | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 39.4 | 41.2 | 45.5 | 46.1 | 52.7 | 36.9 | 40.7 | 4.0 | 24 |
| 24 | 46.3 | 43.9 | 44.2 | 44.4 | 44.7 | 41.8 | 39.5 | 40.9 | 45.8 | 43.2 | 43.6 | 46.2 | 46.8 | 42.4 | 44.1 | 41.2 | 45.9 | 46.9 | 46.3 | 42.2 | 41.5 | 39.2 | 38.1 | 38.0 | 46.9 | 38.0 | 43.2 | 2.7 | 24 |
| 25 | 37.9 | 38.1 | 38.0 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.0 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 37.5 | 38.2 | 0.3 | 24 |
| 26 | 38.8 | 38.6 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 40.1 | 39.9 | 39.1 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 37.3 | 38.6 | 39.5 | 38.8 | 40.1 | 37.0 | 38.4 | 1.1 | 24 |
| 27 | 38.2 | 38.1 | 38.4 | 37.7 | 37.7 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | 38.5 | 40.5 | 41.4 | 39.2 | 42.5 | 46.8 | 48.1 | 43.8 | 39.8 | 37.7 | 37.2 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 48.1 | 37.1 | 39.5 | 3.0 | 24 |
| 28 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 41.7 | 44.2 | 41.0 | 40.0 | 39.8 | 38.7 | 37.7 | 37.1 | 43.0 | 45.0 | 42.9 | 39.0 | 37.7 | 38.5 | 37.9 | 37.0 | 37.1 | 37.9 | 38.5 | 45.0 | 37.0 | 39.4 | 2.3 | 24 |
| 29 | 38.7 | 38.8 | 39.3 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 39.7 | 39.4 | 40.2 | 39.7 | 41.1 | 42.4 | 39.9 | 40.2 | 38.5 | 40.7 | 42.7 | 40.5 | 38.3 | 38.2 | 42.7 | 38.2 | 39.9 | 1.1 | 24 |
| 30 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 39.1 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 39.7 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 38.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 39.0 | 39.4 | 39.6 | 39.9 | 37.8 | 38.9 | 0.6 | 24 |
| 31 | 39.8 | 40.0 | 39.8 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 40.0 | 40.2 | 39.7 | 38.7 | 38.4 | 38.7 | 38.9 | 43.3 | 50.2 | 51.7 | 47.7 | 42.0 | 49.6 | 63.5 | 50.0 | 41.7 | 39.3 | 63.5 | 38.4 | 43.0 | 6.1 | 24 |
| 最大値 | 54.0 | 58.8 | 61.8 | 68.7 | 61.2 | 56.8 | 54.8 | 53.2 | 47.2 | 49.8 | 57.3 | 59.1 | 58.8 | 59.7 | 60.8 | 60.4 | 70.4 | 71.1 | 75.8 | 68.9 | 63.5 | 52.1 | 48.0 | 51.2 | 75.8 | | 51.3 | | |
| 最小値 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 37.4 | 37.7 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.4 | 37.5 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 36.7 | | 36.2 | 37.6 | | |
| 平均値 | 40.5 | 40.8 | 41.0 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.1 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 40.0 | 39.7 | 40.0 | 40.8 | 41.1 | 41.0 | 40.4 | 40.1 | 39.7 | 39.9 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | | | 40.5 | | |
| 標準偏差 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 2.4 | 3.0 | | | | 4.9 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 29969.2 | 75.8 | 36.2 | 40.5 | 51.3 | 37.6 | ***：欠測 | 01010/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 92 | 28 | 18 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.649 | 12.432 | 3.784 | 2.432 | 1.622 | 0.405 | 0.405 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

上杉 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.8 | 31.2 | 31.7 | 32.0 | 32.1 | 31.9 | 31.4 | 30.4 | 29.4 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 29.0 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 32.1 | 28.5 | 30.2 | 1.3 | 24 |
| 2 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 31.9 | 31.5 | 30.7 | 29.4 | 29.0 | 28.9 | 30.3 | 33.2 | 30.2 | 30.0 | 31.6 | 30.8 | 31.5 | 30.9 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 28.9 | 31.0 | 1.3 | 24 |
| 3 | 31.3 | 30.4 | 30.0 | 32.6 | 31.7 | 30.2 | 30.4 | 35.8 | 38.1 | 42.1 | 44.9 | 45.8 | 46.8 | 40.2 | 33.5 | 30.3 | 32.5 | 37.0 | 37.4 | 41.0 | 36.3 | 30.3 | 28.1 | 27.4 | 46.8 | 27.4 | 35.2 | 5.8 | 24 |
| 4 | 27.6 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 40.3 | 37.5 | 32.2 | 31.1 | 31.3 | 30.7 | 30.8 | 30.2 | 28.2 | 26.9 | 26.7 | 27.0 | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 40.3 | 26.6 | 29.5 | 3.4 | 24 |
| 5 | 27.3 | 27.4 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 26.4 | 26.8 | 0.4 | 24 |
| 6 | 28.0 | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 28.8 | 28.0 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 28.9 | 29.0 | 29.6 | 27.3 | 28.3 | 0.8 | 24 |
| 7 | 29.2 | 29.6 | 30.3 | 31.4 | 30.8 | 30.4 | 30.0 | 29.2 | 28.7 | 28.4 | 28.5 | 37.2 | 49.7 | 41.4 | 34.4 | 32.8 | 33.1 | 33.7 | 30.8 | 30.5 | 29.6 | 31.3 | 32.0 | 30.1 | 49.7 | 28.4 | 32.2 | 4.8 | 24 |
| 8 | 28.0 | 27.8 | 30.1 | 32.6 | 31.1 | 29.6 | 28.7 | 27.5 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 28.8 | 37.7 | 36.6 | 36.4 | 35.1 | 32.4 | 30.5 | 28.5 | 28.2 | 30.8 | 37.7 | 26.2 | 30.0 | 3.5 | 24 |
| 9 | 30.1 | 29.9 | 30.4 | 28.5 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.1 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 30.4 | 26.4 | 27.3 | 1.2 | 24 |
| 10 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 26.5 | 27.1 | 0.5 | 24 |
| 11 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 27.9 | 27.3 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 29.7 | 26.6 | 27.9 | 1.0 | 24 |
| 12 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 30.1 | 29.6 | 29.0 | 27.3 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.4 | 27.9 | 28.2 | 30.1 | 26.7 | 28.1 | 1.2 | 24 |
| 13 | 28.2 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.8 | 29.7 | 29.0 | 28.4 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 29.8 | 27.0 | 28.1 | 0.9 | 24 |
| 14 | 28.6 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 29.9 | 30.1 | 30.6 | 30.7 | 30.2 | 29.6 | 29.1 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 28.1 | 27.7 | 27.4 | 27.3 | 30.7 | 27.3 | 28.6 | 1.1 | 24 |
| 15 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 27.2 | 27.8 | 0.3 | 24 |
| 16 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.9 | 29.6 | 30.6 | 30.1 | 29.3 | 28.7 | 28.6 | 28.2 | 28.0 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 30.6 | 27.4 | 28.4 | 0.8 | 24 |
| 17 | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 28.0 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 29.3 | 27.2 | 28.1 | 0.7 | 24 |
| 18 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 28.3 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 29.8 | 27.5 | 28.5 | 0.9 | 24 |
| 19 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 28.7 | 30.2 | 33.4 | 31.9 | 29.1 | 28.2 | 27.8 | 39.0 | 53.3 | 52.2 | 46.2 | 40.8 | 37.4 | 36.4 | 37.1 | 35.2 | 53.3 | 27.7 | 33.7 | 7.8 | 24 |
| 20 | 32.0 | 28.3 | 27.4 | 28.8 | 31.2 | 28.2 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 32.0 | 26.7 | 27.5 | 1.4 | 24 |
| 21 | 28.1 | 28.4 | 28.9 | 29.2 | 29.3 | 29.9 | 30.1 | 30.0 | 29.7 | *** | *** | *** | *** | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 27.1 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 30.1 | 26.6 | 27.9 | 1.3 | 20 |
| 22 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 27.5 | 28.4 | 28.5 | 29.8 | 29.6 | 28.3 | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 27.1 | 29.8 | 26.6 | 27.4 | 0.9 | 24 |
| 23 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 26.8 | 27.3 | 0.2 | 24 |
| 24 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 27.9 | 28.7 | 27.3 | 27.9 | 0.4 | 24 |
| 25 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 27.4 | 27.9 | 0.4 | 24 |
| 26 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.0 | 29.4 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 28.2 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 30.5 | 27.8 | 29.2 | 0.9 | 24 |
| 27 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 30.0 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | 29.9 | 30.0 | 29.6 | 29.2 | 29.0 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 29.8 | 31.1 | 29.9 | 32.5 | 41.9 | 45.1 | 45.1 | 29.0 | 30.9 | 4.0 | 24 |
| 28 | 44.5 | 43.3 | 41.4 | 40.9 | 38.9 | 38.3 | 34.5 | 31.8 | 30.0 | 28.2 | 27.8 | 27.1 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 30.5 | 29.1 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 44.5 | 26.4 | 31.7 | 6.0 | 24 |
| 29 | 27.9 | 27.5 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 27.2 | 27.9 | 30.2 | 34.1 | 37.3 | 38.3 | 35.7 | 34.0 | 36.8 | 39.5 | 40.1 | 40.1 | 26.7 | 30.5 | 4.9 | 24 |
| 30 | 37.7 | 39.1 | 36.1 | 31.7 | 28.9 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.4 | 27.4 | 39.1 | 26.4 | 28.5 | 3.7 | 24 |
| 31 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 27.6 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 26.7 | 27.9 | 0.8 | 24 |
| 最大値 | 44.5 | 43.3 | 41.4 | 40.9 | 38.9 | 38.3 | 34.5 | 35.8 | 40.3 | 42.1 | 44.9 | 45.8 | 49.7 | 41.4 | 34.4 | 39.0 | 53.3 | 52.2 | 46.2 | 41.0 | 37.4 | 36.8 | 41.9 | 45.1 | 53.3 | | 35.2 | | |
| 最小値 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | | 26.2 | 26.8 | | |
| 平均値 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 28.8 | 28.7 | 29.0 | 28.4 | 28.1 | 28.8 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 29.5 | | | 29.1 | | |
| 標準偏差 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 3.4 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | | | | 3.4 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 21525.8 | 53.3 | 26.2 | 29.1 | 35.2 | 26.8 | ***:欠測 | 01011/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 52 | 27 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.297 | 7.027 | 3.649 | 1.351 | 0.405 | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

上杉 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.7 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 28.3 | 28.4 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 31.5 | 32.0 | 32.3 | 31.4 | 30.4 | 30.1 | 29.1 | 29.5 | 30.0 | 32.3 | 28.3 | 29.7 | 1.1 | 24 |
| 2 | 30.8 | 32.4 | 33.7 | 34.3 | 32.9 | 34.6 | 32.5 | 30.5 | 31.4 | 31.0 | 32.3 | 37.1 | 38.1 | 39.8 | 43.4 | 36.8 | 31.7 | 33.0 | 33.9 | 30.7 | 29.7 | 26.9 | 26.1 | 26.1 | 43.4 | 26.1 | 32.9 | 4.1 | 24 |
| 3 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 26.1 | 27.3 | 0.7 | 24 |
| 4 | 29.3 | 30.0 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 29.5 | 28.7 | 28.1 | 27.6 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28.0 | 28.1 | 28.6 | 30.0 | 27.0 | 28.5 | 1.1 | 24 |
| 5 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 27.8 | 29.5 | 32.3 | 29.9 | 27.9 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 29.0 | 32.3 | 27.2 | 28.3 | 1.2 | 24 |
| 6 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 30.7 | 34.9 | 32.9 | 31.1 | 31.1 | 28.7 | 29.2 | 29.1 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 27.6 | 29.2 | 28.7 | 27.9 | 34.9 | 26.8 | 29.1 | 2.0 | 24 |
| 7 | 29.4 | 39.8 | 42.9 | 44.7 | 46.3 | 44.3 | 36.1 | 29.9 | 26.9 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 46.3 | 26.0 | 30.6 | 7.2 | 24 |
| 8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 27.0 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 26.5 | 27.0 | 0.6 | 24 |
| 9 | 29.1 | 29.0 | 29.3 | 29.8 | 29.8 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 31.1 | 30.5 | 29.7 | 27.8 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 31.1 | 26.9 | 28.7 | 1.4 | 24 |
| 10 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 29.9 | 30.0 | 30.4 | 30.8 | 31.4 | 31.8 | 32.0 | 31.1 | 30.9 | 30.1 | 29.5 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 30.6 | 29.7 | 29.1 | 32.0 | 28.7 | 29.9 | 1.0 | 24 |
| 11 | 29.4 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 29.9 | 29.2 | 28.0 | 27.6 | 27.3 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 30.5 | 26.9 | 28.4 | 1.3 | 24 |
| 12 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 29.8 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 29.4 | 29.0 | 28.8 | 28.2 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 30.3 | 27.3 | 28.6 | 0.9 | 24 |
| 13 | 28.7 | 30.9 | 30.9 | 28.7 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 30.9 | 27.3 | 28.1 | 1.0 | 24 |
| 14 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29.6 | 30.0 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 29.4 | 28.9 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 30.5 | 28.2 | 29.3 | 0.7 | 24 |
| 15 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 31.4 | 31.7 | 31.3 | 30.9 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 31.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.7 | 29.5 | 30.7 | 0.6 | 24 |
| 16 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 27.9 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 30.4 | 27.3 | 28.7 | 1.2 | 24 |
| 17 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 29.8 | 29.4 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 30.0 | 36.3 | 33.1 | 36.2 | 42.0 | 42.7 | 43.8 | 43.7 | 42.7 | 34.8 | 43.8 | 27.3 | 32.4 | 6.2 | 24 |
| 18 | 36.7 | 40.3 | 44.3 | 35.8 | 31.3 | 30.8 | 29.4 | 29.9 | 29.4 | 30.0 | 35.7 | 33.2 | 36.8 | 41.7 | 42.5 | 41.5 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 27.6 | 26.5 | 27.6 | 28.4 | 27.0 | 44.3 | 26.5 | 33.8 | 5.6 | 24 |
| 19 | 27.5 | 26.4 | 26.9 | 28.0 | 28.2 | 28.0 | 26.7 | 26.3 | 27.2 | 28.7 | 28.3 | 27.9 | 26.7 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 28.7 | 26.2 | 27.2 | 0.8 | 24 |
| 20 | 27.9 | 28.4 | 28.7 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 29.1 | 28.0 | 27.6 | 27.4 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 28.0 | 27.9 | 28.2 | 29.1 | 29.8 | 26.8 | 28.3 | 1.0 | 24 |
| 21 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 31.0 | 31.2 | 31.1 | 30.8 | 29.3 | 28.6 | 27.9 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 31.2 | 26.9 | 29.1 | 1.5 | 24 |
| 22 | 28.9 | 28.8 | 29.2 | 29.7 | 30.1 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 31.0 | 30.7 | 30.2 | 29.0 | 28.1 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 28.7 | 28.2 | 29.5 | 28.6 | 34.1 | 39.4 | 39.9 | 39.9 | 27.8 | 30.3 | 3.2 | 24 |
| 23 | 34.6 | 30.5 | 30.3 | 29.2 | 31.4 | 30.6 | 31.2 | 29.7 | 28.2 | 28.2 | 27.7 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 28.0 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 29.3 | 28.2 | 34.6 | 26.9 | 28.7 | 1.9 | 24 |
| 24 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 28.8 | 28.5 | 28.9 | 29.5 | 38.0 | 35.2 | 29.8 | 27.5 | 29.2 | 28.0 | 27.2 | 27.0 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 38.0 | 27.0 | 29.2 | 2.5 | 24 |
| 25 | 27.9 | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 30.3 | 32.1 | 29.6 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 27.9 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 28.3 | 32.1 | 26.1 | 27.9 | 1.5 | 24 |
| 26 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 27.6 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 28.2 | 32.7 | 35.9 | 35.3 | 31.7 | 29.4 | 37.8 | 43.2 | 36.3 | 30.4 | 43.2 | 26.6 | 30.3 | 4.4 | 24 |
| 27 | 29.3 | 27.9 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.4 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.8 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 26.8 | 27.6 | 0.6 | 24 |
| 28 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 28.7 | 27.0 | 27.8 | 0.6 | 24 |
| 29 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 27.4 | 28.1 | 0.5 | 24 |
| 30 | 29.6 | 29.6 | 31.0 | 37.1 | 38.4 | 35.5 | 31.8 | 29.5 | 29.0 | 28.6 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 28.4 | 30.6 | 28.7 | 38.4 | 26.8 | 29.5 | 3.2 | 24 |
| 最大値 | 36.7 | 40.3 | 44.3 | 44.7 | 46.3 | 44.3 | 36.1 | 32.9 | 31.8 | 32.0 | 35.7 | 37.1 | 38.1 | 41.7 | 43.4 | 41.5 | 40.6 | 36.2 | 42.0 | 42.7 | 43.8 | 43.7 | 42.7 | 39.9 | 46.3 | | 33.8 | | |
| 最小値 | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.3 | 26.9 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | | 26.0 | 27.0 | | |
| 平均値 | 29.1 | 29.6 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.5 | 29.1 | | | 29.2 | | |
| 標準偏差 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | | | | 3.1 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 21024.1 | 46.3 | 26.0 | 29.2 | 33.8 | 27.0 | ***：欠測 | 01011/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 630 | 54 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 87.500 | 7.500 | 2.639 | 1.944 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

上杉 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29.4 | 29.9 | 29.6 | 29.1 | 28.4 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.9 | 29.9 | 27.6 | 28.7 | 0.7 | 24 |
| 2 | 30.1 | 30.7 | 30.9 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 31.4 | 30.2 | 28.9 | 27.9 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 27.2 | 29.6 | 1.9 | 24 |
| 3 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.1 | 29.0 | 28.1 | 27.9 | *** | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 30.5 | 27.5 | 28.8 | 1.0 | 23 |
| 4 | 28.7 | 28.9 | 28.4 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 29.4 | 28.9 | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 27.3 | 27.4 | 27.9 | 28.2 | 28.4 | 29.4 | 26.7 | 27.9 | 0.9 | 24 |
| 5 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.8 | 29.9 | 30.6 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 30.1 | 28.7 | 27.9 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 28.9 | 30.7 | 26.9 | 28.7 | 1.3 | 24 |
| 6 | 29.0 | 28.9 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 28.9 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.7 | 29.1 | 29.6 | 27.5 | 28.5 | 0.7 | 24 |
| 7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 30.0 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 28.7 | 28.1 | 27.4 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 28.0 | 30.6 | 26.8 | 28.4 | 1.4 | 24 |
| 8 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.9 | 29.6 | 29.1 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 29.1 | 34.4 | 37.3 | 39.2 | 34.5 | 31.9 | 28.4 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 26.3 | 39.2 | 26.3 | 29.3 | 3.6 | 24 |
| 9 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.0 | 27.7 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 31.5 | 30.2 | 29.2 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 31.5 | 26.5 | 27.6 | 1.2 | 24 |
| 10 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.3 | 32.3 | 38.6 | 31.6 | 28.8 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.7 | 38.6 | 27.6 | 29.4 | 2.2 | 24 |
| 11 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 31.0 | 30.7 | 30.1 | 29.6 | 29.2 | *** | *** | 45.2 | 53.3 | 47.3 | 45.4 | 51.5 | 52.2 | 45.1 | 41.3 | 34.6 | 53.3 | 28.9 | 36.6 | 8.9 | 22 |
| 12 | 30.3 | 28.5 | 29.1 | 30.5 | 29.8 | 28.1 | 28.5 | 27.9 | 27.7 | 28.0 | 27.4 | 28.2 | 27.8 | 27.2 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 27.3 | 28.2 | 28.0 | 28.6 | 28.8 | 30.5 | 26.3 | 28.0 | 1.1 | 24 |
| 13 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.1 | 29.9 | 29.3 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 28.7 | 37.0 | 32.2 | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 37.0 | 27.1 | 29.4 | 2.1 | 24 |
| 14 | 32.3 | 42.4 | 37.9 | 38.2 | 36.8 | 43.3 | 45.7 | 46.3 | 43.4 | 37.7 | 34.9 | 29.3 | 27.5 | 29.0 | 28.0 | 26.6 | 26.5 | 27.8 | 27.1 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 46.3 | 26.5 | 33.2 | 7.0 | 24 |
| 15 | 27.8 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 27.2 | 27.9 | 0.5 | 24 |
| 16 | 28.4 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.9 | 31.0 | 30.3 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 31.0 | 26.6 | 28.3 | 1.4 | 24 |
| 17 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.5 | 29.7 | 29.4 | 28.8 | 27.9 | 27.5 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.3 | 29.7 | 26.7 | 27.9 | 0.9 | 24 |
| 18 | 28.7 | 28.9 | 29.0 | 29.2 | 29.6 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 30.6 | 30.2 | 29.4 | 28.8 | 28.1 | 27.9 | 27.0 | 29.9 | 41.7 | 38.1 | 31.9 | 28.1 | 27.3 | 27.2 | 27.8 | 29.5 | 41.7 | 27.0 | 30.0 | 3.3 | 24 |
| 19 | 33.7 | 43.5 | 44.0 | 35.6 | 38.7 | 41.7 | 45.1 | 35.0 | 27.8 | 26.2 | 26.5 | 27.7 | 27.8 | 28.2 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 45.1 | 25.9 | 31.2 | 6.6 | 24 |
| 20 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.5 | 29.2 | 29.0 | 29.3 | 28.4 | 27.9 | 27.8 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 29.5 | 27.0 | 28.1 | 0.7 | 24 |
| 21 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 29.0 | 29.1 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 28.6 | 28.0 | 27.9 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 30.2 | 28.8 | 27.7 | 27.2 | 29.2 | 30.6 | 30.6 | 27.2 | 28.6 | 0.9 | 24 |
| 22 | 32.2 | 32.1 | 34.4 | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 38.5 | 41.5 | 34.8 | 31.1 | 35.2 | 38.6 | 39.4 | 45.2 | 46.1 | 44.2 | 42.0 | 41.4 | 37.4 | 34.7 | 29.7 | 31.9 | 37.1 | 35.7 | 46.1 | 29.7 | 37.2 | 4.5 | 24 |
| 23 | 37.8 | 34.1 | 31.0 | 30.7 | 28.9 | 28.3 | 29.5 | 27.9 | 27.6 | 28.5 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.8 | 29.2 | 31.4 | 32.1 | 37.8 | 27.1 | 29.1 | 2.7 | 24 |
| 24 | 33.4 | 32.3 | 32.3 | 32.0 | 31.6 | 31.2 | 28.9 | 28.6 | 33.3 | 33.7 | 32.7 | 32.9 | 34.6 | 33.1 | 36.6 | 32.7 | 30.8 | 33.6 | 30.0 | 27.8 | 28.4 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 36.6 | 27.1 | 31.3 | 2.6 | 24 |
| 25 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 28.7 | 26.9 | 27.6 | 0.5 | 24 |
| 26 | 27.6 | 27.5 | 27.9 | 28.0 | 27.6 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.0 | 27.0 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.8 | 27.7 | 28.0 | 26.7 | 27.4 | 0.5 | 24 |
| 27 | 27.7 | 27.5 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 28.7 | 30.4 | 30.6 | 28.8 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 30.6 | 26.9 | 27.8 | 0.9 | 24 |
| 28 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.9 | 28.5 | 28.3 | 28.0 | 27.6 | 26.9 | 27.0 | 27.8 | 28.7 | 28.2 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 28.9 | 26.9 | 27.8 | 0.6 | 24 |
| 29 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 30.7 | 31.5 | 29.5 | 28.2 | 27.5 | 27.4 | 27.8 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 31.5 | 27.4 | 28.6 | 1.0 | 24 |
| 30 | 27.5 | 28.1 | 28.3 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.5 | 28.9 | 28.0 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 29.8 | 27.2 | 28.1 | 1.0 | 24 |
| 31 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.6 | 28.2 | 28.5 | 29.7 | 35.6 | 38.9 | 38.5 | 34.6 | 31.4 | 33.2 | 30.6 | 29.0 | 28.3 | 38.9 | 27.4 | 30.0 | 3.5 | 24 |
| 最大値 | 37.8 | 43.5 | 44.0 | 38.2 | 38.7 | 43.3 | 45.7 | 46.3 | 43.4 | 37.7 | 35.2 | 38.6 | 39.4 | 45.2 | 46.1 | 45.2 | 53.3 | 47.3 | 45.4 | 51.5 | 52.2 | 45.1 | 41.3 | 35.7 | 53.3 | | 37.2 | | |
| 最小値 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 26.3 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | | 25.9 | 27.4 | | |
| 平均値 | 29.2 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | | | 29.4 | | |
| 標準偏差 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 5.1 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | | | | 3.7 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 741 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 741 | 3 | 21760.7 | 53.3 | 25.9 | 29.4 | 37.2 | 27.4 | ***：欠測 | 01011/01 |

| 測定値ランク | 0 \| 5 | 6 \| 10 | 11 \| 15 | 16 \| 20 | 21 \| 25 | 26 \| 30 | 31 \| 35 | 36 \| 40 | 41 \| 45 | 46 \| 50 | 51 \| 55 | 56 \| 60 | 61 \| 65 | 66 \| 70 | 71 \| 75 | 76 \| 80 | 81 \| 85 | 86 \| 90 | 91 \| 95 | 96 \| 100 | 101 以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638 | 56 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 86.100 | 7.557 | 2.834 | 2.429 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

八津合 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.4 | 40.4 | 41.2 | 41.7 | 42.3 | 42.0 | 41.8 | 41.4 | 40.8 | 40.3 | 38.7 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 37.0 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 42.3 | 36.9 | 39.2 | 1.9 | 24 |
| 2 | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 40.4 | 40.1 | 39.8 | 38.8 | 38.4 | 38.4 | 38.0 | 37.6 | 36.9 | 37.7 | 37.9 | 38.3 | 39.5 | 39.1 | 39.3 | 38.2 | 41.3 | 44.2 | 44.2 | 36.9 | 39.2 | 1.5 | 24 |
| 3 | 38.7 | 37.1 | 36.8 | 38.9 | 40.9 | 40.6 | 40.0 | 43.2 | 47.2 | 55.8 | 57.6 | 55.9 | 56.6 | 53.5 | 46.2 | 40.8 | 40.3 | 45.0 | 45.6 | 47.8 | 42.2 | 37.8 | 36.4 | 36.4 | 57.6 | 36.4 | 44.2 | 7.0 | 24 |
| 4 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 37.1 | 37.0 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 45.5 | 48.1 | 43.3 | 42.1 | 40.2 | 39.2 | 38.1 | 38.6 | 37.1 | 35.5 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 48.1 | 34.9 | 37.9 | 3.5 | 24 |
| 5 | 35.0 | 35.2 | 35.9 | 35.2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 34.7 | 35.2 | 0.6 | 24 |
| 6 | 37.2 | 37.1 | 37.8 | 37.6 | 37.3 | 37.4 | 38.1 | 38.3 | 37.8 | 37.1 | 36.4 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.8 | 36.0 | 36.4 | 36.9 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 38.5 | 35.7 | 37.0 | 0.9 | 24 |
| 7 | 38.8 | 39.2 | 39.7 | 40.8 | 40.2 | 39.9 | 38.7 | 36.6 | 36.1 | 36.3 | 37.1 | 37.7 | 50.3 | 51.2 | 43.9 | 41.1 | 41.9 | 42.5 | 39.7 | 39.2 | 38.5 | 39.5 | 40.9 | 39.1 | 51.2 | 36.1 | 40.4 | 3.7 | 24 |
| 8 | 36.7 | 36.3 | 37.6 | 38.6 | 38.2 | 37.2 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 34.8 | 34.7 | 35.0 | 35.9 | 46.3 | 48.9 | 49.9 | 50.4 | 43.4 | 39.9 | 39.1 | 38.6 | 39.4 | 50.4 | 34.7 | 39.2 | 4.9 | 24 |
| 9 | 39.9 | 39.8 | 40.5 | 37.2 | 36.0 | 35.8 | 35.4 | 35.2 | 34.9 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 40.5 | 34.8 | 35.9 | 1.7 | 24 |
| 10 | 35.0 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 35.6 | 35.1 | 34.9 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 36.0 | 36.2 | 36.6 | 37.1 | 37.5 | 37.5 | 34.9 | 35.6 | 0.7 | 24 |
| 11 | 37.6 | 38.0 | 38.1 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39.2 | 39.0 | 38.9 | 37.9 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.6 | 36.2 | 36.5 | 37.0 | 37.3 | 39.2 | 35.1 | 36.9 | 1.6 | 24 |
| 12 | 37.6 | 38.0 | 38.9 | 39.2 | 39.8 | 40.0 | 40.1 | 40.3 | 38.8 | 37.4 | 36.5 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36.4 | 36.6 | 37.2 | 40.3 | 35.2 | 37.1 | 1.8 | 24 |
| 13 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 38.9 | 38.9 | 39.0 | 39.2 | 39.6 | 39.0 | 37.2 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.7 | 37.0 | 37.4 | 37.6 | 39.6 | 35.5 | 37.2 | 1.4 | 24 |
| 14 | 37.7 | 38.5 | 38.8 | 38.7 | 39.2 | 40.3 | 40.0 | 38.9 | 38.4 | 37.9 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 40.3 | 35.8 | 37.3 | 1.5 | 24 |
| 15 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 36.0 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 35.6 | 36.2 | 0.3 | 24 |
| 16 | 36.6 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 38.2 | 39.1 | 38.9 | 38.6 | 38.3 | 37.3 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.6 | 37.2 | 37.6 | 39.1 | 35.8 | 37.2 | 1.0 | 24 |
| 17 | 38.1 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 38.2 | 36.3 | 36.0 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | 37.1 | 37.6 | 38.2 | 39.8 | 35.8 | 37.3 | 1.4 | 24 |
| 18 | 38.6 | 39.0 | 39.6 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 39.2 | 38.5 | 37.2 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 39.8 | 35.9 | 37.4 | 1.5 | 24 |
| 19 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 37.1 | 38.1 | 42.5 | 41.9 | 38.6 | 37.2 | 36.2 | 46.9 | 66.8 | 60.1 | 51.4 | 49.3 | 46.5 | 46.6 | 44.2 | 44.9 | 66.8 | 36.2 | 42.5 | 8.1 | 24 |
| 20 | 43.9 | 40.9 | 38.2 | 39.0 | 40.1 | 36.9 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | 43.9 | 35.1 | 36.6 | 2.3 | 24 |
| 21 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.4 | 38.5 | 38.8 | 38.8 | 38.2 | 36.1 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | *** | *** | *** | *** | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 38.8 | 35.1 | 36.6 | 1.4 | 20 |
| 22 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 36.6 | 36.5 | 37.9 | 38.1 | 36.8 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 38.1 | 35.2 | 35.8 | 0.8 | 24 |
| 23 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 36.2 | 35.4 | 35.8 | 0.2 | 24 |
| 24 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 36.4 | 37.0 | 37.2 | 37.4 | 37.7 | 37.6 | 36.8 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 36.9 | 36.3 | 36.0 | 37.7 | 35.8 | 36.4 | 0.6 | 24 |
| 25 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 37.0 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.0 | 35.9 | 36.4 | 0.6 | 24 |
| 26 | 38.0 | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.5 | 40.1 | 40.5 | 40.5 | 40.0 | 39.3 | 37.8 | 38.2 | 37.0 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 36.9 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 40.5 | 36.6 | 38.1 | 1.3 | 24 |
| 27 | 38.0 | 38.2 | 37.7 | 37.6 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.2 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 37.5 | 37.9 | 38.7 | 40.4 | 40.6 | 44.8 | 56.0 | 57.4 | 57.4 | 36.6 | 39.6 | 5.6 | 24 |
| 28 | 56.2 | 53.6 | 51.9 | 52.1 | 49.2 | 48.6 | 43.4 | 39.4 | 37.6 | 35.8 | 35.9 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 36.1 | 37.2 | 37.2 | 36.5 | 36.0 | 36.0 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.3 | 56.2 | 35.2 | 40.5 | 7.0 | 24 |
| 29 | 36.3 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.7 | 37.8 | 41.6 | 44.6 | 47.6 | 49.0 | 47.5 | 44.6 | 45.1 | 46.9 | 47.9 | 49.0 | 35.2 | 39.5 | 5.4 | 24 |
| 30 | 46.9 | 48.6 | 48.2 | 42.2 | 38.8 | 36.2 | 35.4 | 35.4 | 36.4 | 35.4 | 35.1 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 36.1 | 36.2 | 48.6 | 34.7 | 37.3 | 4.4 | 24 |
| 31 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 37.6 | 37.3 | 36.6 | 36.0 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 37.3 | 37.7 | 35.4 | 36.4 | 0.8 | 24 |
| 最大値 | 56.2 | 53.6 | 51.9 | 52.1 | 49.2 | 48.6 | 43.4 | 43.2 | 47.2 | 55.8 | 57.6 | 55.9 | 56.6 | 53.5 | 46.2 | 46.9 | 66.8 | 60.1 | 51.4 | 49.3 | 46.5 | 46.6 | 56.0 | 57.4 | 66.8 | | 44.2 | | |
| 最小値 | 35.0 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | | 34.7 | 35.2 | | |
| 平均値 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 37.3 | 37.0 | 37.2 | 37.1 | 36.6 | 37.3 | 38.2 | 38.1 | 38.0 | 37.8 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 38.5 | | | 37.8 | | |
| 標準偏差 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 2.4 | 3.1 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 4.6 | | | | 3.8 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 27971.3 | 66.8 | 34.7 | 37.8 | 44.2 | 35.2 | ***：欠測 | 01012/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 422 | 32 | 23 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.514 | 57.027 | 4.324 | 3.108 | 1.081 | 0.811 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

八津合 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.6 | 37.5 | 38.0 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 37.4 | 37.4 | 37.1 | 36.8 | 36.0 | 36.1 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 39.2 | 41.0 | 40.4 | 39.9 | 38.9 | 38.7 | 37.0 | 37.5 | 38.8 | 41.0 | 36.0 | 37.9 | 1.3 | 24 |
| 2 | 39.0 | 41.5 | 43.1 | 45.5 | 43.1 | 42.2 | 42.0 | 40.4 | 39.7 | 39.2 | 40.9 | 47.1 | 48.1 | 49.1 | 53.8 | 50.1 | 41.3 | 40.7 | 42.3 | 41.9 | 42.6 | 36.7 | 34.8 | 34.4 | 53.8 | 34.4 | 42.5 | 4.6 | 24 |
| 3 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 37.0 | 37.4 | 38.1 | 38.4 | 38.4 | 34.4 | 35.7 | 1.0 | 24 |
| 4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 38.8 | 38.9 | 38.1 | 38.0 | 37.1 | 36.3 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 35.5 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.4 | 36.9 | 37.0 | 37.7 | 39.5 | 35.3 | 37.1 | 1.5 | 24 |
| 5 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 39.4 | 44.6 | 40.9 | 38.3 | 36.3 | 35.8 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 36.1 | 36.5 | 37.0 | 37.2 | 37.5 | 38.0 | 44.6 | 35.5 | 37.2 | 2.2 | 24 |
| 6 | 38.7 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.3 | 39.4 | 40.4 | 39.9 | 37.1 | 36.5 | 36.3 | 35.9 | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.7 | 35.2 | 35.7 | 41.1 | 37.3 | 36.9 | 37.4 | 37.1 | 36.1 | 41.1 | 35.2 | 37.4 | 1.8 | 24 |
| 7 | 37.6 | 45.9 | 56.2 | 54.7 | 59.2 | 58.4 | 47.4 | 39.5 | 36.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 34.9 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 59.2 | 34.6 | 39.9 | 8.6 | 24 |
| 8 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 35.1 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.5 | 36.0 | 36.8 | 37.3 | 38.1 | 38.5 | 38.5 | 34.9 | 35.6 | 1.0 | 24 |
| 9 | 39.0 | 39.2 | 39.5 | 40.3 | 41.7 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 41.3 | 40.8 | 38.2 | 36.0 | 36.0 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 37.3 | 37.7 | 38.2 | 42.5 | 35.3 | 38.3 | 2.6 | 24 |
| 10 | 38.7 | 39.2 | 39.3 | 39.9 | 40.6 | 41.4 | 41.1 | 41.3 | 41.4 | 40.2 | 40.5 | 39.1 | 37.3 | 36.5 | 36.2 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 37.2 | 38.4 | 38.3 | 37.6 | 41.4 | 36.0 | 38.6 | 1.9 | 24 |
| 11 | 37.3 | 37.8 | 38.2 | 38.4 | 38.7 | 39.0 | 39.1 | 39.3 | 38.9 | 37.1 | 36.1 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 39.3 | 35.4 | 36.9 | 1.4 | 24 |
| 12 | 37.5 | 37.6 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 38.7 | 39.2 | 39.6 | 39.0 | 38.3 | 37.6 | 37.2 | 36.9 | 36.5 | 36.4 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.5 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 39.6 | 36.0 | 37.5 | 1.0 | 24 |
| 13 | 37.8 | 40.9 | 42.3 | 38.0 | 36.6 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.4 | 36.6 | 37.0 | 37.4 | 37.9 | 42.3 | 35.7 | 36.8 | 1.6 | 24 |
| 14 | 38.3 | 38.3 | 38.7 | 39.2 | 40.1 | 40.5 | 40.0 | 40.1 | 39.6 | 38.4 | 37.5 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38.3 | 38.4 | 40.5 | 36.4 | 38.1 | 1.3 | 24 |
| 15 | 38.9 | 39.1 | 39.8 | 40.0 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 41.4 | 40.8 | 40.6 | 39.7 | 40.2 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 38.7 | 38.1 | 39.2 | 39.2 | 38.9 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 41.4 | 38.1 | 39.5 | 1.0 | 24 |
| 16 | 37.9 | 38.0 | 38.1 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 38.3 | 38.6 | 38.0 | 37.7 | 37.5 | 36.8 | 36.1 | 35.9 | 35.7 | 36.2 | 36.3 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 38.7 | 35.6 | 36.9 | 1.1 | 24 |
| 17 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 36.4 | 36.5 | 38.1 | 39.0 | 37.5 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 40.4 | 45.8 | 43.0 | 43.0 | 45.1 | 47.7 | 52.6 | 54.0 | 48.4 | 44.6 | 54.0 | 35.7 | 40.6 | 5.7 | 24 |
| 18 | 45.7 | 49.8 | 52.2 | 46.3 | 40.9 | 39.4 | 37.1 | 37.6 | 39.4 | 39.0 | 45.7 | 45.3 | 51.5 | 54.1 | 54.8 | 57.5 | 54.5 | 46.8 | 43.3 | 41.6 | 38.2 | 36.4 | 36.5 | 35.2 | 57.5 | 35.2 | 44.5 | 6.8 | 24 |
| 19 | 35.9 | 37.9 | 37.4 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 37.4 | 37.4 | 36.7 | 38.6 | 38.7 | 36.5 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.9 | 38.7 | 34.6 | 36.1 | 1.2 | 24 |
| 20 | 37.2 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.7 | 38.6 | 38.0 | 36.7 | 36.4 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.9 | 37.7 | 37.9 | 38.0 | 38.7 | 35.4 | 37.1 | 1.1 | 24 |
| 21 | 38.8 | 39.2 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 40.2 | 39.8 | 39.7 | 40.3 | 39.8 | 38.1 | 36.6 | 36.3 | 36.1 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 36.5 | 36.7 | 37.1 | 37.6 | 38.0 | 40.3 | 35.4 | 37.8 | 1.7 | 24 |
| 22 | 38.5 | 39.5 | 38.9 | 39.0 | 39.4 | 39.9 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 39.0 | 36.6 | 36.2 | 36.2 | 36.7 | 37.6 | 38.0 | 38.3 | 37.3 | 37.9 | 37.2 | 43.9 | 59.0 | 60.9 | 60.9 | 36.2 | 40.5 | 6.2 | 24 |
| 23 | 62.9 | 54.9 | 48.6 | 42.2 | 43.1 | 43.0 | 43.7 | 41.9 | 38.4 | 36.8 | 35.9 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 38.1 | 38.3 | 36.8 | 37.4 | 36.2 | 35.4 | 39.7 | 44.6 | 46.6 | 40.9 | 62.9 | 35.4 | 41.3 | 6.7 | 24 |
| 24 | 37.7 | 37.2 | 36.9 | 37.0 | 36.9 | 38.0 | 42.3 | 41.2 | 43.1 | 40.4 | 39.9 | 43.9 | 45.8 | 43.2 | 40.4 | 40.0 | 40.4 | 37.1 | 35.8 | 37.5 | 39.2 | 38.2 | 38.1 | 37.5 | 45.8 | 35.8 | 39.5 | 2.6 | 24 |
| 25 | 37.4 | 36.9 | 37.3 | 40.5 | 42.5 | 40.6 | 38.5 | 37.9 | 37.3 | 36.7 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 35.0 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.7 | 37.6 | 37.8 | 42.5 | 34.7 | 36.9 | 2.1 | 24 |
| 26 | 37.8 | 37.2 | 37.0 | 36.0 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 36.0 | 41.2 | 45.2 | 44.3 | 42.1 | 38.1 | 43.1 | 51.9 | 46.6 | 43.0 | 51.9 | 35.1 | 38.9 | 4.7 | 24 |
| 27 | 37.7 | 36.4 | 35.9 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 35.8 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 37.7 | 35.3 | 36.1 | 0.6 | 24 |
| 28 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.5 | 36.6 | 36.9 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 36.3 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 37.9 | 35.5 | 36.4 | 0.7 | 24 |
| 29 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 37.2 | 37.6 | 37.5 | 36.7 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.8 | 36.4 | 36.8 | 37.3 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.1 | 35.6 | 36.7 | 0.9 | 24 |
| 30 | 39.2 | 39.8 | 41.3 | 47.0 | 47.2 | 43.9 | 40.9 | 38.4 | 37.7 | 37.2 | 36.4 | 36.3 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 37.4 | 38.2 | 39.3 | 37.4 | 47.2 | 35.5 | 38.4 | 3.5 | 24 |
| 最大値 | 62.9 | 54.9 | 56.2 | 54.7 | 59.2 | 58.4 | 47.4 | 42.5 | 43.1 | 40.8 | 45.7 | 47.1 | 51.5 | 54.1 | 54.8 | 57.5 | 54.5 | 46.8 | 45.1 | 47.7 | 52.6 | 54.0 | 59.0 | 60.9 | 62.9 | | 44.5 | | |
| 最小値 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 34.8 | 34.4 | | 34.4 | 35.6 | | |
| 平均値 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 39.4 | 39.7 | 39.5 | 39.1 | 38.7 | 38.2 | 37.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 37.4 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.9 | 38.6 | 39.0 | 38.7 | | | 38.2 | | |
| 標準偏差 | 4.9 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | | | | 3.9 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 27525.5 | 62.9 | 34.4 | 38.2 | 44.5 | 35.6 | ***：欠測 | 01012/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 420 | 58 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.028 | 58.333 | 8.056 | 2.083 | 1.528 | 0.833 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

八津合 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.9 | 38.2 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 38.6 | 37.8 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.6 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 39.3 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 24 |
| 2 | 39.9 | 40.5 | 41.6 | 41.7 | 42.2 | 43.1 | 44.1 | 43.5 | 42.8 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 36.7 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.5 | 36.7 | 36.9 | 37.4 | 37.7 | 38.1 | 44.1 | 35.4 | 39.0 | 2.9 | 24 |
| 3 | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 39.9 | 40.2 | 40.5 | 40.7 | 41.1 | 40.0 | 37.0 | 36.4 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | *** | *** | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.6 | 37.9 | 38.5 | 38.6 | 41.1 | 36.0 | 38.3 | 1.7 | 22 |
| 4 | 38.3 | 38.0 | 38.3 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 38.9 | 39.6 | 39.5 | 36.7 | 35.8 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 36.6 | 37.1 | 37.7 | 38.1 | 39.6 | 35.3 | 37.2 | 1.6 | 24 |
| 5 | 38.5 | 38.7 | 39.1 | 40.0 | 41.1 | 41.5 | 41.4 | 41.7 | 41.5 | 39.4 | 37.2 | 36.2 | 36.3 | 35.9 | 36.2 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 36.1 | 36.6 | 36.6 | 37.1 | 37.7 | 38.1 | 41.7 | 35.5 | 38.1 | 2.2 | 24 |
| 6 | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 39.6 | 39.7 | 40.0 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 39.3 | 37.4 | 36.9 | 36.5 | 36.6 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.8 | 38.2 | 38.3 | 40.6 | 36.0 | 38.0 | 1.6 | 24 |
| 7 | 38.5 | 38.8 | 39.4 | 39.4 | 39.8 | 39.9 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 37.8 | 36.8 | 36.4 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 37.0 | 40.4 | 35.5 | 37.4 | 1.9 | 24 |
| 8 | 37.0 | 37.0 | 37.4 | 38.2 | 39.0 | 38.4 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 36.0 | 38.1 | 48.7 | 56.6 | 60.1 | 48.5 | 43.7 | 37.8 | 35.5 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 35.1 | 60.1 | 34.7 | 39.6 | 6.9 | 24 |
| 9 | 36.2 | 35.5 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 36.6 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 36.1 | 35.7 | 35.3 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.8 | 40.2 | 40.2 | 37.6 | 36.9 | 36.6 | 40.2 | 35.0 | 36.5 | 1.4 | 24 |
| 10 | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 38.0 | 38.7 | 38.7 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 38.0 | 37.1 | 36.7 | 40.5 | 50.8 | 43.6 | 38.7 | 36.8 | 36.6 | 36.9 | 37.4 | 38.3 | 37.8 | 50.8 | 36.6 | 38.5 | 3.0 | 24 |
| 11 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 39.2 | 39.8 | 40.0 | 40.1 | 40.9 | 40.6 | 39.9 | *** | *** | 37.9 | 43.2 | 54.0 | 59.0 | 61.6 | 63.7 | 62.0 | 65.7 | 68.9 | 56.2 | 46.4 | 41.3 | 68.9 | 37.9 | 48.0 | 10.9 | 22 |
| 12 | 38.7 | 37.3 | 38.0 | 40.3 | 39.9 | 38.1 | 38.4 | 37.6 | 37.6 | 38.7 | 38.1 | 37.8 | 37.6 | 36.9 | 35.5 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 37.8 | 40.3 | 35.1 | 37.4 | 1.4 | 24 |
| 13 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 38.8 | 39.0 | 39.6 | 40.1 | 40.2 | 40.5 | 39.9 | 38.7 | 37.8 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 36.6 | 48.1 | 44.0 | 38.2 | 37.3 | 36.8 | 48.1 | 35.8 | 38.7 | 2.7 | 24 |
| 14 | 41.9 | 48.4 | 46.6 | 45.9 | 46.9 | 53.3 | 55.8 | 58.2 | 58.5 | 54.1 | 50.9 | 41.8 | 36.3 | 38.3 | 38.8 | 36.4 | 36.9 | 40.3 | 39.6 | 36.3 | 35.8 | 35.9 | 36.5 | 36.7 | 58.5 | 35.8 | 43.8 | 7.8 | 24 |
| 15 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.6 | 37.6 | 36.4 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.9 | 36.2 | 36.0 | 36.9 | 37.8 | 37.9 | 38.3 | 38.6 | 35.2 | 36.9 | 1.1 | 24 |
| 16 | 38.4 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | 39.9 | 40.0 | 40.4 | 39.7 | 38.6 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 40.4 | 35.3 | 37.7 | 1.7 | 24 |
| 17 | 36.6 | 36.7 | 37.2 | 37.8 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 39.4 | 37.3 | 36.2 | 36.1 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.3 | 38.6 | 39.8 | 35.3 | 37.3 | 1.4 | 24 |
| 18 | 38.8 | 39.4 | 39.2 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | 41.0 | 41.0 | 41.4 | 39.2 | 37.1 | 36.9 | 36.7 | 36.4 | 35.8 | 38.2 | 52.1 | 49.3 | 44.9 | 39.3 | 37.4 | 37.0 | 37.6 | 42.1 | 52.1 | 35.8 | 40.1 | 3.9 | 24 |
| 19 | 40.6 | 40.6 | 49.2 | 50.8 | 53.9 | 54.8 | 54.1 | 48.4 | 48.7 | 39.4 | 36.2 | 38.2 | 38.9 | 40.3 | 37.5 | 35.3 | 35.3 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 35.3 | 35.7 | 36.8 | 36.7 | 54.8 | 34.9 | 41.3 | 7.0 | 24 |
| 20 | 36.5 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 38.1 | 38.0 | 38.0 | 38.2 | 38.6 | 38.0 | 37.5 | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 38.6 | 35.8 | 36.9 | 0.9 | 24 |
| 21 | 37.2 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 38.2 | 38.8 | 39.1 | 39.3 | 39.0 | 38.6 | 37.5 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 40.7 | 40.1 | 37.1 | 36.0 | 38.5 | 39.7 | 40.7 | 36.0 | 37.8 | 1.4 | 24 |
| 22 | 41.7 | 45.9 | 55.8 | 52.7 | 46.2 | 45.7 | 48.0 | 55.3 | 48.2 | 41.3 | 44.4 | 49.9 | 48.6 | 55.0 | 61.1 | 63.9 | 61.3 | 55.3 | 47.0 | 40.4 | 37.7 | 41.4 | 47.8 | 45.9 | 63.9 | 37.7 | 49.2 | 7.0 | 24 |
| 23 | 45.2 | 41.4 | 39.0 | 36.8 | 35.7 | 36.1 | 41.5 | 38.5 | 40.9 | 43.0 | 38.3 | 36.1 | 35.8 | 36.0 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 36.6 | 36.2 | 37.2 | 38.8 | 42.3 | 49.2 | 49.2 | 35.7 | 38.8 | 3.5 | 24 |
| 24 | 49.0 | 42.0 | 38.2 | 38.0 | 38.0 | 37.3 | 38.4 | 38.5 | 39.9 | 41.9 | 43.9 | 44.5 | 43.8 | 44.6 | 47.8 | 47.0 | 39.5 | 41.2 | 39.8 | 41.3 | 45.3 | 40.7 | 37.3 | 36.4 | 49.0 | 36.4 | 41.4 | 3.6 | 24 |
| 25 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 35.9 | 36.0 | 36.2 | 36.1 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 37.2 | 35.5 | 36.2 | 0.5 | 24 |
| 26 | 35.8 | 36.1 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 36.6 | 36.4 | 36.9 | 37.1 | 37.0 | 36.3 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.8 | 36.7 | 37.9 | 37.9 | 35.1 | 36.2 | 0.8 | 24 |
| 27 | 36.7 | 36.3 | 36.7 | 36.9 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 36.9 | 37.1 | 36.2 | 35.6 | 35.6 | 36.1 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 36.1 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 36.3 | 36.5 | 37.0 | 36.9 | 39.0 | 35.6 | 36.6 | 0.9 | 24 |
| 28 | 37.0 | 37.4 | 37.2 | 37.8 | 37.9 | 38.9 | 40.9 | 39.0 | 38.0 | 36.7 | 36.1 | 35.6 | 35.6 | 37.1 | 40.7 | 38.8 | 36.5 | 35.6 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.7 | 40.9 | 35.2 | 37.2 | 1.6 | 24 |
| 29 | 37.1 | 37.7 | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 37.8 | 37.2 | 36.6 | 36.7 | 37.2 | 39.9 | 47.1 | 45.8 | 44.6 | 38.6 | 36.5 | 37.2 | 37.7 | 36.5 | 36.1 | 36.8 | 47.1 | 36.1 | 38.6 | 2.9 | 24 |
| 30 | 36.6 | 36.8 | 37.9 | 38.0 | 38.5 | 38.4 | 39.1 | 38.8 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 37.8 | 36.7 | 35.8 | 35.6 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.1 | 35.7 | 35.9 | 39.3 | 35.6 | 37.1 | 1.4 | 24 |
| 31 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.6 | 36.3 | 36.9 | 39.3 | 37.3 | 43.3 | 50.1 | 49.4 | 46.2 | 44.7 | 55.8 | 52.2 | 43.1 | 38.5 | 37.1 | 55.8 | 35.6 | 40.4 | 6.2 | 24 |
| 最大値 | 49.0 | 48.4 | 55.8 | 52.7 | 53.9 | 54.8 | 55.8 | 58.2 | 58.5 | 54.1 | 50.9 | 49.9 | 48.7 | 56.6 | 61.1 | 63.9 | 61.6 | 63.7 | 62.0 | 65.7 | 68.9 | 56.2 | 47.8 | 49.2 | 68.9 | | 49.2 | | |
| 最小値 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 35.6 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 35.1 | | 34.7 | 36.2 | | |
| 平均値 | 38.5 | 38.6 | 39.2 | 39.3 | 39.5 | 39.8 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 39.3 | 38.2 | 37.5 | 37.5 | 38.3 | 39.6 | 39.8 | 39.4 | 38.6 | 38.2 | 38.8 | 38.8 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | | | 39.0 | | |
| 標準偏差 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | | | | 4.8 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 28815.6 | 68.9 | 34.7 | 39.0 | 49.2 | 36.2 | ***：欠測 | 01012/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 495 | 52 | 29 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | 66.892 | 7.027 | 3.919 | 2.027 | 0.811 | 0.946 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

盛郷 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 日＼時刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5 | 54.0 | 54.0 | 53.7 | 54.1 | 54.9 | 54.9 | 54.0 | 53.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 50.0 | 50.1 | 50.6 | 51.4 | 51.9 | 52.6 | 53.7 | 54.6 | 54.9 | 50.0 | 53.1 | 1.7 | 17 |
| 2 | 55.3 | 55.1 | 53.6 | 52.8 | 52.8 | 52.5 | 53.0 | 52.6 | 52.7 | 51.8 | 51.2 | 51.0 | 51.2 | 51.3 | 50.2 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 52.1 | 52.1 | 51.9 | 50.9 | 52.2 | 57.5 | 57.5 | 49.9 | 52.3 | 1.7 | 24 |
| 3 | 53.4 | 50.6 | 50.0 | 51.3 | 53.1 | 53.8 | 51.3 | 51.1 | 55.5 | 62.3 | 66.4 | 67.8 | 74.0 | 68.8 | 59.5 | 55.3 | 53.4 | 56.3 | 61.4 | 63.0 | 57.0 | 50.0 | 48.2 | 47.9 | 74.0 | 47.9 | 56.7 | 7.1 | 24 |
| 4 | 47.8 | 48.1 | 49.5 | 53.9 | 50.9 | 48.7 | 51.2 | 50.6 | 50.1 | 56.7 | 52.4 | 49.9 | 48.8 | 50.8 | 51.7 | 50.7 | 50.2 | 47.9 | 47.0 | 46.6 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 56.7 | 46.6 | 49.6 | 2.5 | 24 |
| 5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.0 | 47.2 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.7 | 48.1 | 48.3 | 48.9 | 49.3 | 49.6 | 49.6 | 47.0 | 47.5 | 0.7 | 24 |
| 6 | 50.2 | 50.5 | 49.8 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 50.2 | 50.0 | 49.7 | 48.8 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 48.8 | 49.6 | 50.7 | 51.3 | 52.1 | 52.8 | 53.4 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 48.3 | 50.2 | 1.8 | 24 |
| 7 | 54.2 | 54.4 | 55.3 | 56.8 | 56.6 | 55.0 | 54.8 | 53.2 | 49.8 | 48.7 | 49.6 | 49.3 | 55.1 | 65.4 | 60.2 | 55.4 | 52.7 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 53.3 | 54.0 | 55.2 | 53.1 | 65.4 | 48.7 | 54.1 | 3.5 | 24 |
| 8 | 49.5 | 47.8 | 49.9 | 52.0 | 52.2 | 50.7 | 49.8 | 49.2 | 48.5 | 48.3 | 47.1 | 46.5 | 46.6 | 47.1 | 47.7 | 56.5 | 59.3 | 57.8 | 61.0 | 55.9 | 53.2 | 54.8 | 56.2 | 59.2 | 61.0 | 46.5 | 51.9 | 4.5 | 24 |
| 9 | 54.8 | 52.7 | 53.2 | 51.1 | 48.7 | 47.3 | 46.9 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 47.5 | 47.7 | 47.8 | 48.6 | 48.0 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 54.8 | 46.7 | 48.5 | 2.2 | 24 |
| 10 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.8 | 49.2 | 50.0 | 51.2 | 51.2 | 47.5 | 48.1 | 0.9 | 24 |
| 11 | 51.5 | 51.8 | 52.0 | 51.9 | 52.0 | 52.1 | 51.7 | 51.4 | 52.0 | 50.2 | 48.4 | 48.0 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.8 | 48.2 | 48.5 | 49.3 | 49.9 | 50.3 | 52.1 | 47.5 | 49.7 | 1.8 | 24 |
| 12 | 51.4 | 52.2 | 52.7 | 52.7 | 53.5 | 54.4 | 54.9 | 54.3 | 53.6 | 51.5 | 49.2 | 48.6 | 48.2 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 48.4 | 48.8 | 49.2 | 49.5 | 50.6 | 54.9 | 47.9 | 50.5 | 2.5 | 24 |
| 13 | 50.9 | 51.3 | 52.4 | 53.1 | 53.2 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 51.3 | 49.3 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 49.5 | 49.9 | 50.4 | 50.9 | 53.5 | 48.5 | 50.4 | 1.9 | 24 |
| 14 | 51.4 | 51.3 | 51.5 | 51.8 | 52.2 | 52.7 | 52.8 | 53.3 | 53.1 | 51.3 | 49.9 | 49.4 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.1 | 49.2 | 49.8 | 50.2 | 50.3 | 50.6 | 50.6 | 50.8 | 53.3 | 49.0 | 50.7 | 1.4 | 24 |
| 15 | 50.9 | 50.9 | 50.5 | 49.8 | 49.3 | 49.9 | 50.3 | 49.7 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.0 | 49.1 | 49.3 | 49.8 | 50.5 | 50.8 | 51.3 | 51.7 | 51.7 | 49.0 | 49.9 | 0.8 | 24 |
| 16 | 52.3 | 53.0 | 52.9 | 53.6 | 53.9 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.9 | 55.2 | 52.7 | 50.3 | 49.3 | 49.0 | 49.3 | 49.3 | 49.0 | 48.9 | 49.0 | 49.0 | 49.6 | 50.2 | 51.0 | 51.2 | 55.2 | 48.9 | 51.5 | 2.3 | 24 |
| 17 | 51.3 | 51.6 | 51.2 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.0 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 49.2 | 49.1 | 49.8 | 50.3 | 50.7 | 51.5 | 51.6 | 48.7 | 49.8 | 1.0 | 24 |
| 18 | 51.7 | 51.9 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 52.5 | 52.9 | 52.5 | 50.0 | 49.4 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.0 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 52.9 | 49.0 | 50.4 | 1.5 | 24 |
| 19 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.4 | 49.6 | 50.7 | 53.8 | 54.7 | 51.4 | 51.2 | 49.7 | 52.7 | 74.4 | 73.2 | 64.7 | 60.1 | 57.8 | 55.1 | 53.3 | 53.9 | 74.4 | 49.2 | 54.2 | 7.2 | 24 |
| 20 | 56.7 | 58.9 | 56.7 | 56.5 | 58.8 | 52.6 | 49.4 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 48.2 | 48.6 | 49.4 | 50.3 | 58.9 | 47.6 | 50.3 | 4.0 | 24 |
| 21 | 51.1 | 51.8 | 52.9 | 52.5 | 52.3 | 52.7 | 53.2 | 53.9 | 53.1 | 50.4 | 48.8 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 48.3 | 53.9 | 47.7 | 49.9 | 2.3 | 24 |
| 22 | 48.4 | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.7 | 48.8 | 49.2 | 49.6 | 48.9 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.3 | 48.3 | 48.5 | 49.5 | 49.0 | 49.6 | 49.5 | 49.0 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 49.6 | 48.0 | 48.6 | 0.5 | 24 |
| 23 | 48.8 | 48.4 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 48.4 | 48.7 | 49.2 | 50.2 | 49.2 | 49.2 | 48.3 | 48.0 | 48.2 | 48.7 | 48.2 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 48.0 | 50.2 | 47.8 | 48.5 | 0.6 | 24 |
| 24 | 48.0 | 48.0 | 48.1 | 48.5 | 48.7 | 49.0 | 49.5 | 49.7 | 48.6 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 49.7 | 48.0 | 48.4 | 0.4 | 24 |
| 25 | 48.2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 49.0 | 49.3 | 50.0 | 50.6 | 51.0 | 51.0 | 48.2 | 48.9 | 0.7 | 24 |
| 26 | 51.3 | 51.9 | 52.2 | 52.5 | 53.0 | 53.3 | 53.6 | 53.9 | 53.4 | 52.1 | 51.1 | 49.9 | 50.0 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | 50.0 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 49.8 | 49.9 | 53.9 | 49.5 | 51.0 | 1.6 | 24 |
| 27 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 50.5 | 51.2 | 51.4 | 51.5 | 52.3 | 52.1 | 51.6 | 50.3 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 50.0 | 51.1 | 52.8 | 56.8 | 55.5 | 54.1 | 59.0 | 66.6 | 66.6 | 49.3 | 52.3 | 3.9 | 24 |
| 28 | 69.1 | 69.3 | 64.5 | 63.7 | 62.7 | 61.6 | 57.3 | 53.7 | 51.0 | 49.2 | 48.4 | 47.3 | 46.9 | 47.2 | 48.1 | 48.4 | 48.1 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.0 | 48.0 | 48.2 | 48.2 | 69.3 | 46.9 | 53.1 | 7.6 | 24 |
| 29 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 48.6 | 54.1 | 55.9 | 56.2 | 63.0 | 59.5 | 59.9 | 62.6 | 60.0 | 57.4 | 62.5 | 63.0 | 47.6 | 52.5 | 6.0 | 24 |
| 30 | 62.8 | 62.5 | 60.8 | 54.3 | 49.8 | 49.9 | 47.7 | 47.1 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.2 | 47.2 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 47.4 | 47.7 | 62.8 | 47.0 | 49.7 | 5.0 | 24 |
| 31 | 47.8 | 48.1 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.7 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 48.0 | 48.0 | 48.2 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 49.2 | 49.7 | 50.3 | 50.6 | 50.8 | 51.1 | 51.1 | 47.7 | 48.7 | 1.0 | 24 |
| 最大値 | 69.1 | 69.3 | 64.5 | 63.7 | 62.7 | 61.6 | 57.3 | 54.6 | 55.5 | 62.3 | 66.4 | 67.8 | 74.0 | 68.8 | 60.2 | 56.5 | 74.4 | 73.2 | 64.7 | 63.0 | 62.6 | 60.0 | 59.0 | 66.6 | 74.4 | | 56.7 | | |
| 最小値 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.0 | 47.2 | 46.9 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 46.5 | 46.6 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 47.0 | 46.6 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | | 46.5 | 47.5 | | |
| 平均値 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 51.2 | 51.0 | 50.7 | 50.4 | 50.1 | 49.7 | 49.4 | 49.6 | 49.9 | 49.5 | 49.7 | 50.4 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 50.4 | 50.8 | 51.7 | | | 50.7 | | |
| 標準偏差 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | | | | 3.9 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 737 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 737 | 7 | 37335.9 | 74.4 | 46.5 | 50.7 | 56.7 | 47.5 | ***:欠測 | 01013/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 186 | 29 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.571 | 25.237 | 3.935 | 2.035 | 0.814 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

盛郷 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.7 | 52.3 | 52.6 | 52.7 | 52.8 | 52.9 | 53.0 | 53.2 | 53.1 | 51.0 | 48.5 | 48.4 | 49.2 | 49.6 | 49.7 | 51.3 | 53.2 | 52.6 | 52.1 | 52.5 | 52.5 | 50.6 | 50.6 | 51.3 | 53.2 | 48.4 | 51.6 | 1.5 | 24 |
| 2 | 51.0 | 53.3 | 52.5 | 51.4 | 49.5 | 51.1 | 53.1 | 53.2 | 52.3 | 51.6 | 52.6 | 56.7 | 60.4 | 64.7 | 66.4 | 61.7 | 54.5 | 52.2 | 58.2 | 60.2 | 57.5 | 49.8 | 46.8 | 48.9 | 66.4 | 46.8 | 54.6 | 5.1 | 24 |
| 3 | 50.1 | 47.3 | 46.7 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 47.2 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 48.1 | 48.8 | 49.5 | 50.6 | 51.2 | 51.9 | 51.9 | 46.7 | 48.1 | 1.4 | 24 |
| 4 | 51.7 | 51.5 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 51.4 | 51.9 | 52.2 | 52.6 | 51.4 | 49.3 | 48.5 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 47.7 | 47.4 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 49.0 | 49.3 | 50.0 | 50.5 | 52.6 | 47.4 | 49.8 | 1.7 | 24 |
| 5 | 51.1 | 51.7 | 52.1 | 52.5 | 54.4 | 56.5 | 53.9 | 49.9 | 48.3 | 47.9 | 48.0 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.4 | 49.1 | 49.7 | 50.3 | 50.8 | 51.1 | 56.5 | 47.9 | 50.1 | 2.4 | 24 |
| 6 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 51.2 | 51.6 | 52.5 | 56.2 | 58.7 | 54.4 | 50.0 | 48.2 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.8 | 49.9 | 48.4 | 49.0 | 49.8 | 50.3 | 50.6 | 58.7 | 47.2 | 50.5 | 2.9 | 24 |
| 7 | 49.4 | 53.7 | 69.1 | 73.8 | 74.1 | 71.6 | 64.0 | 53.9 | 48.7 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.8 | 47.6 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 74.1 | 46.6 | 52.7 | 9.7 | 24 |
| 8 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.7 | 48.1 | 48.6 | 49.3 | 50.0 | 50.3 | 51.0 | 51.0 | 47.1 | 48.0 | 1.1 | 24 |
| 9 | 51.8 | 52.1 | 52.4 | 52.4 | 52.8 | 52.8 | 53.6 | 54.2 | 53.7 | 50.9 | 48.9 | 48.6 | 48.5 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 48.4 | 48.6 | 49.5 | 50.0 | 50.6 | 51.3 | 51.9 | 54.2 | 47.8 | 50.6 | 2.1 | 24 |
| 10 | 52.5 | 53.1 | 53.6 | 54.0 | 54.5 | 54.8 | 55.3 | 55.7 | 55.4 | 54.1 | 53.3 | 50.5 | 48.7 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 49.1 | 49.4 | 49.1 | 51.5 | 51.8 | 51.3 | 55.7 | 48.2 | 51.6 | 2.7 | 24 |
| 11 | 50.7 | 51.0 | 51.7 | 51.9 | 51.3 | 50.9 | 50.6 | 50.4 | 49.2 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | 48.0 | 47.8 | 48.0 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 47.8 | 47.9 | 48.4 | 48.8 | 51.9 | 47.8 | 49.1 | 1.5 | 24 |
| 12 | 49.3 | 49.6 | 50.4 | 50.9 | 50.8 | 51.4 | 52.1 | 52.3 | 52.1 | 51.5 | 50.3 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 49.3 | 49.7 | 52.3 | 48.4 | 49.8 | 1.3 | 24 |
| 13 | 50.0 | 53.2 | 65.3 | 59.4 | 51.8 | 49.1 | 48.3 | 47.8 | 48.0 | 48.1 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 48.5 | 49.0 | 49.6 | 50.3 | 50.9 | 65.3 | 47.8 | 50.1 | 4.1 | 24 |
| 14 | 51.5 | 52.0 | 52.0 | 52.1 | 52.3 | 53.2 | 54.5 | 55.3 | 54.1 | 53.1 | 49.4 | 49.2 | 49.5 | 49.3 | 48.9 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 49.7 | 50.4 | 50.7 | 51.3 | 51.5 | 51.9 | 55.3 | 48.6 | 51.2 | 1.9 | 24 |
| 15 | 52.5 | 53.0 | 53.6 | 54.0 | 54.2 | 54.6 | 55.0 | 55.5 | 55.2 | 54.1 | 52.8 | 51.8 | 51.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 49.7 | 50.4 | 50.3 | 50.1 | 50.0 | 49.0 | 49.3 | 49.1 | 55.5 | 49.0 | 51.9 | 2.2 | 24 |
| 16 | 49.3 | 49.5 | 49.7 | 50.0 | 50.1 | 50.4 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 51.0 | 50.2 | 48.6 | 48.3 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 49.6 | 49.2 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 51.0 | 47.9 | 49.3 | 1.0 | 24 |
| 17 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.6 | 48.7 | 49.7 | 50.4 | 50.8 | 50.6 | 49.7 | 48.8 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 50.9 | 56.7 | 60.0 | 70.4 | 64.7 | 60.7 | 59.6 | 62.6 | 64.8 | 63.9 | 70.4 | 48.1 | 54.2 | 7.1 | 24 |
| 18 | 59.3 | 57.6 | 62.0 | 61.0 | 56.8 | 55.8 | 53.6 | 54.2 | 54.3 | 52.7 | 61.8 | 61.7 | 62.5 | 67.4 | 73.7 | 76.7 | 71.8 | 63.5 | 60.5 | 53.7 | 48.3 | 48.6 | 52.5 | 49.0 | 76.7 | 48.3 | 59.1 | 7.7 | 24 |
| 19 | 48.3 | 47.1 | 49.9 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | 55.4 | 55.4 | 54.9 | 50.4 | 48.4 | 47.2 | 46.4 | 46.6 | 46.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.7 | 47.3 | 47.7 | 48.4 | 48.5 | 55.4 | 46.3 | 48.7 | 2.8 | 24 |
| 20 | 48.8 | 49.6 | 50.2 | 50.5 | 50.6 | 51.2 | 52.1 | 53.0 | 52.9 | 51.8 | 49.9 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.6 | 48.3 | 49.2 | 50.1 | 50.7 | 51.4 | 51.5 | 53.0 | 47.3 | 49.8 | 1.8 | 24 |
| 21 | 51.6 | 51.7 | 51.8 | 52.2 | 52.7 | 54.4 | 55.1 | 54.6 | 54.6 | 55.8 | 55.9 | 51.1 | 48.6 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 48.7 | 49.1 | 49.8 | 50.3 | 51.0 | 51.6 | 55.9 | 47.6 | 51.2 | 2.7 | 24 |
| 22 | 51.9 | 52.6 | 52.8 | 53.4 | 53.8 | 54.4 | 54.4 | 55.0 | 54.1 | 53.3 | 52.5 | 49.6 | 48.6 | 48.3 | 49.0 | 50.5 | 51.3 | 52.1 | 51.5 | 49.2 | 52.1 | 61.9 | 71.3 | 72.0 | 72.0 | 48.3 | 54.0 | 6.1 | 24 |
| 23 | 81.8 | 81.4 | 77.6 | 70.3 | 59.6 | 56.9 | 51.2 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 49.1 | 51.7 | 48.5 | 50.7 | 50.5 | 51.3 | 55.1 | 54.3 | 54.3 | 58.0 | 81.8 | 47.2 | 55.8 | 10.8 | 24 |
| 24 | 60.4 | 58.4 | 51.7 | 49.5 | 48.8 | 50.5 | 53.0 | 53.8 | 62.5 | 61.4 | 59.4 | 60.9 | 66.8 | 63.1 | 57.6 | 54.2 | 51.5 | 51.5 | 51.1 | 51.2 | 52.1 | 51.8 | 52.2 | 51.9 | 66.8 | 48.8 | 55.2 | 5.1 | 24 |
| 25 | 52.9 | 52.3 | 49.5 | 49.3 | 48.6 | 47.1 | 46.6 | 46.9 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 47.2 | 47.8 | 48.9 | 49.5 | 50.2 | 50.6 | 51.2 | 52.9 | 46.4 | 48.2 | 2.0 | 24 |
| 26 | 51.0 | 51.3 | 51.7 | 50.8 | 48.4 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.7 | 47.4 | 48.2 | 52.6 | 55.6 | 56.1 | 55.6 | 53.5 | 52.0 | 52.3 | 54.9 | 61.7 | 61.7 | 47.2 | 50.9 | 3.9 | 24 |
| 27 | 60.3 | 60.8 | 51.7 | 48.4 | 47.5 | 47.4 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 49.6 | 48.1 | 47.5 | 47.1 | 47.6 | 47.5 | 48.2 | 60.8 | 46.9 | 48.9 | 3.7 | 24 |
| 28 | 48.3 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.9 | 48.7 | 49.7 | 50.1 | 48.9 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 48.7 | 49.2 | 49.7 | 49.7 | 50.1 | 47.5 | 48.4 | 0.8 | 24 |
| 29 | 50.1 | 50.5 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 50.2 | 50.9 | 51.2 | 51.0 | 49.5 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 48.1 | 47.8 | 48.0 | 48.4 | 49.2 | 50.3 | 51.0 | 51.9 | 52.8 | 53.5 | 53.5 | 47.8 | 50.0 | 1.5 | 24 |
| 30 | 53.7 | 53.9 | 54.8 | 57.0 | 56.5 | 54.6 | 52.2 | 53.0 | 50.2 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 48.0 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 49.4 | 51.4 | 53.2 | 49.7 | 57.0 | 47.5 | 50.7 | 3.1 | 24 |
| 最大値 | 81.8 | 81.4 | 77.6 | 73.8 | 74.1 | 71.6 | 64.0 | 56.2 | 62.5 | 61.4 | 61.8 | 61.7 | 66.8 | 67.4 | 73.7 | 76.7 | 71.8 | 70.4 | 64.7 | 60.7 | 59.6 | 62.6 | 71.3 | 72.0 | 81.8 | | 59.1 | | |
| 最小値 | 47.3 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 46.6 | 46.9 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.7 | 47.1 | 47.2 | 46.8 | 47.3 | | 46.3 | 48.0 | | |
| 平均値 | 52.6 | 52.8 | 53.4 | 53.0 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 52.0 | 51.7 | 50.7 | 50.1 | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 50.0 | 50.2 | 49.9 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 50.8 | 51.7 | 52.2 | | | 51.1 | | |
| 標準偏差 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 5.2 | | | | 4.9 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 36822.2 | 81.8 | 46.3 | 51.1 | 59.1 | 48.0 | ***：欠測 | 01013/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 209 | 31 | 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.806 | 29.028 | 4.306 | 2.500 | 0.833 | 0.972 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

盛郷 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.0 | 49.0 | 49.4 | 50.0 | 50.5 | 50.8 | 50.9 | 51.5 | 51.6 | 51.0 | 51.2 | 50.4 | 49.1 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 49.1 | 49.5 | 50.1 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.8 | 53.5 | 53.5 | 48.3 | 50.4 | 1.4 | 24 |
| 2 | 54.5 | 55.0 | 55.2 | 55.5 | 56.1 | 56.7 | 57.2 | 57.5 | 57.0 | 55.3 | 54.3 | 51.2 | 49.3 | 48.9 | 48.7 | *** | 48.4 | 49.0 | 49.7 | 50.5 | 51.1 | 52.0 | 53.0 | 54.1 | 57.5 | 48.4 | 53.1 | 3.1 | 23 |
| 3 | 55.0 | 55.0 | 55.1 | 56.3 | 56.8 | 56.9 | 56.7 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 53.3 | 49.9 | 48.9 | 48.3 | 48.4 | 48.7 | 48.6 | 49.1 | 49.6 | 50.1 | 50.7 | 51.1 | 51.6 | 51.6 | 56.9 | 48.3 | 52.4 | 3.2 | 24 |
| 4 | 51.5 | 51.4 | 51.0 | 51.8 | 52.0 | 52.2 | 50.9 | 50.9 | 52.1 | 51.2 | 48.5 | 47.8 | 47.5 | 47.3 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.9 | 47.8 | 48.4 | 49.2 | 50.2 | 51.1 | 51.8 | 52.2 | 47.3 | 49.8 | 1.9 | 24 |
| 5 | 52.3 | 52.9 | 53.7 | 54.5 | 54.9 | 55.1 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 53.7 | 50.0 | 48.4 | 48.1 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 49.0 | 49.5 | 50.1 | 50.9 | 51.7 | 52.4 | 55.7 | 48.1 | 51.5 | 2.8 | 24 |
| 6 | 52.8 | 53.4 | 54.3 | 54.9 | 55.6 | 56.1 | 55.6 | 54.1 | 54.0 | 53.5 | 50.3 | 48.9 | 49.0 | 49.1 | 49.5 | 49.0 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 49.7 | 49.9 | 50.6 | 51.3 | 52.0 | 56.1 | 48.6 | 51.7 | 2.6 | 24 |
| 7 | 52.4 | 52.5 | 51.2 | 51.5 | 52.4 | 52.6 | 53.2 | 53.2 | 53.0 | 49.8 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 48.3 | 48.0 | 48.2 | 47.8 | 47.9 | 48.0 | 48.3 | 48.3 | 48.5 | 48.6 | 53.2 | 47.8 | 49.9 | 2.1 | 24 |
| 8 | 48.9 | 48.7 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.3 | 48.4 | 50.9 | 50.8 | 49.0 | 48.6 | 50.8 | 63.0 | 68.4 | 73.2 | 68.7 | 61.0 | 55.9 | 49.6 | 47.2 | 48.7 | 48.2 | 50.6 | 53.0 | 73.2 | 47.2 | 53.4 | 7.6 | 24 |
| 9 | 52.7 | 51.3 | 49.1 | 48.6 | 47.6 | 48.4 | 48.3 | 49.3 | 50.8 | 49.4 | 47.6 | 47.8 | 48.1 | 47.4 | 47.2 | 48.8 | 48.4 | 50.3 | 48.9 | 49.4 | 52.6 | 51.7 | 50.6 | 50.4 | 52.7 | 47.2 | 49.4 | 1.6 | 24 |
| 10 | 50.3 | 52.5 | 52.8 | 50.9 | 50.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 49.0 | 49.2 | 48.9 | 48.9 | 48.4 | *** | *** | 51.6 | 50.9 | 49.7 | 48.5 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 49.1 | 52.8 | 48.4 | 49.7 | 1.3 | 22 |
| 11 | 49.7 | 50.1 | 50.6 | 50.7 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 51.4 | 50.8 | 50.6 | 50.0 | 49.0 | 48.4 | 50.8 | 64.7 | 76.8 | 81.0 | 83.1 | 82.1 | 84.8 | 86.3 | 82.7 | 73.6 | 67.9 | 86.3 | 48.4 | 62.1 | 14.8 | 24 |
| 12 | 60.7 | 53.7 | 50.6 | 50.7 | 51.1 | 52.6 | 50.6 | 49.6 | 49.7 | 50.4 | 48.2 | 47.6 | 48.9 | 48.1 | 47.8 | 46.8 | 46.7 | 47.3 | 48.0 | 48.8 | 49.6 | 50.5 | 50.8 | 51.3 | 60.7 | 46.7 | 50.0 | 2.9 | 24 |
| 13 | 50.9 | 50.6 | 50.8 | 51.2 | 51.2 | 52.0 | 52.4 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 53.1 | 51.2 | 49.5 | 48.8 | 48.3 | 48.0 | 48.2 | 48.8 | 49.9 | 53.5 | 53.4 | 49.8 | 49.0 | 49.2 | 53.5 | 48.0 | 50.8 | 1.8 | 24 |
| 14 | 50.4 | 61.9 | 63.8 | 59.1 | 51.8 | 61.7 | 69.5 | 67.5 | 64.3 | 62.5 | 60.1 | 57.7 | 47.2 | 43.8 | 45.6 | 46.4 | 42.3 | 46.8 | 45.5 | 42.3 | 41.4 | 41.1 | 41.4 | 41.5 | 69.5 | 41.1 | 52.3 | 9.7 | 24 |
| 15 | 41.9 | 41.6 | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 42.6 | 42.0 | 41.9 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.3 | 42.7 | 43.3 | 44.6 | 45.6 | 46.8 | 46.9 | 47.8 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 41.2 | 43.5 | 2.3 | 24 |
| 16 | 50.2 | 50.5 | 50.2 | 50.4 | 50.1 | 50.6 | 50.4 | 51.3 | 50.9 | 50.0 | 49.0 | 46.1 | 45.1 | 45.3 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 46.1 | 47.3 | 47.8 | 48.6 | 49.6 | 50.2 | 50.6 | 51.3 | 45.1 | 48.6 | 2.2 | 24 |
| 17 | 50.8 | 50.9 | 51.3 | 50.5 | 50.2 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 50.9 | 50.8 | 49.5 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 46.8 | 47.0 | 47.9 | 48.7 | 49.5 | 50.5 | 51.4 | 51.9 | 52.0 | 52.0 | 46.8 | 49.6 | 1.8 | 24 |
| 18 | 52.6 | 52.6 | 52.9 | 53.5 | 54.0 | 54.2 | 53.3 | 53.5 | 53.2 | 51.8 | 49.8 | 48.7 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 55.5 | 60.9 | 62.3 | 57.5 | 50.3 | 49.0 | 49.2 | 48.3 | 62.3 | 47.6 | 52.2 | 4.0 | 24 |
| 19 | 48.1 | 48.2 | 50.7 | 54.0 | 53.4 | 67.2 | 71.9 | 67.3 | 63.9 | 56.2 | 49.0 | 49.6 | 51.0 | 50.5 | 49.3 | 48.4 | 47.0 | 45.8 | 45.6 | 45.3 | 45.7 | 45.9 | 46.4 | 47.1 | 71.9 | 45.3 | 52.0 | 7.7 | 24 |
| 20 | 47.4 | 47.1 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 48.8 | 49.3 | 48.6 | 48.7 | 49.0 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.5 | 49.3 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 49.9 | 47.1 | 48.7 | 0.7 | 24 |
| 21 | 49.4 | 49.5 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.8 | 52.2 | 52.7 | 53.1 | 53.3 | 53.5 | 53.3 | 51.5 | 49.1 | 48.2 | 47.9 | 48.3 | 50.1 | 63.3 | 62.0 | 51.8 | 48.4 | 47.4 | 47.4 | 63.3 | 47.4 | 51.5 | 4.0 | 24 |
| 22 | 50.3 | 62.2 | 72.5 | 70.8 | 63.4 | 59.6 | 63.4 | 70.3 | 72.7 | 64.3 | 53.7 | 56.5 | 52.7 | 55.1 | 57.0 | 58.7 | 57.7 | 59.8 | 54.2 | 48.4 | 46.7 | 53.2 | 59.8 | 59.7 | 72.7 | 46.7 | 59.3 | 7.2 | 24 |
| 23 | 60.2 | 55.1 | 52.1 | 46.9 | 44.9 | 44.1 | 43.7 | 43.5 | 44.0 | 48.0 | 48.5 | 46.2 | 44.6 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 46.8 | 47.4 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 48.0 | 48.9 | 53.5 | 60.2 | 43.5 | 47.7 | 4.0 | 24 |
| 24 | 52.1 | 49.3 | 51.6 | 48.6 | 47.7 | 47.6 | 48.8 | 49.6 | 47.8 | 48.4 | 53.1 | 49.0 | 47.9 | 51.7 | 54.5 | 53.9 | 51.2 | 56.3 | 59.3 | 55.7 | 58.5 | 53.8 | 51.2 | 50.2 | 59.3 | 47.6 | 51.6 | 3.4 | 24 |
| 25 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 49.0 | 50.0 | 50.8 | 49.9 | 49.1 | 48.9 | 48.1 | 47.4 | 47.6 | 47.5 | 47.2 | 47.2 | 47.7 | 48.7 | 49.7 | 50.4 | 51.0 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 47.2 | 49.1 | 1.3 | 24 |
| 26 | 52.0 | 52.8 | 54.0 | 55.1 | 56.6 | 55.6 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 53.3 | 52.2 | 48.8 | 47.6 | 47.5 | 47.2 | 47.0 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.6 | 48.3 | 50.7 | 50.6 | 56.6 | 46.9 | 50.7 | 3.4 | 24 |
| 27 | 49.0 | 48.8 | 49.5 | 51.7 | 50.5 | 49.6 | 49.3 | 49.3 | 48.5 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 51.7 | 47.1 | 48.3 | 1.2 | 24 |
| 28 | 47.4 | 47.9 | 48.3 | 48.5 | 49.2 | 49.1 | 47.8 | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 48.9 | 51.4 | 49.8 | 48.2 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.5 | 47.9 | 51.4 | 47.2 | 48.1 | 1.0 | 24 |
| 29 | 48.2 | 48.2 | 48.6 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | 50.9 | 50.9 | 50.2 | 50.0 | 48.6 | 47.9 | 49.1 | 55.1 | 57.6 | 52.4 | 50.3 | 48.5 | 48.0 | 48.8 | 49.3 | 49.3 | 50.1 | 50.6 | 57.6 | 47.9 | 50.1 | 2.3 | 24 |
| 30 | 50.8 | 51.3 | 51.4 | 50.9 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 50.9 | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 50.4 | 48.7 | 48.4 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50.2 | 51.1 | 51.5 | 52.1 | 52.7 | 52.7 | 47.4 | 50.2 | 1.5 | 24 |
| 31 | 53.0 | 53.4 | 53.3 | 53.9 | 54.0 | 54.8 | 55.3 | 55.5 | 55.5 | 54.5 | 52.5 | 48.4 | 52.5 | 51.2 | 55.5 | 59.5 | 56.3 | 50.7 | 52.1 | 59.7 | 64.8 | 62.3 | 52.7 | 49.0 | 64.8 | 48.4 | 54.6 | 3.9 | 24 |
| 最大値 | 60.7 | 62.2 | 72.5 | 70.8 | 63.4 | 67.2 | 71.9 | 70.3 | 72.7 | 64.3 | 60.1 | 57.7 | 63.0 | 68.4 | 73.2 | 76.8 | 81.0 | 83.1 | 82.1 | 84.8 | 86.3 | 82.7 | 73.6 | 67.9 | 86.3 |  | 62.1 |  |  |
| 最小値 | 41.9 | 41.6 | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 42.6 | 42.0 | 41.9 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.3 | 42.7 | 42.3 | 44.6 | 45.5 | 42.3 | 41.4 | 41.1 | 41.4 | 41.5 |  | 41.1 | 43.5 |  |  |
| 平均値 | 51.1 | 51.5 | 52.0 | 51.9 | 51.5 | 52.3 | 52.7 | 52.8 | 52.6 | 51.6 | 50.3 | 49.2 | 48.8 | 49.1 | 50.2 | 50.5 | 50.1 | 50.6 | 50.9 | 51.0 | 51.2 | 51.0 | 51.0 | 51.1 |  |  | 51.0 |  |  |
| 標準偏差 | 3.5 | 4.0 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 5.1 | 4.4 |  |  |  | 5.6 |  |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | 741 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 741 | 3 | 37822.9 | 86.3 | 41.1 | 51.0 | 62.1 | 43.5 | ***：欠測 | 01013/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 436 | 186 | 34 | 18 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 58.839 | 25.101 | 4.588 | 2.429 | 1.215 | 0.675 | 0.135 | 0.675 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 100 |

島 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 39.0 | 39.6 | 38.7 | 37.9 | 36.0 | 35.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 35.3 | 35.8 | 36.4 | 37.0 | 37.9 | 38.4 | 39.6 | 34.7 | 37.1 | 1.9 | 24 |
| 2 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 38.7 | 39.0 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 38.4 | 37.1 | 35.2 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.0 | 34.7 | 34.1 | 34.2 | 35.0 | 35.3 | 35.2 | 34.8 | 38.4 | 40.1 | 40.1 | 34.1 | 36.9 | 2.0 | 24 |
| 3 | 36.7 | 34.9 | 35.0 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.8 | 39.5 | 47.0 | 49.6 | 54.1 | 58.9 | 52.2 | 43.7 | 40.1 | 40.0 | 45.1 | 46.4 | 48.3 | 43.6 | 37.3 | 35.6 | 35.2 | 58.9 | 34.9 | 41.9 | 6.9 | 24 |
| 4 | 35.1 | 35.2 | 35.9 | 37.1 | 36.4 | 35.5 | 37.2 | 36.4 | 35.6 | 40.8 | 37.2 | 39.4 | 36.8 | 36.1 | 35.2 | 34.2 | 34.5 | 33.8 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 40.8 | 33.4 | 35.6 | 1.9 | 24 |
| 5 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 33.7 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 33.1 | 33.6 | 0.5 | 24 |
| 6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 35.0 | 34.7 | 34.2 | 33.2 | 32.9 | 33.2 | 33.0 | 33.4 | 34.1 | 34.7 | 35.8 | 36.7 | 37.6 | 38.1 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 32.9 | 35.4 | 1.8 | 24 |
| 7 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 41.9 | 41.8 | 40.5 | 40.1 | 40.3 | 38.1 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.8 | 41.2 | 42.3 | 40.0 | 37.0 | 36.4 | 37.0 | 38.2 | 39.5 | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 42.3 | 34.5 | 38.7 | 2.4 | 24 |
| 8 | 37.1 | 35.0 | 34.6 | 35.7 | 36.8 | 36.1 | 34.8 | 34.0 | 33.3 | 33.6 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 33.3 | 39.8 | 41.4 | 40.4 | 44.2 | 43.3 | 43.3 | 43.6 | 42.3 | 43.6 | 44.2 | 32.6 | 37.4 | 4.2 | 24 |
| 9 | 38.9 | 37.2 | 37.7 | 36.7 | 35.4 | 33.8 | 33.1 | 33.5 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.0 | 33.3 | 33.2 | 33.7 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 38.9 | 32.9 | 34.1 | 1.7 | 24 |
| 10 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 33.8 | 34.0 | 34.3 | 34.0 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 34.1 | 34.7 | 35.1 | 35.4 | 36.1 | 36.8 | 36.8 | 33.3 | 34.1 | 0.9 | 24 |
| 11 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | 36.8 | 35.3 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.8 | 35.3 | 35.9 | 36.4 | 37.8 | 33.1 | 35.3 | 1.8 | 24 |
| 12 | 37.0 | 37.4 | 37.9 | 38.0 | 38.5 | 38.7 | 39.1 | 39.4 | 38.6 | 37.8 | 34.6 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 39.4 | 33.7 | 36.0 | 2.1 | 24 |
| 13 | 36.2 | 36.5 | 36.6 | 37.1 | 37.5 | 37.5 | 37.9 | 37.6 | 37.4 | 35.0 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 35.2 | 35.8 | 36.1 | 36.4 | 37.9 | 33.4 | 35.5 | 1.6 | 24 |
| 14 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 36.1 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 34.6 | 35.2 | 35.4 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 37.7 | 34.2 | 35.7 | 1.3 | 24 |
| 15 | 36.1 | 36.0 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 35.2 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.7 | 35.2 | 35.9 | 36.2 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 33.9 | 35.2 | 1.0 | 24 |
| 16 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.8 | 39.0 | 38.5 | 39.2 | 38.5 | 36.1 | 34.5 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.9 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 39.2 | 34.1 | 36.5 | 1.8 | 24 |
| 17 | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 38.1 | 38.7 | 38.1 | 37.5 | 35.2 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.8 | 35.4 | 35.8 | 36.5 | 38.7 | 33.6 | 35.5 | 1.7 | 24 |
| 18 | 36.7 | 37.0 | 37.5 | 37.3 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 36.9 | 35.4 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 37.9 | 33.9 | 35.4 | 1.6 | 24 |
| 19 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 35.1 | 36.1 | 39.6 | 40.6 | 37.3 | 36.9 | 36.5 | 37.5 | 47.0 | 46.8 | 42.0 | 38.1 | 36.2 | 35.1 | 34.9 | 35.0 | 47.0 | 34.3 | 37.1 | 3.7 | 24 |
| 20 | 35.9 | 35.4 | 34.7 | 35.0 | 37.1 | 36.1 | 34.5 | 34.1 | 33.9 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.1 | 36.9 | 37.1 | 33.8 | 34.8 | 1.0 | 24 |
| 21 | 37.6 | 38.2 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 36.7 | 34.3 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 38.7 | 33.8 | 35.6 | 2.1 | 24 |
| 22 | 34.2 | 34.4 | 34.4 | 34.7 | 34.9 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 34.0 | 33.4 | *** | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34.1 | 34.9 | 34.3 | 34.9 | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 34.0 | 35.3 | 33.4 | 34.4 | 0.5 | 23 |
| 23 | 35.0 | 34.3 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 35.0 | 35.6 | 34.4 | 34.3 | 33.9 | 34.1 | 34.5 | 35.3 | 36.3 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 36.3 | 33.9 | 34.5 | 0.6 | 24 |
| 24 | 34.5 | 34.7 | 35.1 | 35.6 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 36.2 | 35.5 | 34.3 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | 34.9 | 34.6 | 36.2 | 34.0 | 34.9 | 0.7 | 24 |
| 25 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 34.3 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 35.0 | 35.4 | 36.0 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 34.0 | 34.8 | 0.8 | 24 |
| 26 | 37.1 | 37.3 | 37.9 | 38.1 | 38.6 | 39.2 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 39.3 | 38.3 | 37.7 | 37.1 | 36.2 | 35.7 | 35.9 | 36.3 | 35.9 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 37.3 | 37.2 | 39.8 | 35.7 | 37.5 | 1.3 | 24 |
| 27 | 36.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.7 | 35.6 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 41.1 | 43.1 | 40.6 | 42.0 | 53.2 | 53.2 | 35.1 | 37.9 | 3.9 | 24 |
| 28 | 54.6 | 54.0 | 49.6 | 49.8 | 49.7 | 47.2 | 41.3 | 37.8 | 35.7 | 34.8 | 34.1 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 35.3 | 54.6 | 33.4 | 39.0 | 7.3 | 24 |
| 29 | 35.4 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 33.9 | 34.1 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 33.8 | 35.0 | 41.0 | 44.1 | 44.4 | 48.3 | 44.4 | 45.7 | 43.8 | 41.9 | 41.3 | 46.7 | 48.3 | 33.5 | 38.3 | 5.3 | 24 |
| 30 | 48.5 | 52.2 | 49.8 | 41.5 | 37.2 | 35.5 | 34.2 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 34.4 | 34.8 | 52.2 | 33.3 | 36.5 | 5.6 | 24 |
| 31 | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 34.4 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 34.5 | 34.3 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 33.7 | 35.3 | 1.2 | 24 |
| 最大値 | 54.6 | 54.0 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 47.2 | 41.3 | 40.3 | 39.8 | 47.0 | 49.6 | 54.1 | 58.9 | 52.2 | 43.7 | 44.1 | 47.0 | 48.3 | 46.4 | 48.3 | 43.8 | 43.6 | 42.3 | 53.2 | 58.9 |  | 41.9 |  |  |
| 最小値 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |  | 32.6 | 33.6 |  |  |
| 平均値 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 36.9 | 36.6 | 36.5 | 35.9 | 35.6 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.4 | 37.2 |  |  | 36.1 |  |  |
| 標準偏差 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 4.1 |  |  |  | 3.3 |  |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | 743 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 743 | 1 | 26852.2 | 58.9 | 32.6 | 36.1 | 41.9 | 33.6 | ***：欠測 | 01014/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 230 | 28 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.450 | 30.956 | 3.769 | 1.884 | 0.808 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

島 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.2 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 37.6 | 37.9 | 37.6 | 37.9 | 37.3 | 35.8 | 34.1 | 34.1 | 35.6 | 35.8 | 36.1 | 37.3 | 37.8 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 38.3 | 37.8 | 37.6 | 38.2 | 38.3 | 34.1 | 37.1 | 1.2 | 24 |
| 2 | 37.8 | 39.6 | 36.9 | 35.7 | 35.1 | 36.3 | 39.5 | 40.9 | 39.3 | 37.8 | 38.4 | 40.7 | 44.7 | 48.8 | 50.7 | 45.8 | 38.5 | 37.9 | 39.5 | 43.7 | 42.8 | 37.8 | 34.8 | 34.9 | 50.7 | 34.8 | 39.9 | 4.2 | 24 |
| 3 | 35.5 | 34.4 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.9 | 35.4 | 36.2 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 33.9 | 34.8 | 1.1 | 24 |
| 4 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 37.8 | 36.0 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 34.1 | 34.5 | 34.7 | 35.4 | 35.8 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 38.7 | 34.1 | 36.3 | 1.7 | 24 |
| 5 | 37.6 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | 38.7 | 37.7 | 35.8 | 35.1 | 34.3 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35.4 | 35.9 | 36.6 | 37.0 | 37.5 | 38.7 | 33.9 | 35.7 | 1.7 | 24 |
| 6 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 38.9 | 38.5 | 39.1 | 37.0 | 34.9 | 34.1 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 35.7 | 35.1 | 35.0 | 35.4 | 35.3 | 34.5 | 39.1 | 33.6 | 35.9 | 2.1 | 24 |
| 7 | 34.7 | 37.4 | 41.2 | 41.3 | 40.9 | 41.1 | 39.4 | 36.9 | 34.3 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 41.3 | 33.4 | 35.6 | 2.9 | 24 |
| 8 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.4 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 34.1 | 34.0 | 33.7 | 33.6 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 35.4 | 36.1 | 36.9 | 37.4 | 38.0 | 38.0 | 33.2 | 34.7 | 1.3 | 24 |
| 9 | 38.7 | 39.2 | 39.0 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 41.0 | 41.8 | 41.5 | 40.1 | 36.3 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 36.9 | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 34.0 | 37.4 | 2.7 | 24 |
| 10 | 39.0 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.1 | 41.3 | 41.8 | 41.9 | 41.5 | 40.5 | 38.8 | 35.9 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 34.1 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 36.2 | 37.1 | 36.6 | 41.9 | 34.1 | 37.6 | 3.0 | 24 |
| 11 | 36.2 | 36.8 | 38.1 | 38.6 | 38.7 | 38.1 | 38.2 | 37.3 | 36.4 | 35.4 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.6 | 38.7 | 33.6 | 35.6 | 1.8 | 24 |
| 12 | 35.9 | 36.5 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.0 | 37.2 | 37.3 | 37.0 | 36.7 | 36.1 | 35.2 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.4 | 34.7 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.1 | 37.3 | 34.4 | 35.9 | 1.0 | 24 |
| 13 | 36.1 | 37.0 | 43.1 | 43.0 | 38.4 | 35.8 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 34.2 | 33.9 | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 35.9 | 36.5 | 37.2 | 37.7 | 43.1 | 33.8 | 35.9 | 2.6 | 24 |
| 14 | 38.4 | 38.0 | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 39.6 | 40.0 | 41.0 | 39.5 | 38.9 | 37.2 | 35.4 | 35.0 | 35.1 | 34.6 | 34.3 | 34.7 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 36.5 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 41.0 | 34.3 | 37.2 | 2.0 | 24 |
| 15 | 38.0 | 38.4 | 39.0 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 39.2 | 38.8 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 36.7 | 36.0 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 40.6 | 36.0 | 38.2 | 1.5 | 24 |
| 16 | 36.0 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 37.3 | 37.2 | 36.5 | 34.8 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 37.2 | 36.3 | 34.7 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 37.3 | 33.9 | 35.6 | 1.2 | 24 |
| 17 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.6 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 36.2 | 37.3 | 36.5 | 35.5 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 43.1 | 40.9 | 45.9 | 44.9 | 41.4 | 39.3 | 39.1 | 40.1 | 39.7 | 45.9 | 34.3 | 37.6 | 3.6 | 24 |
| 18 | 38.4 | 37.7 | 38.6 | 38.3 | 36.9 | 36.1 | 35.1 | 35.6 | 37.5 | 37.0 | 39.4 | 40.0 | 39.3 | 41.8 | 42.4 | 43.1 | 42.7 | 41.6 | 40.9 | 38.3 | 35.5 | 35.2 | 37.5 | 35.7 | 43.1 | 35.1 | 38.5 | 2.5 | 24 |
| 19 | 34.7 | 34.2 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | 36.1 | 38.1 | 38.6 | 38.4 | 36.4 | 35.1 | 34.5 | 33.3 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.8 | 34.1 | 34.7 | 35.1 | 35.6 | 35.9 | 36.4 | 38.6 | 33.3 | 35.3 | 1.6 | 24 |
| 20 | 37.0 | 37.8 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.2 | 37.4 | 35.6 | 34.8 | 34.8 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 35.1 | 36.0 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 38.6 | 34.2 | 36.8 | 1.6 | 24 |
| 21 | 37.7 | 37.7 | 38.0 | 38.7 | 38.8 | 39.4 | 40.6 | 41.3 | 40.6 | 40.5 | 40.0 | 37.4 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 33.8 | 34.3 | 35.0 | 35.6 | 36.3 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | 41.3 | 33.8 | 37.3 | 2.4 | 24 |
| 22 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 40.2 | 39.6 | 39.6 | 38.5 | 36.0 | 34.8 | 34.5 | 35.1 | 36.6 | 35.5 | 37.2 | 37.4 | 36.9 | 37.5 | 39.2 | 45.0 | 44.9 | 45.0 | 34.5 | 38.4 | 2.6 | 24 |
| 23 | 47.4 | 46.8 | 47.3 | 43.3 | 40.5 | 42.8 | 39.4 | 40.0 | 36.7 | 36.7 | 35.6 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.9 | 36.8 | 37.7 | 42.5 | 39.3 | 37.1 | 38.6 | 41.6 | 38.3 | 38.5 | 47.4 | 34.2 | 39.4 | 4.0 | 24 |
| 24 | 38.6 | 37.7 | 36.2 | 35.5 | 35.6 | 36.7 | 38.9 | 39.6 | 39.7 | 40.0 | 38.2 | 42.9 | 42.9 | 39.5 | 38.2 | 39.4 | 38.6 | 36.3 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 35.7 | 37.1 | 37.0 | 42.9 | 35.3 | 38.0 | 2.1 | 24 |
| 25 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 39.2 | 37.6 | 36.1 | 35.2 | 35.6 | 34.6 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 34.0 | 35.0 | 35.7 | 36.5 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 39.2 | 33.2 | 35.4 | 1.9 | 24 |
| 26 | 38.0 | 38.5 | 38.6 | 38.0 | 37.2 | 35.4 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | 33.8 | 34.3 | 33.6 | 34.9 | 39.0 | 41.3 | 42.5 | 41.9 | 41.0 | 40.4 | 38.8 | 36.1 | 36.3 | 42.5 | 33.6 | 37.0 | 3.0 | 24 |
| 27 | 41.0 | 43.2 | 37.6 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.8 | 35.3 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 34.8 | 34.7 | 35.0 | 43.2 | 33.5 | 35.4 | 2.2 | 24 |
| 28 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 36.4 | 34.8 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.4 | 37.8 | 35.9 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 35.6 | 36.0 | 36.4 | 36.7 | 37.8 | 34.0 | 35.4 | 1.0 | 24 |
| 29 | 37.1 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 37.9 | 38.0 | 38.2 | 38.5 | 37.6 | 35.6 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 34.7 | 35.5 | 36.3 | 36.9 | 37.6 | 38.4 | 39.1 | 39.1 | 34.1 | 36.4 | 1.7 | 24 |
| 30 | 39.3 | 39.6 | 39.7 | 40.4 | 44.2 | 42.2 | 40.5 | 38.4 | 37.1 | 35.4 | 35.0 | 34.2 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 36.0 | 36.5 | 36.4 | 36.0 | 44.2 | 33.9 | 36.9 | 3.0 | 24 |
| 最大値 | 47.4 | 46.8 | 47.3 | 43.3 | 44.2 | 42.8 | 41.8 | 41.9 | 41.5 | 40.5 | 40.0 | 42.9 | 44.7 | 48.8 | 50.7 | 45.8 | 42.7 | 45.9 | 44.9 | 43.7 | 42.8 | 41.6 | 45.0 | 44.9 | 50.7 | | 39.9 | | |
| 最小値 | 34.3 | 34.2 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | | 33.2 | 34.7 | | |
| 平均値 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.0 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.3 | 36.6 | 35.8 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.1 | | | 36.7 | | |
| 標準偏差 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | | | | 2.6 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 26423.8 | 50.7 | 33.2 | 36.7 | 39.9 | 34.7 | ***：欠測 | 01014/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 334 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.944 | 46.389 | 5.972 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

島 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 36.5 | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 37.5 | 37.8 | 37.9 | 37.5 | 36.0 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 34.9 | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 37.9 | 38.1 | 38.6 | 39.2 | 39.2 | 34.5 | 36.7 | 1.3 | 24 |
| 2 | 39.5 | 40.1 | 40.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 41.5 | 40.9 | 40.7 | 40.4 | 37.7 | 35.5 | *** | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 35.1 | 35.8 | 36.5 | 37.5 | 37.8 | 38.3 | 41.5 | 34.1 | 38.1 | 2.6 | 23 |
| 3 | 38.8 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 40.7 | 41.4 | 41.3 | 41.6 | 41.4 | 41.0 | 39.6 | 36.4 | 34.6 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.8 | 35.5 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 37.8 | 38.3 | 41.6 | 33.9 | 37.8 | 2.7 | 24 |
| 4 | 38.5 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 39.0 | 39.2 | 39.7 | 39.6 | 39.1 | 34.9 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.9 | 34.1 | 34.6 | 35.2 | 35.6 | 36.6 | 37.0 | 39.7 | 33.2 | 36.3 | 2.4 | 24 |
| 5 | 37.7 | 38.1 | 38.3 | 38.8 | 39.7 | 39.7 | 39.5 | 39.9 | 39.7 | 38.7 | 35.8 | 34.1 | 33.8 | 33.6 | 34.2 | 35.1 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 34.9 | 35.5 | 35.9 | 36.6 | 37.0 | 39.9 | 33.6 | 36.7 | 2.2 | 24 |
| 6 | 37.4 | 37.8 | 38.4 | 38.8 | 38.8 | 39.2 | 39.4 | 39.8 | 39.0 | 37.2 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.5 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 35.3 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 38.0 | 39.8 | 34.1 | 36.6 | 2.0 | 24 |
| 7 | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 39.6 | 40.3 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 40.1 | 37.2 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 34.9 | 40.6 | 33.9 | 36.5 | 2.7 | 24 |
| 8 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 44.6 | 47.4 | 51.8 | 50.3 | 46.2 | 40.8 | 36.0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 35.7 | 51.8 | 34.4 | 38.0 | 5.6 | 24 |
| 9 | 36.8 | 36.9 | 35.0 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | 37.5 | 36.4 | 35.0 | 34.3 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 36.2 | 35.8 | 35.7 | 37.4 | 37.4 | 36.5 | 36.3 | 37.5 | 33.4 | 35.3 | 1.4 | 24 |
| 10 | 36.2 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | *** | *** | 35.4 | 34.7 | 34.2 | 38.3 | 37.3 | 36.3 | 35.4 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 38.3 | 34.2 | 35.8 | 0.8 | 22 |
| 11 | 36.3 | 36.9 | 36.9 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 38.2 | 37.9 | 37.4 | 36.4 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 43.2 | 47.6 | 50.6 | 49.1 | 48.3 | 50.9 | 52.8 | 53.5 | 49.4 | 45.4 | 53.5 | 34.5 | 41.9 | 6.6 | 24 |
| 12 | 40.4 | 36.4 | 35.3 | 35.1 | 35.5 | 36.0 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 34.6 | 33.8 | 35.1 | 34.4 | 33.8 | 33.4 | 33.4 | 34.0 | 34.6 | 35.3 | 36.1 | 36.8 | 37.0 | 37.5 | 40.4 | 33.4 | 35.5 | 1.5 | 24 |
| 13 | 37.7 | 37.8 | 38.2 | 38.2 | 38.5 | 38.9 | 39.0 | 39.7 | 39.9 | 40.0 | 39.1 | 37.8 | 35.3 | 35.0 | 34.6 | 34.3 | 34.6 | 35.3 | 36.1 | 37.3 | 35.4 | 34.5 | 35.0 | 34.8 | 40.0 | 34.3 | 37.0 | 2.0 | 24 |
| 14 | 35.4 | 43.1 | 42.5 | 39.8 | 37.8 | 44.9 | 50.1 | 50.0 | 48.7 | 47.9 | 45.7 | 43.1 | 37.2 | 35.5 | 35.2 | 36.4 | 34.2 | 36.5 | 40.3 | 36.7 | 34.9 | 34.6 | 34.8 | 35.3 | 50.1 | 34.2 | 40.0 | 5.4 | 24 |
| 15 | 35.4 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.0 | 34.9 | 35.1 | 34.9 | 34.2 | 33.7 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 34.1 | 34.1 | 34.8 | 35.4 | 35.8 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 33.3 | 35.0 | 1.0 | 24 |
| 16 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38.5 | 39.1 | 38.5 | 39.5 | 39.1 | 37.8 | 36.4 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.9 | 34.7 | 35.2 | 36.0 | 36.4 | 37.2 | 37.5 | 39.5 | 33.6 | 36.4 | 2.0 | 24 |
| 17 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 37.9 | 38.0 | 38.1 | 38.0 | 38.2 | 38.1 | 37.6 | 36.2 | 34.7 | 33.8 | 33.8 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 34.5 | 35.3 | 36.0 | 36.9 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 38.2 | 33.2 | 36.4 | 1.8 | 24 |
| 18 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 39.7 | 39.0 | 37.8 | 36.4 | 35.2 | 34.0 | 33.8 | 34.2 | 33.9 | 39.5 | 46.8 | 40.6 | 36.9 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 46.8 | 33.8 | 37.4 | 3.1 | 24 |
| 19 | 34.4 | 34.6 | 35.8 | 38.6 | 37.8 | 46.3 | 49.9 | 47.4 | 42.6 | 38.0 | 34.9 | 35.1 | 36.4 | 38.5 | 36.9 | 34.6 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 49.9 | 33.4 | 37.2 | 4.7 | 24 |
| 20 | 35.0 | 35.6 | 35.7 | 36.2 | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.3 | 34.8 | 35.2 | 35.3 | 35.8 | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.5 | 36.2 | 36.6 | 34.8 | 35.9 | 0.5 | 24 |
| 21 | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 37.5 | 38.2 | 39.0 | 39.5 | 40.1 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 39.8 | 39.0 | 37.4 | 35.2 | 34.8 | 35.0 | 35.6 | 38.2 | 37.1 | 35.2 | 34.3 | 34.9 | 35.3 | 40.4 | 34.3 | 37.4 | 2.0 | 24 |
| 22 | 36.7 | 44.7 | 56.4 | 53.3 | 45.4 | 40.7 | 39.6 | 44.6 | 51.0 | 46.4 | 40.2 | 41.2 | 39.2 | 42.7 | 46.2 | 47.6 | 48.8 | 46.1 | 42.9 | 38.2 | 36.3 | 37.4 | 38.8 | 40.3 | 56.4 | 36.3 | 43.5 | 5.3 | 24 |
| 23 | 43.5 | 39.8 | 36.1 | 34.0 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.1 | 37.4 | 35.6 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 35.3 | 36.5 | 36.0 | 36.1 | 35.8 | 36.2 | 36.4 | 36.0 | 36.8 | 41.4 | 43.5 | 33.6 | 36.1 | 2.4 | 24 |
| 24 | 44.7 | 40.8 | 37.2 | 35.9 | 35.3 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 36.4 | 35.4 | 34.8 | 39.8 | 38.0 | 39.9 | 36.9 | 39.7 | 40.0 | 38.8 | 43.2 | 39.7 | 36.9 | 36.0 | 44.7 | 34.7 | 37.7 | 2.8 | 24 |
| 25 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 36.1 | 36.3 | 35.8 | 35.8 | 35.4 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.0 | 33.9 | 34.1 | 34.9 | 35.5 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 33.9 | 35.5 | 0.8 | 24 |
| 26 | 37.4 | 38.2 | 38.5 | 39.1 | 39.2 | 39.3 | 39.4 | 39.7 | 40.1 | 39.5 | 38.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 40.1 | 33.8 | 36.4 | 2.5 | 24 |
| 27 | 34.5 | 34.3 | 35.1 | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 35.0 | 33.9 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 34.5 | 34.8 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 34.2 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 36.4 | 33.7 | 34.8 | 0.8 | 24 |
| 28 | 34.8 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 36.1 | 36.7 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.1 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 35.5 | 35.0 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.7 | 36.7 | 34.1 | 35.0 | 0.8 | 24 |
| 29 | 35.0 | 35.2 | 35.8 | 36.4 | 36.8 | 37.0 | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.1 | 35.1 | 34.4 | 34.6 | 36.9 | 39.8 | 39.0 | 39.8 | 36.3 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 39.8 | 34.4 | 36.3 | 1.6 | 24 |
| 30 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 38.0 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 37.6 | 35.9 | 34.7 | 34.0 | 34.0 | 34.4 | 34.7 | 35.2 | 35.9 | 36.5 | 37.4 | 38.1 | 38.6 | 38.8 | 34.0 | 36.7 | 1.5 | 24 |
| 31 | 38.7 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.0 | 39.4 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 40.4 | 38.8 | 35.3 | 34.5 | 35.4 | 36.1 | 39.8 | 41.5 | 40.8 | 41.6 | 45.5 | 45.6 | 40.3 | 37.2 | 35.6 | 45.6 | 34.5 | 39.3 | 2.8 | 24 |
| 最大値 | 44.7 | 44.7 | 56.4 | 53.3 | 45.4 | 46.3 | 50.1 | 50.0 | 51.0 | 47.9 | 45.7 | 43.1 | 44.6 | 47.4 | 51.8 | 50.3 | 50.6 | 49.1 | 48.3 | 50.9 | 52.8 | 53.5 | 49.4 | 45.4 | 56.4 | | 43.5 | | |
| 最小値 | 34.4 | 34.3 | 35.0 | 34.0 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 34.0 | 33.7 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | | 33.2 | 34.8 | | |
| 平均値 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 38.2 | 38.4 | 38.9 | 38.7 | 38.0 | 36.8 | 35.7 | 35.3 | 35.6 | 36.0 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | | | 37.1 | | |
| 標準偏差 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | | | | 3.4 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 741 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 741 | 3 | 27468.2 | 56.4 | 33.2 | 37.1 | 43.5 | 34.8 | ***：欠測 | 01014/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 325 | 29 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.448 | 43.860 | 3.914 | 3.104 | 0.540 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

本庄 放射線測定所　　2024年10月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.3 | 40.0 | 39.7 | 39.2 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.2 | 39.3 | 38.7 | 37.7 | 36.3 | 35.5 | 35.7 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.7 | 37.6 | 38.3 | 38.9 | 40.3 | 35.5 | 37.7 | 1.6 | 24 |
| 2 | 39.0 | 39.2 | 39.5 | 39.2 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.0 | 38.6 | 37.6 | 37.0 | 36.1 | 35.7 | 36.3 | 35.8 | 35.1 | 34.8 | 35.0 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 34.8 | 37.4 | 1.9 | 24 |
| 3 | 37.0 | 35.4 | 35.7 | 37.5 | 38.2 | 37.9 | 36.7 | 37.5 | 41.5 | 49.4 | 50.3 | 48.4 | 49.8 | 47.4 | 41.3 | 37.6 | 39.3 | 44.1 | 44.7 | 44.3 | 39.8 | 35.6 | 34.7 | 34.9 | 50.3 | 34.7 | 40.8 | 5.2 | 24 |
| 4 | 35.0 | 34.9 | 35.3 | 36.5 | 35.9 | 36.0 | 37.4 | 36.4 | 40.4 | 42.6 | 37.6 | 36.4 | 36.3 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 42.6 | 33.3 | 35.5 | 2.3 | 24 |
| 5 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 33.2 | 33.7 | 0.5 | 24 |
| 6 | 35.5 | 36.1 | 36.0 | 35.7 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 35.1 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 34.5 | 35.9 | 1.2 | 24 |
| 7 | 38.8 | 39.5 | 40.3 | 42.5 | 41.8 | 40.5 | 39.0 | 38.1 | 36.2 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 41.3 | 46.6 | 40.1 | 37.1 | 36.3 | 37.2 | 36.8 | 37.7 | 38.3 | 39.4 | 41.0 | 39.4 | 46.6 | 35.8 | 39.0 | 2.5 | 24 |
| 8 | 35.9 | 34.1 | 34.5 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 34.2 | 33.4 | 33.1 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 42.2 | 42.8 | 42.6 | 44.5 | 40.1 | 38.7 | 40.5 | 39.9 | 38.7 | 44.5 | 32.9 | 36.6 | 3.8 | 24 |
| 9 | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 35.7 | 34.4 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 39.5 | 33.2 | 34.2 | 1.7 | 24 |
| 10 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 34.0 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.0 | 36.0 | 33.2 | 33.9 | 0.7 | 24 |
| 11 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 35.8 | 34.3 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 34.3 | 35.0 | 35.4 | 35.7 | 36.7 | 33.4 | 35.1 | 1.3 | 24 |
| 12 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.3 | 37.1 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.1 | 35.4 | 34.7 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 35.6 | 36.1 | 37.5 | 33.6 | 35.5 | 1.5 | 24 |
| 13 | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 37.7 | 38.2 | 37.0 | 35.1 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 35.0 | 35.4 | 36.0 | 36.4 | 38.2 | 33.9 | 35.5 | 1.5 | 24 |
| 14 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.5 | 35.3 | 34.9 | 34.8 | 34.5 | 34.6 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 36.9 | 34.3 | 35.7 | 0.9 | 24 |
| 15 | 36.0 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 35.7 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 34.7 | 35.5 | 0.7 | 24 |
| 16 | 37.0 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.9 | 38.3 | 38.6 | 39.2 | 39.9 | 39.3 | 38.5 | 36.9 | 35.5 | 34.8 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 35.4 | 36.0 | 36.7 | 37.2 | 39.9 | 34.4 | 36.7 | 1.7 | 24 |
| 17 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.0 | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 36.0 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.6 | 37.4 | 34.1 | 35.5 | 1.3 | 24 |
| 18 | 36.9 | 37.4 | 37.7 | 37.4 | 37.9 | 38.0 | 37.9 | 38.2 | 37.8 | 35.9 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 34.8 | 38.2 | 34.4 | 35.9 | 1.5 | 24 |
| 19 | 34.9 | 35.0 | 34.8 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 36.3 | 37.3 | 40.2 | 40.0 | 37.7 | 36.5 | 35.7 | 36.9 | 47.7 | 46.8 | 42.4 | 38.9 | 37.4 | 35.9 | 37.0 | 37.5 | 47.7 | 34.8 | 37.7 | 3.5 | 24 |
| 20 | 36.6 | 34.6 | 33.8 | 34.0 | 35.1 | 34.3 | 33.4 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 34.0 | 34.6 | 35.3 | 35.7 | 36.6 | 33.2 | 34.1 | 0.9 | 24 |
| 21 | 36.1 | 36.6 | 37.0 | 37.6 | 37.3 | 36.8 | 36.6 | 36.0 | 34.9 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 37.6 | 33.4 | 34.8 | 1.5 | 24 |
| 22 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | *** | *** | 35.2 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 34.2 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 35.2 | 33.5 | 34.1 | 0.6 | 22 |
| 23 | 34.4 | 34.0 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 35.4 | 34.2 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 35.3 | 36.1 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 36.1 | 34.0 | 34.4 | 0.5 | 24 |
| 24 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 35.0 | 35.4 | 35.9 | 36.3 | 36.4 | 35.9 | 35.1 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 34.7 | 36.4 | 34.1 | 34.9 | 0.7 | 24 |
| 25 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.1 | 34.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 36.2 | 36.9 | 36.9 | 34.3 | 34.9 | 0.6 | 24 |
| 26 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 38.1 | 38.4 | 38.7 | 39.2 | 39.5 | 39.0 | 37.8 | 36.7 | 37.1 | 36.4 | 36.0 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.0 | 36.4 | 37.3 | 36.8 | 39.5 | 35.2 | 37.1 | 1.3 | 24 |
| 27 | 37.3 | 37.1 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 37.1 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.5 | 35.6 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.9 | 36.7 | 38.0 | 41.9 | 41.8 | 40.6 | 44.8 | 52.0 | 52.0 | 35.2 | 38.1 | 3.8 | 24 |
| 28 | 50.5 | 49.9 | 47.1 | 47.0 | 46.6 | 45.8 | 40.2 | 36.7 | 35.1 | 33.9 | 33.4 | 33.0 | 32.9 | 33.1 | 33.4 | 35.1 | 34.7 | 34.9 | 34.2 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 34.5 | 50.5 | 32.9 | 37.8 | 6.1 | 24 |
| 29 | 34.5 | 34.2 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 34.3 | 37.7 | 41.6 | 44.9 | 50.2 | 44.6 | 48.0 | 48.1 | 46.7 | 46.1 | 46.3 | 50.2 | 33.3 | 38.6 | 6.3 | 24 |
| 30 | 46.4 | 48.0 | 45.9 | 39.6 | 35.9 | 34.2 | 33.7 | 33.3 | 33.7 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 33.9 | 34.3 | 48.0 | 33.0 | 35.5 | 4.6 | 24 |
| 31 | 34.8 | 35.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 34.3 | 34.8 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 33.9 | 35.0 | 0.7 | 24 |
| 最大値 | 50.5 | 49.9 | 47.1 | 47.0 | 46.6 | 45.8 | 40.2 | 39.5 | 41.5 | 49.4 | 50.3 | 48.4 | 49.8 | 47.4 | 41.3 | 42.2 | 47.7 | 50.2 | 44.7 | 48.0 | 48.1 | 46.7 | 46.1 | 52.0 | 52.0 |  | 40.8 |  |  |
| 最小値 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |  | 32.9 | 33.7 |  |  |
| 平均値 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.1 | 35.6 | 36.0 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.6 | 36.9 |  |  | 36.0 |  |  |
| 標準偏差 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.8 |  |  |  | 3.1 |  |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | 742 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *:有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 742 | 2 | 26745.3 | 52.0 | 32.9 | 36.0 | 40.8 | 33.7 | ***:欠測 | 01015/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 222 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.016 | 29.919 | 3.100 | 2.830 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

本庄 放射線測定所　　2024年11月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 36.3 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 35.1 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 35.8 | 35.2 | 35.4 | 37.7 | 38.6 | 38.2 | 38.7 | 38.2 | 37.9 | 36.7 | 36.8 | 37.4 | 38.7 | 34.3 | 36.4 | 1.3 | 24 |
| 2 | 37.3 | 39.0 | 39.6 | 38.5 | 36.6 | 37.7 | 40.4 | 40.4 | 39.1 | 37.5 | 38.0 | 42.2 | 45.8 | 48.0 | 48.6 | 42.5 | 36.2 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 33.4 | 32.7 | 32.6 | 48.6 | 32.6 | 38.6 | 4.4 | 24 |
| 3 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 33.5 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 34.2 | 34.7 | 35.1 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 32.7 | 34.0 | 1.1 | 24 |
| 4 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 37.0 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 37.6 | 37.6 | 36.3 | 35.0 | 34.6 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 37.9 | 33.8 | 35.8 | 1.4 | 24 |
| 5 | 36.3 | 36.7 | 37.0 | 36.9 | 37.0 | 35.8 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.4 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.0 | 33.7 | 35.0 | 1.3 | 24 |
| 6 | 37.1 | 37.2 | 37.5 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 39.2 | 39.2 | 35.4 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 33.2 | 33.2 | 34.5 | 33.9 | 34.5 | 35.9 | 36.0 | 34.4 | 39.2 | 33.2 | 35.5 | 2.1 | 24 |
| 7 | 34.3 | 36.5 | 39.9 | 38.4 | 37.6 | 37.8 | 38.1 | 36.9 | 34.1 | 33.2 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 33.1 | 33.3 | 39.9 | 32.7 | 34.5 | 2.3 | 24 |
| 8 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 34.3 | 33.8 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.9 | 34.5 | 35.0 | 35.7 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 33.1 | 33.9 | 1.1 | 24 |
| 9 | 37.6 | 38.2 | 38.4 | 38.7 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 39.2 | 38.8 | 38.3 | 37.6 | 35.0 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 34.1 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 39.2 | 33.6 | 36.4 | 2.1 | 24 |
| 10 | 37.4 | 38.1 | 38.3 | 38.8 | 39.1 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.3 | 39.7 | 38.7 | 37.3 | 35.6 | 34.7 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.5 | 37.6 | 38.0 | 37.1 | 40.3 | 34.1 | 37.2 | 2.1 | 24 |
| 11 | 36.8 | 37.4 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 37.4 | 37.0 | 36.8 | 36.2 | 35.2 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 38.1 | 33.5 | 35.2 | 1.7 | 24 |
| 12 | 35.1 | 35.6 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.2 | 36.2 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 36.0 | 36.7 | 36.8 | 34.5 | 35.7 | 0.8 | 24 |
| 13 | 36.8 | 37.6 | 40.4 | 36.7 | 34.8 | 34.2 | 34.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.3 | 34.7 | 35.2 | 35.8 | 36.4 | 37.1 | 40.4 | 33.9 | 35.1 | 1.6 | 24 |
| 14 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 39.1 | 37.8 | 35.9 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 36.1 | 36.6 | 39.6 | 34.6 | 36.9 | 1.7 | 24 |
| 15 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 37.8 | 38.2 | 38.2 | 38.5 | 38.9 | 39.1 | 39.0 | 38.6 | 38.3 | 37.8 | 37.0 | 37.3 | 37.2 | 36.8 | 37.4 | 37.0 | 36.8 | 37.2 | 37.0 | 36.8 | 36.4 | 39.1 | 36.4 | 37.6 | 0.8 | 24 |
| 16 | 36.3 | 36.0 | 35.9 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.5 | 36.1 | 36.2 | 35.6 | 35.3 | 35.0 | 34.5 | 37.7 | 37.6 | 35.4 | 34.3 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 37.7 | 33.7 | 35.4 | 1.1 | 24 |
| 17 | 34.1 | 34.0 | 34.1 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.8 | 36.9 | 36.7 | 35.6 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 39.8 | 46.5 | 43.9 | 43.2 | 38.7 | 39.5 | 38.6 | 36.6 | 46.5 | 34.0 | 36.9 | 3.4 | 24 |
| 18 | 36.2 | 38.1 | 39.4 | 37.0 | 35.0 | 34.2 | 33.9 | 33.9 | 34.5 | 34.5 | 41.0 | 39.6 | 40.0 | 42.3 | 41.1 | 41.9 | 40.3 | 38.5 | 37.9 | 35.5 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 34.0 | 42.3 | 33.9 | 37.2 | 2.9 | 24 |
| 19 | 33.7 | 35.6 | 34.9 | 34.1 | 33.4 | 34.0 | 34.1 | 33.5 | 33.4 | 34.8 | 34.9 | 33.9 | 33.4 | 33.0 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.6 | 34.0 | 34.7 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 33.0 | 34.1 | 1.0 | 24 |
| 20 | 37.1 | 37.3 | 37.0 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 35.5 | 35.0 | 34.8 | 34.3 | 34.0 | 33.9 | 34.2 | 34.5 | 35.2 | 36.0 | 36.6 | 37.0 | 37.0 | 37.5 | 33.9 | 36.1 | 1.3 | 24 |
| 21 | 36.8 | 36.6 | 37.0 | 37.0 | 37.4 | 37.7 | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 38.8 | 38.4 | 36.2 | 34.9 | 35.0 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 35.1 | 35.7 | 36.1 | 36.6 | 37.2 | 37.5 | 38.9 | 34.2 | 36.6 | 1.5 | 24 |
| 22 | 37.8 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 38.3 | 36.1 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 36.4 | 35.8 | 40.2 | 53.1 | 49.0 | 53.1 | 34.8 | 38.2 | 4.3 | 24 |
| 23 | 52.8 | 46.0 | 39.2 | 35.8 | 37.1 | 40.2 | 39.8 | 39.7 | 36.4 | 35.4 | 34.6 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 41.5 | 36.2 | 34.9 | 34.2 | 33.9 | 34.3 | 38.9 | 41.6 | 38.4 | 52.8 | 33.9 | 37.9 | 4.4 | 24 |
| 24 | 35.8 | 35.3 | 35.0 | 35.3 | 35.5 | 36.2 | 39.3 | 39.5 | 38.7 | 37.2 | 35.4 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 35.9 | 39.6 | 37.7 | 35.2 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 34.8 | 35.3 | 39.6 | 33.9 | 36.2 | 1.7 | 24 |
| 25 | 35.3 | 35.3 | 35.6 | 36.6 | 38.0 | 38.2 | 36.2 | 35.6 | 35.4 | 34.4 | 33.8 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 34.0 | 34.6 | 35.2 | 35.7 | 35.9 | 36.5 | 38.2 | 33.2 | 35.0 | 1.5 | 24 |
| 26 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 35.2 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 33.8 | 34.9 | 39.8 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 38.3 | 38.0 | 39.1 | 38.9 | 37.8 | 42.1 | 33.8 | 36.7 | 2.8 | 24 |
| 27 | 35.5 | 34.9 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.2 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 34.2 | 36.4 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 34.1 | 34.3 | 34.9 | 36.4 | 33.6 | 34.6 | 0.6 | 24 |
| 28 | 35.1 | 34.9 | 34.5 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.0 | 35.1 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 38.1 | 35.3 | 34.4 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.4 | 36.9 | 38.1 | 34.2 | 35.3 | 1.0 | 24 |
| 29 | 37.0 | 37.6 | 37.3 | 37.4 | 37.7 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 38.7 | 37.6 | 35.2 | 35.0 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 35.0 | 35.9 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.7 | 38.7 | 34.3 | 36.4 | 1.5 | 24 |
| 30 | 37.9 | 38.4 | 39.2 | 41.9 | 47.3 | 44.7 | 41.6 | 40.1 | 39.2 | 37.8 | 35.4 | 34.6 | 34.7 | 34.2 | 34.1 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.9 | 35.6 | 35.7 | 37.2 | 36.5 | 47.3 | 33.8 | 37.4 | 3.6 | 24 |
| 最大値 | 52.8 | 46.0 | 40.4 | 41.9 | 47.3 | 44.7 | 41.6 | 40.4 | 40.3 | 39.7 | 41.0 | 42.2 | 45.8 | 48.0 | 48.6 | 42.5 | 42.0 | 46.5 | 43.9 | 43.2 | 38.7 | 40.2 | 53.1 | 49.0 | 53.1 | | 38.6 | | |
| 最小値 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 32.7 | 32.6 | | 32.6 | 33.9 | | |
| 平均値 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.6 | 36.0 | 35.7 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 36.0 | 36.8 | 36.6 | | | 36.1 | | |
| 標準偏差 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 2.7 | | | | 2.5 | |
| 測定時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | 720 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 720 | 0 | 25964.9 | 53.1 | 32.6 | 36.1 | 38.6 | 33.9 | ***：欠測 | 01015/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 289 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.528 | 40.139 | 2.222 | 0.833 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

本庄 放射線測定所　　2024年12月　　単位：nGy／h

| 時刻／日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 標準偏差 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.5 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 37.0 | 37.1 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.8 | 36.2 | 35.4 | 34.8 | 34.7 | 35.1 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.4 | 36.6 | 37.2 | 37.8 | 38.3 | 38.3 | 34.7 | 36.5 | 0.9 | 24 |
| 2 | 38.6 | 38.8 | 39.0 | 39.4 | 39.3 | 39.5 | 39.7 | 39.9 | 39.7 | *** | *** | 37.3 | 35.9 | 35.1 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 34.7 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 39.9 | 34.2 | 37.1 | 2.1 | 22 |
| 3 | 37.4 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 39.7 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.4 | 37.0 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.5 | 38.0 | 39.9 | 34.7 | 37.4 | 1.8 | 24 |
| 4 | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 38.6 | 38.9 | 39.1 | 39.5 | 39.2 | 38.8 | 35.4 | 34.3 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 34.0 | 34.7 | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.5 | 39.5 | 33.6 | 36.3 | 2.3 | 24 |
| 5 | 37.9 | 38.3 | 38.6 | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 39.8 | 38.3 | 35.2 | 34.6 | 34.4 | 34.7 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.4 | 35.1 | 35.5 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 40.4 | 34.1 | 37.1 | 2.3 | 24 |
| 6 | 37.3 | 37.8 | 38.5 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.7 | 39.4 | 39.6 | 39.4 | 36.6 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 35.1 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 35.1 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 37.5 | 38.0 | 39.7 | 34.5 | 37.0 | 1.9 | 24 |
| 7 | 38.1 | 38.6 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 40.6 | 39.9 | 35.6 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 34.0 | 34.0 | 34.4 | 34.6 | 35.2 | 40.6 | 33.8 | 36.6 | 2.7 | 24 |
| 8 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 36.2 | 36.6 | 37.0 | 36.5 | 35.2 | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 40.4 | 44.8 | 48.7 | 44.3 | 43.5 | 38.2 | 35.0 | 33.6 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 33.3 | 48.7 | 33.2 | 37.0 | 4.2 | 24 |
| 9 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.7 | 36.6 | 35.5 | 34.5 | 33.9 | 33.9 | *** | *** | 33.8 | 34.2 | 33.8 | 35.7 | 38.4 | 37.5 | 36.1 | 35.6 | 36.1 | 38.4 | 33.8 | 35.3 | 1.3 | 22 |
| 10 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.9 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 39.0 | 36.5 | 35.4 | 35.3 | 35.7 | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 37.2 | 39.0 | 35.2 | 36.0 | 0.8 | 24 |
| 11 | 37.2 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.6 | 39.1 | 39.0 | 38.7 | 36.9 | 35.5 | 35.6 | 45.1 | 52.1 | 54.7 | 54.4 | 52.2 | 52.5 | 56.8 | 52.0 | 42.8 | 37.9 | 56.8 | 35.5 | 42.8 | 7.4 | 24 |
| 12 | 36.5 | 34.9 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 35.0 | 34.8 | 35.5 | 35.5 | 35.1 | 37.0 | 38.5 | 35.5 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.9 | 34.4 | 35.2 | 35.8 | 36.1 | 36.4 | 37.1 | 38.5 | 33.5 | 35.2 | 1.3 | 24 |
| 13 | 37.6 | 37.8 | 38.1 | 38.5 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 39.6 | 39.6 | 39.1 | 38.3 | 37.0 | 35.2 | 35.5 | 34.9 | 34.5 | 34.2 | 34.6 | 35.3 | 37.0 | 36.1 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 39.6 | 34.2 | 36.9 | 1.9 | 24 |
| 14 | 34.8 | 45.2 | 42.4 | 41.9 | 39.5 | 43.8 | 51.6 | 52.8 | 50.6 | 45.3 | 43.4 | 38.6 | 34.8 | 38.9 | 43.9 | 36.9 | 35.1 | 34.9 | 34.5 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.4 | 52.8 | 34.1 | 40.0 | 6.0 | 24 |
| 15 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 35.4 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 35.0 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 34.2 | 35.2 | 0.7 | 24 |
| 16 | 37.2 | 37.3 | 38.1 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 38.9 | 37.5 | 35.6 | 34.8 | 34.7 | 34.0 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 34.3 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 39.5 | 33.8 | 36.6 | 2.1 | 24 |
| 17 | 36.7 | 37.0 | 37.6 | 38.0 | 38.6 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.5 | 37.4 | 35.8 | 34.7 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 34.0 | 34.5 | 34.8 | 35.5 | 36.2 | 36.8 | 37.2 | 38.0 | 39.0 | 33.8 | 36.7 | 1.8 | 24 |
| 18 | 38.4 | 38.6 | 38.9 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.1 | 38.3 | 36.5 | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 33.9 | 36.7 | 39.4 | 37.1 | 34.8 | 34.3 | 34.4 | 34.9 | 35.2 | 40.4 | 33.9 | 37.4 | 2.3 | 24 |
| 19 | 35.6 | 37.6 | 40.0 | 39.3 | 39.4 | 49.0 | 48.1 | 45.2 | 43.3 | 36.6 | 34.5 | 35.5 | 35.3 | 36.3 | 35.5 | 34.1 | 33.6 | 33.1 | 33.0 | 33.2 | 33.7 | 34.0 | 34.5 | 34.7 | 49.0 | 33.0 | 37.3 | 4.7 | 24 |
| 20 | 35.3 | 36.0 | 35.9 | 36.2 | 37.0 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 36.8 | 36.8 | 36.2 | 35.8 | 35.5 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 34.7 | 35.4 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.8 | 36.9 | 37.5 | 34.0 | 36.1 | 1.1 | 24 |
| 21 | 36.6 | 36.9 | 37.0 | 37.4 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 38.6 | 39.1 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 37.6 | 35.6 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 35.0 | 36.6 | 35.9 | 34.7 | 34.3 | 35.5 | 35.2 | 39.3 | 34.3 | 36.8 | 1.7 | 24 |
| 22 | 37.2 | 37.3 | 42.7 | 43.6 | 41.8 | 46.6 | 47.3 | 45.7 | 39.8 | 36.4 | 38.0 | 40.8 | 39.8 | 46.2 | 50.0 | 51.2 | 48.9 | 47.6 | 47.9 | 45.9 | 40.8 | 37.0 | 43.0 | 42.6 | 51.2 | 36.4 | 43.3 | 4.5 | 24 |
| 23 | 42.9 | 40.1 | 37.2 | 36.7 | 35.4 | 34.8 | 35.2 | 35.3 | 34.9 | 35.0 | 34.7 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 35.8 | 36.2 | 37.5 | 42.9 | 34.4 | 36.0 | 1.9 | 24 |
| 24 | 40.6 | 40.8 | 41.6 | 42.3 | 41.9 | 40.2 | 37.3 | 36.5 | 39.0 | 38.2 | 37.1 | 38.7 | 40.5 | 40.3 | 40.0 | 39.2 | 36.1 | 38.5 | 36.1 | 34.9 | 38.7 | 36.9 | 35.2 | 35.0 | 42.3 | 34.9 | 38.6 | 2.2 | 24 |
| 25 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 34.9 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 34.8 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | 34.9 | 35.3 | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 34.1 | 35.2 | 0.6 | 24 |
| 26 | 36.6 | 37.0 | 37.4 | 37.4 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 37.5 | 37.8 | 37.9 | 36.6 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 34.0 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.9 | 34.3 | 35.1 | 35.4 | 37.9 | 33.6 | 35.5 | 1.6 | 24 |
| 27 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 34.0 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.4 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 36.1 | 33.9 | 34.9 | 0.8 | 24 |
| 28 | 35.6 | 35.8 | 36.1 | 36.6 | 37.0 | 37.2 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 36.6 | 35.0 | 34.6 | 34.3 | 34.1 | 34.5 | 34.2 | 34.0 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 37.7 | 33.6 | 35.4 | 1.3 | 24 |
| 29 | 36.0 | 36.5 | 36.2 | 36.8 | 37.2 | 37.6 | 37.9 | 38.0 | 38.3 | 38.1 | 36.3 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 35.2 | 36.6 | 34.7 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 35.8 | 38.3 | 33.8 | 35.9 | 1.4 | 24 |
| 30 | 36.2 | 36.3 | 36.5 | 36.8 | 37.0 | 37.0 | 37.4 | 37.6 | 37.9 | 38.0 | 37.8 | 36.3 | 35.3 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.5 | 35.1 | 35.4 | 35.6 | 36.1 | 36.5 | 36.6 | 38.0 | 34.1 | 36.1 | 1.2 | 24 |
| 31 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 38.4 | 38.2 | 38.8 | 39.1 | 39.2 | 38.5 | 35.2 | 36.3 | 34.9 | 34.6 | 39.4 | 43.4 | 44.8 | 44.1 | 40.4 | 49.2 | 44.5 | 38.0 | 35.8 | 49.2 | 34.6 | 39.2 | 3.6 | 24 |
| 最大値 | 42.9 | 45.2 | 42.7 | 43.6 | 41.9 | 49.0 | 51.6 | 52.8 | 50.6 | 45.3 | 43.4 | 40.8 | 40.5 | 46.2 | 50.0 | 52.1 | 54.7 | 54.4 | 52.2 | 52.5 | 56.8 | 52.0 | 43.0 | 42.6 | 56.8 | | 43.3 | | |
| 最小値 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 35.0 | 34.8 | 34.3 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.1 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.9 | 33.3 | | 33.0 | 34.9 | | |
| 平均値 | 36.9 | 37.3 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 38.6 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 37.7 | 36.8 | 35.9 | 35.6 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | | | 37.0 | | |
| 標準偏差 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | | | | 3.3 | |
| 測定時間 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | 740 |

| 有効測定日数 | 測定時間 | 欠測時間数 | 測定値合計 | 1時間値の最大値 | 1時間値の最小値 | 平均値 | 日平均値の最大値 | 日平均値の最小値 | *：有効測定日非対象値 | 局番／項目ｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 740 | 4 | 27385.5 | 56.8 | 33.0 | 37.0 | 43.3 | 34.9 | ***：欠測 | 01015/01 |

| 測定値ランク | 0\|5 | 6\|10 | 11\|15 | 16\|20 | 21\|25 | 26\|30 | 31\|35 | 36\|40 | 41\|45 | 46\|50 | 51\|55 | 56\|60 | 61\|65 | 66\|70 | 71\|75 | 76\|80 | 81\|85 | 86\|90 | 91\|95 | 96\|100 | 101\|以上 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 330 | 29 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 出現割合(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.514 | 44.595 | 3.919 | 1.622 | 1.216 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

**高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果**

**（令和６年度第３四半期）**

令和７年７月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp