高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和7年度第4四半期）

京　　都　　府

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

は　じ　め　に

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和７年度第４四半期（令和８年１月から令和８年３月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要


令和８年１月～３月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空間放射線量率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、大山測定所、倉梯測定所、塩汲測定所及び岡安測定所について過去の値の範囲をわずかに下回りましたが、その他はすべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。




※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は令和６年度から再設定しました。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。


☆陸上、海洋モニタリングについて

核 種 分 析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、海底沈積物及び海水から過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
濃度範囲を以下のとおりグラフに示しました。



海底沈積物(1kgあたり)
(内浦湾口・毛島周辺)



海水(1Lあたり)
(内浦湾口・毛島周辺)

※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和８年１月～令和８年３月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１号機	１００．０	令和 ７年１２月 ２６日から本格運転再開
	２号機	２５．０	令和 ８年 １月 ２１日から定 期 検 査
	３号機	１００．０	令和 ７年 ６月 ３０日から本格運転再開
	４号機	１００．０	令和 ７年１１月 １３日から本格運転再開
大飯	１号機	０．０	平成３０年 ３月 １日から運 転 終 了
	２号機	０．０	平成３０年 ３月 １日から運 転 終 了
	３号機	１００．０	令和 ７年 ９月 １０日から本格運転再開
	４号機	６９．４	令和 ８年 ３月 ２日から定 期 検 査



放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。




表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去2年間の変動幅
最大	74	68	74	50 ～ 111
最小	15	15	28	18 ～ 29
平均 (M)	30	25	31	27 ～ 32
標準偏差 (σ)	7	6	5	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	5 時間	11 時間	18 時間	7 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	39 nGy	79 nGy	171 nGy	38 ～ 339 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去3年間の変動幅
最大	90	70	79	46 ～ 120
最小	22	19	32	22 ～ 33
平均 (M)	36	30	35	34 ～ 37
標準偏差 (σ)	8	7	5	1 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	14 時間	15 時間	20 時間	10 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	133 nGy	128 nGy	137 nGy	38 ～ 321 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去3年間の変動幅
最大	69	67	71	46 ～ 88
最小	24	22	31	23 ～ 33
平均 (M)	34	33	34	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	7	5	4	2 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	20 時間	13 時間	16 時間	6 ～ 26 時間
M＋３σを超過した線量の合計	104 nGy	106 nGy	107 nGy	30 ～ 214 nGy

(注) １．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
３．大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。
４．吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	77	63	75	47 ～ 157
最　　小	18	19	32	20 ～ 35
平　　均　　(M)	34	28	35	30 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	8	6	5	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	9 時間	11 時間	15 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	63 nGy	67 nGy	146 nGy	32 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	83	70	75	47 ～ 120
最　　小	27	23	34	25 ～ 36
平　　均　　(M)	37	33	37	35 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	7	5	4	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	17 時間	14 時間	16 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	141 nGy	132 nGy	131 nGy	16 ～ 336 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	88	76	80	51 ～ 132
最　　小	29	25	39	25 ～ 43
平　　均　　(M)	41	36	42	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	7	6	4	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	14 時間	14 時間	16 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	129 nGy	112 nGy	129 nGy	8 ～ 361 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	90	53	70	46 ～ 123
最　　小	18	20	33	16 ～ 35
平　　均　　(M)	36	29	37	26 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	10	5	4	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	9 時間	9 時間	22 時間	8 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	85 nGy	34 nGy	124 nGy	17 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	82	66	82	57 ～ 111
最　　小	28	30	42	25 ～ 48
平　　均　　(M)	45	44	45	42 ～ 52
標　準　偏　差　(σ)	9	5	4	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	4 時間	5 時間	11 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	26 nGy	15 nGy	151 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	67	60	60	49 ～ 87
最　　小	27	30	35	20 ～ 38
平　　均　　(M)	38	37	38	30 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	6	4	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	14 時間	15 時間	18 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	50 nGy	62 nGy	91 nGy	9 ～ 179 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	54	46	58	34 ～ 87
最　　小	22	21	26	16 ～ 27
平　　均　　(M)	29	28	28	22 ～ 30
標　準　偏　差　(σ)	4	4	3	1 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	16 時間	20 時間	16 時間	7 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	68 nGy	86 nGy	84 nGy	4 ～ 189 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	70	62	69	46 ～ 99
最　　小	26	22	33	18 ～ 37
平　　均　　(M)	36	33	36	26 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	6	5	4	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	15 時間	16 時間	16 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	59 nGy	56 nGy	99 nGy	5 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	88	65	83	58 ～ 142
最　　小	32	26	45	21 ～ 47
平　　均　　(M)	46	41	49	32 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	8	7	5	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	10 時間	1 時間	19 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	92 nGy	3 nGy	134 nGy	1 ～ 360 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	57	56	66	43 ～ 108
最　　小	30	25	31	23 ～ 34
平　均　(M)	37	36	35	33 ～ 38
標　準　偏　差　(σ)	4	4	4	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	11 時間	12 時間	14 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	52 nGy	41 nGy	95 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	53	58	66	43 ～ 80
最　　小	30	27	33	22 ～ 34
平　均　(M)	36	36	36	34 ～ 37
標　準　偏　差　(σ)	3	4	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	19 時間	14 時間	14 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	49 nGy	50 nGy	80 nGy	0 ～ 161 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位：Bq/m³（ベクレル／立方メートル）

調査地点		1月	2月	3月	過去2年間の変動幅
吉坂測定所	最大	12.8	17.4	13.4	9.4 ～ 21.5
	最小	0.1	<0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平均	2.0	2.5	1.8	1.2 ～ 2.7
塩汲測定所	最大	10.8	9.8	7.6	4.8 ～ 15.7
	最小	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平均	1.5	1.6	1.2	0.7 ～ 1.8

（注） 6時間集じんと同時に測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位：Bq/m³（ベクレル／立方メートル）

調査地点		1月	2月	3月	過去2年間の変動幅
吉坂測定所	最大	25.0	30.8	24.7	16.8 ～ 35.2
	最小	0.1	0.1	0.1	0.1 ～ 0.4
	平均	3.8	4.6	3.0	2.1 ～ 5.0
塩汲測定所	最大	15.6	14.1	11.6	8.4 ～ 25.3
	最小	0.1	0.1	0.1	0.1 ～ 0.3
	平均	2.2	2.4	1.7	1.2 ～ 2.9

（注） 6時間集じんと同時に測定

２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速		線量率過去10年間の変動幅
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(nGy／h)
河辺原	3月5日	11:00 ～ 12:00	曇	11.7	33	32	32	南南東	0.9	28～58
三浜	3月4日	11:50 ～ 12:50	小雨	7.8	27	26	26	北	5.6	22～40
多門院	3月5日	13:10 ～ 14:10	晴	9.8	21	20	20	南	1.8	20～47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

イ　環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（令和7年度第4四半期）

ルート1（東舞鶴地域）　　測定月日：　令和8年3月3日（火）
ルート2（東舞鶴地域）　　令和8年3月9日（月）
ルート3（綾部老富地区）　　令和8年3月10日（火）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　　令和8年3月6日（金）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	14:05	14:23	14:33	14:43	14:52	15:09	15:21	15:37	15:50	16:06	16:18	16:33
	天候	小雨	小雨	雨	小雨	小雨	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	47	43	43	50	47	41	39	42	52	40	34	37
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	34 ～ 53	32 ～ 61	33 ～ 58	39 ～ 56	39 ～ 48	31 ～ 43	30 ～ 54	34 ～ 81	45 ～ 95	33 ～ 61	26 ～ 81	31 ～ 58

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:29	13:50	14:07	14:18	14:28	14:38	14:53	15:08	15:24	15:51	16:07
	天候	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	40	44	39	34	39	39	34	48	33	36	42
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	29 ～ 41	32 ～ 46	35 ～ 42	28 ～ 34	33 ～ 39	32 ～ 40	28 ～ 37	42 ～ 54	27 ～ 46	30 ～ 53	36 ～ 57

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
3		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	9:16	9:47	10:03	10:19	10:42	10:50	11:02	11:17
	天候	小雨	小雨	曇	雪	曇	曇	曇	雪
	線量率(nGy/h)	46	54	41	53	42	37	37	39
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	41 ～ 47	46 ～ 53	38 ～ 43	47 ～ 51	40 ～ 49	30 ～ 37	31 ～ 37	32 ～ 40

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6
4		由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	9:49	10:09	10:28	10:45	11:20	11:45
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	41	56	56	39	48	36
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	31 ～ 35	50 ～ 56	49 ～ 55	31 ～ 37	39 ～ 54	29 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和8年3月5日（木）
ルート6（伊根・橋北地区）　　令和8年3月10日（火）
ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和8年3月9日（月）

ルート	項目＼地点	1	2	3
5		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	10:27	10:53	11:09
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	56	54	59
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	52 ～ 54	43 ～ 49	55 ～ 61

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	13:57	14:08	14:17	14:28	14:45	14:57	15:07	15:23	15:36
	天候	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	47	47	48	49	36	45	46	51	42
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	44 ～ 50	45 ～ 51	48 ～ 56	47 ～ 65	36 ～ 60	41 ～ 56	45 ～ 58	48 ～ 59	43 ～ 57

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	13:55	14:08	14:29	14:42	15:06	15:34	15:46
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	44	50	48	55	49	35	46
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	43 ～ 45	48 ～ 51	48 ～ 51	56 ～ 64	48 ～ 50	37 ～ 40	46 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和8年3月2日（月）
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和8年3月2日（月）
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和8年3月30日（月）
ルート11（広河原・久多地域）　　令和8年3月30日（月）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:38	9:49	10:03	10:13	10:32	10:43	10:55
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	51	44	30	44	51	44	46
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	47 ～ 55	40 ～ 48	29 ～ 35	40 ～ 44	47 ～ 53	41 ～ 45	43 ～ 47


ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	13:56	14:10	14:20	14:37	14:56
	天候	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	44	49	44	45	46
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	42 ～ 51	45 ～ 50	42 ～ 47	41 ～ 47	42 ～ 49


ルート	項目＼地点	1	2	3
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻
	時刻	14:21	14:27	14:34
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	64	62	52
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	67 ～ 76	62 ～ 70	55 ～ 64


ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	10:40	10:50	10:57	11:08	11:26	11:36	11:45	12:00
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	60	59	66	60	62	58	61	58
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	59 ～ 66	60 ～ 66	62 ～ 68	57 ～ 66	61 ～ 72	58 ～ 64	56 ～ 66	57 ～ 64


（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。


ウ　環境放射線調査車　測定チャート









ルート３
測定日：令和８年３月１０日（火）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①上根公民館
②上林中学校
③綾部市林業者等健康管理センター
④故屋岡町岩村
⑤老富会館
⑥矢黒畑
⑦下迫
⑧在中



ルート４
測定日：令和８年３月６日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①由良川小学校
②上漆原生活改善センター
③旧岡田中学校
④加佐中学校
⑤綾部総合庁舎
⑥綾部総合運動公園



ルート５
測定日：令和８年３月５日（木）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①中丹支援学校
②福知山市役所
大江支所
③高津江公民館



ルート６
測定日：令和８年３月１０日（火）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
工事のため約150m南方で測定
↓
15分
①与謝野町役場
②与謝の海支援学校
③府中小学校
④日置小学校
⑤養老中学校
⑥伊根町役場
⑦伊根中学校
⑧泊公民館
⑨本庄中学校


ルート７
測定日：令和８年３月９日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①智恩寺
②宮津市役所
③栗田中学校
④島陰公民館
⑤丹後由良駅
⑥宮津総合庁舎
⑦上宮津小学校


ルート8
測定日：令和８年３月２日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①わちグラウンド
②和知中学校
③ウッディパルわち
④仏主
⑤大野ダム
⑥大野小学校
⑦南丹市美山支所



ルート9
測定日：令和８年３月２日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①中風寺
②福居
③盛郷公民館
④南丹土木事務所美山出張所
⑤知井小学校


ルート10
測定日：令和８年３月３０日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
ロードパーク
①上弓削
②千谷橋
③百合鼻


ルート11
測定日：令和８年３月３０日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①花脊原地町
②菅原大橋
③出合橋
④能見町
⑤桜谷橋
⑥樋之谷橋
浄水場
⑦久多簡易水道
⑧久多大橋

３　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

令和8年1月　　令和8年2月　　令和8年3月




凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	8.2	−2.0	2.2	7.3	−1.3	2.2	7.8	−0.9	2.9
2	14.6	−2.1	4.3	13.4	−1.3	3.8	13.6	−1.2	4.7
3	16.5	2.5	7.2	17.3	2.3	7.4	18.1	3.0	8.2

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	7.4	−2.3	1.8	6.9	−0.9	2.5	5.2	−2.6	0.9
2	14.2	−2.2	4.1	12.8	−0.7	4.0	10.0	−3.0	2.1
3	16.7	2.1	7.1	17.4	2.3	7.7	15.7	0.5	5.9

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	8.5	−1.0	3.2	6.5	−1.4	2.1	7.1	−2.8	1.8
2	14.6	−0.8	4.7	12.0	−1.2	4.7	14.1	−2.0	4.2
3	16.6	3.4	8.1	16.5	2.8	7.7	17.0	2.4	7.3

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	7.1	−3.4	1.6	6.5	−2.3	2.2
2	14.1	−2.1	3.7	11.6	−1.7	4.7
3	17.6	2.0	7.2	16.7	2.5	7.7

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A−B	B	B−C	C	C−D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	1	0 (0.0)	20 (2.7)	54 (7.3)	18 (2.4)	29 (3.9)	8 (1.1)	449 (60.3)	6 (0.8)	6 (0.8)	154 (20.7)	744 (100)
	2	11 (1.6)	47 (7.0)	64 (9.5)	6 (0.9)	14 (2.1)	4 (0.6)	370 (55.1)	5 (0.7)	1 (0.1)	150 (22.3)	672 (100)
	3	5 (0.7)	56 (7.5)	122 (16.4)	18 (2.4)	28 (3.8)	5 (0.7)	297 (39.9)	1 (0.1)	2 (0.3)	210 (28.2)	744 (100)
老富	1	0 (0.0)	19 (2.6)	50 (6.7)	9 (1.2)	25 (3.4)	11 (1.5)	474 (63.7)	10 (1.3)	6 (0.8)	140 (18.8)	744 (100)
	2	4 (0.6)	42 (6.3)	68 (10.1)	1 (0.1)	18 (2.7)	6 (0.9)	374 (55.7)	5 (0.7)	2 (0.3)	152 (22.6)	672 (100)
	3	12 (1.6)	73 (9.8)	89 (12.0)	4 (0.5)	22 (3.0)	4 (0.5)	344 (46.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	194 (26.1)	744 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　E:弱安定

B:並不安定　F:並安定

C:弱不安定　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	令和08.01.01 令和08.02.01	$\mu Bq/m^3$	ND	ND	ND	ND	2.7E+03 ±6.2E+01	ND
			令和08.02.01 令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	3.8E+03 ±7.0E+01	ND
			令和08.03.01 令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	4.3E+03 ±6.8E+01	ND
		老富	令和08.01.01 令和08.02.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03 ±6.1E+01	ND
			令和08.02.01 令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±6.8E+01	ND
			令和08.03.01 令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	4.1E+03 ±6.7E+01	ND
		塩汲	令和08.01.01 令和08.02.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03 ±6.2E+01	ND
			令和08.02.01 令和08.03.01		ND	ND	ND	ND	4.0E+03 ±7.2E+01	ND
			令和08.03.01 令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	4.1E+03 ±6.7E+01	ND
降下物	雨量 (124mm)	吉坂	令和08.01.05 令和08.02.02	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	4.1E+02 ±1.5E+00	2.3E+00 ±2.0E-01
	雨量 (129mm)		令和08.02.02 令和08.03.02		ND	ND	ND	ND	3.1E+02 ±1.3E+00	1.5E+00 ±1.8E-01
	雨量 (101mm)		令和08.03.02 令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	2.3E+02 ±1.1E+00	1.3E+00 ±1.7E-01
	雨量 (0mm)	京都市	令和08.01.05 令和08.02.02		ND	ND	ND	ND	9.9E+00 ±2.3E-01	ND
	雨量 (24mm)		令和08.02.02 令和08.03.02		ND	ND	ND	ND	3.6E+01 ±4.0E-01	5.9E-01 ±1.5E-01
	雨量 (66mm)		令和08.03.02 令和08.04.01		ND	ND	ND	ND	7.7E+01 ±5.9E-01	7.8E-01 ±1.5E-01
海水	表層水	st.3	令和8年2月17日	mBq/L	ND	1.4E+00 ±4.6E-01	ND	ND	ND	ND
海底沈積物	表層土	st.1	令和8年2月17日	Bq/kg乾土	ND	1.1E+00 ±1.8E-01	ND	ND	ND	4.5E+02 ±6.8E+00
		st.2	2月17日		ND	1.4E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	5.6E+02 ±7.5E+00
		st.3	2月17日		ND	1.7E+00 ±1.7E-01	ND	ND	5.2E+00 ±1.7E+00	3.5E+02 ±6.0E+00

（注） 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

2 過去１０年間の最大値

海底沈積物：Cs-137 3.3+00±2.5-[illegible]　　海水：Cs-137 2.5+00±4.4-01

イ　トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
海　水	表層水	Ｓｔ．１	2月10日	Bq/Ｌ	ND	5.1	11.5	18 Bq/L
		Ｓｔ．２			0.53　±　0.10	5.7	11.3	
		Ｓｔ．３－１			0.56　±　0.10	5.7	11.4	
		Ｓｔ．３－２			0.56　±　0.10	7.1	12.0	

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	3月3日	μBq/m^3	ND

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	3月5日
			2 三浜地区	3月4日
			3 多門院地区	3月5日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	3月3日
			2 東舞鶴地域ルート2	3月9日
			3 綾部老富地区ルート3	3月10日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	3月6日
			5 福知山市区ルート5	3月5日
			6 伊根・橋北地区ルート6	3月10日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	3月9日
			8 京丹波町地域ルート8	3月2日
			9 南丹市美山町地域ルート9	3月2日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	3月30日
			11 広河原・久多地域ルート11	3月30日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	3月3日	72m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海水	表層水	トリチウム	St.1	2月10日	41L
				St.2		
				St.3		
			ガンマ線放出核種	St.3		
	海底沈積物	表層土	ガンマ線放出核種	St.1	2月17日	2kg
				St.2		
				St.3		

（注） 降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見測定所においても測定を行った。

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器：ａ　屋外固定式3″φ×3″エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

ｂ　屋外固定式電離箱型（14L）測定装置

（イ）測定高：地上約3.7m

（ウ）校正線源：Cs-137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション＋Si半導体式）

（イ）測定高：地上1.0m

（ウ）校正線源：Cs-137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器：携帯型放射線測定器（CsI(Tl)シンチレーション＋Si半導体式）

（イ）測定高：地上0.8m

（ウ）校正線源：Cs-137

（エ）その他：走行サーベイ及び定点サーベイに使用する。

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器：屋外固定式NaI(Tl)シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高：地上1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器：ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高：地上約1.0m

ウ　吸引空気量：100L_N/min

※L_N：０℃、１気圧の状態での容積（Ｌ、リットル）

エ　校正線源：U_3O_8

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

イ　試料採取高：地上約 1.0m

ウ　吸引空気量：50 L_N/min

※L_N：０℃、１気圧の状態での容積（Ｌ、リットル）

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ａ　試料採取：浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素【調査地点：吉坂測定所】

ａ　試料採取：ヨウ素サンプラに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

ａ　試料採取：降下物１か月分を大型水盤により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

ａ　試料の採取：試料 42L をポリエチレンびんに採水

ｂ　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理 ： 40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器 ： Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　トリチウム分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松

川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸留

（ｂ）測定器：低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：朝来川（舞鶴市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5cm）に固定

（ｂ）比較試料：ストロンチウム－90＋イットリウム－90

（ｃ）測定器：低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ　試料採取：採土器により未耕土 0～5cm の深さを 1 地点当たり 10 か所採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理：乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（カ）農畜産物・指標植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10Ｌ
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（１）大山では 4kg 採取

（２）大山、吉坂では 5kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（１）毛島沖は 4kg 採取

（２）毛島沖は 6kg 採取

（３）８月は 4kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海水【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取：表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：りんモリブデン酸塩－二酸化マンガン法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所：プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車：プロペラ式微風向風速計

イ　気温【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿度【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日射量【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量：ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感雨：電極面短絡電流方式感雨計

ク　積雪深【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

１　調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

①　周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
②　環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④　緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム(H)－3

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行したりする。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

２　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。この放射線を自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

４　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.9	31.1	30.7	30.0	29.4	28.8	28.6	28.6	31.9	30.7	29.4	29.2	29.8	30.2	30.6	32.4	36.2	37.1	40.1	35.9	34.6	34.7	31.9	31.8	40.1	28.6	31.9	3.0	24
2	30.0	28.9	29.5	29.7	29.4	29.6	30.0	31.5	33.8	32.8	32.1	31.0	29.3	28.9	32.9	49.7	48.5	40.8	45.6	37.8	32.5	29.7	29.8	30.5	49.7	28.9	33.5	6.3	24
3	31.4	30.7	31.2	33.3	33.0	33.8	33.1	33.6	33.8	33.7	32.6	36.5	36.0	33.6	31.4	32.3	29.5	34.9	37.6	33.1	28.5	26.8	26.3	26.6	37.6	26.3	32.2	3.0	24
4	26.9	26.8	26.9	26.9	26.9	27.1	27.7	28.1	28.3	29.0	29.5	29.9	29.7	29.6	29.3	29.3	29.4	30.4	29.9	30.0	29.8	29.7	29.9	29.9	30.4	26.8	28.8	1.3	24
5	30.2	30.0	29.8	29.6	29.6	29.4	29.5	29.5	29.5	29.6	29.5	29.5	29.5	28.9	30.7	41.4	37.3	32.6	34.5	39.3	40.2	46.7	45.9	40.7	46.7	28.9	33.5	5.8	24
6	38.9	34.2	34.9	36.0	47.4	43.2	42.1	49.0	50.2	38.9	38.2	34.6	29.6	29.0	31.0	36.6	32.3	29.6	28.9	28.8	28.9	29.0	28.9	28.9	50.2	28.8	35.4	6.8	24
7	29.5	29.8	30.0	30.2	30.1	30.0	30.1	29.8	29.7	30.0	30.3	30.4	30.4	29.8	29.4	29.5	29.4	29.3	29.4	29.6	30.0	30.0	30.1	29.8	30.4	29.3	29.9	0.3	24
8	32.0	35.1	32.1	32.2	38.6	37.0	38.5	43.9	49.1	53.7	52.8	48.2	45.3	41.2	36.6	41.9	40.4	40.7	45.3	54.7	42.2	42.4	41.5	34.8	54.7	32.0	41.7	6.6	24
9	31.7	31.2	32.5	40.3	42.3	38.5	32.2	30.9	30.5	28.6	28.0	28.2	28.4	28.6	28.8	28.9	28.8	28.7	28.8	29.2	29.6	29.5	29.5	29.3	42.3	28.0	31.0	3.9	24
10	29.2	29.2	29.7	29.6	29.8	29.3	29.4	29.7	29.6	29.3	28.9	29.1	29.1	28.7	28.7	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	29.0	29.0	29.1	29.0	29.8	28.5	29.1	0.4	24
11	29.1	28.8	28.7	28.9	29.0	30.0	36.4	32.2	29.7	29.7	39.3	47.9	48.9	47.7	47.1	51.2	50.3	45.3	44.9	43.9	44.1	46.6	51.9	46.0	51.9	28.7	39.9	8.8	24
12	42.3	41.4	36.6	38.5	32.9	29.2	28.1	27.2	26.8	26.3	26.2	26.0	25.7	25.6	25.6	25.4	25.4	25.6	25.6	25.3	25.4	25.5	25.1	25.3	42.3	25.1	28.6	5.4	24
13	25.5	25.6	25.7	25.6	25.5	25.9	26.2	26.4	26.4	28.3	32.3	29.9	27.7	26.9	26.5	26.3	26.4	29.7	37.2	39.5	32.9	28.7	27.8	28.9	39.5	25.5	28.4	3.7	24
14	30.4	32.4	34.2	32.4	29.2	30.0	28.7	29.2	29.1	28.3	28.0	28.3	31.9	32.6	30.2	28.9	27.9	27.5	27.5	27.6	27.6	27.7	27.8	28.1	34.2	27.5	29.4	2.0	24
15	28.2	28.5	28.7	28.8	28.7	28.8	28.7	29.3	29.5	29.6	29.6	29.4	29.7	29.7	29.4	29.1	29.1	29.3	29.4	29.4	29.4	29.3	29.4	29.4	29.7	28.2	29.2	0.4	24
16	31.4	39.8	41.2	34.1	30.4	29.4	29.2	29.1	29.3	***	***	***	***	***	***	29.3	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	28.8	28.9	29.2	41.2	28.8	30.9	3.7	18
17	29.4	29.9	30.0	29.9	30.0	29.9	29.9	29.7	29.7	29.8	30.4	30.0	29.6	29.3	29.4	29.4	29.5	29.3	29.3	29.1	29.1	28.9	28.9	28.8	30.4	28.8	29.5	0.4	24
18	28.8	28.8	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.6	28.8	28.8	28.7	28.7	28.7	28.5	28.7	28.7	28.7	28.7	28.8	28.7	29.0	29.1	28.9	29.1	28.5	28.8	0.1	24
19	29.0	29.1	29.3	29.6	29.7	30.0	30.2	30.2	30.4	30.9	31.1	31.3	31.5	31.4	31.0	30.5	30.3	29.8	29.8	29.9	35.3	54.5	50.8	39.1	54.5	29.0	32.7	6.5	24
20	32.9	32.9	35.9	37.4	35.6	47.0	42.1	36.0	39.5	39.6	37.5	34.4	33.6	32.5	32.1	32.0	30.4	28.9	28.6	28.5	28.7	28.8	29.4	29.1	47.0	28.5	33.9	4.8	24
21	29.6	29.5	29.2	28.8	28.5	28.6	28.7	32.9	32.3	38.4	37.4	31.4	29.5	28.6	29.3	38.3	46.8	45.7	38.8	38.5	38.6	45.2	74.3	66.2	74.3	28.5	37.3	11.8	24
22	50.9	38.8	42.3	36.9	36.1	36.1	42.3	38.6	35.6	36.9	41.2	38.4	35.7	36.9	43.7	44.6	42.7	36.4	29.2	29.0	26.9	29.2	32.8	30.9	50.9	26.9	37.2	5.7	24
23	27.2	29.6	27.3	23.0	21.5	21.2	21.4	21.2	21.6	21.7	21.7	22.0	21.9	21.1	20.6	20.7	21.0	20.6	20.5	20.5	20.8	20.9	21.1	21.3	29.6	20.5	22.1	2.4	24
24	21.4	21.2	21.6	22.7	23.8	24.0	22.9	22.5	22.6	22.5	22.2	21.9	21.6	23.0	30.9	36.5	38.4	32.4	28.7	27.1	28.9	27.8	24.4	21.5	38.4	21.2	25.4	4.9	24
25	24.3	29.1	25.1	25.6	26.2	30.8	40.0	41.4	32.4	28.0	29.2	29.2	30.1	31.3	27.7	26.4	25.0	23.7	22.3	20.5	19.7	19.4	19.3	19.0	41.4	19.0	26.9	5.8	24
26	18.9	18.8	18.8	18.8	18.7	18.7	18.8	18.7	19.0	19.9	19.4	19.0	18.8	18.9	19.2	19.5	19.5	19.7	19.2	19.2	19.4	19.7	19.9	20.1	20.1	18.7	19.2	0.4	24
27	20.5	20.8	20.7	20.7	20.9	20.9	21.0	20.8	21.2	21.3	22.4	22.2	21.8	21.9	21.5	21.1	22.7	24.1	25.4	24.4	22.4	21.5	24.5	37.7	37.7	20.5	22.6	3.5	24
28	34.3	29.0	32.3	42.0	51.3	41.8	34.2	29.1	31.4	26.0	23.6	31.7	43.0	35.0	25.0	25.1	25.4	31.8	26.0	22.0	25.4	22.8	25.9	33.4	51.3	22.0	31.2	7.4	24
29	28.4	24.3	37.3	39.0	27.8	36.6	46.6	35.5	30.2	26.7	29.1	34.8	39.1	33.6	32.6	30.1	24.3	22.5	20.6	20.7	24.6	24.1	24.6	51.2	51.2	20.6	31.0	7.9	24
30	46.8	28.3	21.7	18.4	19.6	30.3	40.7	47.7	48.0	35.0	49.1	43.9	36.8	29.3	28.4	38.0	29.8	29.4	29.9	32.9	26.9	32.0	51.3	45.9	51.3	18.4	35.0	9.7	24
31	44.8	38.9	26.9	20.6	19.9	23.3	19.0	16.8	16.3	16.8	16.3	15.0	15.0	15.8	15.3	15.2	15.1	14.9	14.7	15.0	15.8	15.3	14.9	15.0	44.8	14.7	19.0	7.7	24
最大値	50.9	41.4	42.3	42.0	51.3	47.0	46.6	49.0	50.2	53.7	52.8	48.2	48.9	47.7	47.1	51.2	50.3	45.7	45.6	54.7	44.1	54.5	74.3	66.2	74.3		41.7		
最小値	18.9	18.8	18.8	18.4	18.7	18.7	18.8	16.8	16.3	16.8	16.3	15.0	15.0	15.8	15.3	15.2	15.1	14.9	14.7	15.0	15.8	15.3	14.9	15.0		14.7	19.0		
平均値	31.2	30.1	30.0	29.9	30.0	30.6	31.1	30.9	30.8	30.0	30.9	30.7	30.6	29.6	29.4	31.5	30.9	30.2	30.1	29.9	29.2	30.1	31.8	31.8			30.5		
標準偏差	7.2	5.2	5.5	6.3	7.4	6.4	7.1	7.5	7.7	7.0	7.9	7.4	7.3	6.2	6.2	8.3	8.2	6.9	7.5	8.0	6.4	8.7	12.0	10.2				7.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	738	6	22495.9	74.3	14.7	30.5	41.7	19.0	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	13	55	87	350	99	62	37	24	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0.000	0.000	1.762	7.453	11.789	47.425	13.415	8.401	5.014	3.252	1.220	0.000	0.000	0.136	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	15.8	16.1	16.1	16.2	19.2	17.9	16.2	16.8	18.0	20.3	22.2	19.8	17.1	16.1	16.0	15.8	15.8	16.1	15.5	15.4	15.5	15.5	15.4	15.8	22.2	15.4	16.9	1.8	24
2	16.2	19.1	20.5	17.9	17.7	17.7	16.4	16.6	16.7	16.6	17.1	17.4	16.8	16.4	16.1	16.1	16.1	18.2	20.8	22.1	37.7	27.8	20.8	22.6	37.7	16.1	19.2	4.8	24
3	20.9	18.8	19.1	17.9	16.5	16.1	16.3	16.0	15.8	15.9	15.9	15.9	15.7	15.7	15.7	15.6	15.6	15.7	15.9	15.8	15.8	15.8	16.2	16.5	20.9	15.6	16.5	1.3	24
4	16.6	16.6	16.9	17.3	17.6	17.7	17.8	17.8	17.7	17.9	18.1	18.2	18.1	17.8	17.4	17.1	17.1	17.2	17.4	17.6	17.8	17.9	18.0	17.9	18.2	16.6	17.6	0.5	24
5	18.0	18.1	18.1	18.1	18.2	18.3	18.4	18.4	18.3	18.7	19.0	19.0	18.8	18.8	18.4	18.2	18.2	18.5	18.9	19.2	19.0	19.0	19.2	19.3	19.3	18.0	18.6	0.4	24
6	19.3	19.2	19.0	19.2	20.1	19.9	20.0	19.9	20.0	20.3	30.8	42.7	45.0	32.7	40.6	55.6	53.5	47.9	30.8	24.8	26.1	26.4	29.8	26.2	55.6	19.0	29.6	11.7	24
7	24.3	21.5	23.9	26.5	25.9	26.0	28.9	28.1	27.5	28.4	25.4	23.2	24.8	23.2	21.3	20.8	21.1	21.8	22.4	21.2	20.9	21.1	21.7	24.2	28.9	20.8	23.9	2.7	24
8	40.0	36.2	33.1	26.9	41.1	68.2	57.3	50.1	39.5	29.7	27.2	36.8	33.3	26.1	20.9	22.7	26.4	25.1	25.8	24.5	27.4	24.6	19.6	20.0	68.2	19.6	32.6	12.1	24
9	20.0	18.5	21.5	25.4	20.9	18.5	22.3	20.7	19.3	19.4	19.5	20.2	19.3	18.3	18.0	22.4	20.4	18.8	19.1	17.7	17.1	17.0	17.1	17.5	25.4	17.0	19.5	2.0	24
10	17.9	18.1	18.0	17.9	17.8	18.3	18.6	18.3	18.7	18.6	18.5	18.2	17.9	17.8	17.8	17.9	18.3	18.2	18.4	18.3	19.0	18.9	19.2	19.5	19.5	17.8	18.3	0.5	24
11	18.7	21.6	31.4	29.8	24.6	24.4	32.6	28.9	26.7	22.4	25.9	31.5	26.6	20.7	18.9	24.2	21.7	20.1	20.6	19.6	32.7	34.0	27.0	21.2	34.0	18.7	25.2	4.8	24
12	19.9	19.4	19.3	19.5	19.8	20.0	19.9	19.7	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0	20.1	20.0	20.9	21.3	20.0	19.8	19.7	19.7	19.9	19.7	19.9	21.3	19.3	19.9	0.4	24
13	19.8	21.6	23.2	20.9	20.4	20.4	20.6	20.6	20.7	21.0	21.3	21.1	21.1	21.1	21.2	21.3	21.4	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.7	21.7	23.2	19.8	21.1	0.6	24
14	21.7	21.9	22.0	22.3	22.4	22.3	22.2	22.2	22.4	22.8	23.2	23.3	23.3	22.8	23.1	23.1	22.8	22.6	22.1	21.9	21.9	21.8	22.0	21.9	23.3	21.7	22.4	0.5	24
15	22.3	22.4	22.4	22.4	22.9	22.7	22.7	22.6	22.7	23.0	23.4	23.6	23.8	23.8	23.5	23.7	23.5	23.6	23.5	23.5	23.5	23.5	24.0	25.7	25.7	22.3	23.3	0.7	24
16	26.7	25.8	24.6	24.3	24.2	24.6	24.6	24.5	24.8	25.0	25.1	25.2	25.3	25.3	25.4	25.2	25.3	25.3	25.8	25.6	25.6	25.3	24.6	24.2	26.7	24.2	25.1	0.6	24
17	24.1	23.9	23.8	23.9	23.7	23.7	23.8	23.8	23.7	23.7	23.8	23.9	23.8	23.9	23.9	24.0	24.2	24.1	24.1	24.2	24.0	24.1	24.2	24.2	24.2	23.7	23.9	0.2	24
18	24.2	24.5	24.7	25.0	25.0	25.2	25.8	26.4	26.4	26.8	27.0	26.7	25.3	25.2	25.5	30.4	30.2	29.1	33.7	39.0	33.9	28.1	26.0	25.1	39.0	24.2	27.5	3.6	24
19	25.1	24.9	24.9	25.0	24.9	25.0	25.0	25.0	24.9	25.1	25.1	25.1	25.3	25.2	25.2	25.1	25.2	25.2	25.1	25.2	25.1	25.2	25.3	25.3	25.3	24.9	25.1	0.1	24
20	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.9	26.0	26.1	26.5	26.9	27.1	27.6	28.0	28.0	28.1	27.8	27.6	27.6	27.3	26.9	27.3	27.3	27.0	27.1	28.1	25.6	26.8	0.9	24
21	27.0	26.9	27.1	27.7	27.6	27.3	27.2	27.1	27.4	27.9	27.9	27.8	27.6	27.6	27.7	27.6	27.7	27.6	27.1	26.9	27.1	27.0	27.0	27.0	27.9	26.9	27.4	0.3	24
22	26.9	27.0	26.9	27.0	27.1	27.2	27.1	27.2	27.3	27.3	27.4	27.8	27.5	27.4	27.7	27.6	27.6	27.6	27.7	27.8	27.8	27.8	27.9	27.9	27.9	26.9	27.4	0.3	24
23	28.0	28.3	29.0	29.3	29.5	28.5	28.3	28.3	28.3	28.1	28.1	28.2	28.1	28.2	28.2	28.3	28.2	28.0	28.1	27.9	28.1	28.1	28.2	28.2	29.5	27.9	28.3	0.4	24
24	28.1	28.1	28.1	28.0	28.1	28.1	28.3	28.3	28.3	28.5	28.7	28.6	28.7	28.6	28.7	28.4	28.3	28.3	28.3	28.8	36.6	46.4	47.6	47.7	47.7	28.0	31.1	6.5	24
25	44.1	38.5	32.5	32.8	34.6	37.5	39.5	41.4	40.0	35.8	34.1	31.3	32.1	33.1	32.5	30.1	29.2	28.8	28.7	28.5	28.5	28.6	28.7	29.1	44.1	28.5	33.3	4.7	24
26	29.2	30.1	30.4	31.3	32.7	33.3	34.6	33.4	31.4	32.3	35.6	40.6	37.7	32.7	30.0	29.2	28.7	28.6	29.5	29.7	29.3	28.9	28.8	28.7	40.6	28.6	31.5	3.1	24
27	28.8	28.7	28.7	29.0	29.2	29.6	29.8	29.6	30.2	29.8	30.0	29.9	29.7	29.7	29.8	29.6	30.1	30.9	29.7	29.5	29.4	29.3	29.2	29.3	30.9	28.7	29.6	0.5	24
28	31.2	37.5	38.1	37.4	39.0	38.4	33.6	30.0	32.8	35.4	33.6	30.1	28.6	28.1	28.2	28.3	28.6	28.4	28.1	27.9	28.0	27.9	27.9	28.2	39.0	27.9	31.5	4.1	24
最大値	44.1	38.5	38.1	37.4	41.1	68.2	57.3	50.1	40.0	35.8	35.6	42.7	45.0	33.1	40.6	55.6	53.5	47.9	33.7	39.0	37.7	46.4	47.6	47.7	68.2		33.3		
最小値	15.8	16.1	16.1	16.2	16.5	16.1	16.2	16.0	15.8	15.9	15.9	15.9	15.7	15.7	15.7	15.6	15.6	15.7	15.5	15.4	15.5	15.5	15.4	15.8		15.4	16.5		
平均値	24.3	24.2	24.6	24.4	24.9	25.8	25.9	25.3	24.9	24.6	25.0	25.8	25.3	24.1	23.9	24.9	24.8	24.5	24.1	23.9	25.2	24.9	24.4	24.4			24.8		
標準偏差	6.7	6.1	5.5	5.3	6.3	10.1	8.6	7.6	6.3	5.4	5.2	6.7	6.6	5.2	5.9	7.6	7.3	6.5	4.8	5.2	6.0	6.3	6.3	6.1				6.4	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	16636.4	68.2	15.4	24.8	33.3	16.5	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	24	187	192	203	33	19	5	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	3.571	27.827	28.571	30.208	4.911	2.827	0.744	0.744	0.298	0.149	0.000	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.1	28.3	28.3	28.3	28.2	28.2	28.2	28.3	28.1	28.2	28.4	28.3	28.3	28.4	28.6	28.4	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	28.6	28.6	28.7	28.8	28.1	28.4	0.2	24
2	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.8	28.7	28.5	28.8	28.8	28.8	28.9	29.0	29.0	29.1	28.9	29.0	28.7	28.5	29.7	32.3	34.5	35.5	34.9	35.5	28.5	29.7	2.2	24
3	36.0	39.4	44.1	40.8	44.0	56.4	68.6	69.7	63.1	50.0	43.0	42.4	47.4	41.1	36.2	33.9	36.5	45.6	49.8	47.9	48.4	42.8	44.7	47.1	69.7	33.9	46.6	9.5	24
4	43.7	34.6	30.4	29.2	28.7	29.0	30.1	29.7	28.7	29.6	31.7	30.7	29.4	29.0	30.1	30.4	28.9	28.8	28.7	28.5	28.3	28.5	29.0	28.8	43.7	28.3	30.2	3.2	24
5	28.4	28.2	28.4	28.3	28.5	28.7	28.8	28.7	28.9	28.5	28.7	28.8	28.9	28.7	28.8	28.8	28.5	28.5	28.3	28.1	28.1	28.0	28.2	28.0	28.9	28.0	28.5	0.3	24
6	28.1	28.2	28.3	28.2	28.1	28.7	29.3	29.1	30.2	30.4	30.5	30.3	30.1	30.0	30.0	29.8	29.9	29.6	35.6	40.8	37.3	43.5	54.7	52.0	54.7	28.1	33.0	7.4	24
7	41.8	35.7	31.1	29.4	29.2	37.3	38.5	32.2	30.1	37.3	36.1	32.5	39.2	33.2	30.7	36.7	36.7	40.0	37.0	34.7	33.6	34.2	36.6	36.2	41.8	29.2	35.0	3.4	24
8	35.9	36.8	43.5	49.3	41.6	32.4	29.6	29.0	28.7	28.8	28.9	28.6	28.5	28.6	28.6	28.5	28.5	28.4	28.3	28.4	28.3	28.3	28.2	28.2	49.3	28.2	31.4	5.8	24
9	28.2	28.3	28.4	28.8	29.0	29.3	29.9	29.7	29.5	28.9	28.6	28.4	28.4	28.5	28.5	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.6	29.8	32.6	36.0	36.0	28.2	29.2	1.7	24
10	33.1	32.2	44.5	50.4	48.6	39.7	32.9	31.8	30.6	29.4	28.8	28.7	28.8	28.7	28.7	29.1	28.8	29.1	29.0	28.6	28.5	28.5	28.4	28.4	50.4	28.4	32.3	6.6	24
11	28.2	28.3	28.2	28.3	28.4	28.4	28.4	28.4	28.6	28.6	28.8	28.5	28.5	28.4	28.4	28.3	28.5	28.5	28.4	28.1	28.2	28.2	28.1	28.2	28.8	28.1	28.4	0.2	24
12	28.4	28.6	28.7	28.7	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.4	28.4	28.3	28.5	28.4	28.4	28.3	28.3	28.4	28.5	28.4	28.4	28.6	29.3	29.0	29.3	28.3	28.5	0.2	24
13	28.9	29.7	30.7	31.2	29.8	30.6	29.3	29.3	28.6	28.5	28.4	28.4	28.3	28.4	28.8	28.5	28.9	28.9	28.5	28.5	30.1	29.5	28.8	29.0	31.2	28.3	29.2	0.8	24
14	30.2	30.1	28.6	28.1	28.0	27.9	27.9	28.3	28.3	28.5	29.3	29.3	28.6	28.1	27.9	27.9	27.7	27.8	27.8	28.0	28.5	28.6	28.1	27.9	30.2	27.7	28.4	0.7	24
15	27.9	27.9	28.1	28.2	27.9	27.8	27.8	27.7	28.0	28.3	28.1	27.9	28.1	28.1	28.2	28.1	28.0	28.1	28.1	28.1	28.5	28.4	28.5	28.4	28.5	27.7	28.1	0.2	24
16	28.4	28.6	28.5	28.3	28.4	28.4	28.3	28.6	28.6	28.7	29.0	28.8	28.7	28.8	28.7	28.7	28.8	28.8	28.7	28.6	28.5	28.6	28.9	28.6	29.0	28.3	28.6	0.2	24
17	28.5	28.6	28.6	28.8	28.6	28.8	28.8	28.7	28.8	28.6	28.8	28.7	28.8	28.7	28.8	28.7	28.8	28.9	28.7	28.8	28.8	28.8	28.9	28.8	28.9	28.5	28.7	0.1	24
18	28.8	28.8	28.8	28.8	29.0	29.1	29.3	29.8	30.4	30.5	31.1	30.5	30.4	38.9	41.1	41.5	43.2	40.4	43.0	42.6	36.3	33.2	33.5	36.1	43.2	28.8	34.0	5.4	24
19	42.2	41.6	54.5	66.4	74.2	68.5	45.2	33.8	36.8	35.4	31.1	29.4	29.1	29.1	29.1	29.0	28.9	28.8	28.7	28.7	28.6	28.4	28.4	28.6	74.2	28.4	37.7	14.1	24
20	28.7	28.6	28.9	28.9	28.6	28.7	28.7	29.4	29.8	30.0	29.7	29.4	29.4	29.3	29.3	29.2	29.2	29.0	28.6	28.5	28.7	29.0	29.1	29.1	30.0	28.5	29.1	0.4	24
21	29.0	28.7	28.6	28.6	28.8	28.8	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.6	28.8	28.6	28.9	28.9	29.0	28.9	28.8	28.9	28.8	28.8	28.8	28.7	29.0	28.6	28.8	0.1	24
22	29.0	29.3	29.3	29.5	29.5	29.5	29.7	29.7	29.6	29.8	30.2	30.5	30.7	30.1	29.4	29.1	29.3	29.4	29.5	29.7	31.7	33.7	32.7	31.1	33.7	29.0	30.1	1.2	24
23	32.4	34.7	32.4	30.1	29.6	29.4	29.3	29.3	30.0	30.3	30.9	30.2	29.4	29.3	29.2	29.3	29.2	29.0	28.7	28.7	28.6	28.7	28.9	29.0	34.7	28.6	29.9	1.5	24
24	29.0	29.0	28.9	29.1	29.1	29.1	29.1	29.2	29.2	29.2	29.1	29.2	29.1	29.1	29.0	29.1	29.1	28.9	29.0	28.9	29.0	29.0	28.8	28.7	29.2	28.7	29.0	0.1	24
25	29.0	29.0	29.0	29.1	29.2	29.4	29.7	29.4	29.1	29.2	29.9	29.7	29.0	28.9	28.8	32.2	37.6	38.1	39.4	41.2	42.5	43.1	40.9	38.6	43.1	28.8	33.0	5.3	24
26	38.6	41.0	35.4	30.5	29.2	29.7	30.0	29.4	32.9	35.1	31.0	36.3	36.2	30.6	29.0	28.5	28.4	28.1	28.2	28.2	28.3	28.2	28.2	28.1	41.0	28.1	31.2	3.8	24
27	28.3	28.4	28.4	28.5	28.4	28.3	28.2	28.4	28.7	28.7	28.4	28.5	28.6	28.6	28.5	28.7	28.7	28.4	28.4	28.4	28.5	28.6	28.6	28.7	28.7	28.2	28.5	0.2	24
28	28.9	29.0	29.2	29.2	29.4	29.5	29.6	29.8	30.0	29.8	30.2	30.3	30.3	30.0	29.8	29.5	29.6	29.5	29.4	29.4	29.5	29.4	29.4	29.4	30.3	28.9	29.6	0.4	24
29	29.4	29.3	29.4	29.4	29.5	29.3	29.4	29.1	29.2	29.2	29.3	29.6	29.4	29.3	29.4	29.2	29.1	29.3	29.1	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	29.6	29.0	29.2	0.2	24
30	29.1	29.1	29.0	29.1	29.0	29.0	29.2	29.2	29.3	29.6	29.6	29.4	29.5	29.2	29.2	29.4	29.1	29.0	29.1	28.8	28.7	28.5	28.7	29.9	29.9	28.5	29.2	0.3	24
31	32.8	33.7	31.1	29.7	29.9	30.6	29.5	29.2	28.9	28.8	28.8	29.0	32.1	35.6	33.5	30.7	29.6	29.3	28.8	28.8	29.0	31.0	30.5	32.6	35.6	28.8	30.6	1.9	24
最大値	43.7	41.6	54.5	66.4	74.2	68.5	68.6	69.7	63.1	50.0	43.0	42.4	47.4	41.1	41.1	41.5	43.2	45.6	49.8	47.9	48.4	43.5	54.7	52.0	74.2		46.6		
最小値	27.9	27.9	28.1	28.1	27.9	27.8	27.8	27.7	28.0	28.2	28.1	27.9	28.1	28.1	27.9	27.9	27.7	27.8	27.8	28.0	28.1	28.0	28.1	27.9		27.7	28.1		
平均値	31.2	31.0	31.6	31.9	31.8	31.9	31.3	30.7	30.6	30.4	30.1	29.9	30.3	30.0	29.8	29.9	30.1	30.4	30.6	30.7	30.7	30.8	31.4	31.5			30.8		
標準偏差	4.6	4.0	6.3	8.5	9.3	8.7	7.7	7.3	6.3	4.2	2.9	2.8	3.9	3.1	2.7	2.8	3.5	4.3	5.1	5.1	4.6	4.5	5.9	5.7				5.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	22897.2	74.2	27.7	30.8	46.6	28.1	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	616	50	34	25	9	3	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82.796	6.720	4.570	3.360	1.210	0.403	0.134	0.134	0.538	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.8	38.2	40.0	37.3	34.8	33.6	33.9	33.9	34.8	34.7	34.4	34.9	38.5	37.4	37.5	44.0	41.0	37.5	36.7	41.7	39.3	36.8	34.8	34.4	44.0	33.6	37.0	2.8	24
2	33.9	33.6	33.7	33.8	33.8	34.1	34.4	34.8	34.8	34.3	34.7	34.3	34.4	34.9	37.4	46.4	46.6	39.8	49.8	42.1	37.4	34.7	34.5	37.2	49.8	33.6	36.9	4.6	24
3	40.6	39.6	41.4	43.4	40.7	39.7	41.5	40.0	39.5	44.6	41.2	41.6	40.4	41.2	37.1	40.7	37.8	42.8	45.5	39.0	36.4	35.1	34.2	34.3	45.5	34.2	39.9	3.0	24
4	34.5	34.6	34.7	34.8	35.1	35.1	35.4	35.6	35.3	35.2	35.0	34.7	34.5	34.3	33.9	33.6	33.9	34.2	34.8	35.1	34.9	34.8	34.9	35.0	35.6	33.6	34.7	0.5	24
5	34.9	35.2	35.0	35.1	34.7	34.3	34.5	34.6	34.5	34.3	33.7	33.8	33.6	33.5	33.4	41.4	39.3	35.6	36.5	45.3	59.2	89.4	89.6	68.6	89.6	33.4	42.5	16.8	24
6	47.0	45.7	45.5	45.2	45.5	48.0	44.3	45.4	38.3	36.9	37.9	39.1	35.0	33.5	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.4	33.5	33.5	33.8	34.2	48.0	33.2	38.4	5.7	24
7	34.9	34.9	35.0	35.5	35.4	35.5	35.4	35.5	35.8	35.5	35.6	35.3	34.6	33.9	33.6	33.9	33.5	33.6	33.7	33.9	34.1	34.5	34.5	34.7	35.8	33.5	34.7	0.8	24
8	34.3	34.0	34.2	34.5	39.6	48.2	48.8	43.9	48.3	51.6	56.1	53.9	46.4	43.3	43.4	42.6	42.0	45.2	51.4	49.6	44.0	43.1	44.6	43.8	56.1	34.0	44.5	6.1	24
9	43.0	43.1	42.9	39.7	36.6	34.7	34.6	34.1	33.7	33.9	33.7	33.0	33.2	33.2	33.4	33.4	33.2	33.0	33.1	33.4	33.9	34.1	34.5	34.6	43.1	33.0	35.3	3.3	24
10	34.2	34.5	34.8	34.8	34.9	34.0	34.2	33.9	33.8	33.4	33.3	33.5	33.3	33.2	33.3	33.1	32.9	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.5	34.9	32.9	33.7	0.6	24
11	33.4	33.3	33.1	33.1	33.3	33.5	37.1	37.0	34.0	33.4	38.7	42.0	49.2	55.6	54.6	59.7	64.3	63.6	60.2	61.0	52.8	49.4	53.9	59.1	64.3	33.1	46.0	11.8	24
12	52.8	57.4	50.5	50.2	42.8	37.6	34.3	32.0	30.6	29.6	29.3	29.3	29.3	29.2	29.4	29.5	29.6	29.5	29.6	29.5	29.8	29.4	29.1	29.2	57.4	29.1	34.6	9.0	24
13	29.4	29.3	29.3	29.6	29.6	29.6	29.5	29.6	30.0	***	***	***	***	***	***	30.8	30.8	31.0	31.2	32.0	31.8	31.6	31.4	31.5	32.0	29.3	30.4	1.0	18
14	32.0	32.3	32.0	32.6	32.3	33.8	33.0	33.6	33.3	33.0	33.1	34.7	34.9	34.1	33.9	33.3	33.3	33.0	32.3	32.5	32.7	32.6	32.9	33.1	34.9	32.0	33.1	0.8	24
15	33.5	33.8	34.3	34.4	34.4	34.7	35.2	35.7	35.7	35.5	35.2	35.0	34.7	33.8	33.8	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.7	33.5	33.3	33.6	35.7	33.3	34.2	0.8	24
16	34.1	41.1	39.4	42.3	38.3	35.5	34.5	34.1	34.0	34.4	34.3	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.7	34.1	34.1	42.3	33.3	35.0	2.5	24
17	34.3	34.7	35.0	35.2	35.4	35.4	35.3	35.5	35.5	35.7	36.3	36.2	35.7	34.0	33.6	33.6	33.7	33.7	33.4	33.6	33.7	33.5	33.5	33.6	36.3	33.4	34.6	1.0	24
18	33.5	33.4	33.2	33.3	33.3	33.1	33.1	33.2	33.0	33.2	33.1	33.1	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.2	33.2	33.6	34.0	34.1	34.2	34.2	33.0	33.4	0.3	24
19	34.0	34.4	34.7	35.3	35.6	36.1	36.5	36.9	37.1	37.6	38.2	38.2	37.4	36.3	35.4	34.9	34.7	34.4	34.5	34.5	35.4	51.7	46.7	38.5	51.7	34.0	37.0	4.1	24
20	36.5	37.4	37.6	38.9	45.1	56.2	63.5	69.4	68.6	59.4	52.4	45.0	42.4	40.9	40.4	38.7	36.2	34.0	33.0	32.9	33.1	33.1	34.4	35.1	69.4	32.9	43.5	11.6	24
21	35.6	35.5	35.4	35.3	33.5	33.5	37.4	38.2	36.1	35.2	49.1	41.9	34.6	33.1	33.4	36.3	41.0	50.3	47.2	43.5	43.7	57.6	72.9	65.8	72.9	33.1	41.9	10.6	24
22	52.5	43.5	45.5	44.7	41.2	39.6	45.8	50.1	45.1	37.0	34.2	38.3	40.0	45.3	52.7	49.6	41.2	34.4	31.8	32.5	33.0	33.5	38.1	40.7	52.7	31.8	41.3	6.3	24
23	37.6	38.1	32.9	27.9	26.2	25.8	26.0	26.2	26.5	26.8	26.6	26.8	26.8	26.4	26.1	26.0	26.2	26.3	26.4	26.4	26.6	26.9	26.9	27.2	38.1	25.8	27.7	3.4	24
24	27.1	27.4	27.4	27.9	28.8	28.7	28.7	28.4	28.4	28.3	28.0	27.6	27.5	28.9	33.9	33.1	35.3	31.5	30.8	32.0	35.4	35.0	32.0	29.8	35.4	27.1	30.1	2.8	24
25	31.1	36.5	39.4	38.3	38.9	43.1	45.5	42.9	35.4	31.4	41.1	48.0	51.1	40.0	38.9	35.2	32.3	30.1	30.1	26.9	24.8	24.2	24.3	24.0	51.1	24.0	35.6	7.8	24
26	24.0	24.0	24.0	24.0	24.2	24.0	24.2	24.3	24.7	25.0	24.9	24.9	24.7	24.8	24.9	25.2	25.3	25.1	25.2	25.4	25.8	26.3	26.6	26.9	26.9	24.0	24.9	0.8	24
27	27.1	27.1	27.2	27.3	27.1	27.1	27.0	26.8	27.0	27.0	27.4	27.7	27.8	28.4	28.2	27.3	27.1	26.8	26.7	27.0	27.1	26.5	28.1	32.5	32.5	26.5	27.5	1.2	24
28	59.7	70.2	46.6	33.8	43.7	41.1	40.2	35.9	38.4	38.1	41.0	36.3	36.9	33.4	26.7	25.6	27.3	27.4	27.3	27.0	31.1	31.3	30.9	34.4	70.2	25.6	36.8	10.5	24
29	34.5	33.7	40.5	64.7	48.0	40.8	48.6	34.1	27.7	25.3	27.2	28.3	35.3	37.1	37.7	32.9	27.8	27.0	27.7	28.1	30.2	29.0	28.9	38.3	64.7	25.3	34.7	9.1	24
30	41.8	29.7	27.2	27.3	26.2	37.1	43.1	39.7	46.1	33.5	33.0	36.1	36.8	30.7	34.7	32.8	29.0	28.5	27.9	30.4	30.9	32.7	35.5	38.8	46.1	26.2	33.7	5.4	24
31	40.9	39.4	31.0	30.5	28.9	30.1	27.4	25.0	24.1	23.5	23.0	22.9	22.4	22.0	22.0	22.1	22.4	22.4	22.2	22.7	23.3	23.2	23.4	24.2	40.9	22.0	25.8	5.3	24
最大値	59.7	70.2	50.5	64.7	48.0	56.2	63.5	69.4	68.6	59.4	56.1	53.9	51.1	55.6	54.6	59.7	64.3	63.6	60.2	61.0	59.2	89.4	89.6	68.6	89.6		46.0		
最小値	24.0	24.0	24.0	24.0	24.2	24.0	24.2	24.3	24.1	23.5	23.0	22.9	22.4	22.0	22.0	22.1	22.4	22.4	22.2	22.7	23.3	23.2	23.4	24.0		22.0	24.9		
平均値	36.8	37.0	35.9	36.1	35.4	35.9	36.9	36.1	35.5	34.6	35.4	35.3	35.3	34.6	34.8	35.1	34.5	34.1	34.4	34.3	34.4	36.1	36.8	36.6			35.5		
標準偏差	7.7	8.8	6.2	7.9	6.0	6.7	8.1	8.5	8.3	7.3	7.5	6.7	6.5	6.5	6.8	7.6	7.7	8.0	8.3	7.8	7.4	12.4	13.5	10.3				8.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	738	6	26203.7	89.6	22.0	35.5	46.0	24.9	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	46	122	350	99	60	25	13	11	5	4	1	0	0	2	0	0	738
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	6.233	16.531	47.425	13.415	8.130	3.388	1.762	1.491	0.678	0.542	0.136	0.000	0.000	0.271	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	24.5	24.3	23.9	23.7	24.7	25.0	24.4	25.0	25.7	26.4	25.9	24.7	23.8	23.0	23.0	22.8	22.7	22.8	22.7	22.9	23.2	23.7	24.0	24.1	26.4	22.7	24.0	1.1	24
2	24.0	25.2	26.9	25.4	24.7	25.0	25.0	24.8	24.9	24.9	24.6	24.5	24.7	24.4	24.2	24.1	23.9	26.6	29.7	26.6	30.7	29.3	27.3	31.2	31.2	23.9	25.9	2.2	24
3	33.0	30.6	33.3	33.6	27.0	25.3	26.1	25.8	25.2	26.0	26.0	25.3	24.7	24.2	24.0	24.2	24.4	24.3	24.4	24.4	24.5	24.9	25.1	25.4	33.6	24.0	26.3	3.0	24
4	25.7	26.0	26.4	26.8	27.3	27.7	27.7	27.5	27.7	27.7	27.4	26.3	26.5	26.7	26.4	26.1	26.2	26.3	26.4	26.7	26.9	27.2	27.4	27.5	27.7	25.7	26.9	0.6	24
5	27.8	27.7	28.0	28.5	28.5	28.9	29.1	29.5	29.7	29.9	29.9	29.1	27.7	27.4	27.6	27.6	27.6	27.7	27.9	28.3	28.2	28.4	28.6	28.7	29.9	27.4	28.4	0.8	24
6	29.0	29.2	29.2	29.5	30.5	31.2	31.2	30.8	30.7	31.0	31.0	35.6	41.9	36.1	35.9	36.5	33.5	32.4	30.6	31.1	34.1	32.3	33.2	32.6	41.9	29.0	32.5	3.0	24
7	35.1	34.6	42.1	57.8	58.4	52.9	53.5	53.4	45.8	45.5	39.4	33.1	31.9	30.0	29.1	28.6	28.4	29.0	30.5	29.8	29.3	29.1	29.4	30.5	58.4	28.4	37.8	10.5	24
8	47.7	70.2	59.1	55.1	69.4	65.7	63.3	60.5	55.2	46.1	41.4	53.2	56.6	39.5	26.9	27.3	32.1	27.8	31.0	33.0	30.6	30.9	24.1	21.0	70.2	21.0	44.5	15.8	24
9	21.7	21.5	24.8	25.1	22.1	20.3	22.2	25.0	28.9	31.3	24.7	21.1	22.1	20.7	20.6	19.8	19.2	19.4	19.7	19.8	19.9	20.4	20.8	20.4	31.3	19.2	22.1	3.1	24
10	20.8	20.8	20.9	21.1	21.7	22.1	22.1	21.7	21.9	21.9	21.4	20.2	20.0	20.2	20.0	20.1	20.4	20.6	20.8	21.1	21.9	21.7	21.4	21.4	22.1	20.0	21.1	0.7	24
11	21.4	24.1	32.2	30.6	27.8	26.9	32.0	31.2	27.1	25.3	25.8	30.8	27.8	24.1	21.9	23.2	22.8	23.4	23.5	22.3	24.1	26.5	24.2	23.1	32.2	21.4	25.9	3.4	24
12	23.1	22.9	23.4	23.5	23.5	23.8	24.3	23.8	23.8	23.8	23.5	23.6	23.3	22.7	23.0	23.1	23.3	22.8	22.8	23.4	23.3	23.1	23.6	23.6	24.3	22.7	23.4	0.4	24
13	24.5	24.4	24.4	24.2	25.2	25.5	26.4	26.7	26.1	26.0	25.9	25.8	25.0	24.7	24.8	25.0	25.0	25.0	25.0	25.2	25.3	25.5	25.8	25.9	26.7	24.2	25.3	0.7	24
14	26.1	26.3	26.6	27.0	27.4	27.5	27.8	27.9	28.2	28.3	28.6	28.4	27.6	27.0	26.9	27.0	27.0	26.9	26.7	26.6	26.3	26.5	26.5	26.5	28.6	26.1	27.1	0.7	24
15	26.5	26.8	27.0	26.9	27.0	27.1	27.2	27.6	27.7	27.9	28.2	28.5	28.6	28.6	28.6	28.4	28.5	28.4	28.2	28.4	28.4	28.5	28.7	28.7	28.7	26.5	27.9	0.7	24
16	28.8	28.8	28.7	28.8	28.9	28.8	29.0	29.0	29.4	30.1	30.2	30.3	30.5	29.8	29.8	29.6	29.8	30.1	32.1	33.2	31.2	31.0	29.6	29.1	33.2	28.7	29.9	1.1	24
17	29.0	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.9	28.7	28.6	28.7	28.8	28.8	29.2	29.2	29.3	29.3	29.2	29.4	29.4	29.7	29.9	30.1	30.1	28.6	29.0	0.4	24
18	30.4	30.7	30.8	31.2	31.7	32.1	32.8	33.1	33.2	33.3	32.3	31.5	30.9	30.5	32.6	38.1	39.4	42.8	42.2	44.8	41.1	34.0	31.7	30.5	44.8	30.4	34.2	4.5	24
19	30.2	30.4	30.4	30.4	30.5	30.6	30.5	30.5	30.5	30.6	30.8	30.7	30.9	30.8	31.0	31.0	31.1	31.0	31.0	31.0	31.2	31.2	31.8	32.1	32.1	30.2	30.8	0.4	24
20	32.3	32.5	32.5	33.0	33.3	33.7	33.6	34.4	34.6	34.7	34.6	35.2	34.7	34.6	34.5	34.4	34.2	33.9	33.7	33.9	34.0	34.0	34.0	33.8	35.2	32.3	33.9	0.8	24
21	33.8	33.9	34.1	34.4	34.6	34.8	35.2	35.2	35.6	35.7	35.9	35.0	34.0	33.5	33.7	33.6	33.7	33.5	33.1	33.0	32.9	33.0	33.0	32.9	35.9	32.9	34.1	1.0	24
22	32.7	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.7	32.9	33.2	33.2	33.2	33.4	33.3	33.1	33.4	33.2	33.2	33.0	32.9	33.0	32.8	32.9	32.9	33.1	33.4	32.7	33.0	0.2	24
23	33.2	33.3	33.6	33.7	34.0	33.4	33.2	33.0	33.0	32.9	32.9	33.0	33.0	33.0	32.8	32.9	32.8	32.7	32.5	32.7	32.8	32.8	32.9	33.0	34.0	32.5	33.0	0.3	24
24	33.1	33.2	33.4	33.6	33.6	33.8	33.8	34.1	34.4	34.2	34.0	33.6	33.7	33.3	33.0	33.2	33.0	32.8	32.9	33.7	41.1	47.8	49.9	49.6	49.9	32.8	35.8	5.4	24
25	45.4	39.3	36.5	37.4	37.5	38.3	39.3	38.7	37.9	36.9	36.4	34.5	35.4	38.2	37.9	34.6	33.1	33.0	32.7	32.5	32.4	33.1	33.1	33.0	45.4	32.4	36.1	3.1	24
26	33.2	34.4	34.9	35.3	36.4	36.5	37.9	37.7	35.2	34.8	36.4	38.9	36.0	34.2	33.0	32.9	33.1	32.8	32.8	33.2	33.4	33.6	33.6	33.4	38.9	32.8	34.7	1.8	24
27	33.1	32.9	33.0	33.0	33.1	33.7	33.9	34.2	34.0	34.1	34.2	34.5	34.6	34.3	34.1	34.1	34.4	34.8	34.0	33.5	33.4	33.4	33.6	33.8	34.8	32.9	33.8	0.6	24
28	35.0	38.4	36.8	35.4	36.4	37.5	36.2	33.5	36.0	38.1	38.4	36.8	33.5	32.3	32.4	33.4	33.6	32.9	32.2	31.9	31.8	31.9	32.0	32.0	38.4	31.8	34.5	2.4	24
最大値	47.7	70.2	59.1	57.8	69.4	65.7	63.3	60.5	55.2	46.1	41.4	53.2	56.6	39.5	37.9	38.1	39.4	42.8	42.2	44.8	41.1	47.8	49.9	49.6	70.2		44.5		
最小値	20.8	20.8	20.9	21.1	21.7	20.3	22.1	21.7	21.9	21.9	21.4	20.2	20.0	20.2	20.0	19.8	19.2	19.4	19.7	19.8	19.9	20.4	20.8	20.4		19.2	21.1		
平均値	30.0	30.9	31.2	31.7	32.0	31.8	32.1	32.0	31.6	31.4	30.8	30.9	30.8	29.5	28.9	29.1	29.1	29.1	29.3	29.5	29.8	29.9	29.6	29.5			30.4		
標準偏差	6.4	9.1	7.2	8.2	10.1	9.2	8.8	8.3	6.9	5.8	5.2	6.5	7.1	5.2	4.9	5.0	5.0	5.1	4.9	5.3	5.1	5.3	5.7	5.8				6.7	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	20454.3	70.2	19.2	30.4	44.5	21.1	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	23	141	210	233	34	11	5	6	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	3.423	20.982	31.250	34.673	5.060	1.637	0.744	0.893	0.744	0.298	0.298	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.2	32.2	32.3	32.5	32.4	32.3	32.5	32.4	32.5	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.9	32.8	32.7	32.6	32.8	32.9	32.8	32.9	33.0	33.1	33.1	32.2	32.6	0.3	24
2	32.9	32.9	32.8	32.8	32.7	32.9	32.8	32.9	33.1	32.9	33.0	33.2	33.1	33.2	33.2	33.1	33.0	32.9	33.2	34.2	36.6	38.2	39.5	39.3	39.5	32.7	33.9	2.1	24
3	42.0	42.6	41.5	40.1	41.4	44.8	48.0	49.3	50.3	42.9	39.8	42.3	46.8	44.8	39.8	36.5	35.8	46.7	49.8	46.5	42.5	39.0	37.9	40.5	50.3	35.8	43.0	4.1	24
4	42.4	38.5	34.7	33.8	32.7	33.2	36.3	34.8	32.7	33.6	35.5	35.3	37.6	34.5	33.6	33.3	32.8	32.4	32.2	32.2	32.3	32.5	33.1	32.5	42.4	32.2	34.3	2.4	24
5	32.5	32.4	32.3	32.3	32.5	32.4	32.5	32.5	32.8	32.8	32.7	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	32.7	32.7	32.3	32.2	32.3	32.2	32.5	32.7	33.0	32.2	32.6	0.3	24
6	33.2	33.2	33.3	33.6	34.1	34.2	34.3	34.7	35.2	35.4	35.2	34.7	34.6	34.5	34.4	34.1	33.8	33.9	39.8	46.8	42.0	45.0	55.9	53.3	55.9	33.2	37.5	6.5	24
7	43.4	37.7	34.4	33.1	33.0	35.3	40.8	38.8	35.5	42.4	49.2	38.7	35.5	34.3	33.7	42.5	49.1	50.9	51.7	49.1	50.7	47.1	53.4	45.6	53.4	33.0	41.9	6.9	24
8	42.1	45.1	44.5	49.6	42.6	36.9	34.0	33.1	32.8	32.7	32.6	32.6	32.8	32.5	32.4	32.3	32.4	32.3	32.3	32.6	32.3	32.4	32.5	32.7	49.6	32.3	35.3	5.2	24
9	32.4	32.8	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.2	34.7	34.1	32.9	32.6	32.6	32.7	32.6	32.5	32.7	32.6	32.5	32.7	32.5	34.1	35.9	36.1	36.1	32.4	33.5	1.2	24
10	34.4	33.4	40.7	51.4	65.8	54.1	40.0	39.1	37.6	34.6	33.1	32.7	32.6	32.6	32.7	32.8	32.7	32.8	32.7	32.7	32.5	32.7	32.6	32.7	65.8	32.5	37.0	8.4	24
11	32.7	32.6	32.5	32.6	32.6	33.1	33.2	33.3	34.0	34.6	33.5	32.9	32.6	32.5	32.7	32.6	32.5	32.5	32.4	32.4	32.5	32.4	32.6	33.0	34.6	32.4	32.8	0.5	24
12	33.3	33.6	33.9	34.5	34.6	34.4	34.1	33.1	32.6	32.5	32.4	32.5	32.4	32.3	32.5	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	33.0	33.8	33.4	34.6	32.3	33.0	0.8	24
13	32.8	33.5	35.5	39.4	35.7	35.1	33.6	33.8	33.1	32.6	32.4	32.5	32.3	32.8	33.0	33.3	35.1	34.5	32.9	32.8	34.4	34.0	33.4	33.9	39.4	32.3	33.9	1.5	24
14	34.9	34.3	32.7	32.0	31.9	32.0	32.0	32.5	32.5	32.7	33.1	32.9	32.6	32.1	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	32.2	32.5	32.6	32.2	32.1	34.9	31.9	32.5	0.7	24
15	32.2	32.4	32.8	32.8	32.8	33.1	32.9	33.0	32.7	32.6	32.3	32.1	32.1	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.2	32.2	32.4	32.5	32.6	32.6	33.1	32.1	32.5	0.3	24
16	32.6	32.6	32.7	32.8	32.6	32.7	32.8	33.1	33.0	33.0	32.9	33.0	33.2	32.9	33.0	33.0	32.9	32.9	32.8	32.6	32.9	32.8	33.2	33.0	33.2	32.6	32.9	0.2	24
17	32.9	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	32.9	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.6	33.6	32.6	32.9	0.2	24
18	33.5	33.9	34.0	34.2	34.4	34.6	35.2	35.5	35.6	35.8	36.0	36.1	35.1	38.2	41.9	44.9	45.2	42.2	40.7	41.3	38.6	36.3	35.8	38.4	45.2	33.5	37.4	3.5	24
19	43.7	43.8	59.4	68.1	79.4	67.3	46.5	36.5	36.6	36.5	34.5	33.5	33.5	32.9	33.0	32.8	32.7	32.8	32.6	32.7	32.7	32.8	33.0	33.1	79.4	32.6	40.9	13.6	24
20	33.4	33.7	34.1	34.3	34.5	34.7	34.5	34.8	34.9	34.7	34.9	34.4	33.8	33.7	33.5	33.6	33.4	33.2	32.8	32.8	32.7	33.1	33.1	33.1	34.9	32.7	33.8	0.7	24
21	33.1	32.8	32.8	32.8	32.8	32.6	33.0	33.6	33.7	33.5	33.2	33.0	33.0	33.2	33.1	33.3	33.1	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.4	33.5	33.7	32.6	33.1	0.3	24
22	33.7	33.9	34.2	34.7	34.9	35.2	35.7	36.3	35.8	36.2	36.7	36.3	35.0	34.4	34.1	33.7	33.6	33.8	33.9	34.1	36.2	38.2	36.5	35.6	38.2	33.6	35.1	1.2	24
23	36.2	37.9	37.8	34.7	33.8	33.6	33.7	33.8	33.9	34.3	34.2	33.8	33.6	33.6	33.4	33.6	33.6	33.3	33.1	32.9	32.7	32.8	32.8	33.0	37.9	32.7	34.0	1.4	24
24	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.8	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.3	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	33.4	33.3	33.5	33.8	33.0	33.3	0.2	24
25	33.8	34.1	34.1	34.3	34.5	34.7	34.7	34.6	34.6	35.1	35.6	34.9	33.8	33.3	33.2	35.9	40.1	40.7	41.6	42.3	42.8	41.8	40.0	38.6	42.8	33.2	36.6	3.3	24
26	37.9	39.6	36.1	33.9	33.4	34.2	35.0	34.0	35.4	36.8	34.4	34.5	36.8	33.8	32.9	32.5	32.6	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.3	32.4	39.6	32.3	34.2	2.0	24
27	32.6	32.5	32.8	33.0	33.4	34.0	34.1	33.7	33.6	33.4	33.2	32.9	33.0	33.2	33.0	33.0	32.8	32.7	32.7	32.4	32.8	32.9	32.9	33.0	34.1	32.4	33.1	0.4	24
28	33.3	33.3	33.8	34.2	34.2	34.4	34.7	35.2	35.2	35.3	35.1	34.6	34.4	34.1	34.2	34.2	33.9	33.7	33.7	33.6	33.5	33.8	33.7	33.6	35.3	33.3	34.1	0.6	24
29	33.7	33.6	33.9	33.8	33.8	33.9	34.1	34.5	34.6	33.9	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.4	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.6	33.6	34.6	33.3	33.7	0.3	24
30	33.6	33.7	33.7	33.9	34.1	33.8	34.0	34.6	34.6	34.7	34.4	34.1	34.0	33.7	33.7	33.7	34.3	34.5	34.7	34.8	34.7	34.8	35.4	34.3	34.7	33.5	33.9	0.4	24
31	36.0	35.7	34.8	33.9	33.8	33.8	33.4	33.6	33.4	33.5	33.8	33.9	37.6	37.4	34.7	34.0	33.5	33.1	33.0	32.9	32.7	34.8	36.5	38.6	38.6	32.7	34.5	1.6	24
最大値	43.7	45.1	59.4	68.1	79.4	67.3	48.0	49.3	50.3	42.9	49.2	42.3	46.8	44.8	41.9	44.9	49.1	50.9	51.7	49.1	50.7	47.1	55.9	53.3	79.4		43.0		
最小値	32.2	32.2	32.3	32.0	31.9	32.0	32.0	32.4	32.5	32.5	32.3	32.1	32.1	32.1	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	32.2	32.3	32.2	32.2	32.1		31.9	32.5		
平均値	35.0	35.0	35.4	36.1	36.6	35.9	35.1	34.8	34.6	34.6	34.5	34.0	34.2	33.9	33.7	34.0	34.3	34.5	34.7	34.8	34.7	34.8	35.4	35.3			34.8		
標準偏差	3.7	3.5	5.3	7.4	10.0	7.2	3.8	3.2	3.2	2.5	3.2	2.1	2.8	2.4	2.0	2.8	3.8	4.4	4.9	4.8	4.3	3.8	5.5	4.5				4.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25919.1	79.4	31.9	34.8	43.0	32.5	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	627	59	31	16	6	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	84.274	7.930	4.167	2.151	0.806	0.134	0.134	0.269	0.000	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.2	37.3	37.5	37.2	35.4	34.6	34.0	35.0	34.5	36.5	35.8	35.8	38.9	38.1	36.6	39.2	36.4	33.4	33.6	33.9	33.4	33.0	33.6	33.0	39.2	33.0	35.6	1.9	24
2	32.7	32.6	32.8	32.8	32.9	33.1	33.5	34.0	33.8	33.9	33.7	33.7	33.8	34.9	36.4	41.6	41.5	36.8	46.9	41.0	35.4	33.4	32.8	35.3	46.9	32.6	35.4	3.7	24
3	39.1	38.5	41.1	39.9	39.9	39.3	39.9	39.1	37.5	37.7	37.1	42.9	40.9	40.0	36.6	40.7	38.7	39.3	40.8	36.9	33.7	33.1	33.2	33.4	42.9	33.1	38.3	2.7	24
4	33.3	33.3	33.5	34.0	34.1	34.4	34.3	34.5	34.3	34.5	34.3	34.1	33.3	32.8	32.8	32.7	32.8	33.3	33.7	33.9	34.1	34.5	34.4	34.6	34.6	32.7	33.8	0.6	24
5	34.4	34.3	34.0	34.0	33.0	32.9	33.4	33.0	32.8	32.9	33.2	33.3	33.1	32.8	32.8	38.2	37.8	34.8	33.5	38.6	54.4	58.0	66.9	61.2	66.9	32.8	38.5	10.2	24
6	42.5	38.0	36.0	36.1	38.1	40.0	36.6	34.7	33.7	37.4	35.9	35.6	33.3	32.7	32.5	32.5	32.3	36.5	34.3	33.3	32.9	33.1	33.2	33.7	42.5	32.3	35.2	2.6	24
7	34.3	34.4	34.5	34.9	35.0	35.0	35.0	35.1	35.3	35.4	35.4	34.2	33.6	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.3	33.6	33.6	33.7	33.6	35.4	33.0	34.1	0.9	24
8	33.4	33.5	33.9	33.5	38.7	49.9	51.3	45.8	56.3	58.0	58.2	57.7	55.2	52.4	54.5	52.4	40.2	36.7	35.8	38.3	47.5	45.5	42.6	37.0	58.2	33.4	45.3	9.0	24
9	35.6	34.5	33.9	33.7	33.3	33.0	32.9	33.0	33.2	33.0	33.0	32.9	32.7	32.8	32.8	32.9	32.7	32.6	32.6	33.1	33.5	34.0	34.1	34.3	35.6	32.6	33.3	0.7	24
10	34.6	34.8	34.9	35.0	35.3	35.1	35.1	34.7	34.2	32.6	32.7	33.0	32.7	32.5	32.4	32.3	32.4	32.3	32.2	32.5	32.5	32.5	32.6	32.8	35.3	32.2	33.4	1.2	24
11	32.7	32.5	32.4	32.4	32.4	32.7	37.8	36.7	33.4	32.6	33.5	35.0	41.2	45.8	47.1	54.1	62.6	64.9	56.3	62.9	62.3	49.3	44.2	49.1	64.9	32.4	43.5	11.6	24
12	45.6	49.9	54.1	50.3	42.0	38.5	34.6	31.4	29.6	28.8	28.7	28.5	28.5	28.5	28.4	29.0	28.8	28.8	28.8	28.5	28.4	28.5	28.4	28.5	54.1	28.4	33.5	8.3	24
13	28.6	28.7	28.8	28.8	29.0	28.9	29.2	29.0	29.5	30.6	32.9	31.7	30.8	30.8	30.8	30.7	30.6	30.6	30.8	31.0	31.3	31.4	31.2	31.3	32.9	28.6	30.3	1.2	24
14	31.3	31.4	31.3	31.6	31.7	32.2	32.1	33.2	34.3	34.8	34.3	33.8	33.5	32.8	32.3	32.0	31.9	31.9	32.1	32.3	32.6	33.1	33.2	33.4	34.8	31.3	32.6	1.0	24
15	33.3	33.6	34.3	34.6	34.6	34.8	35.1	35.6	35.9	35.3	35.0	34.4	33.3	32.9	32.9	32.8	32.9	33.0	32.9	33.4	34.2	33.3	33.0	33.1	35.9	32.8	33.9	1.0	24
16	33.7	39.8	38.4	39.4	36.5	34.9	34.4	34.2	34.2	34.1	33.9	32.8	33.2	33.0	33.3	33.0	32.8	32.7	32.9	32.9	33.1	33.6	33.7	34.1	39.8	32.7	34.3	2.1	24
17	34.3	34.7	35.1	35.3	35.7	35.9	35.9	36.0	35.7	36.0	36.2	35.8	35.1	33.4	32.9	32.6	32.8	32.8	32.9	33.1	33.2	33.2	33.2	33.0	36.2	32.6	34.4	1.4	24
18	33.1	33.1	33.1	32.7	32.4	32.2	32.3	32.1	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.5	32.5	32.4	32.4	32.3	32.5	33.0	33.2	33.3	33.6	33.8	33.8	32.1	32.7	0.5	24
19	34.1	34.2	34.8	34.9	35.4	35.6	36.1	36.1	36.5	36.6	37.7	37.5	36.1	34.7	34.2	33.9	34.0	33.7	33.7	33.6	35.1	37.6	37.1	35.2	37.7	33.6	35.3	1.3	24
20	34.2	37.0	35.5	36.7	46.1	45.9	49.2	54.7	52.3	48.8	48.2	46.4	42.0	39.9	37.4	35.5	34.3	32.9	32.0	31.9	33.1	32.3	34.0	36.9	54.7	31.9	39.9	7.2	24
21	36.5	34.3	32.9	32.9	32.9	35.6	36.7	34.1	33.9	32.9	38.1	39.6	34.7	32.9	32.7	34.9	37.5	39.4	37.4	37.9	42.3	58.5	68.7	57.5	68.7	32.7	38.9	9.3	24
22	44.0	47.4	48.7	42.9	43.5	43.2	44.8	45.9	45.5	35.3	34.7	40.3	41.5	46.7	51.7	46.8	34.2	28.8	27.8	27.5	28.9	29.0	31.4	37.3	51.7	27.5	39.5	7.6	24
23	39.9	35.5	29.3	26.7	26.1	25.8	25.6	25.7	25.9	26.1	26.4	26.3	26.2	25.7	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.6	25.7	25.9	26.6	26.5	39.9	25.4	27.0	3.4	24
24	26.9	27.1	27.4	27.6	27.9	27.8	27.6	27.7	28.1	27.6	27.6	27.4	27.1	27.8	29.4	29.5	28.7	27.4	27.6	29.3	31.6	30.7	31.1	30.6	31.6	26.9	28.4	1.4	24
25	33.7	39.2	41.4	36.8	39.4	40.4	39.5	39.0	33.0	30.7	32.1	35.7	33.5	32.4	35.6	30.5	28.3	26.7	25.6	25.3	24.8	24.6	24.5	24.5	41.4	24.5	32.4	5.8	24
26	24.4	24.2	24.4	24.4	24.7	24.6	24.5	24.6	24.9	25.1	25.2	25.3	25.3	25.5	25.7	25.7	25.8	25.7	25.7	26.0	26.4	26.8	26.9	27.4	27.4	24.2	25.4	0.9	24
27	27.9	27.9	28.1	28.1	27.8	27.6	27.2	27.3	27.6	28.0	28.3	27.8	27.7	31.2	30.0	28.0	27.3	27.6	27.6	28.1	28.3	27.9	28.0	28.8	31.2	27.2	28.1	0.9	24
28	44.8	59.7	40.2	32.4	34.1	37.6	40.0	39.5	43.6	47.2	38.5	35.0	35.9	32.8	28.2	26.8	26.9	27.4	28.9	30.4	34.4	33.7	31.4	29.7	59.7	26.8	35.8	7.7	24
29	33.6	34.6	35.0	52.8	42.0	37.9	41.9	32.3	28.0	27.1	28.0	32.7	39.2	38.9	35.5	30.3	28.5	28.5	30.9	31.1	31.0	28.8	29.3	41.7	52.8	27.1	34.1	6.2	24
30	41.1	31.0	31.5	31.2	29.9	31.4	32.0	33.4	43.5	40.0	38.1	31.2	29.1	30.6	31.2	34.0	34.0	35.8	34.4	32.4	32.9	30.4	29.5	31.4	43.5	29.1	33.3	3.8	24
31	34.6	34.8	30.4	29.2	30.0	29.4	27.9	27.6	27.6	27.5	27.5	27.0	26.8	26.7	26.7	26.9	26.8	27.0	27.2	27.5	27.7	28.2	28.2	28.8	34.8	26.7	28.4	2.2	24
最大値	45.6	59.7	54.1	52.8	46.1	49.9	51.3	54.7	56.3	58.0	58.2	57.7	55.2	52.4	54.5	54.1	62.6	64.9	56.3	62.9	62.3	58.5	68.7	61.2	68.7		45.3		
最小値	24.4	24.2	24.4	24.4	24.7	24.6	24.5	24.6	24.9	25.1	25.2	25.3	25.3	25.5	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.3	24.8	24.6	24.5	24.5		24.2	25.4		
平均値	35.0	35.5	34.8	34.6	34.5	34.8	35.2	34.7	34.9	34.5	34.4	34.5	34.2	34.1	34.0	34.2	33.4	33.0	32.9	33.2	34.2	34.2	34.7	34.9			34.3		
標準偏差	5.0	6.8	5.9	6.0	5.1	5.6	6.1	6.1	7.1	6.9	6.3	6.3	6.0	6.0	6.5	6.9	6.8	7.0	6.2	6.7	7.8	8.1	9.7	8.0				6.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25555.7	68.7	24.2	34.3	45.3	25.4	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	39	144	388	95	32	18	12	9	5	2	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	5.242	19.355	52.151	12.769	4.301	2.419	1.613	1.210	0.672	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.3	29.1	28.9	28.3	28.8	28.8	29.1	29.4	29.8	29.9	29.9	29.3	28.7	28.0	27.9	27.9	27.7	27.8	27.8	28.5	28.8	28.8	29.0	28.1	29.9	27.7	28.7	0.7	24
2	29.0	29.6	30.1	29.2	29.3	29.5	29.4	29.8	30.0	30.1	29.5	29.8	29.6	29.6	29.5	29.5	29.6	30.5	31.4	30.8	32.6	32.1	35.0	38.4	38.4	29.0	30.6	2.1	24
3	42.3	37.8	42.5	37.2	31.2	30.0	29.8	29.9	30.9	30.9	30.4	30.0	29.9	29.6	29.5	29.6	29.9	30.0	30.3	30.5	30.7	30.8	30.9	31.2	42.5	29.5	31.9	3.9	24
4	31.6	31.8	32.4	32.9	33.3	33.6	33.6	33.8	33.8	33.7	32.3	31.7	31.9	31.4	31.4	31.5	31.5	31.7	31.9	32.1	32.4	32.5	32.6	32.9	33.8	31.4	32.4	0.8	24
5	33.2	33.2	33.4	33.7	34.3	34.6	35.0	35.0	34.9	35.0	35.0	33.0	32.8	32.4	32.0	32.1	32.1	32.4	32.8	33.1	33.2	33.4	33.6	33.3	35.0	32.0	33.5	1.0	24
6	33.6	33.9	34.0	34.3	34.7	35.6	36.0	35.6	35.4	35.3	35.6	35.0	35.9	36.3	39.5	41.0	39.5	39.3	35.1	35.2	34.5	35.8	36.0	34.4	41.0	33.6	35.9	2.0	24
7	33.5	33.3	35.1	41.2	45.0	46.5	43.2	38.7	36.8	37.8	36.2	33.7	34.5	33.7	32.7	32.2	32.2	32.9	34.0	33.4	32.9	32.9	33.1	34.1	46.5	32.2	35.8	4.2	24
8	44.9	57.8	57.5	53.7	55.2	62.5	66.8	60.8	53.9	46.5	50.7	56.7	50.6	39.2	29.6	27.9	32.0	30.1	34.2	32.7	26.1	23.3	21.8	21.5	66.8	21.5	43.2	14.6	24
9	23.0	26.2	29.3	30.9	25.3	24.0	23.3	24.1	25.7	28.3	25.0	22.3	22.1	22.5	23.0	22.4	21.9	21.9	21.9	22.0	22.5	23.1	23.0	23.3	30.9	21.9	24.0	2.5	24
10	23.6	23.7	23.7	24.0	24.5	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	23.9	22.9	22.9	22.9	23.0	23.2	23.6	24.0	24.2	25.0	26.2	25.7	25.7	25.7	26.2	22.9	24.3	1.0	24
11	25.9	28.0	33.6	33.3	31.5	30.8	35.4	34.3	30.3	28.1	28.4	31.9	29.7	26.3	24.7	27.4	26.4	27.0	27.0	26.3	26.6	28.3	27.2	27.3	35.4	24.7	29.0	3.0	24
12	27.0	27.1	27.3	27.4	27.7	27.8	27.6	27.5	27.7	27.6	27.9	28.0	27.9	27.5	27.9	28.1	28.1	27.6	27.5	27.8	29.5	28.7	28.9	28.8	29.5	27.0	27.9	0.6	24
13	29.3	29.4	29.0	29.0	29.4	29.7	30.3	30.8	30.8	30.7	31.1	31.0	30.0	29.6	29.9	30.2	30.5	30.5	30.7	30.7	31.1	31.6	31.8	31.9	31.9	29.0	30.4	0.8	24
14	32.1	32.2	32.6	32.6	33.3	33.7	33.9	34.2	33.9	34.1	34.4	33.5	32.3	31.8	31.3	31.5	32.1	32.3	32.2	32.3	32.5	32.7	32.8	32.9	34.4	31.3	32.8	0.9	24
15	32.9	33.2	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.3	33.5	33.4	33.8	33.8	33.8	33.7	33.0	32.9	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3	33.5	33.6	33.8	32.9	33.4	0.3	24
16	33.3	33.5	32.6	32.7	32.6	32.5	32.8	32.7	32.9	33.4	33.5	33.3	33.4	33.0	33.0	32.9	32.7	33.5	34.9	36.5	33.9	33.4	32.3	31.9	36.5	31.9	33.2	0.9	24
17	31.7	31.6	31.3	31.2	31.3	31.3	31.2	31.4	31.9	31.7	31.4	31.5	31.5	31.4	31.5	31.5	31.5	31.4	31.5	31.7	31.9	32.2	32.5	32.9	32.9	31.2	31.6	0.4	24
18	33.0	33.1	33.3	33.9	34.3	34.4	34.8	35.2	36.0	35.1	33.6	33.5	32.8	32.2	33.6	37.9	42.2	43.4	42.7	40.8	38.6	34.0	32.3	31.5	43.4	31.5	35.5	3.5	24
19	31.3	31.3	31.2	31.4	31.4	31.4	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.6	31.4	31.9	32.0	32.1	32.4	32.6	32.6	31.2	31.6	0.3	24
20	33.0	33.1	33.5	33.6	34.0	34.3	34.4	34.7	35.1	35.2	35.8	35.5	34.9	34.6	34.9	34.9	34.7	34.5	34.3	33.9	33.9	33.9	34.3	34.2	35.8	33.0	34.4	0.7	24
21	34.2	34.5	34.7	35.0	35.3	35.4	35.7	36.1	35.6	36.3	36.7	34.4	33.4	32.8	32.5	32.5	33.0	32.7	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.1	36.7	32.5	34.1	1.4	24
22	33.0	33.1	33.0	33.2	33.0	32.8	33.0	33.2	32.4	32.5	32.6	32.6	32.4	32.4	32.3	32.3	32.1	32.1	32.0	31.9	32.0	32.1	32.0	32.1	33.2	31.9	32.5	0.4	24
23	32.5	32.2	32.6	32.9	33.5	32.8	32.2	32.2	32.2	32.0	32.0	32.1	32.1	32.2	32.2	32.2	32.1	31.8	32.1	32.1	32.1	32.4	32.4	32.8	33.5	31.8	32.3	0.4	24
24	32.8	32.9	33.2	33.5	33.6	33.8	33.9	34.2	34.3	34.4	33.8	33.4	33.4	33.2	32.8	32.6	32.3	32.1	32.0	33.4	40.7	46.3	48.4	47.7	48.4	32.0	35.4	5.0	24
25	44.6	38.8	35.6	36.8	37.2	38.2	39.4	38.3	36.9	36.2	35.8	33.7	35.1	37.6	37.3	33.9	32.4	32.6	32.4	32.0	31.9	32.0	32.9	33.0	44.6	31.9	35.6	3.1	24
26	33.1	35.0	35.8	35.4	34.9	35.3	36.5	35.4	33.9	33.4	33.5	34.5	34.4	34.2	33.1	33.4	32.5	32.0	32.0	32.4	32.5	32.8	32.9	32.7	36.5	32.0	33.8	1.3	24
27	32.2	32.3	32.3	32.6	32.9	33.2	33.1	33.8	33.8	34.3	34.4	34.5	34.0	34.0	33.8	33.3	33.8	33.8	33.3	33.0	32.9	32.6	32.7	33.0	34.5	32.2	33.3	0.7	24
28	36.4	41.3	37.7	37.2	36.5	35.6	33.2	31.9	33.2	35.5	36.3	35.8	32.8	31.6	31.5	31.4	31.4	32.1	31.7	31.4	31.3	31.3	31.2	31.4	41.3	31.2	33.7	2.8	24
最大値	44.9	57.8	57.5	53.7	55.2	62.5	66.8	60.8	53.9	46.5	50.7	56.7	50.6	39.2	39.5	41.0	42.2	43.4	42.7	40.8	40.7	46.3	48.4	47.7	66.8		43.2		
最小値	23.0	23.7	23.7	24.0	24.5	24.0	23.3	24.1	25.0	25.0	23.9	22.3	22.1	22.5	23.0	22.4	21.9	21.9	21.9	22.0	22.5	23.1	21.8	21.5		21.5	24.0		
平均値	32.6	33.2	33.6	33.6	33.5	33.8	34.1	33.7	33.3	33.1	33.0	32.8	32.3	31.6	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.7	31.8	31.8	31.9	32.0			32.5		
標準偏差	5.1	6.1	5.8	5.2	5.7	7.0	7.6	6.3	5.0	4.0	4.8	5.7	4.8	3.8	3.7	3.8	3.9	4.0	3.7	3.5	3.6	4.2	4.6	4.7				5.0	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	21861.2	66.8	21.5	32.5	43.2	24.0	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	48	128	431	37	12	7	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	7.143	19.048	64.137	5.506	1.786	1.042	0.446	0.595	0.149	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.4	31.6	31.7	31.5	31.5	31.7	31.7	31.7	31.8	31.8	31.9	32.0	32.0	32.1	32.1	32.0	32.1	32.0	32.1	32.1	32.2	32.0	32.3	32.5	32.5	31.4	31.9	0.3	24
2	32.6	32.4	32.2	32.2	32.1	32.0	32.3	32.4	32.4	32.3	32.4	32.3	32.5	32.3	32.4	32.3	32.1	32.0	32.2	34.2	36.5	37.8	38.1	38.3	38.3	32.0	33.3	2.1	24
3	38.6	39.7	39.9	38.9	40.1	44.8	51.2	54.5	52.6	43.1	40.0	42.3	45.8	43.8	39.3	35.7	34.0	43.0	44.0	43.6	39.2	35.9	33.2	33.3	54.5	33.2	41.5	5.6	24
4	34.0	32.5	32.1	31.7	31.4	31.4	31.9	31.8	31.6	31.8	32.0	32.6	32.5	32.0	31.9	31.6	31.8	32.3	32.5	31.9	31.5	31.7	31.6	31.5	34.0	31.4	32.0	0.6	24
5	31.6	31.4	31.6	31.6	31.6	31.8	31.9	31.9	31.9	32.0	32.1	32.1	32.1	32.2	32.4	32.3	32.0	31.8	31.7	31.5	31.7	31.9	31.9	32.2	32.4	31.4	31.9	0.3	24
6	32.4	32.6	32.8	33.2	33.6	33.9	33.8	34.4	34.8	34.9	34.1	33.8	33.8	33.6	33.6	33.7	33.5	33.6	40.6	44.0	39.6	39.6	49.5	48.7	49.5	32.4	36.2	4.9	24
7	43.0	39.1	34.1	32.4	32.1	34.2	42.3	40.3	37.2	38.4	34.5	34.1	34.7	34.1	33.6	36.0	36.5	41.1	44.6	42.8	45.7	44.5	44.4	47.0	47.0	32.1	38.6	4.7	24
8	45.7	40.2	38.6	40.4	38.4	34.7	33.4	32.1	31.9	31.9	32.0	31.9	31.8	31.7	31.7	31.7	31.8	31.7	31.7	31.7	32.0	32.0	32.1	32.3	45.7	31.7	33.9	3.8	24
9	32.3	32.4	32.6	32.9	33.4	33.3	33.9	34.1	34.2	33.5	32.4	32.1	32.1	32.2	32.1	31.9	31.9	31.7	31.8	32.1	32.3	33.5	34.1	34.1	34.2	31.7	32.8	0.9	24
10	33.9	33.8	41.9	45.9	50.3	46.5	40.2	34.4	32.7	33.2	32.1	31.7	31.8	31.7	31.8	31.8	32.2	32.0	32.0	31.8	31.6	31.8	31.9	32.2	50.3	31.6	35.0	5.6	24
11	32.2	32.4	32.3	32.5	32.8	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.5	31.9	32.0	31.9	31.9	31.8	31.6	31.8	31.7	31.9	32.0	32.1	32.3	32.6	33.0	31.6	32.3	0.4	24
12	33.0	33.4	33.6	34.1	34.3	34.5	34.4	34.1	32.4	31.7	31.7	31.7	31.7	31.8	31.6	31.7	31.5	31.4	31.5	31.5	31.7	32.2	32.3	32.6	34.5	31.4	32.5	1.1	24
13	32.2	35.1	42.4	37.7	34.3	37.3	34.3	33.1	32.2	31.7	31.3	31.5	31.4	31.5	31.5	31.7	33.4	33.9	32.0	31.6	32.7	33.0	32.4	32.9	42.4	31.3	33.4	2.6	24
14	33.5	34.5	33.3	31.7	31.2	31.1	31.1	31.3	31.7	31.3	31.4	31.5	31.6	31.3	31.3	31.1	31.0	30.9	31.1	31.3	31.1	31.2	31.2	31.2	34.5	30.9	31.6	0.9	24
15	31.5	31.8	32.1	32.0	32.2	32.6	32.1	31.9	32.3	32.1	31.5	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.4	31.4	31.6	31.7	31.9	32.2	32.6	31.3	31.7	0.4	24
16	32.2	32.2	32.3	32.3	32.5	32.4	32.6	32.6	32.4	32.0	32.3	32.3	32.2	32.1	32.2	32.2	32.1	32.0	32.0	31.9	32.4	32.3	32.6	32.7	32.7	31.9	32.3	0.2	24
17	32.6	32.8	32.8	32.9	32.9	32.4	32.4	32.4	32.3	32.2	32.1	32.1	32.3	32.3	32.2	32.3	32.2	32.1	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.8	32.9	32.1	32.4	0.3	24
18	33.1	33.3	33.7	33.9	34.1	34.2	34.6	34.6	34.9	35.6	35.6	34.6	34.1	37.8	42.8	42.9	41.9	39.7	40.3	41.3	37.4	34.6	34.0	36.9	42.9	33.1	36.5	3.2	24
19	42.7	44.5	60.0	62.5	71.4	58.6	43.1	35.4	35.8	35.9	33.9	33.8	32.9	32.3	31.9	31.9	31.9	32.0	31.9	32.0	32.2	32.4	32.6	32.8	71.4	31.9	39.3	11.6	24
20	32.8	33.4	33.6	33.8	34.1	34.5	34.8	34.9	34.8	34.9	34.6	33.6	32.7	32.8	32.9	32.8	32.6	32.2	32.0	31.7	32.0	32.3	32.2	32.2	34.9	31.7	33.3	1.1	24
21	32.1	32.0	32.1	32.1	32.4	32.4	32.5	32.6	32.7	32.5	32.5	32.2	32.1	32.3	32.5	32.4	32.4	32.3	32.3	32.3	32.6	32.6	32.9	33.3	33.3	32.0	32.4	0.3	24
22	33.5	33.6	33.9	34.2	34.4	34.7	35.1	35.1	35.3	36.2	36.3	35.8	33.7	33.1	32.7	32.7	32.9	32.9	32.9	33.5	35.6	37.9	36.9	36.0	37.9	32.7	34.5	1.5	24
23	36.1	37.4	36.2	33.5	32.9	32.9	33.0	33.1	33.2	33.2	33.0	32.8	32.5	32.6	32.7	32.5	32.6	32.4	32.1	32.1	32.1	32.1	32.0	32.0	37.4	32.0	33.1	1.4	24
24	32.1	32.2	32.2	32.3	32.6	32.5	32.8	32.7	32.9	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.4	32.3	32.3	32.3	32.4	32.5	32.7	32.9	32.9	32.1	32.5	0.2	24
25	33.1	33.3	33.8	33.8	34.1	34.3	34.0	34.1	34.0	34.1	34.7	33.9	32.4	32.2	32.4	35.2	40.3	40.0	41.0	41.5	42.9	42.4	40.0	38.2	42.9	32.2	36.1	3.6	24
26	37.3	38.1	34.5	32.6	32.0	32.6	33.9	33.8	34.0	34.6	33.4	32.7	34.5	33.0	31.9	31.7	31.7	31.5	31.4	31.6	31.7	31.8	31.9	32.2	38.1	31.4	33.1	1.8	24
27	32.3	32.2	32.5	32.6	33.0	32.9	33.3	33.1	33.1	33.0	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.1	32.1	32.2	32.3	32.2	32.2	32.4	32.5	33.3	32.1	32.5	0.4	24
28	32.7	33.0	33.2	33.4	33.8	33.9	34.2	34.1	34.5	34.8	34.0	33.6	33.3	33.0	32.9	33.2	33.0	32.8	33.0	33.1	33.2	33.0	33.2	33.2	34.8	32.7	33.4	0.6	24
29	33.3	33.6	33.8	33.8	33.6	33.9	34.0	33.7	33.6	33.2	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.7	32.9	32.6	32.5	32.6	32.7	32.9	32.9	33.0	34.0	32.5	33.2	0.5	24
30	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	33.7	33.8	33.8	34.0	33.7	33.4	33.0	33.0	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.5	32.3	32.3	32.1	32.3	33.4	34.0	32.1	33.1	0.6	24
31	35.0	34.8	34.1	33.1	32.5	32.6	32.2	32.5	32.2	32.5	32.5	33.0	38.7	39.6	35.4	33.6	33.3	32.8	32.5	32.3	32.2	32.6	34.0	38.3	39.6	32.2	33.8	2.2	24
最大値	45.7	44.5	60.0	62.5	71.4	58.6	51.2	54.5	52.6	43.1	40.0	42.3	45.8	43.8	42.8	42.9	41.9	43.0	44.6	44.0	45.7	44.5	49.5	48.7	71.4		41.5		
最小値	31.4	31.4	31.6	31.5	31.2	31.1	31.1	31.3	31.6	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.1	31.0	30.9	31.1	31.3	31.1	31.2	31.2	31.2		30.9	31.6		
平均値	34.3	34.3	35.0	34.8	35.1	34.9	34.6	34.2	33.9	33.7	33.2	33.0	33.2	33.1	33.0	32.9	33.0	33.3	33.7	33.8	33.8	33.8	34.0	34.4			33.9		
標準偏差	3.6	3.1	5.4	6.0	7.6	5.5	4.2	4.1	3.7	2.4	1.8	2.0	2.7	2.6	2.3	2.2	2.4	3.1	3.8	4.0	3.6	3.3	4.0	4.1				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25200.1	71.4	30.9	33.9	41.5	31.6	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	1	649	50	32	5	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	87.231	6.720	4.301	0.672	0.403	0.269	0.134	0.000	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.4	36.7	37.3	35.8	34.4	33.0	32.8	32.7	34.8	34.2	33.4	33.3	35.6	35.4	41.7	45.9	41.4	37.7	38.6	39.3	38.9	37.9	35.2	35.1	45.9	32.7	36.6	3.2	24
2	34.0	33.4	33.7	33.7	33.5	33.7	34.1	34.9	35.4	34.8	36.8	37.4	34.7	33.6	35.4	47.6	46.0	39.0	44.8	41.2	38.8	35.0	34.5	36.4	47.6	33.4	36.8	4.1	24
3	36.0	35.5	38.2	39.4	38.3	39.8	41.7	39.3	40.7	44.5	39.2	40.4	41.2	38.9	34.9	36.0	33.8	39.1	42.0	36.0	33.6	32.0	31.2	31.4	44.5	31.2	37.6	3.6	24
4	31.4	31.5	31.5	31.6	31.8	31.7	32.1	32.9	33.0	33.0	33.0	33.2	33.2	33.0	32.9	32.7	32.8	33.3	33.6	33.8	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	31.4	32.8	0.8	24
5	33.7	33.6	33.5	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.3	33.4	33.4	33.5	33.4	33.1	33.7	41.8	39.6	35.9	37.4	47.5	54.6	76.5	68.2	54.0	76.5	33.1	39.9	11.9	24
6	43.1	39.6	40.6	42.3	51.2	48.8	47.4	47.6	43.1	40.6	37.8	35.9	33.9	33.1	33.2	35.3	34.9	34.3	33.5	33.2	33.4	33.4	33.3	33.2	51.2	33.1	38.4	5.8	24
7	34.0	34.8	35.7	35.9	35.6	35.5	34.9	34.3	34.2	34.9	34.8	34.9	34.7	34.2	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	34.0	34.2	34.5	34.2	34.4	35.9	33.7	34.5	0.7	24
8	34.0	34.4	34.7	35.9	41.7	43.9	46.6	44.6	48.0	48.8	58.2	58.6	55.7	47.6	40.6	40.3	42.4	45.0	48.0	54.8	45.4	44.8	51.5	49.8	58.6	34.0	45.6	7.1	24
9	45.9	40.8	41.1	43.2	43.2	41.0	36.1	33.4	32.7	32.3	32.3	32.0	32.1	32.4	32.4	32.5	32.3	32.3	32.4	32.7	32.8	33.0	32.8	33.0	45.9	32.0	35.2	4.5	24
10	32.9	32.8	33.0	33.3	33.5	33.0	32.7	32.8	33.1	32.7	32.7	32.9	32.9	32.8	33.0	32.8	32.8	32.8	33.0	32.9	33.3	33.4	33.7	33.6	33.7	32.7	33.0	0.3	24
11	33.4	33.2	33.2	33.3	33.2	33.6	37.6	35.8	34.1	33.6	39.7	47.3	51.0	53.5	52.7	54.0	57.0	57.6	57.4	57.0	49.6	52.2	52.6	51.9	57.6	33.2	44.8	9.9	24
12	48.9	51.7	43.3	45.3	39.1	34.5	33.0	31.3	30.5	29.5	28.9	28.7	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.6	28.5	28.4	28.6	28.6	28.4	28.5	51.7	28.4	32.8	7.2	24
13	28.6	28.7	28.8	28.8	28.9	28.9	29.1	29.3	29.5	31.4	35.3	33.1	31.0	30.2	29.8	29.8	29.8	30.5	32.1	32.2	31.2	30.4	30.5	30.5	35.3	28.6	30.4	1.6	24
14	32.6	33.3	33.1	33.4	31.9	32.9	31.8	32.2	32.2	***	***	***	***	***	***	31.5	30.9	30.7	30.8	30.7	30.8	30.9	31.1	31.4	33.4	30.7	31.8	1.0	18
15	31.8	31.7	32.0	32.3	32.0	32.3	32.4	32.9	33.0	***	***	32.7	32.6	32.6	32.3	32.4	32.5	32.6	32.9	32.9	32.9	32.8	32.9	33.1	33.1	31.7	32.5	0.4	22
16	35.4	44.5	44.8	38.0	34.6	33.5	33.1	33.0	33.2	33.1	33.3	33.3	33.2	33.5	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.2	33.6	44.8	33.0	34.5	3.3	24
17	33.7	34.1	34.1	34.4	34.6	34.5	34.2	34.2	34.6	34.5	35.3	35.1	34.8	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.5	33.3	33.2	33.1	33.2	35.3	33.1	34.0	0.6	24
18	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	33.1	33.2	33.1	33.0	33.0	32.9	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.5	33.4	33.4	33.5	32.9	33.2	0.1	24
19	33.5	33.5	33.7	34.2	34.5	34.5	34.7	34.7	34.9	35.8	36.5	36.5	36.2	35.6	35.0	34.7	34.5	34.3	34.2	34.1	35.4	43.9	43.0	40.0	43.9	33.5	35.7	2.7	24
20	37.4	36.7	39.8	40.2	43.9	59.1	59.6	50.8	50.9	48.3	45.1	40.3	38.7	38.0	37.4	37.0	35.1	33.5	32.8	32.9	33.0	32.9	33.3	33.3	59.6	32.8	40.4	8.0	24
21	34.2	34.5	34.0	33.3	32.8	33.2	34.1	35.9	35.4	38.6	45.9	37.8	34.0	32.8	33.2	40.0	45.9	48.1	43.1	42.2	43.0	54.7	73.9	64.1	73.9	32.8	41.0	10.5	24
22	50.6	43.4	42.4	39.0	38.4	40.9	52.4	46.3	40.4	34.6	36.1	39.1	38.5	41.2	46.9	41.7	38.3	33.1	30.5	31.1	30.3	31.9	34.8	36.8	52.4	30.3	39.1	6.0	24
23	33.0	33.0	29.6	25.8	24.5	24.3	24.5	24.6	24.9	25.0	25.1	25.3	25.3	24.9	24.5	24.3	24.2	24.1	24.2	24.3	24.5	24.8	24.8	25.0	33.0	24.1	25.6	2.5	24
24	25.0	25.1	25.2	26.2	27.5	27.3	26.4	26.1	26.3	26.6	26.2	26.2	26.1	26.9	31.9	34.9	38.7	33.8	31.2	31.1	33.6	32.3	29.8	28.0	38.7	25.0	28.9	3.7	24
25	29.0	33.4	32.6	32.6	34.6	37.6	42.2	40.5	32.4	31.6	40.2	41.5	37.4	36.7	37.3	32.9	30.5	27.4	26.1	24.2	23.2	22.9	22.9	22.8	42.2	22.8	32.2	6.3	24
26	22.5	22.6	22.6	22.7	22.6	22.7	22.7	22.8	23.2	23.6	23.3	23.2	23.2	23.2	23.6	23.6	23.8	23.7	23.6	23.6	23.8	24.1	24.3	24.5	24.5	22.5	23.3	0.6	24
27	24.8	24.9	25.1	25.1	25.1	25.0	24.8	24.8	25.3	25.1	26.3	26.4	25.9	26.2	26.3	25.7	25.7	25.4	25.7	26.3	26.3	25.6	28.5	34.8	34.8	24.8	26.0	2.0	24
28	55.9	64.7	55.6	40.8	51.3	50.0	50.6	43.2	42.6	38.4	39.9	35.9	38.5	32.7	25.8	30.1	27.0	26.0	26.3	25.1	29.6	27.3	30.9	33.6	64.7	25.1	38.4	11.3	24
29	32.8	30.6	40.2	53.1	37.6	43.4	45.3	35.0	30.6	26.2	31.5	34.6	41.2	38.6	35.0	29.4	26.4	25.4	24.4	24.4	28.0	27.6	26.7	34.6	53.1	24.4	33.4	7.4	24
30	38.7	26.8	23.9	22.1	22.6	30.9	39.7	42.6	46.1	31.3	30.4	35.4	33.4	28.8	30.9	33.9	28.4	26.7	27.0	38.1	31.1	29.4	37.5	39.3	46.1	22.1	32.3	6.3	24
31	37.1	32.9	27.3	28.9	27.0	26.9	23.4	21.3	20.2	19.6	19.7	19.0	18.7	18.9	18.6	18.7	18.8	19.0	18.5	18.5	19.5	18.8	18.6	18.8	37.1	18.5	22.0	5.2	24
最大値	55.9	64.7	55.6	53.1	51.3	59.1	59.6	50.8	50.9	48.8	58.2	58.6	55.7	53.5	52.7	54.0	57.0	57.6	57.4	57.0	54.6	76.5	73.9	64.1	76.5		45.6		
最小値	22.5	22.6	22.6	22.1	22.6	22.7	22.7	21.3	20.2	19.6	19.7	19.0	18.7	18.9	18.6	18.7	18.8	19.0	18.5	18.5	19.5	18.8	18.6	18.8		18.5	22.0		
平均値	35.3	35.0	34.6	34.4	34.4	35.3	36.0	34.7	34.2	33.4	34.6	34.6	34.3	33.4	33.4	34.3	33.7	33.0	33.1	33.6	33.3	34.4	35.2	35.0			34.3		
標準偏差	7.3	8.0	6.9	6.7	7.0	7.8	8.8	7.1	7.0	6.7	7.5	7.3	7.3	6.7	6.6	7.2	7.6	7.6	7.9	8.5	7.4	10.9	11.8	9.2				7.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	736	8	25252.9	76.5	18.5	34.3	45.6	22.0	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	16	79	94	355	84	50	25	20	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	2.174	10.734	12.772	48.234	11.413	6.793	3.397	2.717	1.087	0.272	0.136	0.136	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	19.7	19.7	19.5	19.5	21.6	21.1	20.1	20.6	21.7	23.0	24.0	21.8	20.3	19.2	19.3	19.0	18.8	18.8	18.6	18.6	18.7	18.8	19.0	19.1	24.0	18.6	20.0	1.5	24
2	19.1	21.1	23.6	21.0	20.1	20.2	20.2	20.0	20.4	20.3	20.4	20.4	20.2	19.9	19.4	19.5	19.4	20.8	21.5	21.0	29.5	26.7	23.5	24.4	29.5	19.1	21.4	2.5	24
3	25.0	23.9	23.3	22.3	20.2	19.9	20.3	20.2	20.1	20.5	20.5	20.5	20.2	19.8	19.8	19.8	19.8	19.9	20.1	20.1	20.2	20.3	20.7	20.9	25.0	19.8	20.7	1.4	24
4	21.1	21.3	21.7	21.9	22.5	22.4	23.0	22.9	22.7	22.8	22.8	22.7	22.5	22.6	22.3	22.0	22.0	22.2	22.4	22.7	22.8	22.8	22.9	22.9	23.0	21.1	22.4	0.5	24
5	22.9	23.0	23.2	23.5	23.6	23.7	23.7	24.0	24.0	24.3	24.6	***	24.0	23.8	23.6	23.4	23.5	23.7	23.9	24.2	24.1	24.0	24.1	24.3	24.6	22.9	23.8	0.4	23
6	24.3	24.3	24.4	24.4	25.4	25.4	25.6	25.2	25.2	25.5	26.7	33.2	35.1	34.5	34.7	37.3	37.7	37.1	30.9	28.9	34.6	30.6	39.2	34.7	39.2	24.3	30.2	5.3	24
7	36.1	30.6	38.5	48.8	42.3	39.9	42.0	42.0	39.6	39.1	32.5	28.3	29.4	27.4	25.6	24.7	24.8	25.5	26.6	25.8	25.0	24.9	25.4	27.1	48.8	24.7	32.2	7.5	24
8	46.0	55.4	46.7	37.0	53.7	63.0	59.5	55.7	49.1	37.8	33.0	44.0	40.3	29.0	22.4	25.4	31.0	29.5	28.6	25.7	29.1	27.3	21.3	21.0	63.0	21.0	38.0	13.0	24
9	22.4	21.4	23.7	23.0	20.6	19.5	24.2	24.0	22.7	24.0	21.7	21.5	22.1	20.1	20.1	19.8	19.7	19.6	19.7	19.1	18.8	18.7	18.9	19.3	24.2	18.7	21.0	1.8	24
10	19.8	20.0	19.9	19.5	19.6	20.4	21.2	20.8	21.0	20.9	20.6	20.1	19.7	19.8	19.9	19.7	20.1	20.3	20.4	20.4	20.6	20.8	21.1	21.0	21.2	19.5	20.3	0.5	24
11	21.0	23.7	32.1	30.2	26.5	25.7	31.8	29.7	26.3	23.4	24.2	27.1	25.7	23.6	22.4	25.3	24.8	25.2	25.5	23.7	27.2	32.0	29.5	24.6	32.1	21.0	26.3	3.1	24
12	23.1	22.6	22.7	23.2	23.2	23.0	23.4	23.2	23.7	23.6	23.5	23.6	23.2	23.2	23.2	23.5	23.7	23.2	23.1	22.9	23.0	23.0	23.0	23.2	23.7	22.6	23.2	0.3	24
13	23.2	23.5	23.8	23.4	23.5	23.6	24.3	24.6	25.5	25.5	25.1	24.6	24.4	***	23.9	24.1	23.9	23.8	24.0	23.9	24.1	24.2	24.2	24.5	25.5	23.2	24.2	0.6	23
14	24.7	24.6	25.0	25.2	25.3	25.3	25.3	25.6	25.8	26.2	26.4	26.3	25.7	25.2	25.5	25.3	25.2	24.9	24.5	24.3	24.3	24.2	24.3	24.4	26.4	24.2	25.1	0.7	24
15	24.5	24.7	24.6	24.9	24.7	24.9	24.8	25.0	25.2	25.3	25.7	26.1	26.1	26.2	26.0	25.9	25.6	26.0	26.1	26.0	26.0	26.0	26.2	26.2	26.2	24.5	25.5	0.6	24
16	26.3	26.6	26.5	26.4	26.2	26.6	26.6	26.6	27.1	28.8	28.2	27.6	27.3	27.1	27.0	27.0	26.9	27.1	27.8	28.1	27.7	27.5	26.7	26.1	28.8	26.1	27.1	0.7	24
17	25.9	25.8	25.6	25.8	25.7	25.7	25.6	25.7	25.6	25.7	25.7	25.8	25.9	25.8	26.0	26.0	25.8	26.1	26.0	26.0	26.0	25.9	26.1	26.2	26.2	25.6	25.9	0.2	24
18	26.3	26.4	26.6	26.7	27.1	27.3	27.8	28.4	28.8	28.8	28.6	28.3	27.3	27.2	27.9	30.1	31.9	35.6	36.1	40.0	35.1	29.6	27.7	26.8	40.0	26.3	29.4	3.6	24
19	26.7	26.7	26.5	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.8	26.7	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0	26.9	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	26.9	27.0	27.0	26.5	26.8	0.1	24
20	27.5	27.5	27.4	27.3	27.4	27.7	28.3	28.8	28.9	29.4	29.4	29.6	29.7	29.5	29.6	29.4	29.0	28.9	28.8	28.7	29.1	28.8	28.7	28.7	29.7	27.3	28.7	0.8	24
21	28.8	28.7	28.9	29.1	29.5	29.1	29.0	29.1	29.6	29.8	30.2	29.6	29.0	29.0	28.9	29.1	28.9	28.8	28.4	28.5	28.4	28.4	28.3	28.4	30.2	28.3	29.0	0.5	24
22	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	28.3	28.3	28.6	28.3	28.7	29.1	28.9	29.1	29.2	29.4	29.5	29.6	29.8	29.7	29.9	30.2	30.3	30.5	30.5	28.3	29.1	0.7	24
23	30.5	31.0	32.1	32.0	32.3	31.4	30.8	30.8	30.7	30.7	30.8	30.9	31.0	31.2	31.2	31.3	31.1	31.2	31.2	31.1	31.3	31.2	31.3	31.2	32.3	30.5	31.2	0.4	24
24	31.5	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3	31.5	31.5	31.6	31.9	31.9	32.0	32.3	32.1	31.9	31.7	31.6	31.6	31.5	32.1	38.9	45.5	47.8	47.1	47.8	31.3	33.9	5.2	24
25	43.3	38.4	35.1	35.5	36.3	37.6	38.9	39.6	38.7	37.0	36.3	34.2	35.0	36.3	36.5	33.9	32.6	32.6	32.3	32.4	32.2	32.6	32.8	33.0	43.3	32.2	35.5	2.9	24
26	33.0	33.6	33.8	34.3	36.3	35.9	35.4	34.9	34.1	34.6	35.4	36.0	36.3	34.6	33.3	33.0	32.7	32.6	33.0	33.7	33.4	32.9	32.8	32.7	36.3	32.6	34.1	1.3	24
27	32.6	32.8	32.7	32.9	33.2	34.0	34.3	34.2	34.4	34.0	33.8	33.7	34.1	34.0	34.0	34.0	34.1	34.7	33.8	33.4	33.2	33.4	33.3	33.5	34.7	32.6	33.7	0.6	24
28	35.4	36.7	35.3	35.0	38.5	41.6	38.1	34.2	37.2	38.5	37.2	35.5	33.1	32.5	32.5	33.0	33.3	33.0	32.5	32.3	32.2	32.2	32.1	32.4	41.6	32.1	34.8	2.7	24
最大値	46.0	55.4	46.7	48.8	53.7	63.0	59.5	55.7	49.1	39.1	37.2	44.0	40.3	36.3	36.5	37.3	37.7	37.1	36.1	40.0	38.9	45.5	47.8	47.1	63.0		38.0		
最小値	19.1	19.7	19.5	19.5	19.6	19.5	20.1	20.0	20.1	20.3	20.4	20.1	19.7	19.2	19.3	19.0	18.8	18.8	18.6	18.6	18.7	18.7	18.9	19.1		18.6	20.0		
平均値	27.5	27.6	28.0	27.8	28.3	28.6	28.9	28.7	28.4	28.1	27.7	28.1	27.7	27.0	26.5	26.8	26.9	27.1	26.9	26.8	27.6	27.5	27.4	27.2			27.6		
標準偏差	6.7	7.3	6.1	6.4	7.7	9.0	8.3	7.7	6.7	5.6	4.9	5.7	5.5	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	4.7	5.1	5.2	5.5	6.3	5.9				6.1	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					670

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	670	2	18513.0	63.0	18.6	27.6	38.0	20.0	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	89	213	191	125	34	7	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	670
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	13.284	31.791	28.507	18.657	5.075	1.045	0.896	0.448	0.149	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.3	32.6	32.6	32.4	32.6	32.5	32.7	32.6	32.6	32.7	32.8	32.8	32.8	32.9	33.1	33.0	32.9	33.0	33.1	33.2	33.1	33.2	33.0	33.1	33.2	32.3	32.8	0.3	24
2	33.0	33.1	33.1	33.0	32.9	32.9	33.1	33.1	33.3	33.1	33.4	33.4	33.2	33.4	33.3	33.4	33.3	33.2	33.3	34.3	36.6	38.3	39.5	39.1	39.5	32.9	34.1	2.0	24
3	41.6	46.0	47.3	44.2	47.1	55.1	60.8	60.5	56.2	46.8	43.3	43.9	47.5	44.2	39.9	37.0	36.5	44.4	43.8	42.6	45.1	43.4	42.7	45.2	60.8	36.5	46.0	6.3	24
4	45.9	42.6	36.4	34.6	33.4	33.8	35.2	34.3	33.1	33.5	35.0	34.7	34.0	33.4	36.0	37.0	34.1	33.1	32.8	32.8	32.7	32.9	33.3	33.0	45.9	32.7	34.9	3.2	24
5	32.7	32.5	32.7	32.8	32.9	33.0	33.0	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.1	33.3	33.2	33.3	33.1	32.8	32.7	32.8	32.7	32.6	32.7	32.7	33.3	32.5	32.9	0.2	24
6	32.8	32.9	32.9	32.8	32.9	33.6	33.4	33.5	34.9	35.0	34.9	34.5	34.4	34.2	34.4	34.2	34.1	34.0	42.0	46.5	41.0	45.4	51.0	50.1	51.0	32.8	36.9	5.7	24
7	42.6	37.3	34.6	33.5	33.2	36.6	38.9	35.8	35.5	42.8	44.6	37.8	38.3	35.3	34.5	46.5	46.1	53.4	50.2	45.9	41.0	40.5	45.6	41.6	53.4	33.2	40.5	5.5	24
8	41.5	42.1	43.8	54.5	45.4	36.8	34.0	33.3	33.0	33.0	32.8	32.9	32.7	33.0	32.7	33.0	32.9	32.9	32.8	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	54.5	32.7	35.7	5.6	24
9	32.6	32.8	33.0	33.3	33.5	34.0	34.3	34.2	34.3	34.4	33.3	33.1	33.0	33.0	32.8	32.9	33.0	32.9	33.0	32.8	32.9	34.2	38.3	41.0	41.0	32.6	33.9	1.9	24
10	36.8	34.7	45.6	59.9	61.6	45.4	37.1	36.8	35.2	33.8	33.3	33.0	32.9	32.9	33.2	33.1	33.1	33.2	33.0	33.0	32.8	32.8	32.9	32.9	61.6	32.8	37.0	8.1	24
11	32.8	32.8	32.7	32.7	32.6	32.7	32.8	32.9	33.4	33.9	33.3	33.1	33.0	33.0	33.0	32.8	33.1	32.9	32.8	32.8	32.6	32.6	32.5	32.7	33.9	32.5	32.9	0.3	24
12	33.1	33.2	33.2	33.5	32.8	32.6	32.5	32.8	32.8	32.7	32.7	32.9	32.9	32.8	32.8	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.9	33.2	33.2	33.1	33.5	32.5	32.9	0.2	24
13	33.1	33.9	34.9	36.2	34.5	36.8	34.3	33.8	33.2	32.8	32.8	32.7	32.7	32.9	33.1	32.9	34.2	33.8	32.8	33.2	34.7	34.3	33.3	33.2	36.8	32.7	33.8	1.1	24
14	34.3	34.0	32.9	32.5	32.5	32.3	32.3	32.9	33.3	33.0	33.6	33.5	32.8	32.5	32.3	32.3	32.3	32.3	32.4	32.5	33.0	33.0	32.5	32.4	34.3	32.3	32.8	0.6	24
15	32.3	32.4	32.7	32.6	32.4	32.4	32.3	32.4	32.6	33.0	32.8	32.5	32.3	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	32.7	32.6	32.9	32.7	32.7	32.9	33.0	32.3	32.6	0.2	24
16	32.8	32.9	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.3	33.2	33.2	33.2	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.3	32.8	33.1	0.2	24
17	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.1	33.2	33.1	33.3	33.5	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.1	33.3	33.3	33.2	33.5	33.0	33.2	0.1	24
18	33.1	33.3	33.3	33.3	33.3	33.5	33.8	34.3	34.5	34.8	35.6	35.4	34.6	39.3	42.5	44.2	45.0	44.0	46.5	45.9	40.6	37.6	37.2	38.9	46.5	33.1	37.7	4.6	24
19	44.6	44.9	59.7	67.8	75.2	65.9	47.3	37.8	39.6	38.9	35.3	33.7	33.4	33.3	33.3	33.2	33.1	33.1	33.0	33.1	32.9	32.9	33.0	32.9	75.2	32.9	41.2	12.8	24
20	33.1	33.1	33.4	33.5	33.3	33.3	33.6	34.2	35.1	34.9	34.6	34.1	34.0	33.9	33.8	33.6	33.6	33.4	33.1	32.9	33.2	33.3	33.5	33.4	35.1	32.9	33.7	0.6	24
21	33.4	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.2	33.4	33.3	33.4	33.5	33.2	33.2	33.3	33.4	33.3	33.4	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.2	33.5	33.1	33.3	0.1	24
22	33.5	33.8	33.9	33.9	34.4	34.1	34.2	34.5	34.2	35.0	35.3	35.2	35.0	34.4	34.1	33.5	33.8	33.8	33.9	34.1	36.7	38.7	37.1	35.3	38.7	33.5	34.7	1.3	24
23	36.3	38.4	37.0	34.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	34.1	34.6	34.3	33.6	33.5	33.5	33.6	33.4	33.1	33.1	33.0	33.0	32.9	33.1	33.3	38.4	32.9	34.0	1.4	24
24	33.3	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	33.6	33.7	33.5	33.6	33.4	33.6	33.4	33.4	33.2	33.5	33.3	33.4	33.4	33.0	33.7	33.0	33.4	0.1	24
25	33.6	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.5	33.3	33.6	34.2	34.0	33.4	33.3	33.3	36.7	40.7	40.8	42.6	43.5	44.4	44.0	42.1	40.0	44.4	33.3	36.6	4.3	24
26	40.2	40.7	36.9	34.1	33.2	33.6	33.7	33.1	34.8	36.6	34.5	35.7	37.0	34.0	33.0	32.7	32.6	32.7	32.5	32.6	32.7	32.5	32.5	32.6	40.7	32.5	34.4	2.4	24
27	32.5	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	33.2	33.8	33.7	32.9	33.0	33.1	33.0	33.2	33.0	33.2	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.0	33.8	32.5	33.0	0.3	24
28	33.2	33.5	33.5	33.6	33.8	33.9	34.1	34.1	34.4	34.4	34.6	34.6	34.3	34.2	34.2	34.1	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	33.7	33.9	33.8	34.6	33.2	33.9	0.4	24
29	33.7	33.9	33.6	33.7	33.9	33.6	33.7	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.9	33.8	33.8	33.6	33.6	33.7	33.5	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.9	33.4	33.6	0.1	24
30	33.5	33.5	33.4	33.3	33.4	33.4	33.6	33.7	34.1	34.2	34.2	34.1	34.0	33.8	33.9	33.7	33.5	33.6	33.6	33.4	33.3	33.3	33.4	34.3	34.3	33.3	33.7	0.3	24
31	37.1	36.9	34.9	34.0	33.9	34.2	33.4	33.3	33.5	33.3	33.4	33.4	36.1	39.7	37.5	35.0	34.0	33.7	33.4	33.2	33.2	34.6	37.4	38.9	39.7	33.2	34.9	2.0	24
最大値	45.9	46.0	59.7	67.8	75.2	65.9	60.8	60.5	56.2	46.8	44.6	43.9	47.5	44.2	42.5	46.5	46.1	53.4	50.2	46.5	45.1	45.4	51.0	50.1	75.2		46.0		
最小値	32.3	32.4	32.6	32.4	32.4	32.3	32.3	32.4	32.6	32.7	32.7	32.5	32.3	32.5	32.3	32.3	32.3	32.3	32.4	32.5	32.6	32.5	32.5	32.4		32.3	32.6		
平均値	35.3	35.3	35.7	36.4	36.4	35.8	35.1	34.7	34.7	34.7	34.5	34.2	34.2	34.2	34.1	34.4	34.4	34.8	35.0	35.0	34.8	35.0	35.4	35.4			35.0		
標準偏差	4.0	3.9	5.8	8.5	9.3	7.2	5.5	4.9	4.2	3.0	2.7	2.1	2.8	2.5	2.2	3.2	3.3	4.6	4.6	4.5	3.6	3.7	4.5	4.3				4.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26015.8	75.2	32.3	35.0	46.0	32.6	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	624	54	42	12	3	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83.871	7.258	5.645	1.613	0.403	0.672	0.269	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.2	40.4	39.7	37.5	36.2	35.3	35.6	35.3	36.3	36.0	36.0	36.5	41.8	40.9	44.1	54.7	46.0	39.6	38.0	41.4	41.1	39.2	37.1	36.5	54.7	35.3	39.4	4.4	24
2	35.6	35.1	35.4	35.6	35.5	35.6	36.0	36.4	36.6	36.0	36.7	36.2	35.7	35.7	37.6	45.9	44.2	38.7	45.2	40.5	37.8	36.2	35.8	38.2	45.9	35.1	37.6	3.2	24
3	40.0	39.8	41.4	43.6	41.0	41.5	42.6	40.3	40.4	45.4	42.7	43.3	42.8	42.6	38.6	40.6	38.7	43.7	45.1	40.1	37.8	36.5	36.1	36.0	45.4	36.0	40.9	2.7	24
4	36.2	36.5	36.7	36.9	36.9	37.3	37.5	37.1	36.7	36.7	36.5	36.6	36.6	36.2	36.1	35.7	35.7	36.1	36.4	36.8	37.0	36.7	36.8	36.5	37.5	35.7	36.6	0.4	24
5	36.5	36.6	36.5	36.4	36.3	36.5	36.5	36.3	35.8	35.8	35.7	35.5	35.5	35.1	35.2	42.4	40.5	37.1	38.8	46.3	58.8	79.8	82.8	68.9	82.8	35.1	43.1	14.3	24
6	48.3	47.3	48.3	47.5	45.8	47.3	43.9	44.9	39.5	38.5	38.9	39.0	35.8	35.0	34.6	34.9	34.9	34.7	34.8	35.0	35.2	35.5	35.9	36.1	48.3	34.6	39.7	5.3	24
7	36.4	36.5	36.6	36.9	37.0	37.2	37.1	37.5	37.5	37.3	37.1	36.8	36.4	35.7	35.4	35.3	35.3	35.5	35.5	35.8	36.1	36.2	36.6	36.5	37.5	35.3	36.4	0.7	24
8	35.9	35.1	36.0	36.9	42.9	49.7	51.6	46.4	48.1	51.2	55.4	53.5	48.8	44.8	42.3	41.8	41.9	46.0	52.2	50.8	45.2	46.0	44.8	44.5	55.4	35.1	45.5	5.7	24
9	43.9	41.6	41.6	40.8	38.3	37.0	36.7	36.3	36.0	36.1	35.5	35.2	34.9	34.9	35.0	35.0	34.9	35.0	35.0	35.4	35.9	36.3	36.6	36.9	43.9	34.9	36.9	2.5	24
10	37.0	37.1	37.4	37.3	37.5	36.8	36.5	36.5	36.3	35.7	34.9	35.3	34.8	34.6	34.7	34.6	34.6	34.6	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	35.1	37.5	34.6	35.6	1.1	24
11	35.1	34.9	34.8	34.8	34.8	35.3	38.4	36.7	35.1	34.8	39.6	43.2	48.6	52.4	52.0	56.7	61.3	61.4	61.3	59.4	52.6	50.7	52.9	54.1	61.4	34.8	45.9	10.3	24
12	49.6	55.1	49.3	49.7	43.0	38.3	35.7	33.6	32.3	31.4	31.0	31.1	30.9	31.0	31.1	31.3	31.7	31.8	32.0	32.0	32.0	32.0	31.8	31.6	55.1	30.9	35.8	7.5	24
13	31.8	31.9	31.8	31.9	32.1	32.1	32.2	32.4	32.4	34.0	36.7	34.5	33.0	32.5	32.3	32.3	32.5	32.9	33.7	33.8	33.7	33.2	33.2	33.2	36.7	31.8	32.9	1.1	24
14	34.7	35.6	35.1	35.2	34.4	35.5	35.2	35.5	35.4	35.4	35.2	36.7	38.3	37.0	35.6	34.9	34.4	34.2	34.2	34.3	34.6	34.8	35.2	35.4	38.3	34.2	35.3	0.9	24
15	35.7	35.9	36.2	36.6	36.9	36.9	37.4	37.8	37.8	37.6	36.5	36.4	36.3	***	***	35.1	35.0	35.0	35.2	35.1	35.3	35.3	35.2	35.4	37.8	35.0	36.1	1.0	22
16	36.0	42.7	40.5	40.3	39.0	37.4	36.7	36.3	36.5	36.4	36.0	35.4	35.3	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.1	35.3	35.5	35.6	35.9	35.9	42.7	35.0	36.5	2.0	24
17	36.6	36.7	37.1	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	37.8	37.7	37.4	37.2	36.8	35.1	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.4	35.5	35.3	35.3	35.5	37.9	35.0	36.4	1.2	24
18	35.2	35.0	34.8	34.8	34.7	34.5	34.7	34.6	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	34.7	34.7	34.8	34.8	34.9	35.1	35.5	35.7	35.9	36.0	36.0	34.5	34.9	0.4	24
19	36.1	36.5	36.8	37.2	37.4	38.0	38.3	38.8	39.2	39.0	39.0	38.9	37.8	37.3	36.9	36.3	36.2	36.0	36.0	36.1	37.1	42.4	41.1	38.2	42.4	36.0	37.8	1.6	24
20	37.6	38.0	40.6	41.2	48.1	60.7	67.4	67.9	67.8	58.4	49.8	44.2	41.8	42.4	41.0	40.3	37.8	36.0	34.7	34.8	34.9	35.0	36.0	36.8	67.9	34.7	44.7	11.2	24
21	36.7	36.3	36.9	36.7	35.3	35.5	37.5	38.3	36.8	37.2	47.8	40.6	35.9	34.9	34.9	39.4	43.1	47.9	45.5	43.3	44.6	60.0	74.0	65.8	74.0	34.9	42.7	10.3	24
22	52.2	44.7	47.6	45.2	40.6	40.6	46.4	50.5	44.5	37.3	35.9	39.4	42.2	47.1	52.3	49.0	42.1	35.7	32.9	35.6	35.6	35.7	39.2	41.5	52.3	32.9	42.2	5.7	24
23	38.0	38.1	34.0	29.7	28.5	28.1	28.1	28.3	28.4	28.6	28.7	28.7	28.8	28.3	28.0	28.0	28.1	28.3	28.6	28.8	29.1	29.4	29.5	29.9	38.1	28.0	29.7	2.9	24
24	30.1	30.4	30.6	31.2	32.3	32.0	30.9	30.9	30.9	30.7	30.1	30.0	30.1	30.8	34.9	34.6	37.3	33.9	32.8	33.8	37.3	36.2	33.2	31.6	37.3	30.0	32.4	2.3	24
25	32.6	37.0	38.8	37.4	39.6	43.0	46.2	41.8	35.2	33.4	41.1	44.7	45.2	38.2	39.1	36.0	34.3	32.8	32.4	29.9	28.3	28.0	28.0	27.8	46.2	27.8	36.3	5.7	24
26	27.8	27.8	27.9	27.7	27.8	27.8	27.8	28.0	28.5	28.8	28.6	28.3	28.5	28.5	28.8	29.0	28.9	28.8	29.1	29.3	29.8	30.2	30.5	30.9	30.9	27.7	28.7	0.9	24
27	31.2	31.1	31.1	31.3	31.0	30.5	30.2	30.1	30.5	30.7	31.5	31.5	31.3	31.9	31.8	31.0	30.9	30.8	30.6	31.3	31.8	31.0	33.2	37.6	37.6	30.1	31.4	1.5	24
28	62.9	75.5	51.6	38.8	46.0	45.1	46.0	42.4	45.4	42.2	45.9	40.2	40.8	36.3	30.5	30.2	31.2	31.7	32.7	31.5	34.8	33.7	34.8	36.7	75.5	30.2	41.1	10.7	24
29	37.1	35.6	43.4	57.0	44.2	42.4	45.9	35.6	32.8	30.3	34.0	34.4	40.0	39.1	39.1	35.7	32.1	31.2	31.2	30.7	33.0	33.2	33.5	40.2	57.0	30.3	37.2	6.2	24
30	42.4	32.6	30.4	29.8	29.7	38.4	42.8	41.2	46.0	35.7	33.7	38.7	38.8	34.1	35.5	36.0	32.6	32.3	31.9	35.3	34.8	36.1	39.3	41.5	46.0	29.7	36.2	4.4	24
31	44.3	41.1	35.1	33.8	32.1	33.1	30.4	28.9	28.4	28.4	28.4	28.1	27.5	27.3	27.4	27.5	27.9	27.9	27.9	28.2	28.8	28.8	29.1	29.5	44.3	27.3	30.4	4.4	24
最大値	62.9	75.5	51.6	57.0	48.1	60.7	67.4	67.9	67.8	58.4	55.4	53.5	48.8	52.4	52.3	56.7	61.3	61.4	61.3	59.4	58.8	79.8	82.8	68.9	82.8		45.9		
最小値	27.8	27.8	27.9	27.7	27.8	27.8	27.8	28.0	28.4	28.4	28.4	28.1	27.5	27.3	27.4	27.5	27.9	27.9	27.9	28.2	28.3	28.0	28.0	27.8		27.3	28.7		
平均値	38.5	38.7	37.9	37.7	37.2	38.0	38.7	37.9	37.4	36.5	37.1	36.9	36.9	36.3	36.3	37.1	36.4	35.9	36.2	36.3	36.6	37.7	38.5	38.4			37.3		
標準偏差	7.1	8.6	5.7	6.1	5.1	6.5	7.8	7.5	7.5	6.2	6.1	5.4	5.4	5.5	5.8	6.9	6.5	6.5	7.0	6.6	6.4	10.0	11.7	9.1				7.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	27680.2	82.8	27.3	37.3	45.9	28.7	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	99	282	221	76	29	15	7	5	4	2	1	1	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.342	38.005	29.784	10.243	3.908	2.022	0.943	0.674	0.539	0.270	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.3	28.9	29.1	29.2	30.2	30.3	29.9	30.3	31.1	32.2	31.8	30.2	28.8	28.0	28.0	27.9	27.8	27.8	27.8	28.2	28.5	29.0	29.0	28.9	32.2	27.8	29.3	1.3	24
2	28.8	30.5	31.9	30.2	29.7	29.9	30.2	30.2	30.2	29.8	29.4	29.5	29.4	29.1	28.8	28.9	28.8	30.0	30.6	30.0	33.6	32.8	31.2	35.3	35.3	28.8	30.4	1.6	24
3	37.2	33.4	35.4	33.8	30.1	29.4	29.6	29.3	29.7	30.2	30.6	29.8	29.3	28.8	28.7	28.9	29.2	29.4	29.4	29.5	29.4	29.7	30.1	30.3	37.2	28.7	30.5	2.2	24
4	30.7	31.2	31.6	31.9	32.2	32.5	32.5	32.3	32.1	31.8	31.5	30.9	30.7	30.5	30.1	30.1	30.2	30.3	30.6	30.7	30.9	31.1	31.5	31.7	32.5	30.1	31.2	0.8	24
5	31.8	32.0	32.2	32.7	32.7	32.9	33.2	33.4	33.6	33.7	33.1	32.2	31.4	30.9	30.7	30.7	30.9	31.1	31.3	31.3	31.5	31.6	31.9	32.0	33.7	30.7	32.0	0.9	24
6	32.2	32.4	32.5	32.8	34.0	34.5	34.5	34.5	34.4	34.7	33.7	39.5	44.0	37.8	37.1	38.1	36.2	35.1	33.2	33.2	35.2	33.8	36.0	34.9	44.0	32.2	35.2	2.6	24
7	38.0	36.9	44.5	60.9	60.5	56.3	61.3	53.8	50.7	47.4	40.6	35.0	35.4	33.4	31.8	31.1	31.1	31.7	33.1	32.7	32.3	32.1	32.3	33.3	61.3	31.1	40.7	10.8	24
8	49.0	64.4	57.2	53.0	70.1	67.9	61.7	57.3	46.2	38.2	37.4	46.9	51.6	37.0	27.5	27.9	31.1	27.9	32.3	34.4	31.2	30.9	25.6	23.8	70.1	23.8	42.9	14.6	24
9	24.2	24.0	26.3	26.1	23.9	23.0	25.4	27.5	30.2	32.1	26.5	24.1	26.1	24.3	24.2	23.4	22.8	23.1	23.5	23.7	23.9	24.3	24.7	24.6	32.1	22.8	25.1	2.2	24
10	24.5	24.6	24.8	25.2	25.9	25.8	25.3	25.6	25.5	25.5	25.3	24.7	24.0	24.1	24.3	24.4	24.8	25.4	25.6	26.0	26.7	26.9	26.9	26.9	26.9	24.0	25.4	0.9	24
11	26.8	29.3	37.5	35.7	32.6	32.0	37.5	36.5	32.2	30.1	30.9	33.8	31.5	29.1	27.3	28.0	27.7	28.6	28.9	28.0	30.3	32.4	29.9	29.0	37.5	26.8	31.1	3.2	24
12	28.9	28.7	29.1	29.3	29.5	30.0	29.9	29.6	29.6	29.0	28.7	28.7	28.2	28.0	28.1	28.6	28.8	28.5	28.5	28.8	28.9	28.7	29.0	29.5	30.0	28.0	28.9	0.5	24
13	29.8	29.9	29.8	29.9	30.6	31.2	31.7	31.3	31.0	30.8	30.6	30.1	29.2	28.6	28.9	29.0	29.1	29.1	29.2	29.4	29.5	29.8	30.0	30.3	31.7	28.6	29.9	0.8	24
14	30.4	30.4	30.9	31.1	31.4	31.7	31.9	32.3	32.6	32.5	31.9	31.6	31.0	30.5	30.3	30.4	30.6	30.5	30.4	30.2	30.1	30.2	30.0	30.1	32.6	30.0	31.0	0.8	24
15	30.5	30.3	30.5	30.4	30.7	30.7	30.8	31.0	31.1	31.3	31.2	31.3	31.2	31.2	30.8	30.8	31.0	30.9	30.9	30.9	31.1	31.3	31.3	31.2	31.3	30.3	30.9	0.3	24
16	30.8	31.1	30.8	30.9	31.0	31.0	31.3	31.3	31.8	33.6	33.4	33.1	32.6	31.9	31.9	31.7	31.8	32.2	33.5	34.0	33.0	32.8	31.8	31.3	34.0	30.8	32.0	1.0	24
17	30.9	30.9	30.7	30.7	30.7	30.6	30.6	31.0	31.1	31.0	30.8	30.8	30.9	31.0	31.0	31.2	31.2	31.1	31.4	31.5	31.7	32.0	32.2	32.5	32.5	30.6	31.1	0.5	24
18	32.7	33.2	33.4	33.8	34.0	34.2	34.9	35.4	35.1	34.2	34.1	33.3	32.7	32.2	33.0	37.1	38.6	40.5	42.4	47.5	43.5	36.1	33.4	32.3	47.5	32.2	35.7	4.0	24
19	32.2	32.1	32.1	32.2	32.2	32.2	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.4	32.4	32.4	32.3	32.5	32.5	32.4	32.5	32.7	32.9	32.9	33.4	34.0	34.0	32.1	32.5	0.4	24
20	34.2	34.5	34.6	34.9	34.9	35.4	35.8	36.0	36.6	36.2	35.8	35.7	35.5	35.6	35.7	35.4	35.3	35.3	35.2	35.3	35.5	35.5	35.6	35.6	36.6	34.2	35.4	0.5	24
21	35.6	35.6	35.8	36.1	36.4	36.3	36.6	36.6	37.0	36.5	36.3	35.9	34.6	34.2	34.3	34.6	34.4	34.5	34.3	34.4	34.5	34.4	34.3	34.2	37.0	34.2	35.3	1.0	24
22	34.4	34.3	34.3	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.2	33.9	33.9	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	34.1	34.0	34.0	34.0	34.2	34.1	34.1	34.5	33.9	34.2	0.2	24
23	34.3	35.5	37.0	35.6	35.1	34.4	34.2	34.2	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	34.2	34.1	34.0	34.2	34.3	34.4	34.5	34.7	37.0	34.0	34.5	0.7	24
24	34.9	35.1	35.4	35.7	35.6	36.0	36.0	36.3	36.4	36.5	35.4	34.7	35.0	34.7	34.5	34.5	34.3	34.2	34.2	34.8	41.5	48.2	49.2	48.3	49.2	34.2	37.1	4.6	24
25	44.3	39.4	37.3	38.2	38.7	39.3	40.1	40.1	39.5	38.3	37.8	36.3	37.0	38.7	38.5	35.7	34.6	34.7	34.4	34.2	34.2	34.4	34.8	34.8	44.3	34.2	37.3	2.6	24
26	35.1	36.1	36.2	36.6	37.2	37.4	38.5	38.0	36.5	35.6	37.4	38.7	37.1	36.9	36.6	35.1	34.6	34.5	34.7	35.2	35.3	35.5	35.7	35.5	38.7	34.5	36.3	1.2	24
27	35.1	34.8	34.7	34.7	34.8	35.3	35.6	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.9	35.8	35.6	35.5	35.7	36.1	35.3	35.0	34.9	35.0	35.1	35.7	36.1	34.7	35.4	0.5	24
28	37.4	39.3	38.0	36.9	37.6	39.7	37.7	35.1	38.4	39.9	40.6	39.5	35.5	34.1	34.1	34.6	34.7	34.6	34.1	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	40.6	33.6	36.3	2.4	24
最大値	49.0	64.4	57.2	60.9	70.1	67.9	61.7	57.3	50.7	47.4	40.6	46.9	51.6	38.7	38.5	38.1	38.6	40.5	42.4	47.5	43.5	48.2	49.2	48.3	70.1		42.9		
最小値	24.2	24.0	24.8	25.2	23.9	23.0	25.3	25.6	25.5	25.5	25.3	24.1	24.0	24.1	24.2	23.4	22.8	23.1	23.5	23.7	23.9	24.3	24.7	23.8		22.8	25.1		
平均値	33.0	33.5	34.1	34.4	34.9	34.8	35.1	34.7	34.2	33.8	33.3	33.3	33.2	32.0	31.5	31.6	31.6	31.7	32.0	32.3	32.6	32.6	32.4	32.4			33.1		
標準偏差	5.3	7.1	6.0	7.2	9.3	8.7	8.3	6.7	5.1	4.1	3.7	4.6	5.3	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	4.2	3.9	4.1	4.4	4.5				5.5	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
28	672	0	22262.6	70.1	22.8	33.1	42.9	25.1	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	38	193	338	75	6	9	3	5	3	2	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	5.655	28.720	50.298	11.161	0.893	1.339	0.446	0.744	0.446	0.298	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.8	34.1	34.0	34.0	34.0	33.8	33.9	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.6	34.8	34.9	34.9	33.8	34.2	0.3	24
2	34.4	34.5	34.4	34.4	34.3	34.2	34.4	34.6	34.5	34.7	34.5	34.6	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	34.6	34.9	35.8	38.2	39.7	40.7	40.8	40.8	34.2	35.5	2.1	24
3	42.3	45.3	44.4	41.1	41.5	45.8	48.7	50.8	49.6	43.3	41.1	42.2	44.9	43.1	40.1	37.6	37.0	45.2	44.3	43.0	43.1	41.3	39.2	40.4	50.8	37.0	43.1	3.4	24
4	42.4	38.8	35.8	34.6	34.1	35.0	38.3	36.7	34.7	34.7	36.7	36.7	39.2	35.8	35.0	35.0	34.6	34.5	34.1	33.8	33.9	34.1	34.1	34.0	42.4	33.8	35.7	2.1	24
5	34.0	33.9	33.8	33.9	34.0	34.0	34.2	34.5	34.4	34.4	34.5	34.4	34.2	34.3	34.5	34.5	34.3	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	34.2	34.5	34.5	33.8	34.2	0.2	24
6	34.9	35.3	35.4	35.8	36.1	36.6	36.6	37.0	36.7	36.5	36.0	36.0	35.9	35.9	35.7	35.7	35.6	35.5	43.1	47.5	42.4	44.7	51.1	51.2	51.2	34.9	38.6	5.1	24
7	42.9	37.7	35.6	34.7	34.6	37.4	42.2	39.2	36.3	43.3	48.3	39.3	37.7	36.1	35.4	47.3	51.5	57.7	56.9	56.3	48.5	47.5	54.9	49.1	57.7	34.6	43.8	7.8	24
8	46.2	47.3	44.9	48.2	42.3	37.7	35.0	34.7	34.4	34.3	34.3	34.1	34.2	34.2	34.0	34.2	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.6	34.4	48.2	34.0	36.9	4.8	24
9	34.7	35.2	35.5	35.9	36.4	37.0	37.3	37.8	37.1	36.0	34.9	34.5	34.4	34.2	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.7	34.7	36.2	38.9	39.4	39.4	34.2	35.7	1.5	24
10	37.1	35.6	43.0	54.8	65.3	53.5	41.4	41.1	39.6	37.2	35.3	34.6	34.5	34.5	34.6	34.8	34.8	34.6	34.6	34.6	34.3	34.3	34.4	34.4	65.3	34.3	38.9	8.0	24
11	34.6	34.6	34.6	34.8	34.9	35.4	35.7	35.9	36.0	36.4	35.1	34.5	34.3	34.3	34.2	34.4	34.2	34.4	34.3	34.5	34.5	34.6	34.9	35.1	36.4	34.2	34.8	0.6	24
12	35.6	35.9	36.1	36.9	37.1	37.4	37.2	35.3	34.3	34.2	34.2	34.4	34.3	34.1	34.3	34.2	34.1	34.2	34.1	34.1	34.3	34.7	34.8	34.8	37.4	34.1	35.0	1.1	24
13	34.7	35.9	37.1	38.1	36.2	38.0	35.9	36.6	35.2	34.6	34.4	34.2	34.4	34.3	34.9	34.8	36.7	35.9	34.5	34.7	36.4	35.9	35.1	35.2	38.1	34.2	35.6	1.1	24
14	36.5	36.9	34.8	34.0	33.9	33.7	33.9	34.2	34.4	34.5	35.1	34.9	34.3	34.0	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	34.1	34.4	34.5	34.2	34.0	36.9	33.7	34.4	0.8	24
15	34.2	34.4	34.8	35.0	34.9	35.4	35.0	35.1	34.7	34.7	34.2	34.1	33.8	33.9	34.1	34.1	34.1	34.0	34.1	34.2	34.1	34.3	34.4	34.5	35.4	33.8	34.4	0.4	24
16	34.3	34.4	34.6	34.8	34.8	34.7	34.9	35.0	34.6	34.5	34.7	34.7	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	34.6	34.6	34.8	34.9	35.0	35.0	35.1	35.1	34.3	34.7	0.2	24
17	34.9	34.7	34.5	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	34.5	34.7	34.7	35.0	35.3	35.4	35.6	35.6	34.5	34.8	0.3	24
18	35.7	36.1	36.2	36.5	36.8	37.0	37.4	37.6	37.3	37.6	37.6	36.9	36.5	39.8	43.0	46.1	46.9	44.6	44.5	44.5	41.1	38.9	38.2	40.3	46.9	35.7	39.5	3.5	24
19	45.8	45.9	59.2	64.7	75.3	63.6	45.8	37.9	39.0	38.8	36.4	35.4	35.3	34.9	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	35.0	35.2	35.4	75.3	34.7	41.9	11.7	24
20	35.6	35.9	36.2	36.3	36.5	36.5	36.5	36.7	36.6	36.4	36.6	36.1	35.4	35.2	35.1	35.4	35.1	34.7	34.7	34.4	34.6	34.9	35.0	34.9	36.7	34.4	35.6	0.8	24
21	34.9	34.7	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	35.5	35.5	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8	34.9	34.9	35.0	34.7	34.7	34.7	35.0	35.2	35.3	35.5	35.5	34.6	34.9	0.3	24
22	35.9	36.0	36.5	36.8	37.1	37.3	37.6	38.1	37.9	37.6	37.5	37.7	36.6	35.7	35.4	35.0	35.2	35.2	35.5	35.7	37.8	39.2	37.8	36.7	39.2	35.0	36.7	1.1	24
23	37.9	39.8	38.8	36.4	35.5	35.6	35.7	35.7	35.8	36.0	36.2	35.5	35.1	35.1	35.2	35.0	35.1	34.7	34.7	34.6	34.5	34.6	34.5	34.7	39.8	34.5	35.7	1.4	24
24	34.8	34.9	34.8	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.0	35.0	34.9	35.0	35.1	35.0	34.9	35.1	34.8	34.8	34.8	35.1	35.1	35.3	35.3	35.6	35.6	34.8	35.1	0.2	24
25	35.8	36.1	36.4	36.3	36.7	36.8	36.9	36.5	36.3	36.6	37.0	36.2	35.3	34.9	34.7	36.4	41.6	42.1	42.8	42.9	43.7	42.9	41.6	40.0	43.7	34.7	38.2	3.0	24
26	38.5	39.1	36.8	35.3	35.2	36.1	36.1	35.6	37.4	38.1	36.4	36.2	37.2	35.1	34.5	34.2	34.3	34.2	34.1	34.2	34.4	34.5	34.7	34.7	39.1	34.1	35.7	1.5	24
27	34.9	34.9	35.0	35.2	35.5	35.9	36.3	36.2	35.8	35.2	34.8	34.4	34.5	34.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.4	34.5	34.8	34.9	35.0	35.2	36.3	34.4	35.0	0.6	24
28	35.6	35.6	35.9	36.2	36.1	36.5	36.7	36.9	36.9	36.8	36.4	36.0	35.9	35.6	35.5	35.5	35.3	35.4	35.3	35.4	35.5	35.5	35.6	35.7	36.9	35.3	35.9	0.5	24
29	35.8	35.8	35.9	36.2	36.1	36.1	36.2	36.7	36.1	35.4	35.1	35.3	35.3	35.3	35.2	35.0	35.2	34.9	35.0	34.9	35.2	35.3	35.6	35.6	36.7	34.9	35.5	0.5	24
30	35.7	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	35.6	35.5	35.4	35.0	35.0	34.9	35.0	35.1	35.0	35.3	34.8	34.7	34.8	35.7	36.2	34.7	35.5	0.5	24
31	38.0	37.7	36.5	35.2	35.2	35.3	34.9	34.9	34.8	34.8	34.9	34.9	38.3	41.4	38.5	36.5	35.6	35.2	34.9	34.8	34.8	36.1	37.7	39.8	41.4	34.8	36.3	1.8	24
最大値	46.2	47.3	59.2	64.7	75.3	63.6	48.7	50.8	49.6	43.3	48.3	42.2	44.9	43.1	43.0	47.3	51.5	57.7	56.9	56.3	48.5	47.5	54.9	51.2	75.3		43.8		
最小値	33.8	33.9	33.8	33.9	33.9	33.7	33.9	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	33.8	33.9	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	34.0	34.1	34.0		33.7	34.2		
平均値	36.8	36.9	37.2	37.6	38.1	37.7	37.0	36.7	36.3	36.2	36.0	35.5	35.6	35.5	35.3	35.7	36.0	36.3	36.5	36.6	36.4	36.5	37.0	37.0			36.5		
標準偏差	3.4	3.4	4.9	6.6	8.9	6.1	3.3	3.0	2.8	2.3	2.7	1.7	2.2	2.1	1.9	3.0	3.8	4.9	4.9	5.0	3.6	3.4	4.7	4.1				4.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27163.5	75.3	33.7	36.5	43.8	34.2	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	508	164	44	14	6	4	3	0	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68.280	22.043	5.914	1.882	0.806	0.538	0.403	0.000	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.1	43.3	44.7	43.3	41.0	39.6	39.6	39.6	40.5	40.6	40.3	40.6	41.3	43.2	42.0	44.7	43.7	40.6	40.5	44.2	42.3	40.8	39.9	40.5	44.7	39.6	41.6	1.7	24
2	40.1	40.0	39.8	40.0	40.1	40.2	40.2	40.8	41.2	41.2	41.1	41.2	41.0	42.8	48.9	50.6	54.9	47.2	51.5	47.7	43.0	40.4	39.9	41.3	54.9	39.8	43.1	4.4	24
3	44.6	44.0	45.5	47.5	46.3	43.6	44.8	43.0	42.4	44.1	43.1	44.7	43.6	43.7	41.9	46.4	43.3	46.3	47.9	43.4	40.8	40.0	39.4	39.3	47.9	39.3	43.7	2.3	24
4	39.4	39.1	39.1	39.1	39.1	39.5	39.6	39.8	39.7	39.7	40.1	40.4	40.1	40.0	40.0	39.8	39.7	40.1	40.5	40.5	40.8	40.9	41.2	41.1	41.2	39.1	40.0	0.6	24
5	41.0	41.1	40.9	41.1	41.0	40.9	40.6	40.2	40.1	39.9	40.1	40.2	40.3	40.0	40.1	46.2	47.7	45.6	43.1	48.8	61.5	80.3	88.4	71.1	88.4	39.9	47.5	13.6	24
6	52.8	47.7	44.7	46.9	47.7	49.9	44.8	47.8	43.9	43.4	42.5	43.2	40.9	40.0	39.7	40.3	40.2	40.3	40.3	40.5	40.9	41.7	42.6	42.7	52.8	39.7	43.6	3.6	24
7	42.2	42.3	42.6	43.1	43.2	43.1	43.0	42.9	42.2	41.6	41.3	41.4	41.4	41.0	40.5	40.3	40.4	40.6	41.0	41.6	41.9	42.1	42.1	41.2	43.2	40.3	41.8	0.9	24
8	41.1	40.7	41.8	41.9	44.5	51.8	54.1	49.4	57.5	57.7	55.6	58.8	54.2	56.5	57.8	57.6	53.5	54.7	54.9	52.6	48.1	46.1	48.9	50.4	58.8	40.7	51.3	5.9	24
9	54.2	51.3	49.2	49.0	44.6	42.9	41.8	40.1	38.8	38.7	38.7	38.8	38.9	39.2	39.2	39.2	39.6	39.8	40.6	40.8	40.8	40.7	40.9	41.2	54.2	38.7	42.0	4.4	24
10	41.4	41.2	41.1	40.9	40.4	40.1	39.6	39.3	39.0	39.2	39.3	39.5	39.8	39.8	39.9	39.9	39.9	39.9	40.0	40.2	40.2	40.2	40.3	40.5	41.4	39.0	40.1	0.6	24
11	40.6	40.3	40.4	40.3	40.4	40.6	42.2	45.2	41.9	40.7	41.0	41.7	45.4	49.6	50.6	57.2	64.3	65.7	61.7	63.9	61.1	52.5	49.6	55.2	65.7	40.3	48.8	9.1	24
12	52.2	56.1	53.2	52.7	46.4	42.6	38.9	37.7	37.4	36.6	36.5	36.3	36.2	36.2	36.6	36.8	37.2	37.8	38.3	38.1	37.4	37.3	37.1	37.1	56.1	36.2	40.5	6.4	24
13	37.2	37.2	37.2	37.3	37.6	37.7	37.6	37.6	37.9	39.4	41.8	41.4	39.6	39.9	39.3	38.7	38.6	38.4	38.3	38.5	38.9	38.7	38.5	38.6	41.8	37.2	38.6	1.2	24
14	38.8	38.9	38.6	39.0	38.9	41.1	40.6	40.8	41.0	40.8	40.2	40.4	40.1	39.7	40.0	39.5	39.0	39.0	40.0	39.9	39.8	40.2	40.3	40.9	41.1	38.6	39.9	0.8	24
15	41.2	41.0	41.0	41.2	41.0	41.5	41.4	41.3	41.1	40.6	39.8	39.7	39.9	40.1	40.1	40.0	40.0	40.2	40.3	40.8	41.6	40.8	40.7	40.6	41.6	39.7	40.7	0.6	24
16	40.8	46.2	44.7	44.4	43.9	42.2	41.2	40.7	40.6	40.6	40.5	40.6	41.0	41.0	40.9	41.0	40.9	40.7	40.8	41.1	41.5	41.6	41.8	42.3	46.2	40.5	41.7	1.5	24
17	42.5	42.9	43.2	43.1	43.5	43.5	43.5	43.4	42.8	42.4	41.5	41.5	41.5	41.3	41.0	40.9	40.9	41.0	41.0	41.1	41.0	41.1	40.9	40.8	43.5	40.8	41.9	1.0	24
18	40.8	40.7	40.6	40.4	40.5	40.4	40.5	40.4	40.4	40.2	40.5	40.5	40.5	40.7	40.7	40.7	40.6	40.6	40.8	41.1	41.4	41.9	42.4	42.3	42.4	40.2	40.8	0.6	24
19	42.6	42.7	43.2	43.2	43.3	43.3	43.3	43.2	43.9	***	***	***	***	***	41.5	41.7	42.0	41.8	41.7	41.6	42.8	50.1	61.8	64.9	64.9	41.5	45.2	6.7	19
20	50.1	51.5	47.8	48.9	52.1	56.1	67.6	78.4	84.2	72.2	66.2	60.3	54.5	49.8	46.4	46.0	44.2	40.5	38.7	38.4	38.8	38.8	39.2	39.7	84.2	38.4	52.1	13.2	24
21	39.7	40.5	40.7	40.9	40.1	40.2	41.5	41.6	40.7	39.9	47.0	46.0	40.7	39.2	39.0	39.9	42.8	46.8	44.0	42.7	43.8	53.4	66.6	64.0	66.6	39.0	44.2	7.3	24
22	49.5	45.9	49.2	51.1	48.0	45.9	47.6	47.7	45.8	40.0	37.7	40.1	40.5	44.5	48.9	47.5	40.6	36.6	35.7	35.1	35.4	36.7	38.8	40.9	51.1	35.1	42.9	5.2	24
23	38.6	38.1	36.5	34.7	34.4	34.4	34.1	34.1	34.3	34.4	34.7	34.9	35.0	35.0	34.8	34.7	34.6	34.5	34.6	35.3	35.4	35.5	35.7	36.1	38.6	34.1	35.2	1.2	24
24	36.0	36.3	36.7	37.0	37.2	37.1	37.0	37.2	37.0	36.1	35.7	35.8	35.7	36.8	39.5	38.5	37.8	36.3	36.4	37.5	39.3	39.2	38.1	37.1	39.5	35.7	37.1	1.1	24
25	38.4	42.3	44.6	43.8	42.3	45.7	46.2	46.6	42.4	36.5	42.2	46.8	55.7	50.4	50.4	46.0	45.3	40.8	37.7	34.3	32.2	31.4	31.3	30.8	55.7	30.8	41.8	6.6	24
26	30.7	30.8	30.8	30.7	30.9	30.8	30.6	30.7	31.0	31.9	31.7	31.4	31.2	31.2	31.3	31.5	31.7	31.8	31.8	32.1	32.6	33.0	33.3	33.9	33.9	30.6	31.5	0.9	24
27	33.8	34.1	34.5	33.8	33.5	32.9	33.1	33.3	33.9	33.9	33.6	33.9	33.7	35.7	36.8	34.2	33.5	33.3	33.6	34.0	34.2	33.8	34.1	35.0	36.8	32.9	34.0	0.8	24
28	47.6	59.8	48.4	39.6	42.5	42.9	41.0	40.6	42.7	42.4	40.9	39.3	39.3	39.6	34.5	32.5	32.3	33.0	33.6	33.7	34.5	35.9	35.3	35.7	59.8	32.3	39.5	6.3	24
29	37.2	39.2	39.3	52.4	45.9	39.5	45.9	38.3	34.0	32.7	32.6	34.4	39.0	42.7	40.5	36.0	33.3	32.7	34.2	34.6	34.8	33.2	33.2	40.5	52.4	32.6	37.8	5.1	24
30	46.4	36.5	34.7	34.7	33.2	38.7	46.8	41.6	44.3	37.3	36.9	35.8	36.2	34.2	39.5	40.6	38.5	35.4	34.2	34.7	36.5	35.9	38.9	43.2	46.8	33.2	38.1	3.9	24
31	42.4	41.7	36.3	34.1	34.5	35.0	33.3	33.2	33.0	30.9	29.8	29.3	29.3	29.5	29.6	29.8	29.8	29.8	30.0	30.6	31.2	31.2	31.2	31.4	42.4	29.3	32.4	3.6	24
最大値	54.2	59.8	53.2	52.7	52.1	56.1	67.6	78.4	84.2	72.2	66.2	60.3	55.7	56.5	57.8	57.6	64.3	65.7	61.7	63.9	61.5	80.3	88.4	71.1	88.4		52.1		
最小値	30.7	30.8	30.8	30.7	30.9	30.8	30.6	30.7	31.0	30.9	29.8	29.3	29.3	29.5	29.6	29.8	29.8	29.8	30.0	30.6	31.2	31.2	31.2	30.8		29.3	31.5		
平均値	42.1	42.4	41.6	41.8	41.2	41.4	42.0	41.8	41.8	40.5	40.4	40.6	40.5	40.8	41.0	41.2	41.0	40.4	40.3	40.3	40.5	41.1	42.3	42.6			41.3		
標準偏差	5.4	6.0	4.9	5.5	4.8	5.1	6.7	8.0	9.2	7.7	6.8	6.5	5.9	5.6	5.7	6.4	7.0	7.0	6.6	6.6	6.7	9.0	11.4	9.3				6.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	739	5	30481.4	88.4	29.3	41.3	52.1	31.5	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	21	109	318	181	56	25	11	9	3	2	2	1	1	0	0	0	739
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.842	14.750	43.031	24.493	7.578	3.383	1.488	1.218	0.406	0.271	0.271	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.6	31.7	31.6	31.2	31.7	31.9	32.0	32.4	32.5	32.3	31.8	31.6	31.6	31.1	31.0	31.0	30.7	30.6	30.6	31.3	31.9	32.0	31.9	32.1	32.5	30.6	31.6	0.5	24
2	32.1	32.7	35.0	33.1	32.2	31.7	32.3	32.8	33.0	32.4	32.1	32.4	32.4	32.5	32.3	32.4	32.0	32.5	34.8	34.8	42.9	38.1	36.3	38.2	42.9	31.7	33.8	2.7	24
3	46.2	48.1	44.4	48.1	37.9	33.6	33.5	33.1	32.6	33.3	33.2	32.7	32.2	32.1	31.5	31.6	31.5	31.9	32.3	32.8	33.2	33.6	34.1	34.6	48.1	31.5	35.3	5.4	24
4	34.7	34.4	34.5	34.4	34.8	34.6	35.0	34.9	34.9	33.6	33.3	33.4	33.7	33.6	33.3	33.1	33.3	33.5	33.9	34.3	34.4	34.7	34.9	35.5	35.5	33.1	34.2	0.7	24
5	35.5	35.6	35.8	35.7	35.8	35.7	35.8	36.1	36.2	35.6	34.2	34.3	34.4	34.5	34.3	34.1	34.2	34.4	34.8	35.1	35.5	35.6	35.6	35.6	36.2	34.1	35.2	0.7	24
6	35.8	36.0	36.0	36.3	36.5	37.1	38.3	37.6	37.4	37.3	35.7	36.6	39.0	43.9	51.0	53.4	49.8	50.1	42.7	40.3	41.6	42.5	42.4	43.8	53.4	35.7	40.9	5.4	24
7	42.5	55.5	65.9	70.6	75.7	67.5	64.8	58.4	55.9	54.8	46.5	36.3	34.0	32.8	31.9	31.5	31.8	32.6	33.8	33.7	32.9	32.8	32.8	33.1	75.7	31.5	45.3	15.2	24
8	41.5	62.1	62.0	66.3	64.4	53.9	51.5	49.7	53.4	49.7	44.5	50.4	54.9	47.3	33.8	31.2	39.2	34.7	34.8	39.5	37.4	35.3	29.8	26.5	66.3	26.5	45.6	11.6	24
9	27.0	26.3	29.1	29.5	26.5	24.7	25.2	26.7	28.5	30.1	27.2	25.4	26.6	25.6	25.7	25.5	25.0	24.6	24.7	24.8	25.2	25.5	25.8	26.0	30.1	24.6	26.3	1.6	24
10	26.1	26.2	26.3	26.6	26.9	26.9	27.1	27.6	27.1	26.2	26.0	26.0	25.9	26.0	26.1	26.1	26.4	26.7	26.6	27.2	28.5	27.8	27.4	26.8	28.5	25.9	26.7	0.7	24
11	26.6	28.9	34.2	34.4	35.4	36.2	41.0	42.9	35.0	33.4	31.6	35.0	35.7	31.0	28.4	30.2	31.0	30.6	30.5	29.5	30.3	32.9	31.9	30.3	42.9	26.6	32.8	3.8	24
12	30.5	30.9	31.9	32.6	32.7	32.6	31.7	31.7	32.0	31.6	31.3	30.8	30.5	30.4	30.5	30.7	30.8	30.7	31.0	31.0	31.5	31.5	31.7	32.2	32.7	30.4	31.4	0.7	24
13	33.5	33.2	33.2	33.4	33.4	33.7	33.4	33.2	33.0	31.6	31.4	31.1	31.4	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.4	32.5	32.7	32.9	33.3	33.4	33.7	31.1	32.6	0.8	24
14	33.4	33.5	33.5	33.8	34.3	34.5	34.9	35.1	34.7	33.1	32.8	32.8	33.2	32.6	32.5	32.4	32.8	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	32.9	32.9	35.1	32.4	33.4	0.8	24
15	33.5	33.7	34.1	34.1	34.1	33.9	33.8	33.8	33.8	33.5	33.6	33.6	33.9	34.1	34.2	33.8	33.6	33.7	33.8	33.9	34.2	34.2	34.2	34.3	34.3	33.5	33.9	0.2	24
16	37.3	36.3	34.2	33.7	33.3	33.3	33.6	33.6	33.8	34.5	34.7	35.1	35.6	34.7	34.2	34.2	34.0	34.3	35.5	36.7	35.1	35.2	33.9	33.4	37.3	33.3	34.6	1.1	24
17	33.1	32.9	32.8	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.8	32.9	32.9	33.0	33.0	32.9	33.1	33.1	33.3	33.7	34.0	34.4	34.7	34.7	32.6	33.1	0.6	24
18	34.9	35.2	35.7	36.2	36.3	36.3	36.6	36.7	35.9	35.2	35.3	35.1	34.8	33.9	35.6	38.1	41.4	45.4	44.8	47.8	48.8	38.7	35.1	33.7	48.8	33.7	37.8	4.4	24
19	33.5	33.5	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.5	33.4	33.7	33.5	33.6	33.5	33.6	33.7	33.5	33.6	33.6	34.0	34.3	34.3	34.4	34.8	34.8	33.3	33.7	0.4	24
20	35.9	36.1	36.4	36.5	36.3	36.5	36.2	36.3	36.8	36.8	35.9	35.5	35.4	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.5	35.7	35.6	35.9	35.9	36.1	36.8	35.1	35.9	0.5	24
21	36.1	36.3	36.2	36.4	36.8	37.1	37.2	36.9	36.5	35.4	35.2	35.4	35.5	35.1	34.9	34.9	35.3	35.1	35.0	35.3	35.3	35.1	34.9	34.8	37.2	34.8	35.7	0.8	24
22	34.8	34.8	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7	34.5	34.6	35.0	35.0	35.3	35.4	35.5	35.7	35.6	35.8	35.6	35.7	35.8	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	34.5	35.3	0.6	24
23	36.5	36.7	39.3	38.2	37.0	36.6	36.4	36.5	36.4	36.4	36.4	36.5	36.6	36.8	37.0	37.0	37.0	36.8	36.8	37.1	37.2	37.2	37.6	37.4	39.3	36.4	37.0	0.7	24
24	37.6	37.7	38.0	38.0	37.8	38.1	37.8	37.9	37.9	37.4	37.7	38.0	38.2	38.2	37.8	37.8	37.6	37.6	37.6	38.7	44.2	48.4	50.2	50.0	50.2	37.4	39.6	4.1	24
25	47.5	44.4	43.0	42.6	42.3	42.7	44.2	43.7	42.6	41.6	41.2	39.6	40.8	43.3	43.3	40.6	39.1	39.0	39.0	38.6	38.4	39.1	39.8	39.4	47.5	38.4	41.5	2.3	24
26	39.7	40.4	40.5	40.6	42.0	41.7	42.5	42.6	42.4	41.8	41.3	41.4	42.7	42.6	41.4	40.3	40.1	39.8	39.5	39.4	39.5	39.9	40.1	40.3	42.7	39.4	40.9	1.1	24
27	40.3	40.2	40.7	41.1	41.4	40.8	40.6	40.8	40.9	41.2	41.4	41.5	41.5	41.6	41.4	41.1	41.3	41.6	40.9	40.7	40.6	40.6	40.4	40.5	41.6	40.2	41.0	0.4	24
28	41.4	44.4	44.1	44.2	45.3	45.7	45.5	43.2	42.6	43.9	44.5	44.3	41.4	39.6	39.9	39.8	40.3	39.7	39.8	39.2	39.2	39.2	39.1	39.3	45.7	39.1	41.9	2.4	24
最大値	47.5	62.1	65.9	70.6	75.7	67.5	64.8	58.4	55.9	54.8	46.5	50.4	54.9	47.3	51.0	53.4	49.8	50.1	44.8	47.8	48.8	48.4	50.2	50.0	75.7		45.6		
最小値	26.1	26.2	26.3	26.6	26.5	24.7	25.2	26.7	27.1	26.2	26.0	25.4	25.9	25.6	25.7	25.5	25.0	24.6	24.7	24.8	25.2	25.5	25.8	26.0		24.6	26.3		
平均値	35.7	37.1	37.7	38.2	37.9	37.1	37.2	37.0	36.7	36.2	35.4	35.2	35.5	35.1	34.7	34.6	34.9	35.0	34.9	35.2	35.8	35.6	35.3	35.2			36.0		
標準偏差	5.2	7.9	8.5	9.7	10.1	8.1	7.6	6.5	6.3	5.9	4.9	5.1	5.5	5.1	5.2	5.4	5.0	5.2	4.4	4.6	4.9	4.4	4.7	5.1				6.3	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
28	672	0	24163.4	75.7	24.6	36.0	45.6	26.3	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	15	58	353	148	63	17	8	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	2.232	8.631	52.530	22.024	9.375	2.530	1.190	0.149	0.744	0.446	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.3	39.5	39.4	39.4	39.5	39.4	39.6	39.6	39.5	39.5	39.6	39.7	40.1	39.9	40.0	40.0	40.1	40.0	40.1	40.2	40.2	40.2	40.3	40.3	40.3	39.3	39.8	0.3	24
2	40.2	40.2	40.1	40.1	40.1	40.2	40.0	40.1	40.3	40.4	40.4	40.3	40.7	40.7	40.7	40.6	40.6	40.4	40.6	42.1	44.4	45.5	45.3	44.5	45.5	40.0	41.2	1.8	24
3	44.5	45.8	49.1	51.6	52.3	56.4	62.6	63.2	60.5	53.0	48.8	49.6	52.8	54.1	49.2	44.6	42.7	47.3	49.4	50.2	49.3	47.1	45.1	46.9	63.2	42.7	50.7	5.5	24
4	47.4	45.8	43.1	41.9	41.1	41.1	43.4	42.5	40.8	40.9	44.0	43.8	45.7	42.7	42.2	42.5	41.0	40.5	40.3	39.8	40.1	40.0	41.0	40.5	47.4	39.8	42.2	2.0	24
5	40.0	39.8	39.8	40.0	39.9	40.1	40.2	40.1	40.2	40.4	40.3	40.3	40.5	40.7	40.6	40.4	40.5	40.2	40.0	39.9	39.8	40.0	40.2	40.8	40.8	39.8	40.2	0.3	24
6	41.1	41.7	41.8	41.6	41.7	41.9	42.4	42.7	42.5	42.2	41.8	41.5	41.4	41.1	41.1	41.1	41.1	40.9	45.3	53.8	48.4	48.9	54.3	56.6	56.6	40.9	44.0	4.7	24
7	55.2	50.0	44.5	41.5	40.5	41.2	47.6	47.1	43.0	45.1	54.2	45.9	42.7	42.2	41.3	46.5	51.4	50.8	52.6	52.4	53.9	57.1	59.5	57.9	59.5	40.5	48.5	5.9	24
8	50.8	50.3	49.3	54.2	50.0	44.0	41.7	40.7	40.1	40.1	39.8	39.7	39.7	39.9	40.0	40.0	40.0	39.8	39.8	40.0	39.9	40.0	40.0	40.1	54.2	39.7	42.5	4.6	24
9	40.4	41.3	41.7	42.4	43.0	43.0	43.0	43.1	42.8	42.2	40.6	40.2	40.2	40.3	40.2	40.1	40.4	40.1	40.1	40.4	40.7	41.1	41.6	42.8	43.1	40.1	41.3	1.2	24
10	42.4	41.5	48.0	57.2	66.7	62.4	47.8	46.6	46.4	41.5	39.9	39.6	39.6	39.6	39.8	40.0	39.9	39.9	40.0	39.9	39.8	40.0	40.0	40.2	66.7	39.6	44.1	7.6	24
11	40.0	40.3	39.9	40.0	40.0	40.0	41.0	42.0	42.5	42.7	40.9	40.4	40.1	40.2	40.2	40.1	40.0	39.8	40.0	40.2	40.1	40.2	40.9	41.4	42.7	39.8	40.5	0.8	24
12	41.7	42.3	42.4	42.6	41.1	40.1	39.9	39.7	39.8	39.8	40.0	40.0	39.9	39.9	40.0	40.0	39.9	39.9	39.9	39.9	40.1	40.1	40.2	40.6	42.6	39.7	40.4	0.9	24
13	40.4	40.5	40.6	40.6	40.5	41.9	41.8	40.8	40.5	40.9	40.6	40.1	40.2	40.4	41.1	46.4	45.1	42.8	40.3	39.7	40.1	41.3	41.2	41.6	46.4	39.7	41.2	1.6	24
14	42.3	40.8	40.1	39.8	39.8	39.8	40.8	41.8	40.9	41.0	40.9	40.0	39.6	39.6	39.5	39.6	39.5	39.5	39.5	40.0	40.1	39.6	39.4	39.6	42.3	39.4	40.1	0.8	24
15	39.5	39.5	39.8	40.2	39.8	39.8	39.7	39.8	39.7	40.4	40.4	40.1	40.4	40.1	39.9	40.0	40.0	39.9	39.8	39.7	40.0	40.1	40.0	40.2	40.4	39.5	39.9	0.3	24
16	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.2	40.0	40.2	40.3	40.4	40.6	40.5	40.5	40.5	40.6	40.5	40.6	40.3	40.3	40.5	40.4	40.5	40.4	40.4	40.6	40.0	40.3	0.2	24
17	40.3	40.3	40.3	40.4	40.4	40.2	40.4	40.5	40.5	40.3	40.5	40.6	40.6	40.6	40.6	40.7	40.6	40.6	40.4	40.5	40.8	41.1	41.3	41.6	41.6	40.2	40.6	0.3	24
18	41.7	42.0	42.7	42.7	42.7	42.6	42.5	42.9	42.4	41.6	41.5	41.5	41.6	46.1	51.7	51.6	49.7	48.3	50.6	50.5	46.9	45.1	44.5	46.2	51.7	41.5	45.0	3.6	24
19	49.6	53.5	69.2	76.3	79.8	71.5	58.1	47.5	45.1	46.0	43.8	43.8	42.5	41.1	40.5	40.6	40.4	40.3	40.4	40.3	40.4	40.5	40.6	40.9	79.8	40.3	48.9	12.5	24
20	41.3	41.6	42.3	43.3	43.6	43.6	43.8	43.6	42.5	41.1	41.0	40.7	41.0	41.0	41.2	41.2	41.1	40.8	40.5	40.5	40.6	40.7	40.7	40.7	43.8	40.5	41.6	1.2	24
21	40.6	40.5	40.3	40.3	40.3	40.5	40.8	41.0	40.7	40.6	40.6	40.5	40.6	40.8	40.8	40.9	40.8	40.9	40.5	40.6	40.6	41.1	41.3	41.5	41.5	40.3	40.7	0.3	24
22	41.9	42.1	42.1	42.8	43.1	43.2	42.8	42.8	42.8	41.9	41.8	41.5	41.8	41.7	41.6	41.4	41.4	41.5	41.6	42.4	44.6	46.4	45.5	45.2	46.4	41.4	42.7	1.4	24
23	45.5	46.1	45.3	42.3	41.2	41.1	41.2	41.2	41.2	40.9	40.8	41.0	41.0	41.1	41.1	41.1	40.9	40.8	40.8	40.5	40.4	40.5	40.4	40.5	46.1	40.4	41.5	1.6	24
24	40.5	40.7	40.7	40.7	40.7	40.6	41.0	40.8	40.9	40.7	40.7	40.9	40.9	41.0	40.9	40.8	40.8	40.7	40.7	40.7	40.9	41.1	41.1	41.5	41.5	40.5	40.8	0.2	24
25	41.8	41.9	42.1	42.1	42.0	42.1	41.8	41.6	41.3	40.9	40.9	41.1	41.3	40.8	40.9	43.8	48.9	49.2	50.3	52.1	51.5	50.4	49.9	48.4	52.1	40.8	44.5	4.2	24
26	47.2	48.4	43.6	41.2	40.9	43.0	43.0	41.5	41.6	43.2	42.0	42.3	46.5	44.8	41.4	40.5	40.2	40.2	39.9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.2	48.4	39.9	42.1	2.4	24
27	40.1	40.2	40.1	40.5	40.9	40.8	41.0	41.0	40.7	40.2	40.3	40.4	40.5	40.5	40.7	40.7	40.7	40.7	40.5	40.5	40.8	40.9	41.1	41.3	41.3	40.1	40.6	0.3	24
28	41.4	41.4	41.7	41.9	41.9	42.1	42.4	42.4	42.0	41.4	41.6	41.9	41.9	41.6	41.8	41.8	41.5	41.4	41.5	41.5	41.6	41.6	41.9	41.9	42.4	41.4	41.8	0.3	24
29	41.7	41.6	41.9	41.7	41.6	41.8	41.6	41.5	41.3	41.3	41.3	41.4	41.5	41.7	41.6	41.4	41.4	41.2	41.1	41.3	41.4	41.6	41.8	41.8	41.9	41.1	41.5	0.2	24
30	42.0	41.8	42.1	42.0	42.2	41.9	42.0	42.3	41.7	41.3	41.5	41.6	41.5	41.4	41.4	41.2	41.3	41.5	41.5	41.6	41.4	41.3	41.5	42.2	42.3	41.2	41.7	0.3	24
31	43.0	43.2	43.2	42.3	41.5	41.4	41.1	41.4	41.0	41.3	41.3	41.9	43.5	43.1	42.8	42.3	42.1	41.4	41.1	41.0	40.8	42.7	45.9	47.9	47.9	40.8	42.4	1.7	24
最大値	55.2	53.5	69.2	76.3	79.8	71.5	62.6	63.2	60.5	53.0	54.2	49.6	52.8	54.1	51.7	51.6	51.4	50.8	52.6	53.8	53.9	57.1	59.5	57.9	79.8		50.7		
最小値	39.3	39.5	39.4	39.4	39.5	39.4	39.6	39.6	39.5	39.5	39.6	39.6	39.6	39.6	39.5	39.6	39.5	39.5	39.5	39.7	39.8	39.6	39.4	39.6		39.3	39.8		
平均値	42.7	42.7	43.1	43.7	43.8	43.5	43.1	42.6	42.1	41.7	41.7	41.4	41.6	41.6	41.5	41.7	41.8	41.7	41.9	42.3	42.3	42.5	42.8	43.1			42.4		
標準偏差	3.7	3.6	5.5	7.3	8.5	7.0	5.0	4.3	3.7	2.5	2.9	2.0	2.6	2.7	2.5	2.5	2.9	2.9	3.6	4.3	3.8	3.9	4.5	4.5				4.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	31523.6	79.8	39.3	42.4	50.7	39.8	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	372	289	48	19	8	3	2	1	2	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000	38.844	6.452	2.554	1.075	0.403	0.269	0.134	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.1	39.1	38.4	37.5	36.9	36.5	35.9	38.4	40.9	37.5	37.9	39.2	41.8	46.6	46.5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	46.6	35.9	39.7	3.3	15
2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					0
3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					0
4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					0
5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	49.6	57.2	52.9	42.7	38.7	60.6	71.0	67.9	65.3	47.7	71.0	38.7	55.4	10.9	10
6	45.7	43.5	41.7	42.9	50.6	43.3	43.4	38.9	36.9	35.8	37.3	35.8	35.3	35.2	35.0	39.5	38.8	36.6	36.4	36.2	36.0	36.1	36.2	36.1	50.6	35.0	38.9	4.1	24
7	36.2	36.4	36.6	37.1	37.1	37.2	37.3	37.4	36.7	36.4	36.3	36.4	36.5	35.9	35.5	35.3	35.4	36.3	36.9	37.0	37.2	37.2	39.2	48.3	48.3	35.3	37.2	2.5	24
8	49.2	42.4	38.9	42.8	38.8	45.9	51.3	54.5	50.1	49.5	57.4	57.4	52.8	49.6	46.6	45.2	40.3	42.1	54.4	57.7	54.0	53.6	42.2	38.1	57.7	38.1	48.1	6.4	24
9	37.1	36.9	38.8	39.0	37.9	36.6	36.0	35.9	35.1	34.8	34.9	35.1	35.3	35.7	35.2	35.8	35.7	36.0	36.4	36.3	36.5	36.6	36.5	36.5	39.0	34.8	36.3	1.1	24
10	36.5	36.6	36.8	36.9	37.0	37.0	37.2	37.1	37.0	37.1	37.0	37.1	36.9	36.7	36.7	36.7	36.5	36.4	36.5	40.3	40.4	37.9	36.9	36.5	40.4	36.4	37.2	1.0	24
11	36.4	36.3	36.6	36.8	43.6	59.6	53.1	45.2	43.9	50.4	48.9	55.6	56.6	58.0	66.4	57.2	45.9	37.3	35.6	36.2	40.4	41.8	38.8	37.9	66.4	35.6	45.8	9.2	24
12	37.1	35.1	35.1	37.1	36.2	36.3	36.6	38.9	39.1	36.8	35.5	34.9	34.7	34.9	35.5	35.9	35.5	35.5	35.8	36.0	36.0	36.1	36.2	36.4	39.1	34.7	36.1	1.1	24
13	36.2	36.1	36.3	36.1	36.3	36.4	40.4	39.0	37.4	39.9	41.0	38.0	41.2	39.7	40.9	43.7	42.2	42.3	44.3	40.9	37.3	36.2	36.0	36.3	44.3	36.0	38.9	2.7	24
14	36.2	36.7	37.4	36.7	39.1	37.0	36.1	35.8	35.2	34.8	35.1	35.7	37.7	38.2	37.5	35.9	35.2	35.4	35.7	35.9	36.0	36.2	36.3	36.3	39.1	34.8	36.3	1.1	24
15	36.1	36.2	36.3	36.1	36.4	36.7	36.8	36.8	36.3	36.3	36.3	36.2	36.4	36.4	36.3	36.3	36.2	36.7	36.8	37.0	37.1	36.9	38.1	37.5	38.1	36.1	36.6	0.5	24
16	51.9	49.7	41.1	37.9	37.1	36.9	36.6	36.3	35.8	35.8	36.0	36.3	36.0	35.9	35.8	35.8	35.8	36.1	36.3	36.6	36.6	36.7	36.8	36.8	51.9	35.8	37.8	4.2	24
17	37.2	37.2	37.1	37.3	37.3	37.6	37.8	37.9	38.0	38.3	38.1	37.6	36.8	36.8	36.8	36.9	36.8	36.8	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	38.3	36.5	37.2	0.6	24
18	36.6	36.5	36.3	36.6	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.4	36.4	36.5	36.6	36.5	36.8	36.8	36.8	36.3	36.5	0.1	24
19	37.1	37.1	37.2	37.4	37.5	37.5	37.3	37.4	37.0	37.1	37.1	37.0	37.1	36.9	37.0	36.5	36.2	36.6	36.9	37.8	46.4	47.4	46.9	43.3	47.4	36.2	38.6	3.5	24
20	41.4	43.6	40.0	38.5	39.7	59.8	78.5	90.3	76.0	61.8	55.2	49.2	43.6	38.6	36.2	35.2	34.9	35.1	35.9	36.1	36.1	36.6	38.1	37.9	90.3	34.9	46.6	15.6	24
21	39.3	38.1	37.6	36.5	37.1	37.7	40.4	44.6	41.1	44.6	38.6	41.0	39.2	37.1	37.6	46.8	53.7	56.5	53.7	48.6	48.3	50.8	79.3	73.0	79.3	36.5	45.9	11.1	24
22	60.9	53.8	56.4	45.2	38.1	41.5	43.4	40.2	39.9	39.5	40.6	44.7	43.7	46.3	49.9	49.6	44.7	38.7	33.7	33.5	34.6	39.3	34.1	27.9	60.9	27.9	42.5	7.7	24
23	26.9	30.1	26.8	25.0	23.2	25.6	26.5	23.0	22.9	24.6	22.3	24.8	23.6	***	***	28.7	29.0	26.9	24.5	24.0	23.6	24.0	23.9	24.3	30.1	22.3	25.2	2.1	22
24	21.8	22.3	26.1	30.8	30.1	30.6	34.3	36.1	30.0	30.9	28.4	24.5	25.0	29.9	39.0	36.6	35.9	35.2	36.3	***	***	***	***	19.4	39.0	19.4	30.2	5.6	20
25	18.9	18.6	18.7	19.6	19.6	20.7	33.6	35.6	35.8	26.3	24.1	29.1	25.9	25.3	23.7	24.2	24.0	22.2	20.9	20.0	19.7	19.6	19.5	19.4	35.8	18.6	23.5	5.3	24
26	19.2	19.4	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.1	19.1	19.2	19.1	19.0	19.0	19.2	19.1	19.2	19.7	20.0	20.2	20.0	20.1	20.1	20.4	20.4	19.0	19.5	0.4	24
27	20.6	20.7	20.9	21.1	21.0	21.1	22.7	24.4	27.1	26.6	22.7	22.8	27.6	28.9	30.0	33.2	39.8	35.3	29.9	23.8	22.0	22.0	27.3	32.6	39.8	20.6	26.0	5.3	24
28	30.3	28.9	31.1	31.3	29.8	29.7	30.4	30.4	28.1	32.3	34.5	32.6	29.3	23.9	23.4	22.8	23.5	24.2	28.0	26.8	27.0	28.0	40.0	35.3	40.0	22.8	29.2	4.1	24
29	30.3	36.4	54.2	34.0	26.7	34.4	43.7	39.1	34.9	27.0	28.4	35.4	36.9	37.1	35.6	39.3	26.9	21.4	20.9	21.2	20.3	21.7	30.3	45.3	54.2	20.3	32.5	8.6	24
30	38.8	30.3	23.1	20.0	21.1	30.1	27.2	37.6	34.5	25.7	29.5	33.8	28.5	26.7	26.5	25.4	27.3	28.1	29.1	30.0	26.5	30.3	31.5	29.1	38.8	20.0	28.8	4.5	24
31	28.2	26.5	24.0	21.8	24.0	23.6	21.0	19.8	18.7	18.3	18.4	18.2	18.4	18.5	18.4	18.4	18.6	18.8	18.8	20.3	21.7	20.6	20.0	19.4	28.2	18.2	20.6	2.8	24
最大値	60.9	53.8	56.4	45.2	50.6	59.8	78.5	90.3	76.0	61.8	57.4	57.4	56.6	58.0	66.4	57.2	53.7	56.5	54.4	60.6	71.0	67.9	79.3	73.0	90.3		55.4		
最小値	18.9	18.6	18.7	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	18.7	18.3	18.4	18.2	18.4	18.5	18.4	18.4	18.6	18.8	18.8	20.0	19.7	19.6	19.5	19.4		18.2	19.5		
平均値	35.9	35.0	34.9	33.8	33.6	35.7	37.5	38.0	36.4	35.3	35.1	35.7	35.3	35.6	36.6	36.4	35.5	34.3	34.3	34.9	35.3	35.6	37.0	35.8			36.0		
標準偏差	9.7	8.5	9.1	7.5	7.9	9.6	11.4	12.8	10.5	9.4	9.4	9.3	8.8	8.8	10.0	9.7	8.6	8.1	8.7	10.3	11.5	11.2	12.6	11.0				9.7	
測定時間	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	27	27	27	27	27	26	26	26	26	27					643

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	643	101	22862.4	90.3	18.2	36.0	55.4	19.5	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	61	52	59	82	283	43	25	15	13	2	3	2	2	0	1	0	0	0	643
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	9.487	8.087	9.176	12.753	44.012	6.687	3.888	2.333	2.022	0.311	0.467	0.311	0.311	0.000	0.156	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	19.6	19.8	20.8	24.9	26.6	25.7	25.2	30.0	30.2	30.9	32.1	27.3	23.8	21.2	21.7	27.7	26.0	25.5	26.3	27.8	27.1	23.2	21.3	21.6	32.1	19.6	25.3	3.6	24
2	27.1	26.0	24.3	23.8	26.3	28.4	26.7	30.8	26.7	25.1	26.7	27.8	22.7	21.6	20.5	20.5	20.6	32.2	42.3	41.6	36.9	34.6	29.7	27.7	42.3	20.5	27.9	6.0	24
3	29.1	23.4	22.1	21.1	20.7	20.5	20.3	20.2	19.7	19.7	19.7	19.8	19.9	19.8	19.9	20.0	20.2	20.5	20.7	20.6	20.7	20.7	20.7	21.0	29.1	19.7	20.9	1.9	24
4	21.3	21.3	21.4	21.9	22.1	21.9	22.0	22.0	21.8	21.6	22.0	22.2	22.5	22.5	22.4	22.3	22.3	22.2	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	23.1	23.1	21.3	22.1	0.4	24
5	23.2	23.2	23.5	23.5	23.4	23.4	23.4	23.2	23.2	23.2	23.3	23.0	23.6	23.5	23.5	23.7	23.5	23.8	24.0	24.0	23.9	23.9	24.1	24.6	24.6	23.0	23.6	0.4	24
6	24.6	24.7	24.6	24.6	24.8	24.5	24.7	24.7	24.2	24.8	26.6	27.2	29.3	32.5	29.5	29.4	29.9	30.1	28.3	29.3	29.5	28.3	29.6	36.2	36.2	24.2	27.6	3.1	24
7	39.9	44.5	39.9	40.1	38.9	33.5	32.9	33.1	32.4	29.3	27.1	26.5	29.5	30.3	29.4	27.7	27.9	28.9	28.0	25.7	25.7	27.3	29.2	42.3	44.5	25.7	32.1	5.7	24
8	40.4	35.6	34.0	28.1	38.5	44.2	50.7	51.4	43.3	32.4	35.9	41.9	34.6	27.5	25.3	27.3	26.7	26.2	33.5	28.3	24.3	22.7	22.1	24.0	51.4	22.1	33.3	8.6	24
9	23.4	23.2	24.4	25.6	23.0	24.3	25.3	25.5	25.6	23.1	22.1	24.9	23.2	22.6	25.0	25.8	25.5	27.7	26.2	23.6	22.6	22.3	22.3	22.5	27.7	22.1	24.2	1.5	24
10	22.6	22.4	22.3	22.6	22.9	22.9	22.9	23.0	22.9	22.8	23.0	23.4	23.4	23.5	23.4	23.4	23.5	23.6	23.6	24.4	25.2	26.6	29.1	28.0	29.1	22.3	23.8	1.7	24
11	30.1	30.0	29.4	28.6	29.4	31.0	27.7	26.3	25.6	25.8	29.9	29.0	25.9	24.6	25.5	26.8	27.6	26.9	25.4	25.3	26.9	25.7	25.4	25.3	31.0	24.6	27.2	1.9	24
12	25.3	24.9	25.0	24.9	24.9	24.9	25.0	25.1	24.8	25.2	25.3	25.4	25.2	25.2	25.5	25.7	25.3	25.6	25.8	25.4	25.6	26.8	26.0	25.7	26.8	24.8	25.4	0.4	24
13	26.0	26.3	26.1	26.4	26.4	26.6	26.6	26.8	26.4	26.4	26.5	26.6	26.0	26.3	26.4	26.6	26.8	27.0	27.2	27.2	27.3	27.3	27.4	27.3	27.4	26.0	26.6	0.4	24
14	27.3	27.3	27.6	27.4	27.8	27.9	28.3	28.3	28.3	28.4	28.4	28.3	28.5	28.4	28.4	28.5	28.6	28.5	28.5	28.3	28.1	27.9	28.0	28.1	28.6	27.3	28.1	0.4	24
15	28.1	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.5	28.5	28.5	28.7	28.8	28.8	28.9	28.7	28.5	28.5	28.7	28.9	28.9	28.8	28.9	29.2	29.0	28.9	29.2	28.1	28.6	0.3	24
16	29.0	28.9	29.0	28.9	29.0	29.0	29.1	29.0	29.0	30.2	30.9	29.6	29.2	29.0	29.0	28.9	29.0	30.9	31.1	30.0	29.2	28.8	28.8	28.6	31.1	28.6	29.3	0.7	24
17	28.6	28.4	28.3	28.4	28.3	28.3	28.4	28.2	27.9	27.6	27.6	27.5	27.7	27.8	27.8	27.7	27.8	28.0	28.4	28.6	28.6	28.7	28.7	28.8	28.8	27.5	28.2	0.4	24
18	28.9	28.9	28.9	29.1	29.1	29.3	29.5	29.6	29.4	29.5	29.3	28.7	30.4	29.3	31.2	33.7	31.2	40.5	53.1	41.8	33.2	30.2	29.2	28.8	53.1	28.7	31.8	5.7	24
19	28.7	28.8	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.8	28.4	28.4	28.4	28.3	28.7	28.6	28.4	28.5	28.4	28.8	29.1	29.2	29.2	29.3	29.2	29.4	29.4	28.3	28.8	0.3	24
20	29.3	29.5	29.6	29.6	29.6	29.9	29.9	30.0	29.6	30.0	29.7	29.7	29.7	29.9	30.1	30.2	30.4	30.6	30.7	30.8	30.7	30.8	30.7	30.7	30.8	29.3	30.1	0.5	24
21	30.7	30.8	31.0	30.8	30.9	30.9	31.0	31.0	31.2	31.6	31.5	31.4	31.1	31.3	31.3	31.3	31.1	30.9	30.7	30.7	30.5	30.6	30.5	30.4	31.6	30.4	31.0	0.3	24
22	30.4	30.3	30.3	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.6	30.8	31.0	30.6	30.7	30.7	30.7	30.8	30.7	30.8	31.0	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	30.3	30.7	0.3	24
23	31.1	31.4	31.8	31.8	31.7	31.4	31.4	31.3	31.4	31.4	31.3	31.3	31.3	31.4	31.5	31.6	31.5	31.4	31.3	31.5	31.7	31.6	31.6	31.6	31.8	31.1	31.5	0.2	24
24	31.7	31.8	31.8	31.7	31.7	31.8	31.7	31.8	31.5	31.5	31.3	31.3	31.4	31.3	31.4	31.2	31.1	31.4	31.8	32.3	38.2	45.1	46.5	45.1	46.5	31.1	33.6	4.8	24
25	42.7	39.7	37.4	37.8	40.3	39.2	39.7	39.5	38.2	36.8	36.4	33.7	32.9	32.3	31.9	31.5	31.2	31.8	32.0	31.9	32.3	32.5	32.6	33.1	42.7	31.2	35.3	3.6	24
26	34.3	34.9	35.5	35.1	34.6	34.7	34.2	33.3	32.6	32.4	32.2	32.3	32.4	31.9	31.5	31.4	31.7	32.5	32.9	32.6	32.4	32.3	32.3	32.3	35.5	31.4	33.0	1.2	24
27	32.5	32.6	32.6	32.8	32.9	33.0	33.0	33.1	32.6	32.3	32.3	32.5	32.8	32.8	32.8	32.9	32.8	33.3	33.3	33.6	33.4	33.5	33.8	34.1	34.1	32.3	33.0	0.5	24
28	37.5	36.9	35.2	35.7	37.2	37.7	35.6	35.4	36.1	37.4	37.8	36.0	33.3	32.5	32.4	32.9	32.9	32.7	32.5	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	37.8	32.4	34.6	2.1	24
最大値	42.7	44.5	39.9	40.1	40.3	44.2	50.7	51.4	43.3	37.4	37.8	41.9	34.6	32.8	32.8	33.7	32.9	40.5	53.1	41.8	38.2	45.1	46.5	45.1	53.1		35.3		
最小値	19.6	19.8	20.8	21.1	20.7	20.5	20.3	20.2	19.7	19.7	19.7	19.8	19.9	19.8	19.9	20.0	20.2	20.5	20.7	20.6	20.7	20.7	20.7	21.0		19.6	20.9		
平均値	29.4	29.1	28.7	28.7	29.2	29.4	29.4	29.7	29.0	28.5	28.8	28.8	28.2	27.8	27.7	28.1	28.0	29.0	29.9	29.3	28.9	28.8	28.7	29.4			28.8		
標準偏差	5.7	5.7	5.0	4.7	5.2	5.3	6.0	6.0	5.1	4.3	4.4	4.4	3.9	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	6.2	4.9	4.2	4.9	5.1	5.6				4.8	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	19379.5	53.1	19.6	28.8	35.3	20.9	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	25	162	287	155	28	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	3.720	24.107	42.708	23.065	4.167	1.637	0.298	0.298	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	33.1	32.9	33.0	33.1	33.3	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.7	33.8	32.8	33.3	0.4	24
2	33.7	33.7	33.5	33.7	33.7	33.5	33.7	33.6	33.0	33.0	32.8	32.9	33.0	33.0	33.2	33.1	33.0	33.4	33.7	34.5	37.3	38.4	38.9	39.2	39.2	32.8	34.2	2.0	24
3	39.6	40.3	42.6	46.1	54.0	59.5	59.5	57.2	50.0	47.3	47.5	47.9	43.0	41.0	39.8	38.6	41.3	41.6	40.3	39.5	41.2	38.6	38.7	41.3	59.5	38.6	44.8	6.7	24
4	41.2	38.5	35.4	34.9	34.2	35.9	36.2	34.5	33.4	***	***	***	***	***	***	***	***	34.4	34.2	34.3	34.3	33.7	34.1	34.1	41.2	33.4	35.2	2.0	16
5	34.0	33.8	33.8	34.0	33.9	34.0	34.3	34.6	34.0	33.6	33.6	33.8	33.9	33.7	33.8	33.8	33.8	34.1	34.4	34.1	34.3	34.2	34.2	34.4	34.6	33.6	34.0	0.3	24
6	34.3	34.5	34.7	34.8	34.9	35.0	35.3	35.6	34.9	34.8	34.7	34.9	34.9	34.8	34.8	34.9	34.5	36.0	41.0	40.5	41.0	40.5	39.0	37.5	41.0	34.3	36.2	2.3	24
7	37.7	36.1	35.3	35.3	44.4	57.5	43.3	37.1	38.7	47.1	39.3	36.7	35.8	35.9	42.5	41.1	48.5	50.0	47.9	42.3	42.1	41.9	42.0	41.1	57.5	35.3	41.7	5.5	24
8	42.5	43.4	44.1	40.7	36.8	35.4	35.3	35.2	35.0	35.3	35.1	34.9	35.0	35.0	35.1	35.2	35.2	35.0	35.2	35.1	35.1	35.2	35.1	35.2	44.1	34.9	36.5	2.9	24
9	35.0	35.0	35.3	35.3	35.2	35.1	35.5	35.7	35.4	35.2	34.8	34.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.6	34.9	35.2	35.4	35.9	40.9	52.4	46.0	52.4	34.6	36.5	4.2	24
10	39.5	44.0	50.8	51.9	50.4	41.2	37.3	35.8	34.8	34.3	34.5	34.5	34.5	34.4	34.6	34.6	34.6	35.3	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	51.9	34.3	37.9	5.6	24
11	35.3	35.5	35.3	35.5	35.3	35.4	35.4	35.3	34.9	34.6	34.8	34.8	34.7	34.8	34.7	34.8	34.6	35.0	35.2	35.1	35.3	35.3	35.3	35.3	35.5	34.6	35.1	0.3	24
12	35.4	35.4	35.6	35.5	35.5	35.5	35.3	35.3	34.7	34.4	34.5	34.4	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.6	35.1	35.2	35.5	35.5	35.5	35.6	35.6	34.4	35.0	0.5	24
13	35.6	35.8	36.7	37.3	36.2	35.9	36.2	35.8	34.7	34.4	34.4	34.5	34.6	36.3	36.8	35.3	34.8	35.0	35.3	35.3	36.6	37.7	37.8	36.9	37.8	34.4	35.8	1.0	24
14	35.4	35.2	35.1	35.2	35.2	35.9	36.1	36.2	35.5	35.8	36.1	36.2	35.8	35.2	35.0	35.0	35.0	35.1	35.2	35.3	35.5	35.3	35.4	35.2	36.2	35.0	35.5	0.4	24
15	35.2	35.4	35.4	35.3	35.4	35.5	35.3	36.0	36.0	34.8	34.8	34.9	35.2	36.1	35.7	35.4	35.5	35.2	35.3	35.4	35.6	35.6	35.6	35.6	36.1	34.8	35.4	0.3	24
16	35.6	35.7	35.8	35.6	35.7	35.6	35.5	35.8	35.1	34.8	34.8	35.0	34.9	34.8	34.9	34.9	34.9	35.2	35.7	35.9	35.8	35.7	35.8	35.7	35.9	34.8	35.4	0.4	24
17	35.8	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.6	35.7	35.1	34.8	34.8	34.8	34.9	34.8	34.9	34.9	34.8	35.1	35.6	35.7	35.8	35.7	35.9	35.7	35.9	34.8	35.4	0.4	24
18	36.0	36.0	36.3	36.5	36.5	36.6	36.8	37.0	36.5	36.1	35.8	35.8	36.4	42.0	51.2	54.6	52.8	49.3	54.9	55.3	44.8	39.8	38.6	45.6	55.3	35.8	41.7	7.2	24
19	49.1	47.7	55.9	69.8	65.4	51.2	44.2	43.7	40.9	36.4	34.8	34.5	34.6	34.5	34.7	34.5	34.6	34.9	35.1	35.5	35.5	35.6	35.7	35.9	69.8	34.5	41.4	10.2	24
20	35.8	35.9	35.6	35.7	35.8	35.9	35.8	36.4	36.7	36.9	36.9	36.6	36.4	36.3	36.2	36.2	35.9	35.9	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	36.1	36.9	35.6	36.1	0.4	24
21	35.9	35.9	35.8	35.8	36.0	36.1	36.0	36.1	36.1	36.2	36.3	36.2	36.0	36.1	36.2	36.2	36.0	36.0	36.0	35.9	36.1	36.0	35.9	36.0	36.3	35.8	36.0	0.1	24
22	36.2	36.4	36.6	36.7	36.6	36.8	36.9	36.9	37.1	37.4	37.3	37.2	37.1	37.1	36.7	36.4	36.1	36.1	36.3	36.3	36.2	36.7	36.8	37.3	37.4	36.1	36.7	0.4	24
23	41.7	40.4	37.3	36.5	36.5	37.1	36.7	36.9	36.5	37.2	36.8	36.0	35.6	35.5	35.5	35.4	35.2	35.3	35.2	35.2	35.5	35.8	35.8	36.1	41.7	35.2	36.5	1.6	24
24	36.2	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.0	36.2	35.3	35.1	35.0	35.1	35.2	35.1	35.0	34.9	34.8	35.3	35.8	35.8	36.1	36.0	36.2	35.9	36.2	34.8	35.6	0.5	24
25	36.1	36.2	36.6	36.7	36.7	36.9	37.0	36.9	36.0	35.5	35.6	35.4	35.6	35.2	35.3	37.6	41.0	44.3	44.6	42.9	43.5	44.5	43.3	41.0	44.6	35.2	38.5	3.5	24
26	39.3	43.1	43.0	40.7	37.9	37.0	36.5	37.9	37.5	36.1	34.9	34.9	34.4	34.5	34.3	34.2	34.3	34.7	35.0	35.1	35.4	35.5	35.7	35.5	43.1	34.2	36.6	2.6	24
27	35.5	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.9	35.8	35.8	35.5	34.9	34.8	34.8	34.9	34.9	34.9	34.8	35.2	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.9	35.9	34.8	35.4	0.4	24
28	35.9	35.9	36.2	36.5	36.4	36.6	36.7	36.7	37.0	36.9	36.8	36.9	37.0	37.0	36.6	36.5	36.5	36.4	36.7	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	37.0	35.9	36.6	0.3	24
29	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	36.3	36.8	36.5	36.4	36.3	36.3	36.3	36.4	36.1	36.2	36.2	36.1	36.4	36.3	36.3	36.4	36.8	36.1	36.4	0.2	24
30	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	36.5	36.5	36.7	35.9	35.5	35.5	35.6	35.7	35.3	35.4	35.3	35.4	35.8	35.9	35.7	35.9	35.9	35.7	36.8	36.8	35.3	35.9	0.5	24
31	43.5	46.1	40.5	37.5	37.4	39.8	44.6	43.3	37.4	35.7	35.3	35.0	35.0	35.3	35.3	35.3	35.0	35.1	35.2	35.4	35.6	36.7	36.7	39.0	46.1	35.0	37.7	3.4	24
最大値	49.1	47.7	55.9	69.8	65.4	59.5	59.5	57.2	50.0	47.3	47.5	47.9	43.0	42.0	51.2	54.6	52.8	50.0	54.9	55.3	44.8	44.5	52.4	46.0	69.8		44.8		
最小値	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	33.0	32.9	32.8	32.9	33.0	33.0	33.2	33.1	33.0	33.4	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.7		32.8	33.3		
平均値	37.2	37.4	37.6	37.9	38.0	38.0	37.4	37.1	36.2	36.1	35.7	35.6	35.4	35.6	36.1	36.1	36.4	36.6	37.0	36.8	36.8	36.8	37.1	37.2			36.7		
標準偏差	3.4	3.7	5.0	7.0	6.8	6.3	4.9	4.3	3.0	3.2	2.6	2.5	1.7	1.9	3.4	3.8	4.3	4.1	4.5	4.1	2.7	2.5	3.5	3.0				4.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	736	8	27057.0	69.8	32.8	36.7	44.8	33.3	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	450	215	39	16	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61.141	29.212	5.299	2.174	1.359	0.543	0.136	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.8	51.0	47.8	46.5	45.6	45.5	47.8	48.7	48.9	50.5	47.9	50.3	53.6	50.0	52.2	57.0	51.7	50.5	54.1	59.4	61.1	62.9	61.8	55.2	62.9	45.5	52.1	5.1	24
2	49.2	47.0	49.8	47.5	45.4	44.7	45.9	52.1	49.3	46.4	48.1	46.0	45.1	54.4	57.8	61.4	67.4	58.5	67.4	53.2	50.6	48.7	47.2	50.3	67.4	44.7	51.4	6.6	24
3	54.2	50.9	56.0	54.3	57.3	53.9	53.3	52.1	49.8	49.1	51.2	52.5	54.3	48.7	50.2	53.7	51.1	53.4	55.4	50.3	45.9	44.8	44.3	44.7	57.3	44.3	51.3	3.6	24
4	44.7	44.5	44.5	44.7	44.8	44.8	44.8	45.2	45.8	46.1	46.0	45.8	45.5	45.4	45.2	45.1	45.7	46.8	47.1	47.1	47.1	46.9	46.7	46.3	47.1	44.5	45.7	0.9	24
5	46.0	46.2	46.2	46.1	46.0	46.0	45.9	45.6	45.4	45.2	45.5	45.6	45.4	45.5	49.9	56.7	54.6	49.2	55.3	55.3	54.6	55.1	55.0	49.4	56.7	45.2	49.0	4.3	24
6	47.4	46.7	50.1	51.8	55.3	51.1	51.3	48.4	46.1	45.1	47.4	47.2	47.4	45.9	45.6	46.1	45.8	48.4	49.0	46.2	45.7	45.3	45.2	45.3	55.3	45.1	47.7	2.6	24
7	45.2	45.5	45.3	45.6	45.7	45.8	45.9	45.9	45.9	45.9	46.2	46.3	46.1	45.9	46.0	46.1	46.1	45.9	46.1	46.3	46.3	46.5	46.5	45.7	46.5	45.2	45.9	0.3	24
8	49.0	52.3	50.6	53.5	63.1	66.9	64.2	71.8	82.3	70.5	64.2	61.9	60.5	59.1	55.9	51.9	47.8	47.3	50.8	58.2	66.5	58.9	51.7	48.6	82.3	47.3	58.6	8.9	24
9	48.6	46.6	53.5	49.4	46.7	44.9	44.9	44.8	45.0	44.8	44.9	45.0	45.9	45.9	45.7	45.5	45.3	45.5	45.7	45.8	45.6	45.5	45.5	45.5	53.5	44.8	46.1	1.9	24
10	45.5	45.7	45.8	45.7	45.5	45.9	46.0	45.7	45.4	45.6	45.6	45.8	45.6	45.5	45.6	45.3	45.1	45.2	45.2	45.9	47.4	46.8	46.2	45.7	47.4	45.1	45.7	0.5	24
11	45.3	45.5	45.3	45.4	45.7	48.2	49.4	46.4	45.5	48.0	62.1	67.6	68.0	68.6	67.1	67.6	70.5	68.3	66.8	62.2	55.0	50.0	60.0	62.3	70.5	45.3	56.7	9.9	24
12	57.1	57.8	52.2	55.3	50.0	45.3	42.9	43.5	41.0	38.7	38.1	38.3	38.0	38.2	38.4	37.8	37.7	37.6	37.7	37.9	38.0	37.9	38.1	38.2	57.8	37.6	42.3	6.8	24
13	38.1	38.2	38.0	38.2	38.3	38.9	39.8	39.7	39.8	41.9	46.2	45.3	42.8	42.2	42.4	42.8	44.5	48.6	51.4	48.2	45.1	44.0	43.9	44.1	51.4	38.0	42.6	3.7	24
14	44.9	45.5	45.6	45.4	45.3	46.0	45.6	46.7	46.0	45.7	45.5	46.5	46.0	45.5	45.6	44.6	44.4	44.2	44.3	44.5	44.6	44.9	45.4	45.4	46.7	44.2	45.3	0.7	24
15	45.5	45.5	45.4	45.4	45.4	45.4	45.6	45.5	45.5	45.9	46.0	46.0	45.9	45.9	45.9	46.0	45.8	46.0	45.9	45.8	46.0	45.9	46.2	45.9	46.2	45.4	45.8	0.3	24
16	50.8	56.4	53.0	48.6	46.8	46.2	46.3	46.4	46.4	46.8	46.0	45.8	46.2	46.1	46.1	45.9	45.9	45.8	45.9	46.0	45.9	46.3	46.3	46.5	56.4	45.8	47.2	2.6	24
17	46.6	46.5	46.5	46.5	46.4	46.8	46.6	46.4	46.4	46.0	46.2	45.9	45.6	45.4	45.7	45.9	46.1	46.0	46.0	45.9	46.4	46.2	45.9	45.8	46.8	45.4	46.2	0.4	24
18	46.1	46.2	46.1	46.3	46.3	45.6	45.4	45.4	45.4	45.5	45.3	45.4	45.5	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.8	45.6	45.8	46.1	46.4	46.8	46.8	45.3	45.8	0.4	24
19	47.0	47.0	46.7	46.7	46.8	46.5	46.6	46.7	47.0	46.9	46.8	47.3	47.7	47.7	47.8	47.7	47.2	46.7	46.3	46.6	51.7	53.3	49.9	47.4	53.3	46.3	47.6	1.7	24
20	46.5	51.7	58.1	60.5	53.5	49.9	50.3	53.8	55.9	53.9	49.6	48.3	47.6	46.8	46.3	45.5	45.0	44.7	44.6	44.7	44.7	44.5	45.0	45.4	60.5	44.5	49.0	4.7	24
21	44.9	44.8	45.4	45.7	45.4	45.6	46.4	48.0	46.9	47.3	49.2	46.2	45.7	45.4	48.5	60.0	64.0	62.3	57.5	56.8	59.8	75.1	78.9	63.7	78.9	44.8	53.1	10.0	24
22	54.5	56.1	58.7	52.1	48.6	53.0	58.3	51.6	47.9	45.6	53.4	59.3	64.1	63.8	61.7	52.0	42.7	42.0	45.9	46.2	43.6	39.7	39.7	42.6	64.1	39.7	51.0	7.5	24
23	45.8	46.8	39.0	36.1	34.5	31.1	31.1	31.9	32.6	***	***	30.9	31.1	30.9	30.8	30.5	30.5	30.8	31.3	30.9	30.8	30.8	31.2	31.2	46.8	30.5	33.2	4.7	22
24	31.1	31.4	31.6	34.2	38.7	36.2	33.4	32.7	33.3	33.5	33.4	32.3	31.8	37.3	45.1	48.4	46.8	44.4	44.4	43.6	40.8	37.1	34.5	32.7	48.4	31.1	37.0	5.5	24
25	33.5	42.2	44.5	38.0	44.7	44.5	44.0	40.0	40.3	41.4	37.0	38.5	37.6	38.9	36.9	33.9	32.8	31.5	30.6	29.9	29.0	28.6	28.5	28.5	44.7	28.5	36.5	5.6	24
26	28.4	28.4	28.2	28.5	28.5	28.5	28.6	28.9	29.0	29.0	29.0	28.9	29.0	28.7	28.9	29.6	29.7	29.5	29.6	29.5	29.6	29.6	29.8	29.9	29.9	28.2	29.0	0.5	24
27	29.9	30.0	30.2	30.4	30.5	30.5	30.5	30.6	30.7	31.2	32.8	32.1	32.3	32.7	32.0	32.2	33.2	32.9	32.4	32.9	32.2	31.7	34.1	43.0	43.0	29.9	32.1	2.6	24
28	42.0	35.0	34.3	34.9	36.0	34.0	33.3	33.7	33.6	32.3	32.8	32.7	34.6	33.2	32.1	31.7	32.5	34.4	38.2	43.6	41.5	37.2	44.7	44.4	44.7	31.7	35.9	4.1	24
29	47.4	42.6	47.5	40.7	37.9	50.9	48.7	45.4	39.8	35.5	38.8	43.6	54.1	48.5	46.5	39.9	37.7	36.4	35.4	36.3	36.2	35.1	38.0	50.1	54.1	35.1	42.2	5.8	24
30	40.4	33.8	34.1	34.2	36.0	35.7	33.7	45.6	50.5	52.1	43.7	39.4	35.9	40.7	36.0	38.1	33.8	34.5	33.3	35.4	33.9	34.0	37.7	40.3	52.1	33.3	38.0	5.3	24
31	37.4	34.7	32.7	33.7	33.4	32.1	30.6	29.8	30.0	30.0	29.9	29.6	29.3	29.4	29.2	29.3	29.3	29.4	29.8	31.5	30.6	30.0	29.9	30.1	37.4	29.2	30.9	2.1	24
最大値	57.1	57.8	58.7	60.5	63.1	66.9	64.2	71.8	82.3	70.5	64.2	67.6	68.0	68.6	67.1	67.6	70.5	68.3	67.4	62.2	66.5	75.1	78.9	63.7	82.3		58.6		
最小値	28.4	28.4	28.2	28.5	28.5	28.5	28.6	28.9	29.0	29.0	29.0	28.9	29.0	28.7	28.9	29.3	29.3	29.4	29.6	29.5	29.0	28.6	28.5	28.5		28.2	29.0		
平均値	44.7	44.6	44.9	44.3	44.3	44.2	44.1	44.5	44.4	44.2	44.6	44.4	44.8	44.8	44.9	45.3	44.7	44.3	45.1	44.9	44.6	44.2	44.7	44.5			44.5		
標準偏差	6.9	7.5	8.0	7.7	7.6	7.9	8.2	8.5	9.7	8.2	8.1	8.9	9.6	9.0	9.0	9.6	10.1	9.2	9.8	8.7	9.3	10.3	10.3	8.1				8.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最低値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	33078.5	82.3	28.2	44.5	58.6	29.0	***：欠測	01009/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	65	80	60	238	182	59	24	17	13	2	1	1	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.760	10.782	8.086	32.075	24.528	7.951	3.235	2.291	1.752	0.270	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.3	30.7	31.5	34.1	37.0	33.1	32.6	32.2	37.2	38.1	34.6	32.1	31.4	30.8	31.4	30.9	30.8	30.7	30.7	30.8	31.0	30.7	30.9	30.7	38.1	30.3	32.3	2.3	24
2	31.7	34.9	33.1	32.1	35.7	37.9	35.9	34.5	33.0	32.1	32.1	32.0	32.0	31.9	32.0	32.8	32.9	34.3	36.4	39.7	42.9	44.9	46.2	40.7	46.2	31.7	35.5	4.4	24
3	38.4	35.7	35.8	34.3	33.9	34.0	33.8	33.6	33.6	33.6	33.3	33.7	34.1	33.8	34.0	34.2	34.4	34.5	34.6	34.9	34.6	34.7	35.0	35.2	38.4	33.3	34.5	1.1	24
4	35.0	35.2	35.2	35.1	35.2	35.5	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.6	36.9	36.8	36.7	37.0	37.1	37.0	37.4	37.9	38.2	38.1	38.2	38.4	38.4	35.0	36.6	1.1	24
5	38.4	38.5	38.5	38.4	38.3	38.5	38.6	38.5	38.6	39.3	39.7	39.7	39.9	40.2	40.4	40.6	40.7	41.1	41.4	41.9	42.2	42.3	42.3	42.7	42.7	38.3	40.0	1.5	24
6	42.5	42.7	42.7	43.0	43.3	42.8	42.6	42.7	42.8	43.2	55.0	55.8	48.6	44.9	44.5	45.5	44.3	44.4	44.0	44.1	44.9	43.9	44.5	44.6	55.8	42.5	44.9	3.5	24
7	45.1	46.5	51.0	49.5	49.5	48.9	47.1	46.1	47.7	46.7	44.3	43.7	46.3	47.4	47.3	45.2	45.8	46.3	46.4	44.4	43.6	43.9	48.2	53.2	53.2	43.6	46.8	2.4	24
8	58.4	55.8	53.0	51.8	58.5	57.3	55.5	59.9	58.8	50.3	53.4	64.0	66.4	56.6	45.1	49.5	47.9	41.9	41.5	42.8	40.9	38.2	38.2	38.5	66.4	38.2	51.0	8.5	24
9	37.1	41.8	45.4	43.5	40.7	39.9	37.4	40.1	37.7	36.3	36.7	37.4	37.5	39.3	38.0	36.1	35.1	35.0	34.7	35.1	35.0	35.1	35.2	35.5	45.4	34.7	37.7	2.9	24
10	35.9	36.2	35.9	35.8	35.8	35.8	36.0	36.2	36.5	36.5	36.5	36.5	36.7	36.8	36.9	37.1	37.2	37.2	37.4	38.2	38.6	38.5	38.4	40.3	40.3	35.8	37.0	1.1	24
11	39.3	40.4	45.7	47.1	44.4	46.1	47.6	41.8	40.6	40.6	42.2	42.6	40.9	40.2	41.1	44.2	43.1	43.7	43.2	42.7	44.8	45.7	43.8	43.4	47.6	39.3	43.1	2.3	24
12	43.1	43.2	43.3	43.6	43.6	43.7	43.7	43.5	43.8	43.8	44.2	43.9	43.8	43.8	44.2	44.5	44.0	43.9	44.5	44.9	44.6	44.8	44.9	45.3	45.3	43.1	44.0	0.6	24
13	45.1	44.6	44.6	45.0	45.0	45.0	45.0	45.1	45.2	45.0	45.2	45.2	44.9	45.1	45.1	45.2	45.1	45.4	45.3	45.6	45.6	45.7	45.7	45.7	45.7	44.6	45.2	0.3	24
14	45.8	45.9	46.2	46.1	46.2	46.1	46.2	46.2	46.1	46.0	46.3	46.3	46.6	46.7	46.5	46.2	46.5	46.5	46.4	45.9	45.8	45.7	45.9	46.0	46.7	45.7	46.2	0.3	24
15	46.3	46.0	46.0	46.2	46.2	46.3	46.3	46.4	46.6	46.4	46.8	46.7	46.9	46.4	46.1	46.1	46.1	46.1	46.5	46.6	46.4	46.5	46.8	46.4	46.9	46.0	46.4	0.3	24
16	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.8	45.8	45.7	46.2	48.3	47.5	46.5	46.4	46.2	46.3	46.3	46.1	46.1	46.6	46.1	45.5	45.3	45.3	45.1	48.3	45.1	46.1	0.7	24
17	44.9	45.0	44.9	44.8	44.8	44.5	45.0	45.2	45.1	44.8	44.7	44.6	44.6	44.7	44.7	44.7	44.7	44.6	44.7	44.9	44.9	45.0	45.0	45.0	45.2	44.5	44.8	0.2	24
18	45.3	45.2	45.7	45.4	45.6	45.7	45.8	46.1	46.1	46.3	46.4	45.7	45.7	45.8	46.4	51.7	55.2	58.4	55.3	55.9	50.3	46.1	44.8	44.2	58.4	44.2	47.9	4.1	24
19	44.0	44.1	44.1	44.1	44.3	44.5	44.6	44.3	44.5	44.4	44.4	44.6	44.5	44.6	44.5	44.8	44.7	44.6	44.6	44.7	44.9	45.0	45.0	45.4	45.4	44.0	44.5	0.3	24
20	45.4	45.3	45.4	45.7	45.7	45.7	45.8	45.7	45.8	45.5	45.7	46.0	46.2	46.4	46.5	46.5	46.6	46.7	46.7	46.9	47.0	46.8	46.5	46.7	47.0	45.3	46.1	0.5	24
21	46.5	46.6	46.7	46.7	46.7	47.0	46.8	46.8	46.8	46.4	46.5	46.6	46.7	46.6	46.2	46.7	46.7	46.4	46.2	46.0	45.8	45.9	45.8	45.5	47.0	45.5	46.4	0.4	24
22	45.5	45.5	45.5	45.6	45.4	45.4	45.7	45.5	45.6	45.8	46.2	46.0	45.7	45.8	45.7	45.6	45.3	45.4	45.3	45.3	45.1	45.2	45.2	45.3	46.2	45.1	45.5	0.3	24
23	45.4	45.5	46.4	45.8	45.6	45.5	45.4	45.5	45.5	45.5	45.4	45.2	45.2	45.3	45.4	45.5	45.4	45.3	45.2	45.3	45.6	45.8	45.8	45.8	46.4	45.2	45.5	0.3	24
24	45.8	46.1	46.1	46.1	46.2	46.2	46.5	46.5	46.5	46.7	46.3	46.1	46.2	46.0	46.0	45.7	45.6	45.4	45.5	46.4	52.7	60.7	61.7	58.8	61.7	45.4	48.1	4.9	24
25	56.1	50.5	47.7	48.7	52.1	51.9	50.7	50.5	50.3	49.0	48.2	45.8	46.1	46.1	45.8	44.5	44.2	44.2	44.4	44.1	44.6	44.9	45.1	45.5	56.1	44.1	47.5	3.2	24
26	45.9	46.0	46.4	46.8	46.5	46.6	46.8	46.5	45.8	46.3	46.3	46.8	46.5	44.7	44.5	44.5	44.5	44.5	44.7	45.0	44.8	45.3	45.3	45.8	46.8	44.5	45.7	0.9	24
27	45.4	44.9	45.0	45.1	45.0	45.0	45.0	45.6	45.5	45.5	45.7	45.9	45.9	45.8	45.9	45.8	46.1	46.0	45.8	45.6	45.6	45.7	46.0	47.3	47.3	44.9	45.6	0.5	24
28	52.6	49.1	46.2	46.3	45.7	45.2	44.9	45.1	45.7	45.2	45.1	45.4	44.8	44.3	44.1	44.2	44.1	44.3	44.2	44.1	44.2	44.3	44.4	44.2	52.6	44.1	45.3	1.9	24
最大値	58.4	55.8	53.0	51.8	58.5	57.3	55.5	59.9	58.8	50.3	55.0	64.0	66.4	56.6	47.3	51.7	55.2	58.4	55.3	55.9	52.7	60.7	61.7	58.8	66.4		51.0		
最小値	30.3	30.7	31.5	32.1	33.9	33.1	32.6	32.2	33.0	32.1	32.1	32.0	31.4	30.8	31.4	30.9	30.8	30.7	30.7	30.8	31.0	30.7	30.9	30.7		30.3	32.3		
平均値	43.6	43.5	43.7	43.6	44.0	43.9	43.7	43.6	43.7	43.3	43.7	44.0	43.8	43.3	42.9	43.3	43.2	43.2	43.2	43.4	43.6	43.7	43.9	44.0			43.6		
標準偏差	6.3	5.3	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.7	5.5	4.8	5.5	6.6	6.6	5.4	4.7	5.0	5.2	5.4	5.0	4.8	4.6	5.3	5.5	5.3				5.3	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	29288.5	66.4	30.3	43.6	51.0	32.3	***：欠測	01009/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	12	71	82	323	155	16	10	2	1	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.786	10.565	12.202	48.065	23.065	2.381	1.488	0.298	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.5	44.6	44.7	44.7	44.6	44.6	44.7	44.7	44.7	44.9	44.9	44.7	44.9	45.1	45.2	45.2	45.4	45.2	45.1	45.1	45.1	45.3	45.3	45.4	45.4	44.5	44.9	0.3	24
2	45.2	45.0	45.1	45.1	45.1	45.2	45.5	45.5	45.4	45.2	45.3	45.2	45.2	45.3	45.3	45.2	45.1	45.2	45.4	46.1	49.1	50.7	51.2	51.3	51.3	45.0	46.2	2.1	24
3	52.2	54.5	56.2	56.6	65.1	73.9	74.9	76.6	79.1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	51.4	47.6	44.5	43.0	43.0	43.6	79.1	43.0	57.5	13.1	15
4	43.2	43.2	43.3	42.7	42.5	42.8	42.4	42.4	42.6	42.9	43.6	43.4	43.0	43.1	42.7	42.7	42.9	43.5	43.1	42.8	43.0	42.9	43.0	43.0	43.6	42.4	42.9	0.3	24
5	43.0	43.0	42.9	42.9	42.9	43.0	43.0	43.3	43.7	43.6	43.4	43.5	43.5	43.7	43.6	43.6	43.3	43.3	43.2	43.1	43.2	43.5	43.7	43.7	43.7	42.9	43.3	0.3	24
6	44.1	44.0	44.2	43.8	44.0	43.9	43.9	44.0	44.1	44.1	44.0	44.3	44.6	44.9	44.8	44.6	44.4	45.8	54.4	50.0	50.0	53.1	51.5	48.7	54.4	43.8	46.1	3.3	24
7	45.0	43.9	43.4	43.2	43.3	52.4	55.7	48.3	46.8	47.1	46.3	45.4	44.9	44.1	44.8	46.3	47.1	55.4	50.0	47.7	46.5	47.0	47.8	49.1	55.7	43.2	47.1	3.4	24
8	52.4	52.7	53.3	50.2	46.8	44.3	43.3	42.9	42.8	42.9	43.0	42.9	43.0	42.9	42.7	42.9	42.9	42.9	42.9	43.2	43.2	43.6	43.6	43.8	53.3	42.7	44.8	3.5	24
9	43.9	43.6	43.7	43.7	43.5	43.6	43.8	44.1	44.2	44.1	43.6	43.4	43.4	43.3	43.4	43.3	43.5	43.4	43.4	43.6	43.7	44.1	48.9	47.8	48.9	43.3	44.1	1.4	24
10	45.1	48.6	54.5	53.8	54.1	49.2	45.6	44.1	42.9	43.0	42.9	42.8	43.0	43.2	43.3	43.4	43.2	43.4	43.3	43.3	43.3	43.2	43.6	43.5	54.5	42.8	45.3	3.8	24
11	43.4	43.5	43.5	43.6	43.7	43.7	43.5	43.5	43.4	43.6	43.3	43.4	43.3	43.4	43.5	43.4	43.3	43.4	43.1	43.3	43.2	43.3	43.5	43.7	43.7	43.1	43.4	0.2	24
12	43.5	43.7	43.7	44.0	44.0	44.3	44.0	44.1	43.4	43.3	43.3	43.2	43.2	43.3	43.3	43.4	43.2	43.2	43.1	43.2	43.5	43.4	43.5	43.5	44.3	43.1	43.5	0.3	24
13	44.1	48.2	45.7	45.4	44.5	43.8	44.3	43.8	43.3	43.2	43.3	43.3	43.4	43.6	44.1	43.8	43.5	43.4	43.2	43.2	45.0	45.9	45.1	46.1	48.2	43.2	44.3	1.2	24
14	44.1	42.7	42.3	42.5	42.8	43.3	43.2	43.2	42.6	43.1	42.7	42.9	42.6	42.7	42.4	42.5	42.5	42.8	43.0	42.9	42.8	42.7	42.7	43.0	44.1	42.3	42.8	0.4	24
15	43.0	43.1	43.3	43.6	43.7	43.7	44.0	44.3	43.9	43.3	43.0	42.8	43.0	43.4	43.3	43.1	43.0	42.9	42.9	43.1	43.1	43.4	43.7	43.8	44.3	42.8	43.3	0.4	24
16	43.8	43.9	43.9	43.9	43.7	43.8	43.7	43.9	43.9	43.7	43.7	43.7	43.7	43.6	43.8	43.8	43.8	43.7	43.8	43.9	44.0	44.2	44.4	44.4	44.4	43.6	43.9	0.2	24
17	44.4	44.5	44.5	44.7	44.7	44.6	44.5	44.6	44.1	43.6	43.8	43.9	43.8	44.1	43.9	44.1	44.2	44.0	43.9	43.9	43.8	44.0	44.2	44.4	44.7	43.6	44.2	0.3	24
18	44.5	44.5	44.6	44.8	44.9	44.7	45.0	45.4	44.7	44.8	44.7	45.3	45.8	53.7	54.8	53.5	53.0	50.9	52.3	52.3	49.3	47.9	48.9	55.0	55.0	44.5	48.1	3.9	24
19	59.3	57.7	69.2	80.9	82.2	61.7	48.8	44.5	45.2	44.1	43.2	43.0	43.3	43.0	43.1	43.2	43.1	43.1	43.1	43.2	43.5	43.5	43.4	43.5	82.2	43.0	49.9	12.1	24
20	43.5	43.6	43.6	43.5	43.7	43.9	44.0	44.4	44.6	44.5	43.9	43.9	44.1	44.3	44.2	44.3	44.2	43.6	43.5	43.4	43.7	43.8	43.7	43.7	44.6	43.4	43.9	0.3	24
21	43.8	43.7	43.7	43.9	43.8	44.0	44.1	43.9	44.1	43.9	43.8	43.8	43.9	44.1	44.0	44.1	44.2	43.9	44.0	44.0	44.0	44.2	44.2	44.4	44.4	43.7	44.0	0.2	24
22	44.3	44.5	45.0	44.9	44.8	44.8	44.7	44.9	45.2	44.8	44.7	44.9	45.4	45.1	44.6	44.3	44.3	44.4	44.7	44.7	46.2	47.1	45.8	45.7	47.1	44.3	45.0	0.7	24
23	47.6	48.8	45.6	44.7	44.3	44.2	44.2	44.3	45.0	48.3	46.1	44.9	44.3	44.4	44.2	44.1	44.1	44.0	43.8	44.0	44.0	44.0	43.8	44.1	48.8	43.8	44.9	1.4	24
24	44.1	44.3	44.4	44.3	44.6	44.5	44.4	44.4	44.5	44.3	44.5	44.3	44.0	44.4	44.7	44.6	44.3	44.2	44.2	44.1	44.1	44.4	44.3	44.4	44.7	44.0	44.3	0.2	24
25	44.7	45.0	44.9	45.3	45.0	45.0	44.9	44.7	44.7	44.8	45.8	45.1	44.4	44.2	44.0	46.5	52.9	54.0	52.6	50.8	50.5	50.6	50.8	49.8	54.0	44.0	47.1	3.3	24
26	49.9	52.2	49.5	44.9	43.1	42.8	42.9	44.5	45.3	44.5	43.6	43.9	43.7	42.9	42.7	42.7	42.9	42.8	42.9	42.9	43.1	43.3	43.2	43.4	52.2	42.7	44.3	2.5	24
27	43.5	43.6	43.7	43.7	44.1	44.2	44.0	44.1	44.2	43.7	43.5	43.3	43.4	43.6	43.7	43.8	43.8	43.6	43.7	43.8	43.8	43.7	44.1	44.2	44.2	43.3	43.8	0.3	24
28	44.3	44.3	44.3	44.5	44.3	44.4	44.6	44.5	44.4	44.3	44.6	44.9	45.1	44.7	44.8	44.7	44.7	44.8	44.9	44.6	44.5	44.4	44.5	44.6	45.1	44.3	44.6	0.2	24
29	45.0	45.1	45.3	45.5	45.1	45.4	45.3	44.8	44.5	44.5	44.6	44.1	43.8	43.9	43.8	44.0	43.8	43.7	43.6	43.9	44.1	44.3	44.1	44.5	45.5	43.6	44.4	0.6	24
30	44.5	44.3	44.2	44.2	43.7	43.8	43.8	43.8	43.8	43.7	44.0	44.2	44.0	44.0	43.7	44.2	44.1	43.9	43.6	43.6	43.4	43.2	43.2	45.7	45.7	43.2	43.9	0.5	24
31	49.4	48.3	45.1	43.9	43.7	44.8	46.2	45.3	44.1	44.6	44.5	44.0	46.5	46.6	44.8	44.2	43.9	43.8	43.5	43.5	43.8	45.4	44.9	47.5	49.4	43.5	45.1	1.6	24
最大値	59.3	57.7	69.2	80.9	82.2	73.9	74.9	76.6	79.1	48.3	46.3	45.4	46.5	53.7	54.8	53.5	53.0	55.4	54.4	52.3	50.5	53.1	51.5	55.0	82.2		57.5		
最小値	43.0	42.7	42.3	42.5	42.5	42.8	42.4	42.4	42.6	42.9	42.7	42.8	42.6	42.7	42.4	42.5	42.5	42.8	42.9	42.8	42.8	42.7	42.7	43.0		42.3	42.8		
平均値	45.6	45.9	46.2	46.2	46.3	46.1	45.7	45.4	45.3	44.2	44.0	43.9	44.0	44.3	44.2	44.3	44.5	44.7	45.0	44.7	44.7	44.9	45.1	45.5			45.2		
標準偏差	3.6	3.7	5.4	7.1	7.9	6.3	5.9	5.9	6.3	1.2	0.9	0.8	0.9	2.0	2.1	2.0	2.5	3.1	3.3	2.5	2.1	2.5	2.5	2.8				4.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31					735

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	735	9	33107.7	82.2	42.3	45.2	57.5	42.8	***：欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	642	52	28	4	2	1	2	3	1	0	0	0	0	735
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	87.347	7.075	3.810	0.544	0.272	0.136	0.272	0.408	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.0	39.0	40.9	43.2	39.4	39.6	41.1	41.1	41.1	39.2	39.4	42.5	42.0	41.2	42.4	42.0	38.1	36.5	38.4	40.3	38.1	38.2	39.1	38.3	43.2	36.5	40.0	1.7	24
2	37.4	38.0	38.1	38.2	38.3	38.6	39.0	39.1	39.2	38.8	38.0	37.7	37.5	38.2	49.7	54.2	56.3	51.1	51.1	47.2	47.8	44.4	45.1	54.8	56.3	37.4	43.2	6.5	24
3	56.2	52.8	53.9	53.7	57.1	53.7	48.8	47.5	47.3	48.7	42.5	43.0	40.8	37.7	35.1	42.9	47.8	43.7	48.8	44.7	38.3	36.3	35.5	35.4	57.1	35.1	45.5	6.9	24
4	35.0	34.9	35.0	35.2	35.4	35.8	36.1	36.2	36.4	36.1	36.2	36.4	36.2	36.4	36.7	37.0	37.2	37.2	37.8	38.3	38.3	38.7	38.7	39.1	39.1	34.9	36.7	1.3	24
5	39.4	39.7	39.3	38.8	39.0	39.2	39.1	39.5	39.3	39.1	38.3	37.4	36.1	35.8	36.0	39.7	40.9	38.4	36.9	41.0	44.3	48.1	50.1	43.3	50.1	35.8	39.9	3.5	24
6	41.1	39.8	40.3	42.2	46.3	45.6	43.6	42.6	40.5	39.8	38.1	37.7	38.0	38.9	37.7	37.3	36.4	36.6	36.9	37.3	37.5	37.4	37.5	37.7	46.3	36.4	39.4	2.8	24
7	37.8	37.7	38.1	37.8	38.2	38.5	38.7	38.8	39.1	39.4	39.2	39.0	38.9	38.0	37.5	37.0	37.2	37.4	37.7	38.1	38.5	38.9	38.9	39.3	39.4	37.0	38.3	0.7	24
8	39.4	39.4	40.2	38.9	42.3	51.4	48.3	45.0	57.6	62.8	63.4	59.8	63.2	67.0	64.8	53.5	56.6	51.3	48.2	52.7	53.0	46.9	57.8	53.8	67.0	38.9	52.4	8.7	24
9	45.2	40.1	37.5	36.4	36.6	36.8	36.8	36.4	36.5	36.5	36.7	36.8	37.3	37.2	37.1	37.1	37.3	37.7	37.9	37.9	38.2	38.4	38.6	38.8	45.2	36.4	37.7	1.8	24
10	39.0	39.0	39.0	39.1	39.0	39.2	39.4	39.5	39.4	38.9	38.6	37.4	36.6	36.5	36.3	36.1	36.0	36.3	36.2	36.3	36.8	37.1	36.9	36.8	39.5	36.0	37.7	1.3	24
11	36.5	36.2	36.2	36.3	36.5	36.9	42.2	39.5	36.5	36.1	36.3	37.9	46.1	48.6	51.3	57.2	60.2	60.3	52.3	51.2	51.7	52.4	48.8	49.4	60.3	36.1	44.8	8.5	24
12	50.5	43.4	43.9	44.8	46.9	45.9	40.4	36.6	35.0	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	34.9	34.8	34.9	35.5	35.7	35.6	35.7	35.7	35.9	50.5	34.6	38.1	4.9	24
13	36.1	35.9	35.9	36.3	36.4	36.7	36.6	36.8	36.8	37.5	38.7	37.3	36.1	35.9	35.3	35.2	35.2	35.3	35.3	35.4	35.7	35.7	36.0	36.0	38.7	35.2	36.2	0.8	24
14	36.0	36.1	35.9	36.4	36.4	36.4	36.3	36.5	36.3	36.0	35.7	36.6	36.2	36.0	35.7	35.8	35.9	35.9	36.2	36.7	37.3	37.5	37.9	38.3	38.3	35.7	36.4	0.7	24
15	38.5	39.0	39.2	39.3	39.9	40.0	39.9	39.9	40.1	39.9	39.5	38.7	38.3	37.6	37.1	36.8	36.9	37.0	37.1	38.0	38.6	38.3	38.2	38.3	40.1	36.8	38.6	1.1	24
16	38.4	43.4	41.5	40.3	43.1	40.6	39.7	39.6	39.5	39.1	38.5	37.9	37.1	36.9	36.8	36.6	36.7	36.7	37.1	37.4	37.7	38.2	38.3	38.8	43.4	36.6	38.7	1.9	24
17	38.9	38.7	38.9	39.4	39.5	39.7	39.9	39.9	40.0	40.1	39.8	39.3	38.8	37.0	36.7	36.7	36.8	36.9	37.1	37.3	37.5	37.8	37.9	38.2	40.1	36.7	38.4	1.2	24
18	38.3	38.6	38.8	39.0	38.9	38.7	38.9	39.0	38.5	36.8	36.4	36.1	36.2	36.2	36.3	36.4	36.2	36.3	36.7	37.0	37.7	37.9	38.5	38.9	39.0	36.1	37.6	1.2	24
19	39.6	39.7	39.9	40.4	40.7	40.5	40.7	41.1	41.1	40.8	40.4	39.9	39.2	38.4	37.9	37.8	37.7	37.8	38.1	38.3	40.0	40.6	39.1	38.3	41.1	37.7	39.5	1.2	24
20	39.1	42.3	39.3	38.1	42.3	46.8	45.2	42.4	43.5	50.3	51.4	55.2	51.7	47.6	44.4	42.4	38.6	36.7	36.0	35.9	35.7	35.5	35.6	35.5	55.2	35.5	42.1	5.9	24
21	35.6	35.7	36.2	36.2	36.8	37.0	37.0	37.7	39.1	38.0	37.1	37.5	37.0	36.9	37.1	40.7	42.2	41.6	40.3	40.9	45.4	58.6	56.1	49.9	58.6	35.6	40.4	6.2	24
22	48.2	47.7	46.6	48.8	53.1	52.3	52.3	50.5	43.5	41.2	49.6	56.8	57.4	***	***	37.5	34.1	31.2	29.8	28.9	33.4	32.9	35.1	33.1	57.4	28.9	42.9	9.4	22
23	31.3	29.9	29.6	29.7	30.9	30.9	30.7	30.8	30.8	30.7	30.4	29.9	29.4	29.2	28.9	28.9	29.0	29.3	29.8	30.3	30.3	30.9	31.1	31.6	31.6	28.9	30.2	0.8	24
24	31.9	32.3	32.4	32.5	32.7	32.8	33.0	33.1	33.4	33.1	32.4	31.5	31.1	31.4	32.8	33.4	31.2	30.4	30.5	31.2	31.1	31.6	34.2	35.3	35.3	30.4	32.3	1.2	24
25	40.1	43.4	42.4	37.7	39.8	39.8	38.4	37.7	43.0	47.5	42.6	46.5	46.5	45.3	43.0	38.4	36.6	34.5	34.7	34.0	31.0	29.9	28.9	28.0	47.5	28.0	38.7	5.7	24
26	27.6	27.3	27.5	27.3	27.2	27.3	27.6	27.7	28.2	28.3	28.3	28.3	28.2	28.2	27.9	28.0	28.0	28.3	28.5	28.9	29.1	29.1	29.5	29.7	29.7	27.2	28.2	0.7	24
27	29.8	29.9	30.2	30.2	30.3	30.3	30.6	30.9	31.0	31.2	31.2	31.3	31.3	32.5	33.0	32.8	32.1	32.0	32.1	32.6	33.1	32.7	32.1	33.8	33.8	29.8	31.5	1.2	24
28	35.7	33.5	33.0	33.3	34.6	33.8	33.4	34.3	34.2	32.0	31.3	30.8	31.9	31.3	30.3	30.5	30.8	31.6	33.5	34.2	37.3	36.2	34.7	35.4	37.3	30.3	33.2	1.9	24
29	37.3	35.2	37.6	34.6	34.5	40.8	41.2	35.2	31.8	30.8	30.8	35.1	37.5	40.4	38.3	33.8	32.7	33.6	35.4	37.7	37.2	33.3	36.2	46.4	46.4	30.8	36.1	3.6	24
30	38.8	36.3	32.9	32.8	34.5	38.3	39.0	46.9	41.7	43.7	39.6	37.4	33.4	36.0	34.4	33.7	32.2	33.8	33.8	32.5	31.9	33.1	33.6	34.1	46.9	31.9	36.0	3.9	24
31	35.3	36.0	35.4	38.4	37.1	37.0	34.4	32.2	31.9	31.6	30.8	30.0	29.7	29.4	29.3	29.9	30.9	31.0	30.7	30.5	30.5	30.8	30.6	29.9	38.4	29.3	32.2	2.8	24
最大値	56.2	52.8	53.9	53.7	57.1	53.7	52.3	50.5	57.6	62.8	63.4	59.8	63.2	67.0	64.8	57.2	60.2	60.3	52.3	52.7	53.0	58.6	57.8	54.8	67.0		52.4		
最小値	27.6	27.3	27.5	27.3	27.2	27.3	27.6	27.7	28.2	28.3	28.3	28.3	28.2	28.2	27.9	28.0	28.0	28.3	28.5	28.9	29.1	29.1	28.9	28.0		27.2	28.2		
平均値	38.5	38.1	37.9	37.9	38.8	39.4	39.0	38.5	38.5	38.7	38.3	38.6	38.5	37.9	37.8	37.9	37.8	37.1	37.1	37.4	37.7	37.8	38.3	38.5			38.2		
標準偏差	5.6	5.1	5.1	5.3	6.1	6.0	5.3	5.0	5.6	6.8	6.9	7.4	7.7	7.2	7.3	6.7	7.7	6.7	5.9	5.7	5.8	6.5	6.8	6.5				6.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	28316.9	67.0	27.2	38.2	52.4	28.2	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	81	155	368	58	36	25	14	4	1	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.916	20.889	49.596	7.817	4.852	3.369	1.887	0.539	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.1	30.1	30.4	30.4	30.4	30.6	30.9	31.3	31.3	31.5	31.6	31.2	30.3	30.0	30.1	30.0	30.0	30.4	30.6	31.3	31.6	31.9	31.9	32.0	32.0	30.0	30.8	0.7	24
2	32.3	32.9	33.3	32.7	32.4	32.7	33.1	33.2	33.1	33.1	32.9	32.3	32.0	31.5	31.5	31.5	31.8	32.2	32.2	32.9	34.1	33.8	37.3	38.9	38.9	31.5	33.1	1.7	24
3	40.8	36.0	38.6	35.1	33.4	33.3	32.9	32.6	32.5	32.4	32.1	32.1	32.0	31.7	31.8	31.9	32.1	32.6	32.9	33.4	33.6	33.7	33.9	34.2	40.8	31.7	33.6	2.2	24
4	34.3	34.3	34.5	34.5	34.3	35.0	34.8	35.3	35.2	35.6	35.2	34.8	34.1	33.8	33.6	33.7	33.9	34.4	34.9	35.2	36.0	36.2	36.7	37.1	37.1	33.6	34.9	0.9	24
5	37.2	37.1	37.4	37.3	37.4	37.6	37.6	37.8	37.7	37.7	37.5	37.2	37.1	36.4	35.1	35.1	35.6	35.7	36.0	36.6	36.8	37.3	37.9	38.1	38.1	35.1	37.0	0.9	24
6	38.2	38.2	38.5	38.5	38.6	39.0	39.3	39.0	38.8	38.5	38.1	36.6	35.6	37.2	39.1	38.7	37.8	36.8	36.2	36.0	36.4	36.1	35.7	35.5	39.3	35.5	37.6	1.3	24
7	36.0	36.6	37.9	41.0	42.1	44.6	45.2	46.8	42.6	40.6	40.7	42.1	40.1	39.7	37.8	35.8	35.8	36.6	37.9	36.5	35.9	35.8	36.6	39.6	46.8	35.8	39.3	3.3	24
8	45.2	49.5	44.7	44.2	48.7	46.0	42.0	46.9	49.5	42.3	45.7	52.6	55.6	56.4	48.5	50.4	52.5	44.1	41.1	37.6	35.9	33.4	33.5	35.1	56.4	33.4	45.0	6.6	24
9	36.3	39.7	36.9	37.6	36.4	36.6	37.3	39.2	39.8	34.1	32.0	32.2	32.1	32.0	31.6	30.8	30.6	30.8	31.4	31.9	32.5	32.7	32.5	32.2	39.8	30.6	34.1	3.1	24
10	32.3	32.5	32.7	32.8	32.8	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.0	32.9	32.2	32.3	32.3	32.5	32.8	33.3	33.8	34.8	35.1	35.0	35.0	35.0	35.1	32.2	33.3	1.0	24
11	35.7	38.2	44.8	43.0	41.3	41.9	46.8	42.5	39.1	38.2	38.9	38.8	37.9	36.4	35.1	35.4	35.4	37.7	38.1	38.6	38.5	39.3	37.6	38.3	46.8	35.1	39.1	3.0	24
12	37.3	36.9	36.3	37.5	37.3	37.2	37.3	36.5	36.6	36.3	36.4	36.6	36.3	36.0	35.6	35.4	35.3	35.4	36.0	36.4	36.9	37.6	39.4	38.3	39.4	35.3	36.7	1.0	24
13	38.1	38.1	37.9	37.8	38.0	37.9	38.1	38.0	38.2	38.1	38.0	37.9	37.0	36.6	36.4	36.3	36.3	36.6	36.9	37.0	37.6	37.9	38.2	38.5	38.5	36.3	37.6	0.7	24
14	38.9	39.1	39.3	39.4	39.4	39.5	39.7	39.8	39.7	39.7	39.4	38.4	37.8	37.2	36.5	36.5	36.6	36.9	37.1	37.2	37.3	37.7	37.7	38.2	39.8	36.5	38.3	1.2	24
15	38.1	38.4	38.5	38.8	39.1	39.7	39.5	39.7	39.2	38.5	38.0	37.7	37.5	37.2	37.3	37.1	36.8	36.8	37.3	37.5	37.9	38.1	38.3	38.4	39.7	36.8	38.1	0.9	24
16	37.7	36.8	36.7	36.6	36.8	36.8	36.8	36.6	36.9	37.7	38.2	37.9	37.7	37.6	37.4	37.4	37.1	37.3	37.3	37.4	37.0	36.6	36.4	36.3	38.2	36.3	37.1	0.5	24
17	36.3	36.0	36.2	36.3	36.1	35.8	35.6	35.8	35.8	35.7	35.7	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	36.1	36.6	37.0	37.6	38.0	38.0	35.6	36.1	0.6	24
18	38.5	38.8	39.3	39.4	39.7	40.0	40.0	40.0	39.7	39.2	39.1	38.0	36.6	36.3	38.6	38.0	41.2	45.3	47.4	59.6	52.7	41.3	37.1	35.7	59.6	35.7	40.9	5.4	24
19	35.4	35.4	35.5	35.6	35.8	36.1	36.2	36.3	35.9	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	35.7	35.8	35.8	36.0	36.8	37.2	37.4	38.0	38.0	35.4	36.1	0.6	24
20	38.3	38.8	39.1	39.2	39.6	39.8	39.9	40.0	40.0	39.2	38.9	38.6	38.4	38.2	38.1	38.1	37.9	38.1	38.2	38.5	38.9	39.4	39.5	40.0	40.0	37.9	38.9	0.7	24
21	40.1	40.6	40.9	41.0	41.5	41.6	41.7	41.8	41.2	40.5	39.5	38.4	37.7	36.8	36.8	36.6	36.6	36.5	36.4	36.7	36.7	37.4	37.8	38.0	41.8	36.4	38.9	2.0	24
22	38.2	38.3	38.8	38.8	39.1	39.3	39.4	39.4	39.0	38.4	37.1	36.4	36.2	36.1	36.1	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	35.8	36.0	36.0	35.9	39.4	35.8	37.2	1.5	24
23	36.3	36.7	36.9	36.7	36.6	36.6	36.4	36.3	36.4	36.4	36.4	36.2	36.3	36.0	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.5	36.5	36.8	37.1	37.2	37.2	36.0	36.5	0.3	24
24	37.7	38.1	38.5	38.7	39.1	39.4	39.9	40.1	39.5	38.9	37.7	37.7	37.9	37.7	37.0	36.9	36.6	36.4	36.4	37.5	44.8	52.9	54.2	51.4	54.2	36.4	40.2	5.2	24
25	48.7	43.5	41.1	41.6	41.7	42.3	41.3	40.9	40.9	40.3	40.1	38.4	39.2	41.0	39.5	37.1	36.3	36.2	36.3	36.3	37.0	36.6	36.4	36.6	48.7	36.2	39.5	3.0	24
26	37.0	37.2	37.3	37.0	37.1	37.3	37.7	37.6	37.4	37.4	37.6	36.9	36.7	36.9	36.4	36.1	36.1	36.0	36.1	36.4	36.8	37.0	37.1	37.2	37.7	36.0	36.9	0.5	24
27	37.1	36.5	36.3	36.4	36.7	36.8	36.8	37.0	37.0	37.0	37.1	37.2	37.3	37.2	37.3	37.4	38.0	37.6	37.3	37.6	37.1	36.8	37.0	37.3	38.0	36.3	37.1	0.4	24
28	42.5	42.1	39.3	38.0	38.0	38.0	37.5	36.7	36.5	36.8	37.9	38.4	37.8	36.1	35.7	35.8	35.7	35.7	35.6	35.4	35.3	35.4	35.6	35.6	42.5	35.3	37.1	2.0	24
最大値	48.7	49.5	44.8	44.2	48.7	46.0	46.8	46.9	49.5	42.3	45.7	52.6	55.6	56.4	48.5	50.4	52.5	45.3	47.4	59.6	52.7	52.9	54.2	51.4	59.6		45.0		
最小値	30.1	30.1	30.4	30.4	30.4	30.6	30.9	31.3	31.3	31.5	31.6	31.2	30.3	30.0	30.1	30.0	30.0	30.4	30.6	31.3	31.6	31.9	31.9	32.0		30.0	30.8		
平均値	37.7	37.7	37.8	37.7	37.8	38.0	38.1	38.2	37.9	37.2	37.2	37.1	36.8	36.6	36.2	36.0	36.2	36.2	36.3	36.9	37.1	37.0	37.2	37.4			37.2		
標準偏差	3.7	3.6	3.1	3.0	3.6	3.5	3.6	3.7	3.5	2.6	3.0	3.9	4.4	4.6	3.4	3.6	4.0	3.1	3.1	4.8	3.8	3.7	3.8	3.4				3.6	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	24986.5	59.6	30.0	37.2	45.0	30.8	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	17	187	413	36	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.530	27.827	61.458	5.357	1.488	1.042	0.298	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	35.8	35.9	36.0	35.9	35.9	35.9	35.9	36.1	35.9	35.8	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.3	36.4	36.5	36.5	35.7	36.1	0.2	24
2	36.6	36.5	36.2	36.3	36.4	36.1	36.4	36.6	36.4	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.3	36.3	36.4	36.8	39.3	41.2	42.2	42.8	42.8	36.1	37.2	2.0	24
3	43.1	43.4	43.9	46.0	48.6	59.6	60.3	56.9	52.7	47.0	46.5	48.8	48.3	44.8	42.0	39.2	40.9	45.7	43.3	40.8	40.2	39.4	38.1	37.8	60.3	37.8	45.7	6.3	24
4	38.0	36.6	36.4	35.7	35.9	35.9	37.4	36.9	36.7	38.4	38.1	37.3	37.1	39.2	36.8	35.9	35.8	35.8	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.8	39.2	35.6	36.6	1.0	24
5	36.1	35.9	35.8	36.0	35.9	35.8	35.9	36.0	36.2	36.3	36.3	36.2	36.1	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	36.0	36.0	36.1	36.4	37.1	37.5	37.5	35.8	36.2	0.4	24
6	38.0	38.1	38.8	38.9	39.0	39.0	38.7	39.2	38.9	***	***	***	***	***	***	***	***	37.7	46.9	43.2	42.4	41.6	42.3	40.2	46.9	37.7	40.2	2.5	16
7	43.4	39.6	37.3	36.8	37.0	39.7	43.4	43.8	42.1	40.3	42.4	42.6	39.6	39.4	40.0	44.1	40.5	44.1	42.8	42.1	39.9	38.7	39.2	39.2	44.1	36.8	40.8	2.3	24
8	42.4	42.9	44.9	45.4	46.3	41.1	39.0	38.2	37.2	36.6	36.4	36.3	36.1	36.0	36.1	36.1	36.3	36.0	36.2	36.4	36.8	37.2	37.5	37.7	46.3	36.0	38.5	3.3	24
9	37.9	38.3	38.7	39.0	39.1	39.4	39.3	39.3	39.1	38.5	37.2	36.6	36.7	36.6	36.4	36.5	36.4	36.2	36.3	36.5	37.0	37.5	39.4	38.6	39.4	36.2	37.8	1.2	24
10	38.0	41.4	50.0	48.3	47.2	41.4	39.3	38.0	36.6	36.2	36.1	36.0	36.2	36.2	36.2	36.3	36.3	36.5	36.4	36.4	36.7	36.9	37.2	37.7	50.0	36.0	38.6	4.1	24
11	37.9	38.1	38.6	38.7	39.1	39.0	39.4	39.5	38.8	37.2	36.3	36.1	36.2	36.3	36.2	36.3	36.1	36.2	36.2	36.3	36.6	36.8	37.3	37.9	39.5	36.1	37.4	1.2	24
12	38.3	38.6	38.8	39.3	39.7	39.7	40.0	39.8	39.2	37.0	36.1	35.9	36.0	36.2	36.1	36.0	35.9	36.0	36.2	36.0	36.1	36.4	36.1	36.8	40.0	35.9	37.4	1.6	24
13	36.7	43.1	44.3	42.5	46.3	45.6	39.5	40.5	37.4	35.9	35.7	36.8	37.4	36.6	37.0	36.6	36.0	35.9	36.0	35.7	39.1	38.6	37.8	38.4	46.3	35.7	38.7	3.3	24
14	38.2	36.4	35.8	35.7	35.6	36.0	36.1	36.1	35.7	36.1	35.8	35.7	35.5	35.6	35.5	35.3	35.4	35.7	35.6	35.4	35.5	35.7	35.8	36.3	38.2	35.3	35.9	0.6	24
15	36.1	36.2	36.0	36.3	36.3	36.2	36.3	36.7	36.9	36.2	35.9	35.8	35.8	36.3	36.0	35.9	35.7	35.6	35.6	36.0	36.3	36.5	36.9	37.3	37.3	35.6	36.2	0.4	24
16	37.4	37.9	38.1	38.5	38.6	38.8	39.1	39.2	38.6	36.8	36.6	36.5	36.5	36.3	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.4	36.9	37.0	37.4	37.8	39.2	36.2	37.3	1.0	24
17	38.1	38.0	38.3	38.9	38.9	39.2	39.4	39.3	38.3	36.7	36.5	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.4	36.6	36.6	36.5	36.7	37.2	37.8	38.2	39.4	36.2	37.4	1.1	24
18	38.3	38.6	39.2	39.5	39.9	40.1	40.2	40.1	39.3	38.8	38.5	38.0	39.0	44.2	52.7	53.5	52.2	48.5	50.6	51.4	44.0	40.5	39.3	44.9	53.5	38.0	43.0	5.4	24
19	53.3	53.2	56.1	55.7	56.5	47.9	40.0	37.1	37.3	39.6	39.5	39.2	39.0	37.1	36.4	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.5	36.8	37.1	37.5	56.5	36.2	41.6	7.5	24
20	37.9	38.0	38.2	38.3	38.4	38.4	38.1	38.2	37.8	37.7	37.4	37.5	37.3	37.0	37.1	36.7	36.7	36.5	36.2	35.9	35.9	36.2	36.4	36.5	38.4	35.9	37.3	0.8	24
21	36.5	36.6	36.6	36.8	37.2	37.6	38.0	38.1	37.5	36.9	36.8	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.4	36.6	36.6	37.0	37.2	37.5	38.0	38.4	38.4	36.4	37.0	0.6	24
22	38.9	39.2	39.3	39.6	40.0	40.3	40.3	40.3	40.2	39.6	39.0	38.8	38.2	37.0	36.9	36.8	36.7	36.9	37.4	40.0	44.3	43.5	41.5	41.4	44.3	36.7	39.4	2.0	24
23	42.8	42.5	39.7	37.5	37.1	37.2	37.5	37.9	37.6	37.0	37.1	37.0	36.8	36.4	36.3	36.2	36.1	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.3	36.3	42.8	36.1	37.4	1.8	24
24	36.4	36.7	36.9	37.0	37.0	37.4	37.5	37.7	37.3	36.6	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.9	37.0	37.3	37.7	37.7	36.4	36.9	0.4	24
25	38.0	38.4	38.6	38.8	39.0	39.0	39.2	39.3	39.2	39.9	40.3	38.5	37.8	37.2	36.9	40.5	44.4	44.2	44.4	43.6	44.2	44.8	45.1	42.8	45.1	36.9	40.6	2.8	24
26	40.7	40.6	38.4	36.6	35.9	35.6	35.8	36.0	36.0	36.0	35.8	35.9	37.5	37.1	36.1	35.8	35.8	35.9	35.9	36.1	36.3	36.5	36.9	37.0	40.7	35.6	36.7	1.4	24
27	37.1	37.3	37.4	37.5	37.4	37.6	37.5	37.7	37.4	37.2	36.6	36.4	36.1	36.3	36.4	36.3	36.4	36.2	36.4	36.9	37.1	37.3	37.4	37.7	37.7	36.1	37.0	0.6	24
28	38.1	38.4	38.8	39.0	39.2	39.4	39.5	39.2	38.9	38.5	38.0	37.6	37.2	36.9	36.8	36.7	36.8	37.1	37.0	37.4	38.0	38.3	38.5	38.7	39.5	36.7	38.1	0.9	24
29	38.9	39.4	39.3	39.7	39.9	39.5	39.5	39.5	38.6	37.4	36.9	36.7	36.7	36.6	36.4	36.7	36.6	36.6	36.8	36.8	37.1	37.6	37.8	38.2	39.9	36.4	37.9	1.3	24
30	38.4	38.6	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	38.9	38.8	37.5	37.3	36.8	36.8	36.7	36.8	36.8	36.6	36.4	36.3	36.4	36.2	36.1	36.0	37.6	39.8	36.0	37.6	1.3	24
31	40.3	40.8	39.0	37.3	36.9	37.2	37.1	37.4	37.1	37.6	37.2	37.6	42.8	44.5	40.0	37.3	36.8	36.8	36.6	36.4	36.3	36.6	38.2	39.3	44.5	36.3	38.2	2.1	24
最大値	53.3	53.2	56.1	55.7	56.5	59.6	60.3	56.9	52.7	47.0	46.5	48.8	48.3	44.8	52.7	53.5	52.2	48.5	50.6	51.4	44.3	44.8	45.1	44.9	60.3		45.7		
最小値	35.7	35.8	35.8	35.7	35.6	35.6	35.8	35.9	35.7	35.9	35.7	35.7	35.5	35.6	35.5	35.3	35.4	35.6	35.6	35.4	35.5	35.7	35.7	35.8		35.3	35.9		
平均値	38.9	39.2	39.5	39.4	39.7	39.5	39.2	39.0	38.4	37.7	37.5	37.4	37.5	37.5	37.4	37.4	37.4	37.6	37.8	37.7	37.9	37.9	38.1	38.4			38.3		
標準偏差	3.4	3.4	4.3	4.3	4.6	4.6	4.3	3.7	3.0	2.2	2.3	2.6	2.5	2.5	3.2	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	2.6	2.2	2.1	2.1				3.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	736	8	28152.8	60.3	35.3	38.3	45.7	35.9	***:欠測	01010/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	77	577	54	15	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.462	78.397	7.337	2.038	1.087	0.679	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.6	28.3	29.1	30.9	29.4	28.7	28.8	28.4	28.6	28.2	28.1	28.9	29.8	30.8	29.4	29.4	27.7	26.9	27.0	27.4	27.5	27.3	27.6	27.8	30.9	26.9	28.5	1.1	24
2	27.7	27.9	28.2	28.5	28.9	29.1	29.6	29.7	29.8	29.7	29.4	28.5	28.3	27.8	32.4	36.6	37.5	38.7	41.5	38.1	33.3	33.1	32.5	35.3	41.5	27.7	31.8	4.1	24
3	39.6	39.3	39.6	41.9	43.0	40.3	36.3	33.1	35.0	36.8	34.4	31.8	30.9	28.3	26.1	29.7	33.6	32.0	34.0	33.5	28.1	26.7	26.2	25.9	43.0	25.9	33.6	5.3	24
4	26.1	26.1	26.3	26.4	26.8	26.8	27.1	27.3	27.3	27.5	27.6	27.5	26.9	26.4	26.2	26.2	26.5	26.9	27.3	27.5	27.6	27.5	27.8	28.2	28.2	26.1	27.0	0.6	24
5	28.3	28.2	28.1	28.1	28.0	28.2	28.4	28.0	27.9	27.9	27.1	26.9	26.4	26.5	26.8	28.4	28.6	28.4	27.4	29.9	39.6	52.5	46.5	34.0	52.5	26.4	30.4	6.6	24
6	29.0	28.6	28.3	29.0	29.9	30.2	28.8	28.6	28.0	28.1	27.5	29.5	28.0	27.2	26.9	27.0	26.8	27.0	27.3	27.5	27.9	28.2	28.7	29.2	30.2	26.8	28.2	1.0	24
7	29.4	29.2	29.0	29.0	29.2	29.3	29.4	29.6	29.7	30.0	29.9	29.5	28.9	27.7	27.6	27.5	27.5	27.6	27.9	28.0	28.3	28.6	29.0	29.2	30.0	27.5	28.8	0.8	24
8	29.2	29.0	29.3	30.1	29.6	32.2	34.6	31.4	37.8	45.1	48.1	42.2	39.8	40.6	41.6	36.6	33.1	30.5	29.5	32.1	37.8	34.3	31.6	33.4	48.1	29.0	35.0	5.5	24
9	32.4	29.9	29.8	29.5	27.8	27.2	27.1	27.2	27.3	27.5	27.7	28.0	27.3	27.4	27.3	27.2	27.5	27.5	27.8	28.1	28.2	28.1	28.4	29.0	32.4	27.1	28.1	1.2	24
10	29.2	29.2	29.3	29.1	28.6	28.0	28.0	28.0	27.7	27.6	27.6	27.6	26.8	26.9	26.9	26.7	26.7	26.8	26.7	26.9	27.0	27.0	27.1	27.2	29.3	26.7	27.6	0.9	24
11	27.1	27.0	26.8	27.0	26.9	27.1	29.0	29.4	27.6	27.0	26.8	27.0	30.3	31.0	32.4	36.9	43.7	42.5	39.9	38.5	38.8	38.9	38.1	38.0	43.7	26.8	32.4	5.9	24
12	40.7	33.0	31.8	31.9	32.1	30.3	28.7	27.6	27.1	26.9	27.0	26.8	26.8	26.6	26.6	26.8	26.7	26.9	27.1	27.0	26.8	26.8	26.8	26.8	40.7	26.6	28.6	3.3	24
13	26.9	26.9	27.0	27.0	26.9	26.9	27.0	27.0	27.2	27.5	28.1	28.1	27.6	28.2	27.7	26.8	26.4	26.5	26.5	26.5	26.6	26.6	26.9	27.0	28.2	26.4	27.1	0.5	24
14	27.2	27.1	26.9	27.3	27.3	27.5	27.7	27.4	27.1	26.8	26.6	26.8	26.8	26.6	26.5	26.6	26.4	26.5	26.8	27.2	27.4	27.9	28.1	28.5	28.5	26.4	27.1	0.5	24
15	29.0	29.2	29.5	29.9	30.2	30.7	30.6	30.3	30.1	29.9	29.2	28.9	28.4	28.0	27.7	27.4	27.5	27.6	27.4	28.4	29.2	28.1	27.7	27.7	30.7	27.4	28.9	1.1	24
16	27.5	30.2	30.0	29.4	29.3	28.8	28.6	28.8	28.9	29.1	29.0	27.8	27.7	27.6	27.7	27.7	27.5	27.3	27.7	27.8	27.9	28.3	28.7	29.1	30.2	27.3	28.4	0.8	24
17	29.6	29.5	29.6	30.1	30.1	30.7	30.8	31.1	31.7	31.7	31.4	30.8	29.7	28.2	27.4	27.3	27.5	27.4	27.4	27.9	27.9	28.1	28.3	28.2	31.7	27.3	29.3	1.5	24
18	28.5	28.7	28.9	28.7	28.8	28.8	29.0	29.0	28.1	26.9	27.0	26.9	27.0	26.9	27.1	27.0	27.0	27.0	27.1	27.5	27.8	28.2	28.6	29.1	29.1	26.9	27.9	0.9	24
19	29.5	30.3	30.6	30.9	31.6	31.8	32.3	32.7	32.9	33.0	32.9	31.9	30.6	28.8	28.0	27.8	28.4	28.7	28.5	28.8	29.1	29.7	32.1	32.5	33.0	27.8	30.6	1.8	24
20	29.5	29.6	30.1	28.1	28.8	34.2	41.2	50.8	50.6	54.4	49.0	43.5	39.7	34.4	30.6	29.4	28.0	27.2	26.2	26.0	25.9	26.0	26.0	27.1	54.4	25.9	34.0	9.3	24
21	26.7	26.3	26.3	27.4	28.1	29.1	28.4	28.8	29.6	29.4	27.7	27.3	27.0	26.7	26.9	27.0	27.1	27.6	27.7	27.3	29.4	40.7	42.4	37.5	42.4	26.3	29.3	4.4	24
22	35.6	37.5	36.8	37.3	39.8	39.5	38.7	35.7	31.1	***	***	40.8	42.8	42.0	33.9	28.9	24.8	23.5	22.8	22.7	24.1	23.9	23.6	23.7	42.8	22.7	32.3	7.4	22
23	23.7	23.5	23.5	23.7	24.2	24.4	24.5	24.8	25.2	25.3	25.1	24.6	24.0	23.5	23.2	23.2	23.1	23.0	23.3	23.7	24.1	24.2	24.3	24.4	25.3	23.0	24.0	0.7	24
24	24.4	24.7	24.8	25.2	25.3	25.5	25.6	25.8	26.2	26.3	25.9	24.8	24.7	24.2	24.4	24.8	24.2	23.7	24.1	24.3	24.2	24.8	25.5	26.0	26.3	23.7	25.0	0.7	24
25	28.2	33.0	33.5	30.7	30.8	31.4	32.9	32.6	35.6	36.5	33.0	35.7	36.8	32.8	30.0	27.5	26.9	26.4	26.7	26.9	25.4	24.4	23.7	23.2	36.8	23.2	30.2	4.2	24
26	22.9	22.7	22.6	22.5	22.4	22.6	22.7	22.7	22.8	23.2	23.4	23.5	23.4	23.4	23.4	23.3	23.2	23.3	23.2	23.4	23.9	24.2	24.7	25.0	25.0	22.4	23.3	0.7	24
27	25.2	25.5	25.4	25.4	24.8	24.7	24.7	24.9	25.3	25.6	25.9	25.9	25.9	26.4	26.8	27.0	26.0	26.2	25.6	26.1	26.0	25.9	26.3	26.3	27.0	24.7	25.7	0.6	24
28	30.3	37.9	31.3	28.4	27.8	26.9	26.9	30.5	29.9	27.5	25.7	25.1	25.2	24.9	24.4	24.9	24.4	24.5	25.0	25.1	26.1	26.0	26.0	26.6	37.9	24.4	27.1	3.1	24
29	27.4	26.2	27.4	33.6	31.1	29.4	30.8	27.8	25.6	25.2	24.5	26.2	26.2	30.7	33.8	27.2	24.9	24.7	25.7	27.3	28.0	26.4	26.7	37.5	37.5	24.5	28.1	3.3	24
30	32.4	28.4	26.0	26.1	25.9	26.6	27.2	31.8	33.2	31.7	30.7	27.0	24.7	25.2	26.1	25.3	25.2	24.8	24.7	24.5	24.9	25.0	24.9	24.8	33.2	24.5	27.0	2.8	24
31	25.3	25.5	25.3	25.8	26.3	25.5	25.3	25.0	25.4	25.1	24.6	24.3	24.0	24.0	24.0	24.0	24.2	23.9	24.3	24.8	24.7	25.0	25.5	25.7	26.3	23.9	24.9	0.7	24
最大値	40.7	39.3	39.6	41.9	43.0	40.3	41.2	50.8	50.6	54.4	49.0	43.5	42.8	42.0	41.6	36.9	43.7	42.5	41.5	38.5	39.6	52.5	46.5	38.0	54.4		35.0		
最小値	22.9	22.7	22.6	22.5	22.4	22.6	22.7	22.7	22.8	23.2	23.4	23.5	23.4	23.4	23.2	23.2	23.1	23.0	22.8	22.7	23.9	23.9	23.6	23.2		22.4	23.3		
平均値	28.9	29.0	28.7	29.0	29.0	29.1	29.4	29.5	29.7	29.9	29.4	29.2	28.8	28.4	28.1	27.8	27.7	27.5	27.5	27.8	28.2	28.8	28.7	28.8			28.7		
標準偏差	4.0	3.9	3.5	3.7	4.0	3.8	4.0	4.8	5.1	6.3	5.8	5.0	4.8	4.3	3.7	3.4	4.2	4.1	4.1	3.6	4.0	5.9	5.1	4.1				4.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	21295.5	54.4	22.4	28.7	35.0	23.3	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	153	466	65	38	13	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	20.620	62.803	8.760	5.121	1.752	0.674	0.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	25.6	25.7	25.9	26.0	26.0	26.4	26.6	27.0	27.2	27.4	27.1	26.1	25.2	24.8	24.6	24.4	24.3	24.3	24.7	25.0	25.3	25.6	25.9	25.9	27.4	24.3	25.7	0.9	24
2	26.1	26.3	27.0	26.8	26.6	26.4	26.9	27.0	27.1	27.2	26.5	26.0	25.9	25.8	25.6	25.6	25.4	25.8	26.7	26.7	27.1	26.1	28.1	29.3	29.3	25.4	26.6	0.9	24
3	42.1	46.0	32.2	26.8	25.0	24.9	25.1	24.9	25.0	24.9	24.9	24.8	24.9	24.7	24.7	24.7	24.7	25.2	25.4	25.9	26.2	26.7	26.9	27.1	46.0	24.7	27.2	5.5	24
4	27.3	27.7	27.7	27.9	28.1	28.3	28.2	28.3	28.4	28.3	28.0	27.0	26.4	25.9	25.9	26.1	26.2	26.4	26.5	26.9	27.1	27.3	27.7	28.0	28.4	25.9	27.3	0.9	24
5	28.2	29.1	29.4	29.9	30.0	30.3	30.3	30.4	30.4	30.4	30.0	29.0	27.9	26.6	26.5	26.6	26.8	26.9	27.2	27.2	27.6	27.6	27.8	28.1	30.4	26.5	28.5	1.4	24
6	28.6	29.2	29.2	29.9	30.2	30.7	30.8	31.0	31.4	31.3	30.5	28.5	27.4	28.0	30.1	31.1	31.4	28.8	27.5	27.2	27.1	28.8	30.3	30.4	31.4	27.1	29.6	1.4	24
7	29.8	30.8	33.6	35.8	39.3	40.2	35.5	32.7	30.2	28.2	28.2	27.2	27.2	27.1	26.8	26.7	26.8	27.2	28.5	27.9	27.4	27.5	27.6	28.2	40.2	26.7	30.0	4.0	24
8	34.9	45.5	44.4	42.9	43.4	42.5	34.4	37.3	42.6	43.7	46.3	45.8	42.3	37.3	32.3	34.6	40.7	36.0	30.6	28.5	25.6	23.3	22.4	24.7	46.3	22.4	36.8	7.7	24
9	23.9	27.4	25.9	26.1	26.7	29.4	27.3	27.0	27.1	23.0	21.7	21.3	21.6	22.3	21.6	20.8	20.7	21.1	21.3	21.4	21.6	21.6	21.9	21.9	29.4	20.7	23.5	2.7	24
10	22.2	22.6	22.7	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	22.7	22.5	21.8	21.5	21.6	21.6	21.5	21.7	21.9	22.3	22.6	22.7	23.0	22.8	22.8	23.1	23.1	21.5	22.4	0.5	24
11	23.4	25.7	29.9	29.3	29.4	27.5	31.0	30.4	27.0	27.3	27.1	30.1	27.1	25.1	24.2	23.5	22.8	23.1	23.7	23.8	24.2	25.2	24.9	25.0	31.0	22.8	26.3	2.6	24
12	24.2	24.4	24.6	24.7	25.0	25.4	25.3	25.0	25.1	24.8	24.5	24.5	24.1	23.9	24.0	24.0	24.0	24.1	24.4	24.7	25.1	25.3	26.2	26.1	26.2	23.9	24.7	0.6	24
13	26.0	26.3	26.7	27.1	27.3	27.7	28.3	28.7	28.7	28.3	28.1	27.2	25.7	25.7	25.8	26.1	26.2	26.4	26.4	26.5	26.9	27.0	27.4	27.8	28.7	25.7	27.0	1.0	24
14	28.1	28.6	29.0	29.5	29.6	30.0	30.5	30.3	30.4	30.6	30.4	28.4	26.7	26.0	26.1	26.3	26.2	26.1	26.3	26.4	26.6	27.0	27.0	27.2	30.6	26.0	28.1	1.7	24
15	27.3	27.4	27.6	27.9	28.1	28.0	28.2	28.4	28.8	29.0	28.5	27.6	27.5	27.2	27.2	27.4	27.3	27.4	27.5	27.6	27.5	27.7	28.0	27.8	29.0	27.2	27.8	0.5	24
16	27.2	27.2	27.1	27.0	27.1	27.0	27.1	27.0	27.2	27.7	27.7	27.7	28.0	27.8	27.7	27.6	27.7	27.6	28.7	30.6	29.0	27.3	27.0	26.8	30.6	26.8	27.6	0.8	24
17	26.6	26.4	26.3	26.1	26.1	26.1	26.1	26.3	26.6	26.3	26.0	26.0	26.0	26.1	26.1	26.2	26.1	26.0	26.0	26.5	26.8	27.0	27.5	27.9	27.9	26.0	26.4	0.5	24
18	27.9	28.4	28.8	29.3	30.0	30.2	30.5	30.7	30.8	30.5	29.2	28.0	27.5	26.6	26.9	26.9	28.6	32.1	33.9	45.6	43.3	32.5	28.3	26.5	45.6	26.5	30.5	4.7	24
19	26.0	25.9	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.1	26.0	25.9	26.1	26.1	26.2	26.3	26.2	26.4	26.2	26.2	26.5	26.8	27.3	27.3	27.6	27.6	25.9	26.3	0.5	24
20	27.9	28.2	28.6	29.0	29.4	29.8	30.3	30.5	30.8	31.0	30.8	30.3	29.9	29.6	28.8	28.1	28.0	28.3	28.5	28.5	28.4	28.6	28.9	29.0	31.0	27.9	29.2	1.0	24
21	29.6	29.7	30.5	30.7	30.8	31.5	31.7	32.1	32.3	32.1	31.6	29.3	27.9	27.2	27.0	27.1	27.2	27.0	27.1	26.9	27.1	27.3	27.4	27.3	32.3	26.9	29.1	2.1	24
22	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.4	27.3	27.6	27.5	27.4	27.3	26.8	26.7	26.7	26.7	26.6	26.5	26.7	26.6	26.5	26.7	26.5	26.5	26.5	27.6	26.5	27.0	0.4	24
23	27.2	27.2	27.1	27.2	27.0	27.0	26.8	26.8	26.8	26.8	26.7	26.8	26.8	26.9	26.7	26.8	26.8	26.7	26.6	26.8	26.9	27.0	27.2	27.5	27.5	26.6	26.9	0.2	24
24	27.7	28.1	28.3	28.6	28.7	29.0	29.0	29.2	28.9	29.1	28.9	28.7	29.2	28.5	28.0	27.6	27.3	26.8	26.8	28.6	35.6	39.6	41.1	38.9	41.1	26.8	30.1	4.1	24
25	36.0	32.1	29.9	30.1	30.7	31.7	31.6	30.8	30.1	29.7	28.9	28.0	30.6	31.9	31.0	28.0	26.9	27.5	28.3	27.5	26.9	27.7	28.2	27.8	36.0	26.9	29.7	2.2	24
26	27.6	28.1	28.6	28.8	29.1	28.9	29.2	28.3	28.6	28.0	27.9	28.6	28.4	28.1	27.1	26.6	26.5	26.4	26.5	26.6	26.8	27.3	27.4	27.1	29.2	26.4	27.8	0.9	24
27	27.1	27.2	27.5	27.8	27.9	28.0	28.3	28.2	28.6	28.3	28.7	28.4	28.7	28.8	28.7	28.7	28.7	28.6	28.3	28.6	28.0	27.3	27.3	27.4	28.8	27.1	28.1	0.6	24
28	29.1	30.6	29.3	28.3	27.8	28.0	26.8	26.6	26.9	28.1	30.0	30.2	28.8	27.1	26.2	26.2	26.6	26.3	26.1	25.9	25.7	25.9	25.8	25.9	30.6	25.7	27.4	1.6	24
最大値	42.1	46.0	44.4	42.9	43.4	42.5	35.5	37.3	42.6	43.7	46.3	45.8	42.3	37.3	32.3	34.6	40.7	36.0	33.9	45.6	43.3	39.6	41.1	38.9	46.3		36.8		
最小値	22.2	22.6	22.7	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	22.7	22.5	21.7	21.3	21.6	21.6	21.5	20.8	20.7	21.1	21.3	21.4	21.6	21.6	21.9	21.9		20.7	22.4		
平均値	28.0	28.9	28.6	28.6	28.8	29.0	28.6	28.6	28.7	28.5	28.3	27.9	27.4	26.9	26.6	26.5	26.7	26.7	26.7	27.3	27.4	27.2	27.3	27.4			27.8		
標準偏差	4.0	5.1	3.8	3.6	4.1	4.1	2.8	2.9	3.5	3.8	4.3	4.1	3.6	2.9	2.4	2.6	3.5	2.8	2.4	4.0	3.9	3.1	3.3	2.8				3.6	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	18660.8	46.3	20.7	27.8	36.8	22.4	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	2	132	483	31	9	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.298	19.643	71.875	4.613	1.339	2.083	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	25.9	26.0	26.2	26.1	26.2	26.2	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.5	26.6	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.7	26.7	26.6	26.6	26.7	26.9	26.9	25.9	26.4	0.2	24
2	27.2	27.1	26.9	26.8	26.7	26.7	26.8	26.9	26.8	26.8	26.8	26.7	26.6	26.8	26.9	26.9	26.7	26.7	27.1	29.0	30.3	31.4	31.8	31.1	31.8	26.6	27.6	1.7	24
3	30.7	30.8	33.2	33.7	32.3	35.1	39.8	40.8	40.2	34.8	33.2	34.6	36.6	36.6	33.1	29.3	29.9	37.6	41.8	37.6	32.7	30.4	29.7	30.4	41.8	29.3	34.4	3.8	24
4	29.7	28.1	27.2	26.2	25.9	25.9	26.0	26.1	26.2	28.1	27.3	27.2	26.4	26.8	26.6	26.3	26.2	26.1	26.1	26.1	26.1	26.2	26.3	26.3	29.7	25.9	26.6	0.9	24
5	26.1	26.3	26.2	26.0	26.2	26.1	26.4	26.7	27.2	26.9	26.6	26.5	26.6	26.9	26.9	26.8	26.7	26.4	26.5	26.3	26.3	26.4	26.7	27.0	27.2	26.0	26.5	0.3	24
6	27.5	27.8	28.2	28.8	29.0	29.1	29.3	29.4	29.1	29.1	28.6	28.1	27.7	27.7	27.2	27.1	27.0	27.0	32.3	33.4	32.0	30.9	36.3	35.7	36.3	27.0	29.5	2.6	24
7	32.4	31.3	28.6	27.4	27.0	27.8	29.5	30.9	29.9	28.1	30.8	39.1	33.9	29.0	28.2	32.7	31.3	32.9	33.9	34.1	31.7	30.9	30.2	29.5	39.1	27.0	30.9	2.7	24
8	33.1	31.2	31.0	32.2	34.0	30.8	29.2	28.1	27.5	26.7	26.4	26.6	26.3	26.4	26.3	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.6	26.8	27.3	27.5	34.0	26.2	28.1	2.5	24
9	27.7	28.0	27.9	28.6	29.0	29.5	29.7	29.7	29.3	28.4	27.9	27.1	26.9	27.0	26.7	26.7	26.6	26.6	26.5	26.7	26.9	27.3	27.9	27.8	29.7	26.5	27.8	1.1	24
10	28.8	28.4	36.0	35.7	34.8	33.1	29.2	28.1	26.9	26.5	26.6	26.5	26.4	27.2	26.7	26.6	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.8	26.8	27.2	36.0	26.4	28.4	3.1	24
11	27.4	27.7	27.7	28.2	28.3	28.5	29.0	29.2	29.5	28.4	27.0	26.8	26.5	26.5	26.6	26.5	26.6	26.4	26.3	26.5	27.0	27.1	27.5	27.7	29.5	26.3	27.5	1.0	24
12	27.8	28.3	28.2	28.4	28.5	28.6	28.7	29.0	28.3	26.6	26.3	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.1	26.3	26.2	26.2	26.8	27.1	28.0	29.0	26.1	27.2	1.0	24
13	27.0	28.6	33.2	32.4	30.8	32.8	30.4	27.9	27.3	26.4	26.1	27.0	26.5	26.2	26.1	26.1	26.4	27.9	26.7	26.2	26.9	27.4	27.8	26.9	33.2	26.1	28.0	2.2	24
14	27.0	28.2	27.0	26.2	26.6	26.6	26.1	26.0	26.7	26.8	26.2	25.8	25.8	25.9	25.7	25.6	25.6	25.7	26.1	26.3	26.5	26.1	25.8	25.7	28.2	25.6	26.3	0.6	24
15	25.9	26.2	26.3	26.5	26.7	27.0	27.1	27.2	27.0	27.1	26.3	26.7	27.2	27.0	26.8	26.3	26.1	26.2	26.1	26.1	26.4	26.6	26.9	26.9	27.2	25.9	26.6	0.4	24
16	27.1	27.3	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.7	26.7	26.8	26.7	26.8	26.6	26.7	26.7	26.7	26.5	26.8	26.8	26.9	27.0	27.6	27.8	27.8	26.5	27.2	0.5	24
17	27.7	28.0	28.2	28.3	28.5	28.6	28.8	28.8	28.8	27.3	26.8	26.7	26.8	26.8	26.8	26.7	26.8	26.8	26.7	26.7	26.9	27.2	27.4	27.9	28.8	26.7	27.5	0.8	24
18	28.1	28.4	28.6	29.1	29.7	30.2	30.6	30.9	30.6	29.9	28.7	28.9	28.6	31.3	39.3	42.0	41.6	37.9	34.5	35.3	32.5	31.0	30.4	30.2	42.0	28.1	32.0	4.2	24
19	37.2	39.3	47.7	53.4	58.4	45.8	33.7	28.5	27.7	30.5	30.0	30.0	31.4	29.0	27.2	26.8	26.5	26.4	26.4	26.5	26.8	26.9	27.2	27.5	58.4	26.4	33.0	9.3	24
20	27.7	27.9	28.1	28.2	28.1	28.3	28.5	28.8	28.4	28.4	28.4	27.6	27.4	27.5	27.4	27.3	27.2	27.0	27.0	26.8	26.7	26.9	27.0	26.9	28.8	26.7	27.6	0.6	24
21	26.8	26.7	26.8	27.1	27.5	27.3	28.0	27.8	27.6	27.3	27.0	26.9	26.9	26.8	26.8	27.0	27.1	26.9	27.0	27.0	27.2	27.5	27.8	28.3	28.3	26.7	27.2	0.4	24
22	28.4	29.0	29.4	30.2	30.2	30.8	31.0	31.5	32.1	31.8	31.3	29.8	28.2	27.3	27.2	27.3	27.4	27.4	27.7	29.3	32.0	32.5	32.5	32.6	32.6	27.2	29.9	1.9	24
23	32.1	31.4	30.2	27.9	27.3	27.3	27.5	27.5	27.5	27.5	27.4	27.4	27.3	27.1	26.9	26.9	26.8	26.6	26.6	26.4	26.6	26.7	26.8	26.7	32.1	26.4	27.6	1.5	24
24	26.8	26.9	26.9	27.0	27.2	27.4	27.6	27.5	27.5	27.2	27.0	26.9	27.0	26.9	27.1	27.1	27.0	26.9	26.8	27.0	26.9	27.2	27.3	27.8	27.8	26.8	27.1	0.3	24
25	28.2	28.4	28.6	29.0	29.1	28.6	28.8	28.5	28.5	28.4	28.6	28.4	28.0	27.3	27.6	30.2	32.1	32.2	33.1	33.4	34.0	33.4	32.2	30.8	34.0	27.3	29.9	2.1	24
26	29.2	30.0	28.4	26.9	26.4	26.5	26.6	26.9	27.7	29.1	27.4	26.8	28.6	28.0	26.5	26.2	26.1	26.1	26.1	26.2	26.3	26.5	26.5	26.8	30.0	26.1	27.2	1.1	24
27	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.6	27.7	27.3	27.4	27.2	26.8	26.6	26.7	26.7	26.7	26.9	26.9	26.9	26.9	27.2	27.3	27.3	27.6	27.6	27.7	26.6	27.2	0.3	24
28	28.0	28.3	28.5	28.9	29.1	29.3	29.8	30.0	29.8	29.4	28.5	27.9	27.6	27.4	27.3	27.5	27.5	27.5	27.6	27.8	28.1	28.3	28.3	28.6	30.0	27.3	28.4	0.8	24
29	28.6	28.6	28.8	28.8	29.0	28.8	29.1	29.2	29.0	28.1	27.8	27.9	27.8	27.7	27.6	27.7	27.5	27.4	27.3	27.3	27.4	27.6	27.8	28.0	29.2	27.3	28.1	0.6	24
30	28.1	28.4	28.3	28.5	28.6	28.7	29.2	29.3	29.2	28.7	27.7	27.3	27.2	27.0	27.1	27.1	27.2	27.0	26.8	26.8	26.7	26.7	26.9	27.9	29.3	26.7	27.8	0.9	24
31	28.9	28.6	28.4	27.9	27.8	28.2	27.7	27.9	27.2	26.9	26.8	27.1	31.1	35.0	30.2	28.0	27.7	27.6	27.4	26.9	26.8	27.0	28.2	29.7	35.0	26.8	28.3	1.8	24
最大値	37.2	39.3	47.7	53.4	58.4	45.8	39.8	40.8	40.2	34.8	33.2	39.1	36.6	36.6	39.3	42.0	41.6	37.9	41.8	37.6	34.0	33.4	36.3	35.7	58.4		34.4		
最小値	25.9	26.0	26.2	26.0	25.9	25.9	26.0	26.0	26.2	26.4	26.1	25.8	25.8	25.9	25.7	25.6	25.6	25.7	26.1	26.1	26.1	26.1	25.8	25.7		25.6	26.3		
平均値	28.5	28.7	29.2	29.3	29.5	29.2	28.9	28.7	28.5	28.1	27.7	27.9	27.9	27.8	27.6	27.7	27.6	27.8	28.1	28.1	28.0	28.0	28.3	28.4			28.3		
標準偏差	2.4	2.4	4.1	5.0	5.8	3.7	2.6	2.6	2.5	1.8	1.7	2.6	2.3	2.4	2.6	3.0	3.0	3.1	3.5	3.1	2.4	2.0	2.3	2.1				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21063.0	58.4	25.6	28.3	34.4	26.3	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	14	646	63	14	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.882	86.828	8.468	1.882	0.538	0.134	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.1	35.6	37.3	43.9	40.5	37.0	38.5	37.8	38.6	36.5	36.1	36.7	38.5	39.5	36.6	36.5	35.5	34.3	34.5	35.2	34.9	34.8	35.0	35.3	43.9	34.3	36.8	2.2	24
2	35.6	36.1	36.3	36.9	37.4	37.9	37.7	37.7	37.6	36.9	36.2	35.6	35.4	35.4	37.2	41.5	49.1	49.4	53.3	49.2	41.1	41.4	38.6	41.5	53.3	35.4	39.8	5.2	24
3	51.7	50.6	47.9	49.1	52.8	50.2	45.6	42.1	43.5	43.9	43.3	38.8	39.9	39.2	34.0	37.4	44.5	43.6	45.3	40.9	35.0	33.4	33.4	33.4	52.8	33.4	42.5	6.1	24
4	33.4	33.3	34.1	34.5	34.7	34.9	34.7	35.0	35.6	35.6	34.6	33.9	33.4	33.1	33.2	33.1	33.2	33.6	34.4	35.1	35.5	36.1	36.6	36.5	36.6	33.1	34.5	1.1	24
5	36.8	36.7	37.1	37.6	38.0	37.9	37.8	37.4	37.0	36.7	35.4	34.5	33.8	33.7	34.1	38.1	40.1	37.2	35.2	39.6	47.7	58.5	66.0	69.8	69.8	33.7	40.7	9.8	24
6	50.0	43.9	38.7	38.4	38.2	38.0	37.0	36.6	35.5	35.2	34.7	34.9	34.5	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.9	35.3	35.8	36.3	36.6	36.7	50.0	34.3	36.8	3.6	24
7	37.3	37.5	37.8	37.5	37.3	37.6	37.9	39.0	39.0	39.0	36.9	36.1	35.6	35.0	34.6	34.6	34.8	35.1	35.5	36.0	36.2	36.6	37.0	37.6	39.0	34.6	36.7	1.4	24
8	37.8	38.4	38.4	39.9	38.8	40.5	43.5	39.3	49.0	55.0	56.9	54.1	49.0	55.6	52.1	46.6	42.5	40.9	42.1	45.4	47.3	46.0	39.2	37.1	56.9	37.1	44.8	6.3	24
9	35.9	35.5	35.4	35.7	35.3	34.9	34.7	34.8	34.8	34.9	35.1	35.0	34.6	34.6	34.8	34.7	34.9	34.9	35.3	35.7	36.1	36.7	37.4	37.7	37.7	34.6	35.4	0.8	24
10	38.0	37.7	37.6	37.4	36.0	34.8	34.7	34.5	34.5	34.5	34.7	34.9	34.7	34.4	34.4	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.5	34.5	34.6	34.8	38.0	34.2	35.1	1.2	24
11	34.8	34.6	34.4	34.5	34.5	34.6	36.2	38.2	35.8	34.8	34.5	34.7	37.1	39.5	43.7	47.2	55.7	56.5	52.0	52.2	55.5	50.2	45.5	44.4	56.5	34.4	41.7	8.1	24
12	51.0	48.2	53.6	47.3	45.4	39.4	36.0	34.6	33.7	33.4	33.1	33.1	33.0	32.8	33.1	33.3	33.6	34.0	34.4	34.4	33.9	33.4	33.3	33.1	53.6	32.8	37.1	6.6	24
13	33.3	33.4	33.4	33.3	33.6	33.4	33.4	33.8	34.1	34.9	35.4	35.6	35.1	35.4	35.1	34.4	33.9	33.9	34.0	33.9	34.2	34.2	34.3	34.4	35.6	33.3	34.2	0.7	24
14	34.5	34.4	34.6	34.8	35.0	34.9	35.1	34.9	34.6	34.4	34.5	34.5	34.6	34.2	34.0	34.0	34.0	34.2	34.5	35.0	35.6	36.0	36.2	36.2	36.2	34.0	34.8	0.7	24
15	37.2	38.0	38.6	39.0	39.2	39.6	38.8	39.2	39.2	38.7	35.8	35.5	35.5	35.4	35.1	35.0	35.1	35.0	35.1	35.8	37.8	36.0	35.3	35.3	39.6	35.0	36.9	1.8	24
16	35.2	37.3	37.7	36.6	41.3	40.1	37.6	37.0	37.3	37.2	35.9	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.0	34.9	35.0	35.2	35.7	36.3	36.6	37.2	41.3	34.9	36.4	1.6	24
17	37.7	38.6	39.5	39.5	40.0	40.7	40.8	40.9	41.3	41.0	40.2	38.1	36.0	35.6	35.0	34.9	35.0	34.9	35.2	35.2	35.3	35.8	36.0	36.6	41.3	34.9	37.7	2.4	24
18	36.8	37.1	37.6	37.9	37.7	37.5	37.8	37.9	35.9	34.6	34.4	34.4	34.5	34.7	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	35.2	35.6	36.2	37.1	37.6	37.9	34.4	36.0	1.4	24
19	37.9	38.5	39.3	39.7	40.3	40.8	40.5	41.2	41.6	41.1	41.6	39.2	36.5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.9	35.9	36.2	36.8	38.7	43.6	46.7	46.7	35.3	38.9	3.0	24
20	39.7	40.1	39.0	36.2	42.0	51.6	55.9	60.0	61.3	58.7	55.9	51.8	49.5	45.7	44.4	39.9	38.1	36.2	33.8	33.7	34.0	34.1	34.6	41.5	61.3	33.7	44.1	9.2	24
21	39.7	36.7	34.0	35.1	35.7	39.5	39.4	38.4	37.0	***	***	34.1	33.9	33.7	33.8	34.1	34.9	35.0	34.5	34.2	35.9	50.0	56.0	50.1	56.0	33.7	38.0	6.1	22
22	44.3	45.7	45.2	44.7	46.5	46.3	44.0	42.6	39.7	33.6	34.2	44.2	45.4	46.9	43.8	41.3	32.3	28.7	27.8	27.6	28.7	29.6	28.9	28.7	46.9	27.6	38.4	7.5	24
23	30.5	29.9	28.6	28.7	29.2	29.9	29.8	30.0	30.3	30.3	29.6	28.8	28.3	27.8	27.8	27.7	27.7	28.0	28.5	29.0	29.0	29.5	30.4	30.5	30.5	27.7	29.1	1.0	24
24	30.8	30.8	31.0	31.2	31.7	32.3	32.7	32.5	32.2	31.8	31.0	29.6	29.2	28.9	28.9	29.6	29.1	28.5	28.7	29.2	29.8	30.0	31.2	32.9	32.9	28.5	30.6	1.4	24
25	34.5	40.5	42.5	38.3	37.8	39.2	41.5	47.5	44.7	42.2	38.9	35.9	40.0	39.7	37.0	37.0	35.7	34.2	32.8	32.1	30.2	28.5	27.5	27.0	47.5	27.0	36.9	5.3	24
26	26.5	26.1	26.0	25.9	26.3	27.0	26.8	27.0	27.3	27.4	27.1	27.1	27.0	27.1	26.8	26.9	27.0	26.9	26.8	27.2	27.8	28.5	28.8	29.4	29.4	25.9	27.1	0.8	24
27	29.7	29.9	30.1	30.3	30.2	30.6	30.6	30.8	30.9	31.1	30.9	30.7	29.9	31.1	32.3	31.3	30.0	29.6	30.1	30.8	31.3	31.2	31.1	30.8	32.3	29.6	30.6	0.6	24
28	36.5	50.9	46.3	35.4	32.0	32.0	34.7	37.1	37.4	42.2	40.9	35.3	31.7	31.7	28.8	27.6	27.5	28.0	28.9	29.5	31.2	30.9	30.4	30.6	50.9	27.5	34.1	6.0	24
29	30.8	31.7	30.9	40.6	46.8	38.8	36.1	31.4	28.7	28.1	27.7	28.8	30.1	33.3	39.8	31.3	28.2	27.7	29.6	32.1	32.8	30.5	30.5	38.1	46.8	27.7	32.7	4.9	24
30	40.4	36.6	33.8	33.3	31.2	33.5	31.9	33.4	39.3	37.5	38.5	32.6	28.6	27.6	31.1	29.9	31.8	29.9	32.3	29.8	29.0	28.3	28.4	28.6	40.4	27.6	32.4	3.7	24
31	28.7	30.2	29.6	28.7	30.1	30.1	29.7	28.5	28.3	27.9	27.5	27.2	27.0	26.8	26.7	26.7	27.4	27.7	28.0	28.4	28.5	28.9	29.9	29.9	30.2	26.7	28.4	1.2	24
最大値	51.7	50.9	53.6	49.1	52.8	51.6	55.9	60.0	61.3	58.7	56.9	54.1	49.5	55.6	52.1	47.2	55.7	56.5	53.3	52.2	55.5	58.5	66.0	69.8	69.8		44.8		
最小値	26.5	26.1	26.0	25.9	26.3	27.0	26.8	27.0	27.3	27.4	27.1	27.1	27.0	26.8	26.7	26.7	27.0	26.9	26.8	27.2	27.8	28.3	27.5	27.0		25.9	27.1		
平均値	36.8	37.2	37.0	36.8	37.3	37.3	37.1	37.1	37.3	37.0	36.4	35.5	35.1	35.3	35.1	34.8	35.0	34.6	34.8	35.0	35.3	35.8	36.1	36.8			36.1		
標準偏差	6.0	5.9	5.8	5.1	5.7	5.4	5.5	6.1	6.5	6.8	6.7	5.9	5.5	6.0	5.4	5.0	6.3	6.3	6.2	5.8	6.0	7.0	8.0	8.1				6.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	26782.7	69.8	25.9	36.1	44.8	27.1	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	1	143	302	193	48	30	16	6	1	2	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.135	19.272	40.701	26.011	6.469	4.043	2.156	0.809	0.135	0.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.5	29.4	29.7	30.0	29.9	30.1	30.8	31.0	30.8	30.9	30.5	29.0	28.4	27.9	27.8	27.9	27.9	27.9	28.3	28.8	29.1	29.5	30.1	30.3	31.0	27.8	29.4	1.1	24
2	30.2	30.7	31.6	31.5	31.3	31.4	31.3	31.8	31.7	30.9	30.3	29.5	29.1	29.2	29.1	29.1	29.1	29.3	30.1	31.1	31.7	30.5	31.9	33.5	33.5	29.1	30.7	1.2	24
3	42.4	46.4	47.0	41.1	32.1	29.8	29.9	29.2	28.9	29.0	28.9	29.0	28.6	28.6	28.5	28.8	28.7	29.1	29.3	29.8	30.2	30.3	31.1	31.8	47.0	28.5	32.0	5.7	24
4	31.8	32.1	32.5	33.3	33.6	33.8	34.1	34.1	34.3	32.5	30.7	30.8	30.5	30.2	29.9	30.0	30.3	30.9	31.3	31.7	32.1	32.5	33.4	33.9	34.3	29.9	32.1	1.5	24
5	34.3	34.3	34.6	35.1	35.2	35.4	35.6	36.0	36.1	35.8	35.2	34.3	32.7	31.3	30.9	31.3	31.4	31.8	32.0	32.8	33.0	33.5	33.8	34.4	36.1	30.9	33.8	1.7	24
6	34.9	35.0	35.4	35.7	36.0	36.6	36.8	37.1	37.5	37.5	36.8	33.8	32.3	35.1	36.1	36.1	35.4	34.6	33.2	32.9	33.0	33.2	34.9	34.9	37.5	32.3	35.2	1.5	24
7	33.6	33.8	34.8	40.0	45.5	45.3	41.8	40.1	38.3	36.1	34.7	33.0	32.5	32.2	32.2	32.2	32.0	32.4	33.8	34.2	33.7	33.2	33.3	33.4	45.5	32.0	35.5	4.1	24
8	38.7	50.6	53.0	48.8	47.7	50.0	50.0	49.4	50.2	50.5	55.9	57.8	55.8	41.9	31.6	31.2	41.4	40.2	37.7	36.8	30.6	26.2	24.3	25.5	57.8	24.3	42.7	10.4	24
9	26.6	28.0	32.4	34.2	31.7	31.9	29.1	27.0	28.4	25.0	22.9	22.4	22.2	22.6	23.0	22.7	22.0	21.9	22.0	22.4	22.8	23.0	22.9	23.5	34.2	21.9	25.4	3.9	24
10	23.7	24.0	24.1	24.1	24.2	24.1	24.2	24.4	24.1	22.9	22.4	22.2	22.3	22.4	22.4	22.6	23.0	22.9	23.0	23.1	23.7	24.2	24.2	23.2	24.4	22.2	23.4	0.8	24
11	23.3	28.5	35.4	34.5	35.4	32.9	35.7	38.3	31.3	30.3	30.2	34.4	31.8	27.4	25.4	27.1	27.1	26.3	27.5	26.5	26.2	27.9	28.3	27.8	38.3	23.3	30.0	4.0	24
12	27.4	27.4	28.6	28.8	29.1	29.5	29.4	28.9	27.6	26.9	26.6	26.5	26.2	25.9	26.1	25.9	25.9	26.3	26.8	27.6	28.2	28.9	29.2	29.7	29.7	25.9	27.6	1.3	24
13	29.8	29.8	31.0	30.7	30.8	30.8	30.9	30.8	31.1	30.8	30.4	28.7	27.4	27.7	27.8	28.1	28.3	28.6	29.1	29.4	29.8	30.3	30.6	31.0	31.1	27.4	29.7	1.2	24
14	31.4	31.9	32.2	32.9	33.2	33.6	33.9	33.8	33.6	33.5	32.2	29.9	29.6	29.0	28.9	29.3	29.5	30.0	30.4	30.8	31.0	31.4	31.7	31.8	33.9	28.9	31.5	1.6	24
15	32.0	32.6	32.5	32.9	33.2	33.1	33.1	33.1	33.4	33.8	33.6	32.5	31.3	31.7	31.9	32.2	32.4	32.4	32.8	33.0	33.3	33.7	34.1	34.5	34.5	31.3	32.9	0.8	24
16	35.4	35.3	34.5	34.5	32.9	32.3	32.4	32.5	32.5	33.2	33.4	33.7	34.1	33.6	33.5	33.5	33.2	33.4	34.5	35.5	34.7	34.1	33.3	32.6	35.5	32.3	33.7	1.0	24
17	32.6	32.3	32.3	32.2	32.3	32.4	32.4	32.4	32.8	32.4	32.2	32.2	32.2	32.1	32.1	32.4	32.6	32.5	32.4	32.8	33.2	33.6	34.2	35.0	35.0	32.1	32.7	0.7	24
18	35.2	35.7	36.3	36.9	36.6	37.3	37.6	38.0	38.1	36.7	34.8	34.2	33.9	33.3	33.5	33.9	35.5	43.3	43.4	51.8	62.1	47.2	37.1	33.6	62.1	33.3	38.6	6.8	24
19	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.8	32.9	32.9	32.8	32.9	32.8	32.8	33.1	33.0	33.1	33.0	33.0	33.0	33.2	33.7	34.3	34.7	35.1	35.1	32.6	33.1	0.7	24
20	35.4	36.0	36.1	36.4	36.9	37.0	37.5	38.3	38.0	37.1	36.4	35.0	34.8	34.8	34.6	34.7	34.7	34.8	35.0	35.2	35.7	36.1	36.3	36.7	38.3	34.6	36.0	1.1	24
21	37.1	37.2	37.7	37.9	38.4	38.3	38.6	38.9	39.2	38.9	37.2	35.1	34.6	34.3	34.0	34.1	33.9	34.1	34.0	34.3	34.4	34.7	34.6	34.6	39.2	33.9	36.1	2.0	24
22	34.5	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.4	34.5	34.1	34.2	34.0	34.2	34.0	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.2	34.5	33.9	34.1	0.1	24
23	34.9	35.2	34.5	34.7	34.3	34.4	34.2	34.1	34.2	34.1	34.3	34.2	34.2	34.3	34.3	34.1	34.3	34.2	34.1	34.1	34.4	34.7	35.0	35.2	35.2	34.1	34.4	0.3	24
24	35.3	35.8	36.3	36.7	37.0	37.2	37.6	37.4	37.2	37.0	35.9	36.5	36.3	35.7	35.5	35.4	34.8	34.6	34.4	36.6	45.2	48.6	51.0	48.8	51.0	34.4	38.2	4.8	24
25	46.5	41.8	39.3	38.4	38.4	38.9	39.5	39.4	37.9	37.3	36.7	35.5	38.1	39.6	39.3	36.2	34.4	34.4	34.8	34.5	34.2	34.3	34.9	34.8	46.5	34.2	37.5	2.9	24
26	34.6	34.9	35.6	35.8	35.8	36.2	36.9	36.6	35.8	35.3	34.9	35.2	35.4	35.2	34.9	34.4	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.9	34.9	34.6	36.9	34.2	35.1	0.7	24
27	34.4	34.5	34.7	35.3	35.7	35.9	36.1	36.1	36.5	36.3	36.4	36.5	36.1	35.7	35.8	35.8	36.7	36.4	35.7	36.1	35.4	35.0	35.0	35.2	36.7	34.4	35.7	0.7	24
28	35.6	37.3	37.5	37.6	39.6	38.8	40.2	37.7	35.6	36.9	37.2	37.5	35.9	34.1	33.5	33.9	33.8	34.0	33.6	33.3	33.2	33.2	33.1	33.3	40.2	33.1	35.7	2.3	24
最大値	46.5	50.6	53.0	48.8	47.7	50.0	50.0	49.4	50.2	50.5	55.9	57.8	55.8	41.9	39.3	36.2	41.4	43.3	43.4	51.8	62.1	48.6	51.0	48.8	62.1		42.7		
最小値	23.3	24.0	24.1	24.1	24.2	24.1	24.2	24.4	24.1	22.9	22.4	22.2	22.2	22.4	22.4	22.6	22.0	21.9	22.0	22.4	22.8	23.0	22.9	23.2		21.9	23.4		
平均値	33.3	34.2	34.9	34.9	34.8	34.8	34.9	34.8	34.4	33.9	33.5	33.1	32.6	31.9	31.4	31.4	31.8	32.0	32.2	32.7	33.3	33.0	32.9	33.0			33.3		
標準偏差	4.9	5.5	5.3	4.4	4.7	4.9	4.9	4.9	4.8	5.1	5.9	6.2	6.0	4.5	4.1	3.8	4.2	4.6	4.3	5.2	7.0	5.4	5.1	4.7				5.1	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	22386.5	62.1	21.9	33.3	42.7	23.4	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	46	134	362	98	11	15	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	6.845	19.940	53.869	14.583	1.637	2.232	0.595	0.149	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.4	33.4	33.4	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	33.8	34.0	34.1	34.1	34.0	34.3	34.2	34.3	33.4	33.8	0.3	24
2	34.4	34.4	34.2	34.1	34.1	34.0	34.1	34.3	34.2	34.4	34.2	34.3	34.3	34.5	34.4	34.4	34.2	34.1	35.1	39.2	39.0	39.2	39.5	39.1	39.5	34.0	35.3	2.0	24
3	38.0	37.5	40.3	41.3	40.0	39.4	43.1	46.9	49.5	43.8	41.3	44.4	47.6	48.7	44.1	37.8	37.2	48.3	47.5	45.1	40.7	38.5	37.1	37.8	49.5	37.1	42.3	4.1	24
4	36.7	35.2	35.0	35.5	34.7	34.0	33.6	34.2	33.7	33.5	34.3	35.0	37.0	37.4	36.1	34.5	34.4	34.4	34.4	34.0	33.4	33.6	33.6	33.8	37.4	33.4	34.7	1.1	24
5	33.8	33.6	33.8	34.0	33.6	33.6	33.7	33.8	34.0	34.0	33.9	33.8	34.0	34.0	34.1	34.0	33.9	33.9	33.7	33.6	33.6	33.8	34.2	34.6	34.6	33.6	33.9	0.2	24
6	35.2	35.8	36.0	36.2	36.7	37.1	37.4	37.7	37.5	36.1	35.2	34.9	34.9	34.8	34.7	34.5	34.6	34.7	40.9	47.1	42.2	40.6	41.0	48.3	48.3	34.5	37.7	3.8	24
7	43.7	40.1	36.9	34.8	34.4	34.6	38.5	43.1	40.3	36.7	35.2	42.9	42.0	38.0	38.7	43.2	41.7	45.7	46.4	47.9	47.6	50.3	51.3	47.1	51.3	34.4	41.7	5.1	24
8	49.5	44.1	40.8	40.8	41.5	38.2	36.5	36.0	34.7	33.8	33.9	34.0	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.7	33.9	34.1	34.3	34.6	35.2	49.5	33.5	36.3	4.1	24
9	35.4	35.4	36.0	36.4	36.7	36.7	37.4	37.4	37.0	35.6	34.9	34.5	34.1	33.9	34.0	34.1	34.0	33.8	33.9	34.1	34.5	35.2	35.6	35.9	37.4	33.8	35.3	1.2	24
10	36.8	36.1	42.5	47.8	55.2	52.3	42.7	37.3	34.7	34.5	34.2	33.9	33.7	33.8	33.7	33.8	34.0	34.0	33.8	34.0	34.1	34.1	34.3	34.6	55.2	33.7	37.3	6.2	24
11	35.2	35.4	35.8	36.0	36.1	36.3	36.8	36.8	37.4	37.1	35.9	34.3	34.0	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	33.8	34.1	34.3	34.7	35.3	35.6	37.4	33.7	35.2	1.2	24
12	36.3	36.3	36.5	36.7	37.2	37.3	37.5	37.6	34.9	33.8	33.6	33.6	33.8	33.6	33.8	33.7	33.6	33.7	33.6	33.5	33.6	33.9	34.7	38.4	38.4	33.5	35.0	1.7	24
13	35.4	34.7	38.1	40.1	38.8	38.4	39.3	36.7	36.2	34.3	33.7	33.8	33.5	33.7	34.4	35.4	37.9	39.3	36.3	34.4	35.4	36.6	35.6	37.2	40.1	33.5	36.2	2.0	24
14	37.9	37.7	35.1	33.6	33.2	33.2	33.6	33.6	34.1	34.0	33.9	34.1	34.3	33.5	33.3	33.0	33.0	33.1	33.3	34.4	33.9	33.4	33.4	33.2	37.9	33.0	34.0	1.3	24
15	33.4	33.6	34.0	34.2	34.2	34.3	34.0	33.7	33.9	33.7	33.4	33.3	33.3	33.8	33.9	33.7	34.0	33.6	33.2	33.4	33.6	33.9	34.1	34.6	34.6	33.2	33.8	0.4	24
16	34.7	35.0	35.0	35.5	35.5	36.0	36.2	36.2	35.3	34.1	34.0	34.0	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	33.8	34.1	34.3	34.6	35.2	35.3	36.2	33.8	34.7	0.8	24
17	35.8	35.9	36.2	36.7	37.0	37.2	37.3	37.2	35.7	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.3	34.8	35.3	35.8	37.3	34.0	35.2	1.2	24
18	36.3	36.8	37.2	37.5	38.0	38.3	38.9	39.1	38.7	37.8	35.4	35.2	35.6	38.8	46.3	48.7	48.8	46.9	42.8	42.3	41.8	42.0	38.8	38.6	48.8	35.2	40.0	4.1	24
19	43.5	47.6	67.6	69.4	68.7	60.9	46.2	39.6	36.0	36.9	37.2	36.5	37.2	35.7	34.3	34.1	34.0	34.0	33.7	34.0	34.2	34.3	34.6	35.2	69.4	33.7	41.9	12.0	24
20	35.3	35.8	35.9	36.1	36.5	36.5	36.5	36.9	36.5	36.2	35.3	34.4	34.6	34.7	34.6	34.7	34.5	34.4	34.1	34.1	33.9	34.2	34.1	34.1	36.9	33.9	35.2	1.0	24
21	34.1	34.0	34.0	34.4	34.5	35.1	35.6	35.8	35.7	34.9	34.3	34.2	34.2	34.3	34.5	34.4	34.5	34.4	34.3	34.6	34.9	35.1	35.6	36.3	36.3	34.0	34.7	0.6	24
22	36.5	37.2	37.5	37.8	38.5	39.0	38.7	39.7	39.0	38.9	37.2	35.6	35.6	35.4	35.2	35.0	35.1	35.2	35.2	37.5	40.0	40.0	39.6	39.9	40.0	35.0	37.5	1.8	24
23	40.9	39.5	38.3	35.7	34.8	34.9	35.0	35.2	35.2	35.1	34.9	34.8	34.6	34.5	34.3	34.4	34.2	34.3	34.3	34.2	34.2	34.4	34.5	34.2	40.9	34.2	35.3	1.8	24
24	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.6	35.1	35.5	34.6	34.3	34.3	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.5	34.2	34.3	34.4	34.5	34.8	35.1	35.6	35.6	34.2	34.6	0.4	24
25	36.1	36.5	37.0	37.3	37.1	37.5	37.0	35.5	34.6	34.4	34.6	34.6	35.1	34.6	35.6	38.9	39.8	41.1	41.9	42.9	43.1	41.7	40.0	39.1	43.1	34.4	37.8	2.8	24
26	37.7	38.7	36.3	34.5	34.3	34.9	35.9	35.2	34.5	34.9	35.2	34.9	35.0	36.1	34.4	33.8	33.5	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	34.0	38.7	33.5	34.8	1.3	24
27	34.1	34.4	34.7	35.0	35.5	35.6	35.6	35.3	34.9	34.5	34.0	34.1	34.2	34.3	34.3	34.4	34.5	34.2	34.4	34.5	34.6	34.8	35.1	35.5	35.6	34.0	34.7	0.5	24
28	35.7	35.9	36.3	36.8	36.9	37.5	38.2	38.8	38.5	37.2	35.4	35.2	35.3	34.9	34.9	34.8	35.0	35.1	34.9	35.1	35.4	35.8	36.0	36.2	38.8	34.8	36.1	1.2	24
29	36.6	37.0	37.1	37.3	37.4	37.7	37.8	37.6	36.7	35.8	35.7	35.6	35.5	35.4	35.4	35.3	35.4	35.2	35.1	35.0	35.0	35.5	35.8	36.1	37.8	35.0	36.1	0.9	24
30	36.3	36.6	36.9	37.5	37.8	37.9	37.9	38.2	37.2	35.3	35.2	35.2	34.7	34.7	34.6	34.8	34.7	34.7	34.7	34.3	34.4	34.5	34.9	36.0	38.2	34.3	35.8	1.3	24
31	37.1	36.6	36.8	36.0	35.5	35.8	35.2	35.5	34.8	34.6	34.6	34.9	35.8	36.2	37.6	36.5	35.8	35.5	35.5	34.7	34.6	34.7	36.1	38.9	38.9	34.6	35.8	1.1	24
最大値	49.5	47.6	67.6	69.4	68.7	60.9	46.2	46.9	49.5	43.8	41.3	44.4	47.6	48.7	46.3	48.7	48.8	48.3	47.5	47.9	47.6	50.3	51.3	48.3	69.4		42.3		
最小値	33.4	33.4	33.4	33.6	33.2	33.2	33.5	33.6	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	33.5	33.3	33.0	33.0	33.1	33.2	33.4	33.4	33.4	33.4	33.2		33.0	33.8		
平均値	36.8	36.6	37.4	37.6	37.8	37.5	37.1	36.9	36.2	35.4	34.9	35.1	35.3	35.3	35.3	35.4	35.4	35.8	35.8	36.2	36.0	36.2	36.2	36.8			36.2		
標準偏差	3.4	3.0	6.0	6.5	7.0	5.5	2.9	2.8	3.0	2.1	1.5	2.4	2.8	2.8	2.9	3.2	3.1	4.0	3.8	4.2	3.6	3.6	3.4	3.4				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26940.2	69.4	33.0	36.2	42.3	33.8	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	499	187	30	21	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	67.070	25.134	4.032	2.823	0.403	0.134	0.000	0.403	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.3	47.3	47.2	46.9	47.3	46.8	46.9	47.1	46.8	46.4	46.2	46.2	46.5	48.2	48.2	47.5	48.9	47.1	46.2	46.5	46.3	46.3	46.3	46.8	48.9	46.2	46.9	0.7	24
2	46.9	47.3	47.5	47.5	47.6	47.8	47.9	47.7	47.8	47.8	47.7	47.5	47.7	47.5	51.1	53.5	58.0	55.9	53.7	58.0	50.8	47.5	47.5	49.1	58.0	46.9	49.6	3.5	24
3	50.9	51.5	51.2	53.4	51.4	48.9	50.5	49.4	47.4	47.2	48.3	48.7	47.7	48.1	46.6	48.7	50.2	48.9	50.3	49.4	48.1	47.2	46.7	46.5	53.4	46.5	49.1	1.8	24
4	46.8	47.0	47.3	47.6	47.7	48.4	48.8	48.8	48.6	48.2	47.2	47.0	46.7	46.6	46.6	46.5	47.3	47.9	48.5	48.9	49.5	49.6	49.3	49.6	49.6	46.5	47.9	1.0	24
5	49.8	49.7	49.7	49.7	49.9	49.9	49.9	50.1	49.8	50.0	48.7	47.2	46.8	46.8	46.6	49.9	54.6	55.9	50.7	48.4	54.0	71.2	83.7	78.8	83.7	46.6	53.4	9.9	24
6	62.1	55.0	50.3	51.2	50.6	53.8	50.8	52.8	53.1	56.9	52.8	50.3	47.3	45.6	45.4	46.0	45.9	46.0	46.7	47.2	47.6	47.5	47.4	47.3	62.1	45.4	50.0	4.2	24
7	47.3	47.7	48.0	47.9	48.3	48.5	48.8	49.1	49.5	49.1	49.1	48.4	47.4	47.0	46.7	46.7	46.8	47.4	48.3	49.4	49.9	50.3	50.8	51.0	51.0	46.7	48.5	1.3	24
8	51.7	52.2	51.8	54.5	54.3	54.1	56.9	53.2	56.4	59.3	54.9	60.5	60.0	60.6	60.4	66.5	58.3	59.8	56.3	59.3	55.1	50.3	50.1	55.7	66.5	50.1	56.3	4.0	24
9	56.9	53.6	51.9	50.5	53.4	55.1	50.9	46.4	45.0	44.2	44.1	44.0	44.0	44.3	44.5	44.9	45.3	46.0	47.0	47.5	47.5	47.7	47.6	47.7	56.9	44.0	47.9	3.9	24
10	48.1	48.6	48.6	48.8	49.3	49.5	48.7	48.0	47.4	46.3	46.0	46.0	46.0	46.1	45.8	45.8	45.8	45.9	45.9	46.3	46.5	46.4	47.1	50.5	50.5	45.8	47.2	1.5	24
11	47.8	46.7	46.3	46.2	46.2	46.3	46.5	48.0	47.3	46.5	46.7	48.2	48.6	49.0	52.1	53.3	62.9	67.5	62.6	68.2	74.2	64.8	55.7	52.1	74.2	46.2	53.1	8.6	24
12	54.0	59.3	66.2	63.7	55.1	50.6	46.4	44.5	43.8	42.9	42.6	42.6	42.5	42.3	42.5	42.6	43.0	44.0	44.6	44.7	43.8	43.7	43.9	44.2	66.2	42.3	47.2	7.1	24
13	44.2	44.3	44.2	44.8	44.8	45.0	45.1	44.5	43.7	44.4	45.6	51.3	47.4	45.9	46.5	44.6	44.1	44.1	44.5	45.3	45.3	45.1	45.4	45.9	51.3	43.7	45.3	1.5	24
14	46.4	46.5	45.9	46.7	46.6	46.3	46.2	46.2	46.8	46.3	45.9	46.0	45.4	44.7	44.7	45.3	45.4	45.7	46.6	47.2	47.9	48.8	49.6	50.3	50.3	44.7	46.6	1.4	24
15	50.5	50.3	50.4	50.1	49.9	50.2	50.3	50.5	50.8	51.3	51.2	50.4	48.3	47.1	46.7	46.5	46.5	46.9	47.1	47.5	48.0	48.8	49.4	50.3	51.3	46.5	49.1	1.7	24
16	51.0	52.1	53.3	51.8	53.2	54.0	52.6	52.3	52.2	51.9	50.4	47.3	46.8	46.5	46.6	46.5	46.5	46.7	47.2	48.1	48.7	50.0	50.7	51.2	54.0	46.5	49.9	2.6	24
17	50.9	51.6	51.8	51.8	52.6	53.3	53.0	52.8	52.9	53.3	52.7	51.8	48.6	47.2	46.9	46.9	46.6	46.6	46.8	47.3	47.6	47.9	48.0	48.5	53.3	46.6	49.9	2.6	24
18	48.8	48.6	47.4	46.4	46.4	46.2	46.3	46.3	46.2	46.2	46.3	46.3	46.5	46.4	46.7	46.6	46.4	46.6	47.4	48.3	49.2	50.0	50.9	51.9	51.9	46.2	47.4	1.6	24
19	52.3	53.1	53.2	53.8	54.5	55.0	55.4	55.7	56.1	54.3	52.5	50.7	48.6	47.7	47.4	47.0	47.1	47.6	47.9	48.5	49.2	50.3	52.0	55.9	56.1	47.0	51.5	3.2	24
20	54.1	53.4	54.5	54.6	55.7	57.4	63.0	78.7	87.8	87.0	80.8	74.0	65.5	59.6	56.2	56.5	52.6	46.9	43.0	42.2	42.5	42.7	43.4	46.3	87.8	42.2	58.3	14.1	24
21	47.0	51.9	46.4	44.6	43.9	47.3	48.3	48.7	45.6	43.4	44.5	50.6	45.8	***	***	42.6	42.9	42.5	42.3	41.5	42.3	56.3	69.1	69.4	69.4	41.5	48.0	7.8	22
22	52.9	49.7	51.3	49.4	52.4	51.2	49.5	52.0	50.4	43.0	39.5	39.8	39.4	43.9	50.1	52.4	44.9	37.9	36.0	34.8	35.2	35.2	35.5	37.8	52.9	34.8	44.3	6.8	24
23	37.6	37.3	36.0	35.3	35.2	35.4	35.9	36.4	36.5	36.2	36.3	36.2	35.8	35.6	35.6	35.3	35.4	35.8	36.4	37.3	38.2	39.0	39.7	40.4	40.4	35.2	36.6	1.4	24
24	41.1	41.8	42.7	43.3	44.0	44.5	44.8	45.2	45.7	44.3	41.1	37.9	36.7	36.7	36.7	37.1	36.4	36.2	36.2	36.5	36.6	36.6	37.2	38.6	45.7	36.2	39.9	3.6	24
25	40.9	46.1	51.2	48.1	45.0	51.1	47.7	47.8	47.1	39.6	41.0	46.9	49.3	47.8	51.7	47.4	46.3	44.8	44.1	42.0	39.4	35.4	34.1	33.5	51.7	33.5	44.5	5.2	24
26	32.8	32.4	32.4	32.4	32.5	32.5	32.6	32.6	33.1	33.4	33.4	33.1	33.0	32.8	33.0	33.0	32.9	33.5	34.0	34.7	35.3	36.2	37.2	37.5	37.5	32.4	33.6	1.5	24
27	38.0	39.0	39.7	39.9	40.2	40.4	39.3	39.1	40.6	40.6	40.2	39.4	36.7	36.0	37.4	36.6	35.2	34.9	35.1	35.5	36.1	35.8	35.6	35.7	40.6	34.9	37.8	2.1	24
28	36.4	46.5	52.5	43.1	39.0	41.0	40.1	41.4	40.1	43.7	43.4	41.2	39.2	38.6	36.8	34.3	33.6	33.9	34.7	36.3	37.0	38.6	37.1	36.8	52.5	33.6	39.4	4.4	24
29	36.8	39.6	36.4	44.8	52.5	43.0	39.7	37.8	34.8	33.7	33.5	33.8	36.0	37.6	41.9	37.6	34.2	33.5	34.0	36.1	35.3	34.0	33.6	40.3	52.5	33.5	37.5	4.5	24
30	48.4	39.0	36.1	39.7	36.1	38.1	44.7	42.8	39.5	37.8	35.1	33.9	33.5	35.1	35.4	35.9	38.1	35.7	38.6	37.1	36.2	35.6	35.8	38.6	48.4	33.5	37.8	3.4	24
31	40.8	42.7	41.2	37.9	38.7	38.8	39.1	36.7	36.4	33.9	32.4	32.5	31.6	31.6	31.5	31.5	31.7	32.0	32.6	33.4	33.9	34.4	34.5	34.9	42.7	31.5	35.2	3.5	24
最大値	62.1	59.3	66.2	63.7	55.7	57.4	63.0	78.7	87.8	87.0	80.8	74.0	65.5	60.6	60.4	66.5	62.9	67.5	62.6	68.2	74.2	71.2	83.7	78.8	87.8		58.3		
最小値	32.8	32.4	32.4	32.4	32.5	32.5	32.6	32.6	33.1	33.4	32.4	32.5	31.6	31.6	31.5	31.5	31.7	32.0	32.6	33.4	33.9	34.0	33.6	33.5		31.5	33.6		
平均値	47.1	47.5	47.5	47.3	47.2	47.4	47.3	47.5	47.4	46.7	45.8	45.8	44.7	44.4	44.9	45.0	45.0	44.6	44.4	44.9	45.1	45.6	46.3	47.2			46.1		
標準偏差	6.6	5.8	6.7	6.2	6.2	6.0	6.2	8.0	9.5	9.9	8.9	8.3	7.3	6.7	6.6	7.5	7.7	8.1	7.1	7.9	8.2	8.6	10.4	9.6				7.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	34218.9	87.8	31.5	46.1	58.3	33.6	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	85	95	113	312	93	22	7	6	3	3	1	2	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.456	12.803	15.229	42.049	12.534	2.965	0.943	0.809	0.404	0.404	0.135	0.270	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.1	35.4	35.6	35.8	36.4	37.0	38.5	38.8	38.3	37.3	36.1	33.9	33.5	33.2	33.2	33.3	33.4	33.6	34.4	35.3	36.0	36.7	36.5	38.8	33.2	35.5	1.7	24
2	37.2	37.5	38.8	38.5	37.5	36.8	37.7	38.7	38.7	37.6	35.8	34.5	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	37.0	46.8	40.0	40.4	39.2	41.2	41.5	46.8	33.9	37.7	3.0	24
3	45.9	59.8	58.3	58.2	44.8	35.9	34.1	34.6	33.5	33.4	33.0	32.5	31.9	31.8	31.9	32.1	32.1	32.6	33.6	34.3	35.0	35.5	35.9	36.0	59.8	31.8	37.8	8.9	24
4	36.3	36.4	36.8	37.7	38.3	39.0	39.6	40.1	39.6	39.2	38.2	35.8	34.5	34.2	34.0	33.9	34.4	35.3	36.1	37.2	37.9	37.9	37.8	38.4	40.1	33.9	37.0	1.9	24
5	39.0	39.1	38.9	39.6	40.1	40.3	40.7	41.6	41.7	41.5	40.4	38.4	35.9	35.3	35.2	35.3	35.8	36.6	37.7	38.5	39.4	39.9	40.6	41.2	41.7	35.2	38.9	2.2	24
6	41.4	41.5	41.9	41.4	40.4	40.7	40.9	41.7	42.3	43.0	43.1	42.2	38.4	38.1	39.8	40.7	41.7	41.9	41.8	40.5	41.3	43.8	43.1	42.8	43.8	38.1	41.4	1.4	24
7	41.6	42.5	45.1	49.2	53.0	56.1	52.7	48.9	44.5	41.9	38.2	36.6	35.6	35.4	35.6	35.6	35.7	36.1	36.7	38.3	37.5	37.0	36.9	36.6	56.1	35.4	41.1	6.5	24
8	36.7	43.2	56.8	56.2	54.9	57.0	56.8	57.1	55.9	60.2	61.5	61.1	59.6	59.5	49.5	40.0	45.1	43.6	41.3	45.4	42.4	41.7	34.1	30.2	61.5	30.2	49.6	9.5	24
9	30.3	29.6	32.5	33.1	29.9	27.3	26.6	27.2	27.8	30.0	29.5	27.7	26.9	27.5	26.5	27.2	26.6	26.5	27.4	27.4	27.4	27.6	27.8	27.5	33.1	26.5	28.2	1.8	24
10	27.6	27.4	27.5	27.7	27.9	28.0	28.2	28.3	28.2	27.7	27.5	27.4	27.2	27.2	27.5	28.0	28.7	29.6	29.8	29.8	31.1	31.9	32.7	32.9	32.9	27.2	28.7	1.8	24
11	32.7	39.6	54.2	59.1	58.9	53.5	44.3	45.7	40.4	40.7	41.2	40.8	37.9	31.6	28.6	28.0	29.6	29.3	30.8	30.5	30.9	35.6	38.0	34.7	59.1	28.0	39.0	9.5	24
12	33.2	33.1	33.3	33.9	34.3	34.1	33.2	33.0	32.9	32.3	31.3	30.5	30.3	30.0	30.0	30.3	30.5	30.7	31.5	32.3	32.8	34.1	34.4	34.9	34.9	30.0	32.4	1.6	24
13	35.4	35.5	36.3	37.0	36.5	36.3	36.1	35.5	35.2	35.0	34.0	31.5	30.6	30.7	31.0	31.1	31.3	32.3	33.2	33.8	34.6	35.2	36.0	36.4	37.0	30.6	34.2	2.2	24
14	37.2	37.7	38.2	39.1	39.7	40.4	40.3	39.2	38.9	38.6	35.4	33.2	32.9	32.7	32.7	32.8	33.1	33.8	34.8	35.7	36.6	37.4	38.1	38.5	40.4	32.7	36.6	2.7	24
15	38.9	39.4	39.9	40.5	41.6	42.1	42.0	41.3	40.7	39.6	39.4	38.7	36.9	35.9	35.7	35.9	36.1	36.7	37.0	37.6	38.4	39.1	39.5	40.2	42.1	35.7	38.9	2.0	24
16	41.2	41.3	41.1	38.7	37.3	36.4	36.0	36.0	36.2	36.8	38.1	38.1	38.6	38.1	39.2	39.2	38.1	38.1	39.2	40.9	40.4	40.5	38.4	37.4	41.3	36.0	38.6	1.7	24
17	37.1	37.1	36.8	36.8	36.7	36.7	36.8	36.7	36.9	36.8	36.9	36.9	37.0	37.4	37.5	37.8	37.7	37.8	38.3	38.9	39.7	40.6	41.3	42.2	42.2	36.7	37.8	1.6	24
18	43.0	43.6	44.4	45.1	45.6	46.4	47.0	47.8	47.3	45.6	41.6	40.6	39.7	39.6	39.1	39.3	39.9	46.9	50.7	53.4	64.6	52.3	42.6	39.8	64.6	39.1	45.3	5.8	24
19	38.7	38.8	38.6	38.7	38.9	38.9	38.9	38.9	39.0	39.1	39.1	39.1	39.2	39.3	39.2	39.4	39.3	39.4	39.4	40.1	40.8	41.4	42.3	43.0	43.0	38.6	39.6	1.2	24
20	44.0	44.6	45.3	45.5	46.1	46.7	47.2	47.6	46.8	44.7	43.7	42.3	41.5	41.1	41.6	42.0	42.2	42.4	42.9	43.7	44.1	44.7	45.3	45.8	47.6	41.1	44.2	1.9	24
21	46.3	46.7	47.3	47.7	48.1	48.8	48.8	49.4	49.1	46.6	44.6	41.9	41.9	41.6	41.9	41.8	41.7	41.9	42.5	43.2	43.8	44.4	45.1	45.4	49.4	41.6	45.0	2.8	24
22	46.1	46.4	46.9	47.0	47.0	47.3	47.7	47.7	46.5	42.8	42.8	43.1	43.5	44.0	44.1	44.3	44.4	44.4	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	47.7	42.8	45.2	1.5	24
23	45.2	45.3	47.9	50.6	46.9	45.8	45.3	45.1	45.2	45.4	45.2	45.4	45.6	45.6	45.7	45.5	45.6	45.6	45.7	46.3	47.0	47.5	47.9	48.6	50.6	45.1	46.2	1.4	24
24	48.8	49.6	49.8	50.3	50.5	50.8	50.9	50.9	51.0	49.0	47.4	47.9	47.6	47.1	47.0	46.9	46.8	46.9	46.4	47.7	55.1	56.1	57.5	57.5	57.5	46.4	50.0	3.4	24
25	52.8	50.6	51.3	52.0	50.4	48.8	48.6	49.2	49.1	48.3	48.1	47.6	49.7	50.9	50.1	47.5	45.8	45.9	46.2	45.9	45.8	45.7	45.7	45.9	52.8	45.7	48.4	2.2	24
26	45.9	46.3	46.6	46.7	47.0	47.0	47.2	47.5	47.3	47.5	47.0	47.0	46.7	46.7	46.8	46.5	46.2	45.9	45.9	46.1	46.0	45.9	46.0	46.1	47.5	45.9	46.6	0.5	24
27	47.1	48.7	49.8	53.0	53.0	53.0	52.7	51.4	51.0	51.2	50.3	48.7	47.4	46.6	46.3	46.6	47.0	48.3	47.8	48.5	47.8	47.8	47.6	48.1	53.0	46.3	49.2	2.2	24
28	47.3	48.1	49.9	49.3	50.5	51.1	51.9	52.0	49.7	49.6	49.9	50.0	48.8	46.2	45.8	46.3	47.2	46.4	45.7	45.0	44.9	44.8	44.7	45.0	52.0	44.7	47.9	2.4	24
最大値	52.8	59.8	58.3	59.1	58.9	57.0	56.8	57.1	55.9	60.2	61.5	61.1	59.6	59.5	50.1	47.5	47.2	48.3	50.7	53.4	64.6	56.1	57.5	57.5	64.6		50.0		
最小値	27.6	27.4	27.5	27.7	27.9	27.3	26.6	27.2	27.8	27.7	27.5	27.4	26.9	27.2	26.5	27.2	26.6	26.5	27.4	27.4	27.4	27.6	27.8	27.5		26.5	28.2		
平均値	40.4	41.6	43.2	43.9	43.3	42.9	42.5	42.6	41.9	41.5	40.7	39.8	39.1	38.6	38.2	37.9	38.2	38.8	39.6	40.0	40.9	41.0	40.8	40.7			40.8		
標準偏差	6.1	6.9	7.6	8.0	7.7	7.9	7.6	7.4	7.0	7.0	7.2	7.5	7.5	7.6	6.9	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	7.6	6.2	5.9	6.3				7.1	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	27385.9	64.6	26.5	40.8	50.0	28.2	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	59	114	189	141	128	21	17	3	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.780	16.964	28.125	20.982	19.048	3.125	2.530	0.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.0	45.2	45.1	45.2	45.2	45.2	45.3	45.3	45.2	45.4	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.9	45.8	45.7	46.0	45.9	46.0	46.1	46.1	46.0	46.1	45.0	45.6	0.4	24
2	46.0	46.2	46.0	46.0	45.9	46.0	46.0	46.1	46.1	46.3	46.2	46.4	46.3	46.6	46.6	46.5	46.5	46.7	46.7	49.8	51.6	53.1	53.1	52.4	53.1	45.9	47.5	2.5	24
3	51.4	52.7	56.1	57.9	55.2	51.0	52.1	56.3	53.2	51.2	50.8	53.5	55.7	55.3	55.3	50.6	49.3	49.0	54.9	52.3	49.2	49.3	47.6	48.1	57.9	47.6	52.4	2.9	24
4	50.8	50.8	50.5	49.4	47.5	47.3	48.3	49.5	48.7	48.6	51.0	50.9	51.2	49.7	48.0	49.0	47.0	46.3	46.4	45.5	45.4	45.5	46.3	47.3	51.2	45.4	48.4	1.9	24
5	46.9	45.5	44.9	45.4	45.0	46.4	46.3	45.6	45.6	45.6	45.6	45.5	45.6	45.7	45.8	45.8	45.7	45.4	45.5	45.4	45.3	45.7	46.5	47.3	47.3	44.9	45.8	0.6	24
6	48.2	49.2	49.8	50.4	50.9	51.3	51.3	51.8	52.0	51.3	48.2	47.1	46.7	46.7	46.6	46.9	46.9	46.7	48.0	57.4	58.6	59.4	53.3	58.6	59.4	46.6	50.7	4.1	24
7	53.7	50.8	50.7	47.1	46.1	46.2	49.8	52.4	48.5	47.3	51.2	49.2	47.3	47.5	49.5	50.9	59.0	56.1	63.2	65.0	64.9	67.2	67.8	74.1	74.1	46.1	54.4	8.2	24
8	61.3	54.4	50.3	52.7	53.6	49.5	47.9	46.7	46.5	45.3	44.9	44.7	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	44.9	45.2	45.7	46.1	46.0	46.6	47.3	61.3	44.7	47.7	4.1	24
9	48.0	48.8	49.0	49.7	50.0	50.7	50.7	51.0	50.6	48.2	46.4	46.0	45.8	45.8	45.7	45.7	45.7	45.7	46.0	46.8	47.2	48.3	49.1	49.9	51.0	45.7	47.9	2.0	24
10	50.2	50.3	52.4	59.9	65.8	68.9	60.2	53.8	56.2	49.9	54.3	47.7	45.1	46.0	45.8	45.0	44.9	44.9	45.0	45.3	45.2	45.5	45.9	46.5	68.9	44.9	50.6	7.0	24
11	47.1	47.5	48.1	48.1	48.3	48.6	49.0	49.3	49.3	48.9	46.9	45.7	45.4	45.4	45.3	45.5	45.3	45.3	45.5	46.0	46.9	47.4	48.4	48.8	49.3	45.3	47.2	1.5	24
12	48.6	48.1	47.8	47.3	46.8	46.5	46.1	45.5	45.5	45.5	45.5	45.6	45.5	45.6	45.5	45.6	45.6	45.5	45.5	45.6	45.7	45.7	46.0	47.2	48.6	45.5	46.2	1.0	24
13	46.5	46.0	46.1	46.3	46.6	46.5	47.5	46.2	46.3	47.3	48.3	46.6	47.1	46.9	51.3	51.7	54.0	53.4	50.4	46.2	45.8	46.4	48.4	49.9	54.0	45.8	48.0	2.5	24
14	48.9	47.6	48.3	47.5	47.0	47.2	47.1	45.4	45.3	45.4	45.2	45.0	45.0	44.9	44.5	44.8	45.0	45.1	45.1	45.3	45.6	45.7	45.1	45.2	48.9	44.5	45.9	1.2	24
15	45.2	45.5	45.6	45.5	45.9	45.6	45.3	45.5	45.3	45.5	45.7	45.6	45.7	45.5	46.3	46.8	46.7	45.6	45.5	45.4	45.6	46.1	46.8	46.6	46.8	45.2	45.8	0.5	24
16	45.7	45.6	45.7	45.8	45.8	45.7	45.6	45.7	45.8	45.8	45.9	46.0	46.1	46.3	46.2	46.2	46.3	46.2	46.1	46.4	46.8	47.0	46.7	46.4	47.0	45.6	46.1	0.4	24
17	46.3	46.2	46.6	46.8	47.0	47.0	46.9	46.6	46.5	46.4	46.3	46.5	46.6	46.7	46.6	46.6	46.4	46.5	46.5	46.5	47.3	48.0	48.7	49.6	49.6	46.2	46.9	0.8	24
18	50.2	50.9	51.9	52.5	53.2	53.8	54.3	54.2	52.3	50.8	48.1	47.7	48.6	55.1	64.8	65.2	66.3	62.0	57.4	59.6	69.5	71.7	58.8	58.9	71.7	47.7	56.6	6.9	24
19	67.7	66.7	72.3	82.8	80.7	75.9	60.5	54.6	49.9	49.2	48.1	48.1	47.9	47.0	46.2	45.8	45.6	45.5	45.7	45.9	45.6	45.6	46.1	46.4	82.8	45.5	54.6	12.5	24
20	47.0	47.6	47.9	48.0	48.5	49.2	49.7	49.4	49.0	47.7	47.2	46.9	46.9	46.8	46.5	46.5	46.6	46.5	46.5	46.6	46.6	47.5	46.6	46.4	49.7	46.4	47.4	1.0	24
21	46.3	46.2	46.1	46.3	46.6	46.9	47.4	47.7	46.7	46.6	46.4	46.4	46.6	46.6	46.8	46.7	46.9	46.6	47.0	47.5	48.0	48.8	49.7	50.3	50.3	46.1	47.1	1.1	24
22	51.2	51.9	52.7	53.2	53.7	53.7	54.5	54.4	53.3	51.4	49.9	48.5	48.0	47.6	47.5	47.4	47.5	47.6	48.0	49.9	52.1	54.1	53.7	53.0	54.5	47.4	51.0	2.7	24
23	52.5	51.9	51.5	49.0	47.5	47.8	48.2	48.2	48.1	47.6	47.3	47.5	47.0	46.3	46.3	46.4	46.4	46.4	46.2	46.3	46.2	46.6	46.5	46.1	52.5	46.1	47.7	1.9	24
24	46.1	46.1	46.3	46.2	46.3	46.4	46.8	46.6	46.5	46.4	46.8	46.7	46.7	46.7	47.0	46.7	46.7	46.7	46.7	46.8	47.1	47.9	48.5	49.3	49.3	46.1	46.8	0.7	24
25	49.8	50.7	51.0	51.7	52.1	52.5	52.8	52.7	52.3	51.8	51.3	50.5	51.1	48.6	49.5	53.8	53.1	53.5	53.8	55.2	55.9	55.0	53.1	50.7	55.9	48.6	52.2	1.8	24
26	49.6	48.6	46.6	46.3	46.3	47.4	47.9	46.9	46.1	46.5	46.2	46.2	47.1	48.6	46.9	46.1	45.7	45.5	45.6	45.5	45.6	45.9	45.6	45.7	49.6	45.5	46.6	1.1	24
27	45.7	45.7	45.8	46.1	46.7	46.9	47.5	47.6	46.8	46.0	46.1	46.6	46.6	46.5	46.8	46.6	46.5	46.5	46.9	47.2	47.6	47.9	48.3	49.0	49.0	45.7	46.8	0.8	24
28	49.3	49.8	50.5	51.0	51.6	52.2	52.6	53.0	51.2	49.7	48.2	47.9	47.9	47.6	47.7	47.5	47.6	47.5	47.3	47.9	48.5	48.7	48.9	49.2	53.0	47.3	49.3	1.8	24
29	49.6	49.7	50.0	50.2	50.3	50.4	50.7	50.7	49.8	48.2	48.0	48.0	47.8	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	48.9	49.8	50.6	51.1	51.1	50.9	51.1	47.8	49.4	1.2	24
30	51.2	51.5	51.8	52.0	51.9	52.2	52.1	51.6	49.5	47.9	47.7	47.6	47.6	47.4	47.6	47.6	47.5	47.6	47.8	48.9	49.7	47.9	49.2	49.2	52.2	47.4	49.4	1.9	24
31	48.9	48.6	49.2	49.4	49.3	49.4	48.2	47.8	47.6	47.4	47.4	47.8	54.8	53.8	51.3	48.7	47.7	47.7	48.2	47.3	46.9	46.7	48.4	49.3	54.8	46.7	48.8	2.0	24
最大値	67.7	66.7	72.3	82.8	80.7	75.9	60.5	56.3	56.2	51.8	54.3	53.5	55.7	55.3	64.8	65.2	66.3	62.0	63.2	65.0	69.5	71.7	67.8	74.1	82.8		56.6		
最小値	45.0	45.2	44.9	45.2	45.0	45.2	45.3	45.3	45.2	45.3	44.9	44.7	45.0	44.9	44.5	44.8	44.9	44.9	45.0	45.3	45.2	45.5	45.1	45.2		44.5	45.6		
平均値	49.5	49.2	49.6	50.2	50.2	50.1	49.6	49.3	48.6	47.8	47.6	47.2	47.4	47.5	47.8	47.8	48.0	47.6	48.0	48.5	49.1	49.6	49.2	49.9			48.7		
標準偏差	4.7	4.1	5.0	7.0	7.0	6.5	3.9	3.4	2.9	2.0	2.2	1.9	2.6	2.7	3.8	3.8	4.5	3.7	4.1	4.7	5.8	6.2	4.6	5.5				4.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	36255.7	82.8	44.5	48.7	56.6	45.6	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	168	437	101	17	8	7	4	1	1	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.581	58.737	13.575	2.285	1.075	0.941	0.538	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.3	34.6	34.4	35.0	35.8	35.1	35.6	35.5	35.5	35.1	34.7	34.6	35.1	36.2	37.5	36.0	36.0	34.8	34.6	34.9	34.8	34.8	34.8	34.9	37.5	34.3	35.2	0.7	24
2	35.2	35.6	36.1	36.5	36.9	37.5	38.0	37.9	37.3	36.7	35.9	35.7	35.7	35.6	38.1	39.5	40.2	41.2	40.1	43.9	38.3	37.2	35.8	35.7	43.9	35.2	37.5	2.1	24
3	41.0	46.3	43.3	45.5	45.3	41.0	38.8	37.2	36.5	36.4	36.0	34.8	35.3	36.6	35.7	36.6	39.4	40.5	40.6	38.7	36.2	35.5	35.2	35.0	46.3	34.8	38.6	3.6	24
4	35.2	35.8	36.0	36.2	36.3	36.6	36.7	37.3	38.1	37.9	37.3	36.3	36.2	35.9	35.9	36.0	36.0	36.4	36.8	37.5	37.8	38.2	38.3	38.7	38.7	35.2	36.8	1.0	24
5	38.6	38.8	38.9	38.9	39.0	38.6	38.8	38.9	38.8	38.8	37.7	35.6	35.3	34.9	34.9	36.1	40.4	40.1	38.0	36.0	38.7	47.5	56.8	55.3	56.8	34.9	39.8	5.6	24
6	47.7	40.7	37.5	36.4	36.7	37.6	38.2	39.2	36.9	35.2	34.6	34.9	34.7	34.4	34.5	34.4	34.2	34.6	35.4	35.9	36.4	36.4	36.5	36.4	47.7	34.2	36.6	2.9	24
7	36.4	36.5	36.9	37.0	37.4	37.7	38.0	38.5	38.6	38.6	38.1	37.2	36.3	35.5	35.2	35.3	35.3	35.5	36.1	37.1	37.6	37.9	38.3	38.6	38.6	35.2	37.1	1.2	24
8	39.0	39.8	40.5	41.5	41.6	41.6	43.7	40.8	36.9	38.9	40.0	45.8	48.2	49.0	47.2	43.9	43.5	39.6	38.1	37.7	37.2	37.1	37.0	37.0	49.0	36.9	41.1	3.7	24
9	39.0	39.3	38.6	38.2	37.5	35.9	35.4	35.3	35.2	35.0	35.2	35.5	34.9	34.5	34.4	34.8	35.1	35.5	36.1	36.4	36.5	36.6	37.2	37.6	39.3	34.4	36.2	1.5	24
10	37.8	37.9	38.5	38.8	39.5	39.2	38.4	38.1	37.7	36.1	35.3	34.9	34.7	34.7	34.5	34.6	34.3	34.3	34.3	34.7	34.7	34.8	35.1	40.6	40.6	34.3	36.4	2.1	24
11	36.6	35.1	34.6	34.4	34.5	34.6	34.7	35.0	35.1	34.7	34.6	34.7	35.2	35.1	35.4	36.8	43.8	44.3	43.7	43.0	47.3	43.2	43.4	39.2	47.3	34.4	37.9	4.3	24
12	42.5	41.5	44.8	44.2	40.4	37.3	36.0	35.7	35.5	35.2	35.0	34.8	34.5	34.6	34.7	34.7	34.9	35.4	35.8	36.0	35.9	36.0	36.0	36.2	44.8	34.5	37.0	3.1	24
13	36.4	36.1	36.3	36.8	37.0	37.2	37.1	37.3	37.0	36.7	36.5	37.7	36.2	35.0	34.8	34.5	34.2	33.9	34.3	34.7	34.9	35.2	35.3	35.7	37.7	33.9	35.9	1.1	24
14	35.5	34.7	34.6	34.9	35.7	35.6	36.0	36.0	34.8	34.3	34.1	34.4	34.9	34.1	34.2	34.0	34.0	34.6	34.9	35.9	36.6	37.2	37.6	38.3	38.3	34.0	35.3	1.2	24
15	38.9	39.1	39.0	39.5	39.5	39.6	39.9	40.2	40.2	40.1	39.8	39.0	37.2	36.1	35.7	35.2	34.9	35.0	35.5	35.8	36.7	37.1	37.7	38.2	40.2	34.9	37.9	1.9	24
16	38.8	39.6	40.4	40.1	41.1	42.2	41.2	41.4	41.2	40.3	37.4	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.9	34.7	35.2	35.9	36.7	37.5	38.4	38.6	42.2	34.7	37.9	2.7	24
17	38.9	39.0	39.2	39.5	40.0	40.5	40.8	41.2	41.4	41.4	41.6	40.2	37.0	35.2	35.3	34.9	34.9	35.0	35.0	35.2	35.7	36.3	36.8	37.2	41.6	34.9	38.0	2.5	24
18	37.5	38.0	37.8	37.6	37.3	37.2	37.8	37.3	35.5	34.6	34.5	34.5	34.5	34.6	34.9	34.7	34.7	34.6	35.0	35.8	36.6	37.6	38.5	39.3	39.3	34.5	36.3	1.6	24
19	39.6	40.5	41.1	41.7	42.7	43.0	43.4	43.9	43.8	42.6	41.2	39.5	36.4	35.5	35.1	34.6	34.7	35.2	35.7	36.0	36.9	37.4	40.4	43.8	43.9	34.6	39.4	3.4	24
20	41.7	39.4	40.3	38.4	37.9	39.4	39.4	45.8	52.9	55.2	51.5	46.8	43.1	***	***	39.3	39.8	38.0	35.2	34.5	34.5	34.5	35.5	38.2	55.2	34.5	41.0	6.0	22
21	36.5	36.2	35.3	35.7	35.4	36.2	37.3	39.3	37.0	36.0	35.5	35.4	34.6	34.5	34.5	34.9	36.4	35.4	34.6	34.4	34.5	45.0	55.2	53.1	55.2	34.4	37.6	5.6	24
22	43.1	42.3	41.7	39.6	43.9	42.4	39.6	42.6	39.1	35.2	32.9	36.9	37.9	38.7	37.7	34.6	32.0	31.1	31.3	31.1	31.2	31.2	31.1	31.4	43.9	31.1	36.6	4.6	24
23	31.7	31.8	31.5	31.8	32.5	32.7	32.9	33.0	33.1	32.5	32.4	32.2	31.9	31.6	31.8	31.8	32.0	32.4	33.1	33.6	33.7	34.3	34.3	34.6	34.6	31.5	32.6	0.9	24
24	35.3	36.0	36.1	37.0	37.7	38.5	38.7	39.4	39.5	38.6	36.2	33.4	32.7	32.7	32.6	32.5	32.3	32.2	32.3	32.1	32.1	32.0	32.1	32.6	39.5	32.0	34.8	2.8	24
25	33.6	38.4	40.4	37.6	35.1	37.5	39.8	42.9	41.8	38.7	39.0	38.0	39.3	41.1	38.4	38.7	36.8	39.0	37.8	35.7	34.1	32.6	32.0	31.1	42.9	31.1	37.5	3.1	24
26	30.5	30.1	30.0	30.0	30.1	30.3	30.2	30.2	30.2	30.3	30.2	30.1	30.3	30.6	30.6	30.8	31.0	31.3	31.5	31.9	32.8	33.2	33.8	34.3	34.3	30.0	31.0	1.3	24
27	34.6	35.3	35.5	36.0	36.3	36.4	36.4	37.0	37.3	36.7	36.9	36.8	35.5	34.5	34.3	35.4	34.8	33.7	34.2	34.7	35.1	35.5	35.7	35.5	37.3	33.7	35.6	1.0	24
28	34.0	35.3	40.5	36.7	34.4	33.9	33.6	34.2	34.2	35.4	34.6	33.3	32.4	32.4	32.4	32.1	32.2	32.6	33.1	34.2	34.5	34.7	34.7	35.9	40.5	32.1	34.2	1.8	24
29	36.0	35.7	34.4	35.5	40.9	38.0	36.6	35.6	33.5	32.5	32.5	32.8	34.6	38.2	41.8	37.0	33.7	32.7	33.0	33.4	33.8	33.6	33.3	36.8	41.8	32.5	35.2	2.6	24
30	42.9	37.2	34.8	34.0	33.4	36.1	34.9	34.7	37.5	36.5	35.0	33.8	32.8	32.8	33.8	33.4	34.9	35.4	35.3	34.8	34.5	34.2	33.9	33.8	42.9	32.8	35.0	2.1	24
31	34.3	35.8	36.2	36.7	36.2	35.8	36.9	36.5	35.7	33.8	32.8	32.7	32.5	32.5	32.7	32.7	32.8	33.0	33.4	33.9	34.4	34.9	35.6	36.1	36.9	32.5	34.5	1.6	24
最大値	47.7	46.3	44.8	45.5	45.3	43.0	43.7	45.8	52.9	55.2	51.5	46.8	48.2	49.0	47.2	43.9	43.8	44.3	43.7	43.9	47.3	47.5	56.8	55.3	56.8		41.1		
最小値	30.5	30.1	30.0	30.0	30.1	30.3	30.2	30.2	30.2	30.3	30.2	30.1	30.3	30.6	30.6	30.8	31.0	31.1	31.3	31.1	31.2	31.2	31.1	31.1		30.0	31.0		
平均値	37.5	37.5	37.6	37.5	37.7	37.6	37.6	38.0	37.7	37.1	36.4	36.0	35.6	35.4	35.4	35.3	35.6	35.5	35.5	35.7	35.8	36.4	37.3	37.7			36.7		
標準偏差	3.7	3.2	3.3	3.2	3.3	2.9	2.8	3.3	4.0	4.3	3.8	3.5	3.3	3.3	3.1	2.5	3.2	3.1	2.6	2.6	2.8	3.5	5.6	5.1				3.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	27193.4	56.8	30.0	36.7	41.1	31.0	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	17	363	290	57	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.291	48.922	39.084	7.682	1.078	0.809	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.3	36.5	36.5	36.7	37.1	37.4	37.5	38.0	38.4	38.1	37.8	36.2	34.5	33.9	33.9	34.1	34.0	33.8	34.3	35.1	35.9	36.5	37.1	37.4	38.4	33.8	36.1	1.5	24
2	37.6	38.1	38.2	38.9	38.6	39.0	39.0	39.4	38.7	37.4	35.0	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	35.6	39.2	37.1	36.6	37.1	37.3	37.6	39.4	34.1	36.9	1.9	24
3	43.8	50.9	49.6	45.2	38.8	34.5	34.1	34.2	33.5	33.0	33.2	32.8	32.8	33.0	32.8	33.3	33.2	33.9	34.6	35.1	35.8	36.5	36.8	37.1	50.9	32.8	36.6	5.3	24
4	37.2	37.5	37.7	38.3	38.6	38.9	39.3	40.0	40.1	40.1	39.2	36.4	35.1	34.8	34.5	34.2	34.4	35.1	35.7	36.4	37.2	37.5	37.6	38.0	40.1	34.2	37.2	1.9	24
5	38.1	38.3	38.8	39.1	39.5	40.0	40.7	41.1	41.0	41.0	40.5	37.8	35.1	34.5	34.3	34.4	34.3	35.3	36.1	36.8	37.7	38.5	38.9	39.2	41.1	34.3	38.0	2.3	24
6	39.3	39.3	39.2	39.2	39.5	40.0	40.5	40.9	41.3	39.8	39.2	36.8	33.5	33.6	35.0	34.9	35.2	35.4	34.9	35.1	35.2	35.1	35.2	35.0	41.3	33.5	37.2	2.6	24
7	35.0	35.5	37.3	39.1	40.6	43.6	43.4	41.9	38.9	37.1	35.2	34.6	34.0	33.7	33.8	33.9	33.9	34.1	34.5	35.2	35.5	35.4	35.4	34.9	43.6	33.7	36.5	3.1	24
8	34.8	38.3	48.1	48.5	43.8	48.0	50.6	51.4	51.9	52.2	52.6	54.7	55.8	56.2	46.3	39.3	40.2	39.1	38.5	42.0	36.5	35.9	31.1	26.8	56.2	26.8	44.3	8.2	24
9	25.8	27.0	30.9	31.8	29.1	26.8	25.8	25.2	25.4	27.4	26.7	25.0	24.6	24.9	25.0	26.0	25.1	25.1	25.4	25.8	26.2	26.7	27.2	27.3	31.8	24.6	26.5	1.8	24
10	27.0	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	27.2	27.4	27.8	27.6	26.8	26.5	26.2	26.3	26.6	27.1	27.9	28.9	28.7	29.0	29.7	30.1	30.6	31.3	31.3	26.2	27.8	1.5	24
11	31.4	34.3	41.4	46.2	49.0	48.5	42.5	45.0	41.2	41.6	41.9	39.4	36.1	32.5	29.5	28.0	28.7	28.3	29.9	31.2	31.6	33.1	35.2	34.1	49.0	28.0	36.7	6.7	24
12	34.3	34.4	35.2	35.9	36.0	36.2	35.0	33.1	32.0	31.7	31.2	30.7	30.1	29.4	30.0	30.2	29.9	30.2	31.6	32.4	33.2	33.9	34.5	35.3	36.2	29.4	32.8	2.2	24
13	35.4	35.9	36.1	36.2	36.4	36.1	36.1	36.4	36.4	36.0	35.4	32.6	31.7	31.6	31.8	32.0	32.3	32.8	33.7	34.6	35.1	35.9	36.5	37.0	37.0	31.6	34.7	1.9	24
14	37.6	37.9	38.3	39.0	39.7	40.0	40.2	40.5	40.6	39.5	37.8	34.4	33.1	33.1	32.9	33.0	33.1	33.4	34.1	34.8	35.5	36.1	36.7	37.3	40.6	32.9	36.6	2.8	24
15	38.1	38.5	39.0	39.4	40.1	40.6	41.2	41.2	40.5	39.4	38.5	38.1	37.0	35.4	34.6	34.6	34.6	34.8	35.4	35.8	36.1	36.7	37.3	38.0	41.2	34.6	37.7	2.2	24
16	38.6	38.1	36.6	35.1	34.3	33.8	33.7	33.9	33.5	33.6	34.1	34.3	34.3	34.3	34.7	35.1	34.1	34.1	35.0	35.5	34.6	35.2	34.1	33.5	38.6	33.5	34.8	1.3	24
17	33.3	33.1	32.9	32.7	32.7	32.7	32.6	32.9	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.9	32.9	32.8	32.8	33.0	33.7	34.4	35.2	36.2	36.7	36.7	32.6	33.3	1.1	24
18	37.5	38.1	38.8	39.5	40.2	41.1	41.3	41.7	40.7	38.8	35.6	34.4	33.8	34.3	33.4	33.2	33.3	36.3	37.1	41.1	49.6	44.3	37.1	34.3	49.6	33.2	38.1	4.0	24
19	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.7	32.7	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.9	32.8	33.2	33.5	34.2	34.7	35.0	35.7	35.7	32.6	33.2	0.8	24
20	36.5	37.2	37.8	38.5	38.9	39.7	40.2	40.6	40.3	39.0	37.6	35.5	34.8	34.4	34.4	34.3	34.5	35.2	35.9	36.5	37.3	38.0	38.5	39.1	40.6	34.3	37.3	2.1	24
21	39.6	40.1	40.5	41.0	41.4	42.1	42.4	42.8	41.8	40.4	38.1	35.0	34.4	34.1	33.8	33.7	33.3	33.6	33.7	34.5	35.0	35.5	35.8	36.6	42.8	33.3	37.5	3.5	24
22	37.1	37.4	38.0	37.8	38.3	38.6	39.0	39.1	37.7	34.4	33.6	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.2	33.4	33.4	33.3	39.1	33.2	35.2	2.4	24
23	33.4	33.5	34.3	36.4	34.6	33.8	33.5	33.4	33.4	33.5	33.3	33.3	33.5	33.8	33.7	33.8	33.6	33.5	33.4	33.8	34.2	34.8	35.4	36.0	36.4	33.3	34.0	0.8	24
24	36.7	37.3	38.0	38.4	38.7	39.3	39.8	39.8	38.3	36.7	35.6	35.5	34.9	34.2	34.0	34.3	34.4	34.4	34.3	36.2	40.8	41.7	43.7	42.5	43.7	34.0	37.5	2.9	24
25	38.9	37.6	38.4	38.4	37.1	36.1	36.0	36.3	35.9	35.8	35.9	36.1	37.3	38.4	38.4	36.8	34.3	33.8	34.0	33.8	33.8	33.7	33.6	33.6	38.9	33.6	36.0	1.8	24
26	33.7	33.9	34.2	34.2	34.8	34.8	34.8	35.1	34.6	34.5	34.0	33.9	33.7	33.7	33.9	33.8	33.7	33.7	33.9	34.0	34.3	34.6	34.4	34.4	35.1	33.7	34.2	0.4	24
27	34.8	35.3	35.4	35.9	36.4	36.8	37.1	38.2	38.3	38.5	37.5	36.3	34.2	33.8	33.6	34.1	34.4	35.2	36.2	37.2	36.7	35.6	35.7	35.8	38.5	33.6	36.0	1.4	24
28	35.7	34.9	35.2	34.7	35.4	35.3	34.5	34.3	34.6	34.9	35.0	35.3	34.9	34.3	33.9	34.0	33.8	33.8	33.4	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	35.7	33.2	34.3	0.8	24
最大値	43.8	50.9	49.6	48.5	49.0	48.5	50.6	51.4	51.9	52.2	52.6	54.7	55.8	56.2	46.3	39.3	40.2	39.1	39.2	42.0	49.6	44.3	43.7	42.5	56.2		44.3		
最小値	25.8	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	25.8	25.2	25.4	27.4	26.7	25.0	24.6	24.9	25.0	26.0	25.1	25.1	25.4	25.8	26.2	26.7	27.2	26.8		24.6	26.5		
平均値	35.7	36.4	37.4	37.7	37.5	37.6	37.5	37.7	37.2	36.7	35.9	35.0	34.2	34.0	33.5	33.3	33.2	33.5	34.0	34.7	35.3	35.5	35.5	35.4			35.6		
標準偏差	3.6	4.3	4.5	4.4	4.3	5.0	5.1	5.3	5.1	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	3.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.1	3.9	3.2	3.0	3.3				4.3	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	23924.6	56.2	24.6	35.6	44.3	26.5	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	13	46	349	213	33	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.935	6.845	51.935	31.696	4.911	1.637	0.893	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.3	33.3	33.6	33.6	33.5	33.6	33.6	33.4	33.6	33.5	33.5	33.7	33.6	33.8	33.8	33.8	33.8	33.6	33.7	33.9	33.9	33.8	34.1	34.2	34.2	33.3	33.7	0.2	24
2	34.8	35.1	35.3	35.3	35.2	35.3	35.5	36.0	34.8	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.1	36.8	39.2	40.0	40.8	40.6	39.9	40.8	33.8	35.8	2.4	24
3	39.6	40.0	41.6	43.3	39.8	36.1	37.6	39.5	37.4	37.7	38.8	41.5	41.2	39.9	40.7	38.0	37.1	37.1	40.0	39.7	36.9	36.7	35.8	34.6	43.3	34.6	38.8	2.1	24
4	35.0	35.3	34.6	34.2	34.5	34.1	34.8	35.5	36.0	34.0	35.0	36.9	36.8	35.8	34.6	34.0	33.6	34.7	34.1	33.6	33.3	33.5	33.8	33.7	36.9	33.3	34.6	1.0	24
5	34.5	34.0	33.7	33.5	33.6	33.9	34.2	33.9	33.9	***	***	***	***	***	***	***	***	33.5	33.5	33.1	33.0	33.3	33.7	34.7	34.7	33.0	33.7	0.4	16
6	35.2	36.0	36.9	37.5	37.8	38.1	38.3	38.3	37.7	36.9	35.6	33.9	33.7	33.7	33.7	34.0	34.0	34.2	35.3	42.6	43.3	44.2	40.0	40.2	44.2	33.7	37.1	3.1	24
7	38.6	37.7	39.2	35.6	34.4	34.3	34.6	36.6	36.0	35.0	34.6	34.6	35.3	35.5	39.0	38.4	40.5	38.2	39.3	41.6	42.3	42.1	43.0	47.5	47.5	34.3	38.1	3.4	24
8	44.8	38.8	36.2	36.1	37.2	35.7	34.7	34.2	34.1	33.6	33.5	33.5	33.3	33.5	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.5	33.6	34.0	34.6	35.5	44.8	33.2	34.9	2.6	24
9	36.0	36.6	37.3	37.8	37.9	38.1	38.2	38.4	37.7	36.3	34.3	33.8	33.6	33.6	33.3	33.3	33.4	33.3	33.6	34.1	34.9	35.4	36.0	37.1	38.4	33.3	35.6	1.9	24
10	37.2	37.4	39.6	47.1	50.1	51.0	47.1	41.5	43.1	37.7	36.7	34.0	33.4	34.3	33.3	31.5	31.4	31.7	32.1	32.1	32.2	32.4	32.8	33.5	51.0	31.4	37.2	6.2	24
11	34.0	34.7	35.2	35.3	35.6	35.9	35.6	36.1	36.1	35.3	33.9	32.4	31.9	31.9	32.0	32.6	32.4	32.6	32.6	33.2	33.7	34.4	34.8	35.1	36.1	31.9	34.1	1.5	24
12	35.2	35.3	35.5	35.8	36.1	36.1	35.8	35.2	33.1	32.3	32.4	32.4	32.4	32.4	32.5	32.7	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.9	32.8	33.0	36.1	32.3	33.6	1.5	24
13	32.9	33.0	33.1	33.0	33.4	33.2	33.5	33.0	33.1	32.9	33.7	32.9	33.1	33.1	36.0	36.3	38.3	38.5	36.9	33.8	33.0	33.3	34.3	35.6	38.5	32.9	34.2	1.8	24
14	35.2	34.2	34.8	34.1	33.7	33.7	33.7	32.8	32.5	32.5	32.9	32.9	32.6	32.8	32.5	32.3	32.3	32.5	32.3	32.5	32.4	32.8	32.5	32.5	35.2	32.3	33.0	0.8	24
15	32.6	32.6	32.8	33.1	33.0	33.1	33.0	33.2	32.4	32.3	32.6	32.9	32.7	32.9	33.0	33.8	34.2	33.0	32.5	32.3	32.3	32.5	33.0	33.1	34.2	32.3	32.9	0.5	24
16	33.4	33.0	33.0	33.4	33.5	33.7	33.5	33.3	32.5	32.5	32.6	32.9	33.3	33.3	33.3	33.0	32.7	32.9	32.8	32.8	33.2	33.6	33.9	33.7	33.9	32.5	33.2	0.4	24
17	34.1	34.2	34.6	34.6	35.0	34.7	35.5	34.8	32.7	32.5	32.5	32.7	32.8	32.7	32.7	33.3	33.1	33.0	32.9	33.0	33.3	34.0	34.6	35.1	35.5	32.5	33.7	1.0	24
18	35.8	36.3	37.3	38.1	38.6	39.0	39.6	39.4	38.1	36.8	34.1	34.0	34.9	39.5	52.1	56.8	50.7	41.4	38.0	40.9	40.9	37.3	36.6	40.9	56.8	34.0	39.9	5.6	24
19	45.9	46.2	51.2	65.6	66.0	60.0	44.3	39.3	35.0	35.0	35.4	34.4	34.3	34.6	33.5	33.2	33.0	32.9	33.0	33.1	33.5	33.9	34.1	34.3	66.0	32.9	40.1	10.5	24
20	34.7	35.1	35.3	35.4	35.5	36.0	36.2	36.4	36.0	35.5	34.6	34.3	33.9	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.4	33.5	33.4	33.4	33.1	33.1	36.4	33.1	34.5	1.1	24
21	33.1	33.0	33.0	33.2	33.6	33.9	34.2	34.5	33.6	33.2	33.2	33.2	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.3	33.5	33.9	34.3	35.0	35.8	36.7	36.7	33.0	33.8	0.9	24
22	37.3	38.0	38.5	38.9	39.8	40.4	41.0	40.9	40.2	39.3	37.5	35.3	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.5	36.6	39.7	40.0	39.9	39.5	41.0	34.0	37.6	2.6	24
23	39.4	38.8	38.1	36.1	35.0	34.9	34.9	35.6	35.3	34.7	34.1	34.6	33.9	33.2	32.8	33.0	33.3	33.4	33.4	33.0	33.1	33.2	33.1	33.2	39.4	32.8	34.6	1.9	24
24	33.0	33.0	33.1	33.1	33.4	33.6	33.8	33.9	33.2	33.2	33.3	33.3	33.1	33.4	33.6	33.7	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	34.0	34.4	35.4	35.4	33.0	33.5	0.5	24
25	35.9	36.7	37.0	37.8	38.1	38.5	38.8	39.0	38.6	38.3	37.9	37.4	36.1	35.0	36.5	38.0	38.4	38.4	38.7	40.3	40.6	40.3	39.3	37.3	40.6	35.0	38.0	1.4	24
26	35.5	35.3	33.7	33.5	33.5	33.6	34.6	34.8	33.4	32.9	32.8	32.8	32.9	34.3	33.8	33.0	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.5	32.6	32.9	35.5	32.5	33.4	0.9	24
27	33.0	33.1	33.4	33.9	34.0	34.3	34.8	34.4	34.1	33.5	33.0	33.1	33.2	33.4	33.2	33.2	33.2	33.2	33.6	33.8	34.3	34.5	34.7	35.1	35.1	33.0	33.7	0.6	24
28	35.5	36.0	36.8	37.4	37.9	38.6	38.8	39.1	38.5	37.0	35.1	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.2	34.3	34.0	34.1	34.4	34.9	35.2	35.2	39.1	34.0	35.8	1.7	24
29	35.7	36.0	36.2	36.6	36.8	37.1	37.2	36.9	36.2	35.2	34.6	34.7	34.0	33.9	34.3	34.4	34.4	34.5	34.9	35.2	36.1	36.5	36.8	37.1	37.2	33.9	35.6	1.1	24
30	36.5	36.3	37.5	37.6	37.7	37.9	38.1	37.9	36.1	33.9	34.0	34.0	34.1	34.0	34.2	34.2	33.6	34.0	34.3	35.0	34.9	34.6	36.1	35.7	38.1	33.6	35.5	1.6	24
31	35.2	35.1	35.4	35.7	36.3	36.3	34.7	34.0	33.4	33.1	32.9	34.2	43.9	38.9	36.5	35.0	34.2	34.5	34.6	34.5	33.6	33.5	34.0	34.4	43.9	32.9	35.2	2.3	24
最大値	45.9	46.2	51.2	65.6	66.0	60.0	47.1	41.5	43.1	39.3	38.8	41.5	43.9	39.9	52.1	56.8	50.7	41.4	40.0	42.6	43.3	44.2	43.0	47.5	66.0		40.1		
最小値	32.6	32.6	32.8	33.0	33.0	33.1	33.0	32.8	32.4	32.3	32.4	32.4	31.9	31.9	32.0	31.5	31.4	31.7	32.1	32.1	32.2	32.4	32.5	32.5		31.4	32.9		
平均値	35.9	35.8	36.2	37.0	37.1	36.9	36.5	36.2	35.4	34.7	34.3	34.1	34.3	34.3	34.8	34.8	34.6	34.3	34.4	35.0	35.1	35.3	35.4	35.8			35.3		
標準偏差	3.1	2.7	3.6	6.1	6.3	5.5	3.2	2.5	2.6	2.0	1.6	1.8	2.5	1.9	3.8	4.5	3.6	2.2	2.1	3.0	3.2	3.1	2.6	3.1				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	736	8	26017.7	66.0	31.4	35.3	40.1	32.9	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	534	171	18	6	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72.554	23.234	2.446	0.815	0.408	0.272	0.136	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2026年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	34.9	34.4	34.6	34.7	34.5	35.5	35.9	36.5	35.1	34.6	35.4	36.5	35.3	35.0	34.2	34.0	33.9	34.2	34.5	35.0	35.3	35.8	36.4	36.5	33.9	35.1	0.8	24
2	37.0	37.3	37.8	38.1	38.2	38.6	38.6	38.8	37.7	36.6	36.3	35.9	35.3	35.7	37.6	44.6	44.4	49.6	47.9	46.5	39.7	41.7	40.5	43.8	49.6	35.3	39.9	4.1	24
3	50.7	50.1	48.9	52.8	52.0	49.0	43.7	41.4	38.3	39.8	38.9	34.2	33.7	34.3	33.3	33.5	38.7	38.5	37.2	38.3	35.3	34.0	33.5	33.8	52.8	33.3	40.2	6.8	24
4	34.3	34.6	34.9	35.3	35.5	35.8	36.3	36.3	35.7	35.0	35.5	35.1	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	35.1	35.9	36.2	36.5	37.2	37.2	37.6	37.6	34.3	35.5	1.0	24
5	37.7	37.8	37.8	37.5	37.1	36.7	36.8	37.3	37.4	37.5	37.4	34.7	34.0	33.8	33.9	33.9	34.3	35.4	34.9	34.8	40.0	45.2	49.4	48.3	49.4	33.8	37.7	4.2	24
6	41.0	42.5	37.6	35.7	35.9	36.2	35.1	35.0	34.3	34.6	34.4	34.0	33.9	33.8	33.9	33.9	33.6	33.9	34.5	35.4	35.7	36.4	36.8	36.2	42.5	33.6	35.6	2.2	24
7	36.0	36.3	36.1	36.4	36.7	37.1	37.6	38.1	38.3	38.3	37.8	36.2	35.6	35.0	34.6	33.9	34.3	34.7	35.3	35.8	36.3	36.6	37.2	37.8	38.3	33.9	36.3	1.3	24
8	38.3	38.8	39.2	39.6	39.9	40.8	42.6	39.0	35.6	40.4	45.4	46.5	44.3	43.9	46.4	42.3	39.0	37.8	36.2	38.2	41.0	39.8	37.2	37.5	46.5	35.6	40.4	3.1	24
9	36.7	35.7	35.1	35.0	34.6	34.6	34.8	35.1	35.4	35.3	35.1	35.0	34.5	34.5	34.2	34.1	34.3	34.5	35.0	35.4	35.9	36.1	36.4	36.5	36.7	34.1	35.2	0.7	24
10	36.6	36.9	37.4	37.7	37.8	37.9	37.7	37.5	37.1	35.9	34.9	34.6	34.2	33.8	33.6	33.4	33.6	33.6	33.8	34.2	34.3	34.3	34.9	35.9	37.9	33.4	35.5	1.7	24
11	34.6	34.1	33.9	33.7	33.7	33.8	34.1	35.5	34.9	34.3	34.0	34.0	34.4	34.6	34.7	36.8	41.8	40.7	45.0	48.2	50.2	51.0	51.1	44.1	51.1	33.7	38.5	6.3	24
12	43.2	38.4	36.1	35.8	35.7	35.8	35.6	35.4	35.2	34.8	34.7	34.5	34.3	34.1	34.2	34.1	34.3	34.5	34.9	35.5	35.2	35.2	35.2	34.8	43.2	34.1	35.5	1.9	24
13	34.8	35.1	35.0	34.9	35.1	35.2	34.8	35.0	34.8	35.3	35.4	36.1	35.2	34.8	34.2	34.1	33.6	33.3	33.4	33.5	33.9	34.1	34.5	34.9	36.1	33.3	34.6	0.7	24
14	34.5	33.9	34.0	34.2	34.3	34.1	34.3	34.6	34.6	34.1	33.7	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.5	33.6	34.0	35.0	35.8	36.0	36.5	37.1	37.1	33.2	34.4	1.0	24
15	37.9	38.2	38.4	38.5	38.5	38.8	38.9	39.4	39.1	38.7	38.0	37.0	35.8	35.1	34.8	34.4	34.4	34.4	34.7	35.3	35.7	36.1	36.8	36.9	39.4	34.4	36.9	1.7	24
16	37.3	39.0	41.9	40.2	39.1	39.4	39.4	39.8	40.2	39.6	37.3	34.8	34.4	34.4	34.3	34.4	34.5	34.4	34.7	35.3	36.0	36.7	37.1	37.5	41.9	34.3	37.2	2.4	24
17	37.8	38.0	38.1	38.2	38.6	39.0	39.2	39.4	39.7	40.0	39.4	37.6	36.3	35.2	34.6	34.7	34.4	34.4	34.7	35.0	35.4	35.8	36.5	37.0	40.0	34.4	37.0	1.9	24
18	37.5	38.0	38.1	38.6	38.1	38.2	38.2	38.4	37.5	34.8	34.1	34.1	34.0	34.1	34.2	34.4	34.1	34.0	34.5	35.1	35.8	36.3	36.9	37.4	38.6	34.0	36.1	1.8	24
19	38.1	38.9	39.4	40.0	40.5	40.9	41.3	42.2	42.5	41.6	39.1	37.9	36.5	35.2	34.5	34.3	34.5	35.0	35.7	36.5	37.1	37.3	39.1	43.5	43.5	34.3	38.4	2.8	24
20	40.1	38.0	39.5	38.2	36.4	38.0	38.5	39.6	42.9	***	***	***	41.8	41.3	39.9	39.0	38.0	36.6	34.2	33.6	33.5	33.6	33.7	35.5	42.9	33.5	37.7	2.9	21
21	35.1	34.3	33.5	34.8	36.8	36.5	37.0	37.1	36.3	36.4	35.2	34.3	34.2	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3	34.2	33.8	34.6	43.2	47.3	42.9	47.3	33.5	36.2	3.4	24
22	39.4	41.9	40.8	44.1	48.9	47.2	43.0	40.3	37.2	34.8	34.0	34.1	38.3	40.0	35.2	31.7	30.8	30.5	31.0	31.6	31.9	32.1	32.1	32.2	48.9	30.5	36.8	5.5	24
23	32.7	32.9	33.5	34.0	34.5	34.8	35.0	35.1	35.3	34.5	32.8	32.5	31.8	31.4	31.5	31.5	31.6	32.0	32.5	33.0	33.6	34.2	34.4	34.6	35.3	31.4	33.3	1.3	24
24	34.7	35.2	35.4	35.9	36.4	36.8	36.9	37.4	37.7	37.9	37.2	35.3	33.2	32.9	32.6	32.2	32.1	32.4	32.8	33.1	33.4	33.4	33.0	32.9	37.9	32.1	34.6	2.0	24
25	33.6	36.8	42.0	39.1	37.6	36.5	39.9	38.2	42.2	46.9	41.4	39.1	45.4	42.6	37.5	36.1	38.7	37.3	35.4	34.4	32.9	32.0	31.7	31.2	46.9	31.2	37.9	4.2	24
26	30.9	30.8	30.6	30.6	30.6	30.8	30.7	30.9	31.3	31.2	31.1	31.1	31.2	31.2	31.2	31.4	31.7	31.7	32.0	32.5	33.2	34.0	34.3	34.8	34.8	30.6	31.7	1.2	24
27	35.1	35.4	35.6	35.8	36.0	36.4	36.4	36.6	37.6	37.2	36.6	36.7	36.7	36.0	35.4	37.0	37.2	36.3	36.5	36.5	37.0	37.3	37.0	37.3	37.6	35.1	36.5	0.7	24
28	38.1	43.3	42.1	37.6	35.5	34.7	34.9	36.0	36.3	36.0	36.6	36.0	33.9	34.4	35.4	33.7	33.4	33.5	34.3	34.7	35.3	35.3	35.7	36.4	43.3	33.4	36.0	2.4	24
29	38.5	37.4	36.7	41.9	47.0	40.8	39.4	36.8	34.9	33.8	33.3	33.9	34.3	34.8	34.9	33.8	33.3	32.9	33.2	33.2	34.4	34.2	33.7	42.7	47.0	32.9	36.2	3.7	24
30	42.4	36.4	33.8	33.6	36.3	38.5	37.4	37.5	40.4	37.8	38.1	34.8	33.5	33.7	35.8	35.0	34.6	34.1	34.2	33.9	34.0	33.9	34.0	34.4	42.4	33.5	35.8	2.4	24
31	35.0	35.2	34.9	34.5	34.6	34.5	34.7	34.3	34.6	34.4	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.7	33.8	33.9	34.4	34.9	35.6	35.5	35.5	35.9	35.9	33.6	34.5	0.7	24
最大値	50.7	50.1	48.9	52.8	52.0	49.0	43.7	42.2	42.9	46.9	45.4	46.5	45.4	43.9	46.4	44.6	44.4	49.6	47.9	48.2	50.2	51.0	51.1	48.3	52.8		40.4		
最小値	30.9	30.8	30.6	30.6	30.6	30.8	30.7	30.9	31.3	31.2	31.1	31.1	31.2	31.2	31.2	31.4	30.8	30.5	31.0	31.6	31.9	32.0	31.7	31.2		30.5	31.7		
平均値	37.3	37.3	37.2	37.3	37.6	37.5	37.4	37.2	37.1	36.8	36.2	35.4	35.5	35.2	34.9	34.8	35.0	35.1	35.2	35.6	35.9	36.6	36.9	37.3			36.4		
標準偏差	3.7	3.6	3.5	4.0	4.4	3.6	2.9	2.4	2.6	3.0	2.8	2.6	3.2	2.9	2.7	2.8	3.0	3.4	3.3	3.5	3.3	4.0	4.6	3.9				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	26935.8	52.8	30.5	36.4	40.4	31.7	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	11	417	248	43	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.484	56.275	33.468	5.803	2.564	0.405	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2026年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.9	36.0	36.1	36.6	37.0	37.4	38.0	38.4	38.6	38.7	37.8	36.1	34.7	34.2	34.3	34.3	34.1	34.0	34.4	35.0	35.6	36.2	36.9	37.6	38.7	34.0	36.2	1.6	24
2	38.0	38.0	38.5	38.6	38.7	38.9	39.1	39.3	39.3	38.5	36.9	35.0	34.8	34.8	34.7	34.6	34.8	37.9	41.5	37.6	36.7	36.5	36.4	35.5	41.5	34.6	37.3	1.9	24
3	41.9	48.6	45.0	39.9	35.6	34.2	34.0	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	33.9	33.7	34.0	33.7	33.9	34.3	34.8	35.2	36.0	36.7	36.8	48.6	33.7	36.1	3.9	24
4	36.6	37.0	37.0	37.1	37.5	37.7	37.8	38.0	38.6	38.4	37.3	35.9	34.7	34.2	34.1	34.1	34.2	34.5	35.2	35.7	35.9	36.5	36.8	37.1	38.6	34.1	36.3	1.4	24
5	37.3	37.7	37.8	38.0	38.4	38.6	39.0	39.5	39.6	39.2	37.9	36.2	35.5	34.5	34.1	34.0	34.2	34.5	34.8	35.4	35.8	36.3	36.7	37.0	39.6	34.0	36.8	1.8	24
6	37.4	37.6	37.8	37.9	38.3	38.6	38.9	39.3	39.6	39.6	38.9	36.2	34.9	35.1	35.4	35.3	36.6	38.3	35.4	34.4	34.1	34.1	34.2	34.2	39.6	34.1	36.8	2.0	24
7	34.0	33.8	33.9	35.7	38.9	40.2	39.8	38.4	37.4	36.0	34.8	34.9	34.3	34.1	34.0	33.9	33.9	33.9	34.4	34.8	35.0	35.4	35.0	34.7	40.2	33.8	35.5	2.0	24
8	37.3	48.2	50.9	45.1	44.4	50.3	51.3	49.2	51.3	46.4	51.6	58.3	52.8	42.1	35.3	36.7	46.4	45.0	38.8	36.1	32.5	29.8	28.4	31.3	58.3	28.4	43.3	8.3	24
9	30.7	33.8	33.9	32.9	32.9	35.7	34.3	32.6	33.4	29.2	27.7	27.3	27.3	28.4	27.7	27.1	26.7	27.0	27.6	28.4	28.9	29.1	29.5	29.2	35.7	26.7	30.0	2.8	24
10	29.0	29.0	29.2	29.3	29.2	29.1	29.2	29.0	29.1	29.1	29.1	28.6	28.3	28.2	28.6	29.2	29.6	30.4	30.7	31.2	31.5	31.5	31.7	32.2	32.2	28.2	29.7	1.2	24
11	32.8	36.0	42.1	44.9	48.6	46.2	42.5	45.0	40.2	41.5	41.5	41.2	37.1	32.5	30.6	32.1	35.7	33.5	33.9	34.4	35.5	36.7	38.0	37.6	48.6	30.6	38.3	5.0	24
12	36.3	35.2	35.2	35.8	36.4	36.3	36.3	34.8	33.9	34.0	33.8	33.9	33.1	32.7	32.4	32.4	32.4	33.0	33.7	34.5	35.2	35.9	36.3	37.1	37.1	32.4	34.6	1.5	24
13	37.4	37.8	37.5	37.6	37.3	37.4	37.3	37.9	37.9	37.8	37.5	35.8	34.0	33.8	33.8	34.0	34.2	34.4	35.0	35.5	36.0	36.3	36.9	37.4	37.9	33.8	36.3	1.5	24
14	37.6	38.1	38.6	38.9	39.7	40.0	40.3	40.6	40.7	39.8	37.5	35.7	34.3	34.4	33.9	33.8	33.9	34.1	34.7	35.1	35.3	35.8	36.1	36.6	40.7	33.8	36.9	2.4	24
15	37.0	37.4	37.7	38.0	38.4	38.5	38.9	38.8	39.0	38.6	37.5	36.7	35.9	35.4	34.9	35.0	35.4	35.5	35.7	36.2	36.5	36.8	36.7	37.0	39.0	34.9	37.0	1.3	24
16	36.8	35.2	34.4	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.4	34.4	34.6	34.6	34.7	34.7	34.4	34.4	34.6	35.1	35.4	34.6	34.1	33.9	36.8	33.9	34.6	0.6	24
17	33.7	33.5	33.6	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	33.1	33.4	33.0	33.0	33.0	33.3	33.2	33.2	33.1	33.0	33.4	33.8	34.4	35.1	35.8	36.6	36.6	33.0	33.7	0.9	24
18	37.2	37.6	38.3	38.9	39.3	39.8	40.6	40.9	40.9	39.4	37.3	35.0	34.6	34.6	33.7	33.6	33.9	35.0	37.1	47.3	49.8	40.9	36.5	34.1	49.8	33.6	38.2	4.1	24
19	33.0	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0	33.1	33.4	33.3	33.3	33.1	32.9	32.9	33.1	33.0	33.2	33.1	33.0	33.2	33.8	34.5	35.2	35.7	36.3	36.3	32.8	33.5	1.0	24
20	36.9	37.4	38.0	37.8	38.3	38.7	39.2	39.6	39.9	39.3	37.4	35.9	35.4	35.2	35.0	34.8	34.6	34.8	35.3	35.7	36.2	36.7	37.2	37.6	39.9	34.6	37.0	1.7	24
21	38.1	38.5	39.0	39.4	40.1	40.6	40.6	41.2	40.7	39.7	37.2	35.5	34.4	34.0	33.9	33.8	33.8	33.8	34.1	34.6	35.0	35.4	35.6	35.8	41.2	33.8	36.9	2.7	24
22	36.2	36.5	36.6	36.7	37.0	37.3	37.7	37.6	36.7	34.6	34.4	34.0	33.8	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.3	33.5	33.3	33.7	33.5	33.5	37.7	33.3	34.9	1.7	24
23	33.6	33.7	37.9	38.0	35.1	33.9	33.6	33.6	33.6	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.8	33.8	33.6	33.6	33.7	33.9	33.9	34.3	34.5	35.1	38.0	33.4	34.2	1.2	24
24	35.6	36.1	36.5	37.2	37.9	38.1	38.4	39.0	39.3	39.1	38.1	36.4	35.4	34.7	34.7	35.3	35.2	34.7	34.1	38.7	45.3	45.6	47.3	44.9	47.3	34.1	38.2	3.8	24
25	41.9	40.0	39.7	39.0	38.8	37.6	37.5	37.6	37.2	36.5	36.1	36.8	39.1	40.3	40.0	36.9	34.3	33.8	33.7	33.8	33.7	33.3	33.7	33.7	41.9	33.3	36.9	2.6	24
26	33.7	33.8	34.1	34.4	34.7	34.6	35.3	35.3	34.9	34.5	34.3	33.9	33.7	33.9	33.8	33.7	33.7	33.6	33.6	33.8	34.2	34.0	34.1	34.2	35.3	33.6	34.2	0.5	24
27	34.4	34.8	34.9	35.2	35.5	35.4	36.0	36.5	37.0	37.3	37.2	35.7	34.3	34.1	33.9	34.9	35.8	36.7	36.6	36.9	35.5	34.9	34.6	34.6	37.3	33.9	35.5	1.0	24
28	34.5	35.1	34.9	34.3	34.2	34.2	36.1	35.9	34.3	34.1	34.1	34.0	34.6	33.9	33.3	33.3	33.2	33.2	33.1	32.8	32.8	32.7	32.8	32.9	36.1	32.7	33.9	1.0	24
最大値	41.9	48.6	50.9	45.1	48.6	50.3	51.3	49.2	51.3	46.4	51.6	58.3	52.8	42.1	40.0	36.9	46.4	45.0	41.5	47.3	49.8	45.6	47.3	44.9	58.3		43.3		
最小値	29.0	29.0	29.2	29.3	29.2	29.1	29.2	29.0	29.1	29.1	27.7	27.3	27.3	28.2	27.7	27.1	26.7	27.0	27.6	28.4	28.9	29.1	28.4	29.2		26.7	29.7		
平均値	35.9	36.8	37.2	37.1	37.2	37.5	37.6	37.6	37.4	36.8	36.2	35.6	34.8	34.2	33.7	33.8	34.2	34.4	34.5	35.1	35.5	35.3	35.4	35.5			35.8		
標準偏差	2.8	4.0	4.0	3.3	3.7	4.1	4.0	4.0	4.1	3.7	4.2	5.1	4.2	2.6	2.2	1.9	3.0	2.9	2.4	3.1	3.8	3.0	3.2	2.8				3.7	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	24059.1	58.3	26.7	35.8	43.3	29.7	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	38	369	229	19	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.655	54.911	34.077	2.827	1.786	0.595	0.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2026年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.9	33.1	33.1	33.1	33.1	33.0	33.2	33.1	33.2	33.3	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	32.9	33.3	0.2	24
2	33.8	33.8	33.7	33.6	33.7	33.5	33.6	33.5	33.7	33.6	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	33.9	33.9	33.8	34.8	36.6	38.1	39.4	39.9	39.2	39.9	33.5	34.8	2.1	24
3	37.7	38.8	42.9	45.4	41.1	38.1	41.0	47.4	48.3	44.6	41.3	42.7	42.6	43.2	42.6	37.3	36.0	39.4	43.2	40.5	38.3	35.9	35.9	36.6	48.3	35.9	40.9	3.6	24
4	35.6	34.8	36.2	34.5	33.5	33.4	33.1	34.1	34.2	34.7	35.1	35.5	35.9	37.6	35.8	33.9	33.2	33.1	33.0	33.1	33.3	33.1	33.0	32.9	37.6	32.9	34.3	1.3	24
5	33.1	33.2	33.0	33.1	33.0	33.1	33.3	33.3	33.6	33.4	33.3	33.4	33.4	33.4	33.6	33.4	33.3	33.4	33.3	33.0	33.1	33.6	34.2	34.9	34.9	33.0	33.4	0.4	24
6	35.6	36.1	36.6	36.9	37.4	37.7	37.6	38.0	37.3	36.9	35.7	34.7	34.4	34.2	33.9	34.0	34.1	34.2	38.1	41.7	40.8	40.0	37.0	41.4	41.7	33.9	36.8	2.3	24
7	37.5	41.3	38.7	35.3	34.4	34.1	34.1	35.6	36.3	35.0	36.8	46.8	46.7	38.3	36.9	37.8	38.6	41.5	42.3	40.9	39.5	39.6	42.1	40.0	46.8	34.1	38.8	3.5	24
8	38.2	36.4	36.1	36.7	38.1	36.7	35.5	34.6	34.3	33.8	33.6	33.4	33.5	33.3	33.4	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.6	33.9	34.3	34.9	38.2	33.2	34.6	1.6	24
9	35.6	36.0	36.8	37.3	37.6	37.9	38.5	38.6	38.6	36.2	34.7	34.1	34.1	33.9	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	34.0	34.5	34.9	35.6	36.4	38.6	33.5	35.5	1.8	24
10	36.7	36.8	40.7	43.6	48.1	49.2	39.8	36.4	34.5	33.9	33.5	34.0	33.6	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.9	34.1	34.7	49.2	33.4	36.3	4.7	24
11	35.2	35.7	36.0	36.5	36.8	37.0	37.5	38.2	37.8	36.2	34.2	33.6	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.5	33.9	34.3	35.0	35.3	38.2	33.2	35.0	1.7	24
12	35.4	35.4	35.3	35.4	35.9	36.0	36.5	36.2	34.9	33.4	33.1	33.1	33.0	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.3	34.3	35.0	36.5	33.0	34.2	1.3	24
13	34.3	33.8	35.1	36.7	36.1	35.1	37.8	35.6	36.8	34.2	33.3	33.5	33.2	33.0	34.3	34.4	35.8	37.1	36.0	34.3	33.8	35.4	35.7	35.2	37.8	33.0	35.0	1.3	24
14	35.7	35.6	33.9	32.8	32.8	32.8	33.3	33.5	33.4	33.1	33.1	32.9	33.1	32.9	32.8	32.7	32.6	32.7	32.8	33.3	33.1	32.9	32.8	32.9	35.7	32.6	33.2	0.8	24
15	32.9	33.0	33.0	33.1	33.3	33.2	33.4	33.3	33.3	33.3	33.2	32.9	32.9	33.5	33.3	33.0	33.0	33.0	32.9	33.0	33.1	33.2	33.5	33.6	33.6	32.9	33.2	0.2	24
16	33.8	34.2	34.2	34.5	34.8	35.0	35.2	35.1	34.3	33.6	33.7	33.6	33.5	33.6	33.5	33.4	33.5	33.4	33.5	33.4	34.0	34.4	34.7	34.7	35.2	33.4	34.1	0.6	24
17	35.0	35.2	35.6	36.1	36.7	37.2	37.7	37.7	36.2	33.9	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.6	33.8	34.5	35.2	35.5	37.7	33.5	34.8	1.5	24
18	36.1	36.9	37.3	37.8	38.1	38.6	39.0	39.0	38.2	36.7	35.5	35.4	34.9	36.3	40.6	47.1	45.7	40.0	38.1	38.4	36.2	35.1	37.4	41.3	47.1	34.9	38.3	3.0	24
19	45.8	44.8	57.3	66.3	64.4	56.2	43.4	37.3	34.2	34.0	35.7	35.6	35.1	34.9	33.8	33.6	33.4	33.5	33.4	33.6	33.8	34.3	34.7	35.3	66.3	33.4	40.2	10.3	24
20	35.4	35.2	35.2	35.4	35.6	35.3	35.7	35.8	35.7	35.5	34.5	34.0	34.4	34.1	34.0	34.1	34.1	33.9	33.9	33.9	33.5	33.6	33.5	33.5	35.8	33.5	34.6	0.8	24
21	33.5	33.5	33.6	33.9	34.2	34.6	35.0	35.3	34.9	34.2	34.0	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	33.7	34.0	34.5	34.8	35.1	35.8	36.1	36.1	33.5	34.3	0.8	24
22	36.7	37.4	38.2	38.5	39.2	39.4	40.1	40.5	40.3	38.6	36.5	35.7	35.5	35.1	34.7	34.5	34.5	34.9	35.2	37.5	41.9	41.2	40.9	41.0	41.9	34.5	37.8	2.5	24
23	40.9	40.0	38.6	36.0	34.9	35.0	35.1	35.6	35.6	35.2	34.8	34.4	34.0	33.7	33.6	33.7	33.6	33.4	33.5	33.4	33.6	33.9	34.3	34.5	40.9	33.4	35.1	2.0	24
24	34.2	33.8	33.6	33.5	33.6	34.0	34.4	34.9	34.2	33.7	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	33.7	33.7	33.5	33.5	33.8	34.1	34.4	34.8	35.5	35.5	33.5	34.0	0.5	24
25	36.0	36.3	36.4	36.7	36.9	37.2	36.9	37.1	36.7	36.5	36.4	36.1	35.1	34.3	36.9	40.3	39.8	39.9	39.5	40.9	41.2	40.7	39.7	38.1	41.2	34.3	37.7	2.0	24
26	36.6	36.5	35.0	33.9	33.4	33.4	33.6	34.2	33.4	33.3	33.2	33.3	33.9	34.4	33.9	33.3	33.0	33.1	33.1	32.9	32.9	33.0	33.1	33.2	36.6	32.9	33.7	1.0	24
27	33.3	33.4	33.6	33.9	34.6	34.8	34.6	34.4	34.2	33.8	33.6	33.6	33.6	33.5	33.7	33.7	33.9	33.8	34.2	34.4	34.9	35.3	35.3	35.5	35.5	33.3	34.2	0.6	24
28	35.8	36.0	36.1	36.6	37.3	37.6	38.1	38.6	38.2	36.4	35.2	34.6	34.3	34.2	34.2	34.1	34.5	35.0	35.2	35.3	35.9	36.3	36.4	36.6	38.6	34.1	35.9	1.3	24
29	36.9	37.1	37.4	37.5	37.8	38.2	38.3	38.0	37.1	35.7	35.0	34.9	34.9	34.8	34.6	34.3	34.3	34.5	34.7	34.9	35.3	36.0	36.9	37.2	38.3	34.3	36.1	1.4	24
30	37.7	38.3	38.8	39.1	39.2	39.4	39.2	38.4	36.3	34.5	34.4	34.3	34.2	34.0	33.9	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8	33.7	33.8	34.2	34.8	39.4	33.7	35.7	2.3	24
31	35.9	35.8	36.3	36.1	36.5	36.6	34.9	34.9	34.1	33.8	33.7	37.6	39.7	38.5	36.3	34.7	34.3	34.6	34.7	34.2	33.7	33.6	34.4	35.4	39.7	33.6	35.4	1.6	24
最大値	45.8	44.8	57.3	66.3	64.4	56.2	43.4	47.4	48.3	44.6	41.3	46.8	46.7	43.2	42.6	47.1	45.7	41.5	43.2	41.7	41.9	41.2	42.1	41.4	66.3		40.9		
最小値	32.9	33.0	33.0	32.8	32.8	32.8	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	32.9	32.9	32.9	32.8	32.7	32.6	32.7	32.8	32.9	32.9	32.9	32.8	32.9		32.6	33.2		
平均値	35.9	36.1	36.7	37.1	37.2	36.9	36.4	36.4	35.9	35.0	34.6	34.9	34.9	34.6	34.6	34.6	34.5	34.6	34.8	35.0	35.1	35.2	35.6	36.0			35.5		
標準偏差	2.5	2.6	4.5	6.1	5.9	4.8	2.7	2.8	2.9	2.3	1.7	2.9	2.9	2.2	2.2	2.8	2.6	2.4	2.7	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26427.8	66.3	32.6	35.5	40.9	33.2	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	527	179	27	7	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70.833	24.059	3.629	0.941	0.000	0.269	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和７年度第４四半期）

令和８年１１月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp