

高 浜 発 電 所 及 び 大 飯 発 電 所 環 境 放 射 線 監 視 結 果

（令和元年度第4四半期）

目 次

は じ め に	1
環境放射線監視結果の概要	2
調 査 結 果	
1 放射線測定所における測定結果	5
2 環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果	11
3 気象観測結果	21
4 環境試料の核種分析結果	26
参 考	
1 調査実施機関	29
2 調査実施内容	29
3 測定計画	31
資 料	
1 調査の目的	37
2 測定結果の評価について	39
3 用語の説明	40
4 空間放射線空気吸収線量率月報	42

は　じ　め　に

京都府域から約4kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、82万6千kW2基及び87万kW2基計4基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和49年11月）に先立って、昭和48年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の118万kW2基の原子炉が設置されている大飯発電所（117万5千kW2基については平成30年3月廃炉）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和元年度第4四半期（令和2年1月から令和2年3月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要


令和2年1月～3月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空間放射線量率

放射線測定所（15か所：舞鶴市内6か所、綾部市内3か所、伊根町内1か所、宮津市内1か所、南丹市内2か所、京丹波町内1か所、京都市内1か所）において、空間放射線が1時間あたりどのくらいであるかを測定しています。


各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



☆陸上、海洋モニタリングについて

核 種 分 析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、海底沈積物から過去10年間に検出された程度のセシウム-137が検出されました。
検出されたものの一部について濃度範囲をグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去10年間の濃度範囲

(参考) 原子力発電所の稼働状況について (令和2年1月～3月)

原子力発電所		時間稼働率 (%)	特記事項
高 浜	1 号 機	0. 0	平成23年 1月10日から定期検査
	2 号 機	0. 0	平成23年11月25日から定期検査
	3 号 機	6. 0	令和 2年 1月 6日から定期検査
	4 号 機	65. 1	令和 2年 2月26日から本格運転再開
大 飯	1 号 機	0. 0	平成30年 3月 1日運転終了
	2 号 機	0. 0	平成30年 3月 1日運転終了
	3 号 機	100. 0	令和 元年 7月23日から本格運転再開
	4 号 機	100. 0	令和 元年10月10日から本格運転再開



放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を24時間連続で測定しています。




表示システム

舞鶴市、綾部市内の府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。

URL <http://www.aris.pref.kyoto.jp/>



調 査 結 果

1 放射線測定所における測定結果

ア 空間放射線空気吸収線量率

大 山 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	62	68	50	46 ～ 139
最 小	30	29	31	18 ～ 32
平 均 (M)	34	34	33	25 ～ 36
標 準 偏 差 (σ)	4	5	3	1 ～ 9
M + 3 σ を超過した時間数	20 時間	14 時間	23 時間	10 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	75 nGy	103 nGy	57 nGy	44 ～ 381 nGy

吉 坂 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	85	77	60	47 ～ 235
最 小	34	31	34	18 ～ 37
平 均 (M)	38	38	37	26 ～ 43
標 準 偏 差 (σ)	5	7	4	1 ～ 18
M + 3 σ を超過した時間数	16 時間	24 時間	21 時間	9 ～ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	130 nGy	168 nGy	81 nGy	16 ～ 743 nGy

倉 梯 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	73	86	65	56 ～ 109
最 小	45	43	46	29 ～ 49
平 均 (M)	50	50	49	41 ～ 54
標 準 偏 差 (σ)	4	6	3	1 ～ 10
M + 3 σ を超過した時間数	20 時間	19 時間	17 時間	5 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	60 nGy	147 nGy	47 nGy	9 ～ 269 nGy

(注) 1 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

2 標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)+(標準偏差の3倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

塩 汲 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	76	77	57	47 ～ 188
最 小	34	31	34	17 ～ 36
平 均 (M)	38	37	37	25 ～ 41
標 準 偏 差 (σ)	5	6	4	1 ～ 13
M + 3 σ を超過した時間数	14 時間	18 時間	23 時間	6 ～ 29 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	125 nGy	136 nGy	74 nGy	32 ～ 418 nGy

岡 安 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	75	73	55	47 ～ 177
最 小	35	33	35	19 ～ 37
平 均 (M)	39	39	38	29 ～ 42
標 準 偏 差 (σ)	4	6	3	1 ～ 14
M + 3 σ を超過した時間数	16 時間	18 時間	21 時間	9 ～ 29 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	94 nGy	150 nGy	58 nGy	16 ～ 545 nGy

老 富 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	67	79	61	55 ～ 211
最 小	40	35	40	18 ～ 43
平 均 (M)	44	43	43	29 ～ 49
標 準 偏 差 (σ)	4	6	3	2 ～ 17
M + 3 σ を超過した時間数	17 時間	19 時間	21 時間	10 ～ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	70 nGy	137 nGy	71 nGy	14 ～ 635 nGy

(注) 前頁に同じ。

日出測定所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅
最大	69	89	61	45 ～ 101
最小	33	30	34	16 ～ 36
平均 (M)	38	38	37	26 ～ 42
標準偏差 (σ)	4	6	4	1 ～ 9
M + 3 σ を超過した時間数	17 時間	14 時間	23 時間	8 ～ 29 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	89 nGy	143 nGy	77 nGy	26 ～ 342 nGy

上司測定所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅
最大	65	89	65	60 ～ 104
最小	45	43	44	25 ～ 49
平均 (M)	48	49	48	46 ～ 53
標準偏差 (σ)	3	5	3	2 ～ 10
M + 3 σ を超過した時間数	25 時間	19 時間	24 時間	1 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	64 nGy	107 nGy	60 nGy	1 ～ 228 nGy

地頭測定所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅
最大	55	71	52	50 ～ 87
最小	36	36	36	20 ～ 41
平均 (M)	39	40	39	36 ～ 45
標準偏差 (σ)	3	5	3	2 ～ 9
M + 3 σ を超過した時間数	25 時間	18 時間	22 時間	4 ～ 25 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	82 nGy	120 nGy	40 nGy	9 ～ 172 nGy

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 日出、上司及び地頭測定所は平成25年4月から測定を開始している。

上 杉 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅
最 大	42	62	40	37 ～ 95
最 小	25	23	24	18 ～ 28
平 均 (M)	28	29	28	26 ～ 31
標 準 偏 差 (σ)	3	4	2	1 ～ 7
M + 3 σ を超過した時間数	20 時間	15 時間	21 時間	7 ～ 24 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	55 nGy	114 nGy	44 nGy	17 ～ 186 nGy

八 津 合 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅
最 大	56	66	55	47 ～ 100
最 小	34	31	33	21 ～ 37
平 均 (M)	37	37	37	35 ～ 41
標 準 偏 差 (σ)	4	5	3	2 ～ 8
M + 3 σ を超過した時間数	22 時間	22 時間	19 時間	3 ～ 25 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	60 nGy	113 nGy	52 nGy	2 ～ 216 nGy

盛 郷 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅
最 大	71	93	67	61 ～ 142
最 小	45	32	45	25 ～ 48
平 均 (M)	50	49	49	34 ～ 53
標 準 偏 差 (σ)	4	7	3	2 ～ 11
M + 3 σ を超過した時間数	24 時間	12 時間	16 時間	0 ～ 20 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	76 nGy	79 nGy	39 nGy	0 ～ 360 nGy

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 上杉、八津合及び盛郷測定所は平成25年4月から測定を開始している。

島 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅	
最 大	51	62	48	43	～ 108
最 小	32	29	32	23	～ 34
平 均 (M)	36	36	35	34	～ 38
標 準 偏 差 (σ)	3	5	3	2	～ 6
M + 3 σ を超過した時間数	20 時間	17 時間	9 時間	1	～ 20 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	57 nGy	89 nGy	16 nGy	0	～ 166 nGy

本 庄 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去6年間の変動幅	
最 大	53	61	49	43	～ 80
最 小	33	33	33	22	～ 34
平 均 (M)	36	37	36	34	～ 38
標 準 偏 差 (σ)	3	4	3	2	～ 6
M + 3 σ を超過した時間数	18 時間	20 時間	17 時間	1	～ 24 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	59 nGy	103 nGy	22 nGy	1	～ 131 nGy

伏 見 I 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅	
最 大				46	～ 86
最 小				35	～ 40
平 均 (M)				38	～ 42
標 準 偏 差 (σ)				1	～ 5
M + 3 σ を超過した時間数				4	～ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計				8	～ 156 nGy

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 島及び本庄測定所は平成25年4月から測定を開始している。

4 伏見I測定所は保健環境研究所建替えに伴い令和元年11月18日で測定終了。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)／m³

調 査 地 点		1月	2月	3月	過去10年間の変動幅
吉 坂 測 定 所	最 大	71	61	138	18 ～ 204
	平 均	19	19	21	5 ～ 58
塩 汲 測 定 所	最 大	29	31	26	13 ～ 92
	平 均	9	9	9	3 ～ 28

(注) 6時間集じん、6時間放置後測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)／m³

調 査 地 点		1月	2月	3月	過去10年間の変動幅
吉 坂 測 定 所	最 大	100	87	193	32 ～ 303
	平 均	28	27	31	11 ～ 89
塩 汲 測 定 所	最 大	46	46	42	24 ～ 140
	平 均	14	14	14	6 ～ 42

(注) 6時間集じん、6時間放置後測定

2 環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア 環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目 地点	月 日	時 間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向・風速			線量率過去10年間の 変 動 幅 (nGy/h)
					最大	最小	平均	(m／s) (時刻)			
河 辺 原	3月4日	10:30 ～ 11:30	雨	6.1	41	40	40	南西	1.4	(11:00)	20～58
三 浜	3月3日	13:20 ～ 14:20	晴	10.3	25	23	24	東北東	3.0	(14:00)	22～56
多 門 院	3月3日	15:10 ～ 16:10	晴	9.8	25	25	25	東南東	1.8	(16:00)	14～39

(注) 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1(東舞鶴地域) 測定月日: 令和2年3月6日(金)
 ルート2(東舞鶴地域) 令和2年3月5日(木)
 ルート3(綾部老富地区) 令和2年3月4日(水)
 ルート4(綾部・西舞鶴地域) 令和2年3月10日(火)

ルート1	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	項 目	大 波 下	朝 来 中	登 尾	塩 汲 峠	塩 汲	杉 山	松 尾 寺	吉 坂	金 剛 院	堂 奥	多 門 院	青葉中学校
	時 刻	13:39	13:48	13:55	14:02	14:10	14:22	14:32	14:42	14:51	15:02	15:12	15:25
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	22	26	25	35	26	21	19	25	33	22	19	22
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	21 ～ 35	26 ～ 43	25 ～ 49	32 ～ 55	24 ～ 53	20 ～ 48	18 ～ 55	24 ～ 72	31 ～ 82	20 ～ 60	17 ～ 65	21 ～ 65
ルート2	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	項 目	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大 波 下	中 田	河辺由里	栃 尾	大 山	田 井	水 ヶ 浦	野 原	三 浜	
	時 刻	13:14	13:31	13:46	13:54	14:01	14:08	14:20	14:31	14:50	15:22	15:37	
	天 候	曇	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	線量率(nGy/h)	27	28	25	23	27	29	23	31	22	29	34	
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	22 ～ 41	24 ～ 41	20 ～ 35	20 ～ 33	23 ～ 39	23 ～ 42	18 ～ 38	28 ～ 55	18 ～ 40	22 ～ 45	26 ～ 40	
ルート3	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8				
	項 目	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等 健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下 迫	在 中				
	時 刻	14:02	14:29	14:44	15:00	15:26	15:32	15:43	15:53				
	天 候	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨				
	線量率(nGy/h)	36	41	41	48	45	35	34	39				
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	26 ～ 40	25 ～ 47	29 ～ 44	37 ～ 48	29 ～ 45	19 ～ 36	18 ～ 33	22 ～ 36				
ルート4	地 点	1	2	3	4	5	6						
	項 目	由良川小学校	上漆原生活改善 センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動 公園						
	時 刻	13:54	14:13	14:32	14:43	15:19	15:42						
	天 候	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨						
	線量率(nGy/h)	30	41	44	28	35	31						
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	24 ～ 34	34 ～ 48	35 ～ 45	21 ～ 30	28 ～ 41	20 ～ 41						

- (注) 1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
 2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
 3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去6年間)としている。

ルート5(福知山市区)

測定月日： 令和2年3月17日(火)

ルート6(伊根・橋北地区)

令和2年3月10日(火)

ルート7(宮津・栗田・由良地区)

令和2年3月10日(火)

ルート5	地 点	1	2	3						
	項 目	中丹支援学校	福知山市役所 大江支所	高津江公民館						
	時 刻	10:07	10:34	10:51						
	天 候	小雨	小雨	小雨						
	線量率(nGy/h)	38	33	37						
	過去6年間の 変動幅(nGy/h)	33 ～ 44	27 ～ 40	30 ～ 45						
ルート6	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	項 目	与謝野町役場	与謝の海 支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時 刻	13:39	13:51	13:58	14:09	14:26	14:36	14:45	15:00	15:14
	天 候	小雨	曇	曇	小雨	小雨	小雨	小雨	雨	雨
	線量率(nGy/h)	37	35	38	37	29	34	34	44	43
	過去6年間の 変動幅(nGy/h)	31 ～ 43	29 ～ 41	34 ～ 44	34 ～ 46	26 ～ 34	30 ～ 37	30 ～ 37	33 ～ 42	27 ～ 44
ルート7	地 点	1	2	3	4	5	6	7		
	項 目	智 恩 寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校		
	時 刻	9:20	9:32	9:55	10:09	10:34	10:59	11:14		
	天 候	小雨	小雨	雨	小雨	小雨	曇	小雨		
	線量率(nGy/h)	41	43	51	58	46	36	45		
	過去6年間の 変動幅(nGy/h)	30 ～ 50	35 ～ 51	37 ～ 53	46 ～ 63	35 ～ 50	28 ～ 41	37 ～ 56		

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。



2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去6年間)としている。

ルート8(京丹波町地域) 測定月日: 令和2年3月3日(火)
ルート9(南丹市美山町地域) 令和2年3月3日(火)
ルート10(京都市上弓削町地域) 令和2年3月24日(火)
ルート11(広河原・久多地域) 令和2年3月24日(火)



ルート8	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	
		わちグラウンド	和知中学校	ウッディバルわち	仏 主	大 野 ダ ム	大野小学校	南 丹 市 美 山 支 所	
	時 刻	9:43	9:51	10:04	10:12	10:31	10:46	10:56	
	天 候	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
	線量率(nGy/h)	36	34	25	34	39	34	37	
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	32 ～ 48	32 ～ 47	22 ～ 42	29 ～ 50	37 ～ 61	30 ～ 49	33 ～ 53	
ルート9	地 点 項 目	1	2	3	4	5			
		中 風 寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所 美山出張所	知井小学校			
	時 刻	13:54	14:10	14:23	14:40	14:58			
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇			
	線量率(nGy/h)	34	38	41	31	35			
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	29 ～ 43	29 ～ 51	35 ～ 49	29 ～ 43	32 ～ 56			
ルート10	地 点 項 目	1	2	3					
		上 弓 削 ロードパーク	千 谷 橋	上川構造改善 センター					
	時 刻	11:10	11:15	11:21					
	天 候	曇	曇	晴					
	線量率(nGy/h)	54	46	37					
	過去の 変動幅 (nGy/h)								
ルート11	地 点 項 目	1	2	3	4	2	3	4	5
		ほんみち京都 山林管理事務所	菅原大橋	出 合 橋	京都森林組合 いこいの家	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道 浄水場	久多大橋
	時 刻	13:26	13:40	13:46	13:57	14:18	14:28	14:37	14:55
	天 候	小雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	41	42	48	49	43	39	41	41
	過去の 変動幅 (nGy/h)								

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、ルート8及びルート9は過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去6年間)としている。
4 ルート10及び11は令和元年度から測定を開始。




環境放射線調査車 測定チャート (ルート1 令和2年3月6日)

(ルート2 令和2年3月5日)




環境放射線調査車 測定チャート (ルート3 令和2年3月4日)

(ルート4 令和2年3月10日)




環境放射線調査車 測定チャート (ルート5 令和2年3月17日)





環境放射線調査車 測定チャート (ルート6 令和2年3月10日)

(ルート7 令和2年3月10日)



環境放射線調査車 測定チャート (ルート8 令和2年3月3日)

(ルート9 令和2年3月3日)




環境放射線調査車 測定チャート (ルート10 令和2年3月24日)

(ルート11 令和2年3月24日)


風配図

大山


令和2年1月






令和2年2月






令和2年3月



吉坂



倉梯



凡例

風向出現頻度

風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度




風配図

令和2年1月




令和2年2月

令和2年3月




塩汲



岡安



老富



凡例

風向出現頻度

風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度


風配図

令和2年1月


令和2年2月

令和2年3月




伏見I






庁舎建替えに伴い、令和元年11月18日で測定終了



日出



地頭



凡例

風向出現頻度

風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度




風配図

令和2年1月




令和2年2月

令和2年3月




上杉



八津合



本庄



凡例

風向出現頻度

風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
1	12.0	3.6	6.0	12.8	3.2	6.0	13.3	3.8	6.8
2	11.5	-1.1	5.1	10.7	-0.5	4.6	12.0	0.1	5.5
3	15.8	3.1	8.0	16.0	3.3	7.9	17.6	4.1	8.9

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
1	11.8	3.0	5.7	13.4	3.5	6.5	11.4	1.9	4.8
2	11.5	-1.5	4.7	11.1	-0.1	5.1	11.0	-1.8	3.3
3	15.6	2.7	7.8	16.9	4.0	8.3	15.8	1.5	6.8

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
1	12.4	3.8	6.7	15.1	4.5	8.8	12.5	2.7	5.8
2	12.6	-0.1	5.8	12.6	1.2	6.2	11.9	-0.4	4.6
3	16.2	3.9	8.4	16.6	5.0	9.7	16.3	2.9	8.2

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
1	12.2	2.1	5.4	12.1	3.0	5.8
2	12.6	-1.1	4.1	12.1	-0.4	4.8
3	16.5	2.3	7.8	15.7	2.6	8.3

ウ 大気安定度

単位:時間数・()内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	—	TOTAL
吉坂	1	0 (0.0)	23 (3.1)	55 (7.4)	3 (0.4)	22 (3.0)	4 (0.5)	418 (56.2)	15 (2.0)	2 (0.3)	202 (27.2)	744 (100)
	2	8 (1.1)	38 (5.5)	58 (8.3)	6 (0.9)	29 (4.2)	2 (0.3)	359 (51.6)	4 (0.6)	3 (0.4)	189 (27.2)	696 (100)
	3	14 (1.9)	56 (7.5)	85 (11.4)	16 (2.2)	33 (4.4)	6 (0.8)	309 (41.5)	7 (0.9)	5 (0.7)	213 (28.6)	744 (100)
老富	1	0 (0.0)	14 (1.9)	37 (5.0)	9 (1.2)	27 (3.6)	2 (0.3)	554 (74.5)	5 (0.7)	1 (0.1)	95 (12.8)	744 (100)
	2	6 (0.9)	34 (4.9)	62 (8.9)	3 (0.4)	14 (2.0)	6 (0.9)	497 (71.4)	1 (0.1)	0 (0.0)	73 (10.5)	696 (100)
	3	16 (2.2)	48 (6.5)	78 (10.5)	6 (0.8)	33 (4.4)	8 (1.1)	465 (62.5)	3 (0.4)	2 (0.3)	85 (11.4)	744 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定 E:弱安定

B:並不安定 F:並安定

C:弱不安定 —:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検 出 さ れ た 核 種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	1月1日 ～2月1日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	—	—	—	—	3.3×10^3 $\pm 3.9 \times 10$	—
			2月1日 ～3月1日		—	—	—	—	3.7×10^3 $\pm 4.1 \times 10$	—
			3月1日 ～4月1日		—	—	—	—	4.2×10^3 $\pm 4.1 \times 10$	—
		老富	1月1日 ～2月1日		—	—	—	—	3.8×10^3 $\pm 4.2 \times 10$	—
			2月1日 ～3月1日		—	—	—	—	4.4×10^3 $\pm 4.7 \times 10$	—
			3月1日 ～4月1日		—	—	—	—	4.8×10^3 $\pm 4.8 \times 10$	—
		塩汲	1月1日 ～2月1日		—	—	—	—	3.0×10^3 $\pm 3.9 \times 10$	—
			2月1日 ～3月1日		—	—	—	—	3.4×10^3 $\pm 4.0 \times 10$	—
			3月1日 ～4月1日		—	—	—	—	3.9×10^3 $\pm 4.5 \times 10$	—
					—	—	—	—		—
降下物	雨量 (105mm)	吉坂	1月7日 ～2月3日	MBq/km^2	—	—	—	—	2.9×10^2 ± 1.2	7.4×10^{-1} $\pm 1.4 \times 10^{-1}$
	雨量 (123mm)		2月3日 ～2月28日		—	—	—	—	4.6×10^2 ± 1.8	1.6 $\pm 1.8 \times 10^{-1}$
	雨量 (95mm)		2月28日 ～4月1日		—	—	—	—	3.2×10^2 ± 1.4	1.1 $\pm 1.6 \times 10^{-1}$
	雨量 (61mm)	京都市	1月6日 ～1月31日		—	—	—	—	6.4×10 $\pm 5.6 \times 10^{-1}$	—
	雨量 (56mm)		1月31日 ～3月2日		—	—	—	—	9.3×10 $\pm 6.6 \times 10^{-1}$	4.6×10^{-1} $\pm 1.4 \times 10^{-1}$
	雨量 (88mm)		3月2日 ～4月1日		—	—	—	—	2.1×10^2 ± 1.0	6.5×10^{-1} $\pm 1.4 \times 10^{-1}$
					—	—	—	—		
海水	表層水	st. 3	2月3日	mBq/L	—	—	—	—	—	1.8×10^2 ± 8.0
海底沈積物	表層土	st. 1	2月3日	$\text{Bq}/\text{kg乾土}$	—	1.7 $\pm 2.0 \times 10^{-1}$	—	—	—	4.5×10^2 ± 6.7
		st. 2	2月3日		—	$\pm 8.9 \times 10^{-1}$ $\pm 1.9 \times 10^{-1}$	—	—	—	5.4×10^2 ± 7.3
		st. 3	2月3日		—	3.3 $\pm 2.5 \times 10^{-1}$	—	—	—	3.8×10^2 ± 6.8

(注) 1 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」であるとし、「—」で表わしている。

2 過去10年間の最大値

海水：Cs-137 $2.5 \pm 4.4 \times 10^{-1}$

海底沈積物：Cs-137 $2.1 \pm 2.1 \times 10^{-1}$

イ トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温 (℃)	水温 (℃)	過去10年間の最大値
海 水	表層水	S t . 1	2月3日	Bq/L	—	9.3	12.0	1 1 Bq/L
		S t . 2			—	10.1	12.1	
		S t . 3－1			0.65 ± 0.14	11.1	12.6	
		S t . 3－2			—	13.0	12.3	

(注) 1 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「-」で表している。

ウ ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	3月5日	$\mu\text{Bq/m}^3$	—

(注) 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「-」で表している。

参 考

1 調査実施機関

府民環境部環境管理課
中丹東保健所
農林水産部水産課

南丹保健所
丹後保健所
農林水産技術センター海洋センター

中丹西保健所
保健環境研究所

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点	調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	放射線測定所	連続測定
タリ	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区 3月4日
			2 三浜地区 3月3日
			3 多門院地区 3月3日
	空間放射線空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1 3月6日
			2 東舞鶴地域ルート2 3月5日
			3 綾部老富地区ルート3 3月4日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4 3月10日
			5 福知山市区ルート5 3月17日
			6 伊根・橋北地区ルート6 3月10日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7 3月10日
			8 京丹波町地域ルート8 3月3日
			9 南丹市美山町地域ルート9 3月3日
			10 京都市上弓削町地域ルート10 3月24日
			11 広河原・久多地域ルート11 3月24日

(注) 1. 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。
2. 伏見 I 測定所については、対照地点として測定を行った。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	—
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	3月5日	50m ³
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海底沈積物	表層土	ガンマ線放出核種	St.1	2月3日	2kg
				St.2		
				St.3		
	海水	表層水	ガンマ線放出核種	St.3		45L
			トリチウム	St.1		
				St.2		
				St.3		

(注) 降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見Ⅰ測定所においても測定を行った。

3 測 定 計 画

(1) 空間放射線空気吸収線量率の測定

ア 放射線測定所

(ア) 測定器 : a 屋外固定式3"φ×3"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

b 屋外固定式電離箱型(14L)測定装置

(イ) 測定高 : 地上約3.7m

(ウ) 校正線源 : Cs-137

イ 環境放射能測定車

(ア) 測定器 : 車上固定又は移動式3"φ球形エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

(イ) 測定高 : 地上2.9m(固定時)

(ウ) 校正線源 : Cs-137

ウ 環境放射線調査車

(ア) 測定器 : 車上固定式2"φ×2"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

(イ) 測定高 : 地上2.2m(固定時)

(ウ) 校正線源 : Cs-137

(エ) その他 : 走行サーベイ及び定点サーベイ

(2) 空間ガンマ線スペクトル測定

ア 放射線測定所

測定器 : 屋外固定式NaI(Tl)シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ 環境放射能測定車

(ア) 測定器 : 可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置あるいは携帯型Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(イ) 測定高 : 地上1.0m

(3) 浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点 : 吉坂、塩汲測定所】

ア 測定器 : ZnS(Ag)+プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ 試料採取高 : 地上約2.0m

ウ 吸引空気量 : 250 L_N/分

エ 校正線源 : U₃O₈

(4) 空気中の放射性ヨウ素の測定 【調査地点: 吉坂、塩汲、老富測定所】

ア 測定器 : NaI (Tl) シンチレーション検出器

イ 試料採取高 : 地上約2.0m

ウ 吸引空気量 : 50 L_N/分

エ 校正線源 : C s -137

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

(5) 環境試料の測定

ア 陸上環境試料中の放射能測定

(ア) 浮遊じん 【調査地点: 吉坂、塩汲、老富測定所】

a 試料採取 : 浮遊じん 1 か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 1 か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化 (450℃) し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(イ) ガス状ヨウ素 【調査地点: 吉坂測定所】

a 試料採取 : ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b ガンマ線放出核種分析

測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(ウ) 降下物 (雨水・ちり) 【調査地点: 吉坂測定所】

a 試料採取 : 降下物 1 か月分を大型水盤により採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 降下物 1 か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(エ) 河川水、上水道源水

a 試料の採取 : 試料42 Lをポリエチレンびんに採水

b ガンマ線放出核種分析 【調査地点: 与保呂水源地、朝来川、上林川、大手川、由良川、大浦半島、鴨瀬谷川】

(a) 試料の処理 : 40 L を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c トリチウム分析 【調査地点：与保呂水源地、朝来川、上林川、大手川、由良川、大浦半島、鴨瀬谷川】

(a) 試料の処理 : 蒸留して100mLに調整

(b) 測定器 : 低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

d ストロニウム-90分析（放射化学分析）【調査地点：朝来川、大手川、由良川、大浦半島、鴨瀬谷川】

(a) 試料の処理 : 蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロニウム-90を分離し、ステンレス製試料皿（直径2.5cm）に固定

(b) 比較試料 : Sr-90+Y-90

(c) 測定器 : 低バックグラウンド放射能自動測定装置

(オ) 陸土

a 試料採取 : 採土器により未耕土0~5cmの深さを1地点当たり5か所程度採取

b ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、広河原、知井、倉梯Ⅱ、養老地区】

(a) 試料の処理 : 乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c プルトニウム分析 【調査地点：広河原、知井、倉梯Ⅱ、養老地区】

(a) 試料の処理 : 乾燥細土から硝酸で抽出し、イオン交換法で分離を行い、精製したプルトニウムをステンレス板上に電着固定

(b) 測定器 : アルファ線スペクトロメータ

(カ) 農畜産物・植物

a 試料

種 類		調 査 地 点	部 位	採 取 量
農 畜 産 物	米 ⁽¹⁾	大山、吉坂地区など	玄 米	2kg
	大 根	大山、吉坂地区など	葉 ・ 根	14kg
	ほ う れ ん 草	大 山 、 吉 坂 地 区	葉	4kg
	生 椎 茸	大 山 地 区	全 体	3kg
	小 豆	大 山 、 杉 山 地 区	全 体	2kg
	馬 鈴 薯	大 山 、 杉 山 地 区	可 食 部	4kg
	梅	大 山 地 区	可 食 部	5kg
	き ゅ う り	大 山 、 杉 山 地 区	全 体	10kg
	牛 乳	多 祢 寺 地 区	原 乳	10 L
指 標 植 物 (松 葉)		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よ も ぎ) ⁽²⁾		大山、吉坂地区など	葉	3kg

(1) 大山では5kg、杉山では3kg採取

(2) 大山、吉坂では5kg採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

(牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定)

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c ストロンチウム-90分析 (放射化学分析)

灰試料を用い、河川水の測定方法に同じ

d プルトニウム分析

硫酸及び過酸化水素水を加えて加熱分解後、陸土の測定方法に同じ

イ 海洋環境試料中の放射能測定

(ア) 海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a 試料

種 類		調 査 地 点	採 取 量
海 洋 生 物	め ば る ⁽¹⁾ ・ さ ぎ え	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	な ま こ ⁽²⁾		3kg
	わ か め		4kg
	あ じ	田 井 沖	2kg
	あ お り い か		3kg
	う ま づ ら は ぎ		2kg
	す る め い か		3kg
	か た く ち い わ し		2kg
指標海洋生物 (ほんだわら) ⁽²⁾		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海 底 沈 積 物 ⁽³⁾		St. 1、St. 2、St. 3	2kg

(1) 毛島沖は4kg採取

(2) 毛島沖は6kg採取

(3) 8月は4kg採取

b ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム-90分析、プルトニウム分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

(イ) 海 水 【調査地点 : St. 1、St. 2、St. 3】

a 試料採取 : 表層の海水45 Lをポリエチレンびんに採水

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : りんモリブデン酸塩-水酸化物-硫化物沈殿法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c トリチウム分析

河川水、上水道源水の測定方法に同じ

(6) 気象観測

ア 風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

(ア) 放射線測定所 : プロペラ式微風向風速計

(イ) 環境放射能測定車 : 超音波式微風向風速計

イ 気 温 【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ 湿 度 【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ 日 射 量 【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ 放射収支量 【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ 大気安定度 【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ 雨雪量・感雨 【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

(ア) 雨雪量 : ヒータ付転倒ます型雨量計

(イ) 感 雨 : 電極面短絡電流方式感雨計

ク 積 雪 深 【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

1 調査の目的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（平成30年4月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

- ① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
- ② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
- ③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
- ④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ア) 放射線測定所での連続測定（15か所）

野外に設置した測定所で24時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(イ) 環境放射能測定車での定点測定（3地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

- ・ ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム (Be) - 7、カリウム (K) - 40等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト (Co) - 60	5.3年	ルテニウム (Ru) - 106	372日
セシウム (Cs) - 137	30年	セリウム (Ce) - 141	32.5日
マンガン (Mn) - 54	312日	セリウム (Ce) - 144	285日
ジルコニウム (Zr) - 95	64日	ヨウ素 (I) - 131	8日
ニオブ (Nb) - 95	35日	セシウム (Cs) - 134	2.1年
ルテニウム (Ru) - 103	39.3日		

- ・ トリチウム (H-3)

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期12.3年。

- ・ ストロンチウム (Sr) - 90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期28.8年。

- ・ プルトニウム (Pu) - 239、- 240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期はPu-239で2.4万年、Pu-240で6570年。

- ・ ヨウ素 (I) - 131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期8日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

- ① 浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。
- ② 降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。
- ③ 陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壤に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。
- ④ 陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境に

において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

- ⑤ 指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。
- ⑥ 海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2 測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値 $\pm 3 \times$ 標準偏差 ($M \pm 3 \sigma$)」を、環境試料等データ数が多い場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和50年代まで実施されていた大気中核実験や昭和61年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、東京電力福島第一原子力発電所事故前までは半減期の長いセシウム-137、プルトニウム、ストロンチウム-90がわずかに検出される程度である。

東京電力福島第一原子力発電所事故後は、同事故の影響とみられる半減期の短いセシウム-134が極めて微量検出されている。

3 用語の説明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（ α ）線、ベータ（ β ）線及びガンマ（ γ ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子2個と中性子2個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、X線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の10倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Bq（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Bqは放射能の強さの単位であり、1秒間に1個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを1Bqという。

放射性核種

自然界には約90種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「^{（質量数）}元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137の半減期は約30年であるが、これはセシウム－137が始めに1Bqあった場合、30年後には0.5Bqになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム-40やベリリウム-7等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム-90やセシウム-137等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とGy（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質1kg当たり1J（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを1Gyという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことでnGy/h（ナノグレイ/時）等以示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

m（ミリ）、μ（マイクロ）、n（ナノ）、M（メガ）

単位の接頭語であり、mは1000分の1、μは100万分の1、nは10億分の1、Mは100万倍を表す。例えば、1Gyの10億分の1を1nGy（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとSv（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの2種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

資 料

4 空間放射線空気吸収線量率 月 報

大山 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	31.1	30.9	30.9	30.8	31.1	31.8	32.2	32.6	33.0	33.9	33.9	33.6	33.0	33.0	33.0	34.7	34.9	32.8	32.6	31.8	31.3	31.4	31.6	31.7	34.9	30.8	32.4	1.2	24															
2	31.9	32.3	32.7	32.6	32.4	32.4	32.4	32.4	32.8	32.7	32.6	32.5	31.9	31.2	31.2	31.3	31.2	31.1	31.2	31.6	31.5	31.8	31.8	32.1	32.8	31.1	32.0	0.6	24															
3	32.3	32.3	32.7	33.4	33.9	33.5	33.4	33.4	33.9	33.4	33.5	33.7	33.0	32.3	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.3	31.3	31.7	31.9	32.6	33.9	31.3	32.5	0.9	24															
4	33.3	35.1	34.3	42.7	43.0	38.3	37.4	33.0	36.2	36.6	34.3	33.3	32.1	31.7	31.8	35.1	37.1	33.1	36.3	41.3	42.4	42.0	37.0	36.3	43.0	31.7	36.4	3.6	24															
5	35.1	34.0	32.3	34.3	33.5	32.9	38.1	34.0	33.8	33.0	31.6	33.5	32.4	31.9	31.6	31.6	33.5	41.9	37.2	32.8	31.5	31.0	31.0	30.8	41.9	30.8	33.5	2.6	24															
6	30.6	30.6	30.9	30.9	30.8	31.0	31.0	31.1	31.1	31.2	31.0	31.2	31.2	31.4	31.3	31.2	31.1	31.1	31.0	31.0	31.1	30.7	30.8	31.3	31.4	30.6	31.0	0.2	24															
7	31.2	31.2	31.3	31.1	31.8	32.0	32.2	33.2	42.1	45.5	44.9	47.0	51.8	52.0	45.7	44.4	37.6	34.0	32.4	31.6	31.6	31.5	31.4	31.2	52.0	31.1	37.0	7.4	24															
8	31.3	31.3	31.1	31.1	31.1	32.7	36.6	44.6	38.6	34.3	33.2	33.4	33.3	37.3	37.9	35.6	35.9	38.8	35.5	34.8	33.3	33.0	32.4	32.1	44.6	31.1	34.5	3.2	24															
9	32.0	31.3	33.3	33.7	31.8	31.2	31.3	31.7	31.3	31.2	31.2	31.5	31.5	32.5	33.0	36.8	36.5	33.2	32.1	31.9	32.2	32.8	36.4	35.1	36.8	31.2	32.7	1.8	24															
10	39.1	40.8	34.9	32.3	31.7	31.9	32.0	35.9	43.3	37.3	32.8	31.8	31.4	35.8	36.4	33.3	35.4	37.3	34.8	32.5	32.3	38.3	34.2	32.1	43.3	31.4	34.9	3.2	24															
11	31.4	31.3	31.5	31.7	32.2	32.9	33.1	33.0	33.2	32.5	32.6	32.6	32.8	32.5	32.1	31.7	32.8	32.3	31.5	31.2	31.2	31.3	31.4	31.2	33.2	31.2	32.1	0.7	24															
12	31.3	31.5	31.6	31.6	31.8	31.9	32.2	32.7	32.6	33.0	33.6	33.7	34.2	33.9	33.5	36.1	32.8	31.8	31.6	37.3	38.0	35.3	32.9	32.2	38.0	31.3	33.2	1.8	24															
13	32.1	32.1	32.2	32.8	32.7	34.0	40.8	49.7	45.6	40.5	34.7	32.8	32.3	32.0	31.7	31.2	31.0	31.0	31.1	31.1	31.0	31.1	31.3	49.7	31.0	34.0	5.0	24																
14	31.5	31.9	32.1	32.1	32.3	32.2	32.0	31.5	31.7	*195.9	*67.2	*32.1	32.1	32.1	32.5	32.5	32.6	32.0	31.7	31.5	31.7	31.9	31.7	31.6	32.6	31.5	32.0	0.3	21															
15	31.8	31.9	32.0	31.9	32.2	32.3	32.5	32.7	33.1	33.5	37.9	41.0	37.5	38.5	36.0	43.5	53.7	62.0	46.6	37.6	36.2	33.9	33.0	34.4	62.0	31.8	37.3	7.5	24															
16	34.2	39.2	35.7	34.0	32.1	31.5	31.4	31.8	31.7	32.0	32.3	32.5	32.5	32.2	32.3	32.0	31.7	31.4	31.5	30.9	31.0	31.1	31.4	39.2	30.9	32.5	1.8	24																
17	31.7	32.0	32.3	32.3	32.2	32.3	32.6	32.6	32.9	33.1	32.7	32.0	31.2	31.3	31.4	32.5	31.9	32.4	31.6	31.4	31.2	31.2	31.3	31.1	33.1	31.1	32.0	0.6	24															
18	31.0	31.2	31.3	31.2	31.1	31.2	30.9	31.1	30.9	30.9	30.9	30.8	30.7	30.9	30.6	30.7	30.8	30.8	30.9	30.7	30.6	30.7	30.7	31.3	30.6	30.9	0.2	24																
19	30.8	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	31.1	31.1	31.7	32.2	31.6	31.8	32.0	32.2	32.3	31.9	31.5	31.7	31.5	31.7	31.6	31.6	31.8	31.9	32.3	30.6	31.5	0.5	24															
20	32.5	32.7	32.4	32.4	32.6	32.6	32.6	32.6	33.0	32.8	32.2	32.1	32.3	32.0	31.7	31.6	31.5	31.6	31.5	31.7	32.0	32.6	32.6	36.4	36.4	31.5	32.4	1.0	24															
21	36.9	34.7	34.4	37.8	49.3	43.2	41.3	48.7	46.9	49.9	48.3	58.7	50.1	37.9	38.7	37.6	34.1	32.8	32.2	31.8	31.8	31.5	31.5	31.5	58.7	31.5	39.7	7.9	24															
22	31.8	32.6	32.5	32.8	33.0	32.5	33.4	34.2	34.5	34.0	34.2	34.2	33.9	33.1	32.8	32.8	32.8	33.2	33.6	32.9	32.7	33.2	33.8	35.8	35.8	31.8	33.4	0.9	24															
23	37.2	39.1	40.5	44.6	47.0	46.8	45.4	46.9	40.3	35.5	33.5	32.9	33.1	33.0	33.0	33.2	34.8	36.7	38.8	35.1	32.2	33.0	31.7	31.9	47.0	31.7	37.3	5.3	24															
24	31.4	31.2	31.1	31.2	31.2	31.3	31.4	31.5	31.1	30.6	30.5	30.6	30.8	30.7	32.3	36.9	33.3	32.2	31.8	31.4	31.1	31.1	31.0	31.1	36.9	30.5	31.5	1.3	24															
25	30.8	30.7	30.6	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.8	30.6	30.6	30.5	30.7	30.5	30.4	30.5	30.3	30.4	30.6	30.6	30.8	30.3	30.6	0.1	24															
26	30.7	30.8	31.2	31.3	31.6	31.7	31.8	31.7	31.7	31.9	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.3	31.1	31.1	30.9	31.0	30.9	30.9	30.8	30.9	31.9	30.7	31.3	0.4	24															
27	30.9	30.9	30.8	31.0	30.9	31.0	31.3	31.4	31.6	31.4	31.9	32.0	32.3	32.4	32.3	32.3	36.2	37.2	41.9	42.3	36.0	33.9	34.2	32.4	42.3	30.8	33.3	3.3	24															
28	33.4	32.8	33.2	32.1	31.5	31.2	31.1	30.9	31.1	31.3	31.0	31.1	31.0	31.0	31.6	32.2	36.0	39.7	41.9	41.7	42.0	42.5	41.4	40.3	42.5	30.9	34.7	4.5	24															
29	38.7	40.4	41.8	40.4	38.1	35.3	36.7	38.5	34.3	32.0	***	31.9	32.4	32.0	31.8	31.2	31.2	31.2	31.4	31.4	32.4	33.2	34.2	33.3	41.8	31.2	34.5	3.5	23															
30	33.6	34.0	33.8	34.7	35.0	35.0	34.0	33.8	35.4	36.4	36.5	38.0	37.0	36.1	43.0	46.3	45.6	42.6	40.3	41.0	45.7	46.4	46.0	46.5	46.5	33.6	39.0	4.9	24															
31	45.0	37.6	33.9	33.7	34.0	33.5	34.6	39.0	40.8	35.3	36.6	34.8	33.2	33.0	32.1	32.2	31.7	31.3	31.6	31.3	31.1	30.9	33.3	33.4	45.0	30.9	34.3	3.4	24															
最大値	45.0	40.8	41.8	44.6	49.3	46.8	45.4	49.7	46.9	49.9	48.3	58.7	51.8	52.0	45.7	46.3	53.7	62.0	46.6	42.3	45.7	46.4	46.0	46.5	62.0																			
最小値	30.6	30.6	30.6	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.7	30.6	30.6	30.5	30.7	30.5	30.4	30.5	30.3	30.4	30.6	30.6	30.3																			
平均値	33.1	33.2	32.9	33.4	33.6	33.3	33.8	34.8	34.9	34.3	33.9	34.2	33.7	33.5	33.5	34.1	34.3	34.5	33.8	33.4	33.2	33.3	33.0	33.1																				
標準偏差	3.2	3.0	2.6	3.5	4.6	3.5	3.6	5.4	4.6	4.3	4.0	5.7	4.9	4.0	3.5	4.1	4.7	6.1	4.1	3.6	3.8	3.9	3.3	3.3																				
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740															
有効測定日数	測定時間																										欠測定時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*:有効測定日 非対象値		局番/項目コード	
	31																										740		1		24934.0		62.0		30.3		33.7		39.7		30.6 ***:欠測		101/01	
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		86		527		72		35		15		3		1		1		0		0		0		0		0		0		0		740			
出現割合(%)	0		0		0		0		0		11.622		71.216		9.73		4.73		2.027		0.405		0.135		0.135		0		0		0		0		0		0		0		100			

大山 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	31.6	31.0	30.8	30.6	31.1	31.2	30.8	30.8	30.9	30.7	30.6	30.6	30.6	30.8	30.8	31.2	31.5	31.6	31.2	31.2	31.2	31.3	31.3	31.6	31.6	30.6	31.0	0.3	24															
2	31.5	31.4	31.7	31.6	32.1	32.1	31.7	31.8	32.2	32.8	32.8	32.7	32.5	33.5	34.1	32.6	32.1	31.8	31.8	31.7	31.6	31.5	32.1	32.1	34.1	31.4	32.2	0.7	24															
3	32.3	32.5	32.8	32.7	32.6	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.2	33.0	32.6	32.4	31.8	32.1	32.3	33.0	36.1	34.5	32.7	31.9	31.5	31.3	36.1	31.3	32.8	1.0	24															
4	30.9	30.8	31.4	32.2	31.8	31.1	30.8	30.9	31.2	31.6	31.3	31.2	31.4	31.1	31.2	31.2	31.4	31.3	31.3	31.3	31.1	31.2	31.3	31.7	32.2	30.8	31.3	0.3	24															
5	32.1	32.3	32.5	32.5	32.4	32.6	32.5	32.7	33.2	33.2	33.1	36.9	37.8	39.4	42.5	36.2	37.1	36.3	34.4	46.1	53.4	68.0	54.3	49.5	68.0	32.1	38.8	9.2	24															
6	47.5	44.0	42.0	43.2	41.7	40.3	42.0	41.7	41.9	40.5	35.8	34.9	34.0	32.9	31.1	29.7	29.9	29.7	30.6	30.0	29.3	30.7	30.5	30.0	47.5	29.3	36.0	6.0	24															
7	29.6	29.7	29.9	30.1	30.8	30.3	30.0	30.2	30.0	30.1	29.9	30.3	30.5	30.4	30.1	30.2	30.2	30.3	30.3	30.8	31.0	31.1	31.2	31.1	31.2	29.6	30.3	0.4	24															
8	31.1	31.3	31.1	33.1	36.1	33.8	33.3	33.4	36.9	36.2	35.4	34.8	35.5	32.3	36.4	36.2	34.2	33.6	42.5	47.0	44.1	43.8	39.4	35.9	47.0	31.1	36.1	4.3	24															
9	35.9	35.0	33.9	31.8	31.2	32.2	31.5	31.2	30.6	30.5	30.8	30.4	30.3	30.2	30.3	30.2	30.3	30.4	30.2	30.5	30.8	30.9	31.0	35.9	30.2	31.3	1.5	24																
10	31.0	31.1	31.1	31.4	31.8	33.0	33.1	34.4	40.2	42.6	40.5	44.4	59.2	49.9	38.7	34.9	34.2	33.5	32.6	31.9	31.8	31.4	31.2	31.5	59.2	31.0	36.1	7.1	24															
11	31.9	32.6	31.8	31.4	31.2	31.1	31.2	31.2	31.0	31.2	31.2	31.3	31.3	31.3	31.0	31.1	31.0	30.9	30.8	30.8	30.7	30.8	30.7	31.2	32.6	30.7	31.2	0.4	24															
12	31.3	31.5	31.9	32.2	32.4	32.4	32.2	32.3	32.1	32.7	32.8	32.6	32.2	32.5	32.0	32.6	41.6	42.8	44.2	46.3	42.6	35.0	33.1	40.5	46.3	31.3	35.1	4.8	24															
13	38.5	40.4	36.8	38.6	36.1	32.4	31.4	31.3	31.1	31.6	32.1	31.9	31.8	31.6	31.8	31.9	31.9	31.8	31.8	31.6	31.4	31.7	31.5	31.5	40.4	31.1	33.0	2.7	24															
14	31.4	31.4	31.4	31.2	31.5	31.4	31.4	32.2	32.2	32.6	32.5	32.1	32.5	32.6	32.5	33.0	33.0	32.8	32.9	32.7	32.2	32.1	31.8	31.6	33.0	31.2	32.1	0.6	24															
15	31.6	31.5	31.3	31.4	31.5	31.5	31.2	31.4	31.7	31.6	32.0	32.4	32.0	32.2	32.2	32.4	32.2	32.2	32.0	32.2	32.0	32.0	32.0	32.2	32.4	31.2	31.9	0.4	24															
16	32.4	32.5	32.6	32.7	39.0	43.1	41.9	39.9	36.1	34.3	33.0	32.7	33.8	32.9	33.0	37.2	47.3	46.8	45.3	45.3	53.3	50.9	47.0	38.4	53.3	32.4	39.2	6.7	24															
17	35.3	33.8	32.4	31.9	31.6	31.5	31.7	31.6	31.7	32.3	32.3	31.9	32.3	32.3	32.9	38.3	37.2	33.9	35.8	35.3	33.6	32.2	31.7	31.4	38.3	31.4	33.1	1.9	24															
18	31.8	32.0	40.9	52.0	53.6	64.8	63.2	47.9	44.2	44.6	47.7	47.4	45.0	42.6	42.0	46.9	45.6	37.6	33.7	32.3	31.7	31.1	30.4	30.1	64.8	30.1	42.5	9.9	24															
19	30.0	29.9	30.0	30.0	30.3	30.4	30.5	30.8	31.1	31.1	31.4	31.6	31.2	31.2	31.0	31.1	31.1	31.1	31.0	30.8	30.6	30.8	31.1	31.2	31.6	29.9	30.8	0.5	24															
20	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.3	31.5	31.5	31.8	31.8	32.1	31.7	31.5	31.2	31.2	31.0	31.2	31.3	31.3	31.0	30.9	30.9	30.9	31.1	32.1	30.9	31.3	0.3	24															
21	31.0	30.8	30.7	30.9	30.9	31.1	31.1	31.6	31.7	32.0	31.7	31.7	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.4	31.2	31.3	31.2	31.4	31.4	32.0	30.7	31.3	0.3	24															
22	31.4	31.4	31.2	31.4	31.3	31.2	31.7	31.9	31.4	31.3	31.5	34.2	39.5	36.4	32.7	32.4	31.7	31.3	31.1	31.0	31.0	31.2	31.2	31.9	39.5	31.0	32.1	2.0	24															
23	32.1	32.2	34.6	33.6	33.5	32.8	34.4	34.2	32.6	32.4	32.7	32.9	33.3	35.1	34.2	33.3	33.0	32.4	32.3	32.1	32.1	32.2	31.9	32.0	35.1	31.9	33.0	0.9	24															
24	32.0	32.1	32.2	32.2	32.4	32.3	32.2	32.2	32.8	33.1	33.1	32.7	32.3	32.0	31.8	31.7	31.7	31.5	31.4	31.3	31.2	31.2	31.0	31.1	33.1	31.0	32.0	0.6	24															
25	31.1	31.2	31.3	31.1	31.5	31.8	32.2	32.5	32.9	33.1	32.7	33.3	33.4	33.8	33.1	36.2	36.0	36.4	39.6	41.5	42.6	47.4	52.3	47.8	52.3	31.1	36.0	6.0	24															
26	46.2	39.6	40.2	40.1	42.4	40.5	34.6	34.9	32.9	31.5	31.2	31.2	31.1	31.1	31.3	31.2	31.2	31.2	31.4	33.4	34.5	33.2	33.1	35.8	46.2	31.1	34.7	4.4	24															
27	36.6	37.3	34.0	35.3	40.3	34.9	32.1	31.9	31.8	31.2	33.7	32.4	31.5	31.6	31.4	31.2	30.8	31.5	32.9	32.4	31.2	30.7	30.5	30.6	40.3	30.5	32.8	2.5	24															
28	30.9	30.9	30.7	30.7	30.8	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	30.8	30.7	30.8	30.7	30.6	30.6	30.6	30.5	30.6	30.8	30.6	30.8	30.8	31.3	31.3	30.5	30.7	0.2	24															
29	32.0	31.9	31.6	31.5	31.4	31.4	31.3	31.5	31.5	31.9	32.2	32.6	33.4	34.5	34.2	33.6	34.2	33.4	35.2	36.1	36.1	33.2	32.0	31.7	36.1	31.3	32.9	1.5	24															
30																																												
31																																												
最大値	47.5	44.0	42.0	52.0	53.6	64.8	63.2	47.9	44.2	44.6	47.7	47.4	59.2	49.9	42.5	46.9	47.3	46.8	45.3	47.0	53.4	68.0	54.3	49.5	68.0																			
最小値	29.6	29.7	29.9	30.0	30.3	30.3	30.0	30.2	30.0	30.1	29.9	30.3	30.3	30.2	30.1	29.7	29.9	29.7	30.3	30.0	29.3	30.7	30.4	30.0		29.3																		
平均値	33.2	32.9	32.9	33.4	34.0	34.0	33.6	33.2	33.2	33.2	33.1	33.3	34.0	33.4	33.0	33.2	33.6	33.2	33.7	34.2	34.4	34.5	33.7	33.4			33.5																	
標準偏差	4.3	3.3	3.2	4.7	5.1	6.7	6.3	3.8	3.5	3.5	3.4	3.8	5.8	4.2	3.2	3.5	4.4	3.8	4.2	5.4	6.5	8.2	6.3	4.9				4.8																
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696															
有効測定日数	測定時間																									欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値		日平均値の最小値		*:有効測定日 非対象値		局番/項目コード					
	29																									696		0		23318.7		68.0	29.3	33.5	42.5		30.3 ***:欠測		101/01					
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		116		475		48		30		17		6		1		2		1		0		0		0		0		0		0		696			
出現割合(%)	0		0		0		0		0		16.667		68.247		6.897		4.31		2.443		0.862		0.144	0.287	0.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					

大山 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	31.3	31.3	31.5	31.7	31.4	31.0	31.2	31.1	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.6	31.5	31.4	31.5	31.5	31.3	31.2	31.1	31.2	31.0	31.1	31.7	31.0	31.4	0.2	24	
2	31.4	31.7	31.8	31.5	31.8	31.8	31.7	31.9	32.1	32.4	32.6	32.4	32.4	32.4	32.2	32.0	32.1	32.2	32.1	32.1	32.0	31.5	31.2	31.3	32.6	31.2	31.9	0.4	24	
3	31.0	31.0	31.2	30.9	30.8	31.1	31.2	31.6	31.1	31.0	30.9	30.9	31.0	30.8	31.0	30.8	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.6	30.8	31.0	0.2	24	
4	30.9	31.1	31.6	31.5	31.5	31.7	32.0	32.5	33.3	39.5	40.9	40.6	39.8	39.4	41.3	41.3	36.1	32.9	32.1	32.1	31.9	31.8	31.6	32.8	41.3	30.9	34.6	4.0	24	
5	35.5	41.2	41.7	40.1	43.4	46.7	42.0	39.3	36.3	36.2	34.9	34.4	33.2	33.9	33.8	34.6	33.5	32.3	32.0	31.8	31.4	31.7	31.9	32.3	46.7	31.4	36.0	4.4	24	
6	34.4	34.2	32.3	31.3	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	30.8	30.7	30.9	30.9	31.0	31.0	30.9	30.9	31.0	30.8	30.8	30.7	30.8	30.6	30.6	34.4	30.6	31.2	1.0	24	
7	30.7	30.6	30.8	31.0	31.2	31.0	30.9	31.1	31.5	31.8	32.0	31.9	31.6	31.6	31.7	31.9	31.8	31.7	31.8	32.0	34.0	40.7	44.1	36.2	44.1	30.6	32.7	3.3	24	
8	36.4	35.3	34.3	35.5	39.6	42.1	42.0	45.3	44.1	40.4	37.2	34.9	32.3	31.9	31.4	31.1	31.1	31.4	31.4	31.2	31.0	31.1	31.2	31.0	45.3	31.0	35.1	4.7	24	
9	31.0	31.1	31.1	31.3	31.2	31.3	31.4	31.3	31.3	31.3	31.4	31.3	31.5	31.5	31.5	31.4	31.4	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.3	31.6	31.0	31.4	0.2	24	
10	31.3	31.4	32.4	35.7	39.0	38.6	41.7	44.3	43.1	39.3	35.3	32.6	34.0	33.0	32.8	39.1	40.9	45.4	48.4	39.1	33.6	31.7	31.9	33.6	48.4	31.3	37.0	5.0	24	
11	33.6	36.1	34.9	33.0	35.2	33.9	36.2	34.2	32.6	35.2	36.0	42.2	38.8	34.7	36.7	44.3	46.3	42.5	48.1	49.6	43.7	36.4	32.5	31.7	49.6	31.7	37.8	5.3	24	
12	31.9	31.9	31.6	31.6	31.6	31.6	31.8	32.0	32.4	32.4	31.8	31.9	31.9	31.9	31.8	31.8	31.8	31.6	31.6	31.8	31.6	31.8	32.0	32.1	32.4	31.6	31.8	0.2	24	
13	32.1	31.9	31.9	31.8	32.0	32.0	31.8	31.6	31.9	32.2	32.2	32.0	31.8	31.7	31.7	31.7	31.4	31.2	31.2	30.9	31.2	31.2	31.4	31.6	32.2	30.9	31.7	0.3	24	
14	34.7	33.3	31.7	32.0	35.1	38.8	44.3	42.4	37.3	33.3	31.8	32.2	31.5	31.2	31.3	31.2	31.0	31.3	33.5	33.1	31.4	30.9	30.8	30.8	44.3	30.8	33.5	3.7	24	
15	30.7	30.6	30.8	30.7	30.6	30.9	31.0	31.2	32.1	32.0	32.3	32.1	31.9	31.9	34.4	34.4	38.5	34.2	35.5	36.2	32.6	31.8	31.5	32.0	38.5	30.6	32.5	2.0	24	
16	39.4	42.8	36.2	32.7	31.8	31.6	35.1	37.2	37.3	35.0	34.1	32.5	31.8	32.5	31.8	31.5	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.9	31.1	42.8	30.8	33.4	3.2	24	
17	31.0	31.4	31.4	31.6	31.9	31.7	31.9	32.2	33.0	33.0	32.6	32.1	31.9	32.0	32.0	32.0	32.0	31.9	31.8	31.7	31.9	31.7	34.7	33.3	34.7	31.0	32.1	0.8	24	
18	32.1	42.3	46.3	44.1	36.5	32.8	31.7	31.3	31.6	31.7	31.4	31.5	31.2	31.5	31.2	31.2	31.3	31.3	31.1	31.3	31.1	31.1	31.1	31.2	46.3	31.1	33.2	4.4	24	
19	31.5	31.6	31.6	31.5	31.3	31.7	31.8	31.7	31.8	31.8	31.5	31.7	31.8	31.5	31.0	31.3	31.1	31.2	31.3	31.4	31.2	31.3	31.3	33.7	33.7	31.0	31.6	0.5	24	
20	38.4	35.5	32.8	35.8	37.3	34.8	32.6	32.9	32.5	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.9	32.0	32.0	31.8	31.8	31.6	31.4	31.5	31.5	31.6	38.4	31.4	32.9	1.9	24	
21	31.3	31.8	31.8	31.8	32.0	32.5	32.6	32.7	32.8	33.0	32.9	32.7	32.5	32.4	32.0	31.7	31.5	31.4	31.3	31.2	31.2	31.5	31.8	31.9	33.0	31.2	32.0	0.6	24	
22	32.0	32.0	32.1	32.3	32.4	32.3	32.1	32.2	32.1	32.1	32.2	32.1	31.9	31.9	31.4	31.3	31.3	31.4	31.3	31.3	31.6	31.5	31.6	32.4	31.3	31.8	0.4	24		
23	31.4	31.4	31.5	31.3	31.2	31.3	31.1	31.0	31.1	31.2	31.2	31.3	31.2	31.3	31.1	31.2	31.2	33.8	33.8	33.1	34.2	32.2	31.2	31.3	34.2	31.0	31.7	1.0	24	
24	31.1	31.1	30.9	31.0	31.1	31.1	30.9	31.2	31.1	31.1	31.1	31.2	31.3	31.2	31.2	33.5	32.9	31.5	31.0	31.1	31.0	30.9	31.0	31.0	33.5	30.9	31.3	0.6	24	
25	31.0	31.0	31.0	31.0	30.9	31.0	31.1	31.0	30.9	30.9	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.1	30.9	30.8	30.8	30.9	30.9	30.9	30.8	30.7	31.1	30.7	30.9	0.1	24	
26	30.9	31.1	31.2	31.5	31.7	31.8	32.0	32.2	32.4	32.3	32.8	32.9	32.1	32.4	32.4	32.0	31.8	31.7	31.7	31.7	31.6	31.8	31.9	31.8	32.9	30.9	31.9	0.5	24	
27	32.0	31.9	32.3	36.4	37.5	35.5	36.1	35.8	34.9	33.6	32.9	35.0	35.9	32.9	31.5	31.2	31.2	32.6	35.9	33.4	31.7	33.4	36.9	38.3	38.3	31.2	34.1	2.2	24	
28	34.4	44.5	49.5	38.7	42.4	43.1	41.3	34.5	31.8	31.1	31.0	31.0	31.0	31.0	31.1	32.9	40.6	44.2	46.0	42.8	41.7	40.6	42.3	44.1	49.5	31.0	38.4	6.0	24	
29	39.3	34.7	37.0	39.4	38.5	34.4	31.8	30.9	30.7	30.7	30.6	30.8	30.7	30.8	30.9	30.8	30.9	30.7	30.8	30.8	30.6	30.6	30.6	30.5	39.4	30.5	32.4	3.0	24	
30	30.6	30.7	30.7	30.8	30.8	30.8	30.7	30.9	31.1	31.0	30.9	30.9	30.9	31.0	31.0	31.1	30.8	31.0	31.0	30.9	30.9	30.9	31.0	31.0	31.1	30.6	30.9	0.1	24	
31	30.8	30.8	31.0	31.0	31.0	31.0	31.1	31.4	31.7	31.8	31.8	32.0	32.0	31.7	31.5	31.2	31.2	31.1	32.5	32.6	31.9	31.6	31.4	31.4	32.6	30.8	31.5	0.5	24	
最大値	39.4	44.5	49.5	44.1	43.4	46.7	44.3	45.3	44.1	40.4	40.9	42.2	39.8	39.4	41.3	44.3	46.3	45.4	48.4	49.6	43.7	40.7	44.1	44.1	49.6					
最小値	30.6	30.6	30.7	30.7	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.8	30.7	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.7	30.8	30.8	30.6	30.6	30.6	30.5		30.5	30.9		
平均値	32.7	33.5	33.4	33.2	33.7	33.6	33.7	33.5	33.2	33.0	32.6	32.7	32.4	32.1	32.2	32.7	33.0	32.9	33.4	32.9	32.3	32.2	32.4	32.4		32.9				
標準偏差	2.6	3.9	4.5	3.4	3.7	4.1	4.1	4.0	3.3	2.6	2.2	2.6	2.1	1.6	2.1	3.2	3.7	3.8	4.9	4.0	2.9	2.5	3.1	2.7				3.3		
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード		
	31			744			0			24474.8			49.6			30.5			32.9			38.4			30.9 ***:欠測			101/01		
測定値ランク	0			6			11			16			21			26			31			36			41			46		
	5			10			15			20			25			30			35			40			45			50		
時間数	0			0			0			0			129			524			50			33			8			0		
出現割合(%)	0			0			0			0			17.339			70.43			6.72			4.435			1.075			0		

吉坂 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	34.9	34.7	34.7	34.9	35.3	35.5	35.8	36.1	36.3	36.9	36.5	36.4	35.9	36.3	36.3	36.0	35.9	35.5	35.7	35.5	35.6	35.5	35.5	35.4	36.9	34.7	35.7	0.6	24															
2	36.1	36.5	36.6	36.8	36.7	37.1	37.2	36.9	37.3	37.4	36.9	36.3	35.8	35.3	35.2	35.1	35.0	35.2	35.2	35.4	35.5	36.4	36.5	36.3	37.4	35.0	36.2	0.8	24															
3	36.2	36.6	36.7	37.8	40.7	38.6	37.8	37.8	38.0	38.3	37.8	37.2	36.4	36.4	35.9	35.8	36.1	35.8	35.6	35.6	35.8	37.4	39.0	37.2	40.7	35.6	37.1	1.3	24															
4	37.5	38.8	39.2	42.3	41.9	39.2	39.7	37.0	36.9	36.7	36.4	35.8	36.7	36.1	35.6	37.5	42.4	39.4	38.5	46.1	46.8	42.7	40.9	42.9	46.8	35.6	39.5	3.2	24															
5	42.4	44.9	39.0	37.9	38.1	37.2	43.3	39.7	37.8	39.9	36.6	37.1	36.4	35.2	35.1	35.4	35.6	42.2	42.8	37.5	35.5	34.8	34.7	34.5	44.9	34.5	38.1	3.1	24															
6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.6	34.5	34.8	34.9	35.3	35.5	35.0	35.0	34.8	34.9	35.0	35.1	34.9	34.9	35.2	35.2	35.5	35.8	35.9	35.9	34.5	35.0	0.4	24																
7	36.3	36.5	36.6	37.2	37.7	38.0	38.4	39.8	47.9	51.3	51.5	50.9	54.6	58.0	47.8	42.8	39.5	37.2	36.4	36.1	35.9	35.5	35.1	35.1	58.0	35.1	41.5	7.1	24															
8	35.0	34.8	34.8	35.0	35.1	36.5	40.5	49.9	*44.0	*397.7	*65.4	*37.1	*37.9	*38.1	*42.0	40.5	39.4	42.8	38.7	38.0	38.2	37.9	37.6	36.8	49.9	34.8	*38.3	3.8	17															
9	38.5	37.4	40.1	41.2	40.3	36.2	35.4	36.2	35.5	35.1	35.2	35.0	37.2	37.9	38.0	39.6	39.8	36.8	35.6	35.4	35.5	36.6	37.4	41.2	35.0	37.1	1.9	24																
10	45.1	45.3	38.7	36.4	35.8	35.8	35.5	36.2	38.0	38.2	36.6	35.3	39.2	47.1	46.6	39.2	38.7	44.5	40.6	36.8	36.6	39.3	37.3	35.9	47.1	35.3	39.1	3.8	24															
11	35.7	35.6	35.7	36.1	36.7	37.0	36.9	37.2	37.2	37.4	37.3	36.9	36.3	36.1	36.1	35.6	35.7	35.2	35.2	35.3	35.4	35.4	35.7	35.7	37.4	35.2	36.1	0.7	24															
12	36.3	36.6	36.6	37.4	37.4	38.0	38.4	38.8	39.0	39.0	39.6	39.8	39.5	38.9	37.7	37.3	35.7	35.6	36.5	40.2	41.4	39.6	37.3	36.7	41.4	35.6	38.1	1.5	24															
13	36.3	36.7	36.8	37.1	36.9	36.3	36.1	44.1	50.1	43.1	38.0	36.5	36.0	36.1	35.7	35.2	35.3	35.2	35.0	35.0	35.3	35.4	35.6	50.1	35.0	37.2	3.6	24																
14	35.8	36.5	36.5	36.5	36.8	36.5	36.4	36.5	36.7	36.8	36.8	36.7	36.6	36.4	36.4	36.6	36.2	36.3	36.1	36.1	36.2	36.0	35.9	36.0	36.8	35.8	36.4	0.3	24															
15	36.3	36.6	36.6	36.9	37.2	37.2	37.2	37.2	37.8	38.2	38.9	45.4	48.3	56.9	54.8	55.6	60.4	59.4	46.4	39.9	39.0	37.9	37.8	40.2	60.4	36.3	43.0	8.2	24															
16	39.9	41.2	38.4	39.0	37.8	36.4	35.8	36.1	36.2	36.7	36.8	36.5	35.9	35.9	36.3	36.3	36.2	35.9	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.6	41.2	35.7	36.8	1.4	24															
17	37.0	37.4	37.9	38.4	38.7	38.8	39.6	39.6	39.8	39.7	38.7	36.9	36.1	35.2	35.0	37.2	36.5	35.5	35.2	35.0	35.8	35.5	35.2	35.2	39.8	35.0	37.1	1.7	24															
18	35.0	35.1	35.1	35.1	35.0	34.9	34.8	35.0	34.9	34.9	34.5	34.7	34.7	34.8	34.6	34.5	34.6	34.6	34.4	34.6	34.6	34.7	34.5	34.7	35.1	34.4	34.8	0.2	24															
19	34.8	34.8	35.0	35.3	35.4	35.7	36.1	36.1	36.6	36.2	35.7	36.1	36.2	36.2	35.9	35.5	35.4	35.6	35.6	35.8	36.0	36.2	36.9	36.9	34.8	35.8	0.5	24																
20	37.5	38.3	37.4	37.1	37.2	37.3	37.3	37.6	37.6	37.2	36.7	36.3	36.4	36.6	36.2	35.8	35.5	35.5	35.6	35.6	35.8	35.9	36.2	38.1	38.3	35.5	36.7	0.9	24															
21	40.5	38.3	40.9	41.3	53.2	48.9	46.6	59.4	67.6	85.3	66.4	67.6	76.6	54.9	53.9	57.1	44.3	38.1	36.3	35.8	35.6	35.5	35.9	85.3	35.5	49.8	14.5	24																
22	36.4	37.0	37.5	38.1	37.7	38.0	38.2	38.1	38.7	38.8	38.9	38.3	37.7	36.8	36.6	36.7	36.9	37.4	37.4	37.2	37.1	37.3	37.6	39.9	36.4	37.7	0.8	24																
23	42.2	44.0	47.3	50.2	51.9	52.3	52.2	53.2	45.4	40.3	38.4	38.0	37.6	37.5	37.5	37.3	37.6	40.0	43.8	41.8	38.4	37.9	37.7	39.1	53.2	37.3	42.6	5.6	24															
24	39.4	37.6	36.9	36.8	37.1	37.1	36.9	37.8	37.3	35.2	34.4	34.5	34.5	34.4	35.2	44.3	43.9	47.1	49.7	41.7	36.9	35.2	34.8	34.9	49.7	34.4	38.1	4.2	24															
25	34.8	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.5	34.6	35.0	35.1	35.1	35.1	34.2	34.5	0.2	24															
26	35.5	35.6	36.3	36.6	36.5	36.6	36.4	36.5	36.7	36.6	36.1	35.6	35.2	35.2	35.3	35.4	35.1	34.9	34.8	34.7	34.8	34.9	34.9	34.7	36.7	34.7	35.6	0.7	24															
27	34.7	34.9	34.8	35.0	35.0	35.0	35.2	35.5	35.6	35.7	35.7	36.0	36.1	36.4	36.3	37.2	43.9	46.5	51.4	48.5	39.6	38.2	38.1	36.4	51.4	34.7	38.0	4.7	24															
28	37.5	37.1	37.8	36.5	36.4	36.2	36.2	35.2	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	35.0	36.2	39.0	40.3	41.0	43.6	45.9	47.2	46.8	46.4	47.2	34.7	38.5	4.3	24																
29	46.7	46.4	45.8	47.9	45.5	40.1	38.9	39.3	38.5	35.7	***	36.3	35.6	35.3	35.2	35.0	34.7	34.7	35.1	36.0	36.4	37.4	38.9	38.3	47.9	34.7	38.9	4.4	23															
30	37.2	37.3	37.7	40.4	40.9	40.1	40.8	40.8	40.4	40.1	38.7	42.3	40.8	38.1	40.9	44.9	44.8	43.2	40.8	45.2	48.1	52.5	51.5	46.7	52.5	37.2	42.3	4.2	24															
31	42.3	37.9	36.2	36.3	37.0	36.5	38.5	44.3	51.3	45.1	51.5	47.9	40.1	39.9	36.5	35.5	35.3	35.3	39.2	37.6	35.9	34.9	34.6	34.8	51.5	34.6	39.3	5.1	24															
最大値	46.7	46.4	47.3	50.2	53.2	52.3	52.2	59.4	67.6	85.3	66.4	67.6	76.6	58.0	54.8	57.1	60.4	59.4	51.4	48.5	48.1	52.5	51.5	46.7	85.3		49.8																	
最小値	34.6	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.5	34.6	34.7	34.5	34.5		34.2	34.5																	
平均値	37.7	37.7	37.5	37.9	38.4	37.8	38.1	39.3	39.7	39.7	38.8	38.7	38.9	38.6	38.0	38.4	38.3	38.5	38.2	37.8	37.4	37.4	37.2	37.3		38.2																		
標準偏差	3.2	3.3	2.9	3.6	4.5	3.7	3.7	5.6	6.8	9.3	6.7	6.7	8.2	6.6	5.4	5.5	5.2	5.3	4.5	3.8	3.5	3.8	3.6	3.1			5.2																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	29	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					736															
有効測定日数	測定時間																								欠測定時間数	測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*:有効測定日 非対象値		局番/項目コード				
	30																								1	28124.1		85.3		34.2		38.2		49.8		34.5 ***:欠測		102/01						
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		0		265		371		44		28		17		6		0		3		0		1		1		0		0		0		0		736	
出現割合(%)	0		0		0		0		0		0		36.005		50.408		5.978		3.804		2.31		0.815		0		0.408		0		0.136		0.136		0		0		0		0		100	

吉坂 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																											
1	34.5	34.4	34.7	34.3	34.6	34.6	34.4	34.5	34.7	34.6	34.4	34.4	34.4	34.7	34.6	34.9	35.1	34.9	35.1	35.0	35.2	35.5	35.6	35.8	35.8	34.3	34.8	0.4	24																																																											
2	36.3	36.8	37.4	37.5	37.8	37.7	37.8	37.5	37.7	37.4	37.3	36.7	36.0	36.0	36.6	36.0	36.0	35.7	35.6	35.7	35.8	35.9	36.1	36.5	37.8	35.6	36.7	0.8	24																																																											
3	36.5	36.8	36.9	37.3	37.6	37.9	38.1	38.0	38.1	38.0	37.3	36.3	36.2	36.2	36.2	35.9	35.9	36.0	36.5	37.3	37.5	36.3	35.7	35.4	38.1	35.4	36.8	0.9	24																																																											
4	35.1	35.0	35.2	36.4	36.2	35.3	35.2	35.5	35.7	35.7	35.3	35.1	35.5	35.5	35.4	35.2	35.1	35.4	35.3	35.3	35.6	35.7	35.9	36.2	36.4	35.0	35.5	0.4	24																																																											
5	36.8	36.9	37.3	37.5	37.4	37.7	37.7	38.0	38.3	37.9	36.3	36.9	39.7	43.1	46.2	41.9	37.8	39.9	40.8	45.8	47.1	64.3	76.8	73.5	76.8	36.3	43.6	11.4	24																																																											
6	72.6	67.7	71.9	68.3	61.2	60.7	59.3	56.9	54.1	53.3	43.4	40.7	39.7	37.5	33.6	31.7	32.1	31.7	33.7	32.6	31.6	31.3	31.9	32.8	72.6	31.3	46.3	15.1	24																																																											
7	32.2	32.0	32.3	32.3	32.4	32.2	32.5	32.8	32.9	32.7	32.7	32.5	32.2	31.7	31.7	31.5	31.8	31.9	32.1	32.6	33.0	33.5	33.6	33.6	33.6	31.5	32.4	0.6	24																																																											
8	33.9	34.2	34.2	34.4	36.6	36.9	37.0	37.1	37.4	37.6	36.9	36.8	35.4	34.2	42.6	40.6	39.1	40.9	45.3	46.8	48.2	61.7	64.1	60.1	64.1	33.9	41.3	8.9	24																																																											
9	50.0	45.7	41.2	36.6	34.7	33.6	33.0	32.7	32.8	33.7	33.2	32.8	32.9	33.1	32.9	32.8	32.9	33.2	33.2	33.3	33.7	33.9	34.3	34.5	50.0	32.7	35.0	4.4	24																																																											
10	35.0	35.1	35.0	35.6	36.1	36.7	36.2	36.6	44.4	46.7	46.1	47.0	52.5	61.7	50.6	43.9	38.9	36.7	35.3	34.3	34.9	34.9	34.0	34.2	61.7	34.0	40.1	7.3	24																																																											
11	35.0	35.1	34.5	34.2	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	34.1	34.2	34.2	34.4	34.4	34.2	34.2	34.3	34.3	34.4	34.4	34.6	35.0	35.3	35.3	33.8	34.3	0.4	24																																																											
12	35.7	36.0	36.8	37.0	37.4	37.6	37.3	37.3	37.4	37.2	36.9	35.8	35.8	35.8	35.4	35.9	39.2	42.8	44.9	48.5	45.9	38.4	36.2	42.5	48.5	35.4	38.5	3.6	24																																																											
13	40.1	40.5	39.5	40.0	39.2	36.4	35.5	35.3	35.2	35.2	35.8	35.7	35.5	35.3	35.4	35.4	35.6	35.4	35.5	35.4	35.3	35.4	35.2	40.5	35.2	36.4	1.8	24																																																												
14	35.4	36.0	36.1	36.5	36.7	36.9	37.5	37.7	37.8	37.3	37.5	37.5	37.6	37.6	37.7	37.1	37.2	37.1	37.1	37.1	37.2	37.4	37.0	37.2	37.8	35.4	37.1	0.6	24																																																											
15	38.0	38.5	37.5	37.8	38.0	38.3	38.4	38.1	38.1	37.7	37.5	37.9	37.7	37.5	36.7	36.2	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	36.3	36.4	36.4	38.5	35.8	37.2	0.9	24																																																											
16	36.4	36.6	36.8	36.9	40.8	43.8	44.6	42.3	39.4	38.1	37.1	36.5	37.9	36.8	37.3	40.2	56.4	60.8	59.8	59.8	73.3	70.9	55.9	48.5	73.3	36.4	46.1	11.6	24																																																											
17	44.2	38.4	36.2	35.5	35.4	35.1	35.1	35.2	35.4	35.8	35.8	35.8	36.5	36.9	36.2	35.7	35.6	35.5	41.8	39.7	37.0	36.1	35.6	35.4	44.2	35.1	36.7	2.2	24																																																											
18	35.3	35.4	39.0	58.3	64.9	71.1	65.2	54.2	45.2	55.9	62.8	62.8	56.3	53.4	51.2	52.6	48.7	50.9	43.0	38.1	36.2	35.3	34.8	34.7	71.1	34.7	49.4	11.5	24																																																											
19	34.9	35.3	35.3	35.5	35.8	35.9	36.1	36.5	36.1	36.2	35.4	35.0	34.7	34.5	34.5	34.7	34.7	34.7	34.7	34.8	35.0	35.6	35.8	36.5	34.5	35.3	0.6	24																																																												
20	36.2	36.2	36.5	36.9	37.0	37.3	37.7	38.1	37.8	37.5	37.4	36.4	35.4	35.1	34.8	34.7	34.7	35.6	40.6	44.1	37.9	35.6	35.2	35.3	44.1	34.7	36.8	2.1	24																																																											
21	35.2	35.2	35.4	35.5	35.9	36.2	36.3	36.6	36.9	36.9	36.6	36.4	36.0	35.4	35.1	35.0	34.9	34.9	34.9	35.2	35.0	35.3	35.2	35.4	36.9	34.9	35.6	0.7	24																																																											
22	35.5	35.5	35.2	35.3	35.3	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	38.1	43.3	40.4	36.8	36.4	38.8	38.0	35.6	34.9	34.8	34.8	34.8	35.2	43.3	34.8	36.2	2.1	24																																																												
23	35.4	35.7	37.8	36.7	36.1	36.6	39.7	40.4	37.6	40.6	37.8	36.8	36.3	39.3	38.2	37.1	36.5	36.1	35.8	35.7	35.9	36.2	36.1	36.1	40.6	35.4	37.1	1.5	24																																																											
24	36.1	36.3	36.6	37.1	37.5	38.1	38.3	38.8	38.5	38.7	38.8	37.7	36.3	35.8	35.9	35.5	35.3	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	35.4	35.6	38.8	35.1	36.6	1.3	24																																																											
25	35.7	35.8	35.9	36.1	36.6	36.8	37.2	37.6	38.2	38.7	38.6	38.7	39.1	39.4	39.2	45.4	44.1	41.5	45.2	45.5	49.1	52.9	57.3	54.0	57.3	35.7	41.6	6.3	24																																																											
26	53.0	46.1	43.2	41.8	44.0	42.7	42.0	47.0	45.3	38.8	35.7	35.0	34.8	34.9	34.8	35.0	35.0	35.0	35.3	36.3	41.4	41.6	42.1	48.3	53.0	34.8	40.4	5.3	24																																																											
27	46.8	56.0	51.3	47.9	51.7	43.5	37.1	36.2	37.6	36.1	38.6	39.4	36.2	37.7	37.2	35.8	34.8	35.8	39.9	37.6	35.2	34.3	34.1	34.0	56.0	34.0	39.8	6.3	24																																																											
28	34.2	34.3	34.3	34.4	34.4	34.7	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.4	34.2	34.4	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.6	34.6	35.0	35.2	35.7	34.2	34.5	0.4	24																																																												
29	35.9	36.3	36.1	36.1	35.8	35.7	35.6	35.9	36.3	36.3	36.1	36.4	37.0	39.5	40.3	39.9	39.3	37.6	40.5	45.0	45.4	39.6	37.1	36.7	45.4	35.6	37.9	2.8	24																																																											
30																																																																																								
31																																																																																								
最大値	72.6	67.7	71.9	68.3	64.9	71.1	65.2	56.9	54.1	55.9	62.8	62.8	56.3	61.7	51.2	52.6	56.4	60.8	59.8	59.8	73.3	70.9	76.8	73.5	76.8																																																															
最小値	32.2	32.0	32.3	32.3	32.4	32.2	32.5	32.8	32.7	32.7	32.7	32.5	32.2	31.7	31.7	31.5	31.8	31.7	32.1	32.6	31.6	31.3	31.9	32.8		31.3	32.4																																																													
平均値	38.7	38.4	38.3	38.6	39.0	38.9	38.6	38.3	38.0	38.2	37.8	37.6	37.9	37.5	37.1	37.2	37.5	38.2	38.5	38.9	39.4	39.4	39.3			38.3																																																														
標準偏差	8.1	7.3	7.3	7.5	7.6	8.0	7.1	5.6	4.4	5.3	5.5	5.5	5.2	6.0	4.7	4.4	5.0	5.8	5.6	6.1	8.2	9.9	10.4	9.2			6.8																																																													
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696																																																											
有効測定日数	測定時間				欠測定時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				*:有効測定日 非対象値				局番/項目コード																																																			
	29				696				0				26640.2				76.8				31.3				38.3				49.4				32.4 ***:欠測				102/01																																																			
測定値ランク	0				6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL			
	5				10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上							
時間数	0				0				0				0				0				0				325				268				40				19				15				11				9				3				5				1				0				0				0				0				0				696			
出現割合(%)	0				0				0				0				0				0				46.695				38.506				5.747				2.73				2.155				1.58				1.293				0.431				0.718				0.144				0				0				0				0				0				100			

吉坂 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																													
1	36.7	36.8	36.9	36.3	35.1	35.1	35.0	34.9	35.1	34.9	35.2	35.3	35.2	35.4	35.1	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.5	35.5	35.5	36.1	36.9	34.9	35.5	0.6	24																													
2	36.2	36.4	36.3	36.3	37.0	36.7	37.1	37.0	37.0	37.1	36.7	36.6	36.1	36.1	35.7	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	35.6	35.7	35.3	35.3	37.1	35.3	36.2	0.6	24																													
3	34.8	35.2	35.4	34.8	34.6	35.6	35.9	36.0	35.3	35.1	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.7	34.8	34.8	34.5	34.8	35.1	35.1	35.1	35.4	36.0	34.5	35.1	0.4	24																													
4	35.7	36.0	36.5	36.9	37.5	37.6	37.6	37.9	38.5	43.2	45.4	45.1	44.3	44.0	43.7	44.6	41.1	37.8	36.8	36.8	36.9	36.8	36.6	40.9	45.4	35.7	39.5	3.4	24																													
5	44.0	49.7	44.5	40.5	44.6	48.3	45.0	41.5	41.4	40.6	39.6	39.4	37.6	36.9	38.0	38.4	37.3	36.1	36.0	36.0	35.9	35.5	36.3	38.2	49.7	35.5	40.1	4.1	24																													
6	41.6	37.9	35.9	35.4	34.8	34.4	34.5	34.6	34.6	34.4	34.7	34.6	34.7	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.9	35.0	35.3	41.6	34.4	35.2	1.5	24																													
7	35.6	35.5	35.9	36.3	36.7	36.7	37.2	37.4	36.9	36.6	36.8	36.6	36.3	35.8	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	36.3	40.0	48.3	47.9	39.7	48.3	35.5	37.5	3.5	24																													
8	40.1	37.9	36.7	41.3	45.9	45.9	44.1	44.3	44.3	45.0	41.1	38.1	35.6	35.1	35.2	35.0	34.9	35.0	34.9	34.9	35.1	35.1	35.3	35.2	45.9	34.9	38.6	4.2	24																													
9	35.3	35.7	35.8	35.9	36.2	36.8	36.7	36.8	36.7	36.1	35.3	35.3	35.3	35.3	35.2	35.4	35.4	35.4	35.3	35.5	35.5	35.8	35.7	35.6	36.8	35.2	35.8	0.5	24																													
10	35.4	35.8	36.7	40.1	43.1	42.9	46.4	49.3	46.2	41.3	39.6	37.7	40.1	37.9	37.2	41.5	45.1	41.2	41.7	38.8	37.7	35.7	35.4	36.5	49.3	35.4	40.1	3.9	24																													
11	35.8	37.2	38.5	37.5	37.7	37.3	37.3	36.5	36.0	39.2	40.2	46.7	41.3	37.5	38.7	44.1	46.5	45.5	46.2	46.6	44.1	40.2	36.9	36.1	46.7	35.8	40.1	3.9	24																													
12	36.1	36.2	36.0	35.7	35.8	36.2	36.7	37.0	37.1	36.6	35.8	35.8	35.6	35.6	35.4	35.5	35.3	35.3	35.2	35.3	35.5	35.6	35.8	36.0	37.1	35.2	35.9	0.5	24																													
13	36.5	36.6	36.8	36.7	36.8	36.9	36.9	36.8	37.1	37.0	36.6	35.6	35.7	35.7	35.3	35.4	35.3	35.2	35.0	35.0	35.2	35.1	35.5	35.6	37.1	35.0	36.0	0.8	24																													
14	35.6	35.4	35.5	35.7	41.0	45.0	48.5	46.2	42.2	38.1	36.2	35.6	35.5	34.8	35.9	36.4	35.4	35.1	37.7	38.4	36.3	35.2	34.8	34.8	48.5	34.8	37.7	3.9	24																													
15	34.5	34.6	34.9	35.3	35.2	35.5	35.4	36.0	36.2	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	42.4	43.7	40.9	38.3	36.5	36.3	35.6	35.7	35.8	37.5	43.7	34.5	36.6	2.4	24																													
16	47.6	49.6	41.5	37.5	36.6	35.8	39.7	44.3	48.7	43.3	39.6	37.2	36.6	37.2	36.4	35.3	35.1	34.8	34.6	34.5	34.6	34.6	34.8	35.1	49.6	34.5	38.5	4.8	24																													
17	35.5	35.6	36.0	36.6	37.0	37.2	37.4	37.6	38.1	37.0	36.1	35.9	35.7	35.8	35.8	35.8	35.7	35.7	35.7	35.6	35.4	35.6	35.7	35.7	38.1	35.4	36.2	0.8	24																													
18	35.7	36.6	43.1	42.9	38.6	36.0	35.4	35.5	35.6	35.7	35.2	35.3	35.1	35.1	35.1	35.3	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.3	35.3	35.5	43.1	35.1	36.2	2.2	24																													
19	35.6	35.7	35.7	35.9	35.9	36.2	36.0	35.9	36.3	35.9	35.5	35.5	35.6	35.4	35.0	35.1	35.0	35.3	35.2	35.4	35.4	35.3	35.4	35.9	36.3	35.0	35.6	0.4	24																													
20	40.8	41.0	37.0	36.4	44.9	41.8	37.9	36.5	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	35.8	35.6	35.6	35.7	35.6	35.5	35.6	35.7	35.7	44.9	35.5	37.0	2.5	24																													
21	35.9	36.1	36.3	36.6	37.0	37.6	37.9	38.0	38.2	37.6	37.1	36.3	36.1	36.4	35.9	35.7	35.5	35.3	35.3	35.3	35.2	35.4	35.6	35.7	38.2	35.2	36.3	1.0	24																													
22	36.0	36.0	36.0	36.4	36.3	36.2	36.2	36.2	36.4	36.0	36.1	35.9	36.1	37.2	36.1	35.5	35.3	35.2	35.4	35.4	35.3	35.7	35.6	37.2	35.2	35.2	35.9	0.5	24																													
23	35.5	35.3	35.4	35.3	35.5	35.2	35.2	35.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.4	35.3	35.4	35.3	35.1	37.5	39.3	37.3	38.6	36.5	35.5	35.1	39.3	35.1	35.8	1.2	24																													
24	35.2	35.2	35.4	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.0	35.2	35.3	35.3	35.3	35.2	35.4	37.2	37.5	35.9	35.2	35.2	35.0	35.0	35.1	35.3	37.5	35.0	35.4	0.6	24																													
25	35.2	35.3	35.4	35.4	35.6	36.0	36.4	37.0	36.0	35.0	35.0	35.0	35.1	35.0	35.1	35.0	35.1	34.9	34.9	35.0	35.1	35.1	35.3	35.6	37.0	34.9	35.4	0.5	24																													
26	35.9	36.1	36.4	37.1	37.4	37.5	37.7	37.9	38.5	38.4	38.1	37.4	36.7	36.4	36.6	36.1	35.9	35.9	36.0	36.0	36.1	36.2	36.3	36.5	38.5	35.9	36.8	0.8	24																													
27	36.5	36.4	36.5	39.7	40.3	38.8	39.0	39.3	38.4	37.0	36.8	38.5	37.7	35.7	35.1	35.0	35.5	35.6	37.2	37.0	35.6	36.0	37.7	42.6	42.6	35.0	37.4	1.9	24																													
28	41.9	53.2	52.6	42.6	41.3	40.8	41.4	38.7	36.0	35.6	36.3	35.2	34.9	35.0	35.0	35.3	43.3	45.1	51.3	58.7	59.9	55.9	52.2	52.9	59.9	34.9	44.0	8.4	24																													
29	51.9	46.6	49.6	50.6	52.8	51.5	40.3	35.8	34.6	34.4	34.3	34.4	34.5	35.0	35.1	35.2	34.9	34.6	34.7	34.5	34.5	34.4	34.5	34.6	52.8	34.3	38.9	7.0	24																													
30	34.8	34.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.5	36.1	36.0	35.4	35.0	34.7	34.7	34.8	34.9	34.7	34.7	34.8	34.7	34.9	35.1	35.2	35.1	35.1	36.1	34.6	35.0	0.4	24																													
31	35.3	35.4	35.9	36.3	36.4	36.5	36.5	36.8	36.5	36.5	35.8	36.1	35.9	35.7	35.3	35.0	35.1	35.0	35.0	36.1	36.2	35.7	35.5	35.6	36.8	35.0	35.8	0.6	24																													
最大値	51.9	53.2	52.6	50.6	52.8	51.5	48.5	49.3	48.7	45.0	45.4	46.7	44.3	44.0	43.7	44.6	46.5	45.5	51.3	58.7	59.9	55.9	52.2	52.9	59.9																																	
最小値	34.5	34.6	34.7	34.8	34.6	34.4	34.5	34.6	34.6	34.4	34.3	34.4	34.5	34.7	34.8	34.7	34.7	34.6	34.5	34.5	34.5	34.4	34.5	34.6		34.3	35.0																															
平均値	37.5	37.9	37.7	37.6	38.3	38.3	38.1	38.0	37.7	37.3	36.8	36.7	36.3	36.0	36.2	36.6	36.7	36.4	36.7	36.8	36.8	36.7	36.5	36.8			37.1																															
標準偏差	4.1	4.9	4.2	3.3	4.1	4.2	3.5	3.5	3.4	2.7	2.4	2.7	2.1	1.7	2.1	2.8	3.2	2.7	3.6	4.6	4.7	4.3	3.7	3.5			3.5																															
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744																													
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				*:有効測定日 非対象値				局番/項目コード	
	31																								744				0				27603.0				59.9				34.3				37.1				44.0				35.0 ***:欠測				102/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL																																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上																																				
時間数		0	0	0	0	0	0	0	416	246	52	19	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744																																		
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	55.914	33.065	6.989	2.554	1.21	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100																																		

倉梯 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	46.6	46.8	46.9	47.4	47.5	47.7	47.7	47.6	47.9	48.1	47.8	48.0	47.6	47.9	47.8	47.4	47.4	47.3	47.5	47.5	47.2	47.3	47.2	47.3	48.1	46.6	47.5	0.4	24	
2	47.9	48.0	48.3	48.3	48.1	48.7	49.0	49.1	49.5	49.4	48.7	47.6	47.3	47.0	47.0	46.9	47.0	47.1	47.3	47.6	47.6	48.1	47.7	47.6	49.5	46.9	48.0	0.8	24	
3	47.6	47.8	48.4	48.8	48.8	50.1	49.9	50.2	50.6	51.6	50.2	49.2	48.6	48.4	48.1	47.9	47.7	47.6	47.5	47.3	47.3	47.9	51.4	52.7	49.4	52.7	47.3	49.0	1.5	24
4	49.1	48.5	56.3	57.3	52.0	50.3	50.1	48.2	49.0	48.2	47.4	47.0	47.2	47.3	47.1	48.0	49.7	48.6	49.4	54.9	54.7	53.4	59.5	62.9	62.9	47.0	51.1	4.4	24	
5	63.9	56.7	49.8	47.7	49.9	52.2	53.0	50.0	47.9	48.2	49.8	49.4	47.5	46.7	48.6	48.7	49.5	51.2	51.0	48.7	47.4	47.1	46.9	46.5	63.9	46.5	49.9	3.8	24	
6	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.1	47.0	47.6	47.6	47.2	46.7	46.7	46.7	46.8	46.7	46.8	46.8	46.9	47.1	47.4	47.9	47.9	48.1	48.1	46.4	47.0	0.5	24	
7	48.7	48.7	49.1	49.4	49.9	50.3	50.4	52.2	60.0	62.4	63.1	62.8	67.3	64.7	56.7	51.9	50.2	49.4	48.3	47.1	46.8	46.9	46.8	46.9	67.3	46.8	52.9	6.6	24	
8	46.9	46.8	46.9	46.5	46.9	48.8	52.5	61.0	54.5	49.5	48.6	48.5	48.1	48.0	50.4	50.6	48.8	47.8	47.1	48.1	49.4	49.1	50.2	50.1	61.0	46.5	49.4	3.1	24	
9	47.7	47.4	47.7	47.8	47.7	47.3	47.0	47.0	47.1	46.9	46.9	46.8	48.5	51.7	52.0	53.0	53.1	48.8	47.5	47.4	47.4	47.4	47.8	51.4	53.1	46.8	48.5	2.1	24	
10	57.4	55.2	51.7	48.7	47.5	47.2	47.0	46.8	47.3	47.1	51.3	48.8	49.7	55.9	54.9	52.7	52.0	50.9	50.4	48.9	48.4	49.2	48.6	47.5	57.4	46.8	50.2	3.1	24	
11	47.5	47.8	48.0	48.1	47.9	47.9	48.4	48.7	48.9	49.1	48.8	47.8	47.8	47.5	47.6	47.4	47.6	47.6	47.5	47.2	47.3	47.6	47.9	48.2	49.1	47.2	47.9	0.5	24	
12	48.6	48.9	49.2	49.3	49.8	49.8	50.2	50.8	50.7	51.1	51.9	51.5	50.8	50.3	49.5	48.5	47.6	47.4	49.1	53.2	51.9	49.4	48.2	48.0	53.2	47.4	49.8	1.5	24	
13	48.2	48.1	48.4	48.3	47.7	47.6	47.5	49.5	52.0	50.9	48.4	47.9	47.9	47.7	47.3	47.2	47.5	46.9	46.8	47.0	47.1	47.3	47.6	47.8	52.0	46.8	48.0	1.2	24	
14	48.4	48.8	48.9	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	49.3	49.3	49.3	49.2	48.8	*208.1	*67.1	48.1	47.7	47.5	47.7	48.0	47.7	*47.5	47.6	48.1	49.3	47.5	48.5	0.6	22	
15	48.2	48.5	48.7	49.0	49.3	49.2	49.8	50.1	50.3	49.3	50.1	60.6	72.5	59.5	55.2	56.5	60.6	54.5	49.8	48.1	48.5	48.0	47.7	48.7	72.5	47.7	52.2	6.0	24	
16	48.5	50.0	49.2	49.8	50.4	49.2	48.5	48.4	49.0	49.0	48.9	47.8	47.6	48.0	48.0	47.9	47.7	48.0	47.9	48.1	48.2	48.4	48.9	49.3	50.4	47.6	48.6	0.8	24	
17	48.9	49.4	49.9	50.2	50.1	50.6	50.9	51.1	51.5	51.4	51.9	50.3	48.2	47.3	47.1	46.8	47.0	47.3	48.0	47.4	47.0	46.8	47.1	46.7	51.9	46.7	48.9	1.8	24	
18	46.7	46.8	46.9	46.8	46.7	46.7	46.7	46.6	46.5	45.7	45.1	46.2	46.4	46.4	46.3	46.5	46.5	46.6	46.3	46.6	46.5	46.3	46.4	46.4	46.9	45.1	46.4	0.4	24	
19	46.7	46.9	47.1	47.2	47.4	47.6	47.9	48.1	48.3	48.3	47.7	47.6	47.8	47.8	47.6	47.3	47.1	47.1	47.2	47.3	47.5	47.8	48.2	48.4	48.4	46.7	47.6	0.5	24	
20	48.9	49.0	49.0	49.0	48.9	48.6	48.9	48.5	49.0	48.4	47.9	48.0	48.0	48.2	48.5	47.8	47.5	47.4	47.6	47.7	48.0	48.0	48.4	48.3	49.0	47.4	48.3	0.5	24	
21	50.8	49.1	53.6	54.0	57.4	58.1	58.2	64.9	58.2	60.2	65.9	65.1	62.4	58.5	57.3	59.5	54.4	49.5	48.5	48.0	48.0	47.8	48.0	48.3	65.9	47.8	55.2	6.0	24	
22	48.5	48.9	49.4	49.5	49.5	49.9	49.9	50.2	50.2	50.5	50.4	49.3	48.4	48.1	48.1	48.3	48.4	50.4	49.5	49.2	49.4	49.6	49.8	52.0	52.0	48.1	49.5	0.9	24	
23	54.1	56.0	59.4	61.3	61.7	62.6	63.5	63.9	56.8	52.7	50.7	50.0	49.8	49.6	49.3	49.5	49.2	51.1	52.6	51.8	50.2	50.7	50.1	48.5	63.9	48.5	54.0	5.2	24	
24	48.6	48.7	48.7	48.6	48.4	49.0	49.0	48.4	49.1	48.2	47.3	46.1	46.1	46.1	46.5	52.3	51.8	51.1	52.4	49.6	47.9	47.0	46.4	46.5	52.4	46.1	48.5	1.9	24	
25	46.5	46.1	46.4	46.0	45.9	46.1	46.2	46.0	46.1	46.0	46.1	46.2	46.1	46.2	46.0	46.2	46.1	46.3	46.4	46.4	46.6	46.9	46.6	47.3	47.3	45.9	46.3	0.3	24	
26	47.5	47.3	47.7	47.9	48.1	48.1	48.2	48.6	48.8	48.7	48.1	47.8	47.2	46.9	47.0	47.1	46.8	46.6	46.6	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	48.8	46.5	47.4	0.8	24	
27	46.6	46.7	46.5	46.5	46.6	46.7	47.0	47.4	47.4	47.7	47.7	47.5	47.8	47.9	48.1	50.0	56.8	58.5	60.0	56.1	49.8	49.3	48.8	47.7	60.0	46.5	49.4	4.0	24	
28	48.7	48.8	49.3	48.2	48.0	48.0	47.9	47.5	46.9	46.4	46.4	46.4	46.5	46.3	46.6	46.6	47.3	49.8	53.0	54.5	58.9	61.7	59.2	59.1	61.7	46.3	50.1	4.9	24	
29	59.3	59.4	58.3	59.0	59.7	52.2	49.7	51.1	48.2	46.8	***	46.5	48.0	47.0	46.6	46.3	46.3	46.4	47.0	47.6	47.4	48.0	48.9	49.1	59.7	46.3	50.4	5.0	23	
30	48.0	47.9	47.6	48.2	47.5	47.6	48.7	48.5	49.8	51.4	51.2	54.7	51.5	50.5	50.8	54.0	55.6	53.8	56.1	57.7	58.5	59.3	58.5	52.7	59.3	47.5	52.1	3.9	24	
31	50.0	47.9	47.5	48.1	51.7	50.6	51.1	60.9	59.4	54.9	50.3	48.2	50.6	56.5	51.0	48.7	49.8	50.2	49.5	50.5	48.0	46.9	46.3	46.1	60.9	46.1	50.6	3.8	24	
最大値	63.9	59.4	59.4	61.3	61.7	62.6	63.5	64.9	60.0	62.4	65.9	65.1	72.5	64.7	57.3	59.5	60.6	58.5	60.0	57.7	58.9	61.7	59.5	62.9	72.5		55.2			
最小値	46.4	46.1	46.4	46.0	45.9	46.1	46.2	46.0	46.1	45.7	45.1	46.1	46.1	46.1	46.0	46.2	46.1	46.3	46.3	46.4	46.5	46.3	46.3	46.1		45.1	46.3			
平均値	49.4	49.1	49.4	49.4	49.6	49.5	49.7	50.6	50.3	49.8	49.8	49.6	49.9	49.7	49.1	49.2	49.4	49.0	49.1	49.1	48.9	49.0	49.1	49.1		49.5				
標準偏差	4.0	3.2	3.3	3.6	3.7	3.3	3.5	5.0	3.7	3.7	4.4	4.8	6.1	4.6	3.2	3.2	3.5	2.7	3.1	3.0	3.1	3.5	3.6	3.6			3.7			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	741			1			36646.3			72.5			45.1			49.5			55.2			46.3 ***:欠測						103/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	607	69	42	16	1	1	0	0	0	0	0	0	741						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.675	81.916	9.312	5.668	2.159	0.135	0.135	0	0	0	0	0	0	100						

倉梯 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	46.0	46.3	46.3	46.1	46.6	46.3	46.3	46.6	46.3	46.0	46.3	46.8	46.3	46.3	46.4	46.6	46.7	46.7	46.9	47.1	47.3	47.6	48.0	48.2	48.2	46.0	46.7	0.6	24						
2	48.5	48.7	49.0	49.0	49.6	49.9	49.8	50.0	49.7	49.7	48.6	47.9	47.1	47.2	47.2	47.0	47.5	47.6	47.6	47.6	48.0	48.0	48.4	49.0	50.0	47.0	48.5	1.0	24						
3	49.3	49.4	49.6	49.6	50.2	50.4	50.5	51.0	51.2	51.0	50.0	48.1	48.1	48.0	47.7	47.9	47.7	47.7	47.6	48.1	47.6	47.4	47.4	46.9	51.2	46.9	48.8	1.4	24						
4	46.7	46.4	46.5	46.9	46.9	47.3	47.4	47.6	47.9	47.7	47.1	47.0	47.1	47.2	47.0	47.2	46.9	47.0	47.3	47.5	47.8	48.0	48.5	48.7	48.7	46.4	47.3	0.6	24						
5	49.0	49.2	49.4	49.4	50.0	50.1	50.6	50.5	50.4	50.5	50.2	47.9	48.5	49.3	51.2	53.7	52.2	49.4	48.7	48.3	51.0	59.8	65.0	81.3	85.9	85.9	47.9	53.8	9.9	24					
6	84.2	81.6	76.3	67.7	60.0	61.2	65.7	62.2	61.1	61.0	51.6	49.9	50.7	48.2	43.9	42.8	43.9	46.1	45.0	43.3	42.8	42.9	43.2	43.6	84.2	42.8	55.0	12.9	24						
7	43.7	43.7	43.9	44.2	44.0	44.3	44.5	45.2	45.2	45.0	44.9	44.5	44.6	44.5	45.0	45.1	45.2	45.7	46.1	46.8	47.1	47.5	47.9	47.8	47.9	43.7	45.3	1.3	24						
8	48.0	48.1	48.0	48.3	49.7	50.6	51.5	50.8	50.4	52.5	51.2	49.9	50.0	48.1	53.3	50.1	52.4	56.0	55.4	54.4	54.8	67.7	77.1	68.9	77.1	48.0	53.6	7.4	24						
9	60.0	57.5	51.8	47.7	46.2	45.8	45.6	45.6	45.7	45.8	46.0	46.9	46.5	46.2	46.2	45.8	45.7	45.7	46.1	46.4	46.3	46.5	46.8	47.0	60.0	45.6	47.5	3.7	24						
10	47.7	47.6	47.8	48.0	48.7	48.7	47.4	47.3	51.3	61.7	60.8	59.0	60.1	70.1	65.0	58.7	53.6	49.3	47.3	46.7	47.0	47.2	46.8	46.6	70.1	46.6	52.3	7.0	24						
11	46.9	47.2	46.9	46.8	46.8	46.7	46.7	46.5	46.4	46.6	46.8	46.9	46.7	46.9	46.7	46.6	46.4	46.5	46.7	46.9	47.0	47.3	47.7	48.0	48.0	46.4	46.9	0.4	24						
12	48.3	48.6	49.2	49.3	49.7	50.1	50.1	50.0	50.1	49.8	48.9	47.6	48.0	47.6	47.2	49.4	54.0	58.2	57.9	60.4	55.1	49.1	48.1	55.5	60.4	47.2	50.9	3.8	24						
13	52.1	52.9	51.5	53.1	50.9	47.8	47.2	47.4	47.6	47.3	47.5	47.6	47.5	47.2	47.1	47.1	47.2	47.2	47.2	47.1	47.1	47.2	47.4	47.7	53.1	47.1	48.3	2.0	24						
14	48.0	48.1	48.4	48.9	49.2	49.5	49.6	49.5	49.2	49.4	49.8	49.6	49.9	49.9	49.6	49.5	49.1	48.9	49.0	49.0	49.1	49.2	48.9	49.1	49.9	48.0	49.2	0.5	24						
15	49.9	50.2	50.2	50.2	50.2	50.5	50.5	50.5	50.4	50.3	50.1	50.2	49.9	49.0	48.6	48.3	47.9	48.2	48.2	48.4	48.7	49.1	49.3	49.3	50.5	47.9	49.5	0.9	24						
16	49.2	49.3	49.0	49.1	52.1	55.6	54.2	52.3	50.7	49.6	48.7	47.9	49.5	48.4	48.5	52.3	60.1	61.1	65.2	62.7	73.2	77.3	61.7	53.3	77.3	47.9	55.0	8.1	24						
17	50.6	48.5	47.7	47.0	46.9	47.0	47.0	47.2	47.3	47.6	47.5	47.4	49.2	49.2	47.8	47.5	47.3	48.2	57.1	51.9	49.0	47.5	47.1	47.1	57.1	46.9	48.4	2.2	24						
18	47.3	47.3	49.0	64.2	76.4	83.9	72.1	60.6	55.7	62.2	70.1	70.1	67.7	70.3	64.1	61.1	58.6	64.5	58.2	52.6	49.9	48.8	48.6	48.5	83.9	47.3	60.5	10.3	24						
19	49.2	49.2	49.1	49.4	49.2	49.4	49.7	49.7	49.9	49.8	48.4	47.7	47.3	47.0	46.9	46.7	46.6	47.0	47.0	47.1	47.2	47.7	48.1	48.5	49.9	46.6	48.2	1.2	24						
20	48.3	48.8	49.0	49.3	49.5	49.9	49.9	50.3	50.4	50.4	50.2	49.4	47.8	47.5	46.7	46.6	47.3	50.2	54.3	50.4	47.5	47.0	47.3	47.4	54.3	46.6	49.0	1.8	24						
21	47.4	47.7	47.9	48.0	48.2	48.8	49.0	49.3	49.3	49.3	49.1	48.6	47.9	47.6	47.3	47.5	47.0	47.1	47.0	47.1	47.2	47.8	47.8	48.1	49.3	47.0	48.0	0.8	24						
22	48.0	48.0	47.7	47.7	46.9	46.7	46.9	46.8	46.9	47.4	47.8	51.4	56.0	52.5	48.7	47.8	47.9	47.0	46.6	46.4	46.7	46.7	47.0	47.3	56.0	46.4	48.0	2.2	24						
23	47.6	47.8	50.9	50.2	48.1	49.1	49.9	56.5	53.0	48.5	47.5	46.9	47.5	48.5	48.3	49.1	48.5	47.8	47.5	47.7	47.9	48.2	48.2	48.2	56.5	46.9	48.9	2.1	24						
24	48.9	49.3	49.4	49.8	49.8	50.4	50.5	50.6	51.2	51.2	51.0	49.5	48.1	47.6	47.2	47.0	47.1	47.0	47.1	47.3	47.5	47.6	47.9	47.9	51.2	47.0	48.8	1.5	24						
25	48.0	48.4	48.6	48.6	49.0	49.0	49.4	49.7	50.1	50.6	50.7	50.9	51.5	51.5	51.7	59.6	57.4	54.5	58.9	57.9	60.8	63.5	65.8	63.6	65.8	48.0	53.7	5.6	24						
26	62.6	57.0	54.7	54.1	52.7	50.7	49.6	48.9	48.7	46.9	46.5	46.6	46.4	46.4	46.7	46.5	46.7	46.5	46.9	47.5	50.3	51.2	53.2	54.1	62.6	46.4	50.1	4.2	24						
27	54.9	55.9	58.1	57.9	59.0	58.3	50.6	47.4	46.8	46.4	46.7	48.7	47.5	46.8	46.1	46.2	45.9	46.2	48.2	48.3	46.5	46.1	45.8	45.8	59.0	45.8	49.6	4.8	24						
28	46.0	45.9	45.9	46.2	46.1	46.1	46.5	46.8	46.4	46.2	46.1	46.2	46.1	46.3	46.1	46.0	46.1	46.3	46.4	46.5	46.9	47.6	47.7	48.2	48.2	45.9	46.4	0.6	24						
29	48.0	48.0	47.7	47.7	47.6	47.8	48.2	48.5	48.6	48.3	47.9	48.3	49.4	51.5	51.6	51.1	51.1	49.0	50.1	54.3	55.2	50.8	49.0	49.0	55.2	47.6	49.5	2.1	24						
30																																			
31																																			
最大値	84.2	81.6	76.3	67.7	76.4	83.9	72.1	62.2	61.1	62.2	70.1	70.1	67.7	70.3	65.0	61.1	60.1	64.5	65.2	62.7	73.2	77.3	81.3	85.9	85.9										
最小値	43.7	43.7	43.9	44.2	44.0	44.3	44.5	45.2	45.2	45.0	44.9	44.5	44.6	44.5	43.9	42.8	43.9	45.7	45.0	43.3	42.8	42.9	43.2	43.6	42.8	45.3									
平均値	50.5	50.2	50.0	50.2	50.4	50.8	50.2	49.8	49.6	49.9	49.4	49.3	49.4	49.6	49.1	48.9	49.0	49.4	49.9	49.6	50.0	50.6	51.1	51.0		49.9									
標準偏差	7.6	6.8	5.7	5.1	6.0	7.3	5.6	4.0	3.2	4.4	4.9	4.7	4.6	6.0	4.8	4.3	4.1	4.8	5.1	4.5	6.0	7.6	9.0	8.5			5.7								
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29											
有効測定日数	29	測定時間 696				欠測時間数 0				測定値合計 34743.4				1時間値の最大値 85.9				1時間値の最小値 42.8				平均値 49.9				日平均値の最大値 60.5				日平均値の最小値 45.3 ***:欠測				局番/項目コード 103/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL												
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	528	61	27	21	8	2	4	5	0	0	0	0	696											
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.747	75.862	8.764	3.879	3.017	1.149	0.287	0.575	0.718	0	0	0	0	100											

倉梯 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																	
1	48.3	48.3	48.6	49.7	48.0	46.7	46.6	46.6	46.6	46.7	46.9	46.9	46.9	47.1	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	47.3	47.5	47.5	47.5	49.7	46.6	47.3	0.8	24																	
2	47.6	48.4	48.0	48.4	48.6	48.6	48.8	49.2	49.3	49.1	48.4	47.9	47.8	47.6	47.2	47.3	47.5	47.6	47.4	47.3	47.4	47.3	46.8	46.7	49.3	46.7	47.9	0.7	24																	
3	46.8	46.8	47.1	46.7	46.3	47.3	47.2	47.0	46.5	46.4	46.6	46.7	46.6	46.5	46.5	46.7	46.5	46.3	46.6	46.8	46.9	47.1	47.4	47.5	47.5	46.3	46.8	0.3	24																	
4	47.7	48.2	48.8	49.0	49.2	49.7	49.7	49.8	50.3	53.8	57.3	56.9	55.6	55.6	56.1	57.7	52.7	49.2	48.5	48.4	48.3	48.5	48.5	51.7	57.7	47.7	51.3	3.4	24																	
5	57.8	62.7	54.7	51.1	53.2	56.3	54.9	54.6	53.2	51.6	48.3	48.5	47.9	47.9	49.2	50.9	51.2	49.5	48.8	47.4	48.1	47.7	47.2	48.3	62.7	47.2	51.3	4.0	24																	
6	47.8	47.1	46.7	46.6	46.4	46.3	46.3	46.4	46.3	46.2	46.3	46.3	46.3	46.5	46.3	46.2	46.4	46.5	46.5	46.4	46.8	47.0	47.0	47.2	47.8	46.2	46.6	0.4	24																	
7	47.6	47.9	48.4	48.6	48.8	49.1	49.2	49.5	49.8	49.7	49.0	48.7	48.5	48.2	47.7	47.6	47.5	47.4	47.7	48.6	52.6	64.0	58.2	50.9	64.0	47.4	49.8	3.8	24																	
8	51.6	50.4	49.9	53.0	57.5	57.1	55.2	54.4	55.5	54.8	52.5	50.2	47.5	46.7	46.3	46.3	46.3	46.4	46.1	46.6	47.0	46.9	46.9	47.2	57.5	46.1	50.1	4.0	24																	
9	47.4	47.5	47.6	47.8	48.1	48.2	48.3	48.5	48.5	48.3	47.3	46.9	47.0	47.0	46.9	47.1	47.1	46.8	47.0	47.3	47.4	47.6	48.0	48.0	48.5	46.8	47.6	0.5	24																	
10	48.2	48.4	49.2	53.3	54.9	54.8	58.1	60.5	56.8	52.7	51.1	49.7	51.9	49.5	49.2	53.3	55.3	52.0	53.2	49.6	48.4	47.4	46.8	46.4	60.5	46.4	51.7	3.7	24																	
11	46.2	48.1	49.9	48.4	48.0	49.3	49.1	48.0	48.1	50.5	48.8	54.7	54.4	50.0	49.5	56.0	55.7	55.2	57.4	61.7	64.9	55.8	50.0	47.4	64.9	46.2	52.0	4.8	24																	
12	48.4	49.2	47.8	47.7	48.0	48.5	48.6	48.9	48.9	48.9	47.9	47.3	47.2	47.2	47.2	47.3	47.0	47.2	47.1	47.2	47.5	48.0	48.2	48.6	49.2	47.0	47.9	0.7	24																	
13	48.9	49.3	49.2	49.6	49.8	50.0	49.9	49.8	49.4	49.0	48.5	47.8	47.5	47.6	47.3	47.3	47.0	47.1	47.0	47.1	47.1	47.3	47.3	47.2	50.0	47.0	48.2	1.1	24																	
14	47.5	47.5	47.6	47.6	51.3	56.4	55.0	53.6	51.0	48.9	48.6	47.2	46.5	46.6	46.9	47.0	46.5	46.5	47.4	47.3	46.9	46.8	46.9	47.3	56.4	46.5	48.5	2.8	24																	
15	47.0	46.9	46.9	46.8	47.1	47.1	47.6	48.3	47.5	47.4	47.4	47.3	47.3	47.4	55.8	55.8	55.4	50.9	50.0	49.2	48.0	47.7	47.9	47.9	55.8	46.8	48.8	2.8	24																	
16	56.3	58.2	52.1	49.8	51.6	48.4	52.4	56.5	59.2	53.7	50.1	48.8	48.9	50.8	49.1	47.3	46.7	46.4	46.3	46.1	46.4	46.7	46.8	47.0	59.2	46.1	50.2	4.0	24																	
17	47.6	47.8	48.5	48.8	49.3	49.5	49.9	50.4	50.2	47.9	47.6	47.2	47.4	47.4	47.3	47.4	47.4	47.5	47.4	47.4	47.2	47.2	47.4	47.4	50.4	47.2	48.0	1.0	24																	
18	47.4	48.0	53.2	56.0	51.0	48.1	47.3	47.2	47.9	47.8	47.5	47.0	47.0	47.0	46.8	46.9	46.9	46.7	47.0	47.0	47.1	47.3	47.4	47.5	56.0	46.7	48.0	2.2	24																	
19	48.0	48.2	48.4	48.8	48.7	48.8	48.5	48.8	48.5	47.5	47.3	47.3	47.3	47.0	46.7	47.0	47.0	47.0	47.0	47.1	47.1	46.9	47.0	47.2	48.8	46.7	47.6	0.7	24																	
20	50.2	51.6	48.5	47.7	52.5	55.9	51.8	48.5	47.7	47.7	47.5	47.5	47.4	47.5	47.5	47.4	47.5	47.4	47.4	47.4	47.4	47.5	47.5	47.9	48.1	55.9	47.4	48.6	2.2	24																
21	48.1	48.4	48.8	48.9	49.4	49.7	49.9	50.0	50.0	49.3	48.6	48.4	48.2	47.9	47.7	47.5	47.2	47.2	47.0	47.0	47.1	47.3	47.4	47.7	48.0	50.0	47.0	48.3	1.0	24																
22	48.3	48.4	48.6	48.8	48.5	47.8	47.6	47.9	47.6	47.7	47.6	47.6	47.2	47.3	47.2	47.0	47.0	47.0	47.0	47.3	47.0	47.3	47.0	47.1	48.8	47.0	47.6	0.6	24																	
23	47.0	47.1	47.2	47.1	47.0	46.9	47.1	47.0	46.8	45.9	45.8	45.8	46.8	47.0	47.0	47.0	47.0	48.7	49.2	49.5	51.9	48.7	47.3	46.8	51.9	45.8	47.4	1.4	24																	
24	46.8	46.8	47.2	46.9	46.7	46.9	46.8	47.0	46.9	47.0	46.9	46.9	47.3	47.6	47.1	48.1	49.0	47.5	47.0	46.7	46.8	47.0	46.9	47.1	49.0	46.7	47.1	0.5	24																	
25	47.3	47.7	47.5	47.7	47.9	48.5	49.1	49.2	48.8	47.5	47.0	46.8	46.9	46.6	46.8	47.0	46.8	46.6	46.8	47.0	47.1	47.4	47.8	47.8	49.2	46.6	47.5	0.8	24																	
26	48.2	48.2	48.4	48.9	49.3	49.7	49.7	50.2	50.9	50.8	49.7	49.0	48.1	47.9	48.0	48.0	47.8	47.7	47.6	48.3	48.3	48.7	49.1	48.9	50.9	47.6	48.8	0.9	24																	
27	48.5	47.6	48.2	50.8	51.1	50.3	50.8	50.8	49.2	48.7	48.8	50.4	48.3	47.1	46.6	46.7	47.0	47.5	49.1	48.8	47.4	47.8	50.0	54.6	54.6	46.6	49.0	1.9	24																	
28	50.9	62.1	64.0	54.7	50.7	49.0	49.4	49.1	47.3	46.6	46.6	46.6	46.3	46.5	46.7	47.2	54.8	55.4	58.6	60.4	58.3	57.4	56.2	57.3	64.0	46.3	52.6	5.7	24																	
29	53.9	51.6	54.8	54.5	52.6	51.0	47.6	46.2	46.1	45.9	46.0	46.2	46.2	47.0	46.9	47.2	46.9	46.6	46.5	46.3	46.4	46.4	46.3	46.4	54.8	45.9	48.1	3.0	24																	
30	46.6	46.8	47.1	47.1	47.5	47.7	47.5	48.2	48.1	47.4	46.8	46.9	46.8	46.6	46.7	46.6	46.5	46.5	46.5	46.7	46.8	47.1	47.1	47.5	48.2	46.5	47.0	0.5	24																	
31	47.8	48.0	48.3	48.8	49.2	49.5	49.6	49.1	49.1	48.4	48.2	47.9	48.0	47.3	46.7	46.8	46.8	46.9	46.8	47.4	47.2	47.2	47.4	48.0	49.6	46.7	47.9	0.9	24																	
最大値	57.8	62.7	64.0	56.0	57.5	57.1	58.1	60.5	59.2	54.8	57.3	56.9	55.6	55.6	56.1	57.7	55.7	55.4	58.6	61.7	64.9	64.0	58.2	57.3	64.9	45.8	46.6	48.7																		
最小値	46.2	46.8	46.7	46.6	46.3	46.3	46.3	46.2	46.1	45.9	45.8	45.8	46.2	46.5	46.3	46.2	46.3	46.3	46.1	46.1	46.4	46.4	46.3	46.4																						
平均値	48.8	49.5	49.4	49.3	49.6	49.8	49.7	49.7	49.4	48.8	48.3	48.2	48.0	47.7	47.9	48.3	48.4	48.0	48.2	48.3	48.5	48.5	48.2	48.3																						
標準偏差	2.7	4.1	3.4	2.5	2.6	3.1	2.8	3.2	3.1	2.4	2.2	2.3	2.2	1.8	2.3	3.0	3.0	2.3	3.0	3.5	3.8	3.7	2.6	2.4																						
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744																	
有効測定日数		測定時間				欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード												
		31				744				0				36234.8				64.9				45.8				48.7				52.6				46.6 ***:欠測		103/01										
測定値ランク		0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL		
		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上				
時間数		0		0		0		0		0		0		0		0		5		643		65		25		6		0																		
出現割合(%)		0		0		0		0		0		0		0		0.672		86.425		8.737		3.36		0.806		0																				

單位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	34.5	34.2	34.2	34.4	34.8	35.3	35.8	36.0	36.1	37.0	36.6	36.3	35.8	36.0	35.8	36.6	36.4	35.8	36.3	35.4	35.1	35.0	34.9	34.9	37.0	34.2	35.5	0.8	24	
2	35.1	35.6	35.7	35.9	35.8	35.7	36.1	36.1	36.2	36.5	36.2	36.0	35.7	34.9	34.6	34.6	34.6	34.8	34.8	34.8	34.9	35.3	35.5	35.6	36.5	34.6	35.5	0.6	24	
3	35.7	35.7	35.9	37.4	38.9	37.9	37.2	36.9	36.8	36.8	36.8	37.0	36.3	35.9	35.4	35.3	35.1	34.9	34.9	35.0	35.3	35.7	36.6	36.1	38.9	34.9	36.2	1.0	24	
4	36.4	43.7	40.0	42.8	43.6	39.5	39.2	35.7	36.9	38.0	36.5	35.7	35.1	35.3	35.3	36.9	37.7	35.7	37.3	43.1	45.3	45.6	41.1	40.7	45.6	35.1	39.0	3.4	24	
5	39.9	39.7	36.5	36.8	36.3	35.8	42.1	37.7	37.8	38.8	36.1	36.3	35.5	34.8	34.8	34.8	35.6	44.6	42.0	36.8	35.0	34.2	34.2	34.2	44.6	34.2	37.1	2.8	24	
6	34.1	34.2	34.2	34.2	34.4	34.2	34.4	34.3	34.5	34.7	34.9	34.9	35.0	34.9	34.9	34.5	34.5	34.5	34.2	34.4	34.4	34.2	35.0	35.0	35.0	34.1	34.5	0.3	24	
7	34.9	34.8	34.9	34.9	35.7	35.8	35.8	36.9	44.9	47.8	49.2	49.6	52.9	53.2	46.8	43.9	39.5	37.0	35.5	35.2	35.0	34.9	34.8	53.2	34.6	39.9	6.6	24		
8	34.7	34.8	34.6	34.7	34.6	36.2	40.2	48.3	42.5	38.1	37.3	36.9	36.9	37.3	39.8	38.2	37.8	42.0	38.7	38.2	38.1	37.1	36.5	36.2	48.3	34.6	37.9	3.1	24	
9	36.9	35.8	38.8	40.1	37.4	35.0	34.9	36.8	35.5	*57.5	*64.6	*34.9	*35.2	*36.0	*36.4	39.4	39.0	36.0	35.2	35.2	35.2	35.3	38.4	38.3	40.1	34.9	*36.9	1.7	18	
10	46.5	48.1	40.1	36.4	35.2	35.2	35.4	36.0	40.9	39.6	36.3	35.5	35.0	42.0	43.9	38.7	39.1	41.9	39.0	36.3	36.4	42.9	39.0	36.0	48.1	35.0	39.0	3.7	24	
11	35.2	35.2	35.5	35.8	36.3	37.1	37.5	38.1	37.9	36.7	36.4	36.3	36.2	36.3	36.6	35.8	35.6	35.1	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.7	38.1	34.7	35.9	1.0	24	
12	35.1	35.1	35.0	35.5	35.4	35.8	36.1	36.7	36.7	37.2	38.0	37.6	37.8	37.4	37.4	36.6	35.3	34.8	35.0	40.4	44.0	39.6	36.5	35.7	44.0	34.8	36.9	2.1	24	
13	35.9	35.7	35.8	35.9	36.0	36.2	40.4	47.4	46.3	41.2	37.5	36.2	36.0	35.8	34.8	34.6	34.4	34.6	34.6	34.5	34.5	34.8	34.9	47.4	34.4	36.8	3.5	24		
14	35.3	35.6	35.8	35.7	35.6	35.8	35.5	35.3	35.4	36.3	35.7	36.0	35.9	35.8	36.0	36.0	36.0	35.4	35.4	35.2	35.3	35.3	35.4	35.3	36.3	35.2	35.6	0.3	24	
15	35.5	35.5	35.6	35.7	36.1	36.2	36.3	36.4	37.0	37.1	40.1	43.7	44.7	49.0	46.8	55.4	60.7	60.8	48.1	41.9	40.4	37.9	37.3	38.3	60.8	35.5	41.9	7.8	24	
16	38.8	41.2	38.9	39.6	37.1	35.8	35.4	35.5	35.6	36.0	36.2	36.2	35.9	36.0	36.2	36.2	35.6	35.2	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.5	41.2	35.0	36.3	1.6	24	
17	36.2	36.3	36.6	36.8	37.2	37.1	37.1	36.5	37.0	37.5	37.8	37.0	35.9	35.0	34.8	36.7	35.4	35.6	35.1	34.8	35.2	34.9	34.9	34.6	37.8	34.6	36.1	1.0	24	
18	34.8	34.6	34.7	34.7	34.8	34.5	34.6	34.4	34.3	34.4	34.5	34.4	34.6	34.3	34.3	34.4	34.1	34.1	34.3	34.3	34.1	34.2	34.1	34.2	34.8	34.1	34.4	0.2	24	
19	34.3	34.3	34.4	34.3	34.1	34.6	34.9	35.1	35.8	35.8	35.6	35.7	35.7	35.8	35.8	35.3	35.1	34.9	35.1	35.1	35.1	35.2	35.5	35.8	35.8	34.1	35.1	0.6	24	
20	36.3	37.6	36.5	36.1	36.3	36.3	36.2	36.1	36.4	36.1	36.0	35.9	35.9	36.1	*35.9	*35.8	*35.1	35.0	34.8	35.0	35.6	35.9	35.4	38.0	38.0	34.8	36.1	0.7	21	
21	39.3	37.2	38.7	39.8	50.8	45.6	50.8	61.9	63.5	75.9	64.5	61.5	66.1	47.6	48.8	50.2	40.8	37.0	35.8	35.5	35.1	35.0	34.9	35.2	75.9	34.9	47.1	12.3	24	
22	35.5	36.1	36.2	36.9	36.6	36.7	37.3	37.6	38.2	38.4	38.3	37.9	37.0	36.4	36.1	36.3	36.5	37.2	36.7	36.4	36.3	36.2	37.0	39.6	39.6	35.5	37.0	0.9	24	
23	41.4	42.4	45.7	49.1	49.6	50.2	50.1	51.1	44.0	39.8	37.9	37.3	37.0	36.9	37.0	36.7	36.5	38.8	40.9	39.1	36.1	36.0	35.1	36.3	51.1	35.1	41.0	5.4	24	
24	35.7	34.9	34.6	34.8	34.6	34.7	34.8	35.3	35.0	34.3	34.2	34.1	34.1	34.4	35.6	42.8	38.6	37.1	36.6	35.4	34.8	34.5	34.3	34.5	42.8	34.1	35.4	1.9	24	
25	34.2	34.1	34.0	34.1	33.9	33.9	34.1	33.9	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.3	34.1	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	34.2	34.1	34.3	34.3	33.9	34.1	0.1	24	
26	34.3	34.7	35.3	35.4	35.4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.8	35.3	35.2	35.3	35.1	35.0	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.2	34.4	34.4	35.8	34.2	35.0	0.6	24
27	34.6	34.4	34.5	34.4	34.4	34.6	34.8	35.0	34.9	35.1	35.3	35.6	36.0	35.8	35.7	36.1	40.6	43.8	47.8	46.7	39.3	37.4	37.7	35.9	47.8	34.4	37.1	3.9	24	
28	36.6	36.4	36.7	35.5	35.3	34.6	34.6	34.3	34.6	34.8	34.8	34.4	34.9	35.0	35.5	39.1	42.3	44.2	44.2	45.8	47.5	46.1	44.5	47.5	34.3	38.2	4.6	24		
29	43.9	44.1	44.4	46.0	45.7	40.8	38.4	39.3	37.0	35.1	***	35.3	35.3	35.0	35.1	34.8	34.4	34.7	35.2	35.8	36.6	37.7	37.1	36.9	46.0	34.4	38.2	3.9	23	
30	37.8	38.3	39.4	41.3	40.7	39.7	39.3	39.2	40.2	40.9	42.5	43.3	39.8	39.1	44.4	48.6	48.3	46.0	43.4	47.0	55.8	61.6	56.6	49.5	61.6	37.8	44.3	6.4	24	
31	44.5	39.1	36.6	36.8	36.9	36.0	38.9	41.4	45.9	40.2	42.5	40.2	38.1	38.5	36.0	35.5	35.0	34.7	36.1	35.4	34.7	34.5	35.0	35.1	45.9	34.5	37.8	3.2	24	
最大値	46.5	48.1	45.7	49.1	50.8	50.2	50.8	61.9	63.5	75.9	64.5	61.5	66.1	53.2	48.8	55.4	60.7	60.8	48.1	47.0	55.8	61.6	56.6	49.5	75.9		47.1			
最小値	34.1	34.1	34.0	34.1	33.9	33.9	34.1	33.9	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.1	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	34.2	34.1	34.2		33.9	34.1			
平均値	36.9	37.1	36.8	37.2	37.4	36.9	37.5	38.4	38.6	38.7	38.2	37.9	37.8	37.5	37.5	38.0	37.7	37.8	37.3	37.1	37.1	37.3	36.8	36.6			37.5			
標準偏差	3.2	3.5	2.8	3.5	4.3	3.4	4.0	6.0	5.8	7.6	5.9	5.5	6.5	4.6	4.2	5.2	5.3	5.5	3.9	3.7	4.7	5.6	4.4	3.3				4.8		
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	30	30	30	29	30	30	31	31	31	31	31	31						734	
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード													
30	734		1		27519.3		75.9		33.9		37.5		47.1		34.1 ***: 欠測		104/01													
測定値ランク	0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL								
時間数	0	0	0	0	0	0	0	388	251	50	30	5	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	734						
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	52.861	34.196	6.812	4.087	0.681	0.409	0.681	0.136	0.136	0	0	0	0	0	0	0	100						

塩汲 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																											
1	34.5	34.2	34.3	34.1	34.7	34.9	34.4	34.3	34.5	34.2	34.2	34.0	34.2	34.4	34.5	34.9	34.7	34.5	34.8	34.8	34.7	34.9	35.2	35.1	35.2	34.0	34.5	0.3	24																																																											
2	35.4	35.2	35.6	35.3	35.9	35.6	35.5	35.8	36.3	37.4	37.2	36.2	36.1	35.9	36.3	36.0	35.5	35.4	35.2	35.2	35.0	35.4	35.4	35.5	37.4	35.0	35.8	0.6	24																																																											
3	35.6	36.0	36.0	36.1	36.3	36.7	36.7	36.7	36.9	36.9	36.7	36.3	36.1	35.9	35.4	35.7	35.7	36.0	39.0	39.4	38.0	36.0	35.3	34.9	39.4	34.9	36.4	1.1	24																																																											
4	34.7	34.3	34.9	35.7	35.4	34.8	34.5	34.7	35.0	35.8	35.4	35.3	35.4	35.5	35.4	35.2	35.0	34.9	34.6	34.6	34.9	34.9	35.2	35.4	35.8	34.3	35.1	0.4	24																																																											
5	35.8	36.1	35.9	36.2	36.2	36.4	36.1	36.3	36.7	37.2	36.7	38.1	39.3	41.3	44.7	40.0	37.7	39.0	41.3	45.3	47.7	77.0	71.1	66.4	77.0	35.8	42.9	11.6	24																																																											
6	63.3	54.6	53.5	52.5	49.9	49.4	51.4	48.7	47.7	46.9	39.3	38.1	36.8	36.1	33.2	31.5	32.3	31.6	34.2	32.7	31.3	31.9	31.9	32.3	63.3	31.3	41.3	9.7	24																																																											
7	31.9	31.8	31.9	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.4	32.8	32.9	33.1	32.8	32.3	32.4	32.6	32.4	32.5	32.4	32.7	33.2	33.4	33.5	33.3	33.5	31.8	32.6	0.4	24																																																											
8	33.7	33.6	33.6	34.5	40.5	37.2	36.6	36.4	36.9	37.4	36.1	35.8	38.5	35.8	38.0	37.3	36.3	37.6	45.2	47.4	45.7	54.4	49.6	43.2	54.4	33.6	39.2	5.5	24																																																											
9	42.8	41.0	38.4	35.1	33.9	34.1	33.7	33.5	33.3	33.2	33.8	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.1	33.1	33.3	33.4	33.6	34.1	34.2	34.3	42.8	33.1	34.5	2.5	24																																																											
10	34.3	34.3	34.3	34.8	35.5	35.8	35.1	36.4	44.3	47.7	45.4	49.0	55.2	59.4	47.3	40.4	36.9	36.2	35.4	34.0	34.3	34.2	33.7	34.0	59.4	33.7	39.5	7.4	24																																																											
11	35.1	35.1	34.1	33.8	33.3	33.7	33.5	33.4	33.4	33.6	33.8	34.1	34.3	34.4	34.4	34.3	34.1	33.7	34.0	33.7	33.9	33.9	34.0	34.4	35.1	33.3	34.0	0.5	24																																																											
12	34.7	34.7	35.2	35.3	35.9	35.9	35.6	35.4	35.6	36.2	36.3	35.8	35.8	36.0	35.3	35.7	41.4	44.5	44.9	47.2	45.2	38.3	36.6	43.7	47.2	34.7	38.0	4.0	24																																																											
13	41.4	43.3	39.7	40.0	38.3	35.6	34.9	34.6	34.9	35.2	35.8	35.5	35.6	35.4	35.6	35.5	35.3	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	43.3	34.6	36.3	2.3	24																																																											
14	35.1	35.1	34.9	35.0	35.1	34.8	35.2	35.7	36.1	36.3	36.7	36.1	36.6	36.2	37.1	37.2	37.0	36.7	36.7	36.4	36.5	35.8	35.3	35.5	37.2	34.8	36.0	0.8	24																																																											
15	35.2	35.4	35.0	34.8	35.0	34.9	35.4	35.3	35.7	35.5	36.2	36.4	36.5	36.4	36.3	36.1	36.0	35.6	35.4	35.3	35.6	35.6	35.7	35.7	36.5	34.8	35.6	0.5	24																																																											
16	35.7	35.9	36.0	36.1	40.7	44.1	44.4	42.5	39.0	37.7	36.5	36.0	37.0	36.1	36.9	40.2	51.6	51.0	48.2	49.0	61.4	64.1	54.0	42.1	64.1	35.7	43.2	8.3	24																																																											
17	38.6	37.3	36.0	35.2	34.9	35.0	35.1	35.4	35.4	36.0	35.7	35.5	35.8	36.3	36.7	37.7	37.4	35.8	38.6	37.7	36.3	35.5	35.3	35.3	38.6	34.9	36.2	1.1	24																																																											
18	35.2	35.6	41.0	57.4	62.6	66.9	63.7	49.7	45.6	54.7	60.2	60.5	54.7	49.8	48.3	48.6	45.6	44.1	38.1	35.3	33.5	32.9	32.0	31.8	66.9	31.8	47.0	11.2	24																																																											
19	32.0	32.2	32.1	32.3	32.4	32.8	32.7	33.0	33.3	33.7	33.9	33.9	33.3	33.6	33.9	33.8	34.0	33.9	33.8	33.7	33.8	34.0	34.2	34.3	34.3	32.0	33.4	0.7	24																																																											
20	34.6	34.6	34.6	34.8	34.7	34.8	35.0	35.6	35.7	35.8	36.0	35.5	34.9	34.7	34.3	34.3	34.3	34.6	35.9	38.4	35.6	34.5	34.6	34.8	38.4	34.3	35.1	0.9	24																																																											
21	35.1	34.8	34.4	34.3	34.4	34.8	35.0	35.0	36.0	36.3	36.0	35.6	35.2	35.3	35.4	35.1	34.8	34.7	34.6	34.7	34.7	34.8	34.9	35.0	36.3	34.3	35.0	0.5	24																																																											
22	35.1	34.7	34.7	34.7	34.9	34.9	34.8	35.1	34.9	34.8	34.8	37.6	43.0	40.0	36.5	36.0	36.8	36.6	35.0	34.7	34.5	34.6	34.5	34.7	43.0	34.5	35.7	2.0	24																																																											
23	34.8	35.3	38.1	36.6	36.9	37.0	39.8	38.4	36.5	35.8	35.9	36.0	36.3	37.7	37.0	36.3	36.4	35.7	35.6	35.6	35.7	35.5	35.7	35.8	39.8	34.8	36.4	1.1	24																																																											
24	35.7	35.9	36.1	36.2	36.3	36.2	36.5	36.9	36.8	37.8	38.0	37.4	36.5	36.1	35.8	35.7	35.3	35.0	34.8	34.8	34.8	34.8	34.9	38.0	34.8	35.9	1.0	24																																																												
25	34.8	34.7	35.0	34.8	34.9	35.4	35.6	36.3	36.7	36.9	36.4	36.9	37.8	37.1	37.0	42.0	40.7	39.3	43.0	44.2	46.3	49.6	53.6	50.2	53.6	34.7	39.5	5.5	24																																																											
26	48.7	42.7	41.0	49.2	52.2	48.4	42.3	42.9	40.9	36.4	35.1	34.6	34.9	35.0	35.0	34.7	34.7	34.7	35.1	37.4	44.6	41.5	40.5	46.6	52.2	34.6	40.4	5.6	24																																																											
27	44.3	49.8	43.0	42.6	47.0	40.4	35.8	35.6	36.9	35.3	36.7	36.5	34.9	36.1	35.7	35.0	34.3	35.3	37.4	36.3	34.6	33.9	34.0	33.8	49.8	33.8	37.7	4.4	24																																																											
28	34.2	34.1	34.0	34.1	34.2	34.2	34.0	33.9	33.9	34.4	34.3	34.5	34.5	34.4	34.4	34.3	34.1	34.1	34.0	34.1	34.0	34.6	34.6	35.0	35.0	33.9	34.2	0.3	24																																																											
29	35.4	35.4	35.4	35.0	35.3	35.0	34.8	35.2	35.4	35.7	35.7	36.2	37.0	38.8	38.6	38.2	38.8	36.9	38.8	41.0	41.3	37.6	36.0	35.1	41.3	34.8	36.8	1.9	24																																																											
30																																																																																								
31																																																																																								
最大値	63.3	54.6	53.5	57.4	62.6	66.9	63.7	49.7	47.7	54.7	60.2	60.5	55.2	59.4	48.3	48.6	51.6	51.0	48.2	49.0	61.4	77.0	71.1	66.4	77.0																																																															
最小値	31.9	31.8	31.9	32.3	32.4	32.6	32.5	32.5	32.4	32.8	32.9	33.1	32.8	32.3	32.4	31.5	32.3	31.6	32.4	32.7	31.3	31.9	31.9	31.8		31.3	32.6																																																													
平均値	37.1	36.8	36.5	37.2	37.9	37.7	37.3	36.7	36.8	37.2	37.0	37.0	37.3	37.2	36.7	36.5	36.6	36.5	37.0	37.4	37.8	38.7	37.9	37.5			37.2																																																													
標準偏差	6.2	5.0	4.2	5.9	6.8	6.9	6.4	4.1	3.6	4.7	5.0	5.3	5.3	5.3	3.8	3.3	4.0	4.0	3.9	4.7	6.4	10.1	8.5	7.0			5.6																																																													
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				696																																																											
有効測定日数	測定時間				欠測定時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				*:有効測定日 非対象値				局番/項目コード																																																			
	29				696				0				25880.4				77.0				31.3				37.2				47.0				32.6 ***:欠測				104/01																																																			
測定値ランク	0				6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL			
	5				10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上							
時間数	0				0				0				0				0				0				437				166				40				27				13				4				5				2				1				1				0				0				0				0				0				696			
出現割合(%)	0				0				0				0				0				0				62.787				23.851				5.747				3.879				1.868				0.575				0.718				0.287				0.144				0.144				0				0				0				0				0				100			

塩汲 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	34.9	35.0	35.1	35.2	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	35.0	35.2	35.2	35.3	35.1	35.4	35.1	35.0	34.8	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.7	35.4	34.6	34.9	0.2	24	
2	35.3	35.4	35.5	35.5	35.8	35.7	35.7	35.9	36.2	36.7	36.5	36.5	36.3	36.0	35.6	35.5	35.3	35.4	35.5	35.4	35.3	35.0	34.8	35.0	36.7	34.8	35.7	0.5	24	
3	34.7	34.6	35.2	34.6	34.2	35.8	35.0	35.6	34.9	34.6	34.5	34.6	34.4	34.7	34.8	34.6	34.4	34.3	34.5	34.4	34.2	34.3	34.4	34.4	35.8	34.2	34.6	0.4	24	
4	34.5	34.9	35.0	34.9	35.6	35.6	35.4	36.3	37.0	41.5	42.3	43.2	42.4	42.4	43.2	44.4	40.2	36.7	35.9	35.7	35.6	35.6	35.6	37.7	44.4	34.5	38.0	3.4	24	
5	39.9	45.1	43.6	40.7	45.5	50.1	46.1	45.8	42.5	41.2	38.5	37.0	36.6	35.9	36.2	37.8	37.0	35.8	35.6	35.4	35.0	35.0	35.4	36.2	50.1	35.0	39.5	4.4	24	
6	39.7	37.6	35.9	35.1	34.2	34.0	34.2	34.1	34.2	34.3	34.2	34.6	34.7	34.6	34.6	34.8	34.6	34.4	34.5	34.3	34.3	34.2	34.1	34.3	39.7	34.0	34.8	1.3	24	
7	34.5	34.2	34.5	34.6	35.0	34.6	34.8	34.9	36.0	36.5	36.3	36.3	35.8	35.8	35.7	35.5	35.4	35.3	35.4	35.6	37.9	45.9	48.0	39.5	48.0	34.2	36.6	3.4	24	
8	39.6	37.6	36.3	39.6	44.6	45.5	43.8	45.7	48.7	47.8	41.8	38.0	35.6	35.4	34.9	34.9	34.6	34.7	34.8	34.7	34.4	34.6	34.7	34.7	48.7	34.4	38.6	4.8	24	
9	34.7	34.5	34.7	34.7	34.6	35.3	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.4	35.6	35.5	35.6	35.3	35.3	35.1	35.0	35.0	35.1	35.4	35.1	35.1	35.6	34.5	35.1	0.3	24	
10	34.8	34.8	35.8	39.1	42.3	41.1	44.2	48.4	46.0	41.5	38.5	36.3	38.1	36.7	36.5	42.2	43.6	44.1	44.1	39.5	36.5	35.3	35.2	37.7	48.4	34.8	39.7	4.0	24	
11	36.7	38.7	40.2	37.7	39.2	39.2	39.5	38.0	35.9	38.0	39.3	43.8	40.8	37.4	40.7	45.4	47.9	48.4	51.6	52.9	46.5	39.7	36.5	35.4	52.9	35.4	41.2	5.0	24	
12	36.0	35.9	35.7	35.4	35.4	35.4	35.4	35.8	36.3	36.5	36.2	35.7	35.7	35.8	35.7	35.7	35.4	35.2	35.1	34.8	35.1	35.4	35.5	35.6	36.5	34.8	35.6	0.4	24	
13	35.6	35.5	35.4	35.5	35.9	36.1	35.4	35.5	36.2	36.4	36.2	35.9	35.6	35.4	35.4	35.3	35.2	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	34.8	35.0	36.4	34.6	35.4	0.5	24	
14	35.1	34.9	34.7	35.5	42.8	45.7	47.1	43.7	39.7	36.7	35.6	36.1	35.3	35.1	35.4	35.3	34.8	34.9	37.3	38.2	36.1	34.7	34.3	34.4	47.1	34.3	37.2	3.8	24	
15	34.3	34.2	34.2	34.4	34.3	34.8	34.7	35.4	35.6	35.5	35.7	35.5	35.5	35.6	38.7	38.0	42.5	39.0	36.5	37.0	35.4	35.0	34.9	36.0	42.5	34.2	36.0	1.9	24	
16	40.7	43.8	39.0	36.4	35.4	35.3	41.6	43.8	42.9	39.3	38.1	36.3	35.9	36.6	35.6	35.2	34.7	34.5	34.4	34.3	34.5	34.4	34.6	34.6	43.8	34.3	37.2	3.2	24	
17	34.9	35.0	35.3	35.3	35.7	35.8	36.0	36.0	36.8	36.3	36.0	35.9	35.8	35.9	35.8	35.7	35.8	35.7	35.3	35.2	35.2	35.4	35.4	35.0	36.8	34.9	35.6	0.5	24	
18	34.9	38.7	45.3	44.2	39.3	36.0	35.1	35.0	35.3	35.5	35.2	35.4	35.5	35.4	35.5	35.4	35.0	35.0	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	34.9	45.3	34.7	36.3	2.9	24	
19	35.3	35.1	35.3	35.2	35.0	35.3	35.2	35.4	35.8	35.8	35.7	35.7	35.7	36.0	35.7	35.5	35.3	35.2	35.2	35.0	34.9	34.8	34.9	36.7	36.7	34.8	35.4	0.4	24	
20	43.3	40.2	36.6	37.7	40.9	38.8	36.6	36.1	35.8	35.3	35.3	35.6	35.8	35.9	35.8	35.8	35.7	35.5	35.3	35.2	35.1	35.0	35.1	35.0	43.3	35.0	36.6	2.1	24	
21	35.2	35.4	35.5	35.5	35.8	36.0	36.3	36.6	36.8	36.9	36.8	36.5	36.5	36.5	36.3	35.7	35.5	35.2	34.7	34.8	35.0	35.1	35.2	35.4	36.9	34.7	35.8	0.7	24	
22	35.4	35.6	35.7	35.8	35.7	35.6	35.4	35.6	35.8	35.9	36.0	35.8	35.6	35.5	35.4	34.9	34.9	34.8	35.0	34.9	35.6	35.7	35.3	36.0	34.8	35.5	0.4	24		
23	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.8	34.7	34.7	35.0	35.0	35.2	35.1	35.1	35.3	35.3	35.0	35.1	38.1	38.6	36.9	37.5	35.6	34.8	34.7	38.6	34.7	35.5	1.1	24	
24	34.6	34.5	34.8	34.5	34.6	34.6	34.6	34.5	34.7	35.0	35.0	35.1	35.1	35.0	35.3	37.0	36.7	35.2	34.7	34.5	34.6	34.5	34.5	37.0	34.5	34.9	0.7	24		
25	34.5	34.7	34.4	34.4	34.5	34.6	34.7	35.5	35.0	34.9	34.9	34.8	34.9	34.9	35.0	34.8	34.8	34.5	34.2	34.4	34.4	34.2	34.3	34.5	35.5	34.2	34.7	0.3	24	
26	34.6	34.8	34.9	35.1	35.6	35.6	35.8	36.0	36.8	36.7	37.1	36.9	36.4	36.6	36.7	36.3	35.9	35.5	35.4	35.2	35.1	35.2	35.2	35.4	37.1	34.6	35.8	0.7	24	
27	35.5	35.5	35.7	39.1	39.8	38.2	38.3	38.7	37.8	36.6	36.3	38.4	38.3	35.4	34.6	34.3	34.7	35.5	38.9	37.0	35.3	36.4	40.3	43.0	43.0	34.3	37.2	2.1	24	
28	37.7	52.7	53.8	43.0	45.5	49.0	50.4	41.8	36.4	35.1	34.8	34.6	34.7	34.5	34.6	35.2	43.0	47.8	55.4	56.9	54.1	49.1	48.6	50.3	56.9	34.5	44.1	7.9	24	
29	46.6	40.9	45.2	47.9	49.1	43.4	36.9	34.7	34.3	34.2	34.1	34.1	34.1	34.7	34.7	34.8	34.5	34.5	34.3	34.3	34.2	34.3	34.2	34.1	49.1	34.1	37.2	5.1	24	
30	34.1	34.1	34.2	34.3	34.3	34.3	34.2	34.7	35.6	35.4	34.6	34.6	34.8	34.8	34.7	34.8	34.5	34.7	34.4	34.3	34.3	34.5	34.5	34.4	35.6	34.1	34.5	0.4	24	
31	34.4	34.6	34.4	34.8	34.7	34.5	34.9	35.3	35.8	35.7	35.7	35.9	36.1	35.7	35.5	35.1	35.1	34.9	35.5	36.2	35.6	35.1	34.8	34.9	36.2	34.4	35.2	0.5	24	
最大値	46.6	52.7	53.8	47.9	49.1	50.1	50.4	48.4	48.7	47.8	42.3	43.8	42.4	42.4	43.2	45.4	47.9	48.4	55.4	56.9	54.1	49.1	48.6	50.3	56.9		44.1			
最小値	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.0	34.2	34.1	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.5	34.6	34.3	34.4	34.3	34.2	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1		34.0	34.5			
平均値	36.3	36.9	37.0	36.8	37.6	37.6	37.5	37.4	37.1	36.8	36.3	36.3	36.1	35.8	36.0	36.3	36.5	36.4	36.8	36.6	36.1	35.9	36.0	36.1			36.6			
標準偏差	2.9	4.1	4.3	3.3	4.2	4.5	4.3	4.0	3.4	2.8	2.0	2.2	1.7	1.4	1.8	2.7	3.3	3.6	4.9	5.0	4.0	3.3	3.5	3.2			3.5			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測定時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			27224.4			56.9			34.0			36.6			44.1			34.5 ***:欠測						104/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	528	142	47	20	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	70.968	19.086	6.317	2.688	0.806	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	100							

岡安 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	35.7	35.5	35.6	35.8	36.4	36.6	37.0	36.9	37.4	37.8	37.1	37.0	36.7	37.0	36.9	36.6	36.5	36.2	36.2	36.3	36.3	36.5	36.3	36.4	37.8	35.5	36.5	0.6	24	
2	37.0	37.3	37.3	37.5	37.6	37.6	38.3	38.3	38.3	38.0	37.6	36.8	36.1	35.7	35.8	35.7	35.7	36.0	36.0	36.2	36.7	37.1	36.9	37.1	38.3	35.7	36.9	0.9	24	
3	37.1	37.4	37.7	39.2	41.4	39.6	39.1	38.9	39.1	38.7	38.2	38.1	37.2	36.8	36.5	36.4	36.5	36.2	36.2	36.3	36.8	38.6	39.8	37.9	41.4	36.2	37.9	1.4	24	
4	37.8	38.7	39.7	42.6	42.4	40.5	41.0	38.0	37.7	37.2	36.7	36.2	37.0	36.8	36.4	37.7	39.8	38.7	39.0	45.4	45.8	43.1	42.3	44.2	45.8	36.2	39.8	2.9	24	
5	46.8	46.6	39.9	38.9	39.2	38.5	43.3	39.6	37.6	38.9	37.8	37.2	36.1	35.6	36.1	36.5	36.9	40.7	41.0	37.3	35.9	35.5	35.3	35.2	46.8	35.2	38.6	3.2	24	
6	35.2	35.2	35.4	35.5	35.4	35.8	35.9	36.0	36.4	36.8	35.7	35.6	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.6	35.9	36.0	36.1	36.4	36.7	37.0	37.0	35.2	35.8	0.5	24	
7	37.4	37.8	38.2	38.5	39.0	39.2	39.4	40.9	48.2	51.3	51.3	50.6	53.3	*53.7	*45.8	*43.7	*39.7	38.1	36.7	36.5	36.3	36.1	35.8	35.7	53.3	35.7	41.0	6.1	20	
8	35.8	35.8	35.8	35.6	35.9	37.1	40.9	48.3	42.5	38.4	37.7	37.6	37.5	38.0	39.9	39.1	38.8	40.4	37.8	38.0	37.9	38.0	37.8	37.5	48.3	35.6	38.4	2.7	24	
9	38.5	37.0	39.9	39.7	42.3	37.8	36.6	35.8	36.3	35.9	35.8	35.9	37.2	37.9	38.3	40.2	39.5	37.1	36.4	36.3	36.4	36.6	37.7	37.8	42.3	35.8	37.6	1.7	24	
10	46.7	46.5	39.8	37.3	36.4	36.0	35.7	35.9	36.2	40.6	39.4	36.8	43.9	49.4	45.9	40.6	39.6	41.2	38.1	36.7	38.0	43.9	42.1	38.4	49.4	35.7	40.2	4.0	24	
11	37.3	36.7	36.8	36.8	37.0	37.2	37.4	37.6	37.6	37.8	37.6	37.2	37.2	36.9	36.7	36.4	36.3	36.0	36.1	36.3	36.6	36.8	37.1	37.1	37.8	36.0	36.9	0.5	24	
12	37.7	38.3	38.5	39.1	39.2	39.7	39.9	40.4	40.6	40.4	40.0	39.7	39.4	39.0	38.3	37.2	36.2	36.4	36.5	41.7	45.2	41.0	38.0	37.1	45.2	36.2	39.1	2.0	24	
13	37.2	37.7	37.8	37.6	37.3	36.9	38.6	46.4	50.0	42.9	38.7	37.1	37.0	36.7	36.2	35.7	35.7	35.6	35.7	35.5	35.9	36.1	36.3	36.7	50.0	35.5	38.0	3.5	24	
14	37.5	37.9	38.0	37.9	37.5	37.7	37.8	38.0	38.2	37.9	37.7	37.4	37.3	37.0	37.5	37.3	37.2	37.0	37.2	37.1	37.2	36.9	36.9	37.0	38.2	36.9	37.5	0.4	24	
15	37.3	37.7	37.8	38.0	38.3	38.5	38.7	39.0	39.0	*68.1	*40.8	49.6	48.3	49.4	53.4	53.1	54.5	53.4	44.4	41.1	41.0	40.1	39.2	39.7	54.5	37.3	43.3	6.2	22	
16	38.8	40.7	38.7	39.0	38.1	37.5	37.6	37.9	37.8	37.5	37.9	37.2	36.9	36.8	36.7	37.0	36.8	36.8	36.6	36.9	37.1	37.5	37.8	38.3	40.7	36.6	37.7	0.9	24	
17	38.5	38.8	39.5	40.1	40.0	40.4	40.7	40.9	40.7	40.7	40.0	38.4	37.3	36.2	35.6	37.0	36.5	36.7	36.6	36.0	36.4	36.1	35.8	35.8	40.9	35.6	38.1	2.0	24	
18	35.8	35.7	35.8	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	35.5	35.4	35.5	35.5	35.3	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.3	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	35.8	35.2	35.5	0.2	24	
19	35.4	35.8	36.0	36.2	36.4	36.8	37.2	37.6	37.8	37.3	36.6	36.7	36.6	36.9	36.8	36.4	36.1	36.1	36.3	36.2	36.3	36.6	37.0	38.1	38.1	35.4	36.6	0.6	24	
20	38.3	39.0	38.5	38.2	38.5	38.6	38.2	38.5	38.5	37.9	37.3	36.7	36.7	37.0	36.4	36.2	36.0	36.2	36.1	36.2	36.3	36.5	36.3	39.5	39.5	36.0	37.4	1.1	24	
21	41.3	38.7	41.3	42.2	51.3	46.5	45.9	56.8	62.8	75.0	63.9	64.8	66.3	49.8	50.9	48.3	41.6	37.6	36.9	36.6	36.6	36.6	37.0	37.4	75.0	36.6	47.8	11.5	24	
22	38.0	38.4	38.7	39.1	38.8	39.1	39.0	39.0	39.1	39.5	39.3	38.7	38.1	37.6	37.4	37.6	37.5	38.0	38.2	38.0	38.3	38.3	39.0	41.3	41.3	37.4	38.6	0.8	24	
23	42.9	44.4	47.5	50.3	51.5	52.1	52.0	52.9	46.2	41.2	39.1	38.6	38.3	38.2	38.2	37.9	38.4	39.8	42.9	41.8	39.9	40.1	39.6	40.0	52.9	37.9	43.1	5.2	24	
24	39.8	39.3	38.6	38.4	38.8	39.0	38.9	39.9	38.8	35.9	35.4	35.1	35.4	35.2	36.2	42.6	41.2	43.2	45.4	40.2	36.9	35.9	35.4	35.4	45.4	35.1	38.4	2.8	24	
25	35.4	35.3	35.3	35.3	35.2	35.0	35.2	35.2	35.0	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.0	35.0	35.0	35.2	35.2	35.5	35.7	35.9	36.2	36.2	34.8	35.2	0.3	24	
26	36.5	36.8	37.3	37.3	37.5	37.9	38.1	38.0	38.1	37.8	37.1	36.6	35.8	35.9	36.0	35.9	35.6	35.7	35.4	35.6	35.5	35.3	35.5	35.4	38.1	35.3	36.5	1.0	24	
27	35.4	35.5	35.6	35.4	35.5	35.6	36.2	36.4	36.7	36.6	36.4	36.4	36.6	36.8	36.6	38.0	44.0	45.4	50.2	47.2	39.8	38.4	38.6	37.1	50.2	35.4	38.4	4.1	24	
28	38.0	37.8	38.2	37.5	37.5	37.2	36.9	36.4	35.8	35.6	35.2	35.1	35.2	35.3	35.6	35.8	37.2	39.7	42.4	43.0	45.2	46.0	45.8	45.2	46.0	35.1	38.7	3.8	24	
29	44.9	45.5	46.0	46.8	44.7	40.4	39.9	39.0	37.5	36.1	***	35.7	35.6	35.8	35.7	35.4	35.3	35.5	35.7	36.5	37.0	38.0	38.8	38.9	46.8	35.3	38.9	3.9	23	
30	38.2	38.3	37.9	41.1	40.8	40.4	40.0	40.4	40.9	41.4	39.6	41.0	39.6	38.4	41.2	43.7	44.7	44.3	41.8	45.3	48.5	54.4	51.7	46.1	54.4	37.9	42.5	4.2	24	
31	40.9	37.6	36.6	37.1	38.4	37.2	38.8	43.5	48.4	42.8	50.4	46.8	41.4	42.3	37.7	36.8	36.8	36.7	40.8	39.2	37.2	35.8	35.5	35.3	50.4	35.3	39.7	4.1	24	
最大値	46.8	46.6	47.5	50.3	51.5	52.1	52.0	56.8	62.8	75.0	63.9	64.8	66.3	49.8	53.4	53.1	54.5	53.4	50.2	47.2	48.5	54.4	51.7	46.1	75.0		47.8			
最小値	35.2	35.2	35.3	35.3	35.2	35.0	35.2	35.2	35.0	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.2		34.8	35.2			
平均値	38.5	38.5	38.4	38.7	39.2	38.7	39.0	39.9	40.2	39.9	39.3	39.1	39.0	38.2	38.2	38.2	38.2	38.4	38.4	38.3	38.2	38.4	38.2	38.1		38.7				
標準偏差	3.1	3.1	2.7	3.3	4.0	3.3	3.3	5.0	5.7	7.4	6.0	6.2	6.4	4.1	4.4	4.0	4.0	3.9	3.6	3.3	3.4	4.0	3.4	2.8			4.3			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31					737	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	737			1			28524.5			75.0			34.8			38.7			47.8			35.2 ***:欠測						105/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	152	474	61	30	14	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	737					
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	20.624	64.315	8.277	4.071	1.9	0.136	0.407	0.136	0.136	0	0	0	0	0	0	0	100					

2020年02月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	35.3	35.1	35.3	35.2	35.5	35.4	35.3	35.3	35.6	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.1	35.5	35.7	35.7	35.9	35.9	36.5	36.8	37.2	37.4	37.4	37.4	35.0	35.6	0.7	24																																																																														
2	37.7	38.0	38.7	38.7	39.5	39.4	39.7	39.5	39.3	39.1	38.3	36.9	36.6	36.7	37.3	36.7	36.6	36.5	36.6	36.7	37.1	37.1	37.5	37.9	39.7	36.5	37.8	1.1	24																																																																															
3	38.0	38.4	38.5	38.6	39.0	39.4	39.4	39.5	39.5	38.7	37.7	37.1	36.7	36.8	36.5	36.4	36.4	37.4	38.2	38.5	36.9	35.8	35.8	39.5	35.8	37.7	1.2	24																																																																																
4	35.7	35.5	35.8	36.0	36.0	35.8	36.3	36.7	37.3	36.7	36.3	35.7	36.0	36.1	36.1	35.7	36.0	35.9	36.1	36.4	36.5	36.6	37.2	37.5	37.5	35.5	36.2	0.5	24																																																																															
5	37.9	38.3	38.5	38.7	38.9	39.2	39.1	39.6	39.5	38.4	37.4	39.0	42.4	45.6	47.9	42.2	37.9	40.4	40.7	44.1	45.3	62.5	72.4	67.6	72.4	37.4	43.9	9.6	24																																																																															
6	72.5	67.9	65.5	60.0	55.1	54.5	54.1	49.3	49.4	53.4	44.8	39.7	39.1	37.7	35.0	33.0	34.1	33.6	36.1	35.2	33.7	33.8	35.0	35.6	72.5	33.0	45.3	12.4	24																																																																															
7	34.8	34.2	34.4	34.8	34.9	34.8	35.2	35.5	35.5	34.7	34.4	34.2	34.1	33.8	33.7	33.7	33.9	34.5	34.5	35.3	35.6	36.0	36.3	36.4	36.4	33.7	34.8	0.8	24																																																																															
8	36.6	36.7	36.7	36.8	40.5	40.3	40.0	39.8	39.7	39.4	38.6	37.4	36.9	36.2	42.9	41.1	40.9	43.0	46.5	47.5	52.5	60.8	59.8	52.6	60.8	36.2	42.6	7.1	24																																																																															
9	46.6	43.8	41.7	37.3	35.9	35.1	34.8	34.5	34.6	34.5	34.9	35.0	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	34.9	35.3	35.6	35.9	36.3	36.7	46.6	34.5	36.4	3.1	24																																																																																
10	36.8	37.0	37.2	38.3	38.0	38.0	37.0	37.7	43.9	46.3	45.9	48.3	53.4	61.3	50.8	43.2	38.7	38.0	37.1	36.0	36.4	36.5	35.9	61.3	35.9	41.1	6.7	24																																																																																
11	36.2	36.5	36.3	35.8	35.6	35.7	35.6	35.5	35.7	35.5	35.6	35.9	35.9	35.9	35.7	35.7	35.6	35.3	35.6	35.7	35.8	36.4	36.6	37.1	37.1	35.3	35.9	0.4	24																																																																															
12	37.3	37.7	38.2	38.4	38.8	38.9	39.1	38.9	38.7	38.1	37.4	36.7	36.6	36.6	36.9	36.3	37.1	41.1	44.5	45.0	48.1	45.6	39.1	37.5	42.8	48.1	36.3	39.5	3.2	24																																																																														
13	41.1	42.8	40.5	41.1	39.8	37.2	36.6	36.7	36.5	36.5	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.1	36.1	36.5	36.6	36.7	36.5	36.6	36.7	42.8	36.1	37.4	2.0	24																																																																																
14	36.9	37.3	37.9	38.4	38.4	38.9	38.6	38.3	38.5	38.5	38.1	38.1	38.6	38.2	38.3	37.8	37.8	38.1	38.2	38.3	38.6	38.5	38.5	38.8	38.9	36.9	38.2	0.4	24																																																																															
15	39.3	39.8	39.3	39.5	39.4	39.5	39.8	40.0	39.7	39.2	38.8	38.5	38.2	37.6	36.8	36.8	36.4	36.5	36.8	36.9	37.0	37.4	37.7	37.7	40.0	36.4	38.3	1.3	24																																																																															
16	37.7	38.1	38.2	37.9	42.0	44.3	44.4	42.8	40.2	39.0	38.1	37.0	38.3	37.3	38.0	40.9	51.0	53.1	51.4	51.1	63.3	64.6	53.2	42.5	64.6	37.0	44.4	8.1	24																																																																															
17	40.1	38.3	36.9	36.4	36.0	36.1	36.3	36.4	36.5	36.9	36.5	36.3	37.0	37.5	37.5	37.5	36.7	36.1	40.1	39.1	37.6	36.8	36.5	36.3	40.1	36.0	37.1	1.2	24																																																																															
18	36.4	36.5	41.0	59.5	64.9	73.4	67.2	53.1	44.4	53.0	61.1	60.6	53.1	49.3	48.3	52.7	48.1	48.5	42.4	39.1	37.6	37.1	36.7	36.8	73.4	36.4	49.2	10.9	24																																																																															
19	37.3	37.6	37.4	37.9	38.1	38.3	38.6	38.7	38.5	38.2	37.2	36.8	35.6	35.7	35.6	35.5	35.6	35.8	35.7	35.8	36.0	36.5	36.9	37.3	38.7	35.5	36.9	1.1	24																																																																															
20	37.8	37.6	38.2	38.5	38.7	39.0	39.3	39.4	39.0	38.8	38.4	37.3	36.0	35.8	35.7	35.6	35.5	36.4	41.3	42.0	37.5	36.6	36.5	36.4	42.0	35.5	37.8	1.7	24																																																																															
21	36.1	36.2	36.4	36.4	36.5	36.8	37.4	37.4	37.5	37.5	37.4	37.0	36.3	36.3	36.4	36.2	35.7	35.7	35.7	35.9	36.0	36.4	36.6	36.8	37.5	35.7	36.5	0.6	24																																																																															
22	36.8	36.6	36.5	36.4	36.1	36.0	35.8	36.1	35.8	35.8	35.9	38.8	43.3	41.0	37.1	37.0	37.5	36.9	35.9	35.6	35.7	35.9	36.2	36.4	43.3	35.6	36.9	1.8	24																																																																															
23	36.6	36.9	38.7	37.3	37.1	37.5	41.4	40.6	38.1	40.7	38.3	37.4	37.1	40.5	39.2	38.1	37.5	37.0	36.6	36.5	36.7	37.0	37.5	37.5	41.4	36.5	38.0	1.4	24																																																																															
24	37.5	37.9	38.3	38.8	39.3	39.5	39.8	40.2	39.9	39.3	39.1	38.2	36.9	36.4	36.4	36.2	36.3	36.0	36.8	36.0	36.2	36.9	36.7	40.2	36.0	37.7	1.5	24																																																																																
25	37.1	37.2	37.4	37.5	38.1	38.1	38.7	39.1	39.6	39.5	39.4	39.4	39.6	39.7	40.2	46.5	44.9	42.8	45.8	46.9	49.7	51.9	54.7	52.1	54.7	37.1	42.3	5.4	24																																																																															
26	50.5	45.9	43.7	43.2	44.1	43.5	41.8	45.8	44.1	38.4	36.4	35.6	35.7	35.6	35.8	35.7	35.7	35.7	36.1	38.6	42.7	42.2	43.6	48.2	50.5	35.6	40.8	4.6	24																																																																															
27	47.5	54.5	51.0	50.3	53.5	46.3	38.6	37.4	36.8	36.1	36.8	39.4	37.3	38.0	37.1	36.2	35.4	36.4	40.1	37.7	35.8	35.1	34.9	35.1	54.5	34.9	40.3	6.3	24																																																																															
28	35.2	35.3	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.1	35.2	35.3	35.1	35.0	35.1	35.2	35.3	35.1	35.2	35.5	35.7	35.9	36.4	36.7	36.9	36.9	35.0	35.4	0.5	24																																																																															
29	37.0	37.0	36.6	36.8	36.7	36.6	36.7	37.0	37.3	37.0	36.7	37.0	37.5	39.9	40.3	39.4	39.1	37.7	39.6	43.3	45.0	40.4	38.3	37.5	45.0	36.6	38.4	2.2	24																																																																															
30																																																																																																												
31																																																																																																												
最大値	72.5	67.9	65.5	60.0	64.9	73.4	67.2	53.1	49.4	53.4	61.1	60.6	53.4	61.3	50.8	52.7	51.0	53.1	51.4	51.1	63.3	64.6	72.4	67.6	73.4		49.2																																																																																	
最小値	34.8	34.2	34.4	34.8	34.9	34.8	34.8	34.5	34.6	34.5	34.4	34.2	34.1	33.8	33.7	33.0	33.9	33.6	34.5	35.2	33.7	33.8	34.9	35.1		33.0	34.8																																																																																	
平均値	39.5	39.5	39.3	39.6	40.1	40.1	39.7	39.2	38.8	39.0	38.5	38.3	38.3	38.5	38.1	37.9	37.8	38.0	38.6	38.9	39.6	40.2	40.2	39.8			39.1																																																																																	
標準偏差	7.3	6.7	6.0	6.3	6.7	7.6	6.5	4.1	3.3	4.6	5.0	5.0	4.6	5.4	4.2	4.1	4.0	4.4	4.1	4.5	6.5	8.4	8.7	7.1			5.8																																																																																	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				696																																																																																
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	29																								696				0				27183.1				73.4				33.0				39.1				49.2				34.8 ***: 欠測				105/01																																																			
測定値ランク	0																								6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL			
	5																								10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上							
時間数	0																								0				0				0				0				0				159				425				50				22				22				5				7				3				3				0				0				0				0				0				696							
出現割合(%)	0																								0				0				0				0				0				22.845				61.063				7.184				3.161				3.161				0.718				1.006				0.431				0.431				0				0				0				0				0				100							

岡安 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間					
1	37.6	37.9	37.9	38.3	36.3	35.9	35.7	35.7	35.8	35.7	35.9	35.9	36.0	35.8	35.9	36.0	35.9	35.9	36.0	36.2	36.4	36.6	36.4	37.0	38.3	35.7	36.4	0.8	24					
2	37.2	37.5	37.4	37.7	37.9	38.1	38.3	38.2	37.9	37.5	37.2	36.9	36.6	36.5	36.2	36.4	36.4	36.6	36.7	36.3	36.3	36.4	35.7	35.9	38.3	35.7	37.0	0.8	24					
3	35.7	35.8	36.7	35.7	35.5	36.6	36.3	36.3	35.7	35.6	35.7	35.8	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.9	36.2	36.4	36.7	36.7	35.4	35.9	0.4	24					
4	37.1	37.3	38.0	38.6	39.0	38.9	38.9	38.7	39.2	42.5	44.1	44.4	43.5	43.1	43.5	44.7	41.2	38.1	37.6	37.9	37.8	38.0	37.6	38.7	44.7	37.1	39.9	2.6	24					
5	40.0	45.3	42.9	41.3	47.5	51.5	47.3	42.7	41.4	40.0	38.8	39.9	38.6	37.4	37.4	37.9	37.4	36.8	36.3	36.3	36.5	36.0	36.5	37.6	51.5	36.0	40.1	4.2	24					
6	39.5	37.3	36.3	36.0	35.5	35.4	35.3	35.4	35.1	35.3	35.3	35.3	35.5	35.4	35.4	35.5	35.4	35.3	35.2	35.5	35.5	35.7	36.1	36.6	39.5	35.1	35.8	0.9	24					
7	36.7	36.8	37.8	37.9	38.1	38.3	39.0	39.1	38.3	37.6	36.9	37.1	37.0	36.3	35.9	35.9	36.2	36.3	36.5	37.2	40.7	48.8	49.0	41.1	49.0	35.9	38.5	3.5	24					
8	41.2	39.2	38.3	41.6	46.8	46.1	44.1	44.3	45.0	44.6	41.8	39.6	36.7	36.1	35.8	35.5	35.7	35.6	35.8	35.9	35.9	36.2	36.3	36.4	46.8	35.5	39.4	4.0	24					
9	36.5	36.8	37.1	37.3	37.8	38.0	37.9	37.8	37.6	37.3	36.2	35.8	35.9	35.9	36.0	36.0	35.9	35.9	36.1	36.3	36.5	36.6	36.7	36.7	38.0	35.8	36.7	0.7	24					
10	36.7	37.3	38.2	41.3	43.5	42.5	45.8	49.3	46.1	42.4	39.9	38.3	40.3	38.5	38.1	41.9	43.7	42.1	42.8	39.2	37.5	36.1	35.9	37.4	49.3	35.9	40.6	3.5	24					
11	36.8	38.4	39.5	38.0	38.0	38.2	38.7	37.3	36.6	39.7	40.8	45.4	41.7	38.0	40.4	45.4	47.5	45.4	47.3	48.7	45.3	40.7	37.9	36.6	48.7	36.6	40.9	3.9	24					
12	37.4	37.5	37.1	37.0	37.2	37.8	38.0	38.3	38.0	37.6	36.5	36.2	36.3	36.1	36.1	36.1	36.2	35.8	35.9	36.0	36.2	36.7	36.9	37.4	38.3	35.8	36.8	0.8	24					
13	37.5	37.9	38.2	38.3	38.4	38.6	38.2	38.1	38.1	37.6	37.1	36.4	36.4	36.0	36.0	36.0	35.8	35.8	35.9	35.9	35.8	36.2	36.6	36.7	38.6	35.8	37.0	1.0	24					
14	36.5	36.1	36.1	36.2	41.6	44.5	46.5	43.5	40.4	37.9	36.6	36.9	36.5	35.7	36.6	36.6	35.9	35.8	38.4	39.3	37.5	36.1	35.7	35.4	46.5	35.4	38.0	3.1	24					
15	35.5	35.6	35.9	36.4	36.5	36.8	36.8	37.4	37.0	36.2	36.5	36.3	36.2	36.4	39.2	38.7	39.5	38.8	36.9	36.7	36.4	36.5	36.7	37.2	39.5	35.5	36.9	1.1	24					
16	43.0	46.1	40.2	37.6	37.1	36.4	40.1	43.7	46.4	42.4	39.7	37.8	37.4	38.5	37.3	36.0	35.7	35.4	35.5	35.4	35.2	35.6	35.7	36.1	46.4	35.2	38.5	3.5	24					
17	36.7	36.9	37.4	37.9	38.4	38.7	39.0	39.0	38.5	37.5	36.4	36.1	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.2	36.5	36.4	36.3	36.2	36.4	36.7	39.0	36.1	37.0	1.0	24					
18	36.4	37.2	42.8	42.3	39.0	36.9	36.5	36.9	36.7	36.5	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9	36.0	35.8	35.9	35.8	36.0	36.1	36.4	36.5	36.7	42.8	35.8	36.9	1.9	24					
19	36.8	36.9	37.1	37.3	37.3	37.6	37.2	37.7	37.4	36.8	36.2	36.4	36.2	35.9	35.7	35.9	35.7	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	37.4	37.7	35.7	36.6	0.7	24						
20	42.4	39.5	37.1	38.1	43.0	41.1	38.1	37.0	36.5	36.4	36.3	36.5	36.5	36.4	36.6	36.6	36.7	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	36.4	36.9	43.0	36.3	37.5	2.0	24					
21	37.1	37.3	37.8	38.1	38.3	38.8	38.9	39.1	38.4	37.8	37.5	36.8	36.4	37.0	36.5	36.1	36.0	35.8	35.8	35.8	35.9	36.2	36.6	36.9	39.1	35.8	37.1	1.1	24					
22	37.0	37.2	37.4	37.4	37.3	37.1	37.0	36.9	36.8	36.6	36.7	36.7	36.3	36.4	36.3	36.0	35.8	36.0	35.9	36.0	35.9	36.1	36.1	36.0	37.4	35.8	36.5	0.5	24					
23	35.8	36.0	36.0	35.8	36.0	36.0	35.7	35.7	35.7	35.6	35.5	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.9	37.9	39.0	37.9	38.9	37.1	35.9	35.7	39.0	35.5	36.3	1.0	24					
24	35.8	35.7	35.9	35.7	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	35.7	35.7	35.7	37.4	37.6	36.3	35.7	35.6	35.5	35.7	35.6	35.9	37.6	35.5	35.9	0.5	24					
25	35.9	36.1	36.2	36.6	37.0	37.5	37.8	38.2	37.6	35.8	35.4	35.3	35.5	35.4	35.6	35.5	35.3	35.4	35.4	35.5	35.7	36.0	36.2	36.5	38.2	35.3	36.1	0.9	24					
26	36.6	37.1	37.3	37.9	38.2	38.4	38.6	38.7	38.4	38.3	37.8	37.3	36.9	36.8	36.8	36.6	36.2	36.2	36.5	36.7	36.7	36.8	37.1	37.2	38.7	36.2	37.3	0.8	24					
27	37.2	36.8	36.7	39.5	40.5	39.1	38.8	39.5	39.0	37.7	37.2	38.9	38.4	36.2	35.6	35.4	35.7	36.1	38.5	37.6	36.3	36.9	39.2	42.2	42.2	35.4	37.9	1.7	24					
28	39.5	50.1	50.6	42.0	41.5	42.3	43.0	40.0	36.7	36.0	36.1	35.8	35.5	35.5	36.2	43.5	44.3	49.3	54.8	54.5	48.9	47.0	51.4	54.8	35.5	42.9	6.5	24						
29	47.9	42.5	46.3	47.8	49.2	45.3	38.2	35.7	35.2	35.2	35.2	35.2	35.6	35.7	35.9	35.6	35.4	35.4	35.2	35.2	35.0	35.2	35.3	49.2	35.0	38.3	5.0	24						
30	35.6	35.6	35.7	35.7	36.2	36.4	36.6	37.4	36.8	36.3	36.0	35.5	35.4	35.5	35.5	35.3	35.4	35.5	35.5	35.4	35.8	35.7	36.0	36.4	37.4	35.3	35.9	0.5	24					
31	36.6	36.8	37.3	37.7	37.6	38.1	38.0	38.0	38.0	37.2	36.6	36.5	36.4	35.9	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	36.7	36.5	36.1	36.3	37.2	38.1	35.7	36.8	0.8	24					
最大値	47.9	50.1	50.6	47.8	49.2	51.5	47.3	49.3	46.4	44.6	44.1	45.4	43.5	43.1	43.5	45.4	47.5	45.4	49.3	54.8	54.5	48.9	49.0	51.4	54.8									
最小値	35.5	35.6	35.7	35.7	35.5	35.4	35.3	35.4	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.4	35.4	35.3	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.0	35.2	35.3		35.0								
平均値	37.8	38.2	38.4	38.4	39.1	39.1	38.9	38.7	38.3	37.7	37.2	37.2	36.9	36.5	36.6	36.9	37.1	36.9	37.3	37.4	37.3	37.2	37.2	37.5			37.7							
標準偏差	2.7	3.3	3.2	2.6	3.6	3.6	3.2	3.1	2.9	2.4	2.1	2.4	1.9	1.5	1.7	2.5	2.9	2.5	3.3	4.0	3.7	3.2	3.0	3.0			3.0							
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744					
有効測定日数	31		測定時間		744		欠測定時間数		0		測定値合計		28018.4		54.8		1時間値の最小値		35.0		平均値		37.7		日平均値の最大値		42.9		日平均値の最小値		35.8 ***:欠測		局番/項目コード	
	31										28018.4		54.8		35.0		37.7				42.9				35.8 ***:欠測				105/01					
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上												
時間数		0	0	0	0	0	0	0	213	449	55	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744										
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	28.629	60.349	7.392	3.091	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100											

老富 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間				
1	40.8	40.4	40.5	41.3	41.8	42.3	42.5	42.1	41.9	42.8	42.7	42.3	41.9	42.1	42.1	41.8	41.4	41.4	41.4	41.4	41.7	41.5	41.9	41.9	42.8	40.4	41.7	0.6	24				
2	42.3	42.1	42.3	42.2	42.3	42.2	42.7	43.1	42.6	42.0	42.1	41.6	41.3	41.2	40.8	41.0	40.8	40.8	41.2	41.4	41.9	42.5	42.8	42.6	43.1	40.8	41.9	0.7	24				
3	42.6	42.5	42.4	43.3	46.7	44.4	43.9	43.8	43.9	43.0	42.5	42.3	42.1	41.9	41.8	41.7	41.6	41.4	41.2	41.2	41.4	43.1	44.7	42.9	46.7	41.2	42.8	1.3	24				
4	42.7	43.8	48.5	50.8	46.7	44.4	46.7	44.0	44.1	42.7	41.8	41.3	41.4	41.7	42.1	42.2	46.8	43.8	42.3	48.8	49.6	48.8	49.0	52.8	52.8	41.3	45.3	3.4	24				
5	51.4	54.0	47.9	45.5	46.1	44.9	48.5	46.7	42.8	45.2	42.7	42.9	42.8	41.5	41.1	41.9	41.8	47.3	48.3	43.5	41.1	40.5	40.3	40.2	54.0	40.2	44.5	3.7	24				
6	40.1	40.2	40.4	40.3	40.4	40.7	40.6	40.8	41.3	40.9	40.8	40.7	40.7	40.8	40.8	40.7	40.7	40.7	40.5	40.8	41.3	41.8	42.5	43.2	43.2	40.1	40.9	0.7	24				
7	43.4	43.6	43.6	43.5	43.9	44.8	45.0	46.7	54.8	56.2	55.4	53.3	55.3	56.0	48.1	43.9	42.6	42.1	41.1	41.1	41.0	40.8	40.9	41.0	56.2	40.8	46.2	5.6	24				
8	40.7	40.9	40.6	40.7	41.0	42.6	46.0	55.8	52.1	45.0	43.2	42.9	42.9	42.9	45.9	48.4	45.8	45.8	44.2	44.0	45.5	45.7	47.0	44.7	55.8	40.6	44.8	3.6	24				
9	44.3	43.4	46.1	46.1	45.9	42.6	41.3	41.4	41.2	41.1	41.0	40.9	40.7	43.0	45.3	44.7	50.2	45.0	42.3	41.4	41.3	41.2	42.0	47.8	50.2	40.7	43.3	2.5	24				
10	53.2	53.0	45.2	42.3	41.3	41.3	42.2	41.3	42.3	*44.4	*47.0	*64.6	*55.2	*57.6	*53.9	45.9	44.6	45.5	45.2	42.4	41.7	41.3	41.5	41.5	53.2	41.3	*44.0	3.7	18				
11	41.4	42.2	43.2	44.1	45.1	45.3	44.4	44.8	44.1	43.4	43.1	42.7	42.3	41.9	41.7	41.4	41.3	41.0	41.3	41.2	41.8	41.9	42.3	42.6	45.3	41.0	42.7	1.3	24				
12	43.3	43.5	43.5	44.3	44.2	44.1	43.9	44.1	44.4	44.4	43.7	43.2	42.5	42.2	42.1	42.5	41.7	41.2	43.3	47.1	48.4	46.7	43.1	42.2	48.4	41.2	43.7	1.7	24				
13	42.2	42.0	42.3	42.1	41.8	41.6	41.4	47.7	52.3	47.4	43.2	42.2	41.9	42.0	41.7	41.8	41.9	41.5	40.8	40.5	41.0	41.6	42.2	42.5	52.3	40.5	42.7	2.7	24				
14	42.9	43.3	43.4	43.3	43.1	43.2	42.9	42.9	42.6	41.8	41.4	41.6	41.5	41.5	41.7	41.7	41.4	41.3	41.7	41.9	41.6	41.4	41.4	41.5	43.4	41.3	42.1	0.8	24				
15	41.5	42.2	42.5	42.8	43.8	44.1	44.0	44.5	44.1	43.1	44.1	49.0	50.4	58.5	56.2	53.9	58.9	58.9	51.1	44.7	45.7	43.5	42.9	43.2	58.9	41.5	47.2	5.9	24				
16	44.4	44.5	43.3	43.2	42.9	42.8	43.4	43.3	43.3	42.9	43.6	42.3	42.1	42.2	42.1	42.0	41.7	41.7	41.8	42.3	42.4	42.8	43.8	44.1	44.5	41.7	42.9	0.8	24				
17	44.1	44.6	44.9	44.6	44.8	44.4	44.8	44.6	44.7	43.9	41.9	41.2	40.8	*41.3	*41.8	*41.9	43.3	41.6	41.5	41.2	41.0	41.1	41.1	41.1	44.9	40.8	42.9	1.7	21				
18	40.8	40.8	41.0	40.8	40.8	40.8	40.7	40.7	40.5	40.6	40.5	40.6	40.7	40.5	40.5	40.5	40.3	40.3	40.5	40.5	40.5	40.3	40.3	40.3	41.0	40.3	40.6	0.2	24				
19	40.4	40.6	41.0	41.1	41.2	42.3	43.2	43.9	43.5	42.6	41.8	42.1	42.1	41.7	41.6	41.7	41.3	41.2	41.0	41.3	41.2	41.8	42.2	42.9	43.9	40.4	41.8	0.9	24				
20	43.4	43.6	44.0	43.9	44.0	43.0	43.0	43.0	42.2	42.0	41.7	41.8	41.7	41.9	41.7	41.6	41.3	41.2	41.2	41.5	41.6	41.5	42.3	41.8	44.0	41.2	42.3	0.9	24				
21	44.3	42.9	47.2	49.4	51.6	51.1	48.7	60.1	61.6	67.4	65.8	62.8	64.6	54.7	53.1	50.7	46.7	43.1	42.1	41.4	41.2	41.4	41.9	43.0	67.4	41.2	50.7	8.7	24				
22	43.6	44.3	44.7	44.9	44.4	43.8	44.0	44.5	44.5	44.6	43.5	42.7	42.4	41.9	41.7	41.7	41.8	43.3	42.9	42.5	42.4	42.6	42.3	44.2	44.9	41.7	43.3	1.1	24				
23	46.5	48.8	52.3	54.0	55.3	54.8	52.8	54.3	48.8	44.6	42.5	42.2	42.6	42.4	42.7	42.0	42.2	43.4	45.2	45.7	42.7	42.0	41.7	41.5	55.3	41.5	46.3	5.0	24				
24	44.2	42.8	42.0	41.6	41.5	41.4	41.0	41.3	41.6	40.7	40.2	40.0	40.1	40.1	40.3	48.6	52.0	53.2	60.3	52.8	44.9	41.7	40.7	40.7	60.3	40.0	43.9	5.4	24				
25	40.6	40.3	40.3	40.1	39.9	40.2	40.0	40.1	40.1	40.1	40.3	40.1	39.9	40.0	40.1	40.2	40.0	40.1	40.1	40.1	40.4	40.8	41.4	41.7	41.7	39.9	40.3	0.4	24				
26	42.0	42.3	42.1	42.3	42.3	42.5	42.6	43.5	43.6	42.9	42.0	41.4	41.3	41.2	41.1	41.1	40.8	40.7	40.5	40.5	40.6	40.5	40.6	40.5	43.6	40.5	41.6	1.0	24				
27	40.7	40.7	40.7	40.6	40.6	40.8	41.1	41.7	41.6	41.4	41.6	42.0	42.2	42.1	42.0	43.2	48.4	48.8	51.4	48.5	43.3	43.8	43.7	42.1	51.4	40.6	43.0	3.0	24				
28	42.7	42.6	43.0	41.7	41.1	40.6	40.6	40.8	40.6	40.9	40.8	40.9	40.7	40.7	40.5	41.4	45.1	47.1	46.4	48.5	50.0	51.8	50.8	50.4	51.8	40.5	43.7	3.9	24				
29	48.0	48.5	48.9	51.6	53.5	46.7	46.1	45.5	44.0	41.6	***	43.7	47.7	43.9	42.6	41.0	40.7	40.7	41.2	43.3	43.6	44.8	43.4	44.2	53.5	40.7	45.0	3.4	23				
30	42.5	41.6	42.6	43.9	44.5	42.8	45.9	46.1	46.0	47.4	45.5	49.9	49.0	45.1	48.3	51.3	52.9	51.5	48.8	51.2	55.7	58.6	56.4	53.4	58.6	41.6	48.4	4.7	24				
31	48.5	43.9	41.7	41.3	42.9	42.7	44.1	50.2	53.2	50.0	60.7	58.0	47.5	49.9	44.3	42.3	42.1	41.9	46.3	44.7	43.0	41.2	40.5	40.5	60.7	40.5	45.9	5.4	24				
最大値	53.2	54.0	52.3	54.0	55.3	54.8	52.8	60.1	61.6	67.4	65.8	62.8	64.6	58.5	56.2	53.9	58.9	58.9	60.3	52.8	55.7	58.6	56.4	53.4	67.4	39.9	40.3	43.8	4.1	734			
最小値	40.1	40.2	40.3	40.1	39.9	40.2	40.0	40.1	40.1	40.1	40.2	40.0	39.9	40.0	40.1	40.2	40.0	40.1	40.1	40.1	40.1	40.4	40.3	40.3	40.2								
平均値	43.5	43.5	43.6	43.8	44.0	43.5	43.8	45.0	45.0	44.4	44.1	44.0	43.8	43.6	43.2	43.4	43.9	43.8	43.8	43.5	43.2	43.2	43.1	43.3									
標準偏差	3.1	3.3	2.9	3.4	3.7	3.0	2.8	4.6	4.9	5.4	6.0	5.4	5.2	4.8	3.8	3.6	4.4	4.3	4.4	3.4	3.5	3.8	3.4	3.4									
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	30	30	29	29	30	31	31	31	31	31	31	31	31	734								
有効測定日数		測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード				
30		734			1			32118.6			67.4			39.9			43.8			50.7			40.3 ***:欠測			106/01							
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL										
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上											
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	129	482	68	39	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	734									
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	17.575	65.668	9.264	5.313	1.499	0.545	0.136	0	0	0	0	0	0	0	100									

老富 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	40.4	40.3	40.4	40.0	40.3	40.3	40.0	40.0	40.3	40.5	40.3	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.8	41.0	40.7	40.9	41.3	42.0	42.8	43.2	43.2	43.2	40.0	40.7	0.8	24
2	43.6	43.5	43.6	43.8	43.9	44.4	44.7	45.0	44.5	42.8	42.4	41.6	41.4	41.3	42.8	41.8	41.6	41.4	41.5	42.0	42.0	42.5	43.0	43.2	45.0	41.3	42.9	1.2	24	
3	43.5	43.2	43.6	44.0	44.3	44.2	44.4	43.7	42.5	41.9	42.1	41.8	41.7	41.7	42.4	42.0	41.7	41.6	41.5	42.0	41.9	41.6	41.2	40.9	44.4	40.9	42.5	1.1	24	
4	40.9	40.4	40.6	41.0	40.9	40.9	41.2	41.9	41.6	41.1	41.3	41.1	41.1	41.3	41.1	41.1	41.0	40.8	40.9	41.4	41.8	42.2	42.6	42.9	42.9	40.4	41.3	0.6	24	
5	43.5	44.1	44.4	44.6	44.8	44.6	44.2	43.9	43.3	42.3	42.2	42.3	42.5	44.6	50.1	48.3	43.1	43.6	45.4	48.1	49.7	58.1	70.9	74.9	74.9	42.2	47.6	8.5	24	
6	78.5	76.7	75.2	*74.3	68.7	65.3	66.1	64.5	58.4	55.9	50.1	48.8	48.2	43.8	39.4	36.8	36.9	36.0	36.8	36.4	35.6	35.4	36.1	36.6	78.5	35.4	50.7	15.3	23	
7	36.0	35.6	35.4	35.6	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.2	36.4	35.6	35.5	35.4	35.4	35.6	35.8	36.0	37.0	37.3	37.6	37.6	37.4	37.6	37.6	35.4	36.2	0.8	24	
8	37.5	37.7	37.8	38.0	39.6	40.8	40.0	39.7	39.7	40.6	39.6	38.7	38.7	37.6	42.8	42.9	44.7	49.0	49.5	49.7	48.5	65.8	76.8	65.4	76.8	37.5	45.0	10.3	24	
9	55.3	49.9	44.5	39.1	36.5	35.1	34.8	36.1	34.7	34.7	36.9	35.2	34.6	34.6	35.2	34.8	34.8	34.6	35.0	35.7	36.2	36.4	36.7	36.8	55.3	34.6	37.4	5.2	24	
10	37.0	37.1	37.1	37.6	37.6	37.4	36.6	36.7	39.0	44.3	46.9	47.3	49.8	56.8	52.5	45.5	40.7	38.4	36.9	35.9	36.7	36.5	35.6	35.6	56.8	35.6	40.6	6.0	24	
11	35.8	36.1	35.7	35.6	35.6	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.7	35.6	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	35.9	36.1	36.7	37.1	37.7	38.0	38.1	38.1	35.4	36.1	0.8	24	
12	38.2	38.7	38.9	39.2	39.5	39.1	38.6	38.7	38.6	38.1	38.0	37.8	37.9	38.0	37.5	38.4	41.2	43.8	47.1	49.2	44.1	39.8	38.8	44.9	49.2	37.5	40.2	3.2	24	
13	41.5	42.2	43.1	43.1	42.8	40.2	39.5	39.2	39.5	39.6	39.5	39.7	39.9	39.9	39.8	39.8	40.0	39.9	40.1	40.3	40.6	41.0	40.6	40.9	43.1	39.2	40.5	1.2	24	
14	41.0	41.2	41.1	41.2	41.3	40.9	41.5	42.0	42.4	42.7	42.4	42.2	42.1	42.3	41.8	42.3	41.8	41.7	41.9	42.0	42.2	42.2	41.8	41.8	42.7	40.9	41.8	0.5	24	
15	42.0	42.3	42.0	41.6	41.5	41.6	41.9	42.9	43.3	42.9	42.4	41.9	41.2	41.2	41.4	41.3	41.5	41.3	41.4	41.6	42.2	42.4	42.1	41.8	43.3	41.2	41.9	0.6	24	
16	41.9	41.9	41.8	41.5	45.2	47.5	47.7	45.9	43.6	42.7	42.2	41.6	43.6	42.6	41.8	44.5	52.8	58.7	62.0	60.1	68.5	65.0	58.3	49.2	68.5	41.5	48.8	8.5	24	
17	45.6	43.6	42.2	41.3	41.3	41.0	41.3	41.2	41.7	41.7	41.8	42.2	42.3	41.7	41.8	41.5	42.2	45.0	59.6	50.8	47.5	42.7	41.1	40.9	59.6	40.9	43.4	4.2	24	
18	40.9	41.2	41.8	50.5	61.2	70.3	66.5	56.8	47.4	56.0	62.4	62.2	57.9	57.9	59.1	56.8	51.1	52.4	45.7	40.9	38.8	38.2	38.2	38.2	70.3	38.2	51.3	10.0	24	
19	38.3	38.4	38.8	39.2	39.3	39.3	39.6	39.9	40.0	39.8	39.5	39.2	38.9	39.2	39.3	39.3	39.1	39.2	39.5	40.1	40.3	40.9	41.1	41.5	41.5	38.3	39.6	0.8	24	
20	41.7	42.0	41.9	42.3	42.0	42.2	42.3	42.8	42.8	42.3	41.5	39.9	39.9	39.9	40.0	40.7	41.7	41.3	44.0	47.4	42.7	41.0	41.1	41.5	47.4	39.9	41.9	1.6	24	
21	41.8	42.5	42.0	42.4	42.6	42.9	43.6	44.1	44.6	44.8	42.2	41.1	41.0	40.8	40.8	40.6	40.8	40.4	40.5	40.7	40.8	40.8	41.0	40.8	44.8	40.4	41.8	1.4	24	
22	40.8	40.8	40.6	40.8	40.6	40.7	40.5	40.7	40.7	41.0	41.5	44.5	47.8	46.4	42.8	41.6	42.1	41.5	40.5	40.2	40.4	40.6	40.9	41.2	47.8	40.2	41.6	1.9	24	
23	41.7	42.0	43.8	44.7	42.1	42.5	44.4	50.1	47.2	45.2	45.6	44.1	42.4	42.7	42.4	42.7	42.1	41.6	41.2	41.4	41.8	42.0	42.5	42.7	50.1	41.2	43.3	2.1	24	
24	43.2	43.7	43.6	43.6	44.0	44.0	43.7	43.9	43.3	42.0	41.3	41.3	41.1	41.3	41.5	41.3	40.9	40.9	41.1	41.1	41.4	41.5	41.6	41.7	44.0	40.9	42.2	1.2	24	
25	42.2	42.1	42.2	42.2	42.5	42.7	42.9	43.1	43.1	43.5	43.6	43.8	44.2	44.1	43.8	47.5	45.7	44.8	49.2	48.5	51.1	53.5	57.1	57.2	57.2	42.1	45.9	4.6	24	
26	58.1	51.4	48.1	47.1	50.3	48.2	48.9	50.5	52.4	47.0	42.4	40.9	40.8	40.7	40.6	40.8	40.9	40.6	40.7	41.1	43.3	43.1	44.1	48.4	58.1	40.6	45.4	4.9	24	
27	51.0	59.5	61.2	56.8	55.7	50.3	43.8	41.8	42.1	41.7	43.6	44.4	42.5	43.1	42.7	41.5	40.6	41.2	45.1	43.7	41.1	40.0	40.0	39.8	61.2	39.8	45.6	6.5	24	
28	39.8	40.0	40.0	40.1	40.1	40.3	40.1	40.1	40.1	40.0	40.1	40.3	40.1	40.2	40.2	40.2	40.2	40.1	40.2	40.8	41.0	42.0	42.5	42.2	42.5	39.8	40.4	0.7	24	
29	41.6	41.1	41.1	41.1	40.9	41.3	41.3	41.6	41.6	41.3	41.4	42.7	43.5	46.0	45.8	46.1	45.0	42.7	44.8	47.5	48.8	44.9	42.3	41.3	48.8	40.9	43.2	2.4	24	
30																														
31																														
最大値	78.5	76.7	75.2	56.8	68.7	70.3	66.5	64.5	58.4	56.0	62.4	62.2	57.9	57.9	59.1	56.8	52.8	58.7	62.0	60.1	68.5	65.8	76.8	74.9	78.5					
最小値	35.8	35.6	35.4	35.6	35.6	35.1	34.8	35.4	34.7	34.7	35.7	35.2	34.6	34.6	35.2	34.8	34.8	34.6	35.0	35.7	35.6	35.4	35.6	35.6		34.6				
平均値	43.6	43.4	43.2	42.1	43.5	43.4	43.1	43.0	42.4	42.4	42.3	42.0	42.0	42.1	41.8	41.6	41.9	43.0	42.9	42.9	43.4	44.0	43.8				42.7			
標準偏差	8.4	8.0	7.7	4.3	7.3	7.6	7.2	6.1	4.7	4.7	4.9	4.9	4.6	5.1	4.9	4.3	3.8	4.9	6.1	5.4	6.3	7.6	9.6	8.5				6.3		
測定時間	29	29	29	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					695	
有効測定日数	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード		
	29			695			0			29706.6			78.5			34.6			42.7			51.3			36.1 ***:欠測			106/01		
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	50	223	326	45	12	18	10	6	2	3	0	0	0	0	0	695						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	7.194	32.086	46.906	6.475	1.727	2.59	1.439	0.863	0.288	0.432	0	0	0	0	0	100						

老富 放射線測定所

2020年03月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	41.0	40.9	41.1	42.0	41.4	40.9	40.7	40.9	40.8	40.8	41.1	41.1	41.0	41.1	41.1	40.9	41.0	40.8	40.6	40.9	41.0	41.4	41.4	42.1	42.1	40.6	41.1	0.4	24																																																																															
2	42.4	42.7	42.8	42.8	43.0	43.2	43.3	43.6	43.4	42.4	42.0	41.8	41.5	41.7	41.5	41.3	41.3	41.6	41.4	41.2	41.4	41.2	40.7	40.7	43.6	40.7	42.0	0.9	24																																																																															
3	40.3	40.5	40.9	40.7	40.3	40.8	42.5	41.5	41.2	41.1	41.6	40.7	40.6	40.8	40.4	40.6	40.6	40.4	40.6	40.3	40.7	40.9	41.0	41.5	42.5	40.3	40.8	0.5	24																																																																															
4	41.7	41.9	42.8	43.3	43.5	44.2	43.5	46.2	45.2	48.8	50.0	47.3	45.8	47.4	48.2	50.0	47.0	42.8	41.6	41.5	41.8	42.3	42.5	44.2	50.0	41.5	44.6	2.8	24																																																																															
5	50.1	54.8	54.5	49.6	52.1	54.0	51.0	47.1	46.7	45.9	43.8	44.5	44.1	42.7	44.3	44.4	43.0	42.1	41.5	41.6	41.6	41.3	41.2	42.4	54.8	41.2	46.0	4.6	24																																																																															
6	45.2	42.9	41.4	41.1	40.7	40.3	40.2	40.2	40.1	40.3	40.2	40.3	40.2	40.2	40.5	40.5	40.6	40.6	40.4	40.3	40.5	40.9	41.4	41.8	45.2	40.1	40.9	1.1	24																																																																															
7	42.3	42.3	42.3	42.6	42.9	43.5	43.2	43.1	42.3	41.5	42.4	42.3	41.8	41.6	41.5	41.6	41.3	41.3	41.4	41.8	45.7	55.7	52.0	45.0	55.7	41.3	43.4	3.4	24																																																																															
8	44.9	42.5	41.2	44.8	45.5	47.6	47.2	48.4	49.7	49.9	49.4	45.7	42.3	41.4	41.6	41.3	40.7	40.7	40.7	40.8	40.8	40.8	40.7	40.8	49.9	40.7	43.7	3.4	24																																																																															
9	40.8	40.9	41.3	41.6	41.9	41.9	42.2	42.5	42.0	41.2	41.0	41.1	41.2	41.2	41.1	41.1	41.2	40.9	41.0	41.5	41.8	42.0	42.1	41.8	42.5	40.8	41.5	0.5	24																																																																															
10	41.5	41.9	42.5	47.1	49.0	49.4	51.5	52.5	48.2	44.5	43.3	41.8	43.2	42.4	41.6	46.2	50.8	45.4	49.7	54.9	50.4	43.8	44.4	42.9	54.9	41.5	46.2	4.0	24																																																																															
11	41.4	42.9	45.7	43.7	43.8	45.1	44.5	43.2	42.2	44.3	44.0	51.8	54.3	48.1	43.4	49.1	52.0	56.1	60.6	56.3	52.2	46.3	42.7	41.1	60.6	41.1	47.3	5.5	24																																																																															
12	41.7	42.2	41.7	41.8	42.3	43.0	43.2	43.2	43.0	41.9	41.6	41.3	41.4	41.4	41.2	41.1	41.2	41.2	40.8	41.2	41.5	41.9	42.6	42.8	43.2	40.8	41.9	0.7	24																																																																															
13	42.7	42.6	42.5	42.5	42.3	42.4	42.7	42.4	41.6	41.5	41.0	40.9	41.4	41.2	40.9	41.1	41.0	40.8	40.8	40.9	40.9	41.1	41.2	41.7	42.7	40.8	41.6	0.7	24																																																																															
14	41.6	41.1	40.8	40.9	42.9	45.5	47.6	48.2	45.7	43.3	42.9	41.9	41.4	40.7	40.8	41.0	40.7	40.5	41.9	43.2	42.0	41.0	40.6	40.4	48.2	40.4	42.4	2.2	24																																																																															
15	40.4	40.5	40.8	41.4	42.0	42.9	44.2	44.0	43.0	42.3	41.9	41.4	41.5	41.4	43.5	46.8	46.9	46.2	43.0	41.8	41.6	41.7	41.8	42.8	46.9	40.4	42.7	1.8	24																																																																															
16	45.6	54.0	47.9	43.1	42.3	41.3	45.9	51.8	58.9	52.7	46.3	43.1	42.6	42.9	42.3	41.2	40.8	40.5	40.2	40.3	40.3	40.7	41.4	42.1	58.9	40.2	44.5	5.1	24																																																																															
17	42.6	43.1	43.3	43.4	43.3	43.4	43.4	43.6	42.6	42.3	42.0	41.9	41.4	41.4	41.6	41.5	41.4	41.2	41.2	41.0	41.3	41.2	41.3	41.3	43.6	41.0	42.1	0.9	24																																																																															
18	41.5	41.8	46.5	51.3	48.2	43.4	41.7	41.4	41.0	40.9	41.0	41.0	41.1	40.9	40.9	40.8	40.9	40.8	40.6	40.9	41.3	41.3	41.3	41.6	51.3	40.6	42.2	2.7	24																																																																															
19	41.9	41.9	42.1	42.0	41.7	41.9	41.9	41.5	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.2	41.0	40.8	40.9	41.1	40.9	40.8	41.0	40.9	41.0	41.0	42.1	40.8	41.3	0.4	24																																																																															
20	43.6	46.1	42.6	41.4	43.9	46.9	45.0	42.3	41.7	41.7	41.4	41.4	41.4	41.6	41.6	41.6	41.4	41.1	41.4	41.1	41.3	41.6	41.8	41.9	46.9	41.1	42.3	1.6	24																																																																															
21	42.3	42.5	42.4	42.7	43.1	43.2	43.7	43.5	42.4	42.1	42.1	42.0	42.0	41.8	41.7	41.2	41.3	41.0	40.9	40.8	41.0	41.6	42.0	41.9	43.7	40.8	42.1	0.8	24																																																																															
22	42.1	42.2	41.9	41.7	41.7	41.7	41.6	41.5	41.2	41.4	41.5	41.6	41.3	42.1	43.6	41.4	40.8	41.0	41.1	41.0	41.4	40.9	41.3	41.3	43.6	40.8	41.6	0.6	24																																																																															
23	40.9	41.1	41.0	40.9	41.1	41.1	40.9	40.8	40.7	40.7	40.9	40.8	40.8	40.8	41.1	40.9	40.8	40.9	43.4	46.0	43.0	44.1	42.0	40.8	40.6	46.0	40.6	41.5	1.3	24																																																																														
24	40.7	40.6	40.6	40.7	40.6	40.5	40.5	40.9	40.7	40.9	40.9	40.7	40.9	40.9	40.8	41.7	42.5	41.4	40.9	40.5	40.4	40.4	40.6	40.6	42.5	40.4	40.8	0.5	24																																																																															
25	40.7	40.6	41.0	41.2	41.4	42.3	42.5	42.7	42.0	40.8	40.8	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.4	40.5	40.4	40.7	40.6	40.9	41.3	41.7	42.7	40.4	41.1	0.7	24																																																																															
26	42.1	42.4	42.6	42.6	42.9	43.1	43.4	43.5	43.0	42.3	42.0	41.9	41.9	41.7	41.6	41.8	41.4	41.4	41.3	41.7	42.0	41.9	41.8	41.7	43.5	41.3	42.2	0.6	24																																																																															
27	41.5	41.2	42.0	44.4	44.9	44.0	45.0	44.8	43.1	42.3	42.6	43.2	42.2	41.1	40.9	40.9	41.6	42.2	42.5	42.2	41.2	41.0	42.2	46.5	46.5	40.9	42.6	1.5	24																																																																															
28	46.5	56.2	56.1	49.4	49.2	46.0	44.6	45.3	42.5	41.7	44.5	43.0	41.1	40.6	40.7	41.5	*48.6	51.5	57.1	57.8	61.0	58.2	52.0	53.6	61.0	40.6	48.7	6.6	23																																																																															
29	53.6	49.1	50.0	50.8	52.0	53.7	46.5	42.0	40.6	40.0	40.2	40.3	40.2	40.2	40.9	40.8	40.1	40.0	40.3	40.5	40.1	40.2	40.2	40.4	53.7	40.0	43.4	5.0	24																																																																															
30	40.4	40.3	40.6	40.8	40.8	40.8	41.1	41.5	41.2	40.7	40.7	40.4	40.5	40.7	40.3	40.3	40.5	40.4	40.4	40.4	40.6	40.7	40.8	41.4	41.5	40.3	40.7	0.3	24																																																																															
31	41.6	42.0	41.8	42.3	42.7	42.6	42.4	41.7	41.3	41.3	42.0	41.8	40.7	40.4	40.9	40.9	40.7	40.8	41.0	41.2	41.1	41.0	40.8	42.7	40.4	41.4	0.7	24																																																																																
最大値	53.6	56.2	56.1	51.3	52.1	54.0	51.5	52.5	58.9	52.7	50.0	51.8	54.3	48.1	48.2	50.0	52.0	56.1	60.6	57.8	61.0	58.2	52.0	53.6	61.0		48.7																																																																																	
最小値	40.3	40.3	40.6	40.7	40.3	40.3	40.2	40.2	40.1	40.0	40.2	40.3	40.2	40.2	40.3	40.3	40.1	40.0	40.2	40.3	40.1	40.2	40.2	40.4		40.0	40.7																																																																																	
平均値	42.8	43.4	43.4	43.4	43.7	43.9	43.8	43.6	43.2	42.7	42.5	42.2	42.0	41.7	42.1	42.2	42.2	42.6	42.6	42.7	42.5	42.2	42.3				42.7																																																																																	
標準偏差	2.9	4.2	3.9	3.0	3.2	3.4	2.7	3.0	3.7	2.9	2.3	2.4	2.5	1.8	1.6	2.5	3.0	3.4	4.7	4.6	4.3	4.0	2.8	2.5				3.3																																																																																
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31					743																																																																															
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	31																								743				0				31738.7				61.0				40.0				42.7				48.7				40.7 ***:欠測				106/01																																																			
測定値ランク	0 5																								6 10				11 15				16 20				21 25				26 30				31 35				36 40				41 45				46 50				51 55				56 60				61 65				66 70				71 75				76 80				81 85				86 90				91 95				96 100				101 以上				TOTAL			
時間数	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				743																																							
出現割合(%)	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				100																																							

日出 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																													
1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.1	35.4	35.3	35.4	36.4	37.5	39.5	37.8	37.7	37.1	39.4	41.9	39.8	37.3	38.0	36.6	36.1	35.5	35.3	35.3	41.9	35.0	36.8	1.9	24																													
2	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	35.8	36.3	35.8	35.5	35.6	35.7	35.6	35.3	35.5	35.6	35.8	35.8	35.7	36.6	38.4	36.8	35.8	36.9	39.1	39.1	35.3	36.0	0.9	24																													
3	38.9	42.9	46.4	41.0	37.3	36.6	36.4	37.0	37.0	37.5	37.7	36.5	35.9	35.8	35.8	35.7	35.6	35.5	35.4	35.6	35.4	35.5	35.5	39.3	46.4	35.4	37.3	2.7	24																													
4	37.1	36.3	39.8	47.5	41.4	43.5	38.0	36.3	35.7	35.4	35.5	35.7	36.2	37.2	36.2	41.7	41.3	37.7	42.9	43.0	44.7	39.5	38.1	41.4	47.5	35.4	39.3	3.4	24																													
5	41.0	37.4	35.8	36.8	36.2	35.9	36.8	35.9	35.8	37.0	37.6	36.0	35.5	35.8	36.1	35.8	36.4	36.6	36.6	35.9	35.6	35.6	35.5	35.6	41.0	35.5	36.4	1.2	24																													
6	35.2	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.5	34.6	34.7	34.8	35.0	35.0	34.9	34.9	34.7	34.7	34.9	35.4	35.6	35.5	35.7	35.5	35.7	35.7	34.6	35.2	0.4	24																													
7	35.6	35.8	36.0	36.1	36.4	36.6	36.8	38.3	44.9	48.3	46.1	49.7	53.5	52.3	45.7	42.2	38.2	36.3	36.0	36.0	35.8	36.1	36.1	36.2	53.5	35.6	40.2	6.0	24																													
8	36.2	36.1	36.2	35.8	35.8	38.0	45.0	50.3	40.8	36.7	36.2	36.3	36.1	37.2	40.7	50.3	57.7	44.3	39.9	38.4	39.2	41.8	39.7	38.5	57.7	35.8	40.3	5.6	24																													
9	37.1	36.0	36.6	42.4	38.5	36.0	35.6	35.3	34.4	34.4	34.7	34.8	39.5	39.4	38.2	43.6	39.2	36.5	40.0	37.7	39.4	40.2	38.8	39.5	43.6	34.4	37.8	2.5	24																													
10	52.2	44.6	38.1	36.1	35.4	35.4	35.3	35.4	34.5	34.5	34.7	34.8	38.7	41.4	39.3	47.9	43.4	38.7	36.0	38.1	39.2	36.4	35.6	35.5	52.2	34.5	38.4	4.6	24																													
11	35.6	35.4	35.8	35.5	35.8	35.9	36.4	36.3	36.3	37.0	37.3	37.5	37.4	37.2	36.8	39.4	39.7	36.6	35.7	35.6	35.9	35.7	35.7	35.8	39.7	35.4	36.5	1.1	24																													
12	35.8	36.0	36.3	36.2	36.4	36.6	36.4	36.4	36.3	36.0	36.2	36.6	36.3	36.7	37.3	38.4	38.2	36.7	36.2	36.5	36.5	36.3	35.7	35.5	38.4	35.5	36.5	0.7	24																													
13	35.7	36.0	36.0	36.2	41.1	65.4	68.5	61.8	53.3	42.7	37.9	36.6	37.8	42.8	40.5	37.0	35.6	35.5	35.8	35.6	35.6	36.0	35.8	35.8	68.5	35.5	41.5	10.0	24																													
14	35.8	35.9	35.9	35.8	36.1	35.8	35.7	35.6	34.9	35.2	35.4	35.3	35.2	*35.2	*36.2	*35.8	*35.7	35.6	36.1	36.1	37.1	37.0	37.0	36.8	37.1	34.9	35.9	0.6	20																													
15	36.8	37.1	37.0	36.5	36.1	35.8	36.0	36.5	35.8	37.0	41.9	46.6	45.9	38.8	41.0	56.3	49.8	40.9	38.1	41.6	39.0	39.4	40.4	39.0	56.3	35.8	40.1	5.0	24																													
16	39.7	39.7	40.6	37.6	35.9	35.6	35.9	35.6	34.9	35.3	35.6	35.8	35.8	35.6	35.1	34.9	35.9	35.7	35.9	36.0	35.4	35.5	35.7	40.6	34.9	36.2	1.6	24																														
17	35.7	35.8	36.2	35.9	37.3	36.3	36.3	36.3	35.1	35.2	35.1	35.4	35.2	36.9	37.7	36.2	36.1	40.3	36.8	35.6	35.3	35.4	35.4	35.6	40.3	35.1	36.1	1.1	24																													
18	35.6	35.5	35.5	35.7	35.6	35.5	35.5	35.3	35.3	35.2	35.2	35.4	35.4	35.5	35.4	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.1	35.3	35.4	35.5	35.7	35.1	35.4	0.2	24																													
19	35.2	35.3	35.4	35.3	35.2	35.4	35.4	35.4	35.5	36.2	36.6	36.1	36.2	36.2	36.5	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.1	37.0	38.3	38.7	38.7	35.2	36.1	0.9	24																													
20	37.6	36.7	36.3	36.4	36.6	36.5	36.3	36.7	36.6	37.9	39.0	38.5	37.4	36.0	35.1	35.0	34.9	36.3	40.2	41.6	41.0	37.5	42.8	44.2	44.2	34.9	37.8	2.5	24																													
21	39.1	36.7	39.7	52.2	52.1	41.1	43.3	53.5	43.9	43.2	41.7	43.7	41.7	42.8	54.1	53.6	43.3	37.9	36.3	36.0	35.9	35.9	35.9	35.8	54.1	35.8	42.5	6.3	24																													
22	35.7	35.8	36.0	36.1	36.4	36.7	36.9	37.1	36.0	*41.8	*36.1	36.0	36.3	36.4	36.2	35.8	35.6	35.8	36.7	37.1	37.6	38.8	38.5	38.0	38.8	35.6	36.6	0.9	22																													
23	41.4	42.9	42.7	45.3	47.2	49.8	53.3	49.5	40.9	38.9	47.3	39.6	36.5	36.8	36.8	36.2	35.3	38.7	42.5	38.3	36.2	36.1	35.7	35.9	53.3	35.3	41.0	5.3	24																													
24	35.7	35.5	35.6	35.6	35.6	35.5	35.7	35.7	34.3	34.0	33.9	34.1	34.1	34.0	41.4	40.5	38.0	37.2	36.6	36.4	35.7	35.5	35.4	35.5	41.4	33.9	35.9	1.9	24																													
25	35.4	35.3	35.0	35.1	34.9	35.2	35.0	34.9	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	35.1	35.3	35.2	35.3	35.0	35.0	35.1	35.2	35.1	35.4	34.9	35.1	0.1	24																													
26	35.3	35.3	35.4	35.7	35.6	35.6	35.7	35.8	35.7	35.9	36.3	36.4	36.5	36.5	36.1	36.1	35.9	35.6	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.5	36.5	35.3	35.8	0.4	24																													
27	35.5	35.5	35.5	35.6	35.4	35.5	35.6	35.6	34.2	33.3	33.7	34.3	35.0	33.8	33.2	33.8	34.7	41.4	49.2	50.0	44.5	40.2	38.7	36.6	50.0	33.2	37.1	4.7	24																													
28	37.2	37.1	38.7	37.2	36.4	36.0	35.8	36.0	34.8	34.5	34.5	34.5	35.0	35.2	37.7	39.7	42.8	45.3	44.3	45.6	43.6	43.1	43.9	43.4	45.6	34.5	38.8	4.0	24																													
29	43.8	44.2	43.8	42.9	40.2	39.5	40.2	38.2	35.8	34.6	*0.0	*25.7	35.3	35.4	39.3	40.7	40.4	38.5	37.4	38.3	39.3	38.1	40.7	41.6	44.2	34.6	39.5	2.8	22																													
30	39.7	38.9	40.6	40.0	41.1	40.9	42.2	42.2	42.3	43.7	40.8	41.4	39.5	41.4	49.0	52.4	47.4	43.1	41.3	44.6	48.8	52.6	48.9	46.9	52.6	38.9	43.8	4.1	24																													
31	43.1	37.9	36.4	38.4	37.4	36.8	41.2	42.3	39.7	36.2	37.5	36.9	37.6	39.3	36.8	35.1	34.4	35.8	37.4	38.2	37.8	35.9	35.2	35.0	43.1	34.4	37.6	2.2	24																													
最大値	52.2	44.6	46.4	52.2	52.1	65.4	68.5	61.8	53.3	48.3	47.3	49.7	53.5	52.3	54.1	56.3	57.7	45.3	49.2	50.0	48.8	52.6	48.9	46.9	68.5		43.8																															
最小値	35.0	35.0	35.0	35.1	34.9	35.2	35.0	34.9	34.2	33.3	33.7	34.1	34.1	33.8	33.2	33.8	34.4	34.9	35.2	35.0	35.0	35.1	35.2	35.0	33.2	35.1																																
平均値	37.7	37.2	37.4	38.0	37.6	38.1	38.7	38.8	37.3	37.0	37.4	37.3	37.4	37.7	38.5	39.9	38.9	37.7	37.9	38.1	37.9	37.5	37.5	37.7		37.9																																
標準偏差	3.6	2.7	2.8	4.1	3.8	5.9	6.8	6.4	4.1	3.4	3.4	3.6	3.8	3.6	4.4	6.2	5.3	2.8	3.2	3.6	3.4	3.5	3.1	3.0			4.2																															
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	30	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31					736																													
有効測定日数	測定時間																								欠測定時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				*有効測定日 非対象値				局番/項目コード	
	31																								736				1				27869.2				68.5				33.2				37.9				43.8				35.1 ***欠測				108/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL																																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上																																				
時間数		0	0	0	0	0	0	0	325	297	76	21	12	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	736																																		
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	44.158	40.353	10.326	2.853	1.63	0.272	0.272	0.136	0	0	0	0	0	0	0	100																																		

日出 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	35.2	35.8	36.1	35.3	36.0	35.6	35.2	35.6	35.1	35.1	35.0	35.1	35.2	35.3	35.5	35.9	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	36.1	35.0	35.5	0.3	24
2	35.9	36.2	36.3	36.3	36.6	36.5	36.2	35.9	36.4	37.0	37.2	37.2	37.1	37.2	36.6	36.6	36.4	36.1	36.1	36.2	36.1	36.2	36.4	36.3	37.2	35.9	36.5	0.4	24	
3	36.5	36.4	36.6	36.6	36.7	36.7	36.8	37.0	37.0	36.4	35.8	35.8	36.2	36.1	36.2	36.6	42.3	43.7	40.7	42.4	38.0	36.3	35.7	35.6	35.2	43.7	35.2	37.4	2.4	24
4	35.3	35.1	35.8	35.5	35.3	35.4	35.5	35.4	34.5	34.6	34.7	34.7	34.8	35.0	35.0	34.8	34.8	34.9	35.4	35.3	35.5	35.7	35.9	35.9	35.9	35.9	34.5	35.2	0.4	24
5	36.1	36.4	36.6	36.6	36.7	36.7	36.2	36.3	37.2	39.1	40.0	44.4	52.5	60.9	51.5	41.1	40.4	44.3	40.9	45.9	52.0	71.8	88.9	70.9	73.2	88.9	36.1	47.9	14.7	24
6	71.5	60.5	55.0	51.9	51.4	47.0	44.1	42.1	41.2	36.7	34.2	32.7	32.4	31.3	30.4	30.4	30.3	30.9	31.5	31.8	31.9	31.6	31.6	31.7	71.5	30.3	39.3	11.4	24	
7	31.7	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.2	31.2	31.5	31.7	32.0	32.4	32.7	33.2	33.0	33.1	33.8	34.1	34.3	34.4	34.6	34.7	34.7	31.2	32.6	1.2	24	
8	34.9	35.7	37.4	39.0	37.5	38.4	36.9	36.7	39.4	36.1	35.0	35.0	34.5	34.2	34.5	35.4	34.9	35.1	44.5	45.0	46.0	44.0	41.8	39.6	46.0	34.2	38.0	3.7	24	
9	41.2	39.0	35.8	34.3	34.0	33.8	33.7	33.8	34.1	33.6	33.3	33.3	33.2	33.3	33.0	33.2	33.2	33.8	33.9	34.0	34.0	34.1	33.9	34.0	41.2	33.0	34.3	1.9	24	
10	34.0	34.0	34.2	34.3	34.6	35.0	37.3	42.7	47.4	48.6	44.2	53.2	62.2	47.9	37.4	34.3	33.9	34.6	34.7	34.5	35.0	34.7	34.6	34.9	62.2	33.9	39.1	7.6	24	
11	36.0	36.6	35.8	35.2	34.8	34.7	34.6	34.7	34.7	34.9	35.2	35.2	35.4	35.3	35.4	35.1	35.2	34.9	34.9	35.0	34.9	35.0	35.1	35.1	36.6	34.6	35.2	0.4	24	
12	35.4	35.5	35.6	35.7	35.6	35.6	35.8	35.8	34.9	34.5	34.8	34.9	35.2	34.9	34.5	35.0	40.5	43.8	46.5	47.7	45.4	38.6	37.4	39.6	47.7	34.5	37.6	4.1	24	
13	47.3	50.9	54.5	49.3	39.8	36.5	35.7	35.3	34.7	34.8	34.4	34.5	34.5	34.8	34.9	34.9	35.0	35.1	35.2	35.5	35.6	35.5	35.7	35.8	54.5	34.4	37.9	5.9	24	
14	35.9	35.8	35.8	35.8	35.8	36.1	36.0	36.5	35.7	36.2	35.9	36.0	36.0	35.7	36.0	35.9	35.9	35.8	36.3	36.0	36.0	35.9	35.8	36.0	36.5	35.7	36.0	0.2	24	
15	36.1	36.0	35.7	35.5	35.7	36.0	36.0	35.9	36.4	36.3	35.8	35.9	36.5	36.4	36.1	36.1	35.9	36.0	36.0	35.9	35.8	36.1	36.2	36.5	35.5	36.0	0.2	24		
16	36.2	36.4	36.6	36.5	41.1	42.5	41.6	43.0	40.4	37.6	36.6	36.3	37.3	36.9	40.0	46.5	43.8	39.8	37.3	36.5	37.1	38.4	40.7	41.7	46.5	36.2	39.2	2.9	24	
17	38.5	36.8	36.1	36.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.7	35.0	34.8	34.9	49.7	49.9	43.5	49.8	52.2	46.8	41.7	39.2	36.9	36.0	35.6	35.6	52.2	34.7	39.5	5.8	24	
18	35.9	39.7	55.8	57.9	47.7	41.2	43.7	41.6	45.5	44.4	50.6	50.2	56.9	51.4	52.5	54.2	49.6	43.2	44.3	38.9	37.2	36.2	35.5	35.4	57.9	35.4	45.4	7.2	24	
19	35.2	35.0	35.0	35.1	35.0	35.2	35.3	35.3	34.4	34.0	34.1	34.4	34.6	34.9	35.0	34.8	35.1	35.3	35.5	35.5	35.7	36.0	36.3	36.3	34.0	35.1	0.5	24		
20	36.3	36.5	36.4	35.9	35.9	35.9	36.1	36.2	35.7	35.4	34.8	34.6	34.8	34.7	34.5	35.2	37.5	40.4	38.9	36.2	35.4	35.3	37.1	35.8	40.4	34.5	36.1	1.4	24	
21	35.4	35.3	35.3	35.3	35.2	35.3	35.5	35.6	35.2	35.4	35.7	35.3	35.1	35.0	35.0	35.2	35.0	35.0	35.4	35.5	35.6	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.0	35.3	0.2	24
22	35.5	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	39.8	40.2	37.8	36.3	36.5	41.8	47.2	40.1	38.8	38.2	36.4	35.7	35.5	35.4	35.5	35.6	36.8	40.5	47.2	35.4	37.6	2.8	24	
23	47.0	46.4	44.5	40.4	36.8	36.2	36.9	36.4	36.7	37.0	37.3	42.2	46.6	64.5	63.4	50.8	41.0	37.7	36.4	36.2	36.2	36.2	36.2	36.0	64.5	36.0	41.6	8.2	24	
24	36.2	36.0	36.0	35.8	35.8	35.9	36.5	36.8	37.1	37.2	37.1	37.2	37.2	37.3	36.6	36.4	36.2	36.2	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.7	37.3	35.7	36.3	0.6	24	
25	35.8	35.8	35.8	36.1	36.3	36.4	36.6	36.9	36.4	36.5	36.5	36.4	36.4	36.3	36.3	36.9	37.2	36.8	38.7	41.6	45.6	53.9	54.0	44.9	54.0	35.8	38.9	5.3	24	
26	42.0	40.8	42.2	45.0	43.5	46.5	47.8	45.0	38.3	35.0	34.4	34.4	34.5	34.3	34.4	34.4	34.5	34.9	38.5	41.9	39.4	40.7	38.5	42.1	47.8	34.3	39.3	4.4	24	
27	39.4	39.6	50.1	46.8	44.6	38.2	35.9	35.5	34.4	34.2	35.1	34.4	34.4	34.6	34.1	34.4	34.0	35.9	37.8	35.6	35.0	34.7	35.0	35.2	50.1	34.0	37.0	4.3	24	
28	35.2	35.1	35.0	35.2	35.2	35.3	35.2	35.1	34.3	34.0	34.1	34.3	34.2	34.0	34.1	33.9	34.0	34.1	34.6	34.9	35.2	35.5	35.9	35.7	35.9	33.9	34.8	0.6	24	
29	35.7	35.8	35.7	36.0	36.2	36.2	36.1	36.0	36.1	36.0	36.1	36.2	36.9	37.3	37.5	36.7	36.5	36.6	36.3	38.8	38.2	36.5	36.1	35.8	38.8	35.7	36.5	0.8	24	
30																														
31																														
最大値	71.5	60.5	55.8	57.9	51.4	47.0	47.8	45.0	47.4	48.6	50.6	53.2	62.2	64.5	63.4	54.2	52.2	46.8	46.5	52.0	71.8	88.9	70.9	73.2	88.9			47.9		
最小値	31.7	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.2	31.2	31.5	31.7	32.0	31.3	30.4	30.4	30.3	30.9	31.5	31.8	31.9	31.6	31.6	31.7		30.3	32.6			
平均値	38.2	38.0	38.7	38.3	37.5	37.0	37.1	37.1	36.8	36.3	36.4	37.3	39.0	38.4	37.4	37.6	37.4	36.9	37.6	37.5	38.0	38.6	37.9	37.9			37.6			
標準偏差	7.3	5.7	6.6	6.0	4.3	3.4	3.3	3.0	3.4	3.3	3.8	5.5	8.4	7.4	6.4	5.7	5.0	3.5	3.9	4.4	7.3	10.4	7.4	7.3			5.8			
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696	
有効測定日数	29	測定時間 696			欠測定時間数 0			測定値合計 26186.3			1時間値の最大値 88.9			1時間値の最小値 30.3			平均値 37.6			日平均値の最大値 47.9			日平均値の最小値 32.6 ***:欠測			局番/項目コード 108/01				
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数		0	0	0	0	0	4	370	219	49	27	15	4	3	1	3	0	0	1	0	0	0	696							
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0.575	53.161	31.466	7.04	3.879	2.155	0.575	0.431	0.144	0.431	0	0	0.144	0	0	0	100							

日出 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	35.6	35.9	35.9	35.8	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	36.0	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	35.8	35.6	35.8	35.7	35.6	35.6	36.1	35.6	35.9	0.2	24															
2	35.6	35.7	35.9	36.0	36.1	36.2	36.2	36.6	35.9	35.8	36.0	36.1	36.0	36.0	36.1	35.9	35.7	35.7	36.1	36.2	36.1	35.5	36.2	35.7	36.6	35.5	36.0	0.2	24															
3	35.5	36.6	36.1	35.3	35.3	35.2	35.6	36.5	35.9	35.4	35.1	34.5	34.5	34.2	34.3	34.4	34.4	34.7	35.1	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	36.6	34.2	35.2	0.7	24															
4	35.5	35.6	36.1	36.3	36.3	36.5	36.4	36.1	35.9	41.5	48.3	51.7	50.3	48.7	47.7	41.6	36.7	35.5	35.7	35.8	36.3	39.3	39.4	37.9	51.7	35.5	39.6	5.4	24															
5	37.2	37.2	43.2	49.0	60.5	51.7	45.9	43.3	40.0	38.3	36.0	35.6	35.4	34.9	35.8	37.0	36.0	35.5	35.7	35.8	35.8	35.9	36.3	37.5	60.5	34.9	39.6	6.4	24															
6	37.1	36.3	35.9	35.4	35.3	35.2	35.2	35.2	34.3	34.0	33.8	34.2	34.5	34.5	34.8	34.7	34.6	34.8	34.9	35.1	35.2	35.2	35.3	35.5	37.1	33.8	35.0	0.7	24															
7	35.4	35.5	35.4	35.6	35.7	35.9	36.1	36.2	36.5	36.4	36.3	36.3	36.8	36.9	36.4	36.2	36.3	36.2	35.9	35.9	37.5	42.9	46.3	40.7	46.3	35.4	37.1	2.6	24															
8	39.8	39.3	43.0	41.7	46.1	49.1	47.8	46.8	45.1	42.7	41.7	37.5	36.0	35.6	35.6	35.6	35.5	35.4	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.5	49.1	35.4	39.5	4.7	24															
9	35.5	35.6	35.6	35.5	35.8	35.9	35.9	35.8	35.3	35.1	34.8	35.0	35.3	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.0	36.0	34.8	35.5	0.4	24															
10	36.1	36.3	39.9	44.9	46.9	47.3	47.0	49.4	55.0	44.7	40.9	36.8	35.4	35.0	35.9	39.9	38.6	37.1	36.6	36.4	37.0	39.1	40.7	38.4	55.0	35.0	40.6	5.3	24															
11	42.0	40.6	37.0	36.5	37.2	36.6	42.0	40.7	38.4	37.6	41.4	45.6	48.4	53.0	55.1	57.4	50.2	45.1	55.6	51.0	41.2	36.8	35.9	35.8	57.4	35.8	43.4	7.0	24															
12	35.8	35.7	35.7	35.6	35.6	35.6	35.7	35.9	35.6	35.5	35.6	35.4	35.7	35.5	35.5	35.5	35.2	35.2	35.7	35.9	35.8	35.8	36.0	36.2	36.2	35.2	35.6	0.2	24															
13	36.1	36.4	36.3	36.4	36.3	36.5	36.3	36.4	35.5	35.4	35.5	35.4	35.3	35.0	34.8	34.9	34.8	35.0	35.1	35.2	35.6	35.8	35.9	36.1	36.5	34.8	35.7	0.6	24															
14	36.5	36.7	38.3	40.7	43.5	49.5	48.9	50.5	45.6	38.9	39.6	43.2	39.0	44.9	39.8	36.9	35.9	36.2	37.0	35.8	35.1	35.0	35.0	35.0	50.5	35.0	39.9	4.9	24															
15	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	35.0	35.1	35.4	35.7	36.1	36.4	36.3	36.4	37.5	38.4	38.3	39.3	53.2	48.3	46.8	43.9	38.1	44.1	50.6	53.2	34.9	39.2	5.5	24															
16	47.1	41.3	37.6	38.5	36.9	35.9	35.9	39.3	38.3	38.4	35.9	34.8	34.8	35.0	34.6	34.3	34.4	34.4	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	47.1	34.3	36.6	2.9	24															
17	35.3	35.2	35.5	35.7	35.8	35.9	36.3	36.5	35.6	35.7	35.8	35.5	35.6	35.2	35.5	35.5	35.4	35.6	36.7	37.1	37.2	46.7	53.5	51.0	53.5	35.2	37.7	5.1	24															
18	49.8	50.8	56.3	50.8	40.1	36.4	35.7	35.6	35.0	34.8	35.0	34.9	35.0	35.0	34.8	34.9	35.1	35.2	35.5	35.4	35.5	35.6	35.7	35.9	56.3	34.8	38.3	6.4	24															
19	36.1	35.9	36.0	35.9	35.8	35.7	35.8	35.9	35.0	34.9	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	45.6	45.6	34.9	36.0	2.1	24															
20	49.1	40.2	38.2	38.8	38.9	36.8	36.3	36.8	36.6	36.6	36.7	36.3	36.5	36.5	36.5	36.4	36.4	36.2	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.0	49.1	36.0	37.3	2.7	24															
21	35.9	36.1	36.4	36.3	36.5	36.4	36.2	36.4	37.0	37.2	37.4	37.6	37.2	37.3	37.1	36.8	36.6	36.4	36.3	36.1	36.0	35.8	36.0	36.0	37.6	35.8	36.5	0.5	24															
22	36.4	36.6	36.7	36.8	36.5	36.6	36.6	36.7	36.7	36.6	36.6	37.9	36.9	36.5	36.2	36.1	36.0	35.9	36.0	36.0	35.8	35.8	35.9	35.8	37.9	35.8	36.4	0.5	24															
23	35.7	35.9	35.8	35.9	35.6	35.7	35.7	35.8	34.7	34.6	34.7	34.7	34.8	34.9	35.1	35.0	35.0	37.8	36.8	36.4	36.0	35.6	35.4	35.4	37.8	34.6	35.6	0.7	24															
24	35.6	35.5	35.5	35.4	35.5	35.6	35.5	35.6	34.8	34.6	34.5	34.5	34.8	34.7	35.1	37.1	35.6	35.1	35.3	35.6	35.6	35.5	35.5	35.6	37.1	34.5	35.3	0.5	24															
25	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.7	35.6	35.9	34.8	34.3	34.6	34.5	34.8	34.8	34.8	34.9	34.8	34.8	35.1	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.9	34.3	35.2	0.4	24														
26	35.9	35.9	36.2	36.3	36.5	36.5	36.7	36.7	35.9	35.8	36.2	36.2	36.5	36.3	36.3	36.1	35.9	36.0	36.4	36.2	36.2	36.4	36.6	36.6	36.7	35.8	36.3	0.3	24															
27	36.6	36.7	38.4	40.6	41.8	41.9	43.1	42.6	39.8	38.7	38.5	38.3	38.7	39.4	38.0	38.5	39.7	40.4	39.9	37.2	36.0	37.4	39.2	37.2	43.1	36.0	39.1	1.9	24															
28	36.2	36.9	36.3	37.6	40.3	41.7	45.4	44.0	38.2	36.1	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	40.1	43.6	48.2	47.3	48.9	47.9	45.3	46.9	46.7	48.9	35.4	41.0	5.0	24															
29	40.4	37.8	40.2	41.0	37.5	35.5	35.1	35.2	35.1	35.3	35.2	35.7	36.4	36.3	36.1	35.5	35.3	35.2	35.3	35.2	35.4	35.2	35.2	35.2	41.0	35.1	36.3	1.8	24															
30	35.3	35.3	35.4	35.4	35.3	35.2	35.4	35.3	34.5	34.2	34.5	34.6	34.5	34.4	34.3	34.5	34.4	34.7	35.2	35.5	35.6	35.6	35.8	35.7	35.8	34.2	35.0	0.5	24															
31	35.8	35.6	35.7	35.8	35.9	35.9	36.0	36.4	35.4	35.2	35.2	35.2	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	37.5	37.8	38.1	37.0	36.5	36.4	38.1	35.2	36.0	0.8	24															
最大値	49.8	50.8	56.3	50.8	60.5	51.7	48.9	50.5	55.0	44.7	48.3	51.7	50.3	53.0	55.1	57.4	50.2	53.2	55.6	51.0	47.9	46.7	53.5	51.0	60.5		43.4																	
最小値	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	35.0	35.1	35.2	34.3	34.0	33.8	34.2	34.5	34.2	34.3	34.3	34.4	34.4	34.8	35.0	35.1	35.0	35.0	35.0		33.8	35.0																	
平均値	37.6	37.1	37.6	37.9	38.2	38.0	38.1	38.2	37.4	36.7	36.8	36.8	36.7	37.0	36.8	37.0	36.6	37.0	37.4	37.2	36.8	37.0	37.7	37.8		37.3																		
標準偏差	4.0	3.0	4.0	4.0	5.2	4.7	4.3	4.3	4.2	2.5	3.0	3.7	3.6	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.6	4.0	2.7	2.9	4.3	4.4			3.9																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744															
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード		*:有効測定日 非対象値																									
	31		744		0		27750.0		60.5		33.8		37.3		43.4		35.0 ***:欠測		108/01																									
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		407		254		36		34		10		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		744			
出現割合(%)	0		0		0		0		0		54.704		34.14		4.839		4.57		1.344		0.403		0		0		0		0		0		0		0		0		100					

2020年01月 単位:nGy/h

109/01

上司 放射線測定所

2020年02月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.8	45.8	44.6	44.9	44.9	44.5	44.8	44.8	45.1	44.8	45.0	45.8	45.8	46.0	46.3	46.6	46.6	46.3	46.4	46.5	46.5	46.6	46.7	46.8	46.8	44.5	45.7	0.8	24
2	46.9	47.0	47.0	47.1	47.4	47.5	47.5	47.3	48.0	48.1	48.2	48.2	48.3	47.9	47.7	47.5	47.5	47.4	47.5	47.5	47.4	47.4	47.6	47.7	48.3	46.9	47.6	0.4	24
3	47.7	47.4	47.6	47.8	47.8	48.0	47.9	47.9	47.8	48.0	47.8	47.8	47.7	47.9	47.9	49.3	48.8	49.5	49.7	50.7	48.9	47.4	46.8	46.5	50.7	46.5	48.1	0.9	24
4	46.2	46.3	46.4	46.8	46.5	46.7	46.7	47.2	47.1	47.1	47.3	47.4	47.6	47.9	47.6	47.9	47.6	47.2	47.2	47.2	47.1	47.5	47.5	47.5	47.9	46.2	47.1	0.5	24
5	47.6	47.7	47.6	47.3	47.1	47.1	47.2	47.8	48.2	49.1	49.6	55.0	57.5	63.0	64.2	52.6	50.7	50.0	56.7	58.7	64.9	63.7	59.8	59.4	64.9	47.1	53.4	6.4	24
6	57.2	55.5	53.8	55.6	53.7	51.4	53.2	54.5	56.6	55.9	50.5	47.3	46.3	45.6	44.8	44.6	44.3	44.7	44.7	45.0	45.1	45.1	45.0	45.2	57.2	44.3	49.4	4.9	24
7	45.3	45.3	45.4	45.4	45.6	45.6	45.2	45.4	45.5	46.5	46.6	46.4	46.8	46.4	46.2	46.5	46.7	46.7	46.7	46.9	46.9	46.8	47.1	47.1	45.2	46.2	0.7	24	
8	47.0	47.1	47.5	48.8	51.9	50.7	51.9	51.7	52.9	55.1	50.6	50.7	50.5	50.7	54.3	53.0	56.5	58.3	56.7	55.2	55.3	69.6	66.9	61.3	69.6	47.0	53.9	5.7	24
9	57.6	53.8	50.2	46.1	45.2	45.3	45.4	44.8	44.8	45.6	45.4	45.2	45.1	45.2	45.1	45.2	45.1	45.2	45.5	45.6	45.7	45.9	46.0	45.7	57.6	44.8	46.4	3.1	24
10	45.9	45.7	46.0	46.4	46.5	46.6	46.6	50.2	53.2	57.6	53.1	49.1	51.8	59.8	52.5	47.4	46.4	46.6	46.3	46.1	46.4	46.4	46.2	46.1	59.8	45.7	48.7	3.9	24
11	46.5	46.6	46.5	46.7	46.3	46.2	46.5	46.6	46.7	46.5	46.6	47.0	47.3	47.2	47.2	47.0	46.9	46.7	46.5	46.6	46.5	47.0	46.8	46.8	47.3	46.2	46.7	0.3	24
12	47.3	47.2	47.0	47.0	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	47.2	47.5	48.1	48.0	47.5	47.5	51.0	57.7	60.6	60.8	63.4	56.9	49.0	49.5	54.6	63.4	47.0	50.6	5.3	24
13	55.9	57.4	53.5	54.2	48.9	46.4	45.9	46.1	46.7	46.9	46.7	47.0	47.1	47.0	47.1	47.3	47.3	47.1	47.0	46.8	46.9	46.8	46.9	47.0	57.4	45.9	48.3	3.3	24
14	47.5	47.6	47.8	47.9	47.8	48.2	48.1	48.5	48.4	48.5	48.3	47.9	48.7	48.2	48.4	48.8	48.7	48.4	47.9	48.0	48.0	48.1	47.8	47.8	48.8	47.5	48.1	0.4	24
15	47.7	47.6	47.8	48.0	48.3	47.9	47.6	47.9	48.1	48.5	48.3	48.3	48.3	47.8	47.8	48.3	48.1	47.7	47.9	48.1	48.4	48.2	47.9	47.6	48.5	47.6	48.0	0.3	24
16	47.6	47.9	47.9	48.1	51.7	54.3	56.0	52.3	50.1	48.0	47.4	47.1	48.5	47.8	48.2	57.5	66.3	58.7	52.6	51.2	55.6	55.5	51.3	48.1	66.3	47.1	51.7	4.7	24
17	46.3	46.0	46.0	45.8	46.0	45.9	46.0	45.9	46.3	46.3	46.5	60.9	56.2	49.3	50.9	53.1	60.3	64.7	57.7	50.3	47.2	46.1	45.9	45.7	64.7	45.7	49.8	5.8	24
18	46.0	46.9	62.7	73.5	89.0	88.9	66.6	51.4	54.7	63.2	69.8	68.0	65.8	62.3	52.6	53.6	55.8	56.1	50.9	48.0	46.3	44.2	43.2	42.8	89.0	42.8	58.4	13.0	24
19	42.9	43.1	43.3	43.4	43.7	43.7	43.4	43.8	44.5	44.8	44.9	45.0	45.5	46.1	46.1	46.3	46.4	46.3	46.1	46.2	46.2	46.1	46.2	46.2	46.4	42.9	45.0	1.3	24
20	46.4	46.5	46.7	46.8	47.0	46.8	46.4	46.5	47.2	47.8	47.6	46.7	46.8	46.9	46.9	47.0	47.0	47.3	47.1	46.6	46.4	46.5	47.0	46.5	47.8	46.4	46.9	0.4	24
21	46.5	46.6	46.3	46.5	46.6	46.4	46.5	46.7	47.0	47.0	47.5	47.5	47.2	47.4	47.7	47.6	47.5	47.2	47.0	47.1	47.0	46.6	46.6	46.8	47.7	46.3	47.0	0.4	24
22	46.6	46.9	46.9	46.9	46.8	46.9	47.6	47.6	46.9	47.0	48.1	51.0	55.6	50.8	49.1	50.4	47.7	46.7	46.5	46.4	46.7	46.6	46.6	46.8	55.6	46.4	47.9	2.1	24
23	46.9	49.0	51.1	49.1	48.8	47.9	50.3	49.5	48.0	47.5	47.8	48.0	47.9	48.0	48.2	48.4	47.9	47.7	47.5	47.6	47.8	47.7	47.9	47.8	51.1	46.9	48.3	0.9	24
24	48.1	47.9	47.9	48.0	47.8	47.7	47.6	48.0	48.2	48.0	47.9	47.9	48.2	48.4	48.3	47.9	48.0	47.8	47.5	47.6	47.6	47.5	47.5	47.8	48.4	47.5	47.9	0.3	24
25	48.2	48.6	48.4	48.7	48.6	48.7	48.8	49.0	49.1	49.5	49.1	48.8	48.8	48.7	49.1	50.9	51.1	53.1	56.8	58.9	59.8	64.7	64.8	55.9	64.8	48.2	52.0	5.2	24
26	55.6	53.0	51.3	48.3	47.3	47.6	47.2	47.9	46.5	45.8	45.6	46.1	46.2	46.3	46.3	46.3	46.2	46.1	46.8	47.1	47.4	48.0	48.1	50.0	55.6	45.6	47.8	2.4	24
27	48.9	47.3	47.7	46.8	47.5	49.7	47.5	47.6	46.8	50.3	48.4	48.8	46.7	45.8	46.0	45.8	45.5	45.6	46.0	45.6	45.6	45.4	45.6	50.3	45.4	46.9	1.4	24	
28	45.8	45.7	45.8	46.1	46.2	46.4	46.4	46.4	46.3	46.1	46.6	46.4	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.1	46.4	46.6	46.5	47.5	47.0	46.7	47.5	45.7	46.4	0.4	24
29	46.8	47.1	47.0	47.0	47.1	46.9	46.9	46.9	47.3	47.2	46.9	47.4	48.1	48.8	49.1	48.3	48.3	48.0	48.8	51.4	51.3	49.0	47.9	47.6	51.4	46.8	48.0	1.3	24
30																													
31																													
最大値	57.6	57.4	62.7	73.5	89.0	88.9	66.6	54.5	56.6	63.2	69.8	68.0	65.8	63.0	64.2	57.5	66.3	64.7	60.8	63.4	64.9	69.6	66.9	61.3	89.0		58.4		
最小値	42.9	43.1	43.3	43.4	43.7	43.7	43.4	43.8	44.5	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	44.8	44.6	44.3	44.7	44.7	45.0	45.1	44.2	43.2	42.8		42.8	45.0		
平均値	48.1	47.9	48.2	48.4	48.9	48.9	48.2	47.8	48.1	48.8	48.5	49.0	49.1	49.0	48.6	48.7	49.4	49.4	49.2	49.1	49.0	49.2	48.7	48.3		48.7			
標準偏差	3.6	3.1	3.6	5.4	8.0	8.0	4.3	2.4	2.9	4.1	4.5	4.8	4.4	4.6	3.7	3.0	5.1	5.2	4.3	4.5	4.8	6.2	5.5	4.2				4.7	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				696	
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード												
29	696		0		33891.5		89.0		42.8		48.7		58.4		45.0 ***: 欠測		109/01												
測定値ランク	0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	497	53	28	13	6	1	0	0	2	0	0	0	696						
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.793	71.408	7.615	4.023	1.868	0.862	0.144	0	0	0.287	0	0	0	100						

上司 放射線測定所

2020年03月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	47.3	47.5	48.4	49.0	47.4	46.6	46.6	46.7	46.6	47.0	47.0	47.3	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.3	47.2	47.0	47.2	47.3	47.3	47.7	49.0	46.6	47.3	0.5	24																																																																															
2	47.9	47.7	47.7	47.6	47.4	47.3	47.4	47.3	47.9	48.1	48.3	48.9	48.7	48.1	47.8	47.8	48.0	47.8	47.6	47.5	47.5	46.9	46.9	46.8	48.9	46.8	47.7	0.5	24																																																																															
3	46.9	46.9	47.4	46.7	46.5	46.5	47.3	47.0	46.8	47.2	47.4	47.1	47.0	46.8	47.0	46.9	47.0	46.8	46.7	46.9	46.8	46.9	47.4	47.5	47.5	46.5	47.0	0.3	24																																																																															
4	47.7	47.5	47.5	47.6	47.8	47.5	47.4	47.6	49.0	56.4	58.8	60.8	59.2	55.4	56.7	52.6	48.3	47.1	46.8	46.6	47.0	47.1	49.7	52.2	60.8	46.6	50.6	4.7	24																																																																															
5	54.7	50.3	50.7	52.8	61.7	64.8	59.9	55.3	49.2	46.5	46.0	48.6	47.8	48.9	57.0	52.2	48.0	46.3	45.8	45.8	45.9	46.9	47.2	47.4	64.8	45.8	50.8	5.4	24																																																																															
6	46.5	46.0	46.0	46.1	45.8	45.5	45.5	45.8	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.2	46.0	46.5	46.2	45.9	46.1	45.9	45.9	46.3	46.4	46.5	45.5	46.0	0.3	24																																																																															
7	46.5	46.8	46.8	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.4	47.2	47.2	47.7	47.9	47.6	47.7	47.5	47.4	47.2	47.4	48.2	51.5	57.2	56.2	50.2	57.2	46.5	48.4	2.8	24																																																																															
8	51.9	51.0	52.7	53.8	57.5	60.4	57.5	56.7	53.8	53.4	51.1	47.2	45.7	45.4	45.4	45.7	45.9	46.0	46.0	45.9	46.0	45.9	46.0	46.2	60.4	45.4	49.9	4.8	24																																																																															
9	46.3	46.3	46.3	46.5	46.7	46.8	46.8	46.8	47.3	47.1	47.1	47.2	47.3	47.2	47.3	47.5	47.3	47.0	47.3	47.2	47.4	47.7	47.6	47.7	47.7	46.3	47.1	0.4	24																																																																															
10	47.3	47.3	51.0	56.4	56.7	57.0	57.8	58.3	55.1	51.5	53.2	48.8	47.7	48.9	50.3	53.9	49.9	52.3	50.9	47.5	46.3	46.4	47.9	48.4	58.3	46.3	51.3	3.9	24																																																																															
11	47.9	51.5	48.4	47.6	47.3	47.5	47.6	48.7	48.3	50.4	50.5	52.5	51.2	48.9	51.0	61.5	65.2	61.1	60.2	60.3	57.8	50.0	46.5	45.8	65.2	45.8	52.0	5.7	24																																																																															
12	48.5	47.0	46.1	46.1	46.3	46.1	46.2	46.3	47.0	47.2	46.9	47.0	47.1	47.4	47.5	47.7	47.5	47.3	47.0	46.9	47.0	46.8	47.0	47.3	48.5	46.1	47.0	0.6	24																																																																															
13	47.1	46.7	46.8	46.9	46.8	46.8	46.8	47.1	47.2	47.3	47.7	48.0	47.7	47.5	47.8	47.5	47.6	47.6	47.1	46.9	47.0	47.2	47.5	47.6	48.0	46.7	47.3	0.4	24																																																																															
14	48.9	48.6	47.6	50.3	52.2	52.5	54.6	54.9	53.4	49.8	47.5	46.5	46.1	47.5	48.1	46.8	45.9	46.1	48.0	46.3	45.7	45.7	45.9	45.9	54.9	45.7	48.5	3.0	24																																																																															
15	45.8	46.1	46.1	46.0	46.1	45.9	46.1	46.0	46.4	46.6	46.9	47.2	47.3	48.5	49.3	48.6	48.1	47.5	53.1	50.3	47.4	46.6	46.3	49.2	53.1	45.8	47.4	1.7	24																																																																															
16	54.6	52.4	50.0	48.5	47.5	46.4	55.1	59.2	57.7	52.3	50.9	47.1	46.6	48.8	47.1	46.1	45.9	45.6	45.6	45.5	45.6	45.7	46.0	45.9	59.2	45.5	49.0	4.1	24																																																																															
17	46.0	46.1	46.3	46.3	46.4	46.6	46.9	47.2	47.2	47.7	47.5	47.2	47.4	47.6	47.6	47.6	47.6	47.5	47.4	47.3	47.1	47.3	47.5	47.4	47.7	46.0	47.1	0.5	24																																																																															
18	47.1	52.2	56.6	57.1	50.4	46.9	46.3	46.2	46.3	46.7	46.8	47.1	47.0	46.8	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.8	46.8	46.9	47.0	46.9	57.1	46.2	48.0	3.0	24																																																																														
19	46.8	46.7	46.5	46.5	46.7	46.7	46.8	46.9	47.2	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	47.9	47.7	47.5	47.4	47.4	47.4	47.4	49.6	49.6	46.5	47.4	0.7	24																																																																																
20	54.0	49.4	49.2	57.0	55.9	51.8	48.6	47.5	47.2	47.1	47.6	46.8	47.1	47.1	47.2	47.0	47.2	47.0	46.9	46.7	46.7	46.8	46.8	46.9	57.0	46.7	48.6	3.0	24																																																																															
21	47.1	46.6	47.0	46.7	46.8	47.0	46.8	47.3	47.7	47.8	47.9	48.2	48.3	48.2	48.3	48.2	47.7	47.7	47.5	47.2	47.2	47.4	47.2	47.2	48.3	46.6	47.4	0.5	24																																																																															
22	47.2	47.1	47.0	47.2	47.2	47.3	47.1	47.5	47.6	47.6	48.1	47.4	47.4	47.0	47.2	47.1	47.0	47.1	47.0	46.6	46.8	46.5	46.7	46.6	48.1	46.5	47.1	0.4	24																																																																															
23	46.7	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	46.3	46.3	46.6	46.6	46.8	46.8	47.0	47.2	47.1	47.1	47.2	50.3	48.7	48.4	48.3	46.9	46.2	46.0	50.3	46.0	47.0	1.0	24																																																																															
24	46.2	46.2	46.2	46.1	46.0	46.3	46.2	46.4	46.5	46.5	46.5	46.8	46.8	46.8	46.9	46.7	47.5	47.2	46.7	46.6	46.4	46.1	46.6	46.6	46.5	47.5	46.0	46.5	0.3	24																																																																														
25	46.7	46.8	46.7	46.7	46.6	46.7	47.2	47.1	47.3	47.0	46.6	46.6	46.6	46.9	47.1	47.2	47.2	47.0	46.8	46.8	46.8	46.9	46.9	47.3	46.6	46.6	46.9	0.2	24																																																																															
26	47.1	47.4	47.6	48.0	48.0	47.9	48.2	47.9	47.8	48.2	48.4	48.8	49.1	49.0	49.3	49.1	48.9	48.8	48.5	48.7	48.1	48.2	48.1	47.9	49.3	47.1	48.3	0.6	24																																																																															
27	47.9	48.0	49.3	51.6	52.8	51.3	50.7	49.9	48.9	48.3	48.0	49.8	49.4	47.6	46.6	46.4	46.6	49.4	50.3	47.8	46.9	48.4	52.0	49.0	52.8	46.4	49.0	1.8	24																																																																															
28	46.9	46.4	46.5	46.5	47.7	47.0	46.6	46.7	46.2	46.3	46.2	46.1	46.2	46.3	46.4	53.2	56.5	59.6	59.3	58.5	57.4	54.9	54.7	56.9	59.6	46.1	50.4	5.2	24																																																																															
29	51.4	48.0	49.8	50.9	50.9	46.4	44.8	44.4	44.4	44.5	44.6	45.0	46.4	47.0	46.4	45.3	45.1	44.8	44.6	44.9	45.1	44.9	44.9	45.1	51.4	44.4	46.2	2.2	24																																																																															
30	45.2	45.2	45.5	45.7	45.9	46.2	46.2	46.3	46.6	46.4	45.9	45.6	45.8	46.1	46.2	46.2	46.1	46.1	46.0	45.9	45.9	46.2	46.3	46.3	46.6	45.2	46.0	0.4	24																																																																															
31	46.8	46.8	46.9	46.7	47.1	47.2	47.4	47.3	47.1	46.9	46.9	47.2	47.4	47.2	47.4	47.6	47.6	47.3	47.6	48.2	48.7	50.2	49.0	48.2	50.2	46.7	47.5	0.8	24																																																																															
最大値	54.7	52.4	56.6	57.1	61.7	64.8	59.9	59.2	57.7	56.4	58.8	60.8	59.2	55.4	57.0	61.5	65.2	61.1	60.2	60.3	57.8	57.2	56.2	56.9	65.2		52.0																																																																																	
最小値	45.2	45.2	45.5	45.7	45.8	45.5	44.8	44.4	44.4	44.5	44.6	45.0	45.7	45.4	45.4	45.3	45.1	44.8	44.6	44.9	45.1	44.9	44.9	45.1		44.4	46.0																																																																																	
平均値	48.0	47.7	48.0	48.7	48.9	48.6	48.6	48.6	48.2	48.0	48.0	47.9	47.8	47.7	48.1	48.4	48.1	48.2	48.2	47.8	47.6	47.7	47.7			48.1																																																																																		
標準偏差	2.5	1.9	2.3	3.4	4.0	4.5	4.0	3.9	2.9	2.4	2.7	2.8	2.4	1.7	2.6	3.2	3.7	3.5	3.5	3.3	2.9	2.5	2.4	2.2			3.0																																																																																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744																																																																															
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	31																								744				0				35777.1				65.2				44.4				48.1				52.0				46.0 ***:欠測				109/01																																																			
測定値ランク	0 5																								6 10				11 15				16 20				21 25				26 30				31 35				36 40				41 45				46 50				51 55				56 60				61 65				66 70				71 75				76 80				81 85				86 90				91 95				96 100				101 以上				TOTAL			
時間数	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				744																																							
出現割合(%)	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				100																																			

地頭 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	36.9	37.3	38.0	38.2	38.4	38.4	38.7	38.9	39.2	39.0	39.0	39.5	38.9	38.3	37.7	37.0	36.9	36.9	37.4	37.8	37.8	38.1	38.3	38.4	39.5	36.9	38.1	0.8	24	
2	38.7	38.6	38.8	39.0	39.0	39.5	39.7	39.9	40.1	39.8	39.2	38.5	37.4	37.2	37.0	37.1	36.9	37.0	37.3	37.8	38.2	38.7	38.7	38.8	40.1	36.9	38.5	1.0	24	
3	39.2	39.6	39.8	40.1	40.4	40.7	41.5	42.3	42.0	40.9	39.6	39.2	38.6	38.3	37.7	37.4	37.3	37.2	37.5	37.8	37.9	38.2	38.4	38.4	42.3	37.2	39.2	1.5	24	
4	39.1	38.9	42.9	43.1	40.6	42.6	40.6	39.0	39.1	38.2	37.8	37.4	37.4	37.2	37.2	38.1	38.1	37.6	38.9	41.5	53.9	55.2	53.0	50.4	55.2	37.2	41.6	5.6	24	
5	47.5	44.5	40.1	38.8	38.6	38.0	37.7	39.5	37.6	36.5	36.4	36.4	36.5	36.6	36.8	36.9	36.8	37.0	37.1	37.0	37.1	37.4	37.3	37.5	47.5	36.4	38.1	2.6	24	
6	37.8	38.0	38.1	38.4	38.8	39.2	39.7	39.8	39.6	39.4	38.7	37.3	37.1	36.9	36.8	37.0	36.7	36.8	37.2	37.4	37.9	38.4	38.8	39.1	39.8	36.7	38.1	1.0	24	
7	39.8	40.2	40.7	40.4	40.7	40.7	40.8	43.9	51.8	54.2	54.5	52.3	54.6	47.0	41.3	38.6	38.0	38.1	37.8	38.2	38.5	37.9	37.9	38.0	54.6	37.8	42.7	6.0	24	
8	38.0	37.7	36.8	36.6	37.4	40.8	44.0	46.4	40.7	38.5	38.4	38.4	38.2	38.3	38.6	38.5	38.7	38.5	37.4	37.3	38.1	38.3	37.9	38.8	46.4	36.6	38.8	2.2	24	
9	38.7	38.8	40.0	39.2	41.4	39.5	39.0	37.4	37.1	36.9	37.0	37.0	37.7	42.4	40.3	41.7	39.3	37.4	36.9	36.9	37.2	37.2	37.2	38.9	42.4	36.9	38.5	1.7	24	
10	39.6	39.7	39.1	40.1	37.9	37.1	36.7	36.8	36.9	36.6	37.1	37.0	37.0	37.2	37.4	37.5	37.8	38.1	38.9	37.7	37.3	37.4	38.0	38.2	40.1	36.6	37.8	1.0	24	
11	37.9	37.9	38.4	38.6	38.6	38.6	38.4	38.3	38.2	38.3	38.4	38.5	38.7	38.6	38.3	38.2	38.1	37.6	37.7	38.1	38.4	38.7	39.2	39.4	39.4	37.6	38.4	0.4	24	
12	39.6	39.9	39.9	40.1	40.2	40.4	40.6	40.9	40.9	41.1	40.8	40.7	40.6	39.9	39.8	46.9	44.5	39.7	42.1	40.3	41.7	38.9	37.9	37.8	46.9	37.8	40.6	1.9	24	
13	37.9	38.1	38.4	38.6	38.4	38.3	38.4	38.6	39.0	38.9	38.5	38.4	38.2	37.4	37.1	36.9	36.7	36.2	36.6	36.7	37.0	37.4	37.7	38.4	39.0	36.2	37.8	0.8	24	
14	38.6	39.2	39.5	39.6	39.8	39.9	40.3	40.7	40.8	40.4	40.4	40.2	39.9	39.4	39.3	38.8	38.4	38.1	38.3	38.4	38.7	39.1	39.2	39.2	40.8	38.1	39.4	0.8	24	
15	39.8	40.1	40.1	40.5	40.8	40.8	40.9	40.7	40.2	40.9	42.5	45.0	44.4	39.8	40.7	45.7	41.3	37.8	37.0	37.3	37.3	37.6	38.1	38.4	45.7	37.0	40.3	2.4	24	
16	38.4	38.8	38.8	39.3	39.2	39.3	39.3	39.3	39.2	39.2	39.2	39.1	38.6	38.4	38.2	38.0	38.6	38.4	38.0	38.4	38.7	39.1	39.7	40.0	40.0	38.0	38.9	0.5	24	
17	40.1	40.3	40.5	40.3	40.4	40.7	40.9	41.0	41.1	41.1	40.4	39.3	39.0	*43.2	*37.7	37.4	37.8	37.5	39.4	38.1	37.0	36.4	36.5	36.6	41.1	36.4	39.2	1.7	22	
18	36.7	36.6	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	36.4	36.3	36.4	36.4	36.2	36.3	36.3	36.4	36.2	36.3	36.4	36.2	36.3	36.7	36.2	36.4	0.1	24
19	36.7	36.9	37.2	37.9	38.5	38.7	39.1	39.2	39.3	38.9	39.0	38.3	37.7	37.4	37.1	37.0	37.0	36.9	37.2	37.7	37.8	37.8	38.5	38.8	39.3	36.7	37.9	0.8	24	
20	39.2	39.4	39.4	40.0	40.2	40.5	41.0	41.0	41.3	40.9	39.3	38.3	37.7	37.5	37.6	37.6	37.3	37.2	37.3	37.4	37.8	37.8	37.2	37.6	41.3	37.2	38.8	1.4	24	
21	41.6	39.6	39.2	40.7	45.3	47.4	47.9	46.3	54.3	52.2	47.3	42.6	44.0	46.1	42.6	39.9	38.4	37.8	37.6	37.8	38.2	38.6	38.9	39.1	54.3	37.6	42.6	4.8	24	
22	39.3	39.4	39.2	39.3	39.3	39.3	39.1	39.3	39.6	40.0	39.8	39.3	38.8	38.7	38.4	38.2	38.8	40.5	39.7	39.2	39.4	39.6	39.9	42.3	42.3	38.2	39.4	0.8	24	
23	44.3	46.5	49.5	49.3	49.6	50.4	51.8	51.9	45.7	41.5	39.9	39.0	38.6	38.3	38.0	38.2	38.3	38.2	38.1	38.5	38.6	38.6	38.7	38.7	51.9	38.0	42.5	5.2	24	
24	39.3	39.8	40.6	41.0	40.4	39.9	39.6	39.8	39.9	38.9	37.2	36.7	36.4	36.4	36.7	38.9	41.4	40.0	41.1	38.9	37.9	37.1	36.6	36.5	41.4	36.4	38.8	1.7	24	
25	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	36.1	36.0	36.2	36.0	36.3	36.2	36.3	36.5	36.7	36.9	37.2	37.3	37.3	36.0	36.3	0.4	24	
26	37.7	37.8	38.0	38.4	38.6	39.0	39.0	39.4	39.3	39.1	38.9	38.2	37.1	37.1	37.3	37.1	36.8	36.7	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	39.4	36.4	37.7	1.0	24	
27	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.4	36.6	36.7	36.9	37.1	37.0	37.3	37.4	37.7	37.9	38.3	41.1	46.7	48.5	44.2	38.9	38.3	37.9	37.0	48.5	36.4	38.5	3.3	24	
28	38.2	39.2	39.0	38.1	38.0	38.0	38.0	38.2	37.7	37.3	37.0	36.6	36.6	36.7	38.0	38.2	37.8	39.3	39.8	43.3	42.4	42.9	46.9	45.9	46.9	36.6	39.3	2.9	24	
29	46.2	44.3	42.5	40.5	38.9	38.8	39.5	39.4	39.3	37.6	*0.0	36.5	36.4	36.7	36.6	36.6	36.6	36.2	36.7	36.9	36.9	36.7	37.2	37.7	46.2	36.2	38.5	2.7	23	
30	38.1	38.4	37.9	38.1	36.9	37.3	38.7	38.8	40.0	42.3	42.2	41.0	39.6	40.6	40.1	40.8	44.6	42.3	41.9	44.7	46.9	47.7	45.6	46.0	47.7	36.9	41.3	3.2	24	
31	42.3	38.4	38.5	43.0	52.6	54.3	52.9	54.3	52.2	50.7	43.5	53.0	53.5	47.2	44.9	40.6	38.2	39.2	37.8	36.8	37.4	39.5	38.5	38.3	54.3	36.8	44.5	6.6	24	
最大値	47.5	46.5	49.5	49.3	52.6	54.3	52.9	54.3	54.3	54.2	54.5	53.0	54.6	47.2	44.9	46.9	44.6	46.7	48.5	44.7	53.9	55.2	53.0	50.4	55.2					
最小値	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	36.1	36.0	36.2	36.0	36.3	36.2	36.3	36.3	36.4	36.2	36.3	36.4		36.0	36.3			
平均値	39.4	39.2	39.4	39.6	39.9	40.2	40.4	40.6	40.7	40.3	39.7	39.5	39.3	38.9	38.4	38.6	38.4	38.2	38.4	38.4	38.9	39.0	39.0	39.2			39.3			
標準偏差	2.6	2.3	2.4	2.4	3.5	3.9	3.9	4.1	4.4	4.4	3.7	4.0	4.4	3.0	2.0	2.4	2.1	2.1	2.4	2.2	3.5	3.7	3.4	3.1			3.3			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741	
有効測定日数	31	測定時間 741			欠測時間数 1			測定値合計 29131.4			1時間値の最大値 55.2			1時間値の最小値 36.0			平均値 39.3			日平均値の最大値 44.5			日平均値の最小値 36.3 ***:欠測			局番/項目コード 110/01				
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数		0	0	0	0	0	0	0	1	640	58	23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0.135	86.37	7.827	3.104	2.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

地頭 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	37.1	36.8	36.5	36.5	36.3	36.8	37.0	37.2	37.6	38.1	37.1	36.5	36.5	36.6	36.8	36.8	36.7	36.8	37.1	37.5	38.1	38.4	38.7	38.7	36.3	37.2	0.7	24
2	39.3	39.4	39.6	39.5	39.9	39.9	40.0	40.0	40.3	39.9	39.7	38.8	38.1	39.0	39.0	37.9	37.6	37.4	37.6	38.0	38.4	38.7	39.2	39.6	40.3	37.4	39.0	0.9	24
3	39.7	39.9	40.0	40.0	40.1	40.6	40.5	40.8	40.7	40.5	40.1	39.0	38.4	37.7	37.5	37.6	37.7	37.3	37.6	37.4	38.6	38.1	37.5	37.1	40.8	37.1	38.9	1.3	24
4	37.1	37.5	37.7	38.1	38.2	38.5	38.8	39.2	38.8	38.2	37.9	37.5	37.1	37.4	37.3	37.5	37.2	37.1	37.2	37.7	37.9	38.4	38.9	39.6	39.6	37.1	37.9	0.7	24
5	39.8	39.8	40.5	40.7	41.0	40.9	41.0	41.0	40.7	39.8	38.3	37.1	43.0	43.0	42.2	45.2	44.8	43.7	47.0	52.1	51.3	46.1	50.5	49.3	52.1	37.1	43.3	4.2	24
6	48.7	45.7	43.2	43.2	43.9	42.4	43.2	43.1	46.9	46.6	42.7	42.2	42.6	42.4	40.4	38.7	37.5	36.3	36.6	36.6	36.5	36.3	36.2	48.7	36.2	41.2	3.9	24	
7	36.6	36.8	36.8	37.0	37.2	37.2	37.7	37.8	38.3	38.5	38.3	38.1	37.4	37.0	36.8	36.7	36.7	36.8	37.2	37.7	38.1	38.4	38.7	39.0	39.0	36.6	37.5	0.7	24
8	39.2	39.3	39.6	39.9	41.0	42.3	42.7	41.6	42.3	47.3	50.2	48.6	46.1	44.8	50.2	44.9	42.8	43.1	46.5	50.8	51.3	59.0	57.0	50.7	59.0	39.2	45.9	5.4	24
9	48.7	48.5	45.6	39.9	37.1	36.5	36.7	36.8	36.3	35.8	36.1	36.3	36.4	36.2	35.9	36.0	36.0	36.0	36.2	36.3	36.8	37.3	37.6	37.9	48.7	35.8	38.0	3.8	24
10	38.1	38.0	37.8	38.1	38.3	38.2	38.4	39.4	48.9	50.7	47.5	56.8	55.8	56.3	52.1	46.1	41.0	39.9	38.9	38.4	38.9	40.3	39.4	37.7	56.8	37.7	43.1	6.7	24
11	37.3	37.6	37.4	37.9	37.8	37.7	37.8	38.0	37.9	37.1	36.9	36.9	36.9	37.0	37.1	37.0	36.9	36.5	36.7	36.5	36.9	37.8	38.3	38.7	38.7	36.5	37.4	0.6	24
12	38.8	39.0	39.4	39.5	39.7	39.7	40.1	39.8	39.9	39.5	38.9	38.5	38.0	37.5	37.5	38.7	46.9	47.6	48.8	46.9	41.0	38.2	38.9	43.0	48.8	37.5	40.7	3.4	24
13	41.2	44.0	44.9	48.3	42.2	38.8	37.9	38.1	38.1	38.2	37.9	37.9	37.9	37.6	37.5	37.5	37.5	37.4	37.5	37.7	37.8	38.0	38.5	38.5	48.3	37.4	39.2	2.9	24
14	38.4	38.3	38.5	38.7	38.8	38.8	38.6	38.6	38.8	38.5	38.7	38.7	39.0	39.3	39.1	38.9	38.7	38.6	38.8	39.2	39.9	39.6	39.2	39.2	39.9	38.3	38.9	0.4	24
15	39.3	39.5	39.7	39.7	39.9	39.7	39.5	39.5	39.4	39.1	39.1	39.2	38.9	38.7	38.1	38.0	38.1	38.4	38.6	38.8	39.0	39.4	39.3	39.9	38.0	39.1	0.6	24	
16	39.3	39.0	39.2	39.3	44.2	46.1	43.6	40.7	39.6	39.1	38.3	38.1	39.7	38.7	39.7	46.8	48.5	45.2	43.1	40.1	38.2	39.8	37.7	37.0	48.5	37.0	40.9	3.2	24
17	36.7	36.6	36.7	36.5	36.5	36.4	36.6	36.9	37.3	37.8	38.0	37.6	38.7	38.7	38.1	37.5	36.9	37.7	40.1	38.9	37.5	37.1	37.0	37.0	40.1	36.4	37.5	0.9	24
18	37.0	37.2	40.0	56.2	66.6	69.4	67.6	71.3	66.4	61.5	59.2	54.7	52.3	51.6	47.8	45.8	51.3	49.7	49.0	44.9	40.2	38.3	37.2	36.5	71.3	36.5	51.3	11.4	24
19	36.4	37.2	37.2	37.5	37.9	38.2	38.3	37.8	37.9	37.6	37.5	37.1	36.6	36.8	36.7	36.8	36.7	36.8	36.8	37.0	37.5	38.0	38.5	38.8	38.8	36.4	37.4	0.7	24
20	39.2	39.3	39.6	40.0	40.1	40.2	40.0	40.3	40.2	40.2	40.0	39.3	38.3	37.1	36.9	37.2	36.9	36.7	37.0	36.8	37.4	37.4	37.9	37.6	40.3	36.7	38.6	1.4	24
21	37.5	37.5	37.7	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.3	38.2	38.2	37.8	37.1	37.5	37.8	37.6	37.6	37.4	37.4	37.6	37.7	37.8	37.5	37.9	38.4	37.1	37.8	0.4	24
22	37.9	38.3	38.6	38.5	38.6	38.3	38.2	38.1	37.1	37.4	38.7	43.1	45.5	40.8	38.0	36.9	36.3	36.5	36.4	36.4	36.5	36.9	37.0	37.2	45.5	36.3	38.2	2.2	24
23	37.5	38.1	39.6	40.0	38.6	39.0	38.9	45.9	41.2	41.0	41.8	39.8	38.7	38.4	37.7	37.6	37.6	37.4	37.3	37.6	37.8	38.3	38.6	38.9	45.9	37.3	39.1	1.9	24
24	39.4	39.4	40.1	40.4	40.4	40.6	40.6	40.6	40.6	40.3	39.6	39.0	38.3	38.4	38.0	37.6	37.3	37.2	37.3	37.7	37.9	38.4	38.8	40.6	37.2	39.0	1.2	24	
25	39.1	39.4	39.7	40.0	40.1	40.4	40.2	40.4	40.6	40.7	40.7	40.7	41.1	41.1	41.1	43.1	42.2	43.3	45.3	46.8	48.8	53.9	59.7	57.9	59.7	39.1	43.6	5.8	24
26	57.1	49.8	44.7	41.3	39.4	38.2	37.3	37.5	37.9	36.8	36.4	36.4	36.7	36.7	36.6	36.6	36.5	36.5	37.0	38.0	38.6	39.1	39.7	41.0	57.1	36.4	39.4	4.9	24
27	41.5	39.7	39.9	38.7	38.5	39.5	39.4	40.6	37.9	39.4	40.0	38.9	37.3	36.2	36.2	36.8	37.3	36.2	36.0	35.9	35.7	35.9	35.9	36.0	41.5	35.7	37.9	1.8	24
28	36.1	36.1	36.0	36.4	36.9	37.1	37.5	37.7	37.6	36.9	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.4	36.1	36.3	36.4	36.7	37.2	38.0	38.1	38.4	38.4	36.0	36.8	0.7	24
29	38.0	37.6	37.4	37.8	38.2	38.5	38.6	38.9	39.0	38.4	37.9	39.3	40.3	40.4	40.5	40.6	40.9	39.0	39.4	42.2	42.7	39.8	38.8	38.3	42.7	37.4	39.3	1.4	24
30																													
31																													
最大値	57.1	49.8	45.6	56.2	66.6	69.4	67.6	71.3	66.4	61.5	59.2	56.8	55.8	56.3	52.1	46.8	51.3	49.7	49.0	52.1	51.3	59.0	59.7	57.9	71.3		51.3		
最小値	36.1	36.1	36.0	36.4	36.5	36.3	36.6	36.8	36.3	35.8	36.1	36.3	36.3	36.2	35.9	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	35.7	35.9	35.9	36.0		35.7	36.8		
平均値	39.8	39.5	39.4	39.9	40.2	40.3	40.2	40.6	40.6	40.5	40.1	40.0	40.0	39.6	39.3	39.1	39.2	38.9	39.3	39.6	39.4	39.7	40.0	39.9		39.8			
標準偏差	4.5	3.3	2.5	3.9	5.4	6.0	5.6	6.2	5.7	5.2	4.8	5.0	4.7	4.6	4.1	3.4	4.0	3.7	4.0	4.4	4.1	5.0	5.7	4.8				4.6	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696
有効測定日数	29	測定時間 696			欠測時間数 0			測定値合計 27694.3			1時間値の最大値 71.3			1時間値の最小値 35.7			平均値 39.8			日平均値の最大値 51.3			日平均値の最小値 36.8 ***:欠測			局番/項目コード 110/01			
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL						
時間数		0	0	0	0	0	0	10	569	57	35	10	9	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	696					
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	1.437	81.753	8.19	5.029	1.437	1.293	0.144	0.575	0.144	0	0	0	0	0	0	0	100					

地頭 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	38.3	38.8	39.1	39.3	38.4	36.9	36.6	36.4	36.6	36.7	36.8	36.8	36.9	37.0	36.9	37.0	36.9	36.9	36.8	36.9	37.3	37.5	37.7	37.9	39.3	36.4	37.3	0.8	24	
2	38.2	38.5	38.7	39.1	39.7	40.0	39.9	40.1	39.9	39.2	39.1	38.6	38.3	37.9	37.4	37.5	37.6	37.5	37.4	37.3	37.2	37.3	37.0	36.8	40.1	36.8	38.3	1.1	24	
3	37.4	37.3	37.5	37.1	36.9	36.9	37.0	36.9	36.9	36.6	37.6	37.3	37.2	36.8	36.8	36.6	36.7	36.5	36.6	36.7	37.1	37.5	37.8	38.4	38.4	36.5	37.1	0.4	24	
4	38.8	39.0	39.2	39.1	39.2	39.7	39.6	39.8	43.1	48.1	51.2	49.7	47.7	46.2	47.4	46.0	41.2	38.6	38.0	38.1	38.3	38.4	38.5	41.3	51.2	38.0	41.9	4.3	24	
5	46.4	46.7	42.6	39.5	37.7	40.6	43.3	43.2	42.3	40.4	39.8	37.9	39.4	38.6	37.7	40.7	40.6	38.3	37.1	36.9	36.7	39.6	39.3	37.5	46.7	36.7	40.1	2.8	24	
6	37.1	37.1	37.0	37.1	36.8	36.4	36.6	36.7	36.3	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.3	36.5	36.6	36.3	36.5	36.6	36.8	37.2	37.4	38.2	38.2	36.3	36.7	0.4	24	
7	38.7	39.2	39.6	39.6	39.9	40.4	40.3	40.5	39.5	38.7	37.9	38.0	38.5	38.2	38.0	37.8	37.5	37.3	37.5	38.4	44.8	51.6	43.6	40.3	51.6	37.3	39.8	3.1	24	
8	41.2	40.9	40.2	43.2	45.5	45.9	45.4	44.8	42.4	39.9	38.5	37.5	36.6	36.2	36.3	36.3	36.4	36.3	36.5	36.6	36.9	37.2	37.1	37.4	45.9	36.2	39.4	3.4	24	
9	37.8	38.1	38.2	38.6	38.5	38.3	38.4	38.5	38.5	37.8	37.5	37.6	37.6	37.4	37.3	37.2	37.1	37.0	37.1	37.4	37.8	37.9	38.1	38.6	37.0	37.8	0.5	24		
10	38.2	38.3	41.2	44.7	44.9	45.5	47.9	48.2	45.2	42.2	41.5	40.7	42.5	41.7	42.4	47.0	43.4	41.9	39.7	37.7	36.9	36.4	36.2	36.7	48.2	36.2	41.7	3.7	24	
11	36.1	37.1	37.8	37.7	38.5	38.1	37.6	36.9	38.1	39.5	37.9	37.6	38.1	37.6	37.3	43.6	45.3	46.7	44.3	43.7	41.3	40.8	38.2	37.3	46.7	36.1	39.5	3.0	24	
12	38.1	38.6	38.3	38.2	38.2	38.2	38.4	38.4	38.5	38.4	37.9	37.9	37.8	38.0	37.9	37.8	37.5	37.4	37.2	37.4	37.6	37.8	38.4	38.7	38.7	37.2	38.0	0.4	24	
13	39.1	39.3	39.3	39.7	39.8	40.4	40.3	40.2	40.1	39.3	38.7	38.4	38.2	37.9	37.7	38.0	37.8	37.4	37.3	37.2	37.2	36.9	37.3	37.4	40.4	36.9	38.5	1.2	24	
14	37.6	37.9	37.8	38.4	42.6	42.2	43.9	43.2	42.3	40.3	38.6	37.4	36.7	37.7	39.1	38.8	37.4	36.2	36.1	36.3	36.2	36.4	36.5	36.5	43.9	36.1	38.6	2.5	24	
15	36.4	36.5	36.9	37.3	37.6	38.3	38.6	38.4	38.2	38.0	37.8	37.4	37.4	37.8	38.8	39.6	43.1	38.8	37.4	36.9	37.0	37.2	37.8	38.6	43.1	36.4	38.0	1.4	24	
16	42.2	42.7	39.3	37.6	36.9	36.8	40.0	45.0	48.5	46.1	43.4	39.0	37.6	38.7	37.7	37.4	37.3	36.6	36.3	36.3	36.6	37.0	37.4	38.0	48.5	36.3	39.3	3.4	24	
17	38.5	38.9	39.3	39.4	39.8	39.9	40.2	40.3	39.7	39.4	37.8	37.7	37.5	37.6	37.7	37.7	37.6	37.4	37.3	37.2	37.4	37.6	37.5	37.9	40.3	37.2	38.4	1.1	24	
18	38.2	38.6	40.9	42.3	41.0	39.3	38.4	38.5	38.4	38.1	37.8	37.7	37.5	37.8	37.5	37.3	37.2	37.1	37.2	37.3	37.4	37.7	38.0	38.4	42.3	37.1	38.3	1.3	24	
19	38.4	38.6	39.1	39.1	39.5	39.4	39.4	39.2	38.9	38.4	38.2	37.8	37.6	37.6	37.7	37.6	37.3	37.3	37.1	37.1	37.1	37.3	37.3	39.5	37.1	38.1	0.8	24		
20	40.6	38.9	37.7	37.9	39.5	41.7	40.5	38.2	37.6	37.5	37.7	37.6	37.7	37.6	37.6	37.8	38.0	37.7	37.3	37.5	37.6	37.9	38.2	38.5	41.7	37.3	38.3	1.2	24	
21	38.9	39.2	39.5	39.7	40.0	40.2	40.6	40.7	40.0	39.4	39.1	38.9	38.5	38.6	38.6	38.6	38.3	37.8	37.6	37.2	37.2	37.7	38.3	38.3	40.7	37.2	38.9	1.0	24	
22	38.7	38.7	39.0	39.0	39.1	39.2	39.4	39.4	39.4	38.9	38.4	38.3	37.8	37.6	37.5	37.5	37.3	37.4	37.3	37.3	37.3	37.0	37.1	36.9	39.4	36.9	38.1	0.9	24	
23	37.0	37.0	37.1	37.0	37.2	36.9	37.0	37.0	36.9	37.1	37.1	37.2	37.2	37.2	37.3	37.5	37.4	38.0	38.0	37.7	38.7	37.9	37.0	36.9	38.7	36.9	37.3	0.5	24	
24	37.1	37.0	37.2	37.0	37.0	37.2	37.5	37.6	37.2	37.0	37.2	37.1	37.3	37.6	37.3	37.2	37.2	38.3	37.4	37.3	37.2	37.5	37.6	37.9	38.3	37.0	37.3	0.3	24	
25	38.3	38.9	39.3	39.5	39.7	40.1	40.5	39.9	39.0	37.8	37.3	37.3	37.3	37.4	37.5	37.3	37.3	37.3	36.8	36.9	37.3	37.5	38.0	38.3	40.5	36.8	38.2	1.1	24	
26	38.8	39.1	39.6	39.8	39.9	40.3	40.8	40.3	39.7	39.5	39.6	39.3	39.0	38.5	38.4	38.5	38.7	38.5	38.5	38.8	39.1	39.1	39.6	39.7	40.8	38.4	39.3	0.7	24	
27	39.7	39.7	42.2	43.9	43.7	43.0	41.9	40.3	38.8	39.1	40.6	38.8	37.0	36.7	36.5	36.5	36.8	37.3	38.2	37.8	37.0	37.0	39.4	40.5	43.9	36.5	39.3	2.4	24	
28	37.9	45.3	48.1	41.0	38.6	39.7	38.4	37.7	37.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	38.7	44.8	43.6	44.9	47.6	46.8	48.1	45.2	47.1	48.1	36.6	41.3	4.4	24	
29	44.3	41.7	46.7	48.2	47.4	41.8	37.4	36.1	35.9	35.9	36.1	36.2	37.5	37.3	37.1	37.1	36.5	36.3	36.2	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	48.2	35.9	38.7	4.0	24	
30	37.0	36.8	37.1	37.3	37.8	37.8	38.2	38.0	37.9	37.2	36.8	36.8	36.7	37.1	37.2	36.8	36.6	36.6	36.7	36.7	37.0	37.3	37.5	38.0	38.2	36.6	37.2	0.5	24	
31	38.4	38.8	39.1	39.1	39.4	39.6	39.7	39.6	38.9	38.2	37.9	38.4	38.4	37.9	37.5	37.4	37.4	37.4	37.5	38.3	39.0	38.4	39.7	39.7	37.4	38.5	0.8	24		
最大値	46.4	46.7	48.1	48.2	47.4	45.9	47.9	48.2	48.5	48.1	51.2	49.7	47.7	46.2	47.4	47.0	45.3	46.7	44.9	47.6	46.8	51.6	45.2	47.1	51.6		41.9			
最小値	36.1	36.5	36.9	37.0	36.8	36.4	36.6	36.1	35.9	35.9	36.1	36.2	36.5	36.2	36.3	36.3	36.4	36.2	36.1	36.3	36.2	36.4	36.2	36.5		35.9	36.7			
平均値	38.8	39.1	39.5	39.6	39.7	39.7	39.8	39.7	39.4	39.0	38.7	38.2	38.1	38.0	38.0	38.4	38.4	38.0	37.7	37.8	38.0	38.4	38.2	38.4			38.7			
標準偏差	2.2	2.3	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	2.8	2.7	2.6	2.8	2.3	2.1	1.8	2.1	2.6	2.5	2.2	2.0	2.2	2.3	3.2	1.8	2.0				2.5		
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			28786.3			51.6			35.9			38.7			41.9			36.7 ***:欠測						110/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	2	660	58	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0.269	88.71	7.796	2.957	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

上杉 放射線測定所

2020年01月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	25.7	25.7	26.2	26.5	27.0	27.2	27.4	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7	27.4	27.3	27.0	26.2	26.0	26.2	27.0	27.0	27.1	27.1	27.0	27.4	27.7	25.7	26.9	0.6	24	
2	27.4	27.8	28.2	28.4	28.5	28.5	28.6	28.9	29.1	28.1	27.4	27.0	26.6	26.6	26.4	26.3	26.3	26.6	26.7	27.0	27.2	27.5	27.7	29.1	26.3	27.6	0.9	24		
3	28.2	28.4	28.8	28.6	28.7	28.8	29.5	30.5	30.1	29.6	29.1	28.0	27.6	27.6	27.3	27.1	26.8	26.6	26.8	26.9	27.0	27.0	27.4	27.4	30.5	26.6	28.1	1.1	24	
4	28.2	28.7	31.7	29.9	28.4	29.2	28.9	27.7	27.6	27.4	27.0	26.7	26.5	26.5	26.5	26.8	27.3	26.9	27.1	29.1	34.3	41.6	40.2	36.4	41.6	26.5	29.6	4.3	24	
5	35.3	31.7	28.4	26.8	28.4	28.0	26.8	26.1	25.7	25.9	27.2	26.5	26.1	25.9	26.1	25.9	26.2	30.2	29.1	27.0	26.6	26.7	26.5	26.3	35.3	25.7	27.5	2.2	24	
6	26.1	26.1	26.1	26.3	27.2	27.7	27.7	28.1	28.7	28.9	28.4	27.2	26.2	26.1	25.8	26.1	26.1	26.2	26.4	26.8	26.9	27.2	27.3	27.6	28.9	25.8	27.0	0.9	24	
7	28.0	27.9	28.7	29.1	29.4	29.5	29.7	32.1	39.1	40.8	39.7	37.6	41.3	35.8	29.9	27.3	26.5	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.5	41.3	26.3	30.7	5.2	24
8	26.3	26.3	26.2	26.2	26.5	28.6	32.7	38.9	32.5	28.6	27.6	27.6	27.5	27.4	28.7	29.1	28.2	27.7	27.1	26.5	27.3	28.9	29.9	29.6	38.9	26.2	28.6	2.8	24	
9	27.3	26.4	26.1	26.0	25.9	26.2	26.7	26.6	26.4	26.2	26.3	26.2	26.7	27.0	26.9	28.0	29.3	29.3	27.4	26.9	27.1	26.8	26.8	29.1	29.3	25.9	27.0	1.0	24	
10	29.2	29.2	27.8	27.2	26.7	26.6	26.8	26.7	26.7	26.8	27.0	27.9	29.0	*27.3	*34.1	*28.7	29.4	28.7	28.5	27.5	26.4	26.5	26.3	26.5	29.4	26.3	27.5	1.1	21	
11	26.9	26.9	27.2	27.4	27.7	27.9	28.2	28.2	28.3	28.6	28.5	28.2	27.5	27.3	27.2	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	27.3	27.7	27.7	28.6	26.9	27.5	0.6	24	
12	28.2	28.4	28.8	29.2	29.7	30.3	30.6	30.7	31.1	31.2	30.6	30.3	29.9	29.6	28.4	28.0	27.7	28.7	29.3	28.5	30.8	29.5	27.8	27.5	31.2	27.5	29.4	1.2	24	
13	27.9	28.1	28.2	28.1	27.9	27.7	27.7	27.8	28.2	28.0	27.7	27.5	27.2	27.1	26.8	27.2	27.0	26.3	26.3	26.3	26.2	26.6	26.9	27.4	28.2	26.2	27.3	0.7	24	
14	27.9	28.2	28.2	28.3	28.6	28.6	28.9	29.0	29.5	29.7	29.5	29.2	28.0	27.6	27.6	27.2	26.4	26.3	26.5	26.8	26.8	26.8	26.8	27.1	29.7	26.3	27.9	1.1	24	
15	27.3	27.7	28.0	28.3	28.5	28.8	29.1	29.6	29.6	29.4	28.3	35.0	38.8	*2.3	*0.0	*22.4	34.0	28.7	26.8	26.6	26.8	26.9	27.0	27.5	38.8	26.6	29.2	3.1	21	
16	28.6	28.3	28.0	28.2	28.3	28.7	28.8	28.9	28.8	28.9	28.8	28.8	28.2	27.6	27.3	27.0	27.0	27.1	27.4	27.6	27.7	28.0	28.4	29.0	29.0	27.0	28.2	0.7	24	
17	29.3	29.7	30.1	30.3	30.7	30.9	31.3	31.7	31.7	31.8	30.9	29.2	29.0	26.8	26.6	26.3	26.0	26.0	27.8	27.5	27.2	26.8	26.2	26.1	31.8	26.0	28.7	2.1	24	
18	26.1	25.9	26.1	25.9	25.8	25.8	25.9	25.7	25.8	25.6	25.5	25.6	25.5	25.5	25.7	25.5	25.7	25.7	25.7	25.7	25.5	25.6	25.8	26.1	25.5	25.7	0.2	24		
19	26.0	26.2	26.5	26.7	27.1	27.1	27.5	27.8	28.0	28.1	27.5	27.3	27.2	26.9	26.4	26.4	26.2	26.3	26.3	26.5	26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	26.0	27.0	0.6	24	
20	27.9	28.1	28.5	28.5	28.5	28.7	28.8	28.8	28.6	28.2	27.5	26.9	27.1	27.1	27.3	27.4	27.0	26.7	26.8	27.1	27.4	27.3	26.7	26.8	28.8	26.7	27.7	0.7	24	
21	27.1	27.3	27.5	27.8	29.5	31.4	34.6	31.7	35.7	36.5	34.9	33.7	31.2	33.2	32.8	35.1	33.9	29.2	27.9	27.5	27.5	27.9	28.1	28.5	36.5	27.1	30.8	3.2	24	
22	28.5	28.8	28.9	29.1	28.9	29.2	29.7	28.8	29.8	29.4	28.2	28.4	27.6	27.6	27.4	27.5	27.7	29.3	29.0	28.4	28.5	29.4	29.6	29.6	29.8	27.4	28.8	0.8	24	
23	31.0	33.3	36.8	37.3	38.8	38.9	41.0	39.8	35.4	31.5	29.4	28.9	28.5	28.2	28.1	27.8	28.0	28.1	28.2	28.9	28.4	27.8	28.2	28.0	41.0	27.8	31.7	4.6	24	
24	27.9	27.7	27.9	28.5	28.4	28.5	28.2	28.0	27.5	26.8	26.1	25.8	25.6	25.7	28.5	31.2	32.9	34.7	30.0	28.7	27.1	26.0	25.7	34.7	25.6	28.0	2.3	24		
25	25.8	25.6	25.4	25.5	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.6	28.1	26.2	26.3	26.5	26.5	25.4	25.6	0.3	24	
26	26.8	27.0	27.3	27.3	27.9	28.5	28.4	28.4	28.5	28.7	27.6	27.1	26.8	26.5	26.3	26.3	26.2	26.0	26.0	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8	28.7	25.8	27.0	1.0	24	
27	25.7	25.8	25.9	25.9	25.9	25.9	26.0	26.5	26.6	26.9	26.8	27.0	26.9	27.2	27.6	29.0	32.6	35.7	35.2	29.8	27.0	27.9	27.3	26.7	35.7	25.7	27.8	2.8	24	
28	26.9	27.3	27.4	26.7	26.2	26.0	25.7	25.8	25.9	25.9	25.8	25.7	25.8	26.0	26.0	25.9	26.0	26.9	27.2	27.8	30.3	31.7	34.2	35.7	35.7	25.7	27.5	2.7	24	
29	36.7	36.2	34.2	31.9	30.1	27.8	28.5	27.7	27.3	26.7	*0.0	*10.8	27.2	28.5	27.7	26.4	25.9	25.6	25.5	25.7	26.6	26.2	26.3	26.8	36.7	25.5	28.4	3.3	22	
30	26.8	26.8	27.0	27.4	27.2	27.1	28.4	28.6	28.2	28.9	29.3	29.3	29.0	28.1	28.3	27.3	28.0	28.1	31.1	34.3	34.2	35.3	33.1	30.2	35.3	26.8	29.3	2.5	24	
31	29.8	27.2	26.8	28.3	32.7	32.4	32.0	34.7	38.2	41.4	31.8	29.6	32.7	32.1	31.6	30.4	28.1	28.0	26.6	26.5	27.2	27.4	26.2	25.9	41.4	25.9	30.3	3.9	24	
最大値	36.7	36.2	36.8	37.3	38.8	38.9	41.0	39.8	39.1	41.4	39.7	37.6	41.3	35.8	32.8	35.1	34.0	35.7	35.2	34.3	34.3	41.6	40.2	36.4	41.6		31.7			
最小値	25.7	25.6	25.4	25.5	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.5	25.4	25.4	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.5	25.7	25.7	25.5	25.6	25.7		25.4	25.6			
平均値	28.1	28.0	28.2	28.1	28.4	28.6	29.0	29.3	29.4	29.3	28.6	28.4	28.4	27.7	27.4	27.4	27.7	27.7	27.7	27.4	27.7	28.1	28.0	27.9			28.2			
標準偏差	2.5	2.3	2.4	2.2	2.5	2.5	3.0	3.4	3.5	3.8	2.9	2.7	3.5	2.3	1.7	1.9	2.3	2.2	2.3	1.7	2.1	3.1	3.0	2.5				2.7		
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	29	29	29	31	31	31	31	31	31	31	31					736	
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード													
31	736		1		20751.2		41.6		25.4		28.2		31.7		25.6 ***: 欠測		111/01													
測定値ランク	0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL								
時間数	0	0	0	0	86	574	55	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736							
出現割合(%)	0	0	0	0	11.685	77.989	7.473	2.31	0.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100							

上杉 放射線測定所

2020年02月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	26.3	26.2	26.0	26.1	25.8	26.2	26.2	26.5	26.5	26.6	26.0	25.6	25.6	25.8	26.0	26.0	26.2	26.0	26.1	26.4	26.7	27.0	27.2	27.2	27.7	27.7	25.6	26.3	0.5	24																																																																														
2	28.0	28.5	28.6	28.8	29.3	29.4	29.9	30.1	30.5	30.6	29.7	28.1	27.1	27.0	27.6	27.2	27.0	26.8	27.1	27.1	27.4	27.8	28.1	28.3	30.6	26.8	28.3	1.2	24																																																																															
3	28.6	28.9	28.9	29.2	29.6	29.7	29.9	29.7	30.0	29.5	28.3	27.6	27.3	27.2	27.0	26.7	27.0	26.8	26.7	26.7	26.9	27.7	27.4	26.8	30.0	26.7	28.1	1.2	24																																																																															
4	26.9	27.1	27.0	26.9	27.1	27.1	27.2	27.6	27.7	27.5	26.9	26.4	26.3	26.6	26.5	26.7	26.5	26.2	26.5	26.8	27.0	27.2	27.6	27.9	26.2	27.0	0.5	24																																																																																
5	28.3	28.2	28.7	28.9	29.2	29.5	29.7	29.9	30.0	29.2	28.3	26.9	27.9	28.9	28.3	29.6	30.0	29.1	29.2	31.2	33.2	30.3	33.6	37.2	37.2	26.9	29.8	2.2	24																																																																															
6	38.8	39.2	36.3	31.9	32.2	30.1	29.4	29.3	29.8	30.1	29.6	30.5	34.7	35.6	32.4	28.8	27.0	25.6	25.4	25.1	25.2	25.6	25.7	25.8	39.2	25.1	30.2	4.3	24																																																																															
7	26.1	26.4	26.7	26.8	27.1	27.4	27.9	28.0	28.0	28.0	27.3	26.7	26.4	26.0	25.8	25.9	25.9	26.2	26.4	26.7	27.0	27.2	27.3	28.0	25.8	26.8	0.7	24																																																																																
8	27.3	27.7	27.9	28.1	28.7	30.2	30.1	30.0	30.0	33.4	33.4	31.7	29.7	28.6	30.9	29.8	28.3	29.2	30.1	34.4	31.1	37.8	58.9	62.4	62.4	27.3	32.9	8.9	24																																																																															
9	47.7	38.5	32.9	27.3	24.4	24.3	24.0	23.3	23.2	23.5	23.7	23.7	23.8	23.7	24.0	24.0	24.0	24.1	24.5	24.7	24.9	25.0	25.5	26.0	47.7	23.2	26.3	5.7	24																																																																															
10	26.2	26.5	26.8	27.1	27.0	27.1	26.6	26.4	30.7	33.3	32.1	39.0	38.5	40.1	38.5	32.7	29.2	28.8	29.5	27.5	27.1	27.7	27.3	26.5	40.1	26.2	30.1	4.6	24																																																																															
11	27.3	28.2	27.2	26.6	26.6	26.2	26.2	26.2	26.1	25.7	25.9	25.9	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	25.9	25.9	26.2	26.7	26.9	27.3	27.6	28.2	25.7	26.5	0.6	24																																																																															
12	27.9	28.3	28.3	28.6	28.4	28.4	28.3	28.7	28.9	28.4	28.1	27.4	27.5	26.7	26.5	28.1	37.1	40.4	39.0	33.5	29.0	27.1	26.6	28.6	40.4	26.5	29.6	3.8	24																																																																															
13	28.0	28.6	30.0	32.3	30.8	28.1	26.9	26.9	26.8	27.1	27.1	27.0	27.1	27.3	26.8	26.5	26.7	26.8	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0	27.3	32.3	26.5	27.6	1.4	24																																																																															
14	27.4	27.7	28.0	28.7	28.5	28.2	29.0	29.2	29.1	29.1	28.9	29.0	29.1	29.0	29.4	29.5	28.9	28.8	28.6	28.6	28.7	28.6	28.6	28.6	29.5	27.4	28.7	0.5	24																																																																															
15	28.9	29.3	29.6	29.7	29.4	30.0	30.4	30.3	29.7	28.5	28.7	28.4	28.2	27.7	28.0	27.7	27.3	27.1	27.4	27.6	27.6	27.7	27.4	27.3	30.4	27.1	28.5	1.1	24																																																																															
16	27.4	27.4	27.3	27.3	32.3	33.8	31.7	29.0	27.8	27.3	26.9	27.0	28.3	27.8	27.7	30.8	35.0	36.7	39.8	35.3	43.0	42.6	31.8	30.8	43.0	26.9	31.5	5.0	24																																																																															
17	28.6	27.2	26.5	26.1	26.1	26.1	26.6	26.7	26.6	26.5	26.7	26.5	26.5	26.5	26.5	26.6	27.3	27.2	28.0	27.0	26.2	25.9	26.2	26.3	28.6	25.9	26.7	0.6	24																																																																															
18	26.4	26.4	27.2	36.8	47.0	51.6	51.4	52.9	50.4	46.0	44.1	38.2	36.8	36.5	32.3	30.3	35.4	32.8	31.2	28.8	26.2	25.2	25.4	25.5	52.9	25.2	36.0	9.5	24																																																																															
19	25.7	25.7	26.0	26.3	26.5	26.9	27.5	27.5	27.5	27.5	27.3	26.0	25.5	25.7	25.9	26.0	25.9	26.0	25.8	26.3	26.9	27.3	27.2	27.6	27.6	25.5	26.5	0.7	24																																																																															
20	27.6	28.0	28.4	28.6	29.0	29.2	30.0	30.1	30.5	30.1	29.4	28.7	27.2	26.7	26.5	26.3	26.1	26.6	27.2	26.5	26.5	26.2	26.4	26.8	30.5	26.1	27.8	1.5	24																																																																															
21	27.0	27.3	27.3	27.6	27.7	27.9	28.0	28.2	28.2	28.1	27.8	27.7	27.4	27.3	27.3	27.1	26.9	26.8	26.7	26.9	26.9	26.7	26.6	26.5	28.2	26.5	27.3	0.5	24																																																																															
22	26.6	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.4	27.7	28.4	31.6	32.4	29.6	27.3	26.4	25.9	25.9	25.8	25.8	26.0	26.2	26.6	32.4	25.8	27.0	1.8	24																																																																																
23	26.8	27.1	27.5	27.5	27.4	29.1	28.1	31.0	28.8	27.7	29.9	30.2	28.2	28.3	27.6	27.1	26.9	26.9	26.8	27.0	27.0	27.3	27.6	27.9	31.0	26.8	27.9	1.1	24																																																																															
24	28.3	28.3	28.7	29.1	29.5	29.8	30.2	30.6	30.9	30.9	29.9	28.5	27.6	27.6	27.3	27.2	26.6	26.5	26.6	26.8	26.8	27.1	27.4	27.5	30.9	26.5	28.3	1.5	24																																																																															
25	27.8	28.0	28.5	28.7	29.2	29.6	30.0	30.2	30.5	30.6	30.9	30.6	30.7	30.7	30.6	30.5	31.8	35.1	34.5	35.8	36.4	41.0	42.1	42.1	27.8	31.8	3.8	24																																																																																
26	42.5	37.8	32.9	30.9	30.6	29.9	29.5	29.3	30.6	27.9	26.2	25.8	25.8	25.8	26.0	25.9	25.8	25.9	26.1	26.8	29.1	30.8	29.2	28.6	42.5	25.8	29.2	4.1	24																																																																															
27	30.2	27.7	27.9	27.7	28.9	29.0	27.1	26.4	25.9	27.8	29.2	29.6	27.9	26.3	25.9	26.0	25.6	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.3	25.4	30.2	25.3	27.0	1.6	24																																																																															
28	25.4	25.5	25.5	25.6	25.9	26.0	26.2	26.5	26.7	26.6	25.8	25.7	25.5	25.5	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	26.0	26.4	26.9	27.1	27.8	27.8	25.4	26.0	0.6	24																																																																															
29	27.2	26.9	26.9	26.8	26.9	27.0	27.2	27.5	27.0	27.1	27.6	29.4	29.4	29.3	30.1	30.3	30.1	28.5	28.6	32.1	33.2	30.0	28.5	28.2	33.2	26.8	28.6	1.8	24																																																																															
30																																																																																																												
31																																																																																																												
最大値	47.7	39.2	36.3	36.8	47.0	51.6	51.4	52.9	50.4	46.0	44.1	39.0	38.5	40.1	38.5	32.7	37.1	40.4	39.8	35.3	43.0	42.6	58.9	62.4	62.4		36.0																																																																																	
最小値	25.4	25.5	25.5	25.6	24.4	24.3	24.0	23.3	23.2	23.5	23.7	23.7	23.8	23.7	24.0	24.0	24.0	24.1	24.5	24.7	24.9	25.0	25.3	25.4		23.2	26.0																																																																																	
平均値	29.0	28.6	28.3	28.4	28.9	29.1	29.0	29.1	29.1	29.1	28.8	28.6	28.4	28.3	28.0	27.7	28.0	27.9	28.2	28.1	28.3	28.4	29.0	29.4		28.6																																																																																		
標準偏差	5.1	3.6	2.3	2.3	4.0	4.7	4.7	4.9	4.5	3.9	3.6	3.4	3.4	3.5	2.9	2.0	3.1	3.5	3.8	3.0	3.8	4.0	6.5	7.2			4.0																																																																																	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				696																																																																																
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	29																								696				0				19878.3				62.4				23.2				28.6				36.0				26.0 ***: 欠測				111/01																																																			
測定値ランク	0																								6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL			
	5																								10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上							
時間数	0																								0				0				0				94				528				38				21				7				3				3				1				1				0				0				0				0				0				0				0				696							
出現割合(%)	0																								0				0				0				13.506				75.862				5.46				3.017				1.006				0.431				0.431				0.144				0.144				0				0				0				0				0				0				0				100							

单位:nGy/h

局番/項目コード*

八津合 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	34.5	34.6	34.9	35.6	35.9	36.3	36.5	36.9	36.9	36.8	35.8	35.7	35.4	35.4	35.3	35.0	34.5	34.5	35.0	35.4	35.9	36.3	36.2	36.7	36.9	34.5	35.7	0.8	24	
2	36.9	37.4	37.8	37.9	38.3	38.5	38.8	38.8	39.1	38.6	36.8	35.3	35.0	34.9	34.8	34.5	34.5	34.9	35.0	35.5	36.1	36.9	37.4	37.3	39.1	34.5	36.7	1.6	24	
3	37.8	37.8	38.6	38.9	39.3	39.7	39.9	41.3	42.6	39.7	37.4	36.1	35.5	35.5	35.4	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	35.4	35.9	36.9	36.1	42.6	35.0	37.3	2.2	24	
4	39.5	38.8	39.4	39.5	39.8	38.4	38.5	36.6	36.6	36.2	35.2	35.0	34.8	34.7	34.7	35.0	36.4	35.3	35.6	38.4	45.1	54.3	56.4	54.3	56.4	34.7	39.5	6.5	24	
5	52.8	46.9	39.6	35.9	36.0	37.2	38.1	36.2	35.2	36.3	41.3	39.8	36.3	34.8	35.0	35.8	36.2	37.7	37.8	36.8	35.4	35.3	35.6	35.5	52.8	34.8	37.8	4.1	24	
6	35.5	35.3	35.1	35.3	35.5	36.0	36.2	36.6	37.0	36.9	36.3	35.1	34.4	34.4	34.4	34.2	34.2	34.6	34.6	34.9	35.8	36.3	36.8	37.3	37.3	34.2	35.5	1.0	24	
7	37.6	37.9	38.2	38.1	39.0	39.2	39.6	42.0	49.9	51.3	50.4	46.9	51.6	47.3	39.5	36.3	35.0	34.7	34.7	34.5	34.6	34.6	34.6	34.5	51.6	34.5	40.1	6.0	24	
8	34.4	34.4	34.4	34.2	34.8	37.4	40.6	51.1	43.9	38.0	36.4	35.9	35.8	36.6	36.5	36.3	37.2	37.2	36.3	38.6	39.8	38.6	36.7	51.1	34.2	37.5	3.6	24		
9	35.9	36.8	36.8	35.2	34.4	34.3	35.0	35.5	36.3	35.3	34.6	34.6	34.9	36.2	35.6	37.1	40.6	39.3	36.8	35.4	35.2	34.9	35.1	41.6	41.6	34.3	36.1	1.9	24	
10	41.0	42.7	41.3	37.6	35.4	35.2	35.3	35.5	35.6	*35.5	*36.0	*36.7	34.8	35.1	37.5	36.3	36.6	36.2	35.4	35.2	34.7	35.2	36.3	35.9	42.7	34.7	36.6	2.3	21	
11	35.4	35.3	35.7	36.0	35.9	36.4	36.5	37.2	36.9	36.9	36.6	35.9	35.6	35.3	35.1	35.1	35.1	35.2	35.4	35.7	36.0	36.1	36.9	37.6	37.6	35.1	36.0	0.7	24	
12	37.7	38.0	38.4	38.8	39.5	39.1	39.9	39.8	40.5	39.8	39.7	38.6	37.8	37.0	35.9	35.6	35.9	39.9	43.1	39.8	43.2	43.9	38.2	36.3	43.9	35.6	39.0	2.2	24	
13	35.8	36.2	36.3	36.6	36.7	36.8	36.9	37.1	37.4	37.1	35.8	35.5	35.5	35.3	35.1	35.6	35.6	35.3	35.0	34.9	35.2	35.7	36.1	36.2	37.4	34.9	36.0	0.7	24	
14	36.5	37.1	37.8	38.5	38.4	38.7	39.4	39.8	39.7	38.8	37.7	37.5	35.7	35.4	35.4	35.3	34.9	35.1	35.5	35.5	35.2	35.0	34.9	35.5	39.8	34.9	36.8	1.7	24	
15	35.9	36.3	36.5	36.9	37.5	38.5	38.6	38.7	39.1	38.4	37.3	43.3	55.5	51.7	41.5	43.1	45.4	41.7	36.7	35.3	36.8	36.2	35.7	35.7	55.5	35.3	39.7	5.1	24	
16	35.9	36.2	36.6	36.5	36.6	36.6	37.7	37.9	37.7	37.6	37.1	36.4	35.8	35.5	35.5	35.3	35.2	35.3	35.5	36.0	36.5	37.0	37.7	37.6	37.9	35.2	36.5	0.9	24	
17	38.4	39.2	39.7	39.7	39.7	39.4	40.1	40.5	40.5	39.8	38.1	35.9	35.6	34.6	34.5	34.6	34.3	34.3	34.5	35.2	35.5	35.2	35.3	35.0	40.5	34.3	37.1	2.4	24	
18	34.6	34.3	34.2	34.1	34.3	34.1	34.3	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.0	34.1	33.9	34.0	33.7	34.0	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	34.0	34.6	33.7	34.1	0.2	24	
19	34.4	34.8	35.2	35.6	36.2	36.8	37.6	38.2	38.4	37.4	35.8	35.4	35.4	35.3	34.8	34.6	34.5	34.7	34.8	34.8	35.1	35.5	36.2	36.5	38.4	34.4	35.7	1.2	24	
20	36.8	37.3	37.6	38.2	38.4	38.9	39.2	39.2	39.0	37.0	35.9	35.3	35.2	35.3	35.4	35.9	35.3	35.2	35.1	35.5	35.7	36.1	35.3	35.0	39.2	35.0	36.6	1.5	24	
21	36.4	36.2	36.0	36.1	38.5	43.9	44.1	49.2	*47.0	*50.2	*44.9	43.8	40.9	45.1	45.7	45.5	41.0	36.9	36.0	35.9	36.0	36.4	36.9	37.0	49.2	35.9	39.9	4.3	21	
22	36.9	36.9	37.1	37.2	37.4	37.8	37.7	37.7	37.9	37.7	36.3	35.9	35.8	35.6	35.5	35.5	35.6	37.1	36.8	36.4	36.5	36.6	36.4	36.8	37.9	35.5	36.7	0.8	24	
23	38.8	41.3	45.9	47.4	48.3	48.5	50.7	50.9	45.3	40.7	38.4	36.4	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	35.9	36.5	36.6	36.0	35.9	37.1	37.0	50.9	35.9	40.3	5.4	24	
24	36.4	36.4	36.7	37.0	37.7	37.3	36.9	36.6	36.1	34.7	34.4	34.0	34.0	34.0	34.1	36.4	39.4	40.7	48.0	41.8	38.5	36.3	34.7	34.2	48.0	34.0	36.9	3.2	24	
25	34.0	33.9	33.9	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.9	33.9	33.8	33.6	33.8	33.8	33.9	34.0	34.2	34.4	34.9	35.1	35.7	35.7	33.6	34.0	0.5	24	
26	36.2	36.2	36.4	36.9	37.3	37.9	38.0	38.2	37.7	37.3	36.2	35.4	35.0	34.6	34.5	34.5	34.5	34.2	34.2	34.2	34.1	34.3	34.0	34.1	34.1	38.2	34.0	35.7	1.5	24
27	34.3	34.0	34.1	34.1	34.3	34.7	34.9	35.2	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.5	36.0	38.2	45.1	47.3	47.3	41.6	36.4	37.1	36.5	35.7	47.3	34.0	37.1	4.0	24	
28	35.5	36.5	35.6	34.4	34.1	34.0	34.0	34.2	34.1	34.1	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.2	34.5	35.1	35.5	36.6	42.5	48.2	47.7	46.1	48.2	34.0	36.6	4.5	24	
29	45.0	44.8	43.6	46.2	45.7	39.6	39.6	41.5	40.2	37.6	*0.0	*31.2	35.9	36.2	35.0	34.5	34.3	34.0	34.0	34.1	34.5	35.4	35.2	35.9	46.2	34.0	38.3	4.3	22	
30	35.9	36.0	35.6	36.2	36.0	36.2	37.4	37.5	37.2	37.8	37.1	37.8	37.7	38.4	41.2	40.7	40.0	43.5	48.5	48.7	47.5	48.4	47.1	41.1	48.7	35.6	40.1	4.6	24	
31	39.8	36.1	34.9	35.2	43.0	40.9	41.7	49.6	49.5	50.3	40.8	36.8	40.2	46.7	45.4	43.0	40.1	38.4	35.8	37.6	36.8	35.5	34.7	34.2	50.3	34.2	40.3	5.0	24	
最大値	52.8	46.9	45.9	47.4	48.3	48.5	50.7	51.1	49.9	51.3	50.4	46.9	55.5	51.7	45.7	45.5	45.4	47.3	48.5	48.7	47.5	54.3	56.4	54.3	56.4					
最小値	34.0	33.9	33.9	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.9	33.9	33.8	33.6	33.8	33.7	33.9	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	33.6	34.0			
平均値	37.3	37.3	37.2	37.2	37.7	37.8	38.3	39.3	38.8	38.1	37.1	36.8	36.9	36.9	36.4	36.4	36.6	36.7	36.9	36.5	36.9	37.5	37.4	37.2			37.3			
標準偏差	3.7	3.0	2.7	3.0	3.3	3.0	3.3	4.8	4.0	3.9	3.2	3.1	4.7	4.4	3.1	2.9	3.1	3.1	4.0	3.0	3.3	4.7	4.7	4.0				3.7		
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	28	29	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					736	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	736			1			27443.7			56.4			33.6			37.3			40.3			34.0 ***:欠測						112/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	344	314	42	27	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	46.739	42.663	5.707	3.668	1.087	0.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

八津合 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.0	34.4	34.0	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5	34.4	34.1	34.6	34.2	34.0	33.8	34.2	34.3	34.2	34.3	34.4	34.7	35.4	35.8	36.3	36.8	36.8	33.8	34.6	0.8	24
2	37.4	37.7	38.1	38.6	38.3	38.7	39.2	39.5	39.8	39.3	37.1	36.1	35.2	35.2	35.1	35.3	34.9	35.0	35.2	35.5	35.9	36.3	36.8	37.1	39.8	34.9	37.0	1.7	24
3	37.3	37.8	38.7	39.5	39.4	39.3	38.7	39.1	38.9	37.4	35.9	35.7	35.3	35.4	35.1	34.9	35.2	35.2	35.0	35.3	35.3	35.6	35.1	34.8	39.5	34.8	36.7	1.8	24
4	34.7	34.7	34.9	35.1	35.3	35.7	36.0	36.3	36.5	35.8	34.9	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	35.0	35.6	35.9	36.4	36.9	36.9	34.6	35.3	0.7	24
5	37.6	38.1	38.4	39.1	39.9	40.6	40.6	41.3	41.2	39.4	36.2	35.4	35.5	36.6	36.7	37.8	37.8	39.8	38.3	42.7	45.1	48.6	54.5	60.7	60.7	35.4	40.9	6.0	24
6	63.4	60.3	52.7	45.3	44.8	46.5	47.6	46.6	45.4	45.7	40.0	38.6	41.2	40.3	36.5	32.9	31.3	33.2	34.0	31.7	31.1	31.3	31.6	31.7	63.4	31.1	41.0	9.2	24
7	32.2	32.4	32.6	32.9	33.2	33.6	33.8	34.1	34.3	33.2	32.3	31.8	31.4	31.3	31.3	31.3	31.7	32.0	32.6	33.4	33.4	33.8	34.2	34.4	34.4	31.3	32.8	1.0	24
8	34.9	35.0	35.2	35.6	36.0	37.8	37.9	37.6	37.3	42.2	41.8	38.1	37.0	35.2	40.6	39.3	37.0	42.5	39.4	39.5	38.0	46.1	60.4	64.1	64.1	34.9	40.4	7.3	24
9	58.0	51.4	41.5	35.1	32.1	32.4	31.6	30.9	31.0	31.2	32.4	33.1	32.3	31.6	31.4	31.2	31.2	31.5	31.8	32.4	32.7	33.1	33.2	33.6	58.0	30.9	34.4	6.7	24
10	33.8	33.9	34.2	34.6	34.7	34.0	33.4	33.5	37.5	41.1	41.3	47.4	53.2	54.7	49.3	43.2	38.7	35.6	35.2	34.1	34.0	35.2	34.0	32.8	54.7	32.8	38.3	6.6	24
11	32.9	32.8	32.6	32.8	32.8	33.0	33.0	33.1	32.7	32.8	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4	33.5	33.4	33.2	33.6	33.9	34.5	35.0	35.2	35.8	35.8	32.6	33.4	0.9	24
12	35.9	36.2	37.1	37.5	37.4	37.4	37.7	37.5	38.0	37.9	35.8	34.9	35.3	34.8	34.4	35.8	44.9	49.5	47.3	43.2	37.7	35.4	34.8	38.4	49.5	34.4	38.1	4.0	24
13	37.2	36.8	38.7	40.0	42.7	38.7	36.1	35.5	35.5	35.9	35.7	35.5	35.5	35.2	35.0	35.0	35.1	34.7	34.9	35.0	35.3	35.3	35.6	35.7	42.7	34.7	36.3	1.9	24
14	36.0	36.4	36.9	37.5	38.0	37.3	37.9	38.2	38.1	37.6	37.7	37.8	37.9	38.4	38.0	38.0	37.3	36.9	37.0	37.1	37.0	37.5	37.8	38.0	38.4	36.0	37.5	0.6	24
15	37.8	38.1	37.5	37.3	38.2	38.2	38.2	38.4	38.4	37.3	37.1	36.6	36.1	35.8	35.9	35.9	35.5	35.4	35.7	36.0	36.4	36.4	36.5	36.3	38.4	35.4	36.9	1.0	24
16	36.3	36.0	35.4	35.6	42.2	43.2	40.0	37.0	35.6	34.9	35.1	34.9	36.1	35.6	35.7	37.4	44.4	45.8	51.5	48.7	58.2	55.4	45.9	38.0	58.2	34.9	40.8	6.9	24
17	36.1	35.0	34.6	34.7	34.5	34.5	34.6	34.7	35.0	35.0	34.9	35.2	34.9	34.8	34.8	34.7	43.5	43.7	38.5	35.9	34.6	34.1	34.3	34.6	43.7	34.1	35.7	2.6	24
18	34.9	35.0	35.8	49.5	58.4	65.6	60.5	58.7	56.9	55.4	54.6	52.4	52.5	51.5	43.0	43.4	48.1	48.3	42.0	38.9	34.8	33.5	33.3	33.7	65.6	33.3	46.7	10.1	24
19	34.3	34.6	34.8	34.5	34.9	35.1	35.4	35.8	35.7	35.4	34.7	33.4	33.3	33.4	33.6	33.7	33.9	33.9	34.2	34.5	35.0	35.3	35.9	36.4	36.4	33.3	34.6	0.9	24
20	37.0	37.7	37.9	38.3	38.2	38.3	38.8	39.3	39.4	38.1	37.3	35.9	35.2	34.9	34.8	34.6	35.1	39.4	39.3	37.2	35.3	34.8	34.9	35.4	39.4	34.6	37.0	1.8	24
21	35.3	35.6	36.0	36.6	37.1	37.5	37.2	37.2	37.3	36.8	36.0	35.5	35.6	35.3	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.5	35.3	34.9	37.5	34.9	35.9	0.9	24	
22	34.8	34.7	34.7	34.6	34.7	34.7	34.4	34.6	35.0	36.2	37.0	38.3	40.3	39.0	36.0	35.0	34.3	34.3	34.2	34.1	34.4	34.7	35.2	35.3	40.3	34.1	35.4	1.6	24
23	35.8	36.1	36.9	37.9	36.3	37.3	36.8	37.5	36.6	36.0	38.7	42.1	38.0	36.7	36.0	35.9	35.5	35.1	35.2	35.2	35.7	36.2	36.5	36.9	42.1	35.1	36.7	1.5	24
24	37.2	37.5	38.0	38.3	38.9	38.8	39.2	39.7	39.5	38.4	36.1	35.3	35.6	35.5	35.4	35.3	34.9	35.0	35.1	35.2	35.5	35.7	36.1	36.6	39.7	34.9	36.8	1.6	24
25	36.9	37.2	37.5	37.7	38.1	38.3	39.1	39.4	39.6	39.9	39.4	***	***	***	***	40.3	39.5	40.7	45.7	43.6	44.8	44.4	49.9	51.6	51.6	36.9	41.2	4.2	20
26	53.3	46.9	41.6	39.2	40.1	39.6	39.7	39.7	41.6	37.6	35.1	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.2	34.3	34.4	35.1	38.4	39.3	39.4	38.6	53.3	34.2	38.3	4.6	24
27	41.5	38.5	40.3	41.4	44.1	46.0	41.4	39.2	38.2	35.4	37.4	38.6	37.8	37.2	35.3	34.5	34.0	33.8	35.9	36.9	35.0	34.6	34.5	34.7	46.0	33.8	37.8	3.3	24
28	34.7	34.5	34.5	34.4	34.7	35.1	35.4	35.7	35.8	34.9	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.1	34.0	34.1	34.3	34.5	35.3	36.5	36.1	36.4	36.5	34.0	34.8	0.8	24
29	35.4	35.2	34.9	34.9	34.9	35.2	35.4	35.7	35.7	35.1	35.8	37.3	38.0	38.0	38.5	39.1	38.7	37.3	37.7	42.1	45.1	40.5	37.4	36.1	45.1	34.9	37.3	2.5	24
30																													
31																													
最大値	63.4	60.3	52.7	49.5	58.4	65.6	60.5	58.7	56.9	55.4	54.6	52.4	53.2	54.7	49.3	43.4	48.1	49.5	51.5	48.7	58.2	55.4	60.4	64.1	65.6				
最小値	32.2	32.4	32.6	32.8	32.1	32.4	31.6	30.9	31.0	31.2	32.3	31.8	31.4	31.3	31.3	31.2	31.2	31.5	31.8	31.7	31.1	31.3	31.6	31.7		30.9			
平均値	38.2	37.6	37.1	37.3	38.1	38.5	38.1	37.9	38.0	37.6	37.0	36.8	36.9	36.7	36.0	35.9	36.5	37.0	37.0	36.8	37.1	37.3	37.8	38.1			37.3		
標準偏差	7.3	5.8	3.8	3.6	5.1	6.2	5.3	5.0	4.6	4.5	4.1	4.3	5.0	5.1	3.5	2.9	4.1	4.8	4.5	3.9	5.3	5.2	6.6	7.5				5.0	
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29					
有効測定日数	測定時間																								最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
29	692																								32.8	30.9	37.3	5.0	692
測定値ランク	測定時間																								32.8	30.9	37.3	5.0	692
時間数	692																								32.8	30.9	37.3	5.0	692
出現割合(%)	692																								32.8	30.9	37.3	5.0	692

八津合 放射線測定所

2020年03月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	36.0	36.3	36.6	37.7	36.7	35.1	34.7	34.4	34.0	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	34.2	34.7	34.7	34.6	34.9	35.1	35.5	35.9	36.2	37.7	33.4	34.9	1.2	24						
2	36.3	36.4	37.1	37.2	37.7	37.5	37.9	38.4	38.5	37.6	36.0	35.7	35.4	35.5	35.5	35.2	35.3	35.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.0	34.9	38.5	34.9	36.2	1.2	24						
3	34.9	34.8	35.4	35.3	34.5	35.1	35.8	35.2	34.7	34.4	34.7	35.0	34.7	34.2	34.2	34.3	34.4	34.3	34.3	34.4	34.7	35.0	35.3	35.6	35.8	34.2	34.8	0.5	24						
4	36.2	36.6	37.1	37.1	37.9	38.2	37.9	38.1	40.6	46.4	48.0	44.0	42.7	41.8	42.6	45.7	42.1	36.8	35.3	35.1	35.5	36.0	36.3	39.0	48.0	35.1	39.5	3.8	24						
5	54.7	54.7	47.9	41.2	36.6	37.3	38.4	40.0	41.0	37.6	35.6	37.5	38.3	39.5	40.9	40.4	37.8	36.4	35.4	34.8	35.9	38.6	36.0	35.7	54.7	34.8	39.7	5.4	24						
6	35.8	35.2	35.1	35.1	35.0	34.2	34.0	34.3	34.3	34.2	34.1	34.0	34.2	34.1	34.3	34.2	34.5	34.4	34.1	34.2	34.4	34.9	35.3	36.2	36.2	34.0	34.6	0.6	24						
7	36.6	37.0	37.1	37.6	38.3	38.2	38.7	39.5	38.6	36.8	36.9	35.8	35.5	35.6	35.7	35.6	35.1	35.2	35.2	35.5	39.9	44.6	39.7	37.2	44.6	35.1	37.3	2.2	24						
8	38.1	36.8	36.0	39.4	43.1	43.8	42.2	42.4	41.4	39.5	37.4	36.2	34.8	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.7	34.9	35.0	35.2	43.8	34.3	37.1	3.3	24						
9	35.5	36.1	36.4	36.7	36.9	37.3	37.2	36.8	36.6	36.0	35.4	35.5	35.6	35.8	35.7	35.4	35.2	35.3	35.5	35.7	36.0	36.4	36.5	36.5	37.3	35.2	36.1	0.6	24						
10	36.6	36.7	37.4	42.0	42.6	41.8	44.7	46.4	43.9	39.6	39.2	36.7	39.0	36.8	35.5	37.4	40.5	37.2	42.0	46.0	43.3	38.3	39.4	37.5	46.4	35.5	40.0	3.2	24						
11	35.5	35.5	37.9	37.1	37.4	37.6	37.1	35.3	34.6	37.1	35.9	35.1	35.3	35.4	35.1	37.7	42.2	43.7	44.1	46.5	50.9	44.1	38.8	35.8	50.9	34.6	38.6	4.3	24						
12	38.0	40.8	36.8	35.8	35.7	35.8	36.1	36.6	36.4	35.9	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.4	35.3	35.1	35.0	35.2	35.4	35.7	36.3	36.6	40.8	35.0	36.0	1.2	24						
13	36.9	37.3	37.9	38.3	39.1	39.9	41.0	40.3	39.2	36.2	35.5	35.6	35.5	35.2	35.1	35.4	35.2	35.3	35.0	34.9	35.3	35.4	35.8	36.0	41.0	34.9	36.7	1.9	24						
14	36.2	36.6	36.5	36.5	39.2	40.9	39.8	39.4	38.9	36.6	36.6	36.0	34.7	34.2	34.6	34.7	34.5	34.2	34.3	34.6	34.4	34.5	34.9	35.3	40.9	34.2	36.2	2.1	24						
15	35.6	35.9	36.2	36.6	36.6	36.7	37.2	37.2	36.7	35.2	34.9	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	36.5	35.8	35.1	34.9	35.1	35.4	35.7	36.5	37.2	34.8	35.8	0.8	24						
16	41.5	46.3	42.0	37.7	36.4	35.5	37.8	42.1	48.1	45.1	39.7	37.2	37.1	39.9	38.5	35.7	34.8	34.3	34.1	34.0	34.3	34.8	35.2	35.7	48.1	34.0	38.2	4.1	24						
17	36.4	36.7	37.1	37.5	37.8	38.1	38.7	39.4	37.6	35.6	35.5	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	34.9	34.9	35.0	34.9	35.1	35.2	35.6	39.4	34.9	36.1	1.4	24						
18	35.6	35.8	36.0	39.3	39.8	36.8	36.0	36.0	35.7	35.2	35.1	34.8	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	35.4	35.5	35.7	36.0	39.8	34.8	35.8	1.3	24						
19	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.1	35.8	35.5	35.0	35.2	35.3	35.6	35.5	35.1	34.9	35.0	35.1	35.1	35.0	34.9	35.0	35.0	35.0	34.8	36.3	34.8	35.4	0.5	24						
20	37.3	39.3	36.1	35.1	35.0	35.0	35.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.2	35.4	35.4	35.5	35.4	35.1	35.2	35.4	35.7	35.7	36.3	39.3	35.0	35.6	1.0	24						
21	36.5	36.8	37.2	37.6	37.8	37.9	38.7	38.8	38.1	36.4	36.4	36.1	35.9	35.9	35.9	36.0	35.5	35.4	35.0	35.3	35.5	35.7	36.0	36.3	38.8	35.0	36.5	1.1	24						
22	36.4	36.5	36.3	36.0	35.8	35.6	35.7	35.6	35.6	35.9	35.8	35.7	35.6	35.3	35.3	35.1	35.1	35.0	34.8	35.0	35.1	35.1	35.0	34.9	36.5	34.8	35.5	0.5	24						
23	34.8	34.8	35.0	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8	34.8	34.9	35.0	35.1	35.0	35.2	35.0	36.2	38.1	36.1	37.5	36.0	35.4	34.7	38.1	34.6	35.3	0.9	24						
24	34.7	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	34.8	34.7	34.9	35.0	35.1	35.0	35.0	35.3	36.2	35.4	34.9	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	36.2	34.7	35.0	0.3	24						
25	35.6	36.0	36.4	37.1	37.5	37.8	38.6	39.2	36.9	35.7	35.1	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	35.1	35.0	34.7	34.9	35.1	35.3	35.7	36.2	39.2	34.7	35.9	1.3	24						
26	36.8	37.1	37.6	37.7	38.4	38.7	39.5	39.8	39.9	38.0	37.0	36.8	36.6	36.0	35.3	35.6	35.9	35.7	35.8	36.0	35.9	36.3	36.0	36.0	39.9	35.3	37.0	1.4	24						
27	35.7	35.9	38.5	41.1	40.0	39.4	40.9	39.8	38.2	37.9	37.9	36.1	35.0	34.8	34.8	35.1	36.3	36.9	36.2	36.0	35.1	34.8	34.9	41.0	41.1	34.8	37.2	2.2	24						
28	41.0	46.1	49.2	41.5	38.7	38.9	38.9	37.7	35.7	34.7	34.6	34.5	34.5	34.2	34.4	35.6	44.3	44.9	46.7	46.6	47.6	45.0	41.0	45.0	49.2	34.2	40.5	5.1	24						
29	43.4	42.5	44.3	44.1	45.3	46.3	39.8	35.5	34.3	34.0	33.8	34.1	34.2	34.3	35.0	35.0	35.1	34.5	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6	34.8	46.3	33.8	37.2	4.4	24						
30	34.9	35.3	35.9	36.1	36.4	36.7	37.0	37.0	36.1	35.0	34.8	34.7	34.9	35.0	35.0	34.8	34.6	34.4	34.4	34.4	34.6	34.8	35.1	35.6	37.0	34.4	35.3	0.8	24						
31	36.0	36.3	36.6	37.4	37.4	37.7	38.1	38.4	37.8	37.2	37.0	35.6	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.8	35.6	35.5	35.2	34.7	34.8	38.4	34.7	36.0	1.3	24						
最大値	54.7	54.7	49.2	44.1	45.3	46.3	44.7	46.4	48.1	46.4	48.0	44.0	42.7	41.8	42.6	45.7	44.3	44.9	46.7	46.6	50.9	45.0	41.0	45.0	54.7										
最小値	34.7	34.8	35.0	34.9	34.5	34.2	34.0	34.3	34.0	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	34.2	34.4	34.2	34.1	34.0	34.3	34.5	34.6	34.7		33.4	34.6								
平均値	37.3	37.8	37.8	37.7	37.7	37.7	37.8	37.9	37.5	36.7	36.2	35.7	35.6	35.6	35.5	35.8	36.2	35.8	35.9	36.1	36.5	36.4	36.0	36.4		36.7									
標準偏差	3.8	4.3	3.4	2.3	2.5	2.7	2.4	2.8	3.1	2.9	2.6	1.8	1.7	1.8	1.8	2.2	2.5	2.4	2.9	3.4	3.9	2.9	1.6	2.1			2.8								
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744						
有効測定日数	31	測定時間 744				欠測定時間数 0				測定値合計 27267.3				1時間値の最大値 54.7				1時間値の最小値 33.4				平均値 36.7				日平均値の最大値 40.5				日平均値の最小値 34.6 ***:欠測				局番/項目コード 112/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL												
時間数		0	0	0	0	0	0	432	254	41	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744											
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	58.065	34.14	5.511	2.016	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100												

盛郷 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	46.2	46.1	46.4	46.9	47.8	48.3	48.9	49.3	49.0	49.0	47.8	47.5	47.1	46.9	47.0	46.9	46.9	47.0	47.3	48.1	48.5	48.9	49.6	50.1	50.1	46.1	47.8	1.1	24	
2	50.5	51.2	51.5	51.8	52.1	52.3	52.2	52.1	52.4	50.6	48.1	47.0	46.8	46.7	46.8	46.6	46.8	47.2	48.0	48.8	49.5	50.4	51.2	51.4	52.4	46.6	49.7	2.2	24	
3	52.1	52.7	53.3	54.0	54.7	54.9	55.9	56.6	60.3	58.0	51.8	48.9	47.9	47.2	47.0	47.0	47.1	47.6	47.8	48.3	48.8	49.8	50.8	49.1	60.3	47.0	51.3	3.9	24	
4	48.6	48.3	51.5	54.1	52.6	50.4	50.8	49.0	50.0	48.1	47.0	46.6	46.4	46.5	46.7	46.7	49.6	48.5	47.7	51.3	55.1	55.5	58.2	62.8	62.8	46.4	50.5	4.1	24	
5	68.0	71.4	64.3	55.9	55.2	54.2	56.6	55.1	48.3	48.0	48.9	50.6	51.0	47.5	46.4	47.1	51.9	51.4	52.8	49.2	47.1	46.4	46.4	46.1	71.4	46.1	52.5	6.9	24	
6	45.9	46.3	46.5	45.9	46.1	46.9	47.6	48.6	49.0	48.2	46.5	46.2	45.9	46.3	46.2	46.3	46.3	46.6	47.0	48.1	48.9	49.7	50.7	50.7	45.9	47.2	1.3	24		
7	51.2	51.5	52.4	53.1	53.3	53.6	54.0	55.9	65.2	68.0	65.6	60.6	63.3	67.4	55.7	49.9	48.3	47.6	46.7	46.4	46.5	46.5	46.7	46.4	68.0	46.4	54.0	7.3	24	
8	46.1	46.1	46.6	46.4	46.8	49.2	53.6	61.0	58.6	50.5	48.0	47.6	47.6	47.8	48.9	50.4	49.6	54.4	52.2	49.5	50.6	52.4	53.4	51.9	61.0	46.1	50.4	3.8	24	
9	50.1	48.6	50.4	53.6	52.7	48.4	47.1	47.9	47.3	47.0	46.4	45.9	45.9	47.2	49.2	47.5	49.7	51.0	53.5	48.5	47.4	47.6	47.2	49.3	53.6	45.9	48.7	2.2	24	
10	52.0	53.2	48.8	46.6	46.3	46.2	48.8	48.1	48.9	51.5	51.1	48.2	50.5	56.5	53.7	50.5	50.6	48.6	48.4	48.8	47.6	47.5	47.9	47.6	56.5	46.2	49.5	2.5	24	
11	47.5	47.7	47.8	49.0	50.4	51.4	51.1	51.8	51.1	50.3	49.5	48.3	47.7	47.4	46.7	46.6	46.8	47.4	47.7	48.3	49.1	49.5	50.3	51.0	51.8	46.6	48.9	1.7	24	
12	51.1	51.9	51.8	53.0	52.9	53.2	53.9	54.4	54.6	54.2	53.5	53.7	52.6	50.6	48.4	47.7	47.9	48.8	52.6	57.4	57.6	59.0	52.2	48.8	59.0	47.7	52.6	3.0	24	
13	48.0	48.2	48.3	48.5	48.3	48.0	48.3	48.6	48.9	48.3	47.4	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.3	47.5	47.9	48.4	48.2	49.3	49.7	50.8	50.8	47.2	48.2	0.9	24	
14	51.3	51.7	51.5	51.9	52.6	53.2	53.4	54.0	53.9	53.6	52.8	51.9	49.9	47.8	47.4	47.2	47.1	47.5	48.3	49.0	48.2	47.3	47.7	48.1	54.0	47.1	50.3	2.6	24	
15	48.6	49.2	50.1	50.8	51.4	50.6	50.3	50.5	50.3	48.6	48.3	50.6	60.1	66.9	64.4	58.2	61.4	62.8	61.8	53.8	50.1	49.8	49.2	48.9	66.9	48.3	53.6	5.9	24	
16	49.4	49.8	51.3	50.0	49.9	50.7	50.2	50.8	50.6	50.5	48.9	48.5	47.9	47.7	47.5	46.9	46.8	47.1	48.1	49.1	49.9	50.7	51.5	52.3	52.3	46.8	49.4	1.6	24	
17	52.2	51.6	51.7	52.2	52.1	53.0	53.3	54.0	54.0	53.8	53.1	48.5	47.3	46.8	46.4	46.3	47.1	47.6	47.3	47.6	48.1	48.2	47.8	47.1	54.0	46.3	49.9	2.9	24	
18	47.0	46.7	46.5	46.6	46.6	46.4	46.2	46.3	46.2	46.3	46.3	46.3	46.6	48.3	48.5	46.6	46.0	45.9	45.9	46.0	47.0	46.6	45.8	46.3	48.5	45.8	46.5	0.7	24	
19	46.3	46.8	47.5	47.9	48.7	48.8	49.6	50.4	50.6	48.9	47.8	47.8	47.2	47.2	47.1	46.9	46.9	47.4	47.5	47.6	48.6	49.5	50.3	50.6	46.3	48.1	1.2	24		
20	51.0	51.5	51.9	52.6	52.8	53.6	53.8	54.6	54.3	51.7	49.4	47.9	*47.6	*53.1	*47.8	47.4	47.3	47.9	48.4	48.9	49.5	50.1	49.7	48.4	54.6	47.3	50.6	2.4	21	
21	49.2	49.4	50.6	53.6	52.7	53.5	50.6	59.5	60.5	64.9	64.8	68.6	71.0	64.2	64.2	56.9	53.1	49.2	47.5	47.4	47.7	47.8	48.6	49.4	71.0	47.4	55.2	7.5	24	
22	49.9	49.8	49.1	49.3	49.4	49.4	49.8	49.6	49.9	49.7	48.6	48.3	48.0	47.5	47.3	47.4	47.7	51.2	52.1	51.0	51.1	51.5	51.9	51.9	52.1	47.3	49.6	1.5	24	
23	54.4	57.5	61.7	62.4	65.7	66.2	64.8	67.0	63.1	57.3	53.5	51.3	48.6	47.5	47.3	47.5	47.0	47.1	47.5	47.4	46.9	47.1	48.0	47.7	67.0	46.9	53.9	7.6	24	
24	48.4	49.5	48.4	47.8	48.0	47.3	47.1	46.8	47.2	46.5	46.0	45.7	45.7	45.8	45.8	48.5	51.8	54.5	58.2	57.8	54.0	48.7	46.6	45.9	58.2	45.7	48.8	3.7	24	
25	45.9	45.7	45.6	45.5	45.4	45.6	45.7	45.6	45.7	45.6	45.7	45.7	45.7	45.7	45.6	45.7	45.9	45.9	46.0	46.0	46.6	47.0	47.4	48.2	48.2	45.4	46.0	0.7	24	
26	49.1	49.8	50.6	51.2	51.7	52.5	53.1	53.5	53.6	52.8	50.4	47.6	47.2	47.0	47.0	46.9	46.7	46.7	46.5	46.5	46.5	46.8	46.9	46.5	53.6	46.5	49.0	2.7	24	
27	46.5	46.5	46.4	46.5	47.0	47.6	48.2	48.7	49.2	49.0	48.7	48.2	47.7	47.9	48.2	50.6	55.2	55.1	55.5	50.7	47.9	48.4	47.8	47.3	55.5	46.4	48.9	2.7	24	
28	47.1	47.1	47.7	46.4	46.3	46.2	46.2	46.3	46.3	46.5	46.4	46.3	46.5	46.5	46.7	47.6	49.7	49.6	53.0	55.3	56.3	55.6	54.7	56.3	46.2	48.6	3.5	24		
29	56.4	56.6	53.0	51.5	51.5	49.4	49.1	49.0	48.2	46.7	*0.0	46.3	47.4	50.2	49.1	50.2	48.5	47.0	46.3	47.0	46.2	46.6	46.5	46.5	56.6	46.2	49.1	3.0	23	
30	46.2	46.5	46.8	47.8	48.2	47.6	47.8	47.7	47.4	47.1	47.5	48.0	48.2	47.7	48.4	48.4	49.2	49.3	49.3	49.8	51.0	52.8	53.7	51.0	53.7	46.2	48.6	1.9	24	
31	48.9	47.9	46.5	46.5	48.6	49.0	48.5	52.6	54.5	54.7	54.1	65.3	53.6	56.2	51.6	48.1	47.2	47.2	49.1	50.7	49.1	46.3	45.5	46.3	65.3	45.5	50.3	4.5	24	
最大値	68.0	71.4	64.3	62.4	65.7	66.2	64.8	67.0	65.2	68.0	65.6	68.6	71.0	67.4	64.4	58.2	61.4	62.8	61.8	57.8	57.6	59.0	58.2	62.8	71.4		55.2			
最小値	45.9	45.7	45.6	45.5	45.4	45.6	45.7	45.6	45.7	45.6	45.7	45.7	45.7	45.7	45.6	45.7	45.9	45.9	45.9	46.0	46.2	46.3	45.5	45.9		45.4	46.0			
平均値	49.8	50.2	50.2	50.3	50.6	50.6	50.9	51.8	51.9	51.2	50.1	49.7	49.6	49.9	49.1	48.3	48.7	49.1	49.5	49.3	49.3	49.4	49.4	49.4		49.9				
標準偏差	4.3	4.9	4.1	3.8	4.0	4.0	3.9	4.8	5.1	5.2	4.8	5.5	5.7	6.1	4.7	2.8	3.2	3.5	3.7	2.9	2.8	3.1	3.0	3.3			4.3			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	740			1			36948.9			71.4			45.4			49.9			55.2			46.0 ***:欠測						113/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	500	153	24	20	7	2	0	0	0	0	0	0	740						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.595	67.568	20.676	3.243	2.703	0.946	0.27	0	0	0	0	0	0	100						

盛郷 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	46.1	45.6	45.6	45.6	45.6	45.8	45.5	45.7	45.7	45.8	45.8	46.1	46.2	45.9	46.1	46.0	46.3	46.4	46.6	47.3	48.2	49.0	50.0	51.3	51.3	45.5	46.6	1.5	24	
2	52.0	52.6	53.4	53.6	54.1	54.0	54.5	55.4	56.1	53.4	50.3	48.8	47.6	47.2	47.3	47.2	47.3	47.2	47.8	48.6	49.4	50.3	51.1	51.9	56.1	47.2	50.9	3.0	24	
3	52.9	52.9	53.4	53.5	53.7	53.6	53.9	53.8	54.0	54.1	51.9	48.5	47.6	47.3	47.3	47.3	47.3	47.1	47.4	47.7	47.4	47.2	47.2	46.9	54.1	46.9	50.2	3.1	24	
4	47.0	47.2	47.3	47.5	47.3	47.3	47.5	48.0	48.7	47.7	47.1	46.9	46.9	47.2	47.2	47.0	46.9	46.7	47.2	48.0	49.0	49.8	50.8	51.9	51.9	46.7	47.8	1.3	24	
5	53.0	53.7	54.5	55.2	56.0	56.0	56.1	56.6	56.8	55.8	50.4	47.6	48.2	54.5	51.8	52.3	48.7	47.4	46.9	47.0	49.4	56.7	68.4	73.4	73.4	46.9	54.0	6.3	24	
6	73.4	77.2	74.1	67.6	63.6	64.9	63.7	66.5	64.9	60.9	55.5	57.4	56.2	51.2	45.3	42.9	41.7	41.1	39.5	41.0	39.5	38.0	37.7	37.4	77.2	37.4	54.2	13.3	24	
7	37.7	37.5	37.8	37.7	38.0	38.5	39.1	39.8	40.2	40.0	39.4	38.9	38.7	38.5	38.0	37.7	37.9	38.7	39.8	40.8	41.2	41.7	41.6	42.4	42.4	37.5	39.2	1.5	24	
8	43.1	43.6	44.0	44.4	45.0	48.2	47.9	46.6	45.6	46.3	45.7	44.6	42.3	40.3	44.4	44.0	41.1	47.2	46.6	46.5	43.7	54.5	73.2	86.0	86.0	40.3	48.1	10.3	24	
9	72.8	64.3	53.6	46.6	39.9	36.6	35.6	35.5	35.7	37.2	38.4	35.1	34.3	34.8	33.7	32.7	32.4	32.7	32.9	33.6	34.0	34.7	35.2	35.5	72.8	32.4	39.1	10.3	24	
10	35.9	36.0	36.3	36.4	36.8	37.5	37.6	37.0	38.0	44.1	49.3	45.1	44.5	49.2	51.6	46.0	42.9	39.9	37.6	35.0	36.2	38.2	36.0	34.8	51.6	34.8	40.1	5.1	24	
11	36.1	34.9	34.2	33.8	33.8	33.4	33.4	33.5	33.6	33.5	33.7	33.8	34.3	34.5	34.9	34.8	35.0	35.4	36.1	36.9	37.8	38.7	39.7	40.2	40.2	33.4	35.3	2.0	24	
12	40.8	41.5	42.6	43.0	43.2	43.9	44.0	44.8	44.8	43.6	41.6	38.2	37.6	37.9	38.0	38.8	42.7	51.3	54.3	52.2	44.3	40.5	39.7	46.6	54.3	37.6	43.2	4.4	24	
13	46.2	45.6	48.1	47.1	53.5	49.6	47.6	45.6	45.3	45.8	45.9	44.9	44.2	44.1	44.6	44.6	45.1	45.3	45.8	46.4	47.0	47.6	48.2	49.2	53.5	44.1	46.6	2.1	24	
14	50.0	50.9	52.1	52.8	52.4	52.8	53.1	53.3	51.6	50.4	50.2	49.5	50.1	51.1	51.2	50.9	50.8	50.3	50.1	50.3	50.4	50.9	50.9	51.2	53.3	49.5	51.1	1.1	24	
15	51.9	52.0	52.2	52.4	51.8	50.8	51.5	51.3	51.3	50.8	50.0	49.5	48.0	47.6	47.7	47.2	47.0	47.5	48.4	49.1	49.9	50.8	51.4	52.4	52.4	47.0	50.1	1.8	24	
16	53.3	54.3	54.3	54.5	62.2	60.6	57.9	57.1	53.0	48.7	47.5	46.7	48.1	47.7	48.1	53.5	55.3	63.6	67.3	71.2	92.6	84.3	60.8	49.7	92.6	46.7	58.0	11.5	24	
17	46.9	46.1	46.0	46.4	47.3	46.4	46.1	46.4	46.7	46.8	46.8	47.3	47.0	46.5	46.3	46.5	48.0	48.9	47.0	46.2	46.3	46.3	46.3	46.2	48.9	46.0	46.7	0.7	24	
18	46.4	46.4	46.4	50.1	61.7	74.6	73.1	65.3	54.4	55.0	58.6	61.5	58.9	59.9	57.9	51.9	53.2	53.0	52.6	47.6	45.8	45.5	45.7	46.1	74.6	45.5	54.6	8.4	24	
19	46.4	46.7	47.0	47.2	47.4	47.4	48.1	48.2	48.1	47.4	46.8	46.1	46.1	46.3	46.1	46.1	46.2	46.3	47.1	47.7	48.6	49.3	50.4	51.4	51.4	46.1	47.4	1.4	24	
20	50.8	51.5	51.9	52.9	53.2	54.2	54.8	55.7	55.9	54.0	51.9	48.8	46.8	46.7	46.5	46.5	47.2	47.5	48.8	54.7	51.6	47.8	47.2	47.6	55.9	46.5	50.6	3.3	24	
21	48.4	48.6	49.2	49.7	51.1	51.3	49.8	49.4	49.4	49.2	48.5	47.5	47.2	47.3	47.4	46.8	46.7	46.7	47.1	47.7	48.2	48.5	49.1	49.2	51.3	46.7	48.5	1.3	24	
22	49.7	50.0	49.9	49.8	48.8	47.3	46.6	46.4	46.9	48.5	50.9	52.2	54.6	54.5	49.3	47.1	48.3	47.1	46.3	45.9	46.3	47.0	47.5	48.2	54.6	45.9	48.7	2.4	24	
23	48.5	49.2	50.4	54.7	51.3	48.9	47.8	52.1	50.6	49.6	49.8	49.2	47.8	47.5	47.6	47.4	47.5	47.1	47.1	47.3	48.2	48.8	49.7	50.5	54.7	47.1	49.1	1.8	24	
24	51.3	52.1	52.8	53.4	54.4	54.4	54.6	55.1	55.2	52.1	48.8	48.5	47.9	47.4	47.3	47.3	47.1	47.1	47.5	47.8	48.6	49.1	49.7	50.2	55.2	47.1	50.4	3.0	24	
25	50.9	51.5	52.0	52.8	53.5	53.8	54.5	54.4	54.5	54.8	53.6	53.6	53.2	53.3	52.9	53.2	53.4	54.4	59.1	59.0	61.7	60.2	67.1	68.6	68.6	50.9	55.7	4.6	24	
26	68.6	62.6	56.2	50.0	49.4	50.5	50.7	51.8	53.1	***	***	***	***	45.8	45.9	46.1	45.9	46.0	46.2	46.9	48.2	50.6	51.7	51.8	68.6	45.8	50.9	5.9	20	
27	53.9	55.9	62.8	64.6	64.2	64.9	54.2	48.3	49.4	48.6	50.4	55.9	52.7	50.3	51.1	49.2	47.3	45.7	48.6	49.1	48.7	46.5	45.6	45.9	64.9	45.6	52.2	6.2	24	
28	45.5	45.7	45.8	45.8	46.2	46.7	46.7	47.0	47.2	46.8	45.4	45.5	45.5	45.7	45.7	45.6	45.8	46.3	47.0	48.0	49.1	49.1	49.0	49.1	45.4	46.5	1.2	24		
29	48.5	47.9	47.3	47.3	47.6	48.3	49.3	50.3	50.2	48.3	47.7	49.2	50.6	51.4	52.1	52.4	51.7	50.7	52.4	55.4	57.4	55.1	50.5	48.4	57.4	47.3	50.4	2.7	24	
30																														
31																														
最大値	73.4	77.2	74.1	67.6	64.2	74.6	73.1	66.5	64.9	60.9	58.6	61.5	58.9	59.9	57.9	53.5	55.3	63.6	67.3	71.2	92.6	84.3	73.2	86.0	92.6					
最小値	35.9	34.9	34.2	33.8	33.8	33.4	33.4	33.5	33.6	33.5	33.7	33.8	34.3	34.5	33.7	32.7	32.4	32.7	32.9	33.6	34.0	34.7	35.2	34.8	32.4					
平均値	49.9	49.8	49.7	49.5	50.1	50.4	49.8	49.7	49.2	48.6	47.9	47.4	46.9	47.0	46.7	46.2	46.1	46.7	47.3	47.7	48.5	48.9	49.4	50.1		48.5				
標準偏差	8.9	8.5	7.7	7.1	7.6	8.7	8.1	7.6	6.7	5.7	5.1	6.0	5.8	5.7	5.2	5.0	5.0	5.7	6.6	7.1	10.2	8.9	8.9	10.4			7.4			
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					692	
有効測定日数	29	測定時間 692			欠測定時間数 4			測定値合計 33547.4			1時間値の最大値 92.6			1時間値の最小値 32.4			平均値 48.5			日平均値の最大値 58.0			日平均値の最小値 35.3			*:有効測定日 非対象値 欠測			局番/項目コード 113/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数		0	0	0	0	0	0	0	37	57	85	316	140	22	16	7	8	1	2	0	1	0	0	692						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	5.347	8.237	12.283	45.665	20.231	3.179	2.312	1.012	1.156	0.145	0.289	0	0.145	0	0	100						

盛郷 放射線測定所

2020年03月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	47.1	46.6	46.5	46.7	46.5	46.5	46.3	46.4	46.1	46.2	46.3	46.4	46.3	46.6	46.7	46.6	46.6	46.5	46.6	46.9	47.4	47.8	48.0	48.7	48.7	46.1	46.8	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	49.2	49.5	49.8	50.6	51.8	52.0	52.1	52.1	52.0	48.8	48.3	48.0	47.5	47.5	47.6	47.5	47.2	47.3	47.3	47.1	47.2	47.3	47.0	46.9	52.1	46.9	48.8	1.9	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	46.7	46.9	47.4	47.1	46.4	46.7	47.2	47.9	47.9	47.3	47.3	46.7	46.4	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.5	46.6	47.2	47.6	48.4	48.4	46.4	46.9	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	49.5	50.1	50.8	51.4	52.0	52.5	52.9	53.0	54.6	59.8	62.2	56.0	53.7	55.1	59.6	60.8	57.4	50.9	47.8	47.5	48.0	48.7	48.8	49.3	62.2	47.5	53.0	4.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	64.9	67.4	59.1	54.0	49.7	51.1	50.3	51.8	52.2	53.1	49.6	50.4	57.5	52.8	53.8	54.6	51.4	48.2	46.8	47.1	47.3	47.2	46.8	47.1	67.4	46.8	52.2	5.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	48.5	47.9	47.0	46.5	45.8	45.6	45.6	45.9	45.6	45.8	46.1	45.8	46.1	46.1	46.1	46.2	46.1	46.2	46.2	46.5	47.0	47.8	48.5	49.5	49.5	45.6	46.6	1.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	50.2	50.7	51.3	51.6	52.4	52.8	53.2	53.5	51.8	49.2	48.1	48.1	47.9	47.7	47.5	47.5	47.4	47.2	47.4	47.9	51.5	57.2	53.0	51.4	57.2	47.2	50.3	2.7	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	52.1	49.4	48.3	51.6	55.8	56.7	55.1	56.6	56.4	53.7	52.8	50.8	49.2	47.9	47.1	46.5	46.2	46.1	46.0	46.2	46.3	46.2	46.3	46.3	56.7	46.0	50.0	4.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	46.4	46.5	46.9	46.9	46.6	47.0	47.7	48.2	47.9	46.6	47.0	47.3	47.6	47.8	48.3	47.9	47.7	47.9	48.3	48.8	49.4	49.8	50.2	50.2	50.2	46.4	47.9	1.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	50.3	50.1	50.3	52.0	53.7	52.5	54.7	57.1	57.3	53.5	50.6	48.1	50.4	48.9	46.8	50.4	57.1	54.0	48.9	51.4	53.2	56.8	51.8	49.6	57.3	46.8	52.1	3.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	47.2	46.5	49.2	50.1	49.3	48.8	48.6	46.8	46.1	46.9	47.3	46.0	53.3	54.9	49.0	49.3	64.4	63.6	60.1	55.3	55.1	54.3	48.8	46.7	64.4	46.0	51.1	5.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12	46.2	47.3	46.7	47.2	47.6	47.6	47.9	48.2	48.0	47.5	46.6	46.6	46.8	46.8	47.0	46.9	46.7	46.6	46.6	47.1	47.7	48.8	49.7	50.6	50.6	46.2	47.4	1.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
13	51.3	52.3	53.3	53.2	53.7	53.7	54.8	55.1	53.6	51.2	48.3	47.7	47.4	47.1	47.0	46.9	46.8	46.6	46.6	46.9	47.2	47.4	47.7	48.4	49.1	55.1	46.6	49.9	3.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	49.4	49.5	49.4	48.0	47.5	53.6	54.5	54.0	52.2	48.5	48.4	48.1	46.8	46.0	46.3	46.1	46.0	45.7	46.1	46.2	46.1	46.2	46.4	46.2	54.5	45.7	48.2	2.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15	46.3	46.4	46.5	47.1	47.9	48.7	49.5	50.1	48.4	47.4	47.0	46.6	46.5	46.5	46.9	47.1	47.0	46.8	46.9	47.1	47.8	48.9	49.4	50.6	50.6	46.3	47.6	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	52.4	56.9	53.3	48.5	47.4	46.5	47.4	52.6	58.5	58.7	54.0	50.2	48.7	51.5	54.5	48.6	46.7	45.9	45.6	45.6	45.7	46.5	47.3	48.4	58.7	45.6	50.1	4.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17	49.5	50.4	51.2	52.1	53.1	53.6	54.3	54.8	52.3	48.9	47.6	47.0	46.8	46.9	46.7	46.7	46.6	46.6	46.6	46.7	47.2	47.5	47.9	48.6	54.8	46.6	49.1	2.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18	49.1	49.7	50.3	52.4	52.9	50.8	50.5	50.4	49.0	47.9	47.3	46.8	46.8	47.2	47.2	47.0	46.8	46.9	47.0	47.4	47.8	48.1	48.8	49.3	52.9	46.8	48.6	1.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19	49.9	50.6	51.1	51.6	52.1	53.6	53.8	51.8	47.9	47.4	47.2	47.3	47.2	46.9	47.1	47.1	47.0	47.0	47.0	46.9	47.1	47.0	47.0	53.8	46.9	49.0	2.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20	47.7	49.4	47.4	46.8	46.8	46.8	46.6	46.9	46.9	47.1	47.3	47.2	47.4	47.3	47.4	47.4	47.4	47.3	47.3	47.5	47.9	48.4	49.0	49.7	49.7	46.6	47.5	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21	50.5	51.2	51.7	52.7	53.4	54.4	53.7	52.6	52.4	49.4	48.5	48.5	48.4	48.2	48.1	48.2	47.9	47.6	47.4	47.8	48.0	48.6	48.9	49.6	54.4	47.4	49.9	2.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22	49.9	50.4	50.8	51.4	51.8	52.1	52.4	52.7	51.4	48.8	48.4	48.3	48.4	47.9	47.7	47.7	47.2	47.0	47.3	47.3	47.4	47.5	47.5	52.7	47.0	49.1	2.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23	47.4	47.1	47.2	47.0	46.9	47.1	47.0	47.1	47.0	46.9	47.2	47.1	47.3	47.5	47.4	47.4	47.2	47.3	50.9	48.9	52.5	49.8	47.8	46.9	52.5	46.9	47.7	1.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24	46.7	46.7	46.9	46.9	46.5	46.5	46.6	46.7	46.9	47.1	46.9	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	47.3	48.4	47.5	46.9	47.0	46.9	46.9	47.3	48.4	46.5	47.0	0.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	47.3	47.9	48.4	48.5	49.4	50.0	51.0	50.9	47.9	47.3	47.1	47.2	47.2	47.5	47.5	47.4	47.4	47.1	47.2	47.4	47.5	48.2	48.8	49.4	50.2	51.0	47.1	48.3	1.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	50.8	51.5	52.4	53.1	53.5	53.9	54.7	55.5	54.0	51.8	50.0	49.3	49.0	49.0	48.7	48.6	48.4	48.4	48.9	49.8	50.3	50.7	50.9	50.6	55.5	48.4	51.0	2.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27	49.9	48.2	51.4	58.0	57.1	57.0	55.1	53.8	51.9	50.2	50.6	48.8	47.3	46.7	46.5	46.9	49.3	51.4	49.8	48.8	47.4	47.4	48.4	52.8	58.0	46.5	50.6	3.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28	55.9	56.1	58.1	53.0	49.8	49.5	49.3	49.4	48.5	47.9	48.6	48.0	47.0	46.3	46.1	50.0	60.0	59.3	60.3	59.9	60.4	57.2	52.2	57.5	60.4	46.1	52.9	5.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
29	57.6	57.7	60.8	64.5	61.8	58.6	55.8	48.7	45.8	45.3	45.4	45.2	45.4	45.6	45.9	46.1	45.6	45.6	45.5	45.5	45.6	45.8	45.9	64.5	45.2	49.8	6.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30	46.6	47.2	47.5	48.1	48.5	48.6	48.4	48.3	47.7	46.7	46.3	46.6	46.6	46.9	46.8	46.8	46.5	46.6	46.5	46.5	47.3	47.7	48.2	49.1	49.1	46.3	47.3	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31	49.5	50.0	50.3	51.1	51.6	52.1	52.7	52.4	50.7	49.4	47.4	46.7	46.7	46.9	47.1	46.9	46.8	46.6	47.0	47.4	48.1	47.7	47.0	46.7	52.7	46.6	48.7	2.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
最大値	64.9	67.4	60.8	64.5	61.8	58.6	55.8	57.1	58.5	59.8	62.2	56.0	57.5	55.1	59.6	60.8	64.4	63.6	60.3	59.9	60.4	57.2	53.0	57.5	67.4		53.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
最小値	46.2	46.4	46.4	46.5	45.8	45.6	45.6	45.9	45.6	45.3	45.4	45.2	45.4	45.6	45.9	46.1	45.6	45.6	45.5	45.5	45.6	45.6	45.8	45.9		45.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
平均値	49.9	50.3	50.4	50.6	50.6	50.9	51.0	51.1	50.4	49.2	48.6	47.9	48.1	48.0	48.1	48.8	48.3	48.1	48.0	48.6	48.9	48.5	49.0				49.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
標準偏差	3.8	4.3	3.6	3.8	3.7	3.5	3.3	3.3	3.5	3.4	3.1	2.0	2.5	2.4	2.9	2.9	4.5	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	1.7	2.3			3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																								744				0				36613.7				67.4				45.2				49.2				53.0				46.6 ***:欠測				113/01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
測定値ランク	0																								6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	5																								10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
時間数	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.7	32.7	33.0	33.3	34.0	34.4	34.8	35.2	35.3	34.8	33.9	34.0	33.4	33.6	33.5	33.6	33.2	33.5	34.1	34.9	35.6	36.1	36.2	36.7	36.7	32.7	34.3	1.1	24
2	37.2	37.3	37.7	37.7	37.9	37.8	38.4	38.3	38.4	37.6	34.5	33.8	33.4	33.2	33.3	33.3	33.3	33.7	34.3	35.1	35.8	36.6	37.1	37.2	38.4	33.2	36.0	2.0	24
3	38.0	38.0	38.7	39.0	39.9	40.2	40.8	42.0	44.7	41.4	38.5	35.4	33.9	33.4	33.3	33.4	33.5	34.3	34.6	35.1	35.5	36.0	36.4	36.4	44.7	33.3	37.2	3.2	24
4	36.8	37.1	36.7	36.6	37.4	37.4	37.1	36.6	34.6	33.6	33.0	33.1	33.0	33.1	33.2	33.2	35.1	34.8	34.5	35.8	38.5	45.5	45.8	48.1	48.1	33.0	36.7	4.2	24
5	50.6	51.1	43.5	38.1	40.9	40.0	41.3	39.8	35.5	35.5	34.9	35.5	35.8	33.9	33.1	33.6	34.6	35.4	37.9	36.2	34.7	33.6	33.4	33.3	51.1	33.1	37.6	5.0	24
6	33.3	33.4	34.0	34.4	34.5	35.2	35.6	36.0	35.7	34.5	33.4	32.0	31.9	31.9	31.2	32.2	32.3	32.6	33.0	33.6	34.3	35.1	35.7	36.2	36.2	31.9	33.9	1.4	24
7	36.9	37.0	37.4	38.3	38.6	39.0	39.1	41.1	48.5	49.9	49.1	44.7	47.1	50.4	40.2	35.2	33.3	33.1	33.4	33.1	33.5	33.1	33.1	33.1	50.4	33.1	39.1	6.0	24
8	32.9	32.6	33.0	33.0	33.4	36.5	41.9	48.4	46.1	37.4	34.6	34.2	33.9	33.8	34.3	39.4	37.8	40.5	40.7	36.2	34.7	35.6	36.7	36.9	48.4	32.6	36.9	4.2	24
9	35.1	34.5	34.1	33.7	35.3	34.4	33.6	33.1	32.8	*32.5	*32.2	*36.7	32.4	32.9	34.4	34.5	35.8	37.6	39.2	35.2	34.2	34.5	34.1	36.4	39.2	32.4	34.7	1.6	21
10	37.5	37.7	36.8	34.9	33.7	33.1	32.8	32.8	32.7	32.8	32.4	32.7	34.8	38.4	36.8	34.5	35.0	34.4	34.2	34.2	34.1	33.9	34.2	34.1	38.4	32.4	34.5	1.7	24
11	34.0	34.0	34.1	34.5	34.8	35.2	35.6	35.8	35.9	35.6	35.5	35.1	34.2	33.8	33.6	33.4	33.4	33.8	34.3	34.7	35.4	36.0	36.2	36.4	36.4	33.4	34.8	0.9	24
12	36.9	37.0	37.6	37.8	38.4	39.1	39.7	40.3	40.4	40.4	40.0	40.9	40.1	38.7	36.6	35.0	34.5	34.7	37.3	42.5	45.1	44.2	38.3	35.7	45.1	34.5	38.8	2.8	24
13	34.6	34.5	34.4	34.2	34.6	34.8	34.8	35.0	35.0	34.7	33.8	33.2	33.0	33.6	33.6	33.5	33.2	33.6	34.2	34.7	35.0	35.6	36.0	36.5	36.5	33.0	34.4	0.9	24
14	36.8	36.9	37.2	37.5	37.7	37.8	38.2	38.5	38.6	38.4	38.0	37.5	35.9	33.5	33.1	33.1	33.4	33.4	34.1	34.2	33.7	33.2	33.1	33.6	38.6	33.1	35.7	2.2	24
15	34.3	34.6	34.8	35.9	36.2	36.0	36.1	36.3	35.5	34.9																			

單位:nGv/h

単位:nGy/h

局番/項目コード
114/01

2020年03月 単位:nGy/h

2020年03月 単位:nGy/h

本庄 放射線測定所

2020年01月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	33.4	33.8	33.9	34.3	34.9	35.5	36.4	36.9	37.1	36.6	35.8	35.3	34.7	34.4	34.3	33.6	33.5	33.9	34.5	35.1	35.5	36.1	36.8	37.1	37.1	33.4	35.1	1.2	24															
2	37.3	37.7	38.5	38.9	38.7	39.5	39.7	40.0	40.2	40.1	38.1	35.1	34.4	34.2	34.0	34.0	34.3	34.6	35.1	35.6	36.4	36.7	37.3	37.8	40.2	34.0	37.0	2.2	24															
3	38.1	38.6	38.9	39.4	39.6	39.8	39.9	40.7	40.8	40.4	38.6	36.0	34.7	34.6	34.7	35.0	35.2	35.2	35.4	35.9	36.2	36.4	36.6	36.8	40.8	34.6	37.4	2.2	24															
4	37.2	37.4	39.2	40.3	38.9	37.9	37.8	37.4	36.9	35.5	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.7	35.0	35.1	35.4	39.2	48.6	53.3	53.2	53.3	34.1	38.3	5.6	24															
5	51.1	42.7	38.5	35.3	35.7	36.5	36.8	35.1	34.0	35.1	38.4	36.1	34.1	33.5	33.6	33.8	34.5	34.5	35.1	37.3	35.2	34.5	34.6	34.9	51.1	33.5	36.3	3.8	24															
6	35.2	35.6	35.7	36.2	36.0	36.1	36.3	36.6	36.9	37.0	35.9	34.8	34.0	33.7	33.6	33.5	33.6	34.0	34.5	35.2	35.8	36.5	37.1	37.1	37.1	33.5	35.3	1.2	24															
7	37.5	37.8	38.1	38.7	39.2	39.6	39.7	41.3	48.7	50.6	48.0	45.2	48.5	43.7	37.3	34.6	34.1	33.9	34.1	34.3	34.5	34.5	34.2	34.2	50.6	33.9	39.3	5.4	24															
8	33.9	33.9	34.0	33.7	34.5	38.0	42.3	49.2	43.7	37.3	35.5	35.3	35.1	35.3	35.1	37.2	37.0	36.7	37.4	35.1	34.9	36.7	36.1	35.6	49.2	33.7	36.8	3.6	24															
9	34.4	34.0	33.7	33.4	33.2	33.9	34.3	34.6	34.1	34.1	33.8	34.1	34.7	*34.5	*40.7	*35.3	34.7	37.1	36.5	34.8	34.8	35.2	35.3	37.7	37.7	33.2	34.7	1.2	21															
10	38.0	38.4	38.0	35.5	34.4	34.4	34.7	35.2	35.4	34.8	33.8	33.7	35.7	35.1	36.7	35.2	35.6	35.0	35.0	34.5	34.0	34.2	34.7	35.1	38.4	33.7	35.3	1.3	24															
11	35.0	35.0	35.0	35.3	35.3	35.6	36.0	36.1	36.6	36.7	36.5	35.9	35.5	34.9	34.5	34.4	34.5	35.0	35.4	35.9	36.2	36.5	37.1	37.7	37.7	34.4	35.7	0.9	24															
12	37.9	37.9	38.0	38.0	38.3	38.8	39.3	39.6	39.9	39.8	39.6	38.9	38.2	36.9	36.1	35.9	36.0	37.9	39.6	39.1	41.8	42.5	37.0	35.6	42.5	35.6	38.4	1.7	24															
13	35.2	35.3	35.5	35.7	35.7	36.2	36.3	36.1	36.6	36.8	36.2	35.1	34.8	34.7	34.6	34.3	34.3	34.5	34.1	34.2	34.6	35.4	35.9	36.4	36.8	34.1	35.4	0.8	24															
14	37.0	37.7	37.8	38.3	38.8	39.1	39.2	39.5	39.5	38.9	37.4	37.3	36.5	35.1	34.5	34.5	34.6	34.7	34.9	34.8	34.5	34.3	34.6	35.4	39.5	34.3	36.6	1.9	24															
15	36.1	36.6	37.2	37.7	38.3	38.1	38.0	37.5	37.2	37.1	36.9	38.8	45.5	45.9	38.7	39.9	41.2	36.5	34.6	34.6	35.2	35.4	35.7	36.2	45.9	34.6	37.9	2.9	24															
16	36.7	36.4	36.3	37.0	37.2	37.3	36.9	37.1	36.9	37.2	37.0	36.4	36.1	35.3	35.1	35.0	35.0	35.6	36.3	36.7	36.9	37.3	38.0	38.0	38.0	35.0	36.4	0.9	24															
17	38.6	38.9	39.0	38.9	39.2	39.3	39.8	40.4	40.5	*44.3	*39.0	*37.5	36.1	35.2	34.3	34.2	33.8	33.6	33.8	34.6	34.8	34.7	34.6	34.5	40.5	33.6	36.6	2.6	21															
18	33.8	33.8	33.5	33.4	33.5	33.3	33.4	33.4	33.3	33.3	33.1	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	33.1	33.1	33.3	33.2	33.4	33.1	33.1	33.3	33.8	33.0	33.3	0.2	24															
19	33.6	33.7	34.2	34.9	35.5	36.1	36.5	37.3	37.6	37.0	35.4	34.5	34.4	34.1	34.1	34.0	33.9	34.2	34.4	34.6	35.0	35.6	36.0	36.6	37.6	33.6	35.1	1.2	24															
20	37.1	37.5	37.9	38.1	38.4	39.0	39.4	40.1	40.2	39.4	36.3	35.1	34.5	34.5	34.7	34.7	34.7	34.9	35.2	35.6	36.0	36.1	36.4	36.1	40.2	34.5	36.7	1.9	24															
21	35.5	35.4	35.8	36.2	37.8	39.8	42.0	41.2	41.9	42.0	40.7	38.5	36.3	38.4	36.9	37.9	36.1	35.4	35.0	35.3	35.7	36.2	36.9	37.4	42.0	35.0	37.7	2.4	24															
22	37.4	37.2	37.4	37.5	37.5	37.3	37.8	37.8	37.4	36.4	36.1	35.6	35.4	35.3	35.1	35.5	39.0	39.3	37.6	37.4	38.1	37.5	37.7	39.3	35.1	37.1	1.1	24																
23	40.0	43.2	45.4	46.5	49.0	47.1	47.6	48.7	43.7	39.6	37.7	36.2	35.0	34.8	34.9	35.5	35.3	35.3	34.8	34.7	34.5	34.4	34.8	35.9	49.0	34.4	39.4	5.4	24															
24	35.2	35.0	35.2	35.3	35.4	35.6	35.7	35.7	35.6	33.8	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	34.0	36.4	36.5	39.0	36.7	35.5	34.9	33.8	33.3	39.0	33.2	35.0	1.4	24															
25	33.3	33.4	33.2	32.9	33.1	32.8	33.0	33.1	33.2	33.1	32.9	33.1	32.9	33.1	33.0	32.9	32.8	33.2	33.3	33.4	33.8	33.8	34.1	34.1	32.8	33.2	33.2	0.3	24															
26	34.4	35.3	36.1	36.0	36.9	37.4	37.8	38.5	39.1	38.6	36.7	35.0	34.5	34.1	33.9	33.9	33.9	33.7	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	33.7	39.1	33.6	35.3	1.8	24															
27	33.3	33.5	33.4	33.4	33.7	34.0	34.3	34.7	35.1	35.8	37.2	36.4	35.3	34.5	35.4	37.6	42.0	43.0	42.3	37.0	34.9	36.2	35.1	33.9	43.0	33.3	35.9	2.8	24															
28	33.6	34.3	34.1	33.4	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.4	33.6	33.5	33.5	33.5	33.9	34.4	34.7	34.9	36.4	38.2	42.2	43.3	43.3	33.3	34.8	2.7	24																
29	41.5	42.2	41.0	40.7	39.4	35.9	35.4	35.6	36.7	34.9	*0.0	33.3	33.6	35.4	35.3	34.4	33.5	33.2	33.3	33.2	33.4	33.8	34.0	34.6	42.2	33.2	35.8	3.0	23															
30	35.2	36.0	36.9	37.0	37.0	36.9	37.3	37.5	37.5	35.7	34.5	34.4	34.9	38.8	40.6	36.3	35.6	35.5	37.3	39.1	41.3	42.7	42.2	37.1	42.7	34.4	37.4	2.3	24															
31	36.2	34.6	34.0	34.6	38.0	37.7	39.1	41.5	44.8	48.6	40.3	39.4	46.1	40.9	38.6	38.2	35.5	36.4	34.8	33.7	34.3	34.5	33.9	33.4	48.6	33.4	37.9	4.2	24															
最大値	51.1	43.2	45.4	46.5	49.0	47.1	47.6	49.2	48.7	50.6	48.0	45.2	48.5	45.9	40.6	39.9	42.0	43.0	42.3	39.1	41.8	48.6	53.3	53.2	53.3		39.4																	
最小値	33.3	33.4	33.2	32.9	33.1	32.8	33.0	33.1	33.2	33.1	32.9	33.1	32.9	33.1	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.4	33.1	33.1	33.3		32.8	33.2																	
平均値	36.5	36.5	36.6	36.7	37.0	37.2	37.6	38.1	38.2	37.7	36.7	35.8	36.0	35.7	35.1	35.0	35.1	35.3	35.5	35.3	35.6	36.3	36.5	36.6		36.4																		
標準偏差	3.4	2.7	2.7	2.9	3.1	2.8	3.0	3.8	3.6	4.0	3.0	2.5	3.7	3.0	1.8	1.7	2.0	2.0	2.1	1.5	2.0	3.1	3.8	3.7			3.0																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	30	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					737															
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数	測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*:有効測定日 非対象値		局番/項目コード				
	31																								1	26799.6		53.3		32.8		36.4		39.4		33.2 ***:欠測		115/01						
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		0		411		279		31		13		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		737	
出現割合(%)	0		0		0		0		0		0		55.767		37.856		4.206		1.764		0.407		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100			

本庄 放射線測定所

2020年02月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																			
1	33.7	33.9	33.6	33.7	33.6	33.7	34.2	34.6	34.9	34.9	34.6	33.4	33.3	33.2	33.4	33.7	33.6	33.6	33.9	34.3	34.9	35.5	36.2	36.8	36.8	33.2	34.2	0.9	24																																																																			
2	37.5	37.9	38.1	38.3	38.8	38.9	39.2	40.0	40.5	40.3	38.5	36.1	34.9	34.7	34.5	34.4	34.4	34.4	34.9	35.2	35.7	36.2	36.6	37.1	40.5	34.4	37.0	2.1	24																																																																			
3	38.0	38.6	38.9	38.9	38.9	39.6	39.4	39.6	39.6	39.9	37.7	36.0	34.6	34.7	34.7	34.9	34.5	34.4	34.2	34.2	34.1	34.7	35.0	34.4	39.9	34.1	36.6	2.3	24																																																																			
4	34.3	34.6	34.9	35.1	35.6	36.4	36.7	37.3	37.5	36.9	35.1	34.0	34.3	34.2	34.3	34.2	34.1	34.2	34.1	34.6	35.2	35.9	36.5	37.3	37.5	34.0	35.3	1.2	24																																																																			
5	37.8	38.4	38.8	39.4	39.9	40.5	41.1	41.3	41.5	41.0	38.9	34.6	34.6	34.7	34.9	36.3	35.9	34.4	34.8	37.5	40.3	37.9	41.4	49.7	49.7	34.4	38.6	3.5	24																																																																			
6	50.6	50.1	42.8	38.9	39.0	39.2	38.8	38.6	40.5	39.6	37.8	38.1	40.0	39.2	38.5	37.1	35.4	34.7	34.2	33.7	33.5	33.9	34.3	34.5	50.6	33.5	38.4	4.4	24																																																																			
7	35.0	35.1	35.6	35.8	36.3	36.4	37.1	37.6	38.2	37.4	35.7	35.1	34.9	34.6	34.1	34.0	34.1	34.4	34.9	35.2	35.7	36.2	36.6	36.8	38.2	34.0	35.7	1.2	24																																																																			
8	37.1	37.2	37.5	38.1	38.5	39.2	40.1	40.6	40.3	41.0	41.5	39.3	36.6	35.4	37.6	37.9	38.0	36.3	37.7	41.4	41.2	42.1	50.1	55.3	55.3	35.4	40.0	4.4	24																																																																			
9	55.7	52.9	46.5	39.7	35.1	33.7	34.7	33.5	32.9	32.6	33.5	33.3	33.3	32.7	32.7	32.5	32.5	32.7	33.1	33.6	34.2	34.7	35.0	35.2	55.7	32.5	36.1	6.4	24																																																																			
10	35.7	36.0	36.0	36.0	36.2	36.2	36.8	36.7	38.8	40.7	40.6	47.3	47.7	51.6	47.7	43.3	39.1	40.0	40.4	38.0	36.5	38.7	38.9	36.3	51.6	35.7	39.8	4.5	24																																																																			
11	35.2	36.8	35.4	34.7	34.0	33.9	34.0	34.4	34.5	34.0	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	33.7	33.4	33.7	34.2	34.6	35.1	35.5	35.8	36.3	36.8	33.4	34.5	0.9	24																																																																			
12	36.7	37.3	37.7	38.2	38.2	38.7	39.2	39.0	38.8	38.4	37.3	36.3	35.4	34.6	34.4	35.4	39.5	42.4	45.0	41.8	38.4	36.1	34.8	37.5	45.0	34.4	38.0	2.5	24																																																																			
13	38.2	39.0	41.5	41.6	44.1	39.2	36.2	35.0	34.9	35.2	35.3	34.9	34.9	34.9	34.7	34.6	34.5	34.3	34.3	34.5	34.9	35.3	35.8	36.4	44.1	34.3	36.4	2.7	24																																																																			
14	36.5	36.4	35.9	36.1	36.3	36.3	37.0	37.3	37.7	38.0	38.1	37.9	37.8	37.2	37.0	36.7	36.4	36.2	36.4	36.7	37.2	38.0	38.1	37.9	38.1	35.9	37.1	0.7	24																																																																			
15	37.7	37.9	38.1	37.8	37.9	37.1	37.2	37.2	36.9	37.1	36.9	36.5	36.6	35.4	35.3	35.1	35.0	35.2	35.7	36.1	36.0	35.9	35.8	36.3	38.1	35.0	36.5	1.0	24																																																																			
16	36.4	36.5	36.2	37.1	42.7	41.9	38.9	38.1	36.7	35.4	34.7	34.4	35.2	35.3	37.0	41.9	45.4	43.9	42.1	41.6	56.9	55.2	43.9	36.9	56.9	34.4	40.2	5.9	24																																																																			
17	34.5	33.9	33.8	33.9	33.7	33.8	34.4	35.1	34.6	34.2	35.3	34.6	34.0	33.8	33.9	35.0	36.1	34.8	34.0	33.6	33.6	33.5	33.7	33.7	36.1	33.5	34.2	0.7	24																																																																			
18	34.0	34.1	34.2	41.5	55.4	59.4	57.3	58.2	60.7	53.0	49.4	43.2	42.2	42.9	40.3	37.5	36.0	36.4	37.0	37.3	35.6	34.7	34.5	35.2	60.7	34.0	42.9	9.3	24																																																																			
19	35.4	35.5	36.1	36.8	36.9	36.8	37.6	37.5	37.3	36.7	35.2	34.6	34.2	34.2	34.0	34.2	34.2	34.2	34.3	34.8	35.1	35.8	36.1	36.5	37.6	34.0	35.6	1.2	24																																																																			
20	37.1	37.6	37.8	38.2	38.6	39.1	39.8	40.4	40.6	40.0	38.1	35.1	34.3	34.0	34.4	34.0	33.6	33.4	33.7	34.2	33.9	34.1	34.6	35.4	40.6	33.4	36.3	2.5	24																																																																			
21	35.1	35.3	35.2	35.2	35.6	35.7	36.0	36.2	36.0	36.0	35.7	34.9	35.1	34.9	34.9	34.6	34.7	34.5	34.8	34.8	34.6	35.1	35.3	35.4	36.2	34.5	35.2	0.5	24																																																																			
22	35.6	35.0	34.6	34.8	35.1	35.2	34.5	34.3	34.6	37.0	38.4	39.4	42.2	40.7	36.1	34.7	33.8	33.7	33.5	33.3	33.8	34.1	34.7	35.2	42.2	33.3	35.6	2.3	24																																																																			
23	35.8	36.0	36.4	36.9	36.5	35.9	35.0	35.3	36.5	35.2	35.6	37.7	38.3	36.1	36.4	35.6	34.9	34.6	34.4	34.5	34.9	35.5	36.0	36.7	38.3	34.4	35.9	1.0	24																																																																			
24	37.4	38.3	38.7	39.1	39.6	39.7	40.0	40.2	40.0	38.1	36.2	35.4	35.3	35.0	34.7	34.6	34.3	34.6	34.9	35.4	35.8	36.1	36.3	40.2	34.3	36.9	2.1	24																																																																				
25	36.8	37.2	37.7	38.2	38.8	39.1	39.6	39.9	40.0	40.2	39.9	39.4	39.4	40.3	39.9	39.8	39.8	40.5	41.2	43.3	47.2	46.6	50.4	53.0	53.0	36.8	41.2	4.1	24																																																																			
26	53.3	47.9	41.4	37.2	36.8	35.4	34.6	34.4	35.3	35.1	33.7	33.5	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	33.5	33.6	33.6	33.7	34.6	35.5	35.2	53.3	33.4	36.1	4.9	24																																																																			
27	36.1	35.1	35.1	36.9	36.2	36.4	35.7	35.5	36.0	34.9	35.3	36.5	38.0	36.2	34.2	34.4	33.4	33.0	33.1	33.3	33.2	33.2	33.0	33.1	38.0	33.0	34.9	1.5	24																																																																			
28	33.1	33.3	33.2	33.2	33.4	33.8	34.3	34.7	34.4	33.5	33.2	33.3	33.2	33.3	33.0	33.2	33.3	33.4	34.0	35.3	35.2	35.5	36.7	36.7	33.0	33.9	1.0	24																																																																				
29	35.9	35.4	35.1	35.5	35.8	35.8	36.2	36.5	36.0	35.5	35.5	37.6	37.4	37.4	39.1	40.6	40.6	38.8	37.7	39.3	42.7	39.3	36.0	35.2	42.7	35.1	37.3	2.1	24																																																																			
30																																																																																																
31																																																																																																
最大値	55.7	52.9	46.5	41.6	55.4	59.4	57.3	58.2	60.7	53.0	49.4	47.3	47.7	51.6	47.7	43.3	45.4	43.9	45.0	43.3	56.9	55.2	50.4	55.3	60.7																																																																							
最小値	33.1	33.3	33.2	33.2	33.4	33.7	34.0	33.5	32.9	32.6	33.5	33.2	33.3	32.7	32.7	32.5	32.5	32.7	33.1	33.3	33.2	33.2	33.0	33.1		32.5	33.9																																																																					
平均値	37.8	37.7	37.1	37.1	37.8	37.8	37.8	37.9	38.2	37.7	37.0	36.4	36.4	36.2	35.9	35.8	35.7	35.5	35.7	36.0	36.9	36.9	37.1	37.7			36.9																																																																					
標準偏差	5.5	4.7	3.0	2.2	4.2	4.7	4.3	4.5	4.9	3.8	3.2	3.1	3.3	3.8	3.0	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9	5.0	4.5	4.2	5.4				4.0																																																																				
測定時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696																																																																			
有効測定日数	測定時間				欠測定時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				*:有効測定日 非対象値				局番/項目コード																																																											
	29				696				0				25689.6				60.7				32.5				36.9				42.9				33.9 ***:欠測				115/01																																																											
測定値ランク	0				6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL											
	5				10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上															
時間数	0				0				0				0				0				362				273				34				13				9				5				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				696			
出現割合(%)	0				0				0				0				0				0				52.011				39.224				4.885				1.868				1.293				0.718				0				0				0				0				0				0				0				0				0				100											

2020年03月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	34.6	34.3	34.5	34.6	35.3	34.0	33.5	33.4	33.4	33.5	33.7	33.8	34.0	34.1	34.0	34.0	33.9	33.9	33.9	34.1	34.5	34.8	35.1	35.5	35.5	33.4	34.2	0.6	24	
2	36.0	36.3	36.9	37.2	37.7	37.9	38.4	38.7	38.9	37.1	35.4	35.1	34.8	34.8	34.8	34.7	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4	33.9	38.9	33.9	35.8	1.6	24	
3	33.7	33.8	34.1	34.2	34.0	33.9	35.2	34.5	33.7	33.6	33.8	33.5	33.6	33.7	33.6	33.7	33.5	33.6	33.7	34.4	34.8	35.6	36.2	36.2	33.5	34.1	0.7	24		
4	36.9	37.5	37.7	37.3	37.2	37.7	37.6	37.2	41.3	46.4	48.7	43.1	41.2	42.0	42.5	44.1	42.4	36.9	34.7	34.5	34.7	35.3	35.9	36.6	48.7	34.5	39.1	3.9	24	
5	47.6	48.5	44.2	42.3	35.9	34.1	34.1	36.2	38.5	36.1	38.7	38.2	39.5	38.8	41.2	42.5	39.1	37.5	35.8	34.3	33.8	35.8	35.6	34.5	48.5	33.8	38.5	4.1	24	
6	34.1	34.1	34.2	34.2	34.1	33.6	33.3	33.3	33.3	33.3	33.1	33.1	33.3	33.4	33.4	33.4	33.5	33.4	33.4	33.4	33.8	34.6	35.2	35.9	35.9	33.1	33.8	0.7	24	
7	36.4	37.0	37.6	38.2	38.8	39.4	39.9	40.3	40.2	38.2	36.3	35.2	35.1	35.2	35.0	34.7	34.6	34.5	34.8	35.2	39.7	42.1	38.2	37.8	42.1	34.5	37.3	2.2	24	
8	38.2	37.0	36.7	39.8	41.9	44.1	44.1	44.5	43.0	40.0	38.0	36.4	34.5	33.7	33.4	33.6	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.7	33.6	33.7	44.5	33.4	37.0	4.0	24	
9	33.8	33.9	34.0	34.4	34.6	35.2	35.9	35.8	35.5	35.2	35.1	35.3	35.4	35.7	35.4	35.4	35.2	35.3	35.5	36.4	36.7	36.7	36.6	36.5	36.7	33.8	35.4	0.8	24	
10	36.4	36.4	36.9	39.9	41.0	40.3	42.8	44.4	42.4	38.8	36.8	35.4	37.1	35.4	34.8	38.7	39.5	36.7	35.1	38.4	41.7	40.0	39.3	35.9	44.4	34.8	38.5	2.7	24	
11	33.9	33.3	35.1	34.5	34.0	34.7	34.9	33.8	33.3	33.6	33.8	34.0	37.8	37.2	37.4	35.0	34.8	34.7	36.7	38.5	39.5	37.1	35.3	34.5	39.5	33.3	35.3	1.8	24	
12	34.8	36.6	35.7	35.3	35.4	35.7	35.8	35.8	35.8	35.4	34.6	34.6	34.7	34.6	34.9	34.8	34.8	34.7	34.8	35.0	35.2	35.7	36.2	36.5	36.6	34.6	35.3	0.6	24	
13	37.1	37.5	38.1	38.6	38.6	39.2	39.4	39.4	38.1	37.3	35.9	35.2	34.8	34.5	34.6	34.7	34.7	34.8	34.9	35.1	35.2	35.3	35.8	36.0	39.4	34.5	36.4	1.7	24	
14	36.5	36.8	37.2	37.4	39.2	43.1	42.3	41.1	39.3	36.2	35.5	35.2	34.0	33.5	33.4	33.5	33.4	33.4	33.3	33.1	33.3	33.5	33.9	34.2	43.1	33.1	35.9	3.1	24	
15	34.5	34.8	35.0	35.6	36.0	36.5	36.6	37.6	37.0	35.2	34.2	34.1	34.2	34.4	34.5	34.6	37.0	36.9	35.1	34.9	35.1	35.6	36.1	37.7	37.7	34.1	35.6	1.1	24	
16	39.7	40.7	38.2	35.8	34.4	34.0	34.2	35.9	44.4	43.0	41.1	39.5	36.7	37.8	36.1	34.3	33.7	33.5	33.2	33.1	33.6	34.3	34.9	35.6	44.4	33.1	36.6	3.3	24	
17	36.4	36.9	37.3	37.7	37.9	38.4	38.7	39.2	37.9	36.2	34.9	34.3	34.2	34.3	34.4	34.2	34.4	34.2	34.2	34.4	34.6	35.0	35.3	35.8	39.2	34.2	35.9	1.7	24	
18	36.2	36.6	37.0	37.6	39.2	38.3	37.6	37.4	37.2	35.5	34.8	34.6	34.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.9	35.1	35.6	35.6	35.7	35.9	39.2	34.4	35.9	1.4	24	
19	36.1	36.4	36.8	36.7	37.2	37.4	37.7	38.1	37.6	35.8	34.8	35.0	34.7	34.3	34.3	34.4	34.5	34.3	34.2	34.3	34.1	34.1	34.3	34.4	38.1	34.1	35.5	1.4	24	
20	36.0	37.0	34.6	33.8	33.9	33.9	34.2	34.2	34.1	34.3	34.4	34.5	34.4	34.6	34.6	34.7	34.6	34.5	34.4	34.4	34.6	34.9	35.5	36.0	37.0	33.8	34.7	0.8	24	
21	36.5	37.0	37.5	38.0	38.4	39.0	39.6	39.5	38.1	36.3	35.7	35.2	35.1	35.1	35.2	35.4	35.4	35.3	35.1	35.5	35.8	35.9	36.0	36.1	39.6	35.1	36.5	1.5	24	
22	36.1	36.2	36.3	36.4	36.8	37.1	37.3	37.4	37.3	36.4	35.2	35.2	35.4	34.8	34.6	34.5	34.4	34.3	34.1	34.2	34.1	34.1	34.1	34.0	37.4	34.0	35.4	1.2	24	
23	34.0	34.0	33.8	34.0	34.0	33.9	33.9	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.0	34.1	33.9	34.5	34.4	37.6	36.5	34.9	34.0	37.6	33.8	34.3	0.9	24	
24	33.9	34.1	34.3	34.3	34.2	34.3	34.5	34.5	33.9	33.9	33.8	33.9	33.9	34.6	35.1	34.3	34.1	34.0	34.0	33.8	33.9	33.7	34.0	34.5	35.1	33.7	34.1	0.3	24	
25	35.1	35.7	36.4	37.0	37.9	38.6	39.3	39.2	37.8	34.8	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.1	34.0	34.1	34.0	34.0	34.0	34.5	34.9	35.3	36.0	39.3	34.0	35.6	1.8	24
26	36.4	36.9	37.3	38.3	38.9	39.4	40.0	40.2	39.6	37.9	36.5	36.1	35.9	35.3	35.3	35.3	35.2	35.1	35.4	35.9	36.4	36.5	36.5	36.3	40.2	35.1	36.9	1.6	24	
27	36.0	35.5	39.1	41.9	41.9	42.8	41.7	39.1	36.7	35.7	34.9	34.2	34.2	34.0	33.9	34.6	37.7	38.3	37.0	36.0	35.0	34.9	35.9	39.0	42.8	33.9	37.1	2.8	24	
28	43.4	43.1	43.5	37.8	35.4	34.5	34.2	34.1	34.2	33.9	33.8	33.6	33.5	33.6	36.8	44.8	43.0	43.9	44.2	44.1	40.2	37.2	41.8	44.8	33.5	38.3	4.5	24		
29	41.7	41.6	43.8	43.9	41.7	40.5	40.3	35.4	33.5	33.1	32.9	33.0	33.1	33.5	33.8	34.1	34.1	33.7	33.2	33.4	33.3	33.7	33.7	34.2	43.9	32.9	36.1	4.0	24	
30	34.6	34.9	35.2	35.9	36.3	36.5	36.5	36.7	36.8	35.5	34.8	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.2	34.4	34.3	34.7	34.9	35.5	35.9	36.8	34.2	35.2	0.9	24	
31	36.4	37.0	37.1	37.8	38.3	38.5	39.0	39.0	38.9	38.7	36.3	34.5	34.2	34.3	34.2	34.3	34.1	34.2	34.0	34.2	34.5	34.4	34.4	33.9	39.0	33.9	35.9	2.0	24	
最大値	47.6	48.5	44.2	43.9	41.9	44.1	44.1	44.5	44.4	46.4	48.7	43.1	41.2	42.0	42.5	44.1	44.8	43.0	43.9	44.2	44.1	42.1	39.3	41.8	48.7		39.1			
最小値	33.7	33.3	33.8	33.8	33.9	33.6	33.3	33.3	33.3	33.1	32.9	33.0	33.1	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.2	33.1	33.3	33.5	33.6	33.7		32.9	33.8			
平均値	36.6	36.8	37.0	37.1	37.1	37.3	37.5	37.4	37.3	36.3	35.7	35.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.4	35.0	34.8	35.0	35.5	35.6	35.5	35.8			36.0			
標準偏差	3.0	3.1	2.7	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.4	2.7	1.9	1.9	2.1	2.5	2.0	1.2	1.7			2.6			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744		
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		***: 欠測		局番/項目コード											
31	744		0		26786.5		48.7		32.9		36.0		39.1		33.8		115/01													
測定値ランク	0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL								
時間数	0	0	0	0	0	0	0	476	219	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744							
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	63.978	29.435	6.048	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100							

**高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果
(令和元年度第4四半期)**

令和3年2月発行

編集・発行 京都府府民環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

TEL 075-414-4709 (直通)

FAX 075-414-4705

ホームページURL <http://www.aris.pref.kyoto.jp>