

**京都府総合評価競争入札審査委員会（平成24年度第4回） 議事概要**

開催日時及び場所	平成25年1月25日（金） 午前9時～10時15分 京都平安ホテル 白河	
出席委員氏名（職業）	委員長 谷口 栄一（京都大学大学院工学研究科教授） 委員 檜谷 美恵子（京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授） 委員 森内 利臣（国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所 副所長）	
議 事 概 要	<p>1 開会あいさつ（西川総務部副部長）</p> <p>2 議 事</p> <p>（1）平成24年度総合評価競争入札（標準型）の技術提案等に対する評価について（非公開）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1件について、入札手続きを進めることとした。</li> </ul> <p>（2）平成24年度総合評価競争入札（標準型）の落札者決定基準等について（非公開）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1件について、入札手続きを進めることとした。</li> </ul>	
委員からの意見・質問とそれに対する回答等	意見・質問	回 答 等
	別紙のとおり	別紙のとおり

## 別 紙

### (1) 平成24年度総合評価競争入札（標準型）の技術提案に対する評価について

意見・質問	回 答 等
<p>◇掘削土を盛土として使用することになっているが、発破時の信管が回収されずに盛土時に使用され危険な状態になるおそれがある。現場施工時には注意されたい。</p> <p>◇掘削土の盛土使用に当たり、岩石が碎片化、粒状化するスレーキング発生の恐れはないのか。</p>	<p>◇御意見を参考にして、現場の安全管理に努めます。</p> <p>◇大きな岩塊は選別の上、必要に応じて破碎しますが、使用に当たっては、岩塊の様子に注意し、盛土作業を進め、スレーキングが発生しないようにしたいと考えています。</p>

### (2) 平成24年度総合評価競争入札（標準型）の落札者決定基準等について

意見・質問	回 答 等
<p>◇部材は全て現場溶接で施工するのか。</p>	<p>◇ボルト接合を基本とし、一部現場溶接も行うこととしています。</p>