

「京都府庁本庁庁舎で使用する電力調達」の見積条件書

以下の条件で入札価格の見積をお願いします。なお、本条件書を根拠として入札の見積をお願いすることとし、入札時には入札金額の積算根拠を示す資料(以下「積算内訳書」とする。様式任意。)の提出をお願いします。

本庁庁舎の電力需給に係る見積条件となる電力需要条件は以下のとおりです。

- 条件① 見積内訳には、消費税込み・抜きを明示して、1年分の合計額を記載願います。
- 条件② 地域電力会社の値上げ・値下げを踏まえた見積をお願いします。入札後の地域電力各社価格の変動による契約見直しは致しません。
- 条件③ 京都府は税込契約額で円単位切り捨てですので、割戻し時には切り上げが適当です。
- 条件④ アンシラリー料金は、太陽光発電40kWに対して、逆潮流も無く0kWを見込んでいます。
- 条件⑤ 再生エネルギー促進賦課金は0円/kwh、燃料費等調整額は入札時の算定諸元で積算をお願いします。
- 積算条件① 府が提示するデマンド電力・電力量は下表のとおりです。
- 積算条件② 月別電力を掲載していますので、重負荷期・その他期等は下表で判断してください。
- 積算条件③ 電力量とは、平日・休日に関係なく月間の電力量です。
- 積算条件④ 端数処理の関係で、下表と契約書記載電力量には差が生じる場合があります。

※ 下表は使用月での表示です。

| 使用実績(kW・kWh) |       |           |     | 備考 |
|--------------|-------|-----------|-----|----|
| 月分           | デマンド  | 電力量       | 力率  |    |
| 4            | 797   | 302,400   | 100 |    |
| 5            | 1,193 | 334,500   | 100 |    |
| 6            | 1,221 | 536,000   | 100 |    |
| 7            | 1,424 | 622,400   | 100 |    |
| 8            | 1,759 | 670,900   | 100 |    |
| 9            | 1,894 | 627,900   | 100 |    |
| 10           | 1,291 | 359,000   | 100 |    |
| 11           | 1,237 | 361,300   | 100 |    |
| 12           | 1,321 | 536,600   | 100 |    |
| 1            | 1,348 | 598,600   | 100 |    |
| 2            | 1,391 | 563,700   | 100 |    |
| 3            | 1,265 | 535,800   | 100 |    |
| 合計           |       | 6,049,100 |     |    |
| 平均           |       | 504,092   |     |    |
| 最大           | 1,894 | 670,900   |     |    |

100kW単位                      %単位

その他条件は以下のとおりです。

- ・契約電力については、上表にデマンドを記載しましたが、2, 200kWとします。
- ・発電設備は非常用自家発電装置として1000kVAが2基・100kVAが2基あり、常用太陽光発電設備が20kW2基(低圧連係・ガイドライン適合機)となっています。
- ・見積に充当する積算内訳書・各単価は、貴社の令和7年5月現在価格で積算願います。契約書は、あくまでも標準的なものを提示しており、採用者との協議により見積単価・期間を基に、その範囲内で双方に損失のない契約となるよう協議により決定します。
- ・見積金額は、工事・委託等ではないため、円単位での金額記載が可能です。(いわゆる千円・万円止めはありません。提示していただく各単価は、銭単位まで表示をお願いします。)
- ・燃料調整費等(各社約款により算定し、契約途中での恣意的な変更は認めない)・再生可能エネルギー促進賦課金・電力取引に係る税金などは、契約書・約款に記載して別途支払うものとし、本入札の単価に影響を及ぼさないものとします。

京都府庁本庁庁舎受電デマンド実績(単位: kW)

|     | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 最大    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4月  |       |       |       |       | 797   | 797   |
| 5月  |       |       |       |       | 1,193 | 1,193 |
| 6月  |       |       |       |       | 1,221 | 1,221 |
| 7月  |       |       |       |       | 1,424 | 1,424 |
| 8月  |       |       |       |       | 1,759 | 1,759 |
| 9月  |       |       |       |       | 1,894 | 1,894 |
| 10月 |       |       |       | 1,197 | 1,291 | 1,291 |
| 11月 |       |       |       | 1,174 | 1,237 | 1,237 |
| 12月 |       |       |       | 1,250 | 1,321 | 1,321 |
| 1月  |       |       |       | 1,418 | 1,348 | 1,418 |
| 2月  |       |       |       | 1,297 | 1,391 | 1,391 |
| 3月  |       |       |       | 1,321 | 1,265 | 1,321 |
| 最大  | 0     | 0     | 0     | 1,418 | 1,894 | 1,894 |

※過去5年間の最大値を採用デマンド値とする。  
ただし、令和5年9月以前の値は現在の設備構成と異なる為、記載しない。