

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階 チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	事業委員会 意見等	備考
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由(欄外:対象番号 を記入)	公共事業としての必要性、 地域づくりとの整合性			技術上 の適合 性	速効性				
								公共事業 としての 必要性	地域づく り等との 整合性	地域要望 等との整 合性	関係法 令、構造 基準等と の適合性	早期対応 の必要性	他の管理 者等との 調整の難 易			
45	道路	府道奈良加茂線	木津川市	恭仁京大橋南詰～JR加茂駅方面に歩道がなく、過去に2件死亡事故有り。歩道の延長。	あり	×	④大規模な工事							実施しない	技術審査のとおり	歩道設置には、多くの物件補償が必要となり、事業費大。
46	道路	国道163号	南山城村	大型車の通行量が多いため、道路を河川側へ広げて歩道の設置。振動、騒音対策のため透水舗装を希望。	あり	×	④大規模な工事 (同一箇所)							実施しない	技術審査のとおり	川側拡幅は国道の線形改良が必要となり、大規模事業となる。また、人家側への拡幅は、住宅等が支障となるため事業費が大きくなる。
47	道路	国道163号	南山城村	大型車の通行量が多いため、道路を河川側へ広げて歩道の設置。ガードレール、視線誘導標の設置。												
50	道路	府道けいはんな記念公園木津線	木津川市	京奈和自動車道跨道橋が夜間暗いため、歩道照明の設置。	なし	○		×	○	×	○	×	○	実施しない	技術審査のとおり	他の府道と比べ特に暗くはない。
51	道路	府道八幡木津線	木津川市	木津川台付近、西側の歩道設置(200m)	あり	×	④大規模な工事							実施しない	技術審査のとおり	・全区間に渡り用地補償が必要であり、大規模事業となる。 ・また、用地協力を得られるか不明。 ・東側に歩道有
52	道路	府道天理加茂木津線	木津川市	木津川市加茂町辻上垣外 カーブミラー設置	なし	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおり	本路線には多くのカーブミラーが設置されているが、当該カーブには未設置。
54	道路	府道木津横田線	木津川市	市坂弊羅坂 市道149号交差点の横断歩道前に「通学路減速」の路面標示	なし	○		○	○	×	○	○	○	実施する①	技術審査のとおり	早急に通学学童の一層の安全向上を図る。
73	道路	府道月ヶ瀬今山線	南山城村	南山城村大字田山小字割尾坂 府道月ヶ瀬今山線の拡幅改良	あり	×	④大規模な工事							実施しない	技術審査のとおり	砂防指定地内。砂防指定地内河川BOX改築。河川付替。村水道本管移設。等他法令手続き及び用地買収必要。単年度実施出来る規模ではない。
74	道路	国道163号	笠置町	笠置トンネル反射板増設、ヘッドライト点灯の啓発指導	なし	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおり	・内装パネルを増設する。 ・ヘッドライト点等啓発の標識を設置する。
75	道路	府道天理加茂木津線	木津川市	道路排水口の改修	なし	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおり	緊急性の高いところから実施する。

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

【技術審査結果】

- ・実施する①……緊急性大
- ・実施する②……緊急性中
- ・実施する③……緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城南地域】《山城南土木事務所》

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階 チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	事業委員会 意見等	備考
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない 理由(欄外:対象番号 を記入)	公共事業としての必要性、 地域づくりとの整合性			技術上 の適合 性	速効性				
								公共事業 としての 必要性	地域づく り等との 整合性	地域要望 等との整 合性	関係法 令、構造 基準等と の適合性	早期対応 の必要性	他の管理 者等との 調整の難 易			
76	河川・砂防	白砂川	笠置町	白砂川の浚渫、追手橋の下の雑木伐採	なし	×	⑤地域主導形公共事業で取り組むべく申請手続き中							実施しない	技術審査のとおり	地域主導形公共事業で取り組むべく申請手続き中。
78	河川・砂防	白砂川	笠置町	現在片側のみ設置してあるコンクリート・テトラを、全面設置	なし	×	調査した結果、府管理区間外							実施しない	技術審査のとおり	現地を調査したところ、府管理区間外。
79	その他	急傾斜地	笠置町	急傾斜地の雑木・竹の伐採 えぐれた部分のコンクリート補充	なし	×	⑤他事業で発注済み							実施しない	技術審査のとおり	他事業で順次実施中です。
80	道路	府道笠置山添線	笠置町	道路に危険な樹木の伐採	なし	×	必要範囲は、過年度実施済み							実施しない	技術審査のとおり	必要範囲は、過年度実施済み
81	道路	国道163号	笠置町	木の伐採。桜の植栽して後、町の桜保全チームで維持管理致します。	なし	○		×	○	×	×	×	○	実施しない	技術審査のとおり	危険性は無い
36	道路	府道八幡木津線上り車線	精華町	西側の歩道を設置	あり	×	④大規模な工事							実施しない	技術審査のとおり	・全区間に渡り用地補償が必要であり、大規模事業となる。 ・また、用地協力を得られるか不明。 ・東側に歩道有
84	道路	府道木津八幡線(JA倉庫前)	精華町	川西小学校付近の府道西側に、溝蓋の設置と歩道の整備	あり	○	東側に歩道がある	×	×	×	○	×	○	実施しない	技術審査のとおり	東側に歩道がある

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

【技術審査結果】

- ・実施する①……緊急性大
- ・実施する②……緊急性中
- ・実施する③……緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない