

受付番号	17	所在地	長岡京市馬場二丁目
路線・河川名等	伏見柳谷高槻線(今井川)	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	前後の路肩に対して、今井川横断部のみ路肩の幅員が狭くなっており危険であるため、路肩幅員を拡幅する。		
技術審査の結果	実施しない	 幅員W=約1m 幅員W=約2.2m	
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
 長岡京市役所 提案箇所		 幅員W=約1m 幅員W=約2.2m	
 長岡京市役所 提案箇所		 ガス管 延長L=約5m	
		 延長L=約5m	
備考	ガス管が支障となり、管理者との調整に相当の時間を要す		