


受付番号	34	所在地	宇治市宇治
路線・河川名等	宇治橋	写真・詳細図等	
提案内容等	3年に1回程度の防腐剤の塗布および高欄の割れ、ひび、ささくれの補修		
技術審査の結果	一部実施する①	<p>〈劣化した木製高欄〉</p>  <p>割れ、ひび割れ状況</p> <p>W≒10cm</p>	
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
 <p>対象区間 L=160m</p> <p>宇治橋東詰 函館市場 放生院</p> <p>宇治橋西詰</p> <p>府道京都宇治線</p>		<p>〈補修参考例〉</p>  <p>既補修済み箇所：部分取替部</p> <p>部分取替 周長の場合</p> <p>周長 構柱 接着剤 ステンレスビス</p> <p>埋木処理 幅Wの場合</p> <p>W角埋木材 接着剤</p> <p>※Lは長手方向寸法を示す</p>	
備考	高欄の補修について対応する。		