

番号		75	写 真	
路線・河川名等	京都府立八幡支援学校		写真①	
所在地	八幡市内里柿谷16-1			
提案内容	<p>正門門扉は3連の複連台車式引戸であるが、高校と特別支援学校が同一敷地内にある学校の特性上、開閉頻度に門扉の構造が耐えられず故障が頻発している。 片開き門扉へ改修してほしい。</p>		写真②	
現在の状況	写真のとおり			
対応案及び実施不可の場合の理由	<p>【実施する】 正門門扉を片開き門扉に改修する工事を行う。</p>			
位置図				
備考				