




府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備

受付番号	1	所在地	和東町大字 ^{そまだ} 杉田
路線・河川名等	主要地方道 宇治木屋線	写真・詳細図等	
提案内容等	擁壁設置による路肩補強(延長L=60m) 現場はカーブで、交通量が多く幅員も狭い。 路肩が崩れており、大変危険である。		
技術審査の結果	実施しない	 	
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
			
備考	・緩いカーブで見通しも良く交通量も少ないため、事故、災害に繋がる恐れが少ない。		
		